

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026	00:00	11,69	7,59	4,11			1		1		4,10
	01:00	10,82	7,03	3,80			1		1		3,79
	02:00	11,00	7,14	3,86			1		1		3,86
	03:00	10,50	7,22	3,28			1		1		3,68
	04:00	10,15	7,21	2,94			1		1		3,39
	05:00	10,14	7,38	2,76			1		1		3,38
	06:00	10,95	8,21	2,74			1		1		3,83
	07:00	12,27	8,36	3,91			1		1		4,30
	08:00	14,13	9,34	4,79			1		1		4,94
	09:00	14,89	9,76	5,14			1		1		5,27
	10:00	15,08	9,92	5,16			1		1		5,34
	11:00	15,11	9,90	5,21			1		1		5,31
	12:00	16,34	10,74	5,60			1		1		5,72
	13:00	16,20	10,65	5,55			1		1		5,67
	14:00	15,88	10,41	5,48			1		1		5,57
	15:00	14,91	9,68	5,22			1		1		5,22
	16:00	15,44	10,04	5,40			1		1		5,40
	17:00	17,24	11,66	5,58		1	1		1		6,03
	18:00	17,84	12,59	5,25		1	1		1		6,24
	19:00	17,89	12,75	5,14		1	1		1		6,26
	20:00	17,60	12,46	5,14		1	1		1		6,16
	21:00	16,26	11,02	5,24		1	1		1		5,69
	22:00	14,85	9,66	5,19			1		1		5,22
	23:00	13,06	8,51	4,54			1		1		4,57

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης