

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	11,66	7,56	4,09			1		1		4,09
	01:00	10,67	6,96	3,71			1		1		3,73
	02:00	10,88	7,06	3,81			1		1		3,81
	03:00	10,22	6,80	3,42			1		1		3,45
	04:00	9,69	6,71	2,98			1		1		2,98
	05:00	9,64	6,73	2,91			1		1		2,91
	06:00	10,24	7,24	3,00			1		1		3,48
	07:00	10,76	7,72	3,04			1		1		3,77
	08:00	11,69	8,40	3,29			1		1		4,09
	09:00	12,34	7,85	4,49			1		1		4,48
	10:00	12,87	8,31	4,57			1		1		4,56
	11:00	14,38	9,33	5,05			1		1		5,03
	12:00	15,82	10,26	5,56			1		1		5,55
	13:00	15,73	10,23	5,50			1		1		5,51
	14:00	14,56	9,43	5,14			1		1		5,13
	15:00	13,61	8,81	4,80			1		1		4,78
	16:00	13,84	8,99	4,85			1		1		4,84
	17:00	15,34	9,98	5,36			1		1		5,37
	18:00	16,31	10,60	5,71			1		1		5,71
	19:00	16,44	10,68	5,76			1		1		5,75
	20:00	16,05	10,35	5,69			1		1		5,69
	21:00	15,06	9,80	5,26			1		1		5,27
	22:00	13,86	9,00	4,85			1		1		4,85
	23:00	12,29	7,97	4,32			1		1		4,31

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης