

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026	00:00	10,95	7,92	3,02			1		1		3,83
	01:00	10,34	7,74	2,61			1		1		3,58
	02:00	10,42	7,81	2,61			1		1		3,65
	03:00	10,07	7,55	2,52			1		1		3,30
	04:00	9,58	7,06	2,51			1		1		2,81
	05:00	9,70	7,27	2,42			1		1		2,93
	06:00	10,41	7,78	2,64			1		1		3,64
	07:00	11,55	8,25	3,30			1		1		4,04
	08:00	13,08	8,51	4,58			1		1		4,58
	09:00	13,51	8,71	4,79			1		1		4,79
	10:00	13,79	8,94	4,85			1		1		4,84
	11:00	13,75	8,93	4,82			1		1		4,81
	12:00	14,43	9,38	5,05			1		1		5,05
	13:00	15,25	9,92	5,32			1		1		5,34
	14:00	15,03	9,77	5,26			1		1		5,26
	15:00	14,38	9,34	5,04			1		1		5,03
	16:00	14,59	9,49	5,10			1		1		5,11
	17:00	16,26	10,55	5,71			1		1		5,70
	18:00	17,12	11,80	5,33		1	1		1		5,99
	19:00	17,35	11,93	5,43		1	1		1		6,07
	20:00	16,86	12,75	4,11		1	1		1		5,90
	21:00	15,51	11,94	3,57		1	1		1		5,13
	22:00	13,95	10,75	3,19		1	1		1		3,57
	23:00	12,21	9,40	2,81			1		1		4,27

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης