

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026	00:00	10,75	8,31	2,43			1		1		3,76
	01:00	10,03	7,66	2,37			1		1		3,27
	02:00	10,11	7,72	2,39			1		1		3,35
	03:00	9,72	7,47	2,25			1		1		2,95
	04:00	9,32	7,15	2,18			1		1		2,56
	05:00	9,34	7,20	2,13			1		1		2,57
	06:00	10,70	8,36	2,35			1		1		3,75
	07:00	12,57	10,45	2,11		1	1		1		2,19
	08:00	14,41	12,80	1,61		1	1		1		4,03
	09:00	15,79	15,05	0,74		1	1		1		5,41
	10:00	16,49	15,93	0,56		1	1		1		5,77
	11:00	17,14	15,40	1,74		1	1		1		6,00
	12:00	16,05	13,09	2,96		1	1		1		5,62
	13:00	14,18	10,21	3,97			1	1	1		4,27
	14:00	13,08	8,56	4,52			1	1	1		4,60
	15:00	13,10	10,62	2,48			1	1	1		3,19
	16:00	14,04	11,39	2,66			1	1	1		4,13
	17:00	16,34	14,05	2,29			1	1	1		5,72
	18:00	17,93	16,25	1,69		1	1	1	1		5,30
	19:00	18,58	17,71	0,87		1	1	1	1		5,24
	20:00	18,27	16,62	1,65		1	1	1	1		4,74
	21:00	17,05	15,77	1,28		1	1	1	1		3,52
	22:00	14,88	13,51	1,37		1	1	1	1		4,21
	23:00	12,84	11,83	1,00		1	1		1		2,46

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης