

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026	00:00	11,24	8,82	2,43			1		1		3,94
	01:00	10,56	8,05	2,51			1		1		3,70
	02:00	10,66	8,44	2,22			1		1		3,73
	03:00	10,26	7,42	2,84			1		1		3,50
	04:00	9,90	7,36	2,54			1		1		3,14
	05:00	10,14	7,66	2,48			1		1		3,37
	06:00	11,36	8,13	3,23			1		1		3,98
	07:00	13,50	9,28	4,22			1		1		4,72
	08:00	15,37	10,63	4,73			1	1	1		5,38
	09:00	15,57	10,87	4,71			1	1	1		5,45
	10:00	15,37	10,94	4,43			1	1	1		5,38
	11:00	15,07	11,46	3,61			1	1	1		5,15
	12:00	15,99	13,41	2,57			1	1	1		5,60
	13:00	14,91	13,25	1,66			1	1	1		4,99
	14:00	13,93	13,11	0,82			1	1	1		4,01
	15:00	14,57	14,40	0,17			1	1	1		5,10
	16:00	16,22	16,13	0,09		1	1	1	1		2,69
	17:00	18,06	17,50	0,56		1	1	1	1		4,85
	18:00	19,09	17,65	1,44		1	1	1	1		6,00
	19:00	19,03	17,26	1,77		1	1	1	1		5,84
	20:00	18,79	16,70	2,09		1	1	1	1		5,62
	21:00	17,34	15,51	1,83		1	1	1	1		3,81
	22:00	15,59	13,98	1,61			1	1	1		5,46
	23:00	13,90	11,65	2,25			1	1	1		3,98

Έως τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης