

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,16	8,59	3,56			1		1		4,26
	01:00	11,13	7,50	3,63			1		1		3,90
	02:00	11,09	8,09	3,00			1		1		3,88
	03:00	10,59	8,25	2,34			1		1		3,71
	04:00	10,05	7,54	2,51			1		1		3,28
	05:00	9,98	7,14	2,84			1		1		3,21
	06:00	10,78	7,71	3,06			1		1		3,77
	07:00	11,51	8,05	3,46			1		1		4,03
	08:00	13,08	8,44	4,64			1		1		4,63
	09:00	14,35	9,31	5,04			1		1		5,03
	10:00	14,75	9,54	5,21			1		1		5,20
	11:00	15,33	10,02	5,31			1		1		5,36
	12:00	15,84	10,31	5,54			1		1		5,55
	13:00	15,53	10,11	5,41			1		1		5,44
	14:00	14,51	10,15	4,36			1		1		5,08
	15:00	14,17	11,36	2,81		1	1				4,96
	16:00	16,95	12,78	4,17		1	1	1			5,93
	17:00	17,83	15,73	2,10		1	1	1			6,24
	18:00	18,34	16,88	1,46		1	1	1	1		4,81
	19:00	18,24	16,80	1,44		1	1	1	1		4,71
	20:00	17,64	16,17	1,46		1	1	1	1		4,11
	21:00	16,36	14,90	1,46		1	1	1	1		2,83
	22:00	14,79	13,34	1,44		1	1	1	1		1,50
	23:00	13,58	12,18	1,40			1	1	1		3,66

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης