

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,09	10,68	1,42			1	1	1		2,18
	01:00	10,96	9,53	1,43			1		1		3,84
	02:00	11,00	9,55	1,44			1		1		3,85
	03:00	10,44	9,15	1,29			1		1		3,65
	04:00	9,83	8,90	0,93			1		1		3,07
	05:00	9,70	8,71	0,99			1		1		2,93
	06:00	10,10	8,78	1,32			1		1		3,33
	07:00	10,80	9,33	1,47			1		1		3,78
	08:00	12,17	9,63	2,53			1		1		4,26
	09:00	13,65	9,88	3,78			1		1		4,78
	10:00	15,39	11,82	3,57			1	1	1		5,68
	11:00	15,77	13,07	2,70			1	1	1		5,61
	12:00	15,92	12,91	3,01			1	1	1		5,57
	13:00	16,14	13,70	2,44			1	1	1		5,65
	14:00	15,57	14,85	0,72		1	1	1	1		4,59
	15:00	15,28	14,45	0,83		1	1	1	1		3,38
	16:00	15,70	14,92	0,78		1	1	1	1		3,59
	17:00	17,20	16,60	0,61		1	1	1	1		4,39
	18:00	18,24	16,81	1,43		1	1	1	1		4,97
	19:00	18,73	16,31	2,43		1	1	1	1		5,25
	20:00	18,62	16,59	2,03		1	1	1	1		5,09
	21:00	17,25	16,03	1,22		1	1	1	1		3,72
	22:00	15,46	14,29	1,17		1	1	1	1		3,15
	23:00	13,52	11,95	1,57			1	1	1		3,60

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης