

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026	00:00	11,70	9,62	2,07			1	1	1		2,85
	01:00	10,93	9,76	1,17			1		1		3,83
	02:00	11,10	10,05	1,05			1		1		3,89
	03:00	10,63	10,12	0,51			1		1		3,72
	04:00	10,28	9,71	0,57			1		1		3,55
	05:00	10,35	9,75	0,60			1		1		3,58
	06:00	12,00	10,62	1,38			1	1	1		3,46
	07:00	14,15	12,86	1,29			1	1	1		4,23
	08:00	16,12	13,78	2,34			1	1	1		5,64
	09:00	17,33	13,89	3,45			1	1	1		6,07
	10:00	17,47	12,57	4,90			1	1	1		6,12
	11:00	17,01	11,45	5,56			1	1	1		6,50
	12:00	17,88	11,60	6,28			1	1	1		6,99
	13:00	17,37	10,94	6,42			1	1	1		6,89
	14:00	16,89	10,55	6,34			1	1	1		6,45
	15:00	16,83	10,74	6,09			1	1	1		6,05
	16:00	17,86	11,56	6,31			1	1	1		6,32
	17:00	20,08	13,51	6,57			1	1	1		7,03
	18:00	21,40	14,82	6,58			1	1	1		7,49
	19:00	21,77	15,26	6,51			1	1	1		7,62
	20:00	21,54	15,11	6,43			1	1	1		7,54
	21:00	20,23	13,94	6,30			1	1	1		7,08
	22:00	18,18	12,00	6,18			1	1	1		6,47
	23:00	15,91	10,71	5,20			1	1	1		5,67

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 06:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης