

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026	00:00	13,57	8,84	4,73			1	1			4,81
	01:00	12,54	8,35	4,18			1	1			4,44
	02:00	12,77	8,45	4,32			1	1			4,52
	03:00	12,34	8,21	4,13			1	1			4,37
	04:00	11,99	7,85	4,14			1	1			4,25
	05:00	11,99	7,86	4,13			1	1			4,24
	06:00	13,74	8,98	4,75			1	1			4,84
	07:00	16,67	10,87	5,79			1	1			5,87
	08:00	18,19	11,86	6,34		1	1	1			6,43
	09:00	18,50	12,22	6,27		1	1	1			6,56
	10:00	17,67	11,45	6,23		1	1				6,27
	11:00	17,30	11,58	5,72		1	1				6,05
	12:00	17,73	11,64	6,09		1	1		1		6,21
	13:00	17,47	11,45	6,03		1	1		1		6,12
	14:00	17,39	11,39	6,01		1	1		1		6,09
	15:00	17,29	11,63	5,66		1	1		1		6,05
	16:00	18,72	12,96	5,77		1	1		1		6,55
	17:00	21,04	15,64	5,39		1	1		1		7,36
	18:00	22,64	18,30	4,33	1	1	1		1		7,92
	19:00	22,99	19,02	3,97	1	1	1		1		8,05
	20:00	22,64	20,80	1,85	1	1	1		1		7,92
	21:00	21,25	20,38	0,87	1	1	1		1		7,26
	22:00	19,14	18,36	0,78	1	1	1		1		5,70
	23:00	16,66	16,13	0,53	1	1	1		1		4,94

Το ΑΠ Άγιοι Πάντες παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας απο την αρχή της ημέρας ως τις 11:02.Μερική διαθεσιμότητα του πυθαγόρειου 1 λόγω βλάβης στην μία ανεμογεννήτρια.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης