

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026	00:00	14,43	14,16	0,27	1	1	1		1		3,60
	01:00	13,32	13,07	0,25			1	1	1		3,40
	02:00	13,45	13,41	0,04			1	1	1		3,63
	03:00	13,03	13,03	0,00			1	1	1		3,11
	04:00	12,63	12,62	0,01			1	1	1		2,71
	05:00	12,67	12,67	0,00			1	1	1		2,75
	06:00	14,28	14,26	0,01			1	1	1		4,73
	07:00	17,16	17,14	0,03		1	1	1	1		5,45
	08:00	18,75	18,74	0,00		1	1	1	1		5,78
	09:00	18,58	18,57	0,01		1	1	1	1		5,78
	10:00	17,09	17,08	0,01		1	1	1	1		3,65
	11:00	16,34	16,33	0,01		1	1	1	1		2,81
	12:00	16,59	16,56	0,03		1	1	1	1		3,06
	13:00	16,31	16,28	0,02		1	1	1	1		2,78
	14:00	16,14	16,13	0,01		1	1	1	1		2,61
	15:00	16,21	15,94	0,27		1	1	1	1		2,68
	16:00	17,57	16,69	0,88		1	1	1	1		4,04
	17:00	20,35	19,13	1,22		1	1	1	1		6,82
	18:00	22,13	21,36	0,77		1	1	1	1		7,74
	19:00	22,31	21,67	0,64	1	1	1		1		7,81
	20:00	22,02	21,56	0,46	1	1	1		1		7,71
	21:00	20,72	20,34	0,38	1	1	1		1		6,76
	22:00	18,47	18,39	0,08	1	1	1		1		5,83
	23:00	16,09	16,09	0,00		1	1	1	1		4,84

Μερική διαθεσιμότητα του Πυθαγόρειου 1 λόγω βλάβης στην μία ανεμογεννήτρια.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης