

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	13,99	13,99	0,00			1	1	1		4,52
	01:00	12,85	12,82	0,02			1	1	1		2,93
	02:00	12,93	12,92	0,01			1	1	1		3,01
	03:00	12,33	12,33	0,00			1	1	1		2,42
	04:00	11,87	11,84	0,03			1	1	1		1,95
	05:00	12,01	12,00	0,01			1	1	1		2,10
	06:00	13,83	13,81	0,02			1	1	1		4,12
	07:00	16,76	16,72	0,04		1	1	1	1		4,52
	08:00	17,77	17,77	0,00		1	1	1	1		4,75
	09:00	17,17	17,17	0,00		1	1	1	1		3,82
	10:00	16,96	16,88	0,08		1	1	1	1		3,43
	11:00	16,96	16,91	0,05		1	1	1	1		3,43
	12:00	18,02	17,85	0,17		1	1	1	1		5,01
	13:00	17,83	17,70	0,13		1	1	1	1		4,68
	14:00	17,73	17,72	0,01		1	1	1	1		4,65
	15:00	17,81	17,81	0,00		1	1	1	1		4,71
	16:00	18,36	18,36	0,00		1	1	1	1		5,51
	17:00	20,44	20,44	0,00		1	1	1	1		6,91
	18:00	21,91	21,91	0,00	1	1	1	1	1		6,50
	19:00	22,14	22,14	0,00	1	1	1	1	1		6,50
	20:00	21,97	21,97	0,00	1	1	1	1	1		6,50
	21:00	20,47	20,47	0,00	1	1	1	1	1		6,50
	22:00	18,39	18,39	0,00		1	1	1	1		5,42
	23:00	15,90	15,90	0,00		1	1	1	1		3,96

Μερική διαθεσιμότητα του Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στην μία ανεμογεννήτρια.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης