

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	00:00	13,59	13,59	0,00		1	1	1	1		2,93
	01:00	12,72	12,72	0,00			1	1	1		2,80
	02:00	12,62	12,62	0,00			1	1	1		2,70
	03:00	12,15	12,15	0,00			1	1	1		2,24
	04:00	11,71	11,63	0,08			1	1	1		1,79
	05:00	11,87	11,78	0,09			1	1	1		1,96
	06:00	13,39	13,39	0,00			1	1	1		3,48
	07:00	15,61	15,61	0,00		1	1		1		5,23
	08:00	16,57	16,57	0,00		1	1		1		6,24
	09:00	16,30	16,30	0,00		1	1		1		6,16
	10:00	16,19	16,19	0,00		1	1		1		6,13
	11:00	16,03	16,03	0,00		1	1		1		6,07
	12:00	16,20	16,20	0,00		1	1		1		6,12
	13:00	16,34	16,34	0,00		1	1		1		6,10
	14:00	16,02	16,02	0,00		1	1		1		5,97
	15:00	15,78	15,78	0,00		1	1		1		6,01
	16:00	17,28	17,28	0,00		1	1	1	1		5,46
	17:00	19,75	19,70	0,05		1	1	1	1		6,39
	18:00	21,03	20,61	0,42		1	1	1	1		7,36
	19:00	21,03	20,76	0,27		1	1	1	1		7,36
	20:00	20,74	20,54	0,20		1	1	1	1		7,21
	21:00	19,28	19,01	0,28		1	1	1	1		6,22
	22:00	17,35	17,03	0,32		1	1	1	1		4,03
	23:00	15,12	14,48	0,64			1	1	1		5,20

Μερική διαθεσιμότητα του Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στην μία ανεμογεννήτρια.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης