

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	00:00	13,07	11,86	1,21			1	1	1		3,16
	01:00	12,34	10,94	1,39			1	1	1		2,42
	02:00	12,26	10,24	2,02			1	1	1		2,67
	03:00	11,56	9,01	2,54			1		1		4,05
	04:00	10,76	7,30	3,46			1		1		3,77
	05:00	10,58	7,65	2,93			1		1		3,70
	06:00	11,41	8,31	3,10			1		1		3,99
	07:00	12,89	9,37	3,53			1		1		4,51
	08:00	14,30	10,06	4,24			1		1		5,01
	09:00	15,56	10,82	4,74			1	1	1		5,48
	10:00	15,24	10,19	5,06			1	1	1		5,38
	11:00	14,97	10,26	4,72			1	1	1		5,06
	12:00	15,42	10,56	4,86			1	1	1		5,40
	13:00	15,63	10,53	5,10			1	1	1		5,47
	14:00	15,78	10,79	4,99			1	1	1		5,52
	15:00	16,18	10,92	5,26			1	1	1		5,66
	16:00	17,66	12,54	5,12			1	1	1		6,18
	17:00	20,04	14,01	6,02			1	1	1		7,01
	18:00	21,45	14,75	6,70			1	1	1		7,51
	19:00	21,07	14,30	6,77			1	1	1		7,37
	20:00	20,48	13,56	6,92			1	1	1		7,17
	21:00	19,27	12,64	6,63			1	1	1		6,74
	22:00	17,74	11,79	5,94			1	1	1		6,26
	23:00	15,99	10,56	5,43			1	1	1		5,61

Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 2:25 με 9:35. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Μερική διαθεσιμότητα του Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στην μία ανεμογεννήτρια.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης