

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	14,16	9,82	4,34			1		1		4,96
	01:00	12,91	8,73	4,18			1		1		4,52
	02:00	13,01	8,74	4,26			1		1		4,55
	03:00	12,48	8,36	4,12			1		1		4,37
	04:00	12,06	8,01	4,05			1		1		4,22
	05:00	12,27	8,18	4,09			1		1		4,30
	06:00	14,01	9,52	4,48			1		1		4,90
	07:00	17,24	11,73	5,52			1	1	1		6,03
	08:00	18,39	12,53	5,86			1	1	1		6,44
	09:00	18,41	12,37	6,04			1	1	1		6,44
	10:00	18,11	12,16	5,95			1	1	1		6,34
	11:00	17,79	11,96	5,83			1	1	1		6,23
	12:00	18,22	12,33	5,89			1	1	1		6,38
	13:00	18,09	12,26	5,83			1	1	1		6,33
	14:00	17,78	11,95	5,84			1	1	1		6,22
	15:00	18,10	12,36	5,73			1	1	1		6,33
	16:00	19,29	13,40	5,89			1	1	1		6,75
	17:00	21,90	15,42	6,48		1	1		1		7,67
	18:00	23,51	16,77	6,74		1	1		1		8,23
	19:00	23,79	17,27	6,52		1	1		1		8,33
	20:00	23,39	17,34	6,05	1	1	1		1		8,19
	21:00	21,77	16,20	5,57	1	1	1				7,62
	22:00	19,56	14,28	5,28	1	1	1				6,85
	23:00	17,10	12,30	4,81	1	1	1				5,99

Μερική διαθεσιμότητα του Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στην μία ανεμογεννήτρια.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης