

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	14,84	11,85	2,99	1	1					5,19
	01:00	13,60	10,26	3,34	1	1					4,76
	02:00	13,37	10,64	2,73	1	1					4,73
	03:00	13,07	9,73	3,34	1	1					4,57
	04:00	12,46	8,71	3,75	1	1					4,36
	05:00	12,67	8,71	3,97	1	1					4,44
	06:00	14,38	9,81	4,57	1	1					5,03
	07:00	17,43	12,23	5,21	1	1			1		6,10
	08:00	18,87	13,35	5,52	1	1			1		6,60
	09:00	19,23	14,15	5,08	1	1			1		6,73
	10:00	18,51	15,46	3,05		1			1	1	5,61
	11:00	17,99	16,57	1,41		1			1	1	5,30
	12:00	17,80	15,11	2,70		1			1	1	5,29
	13:00	17,66	13,78	3,87	1	1			1		6,45
	14:00	17,87	15,12	2,75	1	1			1		6,49
	15:00	18,92	14,87	4,05	1	1			1		6,68
	16:00	19,85	16,64	3,21	1	1	1		1		6,30
	17:00	21,94	19,44	2,50	1	1	1		1		7,68
	18:00	23,65	22,05	1,59	1	1	1		1		8,28
	19:00	23,93	23,33	0,59	1	1	1		1		8,37
	20:00	23,64	23,29	0,35	1	1	1		1		8,27
	21:00	22,09	21,58	0,52	1	1	1		1		7,73
	22:00	19,73	19,30	0,43	1	1	1		1		6,19
	23:00	16,95	15,78	1,17	1		1		1		5,93

Η μονάδα G13 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Μερική διαθεσιμότητα του Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στην μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης