

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	13,29	12,71	0,58		1	1		1		2,91
	01:00	11,74	11,37	0,37		1	1	1			1,36
	02:00	11,83	11,59	0,24		1	1	1			1,45
	03:00	11,44	11,21	0,23		1	1	1			1,06
	04:00	11,09	10,87	0,23		1	1	1			0,71
	05:00	10,76	10,54	0,23		1	1	1			0,38
	06:00	12,12	11,80	0,33		1	1	1			1,74
	07:00	13,83	13,64	0,19		1	1	1			3,45
	08:00	16,50	16,35	0,14		1	1	1			5,77
	09:00	17,97	17,87	0,10		1	1	1	1		4,44
	10:00	18,02	17,66	0,35		1	1	1	1		4,96
	11:00	17,28	16,51	0,77		1	1	1	1		3,83
	12:00	18,45	17,61	0,84		1	1	1	1		5,42
	13:00	17,95	17,05	0,90		1	1	1	1		4,85
	14:00	16,45	15,42	1,04		1	1	1	1		3,47
	15:00	16,04	14,42	1,62		1	1		1		6,00
	16:00	16,54	15,43	1,11		1	1		1		6,23
	17:00	18,46	17,35	1,10		1	1		1		6,57
	18:00	20,38	18,77	1,61		1	1	1	1		6,85
	19:00	20,80	17,87	2,93		1	1	1	1		7,27
	20:00	20,36	18,10	2,26		1	1	1	1		6,83
	21:00	18,74	16,75	1,99		1	1	1	1		5,32
	22:00	16,70	13,31	3,40		1	1	1	1		3,79
	23:00	14,36	10,57	3,79		1	1		1		3,99

Μερική διαθεσιμότητα του Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στην μία Α/Γ. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης