

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,48	9,00	3,48			1		1		4,37
	01:00	11,32	7,39	3,93			1		1		3,96
	02:00	11,62	7,69	3,92			1		1		4,07
	03:00	11,12	7,30	3,82			1		1		3,89
	04:00	10,74	8,31	2,42			1		1		3,76
	05:00	10,74	8,34	2,40			1		1		3,76
	06:00	12,00	9,03	2,97			1		1		4,20
	07:00	14,54	13,00	1,55		1	1		1		4,28
	08:00	16,49	15,71	0,77		1	1		1		6,24
	09:00	17,65	17,49	0,16		1	1	1	1		6,48
	10:00	17,91	17,91	0,00		1	1	1	1		5,80
	11:00	17,00	16,98	0,02		1	1	1	1		3,50
	12:00	17,81	17,55	0,26		1	1	1	1		4,60
	13:00	18,19	17,30	0,89		1	1	1	1		4,91
	14:00	17,96	17,59	0,38		1	1	1	1		4,82
	15:00	17,08	16,82	0,27		1	1	1	1		3,62
	16:00	17,10	16,73	0,37		1	1	1	1		3,61
	17:00	18,40	18,21	0,19		1	1	1	1		5,20
	18:00	20,08	19,81	0,28		1	1	1	1		6,62
	19:00	20,30	19,99	0,31		1	1	1	1		6,77
	20:00	19,85	19,44	0,41		1	1	1	1		6,51
	21:00	18,40	18,28	0,12		1	1	1	1		5,55
	22:00	16,56	16,50	0,06		1	1	1	1		3,03
	23:00	14,83	14,62	0,21		1	1	1	1		3,06

Μερική διαθεσιμότητα του Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στην μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης