

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026	00:00	13,02	13,01	0,01			1	1	1		3,12
	01:00	11,88	11,82	0,06			1	1	1		1,97
	02:00	12,07	12,05	0,03			1	1	1		2,16
	03:00	11,52	11,47	0,05			1	1	1		1,60
	04:00	11,10	11,10	0,00			1	1	1		1,18
	05:00	10,99	10,99	0,00			1	1	1		1,08
	06:00	11,93	11,93	0,00			1	1	1		2,01
	07:00	12,97	12,96	0,01			1	1	1		3,05
	08:00	14,18	14,08	0,10			1	1	1		4,65
	09:00	14,09	13,86	0,23			1	1	1		4,51
	10:00	13,91	13,37	0,53			1	1	1		4,04
	11:00	14,26	13,66	0,60			1	1	1		4,55
	12:00	15,88	15,22	0,65		1	1	1	1		6,09
	13:00	17,23	16,20	1,03		1	1	1	1		6,24
	14:00	16,35	15,41	0,95		1	1		1		6,19
	15:00	15,85	14,82	1,03		1	1		1		5,86
	16:00	15,99	15,07	0,92		1	1		1		6,11
	17:00	17,64	15,88	1,76		1	1		1		6,43
	18:00	19,70	18,34	1,37		1	1	1	1		6,51
	19:00	19,47	17,51	1,95		1	1	1	1		6,28
	20:00	18,58	14,71	3,87		1	1	1	1		5,41
	21:00	17,14	12,74	4,41			1	1	1		6,00
	22:00	15,60	10,73	4,87			1	1	1		5,46
	23:00	13,87	9,37	4,50			1		1		4,88

Μερική διαθεσιμότητα του Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στην μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης