

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,35	8,21	4,14			1		1		4,32
	01:00	11,32	7,42	3,91			1		1		3,96
	02:00	11,32	7,40	3,92			1		1		3,96
	03:00	10,88	7,31	3,57			1		1		3,81
	04:00	10,20	6,85	3,35			1		1		3,43
	05:00	10,10	7,26	2,83			1		1		3,33
	06:00	10,59	7,59	3,00			1		1		3,71
	07:00	11,26	7,84	3,42			1		1		3,94
	08:00	12,51	8,11	4,39			1		1		4,40
	09:00	13,25	8,58	4,67			1		1		4,68
	10:00	14,13	9,25	4,88			1		1		4,95
	11:00	15,06	9,80	5,26			1		1		5,33
	12:00	15,86	10,39	5,47		1	1				5,55
	13:00	15,81	10,26	5,55		1	1				5,55
	14:00	15,24	9,93	5,31		1	1				5,33
	15:00	14,57	9,49	5,08		1	1				5,10
	16:00	14,82	9,63	5,19		1	1				5,19
	17:00	16,23	10,57	5,67		1	1				5,68
	18:00	18,12	11,78	6,35		1	1		1		6,34
	19:00	18,18	11,80	6,37		1	1	1	1		6,35
	20:00	17,87	11,62	6,25			1	1	1		6,26
	21:00	16,08	10,91	5,17			1	1	1		5,63
	22:00	14,39	9,77	4,61			1	1	1		4,60
	23:00	12,36	8,51	3,86			1		1		4,33

Μερική διαθεσιμότητα του Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στην μία Α/Γ. Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης