

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026	00:00	11,46	7,55	3,91			1		1		4,12
	01:00	10,67	7,44	3,23			1		1		3,73
	02:00	10,83	7,60	3,22			1		1		3,79
	03:00	10,40	7,47	2,93			1		1		3,64
	04:00	10,02	7,29	2,72			1		1		3,25
	05:00	10,19	8,07	2,12			1		1		3,43
	06:00	11,31	8,97	2,34			1		1		3,96
	07:00	13,32	9,19	4,12			1		1		4,66
	08:00	14,24	9,22	5,01			1		1		5,00
	09:00	15,10	9,86	5,24			1		1		5,28
	10:00	14,71	9,58	5,13			1		1		5,15
	11:00	14,99	9,82	5,18			1		1		5,25
	12:00	13,14	9,84	3,30			1		1		4,60
	13:00	17,09	14,64	2,45		1	1		1		5,98
	14:00	17,47	15,83	1,64	1	1	1				6,11
	15:00	16,71	15,38	1,32	1	1	1				5,85
	16:00	16,33	15,08	1,25	1	1	1				5,49
	17:00	17,21	15,56	1,65	1	1	1				6,02
	18:00	19,04	16,81	2,23	1	1	1				6,66
	19:00	19,36	16,24	3,13	1	1	1				6,78
	20:00	18,92	15,94	2,98	1	1	1				6,62
	21:00	17,50	14,84	2,67	1	1	1				6,13
	22:00	15,42	13,30	2,12	1	1	1				4,57
	23:00	13,50	11,85	1,65	1	1					4,72

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Από τις μεσημεριανές ώρες τα ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ και ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ ήταν εκτός λειτουργίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης