

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,33	10,44	1,89	1	1					4,32
	01:00	11,33	9,70	1,63	1	1					3,97
	02:00	11,58	9,88	1,70	1	1					4,05
	03:00	10,58	9,64	0,94	1	1					3,35
	04:00	10,08	9,28	0,80	1	1					2,85
	05:00	10,19	9,45	0,75	1	1					2,96
	06:00	11,54	10,63	0,92	1	1					4,04
	07:00	13,78	12,03	1,75	1	1			1		3,40
	08:00	15,29	13,00	2,30	1	1			1		4,91
	09:00	16,29	13,26	3,03	1	1		1			5,70
	10:00	17,25	14,46	2,79	1	1		1			6,04
	11:00	18,81	17,06	1,75	1	1		1			6,58
	12:00	20,16	17,70	2,46	1	1	1				7,06
	13:00	20,23	19,38	0,85	1	1	1				7,08
	14:00	19,60	19,48	0,11	1	1	1	1			6,18
	15:00	17,62	17,20	0,42	1	1	1	1			3,68
	16:00	17,52	16,37	1,15	1	1	1	1			3,52
	17:00	18,61	17,73	0,88	1	1	1	1			4,75
	18:00	20,46	19,86	0,60	1	1	1	1			6,60
	19:00	20,51	20,36	0,15	1	1	1	1			6,64
	20:00	20,31	20,31	0,00	1	1	1	1			6,53
	21:00	18,87	18,87	0,00	1	1	1	1			5,52
	22:00	16,77	16,31	0,46	1	1	1	1			3,64
	23:00	14,59	14,45	0,14	1	1	1	1			2,50

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μια Α/Γ. Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου. Τα ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ και ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ ήταν εκτός λειτουργίας έως τις 08:00 και τις 10:00 αντίστοιχα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης