

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,51	12,42	0,09		1	1	1			2,13
	01:00	11,29	10,91	0,39		1	1				4,10
	02:00	11,44	11,32	0,12		1	1				4,38
	03:00	10,90	10,86	0,04		1	1				3,86
	04:00	10,45	10,42	0,03		1	1				3,22
	05:00	10,66	10,65	0,01		1	1				3,43
	06:00	12,06	11,92	0,14		1	1				4,68
	07:00	14,45	14,40	0,05	1	1	1				4,47
	08:00	15,98	15,95	0,03	1	1	1				5,85
	09:00	15,59	15,43	0,16	1	1	1				5,46
	10:00	14,97	14,78	0,19	1	1	1				4,57
	11:00	13,65	13,09	0,56	1	1	1				2,85
	12:00	13,86	13,38	0,48		1	1	1			3,48
	13:00	15,28	14,71	0,58		1	1	1			5,44
	14:00	14,69	12,60	2,09		1	1	1			4,31
	15:00	14,06	12,10	1,96		1	1	1			3,68
	16:00	14,80	12,16	2,64		1	1	1			4,42
	17:00	16,97	12,07	4,90		1	1	1			5,94
	18:00	18,89	12,79	6,10		1	1	1			6,61
	19:00	19,34	13,10	6,25		1	1	1			6,77
	20:00	19,19	12,51	6,68		1	1	1			6,73
	21:00	18,10	12,16	5,94		1	1	1			6,33
	22:00	16,26	10,88	5,37		1	1	1			5,71
	23:00	14,06	9,18	4,88			1	1			4,92

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης