

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,45	1,12	0,33			1	1								0,33	0,34
	01:00	1,35	1,12	0,23			1	1								0,23	0,23
	02:00	1,30	1,12	0,18			1	1								0,18	0,18
	03:00	1,25	1,12	0,13			1	1								0,13	0,13
	04:00	1,23	1,13	0,10			1	1								0,10	0,10
	05:00	1,24	1,12	0,13			1	1								0,13	0,13
	06:00	1,29	1,13	0,16			1	1								0,16	0,17
	07:00	1,35	1,13	0,22			1	1								0,22	0,23
	08:00	1,41	1,12	0,29			1	1								0,29	0,29
	09:00	1,49	1,12	0,38			1	1								0,38	0,38
	10:00	1,61	1,12	0,49			1	1								0,49	0,49
	11:00	1,65	1,15	0,50			1	1								0,53	0,53
	12:00	1,76	1,19	0,57			1	1								0,61	0,61
	13:00	1,84	1,37	0,47			1	1								0,64	0,65
	14:00	1,86	1,30	0,56			1	1								0,65	0,65
	15:00	1,84	1,39	0,45			1	1								0,64	0,64
	16:00	1,88	1,40	0,48			1	1								0,65	0,65
	17:00	2,05	1,85	0,21		1	1	1								0,57	0,56
	18:00	2,21	1,99	0,22		1	1	1								0,53	0,53
	19:00	2,12	1,87	0,25		1	1	1								0,44	0,44
	20:00	2,11	1,79	0,33		1	1	1								0,43	0,43
	21:00	1,98	1,83	0,16		1	1	1								0,31	0,31
	22:00	1,81	1,79	0,02		1	1	1								0,14	0,14
	23:00	1,38	1,36	0,01		1	1	1								0,05	0,03

Στο διάστημα 23:06 – 23:19 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης