

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026	00:00	19,78	15,58	4,20		1		1							5,63	6,40
	01:00	17,99	13,65	4,34				1				1			4,99	6,29
	02:00	17,31	12,18	5,13				1				1			5,83	6,06
	03:00	16,79	11,85	4,93				1				1			5,66	5,87
	04:00	16,51	11,83	4,68				1				1			5,57	5,78
	05:00	16,85	12,10	4,76				1				1			5,68	5,90
	06:00	18,18	13,10	5,08				1				1			6,08	6,36
	07:00	20,51	14,86	5,65				1				1			6,82	7,18
	08:00	22,26	16,42	5,85		1		1				1			7,30	7,30
	09:00	23,08	16,97	6,11		1		1							7,70	8,08
	10:00	21,37	15,85	5,52		1		1							6,90	7,48
	11:00	20,71	16,21	4,50		1		1							6,34	7,25
	12:00	22,95	17,86	5,08		1		1							7,65	8,03
	13:00	24,27	19,65	4,61		1		1							8,24	8,49
	14:00	24,08	19,60	4,48		1		1							8,34	8,43
	15:00	24,08	18,82	5,26			1	1							8,32	8,43
	16:00	25,09	22,38	2,71			1	1							5,54	8,78
	17:00	27,39	25,45	1,94			1	1					1		2,78	9,59
	18:00	29,09	27,17	1,92	1		1	1					1		2,72	6,78
	19:00	29,04	27,14	1,90	1		1	1							2,72	9,06
	20:00	28,60	26,69	1,91	1		1	1							2,72	8,62
	21:00	26,76	24,68	2,08	1		1	1							2,72	6,78
	22:00	24,32	22,24	2,08	1		1	1							2,72	4,34
	23:00	22,28	19,68	2,59	1		1								4,01	7,80

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΨΑΡΑ και ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 19:15. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 19:15 με 20:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης