

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026	00:00	22,54	18,72	3,82			1	1							5,97	7,89
	01:00	20,68	17,36	3,32			1	1							4,76	6,20
	02:00	19,56	16,06	3,50	1			1							4,83	6,82
	03:00	18,65	15,42	3,22	1			1							4,53	5,91
	04:00	18,42	15,56	2,85	1			1							4,60	5,68
	05:00	19,25	15,91	3,35	1			1							4,94	6,51
	06:00	22,39	18,25	4,14	1			1							6,20	7,84
	07:00	27,94	23,54	4,39	1		1	1							6,49	7,96
	08:00	29,93	25,31	4,62	1		1	1							7,11	9,96
	09:00	29,94	25,73	4,21	1		1	1							7,33	9,96
	10:00	29,04	25,17	3,87	1		1	1							6,70	9,06
	11:00	27,19	24,84	2,35			1							1	3,14	9,52
	12:00	27,72	25,34	2,38			1							1	4,17	9,70
	13:00	27,79	25,79	2,00			1							1	4,14	9,73
	14:00	27,57	26,09	1,48			1							1	3,56	9,65
	15:00	27,90	27,14	0,76			1							1	3,91	9,77
	16:00	30,45	29,94	0,52	1		1							1	3,94	10,66
	17:00	34,10	33,81	0,29	1		1							1	5,18	11,03
	18:00	36,16	36,04	0,12	1		1							1	4,64	11,03
	19:00	36,74	36,72	0,01	1		1							1	4,25	11,03
	20:00	36,67	36,66	0,01	1		1							1	3,61	11,03
	21:00	34,86	34,85	0,00	1		1							1	2,89	11,03
	22:00	32,21	32,20	0,01	1		1							1	3,31	11,03
	23:00	28,40	28,14	0,27	1		1	1							5,39	8,43

Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΨΑΡΑ, ΜΥΛΟΣ 2 και ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης