

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026	00:00	24,04	23,51	0,53	1		1	1							3,82	4,07
	01:00	21,36	20,68	0,68			1	1							4,79	6,88
	02:00	20,23	19,27	0,96			1	1							4,08	5,75
	03:00	19,67	18,73	0,95			1	1							3,73	5,20
	04:00	19,55	18,93	0,62			1	1							3,72	5,08
	05:00	20,34	19,66	0,67			1	1							4,23	5,86
	06:00	23,68	23,26	0,42			1	1							5,74	8,29
	07:00	28,92	28,59	0,33	1		1	1							5,66	8,94
	08:00	30,01	29,31	0,70	1		1	1							5,79	10,03
	09:00	29,22	28,59	0,64	1		1	1							5,76	9,25
	10:00	27,33	26,81	0,53	1		1	1							5,19	7,36
	11:00	26,37	26,02	0,35	1		1	1							4,67	6,39
	12:00	27,24	27,05	0,20	1		1	1							5,24	7,27
	13:00	27,31	27,28	0,04	1		1	1							5,28	7,34
	14:00	27,62	27,60	0,03	1		1	1							5,54	7,65
	15:00	27,07	27,07	0,00	1		1	1							4,01	7,09
	16:00	28,88	28,88	0,00	1		1							1	3,47	10,11
	17:00	32,05	32,04	0,00	1		1							1	3,96	11,03
	18:00	34,41	34,36	0,05	1		1							1	3,72	11,03
	19:00	34,79	34,78	0,02	1		1							1	3,67	11,03
	20:00	34,76	34,74	0,02	1		1							1	3,68	11,03
	21:00	33,13	33,01	0,13	1		1							1	2,69	11,03
	22:00	30,36	30,11	0,25	1		1	1						1	2,68	4,38
	23:00	26,40	25,91	0,49	1		1	1							4,97	6,42

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρέμεινε εκτός λειτουργίας έως τις 02:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης