

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	22,21	21,61	0,60			1	1							4,96	7,74
	01:00	19,94	19,43	0,51			1	1							4,24	5,46
	02:00	19,11	18,44	0,66			1	1							3,60	4,63
	03:00	18,44	17,76	0,67			1	1							3,03	3,96
	04:00	18,39	17,60	0,80			1	1							2,85	3,92
	05:00	19,11	18,53	0,57			1	1							3,35	4,63
	06:00	21,95	21,39	0,56			1	1							5,15	7,47
	07:00	26,63	26,17	0,46	1		1	1							5,66	6,65
	08:00	28,47	28,12	0,35	1		1	1							5,65	8,49
	09:00	29,60	29,24	0,35	1			1						1	3,53	10,36
	10:00	28,24	27,87	0,37	1			1						1	2,47	9,50
	11:00	27,53	26,81	0,72				1						1	2,34	9,64
	12:00	29,32	28,49	0,82				1						1	3,05	10,26
	13:00	28,86	28,18	0,68				1						1	2,82	10,10
	14:00	29,17	28,89	0,28				1						1	2,99	10,21
	15:00	28,29	28,21	0,08				1						1	2,43	9,90
	16:00	29,00	28,91	0,09				1						1	2,87	10,15
	17:00	31,79	31,62	0,17	1			1						1	2,50	11,03
	18:00	33,86	33,72	0,14	1			1						1	3,88	11,03
	19:00	34,26	34,21	0,05	1			1						1	3,48	11,03
	20:00	34,23	34,22	0,01	1			1						1	3,50	11,03
	21:00	32,09	32,03	0,06	1			1						1	3,18	11,03
	22:00	29,45	29,30	0,15	1			1						1	2,37	10,31
	23:00	25,45	25,34	0,11	1		1	1							3,70	5,47

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης