

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	00:00	22,11	21,94	0,17			1	1							4,83	7,63
	01:00	19,67	19,64	0,03			1	1							4,20	5,19
	02:00	18,72	18,72	0,00			1	1							3,51	4,25
	03:00	18,19	18,19	0,00			1	1							3,14	3,71
	04:00	18,06	18,06	0,00			1	1							3,02	3,58
	05:00	19,02	19,02	0,00			1	1							3,65	4,55
	06:00	21,95	21,95	0,00			1	1							5,45	7,47
	07:00	26,39	26,39	0,00		1	1	1							4,67	5,77
	08:00	27,38	27,38	0,00		1	1	1							5,28	6,76
	09:00	27,26	27,26	0,00		1	1	1							5,18	6,64
	10:00	25,99	25,99	0,00		1	1	1							4,39	5,38
	11:00	23,19	23,19	0,00		1	1	1							2,35	2,58
	12:00	24,22	24,22	0,00				1						1	2,79	8,48
	13:00	25,28	25,28	0,00				1						1	2,53	8,85
	14:00	26,21	26,21	0,00				1						1	2,40	9,17
	15:00	27,38	27,38	0,00				1						1	2,20	9,58
	16:00	28,72	28,72	0,00				1						1	1,92	10,05
	17:00	30,34	30,33	0,02				1						1	2,51	10,62
	18:00	31,96	31,91	0,05	1			1						1	1,68	11,03
	19:00	32,30	32,22	0,07	1			1						1	2,27	11,03
	20:00	31,90	31,79	0,11	1			1						1	2,62	11,03
	21:00	29,93	29,57	0,36	1			1						1	1,98	10,48
	22:00	26,83	26,20	0,63	1	1		1						1	1,33	1,95
	23:00	24,31	22,45	1,86	1	1		1							3,57	5,43

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης