

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	00:00	21,78	20,45	1,33	1	1		1							3,00	2,90
	01:00	19,18	16,98	2,19	1			1							4,29	6,44
	02:00	17,87	15,05	2,82	1			1							3,24	5,13
	03:00	16,77	13,82	2,94	1			1							2,32	4,03
	04:00	16,49	13,49	3,00	1			1							2,03	3,75
	05:00	17,13	14,05	3,09	1			1							2,35	4,40
	06:00	19,23	15,30	3,93	1			1							3,71	6,49
	07:00	22,16	18,03	4,13	1			1							5,14	7,76
	08:00	24,98	20,11	4,87			1	1							5,53	8,74
	09:00	25,68	20,64	5,04			1	1							5,77	8,99
	10:00	25,33	20,31	5,02			1	1							5,67	8,86
	11:00	25,13	20,51	4,62			1	1							5,60	8,80
	12:00	26,81	22,31	4,49			1	1							6,00	9,38
	13:00	27,20	22,08	5,11			1	1							6,07	9,52
	14:00	26,99	21,38	5,61			1	1							6,04	9,45
	15:00	27,22	21,92	5,30			1	1							6,08	9,53
	16:00	29,54	24,43	5,10		1	1	1							5,90	8,92
	17:00	32,08	27,00	5,08		1	1	1							6,92	11,03
	18:00	34,25	29,00	5,25		1	1	1							7,22	11,03
	19:00	34,67	29,62	5,05		1	1	1							7,22	11,03
	20:00	33,93	28,71	5,22		1	1	1							7,22	11,03
	21:00	31,67	26,48	5,20		1	1	1							7,08	11,03
	22:00	28,86	24,02	4,84		1	1	1							5,41	8,25
	23:00	26,78	21,87	4,91		1	1	1							5,18	6,16

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης