

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	23,37	19,41	3,96		1	1						1		5,13	7,66
	01:00	20,91	17,25	3,66		1	1								4,82	7,32
	02:00	20,01	16,50	3,51		1	1								4,23	6,63
	03:00	19,17	15,77	3,41		1	1								3,52	5,80
	04:00	19,02	15,58	3,44		1	1								3,28	5,64
	05:00	19,95	16,24	3,71		1	1								4,01	6,57
	06:00	23,70	19,80	3,90		1	1								6,38	8,29
	07:00	29,18	24,71	4,46	1	1	1								6,52	10,21
	08:00	32,05	26,71	5,33	1	1	1					1			7,22	10,83
	09:00	33,70	28,33	5,37	1	1	1					1			7,22	11,03
	10:00	33,29	27,85	5,44	1	1	1					1			7,22	11,03
	11:00	32,67	26,99	5,68	1	1	1					1			7,13	11,03
	12:00	33,84	28,79	5,05	1	1	1					1			6,62	11,03
	13:00	33,81	28,85	4,96		1	1							1	5,51	11,03
	14:00	32,72	27,76	4,97		1	1							1	4,76	11,03
	15:00	32,64	27,47	5,18		1	1							1	4,46	11,03
	16:00	34,41	28,77	5,64		1	1							1	6,28	11,03
	17:00	36,78	31,36	5,42		1	1							1	6,32	11,03
	18:00	38,49	32,85	5,64		1	1					1		1	6,32	11,03
	19:00	39,21	33,43	5,78		1	1					1		1	6,32	11,03
	20:00	38,87	33,71	5,17		1	1					1		1	6,32	11,03
	21:00	36,09	30,97	5,13		1	1					1		1	6,32	11,03
	22:00	32,75	27,90	4,85	1	1	1					1			5,63	11,03
	23:00	29,34	24,32	5,02	1	1	1					1			6,32	8,12

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης