

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	24,41	19,84	4,57	1	1	1								4,93	5,53
	01:00	21,41	16,80	4,60		1	1								6,22	7,49
	02:00	20,97	17,35	3,62		1	1								6,32	7,34
	03:00	19,98	16,10	3,88		1	1								5,70	6,60
	04:00	20,01	16,74	3,27		1	1								5,80	6,63
	05:00	20,52	16,26	4,25		1	1								5,89	7,14
	06:00	23,60	18,60	5,01		1	1								6,29	8,26
	07:00	29,42	24,28	5,15	1	1	1								6,27	10,30
	08:00	31,40	26,59	4,82	1	1	1								6,37	10,99
	09:00	31,64	25,72	5,92		1	1							1	6,98	11,03
	10:00	26,58	20,96	5,62		1	1							1	5,37	7,20
	11:00	29,19	24,22	4,97		1	1							1	5,19	9,81
	12:00	30,11	25,32	4,79		1	1							1	6,19	10,54
	13:00	29,80	24,54	5,26		1	1							1	6,05	10,42
	14:00	31,48	25,66	5,83		1	1							1	7,04	11,02
	15:00	31,28	25,82	5,46		1	1							1	7,06	10,95
	16:00	28,66	24,28	4,38		1	1							1	6,23	9,28
	17:00	34,45	30,91	3,53			1	1						1	6,95	11,03
	18:00	38,11	35,70	2,41	1		1	1						1	6,78	11,03
	19:00	38,32	34,95	3,37	1		1	1						1	6,17	11,03
	20:00	39,01	37,32	1,69	1	1	1	1							7,22	11,03
	21:00	36,40	35,28	1,12	1	1	1	1							7,22	10,29
	22:00	32,74	31,99	0,75	1	1	1	1				1			6,89	6,89
	23:00	29,46	28,41	1,05	1	1	1					1			7,16	8,24

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης