

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,07	24,38	0,70	1	1	1								6,06	6,20
	01:00	22,19	21,81	0,39	1	1	1								3,53	3,32
	02:00	20,69	20,37	0,32	1	1	1								4,77	4,77
	03:00	19,80	19,55	0,26		1	1								6,59	6,42
	04:00	19,53	19,21	0,33		1	1								6,33	6,16
	05:00	20,37	19,70	0,67		1	1								6,89	6,99
	06:00	23,62	22,82	0,79	1	1	1								5,63	5,63
	07:00	28,49	27,58	0,91	1	1	1								7,20	9,62
	08:00	31,76	30,63	1,12	1	1	1						1		7,22	10,54
	09:00	34,47	33,55	0,92	1	1	1					1	1		7,21	10,91
	10:00	35,86	34,87	0,98		1	1	1				1	1		6,54	10,56
	11:00	35,40	33,26	2,14		1	1	1					1		6,17	11,03
	12:00	32,43	29,04	3,39		1		1						1	4,68	11,03
	13:00	32,45	28,48	3,97		1		1						1	4,81	11,03
	14:00	37,02	31,78	5,24		1		1						1	5,32	11,03
	15:00	35,14	31,86	3,28		1		1						1	3,12	11,03
	16:00	34,46	27,15	7,31		1		1						1	7,19	11,03
	17:00	35,11	27,82	7,29		1		1						1	7,21	11,03
	18:00	35,54	28,34	7,19		1		1						1	7,22	11,03
	19:00	35,54	28,31	7,23		1		1						1	7,22	11,03
	20:00	34,81	27,29	7,52		1		1						1	7,22	11,03
	21:00	32,49	24,77	7,72		1		1						1	7,16	11,03
	22:00	28,87	24,11	4,76	1	1		1							3,97	9,99
	23:00	25,67	21,83	3,84	1	1		1							3,27	6,79

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Το διάστημα 09:10 με 15:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης