

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	22,90	18,87	4,03	1	1		1							3,27	4,02
	01:00	20,16	16,66	3,50		1		1							3,27	6,78
	02:00	18,90	16,47	2,43		1		1							3,27	5,52
	03:00	18,18	16,30	1,88		1		1							3,27	4,80
	04:00	18,25	17,68	0,57		1		1							3,27	4,88
	05:00	18,87	18,86	0,01	1	1		1							3,27	3,27
	06:00	20,85	20,17	0,68	1	1		1							3,27	3,27
	07:00	24,49	24,31	0,18	1	1		1							4,61	5,61
	08:00	28,05	27,55	0,51	1	1		1							6,50	9,17
	09:00	28,07	26,20	1,87				1						1	6,18	9,83
	10:00	27,84	24,92	2,92				1						1	6,50	9,74
	11:00	27,63	23,45	4,18				1						1	6,75	9,67
	12:00	27,66	22,31	5,35				1						1	7,04	9,68
	13:00	28,53	23,61	4,92				1						1	7,04	9,98
	14:00	28,91	23,30	5,61				1						1	6,94	10,12
	15:00	28,43	22,81	5,62	1	1		1							7,04	9,55
	16:00	29,18	23,69	5,49	1	1		1							7,04	10,21
	17:00	30,82	26,10	4,71	1	1		1							7,04	10,79
	18:00	32,88	28,28	4,61	1	1		1				1			7,04	11,03
	19:00	33,31	28,53	4,78	1	1		1				1			7,04	11,03
	20:00	33,24	31,03	2,21	1	1		1				1			7,04	11,03
	21:00	30,70	28,49	2,21	1	1		1				1			7,04	9,48
	22:00	27,29	25,95	1,34	1	1		1				1			6,15	6,07
	23:00	24,93	23,35	1,58	1	1		1							6,18	6,05

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 05:10 με 14:00. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 21:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης