

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	65				1	
	01:00	61				1	
	02:00	60				1	
	03:00	60				1	
	04:00	61				1	
	05:00	61				1	
	06:00	58				1	
	07:00	65	1			1	
	08:00	56	1				
	09:00	55	1				
	10:00	53			1		
	11:00	50			1		
	12:00	52			1		
	13:00	46	1				
	14:00	45	1				
	15:00	46	1				
	16:00	51	1				
	17:00	67	1				
	18:00	76				1	
	19:00	70				1	
	20:00	76				1	
	21:00	76				1	
	22:00	71				1	
	23:00	69				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ρ Α Σ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	00:00	68				1	
	01:00	63				1	
	02:00	61				1	
	03:00	58				1	
	04:00	58				1	
	05:00	56				1	
	06:00	55				1	
	07:00	54	1				
	08:00	56	1				
	09:00	65	1				
	10:00	53				1	
	11:00	57				1	
	12:00	58				1	
	13:00	58				1	
	14:00	57	1				
	15:00	57	1				
	16:00	61	1				
	17:00	66	1				
	18:00	73				1	
	19:00	77		1		1	
	20:00	66				1	
	21:00	68				1	
	22:00	65				1	
	23:00	68				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	00:00	60				1	
	01:00	58				1	
	02:00	57				1	
	03:00	54				1	
	04:00	54				1	
	05:00	55				1	
	06:00	55	1				
	07:00	59	1				
	08:00	58	1				
	09:00	56	1				
	10:00	54	1				
	11:00	60	1				
	12:00	57	1			1	
	13:00	56	1			1	
	14:00	58			1		
	15:00	54			1		
	16:00	57			1		
	17:00	66	1				
	18:00	75	1	1			
	19:00	83	1	1			
	20:00	75				1	
	21:00	70				1	
	22:00	75				1	
	23:00	76				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ρ Α Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026	00:00	66				1	
	01:00	66				1	
	02:00	64				1	
	03:00	65				1	
	04:00	64				1	
	05:00	62				1	
	06:00	66	1			1	
	07:00	79	1				
	08:00	67		1	1		
	09:00	66		1	1		
	10:00	70		1	1		
	11:00	66		1	1		
	12:00	63		1	1		
	13:00	59	1				
	14:00	65	1				
	15:00	68	1				
	16:00	73	1				
	17:00	92		1		1	
	18:00	83		1		1	
	19:00	81		1		1	
	20:00	80				1	
	21:00	80				1	
	22:00	76				1	
	23:00	65				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Υ Λ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	63				1	
	01:00	60				1	
	02:00	61				1	
	03:00	64				1	
	04:00	63				1	
	05:00	64				1	
	06:00	68				1	
	07:00	70		1	1		
	08:00	82		1	1		
	09:00	77		1	1		
	10:00	73		1	1		
	11:00	71		1	1		
	12:00	73		1	1		
	13:00	79		1	1		
	14:00	65		1	1		
	15:00	63	1				
	16:00	65	1				
	17:00	74	1	1			
	18:00	91	1	1			
	19:00	77	1	1			
	20:00	80				1	
	21:00	81				1	
	22:00	76				1	
	23:00	71				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ρ Α Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	73				1	
	01:00	69				1	
	02:00	65				1	
	03:00	66				1	
	04:00	69				1	
	05:00	76				1	
	06:00	71		1	1		
	07:00	70		1	1		
	08:00	71		1	1		
	09:00	77		1	1		
	10:00	73		1	1		
	11:00	70		1	1		
	12:00	77		1	1		
	13:00	71	1	1			
	14:00	89	1	1			
	15:00	85	1		1		
	16:00	89	1		1		
	17:00	89	1		1		
	18:00	87		1		1	
	19:00	87		1		1	
	20:00	78		1		1	
	21:00	75				1	
	22:00	75				1	
	23:00	71				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Υ Λ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	00:00	66				1	
	01:00	62				1	
	02:00	60				1	
	03:00	63				1	
	04:00	66				1	
	05:00	66				1	
	06:00	64				1	
	07:00	65				1	
	08:00	74		1	1		
	09:00	66		1	1		
	10:00	66		1	1		
	11:00	66	1				
	12:00	65	1				
	13:00	66	1				
	14:00	67	1				
	15:00	71	1	1			
	16:00	81	1	1	1		
	17:00	84	1	1	1		
	18:00	90		1	1	1	
	19:00	80			1	1	
	20:00	70				1	
	21:00	70				1	
	22:00	71				1	
	23:00	68				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης