

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025	00:00	51		1	1				
	01:00	52		1	1				
	02:00	51		1	1				
	03:00	50		1	1				
	04:00	51		1	1				
	05:00	50		1	1				
	06:00	50		1	1				
	07:00	49		1	1				
	08:00	41		1	1				
	09:00	48		1	1				
	10:00	46		1	1				
	11:00	43		1	1				
	12:00	42		1	1				
	13:00	50		1	1				
	14:00	42		1	1				
	15:00	44		1	1				
	16:00	41		1	1				
	17:00	48		1	1				
	18:00	60		1	1				
	19:00	64		1	1				
	20:00	67		1	1				
	21:00	60		1	1				
	22:00	60		1	1				
	23:00	62		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	00:00	57		1	1				
	01:00	52		1	1				
	02:00	52		1	1				
	03:00	53		1	1				
	04:00	54		1	1				
	05:00	50		1	1				
	06:00	55		1	1				
	07:00	56		1	1				
	08:00	41		1	1				
	09:00	41		1	1				
	10:00	46		1	1				
	11:00	45		1	1				
	12:00	51		1	1				
	13:00	46		1	1				
	14:00	42		1	1				
	15:00	42		1	1				
	16:00	38		1	1				
	17:00	43		1	1				
	18:00	57		1	1				
	19:00	63		1	1				
	20:00	59		1	1				
	21:00	58		1	1				
	22:00	58		1	1				
	23:00	56		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026	00:00	53		1	1				
	01:00	50		1	1				
	02:00	50		1	1				
	03:00	50		1	1				
	04:00	53		1	1				
	05:00	52		1	1				
	06:00	50		1	1				
	07:00	52		1	1				
	08:00	49		1	1				
	09:00	45		1	1				
	10:00	46		1	1				
	11:00	41		1	1				
	12:00	43		1	1				
	13:00	47		1	1				
	14:00	46		1	1				
	15:00	46		1	1				
	16:00	46		1	1				
	17:00	49		1	1				
	18:00	58		1	1				
	19:00	57		1	1				
	20:00	55		1	1				
	21:00	58		1	1				
	22:00	61		1	1				
	23:00	54		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ε ρ ε ι κ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	00:00	54		1	1				
	01:00	53		1	1				
	02:00	52		1	1				
	03:00	52		1	1				
	04:00	54		1	1				
	05:00	52		1	1				
	06:00	51		1	1				
	07:00	48		1	1				
	08:00	42		1	1				
	09:00	46		1	1				
	10:00	43		1	1				
	11:00	40		1	1				
	12:00	40		1	1				
	13:00	42		1	1		1		
	14:00	37		1	1		1		
	15:00	39		1	1				
	16:00	41		1	1				
	17:00	48		1	1				
	18:00	59		1	1				
	19:00	58		1	1				
	20:00	63		1	1				
	21:00	62		1	1				
	22:00	57		1	1				
	23:00	48		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026	00:00	51		1	1				
	01:00	14		1	1				
	02:00	53		1	1				
	03:00	49		1	1				
	04:00	48		1	1				
	05:00	47		1	1				
	06:00	52		1	1				
	07:00	48		1	1				
	08:00	41		1	1				
	09:00	40		1	1				
	10:00	38		1	1				
	11:00	36		1	1				
	12:00	38		1	1				
	13:00	38		1	1				
	14:00	39		1	1				
	15:00	39		1	1				
	16:00	35		1	1				
	17:00	38		1	1				
	18:00	53		1	1				
	19:00	54		1	1				
	20:00	55		1	1				
	21:00	54		1	1				
	22:00	54		1	1				
	23:00	63		1	1		1		

Γενική διακοπή στις 23:20 λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ε ρ ε ι κ ο ύ ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026	00:00	51		1	1				
	01:00	47		1	1				
	02:00	50		1	1				
	03:00	48		1	1				
	04:00	47		1	1				
	05:00	12		1					
	06:00	43					1		
	07:00	39					1		
	08:00	34					1		
	09:00	32					1		
	10:00	31					1		
	11:00	30					1		
	12:00	34					1		
	13:00	36					1		
	14:00	39					1		
	15:00	42					1		
	16:00	40					1		
	17:00	48					1		
	18:00	62					1		
	19:00	62					1		
	20:00	64					1		
	21:00	60					1		
	22:00	52					1		
	23:00	44					1		

Γενική διακοπή στις 01:15, στις 04:40 και στις 05:15 λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ ΟΥ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	42					1		
	01:00	41					1		
	02:00	41					1		
	03:00	41					1		
	04:00	42					1		
	05:00	41					1		
	06:00	40					1		
	07:00	51					1		
	08:00	41					1		
	09:00	38					1		
	10:00	39					1		
	11:00	36					1		
	12:00	34					1		
	13:00	37					1		
	14:00	37					1		
	15:00	36					1		
	16:00	37					1		
	17:00	38					1		
	18:00	51					1		
	19:00	53					1		
	20:00	51					1		
	21:00	51					1		
	22:00	40					1		
	23:00	42					1		

Γενική διακοπή στις 06:15 και στις 06:45 λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης