

ΗΣ ΚΥΘΟΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1,000	1,000	1,000
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,771							1		
	01:00	0,695							1		
	02:00	0,688							1		
	03:00	0,664							1		
	04:00	0,697							1		
	05:00	0,704							1		
	06:00	0,783							1		
	07:00	0,759							1		
	08:00	0,796							1		
	09:00	0,816							1		
	10:00	0,783							1		
	11:00	0,835							1		
	12:00	0,958	1						1		
	13:00	1,061	1						1		
	14:00	1,050	1						1		
	15:00	1,021	1						1		
	16:00	1,018	1						1		
	17:00	1,097	1						1		
	18:00	1,120	1						1		
	19:00	1,058	1						1		
	20:00	1,048	1						1		
	21:00	0,954	1						1		
	22:00	0,875	1						1		
	23:00	0,805	1						1		

Το σύστημα εποπτείας του ΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 07:40 με 08:55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΟΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1,000	1,000	1,000
Α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,763	1								
	01:00	0,708	1								
	02:00	0,692	1								
	03:00	0,680	1								
	04:00	0,713	1								
	05:00	0,686	1								
	06:00	0,770	1								
	07:00	0,721	1								
	08:00	0,727	1								
	09:00	0,718	1								
	10:00	0,738	1								
	11:00	0,701	1						1		
	12:00	0,736							1		
	13:00	0,695							1		
	14:00	0,669							1		
	15:00	0,665							1		
	16:00	0,768							1		
	17:00	0,860							1		
	18:00	0,959	1						1		
	19:00	0,915	1						1		
	20:00	0,915	1						1		
	21:00	0,874	1						1		
	22:00	0,852							1		
	23:00	0,759							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΟΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1,000	1,000	1,000
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,745							1		
	01:00	0,699							1		
	02:00	0,662							1		
	03:00	0,641							1		
	04:00	0,660							1		
	05:00	0,639							1		
	06:00	0,735							1		
	07:00	0,702							1		
	08:00	0,697							1		
	09:00	0,650							1		
	10:00	0,632							1		
	11:00	0,653							1		
	12:00	0,730							1		
	13:00	0,819							1		
	14:00	0,837							1		
	15:00	0,861							1		
	16:00	0,927	1						1		
	17:00	0,984	1						1		
	18:00	1,062	1						1		
	19:00	1,056	1						1		
	20:00	1,017	1						1		
	21:00	0,966	1						1		
	22:00	0,880	1						1		
	23:00	0,812	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1,000	1,000	1,000
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,777							1		
	01:00	0,711							1		
	02:00	0,695							1		
	03:00	0,684							1		
	04:00	0,700							1		
	05:00	0,694							1		
	06:00	0,814							1		
	07:00	0,751							1		
	08:00	0,792							1		
	09:00	0,846							1		
	10:00	0,792							1		
	11:00	0,787							1		
	12:00	0,810							1		
	13:00	0,838							1		
	14:00	0,917	1						1		
	15:00	0,925	1						1		
	16:00	1,017	1						1		
	17:00	1,061	1						1		
	18:00	1,182	1						1		
	19:00	1,155	1						1		
	20:00	1,133	1						1		
	21:00	1,048	1						1		
	22:00	0,937	1						1		
	23:00	0,824	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΟΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1,000	1,000	1,000
α ρ θ μ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,798							1		
	01:00	0,739							1		
	02:00	0,714							1		
	03:00	0,693							1		
	04:00	0,726							1		
	05:00	0,754							1		
	06:00	0,827							1		
	07:00	0,804							1		
	08:00	0,795							1		
	09:00	0,703							1		
	10:00	0,674							1		
	11:00	0,658							1		
	12:00	0,722							1		
	13:00	0,692							1		
	14:00	0,746							1		
	15:00	0,785							1		
	16:00	0,901							1		
	17:00	0,940	1						1		
	18:00	1,044	1						1		
	19:00	0,996	1						1		
	20:00	0,983	1						1		
	21:00	0,939	1						1		
	22:00	0,886	1						1		
	23:00	0,816							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1,000	1,000	1,000
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,774							1		
	01:00	0,708							1		
	02:00	0,687							1		
	03:00	0,656							1		
	04:00	0,687							1		
	05:00	0,684							1		
	06:00	0,785							1		
	07:00	0,761							1		
	08:00	0,791							1		
	09:00	0,743							1		
	10:00	0,713							1		
	11:00	0,687							1		
	12:00	0,711							1		
	13:00	0,716							1		
	14:00	0,776							1		
	15:00	0,776							1		
	16:00	0,904	1						1		
	17:00	1,031	1						1		
	18:00	1,169	1						1		
	19:00	1,150	1						1		
	20:00	1,192	1						1		
	21:00	1,110	1						1		
	22:00	1,042	1						1		
	23:00	0,934	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΟΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1,000	1,000	1,000
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,855	1						1		
	01:00	0,786							1		
	02:00	0,759							1		
	03:00	0,704							1		
	04:00	0,723							1		
	05:00	0,729							1		
	06:00	0,813							1		
	07:00	0,815							1		
	08:00	0,855							1		
	09:00	0,903	1						1		
	10:00	0,820							1		
	11:00	0,822							1		
	12:00	0,844							1		
	13:00	0,855							1		
	14:00	0,847	1						1		
	15:00	0,867	1						1		
	16:00	1,007	1						1		
	17:00	1,089	1						1		
	18:00	1,217	1						1		
	19:00	1,171	1						1		
	20:00	1,132	1						1		
	21:00	1,042	1						1		
	22:00	0,982	1						1		
	23:00	0,851	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης