

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,428		1		1				
	01:00	0,421		1		1				
	02:00	0,427		1		1				
	03:00	0,414		1		1				
	04:00	0,410		1		1				
	05:00	0,417		1		1				
	06:00	0,434		1		1				
	07:00	0,427		1		1				
	08:00	0,283		1		1		1		
	09:00	0,343		1					1	
	10:00	0,330		1					1	
	11:00	0,317		1					1	
	12:00	0,362		1				1		
	13:00	0,335		1				1		
	14:00	0,322		1				1		
	15:00	0,317		1				1		
	16:00	0,350		1				1		
	17:00	0,482		1		1		1		
	18:00	0,534		1		1		1		
	19:00	0,524		1		1		1		
	20:00	0,539		1		1		1		
	21:00	0,522		1		1		1		
	22:00	0,490		1		1		1		
	23:00	0,463		1				1		

Στα διαστήματα 08:12 – 08:20 και 11:50 – 12:00 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,452		1				1		
	01:00	0,443		1				1		
	02:00	0,426		1				1		
	03:00	0,419		1				1		
	04:00	0,428		1				1		
	05:00	0,435		1				1		
	06:00	0,471		1				1		
	07:00	0,444		1				1		
	08:00	0,457		1				1		
	09:00	0,464		1				1		
	10:00	0,467		1				1		
	11:00	0,519		1		1		1		
	12:00	0,526		1		1		1		
	13:00	0,557		1		1		1		
	14:00	0,540		1		1		1		
	15:00	0,539		1		1		1		
	16:00	0,564		1		1		1		
	17:00	0,603		1		1		1		
	18:00	0,635		1		1		1		
	19:00	0,619		1		1		1		
	20:00	0,609		1		1		1		
	21:00	0,587		1		1		1		
	22:00	0,530		1		1		1		
	23:00	0,494		1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,486		1		1		1		
	01:00	0,491		1		1		1		
	02:00	0,482		1		1		1		
	03:00	0,478		1		1		1		
	04:00	0,468		1				1		
	05:00	0,377		1				1		
	06:00	0,372		1				1		
	07:00	0,440		1		1		1		
	08:00	0,541		1		1		1		
	09:00	0,510		1		1		1		
	10:00	0,511		1		1		1		
	11:00	0,520		1		1		1		
	12:00	0,519		1		1		1		
	13:00	0,438				1		1	1	
	14:00	0,424				1		1	1	
	15:00	0,411				1		1	1	
	16:00	0,427				1		1	1	
	17:00	0,471		1		1		1		
	18:00	0,618		1		1		1		
	19:00	0,597		1		1		1		
	20:00	0,564		1		1		1		
	21:00	0,552		1		1		1		
	22:00	0,498		1		1		1		
	23:00	0,484		1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,467		1		1		1		
	01:00	0,451		1		1		1		
	02:00	0,440		1				1		
	03:00	0,431		1				1		
	04:00	0,426		1				1		
	05:00	0,430		1				1		
	06:00	0,443		1				1		
	07:00	0,430		1				1		
	08:00	0,475		1				1		
	09:00	0,504		1		1		1		
	10:00	0,483		1		1		1		
	11:00	0,448		1		1		1		
	12:00	0,442		1		1		1		
	13:00	0,465		1		1		1		
	14:00	0,460		1		1		1		
	15:00	0,449		1				1		
	16:00	0,469		1				1		
	17:00	0,509		1				1		
	18:00	0,560		1		1		1		
	19:00	0,554		1		1		1		
	20:00	0,557		1		1		1		
	21:00	0,536		1		1		1		
	22:00	0,479		1		1		1		
	23:00	0,434		1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,419		1		1				
	01:00	0,396		1		1				
	02:00	0,393		1		1				
	03:00	0,389		1		1				
	04:00	0,393		1		1				
	05:00	0,404		1		1				
	06:00	0,422		1		1				
	07:00	0,401		1		1				
	08:00	0,414		1		1				
	09:00	0,407		1				1		
	10:00	0,309		1				1		
	11:00	0,314		1				1		
	12:00	0,455		1				1		
	13:00	0,557		1		1		1		
	14:00	0,563		1		1		1		
	15:00	0,522		1		1		1		
	16:00	0,522		1		1		1		
	17:00	0,583		1		1		1		
	18:00	0,601		1		1		1		
	19:00	0,597		1		1		1		
	20:00	0,579		1		1		1		
	21:00	0,559		1		1		1		
	22:00	0,497		1		1		1		
	23:00	0,493		1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,456		1				1		
	01:00	0,440		1				1		
	02:00	0,433		1				1		
	03:00	0,417		1				1		
	04:00	0,429		1				1		
	05:00	0,438		1				1		
	06:00	0,446		1				1		
	07:00	0,446		1				1		
	08:00	0,463		1				1		
	09:00	0,491		1				1		
	10:00	0,465		1				1		
	11:00	0,468		1				1		
	12:00	0,478		1				1		
	13:00	0,504		1				1		
	14:00	0,505		1				1		
	15:00	0,470		1				1		
	16:00	0,494		1				1		
	17:00	0,538		1		1		1		
	18:00	0,548		1		1		1		
	19:00	0,553		1		1		1		
	20:00	0,544		1		1		1		
	21:00	0,521		1		1		1		
	22:00	0,497		1		1		1		
	23:00	0,469		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,439		1				1		
	01:00	0,427		1				1		
	02:00	0,424		1				1		
	03:00	0,425		1				1		
	04:00	0,412		1				1		
	05:00	0,428		1				1		
	06:00	0,448		1				1		
	07:00	0,435		1				1		
	08:00	0,428		1				1		
	09:00	0,444		1				1		
	10:00	0,431		1				1		
	11:00	0,459		1				1		
	12:00	0,476		1				1		
	13:00	0,496		1				1		
	14:00	0,475		1				1		
	15:00	0,467		1		1		1		
	16:00	0,507		1		1		1		
	17:00	0,561		1		1		1		
	18:00	0,540		1		1		1		
	19:00	0,524		1		1		1		
	20:00	0,545		1		1		1		
	21:00	0,486		1		1		1		
	22:00	0,446		1		1		1		
	23:00	0,414		1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης