

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,394		1				1			
	01:00	0,392		1				1			
	02:00	0,374		1				1			
	03:00	0,379		1				1			
	04:00	0,377		1				1			
	05:00	0,384		1				1			
	06:00	0,416		1				1			
	07:00	0,395		1				1			
	08:00	0,409		1				1			
	09:00	0,426		1				1			
	10:00	0,317				1		1	1		
	11:00	0,317				1		1	1		
	12:00	0,362				1		1	1		
	13:00	0,491		1		1		1			
	14:00	0,520		1		1		1			
	15:00	0,523		1		1		1			
	16:00	0,508		1		1		1			
	17:00	0,534		1		1		1			
	18:00	0,555		1		1		1			
	19:00	0,552		1		1		1			
	20:00	0,537		1		1		1			
	21:00	0,519		1		1		1			
	22:00	0,479		1		1		1			
	23:00	0,452		1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,423		1		1				
	01:00	0,419		1		1				
	02:00	0,401		1		1				
	03:00	0,375		1		1				
	04:00	0,377		1		1				
	05:00	0,387		1		1				
	06:00	0,434		1		1				
	07:00	0,411		1		1				
	08:00	0,453		1		1				
	09:00	0,231		1		1				
	10:00	0,298		1		1				
	11:00	0,198		1		1				
	12:00	0,269		1				1		
	13:00	0,344		1				1		
	14:00	0,335		1				1		
	15:00	0,339		1				1		
	16:00	0,359		1				1		
	17:00	0,423		1				1		
	18:00	0,440		1				1		
	19:00	0,445		1				1		
	20:00	0,443		1				1		
	21:00	0,444		1		1		1		
	22:00	0,481		1		1		1		
	23:00	0,446		1				1		

Στα διαστήματα 09:06-09:30, 10:11-10:18 γενική διακοπή, λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,420		1				1		
	01:00	0,401		1				1		
	02:00	0,401		1				1		
	03:00	0,384		1				1		
	04:00	0,390		1				1		
	05:00	0,399		1				1		
	06:00	0,422		1				1		
	07:00	0,404		1				1		
	08:00	0,427		1				1		
	09:00	0,454		1				1		
	10:00	0,468		1				1		
	11:00	0,516		1				1	1	
	12:00	0,470		1				1	1	
	13:00	0,407		1				1		
	14:00	0,502		1				1	1	
	15:00	0,556		1				1	1	
	16:00	0,572		1				1	1	
	17:00	0,584		1				1	1	
	18:00	0,639		1				1	1	
	19:00	0,627		1				1	1	
	20:00	0,599		1				1	1	
	21:00	0,579		1				1	1	
	22:00	0,536		1				1	1	
	23:00	0,515		1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,477		1					1	
	01:00	0,467		1					1	
	02:00	0,407		1					1	
	03:00	0,387		1					1	
	04:00	0,388		1					1	
	05:00	0,386		1					1	
	06:00	0,394		1					1	
	07:00	0,399		1					1	
	08:00	0,435		1					1	
	09:00	0,450		1					1	
	10:00	0,490		1					1	
	11:00	0,536		1				1	1	
	12:00	0,558		1				1	1	
	13:00	0,557		1				1	1	
	14:00	0,559		1				1	1	
	15:00	0,538		1				1	1	
	16:00	0,544		1				1	1	
	17:00	0,545		1				1	1	
	18:00	0,578		1				1	1	
	19:00	0,572		1				1	1	
	20:00	0,569		1				1	1	
	21:00	0,533		1				1	1	
	22:00	0,497		1				1	1	
	23:00	0,460		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,425		1				1		
	01:00	0,401		1				1		
	02:00	0,385		1				1		
	03:00	0,388		1				1		
	04:00	0,386		1				1		
	05:00	0,388		1				1		
	06:00	0,431		1				1		
	07:00	0,449		1				1		
	08:00	0,506		1				1		
	09:00	0,452				1		1	1	
	10:00	0,377				1		1	1	
	11:00	0,406				1		1	1	
	12:00	0,505				1		1	1	
	13:00	0,338		1		1		1		
	14:00	0,251		1		1				
	15:00	0,392		1		1				
	16:00	0,400		1		1				
	17:00	0,492		1		1				
	18:00	0,559		1		1		1		
	19:00	0,567		1		1		1		
	20:00	0,540		1		1		1		
	21:00	0,516		1		1		1		
	22:00	0,456		1		1				
	23:00	0,394		1		1				

Στα διαστήματα 13:11-13:16, 13:34-13:48, 14:20-14:50 γενική διακοπή, λόγω αυξημένης άεργου ισχύος στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,383		1		1					
	01:00	0,365		1		1					
	02:00	0,329		1		1					
	03:00	0,327		1		1					
	04:00	0,253		1		1					
	05:00	0,143				1		1			
	06:00	0,074									
	07:00	0,234		1		1		1			
	08:00	0,368		1		1		1			
	09:00	0,358		1		1					
	10:00	0,353		1		1					
	11:00	0,405		1		1					
	12:00	0,405		1		1					
	13:00	0,408		1		1					
	14:00	0,443		1		1					
	15:00	0,419		1		1					
	16:00	0,397		1		1		1	1		
	17:00	0,430		1		1		1	1		
	18:00	0,462		1		1		1			
	19:00	0,477		1		1		1			
	20:00	0,469		1		1		1			
	21:00	0,443		1		1		1			
	22:00	0,356		1		1		1	1		
	23:00	0,360				1		1	1		

Στα διαστήματα 04:31-04:43, 04:49-05:03, 05:10-05:50, 06:13-07:23, 15:47-15:56, 22:34-22:39, γενική διακοπή, λόγω αυξημένης άεργου ισχύος στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,348				1		1	1		
	01:00	0,321				1		1	1		
	02:00	0,312				1		1			
	03:00	0,304				1		1			
	04:00	0,302				1		1			
	05:00	0,310				1		1			
	06:00	0,347				1		1			
	07:00	0,339				1		1	1		
	08:00	0,396				1		1	1		
	09:00	0,405				1		1	1		
	10:00	0,393				1		1	1		
	11:00	0,392				1		1	1		
	12:00	0,401				1		1	1		
	13:00	0,398				1		1	1		
	14:00	0,411		1		1					
	15:00	0,456		1		1					
	16:00	0,467		1		1					
	17:00	0,475		1		1					
	18:00	0,509		1		1			1		
	19:00	0,450				1		1	1		
	20:00	0,490				1		1	1	1	
	21:00	0,446				1		1	1	1	
	22:00	0,394				1		1	1	1	
	23:00	0,355				1		1	1		

Στα διαστήματα 19:07-19:17 γενική διακοπή, λόγω αυξημένης άεργου ισχύος στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης