

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,309				1			1	
	01:00	0,283				1			1	
	02:00	0,283				1			1	
	03:00	0,279				1			1	
	04:00	0,273				1			1	
	05:00	0,273				1			1	
	06:00	0,319				1			1	
	07:00	0,335				1			1	
	08:00	0,380				1		1	1	
	09:00	0,362				1		1	1	
	10:00	0,357				1		1	1	
	11:00	0,354				1		1	1	
	12:00	0,343				1		1	1	
	13:00	0,395				1		1	1	
	14:00	0,377				1		1	1	
	15:00	0,382				1		1	1	
	16:00	0,406				1		1	1	
	17:00	0,441				1		1	1	
	18:00	0,495				1		1	1	
	19:00	0,532				1		1	1	
	20:00	0,535				1		1	1	
	21:00	0,493				1		1	1	
	22:00	0,438				1		1	1	
	23:00	0,331				1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,299				1			1	
	01:00	0,288				1			1	
	02:00	0,286				1			1	
	03:00	0,277				1			1	
	04:00	0,280				1			1	
	05:00	0,289				1			1	
	06:00	0,335				1			1	
	07:00	0,336				1			1	
	08:00	0,370				1		1	1	
	09:00	0,366				1		1	1	
	10:00	0,401				1		1	1	
	11:00	0,373				1		1	1	
	12:00	0,348		1		1			1	
	13:00	0,346		1		1			1	
	14:00	0,396		1		1			1	
	15:00	0,450		1		1			1	
	16:00	0,510		1		1			1	
	17:00	0,559		1		1			1	
	18:00	0,606		1		1			1	
	19:00	0,604		1		1			1	
	20:00	0,604		1		1			1	
	21:00	0,563		1		1			1	
	22:00	0,534		1		1			1	
	23:00	0,487		1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,482		1		1			1	
	01:00	0,440		1		1			1	
	02:00	0,414		1		1				
	03:00	0,393		1		1				
	04:00	0,403		1		1				
	05:00	0,409		1					1	
	06:00	0,412		1					1	
	07:00	0,401		1					1	
	08:00	0,435		1					1	
	09:00	0,489		1				1	1	
	10:00	0,516		1				1	1	
	11:00	0,497		1				1	1	
	12:00	0,504		1				1	1	
	13:00	0,475		1				1	1	
	14:00	0,496		1				1	1	
	15:00	0,495		1		1		1		
	16:00	0,530		1		1		1		
	17:00	0,589		1		1		1		
	18:00	0,592		1		1		1		
	19:00	0,604		1		1		1		
	20:00	0,605		1		1		1		
	21:00	0,561		1		1		1		
	22:00	0,520		1		1		1		
	23:00	0,499		1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,465		1		1		1		
	01:00	0,444		1		1		1		
	02:00	0,412		1		1				
	03:00	0,402		1		1				
	04:00	0,393		1		1				
	05:00	0,407		1		1				
	06:00	0,414		1		1				
	07:00	0,393		1		1				
	08:00	0,446		1		1				
	09:00	0,460		1		1				
	10:00	0,519		1		1				
	11:00	0,542		1		1		1		
	12:00	0,539		1		1		1		
	13:00	0,549		1		1		1		
	14:00	0,554		1		1			1	
	15:00	0,556		1		1			1	
	16:00	0,555		1		1			1	
	17:00	0,601		1		1			1	
	18:00	0,629		1		1			1	
	19:00	0,632		1		1			1	
	20:00	0,624		1		1			1	
	21:00	0,610		1		1			1	
	22:00	0,564		1		1			1	
	23:00	0,518		1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,495		1		1			1	
	01:00	0,473		1		1			1	
	02:00	0,446		1		1			1	
	03:00	0,422		1		1				
	04:00	0,410		1		1				
	05:00	0,402		1		1				
	06:00	0,345		1		1				
	07:00	0,353		1		1				
	08:00	0,382		1		1				
	09:00	0,384		1		1				
	10:00	0,408		1		1				
	11:00	0,423		1		1				
	12:00	0,423		1		1				
	13:00	0,394		1		1				
	14:00	0,453		1		1				
	15:00	0,458		1		1				
	16:00	0,502		1		1				
	17:00	0,595		1		1			1	
	18:00	0,600		1		1			1	
	19:00	0,615		1		1			1	
	20:00	0,591		1		1			1	
	21:00	0,486		1		1			1	
	22:00	0,424		1		1			1	
	23:00	0,464		1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,451		1		1			1	
	01:00	0,413		1		1			1	
	02:00	0,400		1		1				
	03:00	0,407		1		1				
	04:00	0,401		1		1				
	05:00	0,412		1		1				
	06:00	0,472		1		1				
	07:00	0,450		1		1				
	08:00	0,523		1		1			1	
	09:00	0,506		1		1			1	
	10:00	0,544		1		1			1	
	11:00	0,562		1		1			1	
	12:00	0,526		1		1			1	
	13:00	0,538		1		1			1	
	14:00	0,552		1		1			1	
	15:00	0,554		1		1			1	
	16:00	0,567		1		1			1	
	17:00	0,623		1		1	1		1	
	18:00	0,654		1		1	1		1	
	19:00	0,734		1		1	1		1	
	20:00	0,657		1		1	1		1	
	21:00	0,641		1		1	1		1	
	22:00	0,595		1		1			1	
	23:00	0,544		1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,486		1		1			1		
	01:00	0,470		1		1			1		
	02:00	0,464		1		1			1		
	03:00	0,444		1					1		
	04:00	0,449		1					1		
	05:00	0,453		1					1		
	06:00	0,518		1					1		
	07:00	0,527		1			1		1		
	08:00	0,566		1			1		1		
	09:00	0,564		1			1		1		
	10:00	0,590		1			1		1		
	11:00	0,617		1			1		1		
	12:00	0,611		1			1		1		
	13:00	0,660		1			1		1		
	14:00	0,686		1		1	1		1		
	15:00	0,703		1		1	1		1		
	16:00	0,659		1			1		1		
	17:00	0,701		1			1		1		
	18:00	0,729		1		1	1		1		
	19:00	0,723		1		1	1		1		
	20:00	0,703		1		1	1		1		
	21:00	0,655		1		1			1		
	22:00	0,571		1		1			1		
	23:00	0,549		1		1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης