

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,435	1			1				
	01:00	0,433	1			1				
	02:00	0,434	1			1				
	03:00	0,434	1			1				
	04:00	0,418	1			1				
	05:00	0,428	1			1				
	06:00	0,465	1			1				
	07:00	0,463	1			1				
	08:00	0,461	1			1			1	
	09:00	0,504	1			1			1	
	10:00	0,500	1			1			1	
	11:00	0,495	1			1			1	
	12:00	0,481	1			1			1	
	13:00	0,484	1			1			1	
	14:00	0,520	1			1			1	
	15:00	0,553	1			1			1	
	16:00	0,564	1			1			1	
	17:00	0,632	1			1			1	
	18:00	0,615	1			1			1	
	19:00	0,611	1			1			1	
	20:00	0,623	1			1			1	
	21:00	0,585	1			1			1	
	22:00	0,489	1			1			1	
	23:00	0,479	1			1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,305				1			1	
	01:00	0,398	1			1				
	02:00	0,413	1			1				
	03:00	0,410	1			1				
	04:00	0,398	1			1				
	05:00	0,409	1			1				
	06:00	0,449	1			1				
	07:00	0,433	1			1				
	08:00	0,457	1			1				
	09:00	0,475	1			1				
	10:00	0,469	1			1				
	11:00	0,376	1			1				
	12:00	0,343	1			1				
	13:00	0,330	1			1				
	14:00	0,336	1			1				
	15:00	0,359	1			1				
	16:00	0,392	1			1				
	17:00	0,437	1			1				
	18:00	0,423	1			1				
	19:00	0,446	1			1				
	20:00	0,429	1			1				
	21:00	0,418	1			1				
	22:00	0,375	1			1				
	23:00	0,351	1			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,321	1			1				
	01:00	0,306	1			1				
	02:00	0,301	1			1				
	03:00	0,298	1			1				
	04:00	0,298	1			1				
	05:00	0,287	1			1				
	06:00	0,293	1			1				
	07:00	0,277	1							
	08:00	0,288	1							
	09:00	0,317	1							
	10:00	0,332	1							
	11:00	0,313	1							
	12:00	0,325	1							
	13:00	0,339	1			1				
	14:00	0,352	1			1				
	15:00	0,352	1			1				
	16:00	0,417	1			1				
	17:00	0,526	1			1			1	
	18:00	0,569	1			1			1	
	19:00	0,606	1			1			1	
	20:00	0,593	1			1			1	
	21:00	0,552	1			1			1	
	22:00	0,499	1			1			1	
	23:00	0,501	1			1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,452	1			1			1	
	01:00	0,433	1			1				
	02:00	0,412	1			1				
	03:00	0,367	1			1				
	04:00	0,357	1			1				
	05:00	0,370	1			1				
	06:00	0,383	1			1				
	07:00	0,378	1			1				
	08:00	0,414	1			1				
	09:00	0,439	1			1				
	10:00	0,481	1			1				
	11:00	0,497	1			1			1	
	12:00	0,505	1			1			1	
	13:00	0,488	1			1			1	
	14:00	0,490	1			1			1	
	15:00	0,494	1			1			1	
	16:00	0,486	1			1			1	
	17:00	0,565	1			1			1	
	18:00	0,583	1			1			1	
	19:00	0,573	1			1			1	
	20:00	0,570	1			1			1	
	21:00	0,540	1			1			1	
	22:00	0,460	1			1			1	
	23:00	0,432	1			1			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,392	1			1				
	01:00	0,385	1			1				
	02:00	0,373	1			1				
	03:00	0,371	1			1				
	04:00	0,371	1			1				
	05:00	0,370	1			1				
	06:00	0,409	1			1				
	07:00	0,383	1			1				
	08:00	0,408	1			1				
	09:00	0,353	1			1				
	10:00	0,353	1			1				
	11:00	0,356	1			1				
	12:00	0,417	1			1				
	13:00	0,476	1			1				
	14:00	0,491	1			1				
	15:00	0,492	1			1				
	16:00	0,473	1			1				
	17:00	0,543	1			1			1	
	18:00	0,552	1			1			1	
	19:00	0,558	1			1			1	
	20:00	0,547	1			1			1	
	21:00	0,512	1			1			1	
	22:00	0,483	1			1			1	
	23:00	0,466	1			1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,440	1						1	
	01:00	0,433	1						1	
	02:00	0,378	1						1	
	03:00	0,373	1						1	
	04:00	0,363	1						1	
	05:00	0,372	1						1	
	06:00	0,429	1						1	
	07:00	0,413	1						1	
	08:00	0,405	1						1	
	09:00	0,468	1						1	
	10:00	0,492	1						1	
	11:00	0,486	1			1				
	12:00	0,446	1			1				
	13:00	0,486	1			1				
	14:00	0,461	1			1				
	15:00	0,457	1			1				
	16:00	0,443	1			1				
	17:00	0,490	1			1				
	18:00	0,541	1			1			1	
	19:00	0,550	1			1			1	
	20:00	0,529	1			1			1	
	21:00	0,502	1			1			1	
	22:00	0,476	1			1			1	
	23:00	0,437	1			1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,411	1						1	
	01:00	0,411	1						1	
	02:00	0,396	1						1	
	03:00	0,391	1						1	
	04:00	0,399	1						1	
	05:00	0,404	1						1	
	06:00	0,410	1			1				
	07:00	0,391	1			1				
	08:00	0,406	1			1				
	09:00	0,406	1			1				
	10:00	0,398	1			1				
	11:00	0,404	1			1				
	12:00	0,393	1			1				
	13:00	0,420	1			1				
	14:00	0,402	1			1				
	15:00	0,399	1			1				
	16:00	0,435	1			1				
	17:00	0,496	1			1				
	18:00	0,495	1			1			1	
	19:00	0,489	1			1			1	
	20:00	0,481	1			1			1	
	21:00	0,445	1			1			1	
	22:00	0,425	1			1			1	
	23:00	0,403	1						1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης