

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,509		1		1			1	
	01:00	0,496		1		1			1	
	02:00	0,474		1		1			1	
	03:00	0,466		1		1			1	
	04:00	0,466				1		1	1	
	05:00	0,468				1		1	1	
	06:00	0,497		1		1			1	
	07:00	0,484		1		1				
	08:00	0,569		1		1			1	
	09:00	0,598		1		1			1	
	10:00	0,586		1		1			1	
	11:00	0,629		1		1			1	
	12:00	0,659		1		1			1	
	13:00	0,681		1		1			1	
	14:00	0,672		1		1			1	
	15:00	0,642		1		1			1	
	16:00	0,660		1		1			1	
	17:00	0,679		1		1			1	
	18:00	0,647		1		1			1	
	19:00	0,666		1		1			1	
	20:00	0,633		1		1			1	
	21:00	0,614		1		1			1	
	22:00	0,539		1		1			1	
	23:00	0,498		1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,464		1		1			1	
	01:00	0,435		1		1			1	
	02:00	0,443		1		1			1	
	03:00	0,419		1		1				
	04:00	0,420		1		1				
	05:00	0,430		1		1				
	06:00	0,472		1		1				
	07:00	0,489		1		1				
	08:00	0,516		1		1				
	09:00	0,577		1		1			1	
	10:00	0,570		1		1			1	
	11:00	0,475		1		1		1		
	12:00	0,452		1		1				
	13:00	0,491		1		1				
	14:00	0,602		1		1			1	
	15:00	0,620		1		1			1	
	16:00	0,610		1		1			1	
	17:00	0,629		1		1			1	
	18:00	0,665		1		1			1	
	19:00	0,664		1		1			1	
	20:00	0,659		1		1			1	
	21:00	0,601		1		1			1	
	22:00	0,543		1		1			1	
	23:00	0,508		1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,458		1		1			1	
	01:00	0,443		1		1			1	
	02:00	0,438		1		1				
	03:00	0,426		1		1				
	04:00	0,419		1		1				
	05:00	0,431		1		1				
	06:00	0,458		1		1				
	07:00	0,437		1		1				
	08:00	0,493		1		1				
	09:00	0,499		1		1				
	10:00	0,500		1		1				
	11:00	0,496		1		1				
	12:00	0,574		1		1			1	
	13:00	0,574		1		1			1	
	14:00	0,584		1		1			1	
	15:00	0,565		1		1			1	
	16:00	0,598		1		1			1	
	17:00	0,628		1		1			1	
	18:00	0,658		1		1			1	
	19:00	0,643		1		1			1	
	20:00	0,638		1		1			1	
	21:00	0,630		1		1			1	
	22:00	0,530		1		1			1	
	23:00	0,494		1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ	Θ	Ε	Τ	Ε	Ρ	Θ	Ε	Τ	Ε	Ρ
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,466		1		1			1	
	01:00	0,415		1		1			1	
	02:00	0,408		1		1				
	03:00	0,390		1		1				
	04:00	0,394		1		1				
	05:00	0,401		1		1				
	06:00	0,415		1		1				
	07:00	0,336		1		1				
	08:00	0,374		1		1				
	09:00	0,404		1		1				
	10:00	0,433		1		1				
	11:00	0,423		1		1				
	12:00	0,403		1					1	
	13:00	0,424		1					1	
	14:00	0,444		1					1	
	15:00	0,436		1					1	
	16:00	0,468		1					1	
	17:00	0,517		1					1	
	18:00	0,534		1					1	
	19:00	0,551		1		1			1	
	20:00	0,528		1		1			1	
	21:00	0,484		1					1	
	22:00	0,388		1					1	
	23:00	0,351		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,323		1					1	
	01:00	0,309		1					1	
	02:00	0,303		1					1	
	03:00	0,295		1					1	
	04:00	0,296		1					1	
	05:00	0,306		1					1	
	06:00	0,337		1					1	
	07:00	0,338		1					1	
	08:00	0,378		1					1	
	09:00	0,396		1					1	
	10:00	0,411		1					1	
	11:00	0,446		1					1	
	12:00	0,436		1					1	
	13:00	0,459		1					1	
	14:00	0,457		1					1	
	15:00	0,464		1					1	
	16:00	0,477		1					1	
	17:00	0,536		1		1			1	
	18:00	0,511		1		1			1	
	19:00	0,474		1					1	
	20:00	0,450		1					1	
	21:00	0,411		1					1	
	22:00	0,374		1					1	
	23:00	0,354		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,316		1					1	
	01:00	0,309		1					1	
	02:00	0,298		1					1	
	03:00	0,292		1					1	
	04:00	0,293		1						
	05:00	0,296		1						
	06:00	0,335		1						
	07:00	0,371		1					1	
	08:00	0,404		1					1	
	09:00	0,478		1					1	
	10:00	0,488		1					1	
	11:00	0,470		1					1	
	12:00	0,442		1					1	
	13:00	0,492		1					1	
	14:00	0,513		1					1	
	15:00	0,518		1					1	
	16:00	0,493		1					1	
	17:00	0,524		1		1			1	
	18:00	0,533		1		1			1	
	19:00	0,548		1		1			1	
	20:00	0,469		1		1			1	
	21:00	0,461		1		1			1	
	22:00	0,389		1					1	
	23:00	0,362		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ ιαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,340		1					1	
	01:00	0,316				1			1	
	02:00	0,310				1			1	
	03:00	0,307				1			1	
	04:00	0,304				1			1	
	05:00	0,307				1			1	
	06:00	0,359				1			1	
	07:00	0,353				1			1	
	08:00	0,364				1			1	
	09:00	0,408		1		1				
	10:00	0,442		1		1				
	11:00	0,416		1		1				
	12:00	0,416		1		1				
	13:00	0,404		1		1				
	14:00	0,425		1		1				
	15:00	0,439		1		1				
	16:00	0,436		1		1				
	17:00	0,481		1		1				
	18:00	0,530		1		1				
	19:00	0,532		1		1			1	
	20:00	0,577		1		1		1		
	21:00	0,579		1		1		1		
	22:00	0,511		1		1		1		
	23:00	0,469		1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης