

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,378	1						1	
	01:00	0,374	1						1	
	02:00	0,379	1						1	
	03:00	0,362	1						1	
	04:00	0,357	1						1	
	05:00	0,372	1					1		
	06:00	0,391	1					1		
	07:00	0,384	1					1		
	08:00	0,432	1					1		
	09:00	0,449	1					1		
	10:00	0,440	1					1		
	11:00	0,440	1					1		
	12:00	0,439	1					1		
	13:00	0,427	1					1		
	14:00	0,401	1					1		
	15:00	0,379	1					1		
	16:00	0,400	1					1		
	17:00	0,443	1					1		
	18:00	0,451	1					1		
	19:00	0,457	1					1		
	20:00	0,453	1					1		
	21:00	0,436	1					1		
	22:00	0,408	1					1		
	23:00	0,385	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400					
Ρ	Θ	Ε	Τ	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025					00:00	0,369	1					1			
					01:00	0,370	1					1			
					02:00	0,363	1					1			
					03:00	0,356	1					1			
					04:00	0,358	1					1			
					05:00	0,357	1					1			
					06:00	0,372	1					1			
					07:00	0,353	1					1			
					08:00	0,360	1					1			
					09:00	0,373	1					1			
					10:00	0,381	1					1			
					11:00	0,420	1					1			
					12:00	0,459	1					1			
					13:00	0,465	1					1			
					14:00	0,392	1					1			
					15:00	0,415	1					1			
					16:00	0,429	1					1			
					17:00	0,513	1					1			
					18:00	0,515	1				1		1		
					19:00	0,496	1				1		1		
					20:00	0,501	1				1		1		
					21:00	0,454	1				1		1		
					22:00	0,408					1		1	1	
					23:00	0,393					1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,375				1		1	1	
	01:00	0,369				1		1	1	
	02:00	0,358				1		1	1	
	03:00	0,359				1		1	1	
	04:00	0,318				1		1	1	
	05:00	0,275				1		1		
	06:00	0,288				1		1		
	07:00	0,309	1					1		
	08:00	0,361	1					1		
	09:00	0,404	1					1		
	10:00	0,395	1					1		
	11:00	0,429	1					1		
	12:00	0,456	1					1		
	13:00	0,501	1			1				
	14:00	0,465	1			1				
	15:00	0,502	1			1			1	
	16:00	0,484	1			1			1	
	17:00	0,539	1			1			1	
	18:00	0,559	1			1			1	
	19:00	0,571	1			1			1	
	20:00	0,562	1			1			1	
	21:00	0,490	1			1				
	22:00	0,427	1			1				
	23:00	0,404	1			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,421	1			1				
	01:00	0,410	1			1				
	02:00	0,370	1			1				
	03:00	0,384	1			1				
	04:00	0,412	1			1				
	05:00	0,407	1			1				
	06:00	0,415	1			1				
	07:00	0,422	1			1				
	08:00	0,423	1			1				
	09:00	0,439	1			1				
	10:00	0,455	1			1				
	11:00	0,435	1			1				
	12:00	0,432	1			1				
	13:00	0,462	1			1				
	14:00	0,465	1			1				
	15:00	0,483	1			1				
	16:00	0,544	1			1			1	
	17:00	0,605	1			1			1	
	18:00	0,613	1			1			1	
	19:00	0,617	1			1			1	
	20:00	0,578	1			1			1	
	21:00	0,504	1			1			1	
	22:00	0,465	1			1				
	23:00	0,450	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,435	1			1				
	01:00	0,420	1			1				
	02:00	0,404	1			1				
	03:00	0,390	1			1				
	04:00	0,394	1			1				
	05:00	0,432	1			1				
	06:00	0,435	1			1				
	07:00	0,442	1	1						
	08:00	0,436	1	1						
	09:00	0,323		1		1				
	10:00	0,313		1		1				
	11:00	0,311		1		1				
	12:00	0,331		1		1				
	13:00	0,348		1		1				
	14:00	0,362		1		1				
	15:00	0,361		1		1				
	16:00	0,377		1		1				
	17:00	0,416		1		1				
	18:00	0,445		1		1				
	19:00	0,434		1		1				
	20:00	0,435		1		1				
	21:00	0,429		1		1				
	22:00	0,372		1		1				
	23:00	0,353		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,337		1		1				
	01:00	0,315		1						
	02:00	0,315		1						
	03:00	0,310		1						
	04:00	0,311		1						
	05:00	0,317		1						
	06:00	0,340		1		1				
	07:00	0,290		1				1		
	08:00	0,368		1				1		
	09:00	0,433		1				1		
	10:00	0,440		1				1		
	11:00	0,428		1				1		
	12:00	0,423		1				1		
	13:00	0,498		1				1		
	14:00	0,527		1		1			1	
	15:00	0,511		1		1			1	
	16:00	0,549		1		1			1	
	17:00	0,505		1		1			1	
	18:00	0,611		1		1			1	
	19:00	0,631		1		1			1	
	20:00	0,604		1		1			1	
	21:00	0,574		1		1			1	
	22:00	0,540		1		1			1	
	23:00	0,518		1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,439		1					1	
	01:00	0,416		1					1	
	02:00	0,412		1					1	
	03:00	0,400		1					1	
	04:00	0,399		1					1	
	05:00	0,418		1					1	
	06:00	0,467		1					1	
	07:00	0,435		1					1	
	08:00	0,436		1				1		
	09:00	0,446		1				1		
	10:00	0,474		1				1		
	11:00	0,499		1				1		
	12:00	0,494		1				1		
	13:00	0,485		1				1		
	14:00	0,484		1				1		
	15:00	0,510		1				1		
	16:00	0,515		1				1		
	17:00	0,525		1				1	1	
	18:00	0,588		1				1	1	
	19:00	0,593		1				1	1	
	20:00	0,586		1				1	1	
	21:00	0,559		1				1	1	
	22:00	0,498		1				1	1	
	23:00	0,471		1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης