

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,402		1					1	
	01:00	0,393		1					1	
	02:00	0,381		1					1	
	03:00	0,372		1					1	
	04:00	0,369		1					1	
	05:00	0,374		1					1	
	06:00	0,397		1					1	
	07:00	0,416		1					1	
	08:00	0,435		1					1	
	09:00	0,438		1					1	
	10:00	0,436		1					1	
	11:00	0,439		1					1	
	12:00	0,448		1					1	
	13:00	0,466		1					1	
	14:00	0,476		1					1	
	15:00	0,486		1				1	1	
	16:00	0,507		1				1	1	
	17:00	0,543		1				1	1	
	18:00	0,563		1				1	1	
	19:00	0,567		1				1	1	
	20:00	0,568		1				1	1	
	21:00	0,541		1				1	1	
	22:00	0,498		1				1	1	
	23:00	0,450		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,423		1					1	
	01:00	0,415		1					1	
	02:00	0,402		1					1	
	03:00	0,392		1					1	
	04:00	0,385		1					1	
	05:00	0,369		1					1	
	06:00	0,383		1					1	
	07:00	0,418		1					1	
	08:00	0,460		1					1	
	09:00	0,468		1					1	
	10:00	0,470		1					1	
	11:00	0,466		1					1	
	12:00	0,465		1					1	
	13:00	0,448		1					1	
	14:00	0,454		1					1	
	15:00	0,470		1					1	
	16:00	0,487		1				1	1	
	17:00	0,518		1				1	1	
	18:00	0,549		1				1	1	
	19:00	0,551		1				1	1	
	20:00	0,547		1				1	1	
	21:00	0,526		1				1	1	
	22:00	0,486		1				1	1	
	23:00	0,441		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,431		1					1	
	01:00	0,417		1					1	
	02:00	0,402		1					1	
	03:00	0,389		1					1	
	04:00	0,381		1					1	
	05:00	0,381		1					1	
	06:00	0,395		1					1	
	07:00	0,416		1					1	
	08:00	0,448		1					1	
	09:00	0,465		1					1	
	10:00	0,462		1					1	
	11:00	0,453		1					1	
	12:00	0,459		1					1	
	13:00	0,462		1					1	
	14:00	0,463		1					1	
	15:00	0,469		1					1	
	16:00	0,485		1				1	1	
	17:00	0,512		1				1	1	
	18:00	0,541		1				1	1	
	19:00	0,549		1				1	1	
	20:00	0,548		1				1	1	
	21:00	0,528		1				1	1	
	22:00	0,487		1				1	1	
	23:00	0,437		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,394		1					1	
	01:00	0,378		1					1	
	02:00	0,366		1					1	
	03:00	0,359		1					1	
	04:00	0,360		1					1	
	05:00	0,373		1					1	
	06:00	0,396		1					1	
	07:00	0,416		1					1	
	08:00	0,427		1					1	
	09:00	0,421		1					1	
	10:00	0,417		1					1	
	11:00	0,411		1					1	
	12:00	0,421		1					1	
	13:00	0,448		1					1	
	14:00	0,464		1					1	
	15:00	0,475		1					1	
	16:00	0,496		1				1	1	
	17:00	0,528		1				1	1	
	18:00	0,555		1				1	1	
	19:00	0,564		1				1	1	
	20:00	0,559		1				1	1	
	21:00	0,535		1				1	1	
	22:00	0,491		1				1	1	
	23:00	0,442		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,402		1					1	
	01:00	0,390		1					1	
	02:00	0,379		1					1	
	03:00	0,370		1					1	
	04:00	0,371		1					1	
	05:00	0,383		1					1	
	06:00	0,406		1					1	
	07:00	0,426		1					1	
	08:00	0,434		1					1	
	09:00	0,431		1					1	
	10:00	0,430		1					1	
	11:00	0,433		1					1	
	12:00	0,443		1					1	
	13:00	0,461		1					1	
	14:00	0,479		1				1	1	
	15:00	0,493		1				1	1	
	16:00	0,516		1				1	1	
	17:00	0,546		1				1	1	
	18:00	0,569		1				1	1	
	19:00	0,579		1				1	1	
	20:00	0,573		1				1	1	
	21:00	0,547		1				1	1	
	22:00	0,503		1				1	1	
	23:00	0,450		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,407		1					1	
	01:00	0,396		1					1	
	02:00	0,386		1					1	
	03:00	0,379		1					1	
	04:00	0,375		1					1	
	05:00	0,386		1					1	
	06:00	0,407		1					1	
	07:00	0,426		1					1	
	08:00	0,436		1					1	
	09:00	0,438		1					1	
	10:00	0,434		1					1	
	11:00	0,436		1					1	
	12:00	0,445		1					1	
	13:00	0,462		1					1	
	14:00	0,474		1					1	
	15:00	0,489		1				1	1	
	16:00	0,514		1				1	1	
	17:00	0,544		1				1	1	
	18:00	0,563		1				1	1	
	19:00	0,571		1				1	1	
	20:00	0,568		1				1	1	
	21:00	0,538		1				1	1	
	22:00	0,493		1				1	1	
	23:00	0,438		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,400		1					1	
	01:00	0,391		1					1	
	02:00	0,378		1					1	
	03:00	0,371		1					1	
	04:00	0,367		1					1	
	05:00	0,375		1					1	
	06:00	0,396		1					1	
	07:00	0,421		1					1	
	08:00	0,438		1					1	
	09:00	0,446		1					1	
	10:00	0,446		1					1	
	11:00	0,443		1					1	
	12:00	0,447		1					1	
	13:00	0,456		1					1	
	14:00	0,468		1					1	
	15:00	0,481		1				1	1	
	16:00	0,503		1				1	1	
	17:00	0,532		1				1	1	
	18:00	0,551		1				1	1	
	19:00	0,561		1				1	1	
	20:00	0,559		1				1	1	
	21:00	0,533		1				1	1	
	22:00	0,490		1				1	1	
	23:00	0,437		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης