

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,358		1					1	
	01:00	0,348		1					1	
	02:00	0,336		1					1	
	03:00	0,322		1					1	
	04:00	0,317		1					1	
	05:00	0,320		1					1	
	06:00	0,352		1					1	
	07:00	0,366		1					1	
	08:00	0,391		1					1	
	09:00	0,375		1					1	
	10:00	0,381		1					1	
	11:00	0,364		1					1	
	12:00	0,371		1					1	
	13:00	0,393		1					1	
	14:00	0,407		1					1	
	15:00	0,423		1					1	
	16:00	0,440		1					1	
	17:00	0,466		1					1	
	18:00	0,489		1				1	1	
	19:00	0,491		1				1	1	
	20:00	0,496		1				1	1	
	21:00	0,476		1					1	
	22:00	0,448		1					1	
	23:00	0,400		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,365		1					1	
	01:00	0,353		1					1	
	02:00	0,343		1					1	
	03:00	0,330		1					1	
	04:00	0,326		1					1	
	05:00	0,330		1					1	
	06:00	0,350		1					1	
	07:00	0,367		1					1	
	08:00	0,389		1					1	
	09:00	0,401		1					1	
	10:00	0,403		1					1	
	11:00	0,412		1					1	
	12:00	0,405		1					1	
	13:00	0,400		1					1	
	14:00	0,431		1					1	
	15:00	0,453		1					1	
	16:00	0,465		1					1	
	17:00	0,483		1				1	1	
	18:00	0,508		1				1	1	
	19:00	0,516		1				1	1	
	20:00	0,514		1				1	1	
	21:00	0,497		1				1	1	
	22:00	0,464		1					1	
	23:00	0,419		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,389		1					1	
	01:00	0,376		1					1	
	02:00	0,353		1					1	
	03:00	0,338		1					1	
	04:00	0,332		1					1	
	05:00	0,333		1					1	
	06:00	0,349		1					1	
	07:00	0,373		1					1	
	08:00	0,402		1					1	
	09:00	0,417		1					1	
	10:00	0,426		1					1	
	11:00	0,434		1					1	
	12:00	0,443		1					1	
	13:00	0,450		1					1	
	14:00	0,456		1					1	
	15:00	0,461		1					1	
	16:00	0,473		1					1	
	17:00	0,489		1				1	1	
	18:00	0,515		1				1	1	
	19:00	0,525		1				1	1	
	20:00	0,526		1				1	1	
	21:00	0,507		1				1	1	
	22:00	0,472		1					1	
	23:00	0,425		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,378		1					1	
	01:00	0,367		1					1	
	02:00	0,354		1					1	
	03:00	0,348		1					1	
	04:00	0,347		1					1	
	05:00	0,356		1					1	
	06:00	0,379		1					1	
	07:00	0,400		1					1	
	08:00	0,406		1					1	
	09:00	0,401		1					1	
	10:00	0,397		1					1	
	11:00	0,395		1					1	
	12:00	0,409		1					1	
	13:00	0,420		1					1	
	14:00	0,439		1					1	
	15:00	0,459		1					1	
	16:00	0,481		1				1	1	
	17:00	0,509		1				1	1	
	18:00	0,539		1				1	1	
	19:00	0,553		1				1	1	
	20:00	0,550		1				1	1	
	21:00	0,527		1				1	1	
	22:00	0,485		1				1	1	
	23:00	0,430		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,378		1					1	
	01:00	0,367		1					1	
	02:00	0,354		1					1	
	03:00	0,349		1					1	
	04:00	0,343		1					1	
	05:00	0,349		1					1	
	06:00	0,374		1					1	
	07:00	0,407		1					1	
	08:00	0,419		1					1	
	09:00	0,420		1					1	
	10:00	0,415		1					1	
	11:00	0,415		1					1	
	12:00	0,422		1					1	
	13:00	0,435		1					1	
	14:00	0,454		1					1	
	15:00	0,468		1					1	
	16:00	0,487		1				1	1	
	17:00	0,513		1				1	1	
	18:00	0,539		1				1	1	
	19:00	0,551		1				1	1	
	20:00	0,538		1				1	1	
	21:00	0,511		1				1	1	
	22:00	0,459		1					1	
	23:00	0,406		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,372		1					1	
	01:00	0,360		1					1	
	02:00	0,350		1					1	
	03:00	0,342		1					1	
	04:00	0,339		1					1	
	05:00	0,346		1					1	
	06:00	0,370		1					1	
	07:00	0,393		1					1	
	08:00	0,416		1					1	
	09:00	0,422		1					1	
	10:00	0,418		1					1	
	11:00	0,414		1					1	
	12:00	0,421		1					1	
	13:00	0,431		1					1	
	14:00	0,446		1					1	
	15:00	0,464		1					1	
	16:00	0,479		1				1	1	
	17:00	0,498		1				1	1	
	18:00	0,522		1				1	1	
	19:00	0,527		1				1	1	
	20:00	0,527		1				1	1	
	21:00	0,499		1				1	1	
	22:00	0,450		1					1	
	23:00	0,396		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,361		1					1	
	01:00	0,347		1					1	
	02:00	0,338		1					1	
	03:00	0,330		1					1	
	04:00	0,325		1					1	
	05:00	0,329		1					1	
	06:00	0,359		1					1	
	07:00	0,385		1					1	
	08:00	0,408		1					1	
	09:00	0,416		1					1	
	10:00	0,414		1					1	
	11:00	0,411		1					1	
	12:00	0,413		1					1	
	13:00	0,427		1					1	
	14:00	0,441		1					1	
	15:00	0,455		1					1	
	16:00	0,469		1					1	
	17:00	0,487		1				1	1	
	18:00	0,508		1				1	1	
	19:00	0,515		1				1	1	
	20:00	0,516		1				1	1	
	21:00	0,492		1				1	1	
	22:00	0,449		1					1	
	23:00	0,396		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης