

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,65	3,25	0,40	1				
	01:00	3,37	2,99	0,38	1				
	02:00	3,16	2,82	0,34	1				
	03:00	3,07	2,77	0,29	1				
	04:00	3,10	2,81	0,29	1				
	05:00	3,23	2,98	0,25	1				
	06:00	3,50	3,29	0,22	1				
	07:00	3,73	3,53	0,20	1				
	08:00	3,69	3,55	0,14	1				
	09:00	3,59	3,45	0,14	1				
	10:00	3,69	3,59	0,10	1				
	11:00	3,82	3,74	0,09	1				
	12:00	3,79	3,70	0,09	1				
	13:00	3,50	3,42	0,08	1				
	14:00	3,45	3,36	0,09	1				
	15:00	3,70	3,57	0,13	1				
	16:00	4,04	3,87	0,17	1				
	17:00	4,72	4,54	0,18	1				1
	18:00	5,06	4,93	0,13	1				1
	19:00	5,09	4,99	0,10	1				1
	20:00	4,93	4,85	0,08	1				1
	21:00	4,68	4,63	0,05	1				1
	22:00	4,41	4,37	0,04	1				1
	23:00	4,06	4,02	0,04	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,57	3,52	0,04	1					
	01:00	3,30	3,25	0,04	1					
	02:00	3,11	3,06	0,05	1					
	03:00	3,02	2,99	0,03	1					
	04:00	3,06	3,03	0,02	1					
	05:00	3,20	3,18	0,03	1					
	06:00	3,48	3,48	0,00	1					
	07:00	3,73	3,73	0,00	1					
	08:00	3,72	3,72	0,00	1					
	09:00	3,62	3,62	0,00	1					
	10:00	3,63	3,63	0,00	1					
	11:00	3,69	3,69	0,00	1					
	12:00	3,65	3,64	0,00	1					
	13:00	3,62	3,62	0,00	1					
	14:00	3,57	3,57	0,00	1					
	15:00	3,78	3,78	0,00	1					
	16:00	4,08	4,08	0,00	1					
	17:00	4,80	4,80	0,00	1				1	
	18:00	5,17	5,17	0,00	1				2	
	19:00	5,22	5,22	0,00	1				2	
	20:00	5,05	5,05	0,00	1				1	
	21:00	4,80	4,80	0,00	1				1	
	22:00	4,48	4,48	0,00	1				1	
	23:00	4,10	4,10	0,00	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,33	3,33	0,00	1					
	01:00	3,12	3,12	0,00	1					
	02:00	2,97	2,96	0,01	1					
	03:00	2,90	2,89	0,01	1					
	04:00	2,92	2,91	0,01	1					
	05:00	3,04	3,03	0,00	1					
	06:00	3,33	3,32	0,01	1					
	07:00	3,60	3,58	0,01	1					
	08:00	3,59	3,57	0,01	1					
	09:00	3,45	3,42	0,04	1					
	10:00	3,34	3,30	0,03	1					
	11:00	3,29	3,25	0,04	1					
	12:00	3,22	3,16	0,05	1					
	13:00	3,22	3,13	0,08	1					
	14:00	3,26	3,16	0,11	1					
	15:00	3,34	3,27	0,06	1					
	16:00	3,65	3,60	0,06	1					
	17:00	4,66	4,59	0,07	1				1	
	18:00	5,07	5,01	0,06	1				1	
	19:00	5,03	4,98	0,05	1				1	
	20:00	4,93	4,86	0,06	1				1	
	21:00	4,60	4,52	0,08	1				1	
	22:00	4,30	4,22	0,07	1				1	
	23:00	3,77	3,69	0,09	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,30	3,12	0,18	1					
	01:00	3,10	2,96	0,14	1					
	02:00	2,94	2,83	0,11	1					
	03:00	2,87	2,75	0,12	1					
	04:00	2,90	2,82	0,08	1					
	05:00	3,03	2,97	0,06	1					
	06:00	3,24	3,18	0,06	1					
	07:00	3,49	3,29	0,20	1					
	08:00	3,59	3,49	0,10	1					
	09:00	3,61	3,58	0,03	1					
	10:00	3,69	3,68	0,01	1					
	11:00	3,74	3,74	0,00	1					
	12:00	3,80	3,80	0,00	1					
	13:00	3,82	3,82	0,00	1					
	14:00	3,78	3,78	0,00	1					
	15:00	3,76	3,76	0,00	1					
	16:00	3,88	3,88	0,00	1					
	17:00	4,77	4,77	0,00	1				1	
	18:00	5,23	5,22	0,01	1				1	
	19:00	5,25	5,25	0,00	1				1	
	20:00	5,11	5,09	0,03	1				1	
	21:00	4,57	4,53	0,04	1				1	
	22:00	4,18	4,15	0,03	1					
	23:00	3,65	3,61	0,05	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,30	3,27	0,03	1					
	01:00	3,10	3,09	0,01	1					
	02:00	2,96	2,96	0,00	1					
	03:00	2,91	2,84	0,07	1					
	04:00	2,94	2,84	0,09	1					
	05:00	3,07	2,97	0,10	1					
	06:00	3,28	3,08	0,20	1					
	07:00	3,52	3,22	0,30	1					
	08:00	3,62	3,36	0,26	1					
	09:00	3,68	3,54	0,13	1					
	10:00	3,66	3,46	0,20	1					
	11:00	3,55	3,16	0,39	1					
	12:00	3,44	2,88	0,56	1					
	13:00	3,38	2,59	0,78	1					
	14:00	3,32	2,47	0,85	1					
	15:00	3,51	3,40	0,11	1					
	16:00	3,75	3,58	0,17	1					
	17:00	4,66	4,49	0,17	1				1	
	18:00	5,08	4,78	0,30	1				1	
	19:00	5,10	4,82	0,28	1				1	
	20:00	4,96	4,72	0,25	1				1	
	21:00	4,48	4,29	0,19	1				1	
	22:00	4,09	3,94	0,16	1					
	23:00	3,58	3,46	0,13	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,38	3,28	0,10	1				
	01:00	3,18	3,13	0,05	1				
	02:00	3,04	2,98	0,05	1				
	03:00	2,99	2,93	0,06	1				
	04:00	3,06	3,00	0,06	1				
	05:00	3,23	3,18	0,06	1				
	06:00	3,50	3,45	0,05	1				
	07:00	3,80	3,74	0,05	1				
	08:00	4,00	3,96	0,04	1				
	09:00	3,87	3,84	0,04	1				
	10:00	3,71	3,68	0,03	1				
	11:00	3,61	3,60	0,01	1				
	12:00	3,55	3,53	0,03	1				
	13:00	3,55	3,53	0,03	1				
	14:00	3,60	3,58	0,02	1				
	15:00	3,75	3,74	0,01	1				
	16:00	4,02	4,01	0,01	1				
	17:00	4,74	4,74	0,00	1				1
	18:00	5,03	5,03	0,00	1				1
	19:00	4,97	4,97	0,00	1				1
	20:00	4,78	4,78	0,00	1				1
	21:00	4,36	4,36	0,00	1				1
	22:00	4,01	4,01	0,00	1				
	23:00	3,60	3,60	0,00	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,33	5,33	1,80	0,85	1,10	
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,36	3,36	0,00	1					
	01:00	3,16	3,16	0,00	1					
	02:00	3,02	3,02	0,00	1					
	03:00	2,97	2,97	0,00	1					
	04:00	3,02	3,02	0,00	1					
	05:00	3,18	3,18	0,00	1					
	06:00	3,46	3,46	0,00	1					
	07:00	3,74	3,74	0,00	1					
	08:00	3,97	3,97	0,00	1					
	09:00	3,90	3,90	0,00	1					
	10:00	3,73	3,72	0,01	1					
	11:00	3,58	3,55	0,02	1					
	12:00	3,50	3,47	0,03	1					
	13:00	3,49	3,44	0,05	1					
	14:00	3,55	3,50	0,05	1					
	15:00	3,71	3,67	0,04	1					
	16:00	4,02	3,98	0,03	1					
	17:00	4,77	4,76	0,00	1				1	
	18:00	5,10	5,10	0,00	1				1	
	19:00	5,06	5,06	0,00	1				1	
	20:00	4,87	4,87	0,00	1				1	
	21:00	4,51	4,50	0,00	1				1	
	22:00	4,15	4,14	0,00	1					
	23:00	3,78	3,78	0,00	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,18	2,95	0,23	1					
	01:00	2,99	2,70	0,28	1					
	02:00	2,86	2,57	0,29	1					
	03:00	2,82	2,57	0,25	1					
	04:00	2,85	2,57	0,28	1					
	05:00	2,98	2,69	0,29	1					
	06:00	3,19	2,95	0,24	1					
	07:00	3,39	3,10	0,29	1					
	08:00	3,48	3,19	0,30	1					
	09:00	3,55	3,31	0,23	1					
	10:00	3,55	3,31	0,24	1					
	11:00	3,50	3,28	0,22	1					
	12:00	3,37	3,17	0,20	1					
	13:00	3,32	3,15	0,17	1					
	14:00	3,28	3,15	0,14	1					
	15:00	3,34	3,24	0,10	1					
	16:00	3,64	3,57	0,08	1					
	17:00	4,33	4,26	0,07	1				1	
	18:00	4,85	4,78	0,07	1				1	
	19:00	5,04	4,97	0,06	1				1	
	20:00	5,01	4,94	0,07	1				1	
	21:00	4,71	4,65	0,06	1				1	
	22:00	4,13	4,06	0,07	1				1	
	23:00	3,59	3,52	0,07	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,44	3,39	0,04	1					
	01:00	3,22	3,15	0,06	1					
	02:00	3,10	3,01	0,10	1					
	03:00	3,01	2,91	0,10	1					
	04:00	3,05	2,96	0,09	1					
	05:00	3,16	3,09	0,07	1					
	06:00	3,50	3,45	0,05	1					
	07:00	3,76	3,74	0,02	1					
	08:00	3,90	3,90	0,01	1					
	09:00	3,98	3,98	0,00	1					
	10:00	4,00	4,00	0,00	1					
	11:00	3,99	3,99	0,00	1					
	12:00	4,04	4,04	0,00	1					
	13:00	4,22	4,22	0,00	1				1	
	14:00	4,35	4,35	0,00	1				1	
	15:00	4,27	4,27	0,00	1				1	
	16:00	4,41	4,41	0,00	1				1	
	17:00	5,24	5,23	0,02	1				2	
	18:00	5,58	5,56	0,02	1				2	
	19:00	5,54	5,51	0,03	1				2	
	20:00	5,39	5,39	0,00	1				2	
	21:00	5,14	5,14	0,00	1				2	
	22:00	4,54	4,53	0,01	1				1	
	23:00	4,04	4,00	0,04	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,28	3,19	0,09	1					
	01:00	3,07	2,97	0,11	1					
	02:00	2,94	2,81	0,13	1					
	03:00	2,87	2,72	0,15	1					
	04:00	2,93	2,72	0,21	1					
	05:00	3,06	2,83	0,24	1					
	06:00	3,33	3,07	0,26	1					
	07:00	3,60	3,36	0,24	1					
	08:00	3,68	3,43	0,25	1					
	09:00	3,65	3,42	0,23	1					
	10:00	3,56	3,36	0,20	1					
	11:00	3,46	3,25	0,21	1					
	12:00	3,43	3,25	0,18	1					
	13:00	3,47	3,26	0,20	1					
	14:00	3,55	3,38	0,18	1					
	15:00	3,62	3,45	0,17	1					
	16:00	3,85	3,71	0,14	1					
	17:00	4,83	4,70	0,13	1				1	
	18:00	5,38	5,29	0,08	1				2	
	19:00	5,41	5,35	0,06	1				2	
	20:00	5,27	5,22	0,05	1				2	
	21:00	5,03	5,00	0,03	1				1	
	22:00	4,36	4,34	0,02	1				1	
	23:00	3,77	3,76	0,01	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,31	3,29	0,02	1					
	01:00	3,13	3,11	0,02	1					
	02:00	3,01	3,00	0,01	1					
	03:00	2,97	2,97	0,00	1					
	04:00	2,99	2,99	0,00	1					
	05:00	3,12	3,12	0,00	1					
	06:00	3,38	3,38	0,00	1					
	07:00	3,62	3,62	0,00	1					
	08:00	3,61	3,61	0,00	1					
	09:00	3,52	3,52	0,00	1					
	10:00	3,50	3,50	0,00	1					
	11:00	3,52	3,49	0,03	1					
	12:00	3,57	3,53	0,04	1					
	13:00	3,57	3,52	0,05	1					
	14:00	3,62	3,56	0,06	1					
	15:00	3,77	3,70	0,08	1					
	16:00	4,01	3,93	0,08	1					
	17:00	4,67	4,61	0,07	1				1	
	18:00	5,23	5,14	0,09	1				2	
	19:00	5,33	5,24	0,09	1				2	
	20:00	5,23	5,15	0,07	1				2	
	21:00	4,93	4,84	0,09	1				1	
	22:00	4,33	4,17	0,16	1				1	
	23:00	3,72	3,52	0,20	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,35	3,14	0,20	1				
	01:00	3,15	2,95	0,19	1				
	02:00	3,03	2,84	0,18	1				
	03:00	2,98	2,80	0,18	1				
	04:00	3,02	2,83	0,18	1				
	05:00	3,15	2,95	0,20	1				
	06:00	3,39	3,17	0,22	1				
	07:00	3,63	3,42	0,21	1				
	08:00	3,71	3,54	0,18	1				
	09:00	3,68	3,48	0,20	1				
	10:00	3,69	3,45	0,24	1				
	11:00	3,63	3,35	0,27	1				
	12:00	3,60	3,35	0,25	1				
	13:00	3,60	3,38	0,23	1				
	14:00	3,62	3,38	0,23	1				
	15:00	3,69	3,26	0,42	1				
	16:00	4,10	3,41	0,69	1				
	17:00	4,52	4,02	0,50	1				
	18:00	4,97	4,69	0,28	1				1
	19:00	5,06	4,73	0,33	1				1
	20:00	4,96	4,56	0,40	1				1
	21:00	4,69	4,21	0,47	1				1
	22:00	4,14	3,56	0,58	1				
	23:00	3,58	2,96	0,62	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,33	2,69	0,63	1				
	01:00	3,13	2,59	0,54	1				
	02:00	3,02	2,55	0,47	1				
	03:00	2,98	2,57	0,41	1				
	04:00	3,02	2,66	0,36	1				
	05:00	3,15	2,82	0,33	1				
	06:00	3,37	3,13	0,24	1				
	07:00	3,63	3,46	0,17	1				
	08:00	3,80	3,66	0,14	1				
	09:00	3,76	3,65	0,11	1				
	10:00	3,71	3,61	0,10	1				
	11:00	3,66	3,57	0,09	1				
	12:00	3,62	3,50	0,12	1				
	13:00	3,60	3,52	0,08	1				
	14:00	3,61	3,54	0,07	1				
	15:00	3,70	3,65	0,05	1				
	16:00	3,91	3,88	0,04	1				
	17:00	4,46	4,46	0,00	1				1
	18:00	4,96	4,96	0,00	1				1
	19:00	5,04	5,04	0,00	1				1
	20:00	4,93	4,93	0,00	1				1
	21:00	4,66	4,66	0,00	1				1
	22:00	4,17	4,17	0,00	1				
	23:00	3,66	3,66	0,00	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,19	2,82	0,37	1				
	01:00	2,97	2,59	0,38	1				
	02:00	2,85	2,46	0,40	1				
	03:00	2,80	2,37	0,43	1				
	04:00	2,86	2,41	0,45	1				
	05:00	3,00	2,55	0,45	1				
	06:00	3,24	2,82	0,42	1				
	07:00	3,47	3,08	0,39	1				
	08:00	3,55	3,20	0,35	1				
	09:00	3,52	3,16	0,36	1				
	10:00	3,49	3,14	0,35	1				
	11:00	3,43	3,06	0,36	1				
	12:00	3,44	3,06	0,38	1				
	13:00	3,45	3,14	0,31	1				
	14:00	3,45	3,19	0,26	1				
	15:00	3,52	3,30	0,22	1				
	16:00	3,83	3,64	0,18	1				
	17:00	4,35	4,17	0,17	1				1
	18:00	4,94	4,78	0,16	1				1
	19:00	5,16	5,02	0,14	1				1
	20:00	4,78	4,64	0,14	1				1
	21:00	4,50	4,34	0,16	1				1
	22:00	4,13	3,95	0,17	1				
	23:00	3,57	3,41	0,16	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,28	3,23	0,06	1					
	01:00	3,11	3,07	0,04	1					
	02:00	2,99	2,96	0,03	1					
	03:00	2,94	2,93	0,01	1					
	04:00	2,97	2,97	0,00	1					
	05:00	3,13	3,13	0,00	1					
	06:00	3,41	3,41	0,00	1					
	07:00	3,67	3,66	0,00	1					
	08:00	3,78	3,78	0,00	1					
	09:00	3,85	3,85	0,00	1					
	10:00	3,74	3,73	0,00	1					
	11:00	3,78	3,77	0,01	1					
	12:00	3,92	3,91	0,01	1					
	13:00	4,07	4,06	0,01	1					
	14:00	3,97	3,96	0,01	1					
	15:00	4,01	3,99	0,02	1					
	16:00	4,24	4,23	0,01	1					
	17:00	4,88	4,86	0,02	1				1	
	18:00	5,39	5,31	0,08	1				2	
	19:00	5,31	5,16	0,15	1				2	
	20:00	5,26	5,13	0,14	1				2	
	21:00	4,97	4,83	0,14	1				1	
	22:00	4,32	4,20	0,12	1					
	23:00	3,65	3,52	0,13	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,26	3,26	0,00	1				
	01:00	3,06	3,02	0,04	1				
	02:00	2,92	2,83	0,10	1				
	03:00	2,86	2,77	0,09	1				
	04:00	2,94	2,87	0,06	1				
	05:00	3,06	3,03	0,03	1				
	06:00	3,36	3,36	0,00	1				
	07:00	3,62	3,62	0,00	1				
	08:00	3,54	3,49	0,05	1				
	09:00	3,41	3,38	0,03	1				
	10:00	3,39	3,39	0,00	1				
	11:00	3,34	3,34	0,00	1				
	12:00	3,34	3,34	0,01	1				
	13:00	3,28	3,26	0,02	1				
	14:00	3,25	3,21	0,04	1				
	15:00	3,47	3,29	0,18	1				
	16:00	3,79	3,45	0,34	1				
	17:00	4,63	4,23	0,40	1				1
	18:00	5,48	5,02	0,47	1				1
	19:00	5,46	4,82	0,64	1				1
	20:00	5,30	4,61	0,69	1				1
	21:00	4,73	3,90	0,83	1				
	22:00	4,05	3,18	0,88	1				
	23:00	3,64	2,74	0,90	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,29	2,54	0,75	1				
	01:00	3,08	2,32	0,76	1				
	02:00	2,96	2,15	0,81	1				
	03:00	2,89	2,13	0,76	1				
	04:00	2,93	2,13	0,80	1				
	05:00	3,06	2,13	0,93	1				
	06:00	3,30	2,42	0,88	1				
	07:00	3,56	2,75	0,81	1				
	08:00	3,57	2,90	0,68	1				
	09:00	3,48	2,90	0,58	1				
	10:00	3,36	2,82	0,54	1				
	11:00	3,23	2,62	0,61	1				
	12:00	3,23	2,61	0,63	1				
	13:00	3,22	2,51	0,71	1				
	14:00	3,23	2,62	0,61	1				
	15:00	3,30	2,73	0,57	1				
	16:00	3,63	3,09	0,54	1				
	17:00	4,71	4,14	0,58	1				1
	18:00	5,45	4,94	0,51	1				1
	19:00	5,40	4,90	0,51	1				1
	20:00	5,27	4,65	0,62	1				1
	21:00	4,93	4,28	0,65	1				1
	22:00	4,26	3,69	0,57	1				
	23:00	3,60	3,00	0,61	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,27	2,47	0,80	1				
	01:00	3,05	2,52	0,52	1				
	02:00	2,95	2,77	0,18	1				
	03:00	2,88	2,82	0,06	1				
	04:00	2,89	2,86	0,03	1				
	05:00	3,03	2,95	0,07	1				
	06:00	3,28	3,07	0,21	1				
	07:00	3,52	3,31	0,21	1				
	08:00	3,48	3,30	0,18	1				
	09:00	3,33	3,10	0,23	1				
	10:00	3,18	2,76	0,42	1				
	11:00	3,16	2,62	0,53	1				
	12:00	3,07	2,24	0,83	1				
	13:00	3,09	2,19	0,90	1				
	14:00	3,10	2,17	0,93	1				
	15:00	3,23	2,28	0,95	1				
	16:00	3,52	2,57	0,95	1				
	17:00	4,38	3,43	0,95	1				
	18:00	5,49	4,54	0,95	1				1
	19:00	5,54	4,59	0,95	1				1
	20:00	5,29	4,34	0,95	1				1
	21:00	4,79	3,84	0,95	1				
	22:00	4,20	3,29	0,92	1				
	23:00	3,50	2,63	0,86	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,29	2,46	0,83	1				
	01:00	3,06	2,25	0,81	1				
	02:00	2,92	2,13	0,79	1				
	03:00	2,85	2,13	0,72	1				
	04:00	2,88	2,15	0,73	1				
	05:00	3,00	2,46	0,54	1				
	06:00	3,21	2,52	0,69	1				
	07:00	3,45	2,71	0,74	1				
	08:00	3,43	2,83	0,59	1				
	09:00	3,31	2,92	0,39	1				
	10:00	3,19	2,49	0,70	1				
	11:00	3,12	2,33	0,79	1				
	12:00	3,05	2,17	0,88	1				
	13:00	3,04	2,13	0,91	1				
	14:00	2,99	2,13	0,86	1				
	15:00	3,25	2,93	0,31	1				
	16:00	3,49	3,31	0,18	1				
	17:00	4,27	4,11	0,16	1				1
	18:00	5,29	5,14	0,14	1				2
	19:00	5,34	5,10	0,24	1				2
	20:00	5,11	4,91	0,20	1				2
	21:00	4,64	4,46	0,18	1				1
	22:00	4,09	3,91	0,18	1				
	23:00	3,45	3,26	0,19	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,24	3,11	0,13	1				
	01:00	3,03	2,87	0,16	1				
	02:00	2,90	2,71	0,20	1				
	03:00	2,85	2,63	0,23	1				
	04:00	2,90	2,69	0,21	1				
	05:00	3,04	2,84	0,20	1				
	06:00	3,26	3,09	0,18	1				
	07:00	3,52	3,37	0,15	1				
	08:00	3,65	3,47	0,17	1				
	09:00	3,54	3,32	0,22	1				
	10:00	3,41	3,21	0,20	1				
	11:00	3,30	3,13	0,17	1				
	12:00	3,21	3,06	0,15	1				
	13:00	3,18	3,02	0,15	1				
	14:00	3,18	3,04	0,14	1				
	15:00	3,34	3,23	0,11	1				
	16:00	3,61	3,53	0,07	1				
	17:00	4,32	4,27	0,05	1				1
	18:00	5,22	5,18	0,04	1				2
	19:00	5,27	5,27	0,00	1				2
	20:00	5,05	5,05	0,00	1				1
	21:00	4,64	4,64	0,00	1				1
	22:00	4,19	4,19	0,00	1				
	23:00	3,65	3,65	0,00	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,12	3,10	0,03		1				
	01:00	2,93	2,91	0,02		1				
	02:00	2,81	2,79	0,02		1				
	03:00	2,76	2,76	0,00		1				
	04:00	2,81	2,81	0,00		1				
	05:00	2,97	2,97	0,00		1				
	06:00	3,16	3,16	0,00		1				
	07:00	3,39	3,39	0,00		1				
	08:00	3,46	3,45	0,01		1				
	09:00	3,46	3,46	0,00		1				
	10:00	3,48	3,47	0,01		1				
	11:00	3,53	3,44	0,09		1				
	12:00	3,54	3,39	0,15		1				
	13:00	3,47	3,27	0,20		1				
	14:00	3,53	3,28	0,25		1				
	15:00	3,62	3,39	0,22		1				
	16:00	3,76	3,65	0,12		1				
	17:00	4,22	4,12	0,10		1			1	
	18:00	4,78	4,76	0,02		1			1	
	19:00	4,94	4,94	0,00		1			1	
	20:00	4,89	4,89	0,00		1			1	
	21:00	4,42	4,37	0,04		1			1	
	22:00	3,98	3,86	0,12		1				
	23:00	3,57	3,37	0,20		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,26	2,98	0,28		1			
	01:00	3,07	2,77	0,30		1			
	02:00	2,94	2,47	0,47		1			
	03:00	2,88	2,42	0,46		1			
	04:00	2,94	2,45	0,49		1			
	05:00	3,07	2,52	0,55		1			
	06:00	3,33	2,78	0,55		1			
	07:00	3,57	3,04	0,53		1			
	08:00	3,63	3,23	0,40		1			
	09:00	3,59	3,25	0,34		1			
	10:00	3,64	3,28	0,36		1			
	11:00	3,64	3,27	0,37		1			
	12:00	3,56	3,21	0,35		1			
	13:00	3,55	3,27	0,27		1			
	14:00	3,62	3,31	0,31		1			
	15:00	3,81	3,48	0,33		1			
	16:00	4,04	3,54	0,50		1			
	17:00	4,52	4,16	0,35		1			
	18:00	5,00	4,60	0,40		1			1
	19:00	5,10	4,58	0,52		1			1
	20:00	5,25	4,71	0,55		1			1
	21:00	4,97	4,31	0,66		1			1
	22:00	4,36	3,51	0,85		1			
	23:00	3,65	2,74	0,91		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,49	2,80	0,68		1				
	01:00	3,27	2,85	0,43		1				
	02:00	3,13	2,87	0,27		1				
	03:00	3,07	2,83	0,24		1				
	04:00	3,10	2,88	0,22		1				
	05:00	3,22	3,06	0,16		1				
	06:00	3,47	3,29	0,18		1				
	07:00	3,87	3,74	0,13		1				
	08:00	4,08	4,04	0,04		1				
	09:00	4,20	4,20	0,00		1				
	10:00	4,07	4,05	0,02		1				
	11:00	4,09	4,07	0,03		1				
	12:00	4,24	4,21	0,03		1			1	
	13:00	4,24	4,22	0,03		1			1	
	14:00	4,49	4,46	0,03		1			1	
	15:00	4,45	4,42	0,03		1			1	
	16:00	4,60	4,60	0,00		1			1	
	17:00	5,10	5,10	0,00		1			2	
	18:00	5,79	5,79	0,00		1			2	
	19:00	5,83	5,83	0,00		1			2	
	20:00	5,68	5,68	0,00		1			2	
	21:00	5,43	5,43	0,00		1			2	
	22:00	4,67	4,65	0,02		1			1	
	23:00	3,94	3,91	0,04			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,23	3,09	0,15		1			
	01:00	3,03	2,88	0,15		1			
	02:00	2,90	2,81	0,09		1			
	03:00	2,85	2,81	0,04		1			
	04:00	2,88	2,87	0,01		1			
	05:00	3,00	3,00	0,00		1			
	06:00	3,27	3,27	0,00		1			
	07:00	3,53	3,53	0,00		1			
	08:00	3,47	3,47	0,00		1			
	09:00	3,38	3,38	0,00		1			
	10:00	3,39	3,39	0,00		1			
	11:00	3,45	3,45	0,00		1			
	12:00	3,43	3,43	0,00		1			
	13:00	3,33	3,33	0,00		1			
	14:00	3,28	3,27	0,00		1			
	15:00	3,35	3,34	0,01		1			
	16:00	3,67	3,66	0,01		1			
	17:00	4,53	4,52	0,01		1			1
	18:00	5,43	5,42	0,01		1			2
	19:00	5,49	5,47	0,01		1			2
	20:00	5,42	5,38	0,04		1			2
	21:00	4,87	4,86	0,01		1			1
	22:00	4,00	3,99	0,01		1			
	23:00	3,61	3,60	0,01		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,32	3,30	0,03	1					
	01:00	3,12	3,09	0,03	1					
	02:00	3,01	3,00	0,01	1					
	03:00	2,95	2,94	0,01	1					
	04:00	2,99	2,99	0,00	1					
	05:00	3,13	3,12	0,01	1					
	06:00	3,37	3,36	0,01	1					
	07:00	3,63	3,63	0,00	1					
	08:00	3,68	3,68	0,00	1					
	09:00	3,66	3,66	0,00	1					
	10:00	3,62	3,62	0,00	1					
	11:00	3,52	3,52	0,00	1					
	12:00	3,73	3,73	0,00	1					
	13:00	3,75	3,75	0,00	1					
	14:00	3,68	3,67	0,01	1					
	15:00	3,74	3,68	0,06	1					
	16:00	3,81	3,70	0,11	1					
	17:00	4,48	4,28	0,21	1				1	
	18:00	5,31	5,05	0,26	1				2	
	19:00	5,33	5,11	0,23	1				2	
	20:00	5,17	4,87	0,30	1				2	
	21:00	4,83	4,65	0,18	1				1	
	22:00	4,24	4,09	0,15	1					
	23:00	3,61	3,45	0,16	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,34	3,15	0,19	1					
	01:00	3,13	2,24	0,89	1					
	02:00	3,00	2,13	0,87	1					
	03:00	2,94	2,13	0,81	1					
	04:00	2,98	2,13	0,85	1					
	05:00	3,11	2,39	0,72	1					
	06:00	3,35	2,74	0,61	1					
	07:00	3,58	2,90	0,68	1					
	08:00	3,58	3,05	0,53	1					
	09:00	3,50	3,20	0,30	1					
	10:00	3,47	3,30	0,17	1					
	11:00	3,43	3,23	0,20	1					
	12:00	3,44	2,92	0,52	1					
	13:00	3,37	2,53	0,84	1					
	14:00	3,34	2,42	0,91	1					
	15:00	3,49	3,46	0,03	1					
	16:00	3,63	3,60	0,03	1					
	17:00	4,30	4,27	0,03	1				1	
	18:00	5,12	5,12	0,01	1				2	
	19:00	5,18	5,17	0,00	1				2	
	20:00	5,03	5,03	0,00	1				2	
	21:00	4,72	4,72	0,00	1				2	
	22:00	4,19	4,19	0,00	1				1	
	23:00	3,62	3,62	0,00	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,31	3,30	0,00	1					
	01:00	3,11	3,09	0,03	1					
	02:00	2,99	2,94	0,05	1					
	03:00	2,93	2,71	0,22	1					
	04:00	2,98	2,73	0,25	1					
	05:00	3,12	2,81	0,31	1					
	06:00	3,35	3,00	0,35	1					
	07:00	3,64	3,46	0,18	1					
	08:00	3,77	3,58	0,19	1					
	09:00	3,68	3,50	0,18	1					
	10:00	3,59	3,39	0,20	1					
	11:00	3,50	3,25	0,24	1					
	12:00	3,43	3,17	0,25	1					
	13:00	3,40	3,12	0,27	1					
	14:00	3,44	3,16	0,29	1					
	15:00	3,59	3,31	0,28	1					
	16:00	3,81	3,55	0,26	1					
	17:00	4,44	4,24	0,21	1				1	
	18:00	5,21	5,08	0,13	1				2	
	19:00	5,27	5,17	0,09	1				2	
	20:00	5,11	5,03	0,08	1				2	
	21:00	4,81	4,75	0,06	1				2	
	22:00	4,36	4,32	0,04	1				1	
	23:00	3,87	3,84	0,03	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	2,95	2,88	0,08		1			
	01:00	2,77	2,69	0,07		1			
	02:00	2,68	2,62	0,06		1			
	03:00	2,66	2,58	0,08		1			
	04:00	2,75	2,66	0,09		1			
	05:00	2,98	2,93	0,05		1			
	06:00	3,22	3,19	0,03		1			
	07:00	3,39	3,39	0,00		1			
	08:00	3,25	3,25	0,00		1			
	09:00	3,11	3,11	0,00		1			
	10:00	3,01	3,01	0,00		1			
	11:00	2,83	2,83	0,00		1			
	12:00	2,88	2,88	0,00		1			
	13:00	2,92	2,91	0,01		1			
	14:00	3,13	3,13	0,00		1			
	15:00	3,28	3,28	0,00		1			
	16:00	3,58	3,58	0,00		1			
	17:00	4,16	4,16	0,00		1			1
	18:00	4,67	4,67	0,00		1			1
	19:00	4,70	4,70	0,00		1			1
	20:00	4,61	4,61	0,00		1			1
	21:00	4,33	4,33	0,00		1			1
	22:00	3,94	3,94	0,00		1			
	23:00	3,53	3,53	0,00		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,22	3,21	0,01		1			
	01:00	3,03	3,00	0,03		1			
	02:00	2,90	2,89	0,01		1			
	03:00	2,87	2,84	0,03		1			
	04:00	2,92	2,89	0,03		1			
	05:00	3,08	3,05	0,03		1			
	06:00	3,37	3,33	0,04		1			
	07:00	3,60	3,55	0,05		1			
	08:00	3,63	3,56	0,07		1			
	09:00	3,66	3,58	0,08		1			
	10:00	3,69	3,56	0,12		1			
	11:00	3,66	3,51	0,16		1			
	12:00	3,59	3,41	0,18		1			
	13:00	3,55	3,35	0,20		1			
	14:00	3,53	3,32	0,21		1			
	15:00	3,55	3,33	0,22		1			
	16:00	3,77	3,54	0,23		1			
	17:00	4,46	4,17	0,29		1			1
	18:00	5,31	4,94	0,37		1			1
	19:00	5,34	4,91	0,43		1			1
	20:00	5,24	4,72	0,52		1			1
	21:00	4,89	4,24	0,65		1			1
	22:00	4,18	3,49	0,69		1			
	23:00	3,60	2,89	0,70		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,22	2,85	0,37		1			
	01:00	3,02	2,62	0,39		1			
	02:00	2,90	2,46	0,44		1			
	03:00	2,87	2,51	0,36		1			
	04:00	2,90	2,56	0,33		1			
	05:00	3,02	2,57	0,45		1			
	06:00	3,31	2,74	0,57		1			
	07:00	3,55	2,80	0,75		1			
	08:00	3,65	2,93	0,72		1			
	09:00	3,69	2,86	0,83		1			
	10:00	3,63	2,78	0,85		1			
	11:00	3,57	2,67	0,90		1			
	12:00	3,62	2,74	0,89		1			
	13:00	3,70	2,97	0,72		1			
	14:00	3,66	3,14	0,52		1			
	15:00	3,68	3,23	0,45		1			
	16:00	3,72	3,41	0,31		1			
	17:00	4,30	4,06	0,24		1			
	18:00	5,23	5,08	0,15		1			1
	19:00	5,29	5,19	0,10		1			2
	20:00	5,28	5,18	0,09		1			2
	21:00	4,94	4,90	0,03		1			1
	22:00	4,24	4,11	0,13		1			
	23:00	3,56	3,21	0,35		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,25	2,66	0,58		1			
	01:00	3,04	2,54	0,50		1			
	02:00	2,92	2,43	0,49		1			
	03:00	2,87	2,39	0,48		1			
	04:00	2,91	2,45	0,45		1			
	05:00	3,04	2,28	0,75		1			
	06:00	3,26	2,46	0,80		1			
	07:00	3,50	2,71	0,79		1			
	08:00	3,65	2,93	0,72		1			
	09:00	3,79	3,01	0,78		1			
	10:00	3,69	2,83	0,86		1			
	11:00	3,53	2,65	0,89		1			
	12:00	3,38	2,56	0,82		1			
	13:00	3,15	2,38	0,77		1			
	14:00	3,19	2,42	0,77		1			
	15:00	3,32	2,54	0,78		1			
	16:00	3,53	2,65	0,88		1			
	17:00	4,14	3,32	0,82		1			
	18:00	4,91	4,20	0,71		1			1
	19:00	5,02	4,34	0,68		1			1
	20:00	5,06	4,54	0,51		1			1
	21:00	4,84	4,37	0,47		1			1
	22:00	4,26	3,85	0,41		1			
	23:00	3,59	3,12	0,46		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,47	2,66	0,82		1			
	01:00	3,23	2,45	0,78		1			
	02:00	3,07	2,34	0,74		1			
	03:00	2,99	2,29	0,70		1			
	04:00	3,01	2,29	0,71		1			
	05:00	3,12	2,42	0,70		1			
	06:00	3,47	2,82	0,65		1			
	07:00	3,64	3,07	0,58		1			
	08:00	3,58	3,11	0,47		1			
	09:00	3,46	3,00	0,46		1			
	10:00	3,30	2,81	0,49		1			
	11:00	3,20	2,71	0,49		1			
	12:00	3,18	2,65	0,53		1			
	13:00	3,05	2,52	0,53		1			
	14:00	3,31	2,78	0,53		1			
	15:00	3,51	2,97	0,54		1			
	16:00	3,71	3,16	0,55		1			
	17:00	4,24	3,73	0,51		1			
	18:00	4,67	4,25	0,42		1			1
	19:00	4,93	4,57	0,36		1			1
	20:00	5,01	4,72	0,30		1			1
	21:00	4,83	4,62	0,21		1			1
	22:00	4,42	4,24	0,18		1			1
	23:00	3,85	3,72	0,13		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,63	3,53	0,11		1				
	01:00	3,33	3,23	0,10		1				
	02:00	3,14	3,04	0,10		1				
	03:00	3,05	2,96	0,09		1				
	04:00	3,08	3,01	0,08		1				
	05:00	3,24	3,19	0,05		1				
	06:00	3,53	3,51	0,03		1				
	07:00	3,68	3,68	0,00		1				
	08:00	3,46	3,46	0,00		1				
	09:00	3,30	3,30	0,00		1				
	10:00	3,14	3,14	0,00		1				
	11:00	3,03	3,01	0,02		1				
	12:00	3,25	3,22	0,04		1				
	13:00	3,17	3,13	0,04		1				
	14:00	3,21	3,17	0,05		1				
	15:00	3,31	3,31	0,00		1				
	16:00	3,50	3,50	0,00		1				
	17:00	4,09	4,09	0,00		1				
	18:00	4,65	4,65	0,00		1			1	
	19:00	4,90	4,90	0,00		1			1	
	20:00	4,94	4,94	0,00		1			1	
	21:00	4,74	4,74	0,00		1			1	
	22:00	4,34	4,34	0,00		1			1	
	23:00	3,81	3,81	0,00			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,43	3,43	0,00		1			
	01:00	3,17	3,17	0,00		1			
	02:00	3,02	3,02	0,00		1			
	03:00	2,96	2,96	0,00		1			
	04:00	3,02	3,02	0,00		1			
	05:00	3,18	3,18	0,00		1			
	06:00	3,47	3,47	0,00		1			
	07:00	3,75	3,75	0,00		1			
	08:00	3,80	3,80	0,00		1			
	09:00	3,59	3,59	0,00		1			
	10:00	3,42	3,42	0,00		1			
	11:00	3,21	3,20	0,00		1			
	12:00	3,19	3,16	0,03		1			
	13:00	3,11	3,10	0,01		1			
	14:00	3,13	3,13	0,00		1			
	15:00	3,22	3,22	0,01		1			
	16:00	3,47	3,46	0,01		1			
	17:00	4,12	4,11	0,01		1			
	18:00	4,80	4,80	0,00		1			1
	19:00	5,06	5,05	0,00		1			2
	20:00	5,07	5,07	0,00		1			2
	21:00	4,86	4,86	0,00		1			1
	22:00	4,48	4,47	0,01		1			1
	23:00	3,99	3,99	0,01			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,20	3,20	0,00		1			
	01:00	3,01	3,01	0,00		1			
	02:00	2,89	2,89	0,00		1			
	03:00	2,86	2,86	0,00		1			
	04:00	2,91	2,91	0,00		1			
	05:00	3,05	3,05	0,00		1			
	06:00	3,30	3,30	0,00		1			
	07:00	3,51	3,51	0,00		1			
	08:00	3,60	3,60	0,00		1			
	09:00	3,65	3,63	0,02		1			
	10:00	3,55	3,52	0,03		1			
	11:00	3,51	3,45	0,06		1			
	12:00	3,60	3,47	0,13		1			
	13:00	3,54	3,13	0,41		1			
	14:00	3,38	2,83	0,55		1			
	15:00	3,39	2,67	0,72		1			
	16:00	3,69	2,77	0,92		1			
	17:00	4,28	3,38	0,89		1			
	18:00	5,15	4,22	0,93		1			1
	19:00	5,32	4,44	0,88		1			1
	20:00	5,19	4,40	0,79		1			1
	21:00	4,83	4,15	0,67		1			1
	22:00	4,23	3,28	0,95		1			
	23:00	3,62	2,67	0,95		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,28	2,33	0,95	1					
	01:00	3,06	2,13	0,93	1					
	02:00	2,93	2,13	0,80	1					
	03:00	2,89	2,13	0,76	1					
	04:00	2,93	2,13	0,80	1					
	05:00	3,07	2,13	0,94	1					
	06:00	3,32	2,37	0,95	1					
	07:00	3,55	2,59	0,95	1					
	08:00	3,56	2,61	0,95	1					
	09:00	3,52	2,57	0,95	1					
	10:00	3,43	2,48	0,95	1					
	11:00	3,34	2,39	0,95	1					
	12:00	3,34	2,39	0,95	1					
	13:00	3,43	2,48	0,95	1					
	14:00	3,56	2,61	0,95	1					
	15:00	3,81	2,86	0,95	1					
	16:00	4,18	3,23	0,95	1					
	17:00	4,80	3,85	0,95	1					
	18:00	5,44	4,49	0,95	1				1	
	19:00	5,57	4,62	0,95	1				2	
	20:00	5,54	4,59	0,95	1				2	
	21:00	5,31	4,36	0,95	1				1	
	22:00	4,76	3,81	0,95	1				1	
	23:00	4,16	3,21	0,95	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,74	2,79	0,95		1				
	01:00	3,49	2,54	0,95		1				
	02:00	3,31	2,36	0,95		1				
	03:00	3,22	2,27	0,95		1				
	04:00	3,24	2,29	0,95		1				
	05:00	3,38	2,43	0,95		1				
	06:00	3,67	2,72	0,95		1				
	07:00	3,97	3,02	0,95		1				
	08:00	4,05	3,10	0,95		1				
	09:00	4,08	3,13	0,95		1				
	10:00	3,96	3,01	0,95		1				
	11:00	3,85	2,90	0,95		1				
	12:00	3,88	2,93	0,95		1				
	13:00	3,98	3,03	0,95		1				
	14:00	4,15	3,20	0,95		1				
	15:00	4,43	3,48	0,95		1				
	16:00	4,84	3,89	0,95		1			1	
	17:00	5,42	4,47	0,95		1			1	
	18:00	5,82	4,87	0,95		1			1	
	19:00	5,94	4,99	0,95		1			1	
	20:00	5,82	4,87	0,95		1			1	
	21:00	5,46	4,51	0,95		1			1	
	22:00	5,00	4,06	0,94		1				
	23:00	4,43	3,62	0,81		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,99	3,04	0,95	1					
	01:00	3,69	2,74	0,95	1					
	02:00	3,49	2,54	0,95	1					
	03:00	3,38	2,50	0,88	1					
	04:00	3,42	2,67	0,75	1					
	05:00	3,61	2,91	0,70	1					
	06:00	3,98	3,29	0,68	1					
	07:00	4,29	3,62	0,67	1					
	08:00	4,56	3,76	0,80	1					
	09:00	4,40	3,45	0,95	1					
	10:00	4,27	3,32	0,95	1					
	11:00	4,03	3,08	0,95	1					
	12:00	4,00	3,05	0,95	1					
	13:00	3,95	3,00	0,95	1					
	14:00	4,10	3,15	0,95	1					
	15:00	4,43	3,48	0,95	1					
	16:00	4,80	3,84	0,95	1				1	
	17:00	5,49	4,54	0,95	1				2	
	18:00	6,15	5,20	0,95	1				2	
	19:00	6,22	5,33	0,89	1				2	
	20:00	5,97	5,22	0,74	1				2	
	21:00	5,52	4,89	0,64	1				2	
	22:00	4,92	4,30	0,62	1				2	
	23:00	4,38	3,83	0,55	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,97	3,33	0,63		1			
	01:00	3,67	3,07	0,59		1			
	02:00	3,45	2,76	0,69		1			
	03:00	3,34	2,40	0,94		1			
	04:00	3,34	2,39	0,95		1			
	05:00	3,48	2,53	0,95		1			
	06:00	3,81	2,86	0,95		1			
	07:00	4,05	3,10	0,95		1			
	08:00	4,04	3,09	0,95		1			
	09:00	3,94	2,99	0,95		1			
	10:00	3,80	2,85	0,95		1			
	11:00	3,66	2,71	0,95		1			
	12:00	3,60	2,65	0,95		1			
	13:00	3,65	2,70	0,95		1			
	14:00	3,78	2,83	0,95		1			
	15:00	4,01	3,06	0,95		1			
	16:00	4,38	3,43	0,95		1			
	17:00	5,15	4,19	0,95		1			1
	18:00	5,98	5,03	0,95		1			1
	19:00	5,95	5,00	0,95		1			1
	20:00	5,70	4,77	0,92		1			1
	21:00	5,27	4,33	0,94		1			1
	22:00	4,70	3,75	0,95		1			
	23:00	4,12	3,22	0,90		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,82	2,96	0,86		1			
	01:00	3,52	2,66	0,86		1			
	02:00	3,33	2,51	0,81		1			
	03:00	3,23	2,47	0,76		1			
	04:00	3,24	2,40	0,85		1			
	05:00	3,36	2,44	0,92		1			
	06:00	3,60	2,65	0,95		1			
	07:00	3,80	2,85	0,95		1			
	08:00	3,85	2,90	0,95		1			
	09:00	3,70	2,75	0,95		1			
	10:00	3,50	2,55	0,95		1			
	11:00	3,39	2,44	0,95		1			
	12:00	3,35	2,40	0,95		1			
	13:00	3,36	2,41	0,95		1			
	14:00	3,39	2,44	0,95		1			
	15:00	3,91	3,45	0,46		1			
	16:00	4,27	3,82	0,44		1			
	17:00	4,91	4,50	0,41		1			1
	18:00	5,77	5,40	0,36		1			2
	19:00	5,81	5,51	0,31		1			2
	20:00	5,60	5,33	0,27		1			2
	21:00	5,19	4,95	0,24		1			1
	22:00	4,62	4,39	0,22		1			1
	23:00	4,02	3,80	0,21			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,69	3,60	0,09		1			
	01:00	3,42	3,33	0,09		1			
	02:00	3,24	3,03	0,22		1			
	03:00	3,17	2,96	0,21		1			
	04:00	3,21	3,01	0,20		1			
	05:00	3,38	3,31	0,08		1			
	06:00	3,67	3,59	0,08		1			
	07:00	4,00	3,92	0,09		1			
	08:00	4,11	3,99	0,12		1			
	09:00	4,04	3,89	0,15		1			
	10:00	3,93	3,76	0,17		1			
	11:00	3,81	3,63	0,18		1			
	12:00	3,71	3,51	0,20		1			
	13:00	3,67	3,43	0,23		1			
	14:00	3,62	3,37	0,25		1			
	15:00	3,97	3,71	0,26		1			
	16:00	4,42	4,16	0,27		1			1
	17:00	5,13	4,86	0,27		1			1
	18:00	5,94	5,68	0,26		1			2
	19:00	6,01	5,76	0,24		1			2
	20:00	5,81	5,57	0,24		1			2
	21:00	5,45	5,22	0,23		1			2
	22:00	4,90	4,67	0,22		1			1
	23:00	4,29	4,09	0,21		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,87	2,92	0,95		1			
	01:00	3,57	2,62	0,95		1			
	02:00	3,38	2,44	0,94		1			
	03:00	3,27	2,32	0,95		1			
	04:00	3,28	2,33	0,95		1			
	05:00	3,42	2,47	0,95		1			
	06:00	3,75	2,80	0,95		1			
	07:00	4,00	3,05	0,95		1			
	08:00	3,97	3,02	0,95		1			
	09:00	3,88	2,93	0,95		1			
	10:00	3,77	2,82	0,95		1			
	11:00	3,62	2,67	0,95		1			
	12:00	3,57	2,62	0,95		1			
	13:00	3,55	2,60	0,95		1			
	14:00	3,70	2,75	0,95		1			
	15:00	4,06	3,11	0,95		1			
	16:00	4,77	3,82	0,95		1			
	17:00	5,50	4,55	0,95		1			1
	18:00	6,24	5,29	0,95		1			2
	19:00	6,22	5,27	0,95		1			2
	20:00	5,98	5,03	0,95		1			2
	21:00	5,47	4,52	0,95		1			1
	22:00	4,91	3,96	0,95		1			
	23:00	4,34	3,39	0,95		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,92	2,97	0,95		1			
	01:00	3,59	2,64	0,95		1			
	02:00	3,39	2,44	0,95		1			
	03:00	3,29	2,34	0,95		1			
	04:00	3,30	2,35	0,95		1			
	05:00	3,45	2,50	0,95		1			
	06:00	3,78	2,83	0,95		1			
	07:00	4,05	3,09	0,95		1			
	08:00	4,03	3,08	0,95		1			
	09:00	3,96	3,01	0,95		1			
	10:00	3,84	2,89	0,95		1			
	11:00	3,73	2,78	0,95		1			
	12:00	3,71	2,76	0,95		1			
	13:00	3,72	2,77	0,95		1			
	14:00	3,83	2,88	0,95		1			
	15:00	4,17	3,22	0,95		1			
	16:00	4,79	3,84	0,95		1			
	17:00	5,74	4,79	0,95		1			1
	18:00	6,49	5,54	0,95		1			2
	19:00	6,45	5,50	0,95		1			2
	20:00	6,26	5,31	0,95		1			2
	21:00	5,76	4,81	0,95		1			1
	22:00	5,12	4,17	0,95		1			1
	23:00	4,49	3,54	0,95			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,97	3,02	0,95		1			
	01:00	3,65	2,70	0,95		1			
	02:00	3,43	2,48	0,95		1			
	03:00	3,34	2,39	0,94		1			
	04:00	3,38	2,49	0,88		1			
	05:00	3,56	2,89	0,68		1			
	06:00	3,92	3,41	0,50		1			
	07:00	4,17	3,79	0,37		1			
	08:00	4,04	3,74	0,30		1			
	09:00	3,93	3,69	0,24		1			
	10:00	3,77	3,53	0,24		1			
	11:00	3,63	3,32	0,31		1			
	12:00	3,57	3,26	0,31		1			
	13:00	3,54	3,23	0,31		1			
	14:00	3,55	3,21	0,34		1			
	15:00	4,15	3,89	0,26		1			
	16:00	4,69	4,50	0,19		1			1
	17:00	5,60	5,47	0,13	1	1			
	18:00	6,50	6,42	0,08	1	1			
	19:00	6,61	6,60	0,01	1	1			
	20:00	6,46	6,45	0,01	1	1			
	21:00	6,02	6,01	0,01	1	1			
	22:00	5,41	5,41	0,01	1	1			
	23:00	4,70	4,69	0,00		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,00	3,93	0,07	1				
	01:00	3,71	3,66	0,05	1				
	02:00	3,51	3,49	0,02	1				
	03:00	3,42	3,42	0,00	1				
	04:00	3,45	3,45	0,00	1				
	05:00	3,60	3,60	0,00	1				
	06:00	3,94	3,94	0,00	1				
	07:00	4,25	4,25	0,00	1				1
	08:00	4,26	4,26	0,00	1				1
	09:00	4,24	4,24	0,00	1				1
	10:00	4,19	4,19	0,00	1				1
	11:00	4,13	4,10	0,03	1				1
	12:00	4,07	4,02	0,05	1				1
	13:00	4,03	3,96	0,06	1				
	14:00	4,18	4,11	0,08	1				
	15:00	4,45	4,37	0,07	1				1
	16:00	4,79	4,74	0,05	1				1
	17:00	5,74	5,70	0,04	1	1			
	18:00	6,74	6,70	0,04	1	1			
	19:00	6,85	6,84	0,01	1	1			
	20:00	6,64	6,63	0,01	1	1			
	21:00	6,10	6,08	0,01	1	1			
	22:00	5,40	5,37	0,03	1	1			
	23:00	4,63	4,60	0,03	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,83	3,65	0,18		1			
	01:00	3,57	3,41	0,16		1			
	02:00	3,41	3,25	0,16		1			
	03:00	3,34	3,21	0,13		1			
	04:00	3,38	3,29	0,09		1			
	05:00	3,54	3,45	0,09		1			
	06:00	3,84	3,74	0,10		1			
	07:00	4,13	4,03	0,10		1			
	08:00	4,26	4,17	0,09		1			1
	09:00	4,27	4,18	0,09		1			1
	10:00	4,18	4,09	0,09		1			1
	11:00	4,14	4,05	0,09		1			1
	12:00	4,06	3,96	0,10		1			
	13:00	4,04	3,93	0,10		1			
	14:00	4,13	4,01	0,12		1			
	15:00	4,20	4,09	0,10		1			1
	16:00	4,40	4,33	0,07		1			1
	17:00	5,05	5,01	0,05		1			2
	18:00	6,35	6,31	0,05		1			3
	19:00	6,53	6,49	0,04		1			3
	20:00	6,36	6,32	0,04		1			3
	21:00	5,90	5,85	0,05		1			3
	22:00	5,22	5,18	0,05		1			2
	23:00	4,43	4,39	0,04		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,86	3,81	0,05		1				
	01:00	3,60	3,55	0,05		1				
	02:00	3,42	3,37	0,06		1				
	03:00	3,34	3,29	0,05		1				
	04:00	3,37	3,31	0,06		1				
	05:00	3,51	3,44	0,07		1				
	06:00	3,78	3,71	0,07		1				
	07:00	4,06	3,95	0,11		1				
	08:00	4,25	4,12	0,14		1			1	
	09:00	4,39	4,18	0,21		1			1	
	10:00	4,44	4,18	0,26		1			1	
	11:00	4,34	4,09	0,25		1			1	
	12:00	4,30	4,06	0,24		1			1	
	13:00	4,23	3,96	0,26		1				
	14:00	4,18	3,93	0,25		1				
	15:00	4,39	4,24	0,15		1			1	
	16:00	4,83	4,65	0,18		1			1	
	17:00	5,21	4,94	0,28		1			2	
	18:00	6,06	5,61	0,46		1			2	
	19:00	6,18	5,66	0,52		1			3	
	20:00	5,99	5,49	0,50		1			2	
	21:00	5,51	5,06	0,45		1			2	
	22:00	4,88	4,38	0,50		1			1	
	23:00	4,15	3,78	0,37			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,72	3,48	0,24		1			
	01:00	3,48	3,35	0,13		1			
	02:00	3,32	3,24	0,08		1			
	03:00	3,26	3,23	0,04		1			
	04:00	3,31	3,30	0,01		1			
	05:00	3,47	3,46	0,00		1			
	06:00	3,73	3,73	0,00		1			
	07:00	4,06	4,06	0,00		1			1
	08:00	4,34	4,34	0,00		1			1
	09:00	4,53	4,53	0,00		1			1
	10:00	4,61	4,61	0,00		1			1
	11:00	4,58	4,58	0,00		1			1
	12:00	4,11	4,11	0,00		1			1
	13:00	4,29	4,29	0,00		1			1
	14:00	4,24	4,24	0,00		1			1
	15:00	4,04	4,04	0,00		1			1
	16:00	4,40	4,40	0,00		1			1
	17:00	4,99	4,99	0,00		1			2
	18:00	5,98	5,98	0,00		1			3
	19:00	6,16	6,16	0,00		1			3
	20:00	6,01	6,01	0,00		1			3
	21:00	5,59	5,59	0,00		1			2
	22:00	5,01	5,01	0,00		1			2
	23:00	4,38	4,38	0,00			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,47	3,43	0,03	1					
	01:00	3,25	3,19	0,05	1					
	02:00	3,12	3,06	0,06	1					
	03:00	3,08	3,00	0,07	1					
	04:00	3,13	3,05	0,07	1					
	05:00	3,29	3,23	0,06	1					
	06:00	3,58	3,52	0,06	1					
	07:00	3,82	3,76	0,06	1					
	08:00	3,90	3,85	0,05	1					
	09:00	3,96	3,91	0,05	1					
	10:00	3,98	3,93	0,05	1					
	11:00	3,91	3,82	0,09	1					
	12:00	3,87	3,77	0,11	1					
	13:00	3,79	3,72	0,07	1					
	14:00	3,76	3,69	0,07	1					
	15:00	3,81	3,73	0,08	1					
	16:00	4,10	4,00	0,10	1					
	17:00	4,83	4,71	0,12	1				1	
	18:00	5,67	5,54	0,13	1				2	
	19:00	5,90	5,79	0,11	1				3	
	20:00	5,81	5,74	0,06	1				3	
	21:00	5,44	5,38	0,05	1				2	
	22:00	4,72	4,65	0,06	1				1	
	23:00	4,17	4,09	0,08	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,54	3,32	0,22	1					
	01:00	3,32	3,05	0,26	1					
	02:00	3,18	2,89	0,29	1					
	03:00	3,13	2,85	0,28	1					
	04:00	3,17	2,90	0,27	1					
	05:00	3,33	3,06	0,27	1					
	06:00	3,64	3,30	0,34	1					
	07:00	3,90	3,54	0,36	1					
	08:00	3,92	3,68	0,24	1					
	09:00	3,85	3,59	0,26	1					
	10:00	3,75	3,33	0,42	1					
	11:00	3,64	3,03	0,61	1					
	12:00	3,57	2,84	0,73	1					
	13:00	3,57	2,78	0,79	1					
	14:00	3,72	2,86	0,86	1					
	15:00	3,85	2,90	0,95	1					
	16:00	4,08	3,13	0,95	1					
	17:00	4,83	3,89	0,94	1					
	18:00	5,80	4,88	0,92	1				1	
	19:00	6,07	5,12	0,95	1				2	
	20:00	5,93	4,98	0,95	1				2	
	21:00	5,59	4,64	0,95	1				1	
	22:00	4,95	4,00	0,95	1					
	23:00	4,18	3,25	0,93	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,56	2,61	0,95		1				
	01:00	3,32	2,37	0,95		1				
	02:00	3,16	2,21	0,95		1				
	03:00	3,11	2,16	0,95		1				
	04:00	3,14	2,19	0,95		1				
	05:00	3,29	2,34	0,95		1				
	06:00	3,60	2,65	0,95		1				
	07:00	3,80	2,85	0,95		1				
	08:00	3,76	2,80	0,95		1				
	09:00	3,66	2,71	0,95		1				
	10:00	3,56	2,61	0,95		1				
	11:00	3,46	2,51	0,95		1				
	12:00	3,36	2,41	0,95		1				
	13:00	3,35	2,40	0,95		1				
	14:00	3,42	2,47	0,95		1				
	15:00	3,74	2,79	0,95		1				
	16:00	4,29	3,34	0,95		1				
	17:00	4,96	4,01	0,95		1			1	
	18:00	5,78	4,83	0,95		1			1	
	19:00	5,89	4,94	0,95		1			1	
	20:00	5,97	5,02	0,95		1			1	
	21:00	5,75	5,01	0,74		1			1	
	22:00	5,20	4,68	0,51		1			1	
	23:00	4,50	3,86	0,64			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,97	3,02	0,95		1			
	01:00	3,69	2,74	0,95		1			
	02:00	3,47	2,52	0,95		1			
	03:00	3,36	2,41	0,95		1			
	04:00	3,37	2,42	0,95		1			
	05:00	3,52	2,57	0,95		1			
	06:00	3,83	2,88	0,95		1			
	07:00	4,04	3,09	0,95		1			
	08:00	3,99	3,04	0,95		1			
	09:00	3,90	2,95	0,95		1			
	10:00	3,79	2,84	0,95		1			
	11:00	3,72	2,76	0,95		1			
	12:00	3,70	2,75	0,95		1			
	13:00	3,75	2,80	0,95		1			
	14:00	3,99	3,04	0,95		1			
	15:00	4,35	3,40	0,95		1			
	16:00	4,85	3,90	0,95		1			
	17:00	5,62	4,67	0,95		1			1
	18:00	6,41	5,46	0,95		1			2
	19:00	6,50	5,55	0,95		1			2
	20:00	6,38	5,43	0,95		1			2
	21:00	6,06	5,21	0,85		1			2
	22:00	5,43	4,63	0,80		1			1
	23:00	4,79	3,97	0,82			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,18	3,31	0,87		1			
	01:00	3,86	3,09	0,77		1			
	02:00	3,64	2,87	0,77		1			
	03:00	3,56	2,72	0,83		1			
	04:00	3,60	2,74	0,86		1			
	05:00	3,78	2,86	0,92		1			
	06:00	4,16	3,22	0,93		1			
	07:00	4,41	3,46	0,95		1			
	08:00	4,40	3,45	0,95		1			
	09:00	4,40	3,44	0,95		1			
	10:00	4,38	3,43	0,95		1			
	11:00	4,35	3,40	0,95		1			
	12:00	4,45	3,50	0,95		1			
	13:00	4,46	3,51	0,95		1			
	14:00	4,63	3,68	0,95		1			
	15:00	4,89	3,94	0,95		1			
	16:00	5,37	4,42	0,95		1			1
	17:00	6,14	5,22	0,92		1			2
	18:00	6,90	6,12	0,78		1			3
	19:00	6,87	6,11	0,76		1			3
	20:00	6,66	5,94	0,71		1			2
	21:00	6,30	5,69	0,61		1			2
	22:00	5,69	5,15	0,53		1			2
	23:00	5,03	4,54	0,49		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,49	3,95	0,54		1				
	01:00	4,12	3,63	0,50		1				
	02:00	3,88	3,48	0,40		1				
	03:00	3,79	3,43	0,36		1				
	04:00	3,82	3,51	0,31		1				
	05:00	4,00	3,61	0,39		1				
	06:00	4,32	3,60	0,73		1				
	07:00	4,45	3,60	0,85		1				
	08:00	4,31	3,48	0,84		1				
	09:00	4,27	3,50	0,77		1				
	10:00	4,21	3,34	0,86		1				
	11:00	4,10	3,15	0,95		1				
	12:00	4,09	3,14	0,95		1				
	13:00	4,18	3,23	0,95		1				
	14:00	4,29	3,34	0,95		1				
	15:00	4,31	4,00	0,31		1				
	16:00	4,88	4,51	0,38		1			1	
	17:00	5,71	5,30	0,41		1			2	
	18:00	6,52	6,15	0,37		1			3	
	19:00	6,57	6,23	0,33		1			3	
	20:00	6,34	6,04	0,29		1			3	
	21:00	5,91	5,65	0,26		1			2	
	22:00	5,16	4,93	0,23		1			1	
	23:00	4,54	4,30	0,24			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,28	4,01	0,27		1			
	01:00	3,92	3,62	0,30		1			
	02:00	3,67	3,35	0,32		1			
	03:00	3,56	3,23	0,33		1			
	04:00	3,60	3,30	0,31		1			
	05:00	3,80	3,52	0,28		1			
	06:00	4,13	3,87	0,26		1			
	07:00	4,45	4,20	0,25		1			
	08:00	4,44	4,17	0,27		1			
	09:00	4,36	4,11	0,25		1			
	10:00	4,25	4,05	0,21		1			
	11:00	4,05	3,88	0,17		1			
	12:00	3,97	3,83	0,14		1			
	13:00	3,97	3,85	0,12		1			
	14:00	4,10	4,00	0,10		1			
	15:00	4,26	4,17	0,09		1			
	16:00	4,90	4,82	0,08		1			1
	17:00	5,70	5,64	0,06		1			2
	18:00	6,53	6,49	0,04		1			3
	19:00	6,74	6,74	0,01		1			3
	20:00	6,57	6,57	0,01		1			3
	21:00	6,22	6,21	0,01		1			3
	22:00	5,64	5,64	0,01		1			2
	23:00	4,98	4,98	0,01		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,29	4,20	0,09		1			
	01:00	3,88	3,81	0,07		1			
	02:00	3,63	3,59	0,04		1			
	03:00	3,52	3,49	0,02		1			
	04:00	3,55	3,54	0,00		1			
	05:00	3,70	3,70	0,00		1			
	06:00	4,05	4,05	0,00		1			
	07:00	4,27	4,27	0,00		1			1
	08:00	4,33	4,33	0,00		1			1
	09:00	4,37	4,37	0,00		1			1
	10:00	4,41	4,41	0,00		1			1
	11:00	4,36	4,35	0,00		1			1
	12:00	4,28	4,27	0,01		1			1
	13:00	4,23	4,19	0,04		1			1
	14:00	4,22	4,11	0,11		1			1
	15:00	4,49	4,35	0,14		1			1
	16:00	4,86	4,64	0,23		1			1
	17:00	5,81	5,54	0,27	1	1			
	18:00	7,00	6,66	0,34	1	1			
	19:00	7,16	6,67	0,49	1	1			
	20:00	6,96	6,41	0,55	1	1			
	21:00	6,35	5,81	0,54	1	1			
	22:00	5,53	5,41	0,12	1	1			
	23:00	4,75	4,59	0,17		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,07	3,49	0,58		1			
	01:00	3,75	3,16	0,59		1			
	02:00	3,55	3,09	0,45		1			
	03:00	3,46	3,08	0,38		1			
	04:00	3,50	3,22	0,28		1			
	05:00	3,68	3,40	0,27		1			
	06:00	3,96	3,66	0,29		1			
	07:00	4,27	3,85	0,42		1			
	08:00	4,38	3,80	0,57		1			
	09:00	4,43	3,74	0,69		1			
	10:00	4,48	3,80	0,67		1			
	11:00	4,51	3,89	0,62		1			
	12:00	4,45	3,90	0,55		1			
	13:00	4,43	4,01	0,42		1			
	14:00	4,52	4,16	0,35		1			
	15:00	4,65	4,38	0,27		1			1
	16:00	4,99	4,79	0,20		1			1
	17:00	5,67	5,51	0,16	1	1			
	18:00	6,73	6,56	0,17	1	1			
	19:00	6,93	6,74	0,18	1	1			
	20:00	6,83	6,68	0,14	1	1			
	21:00	6,44	6,32	0,12	1	1			
	22:00	5,64	5,54	0,11	1	1			
	23:00	4,82	4,71	0,11		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,23	4,17	0,06	1				
	01:00	3,86	3,80	0,06	1				
	02:00	3,64	3,58	0,07	1				
	03:00	3,54	3,46	0,07	1				
	04:00	3,56	3,48	0,08	1				
	05:00	3,79	3,73	0,07	1				
	06:00	4,15	4,08	0,06	1				
	07:00	4,51	4,42	0,09	1				1
	08:00	4,69	4,60	0,10	1				1
	09:00	4,74	4,63	0,11	1				1
	10:00	4,71	4,61	0,10	1				1
	11:00	4,61	4,53	0,08	1				1
	12:00	4,66	4,58	0,08	1				1
	13:00	4,59	4,51	0,08	1				1
	14:00	4,86	4,78	0,07	1				1
	15:00	5,05	4,98	0,07	1				1
	16:00	5,38	5,32	0,05	1				2
	17:00	5,95	5,91	0,04	1				2
	18:00	6,89	6,88	0,02	1	1			
	19:00	7,05	7,04	0,01	1	1			
	20:00	6,77	6,74	0,04	1	1			
	21:00	6,35	6,29	0,07	1	1			
	22:00	5,68	5,58	0,10	1				2
	23:00	4,92	4,78	0,14	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,89	3,62	0,26	1				
	01:00	3,61	3,36	0,25	1				
	02:00	3,44	3,25	0,19	1				
	03:00	3,37	3,02	0,35	1				
	04:00	3,42	2,87	0,55	1				
	05:00	3,59	2,68	0,91	1				
	06:00	3,88	2,93	0,95	1				
	07:00	4,23	3,43	0,80	1				
	08:00	4,43	4,09	0,34	1				
	09:00	4,28	3,81	0,47	1				
	10:00	3,95	3,78	0,18	1				
	11:00	3,81	3,67	0,15	1				
	12:00	3,75	3,63	0,11	1				
	13:00	3,63	3,52	0,11	1				
	14:00	3,75	3,64	0,11	1				
	15:00	3,84	3,65	0,19	1				
	16:00	4,28	4,02	0,25	1				
	17:00	5,05	4,76	0,29	1				1
	18:00	6,40	6,05	0,34	1	1			
	19:00	6,74	6,29	0,45	1	1			
	20:00	6,63	6,21	0,42	1	1			
	21:00	6,19	5,86	0,33	1	1			
	22:00	5,37	5,05	0,32	1	1			
	23:00	4,61	4,29	0,32	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100				
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510				
Η ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	3,93	3,63	0,29	1					1,69	0,95	68%	477
	01:00	3,65	3,29	0,36	1					2,04	0,95	62%	437
	02:00	3,47	3,03	0,45	1					2,30	0,95	57%	407
	03:00	3,40	2,91	0,49	1					2,41	0,95	55%	394
	04:00	3,43	2,98	0,45	1					2,35	0,95	56%	401
	05:00	3,63	3,02	0,61	1					2,31	0,95	57%	406
	06:00	3,91	3,37	0,54	1					1,95	0,95	63%	447
	07:00	4,16	3,73	0,43	1					1,60	0,95	70%	488
	08:00	4,26	3,98	0,28	1					1,35	0,95	75%	518
	09:00	4,30	4,04	0,26	1					1,29	0,95	76%	525
	10:00	4,15	3,87	0,28	1					1,45	0,95	73%	505
	11:00	4,08	3,80	0,28	1					1,53	0,95	71%	496
	12:00	4,03	3,66	0,37	1					1,66	0,95	69%	481
	13:00	4,00	3,53	0,47	1					1,80	0,95	66%	465
	14:00	3,97	3,45	0,53	1					1,88	0,95	65%	455
	15:00	4,14	3,64	0,49	1					1,68	0,95	68%	478
	16:00	4,58	4,10	0,48	1					1,23	0,95	77%	531
	17:00	5,55	5,05	0,50	1				1	1,38	0,95	79%	875
	18:00	6,46	5,97	0,49	1	1				4,68	0,95	56%	1.242
	19:00	6,78	6,32	0,46	1	1				4,34	0,95	59%	844
	20:00	6,69	6,26	0,43	1	1				4,39	0,95	59%	838
	21:00	6,16	5,75	0,41	1	1				4,91	0,95	54%	778
	22:00	5,34	4,96	0,38	1	1				5,69	0,95	47%	687
	23:00	4,58	4,26	0,32	1					1	2,17	0,95	66%
		108,63 MWh									ΑΩΛ: 24,00		13.926 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100				
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510				
Η Ε Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	3,95	3,65	0,30	1					1,68	0,95	68%	479
	01:00	3,68	3,44	0,24	1					1,89	0,95	64%	454
	02:00	3,50	3,30	0,20	1					2,02	0,95	62%	439
	03:00	3,42	3,25	0,17	1					2,07	0,95	61%	433
	04:00	3,46	3,31	0,15	1					2,02	0,95	62%	439
	05:00	3,62	3,48	0,13	1					1,84	0,95	65%	459
	06:00	3,88	3,77	0,11	1					1,55	0,95	71%	493
	07:00	4,12	4,04	0,07	1					1,28	0,95	76%	525
	08:00	4,21	4,18	0,03	1					1,14	0,95	79%	542
	09:00	4,21	4,21	0,00	1					1,12	0,95	79%	545
	10:00	4,15	4,15	0,00	1					1,18	0,95	78%	538
	11:00	4,12	4,11	0,01	1					1,22	0,95	77%	533
	12:00	4,06	4,03	0,03	1					1,30	0,95	76%	523
	13:00	3,96	3,93	0,03	1					1,40	0,95	74%	512
	14:00	3,90	3,87	0,03	1					1,46	0,95	73%	504
	15:00	4,36	4,35	0,01	1				1	2,08	0,95	68%	764
	16:00	4,68	4,67	0,01	1				1	1,76	0,95	73%	808
	17:00	5,40	5,39	0,01	1	1				5,26	0,95	51%	1.175
	18:00	6,20	6,19	0,00	1	1				4,46	0,95	58%	830
	19:00	6,48	6,48	0,00	1	1				4,17	0,95	61%	863
	20:00	6,38	6,38	0,00	1	1				4,27	0,95	60%	851
	21:00	5,89	5,89	0,00	1	1				4,76	0,95	55%	795
	22:00	5,18	5,17	0,00	1				2	2,35	0,95	69%	1.056
	23:00	4,49	4,48	0,00	1				1	1,94	0,95	70%	778
		107,27 MWh									ΑΩΛ: 24,00		15.340 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100				
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510				
Η ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	3,72	3,72	0,00	1					1,61	0,95	70%	487
	01:00	3,51	3,51	0,00	1					1,82	0,95	66%	462
	02:00	3,36	3,36	0,00	1					1,97	0,95	63%	445
	03:00	3,31	3,31	0,00	1					2,02	0,95	62%	440
	04:00	3,37	3,37	0,00	1					1,96	0,95	63%	446
	05:00	3,54	3,54	0,00	1					1,79	0,95	66%	466
	06:00	3,81	3,81	0,00	1					1,51	0,95	72%	498
	07:00	4,16	4,15	0,01	1					1,17	0,95	78%	538
	08:00	4,35	4,35	0,01	1					0,98	0,95	82%	562
	09:00	4,45	4,42	0,03	1					0,91	0,95	83%	571
	10:00	4,39	4,39	0,00	1					0,94	0,95	82%	567
	11:00	3,87	3,87	0,00	1					1,45	0,95	73%	505
	12:00	3,72	3,72	0,00	1					1,61	0,95	70%	487
	13:00	3,60	3,60	0,00	1					1,72	0,95	68%	473
	14:00	3,74	3,74	0,00	1					1,59	0,95	70%	489
	15:00	4,22	4,22	0,00	1					1,11	0,95	79%	546
	16:00	4,53	4,53	0,00	1				1	1,89	0,95	71%	794
	17:00	5,30	5,29	0,00	1	1				5,36	0,95	50%	1.164
	18:00	6,04	6,03	0,01	1	1				4,62	0,95	57%	812
	19:00	6,32	6,29	0,03	1	1				4,36	0,95	59%	841
	20:00	6,20	6,17	0,03	1	1				4,48	0,95	58%	827
	21:00	5,79	5,76	0,03	1	1				4,89	0,95	54%	780
	22:00	5,19	5,15	0,05	1				2	2,38	0,95	68%	1.050
	23:00	4,58	4,50	0,08	1				1	1,93	0,95	70%	781
		105,08 MWh									ΑΩΛ: 24,00		15.032 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100				
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510				
Η Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιατικού Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	3,61	3,52	0,09	1					1,81	0,95	66%	464
	01:00	3,43	3,31	0,11	1					2,01	0,95	62%	440
	02:00	3,30	3,16	0,14	1					2,16	0,95	59%	423
	03:00	3,26	3,09	0,17	1					2,24	0,95	58%	414
	04:00	3,31	3,10	0,22	1					2,23	0,95	58%	415
	05:00	3,49	3,23	0,25	1					2,09	0,95	61%	431
	06:00	3,79	3,50	0,29	1					1,83	0,95	66%	461
	07:00	4,14	3,82	0,32	1					1,51	0,95	72%	499
	08:00	4,22	3,79	0,43	1					1,53	0,95	71%	496
	09:00	4,18	3,62	0,56	1					1,71	0,95	68%	475
	10:00	4,05	3,37	0,68	1					1,95	0,95	63%	447
	11:00	3,88	3,12	0,76	1					2,21	0,95	59%	418
	12:00	3,73	2,99	0,74	1					2,34	0,95	56%	403
	13:00	3,63	2,95	0,68	1					2,38	0,95	55%	398
	14:00	3,67	3,08	0,59	1					2,25	0,95	58%	413
	15:00	3,92	3,41	0,52	1					1,92	0,95	64%	451
	16:00	4,38	3,93	0,45	1					1,40	0,95	74%	512
	17:00	5,18	4,79	0,39	1				1	1,64	0,95	75%	834
	18:00	6,06	5,88	0,18	1	1				4,78	0,95	55%	1.232
	19:00	6,34	6,19	0,15	1	1				4,47	0,95	58%	829
	20:00	6,20	6,06	0,14	1	1				4,59	0,95	57%	815
	21:00	5,80	5,58	0,22	1	1				5,08	0,95	52%	759
	22:00	5,26	5,09	0,17	1				1	1,34	0,95	79%	882
	23:00	4,67	4,54	0,13	1				1	1,89	0,95	71%	787
		103,47 MWh									ΑΩΛ: 24,00		13.695 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	3,62	3,62	0,00	1				
	01:00	3,42	3,39	0,02	1				
	02:00	3,26	3,18	0,08	1				
	03:00	3,19	3,10	0,10	1				
	04:00	3,24	3,06	0,17	1				
	05:00	3,39	3,03	0,36	1				
	06:00	3,66	3,09	0,57	1				
	07:00	3,84	3,29	0,55	1				
	08:00	3,80	3,44	0,36	1				
	09:00	3,71	3,62	0,09	1				
	10:00	3,55	3,52	0,03	1				
	11:00	3,47	3,41	0,06	1				
	12:00	3,33	3,25	0,08	1				
	13:00	3,21	3,12	0,08	1				
	14:00	3,16	3,05	0,11	1				
	15:00	3,24	3,12	0,12	1				
	16:00	3,59	3,48	0,12	1				
	17:00	4,40	4,11	0,30	1				1
	18:00	5,38	5,00	0,38	1				1
	19:00	5,92	5,60	0,32	1				2
	20:00	5,87	5,59	0,28	1				2
	21:00	5,43	5,11	0,32	1				1
	22:00	4,93	4,61	0,32	1				1
	23:00	4,38	3,97	0,40	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	3,42	2,51	0,91	1				
	01:00	3,21	2,34	0,87	1				
	02:00	3,07	2,27	0,79	1				
	03:00	3,02	2,31	0,70	1				
	04:00	3,07	2,51	0,55	1				
	05:00	3,22	2,55	0,66	1				
	06:00	3,47	2,75	0,72	1				
	07:00	3,61	3,00	0,61	1				
	08:00	3,60	3,04	0,56	1				
	09:00	3,52	3,00	0,52	1				
	10:00	3,35	2,74	0,61	1				
	11:00	3,19	2,42	0,77	1				
	12:00	3,07	2,13	0,94	1				
	13:00	2,99	2,13	0,85	1				
	14:00	3,02	2,17	0,85	1				
	15:00	3,18	2,31	0,87	1				
	16:00	3,51	2,64	0,87	1				
	17:00	4,07	3,25	0,81	1				
	18:00	4,95	4,16	0,79	1				1
	19:00	5,48	4,65	0,83	1				1
	20:00	5,42	4,58	0,84	1				1
	21:00	5,04	4,21	0,83	1				1
	22:00	4,66	3,85	0,81	1				
	23:00	4,06	3,23	0,83	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	3,38	2,50	0,87	1				
	01:00	3,17	2,28	0,89	1				
	02:00	3,03	2,13	0,90	1				
	03:00	2,99	2,13	0,85	1				
	04:00	3,03	2,13	0,90	1				
	05:00	3,17	2,27	0,90	1				
	06:00	3,39	2,54	0,86	1				
	07:00	3,58	2,83	0,76	1				
	08:00	3,65	2,94	0,70	1				
	09:00	3,58	2,85	0,73	1				
	10:00	3,44	2,75	0,69	1				
	11:00	3,31	2,67	0,64	1				
	12:00	3,25	2,48	0,78	1				
	13:00	3,20	2,40	0,80	1				
	14:00	3,16	2,38	0,78	1				
	15:00	3,33	3,10	0,23	1				
	16:00	3,62	3,39	0,22	1				
	17:00	4,14	3,92	0,21	1				
	18:00	5,01	4,83	0,18	1				1
	19:00	5,48	5,36	0,12	1				2
	20:00	5,41	5,33	0,08	1				2
	21:00	5,05	4,99	0,06	1				1
	22:00	4,66	4,61	0,05	1				1
	23:00	4,11	4,08	0,03	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	3,35	2,98	0,37	1				
	01:00	3,11	2,72	0,39	1				
	02:00	2,96	2,51	0,46	1				
	03:00	2,91	2,42	0,49	1				
	04:00	2,94	2,43	0,51	1				
	05:00	3,07	2,59	0,48	1				
	06:00	3,29	2,82	0,46	1				
	07:00	3,35	2,90	0,45	1				
	08:00	3,31	2,92	0,39	1				
	09:00	3,21	2,82	0,38	1				
	10:00	3,10	2,72	0,38	1				
	11:00	2,98	2,55	0,43	1				
	12:00	2,93	2,43	0,50	1				
	13:00	2,96	2,41	0,55	1				
	14:00	3,11	2,47	0,64	1				
	15:00	3,26	2,60	0,66	1				
	16:00	3,57	2,91	0,66	1				
	17:00	4,03	3,35	0,67	1				
	18:00	4,69	3,98	0,70	1				1
	19:00	4,92	4,19	0,73	1				1
	20:00	4,85	4,09	0,76	1				1
	21:00	4,57	3,78	0,79	1				
	22:00	4,23	3,43	0,80	1				
	23:00	3,78	2,98	0,79	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	3,34	2,55	0,80	1				
	01:00	3,11	2,35	0,76	1				
	02:00	2,96	2,23	0,73	1				
	03:00	2,89	2,13	0,75	1				
	04:00	2,91	2,16	0,75	1				
	05:00	3,02	2,22	0,80	1				
	06:00	3,21	2,40	0,81	1				
	07:00	3,29	2,50	0,79	1				
	08:00	3,25	2,48	0,78	1				
	09:00	3,19	2,41	0,77	1				
	10:00	3,11	2,35	0,77	1				
	11:00	3,04	2,28	0,76	1				
	12:00	2,97	2,17	0,80	1				
	13:00	2,95	2,14	0,81	1				
	14:00	2,94	2,13	0,81	1				
	15:00	3,16	2,94	0,22	1				
	16:00	3,49	3,29	0,20	1				
	17:00	4,02	3,85	0,17	1				
	18:00	4,76	4,62	0,13	1				1
	19:00	5,08	4,98	0,10	1				1
	20:00	5,02	4,95	0,07	1				1
	21:00	4,72	4,67	0,05	1				1
	22:00	4,36	4,33	0,03	1				1
	23:00	3,86	3,83	0,03	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	3,28	3,25	0,03	1				
	01:00	3,09	3,05	0,03	1				
	02:00	2,96	2,93	0,03	1				
	03:00	2,92	2,89	0,03	1				
	04:00	2,97	2,93	0,04	1				
	05:00	3,11	3,07	0,04	1				
	06:00	3,33	3,29	0,04	1				
	07:00	3,56	3,54	0,02	1				
	08:00	3,51	3,49	0,03	1				
	09:00	3,42	3,41	0,01	1				
	10:00	3,31	3,30	0,01	1				
	11:00	3,17	3,17	0,01	1				
	12:00	3,05	3,05	0,01	1				
	13:00	2,98	2,96	0,02	1				
	14:00	3,01	3,00	0,01	1				
	15:00	3,18	3,17	0,01	1				
	16:00	3,51	3,50	0,01	1				
	17:00	4,05	4,05	0,00	1				1
	18:00	4,80	4,80	0,00	1				1
	19:00	5,21	5,21	0,00	1				2
	20:00	5,21	5,21	0,00	1				2
	21:00	4,94	4,94	0,00	1				1
	22:00	4,55	4,55	0,00	1				1
	23:00	4,04	4,04	0,00	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	3,04	2,99	0,05	1				
	01:00	2,86	2,80	0,06	1				
	02:00	2,76	2,70	0,05	1				
	03:00	2,73	2,67	0,06	1				
	04:00	2,78	2,71	0,06	1				
	05:00	2,93	2,86	0,07	1				
	06:00	3,12	3,03	0,09	1				
	07:00	3,19	3,06	0,13	1				
	08:00	3,15	2,97	0,18	1				
	09:00	3,02	2,77	0,24	1				
	10:00	2,92	2,65	0,27	1				
	11:00	2,83	2,52	0,31	1				
	12:00	2,81	2,46	0,35	1				
	13:00	2,85	2,47	0,37	1				
	14:00	2,89	2,55	0,34	1				
	15:00	3,04	2,74	0,30	1				
	16:00	3,33	3,03	0,30	1				
	17:00	3,69	3,41	0,29	1				
	18:00	4,29	3,97	0,32	1				1
	19:00	4,52	4,14	0,38	1				1
	20:00	4,43	4,04	0,38	1				1
	21:00	4,22	3,79	0,43	1				
	22:00	3,97	3,48	0,48	1				
	23:00	3,54	3,05	0,49	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	2,99	2,33	0,66	1				
	01:00	2,82	2,16	0,66	1				
	02:00	2,72	2,13	0,59	1				
	03:00	2,70	2,13	0,56	1				
	04:00	2,75	2,13	0,62	1				
	05:00	2,87	2,13	0,74	1				
	06:00	3,05	2,26	0,79	1				
	07:00	3,16	2,32	0,84	1				
	08:00	3,18	2,28	0,89	1				
	09:00	3,11	2,21	0,90	1				
	10:00	2,99	2,13	0,86	1				
	11:00	2,91	2,13	0,78	1				
	12:00	2,87	2,13	0,74	1				
	13:00	2,91	2,13	0,78	1				
	14:00	2,99	2,13	0,86	1				
	15:00	3,18	2,32	0,86	1				
	16:00	3,54	2,68	0,86	1				
	17:00	3,81	2,94	0,87	1				
	18:00	4,20	3,28	0,92	1				
	19:00	4,40	3,48	0,92	1				
	20:00	4,31	3,42	0,89	1				
	21:00	4,08	3,22	0,86	1				
	22:00	3,73	2,91	0,82	1				
	23:00	3,31	2,51	0,81	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	3,16	2,22	0,94	1				
	01:00	2,97	2,13	0,84	1				
	02:00	2,86	2,13	0,73	1				
	03:00	2,82	2,13	0,69	1				
	04:00	2,87	2,13	0,73	1				
	05:00	2,98	2,13	0,84	1				
	06:00	3,19	2,31	0,89	1				
	07:00	3,39	2,49	0,90	1				
	08:00	3,48	2,55	0,94	1				
	09:00	3,40	2,45	0,95	1				
	10:00	3,29	2,34	0,95	1				
	11:00	3,20	2,25	0,95	1				
	12:00	3,15	2,27	0,89	1				
	13:00	3,26	2,53	0,72	1				
	14:00	3,33	2,62	0,71	1				
	15:00	3,47	2,76	0,71	1				
	16:00	3,72	3,04	0,68	1				
	17:00	4,05	3,33	0,72	1				
	18:00	4,46	3,70	0,76	1				
	19:00	4,57	3,81	0,76	1				
	20:00	4,41	3,63	0,78	1				
	21:00	4,17	3,36	0,81	1				
	22:00	3,84	2,99	0,85	1				
	23:00	3,36	2,50	0,86	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	2,93	2,13	0,80	1				
	01:00	2,74	2,13	0,61	1				
	02:00	2,63	2,13	0,50	1				
	03:00	2,60	2,13	0,47	1				
	04:00	2,64	2,13	0,51	1				
	05:00	2,73	2,13	0,60	1				
	06:00	2,89	2,37	0,52	1				
	07:00	3,04	2,65	0,39	1				
	08:00	3,15	2,91	0,24	1				
	09:00	3,16	2,89	0,27	1				
	10:00	3,14	2,76	0,38	1				
	11:00	3,06	2,67	0,39	1				
	12:00	3,02	2,68	0,33	1				
	13:00	3,00	2,79	0,21	1				
	14:00	3,00	2,83	0,16	1				
	15:00	3,10	2,91	0,19	1				
	16:00	3,29	3,08	0,20	1				
	17:00	3,61	3,29	0,32	1				
	18:00	4,05	3,52	0,53	1				
	19:00	4,22	3,70	0,51	1				
	20:00	4,14	3,75	0,39	1				
	21:00	3,94	3,64	0,29	1				
	22:00	3,65	3,32	0,33	1				
	23:00	3,26	2,87	0,39	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	3,07	2,82	0,25	1				
	01:00	2,86	2,71	0,15	1				
	02:00	2,72	2,64	0,09	1				
	03:00	2,66	2,58	0,08	1				
	04:00	2,69	2,56	0,12	1				
	05:00	2,79	2,60	0,19	1				
	06:00	2,96	2,72	0,24	1				
	07:00	3,10	2,85	0,25	1				
	08:00	3,17	2,97	0,20	1				
	09:00	3,19	3,00	0,18	1				
	10:00	3,20	3,04	0,16	1				
	11:00	3,11	2,99	0,13	1				
	12:00	3,09	2,99	0,10	1				
	13:00	3,04	2,92	0,11	1				
	14:00	3,00	2,89	0,11	1				
	15:00	3,01	2,91	0,10	1				
	16:00	3,16	3,04	0,11	1				
	17:00	3,39	3,24	0,15	1				
	18:00	3,84	3,67	0,17	1				
	19:00	4,17	4,04	0,13	1				1
	20:00	4,10	3,95	0,15	1				1
	21:00	3,89	3,69	0,19	1				
	22:00	3,66	3,45	0,21	1				
	23:00	3,26	2,97	0,28	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	3,03	2,67	0,36	1				
	01:00	2,81	2,44	0,37	1				
	02:00	2,66	2,25	0,41	1				
	03:00	2,58	2,15	0,43	1				
	04:00	2,60	2,16	0,44	1				
	05:00	2,69	2,24	0,45	1				
	06:00	2,84	2,29	0,54	1				
	07:00	2,92	2,40	0,51	1				
	08:00	2,91	2,53	0,38	1				
	09:00	2,88	2,61	0,27	1				
	10:00	2,86	2,57	0,29	1				
	11:00	2,82	2,53	0,29	1				
	12:00	2,78	2,53	0,25	1				
	13:00	2,76	2,45	0,31	1				
	14:00	2,70	2,33	0,37	1				
	15:00	2,75	2,13	0,62	1				
	16:00	2,99	2,30	0,69	1				
	17:00	3,29	2,58	0,71	1				
	18:00	3,73	3,07	0,66	1				
	19:00	4,10	3,52	0,58	1				
	20:00	4,08	3,60	0,47	1				
	21:00	3,90	3,51	0,39	1				
	22:00	3,68	3,32	0,36	1				
	23:00	3,29	2,86	0,43	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	2,96	2,57	0,38	1				
	01:00	2,76	2,42	0,34	1				
	02:00	2,65	2,17	0,48	1				
	03:00	2,62	2,19	0,42	1				
	04:00	2,66	2,37	0,29	1				
	05:00	2,76	2,64	0,12	1				
	06:00	2,92	2,86	0,06	1				
	07:00	3,05	3,02	0,04	1				
	08:00	3,04	2,99	0,05	1				
	09:00	3,01	2,95	0,06	1				
	10:00	2,95	2,87	0,08	1				
	11:00	2,86	2,71	0,15	1				
	12:00	2,77	2,52	0,24	1				
	13:00	2,93	2,69	0,24	1				
	14:00	3,16	2,91	0,24	1				
	15:00	2,92	2,61	0,32	1				
	16:00	2,98	2,62	0,36	1				
	17:00	3,15	2,59	0,55	1				
	18:00	3,71	3,06	0,64	1				
	19:00	4,10	3,65	0,45	1				
	20:00	4,10	3,60	0,50	1				
	21:00	3,94	3,23	0,71	1				
	22:00	3,70	2,84	0,86	1				
	23:00	3,30	2,38	0,92	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100						
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510						
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	2,80	2,13	0,67	1					3,20	0,67	40%	302		
	01:00	2,64	2,13	0,51	1					3,20	0,51	40%	302		
	02:00	2,55	2,13	0,42	1					3,20	0,42	40%	302		
	03:00	2,53	2,13	0,40	1					3,20	0,40	40%	302		
	04:00	2,58	2,13	0,45	1					3,20	0,45	40%	302		
	05:00	2,70	2,13	0,57	1					3,20	0,57	40%	302		
	06:00	2,84	2,13	0,71	1					3,20	0,71	40%	302		
	07:00	2,83	2,13	0,70	1					3,20	0,70	40%	302		
	08:00	2,76	2,13	0,63	1					3,20	0,63	40%	302		
	09:00	2,71	2,13	0,58	1					3,20	0,58	40%	302		
	10:00	2,67	2,13	0,54	1					3,20	0,54	40%	302		
	11:00	2,52	2,13	0,39	1					3,20	0,39	40%	302		
	12:00	2,49	2,13	0,36	1					3,20	0,36	40%	302		
	13:00	2,56	2,13	0,43	1					3,20	0,43	40%	302		
	14:00	2,66	2,13	0,53	1					3,20	0,53	40%	302		
	15:00	2,82	2,13	0,69	1					3,20	0,69	40%	302		
	16:00	3,03	2,13	0,90	1					3,20	0,90	40%	302		
	17:00	3,41	2,46	0,95	1					2,87	0,95	46%	341		
	18:00	3,85	3,06	0,79	1					2,27	0,95	57%	411		
	19:00	4,02	3,42	0,60	1					1,91	0,95	64%	452		
	20:00	3,96	3,44	0,52	1					1,88	0,95	65%	455		
	21:00	3,80	3,35	0,45	1					1,98	0,95	63%	444		
	22:00	3,53	3,12	0,40	1					2,20	0,95	59%	418		
	23:00	3,19	2,75	0,44	1					2,58	0,95	52%	375		
		71,46 MWh											ΑΩΛ: 16,98		8.024 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	2,87	2,13	0,74	1				
	01:00	2,70	2,13	0,57	1				
	02:00	2,59	2,13	0,46	1				
	03:00	2,55	2,16	0,39	1				
	04:00	2,58	2,13	0,45	1				
	05:00	2,69	2,13	0,56	1				
	06:00	2,84	2,13	0,71	1				
	07:00	2,87	2,13	0,74	1				
	08:00	2,84	2,13	0,71	1				
	09:00	2,76	2,13	0,63	1				
	10:00	2,71	2,13	0,58	1				
	11:00	2,63	2,13	0,50	1				
	12:00	2,68	2,13	0,55	1				
	13:00	2,71	2,13	0,58	1				
	14:00	2,84	2,13	0,71	1				
	15:00	3,04	2,13	0,91	1				
	16:00	3,38	2,43	0,95	1				
	17:00	3,85	2,90	0,95	1				
	18:00	4,39	3,44	0,95	1				
	19:00	4,55	3,60	0,95	1				
	20:00	4,51	3,56	0,95	1				
	21:00	4,39	3,44	0,95	1				
	22:00	4,14	3,18	0,95	1				
	23:00	3,75	2,80	0,95	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	3,48	2,53	0,95	1				
	01:00	3,21	2,26	0,95	1				
	02:00	3,03	2,13	0,90	1				
	03:00	2,94	2,13	0,81	1				
	04:00	2,96	2,13	0,83	1				
	05:00	3,08	2,13	0,94	1				
	06:00	3,24	2,29	0,95	1				
	07:00	3,20	2,25	0,95	1				
	08:00	3,11	2,16	0,95	1				
	09:00	3,04	2,13	0,91	1				
	10:00	3,01	2,13	0,87	1				
	11:00	2,97	2,13	0,83	1				
	12:00	2,93	2,13	0,80	1				
	13:00	3,03	2,13	0,90	1				
	14:00	3,15	2,20	0,95	1				
	15:00	3,37	2,42	0,95	1				
	16:00	3,67	2,72	0,95	1				
	17:00	4,14	3,19	0,95	1				
	18:00	4,62	3,67	0,95	1				
	19:00	4,80	3,85	0,95	1				
	20:00	4,66	3,71	0,95	1				
	21:00	4,45	3,50	0,95	1				
	22:00	4,18	3,23	0,95	1				
	23:00	3,79	2,84	0,95	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	3,64	2,69	0,95	1				
	01:00	3,36	2,41	0,95	1				
	02:00	3,17	2,22	0,95	1				
	03:00	3,08	2,13	0,95	1				
	04:00	3,10	2,15	0,95	1				
	05:00	3,24	2,29	0,95	1				
	06:00	3,43	2,48	0,95	1				
	07:00	3,47	2,52	0,95	1				
	08:00	3,51	2,56	0,95	1				
	09:00	3,37	2,42	0,95	1				
	10:00	3,28	2,33	0,95	1				
	11:00	3,20	2,25	0,95	1				
	12:00	3,14	2,19	0,95	1				
	13:00	3,17	2,22	0,95	1				
	14:00	3,28	2,33	0,95	1				
	15:00	3,51	2,56	0,95	1				
	16:00	3,87	2,92	0,95	1				
	17:00	4,30	3,34	0,95	1				
	18:00	4,86	3,91	0,95	1				1
	19:00	5,05	4,10	0,95	1				1
	20:00	4,90	3,95	0,95	1				1
	21:00	4,56	3,61	0,95	1				
	22:00	4,17	3,22	0,95	1				
	23:00	3,75	2,80	0,95	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	3,45	2,50	0,95	1				
	01:00	3,20	2,25	0,95	1				
	02:00	3,03	2,13	0,90	1				
	03:00	2,94	2,13	0,81	1				
	04:00	2,96	2,13	0,83	1				
	05:00	3,09	2,18	0,91	1				
	06:00	3,23	2,32	0,91	1				
	07:00	3,20	2,25	0,95	1				
	08:00	3,13	2,18	0,95	1				
	09:00	3,04	2,15	0,90	1				
	10:00	2,95	2,13	0,82	1				
	11:00	2,85	2,13	0,72	1				
	12:00	2,83	2,13	0,69	1				
	13:00	2,85	2,13	0,71	1				
	14:00	2,86	2,13	0,73	1				
	15:00	3,05	2,31	0,74	1				
	16:00	3,42	2,75	0,67	1				
	17:00	3,93	3,32	0,61	1				
	18:00	4,55	4,01	0,54	1				1
	19:00	4,84	4,25	0,59	1				1
	20:00	4,67	4,10	0,57	1				1
	21:00	4,45	3,99	0,46	1				1
	22:00	4,11	3,79	0,32	1				1
	23:00	3,71	3,49	0,22	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	3,40	3,20	0,19	1				
	01:00	3,16	2,98	0,19	1				
	02:00	3,00	2,85	0,14	1				
	03:00	2,91	2,82	0,09	1				
	04:00	2,94	2,88	0,06	1				
	05:00	3,05	3,03	0,03	1				
	06:00	3,19	3,19	0,00	1				
	07:00	3,07	3,07	0,00	1				
	08:00	2,99	2,99	0,00	1				
	09:00	2,99	2,99	0,00	1				
	10:00	2,95	2,92	0,03	1				
	11:00	2,79	2,72	0,07	1				
	12:00	2,77	2,68	0,09	1				
	13:00	2,77	2,65	0,12	1				
	14:00	2,73	2,61	0,12	1				
	15:00	3,05	2,96	0,09	1				
	16:00	3,37	3,26	0,11	1				
	17:00	3,85	3,70	0,14	1				1
	18:00	4,40	4,24	0,16	1				1
	19:00	4,65	4,51	0,14	1				2
	20:00	4,52	4,36	0,17	1				1
	21:00	4,29	4,16	0,13	1				1
	22:00	3,94	3,83	0,11	1				1
	23:00	3,54	3,44	0,10	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	3,24	3,23	0,01	1				
	01:00	3,03	3,02	0,01	1				
	02:00	2,88	2,75	0,13	1				
	03:00	2,83	2,70	0,14	1				
	04:00	2,88	2,73	0,15	1				
	05:00	3,00	2,84	0,16	1				
	06:00	3,19	3,01	0,18	1				
	07:00	3,31	3,12	0,19	1				
	08:00	3,30	3,08	0,22	1				
	09:00	3,24	2,92	0,32	1				
	10:00	3,15	2,78	0,37	1				
	11:00	3,01	2,61	0,39	1				
	12:00	2,94	2,46	0,47	1				
	13:00	2,90	2,41	0,49	1				
	14:00	2,92	2,40	0,51	1				
	15:00	3,09	2,60	0,49	1				
	16:00	3,41	3,03	0,37	1				
	17:00	3,88	3,66	0,23	1				1
	18:00	4,44	4,27	0,17	1				1
	19:00	4,69	4,50	0,19	1				2
	20:00	4,59	4,39	0,19	1				2
	21:00	4,37	4,18	0,18	1				1
	22:00	4,01	3,70	0,32	1				1
	23:00	3,58	3,27	0,32	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	3,25	3,14	0,11	1				
	01:00	3,04	2,93	0,11	1				
	02:00	2,90	2,78	0,13	1				
	03:00	2,85	2,67	0,17	1				
	04:00	2,89	2,71	0,18	1				
	05:00	3,00	2,82	0,18	1				
	06:00	3,17	2,96	0,21	1				
	07:00	3,22	3,06	0,17	1				
	08:00	3,19	3,07	0,12	1				
	09:00	3,10	2,94	0,16	1				
	10:00	3,00	2,85	0,15	1				
	11:00	2,92	2,78	0,14	1				
	12:00	2,85	2,73	0,13	1				
	13:00	2,78	2,67	0,11	1				
	14:00	2,77	2,65	0,11	1				
	15:00	2,81	2,68	0,13	1				
	16:00	3,00	2,89	0,11	1				
	17:00	3,40	3,32	0,08	1				
	18:00	3,89	3,83	0,06	1				
	19:00	4,25	4,18	0,07	1				1
	20:00	4,14	4,05	0,09	1				1
	21:00	3,94	3,86	0,08	1				
	22:00	3,67	3,60	0,07	1				
	23:00	3,28	3,22	0,06	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	3,22	3,17	0,05	1				
	01:00	2,99	2,95	0,04	1				
	02:00	2,82	2,76	0,06	1				
	03:00	2,75	2,68	0,07	1				
	04:00	2,78	2,74	0,05	1				
	05:00	2,90	2,86	0,04	1				
	06:00	3,04	3,00	0,04	1				
	07:00	3,16	3,09	0,06	1				
	08:00	3,29	3,20	0,09	1				
	09:00	3,18	3,06	0,12	1				
	10:00	3,08	2,95	0,13	1				
	11:00	2,97	2,86	0,11	1				
	12:00	2,86	2,76	0,11	1				
	13:00	2,79	2,63	0,15	1				
	14:00	2,72	2,56	0,16	1				
	15:00	3,13	3,08	0,05	1				
	16:00	3,05	2,98	0,07	1				
	17:00	3,17	3,12	0,05	1				
	18:00	3,63	3,63	0,00	1				
	19:00	4,06	4,05	0,00	1				1
	20:00	4,04	4,03	0,01	1				1
	21:00	3,93	3,90	0,03	1				
	22:00	3,71	3,66	0,04	1				
	23:00	3,34	3,29	0,04	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	3,07	2,13	0,94	1				
	01:00	2,88	2,13	0,75	1				
	02:00	2,76	2,13	0,63	1				
	03:00	2,72	2,13	0,59	1				
	04:00	2,77	2,13	0,64	1				
	05:00	2,90	2,13	0,77	1				
	06:00	3,06	2,13	0,93	1				
	07:00	3,17	2,22	0,95	1				
	08:00	3,15	2,20	0,95	1				
	09:00	3,16	2,21	0,95	1				
	10:00	3,08	2,13	0,95	1				
	11:00	3,07	2,13	0,93	1				
	12:00	2,93	2,13	0,80	1				
	13:00	3,01	2,13	0,88	1				
	14:00	3,09	2,14	0,95	1				
	15:00	3,19	2,24	0,95	1				
	16:00	3,36	2,41	0,95	1				
	17:00	3,55	2,60	0,95	1				
	18:00	3,90	2,95	0,95	1				
	19:00	4,19	3,24	0,95	1				
	20:00	4,14	3,19	0,95	1				
	21:00	4,00	3,07	0,93	1				
	22:00	3,66	2,82	0,83	1				
	23:00	3,29	3,23	0,07	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	3,01	3,01	0,00	1				
	01:00	2,83	2,82	0,01	1				
	02:00	2,71	2,53	0,18	1				
	03:00	2,65	2,13	0,52	1				
	04:00	2,69	2,13	0,56	1				
	05:00	2,80	2,13	0,67	1				
	06:00	2,95	2,13	0,82	1				
	07:00	3,01	2,13	0,87	1				
	08:00	2,98	2,13	0,85	1				
	09:00	2,90	2,13	0,77	1				
	10:00	2,84	2,13	0,71	1				
	11:00	2,78	2,13	0,65	1				
	12:00	2,74	2,13	0,61	1				
	13:00	2,75	2,13	0,62	1				
	14:00	2,81	2,39	0,42	1				
	15:00	2,95	2,74	0,21	1				
	16:00	3,19	3,03	0,16	1				
	17:00	3,53	3,47	0,06	1				
	18:00	4,03	4,03	0,00	1				1
	19:00	4,33	4,33	0,00	1				1
	20:00	4,25	4,22	0,03	1				1
	21:00	4,08	4,06	0,01	1				1
	22:00	3,72	3,69	0,04	1				
	23:00	3,32	3,20	0,12	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	3,11	2,99	0,11	1				
	01:00	2,90	2,78	0,11	1				
	02:00	2,75	2,49	0,26	1				
	03:00	2,70	2,37	0,32	1				
	04:00	2,72	2,27	0,45	1				
	05:00	2,82	2,38	0,44	1				
	06:00	2,95	2,40	0,54	1				
	07:00	3,02	2,67	0,35	1				
	08:00	3,06	2,49	0,57	1				
	09:00	3,01	2,21	0,81	1				
	10:00	2,96	2,14	0,82	1				
	11:00	2,89	2,13	0,76	1				
	12:00	2,84	2,13	0,71	1				
	13:00	2,79	2,13	0,66	1				
	14:00	2,84	2,13	0,71	1				
	15:00	2,99	2,13	0,85	1				
	16:00	3,29	2,34	0,95	1				
	17:00	3,63	2,68	0,95	1				
	18:00	4,04	3,18	0,86	1				
	19:00	4,32	3,98	0,34	1				1
	20:00	4,27	4,18	0,09	1				1
	21:00	4,11	4,07	0,04	1				1
	22:00	3,78	3,75	0,03	1				1
	23:00	3,35	3,22	0,13	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	3,11	2,76	0,35	1				
	01:00	2,90	2,53	0,37	1				
	02:00	2,75	2,35	0,41	1				
	03:00	2,68	2,28	0,41	1				
	04:00	2,70	2,37	0,32	1				
	05:00	2,79	2,41	0,38	1				
	06:00	2,94	2,52	0,42	1				
	07:00	3,10	2,78	0,32	1				
	08:00	3,10	2,85	0,25	1				
	09:00	3,02	2,84	0,18	1				
	10:00	2,94	2,73	0,21	1				
	11:00	2,82	2,57	0,25	1				
	12:00	2,71	2,46	0,24	1				
	13:00	2,65	2,38	0,27	1				
	14:00	2,68	2,32	0,36	1				
	15:00	2,70	2,27	0,43	1				
	16:00	3,72	3,52	0,20	1				
	17:00	3,87	3,72	0,14	1				1
	18:00	4,08	3,87	0,20	1				1
	19:00	4,38	4,10	0,28	1				1
	20:00	4,32	3,90	0,42	1				1
	21:00	4,10	3,44	0,65	1				
	22:00	3,76	3,15	0,61	1				
	23:00	3,32	2,46	0,86	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	3,00	2,13	0,87	1				
	01:00	2,83	2,13	0,69	1				
	02:00	2,72	2,13	0,59	1				
	03:00	2,69	2,13	0,56	1				
	04:00	2,73	2,13	0,60	1				
	05:00	2,85	2,13	0,72	1				
	06:00	3,02	2,13	0,89	1				
	07:00	3,24	2,29	0,95	1				
	08:00	3,33	2,38	0,95	1				
	09:00	3,55	2,60	0,95	1				
	10:00	3,64	2,69	0,95	1				
	11:00	3,62	2,67	0,95	1				
	12:00	3,52	2,57	0,95	1				
	13:00	3,37	2,42	0,95	1				
	14:00	3,12	2,17	0,95	1				
	15:00	2,80	2,13	0,67	1				
	16:00	3,30	2,38	0,92	1				
	17:00	3,74	3,03	0,71	1				
	18:00	3,88	3,49	0,40	1				
	19:00	4,42	4,28	0,14	1				1
	20:00	4,39	4,39	0,00	1				1
	21:00	4,16	4,16	0,00	1				1
	22:00	3,87	3,87	0,00	1				1
	23:00	3,46	3,44	0,03	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 1 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	2,87	2,13	0,74		1			
	01:00	2,72	2,13	0,59		1			
	02:00	2,63	2,13	0,50		1			
	03:00	2,61	2,32	0,29		1			
	04:00	2,66	2,33	0,32		1			
	05:00	2,77	2,15	0,62		1			
	06:00	2,93	2,16	0,77		1			
	07:00	3,10	2,32	0,78		1			
	08:00	3,17	2,51	0,66		1			
	09:00	3,15	2,42	0,73		1			
	10:00	3,10	2,36	0,73		1			
	11:00	2,91	2,19	0,72		1			
	12:00	2,84	2,17	0,67		1			
	13:00	2,83	2,19	0,65		1			
	14:00	2,90	2,15	0,75		1			
	15:00	3,11	2,41	0,70		1			
	16:00	3,22	2,63	0,58		1			
	17:00	3,46	3,15	0,31		1			
	18:00	3,83	3,58	0,25		1			
	19:00	4,18	4,01	0,17		1			1
	20:00	4,14	4,04	0,10		1			1
	21:00	3,93	3,89	0,04		1			1
	22:00	3,60	3,43	0,17		1			
	23:00	3,23	3,05	0,17		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	3,13	3,08	0,04		1			
	01:00	2,94	2,89	0,05		1			
	02:00	2,82	2,60	0,22		1			
	03:00	2,78	2,31	0,47		1			
	04:00	2,81	2,56	0,25		1			
	05:00	2,97	2,81	0,16		1			
	06:00	3,17	3,07	0,10		1			
	07:00	3,41	3,25	0,16		1			
	08:00	3,58	3,58	0,00		1			
	09:00	3,52	3,50	0,02		1			
	10:00	3,30	3,10	0,20		1			
	11:00	3,17	2,74	0,43		1			
	12:00	3,21	2,83	0,37		1			
	13:00	3,04	2,89	0,15		1			
	14:00	2,88	2,76	0,12		1			
	15:00	2,96	2,85	0,11		1			
	16:00	3,13	3,02	0,10		1			
	17:00	3,46	3,33	0,13		1			
	18:00	3,87	3,69	0,19		1			
	19:00	4,38	4,15	0,24		1			1
	20:00	4,59	4,29	0,30		1			1
	21:00	4,29	3,92	0,37		1			
	22:00	3,84	3,40	0,44		1			
	23:00	3,40	2,82	0,58		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	2,93	2,21	0,72		1			
	01:00	2,72	2,13	0,59		1			
	02:00	2,59	2,13	0,46		1			
	03:00	2,53	2,13	0,40		1			
	04:00	2,55	2,13	0,42		1			
	05:00	2,64	2,13	0,51		1			
	06:00	2,80	2,13	0,67		1			
	07:00	2,96	2,32	0,64		1			
	08:00	3,01	2,37	0,63		1			
	09:00	3,17	2,51	0,66		1			
	10:00	3,04	2,32	0,72		1			
	11:00	2,85	2,13	0,72		1			
	12:00	2,78	2,13	0,65		1			
	13:00	2,76	2,13	0,63		1			
	14:00	2,81	2,13	0,67		1			
	15:00	2,85	2,13	0,72		1			
	16:00	3,05	2,28	0,77		1			
	17:00	3,34	2,63	0,72		1			
	18:00	3,71	3,07	0,64		1			
	19:00	4,33	3,82	0,50		1			
	20:00	4,45	3,91	0,54		1			
	21:00	4,15	3,62	0,53		1			
	22:00	3,62	3,07	0,55		1			
	23:00	3,22	2,66	0,56		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	3,02	2,24	0,77		1			
	01:00	2,83	2,13	0,70		1			
	02:00	2,71	2,13	0,58		1			
	03:00	2,67	2,13	0,54		1			
	04:00	2,70	2,13	0,57		1			
	05:00	2,79	2,13	0,66		1			
	06:00	2,99	2,28	0,70		1			
	07:00	3,18	2,48	0,70		1			
	08:00	3,14	2,46	0,68		1			
	09:00	3,09	2,42	0,68		1			
	10:00	2,98	2,28	0,69		1			
	11:00	2,85	2,15	0,70		1			
	12:00	2,76	2,13	0,63		1			
	13:00	2,78	2,14	0,64		1			
	14:00	2,95	2,29	0,66		1			
	15:00	3,02	2,39	0,63		1			
	16:00	2,98	2,41	0,57		1			
	17:00	3,20	2,66	0,54		1			
	18:00	3,57	3,15	0,42		1			
	19:00	4,07	0,00	0,26		1			1
	20:00	4,38	0,00	0,20		1			1
	21:00	4,12	3,98	0,13		1			1
	22:00	3,65	3,58	0,08		1			
	23:00	3,26	3,22	0,04		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 5 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	3,10	3,01	0,08		1			
	01:00	2,89	2,80	0,09		1			
	02:00	2,76	2,69	0,07		1			
	03:00	2,71	2,67	0,03		1			
	04:00	2,73	2,71	0,02		1			
	05:00	2,85	2,81	0,04		1			
	06:00	3,03	2,98	0,05		1			
	07:00	3,17	3,14	0,03		1			
	08:00	3,10	3,08	0,02		1			
	09:00	3,05	3,01	0,05		1			
	10:00	2,94	2,84	0,09		1			
	11:00	2,83	2,65	0,17		1			
	12:00	2,69	2,32	0,37		1			
	13:00	2,62	2,13	0,49		1			
	14:00	2,59	2,13	0,46		1			
	15:00	2,83	2,22	0,60		1			
	16:00	3,29	2,67	0,62		1			
	17:00	3,45	2,82	0,63		1			
	18:00	3,68	3,18	0,50		1			
	19:00	4,05	3,68	0,37		1			
	20:00	4,24	3,97	0,27		1			1
	21:00	4,01	3,84	0,17		1			1
	22:00	3,63	3,50	0,13		1			
	23:00	3,26	3,13	0,13		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 6 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	3,09	2,96	0,13		1			
	01:00	2,88	2,71	0,16		1			
	02:00	2,73	2,55	0,18		1			
	03:00	2,67	2,53	0,14		1			
	04:00	2,67	2,58	0,10		1			
	05:00	2,78	2,70	0,07		1			
	06:00	2,96	2,89	0,07		1			
	07:00	3,06	3,04	0,02		1			
	08:00	3,02	3,02	0,00		1			
	09:00	3,00	2,99	0,01		1			
	10:00	2,90	2,85	0,05		1			
	11:00	2,77	2,65	0,11		1			
	12:00	2,86	2,69	0,17		1			
	13:00	2,87	2,67	0,19		1			
	14:00	2,72	2,53	0,18		1			
	15:00	2,75	2,55	0,20		1			
	16:00	2,84	2,80	0,04		1			
	17:00	3,09	3,06	0,04		1			
	18:00	3,44	3,40	0,03		1			
	19:00	3,91	3,88	0,03		1			1
	20:00	4,25	4,22	0,03		1			1
	21:00	4,06	4,05	0,01		1			1
	22:00	3,65	3,62	0,03		1			
	23:00	3,27	3,26	0,00		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	2,98	2,98	0,00		1			
	01:00	2,81	2,80	0,00		1			
	02:00	2,70	2,70	0,00		1			
	03:00	2,67	2,67	0,00		1			
	04:00	2,71	2,71	0,01		1			
	05:00	2,83	2,83	0,01		1			
	06:00	3,03	3,02	0,01		1			
	07:00	3,25	3,22	0,03		1			
	08:00	3,25	3,21	0,04		1			
	09:00	3,19	3,14	0,04		1			
	10:00	3,04	2,94	0,10		1			
	11:00	2,91	2,62	0,29		1			
	12:00	2,82	2,38	0,44		1			
	13:00	2,70	2,39	0,31		1			
	14:00	2,62	2,52	0,10		1			
	15:00	3,11	3,05	0,06		1			
	16:00	3,30	3,30	0,00		1			
	17:00	3,65	3,64	0,00		1			
	18:00	3,79	3,79	0,00		1			
	19:00	4,04	4,04	0,01		1			1
	20:00	4,25	4,25	0,00		1			1
	21:00	4,06	4,06	0,00		1			1
	22:00	3,69	3,69	0,00		1			
	23:00	3,29	3,29	0,00		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 8 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	2,84	2,84	0,00		1			
	01:00	2,69	2,69	0,00		1			
	02:00	2,60	2,60	0,00		1			
	03:00	2,58	2,56	0,01		1			
	04:00	2,61	2,56	0,05		1			
	05:00	2,70	2,51	0,20		1			
	06:00	2,88	2,75	0,12		1			
	07:00	3,05	2,93	0,12		1			
	08:00	3,16	2,86	0,30		1			
	09:00	3,26	3,07	0,19		1			
	10:00	3,33	3,27	0,05		1			
	11:00	3,30	3,26	0,04		1			
	12:00	3,17	3,12	0,04		1			
	13:00	3,15	2,98	0,17		1			
	14:00	3,14	2,59	0,55		1			
	15:00	3,13	2,44	0,69		1			
	16:00	3,17	2,56	0,61		1			
	17:00	3,31	2,38	0,93		1			
	18:00	3,53	2,70	0,83		1			
	19:00	4,12	3,28	0,84		1			
	20:00	4,51	3,56	0,95		1			
	21:00	4,17	3,22	0,95		1			
	22:00	3,68	2,73	0,95		1			
	23:00	3,30	2,34	0,95		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	3,23	2,28	0,95		1			
	01:00	3,01	2,13	0,88		1			
	02:00	2,87	2,13	0,74		1			
	03:00	2,83	2,13	0,69		1			
	04:00	2,85	2,13	0,72		1			
	05:00	2,98	2,13	0,85		1			
	06:00	3,18	2,23	0,95		1			
	07:00	3,32	2,37	0,95		1			
	08:00	3,27	2,32	0,95		1			
	09:00	3,17	2,22	0,95		1			
	10:00	3,06	2,13	0,93		1			
	11:00	2,94	2,13	0,81		1			
	12:00	2,89	2,13	0,76		1			
	13:00	2,87	2,13	0,74		1			
	14:00	2,95	2,13	0,82		1			
	15:00	3,13	2,18	0,95		1			
	16:00	3,31	2,36	0,95		1			
	17:00	3,65	2,70	0,95		1			
	18:00	4,12	3,17	0,95		1			
	19:00	4,74	3,79	0,95		1			1
	20:00	5,02	4,07	0,95		1			1
	21:00	4,69	3,74	0,95		1			1
	22:00	4,19	3,24	0,95		1			
	23:00	3,68	2,73	0,95		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	3,57	2,62	0,95		1			
	01:00	3,30	2,35	0,95		1			
	02:00	3,11	2,16	0,95		1			
	03:00	3,02	2,13	0,89		1			
	04:00	3,04	2,13	0,91		1			
	05:00	3,17	2,22	0,95		1			
	06:00	3,38	2,43	0,95		1			
	07:00	3,52	2,57	0,95		1			
	08:00	3,46	2,51	0,95		1			
	09:00	3,37	2,42	0,95		1			
	10:00	3,23	2,28	0,95		1			
	11:00	3,10	2,15	0,95		1			
	12:00	3,02	2,13	0,89		1			
	13:00	2,98	2,13	0,85		1			
	14:00	3,04	2,13	0,91		1			
	15:00	3,26	2,43	0,83		1			
	16:00	3,47	2,75	0,72		1			
	17:00	3,76	3,06	0,70		1			
	18:00	4,27	3,66	0,61		1			
	19:00	4,82	4,35	0,47		1			1
	20:00	5,16	4,79	0,37		1			1
	21:00	4,89	4,55	0,34		1			1
	22:00	4,32	3,91	0,41		1			1
	23:00	3,78	3,22	0,56		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	3,42	2,80	0,62		1			
	01:00	3,17	2,45	0,72		1			
	02:00	3,01	2,13	0,88		1			
	03:00	2,95	2,13	0,82		1			
	04:00	2,98	2,13	0,85		1			
	05:00	3,12	2,17	0,95		1			
	06:00	3,34	2,39	0,95		1			
	07:00	3,51	2,56	0,95		1			
	08:00	3,57	2,62	0,95		1			
	09:00	3,48	2,53	0,95		1			
	10:00	3,34	2,39	0,95		1			
	11:00	3,51	2,56	0,95		1			
	12:00	3,48	2,53	0,95		1			
	13:00	3,05	2,13	0,92		1			
	14:00	2,93	2,13	0,80		1			
	15:00	3,03	2,13	0,89		1			
	16:00	3,09	2,36	0,73		1			
	17:00	3,41	2,59	0,82		1			
	18:00	3,94	3,12	0,83		1			
	19:00	4,52	3,77	0,75		1			
	20:00	4,99	4,46	0,53		1			1
	21:00	4,76	4,39	0,37		1			1
	22:00	4,27	3,95	0,31		1			1
	23:00	3,75	3,47	0,28		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 12 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	00:00	3,45	2,50	0,95		1			
	01:00	3,18	2,23	0,95		1			
	02:00	3,01	2,13	0,87		1			
	03:00	2,92	2,13	0,79		1			
	04:00	2,94	2,13	0,81		1			
	05:00	3,06	2,29	0,77		1			
	06:00	3,31	2,83	0,48		1			
	07:00	3,40	3,17	0,23		1			
	08:00	3,34	3,23	0,12		1			
	09:00	3,27	3,18	0,09		1			
	10:00	3,16	3,03	0,13		1			
	11:00	3,02	2,78	0,24		1			
	12:00	2,93	2,53	0,39		1			
	13:00	2,94	2,52	0,41		1			
	14:00	3,03	2,66	0,37		1			
	15:00	3,02	2,74	0,27		1			
	16:00	3,05	2,92	0,13		1			
	17:00	3,38	3,33	0,04		1			
	18:00	3,80	3,73	0,07		1			
	19:00	4,36	4,23	0,13		1			1
	20:00	4,90	4,77	0,13		1			1
	21:00	4,73	4,57	0,16		1			1
	22:00	4,20	4,01	0,19		1			1
	23:00	3,60	3,38	0,23		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 13 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	3,28	2,97	0,31		1			
	01:00	3,05	2,35	0,69		1			
	02:00	2,90	2,13	0,77		1			
	03:00	2,83	2,13	0,70		1			
	04:00	2,85	2,13	0,71		1			
	05:00	2,95	2,13	0,82		1			
	06:00	3,14	2,19	0,95		1			
	07:00	3,25	2,30	0,95		1			
	08:00	3,18	2,23	0,95		1			
	09:00	3,08	2,13	0,95		1			
	10:00	2,93	2,13	0,80		1			
	11:00	2,74	2,13	0,61		1			
	12:00	2,61	2,13	0,48		1			
	13:00	2,54	2,13	0,41		1			
	14:00	2,57	2,13	0,44		1			
	15:00	2,62	2,13	0,49		1			
	16:00	2,77	2,13	0,64		1			
	17:00	3,07	2,33	0,74		1			
	18:00	3,55	2,84	0,71		1			
	19:00	4,20	3,57	0,63		1			
	20:00	4,76	4,16	0,61		1			1
	21:00	4,53	3,92	0,60		1			1
	22:00	4,03	3,44	0,59		1			
	23:00	3,53	2,99	0,54		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	3,19	2,90	0,29		1			
	01:00	2,98	2,72	0,26		1			
	02:00	2,85	2,69	0,16		1			
	03:00	2,80	2,60	0,20		1			
	04:00	2,84	2,49	0,34		1			
	05:00	2,96	2,52	0,44		1			
	06:00	3,15	2,61	0,54		1			
	07:00	3,36	2,75	0,62		1			
	08:00	3,34	2,64	0,70		1			
	09:00	3,21	2,55	0,67		1			
	10:00	3,04	2,43	0,60		1			
	11:00	2,85	2,27	0,58		1			
	12:00	2,68	2,14	0,54		1			
	13:00	2,56	2,13	0,43		1			
	14:00	2,52	2,13	0,39		1			
	15:00	2,59	2,13	0,46		1			
	16:00	2,74	2,13	0,61		1			
	17:00	3,06	2,17	0,89		1			
	18:00	3,56	2,63	0,93		1			
	19:00	4,20	3,28	0,92		1			
	20:00	4,67	3,79	0,88		1			
	21:00	4,45	3,50	0,95		1			
	22:00	4,00	3,09	0,91		1			
	23:00	3,51	2,68	0,82		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 15 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	3,24	2,48	0,75		1			
	01:00	3,02	2,33	0,69		1			
	02:00	2,90	2,32	0,58		1			
	03:00	2,88	2,35	0,53		1			
	04:00	2,94	2,53	0,41		1			
	05:00	3,10	2,79	0,31		1			
	06:00	3,31	3,13	0,17		1			
	07:00	3,33	3,22	0,11		1			
	08:00	3,19	3,17	0,02		1			
	09:00	3,10	3,10	0,00		1			
	10:00	3,07	3,07	0,00		1			
	11:00	3,04	3,04	0,00		1			
	12:00	3,03	3,03	0,00		1			
	13:00	3,06	3,05	0,00		1			
	14:00	2,95	2,93	0,01		1			
	15:00	2,86	2,80	0,06		1			
	16:00	2,86	2,74	0,12		1			
	17:00	3,21	3,02	0,18		1			
	18:00	3,55	3,33	0,21		1			
	19:00	4,02	3,73	0,29		1			
	20:00	4,74	4,34	0,40		1			1
	21:00	4,69	4,38	0,31		1			1
	22:00	4,45	4,27	0,19		1			1
	23:00	3,84	3,73	0,11		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	3,19	3,14	0,05		1			
	01:00	3,01	2,96	0,04		1			
	02:00	2,90	2,84	0,06		1			
	03:00	2,87	2,78	0,09		1			
	04:00	2,92	2,83	0,09		1			
	05:00	2,99	2,92	0,07		1			
	06:00	3,20	3,12	0,08		1			
	07:00	3,24	3,16	0,07		1			
	08:00	3,15	3,09	0,06		1			
	09:00	3,04	2,97	0,07		1			
	10:00	2,93	2,86	0,06		1			
	11:00	2,84	2,77	0,07		1			
	12:00	2,78	2,69	0,09		1			
	13:00	2,76	2,65	0,11		1			
	14:00	2,76	2,61	0,14		1			
	15:00	2,78	2,65	0,13		1			
	16:00	2,84	2,72	0,12		1			
	17:00	3,08	2,99	0,09		1			
	18:00	3,58	3,51	0,07		1			
	19:00	4,29	4,20	0,09		1			1
	20:00	4,87	4,78	0,09		1			2
	21:00	4,88	4,79	0,10		1			2
	22:00	4,52	4,35	0,17		1			1
	23:00	3,83	3,63	0,20		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	3,38	3,32	0,06		1			
	01:00	3,14	3,07	0,07		1			
	02:00	2,99	2,91	0,08		1			
	03:00	2,93	2,87	0,05		1			
	04:00	2,96	2,93	0,02		1			
	05:00	3,08	3,07	0,01		1			
	06:00	3,28	3,27	0,01		1			
	07:00	3,44	3,43	0,01		1			
	08:00	3,57	3,56	0,01		1			
	09:00	3,56	3,56	0,00		1			
	10:00	3,42	3,42	0,00		1			
	11:00	3,30	3,30	0,00		1			
	12:00	3,30	3,30	0,00		1			
	13:00	3,29	3,29	0,00		1			
	14:00	3,29	3,29	0,00		1			
	15:00	3,35	3,34	0,01		1			
	16:00	3,41	3,39	0,02		1			
	17:00	3,57	3,57	0,00		1			
	18:00	3,76	3,76	0,00		1			
	19:00	4,06	4,06	0,00		1			1
	20:00	4,75	4,75	0,00		1			2
	21:00	4,70	4,70	0,00		1			2
	22:00	4,55	4,55	0,00		1			1
	23:00	3,86	3,86	0,00		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	3,47	3,47	0,00	1				
	01:00	3,18	3,18	0,00	1				
	02:00	3,02	2,98	0,04	1				
	03:00	2,97	2,91	0,06	1				
	04:00	3,03	3,01	0,02	1				
	05:00	3,21	3,20	0,01	1				
	06:00	3,37	3,37	0,00	1				
	07:00	3,51	3,49	0,02	1				
	08:00	3,55	3,52	0,03	1				
	09:00	3,41	3,39	0,02	1				
	10:00	3,29	3,29	0,00	1				
	11:00	3,15	3,12	0,03	1				
	12:00	3,10	2,97	0,13	1				
	13:00	3,11	2,98	0,13	1				
	14:00	3,07	2,97	0,10	1				
	15:00	3,16	3,06	0,09	1				
	16:00	3,27	3,16	0,11	1				
	17:00	3,44	3,29	0,14	1				
	18:00	3,69	3,44	0,25	1				
	19:00	4,08	3,61	0,47	1				1
	20:00	4,51	3,91	0,60	1				1
	21:00	4,46	3,84	0,62	1				1
	22:00	4,21	3,57	0,65	1				
	23:00	3,86	3,18	0,69	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 19 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	3,47	2,72	0,74	1				
	01:00	3,18	2,40	0,78	1				
	02:00	3,01	2,28	0,74	1				
	03:00	2,98	2,31	0,67	1				
	04:00	3,05	2,46	0,59	1				
	05:00	3,20	2,65	0,56	1				
	06:00	3,42	2,96	0,47	1				
	07:00	3,55	3,03	0,52	1				
	08:00	3,52	3,01	0,51	1				
	09:00	3,38	2,74	0,65	1				
	10:00	3,17	2,43	0,74	1				
	11:00	2,99	2,35	0,64	1				
	12:00	2,90	2,20	0,71	1				
	13:00	2,86	2,13	0,72	1				
	14:00	2,83	2,13	0,70	1				
	15:00	2,82	2,13	0,69	1				
	16:00	2,89	2,80	0,09	1				
	17:00	3,07	2,99	0,08	1				
	18:00	3,36	3,29	0,07	1				
	19:00	3,90	3,83	0,07	1				1
	20:00	4,48	4,42	0,05	1				1
	21:00	4,49	4,46	0,04	1				1
	22:00	4,29	4,28	0,01	1				1
	23:00	4,00	3,99	0,01	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 20 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	3,43	3,43	0,01	1				
	01:00	3,17	3,16	0,01	1				
	02:00	3,03	3,02	0,01	1				
	03:00	3,00	2,99	0,01	1				
	04:00	3,07	3,06	0,01	1				
	05:00	3,24	3,21	0,02	1				
	06:00	3,45	3,42	0,03	1				
	07:00	3,61	3,58	0,03	1				
	08:00	3,54	3,47	0,07	1				
	09:00	3,34	3,27	0,07	1				
	10:00	3,18	3,10	0,07	1				
	11:00	3,02	2,94	0,07	1				
	12:00	2,91	2,84	0,07	1				
	13:00	2,82	2,76	0,06	1				
	14:00	2,74	2,68	0,06	1				
	15:00	2,73	2,67	0,06	1				
	16:00	2,81	2,76	0,06	1				
	17:00	2,99	2,93	0,06	1				
	18:00	3,25	3,20	0,05	1				
	19:00	3,66	3,62	0,04	1				
	20:00	4,21	4,18	0,03	1				1
	21:00	4,29	4,28	0,01	1				1
	22:00	4,22	4,22	0,01	1				1
	23:00	4,01	4,01	0,01	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,33	5,33	1,80	0,85	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	3,54	3,53	0,01	1				
	01:00	3,18	3,17	0,01	1				
	02:00	2,96	2,95	0,01	1				
	03:00	2,88	2,85	0,03	1				
	04:00	2,95	2,92	0,03	1				
	05:00	3,13	3,12	0,01	1				
	06:00	3,35	3,35	0,00	1				
	07:00	3,55	3,54	0,00	1				
	08:00	3,55	3,54	0,01	1				
	09:00	3,51	3,51	0,00	1				
	10:00	3,46	3,46	0,00	1				
	11:00	3,31	3,31	0,00	1				
	12:00	3,13	3,13	0,00	1				
	13:00	3,08	3,08	0,00	1				
	14:00	3,05	3,05	0,00	1				
	15:00	3,05	3,05	0,00	1				
	16:00	3,09	3,09	0,00	1				
	17:00	3,23	3,23	0,00	1				
	18:00	3,46	3,46	0,00	1				
	19:00	3,84	3,84	0,00	1				1
	20:00	4,33	4,33	0,00	1				1
	21:00	4,40	4,40	0,00	1				1
	22:00	4,30	4,30	0,00	1				1
	23:00	4,09	4,09	0,00	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 22 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,33	5,33	1,80	0,85	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	3,24	3,24	0,00	1				
	01:00	3,01	3,01	0,00	1				
	02:00	2,88	2,87	0,01	1				
	03:00	2,85	2,82	0,03	1				
	04:00	2,91	2,87	0,04	1				
	05:00	3,07	3,00	0,07	1				
	06:00	3,28	3,15	0,13	1				
	07:00	3,48	3,20	0,28	1				
	08:00	3,50	3,06	0,45	1				
	09:00	3,45	3,19	0,26	1				
	10:00	3,35	3,12	0,23	1				
	11:00	3,23	3,06	0,17	1				
	12:00	3,13	3,00	0,13	1				
	13:00	3,07	2,97	0,10	1				
	14:00	3,02	2,96	0,07	1				
	15:00	3,00	2,95	0,05	1				
	16:00	3,03	2,97	0,06	1				
	17:00	3,17	3,10	0,06	1				
	18:00	3,41	3,34	0,07	1				
	19:00	3,80	3,71	0,08	1				1
	20:00	4,33	4,25	0,08	1				1
	21:00	4,44	4,36	0,08	1				1
	22:00	4,36	4,28	0,08	1				1
	23:00	4,15	4,07	0,08	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,33	5,33	1,80	0,85	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	00:00	3,11	3,03	0,08	1				
	01:00	2,95	2,85	0,10	1				
	02:00	2,86	2,73	0,12	1				
	03:00	2,84	2,68	0,15	1				
	04:00	2,90	2,72	0,18	1				
	05:00	3,04	2,81	0,23	1				
	06:00	3,25	2,92	0,32	1				
	07:00	3,43	3,00	0,43	1				
	08:00	3,43	2,95	0,48	1				
	09:00	3,36	2,89	0,47	1				
	10:00	3,26	2,82	0,44	1				
	11:00	3,15	2,72	0,43	1				
	12:00	3,06	2,64	0,41	1				
	13:00	3,01	2,63	0,38	1				
	14:00	2,97	2,61	0,37	1				
	15:00	2,98	2,64	0,34	1				
	16:00	3,03	2,75	0,28	1				
	17:00	3,16	2,95	0,22	1				
	18:00	3,39	3,23	0,16	1				
	19:00	3,76	3,57	0,19	1				
	20:00	4,28	4,09	0,19	1				1
	21:00	4,40	4,21	0,20	1				1
	22:00	4,34	4,12	0,22	1				1
	23:00	4,14	3,92	0,22	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	3,17	2,33	0,84	1				
	01:00	2,99	2,21	0,78	1				
	02:00	2,87	2,16	0,71	1				
	03:00	2,84	2,13	0,71	1				
	04:00	2,89	2,15	0,74	1				
	05:00	3,05	2,36	0,69	1				
	06:00	3,25	2,62	0,63	1				
	07:00	3,40	2,81	0,59	1				
	08:00	3,45	2,89	0,56	1				
	09:00	3,39	2,90	0,50	1				
	10:00	3,34	2,82	0,52	1				
	11:00	3,26	2,78	0,48	1				
	12:00	3,20	2,78	0,42	1				
	13:00	3,18	2,71	0,47	1				
	14:00	3,17	2,65	0,53	1				
	15:00	3,39	2,84	0,55	1				
	16:00	3,67	3,00	0,67	1				
	17:00	3,61	2,92	0,69	1				
	18:00	3,67	3,09	0,57	1				
	19:00	3,86	3,38	0,48	1				
	20:00	4,94	4,63	0,31	1				1
	21:00	4,92	4,71	0,21	1				1
	22:00	4,70	4,51	0,19	1				1
	23:00	3,89	3,63	0,26	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	00:00	3,22	2,72	0,49	1				
	01:00	3,05	2,45	0,61	1				
	02:00	2,93	2,34	0,59	1				
	03:00	2,88	2,30	0,58	1				
	04:00	2,92	2,32	0,60	1				
	05:00	3,06	2,48	0,58	1				
	06:00	3,26	2,67	0,58	1				
	07:00	3,45	3,06	0,38	1				
	08:00	3,57	3,24	0,33	1				
	09:00	3,59	3,14	0,44	1				
	10:00	3,60	3,07	0,54	1				
	11:00	3,52	3,02	0,50	1				
	12:00	3,57	3,19	0,38	1				
	13:00	3,48	3,14	0,33	1				
	14:00	3,32	3,07	0,25	1				
	15:00	3,45	3,17	0,29	1				
	16:00	3,66	3,21	0,45	1				
	17:00	3,72	3,33	0,39	1				
	18:00	3,84	3,50	0,34	1				
	19:00	4,17	3,88	0,29	1				
	20:00	4,94	4,57	0,36	1				1
	21:00	4,74	4,36	0,38	1				1
	22:00	4,24	3,82	0,41	1				
	23:00	3,68	3,23	0,45	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 26 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	3,35	2,72	0,63	1				
	01:00	3,15	2,52	0,62	1				
	02:00	3,02	2,42	0,59	1				
	03:00	2,96	2,37	0,58	1				
	04:00	2,97	2,41	0,57	1				
	05:00	3,07	2,61	0,46	1				
	06:00	3,26	2,88	0,38	1				
	07:00	3,45	3,12	0,33	1				
	08:00	3,57	3,37	0,20	1				
	09:00	3,54	3,43	0,11	1				
	10:00	3,49	3,39	0,10	1				
	11:00	3,45	3,34	0,11	1				
	12:00	3,37	3,28	0,09	1				
	13:00	3,36	3,24	0,12	1				
	14:00	3,28	3,07	0,21	1				
	15:00	3,40	3,23	0,17	1				
	16:00	3,51	3,32	0,18	1				
	17:00	3,52	3,35	0,17	1				
	18:00	3,68	3,53	0,15	1				
	19:00	4,22	4,05	0,17	1				1
	20:00	4,76	4,61	0,15	1				1
	21:00	4,48	4,37	0,10	1				1
	22:00	4,06	4,04	0,02	1				1
	23:00	3,54	3,54	0,00	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 27 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	3,28	3,27	0,00	1				
	01:00	3,09	3,09	0,00	1				
	02:00	2,96	2,96	0,00	1				
	03:00	2,90	2,89	0,00	1				
	04:00	2,91	2,91	0,01	1				
	05:00	3,02	3,01	0,01	1				
	06:00	3,19	3,19	0,00	1				
	07:00	3,36	3,36	0,00	1				
	08:00	3,49	3,49	0,00	1				
	09:00	3,53	3,53	0,00	1				
	10:00	3,50	3,50	0,00	1				
	11:00	3,51	3,51	0,00	1				
	12:00	3,53	3,53	0,00	1				
	13:00	3,51	3,51	0,00	1				
	14:00	3,45	3,44	0,01	1				
	15:00	3,47	3,45	0,01	1				
	16:00	3,26	3,26	0,00	1				
	17:00	3,32	3,31	0,01	1				
	18:00	3,47	3,44	0,04	1				
	19:00	3,93	3,89	0,05	1				
	20:00	4,51	4,47	0,04	1				1
	21:00	4,29	4,27	0,02	1				1
	22:00	3,91	3,88	0,03	1				
	23:00	3,46	3,41	0,05	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	00:00	2,90	2,82	0,08	1				
	01:00	2,88	2,75	0,13	1				
	02:00	2,90	2,69	0,21	1				
	03:00	2,85	2,58	0,27	1				
	04:00	2,90	2,59	0,31	1				
	05:00	3,04	2,72	0,32	1				
	06:00	3,25	2,97	0,29	1				
	07:00	3,44	3,24	0,20	1				
	08:00	3,46	3,32	0,15	1				
	09:00	3,40	3,28	0,12	1				
	10:00	3,31	3,17	0,14	1				
	11:00	3,20	2,99	0,21	1				
	12:00	3,11	2,83	0,28	1				
	13:00	3,06	2,70	0,36	1				
	14:00	3,01	2,55	0,46	1				
	15:00	3,06	2,52	0,54	1				
	16:00	3,16	2,52	0,65	1				
	17:00	3,25	2,50	0,75	1				
	18:00	3,43	2,60	0,83	1				
	19:00	3,88	3,03	0,84	1				
	20:00	4,47	3,66	0,81	1				
	21:00	4,27	3,50	0,77	1				
	22:00	3,90	3,17	0,73	1				
	23:00	3,45	2,77	0,68	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 29 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	3,29	2,46	0,83	1				
	01:00	3,13	2,28	0,85	1				
	02:00	3,02	2,24	0,77	1				
	03:00	2,97	2,19	0,78	1				
	04:00	3,03	2,16	0,86	1				
	05:00	3,20	2,37	0,84	1				
	06:00	3,41	2,54	0,88	1				
	07:00	3,54	2,62	0,92	1				
	08:00	3,56	2,61	0,95	1				
	09:00	3,54	2,59	0,95	1				
	10:00	3,49	2,54	0,95	1				
	11:00	3,42	2,47	0,95	1				
	12:00	3,44	2,50	0,93	1				
	13:00	3,61	2,68	0,93	1				
	14:00	3,55	2,60	0,95	1				
	15:00	3,47	2,52	0,95	1				
	16:00	3,50	2,55	0,95	1				
	17:00	3,60	2,69	0,91	1				
	18:00	3,92	2,98	0,94	1				
	19:00	4,34	3,39	0,95	1				
	20:00	5,11	4,16	0,95	1				1
	21:00	5,12	4,32	0,80	1				1
	22:00	4,56	3,84	0,72	1				
	23:00	3,57	2,89	0,68	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	3,15	2,36	0,79	1				
	01:00	2,97	2,16	0,81	1				
	02:00	2,86	2,13	0,73	1				
	03:00	2,84	2,13	0,71	1				
	04:00	2,89	2,19	0,71	1				
	05:00	3,03	2,44	0,58	1				
	06:00	3,23	2,57	0,66	1				
	07:00	3,42	2,96	0,46	1				
	08:00	3,56	3,39	0,17	1				
	09:00	3,61	3,58	0,03	1				
	10:00	3,66	3,64	0,02	1				
	11:00	3,72	3,69	0,03	1				
	12:00	3,82	3,77	0,05	1				
	13:00	3,65	3,26	0,40	1				
	14:00	3,30	2,60	0,70	1				
	15:00	3,45	2,76	0,69	1				
	16:00	3,74	3,16	0,58	1				
	17:00	3,90	3,30	0,60	1				
	18:00	4,00	3,28	0,72	1				
	19:00	4,24	3,50	0,74	1				
	20:00	4,75	4,00	0,74	1				1
	21:00	4,36	3,92	0,45	1				1
	22:00	4,02	3,27	0,74	1				
	23:00	3,59	3,14	0,45	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	3,24	3,01	0,23	1				
	01:00	2,97	2,42	0,55	1				
	02:00	2,83	2,13	0,70	1				
	03:00	2,81	2,13	0,68	1				
	04:00	2,89	2,13	0,76	1				
	05:00	3,06	2,13	0,93	1				
	06:00	3,27	2,32	0,95	1				
	07:00	3,50	2,55	0,95	1				
	08:00	3,67	2,72	0,95	1				
	09:00	3,74	2,79	0,95	1				
	10:00	3,82	2,97	0,85	1				
	11:00	3,95	3,15	0,80	1				
	12:00	4,01	3,45	0,55	1				
	13:00	3,99	3,13	0,86	1				
	14:00	3,89	3,10	0,79	1				
	15:00	3,78	3,14	0,63	1				
	16:00	3,78	3,51	0,27	1				
	17:00	3,81	3,65	0,16	1				
	18:00	3,86	3,75	0,10	1				
	19:00	4,10	3,93	0,17	1				1
	20:00	4,51	4,29	0,22	1				1
	21:00	4,47	4,30	0,17	1				1
	22:00	4,07	3,90	0,17	1				1
	23:00	3,70	3,60	0,10	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	3,12	3,10	0,02	1				
	01:00	2,94	2,92	0,02	1				
	02:00	2,83	2,83	0,00	1				
	03:00	2,80	2,76	0,04	1				
	04:00	2,85	2,82	0,03	1				
	05:00	2,99	2,95	0,05	1				
	06:00	3,18	2,88	0,30	1				
	07:00	3,37	2,85	0,52	1				
	08:00	3,54	2,81	0,72	1				
	09:00	3,72	2,96	0,76	1				
	10:00	3,76	3,03	0,73	1				
	11:00	3,63	3,16	0,47	1				
	12:00	3,76	3,61	0,15	1				
	13:00	3,59	3,50	0,09	1				
	14:00	3,67	3,41	0,26	1				
	15:00	3,62	3,07	0,55	1				
	16:00	3,43	3,43	0,00	1				
	17:00	3,45	3,45	0,00	1				
	18:00	3,45	3,44	0,01	1				
	19:00	3,86	3,85	0,01	1				
	20:00	4,40	4,39	0,00	1				1
	21:00	4,39	4,38	0,01	1				1
	22:00	4,02	4,01	0,01	1				1
	23:00	3,67	3,64	0,03	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 3 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	3,93	3,20	0,73	1				
	01:00	3,61	2,86	0,76	1				
	02:00	3,45	2,95	0,51	1				
	03:00	3,35	2,72	0,63	1				
	04:00	3,32	2,50	0,82	1				
	05:00	3,47	2,70	0,77	1				
	06:00	3,65	2,88	0,76	1				
	07:00	3,81	2,94	0,87	1				
	08:00	3,88	2,93	0,95	1				
	09:00	3,86	2,91	0,95	1				
	10:00	3,84	2,89	0,95	1				
	11:00	3,75	2,80	0,95	1				
	12:00	3,84	2,89	0,95	1				
	13:00	3,82	2,89	0,93	1				
	14:00	3,74	2,79	0,95	1				
	15:00	3,83	2,88	0,95	1				
	16:00	3,95	3,02	0,93	1				
	17:00	4,25	3,34	0,91	1				
	18:00	5,02	4,12	0,90	1				1
	19:00	5,79	4,92	0,87	1				1
	20:00	6,16	5,28	0,88	1				2
	21:00	5,93	5,05	0,89	1				1
	22:00	4,92	4,00	0,92	1				1
	23:00	3,98	3,06	0,93	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 4 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	3,87	2,99	0,87	1				
	01:00	3,56	2,67	0,90	1				
	02:00	3,36	2,41	0,95	1				
	03:00	3,24	2,29	0,95	1				
	04:00	3,21	2,26	0,95	1				
	05:00	3,32	2,37	0,95	1				
	06:00	3,49	2,54	0,95	1				
	07:00	3,61	2,66	0,95	1				
	08:00	3,64	2,69	0,95	1				
	09:00	3,62	2,67	0,95	1				
	10:00	3,56	2,61	0,95	1				
	11:00	3,48	2,53	0,95	1				
	12:00	3,50	2,56	0,93	1				
	13:00	3,51	2,58	0,93	1				
	14:00	3,42	2,52	0,89	1				
	15:00	3,41	2,57	0,84	1				
	16:00	3,56	3,48	0,08	1				
	17:00	3,81	3,72	0,09	1				
	18:00	4,45	4,37	0,08	1				1
	19:00	5,12	5,04	0,08	1				1
	20:00	5,57	5,51	0,06	1				2
	21:00	5,42	5,37	0,04	1				2
	22:00	4,51	4,48	0,04	1				1
	23:00	3,69	3,65	0,03	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	3,62	3,61	0,01	1				
	01:00	3,27	3,26	0,00	1				
	02:00	3,00	3,00	0,00	1				
	03:00	2,85	2,85	0,00	1				
	04:00	2,81	2,81	0,00	1				
	05:00	2,93	2,93	0,00	1				
	06:00	3,13	3,13	0,00	1				
	07:00	3,33	3,33	0,00	1				
	08:00	3,39	3,39	0,00	1				
	09:00	3,39	3,39	0,00	1				
	10:00	3,44	3,44	0,00	1				
	11:00	3,49	3,48	0,00	1				
	12:00	3,56	3,53	0,03	1				
	13:00	3,61	3,54	0,07	1				
	14:00	3,58	3,48	0,10	1				
	15:00	3,68	3,53	0,15	1				
	16:00	4,11	3,92	0,19	1				
	17:00	3,93	3,72	0,22	1				
	18:00	4,51	4,36	0,15	1				1
	19:00	5,09	4,96	0,13	1				1
	20:00	5,49	5,43	0,06	1				2
	21:00	5,36	5,31	0,05	1				2
	22:00	4,49	4,45	0,03	1				1
	23:00	3,62	3,62	0,01	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 6 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	3,29	2,85	0,44	1				
	01:00	3,02	2,66	0,36	1				
	02:00	2,81	2,54	0,27	1				
	03:00	2,74	2,63	0,11	1				
	04:00	2,84	2,82	0,02	1				
	05:00	3,05	3,05	0,00	1				
	06:00	3,27	3,24	0,04	1				
	07:00	3,47	3,41	0,06	1				
	08:00	3,50	3,47	0,03	1				
	09:00	3,47	3,44	0,03	1				
	10:00	3,38	3,33	0,05	1				
	11:00	3,32	3,27	0,05	1				
	12:00	3,27	3,22	0,05	1				
	13:00	3,19	3,13	0,06	1				
	14:00	3,15	3,05	0,09	1				
	15:00	3,30	3,20	0,10	1				
	16:00	3,50	3,42	0,07	1				
	17:00	3,68	3,62	0,06	1				
	18:00	3,93	3,92	0,01	1				
	19:00	4,43	4,42	0,01	1				1
	20:00	4,82	4,81	0,01	1				1
	21:00	4,79	4,76	0,03	1				1
	22:00	4,42	4,37	0,05	1				1
	23:00	3,92	3,85	0,07	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	3,46	3,35	0,11	1				
	01:00	3,19	3,05	0,14	1				
	02:00	3,02	2,78	0,24	1				
	03:00	2,95	2,58	0,37	1				
	04:00	2,99	2,60	0,39	1				
	05:00	3,14	2,69	0,45	1				
	06:00	3,37	2,90	0,46	1				
	07:00	3,63	3,24	0,39	1				
	08:00	3,70	3,34	0,36	1				
	09:00	3,69	3,45	0,23	1				
	10:00	3,64	3,48	0,16	1				
	11:00	3,60	3,46	0,14	1				
	12:00	3,63	3,49	0,14	1				
	13:00	3,69	3,51	0,18	1				
	14:00	3,69	3,44	0,24	1				
	15:00	3,67	3,40	0,28	1				
	16:00	3,76	3,49	0,27	1				
	17:00	3,90	3,64	0,25	1				
	18:00	4,31	4,04	0,27	1				1
	19:00	4,71	4,33	0,38	1				1
	20:00	5,05	4,59	0,46	1				1
	21:00	5,00	4,47	0,53	1				1
	22:00	4,64	4,09	0,55	1				1
	23:00	4,12	3,25	0,87	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	3,62	2,75	0,87	1				
	01:00	3,32	2,68	0,65	1				
	02:00	3,17	2,92	0,25	1				
	03:00	3,13	2,79	0,34	1				
	04:00	3,16	3,00	0,16	1				
	05:00	3,25	2,97	0,28	1				
	06:00	3,45	3,12	0,32	1				
	07:00	3,81	3,64	0,16	1				
	08:00	3,92	3,80	0,12	1				
	09:00	3,88	3,79	0,09	1				
	10:00	3,79	3,68	0,12	1				
	11:00	3,75	3,62	0,13	1				
	12:00	3,77	3,71	0,05	1				
	13:00	3,79	3,77	0,02	1				
	14:00	3,86	3,85	0,00	1				
	15:00	3,83	3,83	0,00	1				
	16:00	3,95	3,95	0,00	1				
	17:00	4,06	4,06	0,00	1				1
	18:00	4,43	4,43	0,00	1				1
	19:00	4,92	4,92	0,00	1				1
	20:00	5,39	5,39	0,00	1				2
	21:00	5,31	5,31	0,00	1				2
	22:00	4,91	4,91	0,00	1				1
	23:00	4,22	4,22	0,00	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	3,63	3,54	0,08	1				
	01:00	3,38	3,25	0,13	1				
	02:00	3,23	3,03	0,20	1				
	03:00	3,17	2,74	0,43	1				
	04:00	3,19	2,82	0,37	1				
	05:00	3,32	3,02	0,30	1				
	06:00	3,57	3,13	0,45	1				
	07:00	4,07	3,74	0,32	1				
	08:00	4,29	4,04	0,24	1				
	09:00	4,25	3,93	0,32	1				
	10:00	4,13	3,69	0,45	1				
	11:00	4,01	3,46	0,55	1				
	12:00	3,89	3,25	0,64	1				
	13:00	3,88	3,22	0,66	1				
	14:00	4,02	3,37	0,65	1				
	15:00	3,93	3,25	0,67	1				
	16:00	3,95	3,21	0,73	1				
	17:00	3,96	3,17	0,79	1				
	18:00	4,45	3,70	0,75	1				
	19:00	4,86	4,12	0,74	1				1
	20:00	5,17	4,52	0,65	1				1
	21:00	5,22	4,70	0,52	1				1
	22:00	4,75	4,35	0,40	1				1
	23:00	4,08	3,76	0,32	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 10 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	4,00	3,90	0,10	1				
	01:00	3,67	3,62	0,05	1				
	02:00	3,46	3,27	0,19	1				
	03:00	3,31	2,93	0,38	1				
	04:00	3,28	3,02	0,26	1				
	05:00	3,40	3,36	0,04	1				
	06:00	3,75	3,54	0,21	1				
	07:00	4,29	3,81	0,48	1				
	08:00	4,53	3,95	0,58	1				1
	09:00	4,54	4,05	0,49	1				1
	10:00	4,42	3,94	0,48	1				1
	11:00	4,28	3,54	0,74	1				
	12:00	4,21	3,39	0,82	1				
	13:00	4,13	3,78	0,35	1				
	14:00	4,15	4,05	0,10	1				1
	15:00	4,34	4,31	0,02	1				1
	16:00	4,38	4,37	0,00	1				1
	17:00	4,56	4,56	0,00	1				1
	18:00	4,81	4,81	0,00	1				1
	19:00	5,37	5,35	0,02	1				2
	20:00	5,88	5,74	0,14	1				2
	21:00	5,83	5,73	0,09	1				2
	22:00	5,22	5,16	0,06	1				2
	23:00	4,28	3,74	0,54	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 11 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	4,13	3,52	0,61	1				
	01:00	3,86	3,72	0,15	1				
	02:00	3,58	3,21	0,38	1				
	03:00	3,44	2,49	0,95	1				
	04:00	3,38	2,56	0,83	1				
	05:00	3,48	2,65	0,82	1				
	06:00	3,70	2,94	0,76	1				
	07:00	4,06	3,29	0,77	1				
	08:00	4,37	3,50	0,88	1				
	09:00	4,57	3,62	0,95	1				
	10:00	4,47	3,60	0,88	1				
	11:00	4,09	3,25	0,85	1				
	12:00	4,06	3,21	0,85	1				
	13:00	4,01	3,13	0,87	1				
	14:00	4,01	3,12	0,89	1				
	15:00	4,08	3,19	0,89	1				
	16:00	4,09	3,43	0,66	1				
	17:00	4,23	3,64	0,59	1				
	18:00	4,46	3,80	0,66	1				
	19:00	4,97	4,30	0,67	1				1
	20:00	5,51	4,79	0,72	1				1
	21:00	5,50	4,73	0,77	1				1
	22:00	4,93	4,20	0,72	1				1
	23:00	4,08	3,37	0,71	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	3,83	3,25	0,58	1				
	01:00	3,56	2,86	0,70	1				
	02:00	3,37	2,62	0,75	1				
	03:00	3,29	2,54	0,76	1				
	04:00	3,33	2,52	0,80	1				
	05:00	3,48	2,63	0,85	1				
	06:00	3,74	2,84	0,90	1				
	07:00	4,01	3,21	0,80	1				
	08:00	4,10	3,44	0,66	1				
	09:00	4,10	3,56	0,54	1				
	10:00	4,04	3,59	0,46	1				
	11:00	3,99	3,49	0,51	1				
	12:00	3,97	3,42	0,54	1				
	13:00	3,94	3,43	0,51	1				
	14:00	4,25	3,88	0,37	1				
	15:00	4,16	3,87	0,29	1				
	16:00	4,24	3,97	0,27	1				1
	17:00	4,25	3,95	0,30	1				1
	18:00	4,47	4,13	0,34	1				1
	19:00	4,93	4,51	0,41	1				1
	20:00	5,44	5,04	0,41	1				1
	21:00	5,46	5,06	0,40	1				1
	22:00	4,89	4,51	0,38	1				1
	23:00	3,98	3,65	0,33	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 13 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	3,37	3,32	0,05	1				
	01:00	3,18	3,09	0,09	1				
	02:00	3,06	3,02	0,04	1				
	03:00	3,01	2,92	0,09	1				
	04:00	3,06	2,77	0,29	1				
	05:00	3,23	2,87	0,36	1				
	06:00	3,45	3,12	0,32	1				
	07:00	3,60	3,36	0,24	1				
	08:00	3,64	3,33	0,31	1				
	09:00	3,61	3,26	0,35	1				
	10:00	3,56	3,05	0,51	1				
	11:00	3,44	2,71	0,73	1				
	12:00	3,37	2,52	0,85	1				
	13:00	3,43	2,49	0,94	1				
	14:00	3,48	2,53	0,95	1				
	15:00	3,56	2,61	0,95	1				
	16:00	3,62	2,67	0,95	1				
	17:00	3,77	2,82	0,95	1				
	18:00	4,03	3,08	0,95	1				
	19:00	4,38	3,43	0,95	1				
	20:00	4,99	4,08	0,91	1				1
	21:00	4,92	4,04	0,88	1				1
	22:00	4,26	3,32	0,95	1				
	23:00	3,85	2,90	0,95	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	3,63	2,68	0,95	1				
	01:00	3,38	2,43	0,95	1				
	02:00	3,26	2,31	0,95	1				
	03:00	3,19	2,24	0,95	1				
	04:00	3,24	2,29	0,95	1				
	05:00	3,40	2,45	0,95	1				
	06:00	3,62	2,67	0,95	1				
	07:00	3,80	2,85	0,95	1				
	08:00	3,87	2,92	0,95	1				
	09:00	3,82	2,87	0,95	1				
	10:00	3,77	2,82	0,95	1				
	11:00	3,74	2,79	0,95	1				
	12:00	3,76	2,81	0,95	1				
	13:00	3,82	2,87	0,95	1				
	14:00	3,70	2,75	0,95	1				
	15:00	3,70	2,75	0,95	1				
	16:00	3,62	2,73	0,89	1				
	17:00	3,77	2,89	0,87	1				
	18:00	4,49	3,60	0,89	1				
	19:00	5,34	4,51	0,83	1				1
	20:00	5,65	4,91	0,75	1				1
	21:00	5,50	4,79	0,71	1				1
	22:00	4,98	4,17	0,81	1				1
	23:00	3,83	2,88	0,95	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	3,57	2,62	0,95	1				
	01:00	3,33	2,38	0,95	1				
	02:00	3,19	2,24	0,95	1				
	03:00	3,12	2,17	0,95	1				
	04:00	3,15	2,20	0,95	1				
	05:00	3,26	2,31	0,95	1				
	06:00	3,45	2,52	0,92	1				
	07:00	3,62	2,94	0,68	1				
	08:00	3,64	3,22	0,42	1				
	09:00	3,58	3,10	0,48	1				
	10:00	3,48	3,04	0,44	1				
	11:00	3,43	3,02	0,42	1				
	12:00	3,32	3,00	0,32	1				
	13:00	3,39	3,17	0,22	1				
	14:00	3,49	3,32	0,16	1				
	15:00	3,59	3,52	0,07	1				
	16:00	3,61	3,58	0,02	1				
	17:00	3,69	3,67	0,03	1				
	18:00	4,10	4,10	0,00	1				1
	19:00	4,65	4,65	0,00	1				1
	20:00	5,23	5,23	0,00	1				2
	21:00	5,20	5,16	0,03	1				2
	22:00	4,46	4,40	0,05	1				1
	23:00	3,79	3,76	0,03	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	3,55	3,46	0,10	1				
	01:00	3,33	3,11	0,21	1				
	02:00	3,20	2,63	0,57	1				
	03:00	3,13	2,19	0,94	1				
	04:00	3,18	2,23	0,95	1				
	05:00	3,29	2,34	0,95	1				
	06:00	3,53	2,58	0,95	1				
	07:00	3,86	2,91	0,95	1				
	08:00	3,90	2,95	0,95	1				
	09:00	3,92	2,97	0,95	1				
	10:00	3,74	2,79	0,95	1				
	11:00	3,80	2,85	0,95	1				
	12:00	3,88	2,93	0,95	1				
	13:00	3,88	2,93	0,95	1				
	14:00	3,80	2,85	0,95	1				
	15:00	3,86	2,91	0,95	1				
	16:00	3,83	2,88	0,95	1				
	17:00	3,93	2,98	0,95	1				
	18:00	4,22	3,27	0,95	1				
	19:00	4,80	3,91	0,90	1				1
	20:00	5,27	4,35	0,92	1				1
	21:00	5,21	4,30	0,90	1				1
	22:00	4,45	3,58	0,87	1				
	23:00	3,89	3,01	0,88	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 17 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	4,03	3,48	0,54	1				
	01:00	3,68	3,39	0,30	1				
	02:00	3,52	3,38	0,14	1				
	03:00	3,42	3,34	0,08	1				
	04:00	3,40	3,39	0,01	1				
	05:00	3,49	3,49	0,00	1				
	06:00	3,71	3,69	0,02	1				
	07:00	4,15	4,15	0,00	1				1
	08:00	4,45	4,45	0,00	1				1
	09:00	4,53	4,53	0,00	1				1
	10:00	4,51	4,51	0,00	1				1
	11:00	4,49	4,48	0,01	1				1
	12:00	4,43	4,43	0,01	1				1
	13:00	4,32	4,32	0,01	1				1
	14:00	4,32	4,30	0,02	1				1
	15:00	4,35	4,31	0,04	1				1
	16:00	4,48	4,41	0,06	1				1
	17:00	4,51	4,43	0,08	1				1
	18:00	4,98	4,93	0,05	1				1
	19:00	5,54	5,50	0,04	1	1			
	20:00	6,25	6,09	0,16	1	1			
	21:00	6,15	5,80	0,36	1	1			
	22:00	5,41	5,06	0,35	1				1
	23:00	4,56	4,24	0,32	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 18 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	4,06	3,75	0,32	1				
	01:00	3,70	3,50	0,20	1				
	02:00	3,48	3,35	0,12	1				
	03:00	3,34	3,21	0,13	1				
	04:00	3,30	3,06	0,25	1				
	05:00	3,38	3,04	0,35	1				
	06:00	3,57	3,15	0,41	1				
	07:00	3,85	3,37	0,47	1				
	08:00	4,03	3,50	0,53	1				
	09:00	4,05	3,41	0,64	1				
	10:00	3,97	3,21	0,75	1				
	11:00	3,92	3,19	0,74	1				
	12:00	3,88	3,17	0,71	1				
	13:00	3,83	3,14	0,69	1				
	14:00	3,86	3,15	0,71	1				
	15:00	3,84	3,13	0,71	1				
	16:00	4,06	3,71	0,35	1				
	17:00	4,10	3,77	0,33	1				
	18:00	4,52	4,21	0,31	1				1
	19:00	5,05	4,72	0,32	1				1
	20:00	5,79	5,45	0,33	1				2
	21:00	5,76	5,42	0,34	1				2
	22:00	5,09	4,78	0,30	1				1
	23:00	4,33	4,05	0,28	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	00:00	3,78	3,52	0,26	1				
	01:00	3,51	3,26	0,25	1				
	02:00	3,34	3,11	0,24	1				
	03:00	3,28	3,05	0,23	1				
	04:00	3,32	3,10	0,23	1				
	05:00	3,48	3,27	0,21	1				
	06:00	3,74	3,53	0,20	1				
	07:00	3,97	3,73	0,25	1				
	08:00	4,07	3,78	0,28	1				
	09:00	4,02	3,72	0,30	1				
	10:00	3,94	3,61	0,33	1				
	11:00	3,86	3,49	0,37	1				
	12:00	3,81	3,44	0,37	1				
	13:00	3,79	3,42	0,37	1				
	14:00	3,83	3,46	0,37	1				
	15:00	3,87	3,51	0,36	1				
	16:00	4,09	3,72	0,36	1				
	17:00	4,15	3,76	0,38	1				
	18:00	4,56	4,16	0,40	1				1
	19:00	5,05	4,63	0,42	1				1
	20:00	5,73	5,32	0,41	1				2
	21:00	5,72	5,35	0,37	1				2
	22:00	5,07	4,73	0,34	1				1
	23:00	4,24	3,93	0,31	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 20 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	3,71	3,07	0,63	1				
	01:00	3,48	2,84	0,63	1				
	02:00	3,34	2,72	0,61	1				
	03:00	3,28	2,67	0,61	1				
	04:00	3,31	2,68	0,63	1				
	05:00	3,46	2,80	0,66	1				
	06:00	3,71	3,10	0,61	1				
	07:00	4,02	3,45	0,57	1				
	08:00	4,16	3,52	0,63	1				
	09:00	4,14	3,43	0,71	1				
	10:00	4,08	3,35	0,74	1				
	11:00	4,04	3,33	0,71	1				
	12:00	4,26	3,55	0,71	1				
	13:00	4,28	3,54	0,74	1				
	14:00	4,16	3,34	0,81	1				
	15:00	3,79	2,96	0,83	1				
	16:00	3,77	2,92	0,86	1				
	17:00	3,87	3,01	0,86	1				
	18:00	4,58	3,72	0,86	1				
	19:00	5,23	4,43	0,80	1				1
	20:00	5,91	5,16	0,75	1				2
	21:00	5,92	5,10	0,82	1				1
	22:00	5,37	4,51	0,85	1				1
	23:00	4,10	3,28	0,82	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	3,89	3,03	0,86	1				
	01:00	3,62	2,73	0,89	1				
	02:00	3,45	2,59	0,86	1				
	03:00	3,37	2,53	0,84	1				
	04:00	3,39	2,53	0,86	1				
	05:00	3,52	2,66	0,86	1				
	06:00	3,76	2,91	0,85	1				
	07:00	4,07	3,28	0,79	1				
	08:00	4,19	3,41	0,79	1				
	09:00	4,19	3,38	0,80	1				
	10:00	4,11	3,26	0,85	1				
	11:00	4,01	3,22	0,79	1				
	12:00	3,96	3,20	0,76	1				
	13:00	3,85	3,11	0,74	1				
	14:00	3,80	3,08	0,72	1				
	15:00	3,83	3,10	0,73	1				
	16:00	3,87	3,17	0,70	1				
	17:00	4,23	3,56	0,67	1				
	18:00	5,09	4,41	0,69	1				1
	19:00	5,72	5,01	0,71	1				1
	20:00	6,18	5,49	0,69	1				2
	21:00	6,13	5,53	0,61	1				2
	22:00	5,64	5,06	0,58	1				1
	23:00	4,42	3,82	0,60	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100						
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510						
Η Ε Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	4,13	3,53	0,59	1					1,79	0,95	66%	465		
	01:00	3,84	3,21	0,62	1					2,11	0,95	60%	428		
	02:00	3,62	2,99	0,64	1					2,34	0,95	56%	402		
	03:00	3,49	2,82	0,67	1					2,51	0,95	53%	383		
	04:00	3,45	2,74	0,71	1					2,59	0,95	51%	373		
	05:00	3,58	2,83	0,75	1					2,50	0,95	53%	384		
	06:00	3,81	3,10	0,72	1					2,23	0,95	58%	415		
	07:00	4,20	3,50	0,70	1					1,83	0,95	66%	462		
	08:00	4,43	3,75	0,68	1					1,58	0,95	70%	490		
	09:00	4,35	3,67	0,68	1					1,66	0,95	69%	481		
	10:00	4,25	3,56	0,69	1					1,77	0,95	67%	469		
	11:00	4,28	3,59	0,69	1					1,74	0,95	67%	472		
	12:00	4,44	3,75	0,69	1					1,57	0,95	70%	491		
	13:00	4,51	3,85	0,67	1					1,48	0,95	72%	502		
	14:00	4,44	3,76	0,68	1					1,57	0,95	71%	492		
	15:00	4,47	3,77	0,70	1					1,55	0,95	71%	493		
	16:00	4,59	3,93	0,66	1					1,40	0,95	74%	512		
	17:00	4,69	4,09	0,60	1				1	2,33	0,95	64%	724		
	18:00	5,29	4,72	0,56	1				1	1,70	0,95	74%	817		
	19:00	5,95	5,39	0,55	1				2	2,14	0,95	72%	1.096		
	20:00	6,36	5,81	0,55	1				2	1,72	0,95	77%	1.175		
	21:00	6,31	5,76	0,55	1				2	1,77	0,95	77%	1.166		
	22:00	5,69	5,10	0,59	1				1	1,33	0,95	79%	876		
	23:00	4,29	3,71	0,58	1					1,62	0,95	70%	486		
		108,45 MWh											ΑΩΛ: 24,00		14.053 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	4,39	3,70	0,68	1				
	01:00	3,91	3,25	0,66	1				
	02:00	3,60	3,07	0,53	1				
	03:00	3,45	2,95	0,50	1				
	04:00	3,45	2,90	0,55	1				
	05:00	3,54	3,06	0,49	1				
	06:00	3,70	3,37	0,33	1				
	07:00	4,21	4,11	0,10	1				
	08:00	4,54	4,54	0,01	1				1
	09:00	4,62	4,61	0,01	1				1
	10:00	4,54	4,50	0,04	1				1
	11:00	4,58	4,48	0,10	1				1
	12:00	4,78	4,58	0,20	1				1
	13:00	4,76	4,43	0,33	1				1
	14:00	4,75	4,30	0,45	1				1
	15:00	4,79	4,17	0,61	1				1
	16:00	4,93	4,24	0,69	1				1
	17:00	5,28	4,59	0,69	1				1
	18:00	5,57	4,97	0,60	1				1
	19:00	6,05	5,80	0,25	1				2
	20:00	6,49	6,37	0,12	1				3
	21:00	6,52	6,38	0,14	1				3
	22:00	5,94	5,76	0,18	1				2
	23:00	4,80	4,55	0,24	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 24 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	4,81	4,58	0,23	1				1
	01:00	4,31	4,26	0,05	1				1
	02:00	3,96	3,90	0,06	1				
	03:00	3,85	3,85	0,00	1				
	04:00	3,76	3,76	0,00	1				
	05:00	3,78	3,78	0,00	1				
	06:00	3,98	3,95	0,04	1				
	07:00	4,83	4,65	0,18	1				1
	08:00	5,11	5,09	0,03	1				1
	09:00	5,29	5,28	0,02	1				2
	10:00	5,24	5,18	0,06	1				2
	11:00	5,25	5,14	0,11	1				2
	12:00	5,36	5,16	0,20	1				2
	13:00	5,53	5,28	0,24	1				2
	14:00	5,52	5,31	0,20	1				2
	15:00	5,60	5,45	0,15	1				2
	16:00	5,70	5,60	0,10	1				2
	17:00	6,17	6,08	0,09	1	1			
	18:00	6,60	6,51	0,09	1	1			
	19:00	6,94	6,85	0,09	1	1			
	20:00	7,24	7,13	0,11	1	1			
	21:00	7,24	7,14	0,11	1	1			
	22:00	6,60	6,51	0,09	1	1			
	23:00	5,85	5,78	0,06	1				2

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 25 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	5,10	5,06	0,04	1				1
	01:00	4,54	4,52	0,02	1				1
	02:00	4,15	4,13	0,01	1				1
	03:00	3,91	3,89	0,03	1				
	04:00	3,90	3,81	0,09	1				
	05:00	3,96	3,70	0,26	1				
	06:00	4,28	3,88	0,40	1				
	07:00	4,95	4,54	0,42	1				1
	08:00	5,19	4,85	0,34	1				1
	09:00	5,19	4,87	0,32	1				1
	10:00	5,18	4,83	0,35	1				1
	11:00	5,42	5,05	0,37	1				1
	12:00	5,92	5,50	0,42	1				2
	13:00	5,76	5,34	0,42	1				2
	14:00	5,85	5,48	0,38	1				2
	15:00	6,00	5,67	0,34	1				2
	16:00	6,29	6,22	0,07	1	1			
	17:00	6,76	6,67	0,09	1	1			
	18:00	7,02	6,88	0,14	1	1			
	19:00	7,25	7,21	0,04	1	1			
	20:00	7,48	7,41	0,07	1	1			
	21:00	7,32	7,16	0,16	1	1			
	22:00	6,42	5,47	0,95	1				2
	23:00	5,63	5,15	0,48	1				2

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	4,95	4,67	0,28	1				1
	01:00	4,59	4,28	0,31	1				1
	02:00	4,38	3,80	0,59	1				
	03:00	4,23	3,28	0,95	1				
	04:00	4,24	3,29	0,95	1				
	05:00	4,41	3,51	0,89	1				
	06:00	4,67	3,99	0,68	1				
	07:00	5,05	4,72	0,33	1				1
	08:00	5,19	4,91	0,28	1				1
	09:00	5,15	4,94	0,21	1				1
	10:00	5,07	4,95	0,12	1				1
	11:00	5,01	4,84	0,17	1				1
	12:00	5,02	4,77	0,25	1				1
	13:00	5,07	4,79	0,28	1				1
	14:00	5,13	4,84	0,29	1				1
	15:00	5,24	5,01	0,23	1				1
	16:00	5,79	5,64	0,15	1				2
	17:00	6,03	5,79	0,24	1				2
	18:00	6,45	6,23	0,22	1	1			
	19:00	6,86	6,63	0,23	1	1			
	20:00	7,30	7,14	0,16	1	1			
	21:00	7,16	6,92	0,24	1	1			
	22:00	6,14	5,82	0,32	1				2
	23:00	5,20	4,73	0,47	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 27 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	4,61	3,66	0,95	1				
	01:00	4,31	3,35	0,95	1				
	02:00	4,03	3,08	0,95	1				
	03:00	3,92	2,97	0,95	1				
	04:00	3,92	2,97	0,95	1				
	05:00	4,03	3,08	0,95	1				
	06:00	4,30	3,35	0,95	1				
	07:00	4,66	3,71	0,95	1				
	08:00	4,87	3,92	0,95	1				
	09:00	4,89	3,94	0,95	1				
	10:00	4,91	3,96	0,95	1				
	11:00	5,00	4,05	0,95	1				
	12:00	5,05	4,10	0,95	1				
	13:00	5,15	4,20	0,95	1				
	14:00	4,73	3,78	0,95	1				
	15:00	4,59	3,64	0,95	1				
	16:00	4,42	3,47	0,95	1				
	17:00	4,58	3,63	0,95	1				
	18:00	5,00	4,05	0,95	1				1
	19:00	5,51	4,56	0,95	1				1
	20:00	5,75	4,80	0,95	1				1
	21:00	5,50	4,55	0,95	1				1
	22:00	4,98	4,09	0,89	1				1
	23:00	4,17	3,33	0,84	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	4,29	3,36	0,92	1				
	01:00	4,02	3,12	0,90	1				
	02:00	3,83	2,99	0,84	1				
	03:00	3,73	2,96	0,78	1				
	04:00	3,75	3,03	0,72	1				
	05:00	3,94	3,24	0,70	1				
	06:00	4,23	3,55	0,68	1				
	07:00	4,59	3,91	0,68	1				
	08:00	4,87	4,11	0,76	1				
	09:00	4,99	4,17	0,82	1				
	10:00	4,91	4,11	0,79	1				
	11:00	4,83	4,06	0,77	1				
	12:00	4,78	4,03	0,75	1				
	13:00	4,63	3,91	0,72	1				
	14:00	4,48	3,81	0,67	1				
	15:00	4,45	3,81	0,64	1				
	16:00	4,50	3,86	0,63	1				
	17:00	4,80	4,21	0,59	1				1
	18:00	5,39	4,79	0,60	1				1
	19:00	6,13	5,54	0,60	1				2
	20:00	6,59	6,01	0,58	1				2
	21:00	6,59	5,99	0,60	1				2
	22:00	5,73	5,12	0,62	1				2
	23:00	4,55	3,96	0,59	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	4,32	3,65	0,67	1				
	01:00	4,07	3,40	0,66	1				
	02:00	3,89	3,22	0,67	1				
	03:00	3,79	3,08	0,71	1				
	04:00	3,80	3,11	0,69	1				
	05:00	3,91	3,20	0,72	1				
	06:00	4,22	3,41	0,81	1				
	07:00	4,58	3,81	0,77	1				
	08:00	4,73	3,91	0,82	1				
	09:00	4,71	3,87	0,85	1				
	10:00	4,65	3,80	0,84	1				
	11:00	4,59	3,78	0,81	1				
	12:00	4,52	3,76	0,76	1				
	13:00	4,59	3,85	0,74	1				
	14:00	4,48	3,69	0,79	1				
	15:00	4,46	3,64	0,83	1				
	16:00	4,54	3,76	0,78	1				
	17:00	4,88	4,33	0,55	1	1			
	18:00	5,75	5,40	0,35	1	1			
	19:00	6,53	6,25	0,28	1	1			
	20:00	7,21	7,01	0,20	1	1			
	21:00	7,06	6,85	0,20	1	1			
	22:00	6,35	5,95	0,40	1	1			
	23:00	5,06	4,52	0,54	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100								
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510								
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)				
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	4,33	3,75	0,59	1					1,58	0,95	70%	490				
	01:00	4,08	3,50	0,58	1					1,82	0,95	66%	462				
	02:00	3,90	3,32	0,57	1					2,00	0,95	62%	441				
	03:00	3,76	3,22	0,55	1					2,11	0,95	60%	429				
	04:00	3,74	3,36	0,38	1					1,97	0,95	63%	445				
	05:00	3,88	3,59	0,30	1					1,74	0,95	67%	471				
	06:00	4,19	4,02	0,17	1					1,31	0,95	75%	522				
	07:00	4,59	4,46	0,13	1				1	1,97	0,95	69%	782				
	08:00	4,84	4,65	0,19	1				1	1,78	0,95	72%	804				
	09:00	4,84	4,56	0,28	1				1	1,87	0,95	71%	790				
	10:00	4,68	4,45	0,23	1				1	1,97	0,95	69%	774				
	11:00	4,86	4,71	0,15	1				1	1,72	0,95	73%	814				
	12:00	4,85	4,77	0,07	1				1	1,66	0,95	74%	824				
	13:00	4,70	4,68	0,02	1				1	1,74	0,95	73%	810				
	14:00	4,74	4,74	0,00	1				1	1,69	0,95	74%	819				
	15:00	4,58	4,58	0,00	1				1	1,85	0,95	71%	793				
	16:00	4,63	4,62	0,01	1				1	1,80	0,95	72%	801				
	17:00	4,91	4,90	0,01	1				1	1,53	0,95	76%	845				
	18:00	5,64	5,59	0,05	1				2	1,94	0,95	74%	1.134				
	19:00	6,33	6,21	0,12	1				3	2,42	0,95	72%	1.402				
	20:00	7,05	6,96	0,09	1				4	2,77	0,95	72%	1.693				
	21:00	6,96	6,90	0,05	1				4	2,82	0,95	71%	1.680				
	22:00	6,24	6,17	0,07	1				3	2,46	0,95	72%	1.394				
	23:00	4,94	4,90	0,04	1				1	1,52	0,95	76%	845				
		117,26 MWh										ΑΩΛ: 24,00				20.265 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 31 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	4,67	4,54	0,13	1				1
	01:00	4,31	4,14	0,16	1				1
	02:00	4,09	3,89	0,19	1				1
	03:00	3,95	3,66	0,29	1				
	04:00	3,90	3,70	0,20	1				
	05:00	3,88	3,82	0,06	1				
	06:00	4,17	4,13	0,04	1				1
	07:00	4,73	4,70	0,03	1				1
	08:00	5,06	5,06	0,00	1				1
	09:00	5,15	5,15	0,00	1				2
	10:00	5,00	5,00	0,00	1				1
	11:00	5,13	5,13	0,00	1				2
	12:00	5,32	5,31	0,01	1				2
	13:00	5,20	5,19	0,01	1				2
	14:00	5,01	4,97	0,04	1				1
	15:00	4,79	4,74	0,05	1				1
	16:00	4,81	4,77	0,04	1				1
	17:00	5,09	4,97	0,13	1				1
	18:00	5,70	5,53	0,17	1				2
	19:00	6,28	6,11	0,17	1				3
	20:00	6,60	6,42	0,19	1				3
	21:00	6,48	6,28	0,21	1				3
	22:00	5,67	5,41	0,26	1				2
	23:00	4,98	4,76	0,22	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	4,39	4,23	0,16	1				1
	01:00	4,06	3,93	0,13	1				1
	02:00	3,83	3,74	0,09	1				
	03:00	3,69	3,61	0,08	1				
	04:00	3,64	3,57	0,07	1				
	05:00	3,71	3,63	0,07	1				
	06:00	3,98	3,93	0,05	1				1
	07:00	4,47	4,44	0,02	1				1
	08:00	4,74	4,74	0,01	1				1
	09:00	4,70	4,65	0,05	1				1
	10:00	4,56	4,43	0,13	1				1
	11:00	4,55	4,34	0,22	1				1
	12:00	4,53	4,17	0,36	1				1
	13:00	4,46	3,82	0,64	1				
	14:00	4,36	3,65	0,71	1				
	15:00	4,35	3,63	0,72	1				
	16:00	4,46	4,02	0,44	1				1
	17:00	4,72	4,28	0,44	1				1
	18:00	5,34	4,89	0,44	1				1
	19:00	5,89	5,43	0,46	1				2
	20:00	6,24	5,82	0,42	1				2
	21:00	6,18	5,81	0,37	1				2
	22:00	5,42	5,13	0,29	1				2
	23:00	4,77	4,50	0,27	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	4,28	3,92	0,35	1				1
	01:00	3,96	3,51	0,46	1				
	02:00	3,77	3,23	0,53	1				
	03:00	3,69	3,13	0,55	1				
	04:00	3,72	3,18	0,55	1				
	05:00	3,89	3,31	0,58	1				
	06:00	4,19	3,59	0,61	1				
	07:00	4,52	3,81	0,71	1				
	08:00	4,67	3,96	0,71	1				1
	09:00	4,71	4,05	0,67	1				1
	10:00	4,67	4,01	0,66	1				1
	11:00	4,63	3,99	0,63	1				1
	12:00	4,59	4,02	0,57	1				1
	13:00	4,52	4,00	0,52	1				1
	14:00	4,43	3,89	0,54	1				1
	15:00	4,47	3,90	0,57	1				1
	16:00	4,60	3,98	0,62	1				1
	17:00	4,87	4,24	0,63	1				1
	18:00	5,46	4,87	0,60	1				1
	19:00	6,00	5,43	0,57	1				2
	20:00	6,34	5,78	0,57	1				2
	21:00	6,30	5,76	0,54	1				2
	22:00	5,51	5,02	0,48	1				1
	23:00	4,78	4,33	0,45	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	4,97	4,20	0,77	1				
	01:00	4,53	3,74	0,79	1				
	02:00	4,24	3,43	0,80	1				
	03:00	4,13	3,28	0,84	1				
	04:00	4,12	3,21	0,91	1				
	05:00	4,28	3,38	0,90	1				
	06:00	4,58	3,74	0,84	1				
	07:00	4,98	4,17	0,81	1				1
	08:00	5,13	4,25	0,88	1				1
	09:00	5,06	4,11	0,95	1				1
	10:00	4,94	3,99	0,95	1				1
	11:00	4,87	3,92	0,95	1				1
	12:00	4,88	3,93	0,95	1				1
	13:00	4,97	4,02	0,95	1				1
	14:00	4,82	3,87	0,95	1				
	15:00	4,78	3,83	0,95	1				
	16:00	4,80	3,85	0,95	1				
	17:00	5,09	4,14	0,95	1				
	18:00	6,07	5,13	0,93	1	1			
	19:00	7,33	6,45	0,88	1	1			
	20:00	8,08	7,23	0,84	1	1			
	21:00	8,10	7,23	0,87	1	1			
	22:00	7,23	6,31	0,91	1	1			
	23:00	5,61	4,68	0,93	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	5,24	4,38	0,85	1				1
	01:00	4,85	3,95	0,90	1				
	02:00	4,56	3,66	0,90	1				
	03:00	4,41	3,49	0,92	1				
	04:00	4,36	3,45	0,91	1				
	05:00	4,49	3,56	0,92	1				
	06:00	4,79	3,88	0,91	1				
	07:00	5,28	4,42	0,87	1				1
	08:00	5,61	4,78	0,82	1				1
	09:00	5,66	4,86	0,80	1				1
	10:00	5,60	4,83	0,77	1				1
	11:00	5,53	4,75	0,77	1				1
	12:00	5,65	4,83	0,81	1				1
	13:00	5,86	5,05	0,81	1				1
	14:00	5,68	4,92	0,76	1				1
	15:00	5,63	4,88	0,74	1				1
	16:00	5,59	4,87	0,72	1				1
	17:00	6,00	5,29	0,71	1	1			
	18:00	6,75	6,07	0,68	1	1			
	19:00	7,67	7,02	0,65	1	1			
	20:00	8,19	7,54	0,65	1	1			
	21:00	8,06	7,42	0,65	1	1			
	22:00	7,01	6,35	0,66	1	1			
	23:00	5,26	4,62	0,64	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	5,49	4,86	0,62	1				2
	01:00	5,02	4,39	0,63	1				1
	02:00	4,70	4,09	0,61	1				1
	03:00	4,50	3,86	0,64	1				1
	04:00	4,44	3,76	0,67	1				1
	05:00	4,54	3,85	0,69	1				1
	06:00	4,85	4,16	0,69	1				1
	07:00	5,36	4,70	0,66	1				2
	08:00	5,59	4,94	0,65	1				2
	09:00	5,60	4,93	0,67	1				2
	10:00	5,56	4,87	0,69	1				2
	11:00	5,61	4,91	0,71	1				2
	12:00	5,71	5,01	0,70	1				2
	13:00	5,95	5,28	0,67	1				2
	14:00	5,92	5,34	0,58	1	1			
	15:00	5,90	5,35	0,55	1	1			
	16:00	5,85	5,28	0,57	1	1			
	17:00	6,13	5,59	0,54	1	1			
	18:00	6,94	6,40	0,54	1	1			
	19:00	7,28	6,70	0,58	1	1			
	20:00	7,56	6,96	0,60	1	1			
	21:00	7,47	6,87	0,60	1	1			
	22:00	6,84	6,23	0,60	1	1			
	23:00	5,88	5,27	0,61	1				2

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	5,68	5,10	0,58	1				2
	01:00	5,29	4,68	0,61	1				2
	02:00	4,99	4,35	0,65	1				1
	03:00	4,76	4,08	0,68	1				1
	04:00	4,65	3,92	0,73	1				1
	05:00	4,72	3,96	0,76	1				1
	06:00	5,04	4,25	0,79	1				1
	07:00	5,53	4,74	0,78	1				1
	08:00	5,83	5,11	0,72	1				2
	09:00	5,89	5,15	0,73	1				2
	10:00	5,77	5,02	0,75	1				2
	11:00	5,81	5,04	0,76	1				2
	12:00	5,87	5,14	0,73	1				2
	13:00	5,93	5,21	0,72	1				2
	14:00	5,85	5,10	0,75	1				2
	15:00	5,91	5,14	0,77	1				2
	16:00	5,86	5,06	0,80	1				2
	17:00	6,34	5,53	0,81	1	1			
	18:00	7,07	6,29	0,78	1	1			
	19:00	7,67	6,94	0,73	1	1			
	20:00	8,09	7,35	0,75	1	1			
	21:00	7,92	7,16	0,76	1	1			
	22:00	6,59	5,80	0,78	1				2
	23:00	5,75	4,94	0,82	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	5,64	4,78	0,86	1				2
	01:00	5,48	4,57	0,91	1				2
	02:00	5,08	4,15	0,93	1				1
	03:00	4,89	3,98	0,91	1				1
	04:00	4,81	3,90	0,91	1				1
	05:00	4,74	3,84	0,90	1				1
	06:00	5,07	4,14	0,93	1				1
	07:00	5,63	4,69	0,95	1				1
	08:00	5,93	4,98	0,91	1				2
	09:00	5,94	5,01	0,90	1				2
	10:00	5,90	5,00	0,91	1				2
	11:00	5,89	4,99	0,90	1				2
	12:00	5,90	5,00	0,90	1				2
	13:00	5,99	5,08	0,91	1				2
	14:00	5,98	5,03	0,94	1				2
	15:00	5,98	5,03	0,95	1				2
	16:00	6,13	5,19	0,94	1				2
	17:00	6,57	5,68	0,89	1	1			
	18:00	6,53	5,63	0,90	1	1			
	19:00	6,42	5,53	0,89	1	1			
	20:00	6,56	5,71	0,85	1	1			
	21:00	6,44	5,54	0,90	1	1			
	22:00	6,01	5,08	0,93	1	1			
	23:00	5,41	4,48	0,93	1				2

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	5,52	4,57	0,95	1				1
	01:00	5,18	4,23	0,95	1				1
	02:00	4,82	3,87	0,95	1				1
	03:00	4,61	3,66	0,95	1				1
	04:00	4,53	3,58	0,95	1				1
	05:00	4,56	3,61	0,95	1				1
	06:00	4,83	3,88	0,95	1				1
	07:00	5,30	4,35	0,95	1				1
	08:00	5,55	4,60	0,95	1				1
	09:00	5,58	4,63	0,95	1				2
	10:00	5,55	4,60	0,95	1				2
	11:00	5,55	4,60	0,95	1				2
	12:00	5,56	4,61	0,95	1				2
	13:00	5,63	4,68	0,95	1				2
	14:00	5,58	4,63	0,95	1				2
	15:00	5,55	4,60	0,95	1				2
	16:00	6,02	5,21	0,81	1				2
	17:00	6,43	5,65	0,77	1	1			2
	18:00	6,48	5,74	0,74	1	1			
	19:00	6,39	5,67	0,72	1	1			
	20:00	6,49	5,78	0,71	1	1			
	21:00	6,38	5,67	0,71	1	1			
	22:00	5,95	5,26	0,69	1	1			
	23:00	5,37	4,70	0,66	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	5,66	4,99	0,67	1	1			
	01:00	5,11	4,43	0,68	1	1			
	02:00	4,66	3,96	0,70	1				1
	03:00	4,46	3,77	0,69	1				1
	04:00	4,42	3,73	0,69	1				1
	05:00	4,52	3,82	0,70	1				1
	06:00	4,84	4,15	0,69	1				1
	07:00	5,33	4,62	0,72	1				1
	08:00	5,66	4,98	0,68	1				2
	09:00	5,76	5,13	0,64	1				2
	10:00	5,78	5,17	0,60	1				2
	11:00	5,82	5,23	0,58	1				2
	12:00	5,92	5,39	0,53	1				2
	13:00	6,03	5,55	0,47	1	1			
	14:00	6,03	5,58	0,45	1	1			
	15:00	6,09	5,70	0,39	1	1			
	16:00	6,51	6,14	0,36	1	1			
	17:00	6,86	6,50	0,36	1	1			
	18:00	6,96	6,64	0,32	1	1			
	19:00	6,87	6,59	0,28	1	1			
	20:00	6,82	6,58	0,24	1	1			
	21:00	6,60	6,39	0,21	1	1			
	22:00	6,09	5,89	0,20	1	1			
	23:00	5,34	5,14	0,20	1				2

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,33	5,33	1,80	0,85	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	5,74	5,51	0,23	1				2
	01:00	5,15	4,88	0,27	1				2
	02:00	4,70	4,37	0,33	1				1
	03:00	4,49	4,14	0,35	1				1
	04:00	4,44	4,08	0,36	1				1
	05:00	4,54	4,19	0,35	1				1
	06:00	4,80	4,47	0,34	1				1
	07:00	5,28	4,90	0,38	1				2
	08:00	5,62	5,22	0,40	1				2
	09:00	5,79	5,40	0,38	1	1			
	10:00	5,85	5,51	0,35	1	1			
	11:00	5,99	5,69	0,30	1	1			
	12:00	6,19	5,93	0,26	1	1			
	13:00	6,39	6,18	0,21	1	1			
	14:00	6,46	6,27	0,19	1	1			
	15:00	6,56	6,38	0,17	1	1			
	16:00	6,90	6,73	0,17	1	1			
	17:00	7,21	7,04	0,17	1	1			
	18:00	7,36	7,19	0,17	1	1			
	19:00	7,27	7,08	0,20	1	1			
	20:00	7,08	6,87	0,21	1	1			
	21:00	6,73	6,54	0,19	1	1			
	22:00	6,12	5,92	0,20	1	1			
	23:00	5,25	5,02	0,23	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	6,00	5,05	0,95	1				2
	01:00	5,70	4,75	0,95	1				2
	02:00	5,43	4,48	0,95	1				2
	03:00	5,22	4,27	0,95	1				1
	04:00	5,12	4,17	0,95	1				1
	05:00	5,20	4,25	0,95	1				1
	06:00	5,53	4,58	0,95	1				2
	07:00	6,04	5,09	0,95	1				2
	08:00	6,50	5,55	0,95	1	1			
	09:00	6,63	5,68	0,95	1	1			
	10:00	6,56	5,61	0,95	1	1			
	11:00	6,56	5,61	0,95	1	1			
	12:00	6,60	5,65	0,95	1	1			
	13:00	6,78	5,83	0,95	1	1			
	14:00	6,81	5,86	0,95	1	1			
	15:00	6,84	5,89	0,95	1	1			
	16:00	6,92	5,97	0,95	1	1			
	17:00	7,20	6,25	0,95	1	1			
	18:00	6,89	5,94	0,95	1	1			
	19:00	7,38	6,46	0,93	1	1			
	20:00	7,69	6,77	0,92	1	1			
	21:00	7,36	6,41	0,95	1	1			
	22:00	6,63	5,68	0,95	1	1			
	23:00	6,08	5,13	0,95	1				2

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	6,25	5,31	0,94	1				2
	01:00	5,84	4,92	0,92	1				1
	02:00	5,52	4,57	0,95	1				1
	03:00	5,27	4,32	0,95	1				1
	04:00	5,19	4,24	0,95	1				1
	05:00	5,26	4,31	0,95	1				1
	06:00	5,59	4,64	0,95	1				1
	07:00	6,17	5,22	0,95	1				2
	08:00	6,61	5,67	0,94	1	1			
	09:00	6,69	5,74	0,95	1	1			
	10:00	6,67	5,74	0,93	1	1			
	11:00	6,69	5,75	0,94	1	1			
	12:00	6,80	5,87	0,93	1	1			
	13:00	6,92	6,03	0,89	1	1			
	14:00	6,89	6,02	0,86	1	1			
	15:00	6,80	5,92	0,88	1	1			
	16:00	6,88	6,00	0,88	1	1			
	17:00	6,91	6,06	0,85	1	1			
	18:00	7,01	6,17	0,84	1	1			
	19:00	7,03	6,22	0,81	1	1			
	20:00	7,38	6,59	0,79	1	1			
	21:00	7,19	6,39	0,80	1	1			
	22:00	6,58	5,77	0,81	1	1			
	23:00	6,08	5,25	0,83	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	6,25	5,41	0,84	1				2
	01:00	5,95	5,10	0,85	1				2
	02:00	5,52	4,64	0,88	1				1
	03:00	5,35	4,45	0,91	1				1
	04:00	5,27	4,34	0,94	1				1
	05:00	5,46	4,51	0,95	1				1
	06:00	5,70	4,75	0,95	1				2
	07:00	6,31	5,36	0,95	1				2
	08:00	6,45	5,50	0,95	1				2
	09:00	6,34	5,39	0,95	1				2
	10:00	6,24	5,29	0,95	1				2
	11:00	6,25	5,30	0,95	1				2
	12:00	6,44	5,49	0,95	1	1			
	13:00	6,65	5,70	0,95	1	1			
	14:00	6,69	5,74	0,95	1	1			
	15:00	6,69	5,74	0,95	1	1			
	16:00	6,82	5,87	0,95	1	1			
	17:00	7,14	6,19	0,95	1	1			
	18:00	7,84	6,89	0,95	1	1			
	19:00	8,22	7,27	0,95	1	1			
	20:00	8,39	7,44	0,95	1	1			
	21:00	8,31	7,36	0,95	1	1			
	22:00	7,85	6,90	0,95	1	1			
	23:00	7,10	6,15	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	5,67	4,72	0,95	1				1
	01:00	5,81	4,86	0,95	1				2
	02:00	5,63	4,68	0,95	1				2
	03:00	5,32	4,37	0,95	1				2
	04:00	5,21	4,26	0,95	1				2
	05:00	5,22	4,27	0,95	1				2
	06:00	5,43	4,48	0,95	1				2
	07:00	5,91	4,96	0,95	1				2
	08:00	6,04	5,09	0,95	1	1			
	09:00	6,05	5,10	0,95	1	1			
	10:00	5,98	5,03	0,95	1	1			
	11:00	6,01	5,06	0,95	1	1			
	12:00	6,13	5,18	0,95	1	1			
	13:00	6,18	5,23	0,95	1	1			
	14:00	5,74	4,79	0,95	1	1			
	15:00	5,74	4,79	0,95	1	1			
	16:00	5,88	4,93	0,95	1	1			
	17:00	6,23	5,28	0,95	1	1			
	18:00	6,65	5,70	0,95	1	1			
	19:00	6,95	6,00	0,95	1	1			
	20:00	7,05	6,10	0,95	1	1			
	21:00	7,03	6,08	0,95	1	1			
	22:00	6,64	5,69	0,95	1	1			
	23:00	6,12	5,17	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	5,66	4,71	0,95	1				2
	01:00	5,70	4,75	0,95	1				2
	02:00	5,58	4,63	0,95	1				2
	03:00	5,38	4,43	0,95	1				2
	04:00	5,27	4,32	0,95	1				2
	05:00	5,23	4,28	0,95	1				2
	06:00	5,39	4,44	0,95	1				2
	07:00	5,80	4,85	0,95	1				2
	08:00	5,88	4,93	0,95	1				2
	09:00	5,84	4,89	0,95	1	1			
	10:00	5,76	4,81	0,95	1	1			
	11:00	5,74	4,79	0,95	1	1			
	12:00	5,80	4,85	0,95	1	1			
	13:00	5,83	4,88	0,95	1	1			
	14:00	5,58	4,63	0,95	1	1			
	15:00	5,57	4,62	0,95	1	1			
	16:00	5,76	4,81	0,95	1	1			
	17:00	6,01	5,06	0,95	1	1			
	18:00	6,29	5,34	0,95	1	1			
	19:00	6,52	5,57	0,95	1	1			
	20:00	6,62	5,67	0,95	1	1			
	21:00	6,61	5,66	0,95	1	1			
	22:00	6,28	5,33	0,95	1	1			
	23:00	5,84	4,89	0,94	1				2

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	5,50	4,57	0,93	1				2
	01:00	5,51	4,61	0,90	1				2
	02:00	5,42	4,54	0,87	1				2
	03:00	5,29	4,44	0,84	1				2
	04:00	5,21	4,38	0,82	1				2
	05:00	5,20	4,39	0,81	1				2
	06:00	5,41	4,65	0,77	1				2
	07:00	5,80	5,04	0,75	1				2
	08:00	5,96	5,25	0,71	1				2
	09:00	5,97	5,32	0,65	1	1			
	10:00	5,92	5,32	0,60	1	1			
	11:00	5,94	5,41	0,53	1	1			
	12:00	6,02	5,54	0,48	1	1			
	13:00	6,07	5,64	0,43	1	1			
	14:00	5,91	5,48	0,43	1	1			
	15:00	5,94	5,51	0,43	1	1			
	16:00	6,09	5,65	0,44	1	1			
	17:00	6,27	5,79	0,48	1	1			
	18:00	6,49	5,97	0,51	1	1			
	19:00	6,64	6,08	0,56	1	1			
	20:00	6,69	6,13	0,56	1	1			
	21:00	6,66	6,15	0,51	1	1			
	22:00	6,39	5,93	0,46	1	1			
	23:00	6,03	5,62	0,41	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	5,69	4,74	0,95	1				1
	01:00	5,55	4,60	0,95	1				1
	02:00	5,43	4,48	0,95	1				1
	03:00	5,30	4,35	0,95	1				1
	04:00	5,18	4,30	0,88	1				1
	05:00	5,22	4,55	0,66	1				1
	06:00	5,48	4,93	0,55	1				2
	07:00	6,09	5,67	0,41	1	1			
	08:00	6,54	6,30	0,24	1	1			
	09:00	6,51	6,33	0,18	1	1			
	10:00	6,10	5,77	0,33	1	1			
	11:00	5,98	5,49	0,50	1	1			
	12:00	6,01	5,34	0,67	1	1			
	13:00	6,03	5,27	0,76	1	1			
	14:00	6,00	5,18	0,82	1	1			
	15:00	6,05	5,24	0,82	1	1			
	16:00	6,26	5,46	0,79	1	1			
	17:00	6,77	5,98	0,79	1	1			
	18:00	7,34	6,58	0,76	1	1			
	19:00	6,82	6,12	0,70	1	1			
	20:00	7,02	6,33	0,69	1	1			
	21:00	6,98	6,24	0,74	1	1			
	22:00	6,66	5,75	0,90	1	1			
	23:00	6,37	5,42	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. HZ (x9)
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	5,86	5,14	0,73	1	1			
	01:00	5,44	4,67	0,76	1				1
	02:00	5,27	4,50	0,76	1				1
	03:00	5,15	4,38	0,77	1				1
	04:00	5,07	4,32	0,75	1				1
	05:00	5,24	4,49	0,74	1				1
	06:00	5,54	4,81	0,73	1	1			
	07:00	6,18	5,58	0,60	1	1			
	08:00	6,60	6,02	0,57	1	1			
	09:00	6,60	6,09	0,51	1	1			
	10:00	6,43	6,08	0,35	1	1			
	11:00	6,30	6,07	0,23	1	1			
	12:00	6,42	6,23	0,19	1	1			
	13:00	6,59	6,41	0,18	1	1			
	14:00	6,61	6,39	0,22	1	1			
	15:00	6,60	6,34	0,26	1	1			
	16:00	6,77	6,53	0,24	1	1			
	17:00	7,18	6,94	0,24	1	1			
	18:00	7,27	6,91	0,36	1	1			
	19:00	7,10	6,53	0,57	1	1			
	20:00	7,19	6,54	0,66	1	1			
	21:00	7,08	6,40	0,68	1	1			
	22:00	6,70	6,01	0,69	1	1			
	23:00	6,81	6,12	0,68	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	6,16	5,45	0,71	1	1			
	01:00	5,80	5,09	0,71	1	1			
	02:00	5,46	4,72	0,74	1	1			
	03:00	5,28	4,50	0,78	1	1			
	04:00	5,15	4,35	0,81	1	1			
	05:00	5,21	4,37	0,84	1	1			
	06:00	5,48	4,60	0,88	1	1			
	07:00	6,06	5,24	0,81	1	1			
	08:00	6,37	5,59	0,79	1	1			
	09:00	6,41	5,59	0,82	1	1			
	10:00	6,34	5,49	0,85	1	1			
	11:00	6,32	5,46	0,86	1	1			
	12:00	6,62	5,75	0,86	1	1			
	13:00	6,56	5,68	0,88	1	1			
	14:00	6,54	5,63	0,92	1	1			
	15:00	6,57	5,62	0,95	1	1			
	16:00	6,61	5,68	0,93	1	1			
	17:00	6,36	5,48	0,88	1	1			
	18:00	6,89	6,05	0,84	1	1			
	19:00	7,21	6,40	0,82	1	1			
	20:00	7,35	6,51	0,83	1	1			
	21:00	7,21	6,35	0,86	1	1			
	22:00	6,74	5,82	0,92	1	1			
	23:00	6,24	5,32	0,93	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	6,42	5,47	0,95	1	1			
	01:00	6,01	5,06	0,95	1				2
	02:00	5,77	4,82	0,95	1				2
	03:00	5,62	4,68	0,95	1				1
	04:00	5,33	4,38	0,95	1				1
	05:00	5,24	4,29	0,95	1				1
	06:00	5,61	4,66	0,95	1				1
	07:00	6,29	5,34	0,95	1	1			
	08:00	6,56	5,61	0,95	1	1			
	09:00	6,57	5,65	0,92	1	1			
	10:00	6,37	5,44	0,93	1	1			
	11:00	6,19	5,25	0,94	1	1			
	12:00	6,54	5,59	0,95	1	1			
	13:00	6,00	5,05	0,95	1	1			
	14:00	5,94	4,99	0,95	1	1			
	15:00	6,01	5,06	0,95	1	1			
	16:00	6,10	5,15	0,95	1	1			
	17:00	6,45	5,53	0,92	1	1			
	18:00	6,95	6,11	0,84	1	1			
	19:00	7,26	6,48	0,78	1	1			
	20:00	7,40	6,59	0,80	1	1			
	21:00	7,26	6,47	0,79	1	1			
	22:00	6,82	6,01	0,82	1	1			
	23:00	6,34	5,47	0,86	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	6,58	5,66	0,92	1	1			
	01:00	6,71	5,77	0,94	1	1			
	02:00	6,45	5,50	0,95	1	1			
	03:00	6,13	5,18	0,95	1	1			
	04:00	5,97	5,02	0,95	1	1			
	05:00	5,55	4,60	0,95	1	1			
	06:00	5,81	4,87	0,94	1	1			
	07:00	6,52	5,63	0,89	1	1			
	08:00	6,93	6,06	0,87	1	1			
	09:00	6,46	5,60	0,86	1	1			
	10:00	6,39	5,52	0,88	1	1			
	11:00	6,47	5,58	0,88	1	1			
	12:00	6,63	5,72	0,90	1	1			
	13:00	6,80	5,89	0,90	1	1			
	14:00	6,83	5,96	0,87	1	1			
	15:00	6,84	5,97	0,87	1	1			
	16:00	6,87	5,97	0,90	1	1			
	17:00	7,07	6,15	0,91	1	1			
	18:00	7,29	6,42	0,87	1	1			
	19:00	7,57	6,75	0,82	1	1			
	20:00	7,63	6,68	0,95	1	1			
	21:00	7,55	6,60	0,95	1	1			
	22:00	7,23	6,28	0,95	1	1			
	23:00	7,27	6,32	0,95	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	6,58	5,63	0,95	1	1			
	01:00	6,54	5,59	0,95	1	1			
	02:00	6,28	5,49	0,79	1	1			
	03:00	6,01	5,31	0,70	1	1			
	04:00	5,86	5,13	0,73	1	1			
	05:00	5,61	4,82	0,79	1	1			
	06:00	5,77	4,93	0,84	1	1			
	07:00	6,21	5,27	0,94	1	1			
	08:00	6,47	5,52	0,95	1	1			
	09:00	6,20	5,25	0,95	1	1			
	10:00	6,14	5,19	0,95	1	1			
	11:00	6,18	5,23	0,95	1	1			
	12:00	6,25	5,30	0,95	1	1			
	13:00	6,31	5,36	0,95	1	1			
	14:00	6,31	5,36	0,95	1	1			
	15:00	6,31	5,36	0,95	1	1			
	16:00	6,43	5,48	0,95	1	1			
	17:00	6,63	5,68	0,95	1	1			
	18:00	6,84	5,89	0,95	1	1			
	19:00	6,98	6,03	0,95	1	1			
	20:00	7,08	6,13	0,95	1	1			
	21:00	7,04	6,10	0,94	1	1			
	22:00	6,76	5,84	0,93	1	1			
	23:00	6,76	5,83	0,93	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. HZ (x9)
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	6,20	5,26	0,95	1	1			
	01:00	6,08	5,13	0,95	1	1			
	02:00	5,94	5,00	0,94	1	1			
	03:00	5,77	4,86	0,90	1	1			
	04:00	5,59	4,72	0,88	1	1			
	05:00	5,50	4,65	0,85	1	1			
	06:00	5,72	4,92	0,79	1	1			
	07:00	6,16	5,42	0,74	1	1			
	08:00	6,43	5,77	0,67	1	1			
	09:00	6,31	5,70	0,61	1	1			
	10:00	6,29	5,75	0,54	1	1			
	11:00	6,34	5,86	0,48	1	1			
	12:00	6,44	6,03	0,41	1	1			
	13:00	6,53	6,17	0,35	1	1			
	14:00	6,55	6,23	0,32	1	1			
	15:00	6,60	6,33	0,28	1	1			
	16:00	6,73	6,47	0,26	1	1			
	17:00	6,91	6,65	0,25	1	1			
	18:00	7,05	6,81	0,24	1	1			
	19:00	7,13	6,90	0,23	1	1			
	20:00	7,17	6,95	0,21	1	1			
	21:00	7,10	6,90	0,20	1	1			
	22:00	6,88	6,67	0,21	1	1			
	23:00	6,88	6,64	0,24	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	5,60	4,65	0,95	1				1
	01:00	5,83	4,88	0,95	1				2
	02:00	5,68	4,73	0,95	1				1
	03:00	5,61	4,66	0,95	1				1
	04:00	5,53	4,58	0,95	1				1
	05:00	5,60	4,65	0,95	1				1
	06:00	5,85	4,90	0,95	1				2
	07:00	6,31	5,36	0,95	1	1			
	08:00	6,49	5,55	0,94	1	1			
	09:00	6,19	5,30	0,89	1	1			
	10:00	5,85	5,00	0,86	1	1			
	11:00	5,83	5,03	0,80	1	1			
	12:00	5,90	5,10	0,79	1	1			
	13:00	5,92	5,08	0,83	1	1			
	14:00	5,86	5,02	0,83	1	1			
	15:00	5,87	5,05	0,82	1	1			
	16:00	6,08	5,27	0,81	1	1			
	17:00	6,40	5,60	0,81	1	1			
	18:00	6,92	6,11	0,81	1	1			
	19:00	7,28	6,50	0,78	1	1			
	20:00	7,41	6,63	0,79	1	1			
	21:00	7,38	6,57	0,81	1	1			
	22:00	7,07	6,23	0,83	1	1			
	23:00	6,64	5,75	0,89	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	6,29	5,45	0,84	1	1			
	01:00	5,95	5,14	0,82	1				2
	02:00	5,75	4,84	0,91	1				1
	03:00	5,68	4,73	0,95	1				1
	04:00	5,60	4,65	0,95	1				1
	05:00	5,50	4,55	0,95	1				1
	06:00	5,76	4,81	0,95	1				2
	07:00	6,20	5,25	0,95	1	1			
	08:00	6,16	5,21	0,95	1	1			
	09:00	6,09	5,14	0,95	1	1			
	10:00	5,96	5,01	0,95	1	1			
	11:00	5,90	4,95	0,95	1	1			
	12:00	6,06	5,11	0,95	1	1			
	13:00	6,01	5,06	0,95	1	1			
	14:00	6,08	5,13	0,95	1	1			
	15:00	6,12	5,17	0,95	1	1			
	16:00	6,20	5,25	0,95	1	1			
	17:00	6,53	5,60	0,93	1	1			
	18:00	7,05	6,17	0,88	1	1			
	19:00	7,39	6,54	0,85	1	1			
	20:00	7,56	6,70	0,86	1	1			
	21:00	7,44	6,57	0,86	1	1			
	22:00	7,07	6,18	0,88	1	1			
	23:00	6,59	5,65	0,94	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	6,32	5,37	0,95	1	1			
	01:00	6,56	5,61	0,95	1	1			
	02:00	6,16	5,21	0,95	1	1			
	03:00	6,07	5,12	0,95	1	1			
	04:00	5,97	5,02	0,95	1	1			
	05:00	5,80	4,85	0,95	1	1			
	06:00	6,05	5,10	0,95	1	1			
	07:00	6,59	5,64	0,95	1	1			
	08:00	6,58	5,63	0,95	1	1			
	09:00	6,57	5,62	0,95	1	1			
	10:00	6,55	5,60	0,95	1	1			
	11:00	6,62	5,67	0,95	1	1			
	12:00	6,84	5,95	0,90	1	1			
	13:00	6,91	6,03	0,88	1	1			
	14:00	6,96	6,08	0,88	1	1			
	15:00	6,92	5,98	0,94	1	1			
	16:00	6,96	6,03	0,94	1	1			
	17:00	7,19	6,26	0,92	1	1			
	18:00	7,58	6,70	0,88	1	1			
	19:00	7,80	6,97	0,83	1	1			
	20:00	7,99	7,12	0,86	1	1			
	21:00	7,91	7,07	0,84	1	1			
	22:00	7,37	6,53	0,83	1	1			
	23:00	6,95	6,00	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. HZ (x9)
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	6,68	5,73	0,95	1	1			
	01:00	6,82	5,87	0,95	1	1			
	02:00	6,67	5,72	0,95	1	1			
	03:00	6,33	5,38	0,95	1	1			
	04:00	6,13	5,18	0,95	1	1			
	05:00	6,09	5,14	0,95	1	1			
	06:00	6,18	5,23	0,95	1	1			
	07:00	6,47	5,53	0,94	1	1			
	08:00	6,48	5,53	0,95	1	1			
	09:00	6,39	5,54	0,85	1	1			
	10:00	6,30	5,61	0,69	1	1			
	11:00	6,40	5,98	0,42	1	1			
	12:00	6,59	6,37	0,23	1	1			
	13:00	6,64	6,40	0,24	1	1			
	14:00	6,67	6,37	0,30	1	1			
	15:00	6,71	6,44	0,26	1	1			
	16:00	6,84	6,50	0,34	1	1			
	17:00	7,19	6,54	0,65	1	1			
	18:00	7,61	6,91	0,70	1	1			
	19:00	7,85	7,10	0,75	1	1			
	20:00	7,89	7,11	0,79	1	1			
	21:00	7,86	7,10	0,76	1	1			
	22:00	7,48	6,68	0,80	1	1			
	23:00	7,08	6,21	0,87	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	6,96	6,01	0,95	1	1			
	01:00	6,65	5,70	0,95	1	1			
	02:00	6,44	5,49	0,95	1	1			
	03:00	6,30	5,35	0,95	1	1			
	04:00	6,13	5,18	0,95	1	1			
	05:00	6,34	5,39	0,95	1	1			
	06:00	6,44	5,49	0,95	1	1			
	07:00	7,00	6,05	0,95	1	1			
	08:00	6,83	5,88	0,95	1	1			
	09:00	6,87	5,92	0,95	1	1			
	10:00	6,94	5,99	0,95	1	1			
	11:00	7,11	6,16	0,95	1	1			
	12:00	7,28	6,33	0,95	1	1			
	13:00	7,54	6,59	0,95	1	1			
	14:00	7,63	6,68	0,95	1	1			
	15:00	7,55	6,60	0,95	1	1			
	16:00	7,59	6,64	0,95	1	1			
	17:00	7,85	6,90	0,95	1	1			
	18:00	8,50	7,54	0,95	1	1			
	19:00	8,56	7,61	0,95	1	1			
	20:00	8,29	7,34	0,95	1	1			
	21:00	8,24	7,29	0,95	1	1			
	22:00	7,99	7,04	0,95	1	1			
	23:00	7,55	6,60	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	7,02	6,07	0,95	1	1			
	01:00	6,77	5,82	0,95	1	1			
	02:00	6,59	5,64	0,95	1	1			
	03:00	6,45	5,50	0,95	1	1			
	04:00	6,30	5,35	0,95	1	1			
	05:00	6,38	5,43	0,95	1	1			
	06:00	6,47	5,52	0,95	1	1			
	07:00	6,93	5,99	0,94	1	1			
	08:00	6,93	5,98	0,95	1	1			
	09:00	7,02	6,19	0,83	1	1			
	10:00	6,99	6,17	0,82	1	1			
	11:00	7,09	6,25	0,83	1	1			
	12:00	7,19	6,24	0,95	1	1			
	13:00	7,37	6,42	0,95	1	1			
	14:00	7,51	6,56	0,95	1	1			
	15:00	7,47	6,52	0,95	1	1			
	16:00	7,74	6,90	0,84	1	1			
	17:00	7,90	7,02	0,89	1	1			
	18:00	8,28	7,34	0,94	1	1			
	19:00	8,31	7,36	0,95	1	1			
	20:00	8,10	7,15	0,95	1	1			
	21:00	8,03	7,08	0,95	1	1			
	22:00	7,78	6,83	0,95	1	1			
	23:00	7,39	6,44	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	6,92	5,97	0,95	1	1			
	01:00	6,83	5,94	0,89	1	1			
	02:00	6,66	5,83	0,82	1	1			
	03:00	6,52	5,86	0,67	1	1			
	04:00	6,39	5,84	0,54	1	1			
	05:00	6,41	5,97	0,44	1	1			
	06:00	6,51	6,16	0,35	1	1			
	07:00	6,89	6,59	0,30	1	1			
	08:00	6,94	6,72	0,22	1	1			
	09:00	7,10	6,95	0,16	1	1			
	10:00	7,14	7,03	0,11	1	1			
	11:00	7,27	7,19	0,08	1	1			
	12:00	7,40	7,35	0,05	1	1			
	13:00	7,55	7,49	0,06	1	1			
	14:00	7,64	7,56	0,08	1	1			
	15:00	7,64	7,53	0,11	1	1			
	16:00	7,80	7,66	0,14	1	1			
	17:00	7,96	7,81	0,16	1	1			
	18:00	8,24	8,09	0,15	1	1			1
	19:00	8,31	8,16	0,15	1	1			1
	20:00	8,16	7,98	0,18	1	1			1
	21:00	8,07	7,83	0,23	1	1			
	22:00	7,87	7,56	0,30	1	1			
	23:00	7,57	7,23	0,35	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	7,30	6,37	0,93	1	1			
	01:00	6,79	5,84	0,95	1	1			
	02:00	6,47	5,52	0,95	1	1			
	03:00	6,28	5,33	0,95	1	1			
	04:00	6,12	5,26	0,86	1	1			
	05:00	6,41	5,64	0,77	1	1			
	06:00	6,66	5,94	0,72	1	1			
	07:00	7,24	6,85	0,39	1	1			
	08:00	7,25	6,99	0,26	1	1			
	09:00	7,28	7,05	0,22	1	1			
	10:00	6,95	6,68	0,27	1	1			
	11:00	6,99	6,61	0,38	1	1			
	12:00	7,10	6,63	0,47	1	1			
	13:00	7,31	6,64	0,67	1	1			
	14:00	7,43	6,66	0,77	1	1			
	15:00	7,47	6,65	0,82	1	1			
	16:00	7,60	6,73	0,87	1	1			
	17:00	8,11	7,25	0,86	1	1			
	18:00	8,79	8,00	0,79	1	1			1
	19:00	9,23	8,46	0,77	1	1			1
	20:00	9,43	8,57	0,86	1	1			1
	21:00	9,47	8,55	0,92	1	1			1
	22:00	9,06	8,11	0,95	1	1			1
	23:00	8,56	7,61	0,95	1	1			

Μισθωμένη ισχύς 3MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	6,68	5,73	0,95	1	1			
	01:00	6,43	5,48	0,95	1	1			
	02:00	6,21	5,26	0,95	1	1			
	03:00	6,06	5,11	0,95	1	1			
	04:00	5,95	5,00	0,95	1	1			
	05:00	5,87	4,92	0,95	1	1			
	06:00	6,28	5,33	0,95	1	1			
	07:00	6,76	6,05	0,71	1	1			
	08:00	6,97	6,37	0,60	1	1			
	09:00	7,01	6,50	0,51	1	1			
	10:00	6,86	6,33	0,53	1	1			
	11:00	6,86	6,11	0,75	1	1			
	12:00	6,88	6,00	0,88	1	1			
	13:00	7,06	6,17	0,89	1	1			
	14:00	7,09	6,16	0,93	1	1			
	15:00	7,15	6,20	0,95	1	1			
	16:00	7,34	6,39	0,95	1	1			
	17:00	7,89	6,94	0,95	1	1			
	18:00	8,66	7,77	0,89	1	1			
	19:00	9,14	8,30	0,84	1	1			1
	20:00	9,17	8,32	0,85	1	1			1
	21:00	9,04	8,14	0,89	1	1			1
	22:00	8,69	7,77	0,93	1	1			
	23:00	7,92	7,03	0,89	1	1			

Μισθωμένη ισχύς 3MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	6,96	6,01	0,95	1	1			
	01:00	6,73	6,08	0,65	1	1			
	02:00	7,15	6,25	0,89	1	1			
	03:00	6,82	5,99	0,83	1	1			
	04:00	6,03	5,43	0,60	1	1			
	05:00	5,90	5,25	0,65	1	1			
	06:00	6,05	5,40	0,65	1	1			
	07:00	6,72	5,96	0,76	1	1			
	08:00	6,83	5,88	0,95	1	1			
	09:00	6,82	5,87	0,95	1	1			
	10:00	6,70	5,75	0,95	1	1			
	11:00	6,70	5,75	0,95	1	1			
	12:00	6,73	5,78	0,95	1	1			
	13:00	6,92	5,97	0,95	1	1			
	14:00	6,99	6,04	0,95	1	1			
	15:00	7,07	6,12	0,95	1	1			
	16:00	7,22	6,27	0,95	1	1			
	17:00	7,60	6,65	0,95	1	1			
	18:00	8,12	7,17	0,95	1	1			
	19:00	8,43	7,48	0,95	1	1			
	20:00	8,43	7,48	0,95	1	1			
	21:00	8,40	7,45	0,95	1	1			
	22:00	8,13	7,18	0,95	1	1			
	23:00	7,65	6,70	0,95	1	1			

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	6,81	5,86	0,95	1	1			
	01:00	6,51	5,56	0,95	1	1			
	02:00	6,29	5,34	0,95	1	1			
	03:00	6,08	5,15	0,93	1	1			
	04:00	5,87	5,21	0,65	1	1			
	05:00	5,90	5,66	0,23	1	1			
	06:00	6,05	5,90	0,14	1	1			
	07:00	6,87	6,78	0,09	1	1			
	08:00	7,26	7,18	0,08	1	1			
	09:00	7,35	7,26	0,09	1	1			
	10:00	7,37	7,22	0,14	1	1			
	11:00	7,37	7,07	0,30	1	1			
	12:00	7,27	6,73	0,54	1	1			
	13:00	7,17	6,50	0,67	1	1			
	14:00	7,38	6,62	0,76	1	1			
	15:00	7,36	6,54	0,83	1	1			
	16:00	7,43	6,52	0,90	1	1			
	17:00	7,65	6,73	0,91	1	1			
	18:00	7,98	7,09	0,89	1	1			
	19:00	8,22	7,41	0,81	1	1			
	20:00	8,19	7,36	0,83	1	1			
	21:00	8,13	7,25	0,88	1	1			
	22:00	7,88	6,96	0,92	1	1			
	23:00	7,45	6,51	0,94	1	1			

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	6,45	5,66	0,79	1	1			
	01:00	6,19	5,36	0,83	1	1			
	02:00	6,02	5,17	0,85	1	1			
	03:00	5,86	5,03	0,83	1	1			
	04:00	5,72	4,99	0,73	1	1			
	05:00	5,59	4,91	0,67	1	1			
	06:00	5,60	4,98	0,62	1	1			
	07:00	6,25	5,69	0,56	1	1			
	08:00	6,48	6,08	0,41	1	1			
	09:00	6,51	6,20	0,31	1	1			
	10:00	6,42	6,15	0,27	1	1			
	11:00	6,40	6,15	0,25	1	1			
	12:00	6,39	6,16	0,22	1	1			
	13:00	6,49	6,28	0,21	1	1			
	14:00	6,54	6,38	0,16	1	1			
	15:00	6,67	6,53	0,13	1	1			
	16:00	6,82	6,71	0,11	1	1			
	17:00	7,16	7,07	0,09	1	1			
	18:00	7,66	7,56	0,11	1	1			
	19:00	7,98	7,80	0,18	1	1			
	20:00	7,93	7,72	0,21	1	1			
	21:00	7,72	7,44	0,28	1	1			
	22:00	7,37	6,91	0,46	1	1			
	23:00	6,91	6,31	0,60	1	1			

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	POP.HZ (x12)
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	6,21	5,58	0,63	1	1			
	01:00	6,05	5,44	0,61	1	1			
	02:00	5,84	5,24	0,60	1	1			
	03:00	5,70	5,09	0,60	1	1			
	04:00	5,60	4,98	0,62	1	1			
	05:00	5,51	4,86	0,65	1	1			
	06:00	5,59	4,97	0,62	1	1			
	07:00	6,16	5,65	0,51	1	1			
	08:00	6,34	5,93	0,40	1	1			
	09:00	6,42	6,06	0,36	1	1			
	10:00	6,39	5,96	0,44	1	1			
	11:00	6,41	5,92	0,49	1	1			
	12:00	6,43	5,87	0,56	1	1			
	13:00	6,52	6,00	0,52	1	1			
	14:00	6,63	6,23	0,40	1	1			
	15:00	6,73	6,36	0,37	1	1			
	16:00	6,94	6,89	0,06	1	1			
	17:00	7,09	7,03	0,06	1	1			
	18:00	7,28	7,23	0,05	1	1			
	19:00	7,42	7,36	0,05	1	1			
	20:00	7,35	7,31	0,04	1	1			
	21:00	7,07	7,04	0,03	1	1			
	22:00	6,75	6,72	0,03	1	1			
	23:00	6,35	6,31	0,04	1	1			

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	POP.HZ (x12)
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	6,02	5,97	0,05	1	1			
	01:00	5,90	5,84	0,06	1	1			
	02:00	5,75	5,68	0,07	1	1			
	03:00	5,65	5,56	0,08	1	1			
	04:00	5,57	5,48	0,09	1	1			
	05:00	5,51	5,41	0,10	1	1			
	06:00	5,62	5,53	0,09	1	1			
	07:00	6,21	6,09	0,12	1	1			
	08:00	6,47	6,33	0,14	1	1			
	09:00	6,65	6,50	0,15	1	1			
	10:00	6,72	6,56	0,17	1	1			
	11:00	6,82	6,63	0,18	1	1			
	12:00	6,89	6,70	0,19	1	1			
	13:00	7,00	6,81	0,18	1	1			
	14:00	7,09	6,92	0,17	1	1			
	15:00	7,21	7,06	0,15	1	1			
	16:00	7,40	7,26	0,14	1	1			
	17:00	7,50	7,35	0,15	1	1			
	18:00	7,58	7,42	0,15	1	1			
	19:00	7,60	7,44	0,16	1	1			
	20:00	7,49	7,32	0,16	1	1			
	21:00	7,17	7,05	0,12	1	1			
	22:00	6,89	6,79	0,11	1	1			
	23:00	6,56	6,46	0,10	1	1			

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	6,83	6,06	0,77	1	1			
	01:00	6,45	5,69	0,76	1	1			
	02:00	6,21	5,46	0,74	1	1			
	03:00	5,96	5,15	0,81	1	1			
	04:00	5,86	5,07	0,79	1	1			
	05:00	5,94	5,22	0,73	1	1			
	06:00	6,13	5,44	0,69	1	1			
	07:00	6,79	6,13	0,66	1	1			
	08:00	7,12	6,48	0,64	1	1			
	09:00	7,26	6,59	0,67	1	1			
	10:00	7,24	6,55	0,69	1	1			
	11:00	7,31	6,59	0,72	1	1			
	12:00	7,51	6,73	0,78	1	1			
	13:00	7,51	6,71	0,80	1	1			
	14:00	7,50	6,68	0,82	1	1			
	15:00	7,58	6,75	0,83	1	1			
	16:00	7,74	6,93	0,82	1	1			
	17:00	8,19	7,38	0,81	1	1			
	18:00	8,97	8,16	0,82	1	1			1
	19:00	9,19	8,36	0,83	1	1			1
	20:00	9,11	8,33	0,78	1	1			1
	21:00	9,28	8,54	0,73	1	1			1
	22:00	8,58	7,82	0,76	1	1			
	23:00	8,09	7,28	0,81	1	1			

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	7,18	6,32	0,86	1	1			
	01:00	6,83	5,95	0,88	1	1			
	02:00	6,70	5,81	0,89	1	1			
	03:00	7,41	6,54	0,87	1	1			
	04:00	6,41	5,56	0,85	1	1			
	05:00	6,12	5,32	0,80	1	1			
	06:00	6,31	5,54	0,77	1	1			
	07:00	6,91	6,20	0,71	1	1			
	08:00	7,35	6,66	0,69	1	1			
	09:00	7,58	6,89	0,68	1	1			
	10:00	7,65	6,99	0,66	1	1			
	11:00	7,76	7,10	0,66	1	1			
	12:00	7,83	7,19	0,64	1	1			
	13:00	7,95	7,29	0,67	1	1			
	14:00	8,05	7,39	0,66	1	1			
	15:00	8,03	7,39	0,64	1	1			
	16:00	8,13	7,46	0,67	1	1			
	17:00	8,48	7,77	0,70	1	1			1
	18:00	8,92	8,19	0,74	1	1			1
	19:00	9,24	8,49	0,74	1	1			1
	20:00	9,19	8,47	0,72	1	1			1
	21:00	9,06	8,35	0,72	1	1			1
	22:00	8,80	8,09	0,71	1	1			1
	23:00	8,28	7,56	0,71	1	1			

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	7,77	7,00	0,78	1	1			
	01:00	7,17	6,29	0,88	1	1			
	02:00	6,81	5,87	0,94	1	1			
	03:00	6,73	5,82	0,91	1	1			
	04:00	6,55	5,60	0,95	1	1			
	05:00	6,50	5,55	0,95	1	1			
	06:00	6,44	5,58	0,86	1	1			
	07:00	7,07	6,35	0,71	1	1			
	08:00	7,45	6,71	0,74	1	1			
	09:00	7,49	6,76	0,73	1	1			
	10:00	7,37	6,78	0,59	1	1			
	11:00	7,77	6,99	0,78	1	1			
	12:00	7,77	6,88	0,89	1	1			
	13:00	7,80	6,85	0,95	1	1			
	14:00	7,89	6,94	0,95	1	1			
	15:00	8,29	7,34	0,95	1	1			
	16:00	8,20	7,25	0,95	1	1			
	17:00	8,48	7,53	0,95	1	1			
	18:00	9,10	8,15	0,95	1	1			1
	19:00	9,75	8,80	0,95	1	1			2
	20:00	9,62	8,67	0,95	1	1			2
	21:00	9,53	8,58	0,95	1	1			2
	22:00	9,11	8,16	0,95	1	1			1
	23:00	8,51	7,56	0,95	1	1			

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	8,74	7,78	0,95	1	1			
	01:00	8,03	7,08	0,95	1	1			
	02:00	7,39	6,44	0,95	1	1			
	03:00	7,00	6,05	0,95	1	1			
	04:00	6,76	5,81	0,95	1	1			
	05:00	6,70	5,75	0,95	1	1			
	06:00	6,81	5,86	0,95	1	1			
	07:00	7,08	6,13	0,95	1	1			
	08:00	7,35	6,40	0,95	1	1			
	09:00	7,39	6,44	0,95	1	1			
	10:00	7,34	6,39	0,95	1	1			
	11:00	7,37	6,42	0,95	1	1			
	12:00	7,68	6,73	0,95	1	1			
	13:00	7,94	6,99	0,95	1	1			
	14:00	8,05	7,10	0,95	1	1			
	15:00	8,08	7,13	0,95	1	1			
	16:00	8,21	7,26	0,95	1	1			
	17:00	8,65	7,78	0,88	1	1			
	18:00	9,34	8,52	0,82	1	1			1
	19:00	9,73	8,94	0,79	1	1			2
	20:00	9,54	8,79	0,75	1	1			2
	21:00	9,47	8,71	0,76	1	1			2
	22:00	9,25	8,49	0,76	1	1			1
	23:00	8,93	8,19	0,74	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025	00:00	7,34	6,46	0,88	1	1			
	01:00	6,92	6,05	0,87	1	1			
	02:00	6,71	5,82	0,89	1	1			
	03:00	6,50	5,58	0,92	1	1			
	04:00	6,27	5,33	0,94	1	1			
	05:00	6,50	5,55	0,94	1	1			
	06:00	6,60	5,69	0,91	1	1			
	07:00	7,20	6,25	0,95	1	1			
	08:00	7,27	6,32	0,95	1	1			
	09:00	7,25	6,30	0,95	1	1			
	10:00	7,27	6,32	0,95	1	1			
	11:00	7,24	6,29	0,95	1	1			
	12:00	7,49	6,54	0,95	1	1			
	13:00	7,76	6,81	0,95	1	1			
	14:00	7,87	6,92	0,95	1	1			
	15:00	8,04	7,12	0,91	1	1			1
	16:00	7,86	6,97	0,89	1	1			1
	17:00	8,16	7,29	0,88	1	1			1
	18:00	8,70	7,84	0,86	1	1			1
	19:00	9,05	8,20	0,85	1	1			1
	20:00	9,04	8,19	0,85	1	1			1
	21:00	8,89	8,04	0,85	1	1			1
	22:00	8,41	7,60	0,81	1	1			1
	23:00	7,93	7,12	0,80	1	1			

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	POP.HZ (x12)
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025	00:00	7,14	6,31	0,83	1	1			
	01:00	6,82	5,98	0,85	1	1			
	02:00	6,63	5,71	0,91	1	1			
	03:00	6,45	5,50	0,95	1	1			
	04:00	6,28	5,33	0,95	1	1			
	05:00	6,40	5,45	0,95	1	1			
	06:00	6,51	5,56	0,95	1	1			
	07:00	6,97	6,02	0,95	1	1			
	08:00	7,06	6,11	0,95	1	1			
	09:00	7,07	6,12	0,95	1	1			
	10:00	7,06	6,11	0,95	1	1			
	11:00	7,06	6,11	0,95	1	1			
	12:00	7,27	6,32	0,95	1	1			
	13:00	7,48	6,53	0,95	1	1			
	14:00	7,59	6,64	0,95	1	1			
	15:00	7,71	6,76	0,95	1	1			
	16:00	7,71	6,97	0,75	1	1			
	17:00	7,97	7,19	0,78	1	1			1
	18:00	8,38	7,59	0,80	1	1			1
	19:00	8,61	7,76	0,85	1	1			1
	20:00	8,59	7,75	0,84	1	1			1
	21:00	8,49	7,63	0,85	1	1			1
	22:00	8,08	7,24	0,84	1	1			1
	23:00	7,68	6,83	0,86	1	1			

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	POP.HZ (x12)
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025	00:00	7,11	6,25	0,86	1	1			
	01:00	6,85	5,98	0,87	1	1			
	02:00	6,68	5,76	0,91	1	1			
	03:00	6,51	5,59	0,91	1	1			
	04:00	6,37	5,47	0,91	1	1			
	05:00	6,44	5,54	0,90	1	1			
	06:00	6,59	5,72	0,86	1	1			
	07:00	7,06	6,25	0,81	1	1			
	08:00	7,28	6,63	0,65	1	1			
	09:00	7,39	6,85	0,54	1	1			
	10:00	7,45	6,93	0,52	1	1			
	11:00	7,52	7,04	0,48	1	1			
	12:00	7,70	7,27	0,43	1	1			1
	13:00	7,89	7,52	0,37	1	1			1
	14:00	7,99	7,64	0,35	1	1			1
	15:00	8,10	7,75	0,34	1	1			1
	16:00	8,15	7,79	0,36	1	1			1
	17:00	8,38	8,05	0,32	1	1			1
	18:00	8,71	8,46	0,25	1	1			2
	19:00	8,87	8,66	0,21	1	1			2
	20:00	8,80	8,59	0,22	1	1			2
	21:00	8,67	8,46	0,21	1	1			2
	22:00	8,33	8,12	0,21	1	1			1
	23:00	8,01	7,76	0,25	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025	00:00	6,99	6,04	0,95	1	1			
	01:00	6,66	5,71	0,95	1	1			
	02:00	6,48	5,53	0,95	1	1			
	03:00	6,50	5,55	0,95	1	1			
	04:00	6,28	5,33	0,95	1	1			
	05:00	6,21	5,26	0,95	1	1			
	06:00	6,42	5,47	0,95	1	1			
	07:00	6,87	5,92	0,95	1	1			
	08:00	7,11	6,16	0,95	1	1			
	09:00	7,11	6,16	0,95	1	1			
	10:00	7,01	6,06	0,95	1	1			
	11:00	7,13	6,18	0,95	1	1			
	12:00	7,20	6,25	0,95	1	1			
	13:00	7,38	6,43	0,95	1	1			
	14:00	7,41	6,46	0,95	1	1			
	15:00	7,48	6,53	0,95	1	1			
	16:00	7,43	6,48	0,95	1	1			
	17:00	8,05	7,10	0,95	1	1			1
	18:00	8,36	7,41	0,95	1	1			1
	19:00	9,01	8,06	0,95	1	1			2
	20:00	9,13	8,18	0,95	1	1			2
	21:00	9,36	8,41	0,95	1	1			2
	22:00	9,93	8,98	0,95	1	1			3
	23:00	8,75	7,82	0,93	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	6,82	5,87	0,95	1	1			
	01:00	6,53	5,58	0,95	1	1			
	02:00	6,30	5,35	0,95	1	1			
	03:00	6,22	5,27	0,95	1	1			
	04:00	6,14	5,19	0,95	1	1			
	05:00	6,30	5,35	0,95	1	1			
	06:00	6,47	5,52	0,95	1	1			
	07:00	6,89	5,94	0,95	1	1			
	08:00	7,12	6,17	0,95	1	1			
	09:00	7,20	6,25	0,95	1	1			
	10:00	7,14	6,19	0,95	1	1			
	11:00	7,19	6,24	0,95	1	1			
	12:00	7,34	6,39	0,95	1	1			
	13:00	7,54	6,59	0,95	1	1			
	14:00	7,60	6,65	0,95	1	1			
	15:00	7,71	6,76	0,95	1	1			
	16:00	7,75	6,80	0,95	1	1			
	17:00	8,12	7,17	0,95	1	1			1
	18:00	8,64	7,75	0,89	1	1			1
	19:00	8,97	8,16	0,81	1	1			2
	20:00	9,10	8,29	0,81	1	1			2
	21:00	9,03	8,25	0,78	1	1			2
	22:00	8,69	7,89	0,80	1	1			1
	23:00	8,16	7,34	0,82	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	8,77	8,10	0,67	1	1			1
	01:00	8,44	7,78	0,67	1	1			1
	02:00	8,08	7,39	0,68	1	1			
	03:00	7,89	7,21	0,68	1	1			
	04:00	6,74	6,04	0,70	1	1			
	05:00	6,57	5,85	0,72	1	1			
	06:00	6,72	6,01	0,71	1	1			
	07:00	7,31	6,61	0,70	1	1			
	08:00	7,59	6,88	0,71	1	1			
	09:00	7,80	7,13	0,67	1	1			
	10:00	7,96	7,36	0,60	1	1			
	11:00	8,07	7,52	0,55	1	1			
	12:00	8,27	7,65	0,62	1	1			1
	13:00	8,49	7,85	0,65	1	1			1
	14:00	8,52	7,88	0,64	1	1			1
	15:00	8,67	8,04	0,62	1	1			1
	16:00	8,54	7,94	0,59	1	1			1
	17:00	8,72	8,17	0,55	1	1			1
	18:00	9,14	8,61	0,54	1	1			2
	19:00	9,37	8,83	0,54	1	1			2
	20:00	9,61	9,07	0,54	1	1			2
	21:00	10,05	9,52	0,53	1	1			3
	22:00	9,65	9,15	0,51	1	1			2
	23:00	9,17	8,72	0,45	1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	7,99	7,73	0,26	1	1			1
	01:00	7,25	6,87	0,38	1	1			
	02:00	6,92	6,49	0,44	1	1			
	03:00	6,64	6,23	0,41	1	1			
	04:00	6,47	6,07	0,41	1	1			
	05:00	6,50	6,15	0,36	1	1			
	06:00	6,65	6,35	0,31	1	1			
	07:00	7,89	7,64	0,26	1	1			1
	08:00	8,60	8,39	0,21	1	1			2
	09:00	8,80	8,61	0,18	1	1			2
	10:00	8,60	8,36	0,24	1	1			2
	11:00	8,57	8,29	0,28	1	1			2
	12:00	8,75	8,38	0,37	1	1			2
	13:00	8,91	8,49	0,41	1	1			2
	14:00	8,86	8,48	0,37	1	1			2
	15:00	9,08	8,73	0,35	1	1			2
	16:00	9,06	8,70	0,36	1	1			2
	17:00	8,90	8,47	0,43	1	1			2
	18:00	9,18	8,63	0,55	1	1			2
	19:00	9,37	8,79	0,58	1	1			2
	20:00	9,30	8,63	0,67	1	1			2
	21:00	9,52	8,79	0,73	1	1			2
	22:00	9,69	8,94	0,75	1	1			2
	23:00	8,97	8,19	0,78	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	8,43	7,67	0,76	1	1			
	01:00	7,74	6,94	0,80	1	1			
	02:00	7,10	6,27	0,83	1	1			
	03:00	6,87	6,03	0,84	1	1			
	04:00	6,66	5,84	0,81	1	1			
	05:00	6,51	5,73	0,78	1	1			
	06:00	6,65	5,89	0,76	1	1			
	07:00	7,42	6,68	0,74	1	1			
	08:00	7,93	7,17	0,75	1	1			
	09:00	8,58	7,81	0,77	1	1			
	10:00	8,15	7,38	0,78	1	1			
	11:00	7,96	7,17	0,79	1	1			
	12:00	8,36	7,55	0,81	1	1			
	13:00	8,66	7,81	0,84	1	1			
	14:00	8,61	7,75	0,85	1	1			
	15:00	8,69	7,81	0,88	1	1			
	16:00	8,69	7,78	0,91	1	1			
	17:00	8,99	8,06	0,93	1	1			1
	18:00	9,56	8,68	0,87	1	1			1
	19:00	10,02	9,21	0,82	1	1			2
	20:00	10,17	9,30	0,87	1	1			2
	21:00	10,03	9,11	0,92	1	1			2
	22:00	9,69	8,76	0,93	1	1			2
	23:00	9,17	8,22	0,95	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 11 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	POP.HZ (x12)
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025	00:00	8,17	7,22	0,95	1	1			
	01:00	7,67	6,72	0,95	1	1			
	02:00	7,21	6,26	0,95	1	1			
	03:00	7,00	6,05	0,95	1	1			
	04:00	6,82	5,87	0,95	1	1			
	05:00	6,69	5,74	0,95	1	1			
	06:00	6,78	5,83	0,95	1	1			
	07:00	7,29	6,34	0,95	1	1			
	08:00	7,62	6,67	0,95	1	1			
	09:00	8,00	7,05	0,95	1	1			
	10:00	7,72	6,77	0,95	1	1			
	11:00	7,63	6,68	0,95	1	1			
	12:00	7,95	7,00	0,95	1	1			
	13:00	8,21	7,26	0,95	1	1			
	14:00	8,27	7,32	0,95	1	1			
	15:00	8,38	7,43	0,95	1	1			
	16:00	8,64	7,96	0,68	1	1			1
	17:00	8,90	8,22	0,68	1	1			1
	18:00	9,18	8,49	0,69	1	1			1
	19:00	9,50	8,77	0,73	1	1			2
	20:00	9,56	8,82	0,73	1	1			2
	21:00	9,48	8,79	0,70	1	1			2
	22:00	9,27	8,60	0,67	1	1			1
	23:00	8,81	8,17	0,64	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 11 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	POP.HZ (x12)
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	8,01	7,33	0,67	1	1			
	01:00	7,62	6,92	0,70	1	1			
	02:00	7,31	6,58	0,72	1	1			
	03:00	7,12	6,40	0,72	1	1			
	04:00	6,97	6,29	0,68	1	1			
	05:00	6,85	6,22	0,63	1	1			
	06:00	6,96	6,38	0,58	1	1			
	07:00	7,47	6,89	0,57	1	1			
	08:00	7,86	7,33	0,53	1	1			
	09:00	8,26	7,77	0,48	1	1			
	10:00	8,22	7,82	0,39	1	1			
	11:00	8,28	7,98	0,30	1	1			1
	12:00	8,59	8,42	0,18	1	1			1
	13:00	8,87	8,76	0,11	1	1			2
	14:00	8,96	8,88	0,08	1	1			2
	15:00	9,14	9,00	0,14	1	1			2
	16:00	9,27	9,18	0,09	1	1			2
	17:00	9,47	9,39	0,08	1	1			2
	18:00	9,68	9,62	0,06	1	1			3
	19:00	9,85	9,80	0,05	1	1			3
	20:00	9,78	9,74	0,04	1	1			3
	21:00	9,61	9,58	0,03	1	1			3
	22:00	9,35	9,35	0,01	1	1			2
	23:00	9,00	8,99	0,01	1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 11 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	8,18	7,27	0,91	1	1			1
	01:00	7,52	6,57	0,95	1	1			
	02:00	7,29	6,34	0,95	1	1			
	03:00	7,12	6,17	0,95	1	1			
	04:00	6,98	6,03	0,95	1	1			
	05:00	6,93	5,99	0,94	1	1			
	06:00	7,13	6,21	0,93	1	1			
	07:00	7,74	6,84	0,89	1	1			
	08:00	8,08	7,24	0,85	1	1			1
	09:00	8,23	7,44	0,78	1	1			1
	10:00	8,21	7,45	0,76	1	1			1
	11:00	8,29	7,56	0,73	1	1			1
	12:00	8,44	7,73	0,70	1	1			1
	13:00	8,66	7,95	0,70	1	1			2
	14:00	8,88	8,11	0,77	1	1			2
	15:00	9,00	8,20	0,79	1	1			2
	16:00	9,02	8,26	0,76	1	1			2
	17:00	9,34	8,62	0,72	1	1			2
	18:00	9,72	9,00	0,71	1	1			3
	19:00	10,09	9,42	0,67	1	1			3
	20:00	10,12	9,46	0,66	1	1			3
	21:00	10,07	9,43	0,63	1	1			3
	22:00	9,77	9,15	0,63	1	1			3
	23:00	9,38	8,74	0,63	1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	9,72	9,23	0,49	1	1			2
	01:00	9,00	8,41	0,59	1	1			1
	02:00	8,31	7,70	0,61	1	1			
	03:00	7,87	7,25	0,63	1	1			
	04:00	7,45	6,80	0,64	1	1			
	05:00	6,96	6,30	0,66	1	1			
	06:00	6,54	5,86	0,68	1	1			
	07:00	8,26	7,56	0,70	1	1			
	08:00	8,79	8,11	0,68	1	1			1
	09:00	8,99	8,39	0,60	1	1			1
	10:00	8,91	8,46	0,45	1	1			1
	11:00	9,00	8,57	0,44	1	1			1
	12:00	9,18	8,73	0,44	1	1			2
	13:00	9,42	8,96	0,46	1	1			2
	14:00	9,69	9,20	0,49	1	1			2
	15:00	9,83	9,34	0,49	1	1			2
	16:00	9,84	9,39	0,45	1	1			2
	17:00	10,12	9,72	0,40	1	1			3
	18:00	10,58	10,19	0,39	1	1			3
	19:00	10,86	10,41	0,45	1	1			4
	20:00	10,75	10,21	0,53	1	1			4
	21:00	10,97	10,40	0,57	1	1			4
	22:00	10,92	10,30	0,62	1	1			4
	23:00	10,50	9,81	0,68	1	1			4

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	9,99	9,32	0,67	1	1			3
	01:00	9,43	8,74	0,68	1	1			2
	02:00	8,97	8,29	0,68	1	1			2
	03:00	8,62	7,94	0,69	1	1			
	04:00	8,52	7,86	0,66	1	1			
	05:00	7,38	6,75	0,63	1	1			
	06:00	7,54	6,89	0,64	1	1			
	07:00	8,80	8,15	0,64	1	1			1
	08:00	9,48	8,82	0,66	1	1			2
	09:00	10,01	9,31	0,70	1	1			3
	10:00	9,89	9,18	0,71	1	1			3
	11:00	9,85	9,15	0,70	1	1			3
	12:00	10,08	9,35	0,74	1	1			3
	13:00	10,36	9,61	0,75	1	1			3
	14:00	10,34	9,52	0,81	1	1			3
	15:00	10,49	9,65	0,85	1	1			3
	16:00	10,51	9,65	0,86	1	1			3
	17:00	10,52	9,61	0,91	1	1			3
	18:00	10,83	9,95	0,88	1	1			4
	19:00	11,03	10,14	0,88	1	1			4
	20:00	10,77	9,85	0,92	1	1			4
	21:00	10,88	9,93	0,95	1	1			4
	22:00	11,07	10,12	0,95	1	1			4
	23:00	10,57	9,62	0,95	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	10,02	9,07	0,95	1	1			2
	01:00	9,43	8,48	0,95	1	1			1
	02:00	8,87	7,92	0,95	1	1			
	03:00	8,54	7,59	0,95	1	1			
	04:00	8,34	7,39	0,95	1	1			
	05:00	8,14	7,19	0,95	1	1			
	06:00	8,06	7,11	0,95	1	1			
	07:00	8,62	7,67	0,95	1	1			
	08:00	9,05	8,17	0,87	1	1			1
	09:00	9,53	8,71	0,82	1	1			2
	10:00	9,62	8,82	0,80	1	1			2
	11:00	9,61	8,88	0,73	1	1			2
	12:00	9,97	9,30	0,66	1	1			3
	13:00	10,36	9,61	0,75	1	1			3
	14:00	10,68	9,95	0,73	1	1			3
	15:00	10,77	10,01	0,76	1	1			3
	16:00	10,71	9,84	0,87	1	1			3
	17:00	11,11	10,17	0,94	1	1			3
	18:00	11,63	10,69	0,93	1	1			4
	19:00	12,17	11,22	0,95	1	1			5
	20:00	12,26	11,31	0,95	1	1			5
	21:00	12,09	11,14	0,95	1	1			4
	22:00	11,12	10,17	0,95	1	1			3
	23:00	10,63	9,68	0,95	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	11,06	10,14	0,91	1	1			4
	01:00	10,24	9,31	0,93	1	1			3
	02:00	9,69	8,74	0,95	1	1			2
	03:00	9,21	8,26	0,95	1	1			1
	04:00	8,78	7,85	0,93	1	1			1
	05:00	8,50	7,66	0,83	1	1			1
	06:00	8,46	7,76	0,71	1	1			1
	07:00	9,19	8,60	0,59	1	1			2
	08:00	9,66	9,00	0,66	1	1			2
	09:00	9,79	9,03	0,76	1	1			2
	10:00	9,81	8,96	0,85	1	1			2
	11:00	9,88	9,01	0,87	1	1			2
	12:00	9,92	8,97	0,95	1	1			2
	13:00	9,88	8,93	0,95	1	1			2
	14:00	9,98	9,03	0,95	1	1			2
	15:00	9,99	9,04	0,95	1	1			2
	16:00	10,04	9,09	0,95	1	1			2
	17:00	10,42	9,47	0,95	1	1			3
	18:00	11,13	10,18	0,95	1	1			4
	19:00	11,56	10,61	0,95	1	1			5
	20:00	11,62	10,67	0,95	1	1			4
	21:00	11,61	10,66	0,95	1	1			4
	22:00	11,33	10,38	0,95	1	1			4
	23:00	10,91	9,96	0,95	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	POP.HZ (x12)
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	10,11	9,16	0,95	1	1			2
	01:00	9,45	8,50	0,95	1	1			1
	02:00	9,00	8,05	0,95	1	1			1
	03:00	8,58	7,63	0,94	1	1			1
	04:00	8,24	7,32	0,93	1	1			
	05:00	8,06	7,11	0,95	1	1			
	06:00	8,10	7,15	0,95	1	1			
	07:00	8,57	7,67	0,90	1	1			1
	08:00	8,99	8,10	0,89	1	1			1
	09:00	9,23	8,29	0,94	1	1			1
	10:00	9,39	8,44	0,95	1	1			2
	11:00	9,55	8,60	0,95	1	1			2
	12:00	9,63	8,68	0,95	1	1			2
	13:00	9,67	8,72	0,95	1	1			2
	14:00	9,69	8,74	0,95	1	1			2
	15:00	9,65	8,70	0,95	1	1			2
	16:00	9,27	8,95	0,32	1	1			2
	17:00	9,48	9,17	0,31	1	1			2
	18:00	10,17	9,89	0,28	1	1			3
	19:00	10,53	10,28	0,25	1	1			4
	20:00	10,50	10,30	0,20	1	1			4
	21:00	10,51	10,33	0,17	1	1			4
	22:00	10,32	10,17	0,15	1	1			3
	23:00	9,81	9,70	0,10	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	POP.HZ (x12)
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	9,02	8,93	0,09	1	1			2
	01:00	8,52	8,45	0,07	1	1			1
	02:00	8,12	8,05	0,06	1	1			1
	03:00	7,77	7,71	0,05	1	1			1
	04:00	7,44	7,39	0,05	1	1			
	05:00	7,26	7,20	0,05	1	1			
	06:00	7,24	7,17	0,07	1	1			
	07:00	7,75	7,66	0,10	1	1			1
	08:00	8,66	8,41	0,26	1	1			1
	09:00	9,18	8,83	0,35	1	1			2
	10:00	9,46	9,03	0,43	1	1			2
	11:00	9,70	9,19	0,52	1	1			3
	12:00	9,83	9,32	0,52	1	1			3
	13:00	9,98	9,48	0,49	1	1			3
	14:00	10,14	9,70	0,44	1	1			3
	15:00	10,09	9,72	0,37	1	1			3
	16:00	9,79	9,46	0,33	1	1			3
	17:00	10,13	9,81	0,32	1	1			3
	18:00	10,84	10,51	0,33	1	1			4
	19:00	11,15	10,82	0,34	1	1			5
	20:00	10,96	10,60	0,36	1	1			4
	21:00	10,77	10,42	0,35	1	1			4
	22:00	10,56	10,19	0,37	1	1			3
	23:00	10,07	9,69	0,37	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	9,72	8,93	0,79	1	1			2
	01:00	9,13	8,31	0,82	1	1			1
	02:00	8,58	7,74	0,84	1	1			
	03:00	8,13	7,33	0,80	1	1			
	04:00	7,84	7,14	0,70	1	1			
	05:00	7,74	7,09	0,65	1	1			
	06:00	7,89	7,27	0,62	1	1			
	07:00	8,52	7,92	0,60	1	1			1
	08:00	9,07	8,40	0,67	1	1			1
	09:00	9,49	8,72	0,77	1	1			2
	10:00	9,75	8,84	0,91	1	1			2
	11:00	9,97	9,06	0,91	1	1			2
	12:00	10,10	9,23	0,87	1	1			3
	13:00	10,22	9,42	0,81	1	1			3
	14:00	10,31	9,57	0,74	1	1			3
	15:00	10,35	9,64	0,70	1	1			3
	16:00	10,37	9,69	0,68	1	1			3
	17:00	10,65	9,95	0,70	1	1			4
	18:00	11,14	10,47	0,67	1	1			4
	19:00	11,40	10,78	0,62	1	1			5
	20:00	11,26	10,66	0,60	1	1			4
	21:00	11,18	10,56	0,61	1	1			4
	22:00	10,94	10,32	0,62	1	1			3
	23:00	10,46	9,80	0,67	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	9,60	8,98	0,62	1	1			2
	01:00	8,97	8,33	0,64	1	1			1
	02:00	8,48	7,82	0,65	1	1			1
	03:00	8,05	7,40	0,65	1	1			
	04:00	7,77	7,12	0,66	1	1			
	05:00	7,64	7,00	0,64	1	1			
	06:00	7,73	7,12	0,61	1	1			
	07:00	8,45	7,88	0,57	1	1			1
	08:00	9,04	8,52	0,52	1	1			1
	09:00	9,44	8,95	0,48	1	1			2
	10:00	9,67	9,22	0,45	1	1			2
	11:00	9,80	9,39	0,41	1	1			3
	12:00	9,92	9,56	0,35	1	1			3
	13:00	10,04	9,69	0,35	1	1			3
	14:00	10,09	9,79	0,30	1	1			3
	15:00	10,16	9,88	0,28	1	1			3
	16:00	10,25	9,96	0,29	1	1			3
	17:00	10,61	10,28	0,33	1	1			4
	18:00	11,02	10,61	0,41	1	1			4
	19:00	11,41	10,99	0,43	1	1			5
	20:00	11,34	10,96	0,38	1	1			5
	21:00	11,07	10,71	0,36	1	1			4
	22:00	11,03	10,55	0,48	1	1			4
	23:00	10,48	9,91	0,57	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	9,44	8,88	0,56	1	1			2
	01:00	8,88	8,30	0,59	1	1			1
	02:00	8,47	7,86	0,61	1	1			1
	03:00	8,09	7,43	0,66	1	1			
	04:00	7,83	7,16	0,67	1	1			
	05:00	7,67	6,99	0,69	1	1			
	06:00	7,77	7,11	0,66	1	1			
	07:00	8,40	7,77	0,62	1	1			
	08:00	8,98	8,35	0,63	1	1			1
	09:00	9,38	8,60	0,78	1	1			1
	10:00	9,61	8,80	0,81	1	1			2
	11:00	9,76	8,95	0,81	1	1			2
	12:00	9,90	9,07	0,83	1	1			2
	13:00	9,97	9,12	0,84	1	1			2
	14:00	10,03	9,20	0,83	1	1			2
	15:00	10,11	9,30	0,81	1	1			2
	16:00	10,23	9,44	0,79	1	1			2
	17:00	10,59	9,79	0,80	1	1			3
	18:00	11,03	10,16	0,87	1	1			3
	19:00	11,37	10,54	0,83	1	1			4
	20:00	11,27	10,43	0,84	1	1			3
	21:00	11,10	10,21	0,90	1	1			2
	22:00	10,99	10,05	0,94	1	1			3
	23:00	10,49	9,54	0,95	1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	9,26	8,31	0,95	1	1			1
	01:00	8,59	7,64	0,95	1	1			
	02:00	8,10	7,15	0,95	1	1			
	03:00	7,77	6,82	0,95	1	1			
	04:00	7,57	6,62	0,95	1	1			
	05:00	7,50	6,55	0,95	1	1			
	06:00	7,70	6,75	0,95	1	1			
	07:00	8,25	7,30	0,95	1	1			
	08:00	8,74	7,79	0,95	1	1			1
	09:00	9,08	8,13	0,95	1	1			1
	10:00	9,29	8,34	0,95	1	1			1
	11:00	9,39	8,44	0,95	1	1			2
	12:00	9,45	8,50	0,95	1	1			2
	13:00	9,48	8,53	0,95	1	1			2
	14:00	9,53	8,58	0,95	1	1			2
	15:00	9,55	8,60	0,95	1	1			2
	16:00	9,64	8,69	0,95	1	1			2
	17:00	9,86	8,91	0,95	1	1			2
	18:00	10,47	9,52	0,95	1	1			3
	19:00	11,13	10,18	0,95	1	1			4
	20:00	10,95	10,00	0,95	1	1			4
	21:00	10,87	9,92	0,95	1	1			3
	22:00	10,62	9,67	0,95	1	1			3
	23:00	10,17	9,22	0,95	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	9,74	8,79	0,95	1	1			2
	01:00	9,09	8,14	0,95	1	1			1
	02:00	8,46	7,51	0,95	1	1			
	03:00	8,29	7,34	0,95	1	1			
	04:00	8,03	7,08	0,95	1	1			
	05:00	7,98	7,03	0,95	1	1			
	06:00	7,91	6,96	0,95	1	1			
	07:00	8,41	7,46	0,95	1	1			
	08:00	8,83	7,88	0,95	1	1			
	09:00	9,10	8,15	0,95	1	1			1
	10:00	9,25	8,30	0,95	1	1			1
	11:00	9,34	8,39	0,95	1	1			1
	12:00	9,37	8,42	0,95	1	1			1
	13:00	9,40	8,45	0,95	1	1			1
	14:00	9,47	8,52	0,95	1	1			1
	15:00	9,51	8,56	0,95	1	1			2
	16:00	9,62	8,67	0,95	1	1			2
	17:00	9,80	8,85	0,95	1	1			2
	18:00	10,37	9,42	0,95	1	1			3
	19:00	10,75	9,80	0,95	1	1			3
	20:00	10,79	9,84	0,95	1	1			3
	21:00	11,09	10,14	0,95	1	1			4
	22:00	10,79	9,84	0,95	1	1			3
	23:00	10,02	9,07	0,95	1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	POP.HZ (x12)
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	9,29	8,34	0,95	1	1			1
	01:00	8,73	7,78	0,95	1	1			
	02:00	8,27	7,32	0,95	1	1			
	03:00	7,99	7,04	0,95	1	1			
	04:00	7,77	6,82	0,95	1	1			
	05:00	7,70	6,75	0,95	1	1			
	06:00	7,77	6,82	0,95	1	1			
	07:00	8,22	7,27	0,95	1	1			
	08:00	8,62	7,67	0,95	1	1			
	09:00	8,92	7,97	0,95	1	1			1
	10:00	9,10	8,15	0,95	1	1			1
	11:00	9,17	8,23	0,94	1	1			1
	12:00	9,17	8,24	0,94	1	1			1
	13:00	9,16	8,24	0,92	1	1			1
	14:00	9,17	8,27	0,90	1	1			1
	15:00	9,16	8,25	0,91	1	1			2
	16:00	9,53	9,41	0,12	1	1			2
	17:00	9,64	9,52	0,12	1	1			3
	18:00	10,05	9,96	0,08	1	1			3
	19:00	10,35	10,30	0,06	1	1			4
	20:00	10,36	10,32	0,04	1	1			4
	21:00	10,51	10,50	0,01	1	1			4
	22:00	10,22	10,21	0,01	1	1			4
	23:00	9,60	9,59	0,01	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	POF.HZ (x12)
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	8,90	8,87	0,02	1	1			2
	01:00	8,36	8,33	0,03	1	1			1
	02:00	7,94	7,90	0,04	1	1			
	03:00	7,65	7,60	0,05	1	1			
	04:00	7,46	7,41	0,06	1	1			
	05:00	7,44	7,39	0,05	1	1			
	06:00	7,61	7,57	0,04	1	1			
	07:00	8,18	8,12	0,06	1	1			1
	08:00	8,86	8,81	0,05	1	1			2
	09:00	9,36	9,32	0,04	1	1			3
	10:00	9,63	9,58	0,05	1	1			3
	11:00	9,72	9,65	0,06	1	1			3
	12:00	9,76	9,68	0,08	1	1			3
	13:00	9,78	9,68	0,10	1	1			3
	14:00	9,78	9,66	0,12	1	1			3
	15:00	9,79	9,67	0,13	1	1			3
	16:00	10,05	9,91	0,13	1	1			3
	17:00	10,23	10,09	0,15	1	1			4
	18:00	10,65	10,51	0,15	1	1			4
	19:00	10,96	10,83	0,14	1	1			4
	20:00	10,83	10,71	0,12	1	1			4
	21:00	10,76	10,69	0,07	1	1			4
	22:00	10,47	10,42	0,05	1	1			4
	23:00	9,81	9,77	0,04	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	9,11	8,42	0,70	1	1			1
	01:00	8,51	7,83	0,69	1	1			1
	02:00	8,03	7,30	0,73	1	1			
	03:00	7,64	6,91	0,73	1	1			
	04:00	7,44	6,71	0,73	1	1			
	05:00	7,40	6,69	0,71	1	1			
	06:00	7,57	6,84	0,73	1	1			
	07:00	8,24	7,47	0,77	1	1			
	08:00	8,88	8,12	0,76	1	1			1
	09:00	9,29	8,56	0,73	1	1			2
	10:00	9,52	8,80	0,71	1	1			2
	11:00	9,63	8,92	0,71	1	1			2
	12:00	9,69	9,00	0,69	1	1			2
	13:00	9,71	9,05	0,66	1	1			2
	14:00	9,74	9,09	0,64	1	1			2
	15:00	9,78	9,15	0,63	1	1			2
	16:00	9,90	9,31	0,59	1	1			3
	17:00	10,15	9,59	0,56	1	1			3
	18:00	10,56	10,02	0,54	1	1			3
	19:00	10,82	10,28	0,54	1	1			4
	20:00	10,64	10,09	0,55	1	1			4
	21:00	10,53	9,95	0,58	1	1			4
	22:00	10,30	9,66	0,63	1	1			3
	23:00	9,86	9,18	0,68	1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	8,65	8,02	0,63	1	1			1
	01:00	8,08	7,41	0,67	1	1			
	02:00	7,61	6,89	0,72	1	1			
	03:00	7,27	6,53	0,74	1	1			
	04:00	7,08	6,32	0,76	1	1			
	05:00	7,03	6,25	0,78	1	1			
	06:00	7,23	6,46	0,77	1	1			
	07:00	7,91	7,11	0,80	1	1			
	08:00	8,46	7,61	0,84	1	1			
	09:00	8,85	8,04	0,81	1	1			1
	10:00	9,06	8,26	0,80	1	1			1
	11:00	9,16	8,36	0,81	1	1			1
	12:00	9,26	8,50	0,75	1	1			1
	13:00	9,33	8,60	0,73	1	1			2
	14:00	9,36	8,65	0,71	1	1			2
	15:00	9,36	8,69	0,67	1	1			2
	16:00	9,46	8,77	0,70	1	1			2
	17:00	9,75	8,97	0,78	1	1			3
	18:00	10,25	9,48	0,77	1	1			3
	19:00	10,65	9,87	0,78	1	1			3
	20:00	10,58	9,69	0,89	1	1			3
	21:00	10,36	9,46	0,91	1	1			3
	22:00	10,39	9,44	0,95	1	1			3
	23:00	9,82	8,87	0,95	1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	8,65	7,69	0,95	1	1			
	01:00	8,14	7,19	0,95	1	1			
	02:00	7,72	6,77	0,95	1	1			
	03:00	7,40	6,45	0,95	1	1			
	04:00	7,16	6,21	0,95	1	1			
	05:00	7,10	6,18	0,91	1	1			
	06:00	7,27	6,42	0,84	1	1			
	07:00	7,91	7,01	0,90	1	1			
	08:00	8,46	7,57	0,88	1	1			
	09:00	8,83	8,16	0,68	1	1			1
	10:00	9,11	8,62	0,48	1	1			2
	11:00	9,28	8,79	0,50	1	1			2
	12:00	9,38	8,73	0,65	1	1			2
	13:00	9,46	8,77	0,69	1	1			2
	14:00	9,50	8,71	0,80	1	1			2
	15:00	9,57	8,68	0,89	1	1			2
	16:00	9,69	8,80	0,89	1	1			2
	17:00	9,96	9,04	0,92	1	1			3
	18:00	10,44	9,56	0,87	1	1			3
	19:00	10,78	9,96	0,82	1	1			4
	20:00	10,73	9,85	0,88	1	1			4
	21:00	10,60	9,66	0,95	1	1			3
	22:00	10,54	9,59	0,95	1	1			3
	23:00	9,99	9,04	0,95	1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	9,85	8,90	0,95	1	1			2
	01:00	9,42	8,47	0,95	1	1			1
	02:00	8,96	8,01	0,95	1	1			1
	03:00	8,64	7,69	0,95	1	1			
	04:00	8,43	7,48	0,95	1	1			
	05:00	8,36	7,41	0,95	1	1			
	06:00	8,39	7,44	0,95	1	1			
	07:00	8,55	7,60	0,95	1	1			
	08:00	9,10	8,15	0,95	1	1			1
	09:00	9,46	8,51	0,95	1	1			1
	10:00	9,67	8,85	0,83	1	1			2
	11:00	9,81	9,04	0,77	1	1			2
	12:00	9,88	9,14	0,74	1	1			2
	13:00	9,97	9,21	0,76	1	1			2
	14:00	10,02	9,27	0,75	1	1			2
	15:00	10,02	9,38	0,64	1	1			3
	16:00	10,07	9,41	0,66	1	1			3
	17:00	10,33	9,64	0,69	1	1			3
	18:00	10,99	10,25	0,74	1	1			4
	19:00	11,55	10,75	0,80	1	1			4
	20:00	11,55	10,72	0,84	1	1			4
	21:00	11,15	10,28	0,87	1	1			4
	22:00	10,77	9,82	0,95	1	1			3
	23:00	10,24	9,29	0,95	1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	9,90	8,95	0,95	1	1			2
	01:00	9,33	8,38	0,95	1	1			1
	02:00	8,90	7,95	0,95	1	1			1
	03:00	8,47	7,69	0,79	1	1			1
	04:00	8,19	7,91	0,28	1	1			1
	05:00	8,06	7,87	0,18	1	1			1
	06:00	8,06	7,87	0,19	1	1			1
	07:00	8,57	8,42	0,15	1	1			1
	08:00	9,20	9,11	0,09	1	1			2
	09:00	9,71	9,66	0,05	1	1			3
	10:00	9,99	9,95	0,05	1	1			3
	11:00	10,12	10,08	0,05	1	1			4
	12:00	10,15	10,11	0,04	1	1			4
	13:00	10,18	10,15	0,03	1	1			4
	14:00	10,15	10,11	0,05	1	1			4
	15:00	10,12	10,00	0,11	1	1			3
	16:00	10,12	9,86	0,26	1	1			3
	17:00	10,28	9,89	0,39	1	1			3
	18:00	10,75	10,13	0,62	1	1			3
	19:00	11,12	10,36	0,76	1	1			4
	20:00	11,19	10,35	0,84	1	1			4
	21:00	10,96	10,02	0,94	1	1			3
	22:00	10,67	9,72	0,95	1	1			3
	23:00	10,17	9,22	0,95	1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	9,95	9,00	0,95	1	1			2
	01:00	9,35	8,40	0,95	1	1			1
	02:00	8,84	7,89	0,95	1	1			1
	03:00	8,39	7,44	0,95	1	1			
	04:00	7,99	7,09	0,90	1	1			
	05:00	7,79	6,96	0,83	1	1			
	06:00	7,80	7,04	0,76	1	1			
	07:00	8,27	7,59	0,68	1	1			
	08:00	8,80	8,21	0,59	1	1			1
	09:00	9,21	8,68	0,53	1	1			2
	10:00	9,50	9,04	0,46	1	1			2
	11:00	9,69	9,22	0,47	1	1			2
	12:00	9,77	9,31	0,46	1	1			3
	13:00	9,82	9,36	0,46	1	1			3
	14:00	9,82	9,29	0,53	1	1			2
	15:00	9,78	9,23	0,55	1	1			2
	16:00	9,63	9,21	0,42	1	1			2
	17:00	9,75	9,31	0,43	1	1			3
	18:00	10,12	9,69	0,42	1	1			3
	19:00	10,41	9,98	0,44	1	1			3
	20:00	10,47	10,05	0,42	1	1			3
	21:00	10,35	9,94	0,40	1	1			3
	22:00	10,31	9,89	0,42	1	1			3
	23:00	9,90	9,42	0,47	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	9,44	8,89	0,55	1	1			2
	01:00	8,78	8,17	0,62	1	1			1
	02:00	8,33	7,65	0,68	1	1			
	03:00	7,98	7,26	0,72	1	1			
	04:00	7,74	7,02	0,72	1	1			
	05:00	7,57	6,93	0,64	1	1			
	06:00	7,70	7,23	0,47	1	1			
	07:00	8,20	7,87	0,33	1	1			1
	08:00	8,86	8,61	0,25	1	1			2
	09:00	9,39	9,19	0,21	1	1			2
	10:00	9,73	9,55	0,18	1	1			3
	11:00	9,94	9,76	0,18	1	1			3
	12:00	10,05	9,90	0,15	1	1			3
	13:00	10,17	10,03	0,14	1	1			3
	14:00	10,19	10,04	0,14	1	1			3
	15:00	10,16	10,02	0,15	1	1			3
	16:00	10,09	9,94	0,15	1	1			3
	17:00	10,23	10,08	0,14	1	1			4
	18:00	10,58	10,43	0,15	1	1			4
	19:00	10,82	10,68	0,14	1	1			4
	20:00	10,76	10,64	0,11	1	1			4
	21:00	10,58	10,48	0,09	1	1			4
	22:00	10,40	10,31	0,08	1	1			4
	23:00	9,92	9,84	0,07	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	8,95	8,95	0,00	1	1			2
	01:00	8,20	8,20	0,00	1	1			1
	02:00	7,63	7,63	0,00	1	1			
	03:00	7,22	7,22	0,00	1	1			
	04:00	6,89	6,89	0,00	1	1			
	05:00	6,77	6,77	0,00	1	1			
	06:00	6,94	6,94	0,00	1	1			
	07:00	7,97	7,97	0,00	1	1			1
	08:00	9,00	9,00	0,00	1	1			2
	09:00	9,55	9,55	0,00	1	1			3
	10:00	9,82	9,82	0,00	1	1			3
	11:00	9,92	9,92	0,00	1	1			3
	12:00	9,84	9,84	0,00	1	1			3
	13:00	9,95	9,95	0,00	1	1			3
	14:00	10,03	10,03	0,00	1	1			3
	15:00	10,13	10,13	0,00	1	1			4
	16:00	10,25	10,25	0,00	1	1			4
	17:00	10,64	10,64	0,00	1	1			4
	18:00	11,13	11,13	0,00	1	1			5
	19:00	11,42	11,42	0,01	1	1			5
	20:00	11,26	11,24	0,01	1	1			5
	21:00	10,97	10,96	0,01	1	1			5
	22:00	10,51	10,49	0,01	1	1			4
	23:00	9,81	9,78	0,03	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	8,97	8,87	0,10	1	1			2
	01:00	8,43	8,25	0,17	1	1			1
	02:00	7,89	7,66	0,24	1	1			
	03:00	7,51	7,28	0,23	1	1			
	04:00	7,20	7,04	0,16	1	1			
	05:00	7,04	6,93	0,12	1	1			
	06:00	7,17	7,07	0,09	1	1			
	07:00	8,15	8,07	0,07	1	1			1
	08:00	9,16	9,07	0,09	1	1			2
	09:00	9,52	9,36	0,17	1	1			3
	10:00	9,64	9,44	0,20	1	1			3
	11:00	9,64	9,49	0,15	1	1			3
	12:00	9,63	9,49	0,14	1	1			3
	13:00	9,92	9,76	0,15	1	1			3
	14:00	9,98	9,73	0,25	1	1			3
	15:00	10,07	9,77	0,30	1	1			3
	16:00	10,25	9,89	0,35	1	1			4
	17:00	10,79	10,44	0,36	1	1			4
	18:00	11,38	10,92	0,46	1	1			5
	19:00	11,57	10,98	0,58	1	1			5
	20:00	11,31	10,71	0,60	1	1			4
	21:00	10,94	10,32	0,62	1	1			4
	22:00	10,47	9,86	0,62	1	1			3
	23:00	9,85	9,24	0,61	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025	00:00	9,81	9,40	0,41	1	1			3
	01:00	9,23	8,68	0,55	1	1			2
	02:00	8,68	8,12	0,56	1	1			1
	03:00	8,16	7,54	0,61	1	1			
	04:00	7,83	7,24	0,59	1	1			
	05:00	7,62	7,00	0,62	1	1			
	06:00	7,75	7,11	0,64	1	1			
	07:00	8,38	7,76	0,63	1	1			
	08:00	9,16	8,54	0,62	1	1			2
	09:00	9,54	8,92	0,62	1	1			2
	10:00	9,75	9,07	0,69	1	1			2
	11:00	9,87	9,23	0,65	1	1			2
	12:00	10,02	9,54	0,48	1	1			3
	13:00	10,24	9,83	0,41	1	1			3
	14:00	10,30	9,93	0,37	1	1			3
	15:00	10,29	9,98	0,32	1	1			3
	16:00	10,39	10,05	0,33	1	1			3
	17:00	10,73	10,29	0,44	1	1			4
	18:00	11,35	10,93	0,42	1	1			5
	19:00	11,63	11,17	0,46	1	1			5
	20:00	11,57	10,95	0,62	1	1			5
	21:00	11,29	10,65	0,64	1	1			4
	22:00	10,80	10,18	0,61	1	1			4
	23:00	10,22	9,61	0,61	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	10,47	9,68	0,78	1	1			3
	01:00	9,86	9,01	0,85	1	1			2
	02:00	9,33	8,46	0,87	1	1			1
	03:00	8,88	8,00	0,88	1	1			1
	04:00	8,51	7,56	0,95	1	1			
	05:00	8,28	7,33	0,95	1	1			
	06:00	8,33	7,38	0,95	1	1			
	07:00	8,68	7,82	0,86	1	1			
	08:00	9,06	8,23	0,83	1	1			1
	09:00	9,22	8,34	0,89	1	1			1
	10:00	9,28	8,33	0,95	1	1			1
	11:00	9,26	8,31	0,95	1	1			1
	12:00	9,20	8,25	0,95	1	1			1
	13:00	9,16	8,21	0,95	1	1			1
	14:00	9,16	8,21	0,95	1	1			1
	15:00	9,18	8,23	0,95	1	1			1
	16:00	9,25	8,30	0,95	1	1			1
	17:00	9,47	8,52	0,95	1	1			1
	18:00	9,93	8,98	0,95	1	1			2
	19:00	10,31	9,36	0,95	1	1			3
	20:00	10,47	9,52	0,95	1	1			3
	21:00	10,41	9,46	0,95	1	1			2
	22:00	10,23	9,28	0,95	1	1			2
	23:00	9,72	8,77	0,95	1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	POP.HZ (x12)
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	9,30	8,35	0,95	1	1			1
	01:00	8,77	7,82	0,95	1	1			1
	02:00	8,35	7,40	0,95	1	1			
	03:00	8,03	7,08	0,95	1	1			
	04:00	7,82	6,87	0,95	1	1			
	05:00	7,69	6,74	0,95	1	1			
	06:00	7,78	6,83	0,95	1	1			
	07:00	8,22	7,27	0,95	1	1			
	08:00	8,71	7,76	0,95	1	1			1
	09:00	9,01	8,06	0,95	1	1			1
	10:00	9,15	8,20	0,95	1	1			1
	11:00	9,20	8,25	0,95	1	1			1
	12:00	9,16	8,21	0,95	1	1			1
	13:00	9,19	8,24	0,95	1	1			1
	14:00	9,16	8,21	0,95	1	1			1
	15:00	9,13	8,18	0,95	1	1			1
	16:00	9,13	8,84	0,29	1	1			2
	17:00	9,23	8,97	0,26	1	1			2
	18:00	9,53	9,28	0,25	1	1			2
	19:00	9,82	9,56	0,26	1	1			3
	20:00	9,98	9,71	0,27	1	1			3
	21:00	9,97	9,67	0,30	1	1			3
	22:00	9,82	9,52	0,30	1	1			3
	23:00	9,42	9,17	0,25	1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	POF.HZ (x12)
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	8,64	8,42	0,22	1	1			1
	01:00	8,14	7,93	0,21	1	1			1
	02:00	7,73	7,53	0,20	1	1			
	03:00	7,42	7,25	0,17	1	1			
	04:00	7,22	7,01	0,20	1	1			
	05:00	7,20	6,92	0,27	1	1			
	06:00	7,35	7,01	0,33	1	1			
	07:00	7,74	7,37	0,37	1	1			
	08:00	8,28	7,88	0,40	1	1			1
	09:00	8,65	8,27	0,38	1	1			1
	10:00	8,88	8,52	0,36	1	1			1
	11:00	9,00	8,66	0,33	1	1			2
	12:00	8,98	8,66	0,32	1	1			2
	13:00	8,96	8,62	0,34	1	1			2
	14:00	8,92	8,53	0,39	1	1			2
	15:00	8,90	8,52	0,38	1	1			1
	16:00	8,89	8,55	0,34	1	1			2
	17:00	8,96	8,69	0,28	1	1			2
	18:00	9,19	8,99	0,20	1	1			2
	19:00	9,41	9,25	0,16	1	1			2
	20:00	9,50	9,36	0,14	1	1			3
	21:00	9,49	9,34	0,16	1	1			3
	22:00	9,37	9,19	0,18	1	1			2
	23:00	9,03	8,86	0,17	1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	1,80	0,80	1,00
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	POF.HZ (x12)
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025	00:00	8,18	8,02	0,16	1	1			1
	01:00	7,69	7,54	0,14	1	1			
	02:00	7,28	7,17	0,11	1	1			
	03:00	6,97	6,90	0,07	1	1			
	04:00	6,65	6,61	0,04	1	1			
	05:00	6,62	6,59	0,03	1	1			
	06:00	6,84	6,81	0,03	1	1			
	07:00	7,43	7,40	0,03	1	1			
	08:00	8,25	8,20	0,05	1	1			1
	09:00	8,75	8,67	0,08	1	1			1
	10:00	9,04	8,93	0,12	1	1			2
	11:00	9,20	9,04	0,16	1	1			2
	12:00	9,25	9,06	0,19	1	1			2
	13:00	9,27	9,08	0,19	1	1			2
	14:00	9,28	9,09	0,19	1	1			2
	15:00	9,29	9,09	0,19	1	1			2
	16:00	9,32	9,11	0,21	1	1			2
	17:00	9,42	9,19	0,22	1	1			2
	18:00	9,63	9,41	0,22	1	1			2
	19:00	9,84	9,60	0,23	1	1			3
	20:00	9,89	9,64	0,24	1	1			3
	21:00	9,82	9,56	0,26	1	1			3
	22:00	9,63	9,34	0,29	1	1			2
	23:00	9,24	8,89	0,35	1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025	00:00	7,84	7,22	0,63	1	1			2
	01:00	7,42	6,77	0,65	1	1			2
	02:00	7,06	6,38	0,67	1	1			1
	03:00	6,79	6,10	0,68	1	1			1
	04:00	6,62	5,90	0,71	1	1			1
	05:00	6,69	5,97	0,72	1	1			1
	06:00	6,95	6,27	0,68	1	1			1
	07:00	7,65	7,03	0,62	1	1			2
	08:00	8,28	7,62	0,66	1	1			3
	09:00	8,63	7,88	0,76	1	1			3
	10:00	8,82	8,02	0,80	1	1			3
	11:00	8,89	8,08	0,81	1	1			3
	12:00	8,94	8,08	0,86	1	1			3
	13:00	9,00	8,07	0,93	1	1			3
	14:00	8,98	8,03	0,95	1	1			3
	15:00	9,00	8,05	0,95	1	1			3
	16:00	9,04	8,09	0,95	1	1			3
	17:00	9,41	8,46	0,95	1	1			4
	18:00	9,86	8,91	0,95	1	1			4
	19:00	10,25	9,31	0,95	1	1			5
	20:00	10,45	9,51	0,94	1	1			5
	21:00	10,19	9,24	0,95	1	1			5
	22:00	9,74	8,79	0,95	1	1			4
	23:00	9,09	8,14	0,95	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	8,64	7,69	0,95	1	1			3
	01:00	8,07	7,12	0,95	1	1			2
	02:00	7,63	6,68	0,95	1	1			1
	03:00	7,35	6,40	0,95	1	1			1
	04:00	7,12	6,17	0,95	1	1			1
	05:00	7,05	6,10	0,95	1	1			1
	06:00	7,26	6,31	0,95	1	1			1
	07:00	7,82	6,87	0,95	1	1			2
	08:00	8,46	7,51	0,95	1	1			2
	09:00	8,83	7,88	0,95	1	1			3
	10:00	9,00	8,05	0,95	1	1			3
	11:00	9,06	8,11	0,95	1	1			3
	12:00	9,10	8,15	0,95	1	1			3
	13:00	9,13	8,18	0,95	1	1			3
	14:00	9,16	8,21	0,95	1	1			3
	15:00	9,22	8,27	0,95	1	1			3
	16:00	9,32	8,37	0,95	1	1			4
	17:00	9,60	8,65	0,95	1	1			4
	18:00	10,24	9,29	0,95	1	1			5
	19:00	10,65	9,70	0,95	1	1			5
	20:00	10,90	9,95	0,95	1	1			5
	21:00	10,57	9,62	0,95	1	1			5
	22:00	10,09	9,14	0,95	1	1			4
	23:00	9,51	8,56	0,95	1	1			4

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	8,27	7,32	0,95	1	1			2
	01:00	7,82	6,87	0,95	1	1			2
	02:00	7,44	6,49	0,95	1	1			1
	03:00	7,20	6,25	0,95	1	1			1
	04:00	7,04	6,09	0,95	1	1			1
	05:00	7,14	6,19	0,95	1	1			1
	06:00	7,35	6,40	0,95	1	1			1
	07:00	7,92	6,97	0,95	1	1			2
	08:00	8,46	7,51	0,95	1	1			2
	09:00	8,78	7,83	0,95	1	1			3
	10:00	8,92	7,97	0,95	1	1			3
	11:00	8,97	8,02	0,95	1	1			3
	12:00	8,99	8,04	0,95	1	1			3
	13:00	8,99	8,04	0,95	1	1			3
	14:00	9,03	8,08	0,95	1	1			3
	15:00	9,06	8,11	0,95	1	1			3
	16:00	9,11	8,16	0,95	1	1			3
	17:00	9,45	8,50	0,95	1	1			4
	18:00	9,99	9,04	0,95	1	1			4
	19:00	10,37	9,42	0,95	1	1			5
	20:00	10,45	9,50	0,95	1	1			5
	21:00	10,23	9,28	0,95	1	1			5
	22:00	9,81	8,86	0,95	1	1			4
	23:00	9,24	8,29	0,95	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	8,66	7,71	0,95	1	1			3
	01:00	8,18	7,23	0,95	1	1			2
	02:00	7,77	6,81	0,95	1	1			2
	03:00	7,47	6,52	0,95	1	1			1
	04:00	7,29	6,34	0,95	1	1			1
	05:00	7,27	6,32	0,95	1	1			1
	06:00	7,46	6,51	0,95	1	1			1
	07:00	8,08	7,13	0,94	1	1			2
	08:00	8,62	7,70	0,92	1	1			3
	09:00	8,97	8,06	0,91	1	1			3
	10:00	9,08	8,14	0,94	1	1			3
	11:00	9,10	8,17	0,93	1	1			3
	12:00	9,11	8,17	0,93	1	1			3
	13:00	9,11	8,19	0,92	1	1			3
	14:00	9,15	8,26	0,89	1	1			3
	15:00	9,21	8,37	0,83	1	1			4
	16:00	9,30	8,52	0,77	1	1			4
	17:00	9,61	8,83	0,77	1	1			4
	18:00	10,12	9,35	0,77	1	1			5
	19:00	10,46	9,69	0,77	1	1			5
	20:00	10,50	9,71	0,79	1	1			5
	21:00	10,35	9,55	0,80	1	1			5
	22:00	9,96	9,14	0,82	1	1			4
	23:00	9,38	8,54	0,85	1	1			4

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	8,80	7,93	0,86	1	1			3
	01:00	8,16	7,31	0,85	1	1			2
	02:00	7,68	6,82	0,85	1	1			2
	03:00	7,31	6,48	0,83	1	1			1
	04:00	7,11	6,34	0,78	1	1			1
	05:00	7,07	6,31	0,76	1	1			1
	06:00	7,28	6,52	0,75	1	1			1
	07:00	7,82	7,10	0,72	1	1			2
	08:00	8,30	7,61	0,69	1	1			3
	09:00	8,64	7,95	0,70	1	1			3
	10:00	8,88	8,18	0,69	1	1			3
	11:00	8,91	8,22	0,69	1	1			3
	12:00	8,71	7,96	0,75	1	1			3
	13:00	8,64	7,80	0,84	1	1			3
	14:00	8,69	7,78	0,91	1	1			3
	15:00	8,75	7,83	0,93	1	1			3
	16:00	8,84	7,96	0,88	1	1			3
	17:00	9,11	8,29	0,82	1	1			3
	18:00	9,54	8,79	0,75	1	1			4
	19:00	9,92	9,24	0,68	1	1			5
	20:00	10,11	9,45	0,66	1	1			5
	21:00	9,86	9,19	0,67	1	1			5
	22:00	9,46	8,79	0,68	1	1			4
	23:00	8,97	8,27	0,70	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	8,37	7,65	0,72	1	1			3
	01:00	7,84	7,17	0,67	1	1			2
	02:00	7,42	6,79	0,63	1	1			2
	03:00	7,08	6,47	0,61	1	1			1
	04:00	6,89	6,28	0,62	1	1			1
	05:00	6,87	6,24	0,63	1	1			1
	06:00	7,04	6,42	0,62	1	1			1
	07:00	7,48	6,88	0,60	1	1			2
	08:00	7,88	7,27	0,61	1	1			2
	09:00	8,14	7,48	0,66	1	1			2
	10:00	8,30	7,56	0,74	1	1			3
	11:00	8,36	7,46	0,89	1	1			2
	12:00	8,35	7,40	0,95	1	1			2
	13:00	8,32	7,37	0,95	1	1			2
	14:00	8,35	7,40	0,95	1	1			2
	15:00	8,35	7,40	0,95	1	1			2
	16:00	8,65	7,72	0,94	1	1			3
	17:00	8,86	7,92	0,93	1	1			3
	18:00	9,23	8,30	0,92	1	1			3
	19:00	9,59	8,65	0,93	1	1			4
	20:00	9,85	8,92	0,93	1	1			4
	21:00	9,70	8,75	0,95	1	1			4
	22:00	9,38	8,43	0,95	1	1			4
	23:00	8,91	7,96	0,95	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	8,44	7,49	0,95	1	1			2
	01:00	7,89	6,94	0,95	1	1			2
	02:00	7,46	6,51	0,95	1	1			1
	03:00	7,15	6,20	0,95	1	1			1
	04:00	6,97	6,02	0,95	1	1			1
	05:00	6,96	6,01	0,95	1	1			1
	06:00	7,18	6,23	0,95	1	1			1
	07:00	7,65	6,70	0,95	1	1			1
	08:00	8,16	7,22	0,94	1	1			2
	09:00	8,46	7,55	0,90	1	1			2
	10:00	8,55	7,67	0,88	1	1			3
	11:00	8,58	7,75	0,83	1	1			3
	12:00	8,61	7,85	0,76	1	1			3
	13:00	8,64	7,94	0,70	1	1			3
	14:00	8,64	7,91	0,73	1	1			3
	15:00	8,68	7,91	0,77	1	1			3
	16:00	8,94	8,15	0,79	1	1			3
	17:00	9,18	8,35	0,83	1	1			4
	18:00	9,62	8,76	0,86	1	1			4
	19:00	9,97	9,08	0,89	1	1			4
	20:00	10,18	9,28	0,90	1	1			4
	21:00	10,02	9,11	0,91	1	1			4
	22:00	9,68	8,77	0,91	1	1			4
	23:00	9,18	8,28	0,90	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	8,70	7,75	0,95	1	1			3
	01:00	8,19	7,24	0,95	1	1			2
	02:00	7,75	6,80	0,95	1	1			2
	03:00	7,43	6,48	0,95	1	1			1
	04:00	7,20	6,25	0,95	1	1			1
	05:00	7,15	6,20	0,95	1	1			1
	06:00	7,32	6,37	0,95	1	1			1
	07:00	7,76	6,81	0,95	1	1			2
	08:00	8,25	7,30	0,95	1	1			2
	09:00	8,53	7,58	0,95	1	1			3
	10:00	8,62	7,67	0,95	1	1			3
	11:00	8,65	7,70	0,95	1	1			3
	12:00	8,68	7,73	0,95	1	1			3
	13:00	8,75	7,80	0,95	1	1			3
	14:00	8,75	7,79	0,95	1	1			3
	15:00	8,76	7,81	0,95	1	1			3
	16:00	8,85	7,90	0,95	1	1			3
	17:00	9,23	8,28	0,95	1	1			3
	18:00	9,87	8,92	0,95	1	1			4
	19:00	10,35	9,40	0,95	1	1			5
	20:00	10,50	9,55	0,95	1	1			5
	21:00	10,24	9,29	0,95	1	1			5
	22:00	9,86	8,91	0,95	1	1			4
	23:00	9,42	8,47	0,95	1	1			4

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	8,23	7,28	0,95	1	1			2
	01:00	7,71	6,76	0,95	1	1			2
	02:00	7,29	6,34	0,95	1	1			1
	03:00	6,99	6,04	0,95	1	1			1
	04:00	6,82	5,87	0,95	1	1			
	05:00	6,81	5,86	0,95	1	1			
	06:00	7,03	6,08	0,95	1	1			1
	07:00	7,51	6,56	0,95	1	1			1
	08:00	7,96	7,01	0,95	1	1			2
	09:00	8,17	7,22	0,95	1	1			2
	10:00	8,25	7,30	0,95	1	1			2
	11:00	8,25	7,30	0,95	1	1			2
	12:00	8,24	7,29	0,95	1	1			2
	13:00	8,28	7,33	0,95	1	1			2
	14:00	8,30	7,35	0,95	1	1			2
	15:00	8,36	7,41	0,95	1	1			2
	16:00	8,42	7,46	0,95	1	1			2
	17:00	8,72	7,77	0,95	1	1			3
	18:00	9,29	8,34	0,95	1	1			3
	19:00	9,69	8,74	0,95	1	1			4
	20:00	9,94	8,99	0,95	1	1			4
	21:00	9,65	8,70	0,95	1	1			4
	22:00	9,29	8,34	0,95	1	1			3
	23:00	8,76	7,81	0,95	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	7,68	6,73	0,95	1	1			1
	01:00	7,20	6,25	0,95	1	1			1
	02:00	6,81	5,86	0,95	1	1			
	03:00	6,56	5,61	0,95	1	1			
	04:00	6,46	5,51	0,95	1	1			
	05:00	6,51	5,56	0,95	1	1			
	06:00	6,77	5,82	0,95	1	1			
	07:00	7,27	6,32	0,95	1	1			1
	08:00	7,72	6,77	0,95	1	1			2
	09:00	8,00	7,05	0,95	1	1			2
	10:00	8,12	7,17	0,95	1	1			2
	11:00	8,16	7,21	0,95	1	1			2
	12:00	8,17	7,22	0,95	1	1			2
	13:00	8,19	7,24	0,95	1	1			2
	14:00	8,19	7,24	0,95	1	1			2
	15:00	8,23	7,28	0,95	1	1			2
	16:00	8,31	7,36	0,95	1	1			2
	17:00	8,56	7,61	0,95	1	1			3
	18:00	9,02	8,07	0,95	1	1			3
	19:00	9,36	8,43	0,93	1	1			4
	20:00	9,61	8,71	0,89	1	1			4
	21:00	9,33	8,39	0,93	1	1			4
	22:00	8,93	7,98	0,95	1	1			3
	23:00	8,71	7,76	0,95	1	1			3

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	7,13	6,18	0,95	1	1			1
	01:00	6,69	5,74	0,95	1	1			
	02:00	6,35	5,40	0,95	1	1			
	03:00	6,15	5,20	0,95	1	1			
	04:00	6,13	5,18	0,95	1	1			
	05:00	6,25	5,30	0,95	1	1			
	06:00	6,53	5,58	0,95	1	1			
	07:00	6,96	6,01	0,95	1	1			1
	08:00	7,35	6,40	0,95	1	1			1
	09:00	7,57	6,62	0,95	1	1			1
	10:00	7,65	6,70	0,95	1	1			1
	11:00	7,66	6,71	0,95	1	1			1
	12:00	7,62	6,67	0,95	1	1			1
	13:00	7,58	6,63	0,95	1	1			1
	14:00	7,58	6,64	0,94	1	1			1
	15:00	7,62	6,68	0,94	1	1			1
	16:00	7,69	6,74	0,95	1	1			1
	17:00	7,97	7,02	0,95	1	1			2
	18:00	8,45	7,50	0,95	1	1			2
	19:00	8,79	7,84	0,95	1	1			3
	20:00	9,03	8,08	0,95	1	1			3
	21:00	8,73	7,78	0,95	1	1			3
	22:00	8,38	7,43	0,95	1	1			2
	23:00	8,28	7,33	0,94	1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	7,05	6,14	0,92	1	1			1
	01:00	6,65	5,75	0,90	1	1			
	02:00	6,32	5,38	0,94	1	1			
	03:00	6,07	5,12	0,95	1	1			
	04:00	6,00	5,05	0,95	1	1			
	05:00	6,07	5,12	0,95	1	1			
	06:00	6,32	5,37	0,95	1	1			
	07:00	6,80	5,88	0,92	1	1			
	08:00	7,26	6,42	0,84	1	1			1
	09:00	7,47	6,73	0,75	1	1			1
	10:00	7,57	6,98	0,59	1	1			2
	11:00	7,58	6,87	0,71	1	1			2
	12:00	7,52	6,86	0,65	1	1			2
	13:00	7,50	6,99	0,51	1	1			2
	14:00	7,52	7,01	0,51	1	1			2
	15:00	7,62	7,23	0,38	1	1			2
	16:00	7,75	7,43	0,32	1	1			2
	17:00	8,04	7,76	0,28	1	1			3
	18:00	8,57	8,35	0,21	1	1			4
	19:00	8,94	8,74	0,19	1	1			4
	20:00	9,04	8,87	0,17	1	1			4
	21:00	8,65	8,52	0,13	1	1			4
	22:00	8,26	8,11	0,15	1	1			3
	23:00	7,52	7,35	0,17	1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	6,82	6,63	0,19	1	1			1
	01:00	6,44	6,24	0,20	1	1			1
	02:00	6,13	5,95	0,18	1	1			
	03:00	5,88	5,73	0,16	1	1			
	04:00	5,75	5,59	0,16	1	1			
	05:00	5,73	5,58	0,15	1	1			
	06:00	5,87	5,71	0,16	1	1			
	07:00	6,50	6,36	0,15	1	1			1
	08:00	7,23	7,08	0,15	1	1			2
	09:00	7,42	7,29	0,13	1	1			2
	10:00	7,49	7,37	0,13	1	1			2
	11:00	7,53	7,35	0,17	1	1			2
	12:00	7,46	7,21	0,25	1	1			2
	13:00	7,41	7,06	0,35	1	1			2
	14:00	7,33	6,83	0,50	1	1			2
	15:00	7,36	6,77	0,58	1	1			2
	16:00	7,84	7,64	0,20	1	1			3
	17:00	8,10	7,91	0,19	1	1			3
	18:00	8,58	8,43	0,16	1	1			4
	19:00	8,88	8,75	0,14	1	1			4
	20:00	8,86	8,77	0,09	1	1			4
	21:00	8,44	8,36	0,08	1	1			4
	22:00	8,07	7,99	0,09	1	1			3
	23:00	7,42	7,33	0,09	1	1			2

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,75	6,65	0,10	1	1			1
	01:00	6,30	6,19	0,11	1	1			1
	02:00	6,00	5,88	0,11	1	1			
	03:00	5,81	5,71	0,10	1	1			
	04:00	5,77	5,67	0,09	1	1			
	05:00	5,87	5,79	0,09	1	1			
	06:00	6,17	6,08	0,09	1	1			1
	07:00	6,74	6,64	0,10	1	1			1
	08:00	7,29	7,15	0,14	1	1			2
	09:00	7,53	7,38	0,15	1	1			2
	10:00	7,64	7,49	0,15	1	1			2
	11:00	7,67	7,51	0,15	1	1			2
	12:00	7,63	7,47	0,16	1	1			2
	13:00	7,58	7,39	0,19	1	1			2
	14:00	7,58	7,37	0,21	1	1			2
	15:00	7,68	7,46	0,22	1	1			2
	16:00	8,11	7,88	0,23	1	1			3
	17:00	8,40	8,13	0,27	1	1			3
	18:00	8,87	8,57	0,31	1	1			4
	19:00	9,11	8,75	0,36	1	1			4
	20:00	9,05	8,69	0,35	1	1			4
	21:00	8,65	8,28	0,37	1	1			3
	22:00	8,29	7,88	0,40	1	1			3
	23:00	7,69	7,25	0,44	1	1			2

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,01	6,06	0,95	1	1			1
	01:00	6,54	5,59	0,95	1	1			
	02:00	6,21	5,26	0,95	1	1			
	03:00	6,02	5,07	0,95	1	1			
	04:00	5,96	5,01	0,95	1	1			
	05:00	6,07	5,12	0,95	1	1			
	06:00	6,42	5,47	0,95	1	1			
	07:00	6,92	5,97	0,95	1	1			1
	08:00	7,34	6,39	0,95	1	1			1
	09:00	7,59	6,64	0,95	1	1			1
	10:00	7,72	6,77	0,95	1	1			2
	11:00	7,75	6,80	0,95	1	1			2
	12:00	7,79	6,84	0,95	1	1			2
	13:00	7,83	6,88	0,95	1	1			2
	14:00	7,86	6,91	0,95	1	1			2
	15:00	7,92	6,97	0,95	1	1			2
	16:00	8,01	7,06	0,95	1	1			2
	17:00	8,35	7,40	0,95	1	1			2
	18:00	8,80	7,85	0,95	1	1			3
	19:00	9,26	8,31	0,95	1	1			3
	20:00	9,54	8,59	0,95	1	1			4
	21:00	9,20	8,25	0,95	1	1			3
	22:00	8,76	7,81	0,95	1	1			3
	23:00	7,95	7,00	0,95	1	1			2

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,70	6,75	0,95	1	1			
	01:00	7,14	6,19	0,95	1	1			
	02:00	6,70	5,75	0,95	1	1			
	03:00	6,46	5,51	0,95	1	1			
	04:00	6,32	5,37	0,95	1	1			
	05:00	6,38	5,43	0,95	1	1			
	06:00	6,67	5,72	0,95	1	1			
	07:00	7,14	6,19	0,95	1	1			
	08:00	7,63	6,68	0,95	1	1			
	09:00	7,91	6,96	0,95	1	1			
	10:00	8,03	7,08	0,95	1	1			
	11:00	8,03	7,08	0,95	1	1			
	12:00	8,06	7,11	0,95	1	1			
	13:00	8,12	7,17	0,95	1	1			
	14:00	8,11	7,16	0,95	1	1			
	15:00	8,13	7,18	0,95	1	1			
	16:00	8,26	7,31	0,95	1	1			
	17:00	8,57	7,62	0,95	1	1			1
	18:00	9,03	8,08	0,95	1	1			1
	19:00	9,41	8,55	0,86	1	1			2
	20:00	9,69	8,84	0,85	1	1			2
	21:00	9,29	8,38	0,91	1	1			1
	22:00	8,86	7,91	0,95	1	1			1
	23:00	8,34	7,39	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,56	6,61	0,95	1	1			
	01:00	7,03	6,08	0,95	1	1			
	02:00	6,63	5,68	0,95	1	1			
	03:00	6,40	5,45	0,95	1	1			
	04:00	6,29	5,34	0,95	1	1			
	05:00	6,34	5,39	0,95	1	1			
	06:00	6,63	5,68	0,95	1	1			
	07:00	7,09	6,14	0,95	1	1			
	08:00	7,55	6,60	0,95	1	1			
	09:00	7,82	6,87	0,95	1	1			
	10:00	7,92	6,97	0,95	1	1			
	11:00	7,96	7,01	0,95	1	1			
	12:00	7,99	7,04	0,95	1	1			
	13:00	8,03	7,08	0,95	1	1			
	14:00	8,02	7,07	0,95	1	1			
	15:00	8,06	7,11	0,95	1	1			
	16:00	8,12	7,17	0,95	1	1			
	17:00	8,42	7,47	0,95	1	1			
	18:00	8,87	7,94	0,93	1	1			1
	19:00	9,22	8,38	0,84	1	1			1
	20:00	9,38	8,52	0,86	1	1			1
	21:00	9,05	8,19	0,87	1	1			1
	22:00	8,58	7,69	0,89	1	1			
	23:00	8,24	7,30	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,23	6,28	0,95	1	1			
	01:00	6,74	5,79	0,95	1	1			
	02:00	6,37	5,42	0,95	1	1			
	03:00	6,15	5,20	0,95	1	1			
	04:00	6,07	5,12	0,95	1	1			
	05:00	6,14	5,19	0,95	1	1			
	06:00	6,44	5,49	0,95	1	1			
	07:00	6,91	6,05	0,86	1	1			
	08:00	7,37	6,54	0,83	1	1			
	09:00	7,62	6,78	0,84	1	1			
	10:00	7,74	6,90	0,84	1	1			
	11:00	7,80	6,94	0,85	1	1			
	12:00	7,80	6,90	0,89	1	1			
	13:00	7,83	6,94	0,89	1	1			
	14:00	7,83	6,94	0,89	1	1			
	15:00	7,84	7,02	0,83	1	1			
	16:00	7,93	7,21	0,72	1	1			
	17:00	8,21	7,51	0,70	1	1			
	18:00	8,60	7,87	0,73	1	1			1
	19:00	8,96	8,23	0,73	1	1			1
	20:00	9,09	8,43	0,66	1	1			1
	21:00	8,80	8,14	0,65	1	1			1
	22:00	8,44	7,74	0,69	1	1			1
	23:00	8,00	7,26	0,74	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,93	6,08	0,86	1	1			
	01:00	6,48	5,57	0,91	1	1			
	02:00	6,12	5,27	0,85	1	1			
	03:00	5,91	5,02	0,89	1	1			
	04:00	5,84	4,95	0,88	1	1			
	05:00	5,92	5,14	0,78	1	1			
	06:00	6,22	5,42	0,80	1	1			
	07:00	6,72	5,90	0,82	1	1			
	08:00	7,17	6,34	0,83	1	1			
	09:00	7,39	6,58	0,81	1	1			
	10:00	7,42	6,68	0,75	1	1			
	11:00	7,47	6,76	0,71	1	1			
	12:00	7,55	6,84	0,71	1	1			
	13:00	7,59	6,72	0,87	1	1			
	14:00	7,54	6,59	0,95	1	1			
	15:00	7,56	6,61	0,95	1	1			
	16:00	7,62	6,67	0,95	1	1			
	17:00	7,90	6,95	0,95	1	1			
	18:00	8,31	7,36	0,95	1	1			
	19:00	8,68	7,73	0,95	1	1			1
	20:00	8,87	7,92	0,95	1	1			1
	21:00	8,52	7,57	0,95	1	1			1
	22:00	8,16	7,21	0,95	1	1			
	23:00	7,63	6,68	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,89	5,94	0,95	1	1			
	01:00	6,45	5,50	0,95	1	1			
	02:00	6,09	5,14	0,95	1	1			
	03:00	5,86	4,91	0,95	1	1			
	04:00	5,77	4,82	0,95	1	1			
	05:00	5,83	4,88	0,95	1	1			
	06:00	6,11	5,16	0,95	1	1			
	07:00	6,54	5,59	0,95	1	1			
	08:00	6,95	6,00	0,95	1	1			
	09:00	7,16	6,21	0,95	1	1			
	10:00	7,22	6,27	0,95	1	1			
	11:00	7,20	6,25	0,95	1	1			
	12:00	7,15	6,20	0,95	1	1			
	13:00	7,10	6,15	0,95	1	1			
	14:00	7,07	6,12	0,95	1	1			
	15:00	7,05	6,10	0,95	1	1			
	16:00	7,17	6,37	0,80	1	1			
	17:00	7,38	6,54	0,84	1	1			
	18:00	7,76	6,91	0,84	1	1			
	19:00	8,19	7,34	0,85	1	1			
	20:00	8,49	7,65	0,84	1	1			
	21:00	8,23	7,40	0,83	1	1			
	22:00	7,92	7,10	0,83	1	1			
	23:00	7,45	6,65	0,80	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,74	5,93	0,82	1	1			
	01:00	6,30	5,45	0,85	1	1			
	02:00	5,98	5,11	0,87	1	1			
	03:00	5,80	4,94	0,86	1	1			
	04:00	5,77	4,89	0,88	1	1			
	05:00	5,91	5,04	0,87	1	1			
	06:00	6,23	5,40	0,83	1	1			
	07:00	6,71	5,93	0,77	1	1			
	08:00	7,14	6,38	0,76	1	1			
	09:00	7,34	6,61	0,73	1	1			
	10:00	7,40	6,70	0,70	1	1			
	11:00	7,38	6,72	0,65	1	1			
	12:00	7,33	6,68	0,65	1	1			
	13:00	7,29	6,62	0,67	1	1			
	14:00	7,24	6,55	0,68	1	1			
	15:00	7,23	6,53	0,71	1	1			
	16:00	7,35	6,56	0,79	1	1			
	17:00	7,54	6,71	0,84	1	1			
	18:00	7,91	7,06	0,85	1	1			
	19:00	8,31	7,49	0,82	1	1			1
	20:00	8,58	7,84	0,74	1	1			1
	21:00	8,34	7,67	0,67	1	1			1
	22:00	8,02	7,38	0,64	1	1			
	23:00	7,54	6,93	0,61	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,47	5,52	0,95	1	1			
	01:00	6,04	5,09	0,95	1	1			
	02:00	5,76	4,81	0,95	1	1			
	03:00	5,62	4,67	0,95	1	1			
	04:00	5,61	4,66	0,95	1	1			
	05:00	5,77	4,82	0,95	1	1			
	06:00	6,13	5,18	0,95	1	1			
	07:00	6,60	5,65	0,95	1	1			
	08:00	6,97	6,02	0,95	1	1			
	09:00	7,15	6,20	0,95	1	1			
	10:00	7,20	6,25	0,95	1	1			
	11:00	7,19	6,24	0,95	1	1			
	12:00	7,18	6,23	0,95	1	1			
	13:00	7,18	6,23	0,95	1	1			
	14:00	7,15	6,20	0,95	1	1			
	15:00	7,18	6,23	0,95	1	1			
	16:00	7,31	6,36	0,95	1	1			
	17:00	7,61	6,66	0,95	1	1			
	18:00	8,07	7,12	0,95	1	1			
	19:00	8,42	7,47	0,95	1	1			
	20:00	8,52	7,57	0,95	1	1			
	21:00	8,16	7,21	0,95	1	1			
	22:00	7,78	6,83	0,95	1	1			
	23:00	7,25	6,30	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,28	5,42	0,85	1	1			
	01:00	5,89	5,05	0,84	1	1			
	02:00	5,63	4,74	0,88	1	1			
	03:00	5,48	4,59	0,89	1	1			
	04:00	5,48	4,58	0,90	1	1			
	05:00	5,66	4,74	0,92	1	1			
	06:00	6,06	5,14	0,92	1	1			
	07:00	6,56	5,67	0,89	1	1			
	08:00	6,95	6,06	0,89	1	1			
	09:00	7,09	6,16	0,92	1	1			
	10:00	7,09	6,15	0,94	1	1			
	11:00	7,06	6,12	0,94	1	1			
	12:00	7,02	6,12	0,90	1	1			
	13:00	7,02	6,16	0,85	1	1			
	14:00	7,06	6,18	0,87	1	1			
	15:00	7,11	6,20	0,92	1	1			
	16:00	7,19	6,30	0,89	1	1			
	17:00	7,45	6,63	0,82	1	1			
	18:00	7,94	7,22	0,72	1	1			
	19:00	8,41	7,76	0,64	1	1			
	20:00	8,49	7,85	0,63	1	1			
	21:00	8,09	7,40	0,69	1	1			
	22:00	7,65	6,89	0,76	1	1			
	23:00	7,27	6,41	0,86	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,42	5,76	0,65	1	1			
	01:00	6,00	5,31	0,69	1	1			
	02:00	5,70	4,94	0,76	1	1			
	03:00	5,55	4,76	0,79	1	1			
	04:00	5,52	4,73	0,79	1	1			
	05:00	5,67	4,86	0,81	1	1			
	06:00	6,03	5,24	0,79	1	1			
	07:00	6,56	5,80	0,76	1	1			
	08:00	7,00	6,24	0,77	1	1			
	09:00	7,19	6,42	0,77	1	1			
	10:00	7,23	6,53	0,70	1	1			
	11:00	7,22	6,69	0,53	1	1			
	12:00	7,24	6,78	0,46	1	1			
	13:00	7,27	6,80	0,48	1	1			
	14:00	7,26	6,75	0,51	1	1			
	15:00	7,27	6,72	0,55	1	1			
	16:00	7,36	6,68	0,67	1	1			
	17:00	7,62	6,94	0,68	1	1			
	18:00	8,05	7,37	0,68	1	1			
	19:00	8,52	7,80	0,72	1	1			
	20:00	8,55	7,82	0,73	1	1			
	21:00	8,15	7,44	0,71	1	1			
	22:00	7,70	7,02	0,68	1	1			
	23:00	7,19	6,44	0,75	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,48	5,84	0,64	1	1			
	01:00	6,06	5,38	0,67	1	1			
	02:00	5,76	5,07	0,69	1	1			
	03:00	5,58	4,87	0,71	1	1			
	04:00	5,53	4,79	0,73	1	1			
	05:00	5,63	4,89	0,74	1	1			
	06:00	5,96	5,20	0,76	1	1			
	07:00	6,47	5,75	0,72	1	1			
	08:00	6,94	6,33	0,61	1	1			
	09:00	7,13	6,63	0,50	1	1			
	10:00	7,18	6,63	0,55	1	1			
	11:00	7,19	6,60	0,59	1	1			
	12:00	7,20	6,63	0,57	1	1			
	13:00	7,24	6,78	0,45	1	1			
	14:00	7,23	6,85	0,38	1	1			
	15:00	7,30	6,91	0,38	1	1			
	16:00	7,41	7,01	0,40	1	1			
	17:00	7,69	7,12	0,57	1	1			
	18:00	8,24	7,60	0,63	1	1			
	19:00	8,56	7,89	0,67	1	1			1
	20:00	8,63	7,90	0,73	1	1			1
	21:00	8,26	7,52	0,74	1	1			
	22:00	7,80	7,08	0,72	1	1			
	23:00	7,13	6,42	0,71	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,94	6,09	0,85	1	1			
	01:00	6,50	5,63	0,87	1	1			
	02:00	6,16	5,27	0,89	1	1			
	03:00	5,95	5,03	0,92	1	1			
	04:00	5,87	4,95	0,92	1	1			
	05:00	5,95	5,03	0,91	1	1			
	06:00	6,24	5,35	0,89	1	1			
	07:00	6,71	5,84	0,86	1	1			
	08:00	7,11	6,24	0,87	1	1			
	09:00	7,29	6,36	0,93	1	1			
	10:00	7,34	6,39	0,95	1	1			
	11:00	7,36	6,41	0,95	1	1			
	12:00	7,37	6,42	0,95	1	1			
	13:00	7,41	6,46	0,95	1	1			
	14:00	7,46	6,51	0,95	1	1			
	15:00	7,48	6,52	0,95	1	1			
	16:00	7,59	6,64	0,95	1	1			
	17:00	7,83	6,88	0,95	1	1			
	18:00	8,29	7,34	0,95	1	1			
	19:00	8,60	7,70	0,90	1	1			
	20:00	8,76	7,90	0,86	1	1			
	21:00	8,38	7,55	0,83	1	1			
	22:00	7,94	7,10	0,84	1	1			
	23:00	7,28	6,44	0,84	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,82	5,95	0,86	1	1			
	01:00	6,33	5,39	0,94	1	1			
	02:00	5,98	5,03	0,95	1	1			
	03:00	5,79	4,84	0,95	1	1			
	04:00	5,74	4,79	0,95	1	1			
	05:00	5,82	4,87	0,95	1	1			
	06:00	6,11	5,16	0,95	1	1			
	07:00	6,54	5,59	0,95	1	1			
	08:00	6,91	5,96	0,95	1	1			
	09:00	7,12	6,17	0,95	1	1			
	10:00	7,20	6,25	0,95	1	1			
	11:00	7,22	6,27	0,95	1	1			
	12:00	7,19	6,24	0,95	1	1			
	13:00	7,18	6,23	0,95	1	1			
	14:00	7,18	6,23	0,95	1	1			
	15:00	7,14	6,19	0,95	1	1			
	16:00	7,08	6,57	0,51	1	1			
	17:00	7,27	6,76	0,50	1	1			
	18:00	7,66	7,15	0,51	1	1			
	19:00	8,02	7,49	0,53	1	1			
	20:00	8,23	7,72	0,51	1	1			
	21:00	7,95	7,44	0,50	1	1			
	22:00	7,59	7,09	0,51	1	1			
	23:00	7,06	6,56	0,50	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,49	5,95	0,54	1	1			
	01:00	6,04	5,46	0,58	1	1			
	02:00	5,71	5,13	0,58	1	1			
	03:00	5,53	4,96	0,57	1	1			
	04:00	5,50	4,93	0,57	1	1			
	05:00	5,64	5,05	0,58	1	1			
	06:00	6,00	5,39	0,61	1	1			
	07:00	6,49	5,87	0,62	1	1			
	08:00	6,95	6,32	0,63	1	1			
	09:00	7,13	6,53	0,60	1	1			
	10:00	7,20	6,63	0,57	1	1			
	11:00	7,22	6,64	0,58	1	1			
	12:00	7,19	6,52	0,67	1	1			
	13:00	7,16	6,45	0,71	1	1			
	14:00	7,14	6,43	0,71	1	1			
	15:00	7,13	6,43	0,70	1	1			
	16:00	7,10	6,38	0,72	1	1			
	17:00	7,27	6,52	0,75	1	1			
	18:00	7,64	6,89	0,75	1	1			
	19:00	8,00	7,26	0,74	1	1			
	20:00	8,19	7,44	0,75	1	1			
	21:00	7,93	7,13	0,79	1	1			
	22:00	7,60	6,76	0,84	1	1			
	23:00	7,10	6,21	0,88	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,60	5,65	0,95	1	1			
	01:00	6,15	5,20	0,95	1	1			
	02:00	5,86	4,91	0,95	1	1			
	03:00	5,72	4,77	0,95	1	1			
	04:00	5,69	4,74	0,95	1	1			
	05:00	5,79	4,84	0,95	1	1			
	06:00	6,15	5,20	0,95	1	1			
	07:00	6,62	5,67	0,95	1	1			
	08:00	7,02	6,07	0,95	1	1			
	09:00	7,19	6,24	0,95	1	1			
	10:00	7,24	6,29	0,95	1	1			
	11:00	7,25	6,30	0,95	1	1			
	12:00	7,26	6,31	0,95	1	1			
	13:00	7,26	6,31	0,95	1	1			
	14:00	7,24	6,29	0,95	1	1			
	15:00	7,28	6,33	0,95	1	1			
	16:00	7,37	6,42	0,95	1	1			
	17:00	7,68	6,73	0,95	1	1			
	18:00	8,13	7,18	0,95	1	1			
	19:00	8,53	7,58	0,95	1	1			
	20:00	8,61	7,66	0,95	1	1			
	21:00	8,24	7,29	0,95	1	1			
	22:00	7,80	6,85	0,95	1	1			
	23:00	7,49	6,54	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,53	5,58	0,95	1	1			
	01:00	6,08	5,13	0,95	1	1			
	02:00	5,77	4,82	0,95	1	1			
	03:00	5,60	4,65	0,95	1	1			
	04:00	5,56	4,61	0,95	1	1			
	05:00	5,68	4,73	0,95	1	1			
	06:00	6,06	5,11	0,95	1	1			
	07:00	6,54	5,59	0,95	1	1			
	08:00	6,94	5,99	0,95	1	1			
	09:00	7,14	6,19	0,95	1	1			
	10:00	7,19	6,24	0,95	1	1			
	11:00	7,19	6,24	0,95	1	1			
	12:00	7,18	6,23	0,95	1	1			
	13:00	7,23	6,28	0,95	1	1			
	14:00	7,24	6,31	0,93	1	1			
	15:00	7,24	6,30	0,94	1	1			
	16:00	7,31	6,37	0,94	1	1			
	17:00	7,62	6,67	0,95	1	1			
	18:00	8,12	7,26	0,86	1	1			
	19:00	8,55	7,83	0,73	1	1			
	20:00	8,52	7,85	0,67	1	1			
	21:00	8,11	7,38	0,73	1	1			
	22:00	7,66	6,86	0,80	1	1			
	23:00	7,25	6,41	0,84	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,30	5,35	0,95	1	1			
	01:00	5,87	4,92	0,95	1	1			
	02:00	5,57	4,62	0,95	1	1			
	03:00	5,41	4,46	0,95	1	1			
	04:00	5,40	4,45	0,95	1	1			
	05:00	5,57	4,62	0,95	1	1			
	06:00	5,96	5,01	0,95	1	1			
	07:00	6,45	5,50	0,95	1	1			
	08:00	6,86	5,91	0,95	1	1			
	09:00	7,03	6,08	0,95	1	1			
	10:00	7,02	6,07	0,95	1	1			
	11:00	7,02	6,07	0,95	1	1			
	12:00	6,99	6,04	0,95	1	1			
	13:00	6,99	6,04	0,95	1	1			
	14:00	6,94	5,99	0,95	1	1			
	15:00	6,91	5,96	0,95	1	1			
	16:00	6,96	6,01	0,95	1	1			
	17:00	7,25	6,30	0,95	1	1			
	18:00	7,76	6,81	0,95	1	1			
	19:00	8,35	7,40	0,95	1	1			
	20:00	8,45	7,50	0,95	1	1			
	21:00	8,08	7,13	0,95	1	1			
	22:00	7,62	6,67	0,95	1	1			
	23:00	6,94	5,99	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,48	5,53	0,95	1	1			
	01:00	6,01	5,08	0,93	1	1			
	02:00	5,64	4,81	0,83	1	1			
	03:00	5,39	4,59	0,79	1	1			
	04:00	5,28	4,51	0,77	1	1			
	05:00	5,35	4,57	0,79	1	1			
	06:00	5,58	4,76	0,82	1	1			
	07:00	5,98	5,21	0,77	1	1			
	08:00	6,38	5,87	0,51	1	1			
	09:00	6,49	6,21	0,28	1	1			
	10:00	6,42	5,86	0,56	1	1			
	11:00	6,47	5,53	0,94	1	1			
	12:00	6,43	5,48	0,95	1	1			
	13:00	6,39	5,44	0,95	1	1			
	14:00	6,37	5,42	0,95	1	1			
	15:00	6,45	5,50	0,95	1	1			
	16:00	6,54	5,59	0,95	1	1			
	17:00	6,86	5,91	0,95	1	1			
	18:00	7,42	6,47	0,95	1	1			
	19:00	8,13	7,18	0,95	1	1			
	20:00	8,26	7,31	0,95	1	1			
	21:00	7,90	6,95	0,95	1	1			
	22:00	7,45	6,50	0,95	1	1			
	23:00	6,99	6,04	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,28	5,33	0,95	1	1			
	01:00	5,89	4,94	0,95	1	1			
	02:00	5,54	4,59	0,95	1	1			
	03:00	5,32	4,37	0,95	1	1			
	04:00	5,25	4,30	0,95	1	1			
	05:00	5,34	4,39	0,95	1	1			
	06:00	5,50	4,55	0,95	1	1			
	07:00	5,82	4,94	0,88	1	1			
	08:00	6,23	5,82	0,42	1	1			
	09:00	6,35	5,84	0,51	1	1			
	10:00	6,29	5,68	0,61	1	1			
	11:00	6,24	5,40	0,84	1	1			
	12:00	6,15	5,20	0,95	1	1			
	13:00	6,05	5,21	0,84	1	1			
	14:00	6,01	5,18	0,84	1	1			
	15:00	6,06	5,19	0,87	1	1			
	16:00	6,19	5,35	0,84	1	1			
	17:00	6,59	5,76	0,82	1	1			
	18:00	7,13	6,32	0,81	1	1			
	19:00	7,72	7,01	0,71	1	1			
	20:00	7,92	7,26	0,66	1	1			
	21:00	7,63	6,95	0,68	1	1			
	22:00	7,22	6,55	0,67	1	1			
	23:00	6,78	6,16	0,62	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,76	5,22	0,54	1	1			
	01:00	5,39	4,79	0,60	1	1			
	02:00	5,12	4,64	0,48	1	1			
	03:00	4,95	4,69	0,26	1	1			
	04:00	4,92	4,76	0,17	1	1			
	05:00	5,04	4,93	0,11	1	1			
	06:00	5,26	5,21	0,05	1	1			
	07:00	5,68	5,66	0,02	1	1			
	08:00	6,21	6,18	0,03	1	1			
	09:00	6,36	6,34	0,02	1	1			
	10:00	6,39	6,32	0,07	1	1			
	11:00	6,35	6,17	0,18	1	1			
	12:00	6,25	6,08	0,18	1	1			
	13:00	6,16	6,03	0,12	1	1			
	14:00	6,11	5,92	0,19	1	1			
	15:00	6,04	5,74	0,30	1	1			
	16:00	6,11	6,00	0,11	1	1			
	17:00	6,35	6,26	0,10	1	1			
	18:00	6,77	6,68	0,09	1	1			
	19:00	7,34	7,25	0,09	1	1			
	20:00	7,54	7,45	0,09	1	1			
	21:00	7,30	7,18	0,12	1	1			
	22:00	6,94	6,78	0,15	1	1			
	23:00	6,51	6,35	0,16	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,55	5,40	0,15	1	1			
	01:00	5,18	5,05	0,13	1	1			
	02:00	4,93	4,82	0,12	1	1			
	03:00	4,83	4,71	0,12	1	1			
	04:00	4,88	4,74	0,13	1	1			
	05:00	5,07	4,94	0,13	1	1			
	06:00	5,44	5,31	0,13	1	1			
	07:00	5,94	5,81	0,13	1	1			
	08:00	6,37	6,21	0,16	1	1			
	09:00	6,52	6,36	0,16	1	1			
	10:00	6,54	6,40	0,14	1	1			
	11:00	6,50	6,37	0,13	1	1			
	12:00	6,43	6,30	0,13	1	1			
	13:00	6,36	6,24	0,11	1	1			
	14:00	6,31	6,20	0,11	1	1			
	15:00	6,30	6,20	0,10	1	1			
	16:00	6,37	6,29	0,09	1	1			
	17:00	6,59	6,51	0,08	1	1			
	18:00	6,98	6,91	0,07	1	1			
	19:00	7,49	7,39	0,09	1	1			
	20:00	7,61	7,54	0,07	1	1			
	21:00	7,35	7,28	0,07	1	1			
	22:00	6,97	6,91	0,06	1	1			
	23:00	6,52	6,47	0,05	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,32	5,10	0,22	1	1			
	01:00	4,95	4,71	0,24	1	1			
	02:00	4,70	4,44	0,26	1	1			
	03:00	4,58	4,32	0,26	1	1			
	04:00	4,64	4,33	0,32	1	1			
	05:00	4,85	4,53	0,32	1	1			
	06:00	5,18	4,91	0,27	1	1			
	07:00	5,68	5,40	0,27	1	1			
	08:00	6,13	5,86	0,28	1	1			
	09:00	6,25	6,03	0,22	1	1			
	10:00	6,22	6,05	0,17	1	1			
	11:00	6,24	6,11	0,13	1	1			
	12:00	6,27	6,11	0,16	1	1			
	13:00	6,28	6,05	0,22	1	1			
	14:00	6,25	5,97	0,28	1	1			
	15:00	6,26	6,03	0,23	1	1			
	16:00	6,27	6,10	0,17	1	1			
	17:00	6,59	6,43	0,16	1	1			
	18:00	7,13	6,93	0,20	1	1			
	19:00	7,56	7,30	0,25	1	1			
	20:00	7,48	7,20	0,28	1	1			
	21:00	7,05	6,73	0,31	1	1			
	22:00	6,56	6,25	0,31	1	1			
	23:00	6,00	5,65	0,35	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,36	4,95	0,40	1	1			
	01:00	4,98	4,56	0,43	1				1
	02:00	4,75	4,22	0,53	1				1
	03:00	4,64	4,07	0,58	1				1
	04:00	4,68	4,07	0,60	1				1
	05:00	4,88	4,26	0,62	1				1
	06:00	5,26	4,64	0,61	1				1
	07:00	5,77	5,14	0,63	1	1			
	08:00	6,21	5,49	0,72	1	1			
	09:00	6,33	5,56	0,77	1	1			
	10:00	6,33	5,57	0,76	1	1			
	11:00	6,34	5,57	0,77	1	1			
	12:00	6,36	5,58	0,79	1	1			
	13:00	6,36	5,55	0,81	1	1			
	14:00	6,29	5,46	0,83	1	1			
	15:00	6,31	5,45	0,86	1	1			
	16:00	6,38	5,48	0,89	1	1			
	17:00	6,74	5,85	0,89	1	1			
	18:00	7,25	6,38	0,87	1	1			
	19:00	7,68	6,85	0,83	1	1			
	20:00	7,59	6,79	0,80	1	1			
	21:00	7,15	6,34	0,81	1	1			
	22:00	6,71	5,89	0,82	1	1			
	23:00	6,14	5,28	0,86	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,50	4,60	0,90	1				1
	01:00	5,14	4,19	0,95	1				1
	02:00	4,90	3,95	0,95	1				1
	03:00	4,79	3,84	0,95	1				1
	04:00	4,82	3,87	0,95	1				1
	05:00	5,00	4,05	0,95	1				1
	06:00	5,38	4,43	0,95	1				1
	07:00	5,85	4,90	0,95	1	1			
	08:00	6,21	5,26	0,95	1	1			
	09:00	6,33	5,38	0,95	1	1			
	10:00	6,36	5,41	0,95	1	1			
	11:00	6,36	5,41	0,95	1	1			
	12:00	6,32	5,37	0,95	1	1			
	13:00	6,34	5,39	0,95	1	1			
	14:00	6,30	5,35	0,95	1	1			
	15:00	6,28	5,33	0,95	1	1			
	16:00	6,34	5,39	0,95	1	1			
	17:00	6,64	5,69	0,95	1	1			
	18:00	7,14	6,19	0,95	1	1			
	19:00	7,62	6,72	0,90	1	1			
	20:00	7,60	6,69	0,91	1	1			
	21:00	7,18	6,26	0,91	1	1			
	22:00	6,71	5,76	0,95	1	1			
	23:00	6,19	5,26	0,93	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,52	4,57	0,95	1				1
	01:00	5,14	4,19	0,95	1				1
	02:00	4,88	3,93	0,95	1				1
	03:00	4,77	3,82	0,95	1				1
	04:00	4,79	3,84	0,95	1				1
	05:00	4,97	4,02	0,95	1				1
	06:00	5,35	4,40	0,95	1				1
	07:00	5,79	4,84	0,95	1	1			
	08:00	6,10	5,15	0,95	1	1			
	09:00	6,21	5,26	0,95	1	1			
	10:00	6,22	5,27	0,95	1	1			
	11:00	6,17	5,22	0,95	1	1			
	12:00	6,15	5,20	0,95	1	1			
	13:00	6,15	5,20	0,95	1	1			
	14:00	6,10	5,15	0,95	1	1			
	15:00	6,08	5,13	0,95	1	1			
	16:00	6,13	5,18	0,95	1	1			
	17:00	6,43	5,48	0,95	1	1			
	18:00	6,92	5,97	0,95	1	1			
	19:00	7,44	6,49	0,95	1	1			
	20:00	7,43	6,48	0,95	1	1			
	21:00	7,05	6,10	0,95	1	1			
	22:00	6,61	5,66	0,95	1	1			
	23:00	6,10	5,15	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,51	4,56	0,95	1				1
	01:00	5,13	4,18	0,95	1				1
	02:00	4,89	3,94	0,95	1				1
	03:00	4,79	3,84	0,95	1				1
	04:00	4,81	3,86	0,95	1				1
	05:00	4,96	4,01	0,95	1				1
	06:00	5,29	4,34	0,95	1				1
	07:00	5,70	4,75	0,95	1				1
	08:00	6,01	5,06	0,95	1	1			
	09:00	6,13	5,18	0,95	1	1			
	10:00	6,14	5,19	0,95	1	1			
	11:00	6,12	5,17	0,95	1	1			
	12:00	6,06	5,11	0,95	1	1			
	13:00	6,05	5,10	0,95	1	1			
	14:00	5,99	5,04	0,95	1	1			
	15:00	5,96	5,01	0,95	1	1			
	16:00	5,98	5,03	0,95	1	1			
	17:00	6,19	5,24	0,95	1	1			
	18:00	6,60	5,65	0,95	1	1			
	19:00	7,15	6,20	0,95	1	1			
	20:00	7,21	6,26	0,95	1	1			
	21:00	6,86	5,91	0,95	1	1			
	22:00	6,41	5,46	0,95	1	1			
	23:00	5,94	4,99	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,35	4,40	0,95	1	1			
	01:00	4,97	4,02	0,95	1				1
	02:00	4,71	3,76	0,95	1				1
	03:00	4,59	3,64	0,95	1				1
	04:00	4,61	3,66	0,95	1				1
	05:00	4,77	3,81	0,95	1				1
	06:00	5,06	4,11	0,95	1				1
	07:00	5,44	4,49	0,95	1	1			
	08:00	5,73	4,78	0,95	1	1			
	09:00	5,82	4,87	0,95	1	1			
	10:00	5,79	4,84	0,95	1	1			
	11:00	5,75	4,80	0,95	1	1			
	12:00	5,68	4,77	0,92	1	1			
	13:00	5,64	4,81	0,83	1	1			
	14:00	5,61	4,78	0,83	1	1			
	15:00	5,52	4,72	0,80	1	1			
	16:00	5,35	4,84	0,51	1	1			
	17:00	5,53	5,06	0,47	1	1			
	18:00	5,94	5,49	0,45	1	1			
	19:00	6,56	6,14	0,41	1	1			
	20:00	6,70	6,34	0,36	1	1			
	21:00	6,42	6,10	0,32	1	1			
	22:00	6,04	5,74	0,30	1	1			
	23:00	5,60	5,30	0,30	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,02	4,73	0,30	1				1
	01:00	4,66	4,39	0,26	1				1
	02:00	4,43	4,22	0,21	1				1
	03:00	4,35	4,16	0,18	1				1
	04:00	4,40	4,25	0,15	1				1
	05:00	4,60	4,47	0,13	1				1
	06:00	4,95	4,83	0,12	1	1			
	07:00	5,38	5,28	0,10	1	1			
	08:00	5,73	5,63	0,11	1	1			
	09:00	5,81	5,71	0,11	1	1			
	10:00	5,80	5,70	0,09	1	1			
	11:00	5,76	5,68	0,08	1	1			
	12:00	5,69	5,63	0,06	1	1			
	13:00	5,64	5,57	0,07	1	1			
	14:00	5,58	5,51	0,07	1	1			
	15:00	5,56	5,49	0,07	1	1			
	16:00	5,46	5,40	0,06	1	1			
	17:00	5,62	5,58	0,05	1	1			
	18:00	6,00	5,96	0,04	1	1			
	19:00	6,59	6,56	0,02	1	1			
	20:00	6,68	6,67	0,01	1	1			
	21:00	6,39	6,38	0,01	1	1			
	22:00	6,01	6,00	0,01	1	1			
	23:00	5,57	5,54	0,03	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,06	4,19	0,87	1				1
	01:00	4,72	3,80	0,92	1				1
	02:00	4,51	3,57	0,94	1				1
	03:00	4,42	3,48	0,94	1				1
	04:00	4,46	3,55	0,91	1				1
	05:00	4,67	3,75	0,92	1				1
	06:00	5,06	4,12	0,94	1				1
	07:00	5,51	4,60	0,91	1	1			
	08:00	5,81	4,91	0,90	1	1			
	09:00	5,90	4,97	0,93	1	1			
	10:00	5,90	4,95	0,95	1	1			
	11:00	5,84	4,89	0,95	1	1			
	12:00	5,82	4,87	0,95	1	1			
	13:00	5,83	4,91	0,92	1	1			
	14:00	5,79	4,86	0,93	1	1			
	15:00	5,77	4,81	0,95	1	1			
	16:00	5,83	4,88	0,95	1	1			
	17:00	6,18	5,23	0,95	1	1			
	18:00	6,66	5,71	0,95	1	1			
	19:00	7,18	6,23	0,95	1	1			
	20:00	7,12	6,17	0,95	1	1			
	21:00	6,75	5,80	0,95	1	1			
	22:00	6,28	5,33	0,95	1	1			
	23:00	5,65	4,71	0,94	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	5,21	4,26	0,94	1	1			
	01:00	4,85	3,90	0,95	1				
	02:00	4,62	3,67	0,95	1				
	03:00	4,52	3,57	0,95	1				
	04:00	4,55	3,60	0,95	1				
	05:00	4,74	3,79	0,95	1				
	06:00	5,10	4,15	0,95	1				
	07:00	5,52	4,57	0,95	1	1			
	08:00	5,83	4,88	0,95	1	1			
	09:00	5,93	4,98	0,95	1	1			
	10:00	5,91	4,96	0,95	1	1			
	11:00	5,87	4,92	0,95	1	1			
	12:00	5,80	4,88	0,93	1	1			
	13:00	5,80	4,85	0,94	1	1			
	14:00	5,72	4,77	0,95	1	1			
	15:00	5,76	4,81	0,95	1	1			
	16:00	5,78	4,83	0,95	1	1			
	17:00	6,13	5,18	0,95	1	1			
	18:00	6,59	5,69	0,90	1	1			
	19:00	7,22	6,32	0,90	1	1			
	20:00	7,11	6,21	0,91	1	1			
	21:00	6,64	5,75	0,89	1	1			
	22:00	6,10	5,24	0,86	1	1			
	23:00	5,54	4,68	0,86	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	5,13	4,36	0,77	1	1			
	01:00	4,77	4,00	0,77	1				
	02:00	4,52	3,77	0,75	1				
	03:00	4,40	3,68	0,71	1				
	04:00	4,42	3,74	0,67	1				
	05:00	4,58	3,93	0,65	1				
	06:00	4,88	4,28	0,60	1	1			
	07:00	5,28	4,79	0,49	1	1			
	08:00	5,68	5,29	0,38	1	1			
	09:00	5,77	5,50	0,27	1	1			
	10:00	5,75	5,60	0,14	1	1			
	11:00	5,72	5,63	0,08	1	1			
	12:00	5,70	5,64	0,06	1	1			
	13:00	5,71	5,58	0,13	1	1			
	14:00	5,69	5,52	0,17	1	1			
	15:00	5,77	5,44	0,33	1	1			
	16:00	5,86	5,41	0,45	1	1			
	17:00	6,13	5,74	0,39	1	1			
	18:00	6,52	6,20	0,32	1	1			
	19:00	7,07	6,75	0,32	1	1			
	20:00	7,01	6,67	0,34	1	1			
	21:00	6,62	6,18	0,43	1	1			
	22:00	6,12	5,73	0,39	1	1			
	23:00	5,62	5,16	0,46	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,80	4,10	0,70	1				1
	01:00	4,49	3,60	0,89	1				
	02:00	4,31	3,39	0,92	1				
	03:00	4,25	3,31	0,95	1				
	04:00	4,32	3,37	0,95	1				
	05:00	4,50	3,55	0,95	1				
	06:00	4,86	3,91	0,95	1				
	07:00	5,28	4,33	0,95	1	1			
	08:00	5,64	4,69	0,95	1	1			
	09:00	5,85	4,90	0,95	1	1			
	10:00	5,90	5,05	0,85	1	1			
	11:00	5,92	5,18	0,73	1	1			
	12:00	6,06	5,29	0,77	1	1			
	13:00	6,15	5,42	0,73	1	1			
	14:00	6,13	5,84	0,29	1	1			
	15:00	5,92	5,48	0,44	1	1			
	16:00	5,77	5,15	0,61	1	1			
	17:00	5,81	5,22	0,59	1	1			
	18:00	6,09	5,58	0,51	1	1			
	19:00	6,62	6,19	0,43	1	1			
	20:00	6,49	6,08	0,40	1	1			
	21:00	6,13	5,78	0,35	1	1			
	22:00	5,67	5,39	0,28	1	1			
	23:00	5,08	4,83	0,25	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,71	4,71	0,00	1				1
	01:00	4,37	4,37	0,00	1				1
	02:00	4,16	4,16	0,00	1				
	03:00	4,07	4,03	0,04	1				
	04:00	4,10	3,95	0,15	1				
	05:00	4,27	4,18	0,09	1				
	06:00	4,57	4,45	0,12	1	1			
	07:00	4,91	4,69	0,22	1	1			
	08:00	5,20	5,02	0,17	1	1			
	09:00	5,19	5,06	0,13	1	1			
	10:00	5,12	5,00	0,12	1	1			
	11:00	5,03	4,91	0,11	1	1			
	12:00	4,94	4,83	0,11	1	1			
	13:00	4,90	4,81	0,09	1	1			
	14:00	4,80	4,73	0,07	1	1			
	15:00	4,81	4,76	0,05	1	1			
	16:00	4,96	4,94	0,02	1	1			
	17:00	5,28	5,28	0,00	1	1			
	18:00	5,75	5,75	0,00	1	1			
	19:00	6,47	6,47	0,00	1	1			
	20:00	6,40	6,34	0,06	1	1			
	21:00	5,98	5,90	0,08	1	1			
	22:00	5,46	5,43	0,03	1	1			
	23:00	4,96	4,96	0,00	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,47	4,44	0,03	1	1			
	01:00	4,15	4,10	0,05	1				
	02:00	3,94	3,79	0,15	1				
	03:00	3,86	3,70	0,16	1				
	04:00	3,90	3,80	0,10	1				
	05:00	4,05	3,96	0,10	1				
	06:00	4,32	4,22	0,09	1				1
	07:00	4,64	4,55	0,09	1				1
	08:00	4,97	4,92	0,05	1				1
	09:00	5,02	4,94	0,08	1				1
	10:00	5,04	4,93	0,11	1				1
	11:00	5,05	4,93	0,12	1				1
	12:00	4,84	4,67	0,17	1				1
	13:00	4,90	4,70	0,20	1				1
	14:00	4,86	4,67	0,19	1				1
	15:00	4,63	4,46	0,16	1				1
	16:00	4,73	4,72	0,00	1				1
	17:00	4,97	4,97	0,00	1				1
	18:00	5,40	5,40	0,00	1	1			
	19:00	6,15	6,15	0,00	1	1			
	20:00	6,12	6,12	0,00	1	1			
	21:00	5,76	5,76	0,00	1	1			
	22:00	5,30	5,30	0,00	1	1			
	23:00	4,81	4,81	0,00	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,29	4,29	0,00	1	1			
	01:00	3,99	3,99	0,00	1				
	02:00	3,83	3,82	0,01	1				
	03:00	3,80	3,76	0,03	1				
	04:00	3,88	3,83	0,04	1				
	05:00	4,08	4,03	0,05	1				
	06:00	4,38	4,33	0,05	1				1
	07:00	4,72	4,67	0,05	1				1
	08:00	4,98	4,92	0,06	1				1
	09:00	5,00	4,92	0,08	1				1
	10:00	4,93	4,84	0,09	1				1
	11:00	4,85	4,73	0,12	1				1
	12:00	4,75	4,59	0,16	1				1
	13:00	4,69	4,49	0,20	1				1
	14:00	4,61	4,38	0,23	1				1
	15:00	4,60	4,39	0,21	1				1
	16:00	4,73	4,54	0,19	1				1
	17:00	4,97	4,81	0,16	1				1
	18:00	5,40	5,26	0,14	1	1			
	19:00	6,12	6,02	0,09	1	1			
	20:00	6,08	6,02	0,06	1	1			
	21:00	5,73	5,68	0,04	1	1			
	22:00	5,27	5,24	0,04	1	1			
	23:00	4,80	4,75	0,04	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,30	3,95	0,35	1				1
	01:00	4,03	3,65	0,38	1				1
	02:00	3,88	3,31	0,57	1				
	03:00	3,86	3,09	0,77	1				
	04:00	3,94	3,18	0,76	1				
	05:00	4,15	3,31	0,84	1				
	06:00	4,53	3,60	0,92	1				
	07:00	4,92	4,26	0,66	1	1			
	08:00	5,30	4,35	0,95	1	1			
	09:00	5,54	4,59	0,95	1	1			
	10:00	5,63	5,34	0,29	1	1			
	11:00	5,65	5,20	0,45	1	1			
	12:00	5,45	4,50	0,95	1	1			
	13:00	4,95	4,26	0,69	1	1			
	14:00	5,01	4,26	0,75	1	1			
	15:00	4,96	4,26	0,70	1	1			
	16:00	4,92	4,26	0,66	1	1			
	17:00	5,32	4,37	0,95	1	1			
	18:00	5,63	4,68	0,95	1	1			
	19:00	6,09	5,14	0,95	1	1			
	20:00	6,07	5,12	0,95	1	1			
	21:00	5,68	4,73	0,95	1	1			
	22:00	5,21	4,26	0,95	1	1			
	23:00	4,73	4,26	0,46	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,36	3,49	0,87	1				
	01:00	4,05	3,12	0,93	1				
	02:00	3,86	2,95	0,91	1				
	03:00	3,81	2,90	0,91	1				
	04:00	3,87	2,98	0,89	1				
	05:00	4,05	3,10	0,95	1				
	06:00	4,34	3,63	0,71	1				
	07:00	4,72	3,83	0,89	1				1
	08:00	4,97	4,08	0,90	1				1
	09:00	5,07	4,29	0,78	1				1
	10:00	5,17	4,48	0,69	1	1			
	11:00	5,17	4,63	0,55	1	1			
	12:00	5,12	4,53	0,58	1	1			
	13:00	5,00	4,38	0,61	1	1			
	14:00	5,15	4,63	0,52	1	1			
	15:00	5,11	4,93	0,17	1	1			
	16:00	4,77	4,73	0,04	1	1			
	17:00	4,87	4,81	0,06	1	1			
	18:00	5,35	5,24	0,11	1	1			
	19:00	5,95	5,77	0,18	1	1			
	20:00	5,74	5,30	0,45	1	1			
	21:00	5,50	5,05	0,45	1	1			
	22:00	5,09	4,55	0,54	1	1			
	23:00	4,58	4,16	0,42	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,16	4,02	0,14	1				
	01:00	3,86	3,71	0,14	1				
	02:00	3,67	3,59	0,08	1				
	03:00	3,61	3,57	0,04	1				
	04:00	3,67	3,63	0,04	1				
	05:00	3,83	3,79	0,05	1				1
	06:00	4,09	4,04	0,05	1				1
	07:00	4,41	4,36	0,05	1				1
	08:00	4,68	4,64	0,04	1				2
	09:00	4,72	4,62	0,09	1				2
	10:00	4,78	4,70	0,08	1				2
	11:00	4,77	4,68	0,10	1				2
	12:00	4,63	4,50	0,14	1				2
	13:00	4,60	4,45	0,16	1				2
	14:00	4,50	4,30	0,19	1				1
	15:00	4,42	4,21	0,21	1				1
	16:00	4,47	4,27	0,20	1				1
	17:00	4,70	4,51	0,19	1				2
	18:00	5,08	4,90	0,18	1	1			
	19:00	5,65	5,49	0,16	1	1			
	20:00	5,50	5,38	0,12	1	1			
	21:00	5,19	5,12	0,07	1	1			
	22:00	4,79	4,70	0,08	1	1			
	23:00	4,45	4,36	0,09	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,91	3,50	0,42	1				
	01:00	3,64	3,19	0,45	1				
	02:00	3,48	3,03	0,45	1				
	03:00	3,43	2,98	0,45	1				
	04:00	3,49	3,01	0,49	1				
	05:00	3,67	3,10	0,56	1				
	06:00	3,93	3,31	0,61	1				
	07:00	4,22	3,56	0,66	1				
	08:00	4,39	3,69	0,70	1				1
	09:00	4,48	3,84	0,64	1				1
	10:00	4,41	3,72	0,69	1				1
	11:00	4,37	3,65	0,72	1				1
	12:00	4,33	3,61	0,72	1				1
	13:00	4,33	3,55	0,78	1				
	14:00	4,25	3,44	0,81	1				
	15:00	4,23	3,42	0,81	1				
	16:00	4,29	3,48	0,81	1				
	17:00	4,58	3,72	0,85	1				1
	18:00	4,96	4,10	0,86	1				1
	19:00	5,51	4,65	0,86	1				2
	20:00	5,41	4,49	0,92	1				2
	21:00	4,98	4,02	0,95	1				1
	22:00	4,62	3,67	0,95	1				1
	23:00	4,22	3,27	0,95	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,88	2,93	0,95	1				
	01:00	3,62	2,67	0,95	1				
	02:00	3,47	2,52	0,95	1				
	03:00	3,43	2,48	0,95	1				
	04:00	3,50	2,55	0,95	1				
	05:00	3,66	2,73	0,93	1				
	06:00	3,93	3,00	0,93	1				
	07:00	4,21	3,26	0,95	1				
	08:00	4,33	3,38	0,95	1				
	09:00	4,33	3,38	0,95	1				
	10:00	4,28	3,33	0,95	1				
	11:00	4,23	3,28	0,95	1				
	12:00	4,19	3,24	0,95	1				
	13:00	4,15	3,20	0,95	1				
	14:00	4,10	3,15	0,95	1				
	15:00	4,14	3,19	0,95	1				
	16:00	4,19	3,24	0,95	1				
	17:00	4,42	3,47	0,95	1				
	18:00	4,84	3,89	0,95	1				1
	19:00	5,39	4,44	0,95	1				2
	20:00	5,28	4,33	0,95	1				1
	21:00	5,01	4,06	0,95	1				1
	22:00	4,60	3,64	0,95	1				
	23:00	4,09	3,14	0,95	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,84	2,89	0,95	1				
	01:00	3,58	2,63	0,95	1				
	02:00	3,42	2,47	0,95	1				
	03:00	3,37	2,42	0,95	1				
	04:00	3,43	2,48	0,95	1				
	05:00	3,58	2,63	0,95	1				
	06:00	3,80	2,85	0,95	1				
	07:00	4,01	3,06	0,95	1				
	08:00	4,07	3,12	0,95	1				
	09:00	4,02	3,07	0,95	1				
	10:00	3,96	3,01	0,95	1				
	11:00	3,88	2,93	0,95	1				
	12:00	3,80	2,85	0,95	1				
	13:00	3,75	2,80	0,95	1				
	14:00	3,71	2,76	0,95	1				
	15:00	3,67	2,72	0,95	1				
	16:00	3,78	3,02	0,76	1				
	17:00	3,98	3,29	0,69	1				
	18:00	4,43	3,84	0,58	1				1
	19:00	5,09	4,62	0,47	1				2
	20:00	5,04	4,68	0,37	1				2
	21:00	4,81	4,52	0,29	1				2
	22:00	4,43	4,19	0,24	1				1
	23:00	3,94	3,73	0,21	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,66	3,49	0,18	1				
	01:00	3,41	3,27	0,15	1				
	02:00	3,28	3,15	0,14	1				
	03:00	3,27	3,15	0,12	1				
	04:00	3,37	3,26	0,11	1				
	05:00	3,55	3,47	0,08	1				
	06:00	3,81	3,76	0,06	1				1
	07:00	4,09	4,06	0,03	1				1
	08:00	4,26	4,23	0,02	1				1
	09:00	4,21	4,17	0,04	1				1
	10:00	4,12	4,12	0,01	1				1
	11:00	4,03	4,02	0,01	1				1
	12:00	3,94	3,93	0,01	1				1
	13:00	3,88	3,86	0,02	1				1
	14:00	3,82	3,79	0,03	1				1
	15:00	3,81	3,78	0,02	1				1
	16:00	3,88	3,87	0,01	1				1
	17:00	4,06	4,05	0,01	1				1
	18:00	4,48	4,47	0,01	1				2
	19:00	5,10	5,09	0,01	1				2
	20:00	5,06	5,05	0,00	1				2
	21:00	4,83	4,82	0,01	1				2
	22:00	4,46	4,45	0,01	1				2
	23:00	3,98	3,97	0,01	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,70	4,70	1,80	0,80	0,90
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,67	3,66	0,01	1				
	01:00	3,42	3,41	0,01	1				
	02:00	3,28	3,25	0,03	1				
	03:00	3,27	3,23	0,04	1				
	04:00	3,36	3,32	0,04	1				
	05:00	3,55	3,51	0,04	1				
	06:00	3,82	3,78	0,04	1				1
	07:00	4,11	4,06	0,04	1				1
	08:00	4,30	4,26	0,04	1				1
	09:00	4,26	4,19	0,07	1				1
	10:00	4,17	4,09	0,08	1				1
	11:00	4,08	4,00	0,09	1				1
	12:00	3,99	3,89	0,10	1				1
	13:00	3,93	3,82	0,11	1				1
	14:00	3,88	3,75	0,13	1				1
	15:00	3,87	3,73	0,13	1				1
	16:00	3,94	3,80	0,14	1				1
	17:00	4,13	3,98	0,15	1				1
	18:00	4,53	4,37	0,15	1				1
	19:00	5,10	4,97	0,13	1				2
	20:00	5,06	4,96	0,10	1				2
	21:00	4,84	4,74	0,10	1				2
	22:00	4,47	4,37	0,10	1				1
	23:00	4,00	3,89	0,10	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,62	2,87	0,74	1				
	01:00	3,36	2,60	0,77	1				
	02:00	3,23	2,45	0,78	1				
	03:00	3,20	2,41	0,79	1				
	04:00	3,28	2,48	0,80	1				
	05:00	3,45	2,67	0,78	1				
	06:00	3,71	2,98	0,72	1				
	07:00	3,98	3,26	0,72	1				
	08:00	4,10	3,38	0,72	1				
	09:00	4,05	3,38	0,68	1				
	10:00	3,96	3,36	0,60	1				
	11:00	3,91	3,30	0,61	1				
	12:00	3,85	3,17	0,68	1				
	13:00	3,84	3,13	0,71	1				
	14:00	3,82	3,10	0,72	1				
	15:00	3,81	3,08	0,72	1				
	16:00	3,87	3,14	0,73	1				
	17:00	4,12	3,39	0,73	1				
	18:00	4,51	3,75	0,76	1				1
	19:00	4,93	4,15	0,78	1				1
	20:00	4,84	4,04	0,80	1				1
	21:00	4,54	3,81	0,74	1				1
	22:00	4,17	3,50	0,66	1				
	23:00	3,89	3,26	0,63	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,61	3,03	0,58	1				
	01:00	3,35	2,71	0,64	1				
	02:00	3,20	2,57	0,63	1				
	03:00	3,17	2,57	0,60	1				
	04:00	3,24	2,60	0,64	1				
	05:00	3,41	2,73	0,68	1				
	06:00	3,65	2,98	0,67	1				
	07:00	3,92	3,24	0,68	1				
	08:00	4,05	3,43	0,62	1				
	09:00	4,03	3,42	0,61	1				
	10:00	3,96	3,45	0,51	1				
	11:00	3,89	3,40	0,50	1				
	12:00	3,86	3,27	0,59	1				
	13:00	3,88	3,23	0,64	1				
	14:00	3,83	3,16	0,67	1				
	15:00	3,81	3,13	0,68	1				
	16:00	3,82	3,11	0,71	1				
	17:00	4,03	3,31	0,73	1				
	18:00	4,47	3,78	0,69	1				1
	19:00	4,86	4,21	0,65	1				1
	20:00	4,80	4,15	0,65	1				1
	21:00	4,55	3,92	0,63	1				1
	22:00	4,14	3,61	0,53	1				
	23:00	3,76	3,32	0,44	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,59	3,08	0,51	1				
	01:00	3,33	2,97	0,36	1				
	02:00	3,17	2,89	0,28	1				
	03:00	3,13	2,88	0,25	1				
	04:00	3,19	2,93	0,26	1				
	05:00	3,34	3,06	0,28	1				
	06:00	3,56	3,37	0,19	1				
	07:00	3,78	3,65	0,14	1				
	08:00	3,95	3,80	0,15	1				1
	09:00	3,95	3,79	0,16	1				1
	10:00	3,88	3,71	0,17	1				
	11:00	3,82	3,65	0,17	1				
	12:00	3,78	3,60	0,18	1				
	13:00	3,77	3,59	0,18	1				
	14:00	3,76	3,59	0,17	1				
	15:00	3,77	3,64	0,13	1				
	16:00	3,80	3,70	0,10	1				
	17:00	4,00	3,93	0,07	1				1
	18:00	4,40	4,35	0,04	1				2
	19:00	4,76	4,74	0,02	1				2
	20:00	4,71	4,69	0,01	1				2
	21:00	4,47	4,47	0,00	1				2
	22:00	4,08	4,07	0,02	1				1
	23:00	3,71	3,69	0,02	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,42	3,32	0,10	1				
	01:00	3,19	3,06	0,12	1				
	02:00	3,06	2,92	0,14	1				
	03:00	3,04	2,85	0,19	1				
	04:00	3,11	2,97	0,14	1				
	05:00	3,26	3,13	0,12	1				
	06:00	3,49	3,38	0,11	1				
	07:00	3,76	3,66	0,09	1				
	08:00	4,02	3,93	0,09	1				1
	09:00	4,06	3,86	0,19	1				1
	10:00	3,90	3,66	0,25	1				1
	11:00	3,77	3,66	0,11	1				
	12:00	3,75	3,63	0,12	1				
	13:00	3,75	3,61	0,13	1				
	14:00	3,74	3,61	0,13	1				
	15:00	3,75	3,61	0,15	1				
	16:00	3,75	3,55	0,20	1				
	17:00	3,94	3,67	0,27	1				
	18:00	4,33	4,04	0,28	1				1
	19:00	4,70	4,45	0,26	1				2
	20:00	4,61	4,40	0,20	1				2
	21:00	4,40	4,02	0,38	1				1
	22:00	4,04	3,43	0,61	1				
	23:00	3,67	3,05	0,62	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,51	2,87	0,63	1				
	01:00	3,28	2,65	0,63	1				
	02:00	3,16	2,56	0,59	1				
	03:00	3,12	2,62	0,50	1				
	04:00	3,21	2,86	0,34	1				
	05:00	3,35	3,08	0,27	1				
	06:00	3,58	3,34	0,24	1				
	07:00	3,82	3,66	0,15	1				
	08:00	3,97	3,86	0,11	1				1
	09:00	3,93	3,80	0,13	1				1
	10:00	3,82	3,67	0,15	1				1
	11:00	3,75	3,63	0,11	1				
	12:00	3,72	3,66	0,06	1				
	13:00	3,71	3,69	0,02	1				
	14:00	3,69	3,68	0,02	1				
	15:00	3,64	3,63	0,02	1				
	16:00	3,79	3,78	0,00	1				1
	17:00	3,92	3,91	0,01	1				1
	18:00	4,27	4,24	0,03	1				1
	19:00	4,65	4,62	0,04	1				2
	20:00	4,59	4,53	0,05	1				2
	21:00	4,40	4,33	0,07	1				1
	22:00	4,05	3,96	0,09	1				1
	23:00	3,67	3,55	0,13	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,46	3,29	0,17	1				
	01:00	3,23	3,01	0,22	1				
	02:00	3,12	2,86	0,26	1				
	03:00	3,12	2,83	0,29	1				
	04:00	3,21	2,89	0,33	1				
	05:00	3,39	3,05	0,35	1				
	06:00	3,65	3,28	0,37	1				
	07:00	3,96	3,39	0,56	1				
	08:00	4,17	3,60	0,58	1				
	09:00	4,32	4,10	0,22	1				1
	10:00	4,38	4,38	0,00	1				2
	11:00	4,35	4,35	0,00	1				2
	12:00	4,00	4,00	0,00	1				1
	13:00	3,90	3,73	0,17	1				1
	14:00	4,04	3,69	0,34	1				1
	15:00	3,86	3,57	0,29	1				
	16:00	3,81	3,52	0,28	1				
	17:00	3,95	3,43	0,51	1				
	18:00	4,30	3,92	0,37	1				1
	19:00	4,67	3,88	0,79	1				1
	20:00	4,61	3,85	0,76	1				1
	21:00	4,42	3,54	0,89	1				
	22:00	4,09	3,46	0,63	1				
	23:00	3,72	2,97	0,74	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,21	3,16	0,05	1				
	01:00	2,99	2,94	0,05	1				
	02:00	2,88	2,82	0,06	1				
	03:00	2,89	2,83	0,05	1				
	04:00	2,98	2,91	0,07	1				
	05:00	3,15	3,07	0,09	1				
	06:00	3,40	3,28	0,12	1				
	07:00	3,69	3,41	0,28	1				
	08:00	3,97	3,68	0,30	1				
	09:00	4,02	3,80	0,22	1				1
	10:00	4,01	3,83	0,18	1				1
	11:00	4,05	3,82	0,23	1				1
	12:00	3,86	3,49	0,37	1				
	13:00	3,65	3,33	0,31	1				
	14:00	3,60	3,25	0,35	1				
	15:00	3,79	3,60	0,19	1				
	16:00	3,67	3,51	0,16	1				
	17:00	3,75	3,57	0,18	1				
	18:00	4,09	3,93	0,16	1				1
	19:00	4,35	4,17	0,18	1				1
	20:00	4,30	4,12	0,18	1				1
	21:00	4,07	3,93	0,14	1				1
	22:00	3,77	3,67	0,10	1				
	23:00	3,53	3,42	0,11	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,32	3,22	0,09	1				
	01:00	3,12	3,04	0,08	1				
	02:00	3,00	2,93	0,06	1				
	03:00	2,97	2,83	0,14	1				
	04:00	3,06	2,79	0,27	1				
	05:00	3,26	2,95	0,31	1				
	06:00	3,50	3,22	0,28	1				
	07:00	3,75	3,57	0,18	1				
	08:00	3,94	3,84	0,10	1				1
	09:00	4,06	3,99	0,06	1				1
	10:00	4,05	4,01	0,03	1				1
	11:00	3,94	3,91	0,02	1				1
	12:00	3,81	3,79	0,02	1				1
	13:00	3,64	3,62	0,02	1				
	14:00	3,53	3,51	0,02	1				
	15:00	3,62	3,60	0,02	1				
	16:00	3,67	3,66	0,01	1				
	17:00	3,80	3,79	0,01	1				1
	18:00	4,16	4,15	0,00	1				1
	19:00	4,41	4,41	0,00	1				1
	20:00	4,32	4,32	0,00	1				1
	21:00	4,09	4,09	0,00	1				1
	22:00	3,81	3,81	0,00	1				1
	23:00	3,49	3,49	0,00	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,28	3,25	0,03	1				
	01:00	3,05	3,02	0,03	1				
	02:00	2,92	2,91	0,02	1				
	03:00	2,90	2,90	0,00	1				
	04:00	2,97	2,97	0,00	1				
	05:00	3,13	3,13	0,00	1				
	06:00	3,36	3,35	0,01	1				
	07:00	3,60	3,57	0,03	1				
	08:00	3,76	3,71	0,05	1				1
	09:00	3,82	3,73	0,09	1				1
	10:00	3,81	3,70	0,11	1				1
	11:00	3,79	3,65	0,14	1				1
	12:00	3,76	3,60	0,17	1				1
	13:00	3,70	3,50	0,20	1				
	14:00	3,62	3,40	0,22	1				
	15:00	3,56	3,35	0,21	1				
	16:00	3,57	3,38	0,19	1				
	17:00	3,77	3,61	0,16	1				
	18:00	4,11	4,01	0,10	1				1
	19:00	4,37	4,29	0,08	1				1
	20:00	4,27	4,16	0,11	1				1
	21:00	4,07	3,94	0,13	1				1
	22:00	3,78	3,66	0,12	1				1
	23:00	3,46	3,35	0,11	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,27	3,22	0,05	1				
	01:00	3,04	2,98	0,07	1				
	02:00	2,93	2,83	0,09	1				
	03:00	2,91	2,79	0,12	1				
	04:00	2,99	2,83	0,16	1				
	05:00	3,16	2,98	0,18	1				
	06:00	3,41	3,18	0,22	1				
	07:00	3,65	3,44	0,21	1				
	08:00	3,79	3,59	0,20	1				
	09:00	3,75	3,55	0,20	1				
	10:00	3,64	3,43	0,21	1				
	11:00	3,59	3,35	0,24	1				
	12:00	3,51	3,24	0,26	1				
	13:00	3,48	3,23	0,24	1				
	14:00	3,47	3,25	0,22	1				
	15:00	3,53	3,33	0,19	1				
	16:00	3,60	3,44	0,16	1				
	17:00	3,77	3,63	0,14	1				
	18:00	4,10	4,01	0,09	1				1
	19:00	4,38	4,31	0,08	1				1
	20:00	4,29	4,16	0,14	1				1
	21:00	4,06	3,99	0,07	1				1
	22:00	3,76	3,71	0,05	1				1
	23:00	3,44	3,38	0,06	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,22	3,19	0,03	1				
	01:00	3,00	2,98	0,02	1				
	02:00	2,87	2,87	0,00	1				
	03:00	2,84	2,84	0,00	1				
	04:00	2,89	2,89	0,00	1				
	05:00	3,03	3,03	0,00	1				
	06:00	3,21	3,18	0,03	1				
	07:00	3,42	3,32	0,09	1				
	08:00	3,61	3,39	0,22	1				
	09:00	3,55	3,20	0,35	1				
	10:00	3,49	3,13	0,35	1				
	11:00	3,46	2,92	0,53	1				
	12:00	3,36	2,75	0,61	1				
	13:00	3,32	2,76	0,56	1				
	14:00	3,31	2,75	0,56	1				
	15:00	3,34	2,74	0,60	1				
	16:00	3,40	2,85	0,56	1				
	17:00	3,58	3,09	0,49	1				
	18:00	3,93	3,42	0,51	1				
	19:00	4,24	3,61	0,63	1				
	20:00	4,13	3,51	0,62	1				
	21:00	3,95	3,35	0,60	1				
	22:00	3,64	3,05	0,59	1				
	23:00	3,35	2,74	0,61	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,20	2,59	0,61	1				
	01:00	2,97	2,35	0,62	1				
	02:00	2,84	2,26	0,58	1				
	03:00	2,80	2,19	0,61	1				
	04:00	2,84	2,38	0,46	1				
	05:00	2,96	2,59	0,36	1				
	06:00	3,13	2,77	0,35	1				
	07:00	3,25	2,93	0,32	1				
	08:00	3,28	3,03	0,25	1				
	09:00	3,26	3,07	0,19	1				
	10:00	3,23	3,08	0,15	1				
	11:00	3,24	3,06	0,18	1				
	12:00	3,25	3,07	0,19	1				
	13:00	3,33	3,15	0,18	1				
	14:00	3,35	3,16	0,19	1				
	15:00	3,40	3,28	0,11	1				
	16:00	3,49	3,40	0,09	1				
	17:00	3,68	3,60	0,07	1				
	18:00	3,92	3,87	0,05	1				1
	19:00	4,17	4,12	0,05	1				1
	20:00	4,09	4,02	0,06	1				1
	21:00	3,91	3,84	0,07	1				1
	22:00	3,61	3,53	0,08	1				
	23:00	3,31	3,23	0,08	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,14	3,06	0,08	1				
	01:00	2,92	2,85	0,07	1				
	02:00	2,81	2,74	0,06	1				
	03:00	2,79	2,74	0,05	1				
	04:00	2,88	2,82	0,06	1				
	05:00	3,04	2,97	0,07	1				
	06:00	3,25	3,17	0,09	1				
	07:00	3,46	3,35	0,11	1				
	08:00	3,48	3,23	0,25	1				
	09:00	3,44	3,12	0,33	1				
	10:00	3,37	2,96	0,41	1				
	11:00	3,32	2,78	0,54	1				
	12:00	3,29	2,64	0,64	1				
	13:00	3,30	2,57	0,73	1				
	14:00	3,34	2,49	0,85	1				
	15:00	3,45	2,57	0,87	1				
	16:00	3,57	2,69	0,88	1				
	17:00	3,75	2,93	0,83	1				
	18:00	3,96	3,22	0,74	1				
	19:00	4,18	3,57	0,61	1				
	20:00	4,10	3,57	0,53	1				
	21:00	3,93	3,52	0,41	1				
	22:00	3,65	3,40	0,25	1				
	23:00	3,34	3,21	0,13	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,79	2,64	0,15	1				
	01:00	2,58	2,32	0,26	1				
	02:00	2,48	2,13	0,35	1				
	03:00	2,45	2,13	0,32	1				
	04:00	2,52	2,13	0,39	1				
	05:00	2,70	2,40	0,30	1				
	06:00	2,96	2,78	0,18	1				
	07:00	3,12	3,03	0,09	1				
	08:00	3,11	3,05	0,07	1				
	09:00	3,05	2,98	0,08	1				
	10:00	3,03	2,94	0,09	1				
	11:00	3,08	2,99	0,09	1				
	12:00	3,16	3,03	0,13	1				
	13:00	3,20	2,96	0,23	1				
	14:00	3,12	2,83	0,29	1				
	15:00	3,13	2,82	0,31	1				
	16:00	3,26	2,99	0,27	1				
	17:00	3,50	3,15	0,35	1				
	18:00	3,72	3,18	0,54	1				
	19:00	3,92	3,26	0,66	1				
	20:00	3,87	3,17	0,71	1				
	21:00	3,70	2,85	0,86	1				
	22:00	3,42	2,57	0,85	1				
	23:00	3,09	2,35	0,74	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,90	2,19	0,71	1				
	01:00	2,69	2,13	0,56	1				
	02:00	2,59	2,13	0,46	1				
	03:00	2,58	2,13	0,45	1				
	04:00	2,65	2,13	0,52	1				
	05:00	2,79	2,13	0,66	1				
	06:00	2,96	2,13	0,83	1				
	07:00	3,03	2,13	0,90	1				
	08:00	2,98	2,14	0,84	1				
	09:00	2,92	2,13	0,79	1				
	10:00	2,89	2,13	0,75	1				
	11:00	2,89	2,13	0,76	1				
	12:00	2,94	2,13	0,81	1				
	13:00	2,98	2,13	0,85	1				
	14:00	2,95	2,13	0,82	1				
	15:00	3,05	2,63	0,43	1				
	16:00	3,21	2,81	0,40	1				
	17:00	3,50	3,14	0,36	1				
	18:00	3,76	3,41	0,35	1				
	19:00	3,98	3,67	0,31	1				
	20:00	3,94	3,68	0,27	1				
	21:00	3,78	3,53	0,24	1				
	22:00	3,49	3,25	0,23	1				
	23:00	3,15	2,93	0,21	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,17	2,33	0,84	1				
	01:00	2,93	2,13	0,80	1				
	02:00	2,81	2,13	0,67	1				
	03:00	2,78	2,13	0,65	1				
	04:00	2,85	2,13	0,72	1				
	05:00	2,99	2,27	0,72	1				
	06:00	3,17	2,46	0,71	1				
	07:00	3,25	2,58	0,67	1				
	08:00	3,24	2,60	0,64	1				
	09:00	3,20	2,64	0,56	1				
	10:00	3,17	2,70	0,47	1				
	11:00	3,17	2,79	0,38	1				
	12:00	3,21	2,88	0,33	1				
	13:00	3,29	2,95	0,33	1				
	14:00	3,35	3,00	0,35	1				
	15:00	3,43	3,15	0,28	1				
	16:00	3,55	3,30	0,26	1				
	17:00	3,77	3,51	0,26	1				
	18:00	4,04	3,79	0,24	1				1
	19:00	4,15	3,87	0,28	1				1
	20:00	4,07	3,77	0,29	1				1
	21:00	3,89	3,62	0,27	1				
	22:00	3,59	3,40	0,19	1				
	23:00	3,22	3,09	0,13	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025	00:00	3,20	2,97	0,23	1				
	01:00	2,95	2,73	0,21	1				
	02:00	2,80	2,62	0,18	1				
	03:00	2,77	2,59	0,17	1				
	04:00	2,82	2,62	0,20	1				
	05:00	2,95	2,76	0,18	1				
	06:00	3,11	2,89	0,22	1				
	07:00	3,19	2,99	0,20	1				
	08:00	3,25	3,11	0,14	1				
	09:00	3,28	3,19	0,09	1				
	10:00	3,28	3,19	0,09	1				
	11:00	3,27	3,17	0,10	1				
	12:00	3,24	3,10	0,14	1				
	13:00	3,29	3,08	0,21	1				
	14:00	3,36	3,08	0,28	1				
	15:00	3,48	3,13	0,35	1				
	16:00	3,57	3,22	0,35	1				
	17:00	3,71	3,31	0,40	1				
	18:00	3,96	3,58	0,38	1				
	19:00	4,11	3,76	0,35	1				1
	20:00	4,06	3,64	0,41	1				1
	21:00	3,88	3,39	0,49	1				
	22:00	3,59	3,11	0,47	1				
	23:00	3,25	2,75	0,50	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	3,01	2,56	0,45	1				
	01:00	2,78	2,31	0,47	1				
	02:00	2,65	2,13	0,52	1				
	03:00	2,62	2,13	0,49	1				
	04:00	2,66	2,13	0,53	1				
	05:00	2,78	2,13	0,65	1				
	06:00	2,93	2,24	0,69	1				
	07:00	3,03	2,29	0,74	1				
	08:00	3,04	2,29	0,75	1				
	09:00	3,01	2,21	0,80	1				
	10:00	2,98	2,13	0,85	1				
	11:00	3,12	2,22	0,90	1				
	12:00	3,33	2,40	0,93	1				
	13:00	3,30	2,35	0,95	1				
	14:00	3,32	2,37	0,95	1				
	15:00	3,38	2,43	0,95	1				
	16:00	3,42	2,47	0,95	1				
	17:00	3,64	2,69	0,95	1				
	18:00	3,87	2,95	0,93	1				
	19:00	3,95	3,07	0,88	1				
	20:00	3,89	2,96	0,93	1				
	21:00	3,71	2,76	0,95	1				
	22:00	3,43	2,48	0,95	1				
	23:00	3,11	2,16	0,95	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	3,00	2,13	0,87	1				
	01:00	2,78	2,13	0,65	1				
	02:00	2,65	2,13	0,52	1				
	03:00	2,72	2,56	0,16	1				
	04:00	2,67	2,48	0,19	1				
	05:00	2,83	2,74	0,09	1				
	06:00	3,00	2,86	0,14	1				
	07:00	3,17	3,09	0,08	1				
	08:00	3,23	3,06	0,17	1				
	09:00	3,38	3,25	0,13	1				
	10:00	3,51	3,46	0,06	1				
	11:00	3,57	3,43	0,14	1				
	12:00	3,56	3,45	0,12	1				
	13:00	3,60	3,49	0,10	1				
	14:00	3,05	2,97	0,09	1				
	15:00	3,16	3,07	0,09	1				
	16:00	3,32	3,24	0,08	1				
	17:00	3,63	3,56	0,06	1				
	18:00	3,86	3,80	0,06	1				1
	19:00	3,96	3,90	0,05	1				1
	20:00	3,91	3,87	0,04	1				1
	21:00	3,70	3,67	0,03	1				
	22:00	3,42	3,41	0,00	1				
	23:00	3,10	3,09	0,01	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,99	2,97	0,02	1				
	01:00	2,78	2,75	0,03	1				
	02:00	2,67	2,64	0,04	1				
	03:00	2,67	2,64	0,03	1				
	04:00	2,75	2,73	0,02	1				
	05:00	2,90	2,90	0,00	1				
	06:00	3,10	3,10	0,01	1				
	07:00	3,30	3,27	0,03	1				
	08:00	3,27	3,22	0,05	1				
	09:00	3,18	3,13	0,05	1				
	10:00	3,08	3,04	0,04	1				
	11:00	3,03	2,99	0,04	1				
	12:00	3,03	3,02	0,01	1				
	13:00	3,09	3,06	0,03	1				
	14:00	3,11	3,07	0,04	1				
	15:00	3,21	3,20	0,01	1				
	16:00	3,37	3,35	0,03	1				
	17:00	3,69	3,66	0,03	1				
	18:00	3,93	3,88	0,05	1				1
	19:00	4,02	3,99	0,03	1				1
	20:00	3,98	3,94	0,03	1				1
	21:00	3,77	3,74	0,04	1				1
	22:00	3,49	3,46	0,04	1				
	23:00	3,17	3,13	0,04	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,93	2,91	0,03	1				
	01:00	2,71	2,70	0,01	1				
	02:00	2,60	2,59	0,01	1				
	03:00	2,59	2,58	0,01	1				
	04:00	2,67	2,65	0,01	1				
	05:00	2,81	2,78	0,02	1				
	06:00	2,98	2,94	0,04	1				
	07:00	3,11	3,04	0,06	1				
	08:00	3,10	3,06	0,04	1				
	09:00	3,03	3,01	0,02	1				
	10:00	2,97	2,94	0,03	1				
	11:00	2,94	2,86	0,08	1				
	12:00	2,97	2,80	0,17	1				
	13:00	3,05	2,84	0,20	1				
	14:00	3,09	2,86	0,23	1				
	15:00	3,20	2,95	0,25	1				
	16:00	3,36	3,11	0,25	1				
	17:00	3,66	3,37	0,29	1				
	18:00	3,88	3,58	0,30	1				
	19:00	3,88	3,56	0,32	1				
	20:00	3,85	3,53	0,32	1				
	21:00	3,67	3,39	0,28	1				
	22:00	3,43	3,21	0,22	1				
	23:00	3,18	2,99	0,19	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,96	2,91	0,05	1				
	01:00	2,73	2,67	0,06	1				
	02:00	2,61	2,54	0,08	1				
	03:00	2,60	2,52	0,08	1				
	04:00	2,66	2,58	0,08	1				
	05:00	2,80	2,74	0,06	1				
	06:00	2,97	2,93	0,04	1				
	07:00	3,09	3,07	0,02	1				
	08:00	3,10	3,08	0,02	1				
	09:00	3,05	3,01	0,04	1				
	10:00	2,99	2,97	0,02	1				
	11:00	2,98	2,97	0,02	1				
	12:00	3,00	2,98	0,02	1				
	13:00	3,04	3,01	0,03	1				
	14:00	3,11	3,10	0,02	1				
	15:00	3,20	3,18	0,02	1				
	16:00	3,34	3,33	0,01	1				
	17:00	3,67	3,66	0,00	1				
	18:00	3,87	3,87	0,00	1				1
	19:00	3,93	3,93	0,00	1				1
	20:00	3,86	3,86	0,00	1				1
	21:00	3,68	3,67	0,01	1				
	22:00	3,40	3,34	0,06	1				
	23:00	3,15	3,08	0,07	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,99	2,90	0,10	1				
	01:00	2,77	2,68	0,09	1				
	02:00	2,64	2,58	0,06	1				
	03:00	2,61	2,57	0,05	1				
	04:00	2,67	2,63	0,04	1				
	05:00	2,80	2,76	0,04	1				
	06:00	2,97	2,96	0,01	1				
	07:00	3,09	3,08	0,01	1				
	08:00	3,12	3,11	0,01	1				
	09:00	3,09	3,06	0,02	1				
	10:00	3,05	3,01	0,03	1				
	11:00	3,05	3,02	0,04	1				
	12:00	3,12	3,07	0,05	1				
	13:00	3,15	3,09	0,06	1				
	14:00	3,21	3,16	0,06	1				
	15:00	3,27	3,22	0,05	1				
	16:00	3,40	3,35	0,05	1				
	17:00	3,71	3,67	0,04	1				
	18:00	3,90	3,86	0,04	1				1
	19:00	3,91	3,87	0,04	1				1
	20:00	3,83	3,78	0,05	1				1
	21:00	3,65	3,60	0,05	1				
	22:00	3,39	3,34	0,05	1				
	23:00	3,11	3,07	0,04	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,97	2,88	0,09	1				
	01:00	2,74	2,68	0,07	1				
	02:00	2,61	2,54	0,08	1				
	03:00	2,57	2,51	0,06	1				
	04:00	2,62	2,56	0,06	1				
	05:00	2,74	2,69	0,06	1				
	06:00	2,90	2,84	0,06	1				
	07:00	3,09	3,04	0,05	1				
	08:00	3,17	3,17	0,01	1				
	09:00	3,22	3,21	0,01	1				
	10:00	3,33	3,32	0,01	1				
	11:00	3,38	3,38	0,00	1				
	12:00	3,41	3,41	0,00	1				
	13:00	3,46	3,45	0,00	1				
	14:00	3,40	3,39	0,01	1				
	15:00	3,38	3,33	0,04	1				
	16:00	3,41	3,35	0,05	1				
	17:00	3,72	3,67	0,05	1				
	18:00	3,88	3,84	0,03	1				1
	19:00	3,89	3,88	0,01	1				1
	20:00	3,81	3,81	0,00	1				1
	21:00	3,62	3,62	0,00	1				
	22:00	3,34	3,34	0,00	1				
	23:00	3,04	3,04	0,00	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,96	2,87	0,09	1				
	01:00	2,72	2,63	0,09	1				
	02:00	2,59	2,50	0,09	1				
	03:00	2,55	2,45	0,09	1				
	04:00	2,59	2,52	0,07	1				
	05:00	2,69	2,65	0,04	1				
	06:00	2,84	2,84	0,00	1				
	07:00	2,96	2,96	0,00	1				
	08:00	2,97	2,97	0,00	1				
	09:00	2,93	2,93	0,00	1				
	10:00	2,90	2,90	0,00	1				
	11:00	2,91	2,91	0,00	1				
	12:00	2,95	2,93	0,02	1				
	13:00	3,02	3,00	0,02	1				
	14:00	3,09	3,07	0,02	1				
	15:00	3,19	3,19	0,00	1				
	16:00	3,38	3,38	0,00	1				
	17:00	3,72	3,71	0,00	1				1
	18:00	3,89	3,88	0,01	1				1
	19:00	3,87	3,82	0,05	1				1
	20:00	3,77	3,69	0,08	1				1
	21:00	3,61	3,52	0,09	1				
	22:00	3,34	3,25	0,09	1				
	23:00	3,03	2,96	0,07	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,94	2,89	0,05	1				
	01:00	2,72	2,68	0,04	1				
	02:00	2,58	2,55	0,03	1				
	03:00	2,54	2,51	0,03	1				
	04:00	2,58	2,56	0,02	1				
	05:00	2,69	2,66	0,03	1				
	06:00	2,84	2,80	0,04	1				
	07:00	3,00	2,96	0,05	1				
	08:00	3,10	3,03	0,07	1				
	09:00	3,14	3,04	0,10	1				
	10:00	3,08	2,97	0,11	1				
	11:00	3,06	2,97	0,09	1				
	12:00	3,13	3,05	0,08	1				
	13:00	3,19	3,11	0,08	1				
	14:00	3,14	3,05	0,09	1				
	15:00	3,46	3,45	0,01	1				
	16:00	3,48	3,47	0,01	1				
	17:00	3,68	3,67	0,01	1				1
	18:00	3,86	3,86	0,00	1				1
	19:00	3,87	3,87	0,00	1				1
	20:00	3,80	3,79	0,00	1				1
	21:00	3,63	3,63	0,01	1				1
	22:00	3,37	3,36	0,01	1				
	23:00	3,04	3,01	0,03	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,91	2,87	0,04	1				
	01:00	2,71	2,66	0,05	1				
	02:00	2,61	2,56	0,04	1				
	03:00	2,60	2,56	0,04	1				
	04:00	2,68	2,63	0,05	1				
	05:00	2,82	2,76	0,07	1				
	06:00	3,02	2,92	0,09	1				
	07:00	3,22	3,09	0,13	1				
	08:00	3,21	3,05	0,16	1				
	09:00	3,11	2,81	0,30	1				
	10:00	3,02	2,57	0,44	1				
	11:00	2,95	2,38	0,57	1				
	12:00	2,95	2,38	0,57	1				
	13:00	2,95	2,43	0,52	1				
	14:00	3,00	2,55	0,45	1				
	15:00	3,10	2,66	0,44	1				
	16:00	3,29	2,88	0,41	1				
	17:00	3,65	3,34	0,30	1				
	18:00	3,83	3,60	0,23	1				1
	19:00	3,87	3,65	0,22	1				1
	20:00	3,81	3,57	0,24	1				
	21:00	3,65	3,38	0,27	1				
	22:00	3,39	3,08	0,31	1				
	23:00	3,06	2,74	0,32	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,82	2,57	0,25	1				
	01:00	2,63	2,37	0,25	1				
	02:00	2,53	2,21	0,32	1				
	03:00	2,53	2,13	0,39	1				
	04:00	2,59	2,37	0,22	1				
	05:00	2,74	2,60	0,13	1				
	06:00	2,92	2,81	0,11	1				
	07:00	3,06	2,95	0,11	1				
	08:00	3,04	2,93	0,12	1				
	09:00	2,96	2,72	0,23	1				
	10:00	2,90	2,70	0,20	1				
	11:00	2,87	2,80	0,07	1				
	12:00	2,94	2,86	0,07	1				
	13:00	3,02	2,90	0,12	1				
	14:00	3,05	2,88	0,17	1				
	15:00	3,09	2,85	0,24	1				
	16:00	3,26	3,04	0,22	1				
	17:00	3,59	3,43	0,16	1				
	18:00	3,80	3,70	0,09	1				
	19:00	3,80	3,69	0,11	1				
	20:00	3,75	3,59	0,15	1				
	21:00	3,55	3,37	0,18	1				
	22:00	3,29	3,05	0,24	1				
	23:00	3,04	2,62	0,41	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,90	2,29	0,61	1				
	01:00	2,68	2,17	0,51	1				
	02:00	2,57	2,13	0,44	1				
	03:00	2,55	2,13	0,42	1				
	04:00	2,61	2,13	0,48	1				
	05:00	2,74	2,30	0,44	1				
	06:00	2,91	2,58	0,33	1				
	07:00	3,03	2,82	0,21	1				
	08:00	3,01	2,88	0,13	1				
	09:00	2,95	2,84	0,11	1				
	10:00	2,94	2,80	0,14	1				
	11:00	2,89	2,71	0,18	1				
	12:00	2,95	2,69	0,27	1				
	13:00	3,14	2,81	0,33	1				
	14:00	3,22	2,85	0,37	1				
	15:00	3,19	2,89	0,30	1				
	16:00	3,32	3,05	0,26	1				
	17:00	3,66	3,35	0,30	1				
	18:00	3,84	3,51	0,32	1				
	19:00	3,85	3,42	0,43	1				
	20:00	3,81	3,25	0,56	1				
	21:00	3,66	3,05	0,61	1				
	22:00	3,40	2,88	0,52	1				
	23:00	3,09	2,69	0,40	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,93	2,35	0,58	1				
	01:00	2,70	2,15	0,55	1				
	02:00	2,58	2,13	0,45	1				
	03:00	2,55	2,13	0,42	1				
	04:00	2,61	2,13	0,48	1				
	05:00	2,74	2,13	0,61	1				
	06:00	2,90	2,13	0,77	1				
	07:00	3,02	2,13	0,88	1				
	08:00	2,99	2,13	0,86	1				
	09:00	2,93	2,13	0,80	1				
	10:00	2,93	2,13	0,80	1				
	11:00	2,95	2,13	0,81	1				
	12:00	2,89	2,13	0,76	1				
	13:00	2,94	2,13	0,81	1				
	14:00	3,03	2,13	0,90	1				
	15:00	3,15	2,20	0,95	1				
	16:00	3,32	2,37	0,95	1				
	17:00	3,62	2,67	0,95	1				
	18:00	3,80	2,84	0,95	1				
	19:00	3,84	2,89	0,95	1				
	20:00	3,82	2,87	0,95	1				
	21:00	3,68	2,73	0,95	1				
	22:00	3,42	2,47	0,95	1				
	23:00	3,10	2,15	0,95	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,80	2,13	0,67	1				
	01:00	2,58	2,13	0,45	1				
	02:00	2,46	2,13	0,33	1				
	03:00	2,43	2,13	0,30	1				
	04:00	2,48	2,13	0,35	1				
	05:00	2,60	2,13	0,47	1				
	06:00	2,74	2,13	0,61	1				
	07:00	2,81	2,13	0,68	1				
	08:00	2,74	2,13	0,61	1				
	09:00	2,66	2,13	0,53	1				
	10:00	2,62	2,13	0,48	1				
	11:00	2,60	2,13	0,47	1				
	12:00	2,60	2,13	0,47	1				
	13:00	2,64	2,13	0,51	1				
	14:00	2,71	2,13	0,58	1				
	15:00	2,86	2,13	0,73	1				
	16:00	3,16	2,21	0,95	1				
	17:00	3,59	2,64	0,95	1				
	18:00	3,79	2,84	0,95	1				
	19:00	3,84	2,89	0,95	1				
	20:00	3,85	2,90	0,95	1				
	21:00	3,61	2,66	0,95	1				
	22:00	3,32	2,37	0,95	1				
	23:00	3,07	2,13	0,94	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,96	2,13	0,83	1				
	01:00	2,72	2,13	0,59	1				
	02:00	2,59	2,13	0,46	1				
	03:00	2,55	2,13	0,42	1				
	04:00	2,60	2,13	0,47	1				
	05:00	2,70	2,13	0,57	1				
	06:00	2,86	2,13	0,73	1				
	07:00	2,95	2,13	0,82	1				
	08:00	2,92	2,13	0,78	1				
	09:00	2,85	2,13	0,72	1				
	10:00	2,80	2,13	0,67	1				
	11:00	2,80	2,13	0,67	1				
	12:00	2,84	2,13	0,71	1				
	13:00	2,88	2,13	0,75	1				
	14:00	2,95	2,13	0,82	1				
	15:00	3,03	2,13	0,90	1				
	16:00	3,18	2,23	0,95	1				
	17:00	3,56	2,61	0,95	1				
	18:00	3,74	2,79	0,95	1				
	19:00	3,79	2,84	0,95	1				
	20:00	3,75	2,82	0,93	1				
	21:00	3,60	2,73	0,87	1				
	22:00	3,38	2,54	0,84	1				
	23:00	3,00	2,18	0,82	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,92	2,13	0,79	1				
	01:00	2,68	2,13	0,55	1				
	02:00	2,54	2,13	0,41	1				
	03:00	2,49	2,13	0,36	1				
	04:00	2,53	2,13	0,40	1				
	05:00	2,62	2,13	0,49	1				
	06:00	2,76	2,13	0,63	1				
	07:00	2,85	2,13	0,72	1				
	08:00	2,83	2,20	0,63	1				
	09:00	2,78	2,13	0,65	1				
	10:00	2,75	2,20	0,55	1				
	11:00	2,77	2,36	0,41	1				
	12:00	2,82	2,45	0,37	1				
	13:00	2,85	2,55	0,30	1				
	14:00	2,86	2,60	0,26	1				
	15:00	2,96	2,96	0,00	1				
	16:00	3,13	3,13	0,00	1				
	17:00	3,55	3,55	0,00	1				
	18:00	3,78	3,78	0,00	1				1
	19:00	3,83	3,83	0,00	1				1
	20:00	3,79	3,79	0,00	1				1
	21:00	3,62	3,62	0,00	1				
	22:00	3,36	3,36	0,00	1				
	23:00	2,98	2,98	0,00	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,86	2,86	0,00	1				
	01:00	2,64	2,64	0,00	1				
	02:00	2,52	2,52	0,00	1				
	03:00	2,51	2,51	0,00	1				
	04:00	2,57	2,57	0,00	1				
	05:00	2,70	2,70	0,00	1				
	06:00	2,87	2,87	0,00	1				
	07:00	3,05	3,05	0,00	1				
	08:00	3,07	3,07	0,00	1				
	09:00	2,98	2,97	0,01	1				
	10:00	2,89	2,86	0,03	1				
	11:00	2,83	2,80	0,03	1				
	12:00	2,82	2,78	0,04	1				
	13:00	2,82	2,78	0,04	1				
	14:00	2,89	2,85	0,05	1				
	15:00	3,01	2,96	0,05	1				
	16:00	3,19	3,13	0,06	1				
	17:00	3,61	3,55	0,06	1				
	18:00	3,84	3,79	0,05	1				1
	19:00	3,90	3,85	0,05	1				1
	20:00	3,86	3,82	0,05	1				1
	21:00	3,69	3,65	0,04	1				
	22:00	3,43	3,39	0,04	1				
	23:00	3,05	3,02	0,04	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,88	2,70	0,18	1				
	01:00	2,65	2,46	0,19	1				
	02:00	2,54	2,32	0,22	1				
	03:00	2,52	2,28	0,24	1				
	04:00	2,58	2,31	0,27	1				
	05:00	2,71	2,42	0,29	1				
	06:00	2,88	2,57	0,31	1				
	07:00	3,00	2,70	0,30	1				
	08:00	3,01	2,72	0,29	1				
	09:00	2,95	2,66	0,29	1				
	10:00	2,88	2,62	0,26	1				
	11:00	2,87	2,66	0,21	1				
	12:00	2,88	2,71	0,17	1				
	13:00	2,92	2,74	0,18	1				
	14:00	2,99	2,79	0,20	1				
	15:00	3,10	2,89	0,21	1				
	16:00	3,29	3,04	0,25	1				
	17:00	3,62	3,26	0,35	1				
	18:00	3,82	3,40	0,42	1				
	19:00	3,85	3,44	0,42	1				
	20:00	3,80	3,41	0,38	1				
	21:00	3,66	3,32	0,34	1				
	22:00	3,42	3,14	0,28	1				
	23:00	3,13	2,89	0,25	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,94	2,83	0,11	1				
	01:00	2,71	2,60	0,11	1				
	02:00	2,59	2,43	0,16	1				
	03:00	2,57	2,36	0,21	1				
	04:00	2,63	2,43	0,19	1				
	05:00	2,75	2,55	0,20	1				
	06:00	2,92	2,72	0,19	1				
	07:00	3,05	2,80	0,25	1				
	08:00	3,06	2,83	0,23	1				
	09:00	3,01	2,82	0,19	1				
	10:00	2,98	2,82	0,16	1				
	11:00	2,98	2,83	0,15	1				
	12:00	3,00	2,84	0,16	1				
	13:00	3,06	2,92	0,14	1				
	14:00	3,16	3,04	0,12	1				
	15:00	3,25	3,12	0,12	1				
	16:00	3,38	3,24	0,14	1				
	17:00	3,71	3,57	0,14	1				
	18:00	3,89	3,76	0,14	1				1
	19:00	3,91	3,76	0,15	1				1
	20:00	3,87	3,69	0,18	1				1
	21:00	3,69	3,49	0,20	1				
	22:00	3,46	3,26	0,19	1				
	23:00	3,14	2,99	0,15	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,95	2,88	0,07	1				
	01:00	2,72	2,65	0,07	1				
	02:00	2,59	2,52	0,07	1				
	03:00	2,56	2,50	0,06	1				
	04:00	2,61	2,55	0,06	1				
	05:00	2,73	2,65	0,08	1				
	06:00	2,90	2,80	0,10	1				
	07:00	3,05	2,94	0,11	1				
	08:00	3,09	2,97	0,12	1				
	09:00	3,05	2,89	0,16	1				
	10:00	2,99	2,76	0,23	1				
	11:00	2,98	2,75	0,23	1				
	12:00	3,12	2,90	0,22	1				
	13:00	3,09	2,86	0,23	1				
	14:00	3,09	2,85	0,24	1				
	15:00	3,18	2,92	0,26	1				
	16:00	3,38	3,10	0,29	1				
	17:00	3,71	3,34	0,37	1				
	18:00	3,85	3,39	0,46	1				
	19:00	3,85	3,33	0,52	1				
	20:00	3,84	3,24	0,61	1				
	21:00	3,69	3,03	0,66	1				
	22:00	3,42	2,78	0,64	1				
	23:00	3,11	2,49	0,62	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,95	2,64	0,31	1				
	01:00	2,75	2,43	0,32	1				
	02:00	2,64	2,28	0,36	1				
	03:00	2,63	2,23	0,39	1				
	04:00	2,70	2,25	0,45	1				
	05:00	2,85	2,35	0,51	1				
	06:00	3,02	2,54	0,48	1				
	07:00	3,19	2,71	0,48	1				
	08:00	3,30	2,78	0,52	1				
	09:00	3,34	2,81	0,53	1				
	10:00	3,30	2,81	0,49	1				
	11:00	3,32	2,87	0,45	1				
	12:00	3,33	2,98	0,35	1				
	13:00	3,31	3,03	0,28	1				
	14:00	3,31	3,04	0,28	1				
	15:00	3,37	3,11	0,26	1				
	16:00	3,49	3,27	0,23	1				
	17:00	3,73	3,38	0,35	1				
	18:00	3,86	3,50	0,36	1				
	19:00	3,87	3,55	0,32	1				
	20:00	3,85	3,59	0,26	1				
	21:00	3,69	3,43	0,26	1				
	22:00	3,41	3,07	0,34	1				
	23:00	3,09	2,61	0,48	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	00:00	3,01	2,78	0,23	1				
	01:00	2,80	2,57	0,23	1				
	02:00	2,68	2,41	0,27	1				
	03:00	2,66	2,36	0,29	1				
	04:00	2,72	2,43	0,29	1				
	05:00	2,84	2,57	0,27	1				
	06:00	2,99	2,76	0,23	1				
	07:00	3,18	2,94	0,23	1				
	08:00	3,31	3,03	0,28	1				
	09:00	3,33	3,00	0,33	1				
	10:00	3,28	3,06	0,22	1				
	11:00	3,32	3,16	0,16	1				
	12:00	3,46	3,34	0,13	1				
	13:00	3,51	3,44	0,07	1				
	14:00	3,51	3,46	0,05	1				
	15:00	3,53	3,47	0,07	1				
	16:00	3,59	3,51	0,09	1				
	17:00	3,81	3,70	0,11	1				1
	18:00	3,94	3,81	0,12	1				1
	19:00	3,95	3,84	0,10	1				1
	20:00	3,88	3,81	0,07	1				1
	21:00	3,69	3,62	0,07	1				1
	22:00	3,40	3,34	0,05	1				
	23:00	3,08	3,07	0,01	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	00:00	3,02	3,02	0,00	1				
	01:00	2,79	2,79	0,00	1				
	02:00	2,65	2,65	0,00	1				
	03:00	2,60	2,59	0,01	1				
	04:00	2,66	2,63	0,03	1				
	05:00	2,78	2,74	0,04	1				
	06:00	2,94	2,93	0,00	1				
	07:00	3,09	3,09	0,00	1				
	08:00	3,26	3,26	0,00	1				
	09:00	3,26	3,26	0,00	1				
	10:00	3,15	3,13	0,03	1				
	11:00	3,10	2,95	0,15	1				
	12:00	3,13	2,72	0,41	1				
	13:00	3,23	2,57	0,66	1				
	14:00	3,24	2,56	0,68	1				
	15:00	3,41	3,19	0,23	1				
	16:00	3,46	3,23	0,22	1				
	17:00	3,70	3,47	0,23	1				
	18:00	3,84	3,57	0,26	1				
	19:00	3,86	3,60	0,26	1				
	20:00	3,81	3,66	0,15	1				
	21:00	3,64	3,46	0,18	1				
	22:00	3,35	3,18	0,18	1				
	23:00	3,03	2,84	0,19	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,95	2,70	0,24	1				
	01:00	2,72	2,39	0,33	1				
	02:00	2,61	2,18	0,43	1				
	03:00	2,59	2,13	0,46	1				
	04:00	2,67	2,16	0,51	1				
	05:00	2,81	2,29	0,52	1				
	06:00	2,98	2,46	0,52	1				
	07:00	3,16	2,59	0,57	1				
	08:00	3,18	2,54	0,63	1				
	09:00	3,11	2,44	0,67	1				
	10:00	3,10	2,43	0,67	1				
	11:00	3,31	2,59	0,72	1				
	12:00	3,29	2,54	0,74	1				
	13:00	3,21	2,46	0,76	1				
	14:00	3,36	2,68	0,68	1				
	15:00	3,38	2,75	0,63	1				
	16:00	3,40	2,81	0,58	1				
	17:00	3,80	3,29	0,51	1				
	18:00	3,97	3,48	0,48	1				
	19:00	4,01	3,64	0,37	1				
	20:00	3,95	3,66	0,29	1				
	21:00	3,78	3,50	0,28	1				
	22:00	3,49	3,34	0,15	1				
	23:00	3,16	3,04	0,12	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,86	2,13	0,73	1				
	01:00	2,64	2,13	0,51	1				
	02:00	2,53	2,13	0,40	1				
	03:00	2,51	2,13	0,38	1				
	04:00	2,57	2,13	0,44	1				
	05:00	2,70	2,13	0,57	1				
	06:00	2,86	2,13	0,73	1				
	07:00	2,96	2,15	0,81	1				
	08:00	2,90	2,16	0,74	1				
	09:00	2,86	2,13	0,73	1				
	10:00	2,85	2,19	0,66	1				
	11:00	2,81	2,30	0,51	1				
	12:00	2,98	2,57	0,40	1				
	13:00	3,02	2,71	0,31	1				
	14:00	3,07	2,80	0,27	1				
	15:00	3,19	2,96	0,22	1				
	16:00	3,35	3,16	0,18	1				
	17:00	3,79	3,62	0,16	1				
	18:00	3,97	3,88	0,09	1				1
	19:00	4,02	3,95	0,07	1				1
	20:00	3,91	3,84	0,07	1				1
	21:00	3,71	3,64	0,07	1				
	22:00	3,43	3,39	0,03	1				
	23:00	3,14	3,14	0,00	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,94	2,91	0,03	1				
	01:00	2,70	2,64	0,06	1				
	02:00	2,58	2,48	0,10	1				
	03:00	2,55	2,46	0,09	1				
	04:00	2,60	2,53	0,07	1				
	05:00	2,72	2,67	0,05	1				
	06:00	2,89	2,79	0,10	1				
	07:00	3,02	2,89	0,14	1				
	08:00	3,09	2,94	0,15	1				
	09:00	3,07	2,92	0,15	1				
	10:00	3,03	2,83	0,20	1				
	11:00	3,08	2,82	0,25	1				
	12:00	3,05	2,79	0,26	1				
	13:00	3,36	2,99	0,37	1				
	14:00	3,35	2,96	0,39	1				
	15:00	3,30	2,99	0,31	1				
	16:00	3,36	3,03	0,33	1				
	17:00	3,75	3,39	0,37	1				
	18:00	3,95	3,54	0,41	1				
	19:00	3,98	3,55	0,43	1				
	20:00	3,92	3,50	0,42	1				
	21:00	3,75	3,33	0,42	1				
	22:00	3,47	3,06	0,41	1				
	23:00	3,15	2,68	0,48	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,96	2,33	0,63	1				
	01:00	2,72	2,13	0,59	1				
	02:00	2,60	2,13	0,46	1				
	03:00	2,56	2,13	0,43	1				
	04:00	2,62	2,13	0,49	1				
	05:00	2,74	2,13	0,61	1				
	06:00	2,90	2,30	0,60	1				
	07:00	3,03	2,43	0,60	1				
	08:00	3,04	2,45	0,59	1				
	09:00	2,99	2,27	0,72	1				
	10:00	2,96	2,14	0,81	1				
	11:00	2,98	2,14	0,83	1				
	12:00	3,14	2,33	0,81	1				
	13:00	3,24	2,43	0,81	1				
	14:00	3,28	2,51	0,77	1				
	15:00	3,32	2,61	0,71	1				
	16:00	3,42	2,72	0,70	1				
	17:00	3,73	3,12	0,61	1				
	18:00	3,92	3,16	0,77	1				
	19:00	3,97	3,05	0,91	1				
	20:00	3,92	2,99	0,93	1				
	21:00	3,76	2,89	0,87	1				
	22:00	3,48	2,74	0,74	1				
	23:00	3,11	2,45	0,66	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,95	2,14	0,81	1				
	01:00	2,73	2,13	0,60	1				
	02:00	2,61	2,13	0,47	1				
	03:00	2,57	2,13	0,44	1				
	04:00	2,63	2,13	0,49	1				
	05:00	2,75	2,13	0,61	1				
	06:00	2,92	2,13	0,79	1				
	07:00	3,08	2,30	0,78	1				
	08:00	3,20	2,29	0,90	1				
	09:00	3,21	2,32	0,89	1				
	10:00	3,37	2,42	0,95	1				
	11:00	3,47	2,52	0,95	1				
	12:00	3,48	2,53	0,95	1				
	13:00	3,49	2,54	0,95	1				
	14:00	3,46	2,51	0,94	1				
	15:00	3,45	2,58	0,87	1				
	16:00	3,49	2,75	0,74	1				
	17:00	3,76	3,16	0,59	1				
	18:00	3,92	3,24	0,68	1				
	19:00	3,90	3,28	0,62	1				
	20:00	3,81	3,22	0,59	1				
	21:00	3,65	2,98	0,66	1				
	22:00	3,39	2,70	0,70	1				
	23:00	3,09	2,51	0,58	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,93	2,13	0,80	1				
	01:00	2,71	2,13	0,57	1				
	02:00	2,58	2,13	0,45	1				
	03:00	2,55	2,13	0,42	1				
	04:00	2,61	2,13	0,48	1				
	05:00	2,74	2,13	0,61	1				
	06:00	2,91	2,13	0,78	1				
	07:00	3,06	2,13	0,93	1				
	08:00	3,14	2,41	0,73	1				
	09:00	3,16	2,56	0,61	1				
	10:00	3,18	2,58	0,60	1				
	11:00	3,17	2,57	0,60	1				
	12:00	2,98	2,25	0,73	1				
	13:00	2,90	2,13	0,77	1				
	14:00	2,94	2,13	0,81	1				
	15:00	3,12	2,17	0,95	1				
	16:00	3,37	2,86	0,51	1				
	17:00	3,69	3,54	0,15	1				
	18:00	3,90	3,71	0,20	1				1
	19:00	3,89	3,83	0,06	1				1
	20:00	3,83	3,66	0,17	1				1
	21:00	3,67	3,39	0,27	1				
	22:00	3,40	3,10	0,31	1				
	23:00	3,05	2,77	0,28	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	00:00	2,94	2,38	0,56	1				
	01:00	2,69	2,13	0,56	1				
	02:00	2,54	2,13	0,41	1				
	03:00	2,49	2,13	0,36	1				
	04:00	2,53	2,13	0,40	1				
	05:00	2,64	2,13	0,50	1				
	06:00	2,78	2,13	0,65	1				
	07:00	2,93	2,13	0,80	1				
	08:00	2,98	2,22	0,76	1				
	09:00	2,96	2,13	0,83	1				
	10:00	2,82	2,13	0,69	1				
	11:00	2,73	2,13	0,60	1				
	12:00	2,73	2,13	0,59	1				
	13:00	2,88	2,13	0,75	1				
	14:00	2,89	2,13	0,76	1				
	15:00	3,26	2,78	0,48	1				
	16:00	3,38	2,95	0,43	1				
	17:00	3,68	3,31	0,37	1				
	18:00	3,90	3,62	0,28	1				
	19:00	3,92	3,72	0,20	1				1
	20:00	3,85	3,72	0,13	1				1
	21:00	3,67	3,59	0,08	1				
	22:00	3,39	3,34	0,05	1				
	23:00	3,02	2,98	0,04	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	2,89	2,85	0,04	1				
	01:00	2,66	2,62	0,04	1				
	02:00	2,54	2,49	0,04	1				
	03:00	2,51	2,47	0,05	1				
	04:00	2,58	2,54	0,04	1				
	05:00	2,70	2,67	0,03	1				
	06:00	2,87	2,84	0,03	1				
	07:00	3,05	3,04	0,01	1				
	08:00	3,08	3,08	0,01	1				
	09:00	2,98	2,94	0,04	1				
	10:00	2,89	2,85	0,05	1				
	11:00	2,83	2,80	0,03	1				
	12:00	2,81	2,77	0,04	1				
	13:00	2,82	2,76	0,06	1				
	14:00	2,88	2,80	0,08	1				
	15:00	3,04	2,95	0,10	1				
	16:00	3,32	3,22	0,10	1				
	17:00	3,79	3,65	0,14	1				
	18:00	4,02	3,92	0,09	1				1
	19:00	4,08	4,05	0,03	1				1
	20:00	4,02	3,99	0,03	1				1
	21:00	3,83	3,79	0,04	1				1
	22:00	3,52	3,49	0,04	1				
	23:00	3,14	3,10	0,04	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	2,89	2,74	0,15	1				
	01:00	2,65	2,53	0,12	1				
	02:00	2,52	2,43	0,10	1				
	03:00	2,50	2,42	0,08	1				
	04:00	2,57	2,50	0,07	1				
	05:00	2,70	2,65	0,05	1				
	06:00	2,87	2,83	0,04	1				
	07:00	3,00	2,96	0,04	1				
	08:00	3,00	2,97	0,02	1				
	09:00	3,01	2,97	0,04	1				
	10:00	2,98	2,93	0,05	1				
	11:00	2,96	2,89	0,07	1				
	12:00	3,01	2,92	0,08	1				
	13:00	3,08	3,00	0,07	1				
	14:00	3,13	3,07	0,06	1				
	15:00	3,20	3,14	0,05	1				
	16:00	3,39	3,35	0,05	1				
	17:00	3,81	3,80	0,02	1				1
	18:00	4,02	4,01	0,01	1				1
	19:00	4,09	4,09	0,01	1				1
	20:00	4,06	4,06	0,00	1				1
	21:00	3,90	3,90	0,00	1				1
	22:00	3,59	3,59	0,00	1				
	23:00	3,20	3,20	0,00	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	2,97	2,97	0,00	1				
	01:00	2,73	2,73	0,00	1				
	02:00	2,59	2,59	0,00	1				
	03:00	2,56	2,56	0,00	1				
	04:00	2,62	2,62	0,00	1				
	05:00	2,74	2,74	0,00	1				
	06:00	2,91	2,91	0,00	1				
	07:00	3,06	3,05	0,01	1				
	08:00	3,11	3,09	0,02	1				
	09:00	3,13	3,10	0,02	1				
	10:00	3,10	3,09	0,01	1				
	11:00	3,05	3,02	0,03	1				
	12:00	3,09	3,07	0,02	1				
	13:00	3,13	3,08	0,04	1				
	14:00	3,17	3,14	0,03	1				
	15:00	3,26	3,26	0,00	1				
	16:00	3,45	3,45	0,01	1				
	17:00	3,89	3,86	0,03	1				1
	18:00	3,92	3,85	0,08	1				1
	19:00	3,94	3,85	0,10	1				1
	20:00	3,85	3,74	0,11	1				1
	21:00	3,78	3,66	0,11	1				
	22:00	3,57	3,46	0,11	1				
	23:00	3,28	3,13	0,16	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	2,98	2,81	0,16	1				
	01:00	2,73	2,57	0,16	1				
	02:00	2,60	2,45	0,14	1				
	03:00	2,56	2,40	0,16	1				
	04:00	2,61	2,49	0,12	1				
	05:00	2,73	2,59	0,14	1				
	06:00	2,89	2,67	0,22	1				
	07:00	3,03	2,68	0,35	1				
	08:00	3,04	2,61	0,43	1				
	09:00	2,99	2,54	0,45	1				
	10:00	2,93	2,32	0,61	1				
	11:00	2,90	2,26	0,64	1				
	12:00	2,91	2,24	0,67	1				
	13:00	2,95	2,24	0,72	1				
	14:00	3,05	2,30	0,75	1				
	15:00	3,16	2,33	0,83	1				
	16:00	3,41	2,50	0,91	1				
	17:00	3,80	2,85	0,95	1				
	18:00	3,88	2,93	0,95	1				
	19:00	3,91	2,96	0,95	1				
	20:00	3,85	2,90	0,95	1				
	21:00	3,77	2,82	0,95	1				
	22:00	3,55	2,60	0,95	1				
	23:00	3,24	2,29	0,95	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	00:00	2,98	2,13	0,85	1				
	01:00	2,76	2,13	0,63	1				
	02:00	2,64	2,13	0,51	1				
	03:00	2,62	2,13	0,49	1				
	04:00	2,68	2,13	0,55	1				
	05:00	2,81	2,13	0,68	1				
	06:00	3,00	2,13	0,86	1				
	07:00	3,17	2,22	0,95	1				
	08:00	3,32	2,37	0,95	1				
	09:00	3,36	2,41	0,95	1				
	10:00	3,22	2,27	0,95	1				
	11:00	3,14	2,19	0,95	1				
	12:00	3,17	2,22	0,95	1				
	13:00	3,26	2,31	0,95	1				
	14:00	3,31	2,36	0,95	1				
	15:00	3,37	2,42	0,95	1				
	16:00	3,54	2,59	0,95	1				
	17:00	3,76	2,89	0,87	1				
	18:00	3,72	2,84	0,88	1				
	19:00	3,85	3,01	0,84	1				
	20:00	3,80	3,15	0,65	1				
	21:00	3,72	3,31	0,41	1				
	22:00	3,53	3,20	0,33	1				
	23:00	3,16	2,95	0,21	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	2,98	2,31	0,66	1				
	01:00	2,74	2,28	0,46	1				
	02:00	2,60	2,25	0,35	1				
	03:00	2,56	2,26	0,29	1				
	04:00	2,60	2,50	0,10	1				
	05:00	2,71	2,57	0,14	1				
	06:00	2,87	2,80	0,07	1				
	07:00	3,03	3,01	0,02	1				
	08:00	3,15	3,15	0,00	1				
	09:00	3,26	3,22	0,04	1				
	10:00	3,31	2,76	0,55	1				
	11:00	3,45	2,60	0,85	1				
	12:00	3,48	3,14	0,34	1				
	13:00	3,43	3,39	0,04	1				
	14:00	3,50	3,42	0,09	1				
	15:00	3,60	3,54	0,06	1				
	16:00	3,63	3,63	0,00	1				
	17:00	3,89	3,88	0,01	1				1
	18:00	3,89	3,62	0,26	1				1
	19:00	3,98	3,79	0,20	1				1
	20:00	3,95	3,89	0,06	1				1
	21:00	3,83	3,81	0,02	1				1
	22:00	3,57	3,53	0,04	1				
	23:00	3,15	3,06	0,08	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,01	2,80	0,21	1				
	01:00	2,73	2,45	0,28	1				
	02:00	2,58	2,34	0,24	1				
	03:00	2,53	2,22	0,30	1				
	04:00	2,56	2,13	0,43	1				
	05:00	2,67	2,13	0,54	1				
	06:00	2,82	2,51	0,30	1				
	07:00	2,96	2,76	0,20	1				
	08:00	3,02	2,63	0,39	1				
	09:00	3,10	2,73	0,37	1				
	10:00	3,27	2,68	0,59	1				
	11:00	3,13	2,36	0,77	1				
	12:00	3,16	2,29	0,87	1				
	13:00	2,98	2,13	0,85	1				
	14:00	2,92	2,13	0,79	1				
	15:00	3,47	3,36	0,11	1				
	16:00	3,55	3,46	0,09	1				
	17:00	3,84	3,78	0,07	1				1
	18:00	3,91	3,86	0,05	1				1
	19:00	3,99	3,95	0,04	1				1
	20:00	3,94	3,90	0,04	1				1
	21:00	3,79	3,76	0,03	1				1
	22:00	3,51	3,48	0,03	1				
	23:00	3,10	3,06	0,03	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025	00:00	2,93	2,90	0,03	1				
	01:00	2,70	2,68	0,03	1				
	02:00	2,58	2,56	0,03	1				
	03:00	2,56	2,54	0,02	1				
	04:00	2,63	2,61	0,02	1				
	05:00	2,77	2,76	0,01	1				
	06:00	2,95	2,94	0,01	1				
	07:00	3,13	3,12	0,00	1				
	08:00	3,27	3,26	0,00	1				
	09:00	3,36	3,36	0,01	1				
	10:00	3,40	3,36	0,04	1				
	11:00	3,36	3,32	0,04	1				
	12:00	3,39	3,35	0,03	1				
	13:00	3,50	3,45	0,04	1				
	14:00	3,52	3,48	0,05	1				
	15:00	3,62	3,56	0,05	1				
	16:00	3,69	3,65	0,05	1				
	17:00	3,94	3,90	0,04	1				1
	18:00	4,02	3,97	0,05	1				1
	19:00	4,10	4,05	0,05	1				1
	20:00	4,05	3,98	0,07	1				1
	21:00	3,90	3,81	0,09	1				1
	22:00	3,60	3,50	0,10	1				
	23:00	3,19	3,10	0,10	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,00	2,37	0,62	1				
	01:00	2,76	2,13	0,62	1				
	02:00	2,63	2,13	0,50	1				
	03:00	2,61	2,13	0,48	1				
	04:00	2,67	2,13	0,54	1				
	05:00	2,81	2,13	0,67	1				
	06:00	2,99	2,13	0,86	1				
	07:00	3,13	2,18	0,95	1				
	08:00	3,13	2,18	0,95	1				
	09:00	3,06	2,13	0,93	1				
	10:00	2,99	2,13	0,86	1				
	11:00	2,94	2,13	0,81	1				
	12:00	2,97	2,13	0,84	1				
	13:00	3,02	2,13	0,89	1				
	14:00	3,09	2,14	0,95	1				
	15:00	3,24	2,29	0,95	1				
	16:00	3,58	2,63	0,95	1				
	17:00	3,78	2,83	0,95	1				
	18:00	3,84	2,89	0,95	1				
	19:00	3,82	2,87	0,95	1				
	20:00	3,82	2,87	0,95	1				
	21:00	3,81	2,86	0,95	1				
	22:00	3,70	2,75	0,95	1				
	23:00	3,37	2,42	0,95	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,02	2,13	0,89	1				
	01:00	2,78	2,13	0,65	1				
	02:00	2,64	2,13	0,51	1				
	03:00	2,61	2,13	0,48	1				
	04:00	2,67	2,13	0,54	1				
	05:00	2,80	2,13	0,67	1				
	06:00	2,97	2,13	0,84	1				
	07:00	3,12	2,17	0,95	1				
	08:00	3,11	2,16	0,95	1				
	09:00	3,03	2,13	0,90	1				
	10:00	2,97	2,13	0,84	1				
	11:00	2,94	2,13	0,80	1				
	12:00	2,95	2,13	0,81	1				
	13:00	2,99	2,13	0,86	1				
	14:00	3,08	2,13	0,95	1				
	15:00	3,26	2,31	0,95	1				
	16:00	3,57	2,62	0,95	1				
	17:00	3,79	2,84	0,95	1				
	18:00	3,83	2,88	0,95	1				
	19:00	3,86	2,91	0,95	1				
	20:00	3,86	2,91	0,95	1				
	21:00	3,84	2,89	0,95	1				
	22:00	3,70	2,75	0,95	1				
	23:00	3,35	2,40	0,95	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,04	2,13	0,91	1				
	01:00	2,80	2,13	0,67	1				
	02:00	2,66	2,13	0,53	1				
	03:00	2,63	2,13	0,50	1				
	04:00	2,68	2,13	0,55	1				
	05:00	2,81	2,13	0,68	1				
	06:00	2,97	2,13	0,84	1				
	07:00	3,12	2,17	0,95	1				
	08:00	3,11	2,16	0,95	1				
	09:00	3,04	2,13	0,91	1				
	10:00	2,98	2,13	0,85	1				
	11:00	2,95	2,13	0,81	1				
	12:00	2,95	2,13	0,82	1				
	13:00	2,99	2,13	0,86	1				
	14:00	3,10	2,15	0,95	1				
	15:00	3,26	2,31	0,95	1				
	16:00	3,55	2,60	0,95	1				
	17:00	3,81	2,86	0,95	1				
	18:00	3,87	2,92	0,95	1				
	19:00	3,92	2,97	0,95	1				
	20:00	3,92	2,97	0,95	1				
	21:00	3,85	2,98	0,87	1				
	22:00	3,69	2,83	0,87	1				
	23:00	3,31	2,43	0,88	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,08	2,64	0,44	1				
	01:00	2,82	2,52	0,30	1				
	02:00	2,67	2,31	0,36	1				
	03:00	2,63	2,13	0,50	1				
	04:00	2,68	2,13	0,55	1				
	05:00	2,80	2,13	0,67	1				
	06:00	2,95	2,43	0,53	1				
	07:00	3,09	2,68	0,42	1				
	08:00	3,08	2,60	0,47	1				
	09:00	3,02	2,59	0,43	1				
	10:00	2,97	2,59	0,37	1				
	11:00	2,93	2,56	0,37	1				
	12:00	2,93	2,52	0,41	1				
	13:00	2,96	2,30	0,66	1				
	14:00	3,05	2,32	0,73	1				
	15:00	3,20	2,48	0,72	1				
	16:00	3,52	2,81	0,71	1				
	17:00	3,83	3,17	0,65	1				
	18:00	3,92	3,29	0,63	1				
	19:00	3,98	3,38	0,60	1				
	20:00	3,97	3,39	0,58	1				
	21:00	3,89	3,38	0,51	1				
	22:00	3,69	3,24	0,44	1				
	23:00	3,28	2,73	0,55	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,09	2,89	0,20	1				
	01:00	2,83	2,68	0,15	1				
	02:00	2,67	2,53	0,14	1				
	03:00	2,62	2,43	0,19	1				
	04:00	2,66	2,50	0,17	1				
	05:00	2,79	2,66	0,13	1				
	06:00	2,95	2,82	0,13	1				
	07:00	3,08	2,92	0,15	1				
	08:00	3,05	2,93	0,12	1				
	09:00	3,00	2,93	0,06	1				
	10:00	2,95	2,88	0,07	1				
	11:00	2,92	2,82	0,10	1				
	12:00	2,92	2,84	0,08	1				
	13:00	2,96	2,82	0,14	1				
	14:00	3,05	2,86	0,18	1				
	15:00	3,16	2,99	0,17	1				
	16:00	3,42	3,22	0,20	1				
	17:00	3,80	3,58	0,22	1				
	18:00	3,94	3,67	0,27	1				
	19:00	4,02	3,71	0,31	1				
	20:00	4,02	3,66	0,35	1				
	21:00	3,91	3,53	0,38	1				
	22:00	3,67	3,21	0,46	1				
	23:00	3,26	2,79	0,47	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,02	2,54	0,48	1				
	01:00	2,77	2,20	0,58	1				
	02:00	2,62	2,13	0,49	1				
	03:00	2,57	2,13	0,44	1				
	04:00	2,61	2,13	0,48	1				
	05:00	2,71	2,13	0,58	1				
	06:00	2,86	2,13	0,73	1				
	07:00	2,99	2,18	0,81	1				
	08:00	3,01	2,25	0,76	1				
	09:00	2,97	2,23	0,74	1				
	10:00	2,95	2,21	0,74	1				
	11:00	2,94	2,18	0,76	1				
	12:00	2,94	2,15	0,80	1				
	13:00	2,96	2,13	0,83	1				
	14:00	3,09	2,17	0,92	1				
	15:00	3,05	2,69	0,36	1				
	16:00	3,33	2,93	0,41	1				
	17:00	3,79	3,41	0,38	1				
	18:00	3,95	3,55	0,40	1				
	19:00	4,02	3,61	0,41	1				
	20:00	4,01	3,57	0,44	1				
	21:00	3,88	3,40	0,48	1				
	22:00	3,62	3,13	0,48	1				
	23:00	3,19	2,68	0,51	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025	00:00	2,97	2,46	0,50	1				
	01:00	2,73	2,21	0,52	1				
	02:00	2,60	2,13	0,47	1				
	03:00	2,58	2,13	0,45	1				
	04:00	2,64	2,13	0,51	1				
	05:00	2,77	2,13	0,64	1				
	06:00	2,94	2,23	0,71	1				
	07:00	3,12	2,39	0,73	1				
	08:00	3,20	2,42	0,78	1				
	09:00	3,12	2,30	0,82	1				
	10:00	3,03	2,20	0,83	1				
	11:00	2,96	2,13	0,83	1				
	12:00	2,93	2,13	0,80	1				
	13:00	2,93	2,13	0,80	1				
	14:00	2,99	2,15	0,84	1				
	15:00	3,16	2,37	0,79	1				
	16:00	3,46	2,75	0,71	1				
	17:00	3,92	3,28	0,64	1				
	18:00	4,08	3,45	0,64	1				
	19:00	4,16	3,51	0,64	1				
	20:00	4,14	3,49	0,65	1				
	21:00	4,00	3,40	0,60	1				
	22:00	3,71	3,16	0,55	1				
	23:00	3,27	2,76	0,51	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,02	2,48	0,54	1				
	01:00	2,77	2,21	0,56	1				
	02:00	2,64	2,13	0,51	1				
	03:00	2,62	2,18	0,44	1				
	04:00	2,67	2,13	0,54	1				
	05:00	2,81	2,13	0,67	1				
	06:00	2,97	2,13	0,84	1				
	07:00	3,12	2,17	0,95	1				
	08:00	3,09	2,14	0,95	1				
	09:00	3,01	2,13	0,88	1				
	10:00	2,93	2,13	0,79	1				
	11:00	2,87	2,13	0,74	1				
	12:00	2,85	2,13	0,72	1				
	13:00	2,89	2,13	0,76	1				
	14:00	2,98	2,13	0,85	1				
	15:00	3,14	2,19	0,95	1				
	16:00	3,50	2,55	0,95	1				
	17:00	3,88	2,93	0,95	1				
	18:00	4,07	3,12	0,95	1				
	19:00	4,19	3,24	0,95	1				
	20:00	4,19	3,24	0,95	1				
	21:00	4,08	3,38	0,70	1				
	22:00	3,80	3,39	0,41	1				
	23:00	3,33	2,73	0,60	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,07	2,13	0,94	1				
	01:00	2,83	2,13	0,70	1				
	02:00	2,69	2,13	0,56	1				
	03:00	2,66	2,13	0,52	1				
	04:00	2,71	2,13	0,57	1				
	05:00	2,83	2,20	0,63	1				
	06:00	3,00	2,64	0,36	1				
	07:00	3,16	3,02	0,14	1				
	08:00	3,18	3,14	0,04	1				
	09:00	3,12	3,12	0,00	1				
	10:00	3,05	3,05	0,00	1				
	11:00	2,95	2,94	0,01	1				
	12:00	2,95	2,95	0,00	1				
	13:00	3,10	3,10	0,00	1				
	14:00	3,16	3,16	0,00	1				
	15:00	3,28	3,28	0,00	1				
	16:00	3,52	3,49	0,03	1				
	17:00	4,02	3,95	0,06	1				1
	18:00	4,26	4,19	0,07	1				1
	19:00	4,40	4,34	0,05	1				1
	20:00	4,40	4,38	0,02	1				1
	21:00	4,24	4,22	0,01	1				1
	22:00	3,92	3,90	0,02	1				1
	23:00	3,46	3,44	0,02	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,13	3,13	0,00	1				
	01:00	2,86	2,86	0,00	1				
	02:00	2,71	2,69	0,02	1				
	03:00	2,67	2,62	0,05	1				
	04:00	2,72	2,65	0,07	1				
	05:00	2,85	2,75	0,09	1				
	06:00	3,03	2,91	0,12	1				
	07:00	3,20	3,06	0,14	1				
	08:00	3,19	3,09	0,09	1				
	09:00	3,16	3,10	0,05	1				
	10:00	3,11	3,06	0,05	1				
	11:00	3,05	2,95	0,10	1				
	12:00	3,00	2,78	0,22	1				
	13:00	3,02	2,67	0,35	1				
	14:00	3,08	2,62	0,46	1				
	15:00	3,23	2,78	0,44	1				
	16:00	3,58	3,17	0,41	1				
	17:00	4,07	3,59	0,49	1				
	18:00	4,28	3,75	0,53	1				1
	19:00	4,38	3,80	0,58	1				1
	20:00	4,35	3,79	0,56	1				1
	21:00	4,17	3,56	0,60	1				
	22:00	3,85	3,16	0,69	1				
	23:00	3,39	2,71	0,69	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,14	2,45	0,69	1				
	01:00	2,88	2,24	0,64	1				
	02:00	2,73	2,15	0,57	1				
	03:00	2,68	2,13	0,54	1				
	04:00	2,72	2,13	0,59	1				
	05:00	2,84	2,14	0,71	1				
	06:00	3,02	2,33	0,68	1				
	07:00	3,19	2,54	0,64	1				
	08:00	3,22	2,58	0,64	1				
	09:00	3,22	2,61	0,61	1				
	10:00	3,23	2,61	0,62	1				
	11:00	3,16	2,44	0,71	1				
	12:00	3,15	2,37	0,78	1				
	13:00	3,18	2,42	0,76	1				
	14:00	3,23	2,47	0,76	1				
	15:00	3,35	2,55	0,81	1				
	16:00	3,65	2,87	0,78	1				
	17:00	4,08	3,29	0,79	1				
	18:00	4,25	3,48	0,77	1				
	19:00	4,34	3,57	0,76	1				
	20:00	4,31	3,56	0,75	1				
	21:00	4,13	3,42	0,72	1				
	22:00	3,81	3,10	0,70	1				
	23:00	3,35	2,62	0,73	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,13	2,44	0,68	1				
	01:00	2,88	2,23	0,64	1				
	02:00	2,72	2,19	0,53	1				
	03:00	2,67	2,24	0,42	1				
	04:00	2,71	2,40	0,31	1				
	05:00	2,82	2,57	0,24	1				
	06:00	2,99	2,83	0,16	1				
	07:00	3,16	2,97	0,19	1				
	08:00	3,28	3,02	0,26	1				
	09:00	3,22	3,01	0,21	1				
	10:00	3,20	3,09	0,11	1				
	11:00	3,15	3,08	0,07	1				
	12:00	3,17	3,13	0,04	1				
	13:00	3,20	3,16	0,03	1				
	14:00	3,29	3,27	0,02	1				
	15:00	3,38	3,38	0,00	1				
	16:00	3,62	3,62	0,00	1				
	17:00	4,08	4,08	0,00	1				1
	18:00	4,27	4,27	0,00	1				1
	19:00	4,35	4,35	0,00	1				1
	20:00	4,28	4,27	0,01	1				1
	21:00	4,06	3,98	0,08	1				1
	22:00	3,72	3,58	0,14	1				
	23:00	3,27	3,06	0,20	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,09	2,79	0,29	1				
	01:00	2,83	2,40	0,43	1				
	02:00	2,68	2,13	0,55	1				
	03:00	2,63	2,14	0,49	1				
	04:00	2,66	2,24	0,42	1				
	05:00	2,77	2,30	0,47	1				
	06:00	2,93	2,47	0,47	1				
	07:00	3,10	2,84	0,26	1				
	08:00	3,23	3,02	0,21	1				
	09:00	3,35	3,19	0,16	1				
	10:00	3,43	3,35	0,08	1				
	11:00	3,46	3,43	0,03	1				
	12:00	3,38	3,36	0,02	1				
	13:00	3,25	3,24	0,01	1				
	14:00	3,18	3,17	0,01	1				
	15:00	3,43	3,43	0,00	1				
	16:00	3,61	3,61	0,00	1				
	17:00	4,00	4,00	0,00	1				1
	18:00	4,19	4,19	0,00	1				1
	19:00	4,27	4,27	0,00	1				1
	20:00	4,21	4,18	0,02	1				1
	21:00	3,99	3,96	0,03	1				1
	22:00	3,65	3,64	0,01	1				
	23:00	3,20	3,19	0,00	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,04	3,04	0,00	1				
	01:00	2,81	2,80	0,01	1				
	02:00	2,68	2,64	0,04	1				
	03:00	2,65	2,64	0,01	1				
	04:00	2,69	2,69	0,01	1				
	05:00	2,86	2,85	0,01	1				
	06:00	3,04	3,04	0,00	1				
	07:00	3,24	3,24	0,00	1				
	08:00	3,38	3,37	0,00	1				
	09:00	3,33	3,33	0,00	1				
	10:00	3,25	3,25	0,00	1				
	11:00	3,17	3,17	0,00	1				
	12:00	3,13	3,13	0,00	1				
	13:00	3,22	3,22	0,00	1				
	14:00	3,18	3,17	0,00	1				
	15:00	3,43	3,43	0,00	1				
	16:00	3,62	3,62	0,01	1				
	17:00	4,10	4,10	0,00	1				1
	18:00	4,33	4,33	0,00	1				1
	19:00	4,43	4,42	0,01	1				1
	20:00	4,36	4,35	0,01	1				1
	21:00	4,14	4,11	0,03	1				1
	22:00	3,79	3,76	0,03	1				1
	23:00	3,35	3,32	0,03	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,27	3,18	0,08	1				
	01:00	3,00	2,90	0,10	1				
	02:00	2,86	2,67	0,19	1				
	03:00	2,83	2,53	0,30	1				
	04:00	2,90	2,54	0,36	1				
	05:00	3,06	2,58	0,47	1				
	06:00	3,27	2,74	0,53	1				
	07:00	3,48	2,83	0,65	1				
	08:00	3,63	3,09	0,55	1				
	09:00	3,65	2,99	0,66	1				
	10:00	3,57	2,81	0,76	1				
	11:00	3,45	2,73	0,72	1				
	12:00	3,43	2,86	0,58	1				
	13:00	3,49	3,00	0,48	1				
	14:00	3,51	3,03	0,48	1				
	15:00	3,63	3,17	0,47	1				
	16:00	3,93	3,49	0,44	1				
	17:00	4,51	4,12	0,40	1				1
	18:00	4,67	4,34	0,34	1				1
	19:00	4,68	4,44	0,24	1				2
	20:00	4,59	4,43	0,16	1				2
	21:00	4,38	4,26	0,12	1				1
	22:00	4,03	3,93	0,10	1				1
	23:00	3,61	3,55	0,06	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,25	3,25	0,00	1				
	01:00	2,98	2,98	0,00	1				
	02:00	2,81	2,81	0,00	1				
	03:00	2,75	2,75	0,00	1				
	04:00	2,79	2,79	0,00	1				
	05:00	2,92	2,92	0,00	1				
	06:00	3,15	3,15	0,00	1				
	07:00	3,38	3,37	0,01	1				
	08:00	3,48	3,45	0,03	1				
	09:00	3,40	3,35	0,05	1				
	10:00	3,38	3,29	0,09	1				
	11:00	3,33	3,21	0,12	1				
	12:00	3,41	3,25	0,16	1				
	13:00	3,56	3,38	0,18	1				
	14:00	3,67	3,42	0,25	1				
	15:00	3,81	3,53	0,28	1				
	16:00	3,95	3,71	0,24	1				1
	17:00	4,32	4,13	0,19	1				1
	18:00	4,42	4,21	0,20	1				1
	19:00	4,42	4,18	0,24	1				1
	20:00	4,35	4,09	0,25	1				1
	21:00	4,12	3,92	0,20	1				1
	22:00	3,74	3,49	0,24	1				
	23:00	3,39	3,15	0,23	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,15	2,60	0,55	1				
	01:00	2,87	2,35	0,51	1				
	02:00	2,71	2,27	0,44	1				
	03:00	2,66	2,28	0,38	1				
	04:00	2,70	2,39	0,32	1				
	05:00	2,85	2,54	0,31	1				
	06:00	3,07	2,81	0,27	1				
	07:00	3,28	3,02	0,26	1				
	08:00	3,25	3,10	0,15	1				
	09:00	3,08	2,98	0,10	1				
	10:00	3,00	2,90	0,11	1				
	11:00	2,96	2,83	0,13	1				
	12:00	2,94	2,83	0,11	1				
	13:00	2,94	2,90	0,04	1				
	14:00	2,97	2,96	0,00	1				
	15:00	3,12	3,12	0,00	1				
	16:00	3,47	3,47	0,00	1				
	17:00	4,03	4,03	0,00	1				1
	18:00	4,21	4,21	0,00	1				1
	19:00	4,27	4,27	0,00	1				1
	20:00	4,23	4,23	0,00	1				1
	21:00	4,02	4,02	0,00	1				1
	22:00	3,66	3,66	0,00	1				
	23:00	3,20	3,20	0,00	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,16	3,15	0,00	1				
	01:00	2,90	2,86	0,04	1				
	02:00	2,72	2,65	0,07	1				
	03:00	2,67	2,52	0,15	1				
	04:00	2,72	2,54	0,18	1				
	05:00	2,85	2,72	0,13	1				
	06:00	3,04	2,91	0,12	1				
	07:00	3,23	3,10	0,13	1				
	08:00	3,24	3,10	0,14	1				
	09:00	3,06	2,89	0,17	1				
	10:00	3,01	2,90	0,11	1				
	11:00	3,06	2,95	0,10	1				
	12:00	3,09	2,94	0,15	1				
	13:00	3,25	3,10	0,14	1				
	14:00	3,31	3,18	0,14	1				
	15:00	3,17	3,10	0,07	1				
	16:00	3,51	3,44	0,08	1				
	17:00	4,20	4,13	0,07	1				1
	18:00	4,43	4,36	0,07	1				1
	19:00	4,50	4,43	0,07	1				1
	20:00	4,42	4,35	0,07	1				1
	21:00	4,13	4,04	0,09	1				1
	22:00	3,72	3,62	0,10	1				
	23:00	3,25	3,17	0,08	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,14	3,06	0,09	1				
	01:00	2,89	2,80	0,09	1				
	02:00	2,73	2,66	0,08	1				
	03:00	2,68	2,61	0,07	1				
	04:00	2,72	2,65	0,07	1				
	05:00	2,84	2,78	0,06	1				
	06:00	3,02	2,96	0,05	1				
	07:00	3,22	3,17	0,05	1				
	08:00	3,35	3,30	0,04	1				
	09:00	3,25	3,18	0,07	1				
	10:00	3,15	3,08	0,07	1				
	11:00	3,08	3,02	0,06	1				
	12:00	3,05	2,98	0,07	1				
	13:00	3,06	3,00	0,06	1				
	14:00	3,14	3,08	0,05	1				
	15:00	3,32	3,26	0,06	1				
	16:00	3,62	3,56	0,06	1				
	17:00	4,23	4,18	0,05	1				1
	18:00	4,44	4,39	0,05	1				1
	19:00	4,49	4,42	0,08	1				1
	20:00	4,40	4,15	0,24	1				1
	21:00	4,13	4,01	0,13	1				1
	22:00	3,73	3,56	0,17	1				
	23:00	3,27	3,14	0,13	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,70	4,70	1,80	0,80	0,90
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,18	2,92	0,26	1				
	01:00	2,94	2,52	0,42	1				
	02:00	2,79	2,37	0,42	1				
	03:00	2,75	2,40	0,35	1				
	04:00	2,80	2,45	0,35	1				
	05:00	2,93	2,45	0,48	1				
	06:00	3,13	2,53	0,59	1				
	07:00	3,36	2,66	0,69	1				
	08:00	3,51	2,71	0,80	1				
	09:00	3,42	2,60	0,82	1				
	10:00	3,34	2,55	0,79	1				
	11:00	3,26	2,82	0,44	1				
	12:00	3,24	2,62	0,62	1				
	13:00	3,28	2,58	0,70	1				
	14:00	3,40	2,66	0,74	1				
	15:00	3,65	2,90	0,75	1				
	16:00	4,06	3,26	0,79	1				
	17:00	4,71	3,92	0,79	1				1
	18:00	4,83	4,08	0,75	1				1
	19:00	4,79	4,21	0,57	1				1
	20:00	4,57	4,16	0,41	1				1
	21:00	4,20	4,08	0,12	1				1
	22:00	3,79	3,30	0,49	1				
	23:00	3,36	2,92	0,43	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,70	4,70	1,80	0,80	0,90
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,21	2,97	0,24	1				
	01:00	2,96	2,62	0,34	1				
	02:00	2,82	2,24	0,58	1				
	03:00	2,77	2,16	0,61	1				
	04:00	2,83	2,33	0,50	1				
	05:00	2,96	2,25	0,71	1				
	06:00	3,16	2,29	0,87	1				
	07:00	3,39	2,49	0,90	1				
	08:00	3,54	2,61	0,93	1				
	09:00	3,46	2,51	0,95	1				
	10:00	3,37	2,42	0,95	1				
	11:00	3,30	2,35	0,95	1				
	12:00	3,27	2,32	0,95	1				
	13:00	3,31	2,36	0,95	1				
	14:00	3,43	2,48	0,95	1				
	15:00	3,69	2,74	0,95	1				
	16:00	4,10	3,15	0,95	1				
	17:00	4,76	3,84	0,92	1				1
	18:00	4,88	4,12	0,76	1				1
	19:00	4,83	4,33	0,50	1				1
	20:00	4,62	4,19	0,43	1				1
	21:00	4,24	4,12	0,12	1				1
	22:00	3,83	3,58	0,26	1				
	23:00	3,39	2,83	0,56	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,36	3,32	0,03	1				
	01:00	3,07	3,07	0,00	1				
	02:00	2,92	2,92	0,00	1				
	03:00	2,89	2,89	0,00	1				
	04:00	2,98	2,98	0,00	1				
	05:00	3,16	3,16	0,00	1				
	06:00	3,40	3,37	0,03	1				
	07:00	3,63	3,56	0,07	1				
	08:00	3,68	3,44	0,24	1				
	09:00	3,79	3,35	0,44	1				
	10:00	3,91	3,16	0,75	1				
	11:00	3,94	2,99	0,95	1				
	12:00	3,97	3,01	0,95	1				
	13:00	3,96	3,01	0,95	1				
	14:00	3,98	3,03	0,95	1				
	15:00	4,03	3,71	0,32	1				1
	16:00	4,19	3,77	0,41	1				1
	17:00	4,76	4,45	0,30	1				2
	18:00	4,99	4,85	0,14	1				2
	19:00	5,00	4,68	0,32	1				2
	20:00	4,85	4,47	0,37	1				2
	21:00	4,63	4,19	0,44	1				1
	22:00	4,22	3,34	0,88	1				
	23:00	3,76	2,81	0,95	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,50	2,61	0,88	1				
	01:00	3,24	2,74	0,50	1				
	02:00	3,03	2,91	0,12	1				
	03:00	2,94	2,56	0,39	1				
	04:00	2,97	2,24	0,72	1				
	05:00	3,11	2,31	0,80	1				
	06:00	3,34	2,45	0,88	1				
	07:00	3,58	2,63	0,94	1				
	08:00	3,71	2,79	0,93	1				
	09:00	3,89	2,94	0,95	1				
	10:00	4,02	3,11	0,91	1				
	11:00	4,00	3,40	0,60	1				
	12:00	3,78	3,31	0,47	1				
	13:00	3,73	3,17	0,56	1				
	14:00	3,68	3,10	0,57	1				
	15:00	3,74	3,06	0,68	1				
	16:00	4,11	4,11	0,00	1	1			
	17:00	4,68	4,26	0,42	1	1			
	18:00	4,86	4,28	0,58	1	1			
	19:00	4,92	4,31	0,61	1	1			
	20:00	4,80	4,27	0,53	1	1			
	21:00	4,55	4,26	0,29	1	1			
	22:00	4,16	4,16	0,00	1	1			
	23:00	3,66	3,49	0,17	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης