

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025	00:00	29,43	27,65	1,78				1	1	1	1			
	01:00	26,90	24,29	2,62				1		1	1			
	02:00	25,21	22,31	2,90				1		1	1			
	03:00	24,04	21,97	2,07				1		1	1			
	04:00	23,75	22,18	1,57				1		1	1			
	05:00	24,69	23,71	0,98				1		1	1			
	06:00	27,43	27,09	0,33				1	1	1	1			
	07:00	31,77	31,23	0,54				1	1	1	1			
	08:00	34,32	33,02	1,30				1	1	1	1			
	09:00	34,12	33,33	0,79				1	1	1	1			
	10:00	33,67	33,53	0,14				1	1	1	1			
	11:00	32,01	31,94	0,07				1	1	1	1			
	12:00	31,94	31,81	0,13				1	1	1	1			
	13:00	30,79	30,34	0,45				1	1	1	1			
	14:00	30,10	29,33	0,77				1	1	1	1			
	15:00	30,60	29,70	0,90				1	1	1	1			
	16:00	34,24	32,83	1,40				1	1	1	1			
	17:00	39,91	38,27	1,65			1	1	1	1	1			
	18:00	43,17	41,99	1,19		1	1	1	1	1	1			
	19:00	43,74	43,00	0,74		1	1	1	1	1	1			
	20:00	42,59	42,03	0,56		1	1	1	1	1	1			
	21:00	38,73	38,42	0,31			1	1	1	1	1			
	22:00	34,66	34,55	0,12			1	1	1	1	1			
	23:00	30,43	30,34	0,09				1	1	1	1			

Ένα Φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,41	27,35	0,06				1	1	1	1			
	01:00	25,43	25,43	0,00				1		1	1			
	02:00	24,08	24,08	0,00				1		1	1			
	03:00	23,23	23,23	0,00				1		1	1			
	04:00	23,25	23,25	0,00				1		1	1			
	05:00	24,50	24,50	0,00				1		1	1			
	06:00	27,52	27,52	0,00				1	1	1	1			
	07:00	31,93	31,93	0,00				1	1	1	1			
	08:00	34,12	34,12	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	34,26	34,25	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	34,82	34,81	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	34,86	34,86	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	34,58	34,56	0,02			1	1	1	1	1			
	13:00	34,10	34,05	0,04			1	1	1	1	1			
	14:00	32,89	32,83	0,05			1	1	1	1	1			
	15:00	36,26	35,47	0,79			1	1	1	1	1			
	16:00	37,22	36,58	0,64			1	1	1	1	1			
	17:00	42,99	42,66	0,33		1	1	1	1	1	1			
	18:00	45,91	45,41	0,49	1	1	1	1	1	1	1			
	19:00	46,35	45,62	0,73	1	1	1	1	1	1	1			
	20:00	44,66	42,71	1,95	1	1	1	1	1	1	1			
	21:00	40,49	38,08	2,41			1	1	1	1	1			
	22:00	35,94	33,55	2,39			1	1	1	1	1			
	23:00	31,31	29,04	2,28				1	1	1	1			

Ένα Φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,78	16,39	10,38				1		1	1			
	01:00	24,64	14,79	9,86		1				1	1			
	02:00	23,41	14,04	9,36		1				1	1			
	03:00	22,47	13,48	8,99		1				1	1			
	04:00	22,31	13,63	8,68		1				1	1			
	05:00	23,25	14,10	9,14		1				1	1			
	06:00	25,62	16,10	9,51				1		1	1			
	07:00	29,82	20,88	8,94				1		1	1			
	08:00	33,56	25,00	8,56				1	1	1	1			
	09:00	35,88	27,37	8,51				1	1	1	1			
	10:00	37,95	29,12	8,83				1	1	1	1			
	11:00	38,69	29,13	9,56				1	1	1	1			
	12:00	37,61	27,73	9,88				1	1	1	1			
	13:00	36,91	27,76	9,14				1	1	1	1			
	14:00	35,86	27,42	8,44				1	1	1	1			
	15:00	35,20	26,31	8,89				1	1	1	1			
	16:00	37,93	28,31	9,62				1	1	1	1			
	17:00	42,46	32,14	10,32			1	1	1	1	1			
	18:00	44,12	33,92	10,20			1	1	1	1	1			
	19:00	44,30	35,05	9,26			1	1	1	1	1			
	20:00	42,61	31,00	11,61			1	1	1	1	1			
	21:00	39,38	26,50	12,87				1	1	1	1			
	22:00	35,20	21,89	13,30				1	1	1	1			
	23:00	31,06	18,64	12,42				1		1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,68	16,01	10,67					1	1	1			
	01:00	24,62	14,77	9,85		1				1	1			
	02:00	23,42	15,45	7,97		1				1	1			
	03:00	22,50	13,50	9,00		1				1	1			
	04:00	22,18	14,73	7,45		1				1	1			
	05:00	22,89	16,51	6,38		1				1	1			
	06:00	24,85	20,72	4,13					1	1	1			
	07:00	28,74	27,14	1,60				1	1	1	1			
	08:00	32,49	31,68	0,80				1	1	1	1			
	09:00	34,42	33,79	0,63			1	1	1	1	1			
	10:00	36,05	35,38	0,67			1	1	1	1	1			
	11:00	37,31	35,85	1,46			1	1	1	1	1			
	12:00	37,46	35,23	2,23			1	1	1	1	1			
	13:00	36,82	33,84	2,98			1	1	1	1	1			
	14:00	35,73	31,82	3,90			1	1	1	1	1			
	15:00	35,47	32,18	3,29			1	1	1	1	1			
	16:00	37,93	34,55	3,38			1	1	1	1	1			
	17:00	42,51	38,32	4,19			1	1	1	1	1			
	18:00	45,26	41,85	3,41		1	1	1	1	1	1			
	19:00	45,18	40,80	4,38		1	1	1	1	1	1			
	20:00	43,36	38,65	4,71			1	1	1	1	1			
	21:00	39,50	34,94	4,56			1	1	1	1	1			
	22:00	35,65	31,31	4,34				1	1	1	1			
	23:00	31,80	28,27	3,54				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,61	23,59	3,02				1		1	1			
	01:00	24,76	22,05	2,71				1		1	1			
	02:00	23,37	20,67	2,70				1		1	1			
	03:00	22,33	19,58	2,75				1		1	1			
	04:00	21,92	19,40	2,52				1		1	1			
	05:00	22,37	19,84	2,53				1		1	1			
	06:00	24,13	21,99	2,14				1		1	1			
	07:00	27,54	25,81	1,73				1	1	1	1			
	08:00	31,18	29,70	1,48				1	1	1	1			
	09:00	33,65	32,65	1,00				1	1	1	1			
	10:00	35,44	34,75	0,69			1	1	1	1	1			
	11:00	36,01	35,29	0,72			1	1	1	1	1			
	12:00	35,63	34,79	0,84			1	1	1	1	1			
	13:00	34,62	33,25	1,37			1	1	1	1	1			
	14:00	33,28	31,30	1,98			1	1	1	1	1			
	15:00	34,50	34,49	0,01			1	1	1	1	1			
	16:00	36,00	36,00	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	41,58	41,58	0,00		1	1	1	1	1	1			
	18:00	44,82	44,81	0,01		1	1	1	1	1	1		2	
	19:00	45,29	45,29	0,00		1	1	1	1	1	1		3	
	20:00	43,57	43,57	0,00		1	1	1	1	1	1		2	
	21:00	40,02	40,02	0,00		1	1	1	1	1	1			
	22:00	36,26	36,26	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	32,44	32,44	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,13	27,13	0,00				1	1	1	1			
	01:00	24,94	24,92	0,01				1		1	1			
	02:00	23,30	23,21	0,09				1		1	1			
	03:00	22,23	22,09	0,14				1		1	1			
	04:00	22,02	21,82	0,19				1		1	1			
	05:00	23,04	22,77	0,27				1		1	1			
	06:00	25,82	25,53	0,29				1	1	1	1			
	07:00	30,55	30,21	0,34				1	1	1	1			
	08:00	36,00	35,61	0,39			1	1	1	1	1			
	09:00	38,57	37,86	0,71			1	1	1	1	1			
	10:00	38,69	37,91	0,78			1	1	1	1	1			
	11:00	37,73	37,08	0,66			1	1	1	1	1			
	12:00	36,49	35,93	0,56			1	1	1	1	1			
	13:00	35,06	34,54	0,51			1	1	1	1	1			
	14:00	33,76	33,29	0,48			1	1	1	1	1			
	15:00	33,34	32,81	0,53			1	1	1	1	1			
	16:00	34,66	34,07	0,59			1	1	1	1	1			
	17:00	40,67	40,23	0,43		1	1	1	1	1	1			
	18:00	44,42	44,01	0,41		1	1	1	1	1	1		2	
	19:00	45,31	44,80	0,51		1	1	1	1	1	1		2	
	20:00	43,84	43,16	0,68		1	1	1	1	1	1		1	
	21:00	40,13	39,14	0,99			1	1	1	1	1			
	22:00	35,97	34,90	1,07			1	1	1	1	1			
	23:00	31,75	30,57	1,17				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,50	3,50	7,50	10,00	10,00	10,00	9,50	12,50	1,30	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,89	25,25	1,64				1		1	1			
	01:00	24,68	22,84	1,85				1		1	1			
	02:00	23,15	21,12	2,03				1		1	1			
	03:00	22,29	19,98	2,31				1		1	1			
	04:00	22,37	19,47	2,90				1		1	1			
	05:00	23,77	20,62	3,15				1		1	1			
	06:00	27,06	23,24	3,82				1		1	1			
	07:00	32,20	27,42	4,79				1	1	1	1			
	08:00	37,50	31,22	6,28				1	1	1	1			
	09:00	39,28	32,27	7,02				1	1	1	1			
	10:00	39,12	32,39	6,74				1	1	1	1			
	11:00	38,41	31,57	6,84				1	1	1	1			
	12:00	37,73	31,00	6,73				1	1	1	1			
	13:00	36,93	30,38	6,55				1	1	1	1			
	14:00	37,04	31,05	5,99				1	1	1	1			
	15:00	37,37	31,16	6,21				1	1	1	1			
	16:00	38,72	32,57	6,15				1	1	1	1			
	17:00	42,44	35,77	6,67			1	1	1	1	1			
	18:00	45,44	37,79	7,65			1	1	1	1	1			
	19:00	46,06	37,79	8,27			1	1	1	1	1			
	20:00	44,32	35,75	8,58			1	1	1	1	1			
	21:00	40,39	32,14	8,25				1	1	1	1			
	22:00	35,79	27,92	7,87				1	1	1	1			
	23:00	31,32	23,35	7,97				1		1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,96	15,57	10,38		1				1	1			
	01:00	23,75	14,25	9,50		1				1	1			
	02:00	22,61	13,57	9,04		1				1	1			
	03:00	21,66	13,00	8,66		1				1	1			
	04:00	21,59	12,96	8,64		1				1	1			
	05:00	22,62	13,57	9,05		1				1	1			
	06:00	25,39	15,23	10,16		1				1	1			
	07:00	29,45	17,67	11,78					1	1	1			
	08:00	33,11	22,38	10,73				1	1	1	1			
	09:00	35,34	26,45	8,89				1	1	1	1			
	10:00	36,53	28,38	8,16				1	1	1	1			
	11:00	36,41	29,14	7,27				1	1	1	1			
	12:00	35,80	28,49	7,30				1	1	1	1			
	13:00	35,19	28,28	6,91				1	1	1	1			
	14:00	34,51	28,49	6,02				1	1	1	1			
	15:00	34,19	28,71	5,48				1	1	1	1			
	16:00	36,03	31,08	4,95				1	1	1	1			
	17:00	40,92	36,11	4,81			1	1	1	1	1			
	18:00	43,74	39,53	4,21			1	1	1	1	1			
	19:00	43,85	38,71	5,14			1	1	1	1	1			
	20:00	42,03	35,94	6,08			1	1	1	1	1			
	21:00	38,36	31,39	6,97				1	1	1	1			
	22:00	33,79	27,16	6,62				1	1	1	1			
	23:00	29,44	24,17	5,27					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,69	18,23	7,45				1		1	1			
	01:00	23,58	17,56	6,02				1		1	1			
	02:00	22,44	17,84	4,59				1		1	1			
	03:00	21,66	17,87	3,78				1		1	1			
	04:00	21,54	18,41	3,12				1		1	1			
	05:00	22,71	19,73	2,98				1		1	1			
	06:00	25,72	23,30	2,43				1		1	1			
	07:00	30,26	27,97	2,29				1	1	1	1			
	08:00	34,08	31,89	2,18				1	1	1	1			
	09:00	36,31	34,38	1,92			1	1	1	1	1			
	10:00	37,73	36,21	1,52			1	1	1	1	1			
	11:00	37,88	36,47	1,41			1	1	1	1	1			
	12:00	37,56	36,54	1,03			1	1	1	1	1			
	13:00	37,07	36,34	0,72			1	1	1	1	1			
	14:00	36,22	35,68	0,55			1	1	1	1	1			
	15:00	35,74	35,40	0,34			1	1	1	1	1			
	16:00	37,73	37,47	0,25			1	1	1	1	1			
	17:00	42,84	42,47	0,37		1	1	1	1	1	1			
	18:00	44,49	43,99	0,50		1	1	1	1	1	1			2
	19:00	44,29	43,67	0,62		1	1	1	1	1	1			2
	20:00	42,34	41,62	0,73		1	1	1	1	1	1			
	21:00	38,35	37,62	0,73			1	1	1	1	1			
	22:00	33,62	32,75	0,86			1	1	1	1	1			
	23:00	29,15	28,08	1,07				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,15	20,80	4,36				1		1	1			
	01:00	23,16	18,11	5,05				1		1	1			
	02:00	22,09	17,36	4,72				1		1	1			
	03:00	21,31	16,55	4,76				1		1	1			
	04:00	21,21	15,39	5,81				1		1	1			
	05:00	22,23	16,40	5,83				1		1	1			
	06:00	25,10	19,53	5,56				1		1	1			
	07:00	29,65	24,07	5,58				1	1	1	1			
	08:00	33,06	28,57	4,49				1	1	1	1			
	09:00	34,86	31,29	3,56				1	1	1	1			
	10:00	36,07	32,12	3,95				1	1	1	1			
	11:00	36,56	32,46	4,10				1	1	1	1			
	12:00	36,73	32,38	4,35				1	1	1	1			
	13:00	36,12	32,25	3,87				1	1	1	1			
	14:00	35,83	32,99	2,84				1	1	1	1			
	15:00	35,69	33,32	2,37				1	1	1	1			
	16:00	37,82	35,62	2,20			1	1	1	1	1			
	17:00	42,78	39,94	2,84			1	1	1	1	1			
	18:00	44,81	41,57	3,24		1	1	1	1	1	1			
	19:00	44,67	39,96	4,71		1	1	1	1	1	1			
	20:00	42,34	37,81	4,53			1	1	1	1	1			
	21:00	38,33	33,55	4,77			1	1	1	1	1			
	22:00	33,82	28,74	5,07				1	1	1	1			
	23:00	29,41	24,16	5,26				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,18	20,32	4,86				1		1	1			
	01:00	23,43	19,50	3,93				1		1	1			
	02:00	22,24	18,76	3,48				1		1	1			
	03:00	21,41	17,86	3,55				1		1	1			
	04:00	21,19	18,45	2,74				1		1	1			
	05:00	21,92	19,57	2,34				1		1	1			
	06:00	24,14	21,81	2,32				1		1	1			
	07:00	28,11	26,26	1,85				1	1	1	1			
	08:00	31,66	29,31	2,35				1	1	1	1			
	09:00	34,08	31,38	2,70				1	1	1	1			
	10:00	35,30	32,27	3,03				1	1	1	1			
	11:00	35,79	32,23	3,56				1	1	1	1			
	12:00	36,07	32,98	3,09				1	1	1	1			
	13:00	35,53	32,97	2,56				1	1	1	1			
	14:00	34,39	31,84	2,55				1	1	1	1			
	15:00	35,67	34,77	0,90			1	1	1	1	1			
	16:00	37,42	36,62	0,81			1	1	1	1	1			
	17:00	42,24	41,39	0,84		1	1	1	1	1	1			
	18:00	44,74	43,44	1,30		1	1	1	1	1	1			
	19:00	44,75	43,04	1,71		1	1	1	1	1	1			
	20:00	42,54	40,50	2,04		1	1	1	1	1	1			
	21:00	38,56	36,01	2,55			1	1	1	1	1			
	22:00	34,22	31,30	2,92			1	1	1	1	1			
	23:00	30,12	26,68	3,44				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,27	22,09	3,18				1		1	1			
	01:00	23,65	21,08	2,58				1		1	1			
	02:00	22,39	20,27	2,12				1		1	1			
	03:00	21,47	19,63	1,84				1		1	1			
	04:00	21,07	19,28	1,78				1		1	1			
	05:00	21,43	19,76	1,67				1		1	1			
	06:00	22,95	21,54	1,41				1		1	1			
	07:00	25,93	24,76	1,17				1	1	1	1			
	08:00	29,65	28,55	1,10				1	1	1	1			
	09:00	33,15	31,84	1,31				1	1	1	1			
	10:00	36,48	34,89	1,59			1	1	1	1	1			
	11:00	38,44	36,75	1,69			1	1	1	1	1			
	12:00	39,01	37,59	1,42			1	1	1	1	1			
	13:00	38,39	37,41	0,98			1	1	1	1	1			
	14:00	37,78	37,21	0,57			1	1	1	1	1			
	15:00	37,56	37,10	0,47			1	1	1	1	1			
	16:00	38,18	37,55	0,63			1	1	1	1	1			
	17:00	41,44	40,52	0,92		1	1	1	1	1	1			
	18:00	43,92	42,76	1,16		1	1	1	1	1	1			
	19:00	43,91	42,71	1,20		1	1	1	1	1	1			
	20:00	41,96	40,65	1,31		1	1	1	1	1	1			
	21:00	38,30	36,61	1,69			1	1	1	1	1			
	22:00	34,25	32,25	2,00				1	1	1	1			
	23:00	30,43	28,18	2,26				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,62	24,14	1,49				1		1	1			
	01:00	23,72	22,36	1,36				1		1	1			
	02:00	22,45	21,21	1,24				1		1	1			
	03:00	21,70	20,06	1,63				1		1	1			
	04:00	21,79	19,89	1,91				1		1	1			
	05:00	23,00	21,11	1,89				1		1	1			
	06:00	25,85	23,96	1,90				1		1	1			
	07:00	30,40	28,64	1,76			1	1		1	1			
	08:00	35,74	33,74	2,00			1	1	1	1	1			
	09:00	39,72	37,08	2,64			1	1	1	1	1			
	10:00	41,93	39,02	2,90		1	1	1	1	1	1			
	11:00	43,40	40,62	2,78		1	1	1	1	1	1			
	12:00	43,29	40,58	2,71		1	1	1	1	1	1			
	13:00	43,51	40,89	2,62		1	1	1	1	1	1			
	14:00	42,99	40,19	2,80		1	1	1	1	1	1			
	15:00	41,80	39,06	2,74		1	1	1	1	1	1			
	16:00	42,85	40,51	2,34		1	1	1	1	1	1			
	17:00	45,84	43,24	2,60		1	1	1	1	1	1		1	
	18:00	47,92	44,09	3,83		1	1	1	1	1	1		2	
	19:00	47,65	42,76	4,89		1	1	1	1	1	1		1	
	20:00	45,48	40,90	4,58		1	1	1	1	1	1			
	21:00	41,46	37,78	3,68		1	1	1	1	1	1			
	22:00	37,04	34,16	2,88		1		1	1	1	1			
	23:00	32,88	30,29	2,59				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,47	17,12	8,35			1			1	1			
	01:00	23,14	20,16	2,99			1			1	1			
	02:00	22,09	19,56	2,53			1			1	1			
	03:00	21,34	18,43	2,91			1			1	1			
	04:00	21,44	17,57	3,87			1			1	1			
	05:00	22,86	15,00	7,86			1			1	1			
	06:00	26,18	15,71	10,47			1			1	1			
	07:00	31,03	18,62	12,41				1		1	1			
	08:00	36,05	22,56	13,49				1	1	1	1			
	09:00	39,74	26,16	13,58				1	1	1	1			
	10:00	41,87	28,25	13,62		1		1	1	1	1			
	11:00	43,30	29,65	13,65		1		1	1	1	1			
	12:00	43,92	30,54	13,38		1		1	1	1	1			
	13:00	43,18	29,99	13,19		1		1	1	1	1			
	14:00	41,61	28,21	13,40		1		1	1	1	1			
	15:00	40,68	27,29	13,39				1	1	1	1			
	16:00	40,99	27,48	13,51				1	1	1	1			
	17:00	43,38	29,71	13,67			1	1	1	1	1			
	18:00	45,27	31,54	13,73			1	1	1	1	1			
	19:00	45,29	31,66	13,64			1	1	1	1	1			
	20:00	43,66	32,43	11,23			1	1	1	1	1			
	21:00	40,16	32,72	7,44			1	1	1	1	1			
	22:00	35,51	26,02	9,49				1	1	1	1			
	23:00	30,70	19,92	10,77				1		1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,72	21,17	5,56				1		1	1			
	01:00	24,55	22,84	1,72				1		1	1			
	02:00	23,41	22,62	0,79				1		1	1			
	03:00	22,70	22,17	0,52				1		1	1			
	04:00	22,70	21,79	0,91				1		1	1			
	05:00	24,02	23,02	1,00				1		1	1			
	06:00	26,91	26,36	0,55				1	1	1	1			
	07:00	33,70	33,37	0,33			1	1	1	1	1			
	08:00	38,30	38,06	0,24			1	1	1	1	1			
	09:00	41,06	40,86	0,20		1	1	1	1	1	1			
	10:00	42,57	42,28	0,29		1	1	1	1	1	1			
	11:00	42,73	42,28	0,45		1	1	1	1	1	1			
	12:00	42,72	42,02	0,70		1	1	1	1	1	1			
	13:00	42,35	41,47	0,89		1	1	1	1	1	1			
	14:00	41,60	40,52	1,08		1	1	1	1	1	1			
	15:00	40,85	39,92	0,93		1	1	1	1	1	1			
	16:00	42,28	41,36	0,92		1	1	1	1	1	1			
	17:00	47,17	45,87	1,31		1	1	1	1	1	1		3	
	18:00	49,29	46,29	2,99		1	1	1	1	1	1		3	
	19:00	49,09	44,86	4,23		1	1	1	1	1	1		2	
	20:00	46,42	42,42	3,99		1	1	1	1	1	1			
	21:00	41,87	38,85	3,02		1	1	1	1	1	1			
	22:00	36,18	34,24	1,94			1	1	1	1	1			
	23:00	31,28	29,76	1,51				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	00:00	28,16	26,98	1,18				1	1	1	1			
	01:00	25,89	23,59	2,30				1		1	1			
	02:00	24,58	20,95	3,62				1		1	1			
	03:00	23,84	18,78	5,06				1		1	1			
	04:00	23,81	18,12	5,69				1		1	1			
	05:00	25,06	18,56	6,50				1		1	1			
	06:00	28,84	20,02	8,82				1		1	1			
	07:00	34,94	25,16	9,78				1	1	1	1			
	08:00	39,59	30,94	8,65				1	1	1	1			
	09:00	42,05	36,74	5,31			1	1	1	1	1			
	10:00	43,41	37,76	5,65			1	1	1	1	1			
	11:00	43,42	37,15	6,26			1	1	1	1	1			
	12:00	42,70	36,14	6,56			1	1	1	1	1			
	13:00	41,77	35,02	6,75			1	1	1	1	1			
	14:00	40,51	34,53	5,98			1	1	1	1	1			
	15:00	40,41	35,15	5,27			1	1	1	1	1			
	16:00	42,40	36,65	5,75			1	1	1	1	1			
	17:00	47,44	39,16	8,28		1	1	1	1	1	1			
	18:00	50,38	42,65	7,73		1	1	1	1	1	1			
	19:00	50,52	43,41	7,11		1	1	1	1	1	1			
	20:00	48,17	38,71	9,46		1	1	1	1	1	1			
	21:00	43,05	33,12	9,93			1	1	1	1	1			
	22:00	37,72	29,07	8,65				1	1	1	1			
	23:00	32,78	25,74	7,04				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,67	20,09	7,58			1			1	1			
	01:00	25,50	18,60	6,90			1			1	1			
	02:00	24,23	17,12	7,11			1			1	1			
	03:00	23,40	15,71	7,70			1			1	1			
	04:00	23,22	15,05	8,17			1			1	1			
	05:00	24,44	16,68	7,76			1			1	1			
	06:00	27,92	20,19	7,73			1			1	1			
	07:00	33,38	25,48	7,90			1		1	1	1			
	08:00	37,58	29,63	7,96			1	1	1	1	1			
	09:00	39,64	33,74	5,90			1	1	1	1	1			
	10:00	40,51	35,46	5,04			1	1	1	1	1			
	11:00	40,48	35,40	5,08			1	1	1	1	1			
	12:00	39,71	35,34	4,37			1	1	1	1	1			
	13:00	38,37	34,30	4,07			1	1	1	1	1			
	14:00	37,22	32,68	4,54			1	1	1	1	1			
	15:00	36,95	30,51	6,43			1	1	1	1	1			
	16:00	38,99	30,42	8,57			1	1	1	1	1			
	17:00	44,53	34,96	9,57			1	1	1	1	1			
	18:00	48,01	39,25	8,76		1	1	1	1	1	1			
	19:00	48,38	41,35	7,03		1	1	1	1	1	1			
	20:00	46,33	41,11	5,22		1	1	1	1	1	1			
	21:00	42,26	37,78	4,48			1	1	1	1	1			
	22:00	37,40	33,80	3,59			1	1	1	1	1			
	23:00	32,67	29,53	3,14				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,93	23,78	4,15					1	1	1			
	01:00	25,86	20,91	4,95					1	1	1			
	02:00	24,52	18,20	6,32					1	1	1			
	03:00	23,65	18,04	5,61					1	1	1			
	04:00	23,41	20,38	3,03					1	1	1			
	05:00	24,24	22,00	2,24					1	1	1			
	06:00	26,65	24,71	1,94					1	1	1			
	07:00	31,14	29,49	1,65				1	1	1	1			
	08:00	34,33	32,02	2,31				1	1	1	1			
	09:00	35,89	33,22	2,68		1		1	1	1	1			
	10:00	36,80	34,72	2,08		1		1	1	1	1			
	11:00	36,78	34,84	1,94		1		1	1	1	1			
	12:00	36,05	32,80	3,26		1		1	1	1	1			
	13:00	34,78	30,71	4,07				1	1	1	1			
	14:00	33,71	28,37	5,33				1	1	1	1			
	15:00	33,33	25,03	8,30				1	1	1	1			
	16:00	35,64	26,74	8,90				1	1	1	1			
	17:00	41,63	32,86	8,77			1	1	1	1	1			
	18:00	46,00	39,78	6,22		1	1	1	1	1	1			
	19:00	46,69	42,26	4,43		1	1	1	1	1	1			
	20:00	44,74	41,38	3,36		1	1	1	1	1	1			
	21:00	41,05	39,15	1,90		1	1	1	1	1	1			
	22:00	36,58	35,30	1,28			1	1	1	1	1			
	23:00	32,29	31,03	1,27				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,45	26,01	1,44					1	1	1			
	01:00	25,59	24,40	1,19					1	1	1			
	02:00	24,12	23,05	1,07					1	1	1			
	03:00	23,05	21,65	1,39					1	1	1			
	04:00	22,55	19,44	3,10					1	1	1			
	05:00	22,92	18,28	4,64					1	1	1			
	06:00	24,58	19,76	4,82					1	1	1			
	07:00	27,71	23,64	4,07					1	1	1			
	08:00	30,28	27,96	2,32				1	1	1	1			
	09:00	31,67	30,91	0,76				1	1	1	1			
	10:00	33,10	32,69	0,41				1	1	1	1			
	11:00	33,47	32,98	0,49				1	1	1	1			
	12:00	33,15	32,49	0,66				1	1	1	1			
	13:00	32,28	30,86	1,42				1	1	1	1			
	14:00	30,80	28,67	2,14				1	1	1	1			
	15:00	30,96	28,57	2,39				1	1	1	1			
	16:00	31,70	29,34	2,37				1	1	1	1			
	17:00	36,92	35,37	1,55			1	1	1	1	1			
	18:00	41,51	39,70	1,81			1	1	1	1	1			
	19:00	42,77	39,79	2,98			1	1	1	1	1			
	20:00	41,49	39,15	2,33			1	1	1	1	1			
	21:00	38,41	35,68	2,73			1	1	1	1	1			
	22:00	34,57	31,44	3,13				1	1	1	1			
	23:00	30,86	27,58	3,27				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,11	22,96	3,15					1	1	1			
	01:00	24,13	21,13	3,00					1	1	1			
	02:00	22,86	19,74	3,12					1	1	1			
	03:00	22,18	18,87	3,30					1	1	1			
	04:00	22,39	19,05	3,34					1	1	1			
	05:00	23,89	20,56	3,34					1	1	1			
	06:00	26,53	23,17	3,35					1	1	1			
	07:00	32,21	28,72	3,50				1	1	1	1			
	08:00	36,69	32,82	3,87				1	1	1	1			
	09:00	37,81	33,09	4,72				1	1	1	1			
	10:00	37,35	32,38	4,97				1	1	1	1			
	11:00	36,31	32,23	4,07				1	1	1	1			
	12:00	34,96	31,27	3,69				1	1	1	1			
	13:00	33,65	30,04	3,61				1	1	1	1			
	14:00	32,60	28,93	3,68				1	1	1	1			
	15:00	32,37	29,00	3,37				1	1	1	1			
	16:00	33,59	30,40	3,19				1	1	1	1			
	17:00	38,15	35,56	2,59			1	1	1	1	1			
	18:00	41,85	38,95	2,89			1	1	1	1	1			
	19:00	43,03	40,02	3,01			1	1	1	1	1			
	20:00	41,90	38,93	2,97			1	1	1	1	1			
	21:00	39,05	37,64	1,41			1	1	1	1	1			
	22:00	35,23	34,17	1,06			1	1	1	1	1			
	23:00	31,58	30,82	0,76				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,45	26,45	0,00			1	1	1	1				
	01:00	24,15	24,11	0,04				1	1	1				
	02:00	22,93	22,63	0,30				1	1	1				
	03:00	22,13	22,11	0,03				1	1	1				
	04:00	22,22	22,22	0,00				1	1	1				
	05:00	23,89	23,84	0,05				1	1	1				
	06:00	27,50	27,09	0,41			1	1	1	1				
	07:00	32,82	32,15	0,66			1	1	1	1				
	08:00	34,90	34,13	0,76		1	1	1	1	1				
	09:00	34,99	34,42	0,57		1	1	1	1	1				
	10:00	35,50	35,15	0,35		1	1	1	1	1				
	11:00	35,50	35,17	0,33		1	1	1	1	1				
	12:00	35,21	34,87	0,34		1	1	1	1	1				
	13:00	34,77	34,31	0,46		1	1	1	1	1				
	14:00	34,23	33,57	0,66		1	1	1	1	1				
	15:00	34,56	33,98	0,58		1	1	1	1	1				
	16:00	36,74	36,25	0,49		1	1	1	1	1			2	
	17:00	41,95	41,19	0,77		1	1	1	1	1			6	
	18:00	44,75	43,59	1,16		1	1	1	1	1			8	
	19:00	45,74	44,55	1,18		1	1	1	1	1			9	
	20:00	44,40	43,48	0,91		1	1	1	1	1			8	
	21:00	40,70	40,03	0,66		1	1	1	1	1			5	
	22:00	36,04	35,76	0,28		1	1	1	1	1			1	
	23:00	31,46	31,35	0,11			1	1	1	1				

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,33	20,69	5,64					1	1	1			
	01:00	24,06	20,71	3,35					1	1	1			
	02:00	22,84	20,64	2,20					1	1	1			
	03:00	22,05	20,87	1,18					1	1	1			
	04:00	22,13	21,63	0,51					1	1	1			
	05:00	23,64	23,46	0,18					1	1	1			
	06:00	27,55	27,45	0,10				1	1	1	1			
	07:00	33,44	33,30	0,14			1	1	1	1	1			
	08:00	36,35	36,23	0,12			1	1	1	1	1			
	09:00	37,33	37,26	0,07			1	1	1	1	1			
	10:00	38,24	38,12	0,12			1	1	1	1	1			
	11:00	38,33	38,13	0,20			1	1	1	1	1			
	12:00	37,88	37,57	0,32			1	1	1	1	1			
	13:00	37,23	36,89	0,34			1	1	1	1	1			
	14:00	36,62	36,25	0,38			1	1	1	1	1			
	15:00	36,36	36,06	0,30			1	1	1	1	1			
	16:00	38,36	38,18	0,17			1	1	1	1	1			
	17:00	44,74	44,57	0,17		1	1	1	1	1	1		2	
	18:00	48,08	47,86	0,22		1	1	1	1	1	1		5	
	19:00	48,11	47,96	0,15		1	1	1	1	1	1		5	
	20:00	45,71	45,60	0,11		1	1	1	1	1	1		3	
	21:00	41,25	41,14	0,11		1	1	1	1	1	1			
	22:00	36,01	35,91	0,09			1	1	1	1	1			
	23:00	30,78	30,62	0,16				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,14	26,99	0,15				1	1	1	1			
	01:00	24,77	24,67	0,10					1	1	1			
	02:00	23,56	23,48	0,08					1	1	1			
	03:00	22,74	22,63	0,11					1	1	1			
	04:00	22,67	22,56	0,12					1	1	1			
	05:00	24,04	24,01	0,03					1	1	1			
	06:00	27,95	27,95	0,00				1	1	1	1			
	07:00	33,69	33,69	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	37,32	37,31	0,01			1	1	1	1	1			
	09:00	38,84	38,82	0,02			1	1	1	1	1			
	10:00	40,10	40,10	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	40,64	40,63	0,01			1	1	1	1	1			
	12:00	40,83	40,69	0,14			1	1	1	1	1			
	13:00	40,15	39,94	0,21			1	1	1	1	1			
	14:00	39,45	39,19	0,26			1	1	1	1	1			
	15:00	38,80	38,56	0,23			1	1	1	1	1			
	16:00	40,38	40,13	0,24			1	1	1	1	1			
	17:00	46,20	45,59	0,61		1	1	1	1	1	1		2	
	18:00	49,05	47,73	1,31		1	1	1	1	1	1		5	
	19:00	48,84	46,89	1,95		1	1	1	1	1	1		3	
	20:00	46,23	43,70	2,54		1	1	1	1	1	1		1	
	21:00	41,64	38,30	3,34			1	1	1	1	1			
	22:00	36,08	31,91	4,17				1	1	1	1			
	23:00	31,14	25,99	5,16				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,17	23,62	3,55					1	1	1			
	01:00	24,92	20,85	4,07					1	1	1			
	02:00	23,70	19,99	3,71					1	1	1			
	03:00	22,85	18,99	3,86					1	1	1			
	04:00	22,75	18,40	4,35					1	1	1			
	05:00	23,86	19,94	3,92					1	1	1			
	06:00	26,93	23,96	2,97					1	1	1			
	07:00	32,11	29,22	2,89				1	1	1	1			
	08:00	35,52	32,70	2,82				1	1	1	1			
	09:00	37,27	35,06	2,20			1	1	1	1	1			
	10:00	38,40	36,73	1,67			1	1	1	1	1			
	11:00	38,60	37,21	1,39			1	1	1	1	1			
	12:00	38,29	37,37	0,92			1	1	1	1	1			
	13:00	37,21	36,64	0,57			1	1	1	1	1			
	14:00	36,33	35,80	0,54			1	1	1	1	1			
	15:00	36,02	35,48	0,53			1	1	1	1	1			
	16:00	37,85	37,19	0,66			1	1	1	1	1			
	17:00	44,24	43,02	1,23		1	1	1	1	1	1			
	18:00	47,74	46,34	1,40		1	1	1	1	1	1		3	
	19:00	47,63	46,08	1,55		1	1	1	1	1	1		3	
	20:00	45,40	43,73	1,67		1	1	1	1	1	1		1	
	21:00	41,06	39,73	1,33		1	1	1	1	1	1			
	22:00	36,14	35,07	1,07			1	1	1	1	1			
	23:00	31,38	30,53	0,85				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,06	24,83	1,23					1	1	1			
	01:00	24,07	23,31	0,76					1	1	1			
	02:00	22,92	22,25	0,67					1	1	1			
	03:00	22,09	21,53	0,56					1	1	1			
	04:00	21,87	21,45	0,41					1	1	1			
	05:00	22,75	22,53	0,23					1	1	1			
	06:00	25,41	25,21	0,20				1	1	1	1			
	07:00	29,65	29,43	0,22				1	1	1	1			
	08:00	33,44	33,26	0,18				1	1	1	1			
	09:00	36,42	36,15	0,27			1	1	1	1	1			
	10:00	39,59	33,95	5,65			1	1	1	1	1			
	11:00	40,96	35,04	5,92			1	1	1	1	1			
	12:00	40,56	32,85	7,71				1	1	1	1			
	13:00	38,99	30,10	8,89				1	1	1	1			
	14:00	37,08	28,63	8,45				1	1	1	1			
	15:00	35,54	27,37	8,18				1	1	1	1			
	16:00	36,44	26,33	10,11				1	1	1	1			
	17:00	41,91	31,51	10,40				1	1	1	1			
	18:00	45,57	34,10	11,47			1	1	1	1	1			
	19:00	45,84	33,08	12,76			1	1	1	1	1			
	20:00	43,98	31,30	12,68			1	1	1	1	1			
	21:00	40,15	28,66	11,49				1	1	1	1			
	22:00	35,72	30,25	5,47				1	1	1	1			
	23:00	31,44	29,10	2,34				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,76	24,23	2,53					1	1	1			
	01:00	24,90	21,52	3,38					1	1	1			
	02:00	23,45	18,54	4,91					1	1	1			
	03:00	22,41	18,19	4,23					1	1	1			
	04:00	21,98	19,04	2,95					1	1	1			
	05:00	22,46	20,62	1,84					1	1	1			
	06:00	24,34	22,55	1,79					1	1	1			
	07:00	27,74	24,22	3,52					1	1	1			
	08:00	30,70	26,91	3,79				1	1	1	1			
	09:00	32,66	31,11	1,55				1	1	1	1			
	10:00	34,16	32,55	1,61				1	1	1	1			
	11:00	34,73	32,98	1,75				1	1	1	1			
	12:00	34,57	32,71	1,86				1	1	1	1			
	13:00	33,78	31,89	1,89				1	1	1	1			
	14:00	32,46	30,68	1,78				1	1	1	1			
	15:00	33,19	32,04	1,15				1	1	1	1			
	16:00	34,29	32,97	1,32				1	1	1	1			
	17:00	39,65	38,33	1,32			1	1	1	1	1			
	18:00	44,85	43,92	0,93		1	1	1	1	1	1		2	
	19:00	45,88	45,38	0,50		1	1	1	1	1	1		3	
	20:00	44,16	43,87	0,29		1	1	1	1	1	1		2	
	21:00	40,48	40,31	0,17		1	1	1	1	1	1			
	22:00	36,30	36,16	0,14			1	1	1	1	1			
	23:00	32,24	32,14	0,10				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,27	26,18	0,09				1	1	1	1			
	01:00	24,27	24,17	0,10					1	1	1			
	02:00	22,96	22,85	0,11					1	1	1			
	03:00	22,30	22,18	0,12					1	1	1			
	04:00	22,55	22,43	0,12					1	1	1			
	05:00	24,17	24,06	0,10					1	1	1			
	06:00	27,85	27,76	0,09				1	1	1	1			
	07:00	33,54	33,46	0,08			1	1	1	1	1			
	08:00	38,88	38,82	0,05			1	1	1	1	1			
	09:00	41,05	41,00	0,05		1	1	1	1	1	1			
	10:00	41,63	41,58	0,05		1	1	1	1	1	1			
	11:00	41,08	41,02	0,05		1	1	1	1	1	1			
	12:00	40,13	40,08	0,05		1	1	1	1	1	1			
	13:00	39,01	39,01	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	37,98	37,92	0,06			1	1	1	1	1			
	15:00	37,39	37,33	0,06			1	1	1	1	1			
	16:00	38,46	38,41	0,05			1	1	1	1	1			
	17:00	43,19	43,13	0,05		1	1	1	1	1	1			
	18:00	48,43	48,43	0,00		1	1	1	1	1	1		6	
	19:00	49,32	49,31	0,00		1	1	1	1	1	1		7	
	20:00	47,38	47,38	0,00		1	1	1	1	1	1		5	
	21:00	43,39	43,39	0,00		1	1	1	1	1	1			
	22:00	38,69	38,69	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	34,17	34,17	0,00			1	1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,51	25,38	0,13					1	1	1			
	01:00	24,20	23,93	0,27					1	1	1			
	02:00	22,97	22,63	0,35					1	1	1			
	03:00	22,19	21,79	0,39					1	1	1			
	04:00	22,37	21,94	0,42					1	1	1			
	05:00	24,04	23,55	0,49					1	1	1			
	06:00	27,98	27,09	0,89				1	1	1	1			
	07:00	33,01	31,53	1,48				1	1	1	1			
	08:00	35,26	32,19	3,07				1	1	1	1			
	09:00	36,15	32,13	4,02				1	1	1	1			
	10:00	37,52	34,54	2,98		1		1	1	1	1			
	11:00	37,93	34,95	2,98		1		1	1	1	1			
	12:00	37,59	34,39	3,20		1		1	1	1	1			
	13:00	37,14	32,95	4,19				1	1	1	1			
	14:00	36,44	30,90	5,54				1	1	1	1			
	15:00	36,36	29,17	7,19				1	1	1	1			
	16:00	37,78	28,85	8,93				1	1	1	1			
	17:00	42,88	32,27	10,61			1	1	1	1	1			
	18:00	46,10	36,53	9,57			1	1	1	1	1			
	19:00	46,34	36,12	10,22			1	1	1	1	1			
	20:00	44,58	33,39	11,19			1	1	1	1	1			
	21:00	40,62	28,96	11,66				1	1	1	1			
	22:00	35,68	23,04	12,64				1	1	1	1			
	23:00	30,91	18,55	12,36					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,22	15,73	10,49				1		1	1			
	01:00	23,97	14,38	9,59		1				1	1			
	02:00	22,70	13,62	9,08		1				1	1			
	03:00	21,92	13,15	8,77		1				1	1			
	04:00	21,80	13,08	8,72		1				1	1			
	05:00	22,97	13,78	9,19		1				1	1			
	06:00	26,36	15,82	10,55				1		1	1			
	07:00	31,42	18,85	12,57				1		1	1			
	08:00	34,86	21,26	13,61				1	1	1	1			
	09:00	36,87	23,28	13,58				1	1	1	1			
	10:00	37,87	24,28	13,59				1	1	1	1			
	11:00	37,94	24,29	13,65				1	1	1	1			
	12:00	37,53	23,90	13,63				1	1	1	1			
	13:00	37,18	23,63	13,55				1	1	1	1			
	14:00	36,02	22,51	13,50				1	1	1	1			
	15:00	35,29	21,81	13,48				1	1	1	1			
	16:00	36,46	22,95	13,52				1	1	1	1			
	17:00	40,56	27,02	13,54				1	1	1	1			
	18:00	44,50	30,96	13,54			1	1	1	1	1			
	19:00	45,16	31,78	13,38			1	1	1	1	1			
	20:00	43,41	30,03	13,39			1	1	1	1	1			
	21:00	39,26	25,98	13,27				1	1	1	1			
	22:00	34,15	20,90	13,25				1	1	1	1			
	23:00	29,15	17,49	11,66				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,20	15,12	10,08		1				1	1			
	01:00	23,12	13,87	9,25		1				1	1			
	02:00	22,01	13,21	8,80		1				1	1			
	03:00	21,23	12,74	8,49		1				1	1			
	04:00	21,14	12,68	8,46		1				1	1			
	05:00	22,36	13,42	8,94		1				1	1			
	06:00	25,60	15,36	10,24		1				1	1			
	07:00	30,25	18,15	12,10					1	1	1			
	08:00	33,56	20,64	12,91				1	1	1	1			
	09:00	35,50	21,83	13,66				1	1	1	1			
	10:00	36,44	22,91	13,53				1	1	1	1			
	11:00	37,16	23,83	13,34				1	1	1	1			
	12:00	37,29	24,02	13,28				1	1	1	1			
	13:00	36,78	24,17	12,61				1	1	1	1			
	14:00	35,03	23,15	11,88				1	1	1	1			
	15:00	34,21	22,82	11,38				1	1	1	1			
	16:00	35,60	24,84	10,76				1	1	1	1			
	17:00	40,18	29,29	10,88				1	1	1	1			
	18:00	43,95	33,09	10,86			1	1	1	1	1			
	19:00	44,31	34,71	9,60			1	1	1	1	1			
	20:00	42,69	34,84	7,85			1	1	1	1	1			
	21:00	38,90	32,32	6,57			1	1	1	1	1			
	22:00	33,89	27,83	6,06				1	1	1	1			
	23:00	28,98	22,14	6,84					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	24,78	21,04	3,74					1	1	1			
	01:00	22,95	19,08	3,88					1	1	1			
	02:00	21,79	18,33	3,46					1	1	1			
	03:00	21,04	18,79	2,25					1	1	1			
	04:00	20,99	19,86	1,14					1	1	1			
	05:00	22,14	21,51	0,63					1	1	1			
	06:00	25,24	24,92	0,32					1	1	1			
	07:00	29,84	29,74	0,10				1	1	1	1			
	08:00	32,53	32,53	0,00				1	1	1	1			
	09:00	34,04	34,04	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	35,23	35,23	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	36,49	36,48	0,01			1	1	1	1	1			
	12:00	36,72	36,69	0,03			1	1	1	1	1			
	13:00	36,26	36,23	0,03			1	1	1	1	1			
	14:00	35,05	35,03	0,02			1	1	1	1	1			
	15:00	33,96	33,94	0,02			1	1	1	1	1			
	16:00	35,29	35,27	0,02			1	1	1	1	1			
	17:00	40,25	40,25	0,00		1	1	1	1	1	1			
	18:00	44,54	44,53	0,01		1	1	1	1	1	1		2	
	19:00	45,07	45,07	0,00		1	1	1	1	1	1		3	
	20:00	43,32	43,32	0,00		1	1	1	1	1	1		1	
	21:00	38,79	38,74	0,06			1	1	1	1	1			
	22:00	33,87	33,80	0,07				1	1	1	1			
	23:00	29,24	29,18	0,06				1	1	1	1			

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	25,61	25,61	0,00				1		1	1			
	01:00	23,65	23,61	0,04				1		1	1			
	02:00	22,52	22,52	0,00				1		1	1			
	03:00	21,66	21,66	0,00				1		1	1			
	04:00	21,38	21,38	0,00				1		1	1			
	05:00	22,25	22,15	0,10				1		1	1			
	06:00	24,62	24,39	0,23				1		1	1			
	07:00	28,34	28,10	0,23				1	1	1	1			
	08:00	31,50	31,30	0,20				1	1	1	1			
	09:00	33,26	33,13	0,13				1	1	1	1			
	10:00	34,46	34,37	0,09			1	1	1	1	1			
	11:00	34,77	34,68	0,09			1	1	1	1	1			
	12:00	34,24	34,13	0,11			1	1	1	1	1			
	13:00	33,46	33,25	0,22			1	1	1	1	1			
	14:00	32,55	32,24	0,31			1	1	1	1	1			
	15:00	32,21	31,91	0,29			1	1	1	1	1			
	16:00	34,11	33,76	0,35			1	1	1	1	1			
	17:00	40,14	39,59	0,55		1	1	1	1	1	1			
	18:00	44,03	43,41	0,62		1	1	1	1	1	1			
	19:00	44,40	43,68	0,72		1	1	1	1	1	1			
	20:00	42,42	41,55	0,87		1	1	1	1	1	1			
	21:00	38,57	37,91	0,67			1	1	1	1	1			
	22:00	33,87	33,06	0,81				1	1	1	1			
	23:00	29,40	26,38	3,02				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	25,69	21,94	3,75				1		1	1			
	01:00	23,98	20,25	3,72				1		1	1			
	02:00	22,64	18,24	4,40				1		1	1			
	03:00	21,61	18,07	3,54				1		1	1			
	04:00	21,10	19,87	1,23				1		1	1			
	05:00	21,41	20,83	0,58				1		1	1			
	06:00	22,96	21,76	1,20				1		1	1			
	07:00	25,73	24,99	0,74				1		1	1			
	08:00	28,14	27,72	0,43				1	1	1	1			
	09:00	29,58	28,72	0,86				1	1	1	1			
	10:00	30,68	30,27	0,41				1	1	1	1			
	11:00	31,19	31,04	0,15				1	1	1	1			
	12:00	30,95	30,79	0,16				1	1	1	1			
	13:00	30,18	29,94	0,24				1	1	1	1			
	14:00	28,75	28,47	0,28				1	1	1	1			
	15:00	31,57	31,50	0,07				1	1	1	1			
	16:00	32,24	32,17	0,08				1	1	1	1			
	17:00	36,78	36,78	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	41,81	41,78	0,03			1	1	1	1	1			
	19:00	42,94	42,92	0,02		4	1	1	1	1	1			
	20:00	41,26	41,26	0,01		2	1	1	1	1	1			
	21:00	37,80	37,79	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	33,58	33,58	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	29,57	29,57	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	25,02	25,02	0,00				1		1	1			
	01:00	23,13	23,13	0,00				1		1	1			
	02:00	21,90	21,90	0,00				1		1	1			
	03:00	21,22	21,22	0,00				1		1	1			
	04:00	21,39	21,39	0,00				1		1	1			
	05:00	22,75	22,75	0,00				1		1	1			
	06:00	25,85	25,85	0,00				1	1	1	1			
	07:00	30,60	30,59	0,00				1	1	1	1			
	08:00	35,14	35,13	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	38,89	38,83	0,06			1	1	1	1	1			
	10:00	41,44	41,01	0,43		1	1	1	1	1	1			
	11:00	42,20	41,46	0,75		1	1	1	1	1	1			
	12:00	42,68	41,80	0,87		1	1	1	1	1	1			
	13:00	42,12	41,36	0,75		1	1	1	1	1	1			
	14:00	40,86	40,31	0,55		1	1	1	1	1	1			
	15:00	39,92	39,56	0,36		1	1	1	1	1	1			
	16:00	39,55	39,32	0,23		1	1	1	1	1	1			
	17:00	42,16	41,90	0,25		1	1	1	1	1	1			
	18:00	46,98	46,68	0,30		1	1	1	1	1	1		4	
	19:00	47,59	47,14	0,45		1	1	1	1	1	1		4	
	20:00	45,46	44,88	0,59		1	1	1	1	1	1		2	
	21:00	41,24	40,16	1,08		1	1	1	1	1	1			
	22:00	36,24	34,24	2,00			1	1	1	1	1			
	23:00	31,56	28,56	3,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	25,13	17,69	7,44				1		1	1			
	01:00	23,16	13,89	9,26						1	1			
	02:00	22,18	13,31	8,87						1	1			
	03:00	21,64	12,99	8,66						1	1			
	04:00	21,58	12,95	8,63						1	1			
	05:00	22,92	13,75	9,17						1	1			
	06:00	26,50	15,90	10,60				1		1	1			
	07:00	31,95	19,17	12,78				1		1	1			
	08:00	36,54	23,58	12,96				1	1	1	1			
	09:00	39,49	27,15	12,34				1	1	1	1			
	10:00	40,53	28,59	11,95				1	1	1	1			
	11:00	40,21	28,76	11,45				1	1	1	1			
	12:00	38,97	28,75	10,22				1	1	1	1			
	13:00	37,57	27,36	10,22				1	1	1	1			
	14:00	36,84	25,94	10,91				1	1	1	1			
	15:00	37,14	24,13	13,02				1	1	1	1			
	16:00	38,83	25,58	13,26				1	1	1	1			
	17:00	42,99	29,53	13,46			1	1	1	1	1			
	18:00	47,47	33,87	13,61			1	1	1	1	1		2	
	19:00	48,41	34,77	13,64			1	1	1	1	1		2	
	20:00	46,87	33,20	13,67			1	1	1	1	1		2	
	21:00	43,12	29,42	13,69			1	1	1	1	1			
	22:00	37,98	24,30	13,68				1	1	1	1			
	23:00	32,23	19,34	12,89				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	27,34	16,40	10,94			1			1	1			
	01:00	25,14	15,08	10,06			1			1	1			
	02:00	24,09	14,45	9,64						1	1			
	03:00	23,38	14,03	9,35						1	1			
	04:00	23,36	14,01	9,34						1	1			
	05:00	24,84	14,90	9,93						1	1			
	06:00	17,12	11,42	0,00			1			1	1			
	07:00	34,60	21,03	13,57				1		1	1			
	08:00	39,49	26,00	13,49				1	1	1	1			
	09:00	42,01	28,82	13,19				1	1	1	1			
	10:00	43,00	30,07	12,93				1	1	1	1			
	11:00	42,15	29,32	12,82				1	1	1	1			
	12:00	40,64	27,66	12,97				1	1	1	1			
	13:00	39,37	26,13	13,24				1	1	1	1			
	14:00	39,10	25,62	13,47				1	1	1	1			
	15:00	39,35	25,80	13,55				1	1	1	1			
	16:00	41,10	27,59	13,52				1	1	1	1			
	17:00	45,29	31,76	13,53			1	1	1	1	1			
	18:00	49,22	35,66	13,56			1	1	1	1	1			
	19:00	49,89	36,40	13,49			1	1	1	1	1			
	20:00	48,65	35,16	13,49			1	1	1	1	1			
	21:00	44,82	31,32	13,50			1	1	1	1	1			
	22:00	39,64	26,06	13,58			1	1		1	1			
	23:00	34,17	20,58	13,59				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Σ Λ Ε Σ Β Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	30,02	18,01	12,01				1	1	1				
	01:00	27,86	16,72	11,14				1	1	1				
	02:00	26,73	16,04	10,69					1	1				
	03:00	26,06	15,63	10,42					1	1				
	04:00	26,17	15,70	10,47					1	1				
	05:00	27,56	16,54	11,02					1	1				
	06:00	31,19	18,72	12,48				1	1	1				
	07:00	37,05	23,42	13,62				1	1	1				
	08:00	42,19	28,56	13,63			1	1	1	1				
	09:00	44,84	31,40	13,44			1	1	1	1	1			
	10:00	45,61	32,66	12,95			1	1	1	1	1			
	11:00	45,12	32,70	12,41			1	1	1	1	1			
	12:00	44,42	31,91	12,51			1	1	1	1	1			
	13:00	43,95	31,15	12,80			1	1	1	1	1			
	14:00	43,49	30,57	12,91			1	1	1	1	1			
	15:00	43,63	30,67	12,96			1	1	1	1	1			
	16:00	44,81	31,81	13,00			1	1	1	1	1			
	17:00	48,63	35,37	13,26			1	1	1	1	1			
	18:00	52,12	38,67	13,44			1	1	1	1	1		2	
	19:00	52,84	39,37	13,47			1	1	1	1	1		2	
	20:00	51,18	37,71	13,47			1	1	1	1	1		2	
	21:00	46,83	33,39	13,45			1	1	1	1	1			
	22:00	41,49	28,08	13,40				1	1	1	1			
	23:00	35,97	22,76	13,21				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	30,76	18,46	12,30					1	1	1			
	01:00	28,27	16,96	11,31					1	1	1			
	02:00	26,94	16,16	10,77					1	1	1			
	03:00	26,07	15,64	10,43					1	1	1			
	04:00	25,94	15,56	10,38					1	1	1			
	05:00	26,99	16,19	10,79					1	1	1			
	06:00	30,97	18,80	12,16				1	1	1	1			
	07:00	36,62	23,75	12,87				1	1	1	1			
	08:00	41,76	29,00	12,77			1	1	1	1	1			
	09:00	44,72	32,22	12,50			1	1	1	1	1			
	10:00	45,12	32,85	12,27			1	1	1	1	1			
	11:00	44,44	33,06	11,38			1	1	1	1	1			
	12:00	43,39	31,97	11,41			1	1	1	1	1			
	13:00	42,48	31,66	10,82			1	1	1	1	1			
	14:00	41,82	31,14	10,69			1	1	1	1	1			
	15:00	41,97	30,21	11,76			1	1	1	1	1			
	16:00	43,87	30,84	13,03		1	1	1	1	1	1			
	17:00	48,10	34,83	13,27		1	1	1	1	1	1			
	18:00	52,23	38,76	13,47		1	1	1	1	1	1			
	19:00	52,56	39,11	13,45		1	1	1	1	1	1			
	20:00	50,77	37,44	13,33		1	1	1	1	1	1			
	21:00	46,65	33,60	13,04			1	1	1	1	1			
	22:00	41,53	30,59	10,93				1	1	1	1			
	23:00	36,09	27,14	8,95				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,19	23,52	7,67	0,00				1		1	1			
	01:00	28,68	21,56	7,11	0,00				1		1	1			
	02:00	27,02	19,09	7,92	0,00				1		1	1			
	03:00	25,97	16,69	9,28	0,00				1		1	1			
	04:00	25,71	15,43	10,28	0,00				1		1	1			
	05:00	26,61	15,96	10,64	0,00				1		1	1			
	06:00	29,57	18,48	11,08	0,00				1		1	1			
	07:00	34,36	24,33	10,03	0,00				1		1	1			
	08:00	38,85	29,48	9,37	0,00				1	1	1	1			
	09:00	41,97	33,57	8,39	0,00		1		1	1	1	1			
	10:00	43,20	34,69	8,51	0,00		1		1	1	1	1			
	11:00	42,86	34,46	8,39	0,00		1		1	1	1	1			
	12:00	41,73	32,58	9,15	0,00		1		1	1	1	1			
	13:00	40,87	29,58	11,29	0,00				1	1	1	1			
	14:00	39,97	27,80	12,17	0,00				1	1	1	1			
	15:00	41,57	36,34	5,23	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	42,58	36,94	5,64	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	45,86	39,72	6,14	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	50,50	43,63	6,87	0,00			1	1	1	1	1		4	
	19:00	51,33	43,84	7,48	0,00			1	1	1	1	1		4	
	20:00	49,91	42,79	7,12	0,00			1	1	1	1	1		3	
	21:00	46,22	39,10	7,12	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	41,44	34,18	7,26	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	36,16	28,98	7,18	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,38	24,50	6,89	0,00				1		1	1			
	01:00	28,81	22,05	6,77	0,00				1		1	1			
	02:00	26,98	19,90	7,08	0,00				1		1	1			
	03:00	25,74	18,20	7,54	0,00				1		1	1			
	04:00	25,24	17,30	7,94	0,00				1		1	1			
	05:00	25,76	17,65	8,11	0,00				1		1	1			
	06:00	27,87	19,74	8,13	0,00				1		1	1			
	07:00	31,86	23,80	8,06	0,00				1		1	1			
	08:00	36,77	28,68	8,09	0,00				1	1	1	1			
	09:00	40,28	31,82	8,46	0,00				1	1	1	1			
	10:00	42,13	33,56	8,57	0,00		1		1	1	1	1			
	11:00	42,50	34,08	8,42	0,00		1		1	1	1	1			
	12:00	42,21	34,07	8,14	0,00		1		1	1	1	1			
	13:00	41,22	33,20	8,02	0,00		1		1	1	1	1			
	14:00	40,37	32,06	8,31	0,00				1	1	1	1			
	15:00	40,27	31,66	8,61	0,00				1	1	1	1			
	16:00	41,26	32,20	9,06	0,00				1	1	1	1			
	17:00	43,94	34,38	9,55	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	48,32	38,32	10,00	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	49,55	39,38	10,16	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	48,58	38,65	9,93	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	45,34	35,43	9,91	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	40,79	30,84	9,95	0,00				1	1	1	1			
	23:00	35,64	25,84	9,80	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	30,37	20,70	9,67	0,00				1		1	1			
	01:00	28,12	18,70	9,42	0,00				1		1	1			
	02:00	26,55	17,11	9,44	0,00				1		1	1			
	03:00	25,67	16,64	9,03	0,00				1		1	1			
	04:00	25,75	16,99	8,76	0,00				1		1	1			
	05:00	27,43	18,99	8,44	0,00				1		1	1			
	06:00	31,66	23,37	8,29	0,00				1		1	1			
	07:00	38,75	30,61	8,14	0,00				1	1	1	1			
	08:00	46,03	38,04	7,98	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	49,62	41,86	7,76	0,00		1	1	1	1	1	1			
	10:00	49,52	42,22	7,30	0,00		1	1	1	1	1	1			
	11:00	49,12	42,22	6,89	0,00		1	1	1	1	1	1			
	12:00	47,94	41,24	6,71	0,00		1	1	1	1	1	1			
	13:00	46,60	39,92	6,68	0,00		1	1	1	1	1	1			
	14:00	45,77	38,83	6,93	0,00		1	1	1	1	1	1			
	15:00	45,70	38,79	6,91	0,00		1	1	1	1	1	1			
	16:00	46,70	39,88	6,81	0,00		1	1	1	1	1	1			
	17:00	49,12	42,30	6,82	0,00		1	1	1	1	1	1			
	18:00	52,83	45,92	6,91	0,00		1	1	1	1	1	1		3	
	19:00	53,53	46,53	7,00	0,00		1	1	1	1	1	1		4	
	20:00	52,13	45,29	6,84	0,00		1	1	1	1	1	1		3	
	21:00	48,50	41,43	7,07	0,00		1	1	1	1	1	1			
	22:00	43,51	36,14	7,37	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	37,93	30,51	7,42	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,07	21,72	9,35	0,00					1	1	1			
	01:00	28,47	18,31	10,16	0,00					1	1	1			
	02:00	27,14	16,37	10,77	0,00					1	1	1			
	03:00	26,26	15,75	10,50	0,00					1	1	1			
	04:00	26,29	15,77	10,52	0,00					1	1	1			
	05:00	27,81	16,68	11,12	0,00					1	1	1			
	06:00	32,64	19,71	12,93	0,00					1	1	1			
	07:00	40,01	27,54	12,47	0,00				1	1	1	1			
	08:00	45,93	34,55	11,38	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	48,46	37,43	11,02	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	48,46	38,10	10,36	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	47,08	37,47	9,61	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	45,93	36,78	9,15	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	44,98	36,00	8,97	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	44,53	35,12	9,41	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	44,70	34,42	10,28	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	46,56	36,23	10,33	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	51,43	40,41	11,02	0,00		1	1	1	1	1	1			
	18:00	55,41	43,06	12,35	0,00		1	1	1	1	1	1		2	
	19:00	55,56	42,92	12,64	0,00		1	1	1	1	1	1		2	
	20:00	53,62	41,27	12,35	0,00		1	1	1	1	1	1			
	21:00	49,53	37,43	12,10	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	44,03	31,68	12,35	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	38,27	25,85	12,41	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,67	19,44	12,23	0,00				1		1	1			
	01:00	29,12	17,47	11,65	0,00				1		1	1			
	02:00	27,79	16,67	11,11	0,00				1		1	1			
	03:00	26,97	16,79	10,18	0,00				1		1	1			
	04:00	26,96	17,99	8,97	0,00				1		1	1			
	05:00	28,31	19,25	9,05	0,00				1		1	1			
	06:00	32,83	22,01	10,82	0,00				1		1	1			
	07:00	40,16	28,02	12,14	0,00				1	1	1	1			
	08:00	45,38	34,31	11,07	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	47,83	38,69	9,13	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	47,00	39,33	7,67	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	46,70	39,64	7,06	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	45,33	38,93	6,40	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	44,13	38,24	5,88	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	43,34	37,40	5,94	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	43,18	37,37	5,81	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	44,76	39,40	5,36	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	50,16	42,85	7,31	0,00		1	1	1	1	1	1		1	
	18:00	55,24	46,40	8,84	0,00		1	1	1	1	1	1		4	
	19:00	55,99	47,84	8,15	0,00		1	1	1	1	1	1		6	
	20:00	54,49	47,82	6,67	0,00		1	1	1	1	1	1		6	
	21:00	49,90	46,97	2,93	0,00		1	1	1	1	1	1		4	
	22:00	44,15	43,06	1,09	0,00		1	1	1	1	1	1		1	
	23:00	38,13	35,45	2,67	0,00			1	1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,97	29,56	2,42	0,00				1	1	1	1			
	01:00	29,59	28,16	1,43	0,00				1	1	1	1			
	02:00	28,07	27,29	0,78	0,00				1	1	1	1			
	03:00	27,17	26,95	0,23	0,00				1	1	1	1			
	04:00	27,18	27,15	0,03	0,00				1	1	1	1			
	05:00	28,54	28,54	0,00	0,00				1	1	1	1			
	06:00	32,61	32,61	0,00	0,00				1	1	1	1			
	07:00	39,11	39,11	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	42,96	42,96	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1			
	09:00	44,80	44,80	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		2	
	10:00	44,86	44,86	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		2	
	11:00	43,91	43,91	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		1	
	12:00	42,72	42,69	0,03	0,00		1	1	1	1	1	1			
	13:00	41,48	41,45	0,02	0,00		1	1	1	1	1	1			
	14:00	40,40	40,38	0,02	0,00		1	1	1	1	1	1			
	15:00	42,52	42,52	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1			
	16:00	43,29	43,29	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		1	
	17:00	47,29	47,26	0,02	0,00		1	1	1	1	1	1		4	
	18:00	53,65	53,60	0,05	0,00		1	1	1	1	1	1		10	
	19:00	54,91	54,79	0,12	0,00		1	1	1	1	1	1		10	
	20:00	53,46	53,34	0,12	0,00		1	1	1	1	1	1		9	
	21:00	49,02	48,91	0,11	0,00		1	1	1	1	1	1		4	
	22:00	43,47	43,34	0,13	0,00		1	1	1	1	1	1		1	
	23:00	37,48	37,29	0,19	0,00			1	1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	30,21	29,75	0,47	0,00				1	1	1	1			
	01:00	27,69	26,42	1,27	0,00				1	1	1	1			
	02:00	26,40	23,64	2,76	0,00				1	1	1	1			
	03:00	25,61	20,70	4,91	0,00				1	1	1	1			
	04:00	25,52	21,63	3,89	0,00				1	1	1	1			
	05:00	26,61	23,87	2,75	0,00				1	1	1	1			
	06:00	30,40	26,95	3,45	0,00				1	1	1	1			
	07:00	36,29	32,37	3,92	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	41,90	35,54	6,36	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	46,29	37,57	8,72	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	48,16	38,82	9,34	0,00		1	1	1	1	1	1			
	11:00	48,95	39,32	9,63	0,00		1	1	1	1	1	1			
	12:00	48,72	37,96	10,76	0,00		1	1	1	1	1	1			
	13:00	46,92	35,15	11,76	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	44,94	32,48	12,46	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	43,34	30,21	13,13	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	43,09	29,58	13,50	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	46,01	32,64	13,37	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	50,34	37,19	13,15	0,00		1	1	1	1	1	1			
	19:00	50,91	37,58	13,33	0,00		1	1	1	1	1	1			
	20:00	49,60	38,02	11,58	0,00		1	1	1	1	1	1			
	21:00	45,47	36,20	9,27	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	39,46	30,32	9,14	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	33,41	23,22	10,19	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	29,20	17,52	11,68	0,00			1			1	1			
	01:00	26,46	15,88	10,59	0,00			1			1	1			
	02:00	25,13	15,08	10,05	0,00			1			1	1			
	03:00	24,25	15,00	9,25	0,00			1			1	1			
	04:00	24,08	15,00	9,08	0,00			1			1	1			
	05:00	24,95	15,00	9,95	0,00			1			1	1			
	06:00	27,85	16,71	11,14	0,00			1			1	1			
	07:00	32,37	21,28	11,09	0,00			1	1		1	1			
	08:00	37,26	27,10	10,16	0,00			1	1		1	1			
	09:00	41,09	32,49	8,61	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	43,40	35,67	7,73	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	43,96	36,82	7,14	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	43,59	37,10	6,49	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	42,83	37,24	5,59	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	41,41	36,90	4,51	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	40,38	36,80	3,58	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	40,80	37,74	3,06	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	44,91	41,14	3,77	0,00			1	1	1	1	1		4	
	18:00	49,45	44,86	4,59	0,00			1	1	1	1	1		7	
	19:00	50,44	45,45	4,99	0,00			1	1	1	1	1		8	
	20:00	48,40	42,74	5,66	0,00			1	1	1	1	1		5	
	21:00	44,24	38,68	5,55	0,00			1	1	1	1	1		1	
	22:00	39,03	33,77	5,26	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	33,22	28,29	4,93	0,00			1	1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	28,97	25,15	3,83	0,00			1	1		1	1			
	01:00	26,42	23,34	3,07	0,00				1		1	1			
	02:00	24,80	22,04	2,76	0,00				1		1	1			
	03:00	23,77	20,96	2,81	0,00				1		1	1			
	04:00	23,42	19,97	3,45	0,00				1		1	1			
	05:00	23,97	20,45	3,52	0,00				1		1	1			
	06:00	26,02	22,05	3,97	0,00				1		1	1			
	07:00	29,38	23,97	5,41	0,00			1	1		1	1			
	08:00	32,27	26,54	5,74	0,00			1	1		1	1			
	09:00	34,74	29,90	4,84	0,00			1	1		1	1		1	
	10:00	37,20	32,84	4,35	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	38,16	34,40	3,77	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	38,23	35,80	2,43	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	37,32	35,07	2,25	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	36,22	33,86	2,36	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	34,19	34,19	0,01	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	35,10	35,10	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	38,88	38,88	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1	
	18:00	45,77	45,77	0,00	0,00			1	1	1	1	1		8	
	19:00	47,94	47,94	0,00	0,00			1	1	1	1	1		10	
	20:00	46,67	46,67	0,00	0,00			1	1	1	1	1		9	
	21:00	43,17	43,17	0,00	0,00			1	1	1	1	1		6	
	22:00	38,28	38,28	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1	
	23:00	32,74	32,74	0,00	0,00				1	1	1	1		1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	27,45	27,45	0,00	0,00				1	1	1	1			
	01:00	25,34	25,34	0,00	0,00				1	1	1	1			
	02:00	24,03	24,03	0,00	0,00				1		1	1		1	
	03:00	23,33	23,33	0,00	0,00				1		1	1			
	04:00	23,51	23,51	0,00	0,00				1		1	1			
	05:00	24,99	24,94	0,05	0,00			1	1		1	1			
	06:00	28,71	28,67	0,04	0,00			1	1		1	1			
	07:00	34,93	34,93	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	40,69	40,69	0,00	0,00			1	1	1	1	1		3	
	09:00	43,27	43,27	0,00	0,00			1	1	1	1	1		6	
	10:00	43,12	43,12	0,00	0,00			1	1	1	1	1		6	
	11:00	41,96	41,96	0,00	0,00			1	1	1	1	1		4	
	12:00	41,14	41,14	0,00	0,00			1	1	1	1	1		4	
	13:00	41,55	41,55	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		2	
	14:00	41,48	41,42	0,06	0,00		1	1	1	1	1	1		2	
	15:00	41,24	41,13	0,11	0,00		1	1	1	1	1	1		2	
	16:00	41,77	41,62	0,14	0,00		1	1	1	1	1	1		2	
	17:00	43,96	43,74	0,21	0,00		1	1	1	1	1	1		4	
	18:00	48,90	48,59	0,31	0,00		1	1	1	1	1	1		8	
	19:00	50,85	50,19	0,66	0,00		1	1	1	1	1	1		10	
	20:00	49,63	48,84	0,79	0,00		1	1	1	1	1	1		9	
	21:00	45,84	45,06	0,78	0,00		1	1	1	1	1	1		5	
	22:00	40,64	40,03	0,61	0,00			1	1	1	1	1		3	
	23:00	34,77	34,28	0,49	0,00			1	1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	27,34	26,95	0,39	0,00				1	1	1	1			
	01:00	25,04	24,76	0,28	0,00				1		1	1		1	
	02:00	23,93	23,76	0,18	0,00				1		1	1		1	
	03:00	23,19	23,10	0,09	0,00				1		1	1			
	04:00	23,09	23,01	0,08	0,00				1		1	1			
	05:00	24,23	24,13	0,10	0,00				1		1	1		1	
	06:00	28,81	28,75	0,05	0,00			1	1		1	1			
	07:00	35,06	34,96	0,10	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	40,14	40,02	0,12	0,00			1	1	1	1	1		4	
	09:00	42,65	42,56	0,09	0,00			1	1	1	1	1		5	
	10:00	42,48	42,36	0,12	0,00			1	1	1	1	1		5	
	11:00	41,34	41,05	0,28	0,00			1	1	1	1	1		4	
	12:00	40,84	40,41	0,43	0,00			1	1	1	1	1		3	
	13:00	39,93	39,42	0,51	0,00			1	1	1	1	1		2	
	14:00	38,88	38,32	0,56	0,00			1	1	1	1	1		1	
	15:00	38,29	37,63	0,66	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	39,49	38,50	0,99	0,00			1	1	1	1	1		1	
	17:00	43,97	42,57	1,40	0,00			1	1	1	1	1		5	
	18:00	48,77	46,87	1,90	0,00			1	1	1	1	1		9	
	19:00	49,56	47,17	2,39	0,00			1	1	1	1	1		9	
	20:00	48,22	46,38	1,84	0,00			1	1	1	1	1		8	
	21:00	44,53	42,86	1,67	0,00			1	1	1	1	1		5	
	22:00	39,20	37,51	1,69	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	33,54	31,94	1,61	0,00				1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	28,45	24,13	4,33	0,00				1		1	1			
	01:00	26,00	21,88	4,11	0,00				1		1	1			
	02:00	24,89	20,32	4,57	0,00				1		1	1			
	03:00	24,12	19,55	4,58	0,00				1		1	1			
	04:00	24,04	20,44	3,60	0,00				1		1	1			
	05:00	25,24	21,45	3,79	0,00				1		1	1			
	06:00	29,21	23,75	5,46	0,00				1		1	1			
	07:00	35,06	29,16	5,90	0,00			1	1		1	1			
	08:00	39,09	34,58	4,51	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	41,19	37,44	3,75	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	41,25	36,83	4,42	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	40,14	35,29	4,85	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	38,97	33,55	5,42	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	38,22	31,98	6,24	0,00				1	1	1	1			
	14:00	37,81	30,71	7,10	0,00				1	1	1	1			
	15:00	38,49	26,39	12,10	0,00				1	1	1	1			
	16:00	40,85	27,60	13,25	0,00				1	1	1	1			
	17:00	45,03	31,66	13,38	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	50,09	36,66	13,42	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	51,69	38,25	13,44	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	50,64	37,34	13,30	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	46,59	33,19	13,40	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	41,44	28,02	13,42	0,00			1	1		1	1			
	23:00	35,73	22,69	13,04	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	29,92	21,62	8,30	0,00					1	1	1			
	01:00	27,46	17,32	10,14	0,00					1	1	1			
	02:00	26,23	15,74	10,49	0,00					1	1	1			
	03:00	25,48	15,29	10,19	0,00					1	1	1			
	04:00	25,33	15,19	10,13	0,00					1	1	1			
	05:00	26,54	15,92	10,61	0,00					1	1	1			
	06:00	30,59	18,92	11,66	0,00					1	1	1			
	07:00	36,65	24,86	11,79	0,00					1	1	1			
	08:00	41,28	29,71	11,57	0,00				1	1	1	1			
	09:00	43,89	32,26	11,63	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	44,38	32,00	12,38	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	43,91	31,41	12,49	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	43,10	30,53	12,57	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	42,26	29,59	12,68	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	41,96	29,49	12,47	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	42,37	29,97	12,40	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	44,39	31,64	12,75	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	48,40	35,31	13,09	0,00		1	1	1	1	1	1			
	18:00	52,96	39,89	13,08	0,00		1	1	1	1	1	1			
	19:00	54,53	41,81	12,72	0,00		1	1	1	1	1	1			
	20:00	53,28	41,57	11,72	0,00		1	1	1	1	1	1			
	21:00	49,05	40,81	8,24	0,00		1	1	1	1	1	1			
	22:00	43,51	36,85	6,67	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	37,44	30,53	6,91	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,90	20,39	11,52	0,00					1	1	1			
	01:00	29,30	17,61	11,69	0,00					1	1	1			
	02:00	27,98	16,79	11,19	0,00					1	1	1			
	03:00	27,15	16,29	10,86	0,00					1	1	1			
	04:00	27,04	16,23	10,82	0,00					1	1	1			
	05:00	28,09	16,86	11,24	0,00					1	1	1			
	06:00	31,39	18,85	12,54	0,00					1	1	1			
	07:00	37,34	25,90	11,43	0,00				1	1	1	1			
	08:00	42,84	34,09	8,75	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	47,18	41,01	6,17	0,00		1	1	1	1	1	1			
	10:00	48,93	41,58	7,35	0,00		1	1	1	1	1	1			
	11:00	49,32	40,46	8,86	0,00		1	1	1	1	1	1			
	12:00	48,77	38,17	10,60	0,00		1	1	1	1	1	1			
	13:00	48,58	37,28	11,30	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	47,84	36,23	11,61	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	47,21	35,04	12,17	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	48,30	35,31	12,99	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	51,04	37,91	13,13	0,00		1	1	1	1	1	1			
	18:00	55,08	41,75	13,33	0,00		1	1	1	1	1	1		2	
	19:00	56,45	43,08	13,38	0,00		1	1	1	1	1	1		3	
	20:00	54,74	41,59	13,16	0,00		1	1	1	1	1	1		2	
	21:00	49,98	37,52	12,45	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	44,53	32,05	12,48	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	38,54	25,60	12,94	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	33,30	20,52	12,78	0,00			1			1	1			
	01:00	30,66	18,39	12,26	0,00			1			1	1			
	02:00	29,16	17,50	11,67	0,00			1			1	1			
	03:00	28,27	16,96	11,31	0,00			1			1	1			
	04:00	28,07	16,84	11,23	0,00			1			1	1			
	05:00	29,00	17,40	11,60	0,00			1			1	1			
	06:00	32,07	20,75	11,32	0,00			1		1	1	1			
	07:00	37,43	27,35	10,08	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	42,78	33,93	8,85	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	45,94	38,61	7,33	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	47,24	40,67	6,57	0,00		1	1	1	1	1	1			
	11:00	47,91	39,26	8,65	0,00		1	1	1	1	1	1			
	12:00	48,11	39,04	9,07	0,00		1	1	1	1	1	1			
	13:00	47,64	39,48	8,16	0,00		1	1	1	1	1	1			
	14:00	46,94	40,99	5,95	0,00		1	1	1	1	1	1			
	15:00	46,94	41,61	5,33	0,00		1	1	1	1	1	1			
	16:00	47,96	42,38	5,58	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	17:00	50,86	44,61	6,24	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	18:00	55,11	47,82	7,29	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2	
	19:00	55,74	49,20	6,54	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3	
	20:00	53,40	47,43	5,97	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2	
	21:00	48,72	43,73	5,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	22:00	43,59	37,98	5,61	0,00		1	1	1	1	1	1			
	23:00	38,29	31,13	7,16	0,00			1	1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	33,81	25,86	7,96	0,00			1		1	1	1			
	01:00	31,19	23,37	7,83	0,00			1		1	1	1			
	02:00	29,37	22,57	6,80	0,00			1		1	1	1			
	03:00	28,20	22,21	6,00	0,00			1		1	1	1			
	04:00	27,83	22,51	5,32	0,00			1		1	1	1			
	05:00	28,41	23,94	4,47	0,00			1		1	1	1			
	06:00	30,60	26,00	4,61	0,00			1		1	1	1			
	07:00	34,66	30,35	4,30	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	38,62	35,72	2,90	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	41,17	38,70	2,46	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	42,51	40,20	2,31	0,00		1	1	1	1	1	1			
	11:00	42,86	40,79	2,07	0,00		1	1	1	1	1	1			
	12:00	42,59	40,40	2,19	0,00		1	1	1	1	1	1			
	13:00	42,35	39,82	2,53	0,00		1	1	1	1	1	1			
	14:00	42,01	39,46	2,55	0,00		1	1	1	1	1	1			
	15:00	42,01	41,62	0,38	0,00		1	1	1	1	1	1			
	16:00	43,42	42,93	0,50	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	17:00	46,50	45,93	0,56	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1	
	18:00	51,59	51,22	0,37	0,00	1	1	1	1	1	1	1		6	
	19:00	52,94	52,56	0,38	0,00	1	1	1	1	1	1	1		6	
	20:00	51,26	50,83	0,43	0,00	1	1	1	1	1	1	1		5	
	21:00	47,21	46,58	0,63	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3	
	22:00	42,33	41,39	0,94	0,00		1	1	1	1	1	1			
	23:00	37,12	35,94	1,18	0,00			1	1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	32,37	31,05	1,32	0,00			1		1	1	1			
	01:00	30,23	28,89	1,34	0,00			1		1	1	1			
	02:00	28,77	27,34	1,43	0,00			1		1	1	1			
	03:00	27,97	26,59	1,38	0,00			1		1	1	1			
	04:00	28,17	26,54	1,63	0,00			1		1	1	1			
	05:00	29,93	28,05	1,88	0,00			1		1	1	1			
	06:00	34,19	31,92	2,28	0,00			1	1	1	1	1			
	07:00	41,17	39,08	2,09	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	47,29	45,29	2,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	09:00	50,22	48,64	1,57	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3	
	10:00	50,66	49,35	1,30	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3	
	11:00	49,85	48,67	1,18	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3	
	12:00	48,67	47,75	0,93	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3	
	13:00	47,36	46,67	0,69	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3	
	14:00	46,37	45,86	0,51	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2	
	15:00	46,35	45,98	0,37	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2	
	16:00	47,44	47,10	0,34	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2	
	17:00	50,07	49,73	0,34	0,00	1	1	1	1	1	1	1		4	
	18:00	55,01	54,85	0,16	0,00	1	1	1	1	1	1	1		8	
	19:00	55,91	55,71	0,20	0,00	1	1	1	1	1	1	1		8	
	20:00	53,95	53,75	0,20	0,00	1	1	1	1	1	1	1		7	
	21:00	49,63	49,43	0,19	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3	
	22:00	44,41	44,27	0,14	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	23:00	38,80	38,71	0,09	0,00			1	1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	30,90	30,77	0,13	0,00				1	1	1	1			
	01:00	28,22	28,05	0,16	0,00				1	1	1	1			
	02:00	26,99	26,72	0,26	0,00				1	1	1	1			
	03:00	26,26	25,86	0,40	0,00				1	1	1	1			
	04:00	26,30	25,26	1,04	0,00				1	1	1	1			
	05:00	27,84	25,87	1,97	0,00				1	1	1	1			
	06:00	32,19	28,85	3,34	0,00				1	1	1	1			
	07:00	37,84	32,64	5,20	0,00				1	1	1	1			
	08:00	42,27	34,79	7,48	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	45,49	36,22	9,27	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	47,91	37,79	10,12	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	49,12	40,78	8,34	0,00		1	1	1	1	1	1			
	12:00	49,68	41,46	8,22	0,00		1	1	1	1	1	1			
	13:00	49,89	43,14	6,75	0,00		1	1	1	1	1	1			
	14:00	49,80	45,84	3,96	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	15:00	48,66	47,57	1,09	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2	
	16:00	47,88	47,60	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2	
	17:00	50,42	50,29	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1	1		4	
	18:00	55,18	55,03	0,15	0,00	1	1	1	1	1	1	1		8	
	19:00	55,69	55,48	0,21	0,00	1	1	1	1	1	1	1		9	
	20:00	53,72	53,53	0,19	0,00	1	1	1	1	1	1	1		7	
	21:00	49,36	49,26	0,10	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3	
	22:00	43,74	43,65	0,09	0,00		1	1	1	1	1	1			
	23:00	37,61	37,58	0,03	0,00			1	1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	30,24	25,87	4,38	0,00				1	1	1	1			
	01:00	27,63	24,02	3,61	0,00					1	1	1			
	02:00	26,37	22,44	3,93	0,00					1	1	1			
	03:00	25,48	21,50	3,98	0,00					1	1	1			
	04:00	25,33	22,46	2,87	0,00					1	1	1			
	05:00	26,51	24,52	1,99	0,00					1	1	1			
	06:00	30,94	29,43	1,51	0,00				1	1	1	1			
	07:00	36,79	35,23	1,56	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	41,31	39,77	1,54	0,00		1	1	1	1	1	1			
	09:00	44,17	43,07	1,10	0,00		1	1	1	1	1	1			
	10:00	44,48	43,66	0,82	0,00		1	1	1	1	1	1			
	11:00	43,64	42,79	0,85	0,00		1	1	1	1	1	1			
	12:00	42,55	41,72	0,82	0,00		1	1	1	1	1	1			
	13:00	41,51	40,65	0,86	0,00		1	1	1	1	1	1			
	14:00	40,63	39,54	1,08	0,00		1	1	1	1	1	1			
	15:00	40,92	39,45	1,47	0,00		1	1	1	1	1	1			
	16:00	42,70	40,65	2,04	0,00		1	1	1	1	1	1			
	17:00	46,91	43,56	3,35	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	18:00	51,82	46,00	5,82	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	19:00	52,50	45,96	6,53	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	20:00	50,76	44,18	6,58	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	21:00	46,14	39,82	6,31	0,00		1	1	1	1	1	1			
	22:00	40,46	34,01	6,44	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	34,36	28,26	6,10	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	29,88	24,53	5,35	0,00					1	1	1			
	01:00	27,27	21,26	6,02	0,00					1	1	1			
	02:00	25,99	19,73	6,26	0,00					1	1	1			
	03:00	25,17	19,06	6,10	0,00					1	1	1			
	04:00	25,09	18,75	6,34	0,00					1	1	1			
	05:00	26,14	17,75	8,39	0,00					1	1	1			
	06:00	29,45	19,68	9,77	0,00					1	1	1			
	07:00	35,18	24,45	10,73	0,00				1	1	1	1			
	08:00	40,76	29,56	11,20	0,00				1	1	1	1			
	09:00	44,46	33,46	10,99	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	46,00	34,92	11,08	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	47,04	35,07	11,97	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	47,06	34,64	12,42	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	45,86	33,67	12,19	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	45,52	33,51	12,01	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	45,23	33,96	11,27	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	45,44	33,93	11,50	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	47,44	34,89	12,55	0,00		1	1	1	1	1	1			
	18:00	51,59	38,50	13,09	0,00		1	1	1	1	1	1			
	19:00	52,19	39,76	12,43	0,00		1	1	1	1	1	1			
	20:00	49,72	37,34	12,38	0,00		1	1	1	1	1	1			
	21:00	44,95	32,29	12,66	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	39,43	26,63	12,80	0,00				1	1	1	1			
	23:00	33,68	20,85	12,83	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	28,61	27,80	0,81	0,00				1	1	1	1			
	01:00	26,11	25,52	0,59	0,00					1	1	1			
	02:00	24,83	24,44	0,39	0,00					1	1	1			
	03:00	24,05	23,48	0,57	0,00					1	1	1			
	04:00	24,00	22,51	1,48	0,00					1	1	1			
	05:00	25,08	23,71	1,37	0,00					1	1	1			
	06:00	28,06	24,14	3,92	0,00					1	1	1			
	07:00	33,37	30,45	2,92	0,00				1	1	1	1			
	08:00	37,84	36,64	1,21	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	40,31	39,96	0,35	0,00		1	1	1	1	1	1			
	10:00	40,98	40,89	0,09	0,00		1	1	1	1	1	1			
	11:00	41,51	41,45	0,06	0,00		1	1	1	1	1	1			
	12:00	42,22	42,16	0,06	0,00		1	1	1	1	1	1			
	13:00	41,87	41,82	0,05	0,00		1	1	1	1	1	1			
	14:00	41,28	41,28	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1			
	15:00	41,47	41,06	0,42	0,00		1	1	1	1	1	1			
	16:00	41,74	40,83	0,91	0,00		1	1	1	1	1	1			
	17:00	44,35	43,26	1,09	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	18:00	49,22	47,70	1,52	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2	
	19:00	50,43	49,08	1,35	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3	
	20:00	48,57	47,62	0,95	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2	
	21:00	44,45	43,12	1,33	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	22:00	38,86	35,05	3,81	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	32,78	27,53	5,25	0,00				1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100					
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508					
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	27,90	26,17	1,73	0,00				1	1	1	1				13,33	7,25	66%	3.259	
	01:00	25,36	24,26	1,11	0,00					1	1	1	1			5,24	10,15	82%	2.922	
	02:00	24,15	22,84	1,31	0,00					1	1	1	1			6,66	9,01	77%	2.763	
	03:00	23,36	22,74	0,62	0,00					1	1	1	1			6,76	8,21	77%	2.751	
	04:00	23,17	22,76	0,41	0,00					1	1	1	1			6,74	8,02	77%	2.754	
	05:00	24,33	23,29	1,04	0,00					1	1	1	1			6,21	9,19	79%	2.813	
	06:00	26,92	25,41	1,51	0,00				1	1	1	1	1			14,09	6,28	64%	3.694	
	07:00	30,59	28,62	1,98	0,00				1	1	1	1	1			10,88	9,95	72%	3.530	
	08:00	33,21	30,44	2,78	0,00				1	1	1	1	1			9,06	12,57	77%	3.734	
	09:00	35,35	33,54	1,82	0,00			1	1	1	1	1	1			13,46	9,35	71%	4.643	
	10:00	36,20	35,34	0,86	0,00			1	1	1	1	1	1			11,66	10,19	75%	4.399	
	11:00	36,18	35,68	0,50	0,00			1	1	1	1	1	1			11,32	10,18	76%	4.437	
	12:00	35,63	35,11	0,53	0,00			1	1	1	1	1	1			11,89	9,63	75%	4.372	
	13:00	34,86	33,85	1,01	0,00			1	1	1	1	1	1			13,15	8,86	72%	4.233	
	14:00	34,21	33,15	1,07	0,00			1	1	1	1	1	1			13,85	8,21	71%	4.154	
	15:00	33,95	33,06	0,89	0,00			1	1	1	1	1	1			13,94	7,94	70%	4.145	
	16:00	35,40	34,42	0,98	0,00			1	1	1	1	1	1			12,58	9,39	73%	4.296	
	17:00	39,55	38,47	1,07	0,00			1	1	1	1	1	1			8,53	13,54	82%	4.751	
	18:00	45,91	44,87	1,04	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			9,13	13,73	83%	5.802	
	19:00	47,27	46,53	0,74	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			7,47	13,73	86%	5.771	
	20:00	45,74	45,42	0,32	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			8,58	13,73	84%	5.641	
	21:00	41,76	41,50	0,26	0,00		1	1	1	1	1	1	1			9,00	13,42	82%	5.145	
	22:00	36,68	36,45	0,23	0,00			1	1	1	1	1	1			10,55	10,68	78%	4.523	
	23:00	31,08	30,97	0,11	0,00				1	1	1	1	1			8,53	10,43	78%	3.794	
		808,77 MWh															ΑΩΛ: 17,75		98.326 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα														Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100				
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508				
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	27,74	27,69	0,05	0,00				1	1	1	1				11,81	7,10	70%	3.427
	01:00	25,35	25,31	0,05	0,00					1	1	1				4,19	10,14	86%	3.042
	02:00	23,82	23,82	0,00	0,00					1	1	1				5,68	8,67	81%	2.872
	03:00	22,84	22,84	0,00	0,00					1	1	1				6,66	7,69	77%	2.763
	04:00	22,52	22,46	0,05	0,00					1	1	1				7,04	7,37	76%	2.721
	05:00	23,15	22,95	0,21	0,00					1	1	1				6,55	8,01	78%	2.775
	06:00	25,04	24,68	0,36	0,00					1	1	1				4,82	9,89	84%	2.970
	07:00	27,44	26,98	0,45	0,00				1	1	1	1				12,52	6,79	68%	3.869
	08:00	28,92	28,61	0,31	0,00				1	1	1	1				10,89	8,28	72%	3.530
	09:00	30,59	30,49	0,10	0,00				1	1	1	1				9,01	9,95	77%	3.740
	10:00	31,66	31,61	0,05	0,00				1	1	1	1				7,89	11,02	80%	3.867
	11:00	32,08	32,03	0,05	0,00				1	1	1	1				7,47	11,44	81%	3.915
	12:00	32,08	32,01	0,07	0,00				1	1	1	1				7,49	11,43	81%	3.912
	13:00	31,71	31,52	0,19	0,00				1	1	1	1				7,98	11,07	80%	3.857
	14:00	30,98	30,69	0,29	0,00				1	1	1	1				8,81	10,34	78%	3.762
	15:00	39,15	39,15	0,00	0,00			1	1	1	1	1				7,85	13,15	83%	5.274
	16:00	39,41	39,41	0,00	0,00			1	1	1	1	1				7,59	13,41	84%	4.858
	17:00	41,32	41,32	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				9,19	12,97	82%	5.235
	18:00	45,85	45,85	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		9,45	13,73	83%	6.021
	19:00	47,53	47,53	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		9,07	13,73	84%	6.311
	20:00	46,41	46,41	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		8,89	13,73	84%	5.969
	21:00	42,87	42,87	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1				11,13	12,19	79%	5.350
	22:00	37,91	37,86	0,05	0,00			1	1	1	1	1				9,14	11,90	81%	4.682
	23:00	32,40	32,31	0,09	0,00				1	1	1	1				7,19	11,75	82%	3.946
		788,76 MWh														ΑΩΛ: 18,63		98.667 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100				
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508				
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	26,82	26,67	0,15	0,00				1	1	1	1				12,83	6,18	68%	3.315
	01:00	24,72	24,46	0,25	0,00					1	1	1				5,04	9,57	83%	2.945
	02:00	23,41	23,04	0,36	0,00					1	1	1				6,46	8,26	78%	2.785
	03:00	22,76	22,07	0,69	0,00					1	1	1				7,43	7,62	75%	2.677
	04:00	22,99	21,84	1,15	0,00					1	1	1				7,66	7,85	74%	2.652
	05:00	24,54	22,82	1,72	0,00					1	1	1				6,68	9,39	77%	2.761
	06:00	28,27	26,05	2,22	0,00				1	1	1	1				13,45	7,62	66%	3.765
	07:00	34,11	31,72	2,39	0,00				1	1	1	1				7,78	13,47	80%	3.879
	08:00	38,45	35,09	3,37	0,00			1	1	1	1	1				11,91	12,45	75%	4.815
	09:00	41,39	37,60	3,79	0,00			1	1	1	1	1				9,40	13,73	80%	4.652
	10:00	41,39	37,82	3,56	0,00			1	1	1	1	1				9,18	13,73	80%	4.678
	11:00	39,93	36,53	3,40	0,00			1	1	1	1	1				10,47	13,73	78%	4.532
	12:00	38,47	34,77	3,70	0,00			1	1	1	1	1				12,23	12,47	74%	4.335
	13:00	36,50	32,14	4,36	0,00			1	1	1	1	1				14,86	10,50	68%	4.042
	14:00	35,77	30,87	4,90	0,00			1	1	1	1	1				16,13	9,77	66%	3.902
	15:00	37,14	32,14	5,00	0,00			1	1	1	1	1				14,86	11,13	68%	4.042
	16:00	38,90	33,17	5,73	0,00			1	1	1	1	1				13,83	12,89	71%	4.157
	17:00	42,39	36,13	6,26	0,00			1	1	1	1	1				10,87	13,73	77%	4.487
	18:00	48,13	41,52	6,61	0,00	1	1	1	1	1	1	1				12,48	13,73	77%	5.419
	19:00	50,40	43,03	7,37	0,00	1	1	1	1	1	1	1				10,97	13,73	80%	5.368
	20:00	49,56	41,48	8,08	0,00	1	1	1	1	1	1	1				12,52	13,73	77%	5.191
	21:00	46,00	37,15	8,86	0,00			1	1	1	1	1				9,85	13,73	79%	4.601
	22:00	40,91	32,15	8,76	0,00			1	1	1	1	1				14,85	13,73	68%	4.043
	23:00	35,12	26,85	8,27	0,00				1	1	1	1				12,65	13,73	68%	3.334
		868,05 MWh														ΑΩΛ: 20,14		96.379 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100				
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508				
Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	28,48	20,99	7,49	0,00					1	1	1				8,51	11,39	71%	2.559
	01:00	26,42	19,23	7,19	0,00					1	1	1				10,27	10,57	65%	2.366
	02:00	25,03	17,80	7,23	0,00					1	1	1				11,70	9,89	60%	2.210
	03:00	24,23	17,03	7,20	0,00					1	1	1				12,47	9,09	58%	2.126
	04:00	24,35	16,59	7,76	0,00					1	1	1				12,91	9,21	56%	2.078
	05:00	25,99	17,28	8,71	0,00					1	1	1				12,22	10,40	59%	2.154
	06:00	30,22	20,28	9,94	0,00					1	1	1	1			9,22	12,09	69%	2.481
	07:00	37,10	26,19	10,90	0,00				1	1	1	1	1			13,31	13,73	66%	3.781
	08:00	41,89	30,65	11,24	0,00			1	1	1	1	1	1			16,35	13,73	65%	4.322
	09:00	44,10	33,33	10,76	0,00			1	1	1	1	1	1			13,67	13,73	71%	4.175
	10:00	43,69	33,76	9,93	0,00			1	1	1	1	1	1			13,24	13,73	72%	4.222
	11:00	42,60	33,22	9,38	0,00			1	1	1	1	1	1			13,78	13,73	71%	4.162
	12:00	41,45	31,77	9,67	0,00			1	1	1	1	1	1			15,23	13,73	68%	4.002
	13:00	40,14	29,54	10,60	0,00				1	1	1	1	1			9,96	13,73	75%	3.633
	14:00	39,17	27,28	11,89	0,00				1	1	1	1	1			12,22	13,73	69%	3.382
	15:00	39,27	26,87	12,39	0,00				1	1	1	1	1			12,63	13,73	68%	3.337
	16:00	40,67	28,19	12,47	0,00			1	1	1	1	1	1			18,81	13,73	60%	4.050
	17:00	43,87	31,46	12,41	0,00			1	1	1	1	1	1			15,54	13,73	67%	3.967
	18:00	49,36	37,59	11,77	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			16,41	13,73	70%	4.976
	19:00	51,85	41,20	10,65	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			12,80	13,73	76%	5.160
	20:00	50,97	42,42	8,55	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			11,58	13,73	79%	5.298
	21:00	47,36	40,82	6,54	0,00		1	1	1	1	1	1	1			9,68	13,73	81%	5.068
	22:00	42,11	36,24	5,86	0,00			1	1	1	1	1	1			10,76	13,73	77%	4.499
	23:00	36,10	29,87	6,23	0,00				1	1	1	1	1			9,63	13,73	76%	3.671
916,41 MWh																ΑΩΛ: 22,29		87.678 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	27,39	16,43	10,95	0,00					1	1	1			
	01:00	25,27	15,16	10,11	0,00					1	1	1			
	02:00	24,07	14,44	9,63	0,00		1				1	1			
	03:00	23,49	14,09	9,39	0,00		1				1	1			
	04:00	23,46	14,08	9,39	0,00		1				1	1			
	05:00	24,43	14,66	9,77	0,00		1				1	1			
	06:00	27,92	18,12	9,80	0,00					1	1	1			
	07:00	32,28	22,95	9,33	0,00				1	1	1	1			
	08:00	34,97	26,61	8,36	0,00				1	1	1	1			
	09:00	36,16	26,68	9,48	0,00				1	1	1	1			
	10:00	35,56	24,31	11,26	0,00				1	1	1	1			
	11:00	34,09	22,06	12,03	0,00				1	1	1	1			
	12:00	32,56	20,01	12,56	0,00					1	1	1			
	13:00	31,28	18,77	12,51	0,00					1	1	1			
	14:00	30,55	18,96	11,59	0,00					1	1	1			
	15:00	30,66	21,64	9,02	0,00					1	1	1			
	16:00	32,06	25,49	6,57	0,00				1	1	1	1			
	17:00	36,27	29,17	7,09	0,00				1	1	1	1			
	18:00	42,08	35,49	6,59	0,00	1	1		1	1	1	1			
	19:00	45,88	41,26	4,62	0,00	1	1		1	1	1	1		3	
	20:00	45,21	37,95	7,27	0,00	1	1		1	1	1	1		2	
	21:00	41,56	32,31	9,25	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	36,61	27,52	9,09	0,00				1	1	1	1			
	23:00	30,79	21,78	9,01	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	27,62	24,24	3,38	0,00					1	1	1			
	01:00	26,48	24,96	1,52	0,00					1	1	1			
	02:00	25,15	23,94	1,21	0,00					1	1	1			
	03:00	24,74	23,59	1,15	0,00					1	1	1			
	04:00	24,59	23,36	1,23	0,00					1	1	1			
	05:00	23,85	22,32	1,53	0,00					1	1	1			
	06:00	27,05	24,25	2,81	0,00					1	1	1			
	07:00	30,27	27,02	3,25	0,00				1	1	1	1			
	08:00	31,68	28,53	3,15	0,00				1	1	1	1			
	09:00	32,68	30,34	2,34	0,00				1	1	1	1			
	10:00	32,61	31,21	1,40	0,00				1	1	1	1			
	11:00	31,99	30,72	1,27	0,00				1	1	1	1			
	12:00	31,13	29,74	1,39	0,00				1	1	1	1			
	13:00	30,20	28,33	1,87	0,00				1	1	1	1			
	14:00	29,45	26,97	2,48	0,00				1	1	1	1			
	15:00	29,36	26,61	2,74	0,00				1	1	1	1			
	16:00	30,38	27,30	3,07	0,00				1	1	1	1			
	17:00	33,28	29,87	3,41	0,00		1		1	1	1	1			
	18:00	37,21	33,96	3,25	0,00		1		1	1	1	1			
	19:00	38,26	35,25	3,01	0,00		1		1	1	1	1			
	20:00	37,53	34,12	3,41	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	35,32	30,06	5,26	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	31,58	23,37	8,22	0,00				1	1	1	1			
	23:00	27,86	17,38	10,48	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	25,57	15,34	10,23	0,00				1		1	1			
	01:00	24,02	14,44	9,58	0,00		1				1	1			
	02:00	22,94	15,18	7,77	0,00		1				1	1			
	03:00	22,47	17,23	5,24	0,00		1				1	1			
	04:00	22,56	19,13	3,42	0,00		1				1	1			
	05:00	23,20	18,75	4,45	0,00		1				1	1			
	06:00	25,56	20,81	4,75	0,00				1		1	1			
	07:00	27,59	23,18	4,41	0,00				1		1	1			
	08:00	29,15	24,13	5,03	0,00				1		1	1			
	09:00	30,65	26,75	3,90	0,00				1	1	1	1			
	10:00	30,93	27,75	3,18	0,00				1	1	1	1			
	11:00	30,58	27,46	3,11	0,00				1	1	1	1			
	12:00	30,10	27,36	2,74	0,00				1	1	1	1			
	13:00	29,32	26,41	2,91	0,00				1	1	1	1			
	14:00	28,13	25,40	2,73	0,00				1	1	1	1			
	15:00	27,37	25,96	1,40	0,00				1	1	1	1			
	16:00	27,92	26,80	1,12	0,00				1	1	1	1			
	17:00	30,34	29,11	1,23	0,00				1	1	1	1			
	18:00	35,10	33,53	1,56	0,00		1		1	1	1	1			
	19:00	37,36	35,36	2,01	0,00		1		1	1	1	1			
	20:00	37,31	35,28	2,03	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	35,46	33,59	1,87	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	31,73	30,04	1,69	0,00				1	1	1	1			
	23:00	27,60	26,14	1,47	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	25,00	23,88	1,12	0,00				1		1	1			
	01:00	22,89	22,41	0,48	0,00				1		1	1			
	02:00	21,93	21,51	0,41	0,00				1		1	1			
	03:00	21,33	21,09	0,24	0,00				1		1	1			
	04:00	21,17	20,99	0,18	0,00				1		1	1			
	05:00	21,97	21,85	0,12	0,00				1		1	1			
	06:00	24,03	23,97	0,06	0,00				1		1	1			
	07:00	25,70	25,70	0,00	0,00				1	1	1	1			
	08:00	27,21	27,21	0,00	0,00				1	1	1	1			
	09:00	28,83	28,83	0,00	0,00				1	1	1	1			
	10:00	29,66	29,56	0,10	0,00				1	1	1	1			
	11:00	29,71	29,47	0,24	0,00				1	1	1	1			
	12:00	29,39	29,14	0,24	0,00				1	1	1	1			
	13:00	28,72	28,33	0,39	0,00				1	1	1	1			
	14:00	27,93	27,31	0,61	0,00				1	1	1	1			
	15:00	27,42	26,50	0,92	0,00				1	1	1	1			
	16:00	27,93	26,82	1,11	0,00				1	1	1	1			
	17:00	30,64	29,44	1,20	0,00				1	1	1	1			
	18:00	35,96	35,17	0,79	0,00		1		1	1	1	1			
	19:00	38,95	38,51	0,44	0,00	1	1		1	1	1	1			
	20:00	39,33	38,92	0,41	0,00	1	1		1	1	1	1			
	21:00	37,27	36,77	0,50	0,00	1	1		1	1	1	1			
	22:00	32,96	32,42	0,54	0,00		1		1	1	1	1			
	23:00	27,88	27,49	0,39	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	24,80	24,49	0,31	0,00				1		1	1			
	01:00	22,68	22,41	0,26	0,00				1		1	1			
	02:00	21,35	21,15	0,20	0,00				1		1	1			
	03:00	20,44	20,22	0,22	0,00				1		1	1			
	04:00	20,06	19,84	0,21	0,00				1		1	1			
	05:00	20,49	20,24	0,25	0,00				1		1	1			
	06:00	22,05	21,63	0,42	0,00				1		1	1			
	07:00	23,69	22,92	0,76	0,00				1		1	1			
	08:00	25,08	24,23	0,85	0,00				1		1	1			
	09:00	26,64	26,07	0,58	0,00				1	1	1	1			
	10:00	27,71	27,26	0,45	0,00				1	1	1	1			
	11:00	28,13	27,38	0,75	0,00				1	1	1	1			
	12:00	28,03	26,78	1,25	0,00				1	1	1	1			
	13:00	27,41	25,67	1,74	0,00				1	1	1	1			
	14:00	26,45	24,36	2,10	0,00				1	1	1	1			
	15:00	26,46	25,61	0,85	0,00				1	1	1	1			
	16:00	26,92	25,92	1,00	0,00				1	1	1	1			
	17:00	29,03	27,88	1,15	0,00				1	1	1	1			
	18:00	34,26	33,18	1,07	0,00				1	1	1	1			
	19:00	37,72	36,71	1,01	0,00		1		1	1	1	1			
	20:00	37,98	36,96	1,02	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	36,61	35,70	0,91	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	32,37	31,58	0,79	0,00				1	1	1	1			
	23:00	27,51	26,89	0,61	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	23,66	23,28	0,39	0,00				1		1	1			
	01:00	21,90	21,69	0,20	0,00				1		1	1			
	02:00	20,79	20,64	0,15	0,00				1		1	1			
	03:00	20,13	20,02	0,11	0,00				1		1	1			
	04:00	20,17	20,08	0,09	0,00				1		1	1			
	05:00	21,38	21,28	0,10	0,00				1		1	1			
	06:00	24,25	24,12	0,13	0,00				1		1	1			
	07:00	28,52	28,37	0,15	0,00				1	1	1	1			
	08:00	31,01	30,96	0,06	0,00				1	1	1	1			
	09:00	32,20	32,20	0,00	0,00				1	1	1	1			
	10:00	31,93	31,93	0,00	0,00				1	1	1	1			
	11:00	30,70	30,70	0,00	0,00				1	1	1	1			
	12:00	29,29	29,29	0,00	0,00				1	1	1	1			
	13:00	27,94	27,94	0,00	0,00				1	1	1	1			
	14:00	26,85	26,85	0,00	0,00				1	1	1	1			
	15:00	26,49	26,49	0,00	0,00				1	1	1	1			
	16:00	27,47	27,47	0,00	0,00				1	1	1	1			
	17:00	30,32	30,32	0,00	0,00				1	1	1	1			
	18:00	35,74	35,74	0,00	0,00		1		1	1	1	1			
	19:00	38,75	38,67	0,08	0,00	1	1		1	1	1	1			
	20:00	39,85	39,68	0,17	0,00	1	1		1	1	1	1			
	21:00	38,33	38,00	0,33	0,00	1	1		1	1	1	1			
	22:00	33,99	33,50	0,49	0,00		1		1	1	1	1			
	23:00	28,86	28,16	0,70	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	23,55	14,13	9,42	0,00		1				1	1			
	01:00	21,68	13,01	8,67	0,00		1				1	1			
	02:00	20,76	12,45	8,30	0,00		1				1	1			
	03:00	20,16	12,09	8,06	0,00		1				1	1			
	04:00	20,12	12,07	8,05	0,00		1				1	1			
	05:00	21,32	12,79	8,53	0,00		1				1	1			
	06:00	24,15	14,49	9,66	0,00		1				1	1			
	07:00	27,34	16,40	10,94	0,00					1	1	1			
	08:00	29,53	17,72	11,81	0,00					1	1	1			
	09:00	31,04	18,62	12,42	0,00					1	1	1			
	10:00	31,08	18,65	12,43	0,00					1	1	1			
	11:00	30,39	18,24	12,16	0,00					1	1	1			
	12:00	29,81	17,88	11,92	0,00					1	1	1			
	13:00	29,25	17,55	11,70	0,00					1	1	1			
	14:00	28,79	17,27	11,52	0,00					1	1	1			
	15:00	28,92	17,35	11,57	0,00					1	1	1			
	16:00	30,07	18,04	12,03	0,00					1	1	1			
	17:00	32,81	19,68	13,12	0,00					1	1	1			
	18:00	37,45	23,79	13,66	0,00				1	1	1	1			
	19:00	40,01	26,33	13,68	0,00				1	1	1	1			
	20:00	39,34	25,63	13,71	0,00				1	1	1	1			
	21:00	36,68	22,95	13,73	0,00				1	1	1	1			
	22:00	32,05	19,23	12,82	0,00					1	1	1			
	23:00	27,21	16,32	10,88	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	23,30	13,98	9,32	0,00		1				1	1			
	01:00	21,71	13,03	8,68	0,00		1				1	1			
	02:00	20,79	12,47	8,31	0,00		1				1	1			
	03:00	20,23	12,14	8,09	0,00		1				1	1			
	04:00	20,07	12,04	8,03	0,00		1				1	1			
	05:00	21,16	12,69	8,46	0,00		1				1	1			
	06:00	23,38	14,03	9,35	0,00		1				1	1			
	07:00	25,94	15,56	10,37	0,00				1		1	1			
	08:00	27,90	16,74	11,16	0,00				1		1	1			
	09:00	29,29	17,57	11,71	0,00				1		1	1			
	10:00	29,42	17,65	11,77	0,00				1		1	1			
	11:00	29,24	17,54	11,69	0,00				1		1	1			
	12:00	28,34	17,01	11,34	0,00				1		1	1			
	13:00	27,49	16,50	11,00	0,00				1		1	1			
	14:00	27,06	16,24	10,82	0,00				1		1	1			
	15:00	27,31	16,39	10,93	0,00				1		1	1			
	16:00	28,23	16,94	11,29	0,00				1		1	1			
	17:00	30,60	18,36	12,24	0,00				1		1	1			
	18:00	34,68	20,96	13,73	0,00				1	1	1	1			
	19:00	37,06	23,33	13,73	0,00				1	1	1	1			
	20:00	36,81	23,09	13,73	0,00				1	1	1	1			
	21:00	34,29	20,64	13,65	0,00				1	1	1	1			
	22:00	30,02	18,01	12,01	0,00				1		1	1			
	23:00	25,52	15,31	10,21	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	22,87	13,72	9,15	0,00		1				1	1			
	01:00	21,28	12,77	8,51	0,00		1				1	1			
	02:00	20,40	12,24	8,16	0,00		1				1	1			
	03:00	19,95	11,98	7,96	0,00		1				1	1			
	04:00	19,88	11,98	7,89	0,00		1				1	1			
	05:00	20,53	12,32	8,21	0,00		1				1	1			
	06:00	22,37	13,42	8,95	0,00		1				1	1			
	07:00	23,91	14,35	9,57	0,00		1				1	1			
	08:00	27,69	16,61	11,08	0,00				1		1	1			
	09:00	29,05	17,43	11,62	0,00				1		1	1			
	10:00	29,23	17,54	11,69	0,00				1		1	1			
	11:00	28,53	17,12	11,41	0,00				1		1	1			
	12:00	27,96	16,77	11,18	0,00				1		1	1			
	13:00	27,13	16,28	10,85	0,00				1		1	1			
	14:00	26,53	15,92	10,61	0,00				1		1	1			
	15:00	26,50	15,90	10,60	0,00				1		1	1			
	16:00	27,28	16,37	10,91	0,00				1		1	1			
	17:00	29,57	17,74	11,83	0,00				1		1	1			
	18:00	33,55	20,64	12,90	0,00				1	1	1	1			
	19:00	35,93	22,20	13,73	0,00				1	1	1	1			
	20:00	35,85	22,13	13,73	0,00				1	1	1	1			
	21:00	33,52	20,64	12,87	0,00				1	1	1	1			
	22:00	29,53	17,72	11,81	0,00				1		1	1			
	23:00	25,11	15,14	9,96	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	22,54	13,53	9,02	0,00		1				1	1			
	01:00	20,88	12,53	8,35	0,00		1				1	1			
	02:00	19,96	11,98	7,99	0,00						1	1			
	03:00	19,43	11,66	7,77	0,00						1	1			
	04:00	19,35	11,61	7,74	0,00						1	1			
	05:00	20,03	12,02	8,01	0,00		1				1	1			
	06:00	21,83	13,09	8,73	0,00		1				1	1			
	07:00	23,73	14,24	9,49	0,00		1				1	1			
	08:00	25,98	16,23	9,75	0,00					1	1	1			
	09:00	27,58	19,35	8,23	0,00					1	1	1			
	10:00	28,43	19,04	9,38	0,00					1	1	1			
	11:00	28,55	18,68	9,87	0,00					1	1	1			
	12:00	28,10	19,33	8,77	0,00					1	1	1			
	13:00	27,26	19,61	7,64	0,00					1	1	1			
	14:00	26,40	18,91	7,49	0,00					1	1	1			
	15:00	25,90	19,06	6,84	0,00					1	1	1			
	16:00	26,41	18,36	8,05	0,00					1	1	1			
	17:00	28,55	18,00	10,55	0,00					1	1	1			
	18:00	32,46	19,98	12,48	0,00		1			1	1	1			
	19:00	34,96	21,32	13,63	0,00		1			1	1	1			
	20:00	35,25	21,64	13,61	0,00		1			1	1	1			
	21:00	33,25	20,03	13,21	0,00		1			1	1	1			
	22:00	29,40	17,64	11,76	0,00		1			1	1	1			
	23:00	24,87	14,92	9,95	0,00		1				1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	22,36	13,42	8,94	0,00		1				1	1			
	01:00	20,65	12,39	8,26	0,00		1				1	1			
	02:00	19,77	11,86	7,91	0,00						1	1			
	03:00	19,12	11,47	7,65	0,00						1	1			
	04:00	18,95	11,37	7,58	0,00						1	1			
	05:00	19,55	11,73	7,82	0,00						1	1			
	06:00	20,96	12,58	8,39	0,00		1				1	1			
	07:00	22,79	13,67	9,11	0,00		1				1	1			
	08:00	24,63	14,78	9,85	0,00		1				1	1			
	09:00	26,46	15,87	10,58	0,00					1	1	1			
	10:00	27,53	16,52	11,01	0,00					1	1	1			
	11:00	28,01	16,80	11,20	0,00					1	1	1			
	12:00	28,05	16,83	11,22	0,00					1	1	1			
	13:00	27,52	16,51	11,01	0,00					1	1	1			
	14:00	26,43	15,86	10,57	0,00					1	1	1			
	15:00	25,66	15,40	10,27	0,00					1	1	1			
	16:00	25,60	15,36	10,24	0,00					1	1	1			
	17:00	27,35	16,41	10,94	0,00					1	1	1			
	18:00	31,45	18,87	12,58	0,00		1			1	1	1			
	19:00	34,48	20,88	13,61	0,00		1			1	1	1			
	20:00	34,75	21,09	13,66	0,00		1			1	1	1			
	21:00	32,84	19,70	13,14	0,00		1			1	1	1			
	22:00	29,22	17,53	11,69	0,00		1			1	1	1			
	23:00	24,84	14,90	9,94	0,00		1				1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	23,34	14,01	9,34	0,00		1				1	1				
	01:00	21,61	12,97	8,64	0,00		1				1	1				
	02:00	20,59	12,35	8,24	0,00		1				1	1				
	03:00	19,84	11,91	7,94	0,00						1	1				
	04:00	19,44	11,66	7,77	0,00						1	1				
	05:00	19,49	11,70	7,80	0,00						1	1				
	06:00	20,15	12,09	8,06	0,00		1				1	1				
	07:00	21,15	12,69	8,46	0,00		1				1	1				
	08:00	22,37	13,42	8,95	0,00		1				1	1				
	09:00	23,59	14,15	9,43	0,00		1				1	1				
	10:00	24,54	14,72	9,82	0,00		1				1	1				
	11:00	25,12	15,07	10,05	0,00		1				1	1				
	12:00	25,74	15,45	10,30	0,00		1				1	1				
	13:00	25,63	15,38	10,25	0,00		1				1	1				
	14:00	24,61	14,76	9,84	0,00		1				1	1				
	15:00	23,98	14,39	9,59	0,00		1				1	1				
	16:00	24,22	14,53	9,69	0,00		1				1	1				
	17:00	25,46	16,33	9,13	0,00		1				1	1				
	18:00	28,84	20,34	8,51	0,00		1			1	1	1				
	19:00	32,44	24,74	7,70	0,00		1			1	1	1				
	20:00	33,51	25,04	8,47	0,00		1			1	1	1				
	21:00	32,31	23,45	8,86	0,00		1			1	1	1				
	22:00	28,97	20,90	8,07	0,00					1	1	1				
	23:00	24,59	18,28	6,31	0,00					1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	22,23	17,80	4,44	0,00		1				1	1			
	01:00	20,70	17,58	3,12	0,00		1				1	1			
	02:00	19,68	17,77	1,91	0,00		1				1	1			
	03:00	18,96	17,66	1,29	0,00		1				1	1			
	04:00	18,75	17,75	1,00	0,00		1				1	1			
	05:00	19,41	18,53	0,88	0,00		1				1	1			
	06:00	21,31	20,57	0,74	0,00					1	1	1			
	07:00	24,33	23,60	0,74	0,00					1	1	1			
	08:00	26,84	25,66	1,18	0,00				1	1	1	1			
	09:00	28,64	27,29	1,35	0,00				1	1	1	1			
	10:00	28,41	26,99	1,42	0,00				1	1	1	1			
	11:00	30,18	28,63	1,55	0,00				1	1	1	1			
	12:00	29,41	27,93	1,48	0,00				1	1	1	1			
	13:00	26,36	24,76	1,60	0,00					1	1	1			
	14:00	25,09	23,67	1,42	0,00					1	1	1			
	15:00	24,43	23,08	1,35	0,00					1	1	1			
	16:00	24,57	22,78	1,79	0,00					1	1	1			
	17:00	26,23	23,89	2,34	0,00					1	1	1			
	18:00	30,36	27,91	2,46	0,00				1	1	1	1			
	19:00	34,18	31,57	2,60	0,00				1	1	1	1			
	20:00	35,06	32,87	2,19	0,00				1	1	1	1			
	21:00	33,45	31,12	2,33	0,00				1	1	1	1			
	22:00	29,73	26,97	2,76	0,00				1	1	1	1			
	23:00	25,10	21,62	3,47	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100						
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508						
Η	Ε	Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025			00:00	20,67	16,90	3,77	0,00		1				1	1				6,10	8,27	73%	2.031
			01:00	19,31	16,87	2,44	0,00						1	1				2,63	7,72	87%	1.972
			02:00	18,56	15,60	2,96	0,00						1	1				3,90	7,42	80%	1.830
			03:00	18,04	13,80	4,25	0,00						1	1				5,70	7,22	71%	1.634
			04:00	18,10	12,28	5,82	0,00						1	1				7,22	7,24	63%	1.473
			05:00	19,30	11,58	7,72	0,00						1	1				7,92	7,72	59%	1.399
			06:00	21,90	13,14	8,76	0,00		1				1	1				9,86	8,76	57%	1.733
			07:00	23,02	14,97	8,05	0,00		1				1	1				8,03	9,21	65%	1.821
			08:00	26,68	20,73	5,94	0,00					1	1	1				8,77	10,67	70%	3.050
			09:00	27,80	22,35	5,45	0,00					1	1	1				7,15	11,12	76%	2.708
			10:00	27,98	22,78	5,20	0,00					1	1	1				6,72	11,19	77%	2.756
			11:00	27,72	22,24	5,48	0,00					1	1	1				7,26	11,09	75%	2.696
			12:00	28,38	23,33	5,05	0,00					1	1	1	1			6,17	11,35	79%	2.817
			13:00	29,22	23,60	5,63	0,00					1	1	1	1			5,90	11,69	80%	2.848
			14:00	28,73	18,81	9,92	0,00					1	1	1	1			10,69	11,49	64%	2.320
			15:00	28,75	18,97	9,77	0,00					1	1	1	1			10,53	11,50	64%	2.338
			16:00	30,04	20,54	9,50	0,00					1	1	1	1			8,96	12,01	70%	2.509
			17:00	32,38	22,40	9,98	0,00				1	1	1	1	1			17,10	11,73	57%	3.362
			18:00	36,93	27,99	8,95	0,00				1	1	1	1	1			11,51	13,73	71%	3.460
			19:00	39,69	32,74	6,95	0,00				1	1	1	1	1			6,76	13,73	83%	3.996
			20:00	39,27	31,23	8,04	0,00				1	1	1	1	1			8,27	13,73	79%	3.823
			21:00	36,68	24,67	12,00	0,00				1	1	1	1	1			14,83	13,73	62%	3.094
			22:00	32,64	19,59	13,06	0,00					1	1	1	1			9,91	13,06	66%	2.405
			23:00	28,26	16,95	11,30	0,00					1	1	1	1			12,55	11,30	57%	2.118
			660,04 MWh													ΑΩΛ: 18,70				60.194 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	23,50	14,10	9,40	0,00		1				1	1			
	01:00	21,78	13,07	8,71	0,00		1				1	1			
	02:00	20,86	12,51	8,34	0,00						1	1			
	03:00	20,24	12,15	8,10	0,00						1	1			
	04:00	20,28	12,17	8,11	0,00						1	1			
	05:00	21,45	12,87	8,58	0,00						1	1			
	06:00	24,58	15,14	9,44	0,00				1		1	1			
	07:00	28,19	16,92	11,28	0,00				1		1	1			
	08:00	32,36	19,41	12,94	0,00				1		1	1			
	09:00	35,08	21,50	13,58	0,00		1		1		1	1			
	10:00	35,00	21,38	13,63	0,00		1		1		1	1			
	11:00	34,62	21,05	13,57	0,00		1		1		1	1			
	12:00	33,28	19,97	13,31	0,00		1		1		1	1			
	13:00	32,39	19,44	12,96	0,00		1		1		1	1			
	14:00	31,68	19,01	12,67	0,00				1		1	1			
	15:00	31,98	19,19	12,79	0,00				1		1	1			
	16:00	33,53	20,12	13,41	0,00				1		1	1			
	17:00	36,84	23,37	13,47	0,00				1	1	1	1			
	18:00	42,27	28,89	13,37	0,00		1		1	1	1	1			
	19:00	45,51	32,11	13,40	0,00		1		1	1	1	1			
	20:00	44,58	31,30	13,27	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	41,71	28,97	12,74	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	37,08	25,12	11,96	0,00				1	1	1	1			
	23:00	31,95	20,64	11,30	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	26,49	15,89	10,59	0,00		1				1	1			
	01:00	24,66	15,20	9,47	0,00		1				1	1			
	02:00	23,64	15,21	8,42	0,00		1				1	1			
	03:00	22,89	13,73	9,16	0,00		1				1	1			
	04:00	22,82	13,69	9,13	0,00		1				1	1			
	05:00	23,72	14,23	9,49	0,00		1				1	1			
	06:00	26,57	15,94	10,63	0,00					1	1	1			
	07:00	29,85	17,91	11,94	0,00					1	1	1			
	08:00	32,79	20,64	12,15	0,00				1	1	1	1			
	09:00	34,58	22,01	12,57	0,00				1	1	1	1			
	10:00	34,86	21,88	12,98	0,00				1	1	1	1			
	11:00	34,32	21,21	13,11	0,00				1	1	1	1			
	12:00	33,44	20,64	12,79	0,00				1	1	1	1			
	13:00	32,56	19,54	13,03	0,00					1	1	1			
	14:00	31,98	19,19	12,79	0,00					1	1	1			
	15:00	31,87	19,12	12,75	0,00					1	1	1			
	16:00	33,00	19,80	13,20	0,00					1	1	1			
	17:00	35,68	22,48	13,20	0,00				1	1	1	1			
	18:00	41,16	28,34	12,82	0,00				1	1	1	1			
	19:00	45,00	33,74	11,26	0,00		1		1	1	1	1			
	20:00	45,01	34,84	10,17	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	42,03	33,02	9,01	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	36,98	26,59	10,39	0,00				1	1	1	1			
	23:00	31,26	19,56	11,71	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	26,74	20,55	6,19	0,00					1	1	1			
	01:00	24,89	17,91	6,98	0,00		1				1	1			
	02:00	23,68	14,96	8,72	0,00		1				1	1			
	03:00	22,87	13,72	9,15	0,00		1				1	1			
	04:00	22,87	13,72	9,15	0,00		1				1	1			
	05:00	24,02	14,41	9,61	0,00		1				1	1			
	06:00	26,74	16,33	10,42	0,00					1	1	1			
	07:00	29,34	20,39	8,95	0,00					1	1	1			
	08:00	32,09	23,15	8,94	0,00				1	1	1	1			
	09:00	34,05	24,66	9,39	0,00				1	1	1	1			
	10:00	34,70	25,82	8,87	0,00				1	1	1	1			
	11:00	34,31	27,18	7,13	0,00				1	1	1	1			
	12:00	33,54	28,45	5,08	0,00				1	1	1	1			
	13:00	32,35	25,65	6,70	0,00				1	1	1	1			
	14:00	31,42	23,89	7,52	0,00					1	1	1			
	15:00	30,92	23,10	7,82	0,00					1	1	1			
	16:00	31,59	23,70	7,89	0,00					1	1	1			
	17:00	34,04	26,33	7,71	0,00				1	1	1	1			
	18:00	39,97	32,91	7,06	0,00		1		1	1	1	1			
	19:00	43,49	37,76	5,74	0,00		1		1	1	1	1			
	20:00	43,54	37,33	6,21	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	41,03	35,63	5,40	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	36,48	32,14	4,34	0,00		1		1	1	1	1			
	23:00	31,11	28,29	2,82	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	26,84	23,72	3,11	0,00				1		1	1			
	01:00	24,90	22,40	2,50	0,00				1		1	1			
	02:00	23,61	21,51	2,10	0,00				1		1	1			
	03:00	22,81	21,02	1,79	0,00				1		1	1			
	04:00	22,69	21,21	1,49	0,00				1		1	1			
	05:00	23,65	22,40	1,25	0,00				1		1	1			
	06:00	25,66	24,66	1,00	0,00		1		1		1	1			
	07:00	27,10	26,48	0,62	0,00		1		1		1	1			
	08:00	28,93	28,71	0,23	0,00		1		1	1	1	1			
	09:00	30,53	30,49	0,04	0,00				1	1	1	1			
	10:00	31,24	31,24	0,01	0,00				1	1	1	1			
	11:00	31,21	31,20	0,01	0,00				1	1	1	1			
	12:00	30,76	30,67	0,08	0,05				1	1	1	1			
	13:00	30,02	29,90	0,12	0,09				1	1	1	1			
	14:00	29,23	29,17	0,06	0,00				1	1	1	1			
	15:00	28,78	28,75	0,03	0,00				1	1	1	1			
	16:00	29,37	29,35	0,02	0,00				1	1	1	1			
	17:00	31,75	31,75	0,00	0,00				1	1	1	1			
	18:00	37,91	37,91	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1			
	19:00	41,38	41,34	0,04	0,00	1	1		1	1	1	1		3	
	20:00	41,20	41,07	0,14	0,00	1	1		1	1	1	1		3	
	21:00	38,48	38,16	0,32	0,00	1	1		1	1	1	1			
	22:00	33,93	33,38	0,55	0,00		1		1	1	1	1			
	23:00	28,70	27,58	1,12	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	25,81	24,25	1,56	0,00				1		1	1				
	01:00	23,86	21,86	2,00	0,00				1		1	1				
	02:00	22,39	19,53	2,86	0,00				1		1	1				
	03:00	21,41	17,20	4,21	0,00		1				1	1				
	04:00	21,04	15,92	5,12	0,00		1				1	1				
	05:00	21,50	15,74	5,76	0,00		1				1	1				
	06:00	22,56	15,23	7,33	0,00		1				1	1				
	07:00	23,15	14,46	8,69	0,00		1				1	1				
	08:00	24,31	16,20	8,11	0,00		1				1	1				
	09:00	25,75	17,61	8,13	0,00		1				1	1				
	10:00	26,74	18,07	8,67	0,00				1		1	1				
	11:00	26,82	17,93	8,89	0,00				1		1	1				
	12:00	26,65	17,36	9,28	0,00				1		1	1				
	13:00	26,13	17,27	8,86	0,00				1		1	1				
	14:00	25,22	16,29	8,93	0,00				1		1	1				
	15:00	25,45	21,46	3,99	0,00				1		1	1				
	16:00	27,60	23,74	3,86	0,00				1		1	1				
	17:00	29,08	22,79	6,29	0,00				1		1	1				
	18:00	32,66	31,78	0,87	0,00				1	1	1	1				
	19:00	35,93	34,91	1,02	0,00		1		1	1	1	1				
	20:00	36,61	35,20	1,41	0,00		1		1	1	1	1				
	21:00	34,58	31,45	3,13	0,00		1		1	1	1	1				
	22:00	30,51	23,52	7,00	0,00				1	1	1	1				
	23:00	25,75	20,25	5,51	0,00				1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	22,89	17,58	5,31	0,00				1		1	1				
	01:00	21,36	15,12	6,24	0,00						1	1				
	02:00	20,24	12,14	8,10	0,00						1	1				
	03:00	19,58	11,75	7,83	0,00						1	1				
	04:00	19,62	11,77	7,85	0,00						1	1				
	05:00	20,74	12,44	8,30	0,00						1	1				
	06:00	23,18	15,56	7,62	0,00		1				1	1				
	07:00	26,29	17,53	8,76	0,00		1				1	1				
	08:00	29,21	20,32	8,88	0,00		1		1		1	1				
	09:00	30,15	23,06	7,09	0,00		1		1		1	1				
	10:00	29,90	24,19	5,71	0,09		1		1		1	1				
	11:00	28,73	20,44	8,28	0,09		1		1		1	1				
	12:00	28,61	17,81	10,80	0,09		1		1		1	1				
	13:00	28,68	18,45	10,23	0,09				1		1	1				
	14:00	30,30	18,18	12,12	0,00				1		1	1				
	15:00	25,77	15,46	10,31	0,00				1		1	1				
	16:00	26,35	17,12	9,23	0,00				1		1	1				
	17:00	28,70	23,00	5,70	0,00				1		1	1				
	18:00	32,12	23,20	8,92	0,00		1		1		1	1				
	19:00	35,00	23,62	11,38	0,00		1		1		1	1				
	20:00	35,40	24,73	10,68	0,00		1		1		1	1				
	21:00	33,43	22,44	10,99	0,00				1		1	1				
	22:00	29,46	19,45	10,01	0,00				1		1	1				
	23:00	24,88	14,98	9,90	0,00						1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	23,41	14,05	9,37	0,00		1				1	1			
	01:00	21,84	13,11	8,74	0,00		1				1	1			
	02:00	20,79	12,47	8,31	0,00						1	1			
	03:00	20,02	12,01	8,01	0,00						1	1			
	04:00	19,72	11,83	7,89	0,00						1	1			
	05:00	20,17	12,10	8,07	0,00						1	1			
	06:00	21,44	12,87	8,58	0,00						1	1			
	07:00	23,23	13,94	9,29	0,00		1				1	1			
	08:00	24,35	14,61	9,74	0,00		1				1	1			
	09:00	25,69	16,53	9,16	0,00					1	1	1			
	10:00	25,84	17,66	8,18	0,00					1	1	1			
	11:00	26,66	18,59	8,07	0,00					1	1	1			
	12:00	26,16	19,58	6,59	0,00					1	1	1			
	13:00	24,50	19,89	4,61	0,00					1	1	1			
	14:00	23,74	20,02	3,72	0,00					1	1	1			
	15:00	24,41	20,66	3,76	0,00					1	1	1			
	16:00	24,91	22,33	2,58	0,00					1	1	1			
	17:00	26,98	23,56	3,41	0,00				1	1	1	1			
	18:00	30,59	27,10	3,49	0,00				1	1	1	1			
	19:00	33,40	30,56	2,84	0,00				1	1	1	1			
	20:00	33,41	29,46	3,95	0,00				1	1	1	1			
	21:00	31,46	28,67	2,79	0,00				1	1	1	1			
	22:00	27,65	25,98	1,67	0,00				1	1	1	1			
	23:00	23,33	22,24	1,09	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	21,97	19,64	2,33	0,00		1				1	1			
	01:00	20,65	16,28	4,37	0,00		1				1	1			
	02:00	19,74	12,28	7,46	0,00						1	1			
	03:00	19,09	11,46	7,64	0,00						1	1			
	04:00	19,05	11,43	7,62	0,00						1	1			
	05:00	19,78	12,12	7,66	0,00						1	1			
	06:00	21,46	13,21	8,25	0,00		1				1	1			
	07:00	23,94	14,36	9,57	0,00		1				1	1			
	08:00	26,40	15,84	10,56	0,00					1	1	1			
	09:00	28,46	17,07	11,38	0,00					1	1	1			
	10:00	28,84	19,04	9,80	0,00					1	1	1			
	11:00	29,35	25,50	3,85	0,00				1	1	1	1			
	12:00	29,10	26,93	2,17	0,00				1	1	1	1			
	13:00	27,53	25,63	1,90	0,00				1	1	1	1			
	14:00	26,90	23,56	3,34	0,00				1	1	1	1			
	15:00	24,52	24,31	0,21	0,00				1	1	1	1			
	16:00	25,00	24,59	0,41	0,00				1	1	1	1			
	17:00	26,93	26,66	0,27	0,00				1	1	1	1			
	18:00	30,50	30,30	0,20	0,00				1	1	1	1			
	19:00	33,86	33,38	0,48	0,00		1		1	1	1	1			
	20:00	34,23	33,48	0,75	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	32,44	31,64	0,81	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	28,68	28,09	0,59	0,00				1	1	1	1			
	23:00	24,21	23,77	0,44	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	22,12	14,97	7,15	0,00		1				1	1			
	01:00	20,54	12,77	7,78	0,00		1				1	1			
	02:00	19,78	12,01	7,77	0,00						1	1			
	03:00	19,41	11,84	7,58	0,00						1	1			
	04:00	19,54	11,90	7,64	0,00						1	1			
	05:00	20,20	12,12	8,08	0,00						1	1			
	06:00	21,79	13,07	8,72	0,00		1				1	1			
	07:00	24,52	14,71	9,81	0,00		1				1	1			
	08:00	27,36	16,42	10,94	0,00					1	1	1			
	09:00	28,84	17,30	11,53	0,00					1	1	1			
	10:00	29,65	17,79	11,86	0,00					1	1	1			
	11:00	29,55	17,73	11,82	0,00					1	1	1			
	12:00	29,31	17,58	11,72	0,00					1	1	1			
	13:00	29,58	17,75	11,83	0,00					1	1	1			
	14:00	28,68	17,21	11,47	0,00					1	1	1			
	15:00	27,55	16,53	11,02	0,00					1	1	1			
	16:00	27,19	16,32	10,88	0,00					1	1	1			
	17:00	28,25	16,95	11,30	0,00					1	1	1			
	18:00	31,31	18,79	12,53	0,00		1			1	1	1			
	19:00	34,77	21,07	13,71	0,00		1			1	1	1			
	20:00	35,50	21,77	13,73	0,00		1			1	1	1			
	21:00	33,17	19,90	13,27	0,00		1			1	1	1			
	22:00	29,29	17,58	11,72	0,00					1	1	1			
	23:00	24,97	15,14	9,83	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	22,47	13,48	8,99	0,00		1				1	1			
	01:00	20,47	15,87	4,60	0,00		1				1	1			
	02:00	19,56	17,57	2,00	0,00		1				1	1			
	03:00	19,15	16,58	2,57	0,00		1				1	1			
	04:00	19,14	14,69	4,45	0,00		1				1	1			
	05:00	19,99	12,95	7,04	0,00		1				1	1			
	06:00	21,93	13,31	8,62	0,00		1				1	1			
	07:00	24,60	19,21	5,39	0,00					1	1	1			
	08:00	27,88	22,63	5,25	0,00					1	1	1			
	09:00	30,02	21,65	8,37	0,00					1	1	1			
	10:00	31,13	24,37	6,76	0,00					1	1	1			
	11:00	31,53	26,94	4,59	0,00					1	1	1			
	12:00	29,49	25,01	4,47	0,00					1	1	1			
	13:00	27,94	24,28	3,66	0,00					1	1	1			
	14:00	26,87	22,61	4,26	0,00					1	1	1			
	15:00	25,98	20,43	5,55	0,00					1	1	1			
	16:00	26,49	17,61	8,88	0,00					1	1	1			
	17:00	28,73	18,15	10,59	0,00					1	1	1			
	18:00	33,47	20,64	12,82	0,00				1	1	1	1			
	19:00	38,12	24,56	13,56	0,00				1	1	1	1			
	20:00	38,58	25,16	13,41	0,00				1	1	1	1			
	21:00	36,02	22,93	13,09	0,00				1	1	1	1			
	22:00	31,22	18,73	12,49	0,00					1	1	1			
	23:00	26,15	15,69	10,46	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	22,10	13,26	8,84	0,00						1	1			
	01:00	20,22	12,13	8,09	0,00						1	1			
	02:00	19,22	11,53	7,69	0,00						1	1			
	03:00	18,68	11,21	7,47	0,00						1	1			
	04:00	18,58	11,15	7,43	0,00						1	1			
	05:00	19,44	11,67	7,78	0,00						1	1			
	06:00	21,08	12,65	8,43	0,00						1	1			
	07:00	23,49	15,14	8,34	0,00				1		1	1			
	08:00	26,61	15,96	10,64	0,00				1		1	1			
	09:00	29,55	17,73	11,82	0,00				1		1	1			
	10:00	31,49	18,90	12,60	0,00				1		1	1			
	11:00	32,29	19,38	12,92	0,00				1		1	1			
	12:00	32,91	19,75	13,16	0,00				1		1	1			
	13:00	33,31	19,99	13,33	0,00				1		1	1			
	14:00	33,24	19,94	13,30	0,00				1		1	1			
	15:00	32,41	19,44	12,96	0,00				1		1	1			
	16:00	32,29	19,37	12,92	0,00				1		1	1			
	17:00	32,94	19,77	13,18	0,00				1		1	1			
	18:00	35,73	22,00	13,73	0,00		1		1		1	1			
	19:00	38,44	24,75	13,69	0,00		1		1		1	1			
	20:00	38,00	24,30	13,70	0,00		1		1		1	1			
	21:00	35,16	21,47	13,69	0,00		1		1		1	1			
	22:00	30,61	18,36	12,24	0,00		1		1		1	1			
	23:00	25,90	15,54	10,36	0,00		1				1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	23,21	13,92	9,28	0,00		1				1	1				
	01:00	21,15	12,69	8,46	0,00						1	1				
	02:00	19,85	11,91	7,94	0,00						1	1				
	03:00	19,04	11,43	7,62	0,00						1	1				
	04:00	18,76	11,26	7,50	0,00						1	1				
	05:00	19,22	11,53	7,69	0,00						1	1				
	06:00	20,59	12,35	8,24	0,00						1	1				
	07:00	23,11	13,87	9,24	0,00						1	1				
	08:00	26,17	15,70	10,47	0,00				1		1	1				
	09:00	29,23	17,54	11,69	0,00				1		1	1				
	10:00	31,37	18,82	12,55	0,00				1		1	1				
	11:00	32,06	19,73	12,33	0,00				1		1	1				
	12:00	31,93	20,47	11,46	0,00				1		1	1				
	13:00	31,50	19,87	11,63	0,00				1		1	1				
	14:00	30,33	18,92	11,41	0,00				1		1	1				
	15:00	29,36	17,99	11,36	0,00				1		1	1				
	16:00	31,76	28,84	2,92	0,00				1	1	1	1				
	17:00	32,59	27,76	4,83	0,00				1	1	1	1				
	18:00	34,00	30,55	3,44	0,00				1	1	1	1				
	19:00	37,36	34,78	2,58	0,00	1	1		1	1	1	1				
	20:00	37,91	34,87	3,03	0,00	1	1		1	1	1	1				
	21:00	35,37	31,40	3,97	0,00	1			1	1	1	1				
	22:00	30,89	27,08	3,81	0,00				1	1	1	1				
	23:00	26,01	22,94	3,07	0,00				1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	22,59	19,88	2,71	0,00				1		1	1			
	01:00	20,94	18,14	2,80	0,00		1				1	1			
	02:00	19,94	17,13	2,81	0,00		1				1	1			
	03:00	19,40	16,86	2,53	0,00		1				1	1			
	04:00	19,51	17,38	2,13	0,00		1				1	1			
	05:00	20,72	18,80	1,92	0,00		1		1		1	1			
	06:00	23,46	21,47	1,99	0,00		1		1		1	1			
	07:00	28,16	25,89	2,27	0,00		1		1		1	1			
	08:00	32,10	29,71	2,39	0,00		1		1	1	1	1			
	09:00	33,74	31,73	2,01	0,00		1		1	1	1	1			
	10:00	34,46	32,61	1,85	0,00		1		1	1	1	1			
	11:00	34,59	32,29	2,30	0,00		1		1	1	1	1			
	12:00	35,36	32,46	2,90	0,00		1		1	1	1	1			
	13:00	35,47	32,40	3,07	0,00		1		1	1	1	1			
	14:00	34,55	32,65	1,90	0,00		1		1	1	1	1			
	15:00	33,70	32,75	0,95	0,00		1		1	1	1	1			
	16:00	35,61	34,65	0,96	0,00	1	1		1	1	1	1			
	17:00	36,42	35,07	1,35	0,00	1	1		1	1	1	1			
	18:00	38,05	36,04	2,00	0,00	1	1		1	1	1	1			
	19:00	40,46	37,47	2,99	0,00	1	1		1	1	1	1			
	20:00	40,54	36,56	3,98	0,00	1	1		1	1	1	1			
	21:00	37,92	32,68	5,24	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	33,60	28,40	5,19	0,00				1	1	1	1			
	23:00	28,45	26,79	1,66	0,00				1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 1 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	22,24	13,34	8,90	0,00						1	1			
	01:00	20,68	12,41	8,27	0,00						1	1			
	02:00	19,70	11,82	7,88	0,00						1	1			
	03:00	19,10	11,46	7,64	0,00						1	1			
	04:00	19,08	11,45	7,63	0,00						1	1			
	05:00	19,94	11,96	7,98	0,00						1	1			
	06:00	22,16	13,30	8,86	0,00						1	1			
	07:00	25,78	15,47	10,31	0,00						1	1			
	08:00	29,19	17,51	11,67	0,00				1		1	1			
	09:00	32,00	19,20	12,80	0,00				1		1	1			
	10:00	33,32	20,20	13,12	0,00				1		1	1			
	11:00	32,12	21,46	10,66	0,00				1		1	1			
	12:00	30,92	22,07	8,85	0,00				1		1	1			
	13:00	30,01	19,70	10,31	0,00				1		1	1			
	14:00	28,16	16,89	11,26	0,00				1		1	1			
	15:00	27,16	16,30	10,86	0,00				1		1	1			
	16:00	27,61	17,98	9,63	0,00				1		1	1			
	17:00	28,97	22,21	6,76	0,00				1		1	1			
	18:00	32,74	27,45	5,29	0,00				1	1	1	1			
	19:00	37,58	31,27	6,31	0,00				1	1	1	1			
	20:00	37,86	29,81	8,06	0,00				1	1	1	1			
	21:00	34,65	26,44	8,21	0,00				1	1	1	1			
	22:00	30,39	22,58	7,81	0,00				1		1	1			
	23:00	26,11	19,23	6,88	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	22,01	20,85	1,16	0,00					1	1	1			
	01:00	20,55	19,48	1,07	0,00					1	1	1			
	02:00	19,64	18,26	1,38	0,00					1	1	1			
	03:00	19,10	16,82	2,28	0,00					1	1	1			
	04:00	19,11	17,31	1,80	0,00					1	1	1			
	05:00	20,10	19,34	0,76	0,00					1	1	1			
	06:00	22,59	22,26	0,33	0,00					1	1	1			
	07:00	26,19	26,17	0,02	0,00				1	1	1	1			
	08:00	29,10	29,10	0,00	0,00				1	1	1	1			
	09:00	31,53	31,53	0,00	0,00				1	1	1	1			
	10:00	32,45	32,06	0,39	0,00				1	1	1	1			
	11:00	33,82	32,94	0,88	0,00				1	1	1	1			
	12:00	33,72	32,46	1,25	0,00				1	1	1	1			
	13:00	32,75	30,62	2,13	0,00				1	1	1	1			
	14:00	31,16	28,14	3,02	0,00				1	1	1	1			
	15:00	28,69	24,86	3,83	0,00				1	1	1	1			
	16:00	27,96	23,19	4,77	0,00				1	1	1	1			
	17:00	29,08	23,25	5,83	0,00				1	1	1	1			
	18:00	32,24	24,62	7,62	0,00				1	1	1	1			
	19:00	37,03	27,67	9,37	0,00				1	1	1	1			
	20:00	37,60	26,90	10,70	0,00				1	1	1	1			
	21:00	34,74	23,38	11,37	0,00				1	1	1	1			
	22:00	30,55	21,91	8,64	0,00				1	1	1	1			
	23:00	26,01	18,71	7,30	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	24,08	21,76	2,32	0,00					1	1	1			
	01:00	22,08	20,18	1,90	0,00					1	1	1			
	02:00	21,05	18,76	2,30	0,00					1	1	1			
	03:00	20,51	18,55	1,96	0,00					1	1	1			
	04:00	20,50	19,31	1,18	0,00					1	1	1			
	05:00	21,58	20,39	1,19	0,00					1	1	1			
	06:00	24,30	22,82	1,49	0,00					1	1	1			
	07:00	28,03	26,62	1,41	0,00				1	1	1	1			
	08:00	31,20	30,29	0,91	0,00				1	1	1	1			
	09:00	33,55	32,36	1,19	0,00				1	1	1	1			
	10:00	34,14	31,90	2,24	0,00				1	1	1	1			
	11:00	33,84	31,27	2,56	0,00				1	1	1	1			
	12:00	33,36	30,87	2,49	0,00				1	1	1	1			
	13:00	32,84	30,50	2,34	0,00				1	1	1	1			
	14:00	31,93	29,42	2,51	0,00				1	1	1	1			
	15:00	30,34	27,81	2,52	0,00				1	1	1	1			
	16:00	29,90	27,36	2,54	0,00				1	1	1	1			
	17:00	30,31	28,25	2,05	0,00				1	1	1	1			
	18:00	32,86	31,34	1,52	0,00				1	1	1	1			
	19:00	36,69	35,11	1,59	0,00		1		1	1	1	1			
	20:00	38,31	36,25	2,06	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	36,03	33,70	2,34	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	31,41	29,04	2,37	0,00				1	1	1	1			
	23:00	26,43	24,20	2,22	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	22,82	21,88	0,94	0,00					1	1	1			
	01:00	21,10	19,55	1,55	0,00					1	1	1			
	02:00	20,10	17,55	2,54	0,00					1	1	1			
	03:00	19,59	17,72	1,86	0,00					1	1	1			
	04:00	19,61	16,17	3,44	0,00					1	1	1			
	05:00	20,54	15,87	4,67	0,00					1	1	1			
	06:00	22,85	16,54	6,31	0,00					1	1	1			
	07:00	25,93	18,31	7,61	0,00					1	1	1			
	08:00	27,64	23,75	3,88	0,00					1	1	1			
	09:00	29,13	27,18	1,95	0,00				1	1	1	1			
	10:00	29,65	28,53	1,12	0,00				1	1	1	1			
	11:00	29,34	28,68	0,65	0,00				1	1	1	1			
	12:00	28,48	27,71	0,77	0,00				1	1	1	1			
	13:00	27,34	25,47	1,86	0,00				1	1	1	1			
	14:00	26,06	24,09	1,97	0,00					1	1	1			
	15:00	25,19	24,10	1,10	0,00					1	1	1			
	16:00	25,37	24,44	0,92	0,00					1	1	1			
	17:00	26,85	26,05	0,80	0,00				1	1	1	1			
	18:00	29,96	29,12	0,84	0,00				1	1	1	1			
	19:00	35,42	34,58	0,84	0,00		1		1	1	1	1			
	20:00	37,28	36,57	0,71	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	35,30	35,01	0,29	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	30,74	30,70	0,03	0,00				1	1	1	1			
	23:00	25,33	24,19	1,14	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 5 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	22,77	21,92	0,85	0,00					1	1	1			
	01:00	21,04	20,68	0,36	0,00					1	1	1			
	02:00	19,96	19,51	0,45	0,00					1	1	1			
	03:00	19,32	18,51	0,81	0,00					1	1	1			
	04:00	19,20	18,68	0,53	0,00					1	1	1			
	05:00	19,90	19,58	0,32	0,00					1	1	1			
	06:00	21,70	21,35	0,35	0,00					1	1	1			
	07:00	24,31	23,90	0,40	0,00					1	1	1			
	08:00	26,27	26,04	0,23	0,00				1	1	1	1			
	09:00	27,88	27,64	0,24	0,00				1	1	1	1			
	10:00	28,48	28,06	0,42	0,00				1	1	1	1			
	11:00	28,37	28,03	0,34	0,00				1	1	1	1			
	12:00	28,23	27,85	0,39	0,00				1	1	1	1			
	13:00	27,82	27,10	0,72	0,00				1	1	1	1			
	14:00	27,57	26,21	1,35	0,00				1	1	1	1			
	15:00	27,74	26,20	1,54	0,00				1	1	1	1			
	16:00	27,12	26,09	1,03	0,00				1	1	1	1			
	17:00	28,22	27,54	0,68	0,00				1	1	1	1			
	18:00	30,39	30,11	0,28	0,00				1	1	1	1			
	19:00	35,25	35,16	0,08	0,00		1		1	1	1	1			
	20:00	37,79	37,77	0,02	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	35,42	35,42	0,00	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	30,81	30,75	0,06	0,00				1	1	1	1			
	23:00	25,58	25,01	0,57	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 6 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	23,26	21,03	2,23	0,00					1	1	1				
	01:00	21,26	17,11	4,16	0,00					1	1	1				
	02:00	19,91	14,16	5,75	0,00						1	1				
	03:00	19,06	12,11	6,95	0,00						1	1				
	04:00	18,71	11,23	7,48	0,00						1	1				
	05:00	19,10	11,46	7,64	0,00						1	1				
	06:00	20,50	12,30	8,20	0,00						1	1				
	07:00	22,51	13,51	9,01	0,00		1				1	1				
	08:00	24,41	15,65	8,76	0,00		1				1	1				
	09:00	26,32	16,19	10,13	0,00					1	1	1				
	10:00	28,09	17,01	11,08	0,00					1	1	1				
	11:00	28,18	16,91	11,27	0,00					1	1	1				
	12:00	27,28	16,37	10,91	0,00					1	1	1				
	13:00	26,39	15,83	10,55	0,00					1	1	1				
	14:00	25,10	15,06	10,04	0,00		1				1	1				
	15:00	23,96	14,38	9,59	0,00		1				1	1				
	16:00	23,91	14,34	9,56	0,00		1				1	1				
	17:00	25,03	15,30	9,73	0,00					1	1	1				
	18:00	27,75	18,13	9,62	0,00					1	1	1				
	19:00	32,66	24,47	8,19	0,00				1	1	1	1				
	20:00	36,40	29,83	6,56	0,00				1	1	1	1				
	21:00	34,85	28,85	6,00	0,00				1	1	1	1				
	22:00	30,79	25,56	5,23	0,00				1	1	1	1				
	23:00	25,73	20,93	4,80	0,00					1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	22,06	16,24	5,82	0,00		1				1	1			
	01:00	20,41	12,24	8,16	0,00		1				1	1			
	02:00	19,33	11,60	7,73	0,00						1	1			
	03:00	18,78	13,26	5,52	0,00						1	1			
	04:00	18,85	16,30	2,55	0,00						1	1			
	05:00	19,96	18,24	1,73	0,00					1	1	1			
	06:00	22,66	20,56	2,10	0,00					1	1	1			
	07:00	27,08	25,10	1,98	0,00				1	1	1	1			
	08:00	31,36	29,69	1,68	0,00				1	1	1	1			
	09:00	33,44	31,61	1,83	0,00				1	1	1	1			
	10:00	32,99	30,89	2,10	0,00				1	1	1	1			
	11:00	32,08	29,44	2,64	0,00				1	1	1	1			
	12:00	31,88	28,54	3,33	0,00				1	1	1	1			
	13:00	35,31	31,85	3,46	0,00				1	1	1	1			
	14:00	37,79	34,40	3,39	0,00		1		1	1	1	1			
	15:00	38,37	35,05	3,32	0,00		1		1	1	1	1			
	16:00	36,04	33,17	2,87	0,00		1		1	1	1	1			
	17:00	35,00	32,68	2,32	0,00		1		1	1	1	1			
	18:00	36,28	34,42	1,86	0,00		1		1	1	1	1			
	19:00	39,45	37,57	1,88	0,00	1	1		1	1	1	1			
	20:00	42,37	40,36	2,01	0,00	1	1		1	1	1	1			
	21:00	40,13	37,99	2,14	0,00	1	1		1	1	1	1			
	22:00	35,71	33,41	2,30	0,00		1		1	1	1	1			
	23:00	30,52	28,15	2,37	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 8 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	24,10	17,44	6,66	0,00		1				1	1			
	01:00	22,34	16,28	6,06	0,00		1				1	1			
	02:00	21,18	15,58	5,60	0,00		1				1	1			
	03:00	20,53	14,53	6,00	0,00						1	1			
	04:00	20,55	13,08	7,47	0,00						1	1			
	05:00	21,92	15,01	6,91	0,00						1	1			
	06:00	25,40	18,67	6,73	0,00					1	1	1			
	07:00	29,89	24,18	5,71	0,00					1	1	1			
	08:00	33,09	29,09	4,00	0,00				1	1	1	1			
	09:00	34,93	30,29	4,63	0,00				1	1	1	1			
	10:00	35,01	29,66	5,34	0,00				1	1	1	1			
	11:00	33,69	28,85	4,84	0,00				1	1	1	1			
	12:00	32,28	27,87	4,41	0,00				1	1	1	1			
	13:00	31,09	26,39	4,70	0,00				1	1	1	1			
	14:00	30,78	25,61	5,17	0,00				1	1	1	1			
	15:00	30,62	24,45	6,17	0,00				1	1	1	1			
	16:00	30,18	23,35	6,83	0,00				1	1	1	1			
	17:00	31,28	22,98	8,30	0,00				1	1	1	1			
	18:00	33,99	23,60	10,39	0,00				1	1	1	1			
	19:00	38,55	26,00	12,55	0,00				1	1	1	1			
	20:00	41,89	28,88	13,01	0,00				1	1	1	1			
	21:00	40,38	27,74	12,64	0,00				1	1	1	1			
	22:00	36,02	23,12	12,90	0,00				1	1	1	1			
	23:00	30,33	18,20	12,13	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	25,51	15,30	10,20	0,00		1				1	1			
	01:00	23,69	14,21	9,47	0,00		1				1	1			
	02:00	22,48	13,49	8,99	0,00						1	1			
	03:00	21,76	13,06	8,70	0,00						1	1			
	04:00	21,75	13,05	8,70	0,00						1	1			
	05:00	23,12	13,87	9,25	0,00						1	1			
	06:00	26,59	15,95	10,63	0,00					1	1	1			
	07:00	31,13	18,98	12,14	0,00					1	1	1			
	08:00	34,26	22,02	12,25	0,00				1	1	1	1			
	09:00	35,73	23,58	12,15	0,00				1	1	1	1			
	10:00	35,64	23,86	11,78	0,00				1	1	1	1			
	11:00	34,70	22,60	12,11	0,00				1	1	1	1			
	12:00	33,47	20,64	12,83	0,00				1	1	1	1			
	13:00	32,29	19,42	12,87	0,00					1	1	1			
	14:00	31,38	18,83	12,55	0,00					1	1	1			
	15:00	30,89	18,53	12,36	0,00					1	1	1			
	16:00	31,11	18,66	12,44	0,00					1	1	1			
	17:00	32,53	19,52	13,01	0,00					1	1	1			
	18:00	35,35	22,46	12,88	0,00				1	1	1	1			
	19:00	39,66	28,64	11,02	0,00				1	1	1	1			
	20:00	43,25	35,02	8,23	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	41,40	35,75	5,65	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	36,92	33,17	3,75	0,00		1		1	1	1	1			
	23:00	31,36	29,08	2,28	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	26,26	25,45	0,81	0,00				1		1	1			
	01:00	24,44	24,10	0,33	0,00				1		1	1			
	02:00	23,19	23,10	0,10	0,00				1		1	1			
	03:00	22,47	22,29	0,18	0,00				1		1	1			
	04:00	22,51	22,22	0,29	0,00				1		1	1			
	05:00	23,79	23,42	0,37	0,00				1		1	1			
	06:00	26,95	26,54	0,42	0,00				1	1	1	1			
	07:00	30,62	29,95	0,67	0,00				1	1	1	1			
	08:00	32,61	31,65	0,96	0,00				1	1	1	1			
	09:00	34,59	32,78	1,81	0,00				1	1	1	1			
	10:00	35,31	32,12	3,19	0,00				1	1	1	1			
	11:00	35,61	31,20	4,40	0,00				1	1	1	1			
	12:00	35,09	29,99	5,10	0,00				1	1	1	1			
	13:00	33,95	28,68	5,27	0,00				1	1	1	1			
	14:00	31,71	26,11	5,60	0,00				1	1	1	1			
	15:00	30,07	24,84	5,23	0,00				1		1	1			
	16:00	29,45	24,18	5,27	0,00				1		1	1			
	17:00	30,44	24,16	6,27	0,00				1		1	1			
	18:00	33,26	26,09	7,18	0,00				1	1	1	1			
	19:00	38,23	30,18	8,06	0,00				1	1	1	1			
	20:00	41,86	32,68	9,18	0,00				1	1	1	1			
	21:00	39,53	30,53	9,00	0,00				1	1	1	1			
	22:00	34,84	27,47	7,37	0,00				1	1	1	1			
	23:00	29,19	23,08	6,12	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	24,96	16,42	8,54	0,00		1				1	1			
	01:00	23,12	13,87	9,25	0,00		1				1	1			
	02:00	22,05	13,23	8,82	0,00		1				1	1			
	03:00	21,69	13,01	8,67	0,00						1	1			
	04:00	21,75	13,05	8,70	0,00						1	1			
	05:00	22,93	13,76	9,17	0,00						1	1			
	06:00	25,89	15,53	10,36	0,00					1	1	1			
	07:00	29,88	17,92	11,95	0,00					1	1	1			
	08:00	33,02	20,82	12,20	0,00					1	1	1			
	09:00	35,16	24,62	10,54	0,00					1	1	1			
	10:00	35,80	26,17	9,63	0,00				1	1	1	1			
	11:00	35,41	25,14	10,26	0,00				1	1	1	1			
	12:00	34,55	24,58	9,97	0,00				1	1	1	1			
	13:00	33,40	25,11	8,29	0,00				1	1	1	1			
	14:00	32,19	25,23	6,96	0,00				1	1	1	1			
	15:00	31,17	25,01	6,16	0,00				1	1	1	1			
	16:00	29,26	28,82	0,44	0,00				1	1	1	1			
	17:00	32,04	31,70	0,34	0,00		1		1	1	1	1			
	18:00	34,13	33,94	0,19	0,00		1		1	1	1	1			
	19:00	37,94	37,86	0,08	0,00	1	1		1	1	1	1			
	20:00	41,54	41,54	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1		3	
	21:00	39,85	39,85	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1		2	
	22:00	35,18	35,18	0,00	0,00	1	1		1	1	1	1			
	23:00	29,47	29,38	0,10	0,00		1		1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 12 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	00:00	25,70	19,21	6,49	0,00		1				1	1				
	01:00	23,46	14,08	9,39	0,00		1				1	1				
	02:00	22,11	13,27	8,85	0,00		1				1	1				
	03:00	21,33	12,80	8,53	0,00		1				1	1				
	04:00	21,14	12,69	8,46	0,00		1				1	1				
	05:00	22,00	13,20	8,80	0,00		1				1	1				
	06:00	24,22	14,53	9,69	0,00		1				1	1				
	07:00	27,40	16,90	10,50	0,00					1	1	1				
	08:00	30,20	22,73	7,47	0,00					1	1	1				
	09:00	32,19	26,97	5,22	0,00		1			1	1	1				
	10:00	32,89	24,66	8,23	0,00		1			1	1	1				
	11:00	33,04	21,39	11,64	0,00		1			1	1	1				
	12:00	32,81	20,14	12,67	0,00		1			1	1	1				
	13:00	31,20	19,91	11,29	0,00		1			1	1	1				
	14:00	30,71	23,06	7,65	0,00		1			1	1	1				
	15:00	29,81	19,76	10,05	0,00		1			1	1	1				
	16:00	30,13	18,08	12,05	0,00		1			1	1	1				
	17:00	31,05	19,27	11,78	0,00		1			1	1	1				
	18:00	32,85	20,00	12,85	0,00		1			1	1	1				
	19:00	36,76	24,33	12,43	0,00				1	1	1	1				
	20:00	41,20	28,32	12,88	0,00				1	1	1	1				
	21:00	39,66	27,25	12,42	0,00				1	1	1	1				
	22:00	34,94	22,83	12,10	0,00				1	1	1	1				
	23:00	29,20	18,38	10,81	0,00					1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 13 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	25,83	16,61	9,23	0,00		1				1	1			
	01:00	23,70	14,98	8,71	0,00		1				1	1			
	02:00	22,23	14,14	8,09	0,00		1				1	1			
	03:00	21,24	13,02	8,22	0,00		1				1	1			
	04:00	20,78	12,47	8,31	0,00		1				1	1			
	05:00	21,23	12,74	8,49	0,00		1				1	1			
	06:00	22,86	14,30	8,55	0,00		1				1	1			
	07:00	24,80	16,05	8,75	0,00		1				1	1			
	08:00	26,35	16,89	9,46	0,00					1	1	1			
	09:00	27,99	19,39	8,60	0,00					1	1	1			
	10:00	28,92	21,88	7,04	0,00					1	1	1			
	11:00	29,02	23,31	5,71	0,00					1	1	1			
	12:00	28,48	24,12	4,36	0,00					1	1	1			
	13:00	27,32	23,10	4,22	0,00					1	1	1			
	14:00	26,22	21,85	4,37	0,00					1	1	1			
	15:00	25,17	20,88	4,29	0,00					1	1	1			
	16:00	24,11	21,36	2,75	0,00					1	1	1			
	17:00	25,35	22,37	2,97	0,00					1	1	1			
	18:00	27,87	25,15	2,72	0,00				1	1	1	1			
	19:00	32,37	30,09	2,29	0,00				1	1	1	1			
	20:00	38,24	35,75	2,49	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	37,41	35,23	2,18	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	33,19	30,30	2,89	0,00		1		1	1	1	1			
	23:00	27,68	25,00	2,68	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	23,86	23,23	0,63	0,00					1	1	1			
	01:00	22,13	21,45	0,68	0,00					1	1	1			
	02:00	20,94	20,29	0,65	0,00					1	1	1			
	03:00	20,25	19,58	0,67	0,00					1	1	1			
	04:00	20,28	20,00	0,28	0,00					1	1	1			
	05:00	21,56	21,39	0,17	0,00					1	1	1			
	06:00	24,54	24,29	0,25	0,00					1	1	1			
	07:00	29,08	28,79	0,28	0,00				1	1	1	1			
	08:00	31,26	31,02	0,23	0,00				1	1	1	1			
	09:00	31,71	31,21	0,50	0,00				1	1	1	1			
	10:00	31,08	30,64	0,44	0,00				1	1	1	1			
	11:00	31,29	30,94	0,35	0,00				1	1	1	1			
	12:00	30,19	29,79	0,40	0,00				1	1	1	1			
	13:00	28,63	27,95	0,68	0,00				1	1	1	1			
	14:00	27,22	26,24	0,98	0,00				1	1	1	1			
	15:00	27,88	26,56	1,32	0,00				1	1	1	1			
	16:00	26,33	24,33	2,00	0,00				1	1	1	1			
	17:00	27,78	25,42	2,36	0,00				1	1	1	1			
	18:00	30,51	28,22	2,29	0,00				1	1	1	1			
	19:00	34,05	32,07	1,97	0,00		1		1	1	1	1			
	20:00	38,72	37,24	1,48	0,00	1	1		1	1	1	1			
	21:00	37,65	36,67	0,98	0,00	1	1		1	1	1	1			
	22:00	33,30	32,36	0,94	0,00		1		1	1	1	1			
	23:00	27,90	26,86	1,04	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 15 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	24,77	19,69	5,07	0,00		1		1		1	1			
	01:00	22,54	17,48	5,06	0,00		1		1		1	1			
	02:00	21,20	17,48	3,72	0,00		1		1		1	1			
	03:00	20,64	17,78	2,86	0,00		1		1		1	1			
	04:00	20,98	19,21	1,77	0,00		1		1		1	1			
	05:00	22,66	20,77	1,89	0,00		1		1		1	1			
	06:00	25,83	24,52	1,31	0,00		1		1		1	1			
	07:00	28,46	28,36	0,10	0,00				1	1	1	1			
	08:00	29,44	29,44	0,00	0,00				1	1	1	1			
	09:00	29,70	29,70	0,00	0,00				1	1	1	1			
	10:00	29,17	29,17	0,00	0,00				1	1	1	1			
	11:00	28,31	28,27	0,04	0,00				1	1	1	1			
	12:00	27,07	26,92	0,15	0,00				1	1	1	1			
	13:00	26,00	25,73	0,28	0,00				1	1	1	1			
	14:00	25,51	25,13	0,38	0,00				1	1	1	1			
	15:00	25,23	24,84	0,39	0,00				1	1	1	1			
	16:00	25,49	25,09	0,40	0,00				1	1	1	1			
	17:00	27,12	26,59	0,53	0,00				1	1	1	1			
	18:00	30,56	29,85	0,71	0,00				1	1	1	1			
	19:00	35,77	34,82	0,95	0,00		1		1	1	1	1			
	20:00	40,37	39,18	1,19	0,00	1	1		1	1	1	1			
	21:00	38,34	37,26	1,08	0,00	1	1		1	1	1	1			
	22:00	32,99	32,30	0,68	0,00		1		1	1	1	1			
	23:00	27,52	26,90	0,62	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	24,21	23,80	0,41	0,00				1	1	1	1				
	01:00	22,06	21,98	0,07	0,00				1		1	1				
	02:00	20,72	20,72	0,00	0,00				1		1	1				
	03:00	20,13	20,13	0,00	0,00				1		1	1				
	04:00	20,40	20,37	0,03	0,00				1		1	1				
	05:00	21,80	21,56	0,25	0,00				1		1	1				
	06:00	24,49	23,64	0,84	0,00				1		1	1				
	07:00	26,54	25,55	0,98	0,00				1	1	1	1				
	08:00	27,46	26,41	1,05	0,00				1	1	1	1				
	09:00	28,08	27,39	0,69	0,00				1	1	1	1				
	10:00	27,98	27,73	0,24	0,00				1	1	1	1				
	11:00	27,41	27,24	0,17	0,00				1	1	1	1				
	12:00	26,55	26,17	0,37	0,00				1	1	1	1				
	13:00	25,45	24,96	0,50	0,00				1	1	1	1				
	14:00	24,62	24,05	0,56	0,00				1	1	1	1				
	15:00	24,07	23,48	0,59	0,00				1	1	1	1				
	16:00	24,20	23,49	0,71	0,00				1	1	1	1				
	17:00	25,78	24,82	0,96	0,00				1	1	1	1				
	18:00	29,10	27,88	1,22	0,00				1	1	1	1				
	19:00	34,11	33,01	1,10	0,00		1		1	1	1	1				
	20:00	39,16	38,17	0,99	0,00	1	1		1	1	1	1				
	21:00	37,74	34,56	3,18	0,00	1	1		1	1	1	1				
	22:00	32,46	27,58	4,88	0,00		1		1	1	1	1				
	23:00	26,71	22,00	4,70	0,00				1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	24,00	22,99	1,00	0,00				1		1	1				
	01:00	21,55	20,53	1,02	0,00				1		1	1				
	02:00	20,31	19,38	0,92	0,00				1		1	1				
	03:00	19,59	18,97	0,62	0,00				1		1	1				
	04:00	19,55	18,93	0,63	0,00				1		1	1				
	05:00	20,76	19,85	0,91	0,00				1		1	1				
	06:00	23,02	19,48	3,54	0,00				1		1	1				
	07:00	25,24	20,61	4,63	0,00				1		1	1				
	08:00	26,78	25,23	1,55	0,00				1	1	1	1				
	09:00	27,93	27,83	0,10	0,00				1	1	1	1				
	10:00	28,47	28,47	0,00	0,00				1	1	1	1				
	11:00	28,53	28,44	0,09	0,00				1	1	1	1				
	12:00	28,20	27,86	0,34	0,00				1	1	1	1				
	13:00	27,16	26,67	0,49	0,00				1	1	1	1				
	14:00	26,13	25,61	0,52	0,00				1	1	1	1				
	15:00	24,98	24,31	0,67	0,00				1		1	1				
	16:00	24,65	24,04	0,61	0,00				1		1	1				
	17:00	25,64	25,04	0,60	0,00				1		1	1				
	18:00	28,37	27,37	1,00	0,00				1	1	1	1				
	19:00	31,63	30,50	1,13	0,00				1	1	1	1				
	20:00	36,07	34,98	1,09	0,00		1		1	1	1	1				
	21:00	36,17	32,32	3,85	0,00		1		1	1	1	1				
	22:00	32,45	27,71	4,75	0,00				1	1	1	1				
	23:00	27,32	25,50	1,82	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	26,17	26,07	0,10	0,00		1		1		1	1			
	01:00	23,64	23,43	0,20	0,00				1		1	1			
	02:00	22,00	21,17	0,83	0,00				1		1	1			
	03:00	20,72	19,07	1,64	0,00				1		1	1			
	04:00	19,66	17,08	2,58	0,00		1				1	1			
	05:00	19,41	14,04	5,37	0,00		1				1	1			
	06:00	20,05	14,06	5,99	0,00		1				1	1			
	07:00	22,00	18,76	3,24	0,00				1		1	1			
	08:00	23,30	21,15	2,15	0,00				1		1	1			
	09:00	23,94	22,56	1,39	0,00				1		1	1			
	10:00	24,25	23,25	1,00	0,00				1		1	1			
	11:00	24,26	22,75	1,51	0,00				1		1	1			
	12:00	23,75	21,53	2,21	0,00				1		1	1			
	13:00	23,57	20,39	3,18	0,00				1		1	1			
	14:00	22,79	18,73	4,06	0,00				1		1	1			
	15:00	22,30	17,77	4,53	0,00				1		1	1			
	16:00	22,38	18,10	4,28	0,00				1		1	1			
	17:00	23,54	19,79	3,75	0,00				1		1	1			
	18:00	25,85	22,84	3,01	0,00				1		1	1			
	19:00	28,88	26,75	2,13	0,00				1	1	1	1			
	20:00	33,54	31,86	1,68	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	33,35	31,79	1,56	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	30,01	28,49	1,52	0,00		1		1	1	1	1			
	23:00	25,80	24,32	1,48	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 19 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	25,79	24,26	1,53	0,00				1	1	1	1				
	01:00	23,23	21,60	1,63	0,00				1		1	1				
	02:00	21,21	19,06	2,15	0,00				1		1	1				
	03:00	19,54	17,12	2,43	0,00		1				1	1				
	04:00	18,30	16,41	1,89	0,00		1				1	1				
	05:00	17,69	16,40	1,29	0,00		1				1	1				
	06:00	17,87	17,27	0,60	0,00		1				1	1				
	07:00	18,77	18,58	0,19	0,00				1		1	1				
	08:00	19,73	19,66	0,08	0,00				1		1	1				
	09:00	20,55	20,55	0,00	0,00				1		1	1				
	10:00	21,12	21,09	0,03	0,00				1		1	1				
	11:00	21,39	21,38	0,02	0,00				1		1	1				
	12:00	21,75	21,71	0,04	0,00				1		1	1				
	13:00	21,62	21,43	0,19	0,00				1		1	1				
	14:00	21,43	20,96	0,46	0,00				1		1	1				
	15:00	21,02	20,35	0,68	0,00				1		1	1				
	16:00	20,54	20,26	0,28	0,00				1		1	1				
	17:00	21,72	21,45	0,28	0,00				1		1	1				
	18:00	24,22	23,98	0,24	0,00				1	1	1	1				
	19:00	27,49	27,32	0,17	0,00				1	1	1	1				
	20:00	32,82	32,75	0,06	0,00		1		1	1	1	1				
	21:00	32,92	32,80	0,12	0,00		1		1	1	1	1				
	22:00	29,92	29,77	0,15	0,00		1		1	1	1	1				
	23:00	26,04	25,84	0,20	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 20 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	25,58	25,35	0,23	0,00				1	1	1	1				
	01:00	23,04	22,79	0,25	0,00				1		1	1				
	02:00	20,94	20,64	0,30	0,00				1		1	1				
	03:00	19,16	18,73	0,43	0,00				1		1	1				
	04:00	17,82	17,36	0,46	0,00		1				1	1				
	05:00	17,06	16,64	0,41	0,00		1				1	1				
	06:00	16,99	16,60	0,39	0,00		1				1	1				
	07:00	17,64	17,28	0,35	0,00		1				1	1				
	08:00	17,42	17,00	0,43	0,00		1				1	1				
	09:00	17,06	16,69	0,37	0,00		1				1	1				
	10:00	16,64	16,34	0,29	0,00		1				1	1				
	11:00	16,24	16,02	0,23	0,00		1				1	1				
	12:00	15,78	15,56	0,22	0,00		1				1	1				
	13:00	15,20	14,98	0,21	0,00						1	1				
	14:00	14,25	13,98	0,27	0,00						1	1				
	15:00	13,68	13,24	0,44	0,00						1	1				
	16:00	14,00	13,32	0,68	0,00						1	1				
	17:00	15,39	14,45	0,93	0,00						1	1				
	18:00	17,93	16,88	1,05	0,00		1		1		1	1				
	19:00	21,74	20,70	1,03	0,00				1		1	1				
	20:00	27,61	26,91	0,70	0,00		1		1		1	1				
	21:00	28,43	27,65	0,79	0,00		1		1		1	1				
	22:00	26,56	25,60	0,96	0,00		1		1		1	1				
	23:00	23,14	22,12	1,03	0,00		1		1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,50	3,50	7,50	10,00	10,00	10,00	9,50	12,50	1,30	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	22,24	21,48	0,76	0,00				1		1	1			
	01:00	19,87	19,33	0,54	0,00		1				1	1			
	02:00	18,23	17,80	0,43	0,00		1				1	1			
	03:00	17,10	16,72	0,38	0,00		1				1	1			
	04:00	16,49	16,18	0,31	0,00		1				1	1			
	05:00	16,56	16,25	0,31	0,00				1		1	1			
	06:00	17,43	17,11	0,31	0,00				1		1	1			
	07:00	19,02	18,74	0,28	0,00				1		1	1			
	08:00	19,95	19,67	0,28	0,00				1		1	1			
	09:00	20,56	20,35	0,21	0,00				1		1	1			
	10:00	20,57	20,52	0,04	0,00				1		1	1			
	11:00	19,91	19,90	0,01	0,00				1		1	1			
	12:00	18,98	18,98	0,00	0,00				1		1	1			
	13:00	18,07	18,07	0,00	0,00				1		1	1			
	14:00	17,24	17,24	0,00	0,00				1		1	1			
	15:00	16,70	16,64	0,05	0,00				1		1	1			
	16:00	17,01	16,94	0,07	0,00				1		1	1			
	17:00	18,37	18,31	0,06	0,00				1		1	1			
	18:00	20,86	20,86	0,00	0,00				1		1	1			
	19:00	24,26	24,26	0,00	0,00				1	1	1	1			
	20:00	29,51	29,51	0,00	0,00				1	1	1	1			
	21:00	30,54	30,54	0,00	0,00				1	1	1	1			
	22:00	27,97	27,94	0,03	0,00				1	1	1	1			
	23:00	24,33	24,10	0,23	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 22 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,50	3,50	7,50	10,00	10,00	10,00	9,50	12,50	1,30	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	21,02	20,57	0,45	0,00				1		1	1			
	01:00	18,69	17,95	0,74	0,00		1				1	1			
	02:00	17,22	16,32	0,91	0,00		1				1	1			
	03:00	16,42	15,39	1,03	0,00		1				1	1			
	04:00	16,37	14,39	1,98	0,00		1				1	1			
	05:00	17,21	14,28	2,92	0,00						1	1			
	06:00	19,05	15,05	4,00	0,00						1	1			
	07:00	21,71	16,83	4,87	0,00				1		1	1			
	08:00	23,25	17,73	5,52	0,00				1		1	1			
	09:00	24,14	18,87	5,27	0,00				1		1	1			
	10:00	24,24	19,02	5,22	0,00				1		1	1			
	11:00	23,74	17,67	6,07	0,00				1		1	1			
	12:00	22,81	16,59	6,22	0,00				1		1	1			
	13:00	21,68	15,65	6,03	0,00				1		1	1			
	14:00	20,60	15,47	5,12	0,00				1		1	1			
	15:00	19,97	16,39	3,58	0,00				1		1	1			
	16:00	20,14	17,54	2,60	0,00				1		1	1			
	17:00	21,36	19,33	2,03	0,00				1		1	1			
	18:00	23,74	22,07	1,66	0,00				1		1	1			
	19:00	26,97	25,47	1,50	0,00				1	1	1	1			
	20:00	31,79	30,39	1,40	0,00				1	1	1	1			
	21:00	32,34	30,64	1,69	0,00				1	1	1	1			
	22:00	29,30	27,62	1,67	0,00				1	1	1	1			
	23:00	25,10	23,43	1,67	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,50	3,50	7,50	10,00	10,00	10,00	9,50	12,50	1,30	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	00:00	20,68	19,23	1,45	0,00				1		1	1			
	01:00	18,68	17,40	1,28	0,00				1		1	1			
	02:00	17,48	16,47	1,01	0,00				1		1	1			
	03:00	16,91	16,47	0,45	0,00				1		1	1			
	04:00	17,09	16,84	0,25	0,00				1		1	1			
	05:00	18,16	18,12	0,04	0,00				1		1	1			
	06:00	20,20	20,20	0,00	0,00				1		1	1			
	07:00	23,07	23,07	0,00	0,00		1		1		1	1			
	08:00	24,77	24,77	0,00	0,00		1		1		1	1			
	09:00	25,71	25,71	0,00	0,00		1		1		1	1			
	10:00	26,09	26,09	0,00	0,00		1		1		1	1			
	11:00	25,77	25,77	0,00	0,00		1		1		1	1			
	12:00	24,67	24,64	0,03	0,00		1		1		1	1			
	13:00	23,46	23,30	0,17	0,00		1		1		1	1			
	14:00	22,14	21,83	0,30	0,00				1		1	1			
	15:00	21,42	21,08	0,34	0,00				1		1	1			
	16:00	21,63	21,31	0,32	0,00				1		1	1			
	17:00	22,97	22,76	0,21	0,00				1		1	1			
	18:00	24,74	24,62	0,12	0,00				1	1	1	1			
	19:00	27,93	27,83	0,10	0,00		1		1	1	1	1			
	20:00	32,70	32,68	0,02	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	32,99	32,92	0,07	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	29,75	29,68	0,08	0,00		1		1	1	1	1			
	23:00	25,42	25,39	0,03	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	21,98	20,46	1,51	0,00				1		1	1				
	01:00	19,99	19,55	0,44	0,00				1		1	1				
	02:00	18,75	18,51	0,24	0,00				1		1	1				
	03:00	18,18	18,09	0,09	0,00				1		1	1				
	04:00	18,37	18,26	0,11	0,00				1		1	1				
	05:00	19,49	19,36	0,13	0,00				1		1	1				
	06:00	21,54	21,35	0,19	0,00				1		1	1				
	07:00	23,54	23,25	0,29	0,00				1		1	1				
	08:00	25,36	25,17	0,19	0,00		1		1		1	1				
	09:00	26,75	26,63	0,12	0,00		1		1		1	1				
	10:00	27,45	27,21	0,23	0,00		1		1		1	1				
	11:00	27,52	26,94	0,58	0,00		1		1		1	1				
	12:00	26,83	25,82	1,01	0,00		1		1		1	1				
	13:00	25,55	23,85	1,70	0,00				1		1	1				
	14:00	24,39	22,31	2,08	0,00				1		1	1				
	15:00	23,70	21,14	2,56	0,00				1		1	1				
	16:00	24,03	21,63	2,40	0,00				1		1	1				
	17:00	24,81	22,07	2,74	0,00				1		1	1				
	18:00	26,52	24,31	2,21	0,00				1	1	1	1				
	19:00	29,19	26,30	2,89	0,00				1	1	1	1				
	20:00	32,86	28,40	4,45	0,00				1	1	1	1				
	21:00	32,47	28,18	4,28	0,00				1	1	1	1				
	22:00	29,01	27,00	2,01	0,00				1	1	1	1				
	23:00	24,63	23,76	0,87	0,00				1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	00:00	21,60	21,29	0,30	0,00				1		1	1			
	01:00	19,80	18,51	1,29	0,00				1		1	1			
	02:00	18,65	16,46	2,19	0,00				1		1	1			
	03:00	18,08	15,29	2,79	0,00						1	1			
	04:00	18,18	15,15	3,03	0,00						1	1			
	05:00	19,18	16,45	2,73	0,00						1	1			
	06:00	21,01	18,79	2,22	0,00				1		1	1			
	07:00	22,77	21,19	1,58	0,00				1		1	1			
	08:00	24,62	23,83	0,78	0,00				1		1	1			
	09:00	26,06	25,66	0,40	0,00				1	1	1	1			
	10:00	26,95	26,71	0,23	0,00				1	1	1	1			
	11:00	27,18	26,87	0,31	0,00				1	1	1	1			
	12:00	27,14	26,64	0,50	0,00				1	1	1	1			
	13:00	26,63	25,96	0,67	0,00				1	1	1	1			
	14:00	24,83	24,07	0,76	0,00		1		1		1	1			
	15:00	24,14	23,42	0,72	0,00		1		1		1	1			
	16:00	23,90	23,24	0,66	0,00		1		1		1	1			
	17:00	23,85	23,35	0,50	0,00		1		1		1	1			
	18:00	25,43	25,17	0,26	0,00				1	1	1	1			
	19:00	28,51	28,34	0,16	0,00				1	1	1	1			
	20:00	32,04	31,79	0,25	0,00				1	1	1	1			
	21:00	31,14	30,90	0,23	0,00				1	1	1	1			
	22:00	28,15	27,99	0,15	0,00				1	1	1	1			
	23:00	24,07	23,96	0,11	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 26 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	21,23	20,64	0,59	0,00				1		1	1				
	01:00	19,46	19,14	0,32	0,00		1				1	1				
	02:00	18,32	18,15	0,17	0,00		1				1	1				
	03:00	17,63	17,56	0,07	0,00		1				1	1				
	04:00	17,53	17,53	0,00	0,00		1				1	1				
	05:00	18,35	18,35	0,00	0,00		1				1	1				
	06:00	19,88	19,88	0,00	0,00				1		1	1				
	07:00	21,46	21,46	0,00	0,00				1		1	1				
	08:00	23,40	23,40	0,00	0,00				1		1	1				
	09:00	25,25	25,25	0,00	0,00		1		1		1	1				
	10:00	26,60	26,55	0,05	0,00		1		1		1	1				
	11:00	27,40	27,32	0,07	0,00		1		1		1	1				
	12:00	27,43	27,30	0,13	0,00		1		1		1	1				
	13:00	26,43	26,10	0,33	0,00		1		1		1	1				
	14:00	24,67	24,22	0,45	0,00				1		1	1				
	15:00	23,49	22,88	0,61	0,00				1		1	1				
	16:00	22,83	22,24	0,59	0,00				1		1	1				
	17:00	23,75	23,38	0,38	0,00				1		1	1				
	18:00	25,75	25,58	0,16	0,00				1	1	1	1				
	19:00	28,56	28,54	0,02	0,00				1	1	1	1				
	20:00	32,19	32,19	0,00	0,00				1	1	1	1				
	21:00	31,05	30,97	0,08	0,00				1	1	1	1				
	22:00	27,81	27,58	0,24	0,00				1	1	1	1				
	23:00	23,89	23,76	0,13	0,00				1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 27 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	21,67	21,67	0,00	0,00				1		1	1				
	01:00	19,87	19,87	0,00	0,00		1				1	1				
	02:00	18,56	18,56	0,00	0,00		1				1	1				
	03:00	17,70	17,67	0,00	0,00		1				1	1				
	04:00	17,38	17,29	0,09	0,00		1				1	1				
	05:00	17,80	17,66	0,14	0,00		1				1	1				
	06:00	18,84	18,59	0,25	0,00		1				1	1				
	07:00	19,68	19,45	0,23	0,00				1		1	1				
	08:00	21,06	20,93	0,13	0,00				1		1	1				
	09:00	22,59	22,40	0,20	0,00				1		1	1				
	10:00	23,64	23,44	0,20	0,00				1		1	1				
	11:00	23,89	23,72	0,17	0,00				1		1	1				
	12:00	25,23	24,77	0,46	0,00				1		1	1				
	13:00	25,65	22,95	2,70	0,00				1		1	1				
	14:00	24,07	20,90	3,17	0,00				1		1	1				
	15:00	22,68	20,17	2,50	0,00				1		1	1				
	16:00	19,04	11,98	7,06	0,00		1				1	1				
	17:00	20,05	12,03	8,02	0,00		1				1	1				
	18:00	22,23	13,34	8,89	0,00		1				1	1				
	19:00	25,27	15,59	9,68	0,00		1				1	1				
	20:00	29,74	20,18	9,56	0,00				1		1	1				
	21:00	29,35	19,03	10,32	0,00				1		1	1				
	22:00	26,53	15,92	10,61	0,00				1		1	1				
	23:00	22,88	15,14	7,73	0,00				1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	00:00	21,29	12,77	8,51	0,00						1	1			
	01:00	19,44	11,66	7,78	0,00						1	1			
	02:00	18,28	10,97	7,31	0,00						1	1			
	03:00	17,83	10,70	7,13	0,00						1	1			
	04:00	18,19	10,92	7,28	0,00						1	1			
	05:00	19,54	11,73	7,82	0,00						1	1			
	06:00	21,75	13,05	8,70	0,00		1				1	1			
	07:00	24,45	14,67	9,78	0,00		1				1	1			
	08:00	26,28	15,77	10,51	0,00		1				1	1			
	09:00	27,02	16,21	10,81	0,00		1				1	1			
	10:00	26,49	15,90	10,60	0,00		1				1	1			
	11:00	25,14	15,08	10,05	0,00		1				1	1			
	12:00	23,64	14,19	9,46	0,00		1				1	1			
	13:00	22,32	13,39	8,93	0,00		1				1	1			
	14:00	21,09	12,66	8,44	0,00		1				1	1			
	15:00	20,55	12,33	8,22	0,00		1		1		1	1			
	16:00	21,01	12,61	8,40	0,00		1		1		1	1			
	17:00	22,51	13,51	9,00	0,00		1		1		1	1			
	18:00	25,01	15,00	10,00	0,00		1		1		1	1			
	19:00	28,11	16,86	11,24	0,00				1		1	1			
	20:00	32,26	19,35	12,90	0,00						1	1			
	21:00	31,62	19,10	12,52	0,00						1	1			
	22:00	28,50	17,10	11,40	0,00						1	1			
	23:00	24,50	15,14	9,35	0,00						1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 29 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	21,07	12,64	8,43	0,00						1	1			
	01:00	19,19	11,51	7,68	0,00						1	1			
	02:00	18,00	10,80	7,20	0,00						1	1			
	03:00	17,48	10,49	6,99	0,00						1	1			
	04:00	17,70	10,62	7,08	0,00						1	1			
	05:00	18,88	11,33	7,55	0,00						1	1			
	06:00	21,02	12,61	8,41	0,00		1				1	1			
	07:00	23,52	14,11	9,41	0,00		1				1	1			
	08:00	26,04	15,70	10,34	0,00					1	1	1			
	09:00	27,67	16,60	11,07	0,00					1	1	1			
	10:00	28,06	16,83	11,22	0,00					1	1	1			
	11:00	27,81	16,69	11,13	0,00					1	1	1			
	12:00	27,13	16,28	10,85	0,00					1	1	1			
	13:00	26,00	15,60	10,40	0,00					1	1	1			
	14:00	23,84	14,30	9,53	0,00		1				1	1			
	15:00	22,87	13,72	9,15	0,00		1				1	1			
	16:00	22,86	13,72	9,15	0,00		1				1	1			
	17:00	23,81	14,28	9,52	0,00		1				1	1			
	18:00	26,82	16,09	10,73	0,00					1	1	1			
	19:00	30,28	18,17	12,11	0,00					1	1	1			
	20:00	33,98	20,59	13,39	0,00					1	1	1			
	21:00	32,77	20,45	12,32	0,00					1	1	1			
	22:00	28,74	17,38	11,36	0,00					1	1	1			
	23:00	24,38	15,14	9,24	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	22,02	13,21	8,81	0,00		1				1	1				
	01:00	20,11	12,06	8,04	0,00		1				1	1				
	02:00	19,01	11,48	7,53	0,00						1	1				
	03:00	18,49	11,09	7,40	0,00						1	1				
	04:00	18,65	11,19	7,46	0,00						1	1				
	05:00	19,79	11,87	7,92	0,00						1	1				
	06:00	21,89	13,13	8,75	0,00		1				1	1				
	07:00	24,26	14,56	9,70	0,00		1				1	1				
	08:00	27,09	17,94	9,15	0,00				1		1	1				
	09:00	29,16	21,34	7,82	0,00				1		1	1				
	10:00	29,04	21,41	7,63	0,00				1		1	1				
	11:00	27,37	17,52	9,85	0,00				1		1	1				
	12:00	26,14	15,68	10,45	0,00				1		1	1				
	13:00	25,35	15,21	10,14	0,00				1		1	1				
	14:00	25,07	15,04	10,03	0,00		1				1	1				
	15:00	24,00	14,40	9,60	0,00		1				1	1				
	16:00	23,41	14,05	9,37	0,00		1				1	1				
	17:00	24,58	14,75	9,83	0,00		1				1	1				
	18:00	26,90	16,14	10,76	0,00				1		1	1				
	19:00	30,30	18,18	12,12	0,00				1		1	1				
	20:00	34,73	21,33	13,40	0,00		1		1		1	1				
	21:00	33,91	20,58	13,33	0,00		1		1		1	1				
	22:00	29,43	17,66	11,77	0,00				1		1	1				
	23:00	24,68	15,14	9,53	0,00				1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	24,16	16,34	7,81	0,00		1				1	1				
	01:00	21,88	14,31	7,57	0,00		1				1	1				
	02:00	20,25	12,15	8,10	0,00						1	1				
	03:00	19,05	11,43	7,62	0,00						1	1				
	04:00	18,35	11,01	7,34	0,00						1	1				
	05:00	18,30	10,98	7,32	0,00						1	1				
	06:00	19,17	11,50	7,67	0,00						1	1				
	07:00	21,01	12,61	8,40	0,00		1				1	1				
	08:00	23,66	14,19	9,46	0,00		1				1	1				
	09:00	26,16	15,70	10,47	0,00				1		1	1				
	10:00	27,96	16,78	11,18	0,00				1		1	1				
	11:00	28,96	17,38	11,58	0,00				1		1	1				
	12:00	29,04	17,43	11,62	0,00				1		1	1				
	13:00	29,07	17,44	11,63	0,00				1		1	1				
	14:00	27,57	16,54	11,03	0,00				1		1	1				
	15:00	25,95	15,57	10,38	0,00				1		1	1				
	16:00	25,23	15,14	10,08	0,00				1		1	1				
	17:00	24,50	15,14	9,36	0,00				1		1	1				
	18:00	25,91	15,55	10,36	0,00				1		1	1				
	19:00	29,02	17,41	11,61	0,00				1		1	1				
	20:00	33,35	21,46	11,89	0,00		1		1		1	1				
	21:00	33,30	22,86	10,44	0,00		1		1		1	1				
	22:00	29,58	24,02	5,56	0,00				1		1	1				
	23:00	25,37	21,43	3,94	0,00				1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	22,09	17,16	4,93	0,00				1		1	1			
	01:00	20,14	13,22	6,92	0,00						1	1			
	02:00	18,85	11,31	7,54	0,00						1	1			
	03:00	18,11	10,87	7,25	0,00						1	1			
	04:00	18,08	11,91	6,17	0,00						1	1			
	05:00	18,83	13,52	5,31	0,00						1	1			
	06:00	20,41	13,40	7,01	0,00						1	1			
	07:00	22,83	18,03	4,79	0,00				1		1	1			
	08:00	25,94	22,39	3,55	0,00				1		1	1			
	09:00	28,72	22,76	5,96	0,00				1		1	1			
	10:00	30,37	19,32	11,04	0,00				1		1	1			
	11:00	30,99	18,59	12,40	0,00				1		1	1			
	12:00	30,73	18,47	12,26	0,00				1		1	1			
	13:00	29,34	17,71	11,62	0,00				1		1	1			
	14:00	27,47	17,59	9,87	0,00				1		1	1			
	15:00	25,81	15,96	9,85	0,00		1				1	1			
	16:00	21,76	13,06	8,71	0,00		1				1	1			
	17:00	22,36	13,42	8,94	0,00		1				1	1			
	18:00	24,36	15,21	9,15	0,00		1				1	1			
	19:00	27,76	21,11	6,65	0,00		1		1		1	1			
	20:00	32,59	27,53	5,06	0,00	1	1		1		1	1			
	21:00	32,54	28,06	4,48	0,00	1	1		1		1	1			
	22:00	28,92	25,12	3,80	0,00		1		1		1	1			
	23:00	24,71	20,93	3,78	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 3 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	22,78	16,90	5,88	0,00				1		1	1			
	01:00	20,69	15,42	5,27	0,00				1		1	1			
	02:00	19,49	13,09	6,41	0,00						1	1			
	03:00	18,82	11,80	7,01	0,00						1	1			
	04:00	18,70	11,22	7,48	0,00						1	1			
	05:00	19,33	11,60	7,73	0,00						1	1			
	06:00	20,73	12,44	8,29	0,00		1				1	1			
	07:00	22,27	13,36	8,91	0,00		1				1	1			
	08:00	24,21	14,75	9,46	0,00		1				1	1			
	09:00	26,03	17,10	8,93	0,00				1		1	1			
	10:00	26,62	19,26	7,36	0,00				1		1	1			
	11:00	26,36	20,31	6,05	0,00				1		1	1			
	12:00	25,70	20,65	5,05	0,00				1		1	1			
	13:00	24,83	19,95	4,89	0,00				1		1	1			
	14:00	23,62	17,80	5,82	0,00				1		1	1			
	15:00	22,44	15,18	7,26	0,00				1		1	1			
	16:00	22,18	15,14	7,04	0,00				1		1	1			
	17:00	23,28	16,12	7,16	0,00				1		1	1			
	18:00	25,89	18,45	7,44	0,00				1		1	1			
	19:00	29,54	21,37	8,17	0,00				1		1	1			
	20:00	33,62	24,73	8,89	0,00		1		1		1	1			
	21:00	32,96	24,00	8,96	0,00		1		1		1	1			
	22:00	29,05	21,61	7,44	0,00				1		1	1			
	23:00	24,74	18,87	5,87	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 4 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	22,56	18,85	3,71	0,00				1		1	1				
	01:00	20,62	18,18	2,45	0,00				1		1	1				
	02:00	19,28	17,86	1,42	0,00		1				1	1				
	03:00	18,43	17,61	0,81	0,00		1				1	1				
	04:00	18,13	17,75	0,38	0,00		1				1	1				
	05:00	18,55	18,37	0,18	0,00		1				1	1				
	06:00	19,45	19,41	0,05	0,00		1				1	1				
	07:00	20,20	20,20	0,00	0,00				1		1	1				
	08:00	21,38	21,38	0,00	0,00				1		1	1				
	09:00	22,50	22,50	0,00	0,00				1		1	1				
	10:00	23,15	23,15	0,00	0,00				1		1	1				
	11:00	23,22	23,14	0,07	0,00				1		1	1				
	12:00	22,88	22,72	0,16	0,00				1		1	1				
	13:00	22,05	21,82	0,22	0,00				1		1	1				
	14:00	20,70	20,39	0,31	0,00				1		1	1				
	15:00	19,30	19,02	0,28	0,00				1		1	1				
	16:00	19,58	19,44	0,14	0,00				1		1	1				
	17:00	20,85	20,69	0,16	0,00				1		1	1				
	18:00	23,70	23,53	0,17	0,00				1		1	1				
	19:00	27,46	27,25	0,21	0,00				1	1	1	1				
	20:00	31,95	31,69	0,26	0,00				1	1	1	1				
	21:00	31,76	31,30	0,46	0,00				1	1	1	1				
	22:00	28,09	27,52	0,57	0,00				1	1	1	1				
	23:00	23,92	23,24	0,68	0,00				1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	22,35	21,46	0,89	0,00				1		1	1				
	01:00	20,26	19,09	1,17	0,00				1		1	1				
	02:00	18,90	17,59	1,31	0,00		1				1	1				
	03:00	18,23	16,96	1,27	0,00		1				1	1				
	04:00	18,35	17,07	1,27	0,00		1				1	1				
	05:00	19,39	18,06	1,33	0,00		1				1	1				
	06:00	21,23	19,89	1,34	0,00				1		1	1				
	07:00	23,45	21,64	1,81	0,00				1		1	1				
	08:00	24,93	22,31	2,62	0,00				1		1	1				
	09:00	25,89	23,16	2,73	0,00				1		1	1				
	10:00	26,31	23,65	2,66	0,00				1		1	1				
	11:00	26,41	23,83	2,57	0,00				1		1	1				
	12:00	26,22	23,83	2,39	0,00				1		1	1				
	13:00	25,66	23,11	2,55	0,00				1		1	1				
	14:00	25,55	22,90	2,65	0,00				1		1	1				
	15:00	25,67	22,79	2,88	0,00				1		1	1				
	16:00	25,14	21,83	3,31	0,00				1		1	1				
	17:00	25,46	21,62	3,84	0,00				1		1	1				
	18:00	26,77	22,63	4,13	0,00				1		1	1				
	19:00	29,02	25,85	3,17	0,00				1	1	1	1				
	20:00	33,24	30,24	2,99	0,00				1	1	1	1				
	21:00	32,83	29,72	3,11	0,00				1	1	1	1				
	22:00	28,75	25,39	3,37	0,00				1	1	1	1				
	23:00	24,17	20,50	3,67	0,00				1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 6 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	21,29	12,78	8,52	0,00					1	1				
	01:00	19,35	11,61	7,74	0,00					1	1				
	02:00	18,12	10,87	7,25	0,00					1	1				
	03:00	17,57	10,54	7,03	0,00					1	1				
	04:00	17,62	10,57	7,05	0,00					1	1				
	05:00	18,78	11,27	7,51	0,00					1	1				
	06:00	20,45	12,29	8,15	0,00					1	1				
	07:00	22,40	14,50	7,90	0,00		1			1	1				
	08:00	24,13	16,90	7,22	0,00		1			1	1				
	09:00	25,49	19,75	5,74	0,00				1	1	1				
	10:00	26,41	21,68	4,73	0,00				1	1	1				
	11:00	26,89	22,31	4,58	0,00				1	1	1				
	12:00	26,67	22,11	4,56	0,00				1	1	1				
	13:00	25,94	21,10	4,84	0,00				1	1	1				
	14:00	24,69	19,18	5,51	0,00				1	1	1				
	15:00	23,68	17,53	6,15	0,00				1	1	1				
	16:00	23,54	17,08	6,47	0,00				1	1	1				
	17:00	24,41	19,38	5,03	0,00				1	1	1				
	18:00	26,43	21,53	4,90	0,00				1	1	1				
	19:00	28,89	22,91	5,98	0,00				1	1	1				
	20:00	32,27	24,38	7,89	0,00		1		1	1	1				
	21:00	32,33	23,16	9,16	0,00		1		1	1	1				
	22:00	28,67	18,30	10,37	0,00				1	1	1				
	23:00	24,23	15,14	9,08	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	21,70	13,02	8,68	0,00					1	1					
	01:00	19,90	11,94	7,96	0,00					1	1					
	02:00	18,73	11,24	7,49	0,00					1	1					
	03:00	18,12	10,87	7,25	0,00					1	1					
	04:00	18,22	10,93	7,29	0,00					1	1					
	05:00	19,01	11,41	7,60	0,00					1	1					
	06:00	20,65	12,39	8,26	0,00					1	1					
	07:00	22,81	13,68	9,12	0,00		1			1	1					
	08:00	24,53	14,72	9,81	0,00		1			1	1					
	09:00	26,24	15,75	10,50	0,00				1	1	1					
	10:00	27,50	16,50	11,00	0,00				1	1	1					
	11:00	27,37	16,42	10,95	0,00				1	1	1					
	12:00	27,06	16,70	10,35	0,00				1	1	1					
	13:00	26,53	16,43	10,10	0,00				1	1	1					
	14:00	25,86	16,84	9,01	0,00				1	1	1					
	15:00	24,92	15,90	9,03	0,00				1	1	1					
	16:00	25,23	15,14	10,09	0,00				1	1	1					
	17:00	26,19	15,72	10,48	0,00				1	1	1					
	18:00	27,05	16,23	10,82	0,00				1	1	1					
	19:00	28,90	17,34	11,56	0,00				1	1	1					
	20:00	32,67	19,60	13,07	0,00		1		1	1	1					
	21:00	32,55	19,65	12,90	0,00		1		1	1	1					
	22:00	28,35	17,01	11,34	0,00				1	1	1					
	23:00	24,11	15,14	8,96	0,00				1	1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	22,07	13,24	8,83	0,00		1			1	1				
	01:00	20,16	12,09	8,06	0,00		1			1	1				
	02:00	18,96	11,38	7,58	0,00					1	1				
	03:00	18,35	11,01	7,34	0,00					1	1				
	04:00	18,24	10,94	7,30	0,00					1	1				
	05:00	19,06	11,44	7,62	0,00					1	1				
	06:00	20,54	13,74	6,80	0,00					1	1				
	07:00	22,44	15,81	6,63	0,00		1			1	1				
	08:00	24,27	17,66	6,62	0,00		1			1	1				
	09:00	26,01	18,61	7,40	0,00				1	1	1				
	10:00	27,21	19,64	7,57	0,00				1	1	1				
	11:00	27,59	20,72	6,87	0,00				1	1	1				
	12:00	27,17	21,05	6,12	0,00				1	1	1				
	13:00	26,02	21,70	4,32	0,00				1	1	1				
	14:00	24,58	20,90	3,68	0,00				1	1	1				
	15:00	23,47	20,65	2,82	0,00				1	1	1				
	16:00	23,13	19,96	3,17	0,00				1	1	1				
	17:00	23,78	20,15	3,63	0,00				1	1	1				
	18:00	26,56	21,93	4,63	0,00				1	1	1				
	19:00	29,42	23,50	5,92	0,00		1		1	1	1				
	20:00	32,82	26,07	6,74	0,00		1		1	1	1				
	21:00	32,84	25,06	7,78	0,00		1		1	1	1				
	22:00	28,61	19,48	9,13	0,00				1	1	1				
	23:00	24,34	15,14	9,20	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	21,78	13,07	8,71	0,00					1	1				
	01:00	19,90	11,94	7,96	0,00					1	1				
	02:00	18,82	11,29	7,53	0,00					1	1				
	03:00	18,22	13,69	4,54	0,00					1	1				
	04:00	18,07	15,43	2,64	0,00					1	1				
	05:00	18,91	16,93	1,98	0,00		1			1	1				
	06:00	20,44	17,38	3,05	0,00		1			1	1				
	07:00	22,53	18,47	4,05	0,00		1			1	1				
	08:00	24,48	22,07	2,40	0,00				1	1	1				
	09:00	26,61	25,70	0,91	0,00			1	1	1	1				
	10:00	27,92	27,56	0,36	0,00			1	1	1	1				
	11:00	28,29	28,06	0,23	0,00			1	1	1	1				
	12:00	27,88	27,74	0,14	0,00			1	1	1	1				
	13:00	26,81	26,79	0,02	0,00			1	1	1	1				
	14:00	25,47	25,29	0,18	0,00			1	1	1	1				
	15:00	23,89	23,47	0,42	0,00				1	1	1				
	16:00	23,34	22,73	0,61	0,00				1	1	1				
	17:00	24,44	23,72	0,72	0,00				1	1	1				
	18:00	26,31	25,57	0,74	0,00			1	1	1	1				
	19:00	29,29	28,72	0,56	0,00			1	1	1	1				
	20:00	32,33	32,02	0,31	0,00			1	1	1	1				
	21:00	32,32	31,98	0,34	0,00			1	1	1	1				
	22:00	28,27	27,29	0,98	0,00			1	1	1	1				
	23:00	24,54	22,57	1,97	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 10 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	22,24	21,43	0,81	0,00				1	1	1				
	01:00	20,10	18,69	1,41	0,00		1			1	1				
	02:00	18,90	18,53	0,38	0,00		1			1	1				
	03:00	18,13	18,13	0,00	0,00		1			1	1				
	04:00	17,98	17,01	0,97	0,00		1			1	1				
	05:00	18,50	16,58	1,92	0,00		1			1	1				
	06:00	19,59	19,35	0,24	0,00		1			1	1				
	07:00	22,14	21,77	0,37	0,00				1	1	1				
	08:00	25,12	24,85	0,27	0,00				1	1	1				
	09:00	27,16	27,11	0,05	0,00			1	1	1	1				
	10:00	27,06	27,04	0,01	0,00			1	1	1	1				
	11:00	26,79	26,58	0,21	0,00			1	1	1	1				
	12:00	26,59	25,85	0,74	0,00			1	1	1	1				
	13:00	25,86	24,50	1,36	0,00				1	1	1				
	14:00	24,66	22,45	2,20	0,00				1	1	1				
	15:00	23,46	19,91	3,55	0,00				1	1	1				
	16:00	23,18	19,16	4,02	0,00				1	1	1				
	17:00	23,83	17,67	6,15	0,00				1	1	1				
	18:00	25,89	18,98	6,90	0,00				1	1	1				
	19:00	28,18	23,54	4,64	0,00			1	1	1	1				
	20:00	31,45	27,16	4,29	0,00			1	1	1	1				
	21:00	31,27	27,74	3,53	0,00			1	1	1	1				
	22:00	27,79	25,37	2,42	0,00			1	1	1	1				
	23:00	23,98	21,44	2,54	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 11 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	22,08	18,96	3,13	0,00				1	1	1					
	01:00	20,08	16,81	3,26	0,00					1	1					
	02:00	18,66	15,60	3,06	0,00					1	1					
	03:00	17,74	14,56	3,18	0,00					1	1					
	04:00	17,40	13,60	3,80	0,00					1	1					
	05:00	17,73	13,26	4,47	0,00					1	1					
	06:00	18,53	12,72	5,81	0,00					1	1					
	07:00	19,55	13,79	5,77	0,00					1	1					
	08:00	20,83	15,82	5,01	0,00					1	1					
	09:00	22,12	17,55	4,57	0,00				1	1	1					
	10:00	23,01	17,87	5,14	0,00				1	1	1					
	11:00	23,40	18,34	5,07	0,00				1	1	1					
	12:00	23,22	18,16	5,06	0,00				1	1	1					
	13:00	22,45	17,65	4,80	0,00				1	1	1					
	14:00	21,14	16,92	4,23	0,00				1	1	1					
	15:00	19,87	16,12	3,75	0,00				1	1	1					
	16:00	20,39	17,68	2,71	0,00				1	1	1					
	17:00	21,19	18,91	2,28	0,00				1	1	1					
	18:00	23,39	21,23	2,16	0,00				1	1	1					
	19:00	26,11	23,51	2,60	0,00				1	1	1					
	20:00	29,80	27,07	2,73	0,00		1		1	1	1					
	21:00	30,12	27,21	2,92	0,00		1		1	1	1					
	22:00	26,92	25,26	1,65	0,00		1		1	1	1					
	23:00	23,11	22,00	1,11	0,00				1	1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	21,44	20,70	0,74	0,00				1	1	1					
	01:00	19,40	18,86	0,53	0,00		1			1	1					
	02:00	18,09	17,70	0,39	0,00		1			1	1					
	03:00	17,50	17,25	0,26	0,00		1			1	1					
	04:00	17,68	17,48	0,19	0,00		1			1	1					
	05:00	18,77	18,59	0,18	0,00		1			1	1					
	06:00	20,74	20,62	0,12	0,00				1	1	1					
	07:00	23,09	23,07	0,02	0,00				1	1	1					
	08:00	24,47	24,43	0,04	0,00				1	1	1					
	09:00	25,28	25,22	0,06	0,00				1	1	1					
	10:00	25,52	25,51	0,01	0,00				1	1	1					
	11:00	25,41	25,41	0,00	0,00				1	1	1					
	12:00	25,06	25,05	0,01	0,00				1	1	1					
	13:00	24,38	24,31	0,06	0,00				1	1	1					
	14:00	23,51	23,41	0,11	0,00				1	1	1					
	15:00	22,61	22,41	0,20	0,00				1	1	1					
	16:00	22,73	22,52	0,21	0,00				1	1	1					
	17:00	23,82	23,63	0,19	0,00				1	1	1					
	18:00	26,05	25,91	0,14	0,00			1	1	1	1					
	19:00	28,71	28,61	0,10	0,00			1	1	1	1					
	20:00	31,82	31,75	0,07	0,00			1	1	1	1					
	21:00	32,10	31,99	0,11	0,00			1	1	1	1					
	22:00	28,53	28,32	0,20	0,00			1	1	1	1					
	23:00	24,18	23,68	0,50	0,00				1	1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 13 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	20,73	12,95	7,78	0,00		1			1	1					
	01:00	18,87	13,78	5,08	0,00		1			1	1					
	02:00	17,81	15,19	2,62	0,00		1			1	1					
	03:00	17,23	16,17	1,05	0,00		1			1	1					
	04:00	17,39	16,07	1,32	0,00		1			1	1					
	05:00	18,46	16,86	1,60	0,00		1			1	1					
	06:00	20,20	18,68	1,52	0,00		1			1	1					
	07:00	21,96	20,73	1,23	0,00				1	1	1					
	08:00	23,44	22,34	1,11	0,00				1	1	1					
	09:00	24,46	23,40	1,06	0,00				1	1	1					
	10:00	24,79	23,36	1,42	0,00				1	1	1					
	11:00	24,54	21,76	2,79	0,00				1	1	1					
	12:00	23,97	19,75	4,21	0,00				1	1	1					
	13:00	22,83	17,80	5,03	0,00				1	1	1					
	14:00	22,24	15,91	6,33	0,00		1			1	1					
	15:00	21,50	13,68	7,82	0,00		1			1	1					
	16:00	21,58	12,96	8,62	0,00		1			1	1					
	17:00	23,01	13,83	9,19	0,00		1			1	1					
	18:00	25,35	17,72	7,63	0,00				1	1	1					
	19:00	28,03	21,10	6,94	0,00				1	1	1					
	20:00	31,25	22,16	9,09	0,00				1	1	1					
	21:00	31,13	23,23	7,90	0,00				1	1	1					
	22:00	27,48	23,16	4,32	0,00				1	1	1					
	23:00	23,26	20,08	3,18	0,00				1	1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	21,21	17,98	3,23	0,00		1			1	1				
	01:00	19,48	16,25	3,24	0,00		1			1	1				
	02:00	18,48	14,69	3,78	0,00		1			1	1				
	03:00	17,96	14,14	3,82	0,00		1			1	1				
	04:00	18,17	14,60	3,57	0,00		1			1	1				
	05:00	19,35	16,58	2,78	0,00		1			1	1				
	06:00	21,18	18,77	2,42	0,00		1			1	1				
	07:00	23,10	21,26	1,84	0,00				1	1	1				
	08:00	24,91	23,52	1,38	0,00				1	1	1				
	09:00	25,84	23,60	2,24	0,00				1	1	1				
	10:00	25,76	22,69	3,07	0,00				1	1	1				
	11:00	25,21	21,47	3,74	0,00				1	1	1				
	12:00	24,32	19,85	4,47	0,00				1	1	1				
	13:00	23,43	18,00	5,43	0,00				1	1	1				
	14:00	22,39	16,82	5,57	0,00				1	1	1				
	15:00	21,56	16,31	5,26	0,00				1	1	1				
	16:00	21,45	16,74	4,71	0,00				1	1	1				
	17:00	22,53	18,84	3,70	0,00				1	1	1				
	18:00	25,19	22,61	2,59	0,00				1	1	1				
	19:00	28,26	26,53	1,73	0,00			1	1	1	1				
	20:00	31,99	30,23	1,76	0,00			1	1	1	1				
	21:00	31,96	29,88	2,09	0,00			1	1	1	1				
	22:00	27,85	26,20	1,65	0,00			1	1	1	1				
	23:00	23,50	22,58	0,92	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	21,30	20,56	0,74	0,00				1	1	1				
	01:00	19,65	19,27	0,38	0,00				1	1	1				
	02:00	18,58	18,14	0,43	0,00				1	1	1				
	03:00	18,10	17,60	0,50	0,00				1	1	1				
	04:00	18,35	17,95	0,40	0,00				1	1	1				
	05:00	19,59	19,26	0,33	0,00				1	1	1				
	06:00	21,32	20,87	0,45	0,00				1	1	1				
	07:00	22,98	22,28	0,70	0,00				1	1	1				
	08:00	24,63	24,33	0,30	0,00				1	1	1				
	09:00	25,67	25,65	0,02	0,00		1		1	1	1				
	10:00	25,91	25,91	0,00	0,00		1		1	1	1				
	11:00	25,49	25,40	0,09	0,00		1		1	1	1				
	12:00	24,56	24,46	0,11	0,00				1	1	1				
	13:00	23,40	23,30	0,09	0,00				1	1	1				
	14:00	22,33	22,24	0,08	0,00				1	1	1				
	15:00	21,57	21,42	0,16	0,00				1	1	1				
	16:00	21,59	21,43	0,16	0,00				1	1	1				
	17:00	23,07	23,07	0,00	0,00				1	1	1				
	18:00	25,76	25,76	0,00	0,00			1	1	1	1				
	19:00	28,76	28,59	0,17	0,00			1	1	1	1				
	20:00	32,50	31,10	1,40	0,00			1	1	1	1				
	21:00	32,53	29,73	2,80	0,00			1	1	1	1				
	22:00	28,50	25,02	3,47	0,00			1	1	1	1				
	23:00	23,97	19,29	4,67	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	21,35	19,85	1,51	0,00		1			1	1					
	01:00	19,53	18,32	1,21	0,00		1			1	1					
	02:00	18,40	17,00	1,40	0,00		1			1	1					
	03:00	17,82	11,71	6,11	0,00					1	1					
	04:00	17,78	10,67	7,11	0,00					1	1					
	05:00	18,79	11,28	7,52	0,00					1	1					
	06:00	20,47	13,34	7,13	0,00					1	1					
	07:00	23,36	21,58	1,78	0,00				1	1	1					
	08:00	26,44	20,26	6,18	0,00				1	1	1					
	09:00	29,45	25,08	4,37	0,00				1	1	1					
	10:00	30,76	29,03	1,73	0,00				1	1	1					
	11:00	29,82	25,89	3,93	0,00				1	1	1					
	12:00	27,18	20,88	6,29	0,00				1	1	1					
	13:00	25,09	15,05	10,04	0,00		1			1	1					
	14:00	23,82	14,29	9,53	0,00		1			1	1					
	15:00	22,87	13,72	9,15	0,00		1			1	1					
	16:00	22,33	13,40	8,93	0,00		1			1	1					
	17:00	22,91	13,75	9,16	0,00		1			1	1					
	18:00	25,08	15,05	10,03	0,00		1			1	1					
	19:00	27,81	16,69	11,12	0,00				1	1	1					
	20:00	31,11	18,67	12,45	0,00				1	1	1					
	21:00	31,34	18,81	12,54	0,00				1	1	1					
	22:00	27,88	16,73	11,15	0,00				1	1	1					
	23:00	24,03	15,14	8,89	0,00				1	1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 17 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	21,23	12,74	8,49	0,00				1		1					
	01:00	19,50	11,70	7,80	0,00				1		1					
	02:00	18,35	11,01	7,34	0,00				1		1					
	03:00	17,75	10,65	7,10	0,00				1		1					
	04:00	17,60	10,56	7,04	0,00				1		1					
	05:00	18,05	10,83	7,22	0,00				1		1					
	06:00	19,36	11,61	7,74	0,00				1		1					
	07:00	21,80	13,08	8,72	0,00				1		1					
	08:00	24,77	18,81	5,97	0,00				1	1	1					
	09:00	27,49	22,60	4,89	0,00				1	1	1					
	10:00	28,73	24,44	4,29	0,00				1	1	1					
	11:00	27,50	24,15	3,35	0,00				1	1	1					
	12:00	26,55	23,86	2,69	0,00				1	1	1					
	13:00	25,27	22,84	2,43	0,00				1	1	1					
	14:00	23,89	21,60	2,30	0,00				1	1	1					
	15:00	22,58	20,69	1,89	0,00				1	1	1					
	16:00	22,39	20,79	1,59	0,00				1	1	1					
	17:00	22,80	21,83	0,97	0,00				1	1	1					
	18:00	25,01	24,50	0,51	0,00			1	1	1	1					
	19:00	27,33	27,04	0,29	0,00			1	1	1	1					
	20:00	30,44	30,13	0,32	0,00			1	1	1	1					
	21:00	30,47	30,00	0,47	0,00			1	1	1	1					
	22:00	26,88	26,57	0,31	0,00			1	1	1	1					
	23:00	23,07	22,84	0,22	0,00				1	1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 18 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	21,55	21,16	0,39	0,00				1	1	1				
	01:00	19,72	19,33	0,39	0,00		1			1	1				
	02:00	18,36	18,19	0,17	0,00		1			1	1				
	03:00	17,50	17,49	0,01	0,00		1			1	1				
	04:00	17,14	17,14	0,00	0,00		1			1	1				
	05:00	17,42	17,37	0,05	0,00		1			1	1				
	06:00	18,22	18,22	0,00	0,00		1			1	1				
	07:00	19,55	19,55	0,00	0,00		1			1	1				
	08:00	21,12	21,12	0,00	0,00				1	1	1				
	09:00	22,57	22,57	0,00	0,00				1	1	1				
	10:00	24,29	24,26	0,03	0,00				1	1	1				
	11:00	25,55	25,42	0,12	0,00				1	1	1				
	12:00	25,51	25,23	0,28	0,00				1	1	1				
	13:00	23,80	23,23	0,56	0,00				1	1	1				
	14:00	22,78	21,92	0,86	0,00				1	1	1				
	15:00	21,54	20,59	0,95	0,00				1	1	1				
	16:00	19,51	18,80	0,71	0,00				1	1	1				
	17:00	20,20	19,57	0,62	0,00				1	1	1				
	18:00	22,47	21,89	0,58	0,00				1	1	1				
	19:00	25,11	24,53	0,58	0,00			1	1	1	1				
	20:00	28,87	28,45	0,41	0,00			1	1	1	1				
	21:00	29,53	29,21	0,32	0,00			1	1	1	1				
	22:00	26,26	25,84	0,42	0,00			1	1	1	1				
	23:00	22,49	22,05	0,44	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	00:00	20,73	20,30	0,43	0,00				1	1	1					
	01:00	18,82	18,42	0,41	0,00		1			1	1					
	02:00	17,63	17,36	0,27	0,00		1			1	1					
	03:00	17,09	16,91	0,18	0,00		1			1	1					
	04:00	17,32	17,21	0,11	0,00		1			1	1					
	05:00	18,44	18,39	0,05	0,00		1			1	1					
	06:00	20,46	20,45	0,01	0,00				1	1	1					
	07:00	22,61	22,61	0,00	0,00				1	1	1					
	08:00	24,07	24,07	0,00	0,00				1	1	1					
	09:00	25,03	25,03	0,00	0,00				1	1	1					
	10:00	25,53	25,53	0,00	0,00				1	1	1					
	11:00	25,60	25,60	0,00	0,00				1	1	1					
	12:00	25,19	25,19	0,00	0,00				1	1	1					
	13:00	24,37	24,37	0,00	0,00				1	1	1					
	14:00	23,08	23,08	0,00	0,00				1	1	1					
	15:00	22,03	21,99	0,04	0,00				1	1	1					
	16:00	21,85	21,72	0,13	0,00				1	1	1					
	17:00	22,66	22,39	0,28	0,00				1	1	1					
	18:00	24,95	24,54	0,42	0,00			1	1	1	1					
	19:00	27,69	27,23	0,46	0,00			1	1	1	1					
	20:00	30,94	30,78	0,16	0,00			1	1	1	1					
	21:00	31,32	31,09	0,23	0,00			1	1	1	1					
	22:00	27,67	27,41	0,26	0,00			1	1	1	1					
	23:00	23,45	23,27	0,17	0,00				1	1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 20 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	21,38	16,22	5,17	0,00					1	1					
	01:00	19,41	14,33	5,07	0,00					1	1					
	02:00	18,14	13,63	4,51	0,00					1	1					
	03:00	17,52	14,05	3,46	0,00					1	1					
	04:00	17,69	15,82	1,87	0,00					1	1					
	05:00	18,76	18,02	0,74	0,00				1	1	1					
	06:00	20,37	20,18	0,18	0,00				1	1	1					
	07:00	22,10	22,10	0,00	0,00				1	1	1					
	08:00	23,77	23,77	0,00	0,00				1	1	1					
	09:00	25,07	25,06	0,01	0,00				1	1	1					
	10:00	25,74	25,22	0,52	0,00				1	1	1					
	11:00	25,76	25,26	0,50	0,00				1	1	1					
	12:00	25,35	25,00	0,35	0,00				1	1	1					
	13:00	24,50	24,03	0,47	0,00				1	1	1					
	14:00	23,45	22,96	0,49	0,00				1	1	1					
	15:00	22,62	22,12	0,50	0,00				1	1	1					
	16:00	22,40	21,90	0,50	0,00				1	1	1					
	17:00	23,39	23,01	0,38	0,00				1	1	1					
	18:00	25,64	25,35	0,28	0,00			1	1	1	1					
	19:00	28,31	28,14	0,17	0,00			1	1	1	1					
	20:00	31,31	31,14	0,16	0,00			1	1	1	1					
	21:00	31,39	31,24	0,15	0,00			1	1	1	1					
	22:00	27,64	27,44	0,19	0,00			1	1	1	1					
	23:00	23,22	23,09	0,13	0,00				1	1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	21,40	21,27	0,12	0,00			1		1	1				
	01:00	19,43	19,25	0,18	0,00			1		1	1				
	02:00	18,14	17,90	0,24	0,00			1		1	1				
	03:00	17,51	17,17	0,34	0,00			1		1	1				
	04:00	17,64	17,30	0,34	0,00			1		1	1				
	05:00	18,62	18,34	0,28	0,00			1		1	1				
	06:00	20,14	19,88	0,25	0,00				1	1	1				
	07:00	21,92	21,61	0,31	0,00				1	1	1				
	08:00	23,64	23,59	0,04	0,00				1	1	1				
	09:00	25,24	25,23	0,01	0,00		1		1	1	1				
	10:00	26,25	26,25	0,00	0,00		1		1	1	1				
	11:00	26,44	26,39	0,05	0,00		1		1	1	1				
	12:00	26,23	26,19	0,04	0,00		1		1	1	1				
	13:00	25,29	25,16	0,13	0,00		1		1	1	1				
	14:00	24,01	23,73	0,28	0,00				1	1	1				
	15:00	23,02	22,81	0,21	0,00				1	1	1				
	16:00	22,89	22,67	0,23	0,00				1	1	1				
	17:00	23,86	23,77	0,09	0,00				1	1	1				
	18:00	26,24	26,24	0,00	0,00			1	1	1	1				
	19:00	29,05	29,05	0,00	0,00			1	1	1	1				
	20:00	31,58	31,58	0,00	0,00		1	1	1	1	1				
	21:00	31,74	31,74	0,00	0,00		1	1	1	1	1				
	22:00	28,00	27,96	0,04	0,00			1	1	1	1				
	23:00	23,57	23,46	0,10	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100					
ΤΕ (ΜW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508					
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	21,97	21,79	0,18	0,00				1	1	1						8,21	6,82	73%	2.749
	01:00	20,11	19,85	0,26	0,00		1		1		1						3,65	8,04	84%	2.584
	02:00	18,95	18,59	0,37	0,00		1		1		1						4,91	6,97	79%	2.326
	03:00	18,34	17,36	0,98	0,00		1		1		1						6,14	6,36	74%	2.186
	04:00	18,35	16,66	1,69	0,00		1		1		1						6,84	6,37	71%	2.106
	05:00	19,15	17,05	2,09	0,00		1		1		1						6,45	7,16	73%	2.150
	06:00	20,74	18,64	2,10	0,00				1	1	1						11,36	5,60	62%	2.912
	07:00	23,02	22,39	0,63	0,00				1	1	1						7,61	7,88	75%	2.817
	08:00	24,88	24,82	0,06	0,00			1	1	1	1						12,68	4,38	66%	3.648
	09:00	27,12	27,12	0,00	0,00			1	1	1	1						10,38	6,62	72%	3.461
	10:00	29,51	29,35	0,16	0,00			1	1	1	1						8,15	9,00	78%	3.714
	11:00	30,77	28,64	2,13	0,00			1	1	1	1						8,86	10,27	76%	3.633
	12:00	31,35	23,05	8,31	0,00				1	1	1	1					6,95	12,54	77%	2.891
	13:00	29,93	19,23	10,70	0,00				1	1	1	1					10,77	11,97	64%	2.459
	14:00	28,38	18,24	10,13	0,00				1	1	1	1					11,76	11,35	61%	2.348
	15:00	26,72	18,40	8,32	0,00				1	1	1	1					11,60	10,69	61%	2.365
	16:00	25,32	17,36	7,96	0,00				1	1	1	1					12,64	10,13	58%	2.248
	17:00	25,97	18,22	7,75	0,00				1	1	1	1					11,78	10,39	61%	2.345
	18:00	28,40	19,12	9,28	0,00				1	1	1	1					10,88	11,36	64%	2.447
	19:00	30,81	19,60	11,21	0,00		1		1	1	1	1					13,90	12,32	59%	2.656
	20:00	32,98	21,26	11,73	0,00		1		1	1	1	1					12,24	13,19	63%	2.734
	21:00	33,49	22,04	11,45	0,00		1		1	1	1	1					11,46	13,39	66%	2.823
	22:00	29,35	18,01	11,33	0,00				1	1	1	1					11,99	11,74	60%	2.322
	23:00	24,73	15,14	9,59	0,00				1	1	1	1					14,86	9,59	50%	1.995
		620,34 MWh															ΑΩΛ: 16,33		63.919 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	22,70	13,62	9,08	0,00					1	1					
	01:00	20,73	12,44	8,29	0,00					1	1					
	02:00	19,59	11,75	7,83	0,00					1	1					
	03:00	18,88	13,53	5,34	0,00					1	1					
	04:00	18,74	14,88	3,86	0,00					1	1					
	05:00	19,35	16,44	2,91	0,00				1	1	1					
	06:00	20,70	17,39	3,31	0,00				1	1	1					
	07:00	22,67	17,49	5,18	0,00				1	1	1					
	08:00	24,64	18,56	6,08	0,00				1	1	1					
	09:00	26,49	20,78	5,70	0,00				1	1	1					
	10:00	28,07	24,23	3,84	0,00		1		1	1	1					
	11:00	28,87	26,31	2,56	0,00		1		1	1	1					
	12:00	28,63	26,21	2,42	0,00		1		1	1	1					
	13:00	27,96	25,36	2,60	0,00		1		1	1	1					
	14:00	26,61	23,93	2,68	0,00				1	1	1					
	15:00	25,12	22,85	2,27	0,00				1	1	1					
	16:00	24,76	23,17	1,60	0,00				1	1	1					
	17:00	25,77	24,22	1,55	0,00			1	1	1	1					
	18:00	28,23	26,50	1,73	0,00			1	1	1	1					
	19:00	30,30	29,18	1,12	0,00			1	1	1	1					
	20:00	32,08	30,63	1,44	0,00			1	1	1	1					
	21:00	32,81	30,92	1,89	0,00			1	1	1	1					
	22:00	29,08	27,00	2,08	0,00			1	1	1	1					
	23:00	24,70	21,00	3,70	0,00			1		1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 24 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	23,06	16,85	6,21	0,00		1			1	1				
	01:00	21,23	17,80	3,43	0,00		1			1	1				
	02:00	20,01	18,46	1,55	0,00		1			1	1				
	03:00	19,16	18,15	1,01	0,00		1			1	1				
	04:00	18,94	17,74	1,20	0,00		1			1	1				
	05:00	19,31	17,48	1,82	0,00		1			1	1				
	06:00	20,61	16,70	3,91	0,00		1			1	1				
	07:00	22,57	16,96	5,61	0,00		1			1	1				
	08:00	24,64	19,21	5,43	0,00				1	1	1				
	09:00	27,11	19,84	7,27	0,00				1	1	1				
	10:00	30,14	20,59	9,55	0,00				1	1	1				
	11:00	31,60	21,14	10,46	0,00				1	1	1				
	12:00	31,79	19,50	12,29	0,00				1	1	1				
	13:00	31,67	19,00	12,67	0,00				1	1	1				
	14:00	30,76	18,46	12,30	0,00				1	1	1				
	15:00	29,12	17,47	11,65	0,00				1	1	1				
	16:00	28,00	16,80	11,20	0,00				1	1	1				
	17:00	27,76	16,66	11,10	0,00				1	1	1				
	18:00	29,19	17,52	11,68	0,00				1	1	1				
	19:00	30,59	18,35	12,23	0,00				1	1	1				
	20:00	32,39	19,43	12,95	0,00				1	1	1				
	21:00	32,68	19,61	13,07	0,00				1	1	1				
	22:00	29,30	18,44	10,86	0,00				1	1	1				
	23:00	25,80	19,60	6,20	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 25 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	25,26	20,74	4,51	0,00				1	1	1					
	01:00	23,05	15,12	7,93	0,00		1			1	1					
	02:00	21,56	12,94	8,62	0,00		1			1	1					
	03:00	20,50	12,30	8,20	0,00		1			1	1					
	04:00	19,98	16,47	3,52	0,00		1			1	1					
	05:00	19,69	11,98	7,70	0,00		1			1	1					
	06:00	20,39	13,00	7,39	0,00		1			1	1					
	07:00	22,08	13,25	8,83	0,00		1			1	1					
	08:00	23,04	13,83	9,22	0,00		1			1	1					
	09:00	24,74	14,85	9,90	0,00		1			1	1					
	10:00	26,91	16,14	10,76	0,00				1	1	1					
	11:00	28,92	17,35	11,57	0,00				1	1	1					
	12:00	31,60	19,69	11,90	0,00				1	1	1					
	13:00	31,31	22,20	9,11	0,00				1	1	1					
	14:00	29,33	24,09	5,24	0,00				1	1	1					
	15:00	27,90	20,62	7,28	0,00				1	1	1					
	16:00	27,34	19,31	8,03	0,00				1	1	1					
	17:00	26,90	18,27	8,63	0,00				1	1	1					
	18:00	27,38	22,98	4,40	0,00				1	1	1					
	19:00	28,86	24,15	4,70	0,00				1	1	1					
	20:00	31,03	21,27	9,76	0,00				1	1	1					
	21:00	32,07	23,20	8,87	0,00				1	1	1					
	22:00	29,20	21,56	7,63	0,00				1	1	1					
	23:00	25,84	22,78	3,06	0,00				1	1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	22,49	19,75	2,74	0,00				1	1	1				
	01:00	20,55	18,10	2,46	0,00		1			1	1				
	02:00	19,40	16,73	2,67	0,00		1			1	1				
	03:00	18,92	13,10	5,82	0,00		1			1	1				
	04:00	19,12	13,26	5,86	0,00		1			1	1				
	05:00	20,02	17,04	2,97	0,00		1			1	1				
	06:00	21,94	21,20	0,74	0,00				1	1	1				
	07:00	24,75	23,39	1,36	0,00				1	1	1				
	08:00	27,13	23,61	3,52	0,00				1	1	1				
	09:00	29,92	23,36	6,56	0,00				1	1	1				
	10:00	31,74	23,22	8,52	0,00				1	1	1				
	11:00	32,75	23,53	9,22	0,00				1	1	1				
	12:00	32,78	22,84	9,94	0,00				1	1	1				
	13:00	28,63	19,49	9,14	0,00				1	1	1				
	14:00	25,81	18,00	7,81	0,00				1	1	1				
	15:00	24,50	18,52	5,98	0,00				1	1	1				
	16:00	24,23	19,64	4,59	0,00				1	1	1				
	17:00	24,76	21,36	3,40	0,00				1	1	1				
	18:00	26,33	23,76	2,58	0,00				1	1	1				
	19:00	28,39	26,07	2,32	0,00			1	1	1	1				
	20:00	31,31	29,17	2,14	0,00			1	1	1	1				
	21:00	32,38	30,54	1,83	0,00			1	1	1	1				
	22:00	29,15	28,32	0,82	0,00			1	1	1	1				
	23:00	25,38	24,96	0,42	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 27 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	21,40	20,88	0,52	0,00				1	1	1					
	01:00	19,60	19,33	0,27	0,00		1			1	1					
	02:00	18,53	18,42	0,11	0,00		1			1	1					
	03:00	18,00	18,00	0,00	0,00		1			1	1					
	04:00	18,12	18,12	0,00	0,00		1			1	1					
	05:00	19,00	19,00	0,00	0,00		1			1	1					
	06:00	20,55	20,55	0,00	0,00				1	1	1					
	07:00	22,35	22,35	0,01	0,00				1	1	1					
	08:00	24,08	24,04	0,04	0,00				1	1	1					
	09:00	25,49	24,33	1,16	0,00				1	1	1					
	10:00	26,16	24,72	1,44	0,00				1	1	1					
	11:00	26,13	24,65	1,49	0,00				1	1	1					
	12:00	25,65	24,02	1,64	0,00				1	1	1					
	13:00	24,85	23,82	1,03	0,00				1	1	1					
	14:00	23,72	22,37	1,35	0,00				1	1	1					
	15:00	22,91	21,56	1,34	0,00				1	1	1					
	16:00	23,07	21,86	1,21	0,00				1	1	1					
	17:00	23,43	22,37	1,07	0,00				1	1	1					
	18:00	25,87	25,04	0,83	0,00			1	1	1	1					
	19:00	29,70	28,83	0,87	0,00			1	1	1	1					
	20:00	32,42	31,11	1,31	0,00			1	1	1	1					
	21:00	31,92	29,53	2,39	0,00			1	1	1	1					
	22:00	27,92	24,31	3,62	0,00			1	1	1	1					
	23:00	23,79	19,69	4,09	0,00				1	1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	21,21	18,65	2,55	0,00				1	1	1					
	01:00	19,34	15,80	3,53	0,00					1	1					
	02:00	18,20	14,64	3,56	0,00					1	1					
	03:00	17,72	15,24	2,47	0,00					1	1					
	04:00	17,70	16,72	0,98	0,00					1	1					
	05:00	18,48	18,30	0,18	0,00				1	1	1					
	06:00	19,90	19,88	0,02	0,00				1	1	1					
	07:00	21,65	21,62	0,03	0,00				1	1	1					
	08:00	23,38	23,26	0,12	0,00				1	1	1					
	09:00	24,95	24,76	0,18	0,00		1		1	1	1					
	10:00	26,00	25,69	0,30	0,00		1		1	1	1					
	11:00	26,19	25,62	0,56	0,00		1		1	1	1					
	12:00	25,45	24,67	0,78	0,00				1	1	1					
	13:00	24,36	23,35	1,01	0,00				1	1	1					
	14:00	23,06	21,97	1,09	0,00				1	1	1					
	15:00	21,89	20,72	1,16	0,00				1	1	1					
	16:00	21,48	20,62	0,86	0,00				1	1	1					
	17:00	22,41	21,80	0,61	0,00				1	1	1					
	18:00	25,14	24,50	0,65	0,00				1	1	1					
	19:00	28,27	27,37	0,90	0,00			1	1	1	1					
	20:00	31,03	29,39	1,64	0,00			1	1	1	1					
	21:00	31,97	29,67	2,30	0,00			1	1	1	1					
	22:00	28,23	25,22	3,01	0,00			1	1	1	1					
	23:00	23,67	20,77	2,90	0,00				1	1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	21,51	20,53	0,99	0,00				1	1	1				
	01:00	19,65	18,89	0,77	0,00		1			1	1				
	02:00	18,52	18,15	0,37	0,00		1			1	1				
	03:00	17,98	17,81	0,17	0,00		1			1	1				
	04:00	18,01	17,84	0,17	0,00		1			1	1				
	05:00	18,49	18,03	0,45	0,00		1			1	1				
	06:00	19,88	19,03	0,85	0,00		1			1	1				
	07:00	21,62	20,95	0,67	0,00				1	1	1				
	08:00	23,37	23,13	0,24	0,00				1	1	1				
	09:00	24,95	24,88	0,07	0,00				1	1	1				
	10:00	25,99	25,88	0,11	0,00			1	1	1	1				
	11:00	26,33	25,98	0,35	0,00			1	1	1	1				
	12:00	26,28	25,68	0,60	0,00			1	1	1	1				
	13:00	26,00	25,14	0,86	0,00			1	1	1	1				
	14:00	25,10	23,84	1,26	0,00			1	1	1	1				
	15:00	22,95	21,59	1,36	0,00			1	1	1	1				
	16:00	22,38	21,28	1,10	0,00			1	1	1	1				
	17:00	22,77	22,02	0,75	0,00			1	1	1	1				
	18:00	25,55	24,91	0,64	0,00			1	1	1	1				
	19:00	28,79	28,35	0,44	0,00			1	1	1	1				
	20:00	31,56	31,09	0,47	0,00			1	1	1	1				
	21:00	32,28	31,93	0,35	0,00		1	1	1	1	1				
	22:00	28,11	27,76	0,35	0,00		1		1	1	1				
	23:00	23,76	22,94	0,83	0,00		1		1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100					
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508					
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	21,52	20,64	0,88	0,00		1		1	1	1					12,86	4,04	62%	2.664	
	01:00	19,69	18,94	0,75	0,00		1			1	1					4,56	7,70	81%	2.367	
	02:00	18,47	17,98	0,50	0,00		1			1	1					5,52	6,49	76%	2.256	
	03:00	17,83	17,12	0,71	0,00		1			1	1					6,38	5,84	73%	2.158	
	04:00	17,81	16,87	0,94	0,00		1			1	1					6,63	5,83	72%	2.129	
	05:00	18,47	17,35	1,12	0,00		1			1	1					6,15	6,49	74%	2.184	
	06:00	19,87	18,82	1,05	0,00				1	1	1					11,18	4,73	63%	2.933	
	07:00	21,70	20,81	0,89	0,00				1	1	1					9,19	6,55	69%	2.637	
	08:00	23,67	23,24	0,42	0,00				1	1	1					6,76	8,52	77%	2.914	
	09:00	25,63	25,39	0,24	0,00		1		1	1	1					8,11	8,14	76%	3.317	
	10:00	27,48	26,94	0,55	0,00		1		1	1	1					6,56	10,00	80%	3.384	
	11:00	28,19	27,15	1,04	0,00		1		1	1	1					6,35	10,70	81%	3.409	
	12:00	28,23	26,28	1,95	0,00		1		1	1	1					7,22	10,74	78%	3.308	
	13:00	27,47	24,67	2,80	0,00		1		1	1	1					8,83	9,98	74%	3.123	
	14:00	25,48	21,57	3,91	0,00				1	1	1					8,43	10,19	72%	2.724	
	15:00	23,98	20,21	3,77	0,00				1	1	1					9,79	8,84	67%	2.570	
	16:00	22,94	15,14	7,80	0,00				1	1	1					14,86	7,80	50%	1.995	
	17:00	23,66	15,14	8,52	0,00				1	1	1					14,86	8,52	50%	1.995	
	18:00	26,30	15,89	10,40	0,00				1	1	1					14,11	10,52	53%	2.081	
	19:00	29,23	18,29	10,94	0,00				1	1	1					11,71	11,69	61%	2.354	
	20:00	32,16	21,44	10,72	0,00				1	1	1					8,56	12,87	71%	2.709	
	21:00	32,76	22,24	10,53	0,00				1	1	1					7,76	13,11	74%	2.799	
	22:00	28,63	17,88	10,75	0,00				1	1	1					12,12	11,45	60%	2.307	
	23:00	24,24	15,14	9,10	0,00				1	1	1					14,86	9,10	50%	1.995	
		585,41 MWh															ΑΩΛ: 15,29		62.311 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 31 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	21,75	17,81	3,94	0,00		1			1	1				
	01:00	19,88	15,98	3,91	0,00					1	1				
	02:00	18,70	15,24	3,46	0,00					1	1				
	03:00	18,03	14,70	3,33	0,00					1	1				
	04:00	17,78	14,64	3,13	0,00					1	1				
	05:00	18,01	13,87	4,14	0,00					1	1				
	06:00	19,06	14,00	5,06	0,00					1	1				
	07:00	20,64	15,59	5,05	0,00					1	1				
	08:00	22,36	15,79	6,57	0,00			1		1	1				
	09:00	24,24	15,48	8,76	0,00			1		1	1				
	10:00	25,85	16,73	9,11	0,00			1		1	1				
	11:00	26,58	16,78	9,79	0,00			1		1	1				
	12:00	26,33	17,29	9,05	0,00			1		1	1				
	13:00	25,66	15,89	9,78	0,00			1		1	1				
	14:00	24,25	14,55	9,70	0,00		1			1	1				
	15:00	22,73	13,64	9,09	0,00		1			1	1				
	16:00	22,23	13,34	8,89	0,00		1			1	1				
	17:00	23,50	14,10	9,40	0,00		1			1	1				
	18:00	26,16	15,70	10,46	0,00		1			1	1				
	19:00	28,67	17,20	11,47	0,00			1		1	1				
	20:00	31,17	18,70	12,47	0,00			1		1	1				
	21:00	31,87	19,32	12,55	0,00			1		1	1				
	22:00	28,37	17,65	10,72	0,00			1		1	1				
	23:00	24,40	15,00	9,39	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	21,91	13,15	8,76	0,00					1	1					
	01:00	20,04	12,02	8,02	0,00					1	1					
	02:00	18,65	11,19	7,46	0,00					1	1					
	03:00	17,75	10,65	7,10	0,00					1	1					
	04:00	17,34	10,41	6,94	0,00					1	1					
	05:00	17,52	10,51	7,01	0,00					1	1					
	06:00	18,15	10,89	7,26	0,00					1	1					
	07:00	19,11	11,46	7,64	0,00					1	1					
	08:00	20,48	12,29	8,19	0,00					1	1					
	09:00	21,92	13,15	8,77	0,00		1			1	1					
	10:00	23,06	13,84	9,22	0,00		1			1	1					
	11:00	23,72	14,30	9,43	0,00		1			1	1					
	12:00	23,95	14,37	9,58	0,00		1			1	1					
	13:00	23,25	13,95	9,30	0,00		1			1	1					
	14:00	21,82	13,09	8,73	0,00		1			1	1					
	15:00	20,54	12,32	8,22	0,00					1	1					
	16:00	20,53	13,72	6,81	0,00					1	1					
	17:00	21,03	14,53	6,50	0,00					1	1					
	18:00	24,06	17,68	6,38	0,00				1	1	1					
	19:00	27,47	21,68	5,79	0,00				1	1	1					
	20:00	30,62	25,63	4,99	0,00				1	1	1					
	21:00	31,45	26,85	4,60	0,00				1	1	1					
	22:00	28,05	23,51	4,54	0,00				1	1	1					
	23:00	24,10	20,29	3,81	0,00				1	1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	22,08	18,76	3,32	0,00				1	1	1					
	01:00	20,04	16,84	3,20	0,00				1	1	1					
	02:00	18,70	15,65	3,06	0,00					1	1					
	03:00	18,01	15,63	2,38	0,00					1	1					
	04:00	18,05	15,76	2,29	0,00					1	1					
	05:00	18,95	16,47	2,49	0,00					1	1					
	06:00	20,78	17,62	3,16	0,00				1	1	1					
	07:00	22,79	17,01	5,78	0,00				1	1	1					
	08:00	24,42	18,18	6,24	0,00				1	1	1					
	09:00	25,70	20,42	5,28	0,00				1	1	1					
	10:00	26,62	22,53	4,10	0,00				1	1	1					
	11:00	26,98	23,23	3,75	0,00				1	1	1					
	12:00	26,51	22,81	3,70	0,00				1	1	1					
	13:00	25,81	21,86	3,95	0,00				1	1	1					
	14:00	24,71	19,88	4,83	0,00				1	1	1					
	15:00	23,82	17,86	5,96	0,00				1	1	1					
	16:00	23,70	17,33	6,37	0,00				1	1	1					
	17:00	24,39	17,77	6,62	0,00				1	1	1					
	18:00	27,14	20,17	6,97	0,00				1	1	1					
	19:00	30,47	23,77	6,70	0,00				1	1	1					
	20:00	33,34	27,70	5,64	0,00			1	1	1	1					
	21:00	33,79	29,18	4,61	0,00			1	1	1	1					
	22:00	29,87	26,69	3,18	0,00			1	1	1	1					
	23:00	25,36	22,86	2,50	0,00				1	1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	21,52	20,34	1,18	0,00				1		1	1				
	01:00	19,54	18,74	0,79	0,00				1		1	1				
	02:00	18,25	17,66	0,59	0,00		1				1	1				
	03:00	17,64	17,13	0,51	0,00		1				1	1				
	04:00	17,69	17,17	0,52	0,00		1				1	1				
	05:00	18,56	17,91	0,65	0,00		1				1	1				
	06:00	20,14	19,23	0,91	0,00		1				1	1				
	07:00	22,24	21,43	0,80	0,00				1		1	1				
	08:00	24,12	23,47	0,65	0,00				1		1	1				
	09:00	25,80	25,00	0,79	0,00				1		1	1				
	10:00	26,99	26,12	0,87	0,00				1		1	1				
	11:00	27,23	26,31	0,93	0,00				1		1	1				
	12:00	26,73	25,60	1,13	0,00				1		1	1				
	13:00	25,86	24,27	1,59	0,00				1		1	1				
	14:00	24,72	22,60	2,12	0,00				1		1	1				
	15:00	23,79	21,20	2,59	0,00				1		1	1				
	16:00	23,66	20,78	2,88	0,00				1		1	1				
	17:00	24,57	22,05	2,52	0,00				1		1	1				
	18:00	27,33	25,39	1,93	0,00				1	1	1	1				
	19:00	30,62	29,07	1,55	0,00				1	1	1	1				
	20:00	33,09	31,58	1,51	0,00				1	1	1	1				
	21:00	33,25	31,79	1,46	0,00				1	1	1	1				
	22:00	29,55	28,07	1,48	0,00				1	1	1	1				
	23:00	25,08	23,40	1,68	0,00				1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	23,47	21,95	1,52	0,00		1		1		1	1			
	01:00	21,42	20,44	0,97	0,00		1		1		1	1			
	02:00	20,00	19,29	0,71	0,00				1		1	1			
	03:00	19,27	18,72	0,54	0,00				1		1	1			
	04:00	19,19	18,57	0,62	0,00				1		1	1			
	05:00	19,87	18,92	0,94	0,00				1		1	1			
	06:00	21,38	20,18	1,20	0,00		1		1		1	1			
	07:00	23,83	22,66	1,16	0,00		1		1		1	1			
	08:00	26,21	25,54	0,67	0,00				1	1	1	1			
	09:00	28,50	27,95	0,55	0,00				1	1	1	1			
	10:00	30,12	29,60	0,52	0,00				1	1	1	1			
	11:00	30,82	30,13	0,69	0,00				1	1	1	1			
	12:00	30,89	29,88	1,01	0,00				1	1	1	1			
	13:00	30,30	28,84	1,46	0,00				1	1	1	1			
	14:00	28,91	27,21	1,70	0,00				1	1	1	1			
	15:00	27,65	25,83	1,82	0,00				1	1	1	1			
	16:00	27,27	25,25	2,02	0,00				1	1	1	1			
	17:00	28,11	26,22	1,89	0,00				1	1	1	1			
	18:00	30,23	28,36	1,87	0,00				1	1	1	1			
	19:00	32,37	30,30	2,07	0,00				1	1	1	1			
	20:00	33,72	31,02	2,70	0,00				1	1	1	1			
	21:00	34,72	31,66	3,06	0,00				1	1	1	1			
	22:00	31,01	28,69	2,32	0,00				1	1	1	1			
	23:00	26,65	24,59	2,06	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	24,86	22,93	1,93	0,00				1		1	1				
	01:00	22,82	21,19	1,63	0,00				1		1	1				
	02:00	21,25	18,74	2,51	0,00	1					1	1				
	03:00	20,32	18,17	2,15	0,00	1					1	1				
	04:00	20,10	16,69	3,41	0,00	1					1	1				
	05:00	20,74	13,74	7,00	0,00						1	1				
	06:00	22,23	15,62	6,61	0,00				1		1	1				
	07:00	24,68	19,43	5,25	0,00				1		1	1				
	08:00	27,18	24,28	2,90	0,00				1	1	1	1				
	09:00	29,92	27,87	2,06	0,00				1	1	1	1				
	10:00	32,25	30,40	1,85	0,00				1	1	1	1				
	11:00	33,69	31,76	1,94	0,00				1	1	1	1				
	12:00	34,12	32,11	2,01	0,00				1	1	1	1				
	13:00	33,68	32,47	1,21	0,00				1	1	1	1				
	14:00	32,11	30,87	1,24	0,00				1	1	1	1				
	15:00	31,46	30,38	1,08	0,00				1	1	1	1				
	16:00	31,15	30,33	0,82	0,00				1	1	1	1				
	17:00	32,11	31,52	0,59	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	34,43	33,88	0,55	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	36,50	35,66	0,85	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	36,46	34,74	1,72	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	37,32	35,47	1,84	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	33,39	32,09	1,30	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	28,88	27,44	1,44	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	27,12	20,91	6,21	0,00				1		1	1				
	01:00	24,80	18,67	6,13	0,00				1		1	1				
	02:00	23,18	18,83	4,34	0,00				1		1	1				
	03:00	22,13	20,66	1,47	0,00				1		1	1				
	04:00	21,63	20,13	1,50	0,00				1		1	1				
	05:00	21,59	19,72	1,87	0,00				1		1	1				
	06:00	22,97	21,07	1,90	0,00				1		1	1				
	07:00	25,25	23,34	1,92	0,00				1		1	1				
	08:00	27,50	26,05	1,45	0,00				1	1	1	1				
	09:00	29,82	28,76	1,06	0,00				1	1	1	1				
	10:00	31,75	30,73	1,02	0,00				1	1	1	1				
	11:00	33,20	32,03	1,16	0,00				1	1	1	1				
	12:00	34,03	32,52	1,50	0,00				1	1	1	1				
	13:00	33,85	31,98	1,87	0,00				1	1	1	1				
	14:00	32,83	29,69	3,14	0,00				1	1	1	1				
	15:00	31,90	27,06	4,85	0,00				1	1	1	1				
	16:00	31,53	26,17	5,36	0,00				1	1	1	1				
	17:00	33,03	28,06	4,97	0,00				1	1	1	1				
	18:00	36,62	32,41	4,21	0,00				1	1	1	1				
	19:00	39,39	34,77	4,63	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	39,42	34,10	5,32	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	39,34	34,84	4,50	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	35,64	32,11	3,53	0,00				1	1	1	1				
	23:00	31,35	28,38	2,96	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	27,78	24,02	3,76	0,00				1		1	1			
	01:00	25,18	22,17	3,02	0,00				1		1	1			
	02:00	23,33	20,22	3,11	0,00				1		1	1			
	03:00	22,19	18,25	3,94	0,00				1		1	1			
	04:00	21,58	16,06	5,53	0,00				1		1	1			
	05:00	21,50	15,54	5,97	0,00				1		1	1			
	06:00	22,53	16,37	6,16	0,00				1		1	1			
	07:00	24,34	19,23	5,11	0,00				1		1	1			
	08:00	25,98	22,59	3,39	0,00				1		1	1			
	09:00	27,86	25,15	2,71	0,00				1		1	1			
	10:00	29,56	27,31	2,24	0,00			1	1		1	1			
	11:00	30,87	28,34	2,53	0,00			1	1		1	1			
	12:00	31,49	27,95	3,54	0,00			1	1		1	1			
	13:00	31,49	26,00	5,48	0,00			1	1		1	1			
	14:00	30,78	21,69	9,09	0,00				1		1	1			
	15:00	29,39	18,19	11,19	0,00				1		1	1			
	16:00	29,64	17,78	11,85	0,00				1		1	1			
	17:00	31,45	19,83	11,62	0,00				1		1	1			
	18:00	35,47	25,61	9,85	0,00			1	1		1	1			
	19:00	37,47	28,54	8,93	0,00			1	1		1	1			
	20:00	37,63	27,97	9,66	0,00			1	1		1	1			
	21:00	37,67	28,03	9,64	0,00			1	1		1	1			
	22:00	34,26	26,73	7,53	0,00			1	1		1	1			
	23:00	29,90	22,03	7,87	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	27,05	18,58	8,46	0,00				1		1	1				
	01:00	24,56	16,83	7,73	0,00				1		1	1				
	02:00	22,73	15,06	7,67	0,00	1					1	1				
	03:00	21,48	13,55	7,93	0,00	1					1	1				
	04:00	20,77	12,80	7,97	0,00	1					1	1				
	05:00	20,66	13,54	7,12	0,00	1					1	1				
	06:00	21,35	15,10	6,25	0,00	1					1	1				
	07:00	22,66	18,25	4,41	0,00	1					1	1				
	08:00	23,88	21,54	2,34	0,00				1		1	1				
	09:00	25,27	23,34	1,93	0,00				1		1	1				
	10:00	26,60	24,10	2,49	0,00				1		1	1				
	11:00	27,65	24,27	3,38	0,00				1		1	1				
	12:00	28,24	23,34	4,90	0,00				1		1	1				
	13:00	28,09	21,03	7,06	0,00				1		1	1				
	14:00	27,12	17,99	9,13	0,00				1		1	1				
	15:00	25,74	16,15	9,59	0,00				1		1	1				
	16:00	26,98	21,06	5,93	0,00				1		1	1				
	17:00	29,04	22,92	6,12	0,00				1		1	1				
	18:00	33,27	27,30	5,97	0,00				1	1	1	1				
	19:00	36,07	30,29	5,78	0,00				1	1	1	1				
	20:00	36,70	31,22	5,48	0,00				1	1	1	1				
	21:00	37,05	32,02	5,03	0,00				1	1	1	1				
	22:00	33,82	29,72	4,09	0,00				1	1	1	1				
	23:00	29,45	26,31	3,14	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	26,59	24,37	2,23	0,00				1	1	1	1				
	01:00	24,06	22,22	1,84	0,00				1		1	1				
	02:00	22,28	20,62	1,66	0,00				1		1	1				
	03:00	21,23	19,63	1,60	0,00				1		1	1				
	04:00	20,96	19,40	1,55	0,00				1		1	1				
	05:00	21,50	19,92	1,58	0,00				1		1	1				
	06:00	23,09	21,32	1,78	0,00				1		1	1				
	07:00	25,21	23,16	2,05	0,00				1		1	1				
	08:00	27,13	24,22	2,91	0,00				1	1	1	1				
	09:00	29,00	26,38	2,62	0,00				1	1	1	1				
	10:00	30,89	28,83	2,06	0,00				1	1	1	1				
	11:00	32,64	30,99	1,65	0,00				1	1	1	1				
	12:00	33,90	31,76	2,14	0,00				1	1	1	1				
	13:00	34,60	31,94	2,66	0,00				1	1	1	1				
	14:00	34,18	30,54	3,64	0,00				1	1	1	1				
	15:00	33,33	28,24	5,09	0,00				1	1	1	1				
	16:00	33,97	27,89	6,07	0,00				1	1	1	1				
	17:00	35,66	28,95	6,71	0,00				1	1	1	1				
	18:00	39,50	32,48	7,02	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	42,08	35,00	7,07	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	41,93	35,13	6,79	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	41,48	35,02	6,46	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	38,42	32,66	5,76	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	33,07	28,47	4,60	0,00			1	1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,50	3,50	7,50	10,00	10,00	10,00	9,50	12,50	1,30	1,10
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	27,88	23,73	4,15	0,00				1		1	1			
	01:00	25,28	20,96	4,32	0,00				1		1	1			
	02:00	23,43	18,59	4,84	0,00				1		1	1			
	03:00	22,30	16,74	5,56	0,00				1		1	1			
	04:00	21,99	16,09	5,90	0,00				1		1	1			
	05:00	22,51	16,45	6,06	0,00				1		1	1			
	06:00	23,99	17,91	6,09	0,00				1		1	1			
	07:00	26,13	18,43	7,70	0,00				1		1	1			
	08:00	28,32	20,22	8,10	0,00				1		1	1			
	09:00	30,84	23,28	7,56	0,00				1		1	1			
	10:00	33,52	26,48	7,04	0,00				1	1	1	1			
	11:00	36,19	29,45	6,74	0,00				1	1	1	1			
	12:00	38,11	31,79	6,32	0,00				1	1	1	1			
	13:00	39,34	33,60	5,74	0,00	1			1	1	1	1			
	14:00	39,40	34,12	5,28	0,00	1			1	1	1	1			
	15:00	38,92	33,13	5,78	0,00	1			1	1	1	1			
	16:00	39,38	32,87	6,51	0,00	1			1	1	1	1			
	17:00	40,95	33,60	7,35	0,00	1			1	1	1	1			
	18:00	44,66	37,29	7,37	0,00	1		1	1	1	1	1			
	19:00	47,41	40,62	6,79	0,00	1		1	1	1	1	1			
	20:00	46,87	41,04	5,83	0,00	1		1	1	1	1	1		1	
	21:00	45,99	41,59	4,40	0,00	1		1	1	1	1	1		1	
	22:00	42,24	38,13	4,12	0,00			1	1	1	1	1		1	
	23:00	36,20	32,26	3,94	0,00				1	1	1	1		1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	27,03	17,25	9,78	0,00			1			1	1				
	01:00	24,72	16,00	8,72	0,00			1			1	1				
	02:00	23,26	15,49	7,78	0,00			1			1	1				
	03:00	22,39	15,53	6,86	0,00			1			1	1				
	04:00	22,17	15,00	7,17	0,00			1			1	1				
	05:00	22,05	15,00	7,04	0,00			1			1	1				
	06:00	23,42	15,89	7,53	0,00			1			1	1				
	07:00	25,35	18,89	6,47	0,00			1			1	1				
	08:00	27,42	22,66	4,76	0,00			1			1	1				
	09:00	29,61	24,98	4,63	0,00			1		1	1	1				
	10:00	31,91	26,83	5,07	0,00			1		1	1	1				
	11:00	33,93	28,30	5,63	0,00			1		1	1	1				
	12:00	35,11	29,69	5,41	0,00			1		1	1	1				
	13:00	35,27	29,76	5,51	0,00			1		1	1	1				
	14:00	34,71	28,79	5,92	0,00			1		1	1	1				
	15:00	33,87	27,02	6,85	0,00			1		1	1	1				
	16:00	33,63	26,77	6,87	0,00			1		1	1	1				
	17:00	34,81	27,67	7,14	0,00			1		1	1	1				
	18:00	37,41	31,42	6,00	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	38,98	33,31	5,67	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	38,68	32,41	6,27	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	39,90	34,77	5,13	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	36,35	32,49	3,86	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	31,09	26,08	5,01	0,00			1		1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	27,68	18,84	8,84	0,00					1	1	1				
	01:00	25,43	16,89	8,54	0,00					1	1	1				
	02:00	23,93	16,40	7,53	0,00	1					1	1				
	03:00	22,97	15,07	7,90	0,00	1					1	1				
	04:00	22,77	13,92	8,85	0,00	1					1	1				
	05:00	23,02	14,18	8,84	0,00	1					1	1				
	06:00	24,48	15,61	8,86	0,00	1					1	1				
	07:00	26,75	18,41	8,34	0,00					1	1	1				
	08:00	28,99	22,86	6,12	0,00					1	1	1				
	09:00	31,43	26,40	5,03	0,00				1	1	1	1				
	10:00	33,72	28,41	5,30	0,00				1	1	1	1				
	11:00	35,68	29,76	5,92	0,00				1	1	1	1				
	12:00	36,54	29,45	7,09	0,00				1	1	1	1				
	13:00	36,37	27,11	9,26	0,00				1	1	1	1				
	14:00	35,41	24,78	10,63	0,00				1	1	1	1				
	15:00	34,39	23,96	10,43	0,00				1	1	1	1				
	16:00	33,60	24,13	9,47	0,00				1	1	1	1				
	17:00	34,59	25,98	8,62	0,00				1	1	1	1				
	18:00	37,95	29,03	8,92	0,00				1	1	1	1				
	19:00	39,33	29,51	9,83	0,00				1	1	1	1				
	20:00	39,20	28,41	10,80	0,00				1	1	1	1				
	21:00	39,15	29,52	9,63	0,00				1	1	1	1				
	22:00	35,54	27,21	8,33	0,00				1	1	1	1				
	23:00	31,21	22,14	9,07	0,00					1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	28,99	21,33	7,66	0,00				1		1	1				
	01:00	26,57	19,95	6,62	0,00				1		1	1				
	02:00	24,94	19,39	5,55	0,00				1		1	1				
	03:00	23,91	18,86	5,05	0,00				1		1	1				
	04:00	23,42	19,30	4,12	0,00				1		1	1				
	05:00	23,29	20,09	3,19	0,00				1		1	1				
	06:00	24,59	21,76	2,83	0,00				1		1	1				
	07:00	26,71	24,06	2,65	0,00				1		1	1				
	08:00	28,79	26,23	2,56	0,00			1	1		1	1				
	09:00	31,06	27,06	4,00	0,00			1	1		1	1				
	10:00	33,07	27,77	5,30	0,00			1	1		1	1				
	11:00	34,64	26,28	8,36	0,00			1	1		1	1				
	12:00	35,33	23,85	11,49	0,00			1	1		1	1				
	13:00	35,12	22,54	12,57	0,00			1	1		1	1				
	14:00	33,87	20,87	13,00	0,00				1		1	1				
	15:00	32,64	19,74	12,90	0,00				1		1	1				
	16:00	32,31	19,52	12,78	0,00				1		1	1				
	17:00	33,75	21,27	12,48	0,00				1		1	1				
	18:00	36,65	24,56	12,09	0,00			1	1		1	1				
	19:00	38,04	26,00	12,04	0,00			1	1		1	1				
	20:00	37,93	26,40	11,52	0,00			1	1		1	1				
	21:00	38,54	27,76	10,78	0,00			1	1		1	1				
	22:00	35,52	25,06	10,45	0,00			1	1		1	1				
	23:00	31,74	20,45	11,29	0,00				1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	28,13	16,88	11,25	0,00				1		1	1				
	01:00	25,67	15,40	10,27	0,00				1		1	1				
	02:00	24,04	15,14	8,90	0,00				1		1	1				
	03:00	22,96	15,14	7,81	0,00				1		1	1				
	04:00	22,37	15,47	6,90	0,00				1		1	1				
	05:00	22,41	16,61	5,80	0,00				1		1	1				
	06:00	23,45	17,93	5,52	0,00				1		1	1				
	07:00	25,13	20,63	4,49	0,00				1		1	1				
	08:00	26,80	23,42	3,39	0,00				1		1	1				
	09:00	28,70	24,71	3,99	0,00				1		1	1				
	10:00	30,47	23,39	7,08	0,00				1		1	1				
	11:00	31,89	23,29	8,60	0,00				1		1	1				
	12:00	32,51	23,46	9,05	0,00				1		1	1				
	13:00	32,39	20,32	12,07	0,00				1		1	1				
	14:00	31,24	18,74	12,50	0,00				1		1	1				
	15:00	30,08	18,05	12,03	0,00				1		1	1				
	16:00	29,95	17,97	11,98	0,00				1		1	1				
	17:00	31,59	18,96	12,64	0,00				1		1	1				
	18:00	34,86	22,35	12,51	0,00			1	1		1	1				
	19:00	36,63	24,74	11,89	0,00			1	1		1	1				
	20:00	36,62	24,48	12,15	0,00			1	1		1	1				
	21:00	36,97	25,43	11,54	0,00			1	1		1	1				
	22:00	34,06	21,45	12,61	0,00			1	1		1	1				
	23:00	29,70	17,82	11,88	0,00				1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	27,34	16,40	10,94	0,00				1		1	1			
	01:00	24,93	14,96	9,97	0,00	1					1	1			
	02:00	23,16	13,90	9,26	0,00	1					1	1			
	03:00	21,86	13,12	8,75	0,00	1					1	1			
	04:00	21,12	12,67	8,45	0,00	1					1	1			
	05:00	21,05	12,63	8,42	0,00	1					1	1			
	06:00	21,76	13,06	8,70	0,00	1					1	1			
	07:00	22,83	13,70	9,13	0,00	1					1	1			
	08:00	23,96	14,38	9,59	0,00	1					1	1			
	09:00	25,21	15,14	10,07	0,00				1		1	1			
	10:00	26,35	16,32	10,03	0,00				1		1	1			
	11:00	27,15	18,78	8,37	0,00				1		1	1			
	12:00	27,51	18,82	8,69	0,00				1		1	1			
	13:00	27,24	17,60	9,64	0,00				1		1	1			
	14:00	26,14	16,48	9,66	0,00				1		1	1			
	15:00	25,11	15,29	9,82	0,00				1		1	1			
	16:00	25,14	16,01	9,13	0,00				1		1	1			
	17:00	27,12	17,87	9,25	0,00				1		1	1			
	18:00	30,69	21,62	9,07	0,00				1		1	1			
	19:00	33,33	24,65	8,67	0,00			1	1		1	1			
	20:00	34,35	26,88	7,47	0,00			1	1		1	1			
	21:00	35,46	29,99	5,47	0,00			1	1		1	1			
	22:00	32,94	28,92	4,01	0,00			1	1		1	1			
	23:00	28,73	26,25	2,47	0,00			1	1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	26,56	24,54	2,02	0,00				1		1	1				
	01:00	23,99	22,07	1,92	0,00				1		1	1				
	02:00	22,24	20,23	2,01	0,00				1		1	1				
	03:00	21,23	19,09	2,14	0,00				1		1	1				
	04:00	21,01	18,92	2,09	0,00				1		1	1				
	05:00	21,63	19,47	2,16	0,00				1		1	1				
	06:00	23,21	21,04	2,17	0,00				1		1	1				
	07:00	24,84	21,51	3,34	0,00				1		1	1				
	08:00	26,29	23,16	3,13	0,00				1		1	1				
	09:00	27,70	25,34	2,36	0,00	1			1		1	1				
	10:00	28,99	26,31	2,68	0,00	1			1		1	1				
	11:00	29,74	25,58	4,16	0,00	1			1		1	1				
	12:00	30,04	23,94	6,10	0,00				1		1	1				
	13:00	29,94	22,98	6,95	0,00				1		1	1				
	14:00	29,23	21,98	7,25	0,00				1		1	1				
	15:00	28,67	20,90	7,77	0,00				1		1	1				
	16:00	29,09	21,31	7,78	0,00				1		1	1				
	17:00	31,05	23,36	7,69	0,00				1		1	1				
	18:00	34,77	27,37	7,40	0,00				1	1	1	1				
	19:00	37,88	30,88	7,00	0,00				1	1	1	1				
	20:00	39,00	31,61	7,39	0,00				1	1	1	1				
	21:00	39,69	32,51	7,18	0,00				1	1	1	1				
	22:00	36,50	29,44	7,05	0,00				1	1	1	1				
	23:00	31,80	25,16	6,64	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	24,87	18,54	6,33	0,00				1		1	1			
	01:00	22,62	15,48	7,14	0,00				1		1	1			
	02:00	21,26	13,97	7,29	0,00						1	1			
	03:00	20,42	12,55	7,87	0,00						1	1			
	04:00	20,20	14,01	6,19	0,00						1	1			
	05:00	20,59	14,34	6,25	0,00						1	1			
	06:00	22,08	16,50	5,58	0,00				1		1	1			
	07:00	24,08	19,84	4,24	0,00				1		1	1			
	08:00	26,01	22,03	3,98	0,00				1		1	1			
	09:00	27,90	22,85	5,05	0,00				1		1	1			
	10:00	29,37	25,30	4,07	0,00				1	1	1	1			
	11:00	30,32	27,43	2,89	0,00				1	1	1	1			
	12:00	30,52	28,08	2,44	0,00				1	1	1	1			
	13:00	30,14	27,05	3,10	0,00				1	1	1	1			
	14:00	28,91	25,19	3,72	0,00				1	1	1	1			
	15:00	27,80	24,47	3,33	0,00				1	1	1	1			
	16:00	27,62	24,57	3,06	0,00				1	1	1	1			
	17:00	29,22	26,64	2,58	0,00				1	1	1	1			
	18:00	32,78	30,69	2,09	0,00				1	1	1	1			
	19:00	35,57	33,77	1,80	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	35,81	34,44	1,38	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	36,67	35,07	1,60	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	33,81	30,89	2,93	0,00				1	1	1	1			
	23:00	29,57	24,49	5,08	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	26,72	16,03	10,69	0,00					1	1	1			
	01:00	24,43	14,66	9,77	0,00						1	1			
	02:00	23,09	13,85	9,24	0,00						1	1			
	03:00	22,18	13,68	8,50	0,00						1	1			
	04:00	21,68	15,64	6,05	0,00						1	1			
	05:00	21,66	16,12	5,54	0,00						1	1			
	06:00	23,08	18,00	5,08	0,00					1	1	1			
	07:00	25,24	22,53	2,71	0,00					1	1	1			
	08:00	27,30	26,37	0,93	0,00				1	1	1	1			
	09:00	29,39	28,26	1,13	0,00				1	1	1	1			
	10:00	31,15	29,00	2,15	0,00				1	1	1	1			
	11:00	32,41	29,97	2,45	0,00				1	1	1	1			
	12:00	33,08	30,55	2,53	0,00				1	1	1	1			
	13:00	33,15	30,05	3,10	0,00				1	1	1	1			
	14:00	32,38	29,30	3,08	0,00				1	1	1	1			
	15:00	31,43	28,19	3,24	0,00				1	1	1	1			
	16:00	31,43	28,58	2,85	0,00				1	1	1	1			
	17:00	33,43	31,11	2,32	0,00				1	1	1	1			
	18:00	37,44	34,37	3,08	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	40,29	34,29	5,99	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	39,81	32,87	6,94	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	40,40	31,71	8,70	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	37,25	24,74	12,50	0,00				1	1	1	1			
	23:00	32,90	19,74	13,16	0,00						1	1		1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	28,49	17,09	11,40	0,00				1		1	1			
	01:00	25,98	15,59	10,39	0,00						1	1			
	02:00	24,43	14,66	9,77	0,00						1	1			
	03:00	23,45	14,07	9,38	0,00						1	1			
	04:00	23,03	13,82	9,21	0,00						1	1			
	05:00	23,05	13,83	9,22	0,00						1	1			
	06:00	24,41	15,14	9,26	0,00				1		1	1			
	07:00	26,53	18,70	7,83	0,00				1		1	1			
	08:00	28,65	23,58	5,07	0,00				1		1	1			
	09:00	31,02	26,30	4,72	0,00				1	1	1	1			
	10:00	33,01	28,45	4,57	0,00				1	1	1	1			
	11:00	34,84	30,93	3,91	0,00				1	1	1	1			
	12:00	35,83	32,36	3,46	0,00				1	1	1	1			
	13:00	36,01	32,82	3,19	0,00				1	1	1	1			
	14:00	35,16	31,54	3,62	0,00				1	1	1	1			
	15:00	34,12	29,45	4,68	0,00				1	1	1	1			
	16:00	34,05	29,04	5,02	0,00				1	1	1	1			
	17:00	36,09	31,61	4,48	0,00				1	1	1	1			
	18:00	40,30	36,53	3,77	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	42,47	38,23	4,23	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	40,88	34,93	5,95	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	40,68	33,98	6,71	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	37,52	31,88	5,64	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	33,22	28,92	4,30	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	29,12	23,54	5,58	0,00				1		1	1			
	01:00	26,78	20,68	6,10	0,00				1		1	1			
	02:00	25,20	19,50	5,70	0,00				1		1	1			
	03:00	24,14	19,26	4,88	0,00				1		1	1			
	04:00	23,65	19,39	4,26	0,00				1		1	1			
	05:00	23,63	19,23	4,40	0,00				1		1	1			
	06:00	25,12	20,44	4,67	0,00				1		1	1			
	07:00	27,69	23,21	4,49	0,00				1		1	1			
	08:00	30,26	26,90	3,36	0,00				1	1	1	1			
	09:00	32,63	29,63	3,00	0,00				1	1	1	1			
	10:00	34,34	31,34	2,99	0,00				1	1	1	1			
	11:00	36,01	33,48	2,53	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	36,78	34,75	2,03	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	36,77	34,83	1,95	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	35,73	33,65	2,08	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	34,48	32,23	2,25	0,00				1	1	1	1			
	16:00	34,24	31,96	2,28	0,00				1	1	1	1			
	17:00	35,45	32,87	2,58	0,00				1	1	1	1			
	18:00	38,44	35,43	3,01	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	40,38	37,03	3,35	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	40,02	35,42	4,61	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	40,72	34,06	6,66	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	37,78	30,22	7,56	0,00				1	1	1	1			
	23:00	33,45	28,59	4,85	0,00				1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	31,38	25,22	6,17	0,00					1	1	1				
	01:00	28,64	24,53	4,11	0,00					1	1	1				
	02:00	27,07	23,36	3,71	0,00					1	1	1				
	03:00	25,92	21,68	4,23	0,00					1	1	1				
	04:00	25,27	21,21	4,06	0,00					1	1	1				
	05:00	25,24	20,84	4,40	0,00					1	1	1				
	06:00	26,28	22,09	4,20	0,00					1	1	1				
	07:00	28,11	25,10	3,01	0,00				1	1	1	1				
	08:00	29,94	26,50	3,44	0,00				1	1	1	1				
	09:00	31,87	27,00	4,86	0,00				1	1	1	1				
	10:00	33,46	28,10	5,36	0,00				1	1	1	1				
	11:00	34,82	30,50	4,32	0,00				1	1	1	1				
	12:00	35,51	31,28	4,23	0,00				1	1	1	1				
	13:00	35,49	29,88	5,61	0,00				1	1	1	1				
	14:00	34,30	26,32	7,97	0,00				1	1	1	1				
	15:00	32,77	20,64	12,12	0,00				1	1	1	1				
	16:00	32,51	20,64	11,86	0,00				1	1	1	1				
	17:00	33,97	25,30	8,67	0,00				1	1	1	1				
	18:00	36,77	28,14	8,64	0,00				1	1	1	1				
	19:00	38,12	28,00	10,12	0,00				1	1	1	1				
	20:00	37,92	25,88	12,04	0,00				1	1	1	1				
	21:00	37,66	24,38	13,28	0,00				1	1	1	1				
	22:00	34,96	21,58	13,38	0,00				1	1	1	1				
	23:00	31,39	18,84	12,56	0,00					1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	29,49	17,70	11,80	0,00					1	1	1			
	01:00	26,91	16,14	10,76	0,00					1	1	1			
	02:00	25,17	15,14	10,02	0,00					1	1	1			
	03:00	23,91	14,34	9,56	0,00	1					1	1			
	04:00	23,14	13,88	9,25	0,00	1					1	1			
	05:00	22,92	13,75	9,17	0,00	1					1	1			
	06:00	23,46	14,08	9,39	0,00	1					1	1			
	07:00	24,31	14,59	9,72	0,00	1					1	1			
	08:00	25,17	16,57	8,60	0,00					1	1	1			
	09:00	26,08	15,65	10,43	0,00					1	1	1			
	10:00	26,83	16,10	10,73	0,00					1	1	1			
	11:00	27,37	16,53	10,84	0,00					1	1	1			
	12:00	27,60	19,84	7,76	0,00					1	1	1			
	13:00	27,28	19,74	7,53	0,00					1	1	1			
	14:00	26,19	18,28	7,91	0,00					1	1	1			
	15:00	24,99	16,56	8,42	0,00					1	1	1			
	16:00	24,83	15,14	9,68	0,00					1	1	1			
	17:00	26,85	16,11	10,74	0,00					1	1	1			
	18:00	30,57	18,34	12,23	0,00					1	1	1			
	19:00	33,18	20,64	12,54	0,00				1	1	1	1			
	20:00	34,27	21,86	12,40	0,00				1	1	1	1			
	21:00	35,11	23,40	11,71	0,00				1	1	1	1			
	22:00	32,89	22,24	10,65	0,00					1	1	1			
	23:00	29,45	20,63	8,81	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	27,57	20,24	7,33	0,00					1	1	1			
	01:00	24,84	17,74	7,11	0,00					1	1	1			
	02:00	23,05	15,32	7,73	0,00						1	1			
	03:00	21,99	14,76	7,23	0,00						1	1			
	04:00	21,70	14,78	6,93	0,00						1	1			
	05:00	22,26	15,33	6,93	0,00						1	1			
	06:00	23,84	16,60	7,23	0,00						1	1			
	07:00	25,33	16,03	9,31	0,00					1	1	1			
	08:00	26,60	17,57	9,03	0,00					1	1	1			
	09:00	27,98	20,35	7,63	0,00					1	1	1			
	10:00	29,37	22,47	6,90	0,00					1	1	1			
	11:00	30,58	23,10	7,48	0,00					1	1	1			
	12:00	31,30	23,21	8,08	0,00					1	1	1			
	13:00	31,54	23,08	8,47	0,00					1	1	1			
	14:00	31,02	22,34	8,68	0,00					1	1	1			
	15:00	30,33	21,42	8,91	0,00					1	1	1			
	16:00	30,67	21,82	8,85	0,00					1	1	1			
	17:00	32,65	24,08	8,57	0,00					1	1	1			
	18:00	36,50	28,01	8,48	0,00				1	1	1	1			
	19:00	39,61	31,27	8,33	0,00				1	1	1	1			
	20:00	40,93	33,37	7,56	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	41,21	35,20	6,00	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	38,29	33,27	5,02	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	33,72	29,07	4,65	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	25,87	21,36	4,52	0,00			1			1	1			
	01:00	23,50	16,42	7,08	0,00			1			1	1			
	02:00	22,21	14,32	7,89	0,00		1				1	1			
	03:00	21,33	13,02	8,31	0,00		1				1	1			
	04:00	20,97	14,87	6,11	0,00		1				1	1			
	05:00	20,70	15,59	5,10	0,00		1				1	1			
	06:00	22,66	18,00	4,66	0,00				1		1	1			
	07:00	24,99	21,55	3,44	0,00				1		1	1			
	08:00	27,33	24,43	2,90	0,00				1	1	1	1			
	09:00	29,70	25,98	3,71	0,00				1	1	1	1			
	10:00	31,61	28,16	3,45	0,00				1	1	1	1			
	11:00	33,13	29,82	3,31	0,00				1	1	1	1			
	12:00	33,61	30,29	3,32	0,00				1	1	1	1			
	13:00	32,95	30,34	2,60	0,00				1	1	1	1			
	14:00	31,38	28,14	3,24	0,00				1	1	1	1			
	15:00	29,94	26,15	3,80	0,00				1	1	1	1			
	16:00	29,52	24,55	4,96	0,00				1	1	1	1			
	17:00	31,00	25,92	5,08	0,00				1	1	1	1			
	18:00	34,45	28,98	5,47	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	37,31	31,41	5,91	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	37,40	30,84	6,56	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	38,51	31,77	6,74	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	35,57	28,67	6,90	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	31,40	25,29	6,11	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	28,27	21,89	6,37	0,00				1		1	1			
	01:00	25,84	20,38	5,46	0,00				1		1	1			
	02:00	24,03	19,98	4,06	0,00				1		1	1			
	03:00	22,98	20,20	2,78	0,00				1		1	1			
	04:00	22,60	17,04	5,56	0,00				1		1	1			
	05:00	22,36	15,14	7,21	0,00				1		1	1			
	06:00	23,90	16,36	7,54	0,00				1		1	1			
	07:00	26,72	19,45	7,27	0,00				1		1	1			
	08:00	29,80	24,05	5,76	0,00				1	1	1	1			
	09:00	32,78	28,56	4,22	0,00				1	1	1	1			
	10:00	35,28	31,29	3,99	0,00				1	1	1	1			
	11:00	37,55	33,62	3,94	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	38,10	34,43	3,67	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	38,46	34,82	3,63	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	37,54	33,11	4,43	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	36,36	30,02	6,34	0,00				1	1	1	1			
	16:00	36,18	30,01	6,17	0,00				1	1	1	1			
	17:00	37,94	32,55	5,39	0,00				1	1	1	1			
	18:00	41,20	35,84	5,36	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	43,39	38,26	5,13	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	41,26	35,90	5,35	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	41,85	36,60	5,25	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	39,36	35,88	3,48	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	36,23	27,52	8,71	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	32,02	28,22	3,81	0,00				1	1	1	1				
	01:00	29,48	22,48	7,00	0,00				1		1	1				
	02:00	27,91	19,43	8,48	0,00				1		1	1				
	03:00	26,88	16,13	10,75	0,00				1		1	1				
	04:00	26,20	15,72	10,48	0,00				1		1	1				
	05:00	25,63	15,73	9,89	0,00				1		1	1				
	06:00	27,03	22,57	4,46	0,00				1		1	1				
	07:00	30,03	26,35	3,68	0,00				1	1	1	1				
	08:00	33,15	29,99	3,16	0,00				1	1	1	1				
	09:00	36,74	34,12	2,62	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	39,93	36,81	3,12	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	42,92	38,60	4,32	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	45,12	39,05	6,06	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	45,77	37,31	8,46	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	44,85	34,46	10,39	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	43,34	33,63	9,71	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	42,71	34,43	8,28	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	43,52	36,30	7,22	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	46,48	39,45	7,03	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	47,09	39,91	7,17	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	43,73	35,09	8,63	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	43,19	34,04	9,15	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	41,00	34,28	6,72	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	38,22	34,04	4,18	0,00			1	1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	36,42	26,78	9,63	0,00				1	1	1	1			
	01:00	33,79	22,78	11,01	0,00				1		1	1			
	02:00	31,95	20,28	11,67	0,00				1		1	1			
	03:00	30,31	18,40	11,91	0,00				1		1	1			
	04:00	29,17	17,50	11,67	0,00				1		1	1			
	05:00	28,70	17,24	11,45	0,00				1		1	1			
	06:00	29,31	19,88	9,43	0,00				1		1	1			
	07:00	31,89	25,56	6,34	0,00				1	1	1	1			
	08:00	34,60	30,34	4,27	0,00				1	1	1	1			
	09:00	38,56	32,78	5,78	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	42,37	36,48	5,89	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	45,92	41,84	4,09	0,00	1		1	1	1	1	1			
	12:00	48,34	44,27	4,07	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	13:00	49,53	44,64	4,88	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	14:00	48,31	45,37	2,94	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	15:00	46,52	42,53	3,99	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	16:00	46,13	42,46	3,66	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	17:00	47,12	41,64	5,48	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	18:00	49,48	45,34	4,14	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	19:00	50,33	45,05	5,28	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	20:00	47,59	41,09	6,50	0,00	1	1	1	1	1	1	1			
	21:00	48,38	37,54	10,83	0,00	1		1	1	1	1	1			
	22:00	47,53	34,52	13,01	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	44,56	31,11	13,45	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	39,20	26,08	13,12	0,00				1	1	1	1				
	01:00	36,38	23,96	12,42	0,00				1	1	1	1				
	02:00	34,15	23,47	10,68	0,00				1		1	1				
	03:00	32,62	23,20	9,43	0,00				1		1	1				
	04:00	31,53	22,64	8,89	0,00				1		1	1				
	05:00	30,67	22,67	7,99	0,00				1		1	1				
	06:00	31,41	23,87	7,54	0,00				1		1	1				
	07:00	33,50	25,97	7,53	0,00				1	1	1	1				
	08:00	35,76	29,50	6,26	0,00				1	1	1	1				
	09:00	38,54	33,81	4,73	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	41,27	36,52	4,75	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	44,18	38,16	6,02	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	46,09	38,85	7,24	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	47,06	39,45	7,61	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	45,90	37,60	8,30	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	44,81	36,60	8,21	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	43,10	36,89	6,20	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	44,01	37,37	6,64	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	46,27	39,00	7,27	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	47,09	37,13	9,96	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	45,04	33,69	11,35	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	46,27	35,45	10,82	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	45,33	34,17	11,16	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	42,22	32,11	10,11	0,00			1	1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	38,42	29,79	8,62	0,00				1	1	1	1				
	01:00	35,65	27,26	8,39	0,00				1	1	1	1				
	02:00	33,47	23,31	10,16	0,00				1	1	1	1				
	03:00	31,97	19,48	12,49	0,00				1		1	1				
	04:00	30,90	18,54	12,36	0,00				1		1	1				
	05:00	30,05	18,12	11,93	0,00				1		1	1				
	06:00	30,78	20,13	10,65	0,00				1		1	1				
	07:00	32,83	22,18	10,66	0,00				1		1	1				
	08:00	35,04	23,00	12,04	0,00				1	1	1	1				
	09:00	37,77	25,21	12,56	0,00				1	1	1	1				
	10:00	40,44	27,09	13,35	0,00				1	1	1	1				
	11:00	43,30	29,76	13,54	0,00				1	1	1	1				
	12:00	45,17	31,86	13,31	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	46,12	32,42	13,70	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	44,98	31,26	13,73	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	43,91	30,19	13,73	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	42,24	29,49	12,75	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	43,13	30,16	12,97	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	45,35	32,48	12,86	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	46,15	33,88	12,27	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	44,14	33,77	10,36	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	45,34	37,56	7,78	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	44,43	38,46	5,96	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	41,38	36,63	4,75	0,00			1	1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	38,81	35,43	3,38	0,00			1	1	1	1	1			
	01:00	36,01	34,03	1,99	0,00			1	1	1	1	1			
	02:00	33,81	32,01	1,80	0,00				1	1	1	1			
	03:00	32,30	30,62	1,68	0,00				1	1	1	1			
	04:00	31,21	29,58	1,63	0,00				1	1	1	1			
	05:00	30,36	28,51	1,85	0,00				1	1	1	1			
	06:00	31,09	28,96	2,13	0,00				1	1	1	1			
	07:00	33,17	29,66	3,51	0,00				1	1	1	1			
	08:00	35,40	31,89	3,51	0,00				1	1	1	1			
	09:00	38,15	35,19	2,96	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	40,86	37,71	3,15	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	43,74	37,82	5,92	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	45,63	39,07	6,56	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	46,59	38,96	7,62	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	45,44	37,99	7,46	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	44,36	36,20	8,16	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	42,67	34,17	8,49	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	43,57	34,52	9,05	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	45,81	36,02	9,78	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	46,62	35,86	10,75	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	44,59	33,53	11,06	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	45,81	35,96	9,85	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	44,88	36,37	8,51	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	41,80	34,59	7,21	0,00			1	1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x16)
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	29,06	23,84	5,22	0,00				1		1	1			
	01:00	27,08	21,93	5,15	0,00				1		1	1			
	02:00	25,51	22,33	3,18	0,00				1		1	1			
	03:00	24,57	22,90	1,66	0,00				1		1	1			
	04:00	24,02	23,36	0,66	0,00				1		1	1			
	05:00	24,40	23,88	0,52	0,00				1		1	1			
	06:00	26,15	25,48	0,67	0,00				1	1	1	1			
	07:00	29,04	28,24	0,80	0,00				1	1	1	1			
	08:00	31,90	31,27	0,63	0,00				1	1	1	1			
	09:00	34,80	34,10	0,70	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	37,17	36,30	0,88	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	38,85	37,95	0,90	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	39,53	38,63	0,90	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	39,16	37,76	1,40	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	37,95	36,05	1,90	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	37,25	34,89	2,36	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	36,88	34,10	2,78	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	37,36	34,70	2,66	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	39,46	37,22	2,24	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	41,02	38,22	2,80	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	40,21	33,74	6,46	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	40,65	33,96	6,69	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	38,14	26,02	12,12	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	33,99	20,64	13,34	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 11MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	11 ΗΖ Ενοικ.
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	32,56	19,54	13,02	0,00				1		1	1				
	01:00	29,91	17,95	11,96	0,00				1		1	1				
	02:00	28,34	17,00	11,33	0,00				1		1	1				
	03:00	27,29	16,37	10,91	0,00				1		1	1				
	04:00	26,42	15,85	10,57	0,00				1		1	1				
	05:00	26,29	15,78	10,52	0,00				1		1	1				
	06:00	26,77	16,06	10,71	0,00				1		1	1				
	07:00	28,66	17,20	11,47	0,00				1		1	1				
	08:00	30,92	20,27	10,66	0,00				1		1	1				
	09:00	33,54	24,33	9,21	0,00				1	1	1	1				
	10:00	35,89	26,76	9,12	0,00				1	1	1	1				
	11:00	37,85	28,53	9,32	0,00				1	1	1	1				
	12:00	38,99	30,53	8,46	0,00				1	1	1	1				
	13:00	39,04	32,04	7,00	0,00				1	1	1	1				
	14:00	38,16	30,29	7,87	0,00				1	1	1	1				
	15:00	37,01	27,02	9,99	0,00				1	1	1	1				
	16:00	36,74	25,93	10,81	0,00				1	1	1	1				
	17:00	38,08	28,02	10,06	0,00				1	1	1	1				
	18:00	40,92	31,57	9,35	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	42,76	34,69	8,06	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	41,71	33,93	7,77	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	42,54	34,55	7,99	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	40,55	28,51	12,04	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	35,89	22,67	13,22	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 11MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	32,88	19,73	13,15	0,00				1		1	1				
	01:00	29,69	17,81	11,88	0,00				1		1	1				
	02:00	27,64	16,58	11,06	0,00				1		1	1				
	03:00	26,19	15,71	10,47	0,00				1		1	1				
	04:00	25,43	15,26	10,17	0,00				1		1	1				
	05:00	25,30	17,73	7,58	0,00				1		1	1				
	06:00	26,52	22,72	3,81	0,00				1		1	1				
	07:00	28,37	25,94	2,42	0,00				1	1	1	1				
	08:00	30,29	27,36	2,93	0,00				1	1	1	1				
	09:00	32,59	27,81	4,79	0,00				1	1	1	1				
	10:00	34,72	28,67	6,05	0,08				1	1	1	1				
	11:00	36,61	29,64	6,98	0,08				1	1	1	1				
	12:00	37,80	28,76	9,04	0,08				1	1	1	1				
	13:00	37,87	26,62	11,25	0,08				1	1	1	1				
	14:00	37,47	25,44	12,03	0,07				1	1	1	1				
	15:00	37,20	25,65	11,55	0,07				1	1	1	1				
	16:00	35,94	27,62	8,32	0,07				1	1	1	1				
	17:00	37,00	31,84	5,15	0,07				1	1	1	1				
	18:00	39,19	34,41	4,78	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	41,57	35,80	5,77	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	40,38	32,38	8,00	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	41,57	32,94	8,63	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	40,04	32,61	7,42	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	37,11	28,07	9,04	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	30,48	19,24	11,24	0,00				1		1	1				
	01:00	27,78	20,01	7,76	0,00				1		1	1				
	02:00	25,99	18,71	7,27	0,00				1		1	1				
	03:00	24,84	17,37	7,47	0,00				1		1	1				
	04:00	24,17	18,63	5,54	0,00				1		1	1				
	05:00	24,34	20,49	3,85	0,00				1		1	1				
	06:00	25,66	21,38	4,29	0,00				1		1	1				
	07:00	27,72	22,99	4,73	0,00				1		1	1				
	08:00	29,84	25,71	4,13	0,00				1	1	1	1				
	09:00	32,02	28,15	3,88	0,00				1	1	1	1				
	10:00	34,15	28,82	5,33	0,00				1	1	1	1				
	11:00	36,07	30,73	5,35	0,00				1	1	1	1				
	12:00	37,31	31,99	5,32	0,00				1	1	1	1				
	13:00	37,12	30,72	6,40	0,00				1	1	1	1				
	14:00	37,09	28,60	8,49	0,00				1	1	1	1				
	15:00	37,25	26,71	10,54	0,00				1	1	1	1				
	16:00	37,44	27,16	10,29	0,00				1	1	1	1				
	17:00	38,42	28,65	9,77	0,00				1	1	1	1				
	18:00	39,78	30,64	9,13	0,00				1	1	1	1				
	19:00	40,53	30,64	9,89	0,00				1	1	1	1				
	20:00	39,19	28,97	10,23	0,00				1	1	1	1				
	21:00	38,89	25,91	12,98	0,00				1	1	1	1				
	22:00	36,50	23,29	13,21	0,00				1	1	1	1				
	23:00	34,18	20,74	13,44	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	30,75	18,45	12,30	0,00				1		1	1				
	01:00	28,17	16,90	11,27	0,00				1		1	1				
	02:00	26,36	15,82	10,54	0,00				1		1	1				
	03:00	24,99	15,14	9,84	0,00				1		1	1				
	04:00	24,18	15,14	9,03	0,00				1		1	1				
	05:00	23,71	15,14	8,57	0,00				1		1	1				
	06:00	24,73	16,76	7,97	0,00				1		1	1				
	07:00	26,55	20,98	5,57	0,00				1		1	1				
	08:00	28,56	25,63	2,93	0,00				1	1	1	1				
	09:00	30,31	27,81	2,51	0,00				1	1	1	1				
	10:00	32,59	30,19	2,40	0,00				1	1	1	1				
	11:00	34,78	32,67	2,12	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	36,45	34,29	2,16	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	37,23	34,81	2,42	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	36,94	33,39	3,55	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	36,91	32,30	4,62	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	37,53	32,26	5,27	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	39,35	34,62	4,73	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	42,03	38,24	3,79	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	42,02	38,03	3,99	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	41,83	37,11	4,72	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	43,28	34,80	8,48	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	42,06	29,94	12,12	0,00				1	1	1	1				
	23:00	38,27	25,97	12,30	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. . (x11)
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	32,43	19,84	12,59	0,00				1		1	1				
	01:00	29,42	17,65	11,77	0,00				1		1	1				
	02:00	27,22	17,17	10,05	0,00				1		1	1				
	03:00	25,67	18,04	7,63	0,00				1		1	1				
	04:00	24,66	17,10	7,56	0,00				1		1	1				
	05:00	24,15	17,56	6,59	0,00				1		1	1				
	06:00	24,82	19,02	5,79	0,00				1		1	1				
	07:00	26,38	22,59	3,79	0,00				1		1	1				
	08:00	27,78	25,76	2,02	0,00				1	1	1	1				
	09:00	29,44	28,10	1,34	0,00				1	1	1	1				
	10:00	31,44	30,18	1,26	0,00				1	1	1	1				
	11:00	33,27	32,25	1,02	0,00				1	1	1	1				
	12:00	34,79	33,84	0,95	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	35,36	34,21	1,15	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	34,99	33,47	1,52	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	34,48	32,60	1,88	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	36,96	36,14	0,82	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	38,87	38,18	0,68	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	41,91	41,35	0,56	0,00			1	1	1	1	1				3
	19:00	42,67	42,17	0,50	0,00			1	1	1	1	1				4
	20:00	42,14	41,80	0,34	0,00			1	1	1	1	1				4
	21:00	42,75	42,25	0,50	0,00			1	1	1	1	1				4
	22:00	42,45	41,75	0,70	0,00			1	1	1	1	1				3
	23:00	38,90	38,17	0,73	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	32,93	32,21	0,72	0,00				1	1	1	1				
	01:00	30,24	29,58	0,66	0,00				1	1	1	1				
	02:00	28,22	27,67	0,55	0,00				1	1	1	1				
	03:00	26,90	26,52	0,38	0,00				1	1	1	1				
	04:00	26,27	26,04	0,23	0,00				1	1	1	1				
	05:00	26,41	26,28	0,13	0,00				1	1	1	1				
	06:00	27,73	27,62	0,11	0,00				1	1	1	1				
	07:00	30,12	30,05	0,07	0,00				1	1	1	1				
	08:00	33,09	32,97	0,12	0,00				1	1	1	1				
	09:00	36,36	36,27	0,09	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	39,59	39,49	0,09	0,00	1		1	1	1	1	1				
	11:00	42,50	42,39	0,11	0,00	1		1	1	1	1	1				
	12:00	44,57	44,42	0,15	0,00	1		1	1	1	1	1				3
	13:00	45,34	45,10	0,24	0,00	1		1	1	1	1	1				4
	14:00	44,93	44,51	0,41	0,00	1		1	1	1	1	1				3
	15:00	44,00	43,30	0,69	0,00	1		1	1	1	1	1				2
	16:00	44,98	43,81	1,17	0,00	1		1	1	1	1	1				2
	17:00	46,22	44,55	1,67	0,00	1		1	1	1	1	1				3
	18:00	48,96	47,21	1,75	0,00	1		1	1	1	1	1				6
	19:00	49,92	48,35	1,57	0,00	1		1	1	1	1	1				7
	20:00	48,37	46,96	1,41	0,00	1		1	1	1	1	1				6
	21:00	48,10	46,93	1,17	0,00	1		1	1	1	1	1				5
	22:00	47,03	45,48	1,55	0,00	1		1	1	1	1	1				4
	23:00	42,82	41,10	1,72	0,00	1		1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	33,71	33,20	0,51	0,00				1	1	1	1				
	01:00	31,32	31,26	0,06	0,00				1	1	1	1				
	02:00	29,21	29,21	0,00	0,00				1	1	1	1				
	03:00	27,92	27,92	0,00	0,00				1	1	1	1				
	04:00	27,15	27,15	0,00	0,00				1	1	1	1				
	05:00	26,56	26,55	0,01	0,00				1	1	1	1				
	06:00	28,10	28,03	0,07	0,00				1	1	1	1				
	07:00	31,56	31,47	0,09	0,00				1	1	1	1				
	08:00	34,59	34,52	0,07	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	37,80	37,64	0,16	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	40,51	40,14	0,37	0,00	1		1	1	1	1	1				
	11:00	42,92	42,38	0,53	0,00	1		1	1	1	1	1				
	12:00	43,78	43,05	0,73	0,00	1		1	1	1	1	1				
	13:00	43,50	42,64	0,86	0,00	1		1	1	1	1	1				
	14:00	42,96	42,04	0,92	0,00	1		1	1	1	1	1				
	15:00	42,73	41,91	0,83	0,00	1		1	1	1	1	1				
	16:00	43,04	42,07	0,96	0,00	1		1	1	1	1	1				
	17:00	44,33	43,39	0,94	0,00	1		1	1	1	1	1				2
	18:00	45,28	44,47	0,81	0,00	1		1	1	1	1	1				3
	19:00	45,76	45,01	0,75	0,00	1		1	1	1	1	1				4
	20:00	43,31	42,51	0,80	0,00	1		1	1	1	1	1				2
	21:00	44,06	43,53	0,54	0,00	1		1	1	1	1	1				2
	22:00	42,41	42,22	0,18	0,00	1		1	1	1	1	1				1
	23:00	40,92	40,85	0,08	0,00	1		1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	35,89	35,46	0,43	0,00		1	1	1	1	1					
	01:00	32,52	31,55	0,97	0,00		1	1	1	1	1					
	02:00	30,25	29,31	0,94	0,00			1	1	1	1					
	03:00	28,72	27,98	0,74	0,00			1	1	1	1					
	04:00	27,86	27,04	0,82	0,00			1	1	1	1					
	05:00	27,02	26,61	0,41	0,00			1	1	1	1					
	06:00	28,61	27,95	0,66	0,00			1	1	1	1					
	07:00	32,26	30,78	1,48	0,00			1	1	1	1					
	08:00	34,78	32,98	1,79	0,00		1	1	1	1	1					
	09:00	37,94	36,08	1,85	0,00	1	1	1	1	1	1					
	10:00	40,85	38,46	2,39	0,00	1	1	1	1	1	1					2
	11:00	43,72	41,77	1,95	0,00	1	1	1	1	1	1					6
	12:00	45,55	44,84	0,71	0,00	1	1	1	1	1	1					8
	13:00	45,79	45,26	0,53	0,00	1	1	1	1	1	1					8
	14:00	45,24	44,54	0,70	0,00	1	1	1	1	1	1					8
	15:00	43,94	43,41	0,53	0,00	1	1	1	1	1	1					6
	16:00	43,04	42,64	0,40	0,00	1	1	1	1	1	1					5
	17:00	44,30	44,06	0,23	0,00	1	1	1	1	1	1					7
	18:00	46,03	45,92	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1					9
	19:00	46,68	46,56	0,12	0,00	1	1	1	1	1	1					10
	20:00	44,06	43,40	0,66	0,00	1	1	1	1	1	1					6
	21:00	44,80	42,48	2,32	0,00	1	1	1	1	1	1					5
	22:00	44,81	40,84	3,97	0,00	1	1	1	1	1	1					3
	23:00	44,24	40,52	3,71	0,00	1	1	1	1	1	1					3

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	36,70	34,14	2,56	0,00		1	1	1	1	1					
	01:00	33,92	32,71	1,20	0,00		1	1	1	1	1					
	02:00	31,18	30,15	1,03	0,00			1	1	1	1					
	03:00	29,56	25,23	4,34	0,00				1	1	1					
	04:00	28,98	17,39	11,59	0,00				1	1	1					
	05:00	28,64	18,56	10,08	0,00				1	1	1					
	06:00	28,99	23,68	5,31	0,00				1	1	1					
	07:00	30,64	26,46	4,19	0,00			1	1	1	1					
	08:00	32,51	28,60	3,92	0,00			1	1	1	1					
	09:00	34,58	30,97	3,61	0,00			1	1	1	1					
	10:00	36,68	29,97	6,71	0,00			1	1	1	1					
	11:00	38,11	30,39	7,72	0,00			1	1	1	1					
	12:00	38,60	29,37	9,23	0,00			1	1	1	1					
	13:00	38,55	28,57	9,99	0,00			1	1	1	1					
	14:00	37,34	27,01	10,33	0,00			1	1	1	1					
	15:00	36,21	27,11	9,10	0,00			1	1	1	1					
	16:00	35,38	27,45	7,93	0,00			1	1	1	1					
	17:00	36,13	28,99	7,15	0,00		1	1	1	1	1					
	18:00	38,67	32,86	5,81	0,00		1	1	1	1	1					
	19:00	40,69	34,99	5,69	0,00		1	1	1	1	1					3
	20:00	39,74	33,66	6,08	0,00		1	1	1	1	1					2
	21:00	40,25	33,55	6,71	0,00		1	1	1	1	1					2
	22:00	38,70	31,80	6,90	0,00		1	1	1	1	1					
	23:00	36,29	28,25	8,04	0,00			1	1	1	1					

Μισθωμένη ισχύς 11 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	35,04	25,72	9,32	0,00				1	1	1	1				
	01:00	31,85	23,48	8,37	0,00				1	1	1	1				
	02:00	29,51	23,01	6,50	0,00				1		1	1				
	03:00	28,22	23,70	4,51	0,00				1		1	1				
	04:00	27,48	21,62	5,85	0,00				1		1	1				
	05:00	27,20	17,28	9,91	0,00				1		1	1				
	06:00	27,84	16,70	11,14	0,00				1		1	1				
	07:00	30,98	20,37	10,61	0,00				1		1	1				
	08:00	34,92	24,83	10,08	0,00				1	1	1	1				
	09:00	38,82	27,83	11,00	0,00				1	1	1	1				
	10:00	40,74	30,07	10,67	0,00				1	1	1	1				
	11:00	42,74	30,83	11,91	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	45,09	31,87	13,22	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	47,39	34,19	13,20	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	46,84	33,77	13,07	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	45,63	32,97	12,66	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	44,76	33,78	10,98	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	45,13	36,37	8,76	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	45,77	38,48	7,29	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	45,43	38,14	7,29	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	44,15	35,65	8,50	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	44,76	35,35	9,41	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	43,10	33,23	9,87	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	40,00	30,81	9,19	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025	00:00	31,82	27,01	4,81	0,00				1	1	1	1				
	01:00	29,29	25,08	4,21	0,00				1	1	1	1				
	02:00	27,42	22,66	4,75	0,00				1		1	1				
	03:00	26,08	19,07	7,02	0,00				1		1	1				
	04:00	25,35	16,79	8,56	0,00				1		1	1				
	05:00	25,05	16,34	8,71	0,00				1		1	1				
	06:00	25,97	18,35	7,63	0,00				1		1	1				
	07:00	27,82	21,72	6,09	0,00				1		1	1				
	08:00	29,35	25,15	4,20	0,00				1	1	1	1				
	09:00	31,16	25,99	5,17	0,00				1	1	1	1				
	10:00	32,94	26,07	6,87	0,00				1	1	1	1				
	11:00	34,57	28,40	6,17	0,00				1	1	1	1				
	12:00	35,59	30,09	5,50	0,00				1	1	1	1				
	13:00	35,98	28,99	6,99	0,00				1	1	1	1				
	14:00	35,33	25,31	10,02	0,00				1	1	1	1				
	15:00	34,74	23,55	11,19	0,00				1	1	1	1				
	16:00	34,92	23,77	11,15	0,00				1	1	1	1				
	17:00	35,89	26,17	9,72	0,00				1	1	1	1				
	18:00	36,88	28,84	8,04	0,00				1	1	1	1				
	19:00	37,80	28,98	8,81	0,00				1	1	1	1				
	20:00	36,46	26,15	10,31	0,00				1	1	1	1				
	21:00	36,70	25,72	10,98	0,00				1	1	1	1				
	22:00	36,84	26,86	9,98	0,00				1	1	1	1				
	23:00	34,32	27,61	6,71	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025	00:00	31,10	24,21	6,89	0,00				1	1	1	1				
	01:00	28,61	20,98	7,63	0,00				1		1	1				
	02:00	26,61	19,15	7,46	0,00				1		1	1				
	03:00	25,13	16,97	8,16	0,00				1		1	1				
	04:00	24,22	15,65	8,57	0,00				1		1	1				
	05:00	23,82	15,42	8,40	0,00				1		1	1				
	06:00	24,37	16,36	8,01	0,00				1		1	1				
	07:00	25,87	18,84	7,03	0,00				1		1	1				
	08:00	26,95	21,02	5,93	0,00				1		1	1				
	09:00	28,30	22,58	5,73	0,00				1		1	1				
	10:00	29,97	23,32	6,65	0,00				1		1	1				
	11:00	31,55	23,88	7,67	0,00				1	1	1	1				
	12:00	32,87	24,53	8,33	0,00				1	1	1	1				
	13:00	33,57	24,84	8,73	0,00				1	1	1	1				
	14:00	33,36	25,30	8,06	0,00				1	1	1	1				
	15:00	32,82	25,19	7,63	0,00				1	1	1	1				
	16:00	33,91	22,87	11,04	0,00				1	1	1	1				
	17:00	35,36	24,04	11,32	0,00				1	1	1	1				
	18:00	36,53	25,55	10,99	0,00				1	1	1	1				
	19:00	37,92	27,82	10,09	0,00				1	1	1	1				
	20:00	37,37	28,30	9,06	0,00				1	1	1	1				
	21:00	38,21	30,05	8,16	0,00				1	1	1	1				
	22:00	38,55	30,86	7,69	0,00				1	1	1	1				
	23:00	36,73	29,86	6,86	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025	00:00	32,01	26,14	5,87	0,00				1	1	1	1				
	01:00	29,18	23,14	6,05	0,00				1		1	1				
	02:00	27,02	21,43	5,59	0,00				1		1	1				
	03:00	25,64	20,11	5,52	0,00				1		1	1				
	04:00	24,99	19,41	5,58	0,00				1		1	1				
	05:00	25,26	19,30	5,95	0,00				1		1	1				
	06:00	26,54	20,05	6,49	0,00				1		1	1				
	07:00	28,89	20,12	8,77	0,00				1		1	1				
	08:00	30,98	21,92	9,06	0,00				1	1	1	1				
	09:00	33,65	25,02	8,63	0,00				1	1	1	1				
	10:00	36,16	27,86	8,29	0,00				1	1	1	1				
	11:00	38,66	29,99	8,67	0,00				1	1	1	1				
	12:00	40,68	31,05	9,63	0,00				1	1	1	1				
	13:00	41,80	31,39	10,41	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	41,81	30,56	11,25	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	41,43	29,44	11,98	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	41,87	29,26	12,60	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	43,00	30,25	12,75	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	44,38	31,92	12,45	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	45,87	33,92	11,95	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	45,06	33,63	11,42	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	45,46	34,86	10,60	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	45,74	36,31	9,43	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	43,28	35,41	7,88	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025	00:00	33,68	24,70	8,98	0,00				1	1	1	1				
	01:00	30,88	22,30	8,58	0,00				1		1	1				
	02:00	29,06	20,99	8,08	0,00				1		1	1				
	03:00	27,94	19,80	8,13	0,00				1		1	1				
	04:00	27,22	18,96	8,26	0,00				1		1	1				
	05:00	26,94	18,61	8,33	0,00				1		1	1				
	06:00	28,31	19,75	8,57	0,00				1		1	1				
	07:00	30,35	21,91	8,44	0,00				1		1	1				
	08:00	32,58	24,18	8,40	0,00				1	1	1	1				
	09:00	35,63	25,69	9,93	0,00				1	1	1	1				
	10:00	38,52	27,17	11,35	0,00				1	1	1	1				
	11:00	41,12	29,89	11,23	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	42,97	31,54	11,42	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	44,09	31,55	12,54	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	43,70	30,29	13,41	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	43,08	29,47	13,60	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	42,92	29,29	13,63	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	43,68	30,02	13,66	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	45,16	31,53	13,63	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	45,95	32,46	13,49	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	44,02	30,58	13,43	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	44,66	31,53	13,13	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	42,79	30,06	12,73	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	39,72	27,36	12,36	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	35,62	23,31	12,31	0,00				1	1	1	1				
	01:00	32,93	20,88	12,05	0,00				1		1	1				
	02:00	30,86	19,03	11,83	0,00				1		1	1				
	03:00	29,44	17,72	11,72	0,00				1		1	1				
	04:00	28,75	17,25	11,50	0,00				1		1	1				
	05:00	28,08	16,85	11,23	0,00				1		1	1				
	06:00	29,24	17,54	11,70	0,00				1		1	1				
	07:00	31,40	19,99	11,40	0,00				1		1	1				
	08:00	33,70	22,77	10,92	0,00				1	1	1	1				
	09:00	36,29	24,74	11,55	0,00				1	1	1	1				
	10:00	38,96	27,16	11,80	0,00				1	1	1	1				
	11:00	41,95	30,30	11,65	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	44,11	33,27	10,84	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	45,15	34,27	10,88	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	45,00	33,60	11,40	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	43,94	31,31	12,63	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	43,37	30,58	12,79	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	42,19	31,27	10,91	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	43,89	35,21	8,68	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	45,96	37,02	8,95	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	43,66	33,55	10,11	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	43,78	34,69	9,09	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	42,97	38,87	4,10	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	40,06	37,84	2,22	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	36,55	32,78	3,76	0,00				1	1	1	1				
	01:00	33,65	28,73	4,92	0,00				1	1	1	1				
	02:00	31,57	25,12	6,45	0,00				1	1	1	1				
	03:00	30,35	22,53	7,82	0,00				1		1	1				
	04:00	29,42	22,16	7,26	0,00				1		1	1				
	05:00	29,39	22,74	6,65	0,00				1		1	1				
	06:00	30,29	24,20	6,09	0,00				1		1	1				
	07:00	33,01	28,52	4,49	0,00				1	1	1	1				
	08:00	35,72	33,25	2,47	0,00				1	1	1	1				
	09:00	39,01	37,75	1,26	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	42,36	41,49	0,86	0,00		1	1	1	1	1	1				
	11:00	45,26	44,38	0,87	0,00		1	1	1	1	1	1				2
	12:00	46,73	45,86	0,87	0,00		1	1	1	1	1	1				4
	13:00	47,32	45,97	1,35	0,00		1	1	1	1	1	1				4
	14:00	46,86	45,18	1,67	0,00		1	1	1	1	1	1				4
	15:00	46,30	44,69	1,61	0,00		1	1	1	1	1	1				3
	16:00	45,63	44,12	1,51	0,00		1	1	1	1	1	1				3
	17:00	46,02	44,91	1,10	0,00		1	1	1	1	1	1				3
	18:00	47,11	46,22	0,88	0,00		1	1	1	1	1	1				4
	19:00	45,80	45,22	0,58	0,00		1	1	1	1	1	1				4
	20:00	42,53	42,24	0,30	0,00		1	1	1	1	1	1				2
	21:00	43,71	43,61	0,10	0,00		1	1	1	1	1	1				3
	22:00	42,77	42,77	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				3
	23:00	40,36	40,36	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	36,09	35,90	0,20	0,00			1	1	1	1	1				
	01:00	34,30	34,30	0,00	0,00			1	1	1	1	1				
	02:00	31,67	31,51	0,16	0,00				1	1	1	1				
	03:00	30,10	30,05	0,06	0,00				1	1	1	1				
	04:00	29,29	29,00	0,29	0,00				1	1	1	1				
	05:00	28,81	28,25	0,57	0,00				1	1	1	1				
	06:00	30,04	29,41	0,63	0,00				1	1	1	1				
	07:00	33,04	31,85	1,19	0,00				1	1	1	1				
	08:00	35,73	35,28	0,45	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	38,58	38,52	0,05	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	41,32	41,32	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				
	11:00	43,71	43,70	0,01	0,00		1	1	1	1	1	1				2
	12:00	45,67	45,50	0,17	0,00		1	1	1	1	1	1				4
	13:00	46,48	46,11	0,36	0,00		1	1	1	1	1	1				4
	14:00	45,08	44,45	0,63	0,00		1	1	1	1	1	1				3
	15:00	44,66	43,79	0,87	0,00		1	1	1	1	1	1				2
	16:00	44,14	43,18	0,97	0,00		1	1	1	1	1	1				1
	17:00	44,90	43,62	1,27	0,00		1	1	1	1	1	1				2
	18:00	44,73	43,22	1,51	0,00		1	1	1	1	1	1				1
	19:00	45,21	43,39	1,82	0,00		1	1	1	1	1	1				1
	20:00	47,89	45,84	2,05	0,00		1	1	1	1	1	1				4
	21:00	46,87	44,94	1,93	0,00		1	1	1	1	1	1				3
	22:00	41,93	39,68	2,25	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	39,67	37,27	2,40	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	37,91	36,90	1,02	0,00			1	1	1	1	1				
	01:00	34,66	33,86	0,80	0,00			1	1	1	1	1				
	02:00	32,46	31,68	0,79	0,00				1	1	1	1				
	03:00	30,65	29,54	1,10	0,00				1	1	1	1				
	04:00	29,74	28,28	1,46	0,00				1	1	1	1				
	05:00	28,63	26,97	1,66	0,00				1	1	1	1				
	06:00	29,62	28,38	1,24	0,00				1	1	1	1				
	07:00	32,21	31,40	0,80	0,00				1	1	1	1				
	08:00	34,08	33,55	0,53	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	36,14	35,80	0,34	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	38,71	38,47	0,23	0,00			1	1	1	1	1				1
	11:00	40,02	39,66	0,36	0,00			1	1	1	1	1				1
	12:00	40,81	40,11	0,71	0,00			1	1	1	1	1				2
	13:00	41,23	39,97	1,26	0,00			1	1	1	1	1				2
	14:00	40,86	38,86	2,00	0,00			1	1	1	1	1				1
	15:00	40,18	37,31	2,87	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	39,58	35,45	4,13	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	40,43	35,44	4,99	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	41,80	36,77	5,04	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	42,74	36,91	5,83	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	41,05	34,95	6,11	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	41,75	35,00	6,75	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	40,90	34,30	6,60	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	41,14	37,04	4,10	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025	00:00	37,30	35,48	1,82	0,00			1	1	1	1	1				
	01:00	34,48	32,31	2,17	0,00				1	1	1	1				
	02:00	32,24	29,64	2,61	0,00				1	1	1	1				
	03:00	30,27	27,54	2,73	0,00				1	1	1	1				
	04:00	29,08	25,99	3,09	0,00				1	1	1	1				
	05:00	28,16	26,21	1,95	0,00				1	1	1	1				
	06:00	28,77	27,12	1,66	0,00				1	1	1	1				
	07:00	30,81	28,59	2,22	0,00				1	1	1	1				
	08:00	32,08	31,14	0,94	0,00				1	1	1	1				
	09:00	33,90	33,12	0,78	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	35,75	34,33	1,41	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	36,91	35,76	1,14	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	37,86	36,71	1,15	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	38,05	36,48	1,56	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	37,51	35,56	1,95	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	36,68	34,68	2,01	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	37,81	33,09	4,72	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	38,55	33,47	5,08	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	40,19	35,43	4,76	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	41,62	37,51	4,11	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	40,43	37,37	3,06	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	41,33	39,11	2,22	0,00		1	1	1	1	1	1				
	22:00	41,27	39,97	1,30	0,00		1	1	1	1	1	1				
	23:00	42,00	40,89	1,11	0,00		1	1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	36,69	35,62	1,07	0,00		1		1	1	1	1				
	01:00	33,67	32,63	1,05	0,00				1	1	1	1				
	02:00	31,35	30,27	1,08	0,00				1	1	1	1				
	03:00	29,54	28,31	1,23	0,00				1	1	1	1				
	04:00	28,54	27,22	1,31	0,00				1	1	1	1				
	05:00	28,21	26,84	1,37	0,00				1	1	1	1				
	06:00	29,24	27,82	1,42	0,00				1	1	1	1				
	07:00	32,06	31,13	0,93	0,00				1	1	1	1				
	08:00	35,75	34,15	1,60	0,00		1		1	1	1	1				
	09:00	39,59	38,56	1,03	0,00		1	1	1	1	1	1				
	10:00	43,20	42,60	0,60	0,00	1	1	1	1	1	1	1				
	11:00	46,61	46,05	0,56	0,00	1	1	1	1	1	1	1				4
	12:00	49,03	48,40	0,63	0,00	1	1	1	1	1	1	1				4
	13:00	49,65	48,79	0,86	0,00	1	1	1	1	1	1	1				4
	14:00	48,97	47,68	1,29	0,00	1	1	1	1	1	1	1				4
	15:00	47,46	45,30	2,16	0,00	1	1	1	1	1	1	1				4
	16:00	47,26	44,37	2,88	0,00	1	1	1	1	1	1	1				4
	17:00	46,99	43,72	3,26	0,00	1	1	1	1	1	1	1				4
	18:00	48,31	44,82	3,50	0,00	1	1	1	1	1	1	1				4
	19:00	49,80	46,36	3,44	0,00	1	1	1	1	1	1	1				4
	20:00	47,85	44,74	3,11	0,00	1	1	1	1	1	1	1				4
	21:00	47,52	45,68	1,84	0,00	1	1	1	1	1	1	1				4
	22:00	47,71	46,00	1,72	0,00	1	1	1	1	1	1	1				4
	23:00	48,23	46,83	1,40	0,00	1	1	1	1	1	1	1				4

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	37,74	36,47	1,27	0,00			1	1	1	1	1				
	01:00	36,34	35,25	1,09	0,00			1	1	1	1	1				
	02:00	34,00	33,67	0,32	0,00				1	1	1	1				
	03:00	32,15	32,15	0,00	0,00				1	1	1	1				
	04:00	31,01	31,01	0,00	0,00				1	1	1	1				
	05:00	30,73	30,73	0,00	0,00				1	1	1	1				
	06:00	31,30	31,30	0,01	0,00				1	1	1	1				
	07:00	35,31	35,26	0,05	0,00			1	1	1	1	1				
	08:00	38,88	38,83	0,04	0,00		1	1	1	1	1	1				
	09:00	42,73	42,73	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				1
	10:00	46,44	46,44	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				5
	11:00	49,72	49,72	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				9
	12:00	51,43	51,31	0,12	0,00		1	1	1	1	1	1				11
	13:00	51,51	51,21	0,31	0,00		1	1	1	1	1	1				11
	14:00	50,55	50,22	0,33	0,00		1	1	1	1	1	1				9
	15:00	49,29	48,96	0,33	0,00		1	1	1	1	1	1				8
	16:00	48,88	48,57	0,31	0,00		1	1	1	1	1	1				8
	17:00	49,03	48,80	0,22	0,00		1	1	1	1	1	1				8
	18:00	50,18	50,09	0,09	0,00		1	1	1	1	1	1				9
	19:00	50,38	50,31	0,07	0,00		1	1	1	1	1	1				10
	20:00	47,35	47,26	0,10	0,00		1	1	1	1	1	1				7
	21:00	48,82	48,71	0,11	0,00		1	1	1	1	1	1				8
	22:00	48,78	48,41	0,37	0,00		1	1	1	1	1	1				7
	23:00	46,32	45,24	1,09	0,00		1	1	1	1	1	1				4

Μισθωμένη ισχύς 11 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	42,41	42,05	0,37	0,00			1	1	1	1	1		4		
	01:00	40,59	40,41	0,17	0,00			1	1	1	1	1		4		
	02:00	38,14	38,09	0,05	0,00			1	1	1	1	1		2		
	03:00	35,09	35,02	0,07	0,00			1	1	1	1	1				
	04:00	34,14	33,80	0,34	0,00			1	1	1	1	1				
	05:00	31,92	30,88	1,05	0,00			1	1	1	1	1				
	06:00	32,88	31,14	1,74	0,00			1	1	1	1	1				
	07:00	39,56	37,52	2,04	0,00			1	1	1	1	1				
	08:00	44,35	43,15	1,20	0,00			1	1	1	1	1				6
	09:00	48,42	47,65	0,77	0,00			1	1	1	1	1				11
	10:00	51,29	50,76	0,54	0,00			1	1	1	1	1		3		11
	11:00	52,35	51,96	0,40	0,00			1	1	1	1	1		3		11
	12:00	53,76	53,39	0,37	0,00			1	1	1	1	1		4		11
	13:00	54,68	54,47	0,21	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	14:00	54,13	53,97	0,15	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	15:00	53,70	53,62	0,08	0,00			1	1	1	1	1		5		11
	16:00	53,81	53,66	0,14	0,00			1	1	1	1	1		5		11
	17:00	54,45	54,37	0,08	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	18:00	55,12	54,96	0,16	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	19:00	54,08	53,67	0,40	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	20:00	49,73	48,86	0,87	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	21:00	50,19	49,16	1,04	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	22:00	49,91	48,49	1,42	0,00			1	1	1	1	1		1		11
	23:00	48,47	46,97	1,50	0,00			1	1	1	1	1		1		11

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	44,68	35,87	8,81	0,00			1	1	1	1	1				
	01:00	42,13	33,61	8,52	0,00			1	1	1	1	1				
	02:00	39,93	34,58	5,34	0,00			1	1	1	1	1				
	03:00	37,32	35,24	2,07	0,00			1	1	1	1	1				
	04:00	35,94	34,92	1,01	0,00			1	1	1	1	1				
	05:00	34,14	32,70	1,44	0,00			1	1	1	1	1				
	06:00	34,68	33,44	1,24	0,00			1	1	1	1	1				
	07:00	40,04	39,46	0,57	0,00			1	1	1	1	1				
	08:00	45,53	45,39	0,14	0,00			1	1	1	1	1				8
	09:00	51,03	51,03	0,00	0,00			1	1	1	1	1				11
	10:00	53,76	53,71	0,05	0,00			1	1	1	1	1		5		11
	11:00	54,76	54,55	0,21	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	12:00	55,67	55,13	0,54	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	13:00	56,48	55,22	1,27	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	14:00	56,43	54,43	2,00	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	15:00	59,07	56,50	2,57	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	16:00	57,56	54,18	3,37	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	17:00	57,35	53,10	4,25	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	18:00	57,93	53,13	4,81	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	19:00	56,91	51,47	5,44	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	20:00	52,81	47,83	4,99	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	21:00	52,89	46,26	6,63	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	22:00	52,96	40,43	12,53	0,00			1	1	1	1	1		6		6
	23:00	52,73	39,31	13,43	0,00			1	1	1	1	1				4

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	47,54	34,04	13,51	0,00			1	1	1	1	1				
	01:00	43,95	31,55	12,39	0,00				1	1	1	1				
	02:00	40,97	30,20	10,77	0,00				1	1	1	1				
	03:00	38,28	27,81	10,46	0,00				1	1	1	1				
	04:00	36,54	26,66	9,88	0,00				1	1	1	1				
	05:00	34,98	24,53	10,45	0,00				1	1	1	1				
	06:00	35,49	24,92	10,58	0,00				1	1	1	1				
	07:00	40,45	31,36	9,09	0,00				1	1	1	1				
	08:00	44,85	38,96	5,89	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	49,78	46,17	3,61	0,00			1	1	1	1	1				11
	10:00	51,79	48,43	3,36	0,00			1	1	1	1	1		1		11
	11:00	52,82	49,90	2,92	0,00			1	1	1	1	1		1		11
	12:00	52,79	49,70	3,09	0,00			1	1	1	1	1		1		11
	13:00	54,40	48,55	5,85	0,00			1	1	1	1	1		1		11
	14:00	54,98	44,30	10,68	0,00			1	1	1	1	1				11
	15:00	57,11	43,66	13,45	0,00			1	1	1	1	1				11
	16:00	57,38	43,97	13,41	0,00			1	1	1	1	1				11
	17:00	57,23	45,92	11,32	0,00			1	1	1	1	1				11
	18:00	58,28	47,62	10,66	0,00			1	1	1	1	1				11
	19:00	57,09	45,43	11,65	0,00			1	1	1	1	1				10
	20:00	52,40	40,41	11,99	0,00			1	1	1	1	1				5
	21:00	51,86	39,14	12,72	0,00			1	1	1	1	1				1
	22:00	51,92	38,55	13,37	0,00			1	1	1	1	1				1
	23:00	52,13	39,11	13,03	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	48,09	38,84	9,25	0,00			1	1	1	1	1				
	01:00	44,49	37,21	7,28	0,00			1	1	1	1	1				
	02:00	41,35	35,75	5,60	0,00			1	1	1	1	1				
	03:00	38,88	34,36	4,52	0,00			1	1	1	1	1				
	04:00	37,15	32,31	4,84	0,00				1	1	1	1				
	05:00	36,34	29,33	7,00	0,00				1	1	1	1				
	06:00	35,20	28,61	6,59	0,00				1	1	1	1				
	07:00	38,19	32,34	5,85	0,00			1	1	1	1	1				
	08:00	41,60	36,35	5,25	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	43,21	37,53	5,68	0,00			1	1	1	1	1				2
	10:00	45,05	38,10	6,95	0,00			1	1	1	1	1				2
	11:00	46,42	38,87	7,54	0,00			1	1	1	1	1				2
	12:00	48,28	39,58	8,71	0,00			1	1	1	1	1				4
	13:00	50,23	40,84	9,39	0,00			1	1	1	1	1				6
	14:00	51,52	41,94	9,58	0,00			1	1	1	1	1				6
	15:00	52,78	40,72	12,07	0,00			1	1	1	1	1				5
	16:00	53,98	40,68	13,30	0,00			1	1	1	1	1				5
	17:00	54,31	40,72	13,58	0,00			1	1	1	1	1				5
	18:00	54,43	40,84	13,59	0,00			1	1	1	1	1				5
	19:00	53,84	40,65	13,19	0,00			1	1	1	1	1				5
	20:00	48,60	36,06	12,54	0,00			1	1	1	1	1				1
	21:00	49,97	37,40	12,57	0,00			1	1	1	1	1				1
	22:00	49,35	36,93	12,42	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	48,94	37,00	11,93	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	44,09	32,47	11,62	0,00			1	1	1	1	1				
	01:00	41,37	30,90	10,47	0,00				1	1	1	1				
	02:00	38,90	29,22	9,68	0,00				1	1	1	1				
	03:00	36,90	28,14	8,76	0,00				1	1	1	1				
	04:00	35,37	28,54	6,82	0,00				1	1	1	1				
	05:00	34,29	29,52	4,78	0,00				1	1	1	1				
	06:00	33,70	30,20	3,50	0,00				1	1	1	1				
	07:00	36,29	33,73	2,56	0,00			1	1	1	1	1				
	08:00	38,99	37,36	1,63	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	40,58	39,76	0,82	0,00			1	1	1	1	1				4
	10:00	41,94	41,25	0,69	0,00			1	1	1	1	1				5
	11:00	43,13	42,31	0,82	0,00			1	1	1	1	1		1		5
	12:00	44,48	43,72	0,76	0,00			1	1	1	1	1		2		6
	13:00	45,78	45,05	0,73	0,00			1	1	1	1	1		3		6
	14:00	46,94	45,66	1,28	0,00			1	1	1	1	1		3		8
	15:00	47,75	46,28	1,47	0,00			1	1	1	1	1		3		8
	16:00	50,48	49,14	1,34	0,00			1	1	1	1	1		3		11
	17:00	51,24	49,97	1,27	0,00			1	1	1	1	1		4		11
	18:00	51,63	50,78	0,85	0,00			1	1	1	1	1		4		11
	19:00	51,21	50,61	0,60	0,00			1	1	1	1	1		4		11
	20:00	46,73	46,38	0,34	0,00			1	1	1	1	1		4		11
	21:00	47,44	47,14	0,30	0,00			1	1	1	1	1		4		11
	22:00	47,43	47,17	0,26	0,00			1	1	1	1	1		4		11
	23:00	47,68	47,55	0,12	0,00			1	1	1	1	1		4		11

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	45,50	45,50	0,00	0,00			1	1	1	1	1		5		
	01:00	42,97	42,97	0,00	0,00			1	1	1	1	1		5		
	02:00	40,35	40,35	0,00	0,00			1	1	1	1	1		2		
	03:00	38,27	38,27	0,00	0,00			1	1	1	1	1				
	04:00	36,74	36,74	0,00	0,00			1	1	1	1	1				
	05:00	36,00	36,00	0,00	0,00			1	1	1	1	1				
	06:00	36,12	36,11	0,00	0,00			1	1	1	1	1				
	07:00	39,43	39,42	0,01	0,00			1	1	1	1	1				
	08:00	43,41	43,37	0,04	0,00			1	1	1	1	1				7
	09:00	47,20	47,15	0,06	0,00			1	1	1	1	1		2		7
	10:00	50,48	50,46	0,02	0,00			1	1	1	1	1		2		11
	11:00	52,66	52,66	0,00	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	12:00	54,67	54,67	0,00	0,00			1	1	1	1	1		7		11
	13:00	56,54	56,54	0,00	0,00			1	1	1	1	1		10		11
	14:00	57,26	57,26	0,00	0,00			1	1	1	1	1		10		11
	15:00	57,35	57,35	0,00	0,00			1	1	1	1	1		10		11
	16:00	57,63	57,59	0,04	0,00			1	1	1	1	1		10		11
	17:00	57,00	56,87	0,13	0,00			1	1	1	1	1		10		11
	18:00	56,05	55,86	0,18	0,00			1	1	1	1	1		9		11
	19:00	54,41	54,22	0,20	0,00			1	1	1	1	1		7		11
	20:00	49,41	49,33	0,08	0,00			1	1	1	1	1		4		11
	21:00	48,83	48,80	0,02	0,00			1	1	1	1	1		2		11
	22:00	48,71	48,71	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		11
	23:00	48,92	48,92	0,00	0,00			1	1	1	1	1				11

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	40,62	33,30	7,32	0,00				1	1	1	1		1		
	01:00	38,03	30,30	7,73	0,00				1	1	1	1				
	02:00	36,09	28,15	7,93	0,00				1	1	1	1				
	03:00	34,47	27,76	6,71	0,00				1	1	1	1				
	04:00	33,52	28,08	5,44	0,00				1	1	1	1				
	05:00	33,15	29,40	3,75	0,00				1	1	1	1				
	06:00	33,91	31,22	2,69	0,00				1	1	1	1				
	07:00	37,75	34,19	3,56	0,00			1	1	1	1	1				
	08:00	41,02	38,06	2,96	0,00			1	1	1	1	1				4
	09:00	45,24	42,42	2,82	0,00			1	1	1	1	1				7
	10:00	47,68	45,35	2,32	0,00			1	1	1	1	1				10
	11:00	49,29	47,49	1,79	0,00			1	1	1	1	1		1		11
	12:00	50,04	48,11	1,93	0,00			1	1	1	1	1		1		11
	13:00	50,93	48,92	2,01	0,00			1	1	1	1	1		1		11
	14:00	51,28	49,02	2,26	0,00			1	1	1	1	1		1		11
	15:00	52,18	49,57	2,61	0,00			1	1	1	1	1		2		11
	16:00	51,36	49,19	2,17	0,00			1	1	1	1	1		1		11
	17:00	51,21	49,77	1,44	0,00			1	1	1	1	1		2		11
	18:00	50,90	49,92	0,98	0,00			1	1	1	1	1		2		11
	19:00	49,66	48,53	1,13	0,00			1	1	1	1	1		1		11
	20:00	46,21	43,76	2,44	0,00			1	1	1	1	1				11
	21:00	46,67	41,70	4,97	0,00			1	1	1	1	1				9
	22:00	46,56	38,82	7,74	0,00			1	1	1	1	1				8
	23:00	45,37	36,42	8,95	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	40,46	36,24	4,22	0,00			1	1	1	1	1				
	01:00	37,42	34,69	2,73	0,00			1	1	1	1	1				
	02:00	35,53	34,13	1,40	0,00			1	1	1	1	1				
	03:00	33,89	33,20	0,69	0,00			1	1	1	1	1				
	04:00	32,62	32,47	0,15	0,00			1	1	1	1	1				
	05:00	31,48	31,48	0,00	0,00			1	1	1	1	1				
	06:00	32,30	32,30	0,00	0,00			1	1	1	1	1				
	07:00	35,87	35,87	0,00	0,00			1	1	1	1	1				
	08:00	39,37	39,37	0,00	0,00			1	1	1	1	1				1
	09:00	43,57	43,46	0,11	0,00			1	1	1	1	1				6
	10:00	45,64	45,37	0,27	0,00			1	1	1	1	1				8
	11:00	47,05	46,67	0,38	0,00			1	1	1	1	1				10
	12:00	48,29	47,69	0,60	0,00			1	1	1	1	1				11
	13:00	49,41	48,51	0,90	0,00			1	1	1	1	1		1		11
	14:00	49,53	48,56	0,97	0,00			1	1	1	1	1		1		11
	15:00	50,32	49,26	1,07	0,00			1	1	1	1	1		1		11
	16:00	49,96	48,35	1,61	0,00			1	1	1	1	1		1		11
	17:00	49,75	47,83	1,92	0,00			1	1	1	1	1				10
	18:00	49,23	47,09	2,14	0,00			1	1	1	1	1				10
	19:00	48,17	45,28	2,89	0,00			1	1	1	1	1				8
	20:00	45,92	41,10	4,83	0,00			1	1	1	1	1				4
	21:00	47,04	39,86	7,18	0,00			1	1	1	1	1				3
	22:00	46,16	38,12	8,04	0,00			1	1	1	1	1				1
	23:00	47,87	42,70	5,17	0,00			1	1	1	1	1				4

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. . (x11)
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	41,76	35,55	6,21	0,00			1	1	1	1	1				
	01:00	39,47	34,02	5,45	0,00			1	1	1	1	1				
	02:00	36,99	30,76	6,24	0,00				1	1	1	1				
	03:00	35,08	27,88	7,20	0,00				1	1	1	1				
	04:00	33,83	24,43	9,41	0,00				1	1	1	1				
	05:00	33,12	25,00	8,12	0,00				1	1	1	1				
	06:00	33,41	26,99	6,42	0,00				1	1	1	1				
	07:00	37,56	32,51	5,05	0,00			1	1	1	1	1				
	08:00	41,38	38,14	3,24	0,00			1	1	1	1	1				2
	09:00	43,59	39,80	3,79	0,00			1	1	1	1	1				4
	10:00	45,37	41,55	3,82	0,00			1	1	1	1	1				6
	11:00	46,70	43,36	3,34	0,00			1	1	1	1	1				8
	12:00	48,34	46,13	2,21	0,00			1	1	1	1	1				11
	13:00	49,50	46,52	2,98	0,00			1	1	1	1	1				11
	14:00	50,45	46,51	3,94	0,00			1	1	1	1	1				11
	15:00	51,15	46,99	4,15	0,00			1	1	1	1	1				11
	16:00	51,58	47,66	3,92	0,00			1	1	1	1	1				11
	17:00	52,28	48,27	4,02	0,00			1	1	1	1	1				11
	18:00	52,34	46,95	5,39	0,00			1	1	1	1	1				11
	19:00	51,16	40,82	10,34	0,00			1	1	1	1	1				5
	20:00	48,32	38,69	9,64	0,00			1	1	1	1	1				2
	21:00	47,40	41,46	5,94	0,00			1	1	1	1	1				5
	22:00	45,77	40,33	5,44	0,00			1	1	1	1	1				4
	23:00	45,77	36,58	9,19	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	41,72	29,16	12,56	0,00				1	1	1	1				
	01:00	38,17	26,38	11,79	0,00				1	1	1	1				
	02:00	35,77	26,46	9,31	0,00				1	1	1	1				
	03:00	34,11	25,34	8,77	0,00				1	1	1	1				
	04:00	33,06	24,27	8,79	0,00				1	1	1	1				
	05:00	32,51	20,98	11,53	0,00				1	1	1	1				
	06:00	32,71	20,64	12,07	0,00				1	1	1	1				
	07:00	36,56	25,19	11,37	0,00				1	1	1	1				
	08:00	41,49	30,09	11,41	0,00				1	1	1	1				
	09:00	45,40	33,57	11,83	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	47,25	35,22	12,03	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	48,90	38,41	10,50	0,00			1	1	1	1	1				1
	12:00	50,51	39,85	10,66	0,00			1	1	1	1	1				2
	13:00	52,73	41,55	11,18	0,00			1	1	1	1	1				4
	14:00	52,85	40,86	11,99	0,00			1	1	1	1	1				3
	15:00	52,22	39,07	13,14	0,00			1	1	1	1	1				2
	16:00	52,18	38,89	13,29	0,00			1	1	1	1	1				2
	17:00	52,72	40,24	12,49	0,00			1	1	1	1	1				2
	18:00	52,87	39,62	13,26	0,00			1	1	1	1	1				2
	19:00	52,20	39,14	13,06	0,00			1	1	1	1	1				2
	20:00	51,25	38,46	12,80	0,00			1	1	1	1	1				2
	21:00	52,09	40,18	11,91	0,00			1	1	1	1	1				2
	22:00	50,33	37,75	12,57	0,00			1	1	1	1	1				1
	23:00	47,52	35,68	11,84	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	37,62	31,02	6,60	0,00				1	1	1	1				
	01:00	35,29	29,32	5,97	0,00				1	1	1	1				
	02:00	33,52	27,63	5,89	0,00				1	1	1	1				
	03:00	32,34	26,16	6,18	0,00				1	1	1	1				
	04:00	31,75	24,65	7,10	0,00				1	1	1	1				
	05:00	31,56	23,03	8,53	0,00				1	1	1	1				
	06:00	32,49	23,00	9,49	0,00				1	1	1	1				
	07:00	34,95	25,28	9,67	0,00				1	1	1	1				
	08:00	37,28	27,29	9,99	0,00				1	1	1	1				
	09:00	39,37	29,55	9,82	0,00				1	1	1	1				
	10:00	41,15	31,29	9,86	0,00				1	1	1	1				
	11:00	42,40	33,67	8,73	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	43,46	33,19	10,26	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	45,08	32,37	12,70	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	45,73	32,29	13,44	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	45,70	32,13	13,57	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	45,53	31,94	13,59	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	45,83	32,47	13,36	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	46,01	33,32	12,69	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	45,08	33,93	11,15	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	43,44	33,74	9,70	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	43,65	36,78	6,87	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	44,14	39,72	4,42	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	43,48	39,78	3,71	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	35,82	33,73	2,09	0,00			1	1	1	1	1				
	01:00	33,65	32,18	1,46	0,00				1	1	1	1				
	02:00	31,86	29,66	2,20	0,00				1	1	1	1				
	03:00	30,68	27,50	3,17	0,00				1	1	1	1				
	04:00	30,03	26,43	3,60	0,00				1	1	1	1				
	05:00	29,89	26,02	3,87	0,00				1	1	1	1				
	06:00	30,61	25,69	4,91	0,00				1	1	1	1				
	07:00	32,71	27,88	4,82	0,00				1	1	1	1				
	08:00	34,74	31,03	3,71	0,00				1	1	1	1				
	09:00	36,61	33,22	3,39	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	38,24	32,97	5,28	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	39,38	33,94	5,44	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	40,16	33,41	6,75	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	40,96	32,70	8,26	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	41,27	32,20	9,06	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	41,61	32,33	9,28	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	44,33	41,47	2,86	0,00			1	1	1	1	1				3
	17:00	45,22	42,32	2,90	0,00			1	1	1	1	1				4
	18:00	45,68	42,82	2,86	0,00			1	1	1	1	1				4
	19:00	45,10	42,39	2,71	0,00			1	1	1	1	1				4
	20:00	43,49	40,84	2,65	0,00			1	1	1	1	1				4
	21:00	43,64	41,08	2,56	0,00			1	1	1	1	1				4
	22:00	44,38	42,34	2,05	0,00			1	1	1	1	1				4
	23:00	44,50	42,88	1,61	0,00			1	1	1	1	1				4

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	38,60	37,54	1,06	0,00			1	1	1	1	1				
	01:00	36,25	35,40	0,85	0,00			1	1	1	1	1				
	02:00	34,40	33,84	0,56	0,00			1	1	1	1	1				
	03:00	33,18	32,79	0,39	0,00			1	1	1	1	1				
	04:00	32,49	32,23	0,26	0,00			1	1	1	1	1				
	05:00	32,53	32,36	0,17	0,00			1	1	1	1	1				
	06:00	33,55	33,42	0,12	0,00			1	1	1	1	1				
	07:00	36,60	36,50	0,10	0,00			1	1	1	1	1				
	08:00	40,53	40,34	0,18	0,00			1	1	1	1	1				1
	09:00	43,64	43,45	0,19	0,00			1	1	1	1	1				5
	10:00	46,17	45,98	0,19	0,00			1	1	1	1	1				8
	11:00	48,16	47,91	0,25	0,00			1	1	1	1	1				10
	12:00	49,70	49,31	0,40	0,00			1	1	1	1	1				11
	13:00	50,84	50,27	0,57	0,00			1	1	1	1	1		2		11
	14:00	50,94	50,12	0,82	0,00			1	1	1	1	1		2		11
	15:00	50,83	49,70	1,13	0,00			1	1	1	1	1		2		11
	16:00	51,65	50,26	1,38	0,00			1	1	1	1	1		2		11
	17:00	51,50	50,03	1,47	0,00			1	1	1	1	1		2		11
	18:00	51,10	49,44	1,66	0,00			1	1	1	1	1				11
	19:00	49,88	47,98	1,90	0,00			1	1	1	1	1				11
	20:00	46,97	45,10	1,87	0,00			1	1	1	1	1				7
	21:00	46,63	44,58	2,05	0,00			1	1	1	1	1				6
	22:00	47,19	45,05	2,14	0,00			1	1	1	1	1				7
	23:00	48,10	46,55	1,55	0,00			1	1	1	1	1				9

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. . (x11)
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	37,68	29,69	7,99	0,00				1	1	1	1				
	01:00	35,19	27,92	7,27	0,00				1	1	1	1				
	02:00	32,98	28,56	4,42	0,00				1	1	1	1				
	03:00	31,36	30,15	1,21	0,00				1	1	1	1				
	04:00	30,29	29,70	0,59	0,00				1	1	1	1				
	05:00	30,22	30,12	0,10	0,00				1	1	1	1				
	06:00	31,47	31,34	0,13	0,00				1	1	1	1				
	07:00	36,58	36,49	0,09	0,00			1	1	1	1	1				
	08:00	40,76	40,76	0,00	0,00			1	1	1	1	1				2
	09:00	43,56	43,56	0,00	0,00			1	1	1	1	1				5
	10:00	45,26	45,14	0,11	0,00			1	1	1	1	1				7
	11:00	46,32	45,96	0,37	0,00			1	1	1	1	1				8
	12:00	47,57	47,15	0,42	0,00			1	1	1	1	1				9
	13:00	48,83	48,26	0,57	0,00			1	1	1	1	1				11
	14:00	49,10	47,57	1,53	0,00			1	1	1	1	1				10
	15:00	49,43	47,43	2,01	0,00			1	1	1	1	1				10
	16:00	49,78	47,99	1,79	0,00			1	1	1	1	1				10
	17:00	49,79	47,61	2,18	0,00			1	1	1	1	1				10
	18:00	49,53	46,40	3,12	0,00			1	1	1	1	1				8
	19:00	48,20	43,88	4,32	0,00			1	1	1	1	1				5
	20:00	44,93	41,87	3,06	0,00			1	1	1	1	1				3
	21:00	45,54	39,83	5,71	0,00			1	1	1	1	1				1
	22:00	46,32	36,16	10,16	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	47,70	37,25	10,45	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	40,68	32,31	8,37	0,00				1	1	1	1				
	01:00	38,30	32,89	5,41	0,00				1	1	1	1				
	02:00	35,74	32,41	3,33	0,00				1	1	1	1				
	03:00	33,56	31,49	2,07	0,00				1	1	1	1				
	04:00	32,02	29,54	2,48	0,00				1	1	1	1				
	05:00	31,44	27,67	3,77	0,00				1	1	1	1				
	06:00	31,95	29,34	2,60	0,00				1	1	1	1				
	07:00	36,52	35,10	1,43	0,00			1	1	1	1	1				
	08:00	40,74	39,43	1,31	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	43,64	42,38	1,25	0,00			1	1	1	1	1				4
	10:00	45,78	44,24	1,55	0,00			1	1	1	1	1				6
	11:00	47,01	44,78	2,23	0,00			1	1	1	1	1				6
	12:00	48,96	44,25	4,71	0,00			1	1	1	1	1				6
	13:00	50,55	40,59	9,96	0,00			1	1	1	1	1				3
	14:00	51,44	39,70	11,74	0,00			1	1	1	1	1				2
	15:00	52,31	40,06	12,24	0,00			1	1	1	1	1				2
	16:00	54,16	42,34	11,81	0,00			1	1	1	1	1				4
	17:00	54,50	45,25	9,25	0,00			1	1	1	1	1				7
	18:00	52,87	45,04	7,83	0,00			1	1	1	1	1				7
	19:00	50,85	45,45	5,40	0,00			1	1	1	1	1				7
	20:00	47,18	41,54	5,64	0,00			1	1	1	1	1				4
	21:00	46,29	40,43	5,86	0,00			1	1	1	1	1				3
	22:00	45,72	40,12	5,60	0,00			1	1	1	1	1				2
	23:00	46,43	41,07	5,36	0,00			1	1	1	1	1				2

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	43,49	35,73	7,77	0,00			1	1	1	1	1				
	01:00	40,39	31,40	8,99	0,00			1	1	1	1	1				
	02:00	37,87	27,28	10,59	0,00				1	1	1	1				
	03:00	36,00	26,76	9,24	0,00				1	1	1	1				
	04:00	34,47	26,17	8,30	0,00				1	1	1	1				
	05:00	34,01	24,78	9,23	0,00				1	1	1	1				
	06:00	34,00	22,90	11,10	0,00				1	1	1	1				
	07:00	36,85	27,18	9,67	0,00				1	1	1	1				
	08:00	40,60	29,91	10,69	0,00				1	1	1	1				
	09:00	43,35	31,37	11,98	0,00				1	1	1	1				
	10:00	45,66	34,45	11,21	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	47,73	35,12	12,62	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	49,27	36,66	12,60	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	50,57	37,55	13,02	0,00			1	1	1	1	1				1
	14:00	51,06	38,15	12,91	0,00			1	1	1	1	1				1
	15:00	51,19	37,75	13,44	0,00			1	1	1	1	1				1
	16:00	51,78	38,13	13,65	0,00			1	1	1	1	1				1
	17:00	52,69	39,02	13,67	0,00			1	1	1	1	1				3
	18:00	52,61	38,96	13,65	0,00			1	1	1	1	1				3
	19:00	51,05	37,40	13,64	0,00			1	1	1	1	1				1
	20:00	49,26	35,66	13,60	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	49,26	35,61	13,65	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	48,42	34,94	13,48	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	46,96	33,56	13,40	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	42,18	32,21	9,97	0,00			1	1	1	1	1				
	01:00	39,21	30,08	9,13	0,00				1	1	1	1				
	02:00	37,21	27,83	9,37	0,00				1	1	1	1				
	03:00	35,61	24,88	10,73	0,00				1	1	1	1				
	04:00	34,38	23,35	11,03	0,00				1	1	1	1				
	05:00	34,13	22,92	11,21	0,00				1	1	1	1				
	06:00	34,25	22,60	11,65	0,00				1	1	1	1				
	07:00	36,86	25,75	11,11	0,00				1	1	1	1				
	08:00	40,30	29,67	10,63	0,00				1	1	1	1				
	09:00	43,46	31,75	11,71	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	46,07	33,81	12,26	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	48,78	36,76	12,02	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	50,61	37,98	12,63	0,00			1	1	1	1	1				1
	13:00	52,00	39,02	12,98	0,00			1	1	1	1	1				1
	14:00	52,82	39,60	13,22	0,00			1	1	1	1	1				2
	15:00	53,45	40,14	13,31	0,00			1	1	1	1	1				2
	16:00	53,99	40,65	13,35	0,00			1	1	1	1	1				3
	17:00	53,55	40,03	13,52	0,00			1	1	1	1	1				2
	18:00	51,96	38,48	13,48	0,00			1	1	1	1	1				1
	19:00	49,62	36,39	13,23	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	48,10	34,86	13,24	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	48,14	34,75	13,38	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	47,05	33,50	13,55	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	45,63	32,04	13,58	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	40,65	27,29	13,36	0,00				1	1	1	1				
	01:00	38,30	24,81	13,49	0,00				1	1	1	1				
	02:00	36,25	22,89	13,36	0,00					1	1	1				
	03:00	34,42	21,81	12,61	0,00					1	1	1				
	04:00	33,12	21,08	12,05	0,00					1	1	1				
	05:00	32,84	21,21	11,63	0,00					1	1	1				
	06:00	32,66	22,23	10,43	0,00					1	1	1				
	07:00	34,78	26,16	8,62	0,00				1	1	1	1				
	08:00	38,41	31,28	7,13	0,00				1	1	1	1				
	09:00	41,38	32,87	8,50	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	43,67	33,57	10,10	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	45,54	33,93	11,61	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	46,93	36,09	10,84	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	48,04	37,48	10,56	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	48,55	37,45	11,10	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	49,11	37,74	11,37	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	49,57	37,77	11,80	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	50,12	37,39	12,74	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	49,83	36,82	13,01	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	47,95	34,76	13,19	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	46,05	33,28	12,77	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	45,61	34,09	11,52	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	44,06	31,42	12,63	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	42,70	29,69	13,02	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	39,47	26,11	13,36	0,00				1	1	1	1				
	01:00	37,18	23,63	13,55	0,00				1	1	1	1				
	02:00	35,07	21,38	13,69	0,00				1	1	1	1				
	03:00	33,25	19,95	13,30	0,00				1		1	1				
	04:00	31,88	19,14	12,74	0,00				1		1	1				
	05:00	31,32	19,15	12,17	0,00				1		1	1				
	06:00	31,18	19,98	11,20	0,00				1		1	1				
	07:00	32,79	22,89	9,89	0,00				1		1	1				
	08:00	35,27	28,00	7,27	0,00				1	1	1	1				
	09:00	37,53	28,55	8,98	0,00				1	1	1	1				
	10:00	39,49	27,66	11,84	0,00				1	1	1	1				
	11:00	41,12	28,77	12,35	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	42,37	30,20	12,16	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	43,07	31,45	11,63	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	43,14	31,10	12,04	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	43,37	30,90	12,47	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	45,36	34,38	10,98	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	46,24	34,54	11,70	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	46,34	34,11	12,24	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	45,20	32,86	12,33	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	43,30	31,20	12,10	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	42,74	30,95	11,79	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	41,61	29,87	11,73	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	40,89	28,62	12,26	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	39,90	27,13	12,78	0,00				1	1	1	1				
	01:00	37,27	24,24	13,03	0,00				1	1	1	1				
	02:00	34,94	21,77	13,17	0,00				1	1	1	1				
	03:00	33,07	20,08	12,99	0,00				1		1	1				
	04:00	31,82	19,09	12,73	0,00				1		1	1				
	05:00	31,49	18,90	12,60	0,00				1		1	1				
	06:00	31,74	19,04	12,70	0,00				1		1	1				
	07:00	34,40	21,23	13,17	0,00				1		1	1				
	08:00	38,28	25,04	13,24	0,00				1	1	1	1				
	09:00	41,78	29,03	12,75	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	44,53	32,45	12,07	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	47,16	36,04	11,11	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	49,92	39,90	10,03	0,00			1	1	1	1	1				2
	13:00	52,08	42,45	9,64	0,00			1	1	1	1	1				5
	14:00	52,78	43,62	9,16	0,00			1	1	1	1	1				6
	15:00	52,75	43,35	9,40	0,00			1	1	1	1	1				5
	16:00	53,20	42,93	10,26	0,00			1	1	1	1	1				5
	17:00	52,80	41,78	11,03	0,00			1	1	1	1	1				4
	18:00	52,11	40,64	11,47	0,00			1	1	1	1	1				3
	19:00	50,12	38,84	11,28	0,00			1	1	1	1	1				1
	20:00	47,24	36,87	10,37	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	46,31	37,02	9,28	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	45,20	36,11	9,09	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	44,68	33,90	10,78	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	41,97	28,25	13,71	0,00				1	1	1	1				
	01:00	38,93	25,49	13,45	0,00				1	1	1	1				
	02:00	36,40	23,91	12,49	0,00				1	1	1	1				
	03:00	34,20	22,32	11,88	0,00				1		1	1				
	04:00	32,63	20,72	11,91	0,00				1		1	1				
	05:00	31,97	19,67	12,31	0,00				1		1	1				
	06:00	32,20	19,94	12,26	0,00				1		1	1				
	07:00	35,82	23,91	11,91	0,00				1	1	1	1				
	08:00	40,51	29,51	11,00	0,00				1	1	1	1				
	09:00	44,81	33,77	11,03	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	48,05	36,20	11,85	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	51,56	39,54	12,02	0,00			1	1	1	1	1				2
	12:00	54,93	43,82	11,11	0,00			1	1	1	1	1				6
	13:00	57,44	47,88	9,56	0,00			1	1	1	1	1				11
	14:00	57,99	48,81	9,18	0,00			1	1	1	1	1				11
	15:00	57,98	48,64	9,33	0,00			1	1	1	1	1				11
	16:00	57,60	47,14	10,46	0,00			1	1	1	1	1				10
	17:00	56,94	44,90	12,04	0,00			1	1	1	1	1				7
	18:00	55,23	42,37	12,86	0,00			1	1	1	1	1				6
	19:00	51,81	39,06	12,75	0,00			1	1	1	1	1				1
	20:00	48,80	35,70	13,10	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	48,86	35,35	13,51	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	48,31	34,59	13,72	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	47,44	33,71	13,73	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	41,42	29,78	11,64	0,00			1	1		1	1				
	01:00	38,92	27,02	11,90	0,00			1	1		1	1				
	02:00	36,78	24,53	12,25	0,00			1	1		1	1				
	03:00	35,00	22,56	12,43	0,00			1	1		1	1				
	04:00	33,62	21,55	12,08	0,00			1	1		1	1				
	05:00	32,10	20,50	11,59	0,00			1	1		1	1				
	06:00	32,20	20,81	11,39	0,00			1	1		1	1				
	07:00	35,58	26,56	9,02	0,00			1	1		1	1				
	08:00	40,05	34,07	5,98	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	44,35	38,30	6,06	0,00			1	1	1	1	1				1
	10:00	47,50	40,44	7,05	0,00			1	1	1	1	1				3
	11:00	50,88	42,79	8,10	0,00			1	1	1	1	1				8
	12:00	53,68	46,15	7,52	0,00			1	1	1	1	1				11
	13:00	56,19	49,85	6,34	0,00			1	1	1	1	1		2		11
	14:00	57,06	49,87	7,19	0,00			1	1	1	1	1		2		11
	15:00	57,34	49,52	7,82	0,00			1	1	1	1	1		2		11
	16:00	57,43	49,57	7,86	0,00			1	1	1	1	1		2		11
	17:00	57,00	46,95	10,05	0,00			1	1	1	1	1				11
	18:00	55,06	43,00	12,06	0,00			1	1	1	1	1				9
	19:00	51,52	41,61	9,90	0,00			1	1	1	1	1				7
	20:00	48,68	39,70	8,98	0,00			1	1	1	1	1				5
	21:00	48,43	38,13	10,29	0,00			1	1	1	1	1				2
	22:00	47,26	35,37	11,89	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	45,93	33,78	12,15	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025	00:00	41,65	29,70	11,95	0,00			1	1		1	1				
	01:00	39,09	27,04	12,05	0,00			1	1		1	1				
	02:00	36,91	25,40	11,51	0,00			1	1		1	1				
	03:00	35,07	26,25	8,82	0,00			1	1		1	1				
	04:00	33,70	28,06	5,64	0,00			1	1		1	1				
	05:00	33,00	28,03	4,97	0,00			1	1		1	1				
	06:00	32,99	28,21	4,78	0,00			1	1		1	1				
	07:00	35,71	31,62	4,10	0,00			1	1	1	1	1				
	08:00	39,72	36,11	3,62	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	43,51	40,06	3,44	0,00			1	1	1	1	1				3
	10:00	46,28	42,10	4,18	0,00			1	1	1	1	1				5
	11:00	49,06	44,83	4,23	0,00			1	1	1	1	1				9
	12:00	50,74	47,06	3,68	0,00			1	1	1	1	1				11
	13:00	52,40	50,06	2,35	0,00			1	1	1	1	1		2		11
	14:00	53,63	51,78	1,85	0,00			1	1	1	1	1		4		11
	15:00	54,61	53,55	1,05	0,00			1	1	1	1	1		5		11
	16:00	55,33	55,17	0,15	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	17:00	55,59	55,52	0,07	0,00			1	1	1	1	1		6		11
	18:00	54,30	54,01	0,29	0,00			1	1	1	1	1		5		11
	19:00	50,93	48,15	2,77	0,00			1	1	1	1	1		2		9
	20:00	47,48	44,34	3,14	0,00			1	1	1	1	1				7
	21:00	47,66	34,93	12,73	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	47,02	33,30	13,73	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	45,96	33,03	12,93	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	40,88	27,20	13,68	0,00				1	1	1	1				
	01:00	38,22	25,12	13,10	0,00				1	1	1	1				
	02:00	35,78	27,20	8,58	0,00				1	1	1	1				
	03:00	33,96	29,75	4,21	0,00				1	1	1	1				
	04:00	32,51	29,61	2,90	0,00				1	1	1	1				
	05:00	31,64	29,17	2,47	0,00				1	1	1	1				
	06:00	31,50	29,06	2,44	0,00				1	1	1	1				
	07:00	32,86	30,15	2,71	0,00				1	1	1	1				
	08:00	34,57	33,08	1,49	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	35,99	34,72	1,28	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	36,79	35,36	1,43	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	37,80	36,16	1,64	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	38,69	37,14	1,55	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	40,72	39,36	1,36	0,00			1	1	1	1	1				2
	14:00	42,49	41,15	1,34	0,00			1	1	1	1	1				5
	15:00	44,32	43,05	1,27	0,00			1	1	1	1	1				7
	16:00	46,22	44,55	1,67	0,00			1	1	1	1	1				9
	17:00	47,73	44,93	2,80	0,00			1	1	1	1	1				9
	18:00	48,09	37,47	10,61	0,00			1	1	1	1	1				1
	19:00	46,59	37,69	8,90	0,00			1	1	1	1	1				1
	20:00	44,70	35,54	9,17	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	44,88	34,18	10,70	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	44,14	32,14	12,00	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	43,32	31,14	12,18	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Σ Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	38,03	25,82	12,21	0,00				1	1	1	1				
	01:00	35,55	23,23	12,32	0,00				1	1	1	1				
	02:00	33,39	21,10	12,29	0,00				1		1	1				
	03:00	31,80	19,92	11,88	0,00				1		1	1				
	04:00	30,69	18,87	11,81	0,00				1		1	1				
	05:00	30,21	18,32	11,89	0,00				1		1	1				
	06:00	30,40	18,27	12,14	0,00				1		1	1				
	07:00	32,26	20,29	11,97	0,00				1		1	1				
	08:00	34,30	22,25	12,04	0,00				1	1	1	1				
	09:00	36,36	23,44	12,91	0,00				1	1	1	1				
	10:00	37,85	24,55	13,30	0,00				1	1	1	1				
	11:00	39,11	25,87	13,25	0,00				1	1	1	1				
	12:00	40,05	27,64	12,42	0,00				1	1	1	1				
	13:00	41,47	29,84	11,63	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	42,63	30,39	12,24	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	43,61	30,99	12,62	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	45,06	36,80	8,26	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	46,18	37,93	8,25	0,00			1	1	1	1	1				1
	18:00	46,51	38,93	7,57	0,00			1	1	1	1	1				2
	19:00	45,40	38,67	6,72	0,00			1	1	1	1	1				2
	20:00	43,60	37,85	5,75	0,00			1	1	1	1	1				1
	21:00	43,55	38,49	5,06	0,00			1	1	1	1	1				1
	22:00	43,05	38,48	4,56	0,00			1	1	1	1	1				1
	23:00	42,66	38,59	4,07	0,00			1	1	1	1	1				1

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	35,41	31,96	3,45	0,00				1	1	1	1				
	01:00	32,84	29,80	3,05	0,00				1	1	1	1				
	02:00	30,82	28,18	2,64	0,00				1	1	1	1				
	03:00	29,38	26,66	2,72	0,00				1	1	1	1				
	04:00	28,49	25,84	2,65	0,00				1	1	1	1				
	05:00	28,25	25,80	2,45	0,00				1	1	1	1				
	06:00	28,67	26,43	2,25	0,00				1	1	1	1				
	07:00	30,31	28,26	2,05	0,00				1	1	1	1				
	08:00	31,98	29,40	2,58	0,00				1	1	1	1				
	09:00	33,57	31,80	1,77	0,00				1	1	1	1				
	10:00	34,71	33,43	1,28	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	35,76	34,76	1,00	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	36,71	35,82	0,89	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	37,82	36,73	1,09	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	38,74	37,18	1,56	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	39,77	37,91	1,86	0,00			1	1	1	1	1				1
	16:00	41,11	39,22	1,88	0,00			1	1	1	1	1				2
	17:00	42,36	40,74	1,62	0,00			1	1	1	1	1				5
	18:00	43,08	41,66	1,42	0,00			1	1	1	1	1				5
	19:00	42,59	41,24	1,35	0,00			1	1	1	1	1				5
	20:00	40,82	39,84	0,98	0,00			1	1	1	1	1				4
	21:00	40,88	40,30	0,58	0,00			1	1	1	1	1				4
	22:00	40,94	40,32	0,62	0,00			1	1	1	1	1				4
	23:00	41,19	40,56	0,63	0,00			1	1	1	1	1				4

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,50	3,50	7,50	10,00	10,00	10,00	9,50	12,50	1,30	1,00	1,00
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025	00:00	34,72	34,16	0,56	0,00			1	1	1	1	1				
	01:00	32,59	32,13	0,46	0,00				1	1	1	1				
	02:00	30,93	30,60	0,33	0,00				1	1	1	1				
	03:00	29,81	29,56	0,25	0,00				1	1	1	1				
	04:00	29,30	29,13	0,17	0,00				1	1	1	1				
	05:00	29,61	29,59	0,02	0,00				1	1	1	1				
	06:00	30,68	30,68	0,00	0,00				1	1	1	1				
	07:00	33,40	33,40	0,00	0,00			1	1	1	1	1				
	08:00	36,67	36,67	0,00	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	39,82	39,82	0,01	0,00			1	1	1	1	1				3
	10:00	41,79	41,79	0,00	0,00			1	1	1	1	1				5
	11:00	43,47	43,47	0,00	0,00			1	1	1	1	1				7
	12:00	44,88	44,79	0,08	0,00			1	1	1	1	1				9
	13:00	46,08	45,85	0,23	0,00			1	1	1	1	1				10
	14:00	46,49	46,00	0,49	0,00			1	1	1	1	1				11
	15:00	46,62	45,92	0,70	0,00			1	1	1	1	1				11
	16:00	46,90	46,17	0,74	0,00			1	1	1	1	1				11
	17:00	47,25	46,55	0,70	0,00			1	1	1	1	1				11
	18:00	47,28	46,59	0,69	0,00			1	1	1	1	1				11
	19:00	46,26	45,46	0,80	0,00			1	1	1	1	1				11
	20:00	43,67	43,04	0,63	0,00			1	1	1	1	1				8
	21:00	43,61	42,74	0,87	0,00			1	1	1	1	1				8
	22:00	43,87	42,76	1,11	0,00			1	1	1	1	1				7
	23:00	44,60	43,44	1,16	0,00			1	1	1	1	1				7

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Σ Λ Ε Σ Β Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025	00:00	33,57	31,15	2,42	0,00				1	1	1	1				
	01:00	31,69	30,07	1,63	0,00				1	1	1	1				
	02:00	30,30	28,98	1,32	0,00				1	1	1	1				
	03:00	29,08	27,74	1,34	0,00				1	1	1	1				
	04:00	28,22	27,10	1,12	0,00				1	1	1	1				
	05:00	28,31	26,92	1,39	0,00				1	1	1	1				
	06:00	29,22	27,43	1,78	0,00				1	1	1	1				
	07:00	33,39	31,45	1,94	0,00				1	1	1	1				
	08:00	37,62	35,65	1,97	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	40,31	38,55	1,77	0,00			1	1	1	1	1				1
	10:00	41,32	39,84	1,47	0,00			1	1	1	1	1				2
	11:00	41,99	40,53	1,46	0,00			1	1	1	1	1				3
	12:00	42,36	40,16	2,19	0,00			1	1	1	1	1				3
	13:00	43,02	40,74	2,28	0,00			1	1	1	1	1				3
	14:00	43,09	41,09	1,99	0,00			1	1	1	1	1				3
	15:00	43,00	40,84	2,15	0,00			1	1	1	1	1				3
	16:00	43,44	40,33	3,11	0,00			1	1	1	1	1				2
	17:00	43,76	39,34	4,42	0,00			1	1	1	1	1				1
	18:00	43,94	38,70	5,25	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	43,02	37,53	5,49	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	42,69	38,15	4,54	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	43,41	37,60	5,80	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	42,23	37,47	4,75	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	40,51	36,56	3,95	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	34,40	30,55	3,85	0,00				1	1	1	1				
	01:00	31,95	28,18	3,77	0,00				1	1	1	1				
	02:00	29,85	26,04	3,82	0,00				1	1	1	1				
	03:00	28,39	24,38	4,01	0,00				1	1	1	1				
	04:00	27,64	24,16	3,48	0,00				1	1	1	1				
	05:00	27,48	24,12	3,36	0,00				1	1	1	1				
	06:00	28,32	25,13	3,18	0,00				1	1	1	1				
	07:00	31,74	28,40	3,34	0,00				1	1	1	1				
	08:00	35,82	32,29	3,52	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	38,70	35,23	3,47	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	39,89	36,30	3,59	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	40,64	36,81	3,83	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	41,98	37,89	4,09	0,00			1	1	1	1	1				1
	13:00	42,74	38,51	4,23	0,00			1	1	1	1	1				1
	14:00	42,71	38,10	4,61	0,00			1	1	1	1	1				1
	15:00	42,54	38,10	4,44	0,00			1	1	1	1	1				1
	16:00	42,68	38,67	4,01	0,00			1	1	1	1	1				1
	17:00	43,19	39,52	3,66	0,00			1	1	1	1	1				2
	18:00	43,46	39,83	3,62	0,00			1	1	1	1	1				2
	19:00	42,89	39,26	3,63	0,00			1	1	1	1	1				2
	20:00	43,15	39,79	3,36	0,00			1	1	1	1	1				2
	21:00	43,17	39,69	3,48	0,00			1	1	1	1	1				2
	22:00	41,49	38,92	2,57	0,00			1	1	1	1	1				1
	23:00	39,08	37,58	1,49	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	33,64	32,53	1,11	0,00				1	1	1	1				
	01:00	31,44	30,58	0,86	0,00				1	1	1	1				
	02:00	29,80	28,38	1,42	0,00				1	1	1	1				
	03:00	28,50	26,52	1,99	0,00				1	1	1	1				
	04:00	27,77	25,67	2,11	0,00				1	1	1	1				
	05:00	27,35	25,31	2,05	0,00				1	1	1	1				
	06:00	27,97	26,00	1,97	0,00				1	1	1	1				
	07:00	31,19	29,33	1,86	0,00				1	1	1	1				
	08:00	35,07	33,73	1,34	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	37,85	36,73	1,12	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	39,27	37,72	1,55	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	40,09	38,69	1,40	0,00			1	1	1	1	1				1
	12:00	41,06	39,94	1,12	0,00			1	1	1	1	1				1
	13:00	41,66	40,47	1,19	0,00			1	1	1	1	1				2
	14:00	41,78	40,23	1,55	0,00			1	1	1	1	1				2
	15:00	41,77	40,00	1,77	0,00			1	1	1	1	1				2
	16:00	42,07	40,38	1,69	0,00			1	1	1	1	1				2
	17:00	42,88	41,35	1,53	0,00			1	1	1	1	1				3
	18:00	43,80	42,24	1,56	0,00			1	1	1	1	1				4
	19:00	43,13	41,58	1,55	0,00			1	1	1	1	1				3
	20:00	42,86	41,22	1,64	0,00			1	1	1	1	1				3
	21:00	42,90	41,21	1,69	0,00			1	1	1	1	1				3
	22:00	41,51	39,75	1,77	0,00			1	1	1	1	1				1
	23:00	39,10	37,69	1,41	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	33,89	33,32	0,58	0,00			1	1	1	1	1				
	01:00	31,65	31,41	0,24	0,00				1	1	1	1				
	02:00	29,86	29,86	0,00	0,00				1	1	1	1				
	03:00	28,57	28,57	0,00	0,00				1	1	1	1				
	04:00	27,83	27,83	0,00	0,00				1	1	1	1				
	05:00	27,63	27,63	0,00	0,00				1	1	1	1				
	06:00	28,29	28,29	0,00	0,00				1	1	1	1				
	07:00	31,49	31,49	0,00	0,00				1	1	1	1				
	08:00	35,35	35,35	0,00	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	37,81	37,81	0,00	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	39,12	39,07	0,05	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	39,97	39,68	0,29	0,00			1	1	1	1	1				1
	12:00	40,74	40,17	0,58	0,00			1	1	1	1	1				2
	13:00	41,51	40,59	0,92	0,00			1	1	1	1	1				2
	14:00	42,07	40,98	1,09	0,00			1	1	1	1	1				3
	15:00	43,09	41,50	1,59	0,00			1	1	1	1	1				3
	16:00	44,20	42,35	1,86	0,00			1	1	1	1	1				4
	17:00	45,23	43,02	2,20	0,00			1	1	1	1	1				5
	18:00	45,58	42,53	3,05	0,00			1	1	1	1	1				5
	19:00	43,80	38,46	5,34	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	42,59	33,96	8,63	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	43,61	33,40	10,21	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	43,41	33,50	9,91	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	41,70	34,16	7,54	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	36,14	32,14	4,00	0,00				1	1	1	1				
	01:00	33,57	30,11	3,46	0,00				1	1	1	1				
	02:00	31,44	29,32	2,11	0,00				1	1	1	1				
	03:00	29,68	28,41	1,26	0,00				1	1	1	1				
	04:00	28,66	27,98	0,68	0,00				1	1	1	1				
	05:00	28,09	27,78	0,30	0,00				1	1	1	1				
	06:00	28,53	28,39	0,15	0,00				1	1	1	1				
	07:00	30,98	30,76	0,22	0,00				1	1	1	1				
	08:00	34,09	33,98	0,11	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	36,45	36,30	0,15	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	37,67	37,36	0,30	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	38,50	38,20	0,30	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	39,23	38,78	0,45	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	40,08	39,45	0,63	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	40,33	39,13	1,20	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	40,60	38,22	2,37	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	40,60	37,26	3,34	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	41,27	38,23	3,04	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	42,41	39,49	2,92	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	42,06	38,74	3,32	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	42,24	39,20	3,04	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	42,53	39,85	2,68	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	41,23	38,68	2,55	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	39,00	36,30	2,70	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	34,18	31,30	2,88	0,00			1		1	1	1				
	01:00	32,01	28,98	3,03	0,00			1		1	1	1				
	02:00	30,09	26,52	3,57	0,00			1		1	1	1				
	03:00	28,51	25,52	2,99	0,00			1		1	1	1				
	04:00	27,56	25,26	2,29	0,00			1		1	1	1				
	05:00	27,18	25,99	1,19	0,00			1		1	1	1				
	06:00	27,44	26,45	0,98	0,00			1		1	1	1				
	07:00	29,26	27,65	1,61	0,00			1		1	1	1				
	08:00	31,44	30,16	1,28	0,00				1	1	1	1				
	09:00	33,01	31,80	1,21	0,00				1	1	1	1				
	10:00	33,92	32,73	1,19	0,00				1	1	1	1				
	11:00	34,58	33,05	1,53	0,00				1	1	1	1				
	12:00	35,15	32,82	2,33	0,00				1	1	1	1				
	13:00	35,75	31,62	4,13	0,00				1	1	1	1				
	14:00	35,96	28,99	6,97	0,00				1	1	1	1				
	15:00	35,67	27,22	8,45	0,00				1	1	1	1				
	16:00	36,24	27,48	8,76	0,00				1	1	1	1				
	17:00	37,33	28,51	8,82	0,00				1	1	1	1				
	18:00	38,56	29,74	8,82	0,00				1	1	1	1				
	19:00	38,92	30,85	8,06	0,00				1	1	1	1				
	20:00	39,36	32,31	7,05	0,00				1	1	1	1				
	21:00	39,96	33,62	6,34	0,00				1	1	1	1				
	22:00	39,23	33,93	5,31	0,00				1	1	1	1				
	23:00	37,86	33,99	3,87	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	34,17	31,58	2,59	0,00				1	1	1	1				
	01:00	31,65	29,20	2,44	0,00				1	1	1	1				
	02:00	29,72	26,98	2,74	0,00				1	1	1	1				
	03:00	28,29	24,89	3,41	0,00				1		1	1				
	04:00	27,59	23,35	4,25	0,00				1		1	1				
	05:00	27,65	22,59	5,06	0,00				1		1	1				
	06:00	28,39	22,72	5,68	0,00				1		1	1				
	07:00	31,09	25,24	5,85	0,00				1		1	1				
	08:00	34,38	26,10	8,28	0,00				1	1	1	1				
	09:00	36,70	29,45	7,25	0,00				1	1	1	1				
	10:00	38,06	31,67	6,39	0,00				1	1	1	1				
	11:00	38,96	32,82	6,15	0,00				1	1	1	1				
	12:00	39,89	32,92	6,97	0,00				1	1	1	1				
	13:00	40,68	31,98	8,70	0,00				1	1	1	1				
	14:00	40,56	30,53	10,02	0,00				1	1	1	1				
	15:00	40,20	29,25	10,95	0,00				1	1	1	1				
	16:00	40,49	29,14	11,35	0,00				1	1	1	1				
	17:00	41,07	29,47	11,60	0,00				1	1	1	1				1
	18:00	41,74	30,04	11,70	0,00				1	1	1	1				2
	19:00	41,71	30,21	11,49	0,00				1	1	1	1				2
	20:00	41,50	30,49	11,02	0,00				1	1	1	1				2
	21:00	41,89	31,76	10,13	0,00				1	1	1	1				2
	22:00	41,34	32,67	8,66	0,00				1	1	1	1				2
	23:00	40,27	32,91	7,36	0,00				1	1	1	1				2

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	31,70	22,27	9,43	0,00				1		1	1				
	01:00	29,43	20,58	8,85	0,00				1		1	1				
	02:00	27,73	18,44	9,29	0,00				1		1	1				
	03:00	26,59	16,86	9,73	0,00				1		1	1				
	04:00	26,03	16,00	10,02	0,00				1		1	1				
	05:00	26,23	16,38	9,85	0,00				1		1	1				
	06:00	27,00	16,79	10,21	0,00				1		1	1				
	07:00	29,51	18,85	10,66	0,00				1		1	1				
	08:00	32,46	24,80	7,66	0,00				1	1	1	1				
	09:00	34,34	29,76	4,58	0,00				1	1	1	1				
	10:00	35,52	30,95	4,58	0,00				1	1	1	1				
	11:00	36,67	31,11	5,56	0,00				1	1	1	1				
	12:00	38,05	33,26	4,79	0,00				1	1	1	1				2
	13:00	38,92	33,90	5,02	0,00				1	1	1	1				2
	14:00	38,92	30,85	8,07	0,00				1	1	1	1				1
	15:00	38,77	28,50	10,27	0,00				1	1	1	1				
	16:00	38,90	27,34	11,57	0,00				1	1	1	1				
	17:00	39,57	27,88	11,69	0,00				1	1	1	1				
	18:00	40,13	29,48	10,64	0,00				1	1	1	1				
	19:00	39,15	29,56	9,59	0,00				1	1	1	1				
	20:00	39,83	29,94	9,88	0,00				1	1	1	1				
	21:00	39,58	29,67	9,91	0,00				1	1	1	1				
	22:00	37,93	30,03	7,91	0,00				1	1	1	1				
	23:00	35,65	26,51	9,14	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	29,93	23,60	6,33	0,00				1		1	1				
	01:00	27,88	21,34	6,54	0,00				1		1	1				
	02:00	26,28	19,07	7,21	0,00				1		1	1				
	03:00	25,22	18,52	6,70	0,00				1		1	1				
	04:00	24,78	17,91	6,87	0,00				1		1	1				
	05:00	24,89	17,69	7,19	0,00				1		1	1				
	06:00	25,88	17,90	7,98	0,00				1		1	1				
	07:00	28,55	21,01	7,54	0,00				1		1	1				
	08:00	31,71	23,85	7,86	0,00				1	1	1	1				
	09:00	33,83	23,29	10,54	0,00				1	1	1	1				
	10:00	35,15	24,06	11,09	0,00				1	1	1	1				
	11:00	36,43	25,59	10,84	0,00				1	1	1	1				
	12:00	37,86	26,86	10,99	0,00				1	1	1	1				
	13:00	38,86	25,52	13,34	0,00				1	1	1	1				
	14:00	38,86	25,27	13,59	0,00				1	1	1	1				
	15:00	38,59	24,94	13,65	0,00				1	1	1	1				
	16:00	38,69	25,07	13,62	0,00				1	1	1	1				
	17:00	39,42	26,29	13,13	0,00				1	1	1	1				
	18:00	40,40	29,02	11,38	0,00				1	1	1	1				
	19:00	39,57	28,25	11,32	0,00				1	1	1	1				
	20:00	40,21	29,26	10,95	0,00				1	1	1	1				
	21:00	39,57	30,91	8,66	0,00				1	1	1	1				
	22:00	37,36	30,17	7,19	0,00				1	1	1	1				
	23:00	35,13	28,34	6,80	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	30,37	23,32	7,05	0,00				1		1	1				
	01:00	28,36	21,24	7,12	0,00				1		1	1				
	02:00	26,72	19,60	7,12	0,00				1		1	1				
	03:00	25,58	19,17	6,41	0,00				1		1	1				
	04:00	25,01	19,36	5,65	0,00				1		1	1				
	05:00	25,12	19,47	5,64	0,00				1		1	1				
	06:00	26,00	20,58	5,42	0,00				1		1	1				
	07:00	28,56	23,82	4,74	0,00				1	1	1	1				
	08:00	31,67	27,13	4,54	0,00				1	1	1	1				
	09:00	33,85	29,22	4,64	0,00				1	1	1	1				
	10:00	35,17	30,98	4,19	0,00				1	1	1	1				
	11:00	36,44	31,67	4,77	0,00				1	1	1	1				
	12:00	37,76	33,39	4,37	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	38,81	34,55	4,26	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	38,79	34,39	4,40	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	38,74	34,64	4,10	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	39,15	34,90	4,25	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	39,98	35,38	4,60	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	40,90	33,39	7,51	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	39,92	29,82	10,10	0,00				1	1	1	1				
	20:00	40,04	30,74	9,30	0,00				1	1	1	1				
	21:00	39,06	29,31	9,75	0,00				1	1	1	1				
	22:00	37,20	27,22	9,98	0,00				1	1	1	1				
	23:00	34,69	24,59	10,10	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	29,71	25,69	4,01	0,00				1	1	1	1				
	01:00	27,71	23,49	4,22	0,00				1		1	1				
	02:00	26,12	21,07	5,05	0,00				1		1	1				
	03:00	25,11	20,83	4,28	0,00				1		1	1				
	04:00	24,75	20,77	3,99	0,00				1		1	1				
	05:00	25,02	21,48	3,54	0,00				1		1	1				
	06:00	26,05	23,22	2,83	0,00				1		1	1				
	07:00	28,54	25,70	2,84	0,00				1	1	1	1				
	08:00	31,57	29,02	2,54	0,00				1	1	1	1				
	09:00	33,68	31,63	2,05	0,00				1	1	1	1				
	10:00	34,90	32,86	2,04	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	36,10	33,63	2,47	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	37,06	34,09	2,97	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	37,75	34,14	3,60	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	38,19	33,48	4,71	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	38,26	31,83	6,43	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	38,98	32,59	6,39	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	40,23	34,75	5,48	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	41,38	36,55	4,84	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	39,89	34,72	5,17	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	40,09	35,81	4,28	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	39,42	36,62	2,80	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	37,14	35,58	1,56	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	35,07	33,52	1,55	0,00			1	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	29,96	29,40	0,56	0,00			1	1		1	1				
	01:00	27,95	27,81	0,14	0,00			1	1		1	1				
	02:00	26,36	26,27	0,09	0,00			1	1		1	1				
	03:00	25,19	25,02	0,17	0,00			1	1		1	1				
	04:00	24,64	24,29	0,34	0,00			1	1		1	1				
	05:00	24,78	24,15	0,63	0,00			1	1		1	1				
	06:00	25,70	24,56	1,13	0,00			1	1		1	1				
	07:00	28,09	26,43	1,65	0,00			1	1		1	1				
	08:00	31,13	29,56	1,58	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	33,20	31,99	1,21	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	34,33	33,25	1,09	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	35,11	34,22	0,89	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	35,44	34,55	0,89	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	35,88	34,98	0,89	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	35,81	34,97	0,84	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	35,72	34,89	0,83	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	36,26	35,62	0,64	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	37,17	36,86	0,30	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	38,59	38,54	0,04	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	38,14	38,14	0,00	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	38,54	38,44	0,09	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	37,55	36,74	0,81	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	35,52	32,44	3,08	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	33,04	26,56	6,49	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	29,73	20,20	9,53	0,00				1		1	1				
	01:00	27,93	17,40	10,53	0,00				1		1	1				
	02:00	26,41	15,85	10,56	0,00				1		1	1				
	03:00	25,33	15,20	10,13	0,00				1		1	1				
	04:00	24,75	15,14	9,61	0,00				1		1	1				
	05:00	24,71	15,14	9,57	0,00				1		1	1				
	06:00	25,22	16,58	8,64	0,00				1		1	1				
	07:00	27,04	20,36	6,68	0,00				1		1	1				
	08:00	29,25	24,47	4,78	0,00				1	1	1	1				
	09:00	30,78	26,44	4,34	0,00				1	1	1	1				
	10:00	31,72	27,18	4,54	0,00				1	1	1	1				
	11:00	32,43	28,21	4,21	0,00				1	1	1	1				
	12:00	33,01	28,86	4,15	0,00				1	1	1	1				
	13:00	33,43	29,24	4,20	0,00				1	1	1	1				
	14:00	33,39	29,08	4,31	0,00				1	1	1	1				
	15:00	33,10	28,78	4,32	0,00				1	1	1	1				
	16:00	33,49	31,24	2,25	0,00				1	1	1	1				
	17:00	34,38	32,65	1,74	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	35,66	34,69	0,97	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	35,79	35,28	0,51	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	36,16	35,89	0,27	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	35,63	35,35	0,28	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	34,33	34,02	0,30	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	32,59	32,25	0,34	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	30,01	29,58	0,43	0,00				1	1	1	1				
	01:00	28,21	27,68	0,52	0,00				1	1	1	1				
	02:00	26,76	26,16	0,60	0,00				1	1	1	1				
	03:00	25,80	25,21	0,59	0,00				1	1	1	1				
	04:00	25,49	25,02	0,46	0,00				1	1	1	1				
	05:00	25,84	25,60	0,24	0,00				1	1	1	1				
	06:00	26,98	26,82	0,16	0,00				1	1	1	1				
	07:00	29,72	29,61	0,11	0,00				1	1	1	1				
	08:00	33,23	33,07	0,16	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	35,90	35,70	0,20	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	37,56	37,40	0,17	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	38,94	38,84	0,10	0,00			1	1	1	1	1		1		
	12:00	40,02	39,97	0,05	0,00			1	1	1	1	1		2		
	13:00	40,63	40,58	0,05	0,00			1	1	1	1	1		2		
	14:00	40,12	39,93	0,19	0,00			1	1	1	1	1		2		
	15:00	39,46	38,94	0,51	0,00			1	1	1	1	1		1		
	16:00	39,33	38,35	0,98	0,00			1	1	1	1	1		1		
	17:00	39,53	37,85	1,68	0,00			1	1	1	1	1		1		
	18:00	40,10	37,50	2,60	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	39,56	36,21	3,35	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	39,06	34,77	4,30	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	38,52	33,29	5,23	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	37,37	31,68	5,69	0,00				1	1	1	1				
	23:00	35,85	29,92	5,93	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	
Η Ε Σ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	30,09	25,99	4,10	0,00				1	1	1	1				
	01:00	27,99	23,55	4,44	0,00				1		1	1				
	02:00	26,18	21,30	4,88	0,00				1		1	1				
	03:00	24,97	20,48	4,50	0,00				1		1	1				
	04:00	24,43	19,95	4,48	0,00				1		1	1				
	05:00	24,79	20,25	4,54	0,00				1		1	1				
	06:00	25,94	22,13	3,81	0,00				1		1	1				
	07:00	29,16	25,67	3,49	0,00				1	1	1	1				
	08:00	33,66	30,29	3,37	0,00				1	1	1	1				
	09:00	36,45	33,29	3,16	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	38,16	35,13	3,03	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	39,12	35,75	3,36	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	39,64	34,33	5,31	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	39,73	30,49	9,23	0,00				1	1	1	1				
	14:00	37,81	28,79	9,02	0,00				1	1	1	1				
	15:00	37,91	30,83	7,08	0,00				1	1	1	1				
	16:00	37,86	32,84	5,02	0,00				1	1	1	1				
	17:00	38,48	34,50	3,98	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	38,97	35,07	3,89	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	38,31	32,99	5,33	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	39,90	34,71	5,19	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	39,68	32,22	7,46	0,00				1	1	1	1				
	22:00	38,26	30,91	7,34	0,00				1	1	1	1				
	23:00	34,39	28,90	5,49	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	31,64	25,17	6,47	0,00				1	1	1	1			
	01:00	29,14	21,19	7,94	0,00				1		1	1			
	02:00	27,24	17,93	9,31	0,00				1		1	1			
	03:00	25,79	15,76	10,03	0,00				1		1	1			
	04:00	24,93	16,03	8,90	0,00				1		1	1			
	05:00	25,12	16,55	8,56	0,00				1		1	1			
	06:00	26,11	18,63	7,48	0,00				1		1	1			
	07:00	29,10	22,86	6,24	0,00				1		1	1			
	08:00	33,38	29,80	3,58	0,00				1	1	1	1			
	09:00	36,03	33,29	2,74	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	37,56	34,63	2,92	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	39,25	34,33	4,92	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	40,76	36,17	4,60	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	41,49	38,57	2,92	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	41,26	38,49	2,76	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	40,53	37,36	3,17	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	40,31	37,74	2,58	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	40,89	38,55	2,33	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	41,70	34,14	7,56	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	40,11	29,31	10,80	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	40,80	29,70	11,10	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	40,05	27,95	12,11	0,00				1	1	1	1			
	22:00	37,65	26,06	11,59	0,00				1	1	1	1			
	23:00	35,46	23,94	11,52	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Σ Λ Ε Σ Β Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	32,36	20,83	11,53	0,00				1		1	1			
	01:00	29,89	21,80	8,09	0,00				1		1	1			
	02:00	27,98	22,77	5,20	0,00				1		1	1			
	03:00	26,58	20,67	5,91	0,00				1		1	1			
	04:00	25,78	18,00	7,78	0,00				1		1	1			
	05:00	25,86	17,20	8,66	0,00				1		1	1			
	06:00	26,61	17,76	8,85	0,00				1		1	1			
	07:00	28,95	19,82	9,13	0,00				1		1	1			
	08:00	32,55	25,51	7,04	0,00				1	1	1	1			
	09:00	34,97	30,12	4,84	0,00				1	1	1	1			
	10:00	36,50	31,86	4,64	0,00				1	1	1	1			
	11:00	38,03	31,76	6,27	0,00				1	1	1	1			
	12:00	39,97	33,36	6,62	0,00				1	1	1	1			
	13:00	41,41	36,40	5,01	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	41,65	38,52	3,13	0,00			1	1	1	1	1		1	
	15:00	41,48	39,85	1,63	0,00			1	1	1	1	1		2	
	16:00	42,10	41,05	1,05	0,00			1	1	1	1	1		2	
	17:00	43,19	41,44	1,75	0,00			1	1	1	1	1		2	
	18:00	43,89	35,53	8,36	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	41,29	29,24	12,05	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	41,92	32,60	9,32	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	40,90	36,63	4,27	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	38,81	32,19	6,62	0,00				1	1	1	1			
	23:00	35,13	25,70	9,43	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	34,04	22,00	12,04	0,00				1		1	1				
	01:00	31,33	24,71	6,62	0,00				1		1	1				
	02:00	29,30	25,27	4,02	0,00				1		1	1				
	03:00	27,60	23,82	3,78	0,00				1		1	1				
	04:00	26,74	23,80	2,93	0,00				1		1	1				
	05:00	26,79	23,66	3,13	0,00				1		1	1				
	06:00	27,58	23,93	3,64	0,00				1		1	1				
	07:00	30,01	26,05	3,96	0,00				1	1	1	1				
	08:00	33,35	30,92	2,43	0,00				1	1	1	1				
	09:00	35,73	34,20	1,52	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	37,11	35,64	1,46	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	38,63	37,01	1,62	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	40,51	38,48	2,03	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	41,92	39,49	2,44	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	42,33	39,21	3,12	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	42,46	38,81	3,64	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	43,10	38,40	4,69	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	44,49	35,52	8,97	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	43,42	30,55	12,86	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	40,98	29,45	11,53	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	41,00	35,02	5,98	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	39,64	35,10	4,54	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	38,00	31,79	6,21	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	36,01	29,73	6,28	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	32,18	28,86	3,32	0,00				1	1	1	1				
	01:00	29,94	25,79	4,15	0,00				1	1	1	1				
	02:00	28,01	22,79	5,22	0,00				1		1	1				
	03:00	26,80	20,70	6,09	0,00				1		1	1				
	04:00	26,15	19,56	6,58	0,00				1		1	1				
	05:00	26,12	18,53	7,59	0,00				1		1	1				
	06:00	26,95	17,82	9,13	0,00				1		1	1				
	07:00	28,95	18,94	10,01	0,00				1		1	1				
	08:00	31,61	22,40	9,21	0,00				1		1	1				
	09:00	33,72	24,79	8,93	0,00				1	1	1	1				
	10:00	35,19	26,29	8,89	0,00				1	1	1	1				
	11:00	35,71	26,13	9,58	0,00				1	1	1	1				
	12:00	36,49	25,75	10,74	0,00				1	1	1	1				
	13:00	37,80	26,61	11,20	0,00				1	1	1	1				
	14:00	37,44	25,69	11,75	0,00				1	1	1	1				
	15:00	37,44	26,22	11,22	0,00				1	1	1	1				
	16:00	37,91	26,75	11,15	0,00				1	1	1	1				
	17:00	38,02	26,94	11,08	0,00				1	1	1	1				
	18:00	39,81	30,07	9,74	0,00				1	1	1	1				
	19:00	38,59	29,98	8,61	0,00				1	1	1	1				
	20:00	39,36	32,16	7,21	0,00				1	1	1	1				
	21:00	37,71	30,01	7,71	0,00				1	1	1	1				
	22:00	35,68	29,06	6,62	0,00				1	1	1	1				
	23:00	33,01	26,19	6,81	0,00				1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	29,76	20,06	9,70	0,00				1		1	1			
	01:00	27,85	16,71	11,14	0,00				1		1	1			
	02:00	26,09	15,65	10,44	0,00				1		1	1			
	03:00	24,91	15,14	9,76	0,00				1		1	1			
	04:00	24,28	15,14	9,13	0,00				1		1	1			
	05:00	24,21	15,14	9,07	0,00				1		1	1			
	06:00	24,82	15,14	9,68	0,00				1		1	1			
	07:00	26,23	15,74	10,49	0,00				1		1	1			
	08:00	27,88	16,73	11,15	0,00				1		1	1			
	09:00	29,20	18,46	10,74	0,00				1		1	1			
	10:00	30,19	19,56	10,63	0,00				1		1	1			
	11:00	30,62	19,82	10,79	0,00				1		1	1			
	12:00	31,20	19,79	11,41	0,00				1		1	1			
	13:00	31,95	21,01	10,94	0,00				1		1	1			
	14:00	31,32	20,57	10,75	0,00				1		1	1			
	15:00	31,62	20,95	10,67	0,00				1		1	1			
	16:00	32,45	21,97	10,48	0,00				1		1	1			
	17:00	33,22	22,20	11,02	0,00			1	1		1	1			
	18:00	34,81	23,10	11,71	0,00			1	1		1	1			
	19:00	34,59	22,36	12,23	0,00			1	1		1	1			
	20:00	35,75	23,52	12,23	0,00			1	1		1	1			
	21:00	34,76	23,56	11,20	0,00			1	1		1	1			
	22:00	33,39	23,34	10,05	0,00			1	1		1	1			
	23:00	31,32	21,90	9,42	0,00				1		1	1			

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	29,02	20,62	8,40	0,00				1		1	1			
	01:00	26,92	19,50	7,42	0,00				1		1	1			
	02:00	25,23	17,86	7,37	0,00				1		1	1			
	03:00	24,17	16,78	7,39	0,00				1		1	1			
	04:00	23,82	16,38	7,44	0,00				1		1	1			
	05:00	24,29	16,07	8,22	0,00				1		1	1			
	06:00	25,63	16,21	9,42	0,00				1		1	1			
	07:00	28,33	17,91	10,43	0,00				1		1	1			
	08:00	30,92	19,65	11,27	0,00				1		1	1			
	09:00	32,60	21,71	10,89	0,00				1	1	1	1			
	10:00	33,47	22,97	10,50	0,00				1	1	1	1			
	11:00	33,92	23,69	10,22	0,00				1	1	1	1			
	12:00	34,32	23,86	10,46	0,00				1	1	1	1			
	13:00	34,74	23,84	10,90	0,00				1	1	1	1			
	14:00	34,26	22,72	11,54	0,00				1	1	1	1			
	15:00	34,28	21,90	12,38	0,00				1	1	1	1			
	16:00	34,84	21,94	12,90	0,00				1	1	1	1			
	17:00	35,40	22,12	13,28	0,00				1	1	1	1			
	18:00	36,61	23,22	13,38	0,00				1	1	1	1			
	19:00	36,37	23,12	13,25	0,00				1	1	1	1			
	20:00	37,19	24,45	12,74	0,00				1	1	1	1			
	21:00	36,47	24,89	11,58	0,00				1	1	1	1			
	22:00	35,26	25,06	10,20	0,00				1	1	1	1			
	23:00	33,40	24,68	8,72	0,00				1	1	1	1			

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	25,47	17,30	8,17	0,00				1		1	1			
	01:00	23,61	16,92	6,68	0,00				1		1	1			
	02:00	22,22	16,36	5,86	0,00						1	1			
	03:00	21,54	15,10	6,44	0,00						1	1			
	04:00	21,56	14,30	7,27	0,00						1	1			
	05:00	22,53	14,82	7,71	0,00						1	1			
	06:00	24,19	16,03	8,16	0,00				1		1	1			
	07:00	26,89	18,62	8,27	0,00				1		1	1			
	08:00	29,94	23,12	6,83	0,00				1	1	1	1			
	09:00	32,01	26,30	5,72	0,00				1	1	1	1			
	10:00	33,22	28,56	4,66	0,00				1	1	1	1			
	11:00	34,09	30,17	3,91	0,00				1	1	1	1			
	12:00	34,73	31,26	3,48	0,00				1	1	1	1			
	13:00	28,53	25,55	2,98	0,00				1	1	1	1			
	14:00	35,12	32,12	2,99	0,00				1	1	1	1			
	15:00	33,74	30,95	2,79	0,00				1	1	1	1			
	16:00	33,82	31,82	2,00	0,00				1	1	1	1			
	17:00	34,77	33,23	1,54	0,00				1	1	1	1			
	18:00	35,75	33,67	2,08	0,00				1	1	1	1			
	19:00	35,57	32,18	3,39	0,00				1	1	1	1			
	20:00	36,99	33,50	3,49	0,00				1	1	1	1			
	21:00	36,40	33,66	2,74	0,00				1	1	1	1			
	22:00	34,70	32,32	2,37	0,00				1	1	1	1			
	23:00	31,82	29,89	1,94	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	27,11	24,18	2,93	0,00				1		1	1			
	01:00	25,18	21,96	3,22	0,00				1		1	1			
	02:00	23,57	20,74	2,83	0,00				1		1	1			
	03:00	22,56	20,05	2,51	0,00				1		1	1			
	04:00	22,29	20,38	1,90	0,00				1		1	1			
	05:00	22,95	20,46	2,49	0,00				1		1	1			
	06:00	24,49	20,93	3,56	0,00				1		1	1			
	07:00	27,18	23,73	3,45	0,00				1		1	1			
	08:00	30,96	28,46	2,50	0,00				1	1	1	1			
	09:00	33,17	31,31	1,86	0,00				1	1	1	1			
	10:00	34,14	31,53	2,61	0,00				1	1	1	1			
	11:00	34,90	32,67	2,23	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	35,62	33,79	1,83	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	36,03	34,06	1,97	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	35,57	33,00	2,57	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	34,80	31,92	2,88	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	34,73	32,00	2,73	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	35,63	32,81	2,83	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	36,49	32,55	3,93	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	35,56	30,94	4,61	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	37,14	34,09	3,05	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	36,36	34,45	1,91	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	34,34	32,83	1,51	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	33,26	31,26	2,00	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	29,78	26,58	3,20	0,00				1	1	1	1				
	01:00	27,71	24,76	2,95	0,00				1	1	1	1				
	02:00	25,86	23,22	2,64	0,00				1		1	1				
	03:00	24,63	21,49	3,14	0,00				1		1	1				
	04:00	24,09	21,33	2,76	0,00				1		1	1				
	05:00	24,48	21,44	3,04	0,00				1		1	1				
	06:00	25,70	21,62	4,07	0,00				1		1	1				
	07:00	28,26	25,08	3,18	0,00				1	1	1	1				
	08:00	32,52	31,52	1,00	0,00				1	1	1	1				
	09:00	34,98	34,66	0,32	0,00			1	1	1	1	1				
	10:00	36,06	35,76	0,30	0,00			1	1	1	1	1				
	11:00	36,41	35,93	0,48	0,00			1	1	1	1	1				
	12:00	37,58	36,82	0,76	0,00			1	1	1	1	1				
	13:00	38,07	37,05	1,02	0,00			1	1	1	1	1				
	14:00	37,20	36,01	1,19	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	36,47	35,23	1,24	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	36,49	35,12	1,38	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	37,36	36,04	1,32	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	38,58	37,06	1,53	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	37,74	35,07	2,67	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	39,19	35,55	3,64	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	38,08	33,56	4,52	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	36,40	33,53	2,87	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	35,50	32,88	2,61	0,00			1	1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ρ Α Σ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	31,36	30,23	1,13	0,00				1	1	1	1			
	01:00	29,01	28,63	0,38	0,00				1	1	1	1			
	02:00	27,16	26,72	0,43	0,00				1	1	1	1			
	03:00	25,92	25,52	0,40	0,00				1	1	1	1			
	04:00	25,26	24,92	0,34	0,00				1	1	1	1			
	05:00	25,43	25,13	0,30	0,00				1	1	1	1			
	06:00	26,49	25,96	0,53	0,00				1	1	1	1			
	07:00	29,08	27,89	1,19	0,00				1	1	1	1			
	08:00	33,59	32,72	0,87	0,00				1	1	1	1			
	09:00	36,14	35,66	0,47	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	37,31	36,68	0,63	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	37,53	36,75	0,78	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	38,15	37,19	0,96	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	38,00	36,89	1,12	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	37,34	36,00	1,34	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	37,01	35,65	1,36	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	37,52	36,37	1,14	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	38,20	37,21	0,99	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	39,07	37,89	1,18	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	38,20	36,42	1,78	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	39,80	37,02	2,78	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	38,72	35,15	3,57	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	36,78	34,58	2,21	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	35,25	34,42	0,83	0,00			1	1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	31,14	29,11	2,03	0,00				1		1	1			
	01:00	28,87	26,40	2,47	0,00				1		1	1			
	02:00	26,97	24,14	2,82	0,00				1		1	1			
	03:00	25,63	21,98	3,65	0,00				1		1	1			
	04:00	24,84	20,81	4,03	0,00				1		1	1			
	05:00	24,85	21,05	3,80	0,00				1		1	1			
	06:00	25,73	22,13	3,60	0,00				1		1	1			
	07:00	27,81	24,55	3,26	0,00				1	1	1	1			
	08:00	30,81	28,44	2,37	0,00				1	1	1	1			
	09:00	32,80	30,65	2,15	0,00				1	1	1	1			
	10:00	33,84	31,08	2,75	0,00				1	1	1	1			
	11:00	34,86	30,95	3,90	0,00				1	1	1	1			
	12:00	35,77	31,28	4,49	0,00				1	1	1	1			
	13:00	36,44	32,60	3,85	0,00				1	1	1	1			
	14:00	36,25	32,42	3,83	0,00				1	1	1	1			
	15:00	35,81	31,41	4,40	0,00				1	1	1	1			
	16:00	36,07	30,86	5,22	0,00				1	1	1	1			
	17:00	36,98	28,12	8,85	0,00				1	1	1	1			
	18:00	37,70	25,61	12,09	0,00				1	1	1	1			
	19:00	37,28	25,39	11,90	0,00				1	1	1	1			
	20:00	38,23	27,19	11,04	0,00				1	1	1	1			
	21:00	36,64	26,43	10,21	0,00				1	1	1	1			
	22:00	34,61	24,54	10,07	0,00				1	1	1	1			
	23:00	31,92	22,79	9,13	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	29,16	20,22	8,94	0,00				1		1	1			
	01:00	27,32	18,14	9,18	0,00				1		1	1			
	02:00	25,69	17,33	8,35	0,00				1		1	1			
	03:00	24,43	16,92	7,51	0,00				1		1	1			
	04:00	23,66	16,59	7,07	0,00				1		1	1			
	05:00	23,56	16,85	6,71	0,00				1		1	1			
	06:00	24,10	18,19	5,91	0,00				1		1	1			
	07:00	25,50	19,84	5,66	0,00				1		1	1			
	08:00	27,24	22,31	4,93	0,00				1		1	1			
	09:00	28,43	24,16	4,26	0,00				1		1	1			
	10:00	29,15	24,64	4,51	0,00				1	1	1	1			
	11:00	29,88	24,83	5,04	0,00				1	1	1	1			
	12:00	30,69	26,04	4,65	0,00				1	1	1	1			
	13:00	32,49	28,89	3,60	0,00				1	1	1	1			
	14:00	31,76	28,33	3,43	0,00				1	1	1	1			
	15:00	30,71	27,19	3,52	0,00				1	1	1	1			
	16:00	30,60	23,11	7,50	0,00				1	1	1	1			
	17:00	31,73	24,46	7,27	0,00				1	1	1	1			
	18:00	32,86	26,31	6,55	0,00				1	1	1	1			
	19:00	33,37	27,35	6,02	0,00				1	1	1	1			
	20:00	34,59	28,63	5,96	0,00				1	1	1	1			
	21:00	33,50	27,75	5,75	0,00				1	1	1	1			
	22:00	31,99	26,74	5,24	0,00				1	1	1	1			
	23:00	29,66	25,06	4,60	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	27,54	23,87	3,67	0,00				1		1	1			
	01:00	25,47	22,90	2,57	0,00				1		1	1			
	02:00	23,85	21,64	2,21	0,00				1		1	1			
	03:00	22,82	20,47	2,34	0,00				1		1	1			
	04:00	22,51	19,96	2,55	0,00				1		1	1			
	05:00	23,07	20,19	2,87	0,00				1		1	1			
	06:00	24,60	21,70	2,90	0,00				1		1	1			
	07:00	27,30	24,66	2,64	0,00				1	1	1	1			
	08:00	29,88	25,98	3,90	0,00				1	1	1	1			
	09:00	31,40	27,38	4,01	0,00				1	1	1	1			
	10:00	32,06	28,47	3,59	0,00				1	1	1	1			
	11:00	32,52	28,08	4,44	0,00				1	1	1	1			
	12:00	32,80	26,73	6,07	0,00				1	1	1	1			
	13:00	29,34	22,36	6,98	0,00				1	1	1	1			
	14:00	32,79	25,54	7,26	0,00				1	1	1	1			
	15:00	31,90	24,27	7,62	0,00				1	1	1	1			
	16:00	31,90	24,62	7,28	0,00				1	1	1	1			
	17:00	32,84	26,41	6,44	0,00				1	1	1	1			
	18:00	34,01	28,21	5,80	0,00				1	1	1	1			
	19:00	34,48	29,05	5,43	0,00				1	1	1	1			
	20:00	35,60	30,47	5,13	0,00				1	1	1	1			
	21:00	34,73	29,87	4,86	0,00				1	1	1	1			
	22:00	33,28	28,64	4,64	0,00				1	1	1	1			
	23:00	30,98	26,90	4,08	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	26,39	15,83	10,56	0,00					1	1	1			
	01:00	24,47	14,68	9,79	0,00		1				1	1			
	02:00	22,93	13,76	9,17	0,00		1				1	1			
	03:00	21,94	13,17	8,78	0,00		1				1	1			
	04:00	21,69	13,01	8,67	0,00		1				1	1			
	05:00	22,27	13,36	8,91	0,00		1				1	1			
	06:00	23,80	14,28	9,52	0,00		1				1	1			
	07:00	26,15	15,69	10,46	0,00					1	1	1			
	08:00	28,98	17,39	11,59	0,00					1	1	1			
	09:00	30,65	19,45	11,20	0,00					1	1	1			
	10:00	31,64	21,12	10,52	0,00			1		1	1	1			
	11:00	32,41	23,22	9,19	0,00			1		1	1	1			
	12:00	33,36	24,24	9,11	0,00			1		1	1	1			
	13:00	33,68	24,08	9,61	0,00			1		1	1	1			
	14:00	32,95	22,88	10,06	0,00			1		1	1	1			
	15:00	32,37	21,19	11,17	0,00			1		1	1	1			
	16:00	32,70	20,86	11,84	0,00			1		1	1	1			
	17:00	33,81	22,89	10,92	0,00			1		1	1	1			
	18:00	34,69	24,76	9,93	0,00			1		1	1	1			
	19:00	34,95	26,11	8,84	0,00			1		1	1	1			
	20:00	36,55	28,76	7,79	0,00			1		1	1	1			
	21:00	35,53	29,60	5,93	0,00			1		1	1	1			
	22:00	33,25	28,66	4,60	0,00			1		1	1	1			
	23:00	29,15	23,39	5,76	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	26,76	22,65	4,11	0,00					1	1	1				
	01:00	24,87	21,30	3,58	0,00					1	1	1				
	02:00	23,24	16,28	6,96	0,00						1	1				
	03:00	22,06	14,58	7,48	0,00						1	1				
	04:00	21,65	15,07	6,58	0,00						1	1				
	05:00	22,14	15,81	6,33	0,00						1	1				
	06:00	23,77	20,67	3,10	0,00					1	1	1				
	07:00	26,25	23,75	2,50	0,00					1	1	1				
	08:00	29,29	27,36	1,94	0,00				1	1	1	1				
	09:00	30,84	30,34	0,50	0,00				1	1	1	1				
	10:00	31,60	31,21	0,39	0,00				1	1	1	1				
	11:00	31,99	31,66	0,33	0,00				1	1	1	1				
	12:00	32,32	31,83	0,50	0,00				1	1	1	1				
	13:00	32,59	31,28	1,31	0,00				1	1	1	1				
	14:00	32,27	29,13	3,15	0,00				1	1	1	1				
	15:00	32,10	27,44	4,66	0,00				1	1	1	1				
	16:00	32,44	27,76	4,68	0,00				1	1	1	1				
	17:00	33,23	28,52	4,71	0,00				1	1	1	1				
	18:00	33,68	29,10	4,57	0,00				1	1	1	1				
	19:00	34,04	30,14	3,91	0,00				1	1	1	1				
	20:00	35,84	31,78	4,06	0,00				1	1	1	1				
	21:00	34,75	30,03	4,72	0,00				1	1	1	1				
	22:00	31,92	25,89	6,04	0,00				1	1	1	1				
	23:00	30,64	19,87	10,77	0,00					1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	26,75	18,65	8,10	0,00					1	1	1			
	01:00	24,99	15,08	9,90	0,00		1				1	1			
	02:00	23,29	13,98	9,32	0,00		1				1	1			
	03:00	22,09	13,25	8,84	0,00		1				1	1			
	04:00	21,63	12,98	8,65	0,00		1				1	1			
	05:00	22,06	13,24	8,82	0,00		1				1	1			
	06:00	23,58	14,15	9,43	0,00		1				1	1			
	07:00	25,95	15,57	10,38	0,00					1	1	1			
	08:00	28,65	17,80	10,86	0,00					1	1	1			
	09:00	29,70	20,99	8,71	0,00					1	1	1			
	10:00	30,30	22,59	7,72	0,00					1	1	1			
	11:00	30,36	20,52	9,83	0,00					1	1	1			
	12:00	30,69	18,41	12,27	0,00					1	1	1			
	13:00	30,83	18,50	12,33	0,00					1	1	1			
	14:00	30,31	18,18	12,12	0,00					1	1	1			
	15:00	29,72	17,83	11,89	0,00					1	1	1			
	16:00	29,71	17,82	11,88	0,00					1	1	1			
	17:00	31,06	18,64	12,42	0,00					1	1	1			
	18:00	32,91	19,75	13,16	0,00		1			1	1	1			
	19:00	33,86	20,64	13,22	0,00		1			1	1	1			
	20:00	35,40	22,53	12,86	0,00		1			1	1	1			
	21:00	33,73	21,11	12,62	0,00		1			1	1	1			
	22:00	31,37	18,82	12,55	0,00					1	1	1			
	23:00	27,81	16,68	11,12	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	24,66	15,14	9,52	0,00					1	1	1			
	01:00	22,90	13,74	9,16	0,00						1	1			
	02:00	21,59	12,95	8,63	0,00						1	1			
	03:00	20,79	12,47	8,32	0,00						1	1			
	04:00	20,65	12,39	8,26	0,00						1	1			
	05:00	21,41	12,85	8,56	0,00						1	1			
	06:00	23,17	15,55	7,62	0,00						1	1			
	07:00	25,72	16,95	8,77	0,00					1	1	1			
	08:00	28,17	19,47	8,70	0,00					1	1	1			
	09:00	29,53	21,17	8,36	0,00					1	1	1			
	10:00	29,55	21,13	8,42	0,00					1	1	1			
	11:00	29,48	20,30	9,18	0,00					1	1	1			
	12:00	29,12	17,53	11,59	0,00					1	1	1			
	13:00	28,86	17,31	11,54	0,00					1	1	1			
	14:00	28,45	17,07	11,38	0,00					1	1	1			
	15:00	27,97	16,78	11,19	0,00					1	1	1			
	16:00	28,34	17,00	11,34	0,00					1	1	1			
	17:00	29,76	17,85	11,90	0,00					1	1	1			
	18:00	31,33	18,80	12,53	0,00		1			1	1	1			
	19:00	32,63	19,58	13,05	0,00		1			1	1	1			
	20:00	33,95	20,83	13,12	0,00		1			1	1	1			
	21:00	32,55	19,72	12,83	0,00		1			1	1	1			
	22:00	30,59	18,35	12,24	0,00					1	1	1			
	23:00	27,78	16,67	11,11	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	24,00	14,40	9,60	0,00		1				1	1			
	01:00	22,36	13,41	8,94	0,00		1				1	1			
	02:00	21,06	12,64	8,43	0,00		1				1	1			
	03:00	20,21	12,13	8,09	0,00						1	1			
	04:00	19,97	11,98	7,99	0,00						1	1			
	05:00	20,60	12,36	8,24	0,00						1	1			
	06:00	22,21	13,33	8,89	0,00						1	1			
	07:00	24,50	15,14	9,35	0,00				1		1	1			
	08:00	26,51	18,23	8,28	0,00				1		1	1			
	09:00	27,89	20,03	7,86	0,00				1		1	1			
	10:00	28,18	19,18	9,00	0,00				1		1	1			
	11:00	28,27	17,43	10,84	0,00				1		1	1			
	12:00	28,12	17,56	10,57	0,00				1		1	1			
	13:00	28,06	19,65	8,41	0,00				1		1	1			
	14:00	27,93	22,22	5,71	0,00				1		1	1			
	15:00	27,90	20,40	7,50	0,00				1		1	1			
	16:00	28,37	18,28	10,08	0,00				1		1	1			
	17:00	29,67	17,80	11,87	0,00				1		1	1			
	18:00	30,75	18,45	12,30	0,00				1		1	1			
	19:00	31,46	18,88	12,59	0,00				1		1	1			
	20:00	32,69	20,35	12,34	0,00				1		1	1			
	21:00	31,69	21,20	10,49	0,00				1		1	1			
	22:00	30,06	18,04	12,03	0,00				1		1	1			
	23:00	27,73	16,64	11,09	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,86	15,14	8,72	0,00				1		1	1				
	01:00	22,23	13,34	8,89	0,00						1	1				
	02:00	20,86	12,52	8,34	0,00						1	1				
	03:00	19,91	11,95	7,96	0,00						1	1				
	04:00	19,52	11,71	7,81	0,00						1	1				
	05:00	19,83	11,90	7,93	0,00						1	1				
	06:00	20,94	12,57	8,38	0,00						1	1				
	07:00	22,62	13,57	9,05	0,00						1	1				
	08:00	24,21	16,18	8,03	0,00				1		1	1				
	09:00	25,12	17,57	7,55	0,00				1		1	1				
	10:00	25,59	16,75	8,85	0,00				1		1	1				
	11:00	25,82	15,49	10,33	0,00				1		1	1				
	12:00	26,08	15,65	10,43	0,00				1		1	1				
	13:00	26,21	18,21	8,00	0,00				1		1	1				
	14:00	26,02	21,63	4,38	0,00				1		1	1				
	15:00	25,67	22,28	3,40	0,00				1		1	1				
	16:00	26,44	21,71	4,73	0,00				1		1	1				
	17:00	27,91	22,99	4,92	0,00				1		1	1				
	18:00	29,27	23,79	5,47	0,00				1		1	1				
	19:00	30,45	25,56	4,89	0,00				1	1	1	1				
	20:00	31,65	27,63	4,02	0,00				1	1	1	1				
	21:00	31,03	27,33	3,70	0,00				1	1	1	1				
	22:00	29,73	26,53	3,20	0,00				1	1	1	1				
	23:00	27,69	24,73	2,96	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,81	20,79	3,01	0,00				1		1	1				
	01:00	21,98	18,77	3,20	0,00		1				1	1				
	02:00	20,59	17,32	3,27	0,00		1				1	1				
	03:00	19,75	16,53	3,23	0,00		1				1	1				
	04:00	19,73	16,71	3,03	0,00		1				1	1				
	05:00	20,58	17,80	2,78	0,00		1				1	1				
	06:00	22,50	19,98	2,51	0,00				1		1	1				
	07:00	25,37	23,01	2,36	0,00				1		1	1				
	08:00	27,92	25,68	2,24	0,00				1	1	1	1				
	09:00	29,09	26,33	2,76	0,00				1	1	1	1				
	10:00	29,88	27,84	2,04	0,00				1	1	1	1				
	11:00	30,30	28,85	1,45	0,00				1	1	1	1				
	12:00	30,67	29,55	1,11	0,00				1	1	1	1				
	13:00	30,92	29,83	1,10	0,00				1	1	1	1				
	14:00	30,62	29,61	1,02	0,00				1	1	1	1				
	15:00	30,28	29,13	1,15	0,00				1	1	1	1				
	16:00	30,76	29,45	1,31	0,00				1	1	1	1				
	17:00	31,90	30,51	1,39	0,00				1	1	1	1				
	18:00	32,96	31,64	1,32	0,00				1	1	1	1				
	19:00	33,30	32,44	0,87	0,00				1	1	1	1				
	20:00	34,19	33,05	1,14	0,00				1	1	1	1				
	21:00	33,52	32,20	1,31	0,00				1	1	1	1				
	22:00	32,08	30,69	1,39	0,00				1	1	1	1				
	23:00	29,88	28,65	1,22	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	24,19	21,73	2,45	0,00				1	1		1			
	01:00	22,26	20,88	1,38	0,00				1	1		1			
	02:00	20,73	20,23	0,50	0,00				1	1		1			
	03:00	19,83	19,41	0,42	0,00				1	1		1			
	04:00	19,66	19,47	0,20	0,00				1	1		1			
	05:00	20,38	20,33	0,05	0,00				1	1		1			
	06:00	22,27	22,27	0,00	0,00				1	1		1			
	07:00	24,78	24,78	0,00	0,00			1	1	1		1			
	08:00	28,02	28,02	0,00	0,00			1	1	1		1			
	09:00	27,75	27,69	0,06	0,00			1	1	1		1			
	10:00	29,64	29,54	0,10	0,00			1	1	1		1			
	11:00	31,75	31,63	0,12	0,00		1	1	1	1		1			
	12:00	31,66	31,43	0,23	0,00		1	1	1	1		1			
	13:00	31,25	30,80	0,44	0,00		1	1	1	1		1			
	14:00	29,94	29,48	0,46	0,00			1	1	1		1			
	15:00	29,16	28,73	0,43	0,00			1	1	1		1			
	16:00	29,24	28,79	0,45	0,00			1	1	1		1			
	17:00	30,45	29,95	0,50	0,00			1	1	1		1			
	18:00	31,47	30,93	0,54	0,00		1	1	1	1		1			
	19:00	32,96	32,38	0,59	0,00		1	1	1	1		1			
	20:00	34,18	33,38	0,80	0,00		1	1	1	1		1			
	21:00	32,70	31,84	0,86	0,00		1	1	1	1		1			
	22:00	30,37	29,73	0,64	0,00			1	1	1		1			
	23:00	27,18	26,78	0,41	0,00			1	1	1		1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	24,15	23,95	0,20	0,00				1	1	1	1			
	01:00	22,44	22,32	0,12	0,00				1		1	1			
	02:00	21,01	20,94	0,07	0,00				1		1	1			
	03:00	20,16	20,09	0,07	0,00				1		1	1			
	04:00	19,93	19,84	0,09	0,00				1		1	1			
	05:00	20,57	20,49	0,08	0,00				1		1	1			
	06:00	22,42	22,40	0,02	0,00				1		1	1			
	07:00	25,01	24,96	0,05	0,00				1	1	1	1			
	08:00	28,36	28,22	0,14	0,00				1	1	1	1			
	09:00	30,10	29,92	0,18	0,00				1	1	1	1			
	10:00	30,81	30,65	0,16	0,00				1	1	1	1			
	11:00	31,17	30,92	0,25	0,00				1	1	1	1			
	12:00	31,47	31,13	0,34	0,00				1	1	1	1			
	13:00	31,18	30,63	0,55	0,00				1	1	1	1			
	14:00	30,00	29,07	0,93	0,00				1	1	1	1			
	15:00	29,21	27,62	1,59	0,00				1	1	1	1			
	16:00	28,89	26,93	1,96	0,00				1	1	1	1			
	17:00	29,94	27,85	2,09	0,00				1	1	1	1			
	18:00	31,27	28,67	2,61	0,00				1	1	1	1			
	19:00	32,81	29,68	3,13	0,00				1	1	1	1			
	20:00	34,13	31,32	2,81	0,00				1	1	1	1			
	21:00	32,17	30,03	2,14	0,00				1	1	1	1			
	22:00	29,28	27,48	1,80	0,00				1	1	1	1			
	23:00	26,74	25,37	1,37	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Σ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,98	23,20	0,78	0,00				1		1	1			
	01:00	22,30	21,66	0,63	0,00				1		1	1			
	02:00	21,01	20,65	0,35	0,00				1		1	1			
	03:00	20,18	19,96	0,22	0,00				1		1	1			
	04:00	20,06	19,80	0,26	0,00				1		1	1			
	05:00	20,74	19,94	0,80	0,00				1		1	1			
	06:00	22,60	20,90	1,70	0,00				1		1	1			
	07:00	25,18	22,86	2,31	0,00				1		1	1			
	08:00	28,20	26,04	2,17	0,00				1	1	1	1			
	09:00	30,08	28,41	1,66	0,00				1	1	1	1			
	10:00	30,39	28,10	2,29	0,00				1	1	1	1			
	11:00	30,48	27,83	2,65	0,00				1	1	1	1			
	12:00	30,43	27,58	2,85	0,00				1	1	1	1			
	13:00	30,30	26,82	3,48	0,00				1	1	1	1			
	14:00	29,29	24,58	4,71	0,00				1	1	1	1			
	15:00	28,31	21,57	6,73	0,00				1		1	1			
	16:00	28,37	18,46	9,91	0,00				1		1	1			
	17:00	29,62	19,40	10,22	0,00				1		1	1			
	18:00	30,78	20,92	9,86	0,00				1		1	1			
	19:00	32,31	19,53	12,78	0,00		1		1		1	1			
	20:00	33,37	23,57	9,80	0,00		1		1		1	1			
	21:00	30,83	22,39	8,44	0,00				1		1	1			
	22:00	28,11	17,45	10,67	0,00				1		1	1			
	23:00	24,47	15,14	9,32	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,15	15,14	8,01	0,00				1		1	1			
	01:00	21,55	12,93	8,62	0,00						1	1			
	02:00	20,24	12,14	8,09	0,00						1	1			
	03:00	19,46	11,87	7,59	0,00						1	1			
	04:00	19,31	13,32	6,00	0,00						1	1			
	05:00	19,99	14,15	5,83	0,00						1	1			
	06:00	21,90	15,99	5,91	0,00				1		1	1			
	07:00	24,47	18,49	5,98	0,00				1		1	1			
	08:00	26,95	21,03	5,92	0,00				1		1	1			
	09:00	28,54	20,86	7,69	0,00				1		1	1			
	10:00	29,26	21,45	7,82	0,00				1		1	1			
	11:00	29,48	22,61	6,86	0,00				1		1	1			
	12:00	29,55	21,86	7,69	0,00				1		1	1			
	13:00	29,36	20,86	8,50	0,00				1		1	1			
	14:00	28,47	18,24	10,23	0,00				1		1	1			
	15:00	27,58	16,55	11,03	0,00				1		1	1			
	16:00	27,41	16,44	10,96	0,00				1		1	1			
	17:00	28,45	17,07	11,38	0,00				1		1	1			
	18:00	29,71	17,83	11,89	0,00				1		1	1			
	19:00	31,49	18,90	12,60	0,00		1		1		1	1			
	20:00	32,32	20,38	11,94	0,00		1		1		1	1			
	21:00	30,51	19,99	10,51	0,00		1		1		1	1			
	22:00	27,54	16,85	10,69	0,00				1		1	1			
	23:00	23,77	15,14	8,63	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	22,49	13,50	9,00	0,00						1	1			
	01:00	20,94	12,56	8,37	0,00						1	1			
	02:00	19,65	11,79	7,86	0,00						1	1			
	03:00	18,86	11,32	7,54	0,00						1	1			
	04:00	18,60	11,16	7,44	0,00						1	1			
	05:00	19,17	11,50	7,67	0,00						1	1			
	06:00	20,80	12,48	8,32	0,00						1	1			
	07:00	23,10	15,14	7,95	0,00				1		1	1			
	08:00	25,15	17,68	7,46	0,00				1		1	1			
	09:00	26,23	18,63	7,60	0,00				1		1	1			
	10:00	27,13	19,38	7,75	0,00				1		1	1			
	11:00	27,32	18,91	8,41	0,00				1		1	1			
	12:00	27,72	19,15	8,57	0,00				1		1	1			
	13:00	27,65	18,87	8,78	0,00				1		1	1			
	14:00	26,84	16,21	10,63	0,00				1		1	1			
	15:00	26,17	15,70	10,47	0,00				1		1	1			
	16:00	25,97	15,58	10,39	0,00				1		1	1			
	17:00	26,79	16,08	10,72	0,00				1		1	1			
	18:00	28,61	17,16	11,44	0,00				1		1	1			
	19:00	30,09	18,05	12,03	0,00				1		1	1			
	20:00	32,41	22,46	9,96	0,00				1		1	1			
	21:00	30,28	21,13	9,15	0,00				1		1	1			
	22:00	27,82	21,30	6,52	0,00				1		1	1			
	23:00	23,99	20,17	3,82	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	22,09	19,53	2,56	0,00		1				1	1			
	01:00	20,58	18,35	2,24	0,00		1				1	1			
	02:00	19,30	17,08	2,22	0,00		1				1	1			
	03:00	18,40	16,72	1,68	0,00		1				1	1			
	04:00	18,05	16,39	1,66	0,00		1				1	1			
	05:00	18,38	16,62	1,76	0,00		1				1	1			
	06:00	19,61	17,65	1,96	0,00		1				1	1			
	07:00	21,41	19,06	2,36	0,00				1		1	1			
	08:00	23,43	22,09	1,34	0,00				1		1	1			
	09:00	23,23	22,28	0,95	0,00				1		1	1			
	10:00	25,07	22,37	2,69	0,00				1		1	1			
	11:00	27,10	21,04	6,06	0,00				1		1	1			
	12:00	26,13	21,88	4,25	0,00				1		1	1			
	13:00	24,73	22,67	2,06	0,00				1		1	1			
	14:00	23,99	20,15	3,84	0,00				1		1	1			
	15:00	22,98	18,64	4,34	0,00				1		1	1			
	16:00	22,48	20,06	2,42	0,00				1		1	1			
	17:00	23,61	21,24	2,37	0,00				1		1	1			
	18:00	25,58	23,43	2,15	0,00				1		1	1			
	19:00	28,32	26,79	1,52	0,00			1	1		1	1			
	20:00	30,47	29,17	1,31	0,00			1	1		1	1			
	21:00	29,01	28,06	0,95	0,00			1	1		1	1			
	22:00	27,01	26,36	0,66	0,00			1	1		1	1			
	23:00	23,87	23,36	0,51	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	20,92	20,49	0,43	0,00				1		1	1			
	01:00	19,47	19,10	0,37	0,00				1		1	1			
	02:00	18,38	18,05	0,32	0,00				1		1	1			
	03:00	17,83	17,54	0,29	0,00				1		1	1			
	04:00	18,02	17,78	0,23	0,00				1		1	1			
	05:00	19,09	18,89	0,20	0,00				1		1	1			
	06:00	21,28	21,08	0,20	0,00				1		1	1			
	07:00	24,35	24,12	0,23	0,00				1		1	1			
	08:00	26,84	26,66	0,18	0,00				1	1	1	1			
	09:00	27,00	26,80	0,20	0,00				1	1	1	1			
	10:00	27,34	27,25	0,08	0,00				1	1	1	1			
	11:00	28,44	28,40	0,04	0,00				1	1	1	1			
	12:00	30,30	30,29	0,01	0,00				1	1	1	1			
	13:00	30,23	30,23	0,00	0,00				1	1	1	1			
	14:00	27,11	27,11	0,00	0,00				1	1	1	1			
	15:00	24,66	24,66	0,01	0,00				1	1	1	1			
	16:00	25,55	25,54	0,01	0,00				1	1	1	1			
	17:00	26,18	26,18	0,00	0,00				1	1	1	1			
	18:00	27,28	27,28	0,00	0,00				1	1	1	1			
	19:00	29,61	29,61	0,00	0,00				1	1	1	1			
	20:00	31,63	31,56	0,07	0,00				1	1	1	1			
	21:00	30,40	30,28	0,12	0,00				1	1	1	1			
	22:00	28,47	28,28	0,18	0,00				1	1	1	1			
	23:00	25,29	25,08	0,21	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	21,43	20,99	0,44	0,00			1		1	1				
	01:00	19,98	19,43	0,56	0,00			1		1	1				
	02:00	18,83	18,07	0,76	0,00			1		1	1				
	03:00	18,28	17,20	1,08	0,00			1		1	1				
	04:00	18,42	17,02	1,40	0,00			1		1	1				
	05:00	19,47	18,07	1,39	0,00			1		1	1				
	06:00	21,63	20,06	1,57	0,00				1	1	1				
	07:00	24,48	22,97	1,51	0,00				1	1	1				
	08:00	26,68	25,63	1,04	0,00			1	1	1	1				
	09:00	28,09	27,49	0,59	0,00			1	1	1	1				
	10:00	28,50	27,95	0,54	0,00			1	1	1	1				
	11:00	28,61	28,04	0,57	0,00			1	1	1	1				
	12:00	28,92	28,30	0,62	0,00			1	1	1	1				
	13:00	28,49	27,59	0,90	0,00			1	1	1	1				
	14:00	27,33	25,75	1,58	0,00			1	1	1	1				
	15:00	26,46	24,49	1,97	0,00			1	1	1	1				
	16:00	26,27	24,11	2,16	0,00			1	1	1	1				
	17:00	27,45	25,17	2,28	0,00			1	1	1	1				
	18:00	29,66	27,10	2,56	0,00			1	1	1	1				
	19:00	32,73	30,03	2,70	0,00			1	1	1	1				
	20:00	33,47	30,43	3,04	0,00			1	1	1	1				
	21:00	31,28	28,25	3,03	0,00			1	1	1	1				
	22:00	28,32	26,95	1,37	0,00			1	1	1	1				
	23:00	24,59	23,66	0,94	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	21,67	19,56	2,11	0,00			1		1	1				
	01:00	20,09	17,21	2,88	0,00			1		1	1				
	02:00	18,91	16,44	2,47	0,00			1		1	1				
	03:00	18,25	16,33	1,92	0,00			1		1	1				
	04:00	18,31	16,25	2,06	0,00			1		1	1				
	05:00	19,33	17,26	2,08	0,00			1		1	1				
	06:00	21,61	17,61	4,00	0,00			1		1	1				
	07:00	24,62	17,47	7,15	0,00			1		1	1				
	08:00	26,12	20,54	5,59	0,00			1		1	1				
	09:00	26,85	23,86	2,99	0,00			1	1	1	1				
	10:00	27,38	24,83	2,54	0,00			1	1	1	1				
	11:00	27,11	24,03	3,08	0,00				1	1	1				
	12:00	26,84	23,05	3,80	0,00				1	1	1				
	13:00	26,31	24,33	1,98	0,00				1	1	1				
	14:00	25,43	24,08	1,35	0,00				1	1	1				
	15:00	24,51	22,74	1,77	0,00				1	1	1				
	16:00	25,38	22,13	3,25	0,00				1	1	1				
	17:00	26,65	22,28	4,37	0,00				1	1	1				
	18:00	28,55	25,38	3,17	0,00			1	1	1	1				
	19:00	31,14	29,66	1,47	0,00			1	1	1	1				
	20:00	32,04	28,31	3,73	0,00			1	1	1	1				
	21:00	30,43	27,15	3,28	0,00			1	1	1	1				
	22:00	27,83	23,25	4,58	0,00				1	1	1				
	23:00	24,08	15,25	8,83	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	21,74	13,05	8,70	0,00					1	1				
	01:00	20,13	12,08	8,05	0,00					1	1				
	02:00	18,91	11,35	7,57	0,00					1	1				
	03:00	18,26	10,95	7,30	0,00					1	1				
	04:00	18,31	10,99	7,32	0,00					1	1				
	05:00	19,34	12,50	6,85	0,00					1	1				
	06:00	21,57	16,97	4,60	0,00				1	1	1				
	07:00	24,52	20,16	4,36	0,00				1	1	1				
	08:00	26,32	22,62	3,71	0,00				1	1	1				
	09:00	27,07	24,95	2,12	0,00			1	1	1	1				
	10:00	27,68	26,34	1,33	0,00			1	1	1	1				
	11:00	27,90	27,02	0,88	0,00			1	1	1	1				
	12:00	28,08	27,71	0,37	0,00			1	1	1	1				
	13:00	27,75	27,46	0,29	0,00			1	1	1	1				
	14:00	26,89	26,55	0,34	0,00			1	1	1	1				
	15:00	26,19	25,85	0,35	0,00			1	1	1	1				
	16:00	26,65	26,34	0,31	0,00			1	1	1	1				
	17:00	27,31	27,17	0,14	0,00			1	1	1	1				
	18:00	28,39	27,46	0,92	0,00			1	1	1	1				
	19:00	30,20	25,93	4,27	0,00			1	1	1	1				
	20:00	31,38	20,67	10,71	0,00				1	1	1				
	21:00	30,03	18,02	12,01	0,00				1	1	1				
	22:00	27,67	16,60	11,07	0,00				1	1	1				
	23:00	23,77	14,26	9,51	0,00					1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	21,49	12,89	8,59	0,00					1	1				
	01:00	19,76	11,86	7,90	0,00					1	1				
	02:00	18,57	11,14	7,43	0,00					1	1				
	03:00	17,98	10,79	7,19	0,00					1	1				
	04:00	17,92	10,75	7,17	0,00					1	1				
	05:00	18,79	11,28	7,52	0,00					1	1				
	06:00	20,66	12,40	8,26	0,00					1	1				
	07:00	23,48	19,57	3,92	0,00				1	1	1				
	08:00	26,75	25,55	1,20	0,00			1	1	1	1				
	09:00	29,36	28,72	0,64	0,00			1	1	1	1				
	10:00	30,45	30,03	0,42	0,00			1	1	1	1			1	
	11:00	29,87	29,19	0,68	0,00			1	1	1	1				
	12:00	29,21	27,88	1,33	0,00			1	1	1	1				
	13:00	28,35	25,19	3,16	0,00			1	1	1	1				
	14:00	26,01	16,22	9,79	0,00			1		1	1				
	15:00	24,73	15,00	9,72	0,00			1		1	1				
	16:00	24,39	15,00	9,39	0,00			1		1	1				
	17:00	25,33	15,20	10,13	0,00			1		1	1				
	18:00	27,23	16,34	10,89	0,00			1		1	1				
	19:00	30,35	18,21	12,14	0,00			1		1	1				
	20:00	31,31	18,78	12,52	0,00			1		1	1				
	21:00	29,48	17,69	11,79	0,00			1		1	1				
	22:00	26,59	15,96	10,64	0,00			1		1	1				
	23:00	23,65	14,19	9,46	0,00					1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	21,32	12,79	8,53	0,00					1	1				
	01:00	19,82	11,89	7,93	0,00					1	1				
	02:00	18,52	11,11	7,41	0,00					1	1				
	03:00	17,73	10,64	7,09	0,00					1	1				
	04:00	17,52	10,51	7,01	0,00					1	1				
	05:00	18,10	11,15	6,96	0,00					1	1				
	06:00	19,80	16,07	3,73	0,00				1	1	1				
	07:00	22,33	19,45	2,88	0,00				1	1	1				
	08:00	24,62	22,27	2,35	0,00				1	1	1				
	09:00	27,32	23,48	3,84	0,00				1	1	1				
	10:00	29,21	20,48	8,73	0,00				1	1	1				
	11:00	28,59	24,10	4,49	0,00			1	1	1	1				
	12:00	29,91	27,57	2,35	0,00			1	1	1	1				
	13:00	29,02	27,27	1,75	0,00			1	1	1	1				
	14:00	26,57	25,05	1,52	0,00			1	1	1	1				
	15:00	25,10	23,17	1,92	0,00			1	1	1	1				
	16:00	24,96	23,37	1,59	0,00			1	1	1	1				
	17:00	26,22	25,21	1,01	0,00			1	1	1	1				
	18:00	28,74	28,25	0,49	0,00			1	1	1	1				
	19:00	32,37	32,02	0,35	0,00			1	1	1	1			3	
	20:00	32,40	31,74	0,66	0,00			1	1	1	1			2	
	21:00	30,01	29,30	0,71	0,00			1	1	1	1				
	22:00	27,15	26,25	0,90	0,00			1	1	1	1				
	23:00	24,12	23,61	0,51	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	21,38	21,04	0,34	0,00				1	1	1					
	01:00	19,92	19,76	0,16	0,00				1	1	1					
	02:00	18,68	18,57	0,11	0,00				1	1	1					
	03:00	17,83	17,75	0,08	0,00				1	1	1					
	04:00	17,52	17,46	0,05	0,00				1	1	1					
	05:00	17,89	17,89	0,00	0,00				1	1	1					
	06:00	19,14	19,14	0,00	0,00				1	1	1					
	07:00	21,05	21,05	0,00	0,00				1	1	1					
	08:00	22,54	22,54	0,00	0,00				1	1	1					
	09:00	23,59	23,59	0,00	0,00			1	1	1	1					
	10:00	24,13	24,13	0,00	0,00			1	1	1	1					
	11:00	24,46	24,46	0,00	0,00			1	1	1	1					
	12:00	24,72	24,68	0,04	0,00			1	1	1	1					
	13:00	24,28	24,17	0,10	0,00			1	1	1	1					
	14:00	23,31	23,05	0,26	0,00			1	1	1	1					
	15:00	22,18	21,86	0,32	0,00			1	1	1	1					
	16:00	22,63	22,22	0,41	0,00			1	1	1	1					
	17:00	23,81	23,49	0,32	0,00			1	1	1	1					
	18:00	26,25	26,03	0,23	0,00			1	1	1	1					
	19:00	30,53	30,48	0,06	0,00			1	1	1	1			1		
	20:00	31,28	31,21	0,07	0,00			1	1	1	1			2		
	21:00	29,53	29,43	0,10	0,00			1	1	1	1			1		
	22:00	27,09	26,98	0,11	0,00			1	1	1	1					
	23:00	24,22	24,12	0,10	0,00			1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,55	20,46	0,09	0,00				1	1	1					
	01:00	19,17	19,11	0,06	0,00				1	1	1					
	02:00	18,11	18,10	0,01	0,00				1	1	1					
	03:00	17,57	17,57	0,00	0,00				1	1	1					
	04:00	17,73	17,73	0,00	0,00				1	1	1					
	05:00	18,79	18,77	0,02	0,00				1	1	1					
	06:00	20,98	20,98	0,00	0,00				1	1	1					
	07:00	24,20	24,20	0,00	0,00			1	1	1	1					
	08:00	27,02	27,02	0,00	0,00			1	1	1	1					
	09:00	27,87	27,87	0,00	0,00			1	1	1	1					
	10:00	28,29	28,29	0,00	0,00			1	1	1	1					
	11:00	27,93	27,93	0,00	0,00			1	1	1	1					
	12:00	27,46	27,46	0,00	0,00			1	1	1	1					
	13:00	26,62	26,62	0,00	0,00			1	1	1	1					
	14:00	25,26	25,26	0,00	0,00			1	1	1	1					
	15:00	24,05	24,05	0,00	0,00			1	1	1	1					
	16:00	24,07	23,97	0,11	0,00			1	1	1	1					
	17:00	24,90	24,74	0,16	0,00			1	1	1	1					
	18:00	27,17	26,97	0,19	0,00			1	1	1	1					
	19:00	31,45	31,31	0,14	0,00			1	1	1	1			2		
	20:00	32,51	32,28	0,23	0,00			1	1	1	1			3		
	21:00	30,98	30,62	0,35	0,00			1	1	1	1			1		
	22:00	28,36	27,91	0,45	0,00			1	1	1	1					
	23:00	25,22	24,84	0,38	0,00			1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,78	12,47	8,31	0,00				1		1				
	01:00	19,28	13,74	5,54	0,00				1		1				
	02:00	18,17	13,61	4,56	0,00				1		1				
	03:00	17,45	13,33	4,12	0,00				1		1				
	04:00	17,43	13,58	3,85	0,00				1		1				
	05:00	18,34	14,60	3,74	0,00				1		1				
	06:00	20,37	16,12	4,25	0,00				1		1				
	07:00	23,33	22,20	1,13	0,00				1	1	1				
	08:00	26,64	25,67	0,97	0,00			1	1	1	1				
	09:00	29,26	28,38	0,88	0,00			1	1	1	1				
	10:00	30,98	30,67	0,31	0,00			1	1	1	1				
	11:00	32,40	29,99	2,41	0,00			1	1	1	1				
	12:00	33,12	24,54	8,57	0,00			1	1	1	1				
	13:00	32,82	25,09	7,73	0,00			1	1	1	1				
	14:00	31,49	24,44	7,05	0,00				1	1	1				
	15:00	29,61	22,60	7,01	0,00				1	1	1				
	16:00	28,29	20,59	7,70	0,00				1	1	1				
	17:00	27,97	21,50	6,47	0,00				1	1	1				
	18:00	29,08	24,92	4,15	0,00			1	1	1	1				
	19:00	32,45	27,52	4,92	0,00			1	1	1	1				
	20:00	33,11	27,59	5,51	0,00			1	1	1	1				
	21:00	31,20	28,27	2,93	0,00			1	1	1	1				
	22:00	27,87	27,32	0,54	0,00			1	1	1	1				
	23:00	24,83	24,57	0,25	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,91	19,78	1,12	0,00				1	1	1				
	01:00	19,49	18,85	0,63	0,00				1	1	1				
	02:00	18,43	17,88	0,55	0,00				1	1	1				
	03:00	17,85	17,73	0,12	0,00				1	1	1				
	04:00	17,88	17,84	0,04	0,00				1	1	1				
	05:00	18,92	18,47	0,45	0,00				1	1	1				
	06:00	21,25	20,20	1,05	0,00				1	1	1				
	07:00	24,48	23,21	1,27	0,00				1	1	1				
	08:00	27,61	26,90	0,72	0,00			1	1	1	1				
	09:00	29,26	28,51	0,75	0,00			1	1	1	1				
	10:00	30,24	28,37	1,87	0,00			1	1	1	1				
	11:00	32,31	28,31	4,00	0,00			1	1	1	1				
	12:00	33,07	28,20	4,87	0,00			1	1	1	1				
	13:00	31,13	24,04	7,09	0,00				1	1	1				
	14:00	29,25	20,85	8,39	0,00				1	1	1				
	15:00	28,67	20,58	8,08	0,00				1	1	1				
	16:00	28,23	20,05	8,18	0,00				1	1	1				
	17:00	29,21	24,55	4,66	0,00				1	1	1				
	18:00	30,63	27,58	3,05	0,00			1	1	1	1				
	19:00	33,52	31,27	2,25	0,00			1	1	1	1				
	20:00	33,31	31,12	2,19	0,00			1	1	1	1				
	21:00	30,71	28,34	2,36	0,00			1	1	1	1				
	22:00	26,96	25,04	1,92	0,00			1	1	1	1				
	23:00	23,26	21,67	1,59	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,76	20,75	0,02	0,00				1	1	1				
	01:00	19,44	19,40	0,03	0,00				1	1	1				
	02:00	18,38	18,26	0,12	0,00				1	1	1				
	03:00	17,82	17,72	0,10	0,00				1	1	1				
	04:00	17,93	17,87	0,06	0,00				1	1	1				
	05:00	19,03	18,88	0,15	0,00				1	1	1				
	06:00	21,46	21,14	0,31	0,00				1	1	1				
	07:00	24,80	24,60	0,20	0,00				1	1	1				
	08:00	27,12	27,02	0,10	0,00			1	1	1	1				
	09:00	28,44	28,44	0,00	0,00			1	1	1	1				
	10:00	29,60	29,60	0,00	0,00			1	1	1	1				
	11:00	31,31	31,29	0,01	0,00			1	1	1	1				
	12:00	32,04	31,95	0,09	0,00			1	1	1	1				
	13:00	31,94	31,79	0,14	0,00			1	1	1	1				
	14:00	30,64	30,33	0,31	0,00			1	1	1	1				
	15:00	28,99	28,27	0,71	0,00			1	1	1	1				
	16:00	27,00	25,86	1,14	0,00			1	1	1	1				
	17:00	26,33	24,35	1,98	0,00			1	1	1	1				
	18:00	28,37	26,62	1,75	0,00			1	1	1	1				
	19:00	32,33	30,82	1,51	0,00			1	1	1	1				
	20:00	32,83	31,54	1,29	0,00			1	1	1	1				
	21:00	30,50	29,29	1,21	0,00			1	1	1	1				
	22:00	26,80	25,58	1,23	0,00			1	1	1	1				
	23:00	22,52	21,30	1,21	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,66	20,51	0,15	0,00				1	1	1				
	01:00	19,23	19,12	0,11	0,00				1	1	1				
	02:00	18,15	18,09	0,06	0,00				1	1	1				
	03:00	17,56	17,52	0,04	0,00				1	1	1				
	04:00	17,51	17,42	0,09	0,00				1	1	1				
	05:00	18,45	18,32	0,13	0,00				1	1	1				
	06:00	20,84	20,56	0,29	0,00				1	1	1				
	07:00	24,05	23,70	0,35	0,00				1	1	1				
	08:00	25,90	25,80	0,11	0,00			1	1	1	1				
	09:00	26,88	26,88	0,00	0,00			1	1	1	1				
	10:00	27,08	27,08	0,00	0,00			1	1	1	1				
	11:00	26,71	26,71	0,00	0,00			1	1	1	1				
	12:00	26,74	26,64	0,10	0,00			1	1	1	1				
	13:00	26,11	25,94	0,18	0,00			1	1	1	1				
	14:00	25,15	24,77	0,38	0,00				1	1	1				
	15:00	24,34	23,82	0,52	0,00				1	1	1				
	16:00	24,39	23,77	0,62	0,00				1	1	1				
	17:00	25,79	25,09	0,70	0,00			1	1	1	1				
	18:00	28,15	27,29	0,86	0,00			1	1	1	1				
	19:00	32,68	31,78	0,90	0,00			1	1	1	1				
	20:00	33,04	31,93	1,10	0,00			1	1	1	1				
	21:00	30,83	29,32	1,51	0,00			1	1	1	1				
	22:00	27,40	25,73	1,66	0,00			1	1	1	1				
	23:00	22,56	20,65	1,91	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,85	19,51	1,34	0,00				1	1	1				
	01:00	19,39	17,77	1,62	0,00				1	1	1				
	02:00	18,23	16,90	1,33	0,00				1	1	1				
	03:00	17,52	16,17	1,35	0,00				1	1	1				
	04:00	17,37	15,59	1,78	0,00				1	1	1				
	05:00	18,01	15,61	2,40	0,00				1	1	1				
	06:00	19,83	17,18	2,65	0,00				1	1	1				
	07:00	22,50	19,98	2,52	0,00				1	1	1				
	08:00	24,40	22,64	1,75	0,00				1	1	1				
	09:00	25,53	24,84	0,69	0,00			1	1	1	1				
	10:00	25,77	25,30	0,46	0,00			1	1	1	1				
	11:00	25,57	24,94	0,63	0,00			1	1	1	1				
	12:00	25,67	24,91	0,76	0,00			1	1	1	1				
	13:00	25,29	24,25	1,04	0,00			1	1	1	1				
	14:00	24,42	22,88	1,54	0,00				1	1	1				
	15:00	24,39	22,19	2,20	0,00				1	1	1				
	16:00	25,30	22,58	2,71	0,00				1	1	1				
	17:00	25,74	22,36	3,38	0,00				1	1	1				
	18:00	27,83	21,65	6,19	0,00				1	1	1				
	19:00	32,07	26,15	5,93	0,00			1	1	1	1				
	20:00	32,77	25,05	7,72	0,00			1	1	1	1				
	21:00	30,80	22,19	8,61	0,00			1	1	1	1				
	22:00	27,66	16,60	11,06	0,00			1		1	1				
	23:00	23,28	13,97	9,31	0,00					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	21,64	12,98	8,65	0,00					1	1				
	01:00	20,02	12,01	8,01	0,00					1	1				
	02:00	18,60	11,16	7,44	0,00					1	1				
	03:00	17,66	10,60	7,07	0,00					1	1				
	04:00	17,33	10,40	6,93	0,00					1	1				
	05:00	17,71	10,63	7,08	0,00					1	1				
	06:00	18,95	11,37	7,58	0,00					1	1				
	07:00	20,88	14,19	6,68	0,00					1	1				
	08:00	22,23	16,85	5,38	0,00			1		1	1				
	09:00	22,99	17,82	5,17	0,00			1		1	1				
	10:00	23,31	16,99	6,33	0,00			1		1	1				
	11:00	23,37	15,28	8,09	0,00			1		1	1				
	12:00	23,38	14,28	9,10	0,00					1	1				
	13:00	22,96	13,77	9,18	0,00					1	1				
	14:00	21,95	13,17	8,78	0,00					1	1				
	15:00	20,79	12,47	8,31	0,00					1	1				
	16:00	20,58	17,74	2,84	0,00				1	1	1				
	17:00	21,64	18,11	3,52	0,00				1	1	1				
	18:00	24,45	21,03	3,42	0,00			1	1	1	1				
	19:00	29,33	26,18	3,14	0,00			1	1	1	1				
	20:00	30,28	26,71	3,57	0,00			1	1	1	1				
	21:00	28,87	25,23	3,64	0,00			1	1	1	1				
	22:00	26,23	22,66	3,58	0,00			1	1	1	1				
	23:00	22,60	19,52	3,08	0,00			1		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,35	18,02	2,33	0,00			1		1	1				
	01:00	18,89	16,87	2,02	0,00			1		1	1				
	02:00	17,77	16,07	1,70	0,00			1		1	1				
	03:00	17,23	15,70	1,53	0,00			1		1	1				
	04:00	17,44	16,20	1,24	0,00			1		1	1				
	05:00	18,56	17,46	1,10	0,00			1		1	1				
	06:00	20,77	19,82	0,96	0,00			1		1	1				
	07:00	23,90	22,99	0,92	0,00			1	1	1	1				
	08:00	26,71	25,81	0,90	0,00			1	1	1	1				
	09:00	26,95	25,74	1,21	0,00			1	1	1	1				
	10:00	26,56	25,70	0,86	0,00			1	1	1	1				
	11:00	25,82	25,29	0,53	0,00			1	1	1	1				
	12:00	25,11	24,70	0,41	0,00			1	1	1	1				
	13:00	24,29	23,89	0,40	0,00			1	1	1	1				
	14:00	23,15	22,63	0,51	0,00			1	1	1	1				
	15:00	22,34	21,51	0,82	0,00			1	1	1	1				
	16:00	22,41	21,32	1,09	0,00			1	1	1	1				
	17:00	23,63	22,50	1,13	0,00			1	1	1	1				
	18:00	26,20	25,13	1,07	0,00			1	1	1	1				
	19:00	30,43	29,56	0,87	0,00			1	1	1	1				
	20:00	31,34	30,45	0,89	0,00			1	1	1	1				
	21:00	30,04	29,27	0,77	0,00			1	1	1	1				
	22:00	27,44	26,79	0,65	0,00			1	1	1	1				
	23:00	23,73	23,08	0,65	0,00			1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,50	3,50	8,00	10,00	10,00	10,00	9,70	10,89	1,30	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,58	19,96	0,61	0,00				1	1	1				
	01:00	19,09	18,56	0,53	0,00				1	1	1				
	02:00	17,95	17,46	0,48	0,00				1	1	1				
	03:00	17,35	16,80	0,54	0,00				1	1	1				
	04:00	17,50	16,86	0,64	0,00				1	1	1				
	05:00	18,64	17,90	0,74	0,00				1	1	1				
	06:00	20,92	20,16	0,76	0,00				1	1	1				
	07:00	24,26	23,38	0,88	0,00			1	1	1	1				
	08:00	27,31	26,37	0,95	0,00			1	1	1	1				
	09:00	27,73	26,24	1,49	0,00			1	1	1	1				
	10:00	27,18	25,93	1,25	0,00			1	1	1	1				
	11:00	26,19	25,39	0,80	0,00			1	1	1	1				
	12:00	25,35	24,64	0,72	0,00			1	1	1	1				
	13:00	24,43	23,64	0,78	0,00			1	1	1	1				
	14:00	23,26	22,23	1,03	0,00			1	1	1	1				
	15:00	22,40	20,87	1,53	0,00			1	1	1	1				
	16:00	22,30	20,50	1,79	0,00			1	1	1	1				
	17:00	23,45	21,31	2,15	0,00			1	1	1	1				
	18:00	26,24	24,33	1,91	0,00			1	1	1	1				
	19:00	30,54	28,76	1,78	0,00			1	1	1	1				
	20:00	31,57	29,43	2,14	0,00			1	1	1	1				
	21:00	30,39	27,86	2,53	0,00			1	1	1	1				
	22:00	27,73	25,48	2,25	0,00			1	1	1	1				
	23:00	23,76	22,22	1,54	0,00			1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,46	19,66	0,80	0,00			1		1	1				
	01:00	19,00	18,40	0,60	0,00			1		1	1				
	02:00	17,89	17,38	0,51	0,00			1		1	1				
	03:00	17,29	16,82	0,47	0,00			1		1	1				
	04:00	17,46	16,99	0,47	0,00			1		1	1				
	05:00	18,58	18,09	0,48	0,00				1	1	1				
	06:00	21,08	20,46	0,62	0,00				1	1	1				
	07:00	24,60	23,87	0,73	0,00			1	1	1	1				
	08:00	26,20	25,40	0,80	0,00			1	1	1	1				
	09:00	26,64	26,07	0,57	0,00			1	1	1	1				
	10:00	26,43	25,97	0,46	0,00			1	1	1	1				
	11:00	25,93	25,41	0,52	0,00			1	1	1	1				
	12:00	25,58	24,58	1,00	0,00			1	1	1	1				
	13:00	24,99	23,37	1,62	0,00			1	1	1	1				
	14:00	24,27	22,89	1,38	0,00			1	1	1	1				
	15:00	23,57	21,63	1,94	0,00				1	1	1				
	16:00	23,52	20,83	2,69	0,00				1	1	1				
	17:00	24,55	21,11	3,45	0,00				1	1	1				
	18:00	27,56	21,44	6,11	0,00				1	1	1				
	19:00	31,43	25,01	6,41	0,00			1	1	1	1				
	20:00	31,57	24,84	6,73	0,00			1	1	1	1				
	21:00	29,75	25,08	4,67	0,00			1	1	1	1				
	22:00	26,66	23,28	3,38	0,00			1	1	1	1				
	23:00	23,10	20,00	3,10	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,31	16,94	3,37	0,00			1		1	1				
	01:00	18,82	16,02	2,81	0,00			1		1	1				
	02:00	17,71	15,50	2,21	0,00					1	1				
	03:00	17,14	14,78	2,36	0,00					1	1				
	04:00	17,32	13,76	3,56	0,00					1	1				
	05:00	18,40	13,33	5,07	0,00					1	1				
	06:00	20,88	15,25	5,63	0,00					1	1				
	07:00	24,33	19,34	4,99	0,00				1	1	1				
	08:00	26,30	22,30	4,00	0,00			1	1	1	1				
	09:00	27,28	25,04	2,24	0,00			1	1	1	1				
	10:00	27,12	26,00	1,12	0,00			1	1	1	1				
	11:00	26,53	25,97	0,57	0,00			1	1	1	1				
	12:00	25,91	25,33	0,58	0,00			1	1	1	1				
	13:00	25,31	24,53	0,78	0,00			1	1	1	1				
	14:00	24,35	23,60	0,74	0,00			1	1	1	1				
	15:00	23,51	22,79	0,72	0,00			1	1	1	1				
	16:00	23,50	22,96	0,54	0,00			1	1	1	1				
	17:00	24,57	24,33	0,24	0,00			1	1	1	1				
	18:00	27,33	26,92	0,41	0,00			1	1	1	1				
	19:00	31,14	30,19	0,95	0,00			1	1	1	1				
	20:00	31,60	28,71	2,89	0,00			1	1	1	1				
	21:00	30,03	20,75	9,28	0,00			1		1	1				
	22:00	26,89	17,27	9,63	0,00			1		1	1				
	23:00	22,73	13,64	9,09	0,00					1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,45	16,30	4,15	0,00			1		1	1				
	01:00	18,91	15,96	2,95	0,00			1		1	1				
	02:00	17,74	14,98	2,77	0,00					1	1				
	03:00	17,09	14,20	2,89	0,00					1	1				
	04:00	17,13	14,77	2,36	0,00					1	1				
	05:00	18,12	17,09	1,02	0,00				1	1	1				
	06:00	20,48	20,19	0,29	0,00				1	1	1				
	07:00	23,88	23,88	0,00	0,00			1	1	1	1				
	08:00	25,95	25,93	0,02	0,00			1	1	1	1				
	09:00	26,86	26,86	0,00	0,00			1	1	1	1				
	10:00	26,83	26,83	0,00	0,00			1	1	1	1				
	11:00	26,54	26,54	0,00	0,00			1	1	1	1				
	12:00	26,13	26,13	0,00	0,00			1	1	1	1				
	13:00	25,63	25,63	0,00	0,00			1	1	1	1				
	14:00	24,85	24,82	0,02	0,00			1	1	1	1				
	15:00	24,14	24,14	0,00	0,00			1	1	1	1				
	16:00	24,10	24,10	0,00	0,00			1	1	1	1				
	17:00	25,06	25,06	0,00	0,00			1	1	1	1				
	18:00	27,64	27,64	0,00	0,00			1	1	1	1				
	19:00	31,01	31,01	0,00	0,00			1	1	1	1				2
	20:00	31,47	31,47	0,00	0,00			1	1	1	1				2
	21:00	30,02	30,02	0,00	0,00			1	1	1	1				1
	22:00	27,01	26,96	0,05	0,00			1	1	1	1				
	23:00	23,18	23,06	0,11	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,62	19,74	0,88	0,00			1	1		1				
	01:00	19,13	17,92	1,20	0,00			1	1		1				
	02:00	17,96	16,35	1,61	0,00			1	1		1				
	03:00	17,27	15,52	1,75	0,00			1	1		1				
	04:00	17,26	15,56	1,69	0,00			1	1		1				
	05:00	17,92	16,56	1,36	0,00			1	1		1				
	06:00	19,56	18,14	1,43	0,00			1	1		1				
	07:00	22,27	20,88	1,39	0,00			1	1		1				
	08:00	24,98	23,78	1,20	0,00			1	1	1	1				
	09:00	27,18	26,38	0,80	0,00			1	1	1	1				
	10:00	28,28	27,74	0,53	0,00			1	1	1	1				
	11:00	28,24	27,77	0,48	0,00			1	1	1	1				
	12:00	28,10	27,59	0,52	0,00			1	1	1	1				
	13:00	27,02	26,52	0,50	0,00			1	1	1	1				
	14:00	25,42	24,86	0,55	0,00			1	1	1	1				
	15:00	25,52	24,99	0,53	0,00			1	1	1	1				
	16:00	25,23	24,81	0,42	0,00			1	1	1	1				
	17:00	25,75	25,46	0,29	0,00			1	1	1	1				
	18:00	28,36	28,15	0,21	0,00			1	1	1	1				
	19:00	31,70	31,49	0,22	0,00			1	1	1	1				
	20:00	31,86	31,55	0,31	0,00			1	1	1	1				
	21:00	30,30	29,79	0,51	0,00			1	1	1	1				
	22:00	27,40	26,72	0,67	0,00			1	1	1	1				
	23:00	23,95	23,11	0,83	0,00			1	1		1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,61	19,68	0,93	0,00			1	1		1				
	01:00	19,19	18,50	0,69	0,00			1	1		1				
	02:00	17,97	17,54	0,43	0,00			1	1		1				
	03:00	17,12	16,84	0,28	0,00			1	1		1				
	04:00	16,83	16,57	0,26	0,00			1	1		1				
	05:00	17,21	16,97	0,24	0,00			1	1		1				
	06:00	18,46	18,20	0,26	0,00			1	1		1				
	07:00	20,54	20,29	0,24	0,00			1	1		1				
	08:00	22,80	22,65	0,15	0,00			1	1	1	1				
	09:00	24,48	24,48	0,00	0,00			1	1	1	1				
	10:00	25,87	25,84	0,02	0,00			1	1	1	1				
	11:00	27,23	27,07	0,16	0,00			1	1	1	1				
	12:00	28,85	28,70	0,15	0,00			1	1	1	1				
	13:00	28,82	28,81	0,00	0,00			1	1	1	1				
	14:00	26,56	26,54	0,02	0,00			1	1	1	1				
	15:00	24,83	24,81	0,02	0,00			1	1	1	1				
	16:00	23,94	23,03	0,91	0,00			1	1	1	1				
	17:00	23,66	22,93	0,73	0,00			1	1	1	1				
	18:00	26,66	25,76	0,89	0,00			1	1	1	1				
	19:00	30,85	30,25	0,60	0,00			1	1	1	1				
	20:00	31,29	30,74	0,55	0,00			1	1	1	1				
	21:00	29,99	29,07	0,92	0,00			1	1	1	1				
	22:00	27,30	23,82	3,48	0,00			1	1	1	1				
	23:00	24,31	19,50	4,81	0,00			1	1		1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,35	17,86	2,48	0,00			1	1		1				
	01:00	19,00	17,19	1,81	0,00			1	1		1				
	02:00	17,93	15,76	2,17	0,00			1	1		1				
	03:00	17,31	16,14	1,17	0,00			1	1		1				
	04:00	17,38	17,02	0,36	0,00			1	1		1				
	05:00	18,32	18,15	0,17	0,00			1	1		1				
	06:00	20,35	20,13	0,22	0,00			1	1		1				
	07:00	23,45	23,25	0,20	0,00			1	1		1				
	08:00	26,74	26,50	0,24	0,00			1	1	1	1				
	09:00	28,87	28,30	0,57	0,00			1	1	1	1				
	10:00	29,94	29,33	0,61	0,00			1	1	1	1				
	11:00	30,64	30,02	0,62	0,00			1	1	1	1				
	12:00	30,43	29,95	0,48	0,00			1	1	1	1				
	13:00	28,03	27,60	0,43	0,00			1	1	1	1				
	14:00	26,93	26,37	0,56	0,00			1	1	1	1				
	15:00	26,72	26,15	0,57	0,00			1	1	1	1				
	16:00	25,29	24,94	0,35	0,00			1	1	1	1				
	17:00	25,67	25,60	0,07	0,00			1	1	1	1				
	18:00	28,73	28,66	0,06	0,00			1	1	1	1				
	19:00	32,83	32,76	0,06	0,00			1	1	1	1				2
	20:00	33,20	33,20	0,00	0,00			1	1	1	1				3
	21:00	31,84	31,84	0,00	0,00			1	1	1	1				2
	22:00	29,01	29,01	0,00	0,00			1	1	1	1				
	23:00	25,62	25,62	0,00	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,62	20,56	0,06	0,00				1	1	1					
	01:00	19,11	19,11	0,00	0,00				1	1	1					
	02:00	17,98	17,98	0,00	0,00				1	1	1					
	03:00	17,40	17,40	0,00	0,00				1	1	1					
	04:00	17,57	17,57	0,00	0,00				1	1	1					
	05:00	18,67	18,67	0,00	0,00				1	1	1					
	06:00	20,95	20,95	0,00	0,00				1	1	1					
	07:00	24,16	24,16	0,00	0,00				1	1	1					
	08:00	26,19	26,19	0,00	0,00			1	1	1	1					
	09:00	27,15	27,15	0,01	0,00			1	1	1	1					
	10:00	28,25	28,25	0,00	0,00			1	1	1	1					
	11:00	28,72	28,72	0,00	0,00			1	1	1	1					
	12:00	27,91	27,90	0,01	0,00			1	1	1	1					
	13:00	28,00	27,96	0,04	0,00			1	1	1	1					
	14:00	28,31	28,29	0,03	0,00			1	1	1	1					
	15:00	27,17	27,16	0,00	0,00			1	1	1	1					
	16:00	26,11	26,11	0,00	0,00			1	1	1	1					
	17:00	26,49	26,49	0,00	0,00			1	1	1	1					
	18:00	29,51	29,41	0,10	0,00			1	1	1	1					
	19:00	30,87	30,74	0,13	0,00			1	1	1	1					
	20:00	32,41	32,35	0,05	0,00			1	1	1	1					
	21:00	30,39	30,39	0,00	0,00			1	1	1	1					
	22:00	26,94	26,92	0,01	0,00			1	1	1	1					
	23:00	23,14	23,08	0,05	0,00				1	1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,38	20,32	0,06	0,00			1		1	1				
	01:00	18,92	18,82	0,09	0,00			1		1	1				
	02:00	17,80	17,70	0,10	0,00			1		1	1				
	03:00	17,18	17,12	0,06	0,00			1		1	1				
	04:00	17,30	17,29	0,01	0,00			1		1	1				
	05:00	18,28	18,28	0,00	0,00			1		1	1				
	06:00	20,64	20,64	0,00	0,00			1		1	1				
	07:00	24,10	24,10	0,00	0,00			1	1	1	1				
	08:00	26,47	26,47	0,00	0,00			1	1	1	1				
	09:00	27,96	27,95	0,01	0,00			1	1	1	1				
	10:00	28,38	28,31	0,07	0,00			1	1	1	1				
	11:00	28,45	28,24	0,20	0,00			1	1	1	1				
	12:00	28,56	28,27	0,29	0,00			1	1	1	1				
	13:00	27,55	27,17	0,38	0,00			1	1	1	1				
	14:00	26,60	26,10	0,50	0,00			1	1	1	1				
	15:00	24,89	24,38	0,51	0,00			1	1	1	1				
	16:00	23,90	23,45	0,45	0,00			1	1	1	1				
	17:00	24,72	24,43	0,29	0,00			1	1	1	1				
	18:00	28,10	27,67	0,43	0,00			1	1	1	1				
	19:00	31,70	30,20	1,50	0,00			1	1	1	1				
	20:00	32,04	28,84	3,19	0,00			1	1	1	1				
	21:00	30,15	26,14	4,01	0,00			1	1	1	1				
	22:00	26,53	21,73	4,80	0,00			1		1	1				
	23:00	22,97	17,70	5,27	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,41	15,39	5,03	0,00				1	1	1				
	01:00	19,04	14,01	5,03	0,00				1		1				
	02:00	17,98	12,43	5,54	0,00				1		1				
	03:00	17,37	12,34	5,03	0,00				1		1				
	04:00	17,38	12,36	5,03	0,00				1		1				
	05:00	18,22	13,19	5,03	0,00				1		1				
	06:00	20,30	15,28	5,03	0,00				1		1				
	07:00	23,53	18,51	5,03	0,00				1	1	1				
	08:00	26,44	21,41	5,03	0,00				1	1	1				
	09:00	28,21	23,18	5,03	0,00				1	1	1				
	10:00	29,19	24,17	5,03	0,00				1	1	1				
	11:00	30,09	25,06	5,03	0,00			1	1	1	1				
	12:00	30,77	25,74	5,03	0,00			1	1	1	1				
	13:00	30,97	25,95	5,03	0,00			1	1	1	1				
	14:00	29,70	24,68	5,03	0,00				1	1	1				
	15:00	28,32	23,30	5,03	0,00				1	1	1				
	16:00	27,05	22,02	5,03	0,00				1	1	1				
	17:00	27,12	22,09	5,03	0,00				1	1	1				
	18:00	29,45	24,42	5,03	0,00				1	1	1				
	19:00	32,54	27,51	5,03	0,00			1	1	1	1				
	20:00	32,51	27,48	5,03	0,00			1	1	1	1				
	21:00	30,34	25,31	5,03	0,00			1	1	1	1				
	22:00	26,43	21,41	5,03	0,00				1	1	1				
	23:00	22,29	17,27	5,03	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,11	15,48	4,63	0,00				1	1					
	01:00	18,78	14,29	4,49	0,00				1	1					
	02:00	17,79	13,32	4,47	0,00				1	1					
	03:00	17,20	12,42	4,78	0,00				1	1					
	04:00	17,22	12,34	4,88	0,00				1	1					
	05:00	17,99	13,17	4,81	0,00				1	1					
	06:00	20,00	15,21	4,79	0,00				1	1					
	07:00	23,00	18,15	4,85	0,00				1	1	1				
	08:00	25,88	20,92	4,96	0,00				1	1	1				
	09:00	28,17	23,16	5,02	0,00				1	1	1				
	10:00	29,29	24,28	5,01	0,00				1	1	1				
	11:00	29,65	24,67	4,99	0,00				1	1	1				
	12:00	29,29	24,30	4,99	0,00				1	1	1				
	13:00	28,77	23,81	4,96	0,00				1	1	1				
	14:00	27,11	22,17	4,93	0,00				1	1	1				
	15:00	25,60	20,66	4,94	0,00				1	1	1				
	16:00	25,17	20,24	4,93	0,00				1	1	1				
	17:00	25,71	20,79	4,92	0,00				1	1	1				
	18:00	28,38	23,45	4,92	0,00			1	1	1	1				
	19:00	31,49	26,53	4,97	0,00			1	1	1	1				
	20:00	31,43	26,55	4,88	0,00			1	1	1	1				
	21:00	29,64	25,02	4,62	0,00			1	1	1	1				
	22:00	26,41	21,99	4,42	0,00				1	1	1	1			
	23:00	22,64	18,72	3,92	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,46	18,37	2,09	0,00				1	1	1				
	01:00	19,07	17,91	1,16	0,00				1	1	1				
	02:00	17,91	17,05	0,86	0,00				1		1				
	03:00	17,20	16,41	0,78	0,00				1		1				
	04:00	17,07	16,19	0,88	0,00				1		1				
	05:00	17,61	16,87	0,74	0,00				1		1				
	06:00	19,34	18,74	0,61	0,00				1	1	1				
	07:00	21,88	21,69	0,19	0,00				1	1	1				
	08:00	24,15	24,15	0,00	0,00				1	1	1				
	09:00	25,60	25,60	0,00	0,00				1	1	1				
	10:00	26,13	26,13	0,00	0,00			1	1	1	1				
	11:00	26,50	26,43	0,07	0,00			1	1	1	1				
	12:00	27,22	27,06	0,17	0,00			1	1	1	1				
	13:00	27,35	27,03	0,32	0,00			1	1	1	1				
	14:00	26,40	25,97	0,43	0,00			1	1	1	1				
	15:00	25,56	25,11	0,45	0,00			1	1	1	1				
	16:00	25,50	25,06	0,44	0,00			1	1	1	1				
	17:00	26,39	25,97	0,42	0,00			1	1	1	1				
	18:00	29,05	28,67	0,38	0,00			1	1	1	1				
	19:00	31,88	31,51	0,37	0,00			1	1	1	1				
	20:00	31,80	31,41	0,39	0,00			1	1	1	1				
	21:00	29,83	29,49	0,34	0,00			1	1	1	1				
	22:00	26,77	26,55	0,22	0,00			1	1	1	1				
	23:00	22,90	22,83	0,07	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	21,18	21,17	0,02	0,00				1	1	1					
	01:00	19,74	19,74	0,00	0,00				1	1	1					
	02:00	18,48	18,48	0,00	0,00				1	1	1					
	03:00	17,58	17,58	0,00	0,00				1	1	1					
	04:00	17,24	17,21	0,03	0,00				1	1	1					
	05:00	17,57	17,49	0,08	0,00				1	1	1					
	06:00	18,66	18,30	0,36	0,00				1	1	1					
	07:00	19,76	18,75	1,01	0,00				1	1	1					
	08:00	21,18	19,68	1,50	0,00				1	1	1					
	09:00	22,22	20,37	1,85	0,00				1	1	1					
	10:00	23,16	20,72	2,43	0,00				1	1	1					
	11:00	23,95	20,68	3,28	0,00				1	1	1					
	12:00	24,29	20,50	3,80	0,00				1	1	1					
	13:00	24,86	20,67	4,19	0,00				1	1	1					
	14:00	23,80	19,22	4,57	0,00				1	1	1					
	15:00	23,07	22,11	0,96	0,00				1	1	1					
	16:00	23,46	22,33	1,13	0,00				1	1	1					
	17:00	25,32	23,93	1,39	0,00				1	1	1					
	18:00	27,65	26,04	1,61	0,00			1	1	1	1					
	19:00	30,23	27,93	2,30	0,00			1	1	1	1					
	20:00	30,35	27,26	3,09	0,00			1	1	1	1					
	21:00	28,83	24,85	3,97	0,00			1	1	1	1					
	22:00	26,15	21,68	4,48	0,00				1	1	1					
	23:00	22,82	18,14	4,68	0,00				1	1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,67	15,86	4,81	0,00				1		1				
	01:00	19,25	14,38	4,87	0,00				1		1				
	02:00	18,12	13,23	4,89	0,00				1		1				
	03:00	17,47	12,59	4,89	0,00				1		1				
	04:00	17,53	12,66	4,87	0,00				1		1				
	05:00	18,41	13,54	4,87	0,00				1		1				
	06:00	20,36	15,50	4,86	0,00				1		1				
	07:00	23,01	18,13	4,88	0,00				1	1	1				
	08:00	25,47	20,57	4,90	0,00				1	1	1				
	09:00	27,50	22,62	4,88	0,00				1	1	1				
	10:00	28,57	23,77	4,80	0,00				1	1	1				
	11:00	28,98	24,31	4,68	0,00				1	1	1				
	12:00	27,88	23,40	4,48	0,00				1	1	1				
	13:00	27,50	23,15	4,35	0,00				1	1	1				
	14:00	26,66	22,46	4,20	0,00				1	1	1				
	15:00	25,87	21,85	4,02	0,00				1	1	1				
	16:00	26,00	22,25	3,75	0,00				1	1	1				
	17:00	27,45	24,00	3,45	0,00				1	1	1				
	18:00	29,57	26,69	2,88	0,00			1	1	1	1				
	19:00	32,04	29,86	2,18	0,00			1	1	1	1				
	20:00	32,24	30,43	1,81	0,00			1	1	1	1				
	21:00	30,82	29,19	1,63	0,00			1	1	1	1				
	22:00	28,04	26,58	1,46	0,00			1	1	1	1				
	23:00	24,53	23,19	1,34	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	21,69	20,91	0,78	0,00				1	1	1				
	01:00	19,73	19,10	0,63	0,00				1	1	1				
	02:00	17,65	17,19	0,46	0,00					1	1				
	03:00	16,76	16,63	0,13	0,00					1	1				
	04:00	16,12	16,12	0,00	0,00					1	1				
	05:00	16,23	16,23	0,00	0,00					1	1				
	06:00	16,98	16,93	0,05	0,00					1	1				
	07:00	19,67	19,67	0,00	0,00				1	1	1				
	08:00	21,35	21,35	0,00	0,00				1	1	1				
	09:00	22,65	22,65	0,00	0,00				1	1	1				
	10:00	23,60	23,56	0,03	0,00				1	1	1				
	11:00	24,35	24,22	0,14	0,00				1	1	1				
	12:00	24,91	24,52	0,39	0,00				1	1	1				
	13:00	25,36	24,88	0,47	0,00				1	1	1				
	14:00	25,10	24,65	0,45	0,00				1	1	1				
	15:00	24,85	24,36	0,49	0,00				1	1	1				
	16:00	25,29	24,70	0,60	0,00				1	1	1				
	17:00	26,34	25,63	0,71	0,00			1	1	1	1				
	18:00	27,86	27,00	0,85	0,00			1	1	1	1				
	19:00	30,00	28,77	1,23	0,00			1	1	1	1				
	20:00	29,77	27,40	2,37	0,00			1	1	1	1				
	21:00	28,24	25,14	3,10	0,00				1	1	1				
	22:00	25,51	22,16	3,35	0,00				1	1	1				
	23:00	23,03	19,34	3,69	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,22	16,45	3,77	0,00				1	1	1					
	01:00	18,62	14,99	3,63	0,00					1	1					
	02:00	17,39	14,18	3,21	0,00					1	1					
	03:00	16,66	13,85	2,81	0,00					1	1					
	04:00	16,64	14,14	2,50	0,00					1	1					
	05:00	17,52	15,33	2,19	0,00					1	1					
	06:00	19,70	17,68	2,02	0,00				1	1	1					
	07:00	21,87	20,15	1,72	0,00				1	1	1					
	08:00	23,23	22,17	1,07	0,00				1	1	1					
	09:00	24,26	23,24	1,02	0,00				1	1	1					
	10:00	24,65	23,47	1,18	0,00				1	1	1					
	11:00	24,73	23,61	1,12	0,00				1	1	1					
	12:00	24,68	23,59	1,09	0,00				1	1	1					
	13:00	24,79	23,41	1,38	0,00				1	1	1					
	14:00	24,21	22,64	1,56	0,00				1	1	1					
	15:00	23,64	23,24	0,41	0,00				1	1	1					
	16:00	24,16	23,57	0,59	0,00				1	1	1					
	17:00	25,99	25,43	0,56	0,00			1	1	1	1					
	18:00	27,92	27,28	0,64	0,00			1	1	1	1					
	19:00	30,05	29,36	0,69	0,00			1	1	1	1					
	20:00	30,06	29,35	0,71	0,00			1	1	1	1					
	21:00	28,76	28,04	0,71	0,00			1	1	1	1					
	22:00	26,11	25,38	0,73	0,00			1	1	1	1					
	23:00	23,38	22,63	0,75	0,00				1	1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,44	19,75	0,69	0,00				1	1	1					
	01:00	19,01	18,49	0,52	0,00				1	1	1					
	02:00	17,97	17,56	0,41	0,00				1	1	1					
	03:00	17,51	17,11	0,40	0,00				1	1	1					
	04:00	17,80	17,04	0,76	0,00				1	1	1					
	05:00	19,12	18,62	0,50	0,00				1	1	1					
	06:00	21,76	21,47	0,30	0,00				1	1	1					
	07:00	23,86	23,63	0,23	0,00				1	1	1					
	08:00	24,67	24,49	0,18	0,00				1	1	1					
	09:00	25,30	25,23	0,07	0,00			1	1	1	1					
	10:00	25,28	25,28	0,00	0,00			1	1	1	1					
	11:00	25,33	25,27	0,06	0,00			1	1	1	1					
	12:00	25,39	25,12	0,27	0,00			1	1	1	1					
	13:00	25,35	25,07	0,28	0,00			1	1	1	1					
	14:00	25,32	25,08	0,23	0,00			1	1	1	1					
	15:00	25,28	25,11	0,17	0,00			1	1	1	1					
	16:00	26,38	26,30	0,09	0,00			1	1	1	1					
	17:00	28,98	28,88	0,10	0,00			1	1	1	1					
	18:00	30,48	30,37	0,11	0,00			1	1	1	1					
	19:00	31,41	31,31	0,10	0,00			1	1	1	1					
	20:00	31,26	31,18	0,08	0,00			1	1	1	1					
	21:00	29,26	29,21	0,06	0,00			1	1	1	1					
	22:00	26,30	26,25	0,04	0,00			1	1	1	1					
	23:00	23,28	23,23	0,05	0,00				1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,11	20,11	0,00	0,00				1	1	1				
	01:00	18,63	18,63	0,00	0,00				1	1	1				
	02:00	17,47	17,42	0,05	0,00				1	1	1				
	03:00	16,88	16,74	0,14	0,00				1	1	1				
	04:00	17,01	16,77	0,24	0,00				1	1	1				
	05:00	18,19	17,99	0,20	0,00				1	1	1				
	06:00	20,59	20,36	0,23	0,00				1	1	1				
	07:00	23,13	23,03	0,10	0,00				1	1	1				
	08:00	25,18	25,16	0,02	0,00				1	1	1				
	09:00	26,92	26,92	0,00	0,00			1	1	1	1				
	10:00	26,99	26,99	0,00	0,00			1	1	1	1				
	11:00	26,86	26,86	0,00	0,00			1	1	1	1				
	12:00	27,15	27,05	0,10	0,00			1	1	1	1				
	13:00	26,07	25,78	0,29	0,00			1	1	1	1				
	14:00	25,66	25,25	0,41	0,00			1	1	1	1				
	15:00	25,79	25,38	0,41	0,00			1	1	1	1				
	16:00	26,77	26,44	0,33	0,00			1	1	1	1				
	17:00	28,80	28,50	0,29	0,00			1	1	1	1				
	18:00	30,29	29,92	0,37	0,00			1	1	1	1				
	19:00	31,23	30,75	0,47	0,00			1	1	1	1				
	20:00	30,98	30,44	0,54	0,00			1	1	1	1				
	21:00	29,37	28,74	0,63	0,00			1	1	1	1				
	22:00	26,54	25,96	0,58	0,00			1	1	1	1				
	23:00	24,27	23,68	0,59	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,54	20,24	0,30	0,00				1	1	1				
	01:00	19,03	18,46	0,57	0,00		1			1	1				
	02:00	17,86	17,18	0,68	0,00		1			1	1				
	03:00	17,19	16,58	0,62	0,00		1			1	1				
	04:00	17,17	16,65	0,52	0,00		1			1	1				
	05:00	17,99	17,46	0,53	0,00		1			1	1				
	06:00	19,84	19,31	0,54	0,00		1			1	1				
	07:00	21,67	21,17	0,50	0,00				1	1	1				
	08:00	22,93	22,49	0,44	0,00				1	1	1				
	09:00	24,07	23,79	0,28	0,00				1	1	1				
	10:00	24,48	24,14	0,34	0,00				1	1	1				
	11:00	24,81	24,31	0,50	0,00				1	1	1				
	12:00	25,23	24,59	0,64	0,00				1	1	1				
	13:00	25,47	24,62	0,85	0,00				1	1	1				
	14:00	25,34	24,19	1,15	0,00				1	1	1				
	15:00	25,22	24,26	0,95	0,00				1	1	1				
	16:00	26,35	25,42	0,93	0,00				1	1	1				
	17:00	28,52	26,96	1,56	0,00			1	1	1	1				
	18:00	30,54	29,25	1,29	0,00			1	1	1	1				
	19:00	31,97	31,39	0,58	0,00			1	1	1	1				
	20:00	31,63	31,29	0,35	0,00			1	1	1	1				
	21:00	29,86	29,53	0,33	0,00			1	1	1	1				
	22:00	26,81	26,34	0,47	0,00			1	1	1	1				
	23:00	23,78	23,29	0,49	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,62	20,84	0,78	0,00				1	1	1				
	01:00	20,03	19,17	0,86	0,00		1			1	1				
	02:00	18,67	17,87	0,80	0,00		1			1	1				
	03:00	17,24	16,71	0,53	0,00		1			1	1				
	04:00	17,20	16,72	0,48	0,00		1			1	1				
	05:00	17,61	17,11	0,50	0,00		1			1	1				
	06:00	18,77	18,20	0,57	0,00		1			1	1				
	07:00	20,64	20,19	0,45	0,00				1	1	1				
	08:00	21,88	21,45	0,43	0,00				1	1	1				
	09:00	22,24	21,76	0,48	0,00				1	1	1				
	10:00	22,65	22,13	0,52	0,00				1	1	1				
	11:00	23,39	22,99	0,40	0,00				1	1	1				
	12:00	23,75	23,47	0,28	0,00				1	1	1				
	13:00	24,23	23,96	0,26	0,00				1	1	1				
	14:00	23,18	22,86	0,32	0,00				1	1	1				
	15:00	23,55	23,24	0,31	0,00				1	1	1				
	16:00	24,27	23,88	0,39	0,00				1	1	1				
	17:00	23,82	23,41	0,41	0,00				1	1	1				
	18:00	28,71	28,37	0,34	0,00			1	1	1	1				
	19:00	29,86	29,55	0,30	0,00			1	1	1	1				
	20:00	29,70	29,51	0,19	0,00			1	1	1	1				
	21:00	28,29	28,16	0,13	0,00			1	1	1	1				
	22:00	25,77	25,68	0,10	0,00			1	1	1	1				
	23:00	23,26	23,19	0,07	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,35	20,34	0,01	0,00				1	1	1				
	01:00	18,92	18,91	0,00	0,00		1			1	1				
	02:00	17,81	17,81	0,00	0,00		1			1	1				
	03:00	17,07	17,07	0,00	0,00		1			1	1				
	04:00	17,34	17,34	0,00	0,00		1			1	1				
	05:00	18,41	18,41	0,00	0,00		1			1	1				
	06:00	20,49	20,49	0,00	0,00				1	1	1				
	07:00	23,61	23,61	0,00	0,00				1	1	1				
	08:00	26,50	26,50	0,00	0,00			1	1	1	1				
	09:00	28,37	28,37	0,00	0,00			1	1	1	1				
	10:00	29,52	29,52	0,00	0,00			1	1	1	1				
	11:00	29,16	29,16	0,00	0,00			1	1	1	1				
	12:00	27,27	27,27	0,00	0,00			1	1	1	1				
	13:00	26,84	26,84	0,00	0,00			1	1	1	1				
	14:00	26,24	26,24	0,00	0,00			1	1	1	1				
	15:00	25,88	25,84	0,04	0,00			1	1	1	1				
	16:00	26,63	26,59	0,04	0,00			1	1	1	1				
	17:00	27,85	27,80	0,04	0,00			1	1	1	1				
	18:00	31,57	31,57	0,00	0,00			1	1	1	1				
	19:00	32,26	32,22	0,05	0,00			1	1	1	1				
	20:00	31,93	31,89	0,04	0,00			1	1	1	1				
	21:00	30,29	30,25	0,04	0,00			1	1	1	1				
	22:00	27,55	27,49	0,06	0,00			1	1	1	1				
	23:00	24,54	24,47	0,07	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,55	20,42	0,13	0,00			1		1	1				
	01:00	19,03	18,94	0,10	0,00			1		1	1				
	02:00	17,89	17,84	0,05	0,00			1		1	1				
	03:00	17,28	17,25	0,03	0,00			1		1	1				
	04:00	17,37	17,37	0,00	0,00			1		1	1				
	05:00	18,38	18,38	0,00	0,00			1		1	1				
	06:00	20,35	20,35	0,00	0,00			1		1	1				
	07:00	22,59	22,59	0,00	0,00			1		1	1				
	08:00	24,33	24,33	0,00	0,00		1	1		1	1				
	09:00	25,43	25,43	0,00	0,00		1	1		1	1				
	10:00	25,58	25,58	0,00	0,00		1	1		1	1				
	11:00	25,91	25,90	0,01	0,00		1	1		1	1				
	12:00	26,26	26,11	0,15	0,00		1	1		1	1				
	13:00	26,68	26,38	0,30	0,00		1	1		1	1				
	14:00	25,83	25,51	0,33	0,00		1	1		1	1				
	15:00	25,18	24,80	0,38	0,00		1	1		1	1				
	16:00	26,26	25,78	0,48	0,00		1	1		1	1				
	17:00	29,63	29,01	0,62	0,00		1	1		1	1				3
	18:00	31,62	30,91	0,71	0,00		1	1		1	1				6
	19:00	31,66	30,95	0,71	0,00		1	1		1	1				6
	20:00	31,13	30,56	0,57	0,00		1	1		1	1				5
	21:00	28,98	28,39	0,60	0,00		1	1		1	1				3
	22:00	25,77	24,64	1,13	0,00		1	1		1	1				
	23:00	21,94	20,96	0,97	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,60	20,35	0,25	0,00			1		1	1				
	01:00	19,08	18,99	0,09	0,00			1		1	1				
	02:00	17,94	17,73	0,22	0,00			1		1	1				
	03:00	17,28	16,66	0,61	0,00			1		1	1				
	04:00	17,28	16,36	0,92	0,00			1		1	1				
	05:00	18,20	16,87	1,32	0,00			1		1	1				
	06:00	20,25	18,35	1,89	0,00			1		1	1				
	07:00	22,89	20,88	2,01	0,00			1		1	1				
	08:00	24,83	23,08	1,76	0,00			1		1	1				
	09:00	25,73	23,87	1,86	0,00	1		1		1	1				
	10:00	25,51	23,35	2,15	0,00	1		1		1	1				
	11:00	25,55	23,27	2,27	0,00	1		1		1	1				
	12:00	25,63	23,77	1,85	0,00	1		1		1	1				
	13:00	25,80	24,48	1,31	0,00	1		1		1	1				
	14:00	25,16	24,05	1,11	0,00	1		1		1	1				
	15:00	24,69	23,33	1,35	0,00	1		1		1	1				
	16:00	25,47	22,76	2,71	0,00	1		1		1	1				
	17:00	28,62	25,06	3,56	0,00	1		1		1	1				
	18:00	30,91	27,92	2,99	0,00	1		1		1	1				2
	19:00	31,35	28,66	2,69	0,00	1		1		1	1				3
	20:00	31,04	28,53	2,51	0,00	1		1		1	1				3
	21:00	28,77	26,45	2,32	0,00	1		1		1	1				1
	22:00	25,42	23,09	2,33	0,00	1		1		1	1				
	23:00	21,54	19,39	2,15	0,00	1		1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,18	18,39	1,79	0,00			1		1	1				
	01:00	18,79	17,12	1,67	0,00			1		1	1				
	02:00	17,75	16,08	1,67	0,00			1		1	1				
	03:00	17,12	15,45	1,67	0,00			1		1	1				
	04:00	17,16	15,61	1,55	0,00			1		1	1				
	05:00	18,10	16,44	1,66	0,00			1		1	1				
	06:00	20,20	18,16	2,04	0,00			1		1	1				
	07:00	23,20	21,11	2,09	0,00			1		1	1				
	08:00	25,50	23,97	1,53	0,00			1		1	1			1	
	09:00	26,78	25,97	0,82	0,00			1		1	1			3	
	10:00	26,73	26,20	0,53	0,00			1		1	1			3	
	11:00	26,51	25,90	0,61	0,00			1		1	1			3	
	12:00	26,59	25,95	0,64	0,00			1		1	1			3	
	13:00	26,44	25,90	0,54	0,00			1		1	1			3	
	14:00	25,83	25,31	0,51	0,00			1		1	1			3	
	15:00	25,37	24,74	0,63	0,00			1		1	1			3	
	16:00	26,24	25,62	0,62	0,00			1		1	1			3	
	17:00	26,09	25,12	0,97	0,00			1		1	1			3	
	18:00	31,39	30,01	1,38	0,00			1		1	1			6	
	19:00	31,84	30,78	1,06	0,00			1		1	1			7	
	20:00	31,48	30,66	0,81	0,00			1		1	1			7	
	21:00	29,41	28,81	0,59	0,00			1		1	1			6	
	22:00	25,85	25,22	0,64	0,00			1		1	1			2	
	23:00	21,32	20,68	0,64	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,09	19,55	0,53	0,00			1		1	1				
	01:00	18,70	18,29	0,40	0,00			1		1	1				
	02:00	17,62	17,03	0,59	0,00			1		1	1				
	03:00	17,04	16,19	0,85	0,00			1		1	1				
	04:00	17,07	16,44	0,63	0,00			1		1	1				
	05:00	18,05	17,62	0,43	0,00			1		1	1				
	06:00	20,26	19,76	0,50	0,00			1		1	1				
	07:00	22,88	22,46	0,42	0,00			1		1	1				
	08:00	24,45	24,26	0,19	0,00			1		1	1			1	
	09:00	25,43	25,43	0,00	0,00			1		1	1			2	
	10:00	25,95	25,95	0,00	0,00			1		1	1			3	
	11:00	26,54	26,46	0,07	0,00			1		1	1			3	
	12:00	27,06	26,99	0,07	0,00			1		1	1			4	
	13:00	27,43	27,37	0,06	0,00			1		1	1			4	
	14:00	27,37	27,28	0,09	0,00			1		1	1			4	
	15:00	26,99	26,85	0,14	0,00			1		1	1			4	
	16:00	27,89	27,83	0,06	0,00			1		1	1			5	
	17:00	29,15	29,10	0,05	0,00			1		1	1			6	
	18:00	33,31	33,31	0,00	0,00			1		1	1			9	
	19:00	33,40	33,40	0,00	0,00			1		1	1			9	
	20:00	33,07	33,07	0,00	0,00			1		1	1			9	
	21:00	30,79	30,79	0,00	0,00			1		1	1			7	
	22:00	27,08	27,00	0,08	0,00			1		1	1			4	
	23:00	23,25	23,08	0,17	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,38	19,82	0,55	0,00			1		1	1				
	01:00	18,92	18,38	0,54	0,00			1		1	1				
	02:00	17,79	17,24	0,55	0,00					1	1				
	03:00	17,08	16,42	0,66	0,00					1	1				
	04:00	16,96	16,27	0,69	0,00					1	1				
	05:00	17,75	17,01	0,73	0,00					1	1				
	06:00	19,58	18,58	1,00	0,00			1		1	1				
	07:00	22,07	20,71	1,37	0,00			1		1	1				
	08:00	24,52	23,16	1,36	0,00			1		1	1			1	
	09:00	25,89	24,77	1,12	0,00			1		1	1			2	
	10:00	26,07	24,89	1,18	0,00			1		1	1			2	
	11:00	26,42	24,82	1,60	0,00			1		1	1			2	
	12:00	26,86	25,05	1,81	0,00			1		1	1			2	
	13:00	27,10	25,34	1,76	0,00			1		1	1			2	
	14:00	26,78	24,91	1,87	0,00			1		1	1			2	
	15:00	26,73	24,67	2,07	0,00			1		1	1			2	
	16:00	27,97	25,70	2,27	0,00			1		1	1			3	
	17:00	31,48	28,81	2,67	0,00			1		1	1			5	
	18:00	33,00	30,13	2,86	0,00			1		1	1			6	
	19:00	33,11	29,80	3,31	0,00			1		1	1			6	
	20:00	32,52	28,72	3,80	0,00			1		1	1			5	
	21:00	30,47	26,42	4,05	0,00			1		1	1			3	
	22:00	27,10	22,82	4,28	0,00			1		1	1				
	23:00	23,49	19,16	4,33	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,96	16,70	4,27	0,00					1	1				
	01:00	19,52	15,31	4,21	0,00					1	1				
	02:00	18,31	14,06	4,25	0,00					1	1				
	03:00	17,43	13,09	4,35	0,00					1	1				
	04:00	17,07	12,60	4,47	0,00					1	1				
	05:00	17,44	12,83	4,61	0,00					1	1				
	06:00	18,66	13,95	4,71	0,00					1	1				
	07:00	20,41	15,77	4,64	0,00					1	1				
	08:00	22,04	17,52	4,52	0,00			1		1	1				
	09:00	23,02	18,75	4,27	0,00			1		1	1				
	10:00	23,26	19,11	4,14	0,00			1		1	1				
	11:00	23,91	19,81	4,10	0,00			1		1	1				
	12:00	24,44	20,48	3,95	0,00			1		1	1				
	13:00	24,68	20,90	3,78	0,00			1		1	1				
	14:00	23,77	20,04	3,72	0,00			1		1	1				
	15:00	26,50	25,80	0,70	0,00			1		1	1			2	
	16:00	26,05	25,34	0,70	0,00			1		1	1			2	
	17:00	30,08	29,44	0,64	0,00			1		1	1			6	
	18:00	32,14	31,46	0,68	0,00			1		1	1			8	
	19:00	32,44	31,65	0,79	0,00			1		1	1			8	
	20:00	32,01	31,04	0,97	0,00			1		1	1			7	
	21:00	30,18	29,09	1,09	0,00			1		1	1			6	
	22:00	27,09	25,86	1,23	0,00			1		1	1			3	
	23:00	23,71	22,40	1,31	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,47	19,10	1,36	0,00			1		1	1				
	01:00	19,12	17,80	1,31	0,00			1		1	1				
	02:00	18,06	16,81	1,24	0,00					1	1				
	03:00	17,48	16,13	1,35	0,00					1	1				
	04:00	17,58	16,04	1,54	0,00					1	1				
	05:00	18,60	16,82	1,78	0,00					1	1				
	06:00	20,70	18,61	2,09	0,00			1		1	1				
	07:00	23,77	21,38	2,38	0,00			1		1	1				
	08:00	26,19	23,72	2,47	0,00			1		1	1			1	
	09:00	27,75	25,35	2,40	0,00			1		1	1			2	
	10:00	26,98	24,56	2,42	0,00			1		1	1			2	
	11:00	27,10	24,64	2,46	0,00			1		1	1			2	
	12:00	27,69	24,84	2,85	0,00			1		1	1			2	
	13:00	28,35	25,23	3,12	0,00			1		1	1			2	
	14:00	27,56	24,08	3,48	0,00			1		1	1			2	
	15:00	28,76	24,70	4,06	0,00			1		1	1			2	
	16:00	29,28	24,94	4,33	0,00			1		1	1			2	
	17:00	31,80	27,51	4,28	0,00			1		1	1			4	
	18:00	33,53	29,37	4,16	0,00			1		1	1			6	
	19:00	33,81	29,73	4,08	0,00			1		1	1			6	
	20:00	33,42	29,30	4,12	0,00			1		1	1			6	
	21:00	31,60	27,56	4,04	0,00			1		1	1			4	
	22:00	28,49	24,65	3,84	0,00			1		1	1			1	
	23:00	24,81	21,26	3,55	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,53	15,59	4,94	0,00					1	1				
	01:00	19,05	14,16	4,89	0,00					1	1				
	02:00	17,94	13,16	4,77	0,00					1	1				
	03:00	17,33	12,48	4,84	0,00					1	1				
	04:00	17,33	12,78	4,55	0,00					1	1				
	05:00	18,22	13,88	4,35	0,00					1	1				
	06:00	20,07	16,95	3,12	0,00			1		1	1				
	07:00	22,93	20,78	2,15	0,00			1		1	1				
	08:00	25,87	24,83	1,03	0,00			1		1	1			2	
	09:00	27,73	26,73	1,00	0,00			1		1	1			3	
	10:00	27,80	26,77	1,04	0,00			1		1	1			3	
	11:00	27,82	26,37	1,45	0,00			1		1	1			3	
	12:00	27,88	26,45	1,44	0,00			1		1	1			3	
	13:00	27,59	26,24	1,35	0,00			1		1	1			3	
	14:00	26,85	25,80	1,06	0,00			1		1	1			2	
	15:00	26,56	25,61	0,95	0,00			1		1	1			2	
	16:00	28,06	26,89	1,17	0,00			1		1	1			3	
	17:00	31,64	30,26	1,38	0,00			1		1	1			6	
	18:00	33,21	32,04	1,18	0,00			1		1	1			8	
	19:00	33,11	32,28	0,83	0,00			1		1	1			8	
	20:00	32,38	31,63	0,76	0,00			1		1	1			7	
	21:00	30,26	29,55	0,71	0,00			1		1	1			6	
	22:00	26,97	26,34	0,62	0,00			1		1	1			3	
	23:00	23,87	22,55	1,33	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,45	19,32	1,12	0,00			1		1	1				
	01:00	19,04	17,21	1,83	0,00			1		1	1				
	02:00	17,97	15,88	2,09	0,00					1	1				
	03:00	17,38	15,38	2,00	0,00					1	1				
	04:00	17,43	15,62	1,81	0,00					1	1				
	05:00	18,43	16,96	1,47	0,00					1	1				
	06:00	20,69	19,55	1,13	0,00			1		1	1				
	07:00	23,59	22,70	0,89	0,00			1		1	1				
	08:00	25,31	24,62	0,68	0,00			1		1	1			1	
	09:00	26,14	25,46	0,69	0,00			1		1	1			2	
	10:00	26,56	25,82	0,74	0,00			1		1	1			3	
	11:00	27,21	26,45	0,76	0,00			1		1	1			3	
	12:00	27,44	26,60	0,83	0,00			1		1	1			3	
	13:00	27,69	26,54	1,15	0,00			1		1	1			3	
	14:00	27,63	26,10	1,53	0,00			1		1	1			3	
	15:00	27,00	25,10	1,90	0,00			1		1	1			2	
	16:00	28,49	25,97	2,52	0,00			1		1	1			3	
	17:00	32,03	29,02	3,01	0,00			1		1	1			5	
	18:00	32,94	30,23	2,71	0,00			1		1	1			6	
	19:00	33,16	31,17	1,98	0,00			1		1	1			7	
	20:00	32,76	31,35	1,41	0,00			1		1	1			7	
	21:00	30,36	29,21	1,14	0,00			1		1	1			6	
	22:00	26,43	25,62	0,81	0,00			1		1	1			5	
	23:00	23,23	22,51	0,72	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,51	19,12	1,39	0,00			1		1	1				
	01:00	19,14	17,78	1,36	0,00			1		1	1				
	02:00	18,10	16,58	1,51	0,00			1		1	1				
	03:00	17,51	15,93	1,58	0,00			1		1	1				
	04:00	17,63	15,70	1,93	0,00			1		1	1				
	05:00	18,74	16,16	2,58	0,00			1		1	1				
	06:00	21,24	18,49	2,74	0,00			1		1	1				
	07:00	24,17	21,62	2,55	0,00			1		1	1				
	08:00	25,62	23,30	2,32	0,00			1		1	1			1	
	09:00	26,60	24,19	2,41	0,00			1		1	1			1	
	10:00	26,99	24,40	2,59	0,00			1		1	1			1	
	11:00	27,29	24,93	2,36	0,00			1		1	1			2	
	12:00	27,43	25,37	2,06	0,00			1		1	1			2	
	13:00	27,44	25,11	2,33	0,00			1		1	1			2	
	14:00	27,23	24,34	2,89	0,00			1		1	1			2	
	15:00	27,16	24,09	3,07	0,00			1		1	1			2	
	16:00	28,76	25,64	3,12	0,00			1		1	1			3	
	17:00	31,90	28,73	3,17	0,00			1		1	1			5	
	18:00	32,85	29,69	3,15	0,00			1		1	1			6	
	19:00	33,32	30,31	3,02	0,00			1		1	1			7	
	20:00	33,13	30,45	2,68	0,00			1		1	1			7	
	21:00	31,04	28,79	2,25	0,00			1		1	1			5	
	22:00	27,21	25,01	2,20	0,00			1		1	1			2	
	23:00	23,84	21,48	2,36	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,39	18,03	2,36	0,00			1		1	1				
	01:00	18,91	16,56	2,35	0,00					1	1				
	02:00	17,83	15,68	2,15	0,00					1	1				
	03:00	17,22	15,37	1,86	0,00					1	1				
	04:00	17,36	15,66	1,70	0,00					1	1				
	05:00	18,60	16,73	1,87	0,00					1	1				
	06:00	21,28	20,11	1,18	0,00			1		1	1				
	07:00	24,26	23,18	1,08	0,00			1		1	1				
	08:00	25,36	24,30	1,06	0,00			1		1	1			1	
	09:00	26,02	24,96	1,06	0,00			1		1	1			2	
	10:00	26,13	24,96	1,17	0,00			1		1	1			2	
	11:00	26,16	24,91	1,25	0,00			1		1	1			2	
	12:00	26,09	24,84	1,25	0,00			1		1	1			2	
	13:00	25,96	24,85	1,11	0,00			1		1	1			2	
	14:00	26,07	24,99	1,08	0,00			1		1	1			2	
	15:00	26,43	25,26	1,16	0,00			1		1	1			2	
	16:00	29,01	27,68	1,33	0,00			1		1	1			5	
	17:00	32,87	31,46	1,41	0,00			1		1	1			8	
	18:00	34,16	32,81	1,35	0,00			1		1	1			9	
	19:00	34,51	33,26	1,25	0,00			1		1	1			9	
	20:00	34,27	33,10	1,17	0,00			1		1	1			9	
	21:00	32,58	31,55	1,03	0,00			1		1	1			7	
	22:00	29,38	28,52	0,86	0,00			1		1	1			5	
	23:00	25,62	24,76	0,87	0,00			1		1	1			2	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,61	20,58	1,03	0,00			1		1	1				
	01:00	20,11	19,22	0,89	0,00			1		1	1				
	02:00	18,89	18,05	0,84	0,00			1		1	1				
	03:00	18,09	17,26	0,83	0,00			1		1	1				
	04:00	17,97	17,15	0,82	0,00			1		1	1				
	05:00	18,77	17,95	0,82	0,00			1		1	1				
	06:00	20,74	20,01	0,73	0,00			1		1	1				
	07:00	23,18	22,43	0,75	0,00			1		1	1				
	08:00	24,37	23,59	0,78	0,00			1		1	1			1	
	09:00	25,42	24,90	0,52	0,00			1		1	1			2	
	10:00	25,86	25,60	0,27	0,00			1		1	1			3	
	11:00	26,10	25,91	0,19	0,00			1		1	1			3	
	12:00	26,23	26,01	0,22	0,00			1		1	1			3	
	13:00	26,49	26,26	0,24	0,00			1		1	1			3	
	14:00	26,32	25,99	0,33	0,00			1		1	1			3	
	15:00	26,86	26,41	0,44	0,00			1		1	1			4	
	16:00	28,30	27,81	0,50	0,00			1		1	1			5	
	17:00	32,65	32,13	0,52	0,00			1		1	1			9	
	18:00	34,28	33,79	0,49	0,00			1		1	1			9	1
	19:00	34,60	34,08	0,51	0,00			1		1	1			9	1
	20:00	34,00	33,50	0,49	0,00			1		1	1			9	1
	21:00	32,15	31,80	0,34	0,00			1		1	1			9	
	22:00	28,78	28,58	0,20	0,00			1		1	1			5	
	23:00	25,41	25,32	0,09	0,00			1		1	1			3	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,44	22,44	0,00	0,00			1		1	1				
	01:00	20,92	20,92	0,00	0,00			1		1	1				
	02:00	19,59	19,59	0,00	0,00			1		1	1				
	03:00	18,66	18,66	0,00	0,00			1		1	1				
	04:00	18,31	18,31	0,00	0,00			1		1	1				
	05:00	18,71	18,71	0,00	0,00			1		1	1				
	06:00	19,92	19,92	0,00	0,00			1		1	1				
	07:00	21,54	21,54	0,00	0,00			1		1	1				
	08:00	22,40	22,40	0,00	0,00			1		1	1				
	09:00	23,14	23,14	0,00	0,00			1		1	1			1	
	10:00	23,50	23,49	0,00	0,00			1		1	1			1	
	11:00	23,89	23,89	0,00	0,00			1		1	1			1	
	12:00	24,32	24,32	0,00	0,00			1		1	1			1	
	13:00	24,48	24,48	0,00	0,00			1		1	1			1	
	14:00	23,62	23,62	0,00	0,00			1		1	1			1	
	15:00	24,11	24,11	0,00	0,00			1		1	1			1	
	16:00	25,37	25,37	0,00	0,00			1		1	1			2	
	17:00	30,25	30,24	0,01	0,00			1		1	1			6	
	18:00	32,33	32,30	0,03	0,00			1		1	1			8	
	19:00	32,81	32,74	0,07	0,00			1		1	1			8	
	20:00	32,46	32,33	0,14	0,00			1		1	1			8	
	21:00	30,97	30,76	0,22	0,00			1		1	1			7	
	22:00	28,12	27,81	0,30	0,00			1		1	1			6	
	23:00	25,16	24,76	0,40	0,00			1		1	1			2	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,07	20,59	0,48	0,00			1		1	1				
	01:00	19,76	19,26	0,50	0,00			1		1	1				
	02:00	18,76	18,23	0,52	0,00			1		1	1				
	03:00	18,27	17,71	0,55	0,00			1		1	1				
	04:00	18,52	17,93	0,59	0,00			1		1	1				
	05:00	19,72	19,08	0,64	0,00			1		1	1				
	06:00	22,08	21,36	0,71	0,00			1		1	1				
	07:00	25,46	24,41	1,06	0,00			1		1	1			1	
	08:00	27,84	26,56	1,28	0,00			1		1	1			3	
	09:00	28,63	27,12	1,51	0,00			1		1	1			4	
	10:00	28,89	27,41	1,48	0,00			1		1	1			4	
	11:00	29,07	27,46	1,61	0,00			1		1	1			4	
	12:00	29,13	27,11	2,02	0,00			1		1	1			4	
	13:00	28,88	26,61	2,27	0,00			1		1	1			3	
	14:00	27,92	25,52	2,40	0,00			1		1	1			2	
	15:00	27,40	24,79	2,61	0,00			1		1	1			2	
	16:00	28,75	25,94	2,81	0,00			1		1	1			3	
	17:00	32,99	30,09	2,91	0,00			1		1	1			6	
	18:00	34,51	31,41	3,10	0,00			1		1	1			7	
	19:00	34,77	31,53	3,24	0,00			1		1	1			7	
	20:00	34,21	31,15	3,07	0,00			1		1	1			7	
	21:00	32,46	29,37	3,08	0,00			1		1	1			6	
	22:00	29,27	25,91	3,35	0,00			1		1	1			3	
	23:00	25,87	22,39	3,48	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,50	16,47	5,03	0,00					1	1				
	01:00	19,98	14,96	5,03	0,00					1	1				
	02:00	18,84	13,82	5,03	0,00					1	1				
	03:00	18,14	13,12	5,03	0,00					1	1				
	04:00	18,14	13,11	5,03	0,00					1	1				
	05:00	19,09	14,07	5,03	0,00					1	1				
	06:00	21,08	16,06	5,03	0,00					1	1				
	07:00	23,93	18,90	5,03	0,00				1	1	1				
	08:00	26,04	21,01	5,03	0,00				1	1	1				
	09:00	27,33	22,30	5,03	0,00				1	1	1				
	10:00	27,63	22,60	5,03	0,00				1	1	1				
	11:00	27,95	22,92	5,03	0,00				1	1	1				
	12:00	28,29	23,31	4,98	0,00				1	1	1				
	13:00	27,67	22,77	4,90	0,00				1	1	1				
	14:00	28,04	23,07	4,97	0,00				1	1	1				
	15:00	27,90	22,92	4,98	0,00				1	1	1				
	16:00	29,26	24,27	4,99	0,00				1	1	1				
	17:00	33,03	28,10	4,93	0,00			1	1	1	1				
	18:00	34,63	29,70	4,93	0,00			1	1	1	1				
	19:00	35,09	30,17	4,92	0,00			1	1	1	1				
	20:00	34,42	29,51	4,92	0,00			1	1	1	1				
	21:00	32,24	27,33	4,92	0,00			1	1	1	1				
	22:00	28,54	23,59	4,95	0,00				1	1	1				
	23:00	23,95	18,96	4,99	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,64	16,77	4,86	0,00					1	1				
	01:00	20,12	15,30	4,82	0,00					1	1				
	02:00	18,94	14,17	4,77	0,00					1	1				
	03:00	18,23	13,39	4,84	0,00					1	1				
	04:00	18,12	13,30	4,82	0,00					1	1				
	05:00	18,92	14,04	4,88	0,00					1	1				
	06:00	21,00	16,06	4,93	0,00					1	1				
	07:00	23,90	18,95	4,95	0,00			1		1	1				
	08:00	26,12	21,17	4,95	0,00			1		1	1				
	09:00	27,68	22,76	4,92	0,00			1		1	1				
	10:00	27,80	22,85	4,95	0,00			1		1	1				
	11:00	27,96	23,02	4,94	0,00			1		1	1				
	12:00	27,88	23,15	4,73	0,00			1		1	1				
	13:00	27,61	22,99	4,62	0,00			1		1	1				
	14:00	27,75	23,16	4,59	0,00			1		1	1				
	15:00	27,69	23,19	4,50	0,00			1		1	1				
	16:00	29,03	24,71	4,33	0,00			1		1	1			2	
	17:00	32,64	28,41	4,23	0,00			1		1	1			5	
	18:00	34,04	29,77	4,28	0,00			1		1	1			6	
	19:00	34,15	29,76	4,39	0,00			1		1	1			6	
	20:00	33,70	29,18	4,52	0,00			1		1	1			6	
	21:00	31,36	26,77	4,59	0,00			1		1	1			4	
	22:00	27,20	22,64	4,55	0,00			1		1	1				
	23:00	23,17	18,71	4,45	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,84	16,40	4,44	0,00					1	1				
	01:00	19,44	14,96	4,48	0,00					1	1				
	02:00	18,37	14,12	4,25	0,00					1	1				
	03:00	17,72	13,95	3,78	0,00					1	1				
	04:00	17,70	13,87	3,83	0,00					1	1				
	05:00	18,54	14,76	3,77	0,00					1	1				
	06:00	20,65	16,58	4,06	0,00					1	1				
	07:00	23,67	19,68	3,99	0,00			1		1	1				
	08:00	26,10	22,51	3,59	0,00			1		1	1				
	09:00	27,74	24,18	3,56	0,00			1		1	1			1	
	10:00	27,62	24,23	3,39	0,00			1		1	1			1	
	11:00	27,31	23,85	3,46	0,00			1		1	1			1	
	12:00	28,05	24,58	3,47	0,00			1		1	1			1	
	13:00	28,86	25,65	3,22	0,00			1		1	1			2	
	14:00	27,69	24,60	3,08	0,00			1		1	1			2	
	15:00	27,47	24,68	2,79	0,00			1		1	1			2	
	16:00	28,73	25,21	3,52	0,00			1		1	1			2	
	17:00	32,06	28,18	3,87	0,00			1		1	1			5	
	18:00	33,30	29,37	3,94	0,00			1		1	1			6	
	19:00	33,48	29,16	4,32	0,00			1		1	1			6	
	20:00	33,19	28,92	4,27	0,00			1		1	1			5	
	21:00	30,78	26,58	4,20	0,00			1		1	1			4	
	22:00	26,81	22,67	4,13	0,00			1		1	1				
	23:00	22,28	17,90	4,37	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,63	16,08	4,55	0,00					1	1				
	01:00	19,25	14,55	4,70	0,00					1	1				
	02:00	18,18	13,34	4,83	0,00					1	1				
	03:00	17,53	12,61	4,92	0,00					1	1				
	04:00	17,50	12,54	4,95	0,00					1	1				
	05:00	18,34	13,33	5,01	0,00					1	1				
	06:00	20,40	15,37	5,03	0,00					1	1				
	07:00	23,38	18,36	5,03	0,00			1		1	1				
	08:00	25,79	20,77	5,03	0,00			1		1	1				
	09:00	27,28	22,26	5,03	0,00			1		1	1				
	10:00	27,87	22,85	5,03	0,00			1		1	1				
	11:00	28,27	23,26	5,00	0,00			1		1	1				
	12:00	28,60	23,59	5,01	0,00			1		1	1			1	
	13:00	28,74	23,75	4,99	0,00			1		1	1			1	
	14:00	28,64	23,66	4,98	0,00			1		1	1			1	
	15:00	28,45	23,49	4,96	0,00			1		1	1			1	
	16:00	29,24	24,30	4,95	0,00			1		1	1			1	
	17:00	32,00	27,06	4,94	0,00			1		1	1			4	
	18:00	33,00	28,04	4,97	0,00			1		1	1			5	
	19:00	33,18	28,25	4,93	0,00			1		1	1			5	
	20:00	32,94	28,04	4,90	0,00			1		1	1			4	
	21:00	30,77	25,89	4,88	0,00			1		1	1			3	
	22:00	27,00	22,39	4,60	0,00			1		1	1				
	23:00	22,49	17,78	4,70	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,09	16,15	4,94	0,00					1	1				
	01:00	19,65	14,69	4,96	0,00					1	1				
	02:00	18,52	13,51	5,00	0,00					1	1				
	03:00	17,77	12,75	5,03	0,00					1	1				
	04:00	17,60	12,66	4,94	0,00					1	1				
	05:00	18,23	13,48	4,75	0,00					1	1				
	06:00	19,91	15,22	4,70	0,00					1	1				
	07:00	22,52	17,77	4,75	0,00				1	1	1				
	08:00	25,08	20,24	4,84	0,00				1	1	1				
	09:00	26,85	22,04	4,81	0,00				1	1	1				
	10:00	27,84	23,04	4,80	0,00				1	1	1				
	11:00	28,25	23,34	4,90	0,00				1	1	1				
	12:00	28,72	23,86	4,86	0,00				1	1	1				
	13:00	28,98	24,16	4,82	0,00				1	1	1				
	14:00	28,69	24,01	4,68	0,00				1	1	1				
	15:00	28,61	24,16	4,45	0,00				1	1	1				
	16:00	29,43	24,72	4,71	0,00				1	1	1				
	17:00	32,14	27,34	4,80	0,00			1	1	1	1				
	18:00	33,18	28,37	4,82	0,00			1	1	1	1				
	19:00	33,39	28,48	4,92	0,00			1	1	1	1				
	20:00	33,00	27,97	5,03	0,00			1	1	1	1				
	21:00	31,30	26,27	5,03	0,00			1	1	1	1				
	22:00	27,67	22,64	5,03	0,00				1	1	1				
	23:00	23,13	18,11	5,03	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,51	16,48	5,03	0,00					1	1				
	01:00	20,03	15,00	5,03	0,00					1	1				
	02:00	18,80	13,77	5,03	0,00					1	1				
	03:00	17,92	12,93	4,99	0,00					1	1				
	04:00	17,57	12,61	4,96	0,00					1	1				
	05:00	17,93	13,02	4,90	0,00					1	1				
	06:00	19,11	14,45	4,66	0,00					1	1				
	07:00	21,16	16,87	4,28	0,00				1	1	1				
	08:00	23,66	19,53	4,13	0,00				1	1	1				
	09:00	25,44	21,48	3,95	0,00				1	1	1				
	10:00	25,70	21,43	4,27	0,00				1	1	1				
	11:00	25,33	21,08	4,25	0,00				1	1	1				
	12:00	25,26	20,81	4,45	0,00				1	1	1				
	13:00	25,52	20,99	4,53	0,00				1	1	1				
	14:00	25,30	20,71	4,59	0,00				1	1	1				
	15:00	25,64	22,63	3,02	0,00				1	1	1				
	16:00	26,84	24,21	2,63	0,00				1	1	1				
	17:00	30,36	28,13	2,22	0,00			1	1	1	1				
	18:00	31,76	29,87	1,88	0,00			1	1	1	1				
	19:00	32,15	30,58	1,57	0,00			1	1	1	1				
	20:00	31,95	30,47	1,47	0,00			1	1	1	1				
	21:00	30,56	29,23	1,33	0,00			1	1	1	1				
	22:00	27,50	26,36	1,13	0,00			1	1	1	1				
	23:00	23,59	22,72	0,87	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,54	19,91	0,62	0,00				1	1	1				
	01:00	19,22	18,72	0,50	0,00				1	1	1				
	02:00	18,22	17,82	0,40	0,00				1	1	1				
	03:00	17,73	17,46	0,27	0,00				1	1	1				
	04:00	17,96	17,74	0,22	0,00				1	1	1				
	05:00	19,12	18,93	0,19	0,00				1	1	1				
	06:00	21,41	21,24	0,17	0,00				1	1	1				
	07:00	24,72	24,60	0,12	0,00				1	1	1				
	08:00	27,63	27,53	0,10	0,00			1	1	1	1				
	09:00	28,71	28,36	0,35	0,00			1	1	1	1				
	10:00	29,80	29,52	0,28	0,00			1	1	1	1				
	11:00	30,21	29,94	0,27	0,00			1	1	1	1				
	12:00	30,24	29,96	0,28	0,00			1	1	1	1				
	13:00	30,32	29,99	0,33	0,00			1	1	1	1				
	14:00	29,84	29,46	0,38	0,00			1	1	1	1				
	15:00	29,52	29,18	0,34	0,00			1	1	1	1				
	16:00	30,01	29,81	0,19	0,00			1	1	1	1				
	17:00	33,42	33,41	0,01	0,00			1	1	1	1			2	
	18:00	34,80	34,80	0,00	0,00			1	1	1	1			3	
	19:00	35,02	35,01	0,01	0,00			1	1	1	1			3	
	20:00	34,69	34,66	0,03	0,00			1	1	1	1			3	
	21:00	33,08	33,03	0,05	0,00			1	1	1	1			1	
	22:00	29,75	29,67	0,07	0,00			1	1	1	1				
	23:00	25,46	25,39	0,07	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,89	20,89	0,00	0,00				1	1	1				
	01:00	19,55	19,55	0,00	0,00				1	1	1				
	02:00	18,59	18,59	0,00	0,00				1	1	1				
	03:00	18,22	18,22	0,00	0,00				1	1	1				
	04:00	18,70	18,70	0,00	0,00				1	1	1				
	05:00	20,33	20,29	0,03	0,00				1	1	1				
	06:00	23,32	23,09	0,23	0,00				1	1	1				
	07:00	26,68	26,21	0,47	0,00			1	1	1	1				
	08:00	27,45	26,60	0,84	0,00			1	1	1	1				
	09:00	27,89	27,05	0,84	0,00			1	1	1	1				
	10:00	28,19	27,40	0,80	0,00			1	1	1	1				
	11:00	27,83	27,16	0,67	0,00			1	1	1	1				
	12:00	28,28	27,61	0,67	0,00			1	1	1	1				
	13:00	28,37	27,71	0,66	0,00			1	1	1	1				
	14:00	28,25	27,49	0,76	0,00			1	1	1	1				
	15:00	28,53	27,55	0,98	0,00			1	1	1	1				
	16:00	31,64	30,03	1,62	0,00			1	1	1	1				
	17:00	35,32	32,79	2,53	0,00			1	1	1	1			1	
	18:00	35,91	32,37	3,54	0,00			1	1	1	1			1	
	19:00	35,77	31,54	4,23	0,00			1	1	1	1			1	
	20:00	34,99	30,44	4,56	0,00			1	1	1	1				
	21:00	32,43	27,67	4,77	0,00			1	1	1	1				
	22:00	28,78	23,97	4,81	0,00				1	1	1				
	23:00	25,11	20,33	4,78	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,28	16,51	4,77	0,00					1	1				
	01:00	19,86	15,11	4,75	0,00						1				
	02:00	18,79	13,97	4,82	0,00						1				
	03:00	18,23	13,36	4,86	0,00						1				
	04:00	18,35	13,47	4,88	0,00						1				
	05:00	19,50	14,54	4,96	0,00						1				
	06:00	22,15	17,17	4,97	0,00					1	1				
	07:00	25,89	20,97	4,92	0,00					1	1				
	08:00	28,33	23,54	4,79	0,00					1	1				
	09:00	30,09	25,26	4,83	0,00			1	1	1	1				
	10:00	31,18	26,26	4,92	0,00			1	1	1	1				
	11:00	32,14	27,24	4,90	0,00			1	1	1	1				
	12:00	32,57	27,82	4,75	0,00			1	1	1	1				
	13:00	32,16	27,27	4,89	0,00			1	1	1	1				
	14:00	31,08	26,25	4,83	0,00			1	1	1	1				
	15:00	29,26	24,50	4,76	0,00			1	1	1	1				
	16:00	30,32	25,37	4,95	0,00			1	1	1	1				
	17:00	33,54	28,55	4,99	0,00			1	1	1	1				
	18:00	34,61	29,64	4,97	0,00			1	1	1	1				
	19:00	34,90	29,94	4,96	0,00			1	1	1	1				
	20:00	34,70	29,73	4,97	0,00			1	1	1	1				
	21:00	32,53	27,59	4,94	0,00			1	1	1	1				
	22:00	28,61	23,67	4,93	0,00					1	1				
	23:00	23,74	18,82	4,92	0,00					1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Σ Λ Ε Σ Β Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,52	16,75	4,77	0,00					1	1				
	01:00	20,07	15,33	4,74	0,00					1	1				
	02:00	19,00	14,09	4,90	0,00					1	1				
	03:00	18,33	13,48	4,85	0,00					1	1				
	04:00	18,28	13,53	4,74	0,00					1	1				
	05:00	19,11	14,49	4,62	0,00					1	1				
	06:00	21,40	16,80	4,61	0,00					1	1				
	07:00	24,57	19,66	4,91	0,00				1	1	1				
	08:00	26,84	21,89	4,95	0,00				1	1	1				
	09:00	28,30	23,39	4,91	0,00				1	1	1				
	10:00	28,72	23,86	4,85	0,00				1	1	1				
	11:00	28,88	24,00	4,88	0,00				1	1	1				
	12:00	28,61	23,67	4,94	0,00				1	1	1				
	13:00	28,54	23,59	4,94	0,00				1	1	1				
	14:00	28,30	23,43	4,87	0,00				1	1	1				
	15:00	28,61	23,99	4,62	0,00				1	1	1				
	16:00	30,34	25,67	4,66	0,00			1	1	1	1				
	17:00	33,50	28,78	4,71	0,00			1	1	1	1				
	18:00	34,68	30,27	4,40	0,00			1	1	1	1				
	19:00	34,71	29,95	4,77	0,00			1	1	1	1				
	20:00	34,20	29,49	4,72	0,00			1	1	1	1				
	21:00	32,02	27,20	4,83	0,00			1	1	1	1				
	22:00	27,74	22,82	4,92	0,00				1	1	1				
	23:00	22,57	17,62	4,96	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,75	16,76	4,99	0,00					1	1				
	01:00	20,30	15,31	4,99	0,00					1	1				
	02:00	19,20	14,22	4,98	0,00					1	1				
	03:00	18,50	13,49	5,02	0,00					1	1				
	04:00	18,41	13,40	5,01	0,00					1	1				
	05:00	19,20	14,19	5,00	0,00					1	1				
	06:00	21,32	16,29	5,03	0,00				1	1	1				
	07:00	24,45	19,42	5,03	0,00				1	1	1				
	08:00	27,02	21,99	5,03	0,00				1	1	1				
	09:00	29,05	24,02	5,03	0,00				1	1	1				
	10:00	30,35	25,42	4,94	0,00			1	1	1	1				
	11:00	30,86	25,85	5,01	0,00			1	1	1	1				
	12:00	30,97	25,95	5,02	0,00			1	1	1	1				
	13:00	31,57	26,54	5,03	0,00			1	1	1	1				
	14:00	31,77	26,74	5,03	0,00			1	1	1	1				
	15:00	30,92	25,90	5,03	0,00			1	1	1	1				
	16:00	31,52	26,52	5,00	0,00			1	1	1	1				
	17:00	34,15	29,40	4,75	0,00			1	1	1	1				
	18:00	35,32	32,66	2,66	0,00			1	1	1	1			2	
	19:00	35,20	32,37	2,83	0,00			1	1	1	1			2	
	20:00	34,72	32,35	2,37	0,00			1	1	1	1			2	
	21:00	32,31	30,33	1,98	0,00			1	1	1	1				
	22:00	28,00	25,56	2,44	0,00			1	1	1	1				
	23:00	22,56	19,73	2,83	0,00			1		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	21,15	17,90	3,25	0,00				1	1	1				
	01:00	19,69	17,92	1,77	0,00				1	1	1				
	02:00	18,57	17,36	1,21	0,00				1	1	1				
	03:00	17,85	17,04	0,80	0,00				1	1	1				
	04:00	17,68	16,89	0,78	0,00				1	1	1				
	05:00	18,32	17,87	0,45	0,00				1	1	1				
	06:00	20,16	19,66	0,50	0,00				1	1	1				
	07:00	22,98	21,00	1,98	0,00				1	1	1				
	08:00	26,14	24,16	1,98	0,00				1	1	1				
	09:00	28,74	26,43	2,32	0,00			1	1	1	1				
	10:00	30,67	29,54	1,13	0,00			1	1	1	1				
	11:00	31,79	30,68	1,10	0,00			1	1	1	1				
	12:00	30,86	29,19	1,67	0,00			1	1	1	1				
	13:00	31,13	28,93	2,20	0,00			1	1	1	1				
	14:00	31,39	29,86	1,54	0,00			1	1	1	1				
	15:00	30,86	29,91	0,95	0,00			1	1	1	1				
	16:00	31,57	30,68	0,90	0,00			1	1	1	1				
	17:00	34,91	33,92	0,99	0,00			1	1	1	1			2	
	18:00	35,57	35,03	0,54	0,00			1	1	1	1			3	
	19:00	35,16	34,87	0,28	0,00			1	1	1	1			3	
	20:00	34,48	34,07	0,41	0,00			1	1	1	1			2	
	21:00	32,62	32,12	0,50	0,00			1	1	1	1			1	
	22:00	28,83	28,23	0,60	0,00			1	1	1	1				
	23:00	24,57	23,83	0,75	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,22	21,45	0,77	0,00				1	1	1				
	01:00	20,69	20,09	0,60	0,00				1	1	1				
	02:00	19,42	18,95	0,47	0,00				1	1	1				
	03:00	18,46	18,10	0,36	0,00				1	1	1				
	04:00	18,04	17,56	0,48	0,00				1	1	1				
	05:00	18,35	17,80	0,55	0,00				1	1	1				
	06:00	19,59	18,76	0,83	0,00				1	1	1				
	07:00	21,56	19,33	2,23	0,00				1	1	1				
	08:00	24,28	22,31	1,97	0,00				1	1	1				
	09:00	27,16	26,48	0,68	0,00			1	1	1	1				
	10:00	29,10	27,80	1,30	0,00			1	1	1	1				
	11:00	30,27	29,04	1,23	0,00			1	1	1	1				
	12:00	30,35	28,92	1,42	0,00			1	1	1	1				
	13:00	30,73	28,82	1,91	0,00			1	1	1	1				
	14:00	30,20	27,95	2,25	0,00			1	1	1	1				
	15:00	28,86	28,48	0,38	0,00			1	1	1	1				
	16:00	29,88	29,57	0,31	0,00			1	1	1	1				
	17:00	33,60	33,53	0,08	0,00			1	1	1	1			2	
	18:00	34,78	34,75	0,03	0,00			1	1	1	1			3	
	19:00	34,91	34,88	0,03	0,00			1	1	1	1			3	
	20:00	34,39	34,34	0,05	0,00			1	1	1	1			3	
	21:00	32,53	32,47	0,06	0,00			1	1	1	1			2	
	22:00	29,07	29,02	0,05	0,00			1	1	1	1				
	23:00	25,15	25,12	0,03	0,00				1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	21,68	21,66	0,02	0,00				1	1	1				
	01:00	20,38	20,38	0,00	0,00				1	1	1				
	02:00	19,38	19,38	0,00	0,00				1	1	1				
	03:00	18,86	18,85	0,00	0,00				1	1	1				
	04:00	19,05	19,04	0,01	0,00				1	1	1				
	05:00	20,25	20,22	0,03	0,00				1	1	1				
	06:00	22,75	22,66	0,10	0,00				1	1	1				
	07:00	26,54	26,42	0,12	0,00			1	1	1	1				
	08:00	30,02	29,99	0,02	0,00			1	1	1	1				
	09:00	31,26	31,19	0,07	0,00			1	1	1	1				
	10:00	32,02	32,02	0,00	0,00			1	1	1	1				
	11:00	32,42	32,42	0,00	0,00			1	1	1	1			1	
	12:00	32,39	32,39	0,00	0,00			1	1	1	1			1	
	13:00	32,39	32,39	0,00	0,00			1	1	1	1			1	
	14:00	31,74	31,67	0,07	0,00			1	1	1	1				
	15:00	31,75	31,65	0,10	0,00			1	1	1	1				
	16:00	33,05	32,95	0,11	0,00			1	1	1	1			1	
	17:00	37,26	37,26	0,00	0,00			1	1	1	1			5	
	18:00	38,24	38,14	0,09	0,00			1	1	1	1			6	
	19:00	38,12	37,99	0,14	0,00			1	1	1	1			6	
	20:00	37,35	37,19	0,16	0,00			1	1	1	1			5	
	21:00	35,18	35,01	0,18	0,00			1	1	1	1			3	
	22:00	31,40	31,23	0,17	0,00			1	1	1	1				
	23:00	26,87	26,77	0,11	0,00			1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	23,31	22,98	0,33	0,00				1	1	1				
	01:00	21,77	21,37	0,40	0,00				1	1	1				
	02:00	20,67	20,38	0,28	0,00				1	1	1				
	03:00	20,10	19,98	0,12	0,00				1	1	1				
	04:00	20,27	20,22	0,05	0,00				1	1	1				
	05:00	21,45	21,45	0,00	0,00				1	1	1				
	06:00	23,99	23,99	0,00	0,00				1	1	1				
	07:00	28,12	28,12	0,00	0,00			1	1	1	1				
	08:00	29,89	29,89	0,00	0,00			1	1	1	1				
	09:00	30,91	30,91	0,00	0,00			1	1	1	1				
	10:00	31,43	31,43	0,00	0,00			1	1	1	1				
	11:00	31,68	31,68	0,00	0,00			1	1	1	1				
	12:00	31,98	31,98	0,00	0,00			1	1	1	1				
	13:00	32,84	32,84	0,01	0,00			1	1	1	1			1	
	14:00	32,13	32,13	0,00	0,00			1	1	1	1			1	
	15:00	32,25	32,22	0,02	0,00			1	1	1	1			1	
	16:00	36,11	36,05	0,06	0,00			1	1	1	1			4	
	17:00	40,43	40,38	0,05	0,00			1	1	1	1			8	
	18:00	41,20	41,05	0,15	0,00			1	1	1	1			9	
	19:00	41,01	40,78	0,23	0,00			1	1	1	1			9	
	20:00	40,00	39,84	0,16	0,00			1	1	1	1			8	
	21:00	37,34	37,29	0,05	0,00			1	1	1	1			6	
	22:00	32,98	32,98	0,00	0,00			1	1	1	1			1	
	23:00	26,87	26,87	0,00	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,02	24,02	0,00	0,00				1	1	1				
	01:00	22,43	22,43	0,00	0,00				1	1	1				
	02:00	21,23	21,23	0,00	0,00				1	1	1				
	03:00	20,59	20,59	0,00	0,00				1	1	1				
	04:00	20,70	20,70	0,00	0,00				1	1	1				
	05:00	21,95	21,95	0,00	0,00				1	1	1				
	06:00	25,17	25,17	0,00	0,00				1	1	1				
	07:00	29,67	29,67	0,00	0,00			1	1	1	1				
	08:00	31,10	31,10	0,00	0,00			1	1	1	1				
	09:00	31,48	31,48	0,00	0,00			1	1	1	1				
	10:00	31,31	31,31	0,00	0,00			1	1	1	1				
	11:00	31,17	31,17	0,00	0,00			1	1	1	1				
	12:00	31,29	31,29	0,00	0,00			1	1	1	1				
	13:00	31,26	31,22	0,04	0,00			1	1	1	1				
	14:00	31,21	31,16	0,04	0,00			1	1	1	1				
	15:00	31,77	31,76	0,01	0,00			1	1	1	1				
	16:00	35,13	35,13	0,00	0,00			1	1	1	1			3	
	17:00	39,44	39,42	0,02	0,00			1	1	1	1			7	
	18:00	40,54	40,48	0,05	0,00			1	1	1	1			8	
	19:00	40,39	40,31	0,08	0,00			1	1	1	1			8	
	20:00	39,80	39,55	0,25	0,00			1	1	1	1			7	
	21:00	37,24	36,85	0,39	0,00			1	1	1	1			5	
	22:00	32,42	32,00	0,42	0,00			1	1	1	1				
	23:00	26,59	26,14	0,46	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	23,97	22,92	1,04	0,00				1	1	1				
	01:00	22,31	21,29	1,02	0,00				1	1	1				
	02:00	21,10	19,92	1,18	0,00				1	1	1				
	03:00	20,38	18,66	1,72	0,00				1	1	1				
	04:00	20,37	18,17	2,20	0,00				1	1	1				
	05:00	21,48	19,05	2,43	0,00				1	1	1				
	06:00	24,35	22,03	2,32	0,00				1	1	1				
	07:00	28,44	25,99	2,45	0,00			1	1	1	1				
	08:00	30,56	27,80	2,76	0,00			1	1	1	1				
	09:00	31,36	28,68	2,68	0,00			1	1	1	1				
	10:00	31,26	29,03	2,23	0,00			1	1	1	1				
	11:00	31,47	29,54	1,92	0,00			1	1	1	1				
	12:00	32,27	30,53	1,74	0,00			1	1	1	1				
	13:00	32,94	31,42	1,52	0,00			1	1	1	1				
	14:00	33,14	31,63	1,51	0,00			1	1	1	1				
	15:00	32,51	30,93	1,58	0,00			1	1	1	1				
	16:00	34,47	32,17	2,29	0,00			1	1	1	1			1	
	17:00	38,09	34,81	3,28	0,00			1	1	1	1			3	
	18:00	38,61	34,75	3,86	0,00			1	1	1	1			3	
	19:00	38,61	34,32	4,28	0,00			1	1	1	1			3	
	20:00	37,77	33,31	4,46	0,00			1	1	1	1			2	
	21:00	35,66	31,14	4,52	0,00			1	1	1	1				
	22:00	31,11	26,47	4,64	0,00			1	1	1	1				
	23:00	24,95	20,25	4,70	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,00	18,98	5,03	0,00				1	1	1				
	01:00	22,39	17,37	5,03	0,00				1	1	1				
	02:00	21,16	16,14	5,03	0,00					1	1				
	03:00	20,34	15,32	5,03	0,00					1	1				
	04:00	20,15	15,12	5,03	0,00					1	1				
	05:00	20,94	15,92	5,03	0,00					1	1				
	06:00	23,25	18,22	5,03	0,00				1	1	1				
	07:00	26,76	21,73	5,03	0,00				1	1	1				
	08:00	29,25	24,23	5,03	0,00				1	1	1				
	09:00	31,57	26,54	5,03	0,00			1	1	1	1				
	10:00	33,44	28,41	5,03	0,00			1	1	1	1				
	11:00	35,10	30,17	4,93	0,00			1	1	1	1				
	12:00	36,46	31,44	5,03	0,00			1	1	1	1				
	13:00	35,93	30,90	5,03	0,00			1	1	1	1				
	14:00	35,28	30,26	5,03	0,00			1	1	1	1				
	15:00	35,00	29,97	5,03	0,00			1	1	1	1				
	16:00	35,90	30,89	5,01	0,00			1	1	1	1				
	17:00	38,33	33,31	5,03	0,00			1	1	1	1			2	
	18:00	39,10	34,07	5,03	0,00			1	1	1	1			3	
	19:00	39,77	34,75	5,03	0,00			1	1	1	1			3	
	20:00	39,14	34,18	4,95	0,00			1	1	1	1			3	
	21:00	36,08	31,22	4,86	0,00			1	1	1	1			1	
	22:00	31,10	26,18	4,92	0,00			1	1	1	1				
	23:00	25,64	20,83	4,81	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	23,80	19,60	4,20	0,00				1	1	1				
	01:00	22,27	19,51	2,76	0,00				1	1	1				
	02:00	21,06	19,88	1,18	0,00				1	1	1				
	03:00	20,23	18,74	1,50	0,00				1	1	1				
	04:00	19,94	17,63	2,30	0,00				1	1	1				
	05:00	20,50	17,68	2,82	0,00				1	1	1				
	06:00	22,36	19,84	2,52	0,00				1	1	1				
	07:00	25,45	22,40	3,04	0,00				1	1	1				
	08:00	28,74	25,60	3,15	0,00			1	1	1	1				
	09:00	31,37	28,93	2,44	0,00			1	1	1	1				
	10:00	32,45	30,31	2,14	0,00			1	1	1	1				
	11:00	32,48	30,58	1,90	0,00			1	1	1	1				
	12:00	33,63	32,02	1,61	0,00			1	1	1	1			1	
	13:00	33,99	33,10	0,89	0,00			1	1	1	1			2	
	14:00	33,60	33,34	0,26	0,00			1	1	1	1			2	
	15:00	33,67	33,64	0,03	0,00			1	1	1	1			2	
	16:00	35,90	35,90	0,00	0,00			1	1	1	1		1	2	
	17:00	38,67	38,67	0,00	0,00			1	1	1	1		1	2	
	18:00	39,35	39,35	0,00	0,00			1	1	1	1		1	2	
	19:00	39,11	39,05	0,06	0,00			1	1	1	1		1	2	
	20:00	38,57	38,19	0,38	0,00			1	1	1	1		1	2	
	21:00	36,41	35,87	0,54	0,00			1	1	1	1		1	2	
	22:00	31,93	31,31	0,62	0,00			1	1	1	1			1	
	23:00	25,90	25,23	0,66	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,07	23,52	0,55	0,00				1	1	1				
	01:00	22,48	21,54	0,94	0,00				1	1	1				
	02:00	21,14	19,18	1,96	0,00				1	1	1				
	03:00	20,18	18,25	1,93	0,00				1	1	1				
	04:00	19,70	17,61	2,08	0,00				1	1	1				
	05:00	19,89	17,45	2,43	0,00				1	1	1				
	06:00	20,97	18,45	2,51	0,00				1	1	1				
	07:00	23,39	20,67	2,72	0,00				1	1	1				
	08:00	26,11	23,70	2,41	0,00				1	1	1				
	09:00	28,95	26,80	2,15	0,00			1	1	1	1				
	10:00	30,54	28,18	2,35	0,00			1	1	1	1				
	11:00	31,24	28,78	2,46	0,00			1	1	1	1				
	12:00	31,81	28,95	2,86	0,00			1	1	1	1				
	13:00	32,46	28,94	3,53	0,00			1	1	1	1				
	14:00	31,32	27,83	3,48	0,00			1	1	1	1				
	15:00	30,61	29,23	1,38	0,00			1	1	1	1				
	16:00	32,99	31,64	1,35	0,00			1	1	1	1			1	
	17:00	37,24	36,00	1,24	0,00			1	1	1	1		1	3	
	18:00	38,47	37,30	1,17	0,00			1	1	1	1		1	3	
	19:00	38,70	37,64	1,06	0,00			1	1	1	1		1	3	
	20:00	38,32	37,48	0,84	0,00			1	1	1	1		1	3	
	21:00	36,40	35,74	0,66	0,00			1	1	1	1		1	3	
	22:00	32,31	31,76	0,55	0,00			1	1	1	1			2	
	23:00	26,91	26,38	0,53	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025	00:00	23,12	22,60	0,53	0,00				1	1	1				
	01:00	21,86	21,34	0,52	0,00				1	1	1				
	02:00	20,87	20,40	0,47	0,00				1	1	1				
	03:00	20,37	20,01	0,37	0,00				1	1	1				
	04:00	20,60	20,26	0,34	0,00				1	1	1				
	05:00	21,79	21,46	0,33	0,00				1	1	1				
	06:00	24,43	24,07	0,36	0,00				1	1	1				
	07:00	28,66	28,26	0,40	0,00			1	1	1	1				
	08:00	32,76	32,29	0,46	0,00			1	1	1	1			1	
	09:00	34,39	33,57	0,82	0,00			1	1	1	1			2	
	10:00	34,74	33,86	0,88	0,00			1	1	1	1			2	
	11:00	34,77	33,84	0,93	0,00			1	1	1	1			2	
	12:00	34,85	33,91	0,94	0,00			1	1	1	1			2	
	13:00	34,84	33,86	0,98	0,00			1	1	1	1			2	
	14:00	34,27	33,16	1,11	0,00			1	1	1	1			2	
	15:00	34,48	33,33	1,15	0,00			1	1	1	1			2	
	16:00	36,41	35,27	1,13	0,00			1	1	1	1			3	
	17:00	40,55	39,36	1,19	0,00			1	1	1	1		1	3	
	18:00	41,53	40,07	1,46	0,00			1	1	1	1		1	3	
	19:00	41,46	39,87	1,59	0,00			1	1	1	1		1	3	
	20:00	40,87	39,50	1,37	0,00			1	1	1	1		1	3	
	21:00	38,82	37,61	1,20	0,00			1	1	1	1		1	3	
	22:00	34,53	33,32	1,21	0,00			1	1	1	1		1	1	
	23:00	28,87	27,59	1,28	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,03	19,40	4,63	0,00				1	1	1				
	01:00	22,60	18,02	4,58	0,00				1	1	1				
	02:00	21,50	17,15	4,35	0,00				1	1	1				
	03:00	20,97	17,12	3,85	0,00				1	1	1				
	04:00	21,31	17,85	3,46	0,00				1	1	1				
	05:00	22,70	18,86	3,84	0,00				1	1	1				
	06:00	25,93	21,79	4,14	0,00				1	1	1				
	07:00	30,39	25,98	4,41	0,00			1	1	1	1				
	08:00	33,23	28,72	4,51	0,00			1	1	1	1				
	09:00	34,36	29,93	4,44	0,00			1	1	1	1				
	10:00	34,97	30,71	4,26	0,00			1	1	1	1				
	11:00	35,03	30,82	4,21	0,00			1	1	1	1				
	12:00	35,15	31,21	3,94	0,00			1	1	1	1				
	13:00	35,05	31,57	3,47	0,00			1	1	1	1			1	
	14:00	34,74	31,35	3,39	0,00			1	1	1	1			1	
	15:00	35,23	31,85	3,38	0,00			1	1	1	1			1	
	16:00	38,22	34,73	3,50	0,00			1	1	1	1			4	
	17:00	42,22	38,29	3,93	0,00			1	1	1	1		1	4	
	18:00	43,27	39,06	4,21	0,00			1	1	1	1		1	4	
	19:00	43,43	38,89	4,53	0,00			1	1	1	1		1	4	
	20:00	42,42	37,70	4,72	0,00			1	1	1	1		1	4	
	21:00	39,91	35,20	4,71	0,00			1	1	1	1			4	
	22:00	35,42	31,18	4,24	0,00			1	1	1	1				
	23:00	30,33	26,54	3,79	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,06	23,90	1,16	0,00				1	1	1				
	01:00	23,40	21,42	1,98	0,00				1	1	1				
	02:00	22,24	19,46	2,77	0,00				1	1	1				
	03:00	21,59	18,84	2,75	0,00				1	1	1				
	04:00	21,73	19,13	2,60	0,00				1	1	1				
	05:00	23,15	20,48	2,67	0,00				1	1	1				
	06:00	26,76	24,37	2,39	0,00				1	1	1				
	07:00	31,96	30,21	1,75	0,00			1	1	1	1				
	08:00	33,91	32,71	1,21	0,00			1	1	1	1			1	
	09:00	34,18	33,37	0,81	0,00			1	1	1	1			1	
	10:00	34,08	33,21	0,87	0,00			1	1	1	1			1	
	11:00	33,34	32,10	1,24	0,00			1	1	1	1			1	
	12:00	32,91	31,33	1,58	0,00			1	1	1	1			1	
	13:00	32,81	30,86	1,96	0,00			1	1	1	1				
	14:00	33,04	30,79	2,24	0,00			1	1	1	1				
	15:00	34,23	32,00	2,23	0,00			1	1	1	1			1	
	16:00	38,03	35,74	2,29	0,00			1	1	1	1		1	3	
	17:00	42,13	39,88	2,25	0,00			1	1	1	1		1	3	
	18:00	43,49	41,63	1,86	0,00			1	1	1	1		1	3	
	19:00	43,97	42,01	1,97	0,00			1	1	1	1		1	3	
	20:00	43,08	40,22	2,86	0,00			1	1	1	1		1	3	
	21:00	40,18	36,36	3,82	0,00			1	1	1	1		1	3	
	22:00	35,34	31,57	3,78	0,00			1	1	1	1			1	
	23:00	29,52	25,96	3,56	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Σ Λ Ε Σ Β Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,62	22,57	3,05	0,00			1		1	1				
	01:00	23,88	21,06	2,82	0,00			1		1	1				
	02:00	22,64	20,20	2,44	0,00			1		1	1				
	03:00	21,89	19,71	2,17	0,00			1		1	1				
	04:00	21,91	19,56	2,35	0,00			1		1	1				
	05:00	23,14	20,71	2,43	0,00			1		1	1				
	06:00	26,56	24,77	1,80	0,00			1	1	1	1				
	07:00	31,60	30,32	1,29	0,00			1	1	1	1				
	08:00	33,58	32,60	0,98	0,00			1	1	1	1			1	
	09:00	33,81	33,10	0,71	0,00			1	1	1	1			1	
	10:00	33,67	32,92	0,75	0,00			1	1	1	1			1	
	11:00	33,45	32,51	0,94	0,00			1	1	1	1			1	
	12:00	33,43	32,20	1,24	0,00			1	1	1	1			1	
	13:00	33,26	31,86	1,40	0,00			1	1	1	1			1	
	14:00	33,20	31,90	1,30	0,00			1	1	1	1			1	
	15:00	33,79	32,63	1,16	0,00			1	1	1	1			1	
	16:00	37,98	36,87	1,11	0,00			1	1	1	1		1	4	
	17:00	42,21	40,35	1,86	0,00			1	1	1	1		1	4	
	18:00	43,23	40,86	2,36	0,00			1	1	1	1		1	4	
	19:00	43,11	40,84	2,27	0,00			1	1	1	1		1	4	
	20:00	42,23	40,77	1,45	0,00			1	1	1	1		1	4	
	21:00	39,62	38,66	0,96	0,00			1	1	1	1		1	4	
	22:00	34,60	33,80	0,80	0,00			1	1	1	1			2	
	23:00	28,73	28,06	0,67	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,42	24,96	0,46	0,00			1	1	1	1				
	01:00	23,66	23,18	0,48	0,00			1	1	1	1				
	02:00	22,37	21,72	0,65	0,00			1		1	1				
	03:00	21,57	20,82	0,76	0,00			1		1	1				
	04:00	21,50	20,96	0,53	0,00			1		1	1				
	05:00	22,54	22,14	0,40	0,00			1		1	1				
	06:00	25,74	25,30	0,45	0,00			1	1	1	1				
	07:00	30,46	29,84	0,62	0,00			1	1	1	1				
	08:00	32,58	31,89	0,70	0,00			1	1	1	1			1	
	09:00	33,00	32,39	0,61	0,00			1	1	1	1			1	
	10:00	33,06	32,50	0,56	0,00			1	1	1	1			1	
	11:00	32,72	32,20	0,52	0,00			1	1	1	1			1	
	12:00	32,66	32,14	0,52	0,00			1	1	1	1			1	
	13:00	32,75	32,14	0,61	0,00			1	1	1	1			1	
	14:00	32,92	32,27	0,65	0,00			1	1	1	1			1	
	15:00	33,71	32,97	0,74	0,00			1	1	1	1			2	
	16:00	37,77	36,84	0,94	0,00			1	1	1	1		1	4	
	17:00	41,83	40,66	1,17	0,00			1	1	1	1		1	5	
	18:00	42,03	40,50	1,53	0,00			1	1	1	1		1	5	
	19:00	41,52	39,61	1,92	0,00			1	1	1	1		1	5	
	20:00	40,74	38,64	2,10	0,00			1	1	1	1		1	5	
	21:00	38,35	36,03	2,32	0,00			1	1	1	1			5	
	22:00	34,06	31,10	2,96	0,00			1	1	1	1			2	
	23:00	28,37	26,13	2,24	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,27	23,90	1,37	0,00				1	1	1				
	01:00	23,51	22,37	1,14	0,00				1	1	1				
	02:00	22,17	20,88	1,29	0,00				1	1	1				
	03:00	21,22	19,61	1,61	0,00				1	1	1				
	04:00	20,97	19,54	1,42	0,00				1	1	1				
	05:00	21,70	20,27	1,43	0,00				1	1	1				
	06:00	24,15	22,40	1,75	0,00				1	1	1				
	07:00	28,00	26,25	1,74	0,00			1	1	1	1				
	08:00	30,29	28,40	1,89	0,00			1	1	1	1				
	09:00	31,44	29,91	1,53	0,00			1	1	1	1				
	10:00	31,92	30,41	1,51	0,00			1	1	1	1				
	11:00	32,04	30,03	2,01	0,00			1	1	1	1				
	12:00	32,41	29,89	2,51	0,00			1	1	1	1				
	13:00	32,30	30,17	2,14	0,00			1	1	1	1				
	14:00	32,08	30,51	1,57	0,00			1	1	1	1				
	15:00	32,69	31,19	1,50	0,00			1	1	1	1				
	16:00	36,16	34,08	2,08	0,00			1	1	1	1			3	
	17:00	40,78	38,06	2,73	0,00			1	1	1	1		1	3	
	18:00	41,95	39,97	1,98	0,00			1	1	1	1		1	3	
	19:00	42,17	40,89	1,28	0,00			1	1	1	1		1	3	
	20:00	41,16	40,01	1,16	0,00			1	1	1	1		1	3	
	21:00	38,64	37,31	1,33	0,00			1	1	1	1		1	3	
	22:00	34,63	33,06	1,57	0,00			1	1	1	1			2	
	23:00	29,50	27,63	1,87	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,39	23,36	2,03	0,00				1	1	1				
	01:00	23,72	21,62	2,10	0,00				1	1	1				
	02:00	22,32	20,31	2,01	0,00				1	1	1				
	03:00	21,24	19,42	1,82	0,00				1	1	1				
	04:00	20,74	19,07	1,67	0,00				1	1	1				
	05:00	21,07	19,63	1,44	0,00				1	1	1				
	06:00	22,72	21,47	1,25	0,00				1	1	1				
	07:00	25,61	24,61	1,00	0,00			1	1	1	1				
	08:00	27,49	26,77	0,72	0,00			1	1	1	1				
	09:00	28,37	27,76	0,61	0,00			1	1	1	1				
	10:00	29,34	28,50	0,83	0,00			1	1	1	1				
	11:00	29,93	28,84	1,09	0,00			1	1	1	1				
	12:00	30,58	28,96	1,62	0,00			1	1	1	1				
	13:00	30,74	28,78	1,96	0,00			1	1	1	1				
	14:00	29,98	27,53	2,45	0,00			1	1	1	1				
	15:00	31,84	30,69	1,14	0,00			1	1	1	1				
	16:00	34,38	33,13	1,25	0,00			1	1	1	1			2	
	17:00	39,75	38,53	1,22	0,00			1	1	1	1		1	3	
	18:00	41,05	39,83	1,22	0,00			1	1	1	1		1	3	
	19:00	41,41	40,26	1,16	0,00			1	1	1	1		1	3	
	20:00	40,69	39,78	0,91	0,00			1	1	1	1		1	3	
	21:00	38,45	37,66	0,80	0,00			1	1	1	1		1	3	
	22:00	34,52	33,69	0,83	0,00			1	1	1	1			3	
	23:00	29,74	28,87	0,88	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,29	23,37	0,92	0,00				1	1	1				
	01:00	22,97	22,03	0,94	0,00				1	1	1				
	02:00	21,94	20,89	1,05	0,00				1	1	1				
	03:00	21,40	20,03	1,37	0,00				1	1	1				
	04:00	21,64	20,02	1,62	0,00				1	1	1				
	05:00	23,01	21,34	1,68	0,00				1	1	1				
	06:00	26,11	24,57	1,55	0,00			1	1	1	1				
	07:00	30,85	29,48	1,37	0,00			1	1	1	1				
	08:00	34,85	33,67	1,18	0,00			1	1	1	1			2	
	09:00	35,55	34,37	1,18	0,00			1	1	1	1			3	
	10:00	35,35	34,38	0,98	0,00			1	1	1	1			3	
	11:00	34,76	33,90	0,87	0,00			1	1	1	1			2	
	12:00	34,94	34,13	0,81	0,00			1	1	1	1			2	
	13:00	33,76	32,97	0,78	0,00			1	1	1	1			2	
	14:00	33,46	32,52	0,93	0,00			1	1	1	1			2	
	15:00	34,82	33,79	1,03	0,00			1	1	1	1			3	
	16:00	37,35	36,34	1,00	0,00			1	1	1	1		1	3	
	17:00	42,39	41,39	1,01	0,00			1	1	1	1		1	3	
	18:00	43,41	42,27	1,13	0,00			1	1	1	1		1	3	
	19:00	43,56	42,61	0,96	0,00			1	1	1	1		1	3	
	20:00	42,79	42,12	0,67	0,00			1	1	1	1		1	3	
	21:00	40,51	39,92	0,59	0,00			1	1	1	1		1	3	
	22:00	36,43	35,86	0,58	0,00			1	1	1	1			4	
	23:00	31,37	30,80	0,57	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,04	23,60	1,44	0,00				1	1	1				
	01:00	23,55	22,67	0,88	0,00				1	1	1				
	02:00	22,50	21,90	0,60	0,00				1	1	1				
	03:00	21,99	21,23	0,76	0,00				1	1	1				
	04:00	22,33	21,21	1,13	0,00				1	1	1				
	05:00	23,94	22,65	1,28	0,00				1	1	1				
	06:00	27,75	26,40	1,35	0,00			1	1	1	1				
	07:00	33,17	31,84	1,33	0,00			1	1	1	1			1	
	08:00	35,14	34,01	1,13	0,00			1	1	1	1			2	
	09:00	34,70	33,95	0,75	0,00			1	1	1	1			2	
	10:00	34,28	33,46	0,82	0,00			1	1	1	1			2	
	11:00	33,86	32,72	1,14	0,00			1	1	1	1			2	
	12:00	34,05	32,92	1,13	0,00			1	1	1	1			2	
	13:00	33,54	32,72	0,82	0,00			1	1	1	1			2	
	14:00	33,27	32,61	0,65	0,00			1	1	1	1			2	
	15:00	34,25	33,57	0,68	0,00			1	1	1	1			2	
	16:00	39,17	38,66	0,51	0,00			1	1	1	1		1	5	
	17:00	44,03	43,33	0,70	0,00			1	1	1	1		1	5	
	18:00	44,91	43,81	1,10	0,00			1	1	1	1		1	5	
	19:00	44,41	43,39	1,02	0,00			1	1	1	1		1	5	
	20:00	43,19	42,02	1,16	0,00			1	1	1	1		1	5	
	21:00	40,73	39,59	1,13	0,00			1	1	1	1		1	5	
	22:00	36,46	34,83	1,63	0,00			1	1	1	1			3	
	23:00	30,97	27,85	3,12	0,00			1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Σ Λ Ε Σ Β Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,54	21,22	4,32	0,00			1		1	1				
	01:00	23,86	19,98	3,88	0,00			1		1	1				
	02:00	22,70	20,73	1,97	0,00			1		1	1				
	03:00	22,09	21,29	0,80	0,00			1		1	1				
	04:00	22,30	21,86	0,44	0,00			1		1	1				
	05:00	23,88	23,79	0,08	0,00			1	1	1	1				
	06:00	27,93	27,88	0,04	0,00			1	1	1	1				
	07:00	33,56	33,51	0,04	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	34,98	34,83	0,15	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	33,85	33,48	0,37	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	32,90	32,40	0,49	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	31,87	31,23	0,64	0,00				1	1	1	1			
	12:00	31,47	30,80	0,67	0,00				1	1	1	1			
	13:00	31,49	30,98	0,51	0,00				1	1	1	1			
	14:00	31,73	31,25	0,48	0,00				1	1	1	1			
	15:00	33,13	32,62	0,51	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	38,48	38,02	0,46	0,00			1	1	1	1	1		1	
	17:00	42,96	42,53	0,43	0,00			1	1	1	1	1		3	
	18:00	43,92	43,44	0,48	0,00			1	1	1	1	1		5	
	19:00	43,70	43,15	0,55	0,00			1	1	1	1	1		5	
	20:00	42,75	42,34	0,41	0,00			1	1	1	1	1		4	
	21:00	40,05	39,71	0,34	0,00			1	1	1	1	1		2	
	22:00	35,56	35,02	0,54	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	30,55	29,99	0,56	0,00			1	1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,87	25,73	0,14	0,00				1	1	1	1			
	01:00	24,12	23,91	0,21	0,00					1	1	1			
	02:00	22,92	22,66	0,26	0,00					1	1	1			
	03:00	22,27	22,00	0,27	0,00					1	1	1			
	04:00	22,44	22,09	0,35	0,00					1	1	1			
	05:00	23,83	23,28	0,55	0,00					1	1	1			
	06:00	27,58	26,99	0,59	0,00				1	1	1	1			
	07:00	33,00	32,40	0,59	0,00				1	1	1	1			
	08:00	34,42	33,84	0,58	0,00				1	1	1	1			
	09:00	33,15	32,68	0,47	0,00				1	1	1	1			
	10:00	32,53	32,26	0,27	0,00				1	1	1	1			
	11:00	32,11	31,84	0,27	0,00				1	1	1	1			
	12:00	31,87	31,59	0,29	0,00				1	1	1	1			
	13:00	31,85	31,31	0,54	0,00				1	1	1	1			
	14:00	31,85	31,20	0,65	0,00				1	1	1	1			
	15:00	32,93	32,20	0,74	0,00				1	1	1	1			
	16:00	38,00	37,08	0,92	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	42,44	41,30	1,14	0,00			1	1	1	1	1		1	
	18:00	43,04	41,87	1,17	0,00			1	1	1	1	1		2	
	19:00	42,76	41,88	0,89	0,00			1	1	1	1	1		2	
	20:00	41,95	41,18	0,78	0,00			1	1	1	1	1		1	
	21:00	39,52	38,67	0,85	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	35,64	34,91	0,74	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	29,92	29,22	0,70	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,88	25,32	0,56	0,00					1	1	1			
	01:00	24,13	23,53	0,60	0,00					1	1	1			
	02:00	22,85	22,19	0,65	0,00					1	1	1			
	03:00	22,10	21,43	0,67	0,00					1	1	1			
	04:00	22,16	21,44	0,72	0,00					1	1	1			
	05:00	23,44	22,74	0,70	0,00					1	1	1			
	06:00	26,92	26,28	0,64	0,00				1	1	1	1			
	07:00	32,14	31,56	0,58	0,00				1	1	1	1			
	08:00	33,64	33,27	0,37	0,00				1	1	1	1			
	09:00	32,58	32,29	0,30	0,00				1	1	1	1			
	10:00	32,07	31,68	0,40	0,00				1	1	1	1			
	11:00	31,99	31,48	0,52	0,00				1	1	1	1			
	12:00	31,70	31,13	0,57	0,00				1	1	1	1			
	13:00	31,46	30,83	0,63	0,00				1	1	1	1			
	14:00	31,49	30,97	0,53	0,00				1	1	1	1			
	15:00	32,60	32,17	0,43	0,00				1	1	1	1			
	16:00	37,38	36,90	0,48	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	40,72	40,23	0,49	0,00			1	1	1	1	1		1	
	18:00	41,19	40,98	0,21	0,00			1	1	1	1	1		2	
	19:00	41,28	41,13	0,16	0,00			1	1	1	1	1		2	
	20:00	40,79	40,70	0,09	0,00			1	1	1	1	1		2	
	21:00	38,90	38,66	0,24	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	35,39	35,05	0,33	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	30,04	29,65	0,39	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,85	25,84	0,01	0,00					1	1	1			
	01:00	24,11	23,98	0,13	0,00					1	1	1			
	02:00	22,77	22,39	0,38	0,00					1	1	1			
	03:00	21,92	21,20	0,72	0,00					1	1	1			
	04:00	21,75	20,44	1,30	0,00					1	1	1			
	05:00	22,64	20,79	1,85	0,00					1	1	1			
	06:00	25,27	23,27	2,00	0,00					1	1	1			
	07:00	29,39	27,92	1,46	0,00				1	1	1	1			
	08:00	31,41	29,92	1,49	0,00				1	1	1	1			
	09:00	31,76	30,99	0,77	0,00				1	1	1	1			
	10:00	32,11	32,06	0,05	0,00				1	1	1	1			
	11:00	31,80	31,65	0,14	0,00				1	1	1	1			
	12:00	31,18	30,45	0,73	0,00				1	1	1	1			
	13:00	31,68	30,76	0,92	0,00				1	1	1	1			
	14:00	32,14	31,54	0,60	0,00				1	1	1	1			
	15:00	32,66	32,16	0,50	0,00				1	1	1	1			
	16:00	36,70	35,88	0,82	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	39,57	38,67	0,90	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	39,81	39,27	0,54	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	39,54	39,40	0,13	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	39,16	39,01	0,16	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	37,36	37,03	0,33	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	33,96	33,24	0,72	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	29,30	29,06	0,24	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,41	25,24	0,17	0,00					1	1	1			
	01:00	23,74	23,20	0,53	0,00					1	1	1			
	02:00	22,33	21,74	0,59	0,00					1	1	1			
	03:00	21,35	20,44	0,91	0,00					1	1	1			
	04:00	20,93	19,58	1,35	0,00					1	1	1			
	05:00	21,30	19,96	1,35	0,00					1	1	1			
	06:00	23,05	22,17	0,88	0,00					1	1	1			
	07:00	26,15	25,76	0,39	0,00				1	1	1	1			
	08:00	27,93	27,47	0,46	0,00				1	1	1	1			
	09:00	28,22	27,70	0,52	0,00				1	1	1	1			
	10:00	28,43	28,18	0,25	0,00				1	1	1	1			
	11:00	28,40	28,30	0,10	0,00				1	1	1	1			
	12:00	28,62	28,53	0,09	0,00				1	1	1	1			
	13:00	28,65	28,21	0,44	0,00				1	1	1	1			
	14:00	28,07	27,09	0,98	0,00				1	1	1	1			
	15:00	31,36	31,25	0,10	0,00				1	1	1	1			
	16:00	34,52	34,40	0,11	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	38,92	38,84	0,07	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	39,88	39,78	0,10	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	39,75	39,64	0,11	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	39,29	39,18	0,11	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	37,59	37,49	0,11	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	34,23	34,16	0,07	0,00				1	1	1	1			
	23:00	29,64	29,63	0,01	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	23,84	23,84	0,00	0,00					1	1	1			
	01:00	22,57	22,57	0,00	0,00					1	1	1			
	02:00	21,55	21,55	0,00	0,00					1	1	1			
	03:00	21,07	21,07	0,00	0,00					1	1	1			
	04:00	21,32	21,32	0,00	0,00					1	1	1			
	05:00	22,65	22,60	0,05	0,00				1	1	1	1			
	06:00	25,77	25,71	0,06	0,00				1	1	1	1			
	07:00	30,59	30,53	0,06	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	34,81	34,77	0,05	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	36,13	36,13	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	35,94	35,94	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	35,49	35,49	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	35,22	35,22	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	34,69	34,69	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	34,16	34,16	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	35,49	35,49	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	38,07	38,07	0,00	0,00			1	1	1	1	1		2	
	17:00	42,69	42,69	0,00	0,00			1	1	1	1	1		3	
	18:00	43,35	43,30	0,04	0,00			1	1	1	1	1		2	
	19:00	42,92	42,88	0,04	0,00			1	1	1	1	1		2	
	20:00	42,13	42,13	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1	
	21:00	39,95	39,95	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	36,22	36,22	0,00	0,00				1	1	1	1			
	23:00	31,16	31,16	0,00	0,00										

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,69	21,18	3,51	0,00					1	1	1			
	01:00	23,31	21,31	2,00	0,00					1	1	1			
	02:00	22,20	20,42	1,77	0,00					1	1	1			
	03:00	21,62	19,50	2,12	0,00					1	1	1			
	04:00	21,93	19,78	2,16	0,00					1	1	1			
	05:00	23,40	20,91	2,49	0,00					1	1	1			
	06:00	26,73	23,66	3,07	0,00					1	1	1			
	07:00	31,90	28,81	3,09	0,00				1	1	1	1			
	08:00	34,48	32,11	2,37	0,00				1	1	1	1			
	09:00	34,62	33,23	1,39	0,00				1	1	1	1			
	10:00	34,56	33,57	0,98	0,00				1	1	1	1			
	11:00	34,38	33,38	1,00	0,00				1	1	1	1			
	12:00	34,21	33,23	0,98	0,00				1	1	1	1			
	13:00	33,96	33,19	0,77	0,00				1	1	1	1			
	14:00	33,81	33,17	0,64	0,00				1	1	1	1			
	15:00	34,35	33,94	0,41	0,00				1	1	1	1			
	16:00	39,07	38,69	0,38	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	44,02	43,60	0,42	0,00			1	1	1	1	1		3	
	18:00	44,68	44,18	0,50	0,00			1	1	1	1	1		4	
	19:00	44,14	42,36	1,78	0,00			1	1	1	1	1		3	
	20:00	42,74	38,94	3,80	0,00			1	1	1	1	1		1	
	21:00	39,71	35,56	4,15	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	35,39	30,48	4,91	0,00				1	1	1	1			
	23:00	29,95	26,60	3,35	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,75	24,60	0,15	0,00				1		1	1			
	01:00	23,70	23,63	0,07	0,00				1		1	1			
	02:00	22,21	22,21	0,00	0,00				1		1	1			
	03:00	21,22	21,21	0,00	0,00				1		1	1			
	04:00	20,95	20,87	0,08	0,00				1		1	1			
	05:00	21,86	21,61	0,25	0,00				1		1	1			
	06:00	25,29	24,87	0,42	0,00				1	1	1	1			
	07:00	30,72	30,03	0,68	0,00				1	1	1	1			
	08:00	33,40	32,57	0,83	0,00				1	1	1	1			
	09:00	33,23	32,61	0,62	0,00				1	1	1	1			
	10:00	32,83	32,45	0,38	0,00				1	1	1	1			
	11:00	32,31	31,96	0,35	0,00				1	1	1	1			
	12:00	32,10	31,78	0,32	0,00				1	1	1	1			
	13:00	31,69	31,49	0,20	0,00				1	1	1	1			
	14:00	31,57	31,45	0,13	0,00				1	1	1	1			
	15:00	32,30	32,04	0,26	0,00				1	1	1	1			
	16:00	36,14	35,46	0,67	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	40,83	39,37	1,46	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	41,69	39,87	1,82	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	41,50	39,45	2,05	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	40,42	37,39	3,03	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	37,56	32,46	5,10	0,00				1	1	1	1			
	22:00	33,41	26,42	6,99	0,00				1	1	1	1			
	23:00	28,43	23,19	5,23	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100	
Η Ε Σ Λ Ε Σ Β Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,14	15,44	9,70	0,00				1		1	1				
	01:00	23,36	22,53	0,82	0,00				1		1	1				
	02:00	21,97	21,92	0,05	0,00				1		1	1				
	03:00	20,89	20,69	0,20	0,00				1		1	1				
	04:00	20,33	19,86	0,47	0,00				1		1	1				
	05:00	20,72	19,70	1,02	0,00				1		1	1				
	06:00	23,35	20,79	2,56	0,00				1		1	1				
	07:00	28,07	24,27	3,80	0,00				1	1	1	1				
	08:00	30,70	26,71	3,99	0,00				1	1	1	1				
	09:00	30,97	26,74	4,24	0,00				1	1	1	1				
	10:00	31,23	27,81	3,42	0,00				1	1	1	1				
	11:00	32,29	30,07	2,22	0,00				1	1	1	1				
	12:00	33,11	31,87	1,24	0,00				1	1	1	1				
	13:00	33,25	32,96	0,29	0,00				1	1	1	1				
	14:00	32,91	32,36	0,55	0,00				1	1	1	1				
	15:00	32,36	31,63	0,73	0,00				1	1	1	1				
	16:00	34,25	33,73	0,52	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	38,34	37,78	0,56	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	40,03	39,71	0,32	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	39,39	38,71	0,67	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	38,71	36,38	2,33	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	36,48	31,43	5,06	0,00				1	1	1	1				
	22:00	32,78	25,12	7,66	0,00				1	1	1	1				
	23:00	28,00	19,10	8,89	0,00				1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,79	15,55	9,24	0,00				1		1	1				
	01:00	23,08	13,85	9,23	0,00						1	1				
	02:00	21,81	13,08	8,72	0,00						1	1				
	03:00	20,86	12,52	8,35	0,00						1	1				
	04:00	20,48	12,29	8,19	0,00						1	1				
	05:00	21,03	12,62	8,41	0,00						1	1				
	06:00	23,66	14,20	9,46	0,00						1	1				
	07:00	28,51	19,25	9,26	0,00					1	1	1				
	08:00	31,28	23,38	7,90	0,00					1	1	1				
	09:00	31,49	26,07	5,41	0,00				1	1	1	1				
	10:00	30,96	27,15	3,81	0,00				1	1	1	1				
	11:00	30,67	26,69	3,98	0,00				1	1	1	1				
	12:00	30,92	26,98	3,93	0,00				1	1	1	1				
	13:00	30,93	28,71	2,22	0,00				1	1	1	1				
	14:00	30,41	28,66	1,75	0,00				1	1	1	1				
	15:00	31,99	31,25	0,74	0,00				1	1	1	1				
	16:00	34,52	33,83	0,69	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	39,82	39,20	0,62	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	41,65	41,04	0,61	0,00			1	1	1	1	1		1		
	19:00	41,49	41,05	0,44	0,00			1	1	1	1	1		2		
	20:00	40,96	40,74	0,22	0,00			1	1	1	1	1		2		
	21:00	38,66	38,49	0,18	0,00			1	1	1	1	1		2		
	22:00	34,86	34,68	0,18	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	29,94	29,79	0,15	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,54	25,38	0,16	0,00				1	1	1	1				
	01:00	23,69	23,51	0,18	0,00				1		1	1				
	02:00	22,31	22,05	0,26	0,00				1		1	1				
	03:00	21,37	21,07	0,29	0,00				1		1	1				
	04:00	21,12	20,70	0,42	0,00				1		1	1				
	05:00	21,81	20,95	0,86	0,00				1		1	1				
	06:00	24,29	22,81	1,47	0,00				1		1	1				
	07:00	28,64	26,12	2,52	0,00				1	1	1	1				
	08:00	33,29	29,92	3,37	0,00				1	1	1	1				
	09:00	36,69	32,16	4,53	0,00				1	1	1	1				
	10:00	39,21	27,01	12,21	0,00				1	1	1	1				
	11:00	38,98	25,40	13,58	0,00				1	1	1	1				
	12:00	40,89	27,44	13,45	0,00				1	1	1	1				
	13:00	40,33	29,13	11,19	0,00				1	1	1	1				
	14:00	41,34	34,84	6,50	0,00			1	1	1	1	1				
	15:00	41,20	34,16	7,04	0,00			1	1	1	1	1				
	16:00	41,58	34,03	7,55	0,00			1	1	1	1	1				
	17:00	45,77	37,37	8,39	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	46,70	37,79	8,90	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	46,18	37,71	8,47	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	45,28	37,74	7,54	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	42,81	36,11	6,69	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	38,93	33,88	5,05	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	34,09	30,84	3,25	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,50	3,50	8,00	10,00	10,00	10,00	9,70	10,89	1,30	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025	00:00	28,46	26,55	1,91	0,00				1	1	1	1			
	01:00	26,30	25,12	1,18	0,00				1	1	1	1			
	02:00	24,55	23,89	0,66	0,00				1		1	1			
	03:00	23,20	22,79	0,41	0,00				1		1	1			
	04:00	22,53	22,32	0,21	0,00				1		1	1			
	05:00	22,77	22,71	0,07	0,00				1		1	1			
	06:00	24,82	24,82	0,00	0,00				1		1	1			
	07:00	28,70	28,70	0,00	0,00				1	1	1	1			
	08:00	33,66	33,55	0,11	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	36,56	36,12	0,43	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	38,10	36,94	1,15	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	39,72	37,65	2,07	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	42,70	40,03	2,67	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	43,79	39,23	4,56	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	43,94	35,41	8,53	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	43,47	32,95	10,52	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	43,55	34,16	9,39	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	46,92	36,39	10,52	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	47,70	34,85	12,85	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	46,75	33,05	13,70	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	45,87	32,16	13,71	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	43,71	30,07	13,64	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	39,89	26,39	13,51	0,00				1	1	1	1			
	23:00	35,01	22,31	12,70	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,50	3,50	8,00	10,00	10,00	10,00	9,70	10,89	1,30	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025	00:00	28,74	17,52	11,22	0,00				1		1	1			
	01:00	26,56	16,03	10,53	0,00				1		1	1			
	02:00	24,80	14,80	10,00	0,00				1		1	1			
	03:00	23,43	13,73	9,70	0,00				1		1	1			
	04:00	22,76	12,98	9,78	0,00				1		1	1			
	05:00	23,00	13,38	9,62	0,00				1		1	1			
	06:00	25,07	16,49	8,57	0,00				1		1	1			
	07:00	28,98	21,18	7,80	0,00				1		1	1			
	08:00	33,99	26,76	7,24	0,00				1	1	1	1			
	09:00	36,92	30,85	6,08	0,00				1	1	1	1			
	10:00	38,48	33,92	4,56	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	40,12	36,74	3,37	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	43,12	40,67	2,45	0,00			1	1	1	1	1		1	
	13:00	44,23	42,58	1,65	0,00			1	1	1	1	1		3	
	14:00	44,37	42,95	1,42	0,00			1	1	1	1	1		3	
	15:00	43,90	42,67	1,23	0,00			1	1	1	1	1		3	
	16:00	43,99	42,91	1,08	0,00			1	1	1	1	1		3	
	17:00	47,39	46,58	0,80	0,00			1	1	1	1	1	1	4	
	18:00	48,18	47,60	0,58	0,00			1	1	1	1	1	1	4	
	19:00	47,22	46,85	0,37	0,00			1	1	1	1	1	1	4	
	20:00	46,33	46,16	0,16	0,00			1	1	1	1	1	1	4	
	21:00	44,15	44,11	0,04	0,00			1	1	1	1	1		4	
	22:00	40,29	40,28	0,02	0,00			1	1	1	1	1		1	
	23:00	35,36	35,36	0,00	0,00			1	1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025	00:00	27,86	16,71	11,14	0,00				1		1	1				
	01:00	26,19	15,71	10,48	0,00				1		1	1				
	02:00	24,86	15,14	9,72	0,00				1		1	1				
	03:00	24,11	15,14	8,97	0,00				1		1	1				
	04:00	24,22	15,14	9,07	0,00				1		1	1				
	05:00	25,66	15,40	10,26	0,00				1		1	1				
	06:00	29,41	17,64	11,76	0,00				1		1	1				
	07:00	35,08	21,54	13,54	0,00				1		1	1				
	08:00	38,92	25,37	13,55	0,00				1	1	1	1				
	09:00	40,79	27,25	13,53	0,00				1	1	1	1				
	10:00	41,85	28,24	13,61	0,00				1	1	1	1				
	11:00	42,10	28,43	13,67	0,00				1	1	1	1				
	12:00	41,51	27,85	13,67	0,00				1	1	1	1				
	13:00	41,05	27,37	13,68	0,00				1	1	1	1				
	14:00	41,54	27,89	13,65	0,00				1	1	1	1				
	15:00	42,14	28,61	13,54	0,00				1	1	1	1				
	16:00	44,11	30,51	13,60	0,00				1	1	1	1				
	17:00	47,55	34,28	13,27	0,00			1	1	1	1	1				
	18:00	47,87	35,43	12,44	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	47,20	37,52	9,68	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	45,74	38,82	6,91	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	43,02	36,64	6,38	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	38,53	31,66	6,87	0,00				1	1	1	1				
	23:00	32,82	25,27	7,55	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Σ Λ Ε Σ Β Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025	00:00	28,03	17,61	10,42	0,00			1	1		1				
	01:00	26,18	15,71	10,47	0,00			1	1		1				
	02:00	24,67	15,00	9,66	0,00			1	1		1				
	03:00	23,56	15,00	8,56	0,00			1	1		1				
	04:00	23,25	15,00	8,24	0,00			1	1		1				
	05:00	24,36	15,14	9,21	0,00				1	1	1				
	06:00	28,07	16,84	11,23	0,00				1	1	1				
	07:00	34,14	20,64	13,50	0,00				1	1	1	1			
	08:00	38,36	24,79	13,57	0,00				1	1	1	1			
	09:00	40,01	26,56	13,45	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	40,34	27,21	13,12	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	40,42	27,71	12,71	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	40,27	28,44	11,83	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	39,17	27,66	11,51	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	38,45	26,70	11,75	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	38,98	27,21	11,77	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	43,51	31,81	11,70	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	48,71	36,89	11,81	0,00			1	1	1	1	1		2	
	18:00	49,95	37,74	12,20	0,00			1	1	1	1	1		3	
	19:00	49,86	37,41	12,45	0,00			1	1	1	1	1		3	
	20:00	49,22	38,39	10,83	0,00			1	1	1	1	1		3	
	21:00	47,18	38,38	8,80	0,00			1	1	1	1	1		2	
	22:00	43,15	34,69	8,46	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	37,02	28,87	8,15	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης