

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,66	1,12	0,54	1	1					
	01:00	1,53	1,12	0,41	1	1					
	02:00	1,45	1,12	0,33	1	1					
	03:00	1,41	1,12	0,29	1	1					
	04:00	1,40	1,12	0,28	1	1					
	05:00	1,42	1,12	0,30	1	1					
	06:00	1,46	1,12	0,34	1	1					
	07:00	1,54	1,25	0,29	1	1					
	08:00	1,60	1,38	0,22	1	1					
	09:00	1,71	1,52	0,19	1	1					
	10:00	1,79	1,70	0,09	1	1					
	11:00	1,80	1,75	0,05	1	1					
	12:00	1,74	1,72	0,02	1	1					
	13:00	1,68	1,62	0,06	1	1					
	14:00	1,59	1,46	0,13	1	1					
	15:00	1,57	1,43	0,14	1	1					
	16:00	1,69	1,52	0,16	1	1					
	17:00	1,98	1,88	0,10	1	1	1				
	18:00	2,19	2,12	0,06	1	1	1				
	19:00	2,30	2,25	0,05	1	1	1				
	20:00	2,33	2,31	0,01	1	1	1				
	21:00	2,28	2,27	0,00	1	1	1				
	22:00	2,12	2,11	0,01	1	1	1				
	23:00	1,89	1,89	0,01	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,60	1,60	0,00	1	1					
	01:00	1,50	1,49	0,00	1	1					
	02:00	1,42	1,42	0,01	1	1					
	03:00	1,39	1,38	0,01	1	1					
	04:00	1,39	1,38	0,01	1	1					
	05:00	1,42	1,41	0,01	1	1					
	06:00	1,48	1,48	0,01	1	1					
	07:00	1,58	1,56	0,02	1	1					
	08:00	1,64	1,63	0,01	1	1					
	09:00	1,72	1,72	0,01	1	1					
	10:00	1,80	1,79	0,02	1	1					
	11:00	1,85	1,84	0,01	1	1					
	12:00	1,83	1,81	0,02	1	1					
	13:00	1,79	1,77	0,02	1	1					
	14:00	1,73	1,72	0,01	1	1					
	15:00	1,83	1,82	0,01	1	1					
	16:00	1,90	1,89	0,01	1	1	1				
	17:00	2,13	2,11	0,02	1	1	1				
	18:00	2,35	2,33	0,02	1	1	1				
	19:00	2,46	2,44	0,02	1	1	1				
	20:00	2,46	2,44	0,02	1	1	1				
	21:00	2,37	2,35	0,02	1	1	1				
	22:00	2,18	2,16	0,02	1	1	1				
	23:00	1,93	1,91	0,02	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,60	1,52	0,08	1	1					
	01:00	1,51	1,45	0,05	1	1					
	02:00	1,44	1,38	0,06	1	1					
	03:00	1,40	1,31	0,09	1	1					
	04:00	1,40	1,31	0,09	1	1					
	05:00	1,42	1,37	0,06	1	1					
	06:00	1,47	1,41	0,06	1	1					
	07:00	1,55	1,47	0,08	1	1					
	08:00	1,64	1,50	0,14	1	1					
	09:00	1,75	1,57	0,18	1	1					
	10:00	1,85	1,67	0,18	1	1					
	11:00	1,89	1,74	0,14	1	1					
	12:00	1,83	1,71	0,12	1	1					
	13:00	1,78	1,66	0,12	1	1					
	14:00	1,77	1,64	0,13	1	1					
	15:00	1,78	1,66	0,12	1	1					
	16:00	1,88	1,79	0,09	1	1					
	17:00	2,19	2,10	0,09	1	1	1				
	18:00	2,34	2,23	0,11	1	1	1				
	19:00	2,37	2,16	0,21	1	1	1				
	20:00	2,33	2,15	0,18	1	1	1				
	21:00	2,23	2,06	0,17	1	1	1				
	22:00	2,05	1,79	0,26	1	1					
	23:00	1,83	1,64	0,19	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,65	1,26	0,39	1	1					
	01:00	1,56	1,19	0,37	1	1					
	02:00	1,48	1,19	0,29	1	1					
	03:00	1,44	1,14	0,30	1	1					
	04:00	1,43	1,12	0,31	1	1					
	05:00	1,43	1,12	0,31	1	1					
	06:00	1,47	1,23	0,24	1	1					
	07:00	1,53	1,37	0,16	1	1					
	08:00	1,63	1,48	0,14	1	1					
	09:00	1,77	1,61	0,16	1	1					
	10:00	1,91	1,84	0,07	1	1					
	11:00	1,93	1,87	0,06	1	1					
	12:00	1,94	1,89	0,05	1	1					
	13:00	1,92	1,87	0,04	1	1					
	14:00	1,88	1,85	0,03	1	1					
	15:00	1,86	1,83	0,02	1	1					
	16:00	1,96	1,94	0,01	1	1	1				
	17:00	2,19	2,14	0,05	1	1	1				
	18:00	2,29	2,22	0,07	1	1	1				
	19:00	2,37	2,32	0,05	1	1	1				
	20:00	2,37	2,28	0,09	1	1	1				
	21:00	2,25	2,07	0,17	1	1	1				
	22:00	2,08	1,95	0,13	1	1	1				
	23:00	1,86	1,73	0,13	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,64	1,53	0,11	1	1					
	01:00	1,53	1,35	0,17	1	1					
	02:00	1,45	1,24	0,21	1	1					
	03:00	1,40	1,20	0,20	1	1					
	04:00	1,39	1,12	0,27	1	1					
	05:00	1,39	1,12	0,27	1	1					
	06:00	1,41	1,12	0,29	1	1					
	07:00	1,47	1,12	0,35	1	1					
	08:00	1,54	1,12	0,42	1	1					
	09:00	1,65	1,12	0,53	1	1					
	10:00	1,77	1,15	0,62	1	1					
	11:00	1,81	1,20	0,62	1	1					
	12:00	1,79	1,24	0,55	1	1					
	13:00	1,78	1,19	0,59	1	1					
	14:00	1,75	1,14	0,61	1	1					
	15:00	1,82	1,60	0,22	1	1					
	16:00	1,91	1,70	0,21	1	1					
	17:00	2,13	1,92	0,21	1	1	1				
	18:00	2,26	2,07	0,19	1	1	1				
	19:00	2,34	2,18	0,16	1	1	1				
	20:00	2,34	2,20	0,14	1	1	1				
	21:00	2,23	2,11	0,11	1	1	1				
	22:00	2,08	1,99	0,08	1	1	1				
	23:00	1,85	1,80	0,06	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,58	1,54	0,04	1	1					
	01:00	1,47	1,43	0,04	1	1					
	02:00	1,39	1,36	0,04	1	1					
	03:00	1,35	1,32	0,03	1	1					
	04:00	1,34	1,32	0,02	1	1					
	05:00	1,35	1,34	0,02	1	1					
	06:00	1,39	1,38	0,01	1	1					
	07:00	1,46	1,45	0,01	1	1					
	08:00	1,57	1,56	0,01	1	1					
	09:00	1,67	1,66	0,01	1	1					
	10:00	1,75	1,75	0,00	1	1					
	11:00	1,76	1,76	0,00	1	1					
	12:00	1,71	1,71	0,00	1	1					
	13:00	1,66	1,66	0,00	1	1					
	14:00	1,62	1,62	0,00	1	1					
	15:00	1,63	1,63	0,00	1	1					
	16:00	1,72	1,72	0,00	1	1					
	17:00	1,95	1,95	0,00	1	1	1				
	18:00	2,11	2,11	0,00	1	1	1				
	19:00	2,21	2,21	0,00	1	1	1				
	20:00	2,23	2,23	0,00	1	1	1				
	21:00	2,15	2,15	0,00	1	1	1				
	22:00	1,99	1,98	0,01	1	1	1				
	23:00	1,74	1,73	0,01	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π Ρ Α Ξ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,52	1,51	0,01	1	1					
	01:00	1,43	1,42	0,01	1	1					
	02:00	1,37	1,35	0,02	1	1					
	03:00	1,35	1,32	0,03	1	1					
	04:00	1,35	1,32	0,03	1	1					
	05:00	1,38	1,36	0,02	1	1					
	06:00	1,44	1,42	0,02	1	1					
	07:00	1,52	1,50	0,02	1	1					
	08:00	1,66	1,64	0,02	1	1					
	09:00	1,80	1,78	0,02	1	1					
	10:00	1,87	1,84	0,02	1	1					
	11:00	1,91	1,89	0,02	1	1					
	12:00	1,91	1,88	0,02	1	1					
	13:00	1,87	1,84	0,03	1	1					
	14:00	1,82	1,80	0,02	1	1					
	15:00	1,85	1,82	0,03	1	1					
	16:00	1,91	1,88	0,03	1	1					
	17:00	2,07	2,04	0,03	1	1	1				
	18:00	2,22	2,18	0,04	1	1	1				
	19:00	2,32	2,28	0,04	1	1	1				
	20:00	2,32	2,28	0,04	1	1	1				
	21:00	2,21	2,16	0,04	1	1	1				
	22:00	2,01	1,96	0,05	1	1	1				
	23:00	1,74	1,69	0,05	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,45	1,37	0,09	1	1					
	01:00	1,37	1,26	0,12	1	1					
	02:00	1,32	1,18	0,14	1	1					
	03:00	1,29	1,15	0,14	1	1					
	04:00	1,30	1,19	0,11	1	1					
	05:00	1,32	1,24	0,08	1	1					
	06:00	1,36	1,30	0,06	1	1					
	07:00	1,44	1,39	0,05	1	1					
	08:00	1,53	1,47	0,06	1	1					
	09:00	1,66	1,53	0,12	1	1					
	10:00	1,76	1,55	0,21	1	1					
	11:00	1,81	1,65	0,17	1	1					
	12:00	1,81	1,61	0,20	1	1					
	13:00	1,78	1,65	0,13	1	1					
	14:00	1,71	1,57	0,14	1	1					
	15:00	1,67	1,51	0,16	1	1					
	16:00	1,74	1,62	0,12	1	1					
	17:00	1,97	1,89	0,07	1	1					
	18:00	2,15	2,09	0,06	1	1	1				
	19:00	2,22	2,17	0,05	1	1	1				
	20:00	2,21	2,18	0,03	1	1	1				
	21:00	2,09	2,06	0,03	1	1	1				
	22:00	1,89	1,83	0,05	1	1					
	23:00	1,64	1,56	0,08	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,59	1,57	0,03	1	1					
	01:00	1,50	1,48	0,02	1	1					
	02:00	1,44	1,42	0,01	1	1					
	03:00	1,41	1,39	0,01	1	1					
	04:00	1,41	1,36	0,05	1	1					
	05:00	1,43	1,40	0,02	1	1					
	06:00	1,47	1,43	0,04	1	1					
	07:00	1,54	1,48	0,07	1	1					
	08:00	1,65	1,59	0,06	1	1					
	09:00	1,80	1,77	0,04	1	1					
	10:00	1,93	1,91	0,02	1	1	1				
	11:00	1,98	1,96	0,02	1	1	1				
	12:00	1,97	1,96	0,01	1	1	1				
	13:00	1,89	1,89	0,00	1	1	1				
	14:00	1,85	1,85	0,00	1	1	1				
	15:00	1,86	1,86	0,00	1	1	1				
	16:00	1,96	1,96	0,00	1	1	1				
	17:00	2,21	2,21	0,00	1	1	1				
	18:00	2,33	2,33	0,00	1	1	1				
	19:00	2,37	2,37	0,00	1	1	1				
	20:00	2,33	2,33	0,00	1	1	1				
	21:00	2,22	2,22	0,00	1	1	1				
	22:00	2,04	2,04	0,00	1	1	1				
	23:00	1,81	1,81	0,00	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,66	1,66	0,00	1	1					
	01:00	1,56	1,56	0,00	1	1					
	02:00	1,49	1,49	0,00	1	1					
	03:00	1,46	1,46	0,00	1	1					
	04:00	1,46	1,45	0,01	1	1					
	05:00	1,48	1,47	0,01	1	1					
	06:00	1,52	1,51	0,00	1	1					
	07:00	1,60	1,60	0,00	1	1					
	08:00	1,69	1,69	0,00	1	1					
	09:00	1,82	1,82	0,00	1	1					
	10:00	1,92	1,92	0,00	1	1	1				
	11:00	1,98	1,98	0,00	1	1	1				
	12:00	1,95	1,95	0,00	1	1	1				
	13:00	1,90	1,90	0,00	1	1	1				
	14:00	1,89	1,88	0,01	1	1	1				
	15:00	1,88	1,87	0,01	1	1	1				
	16:00	1,98	1,97	0,01	1	1	1				
	17:00	2,25	2,24	0,01	1	1	1				
	18:00	2,39	2,38	0,01	1	1	1				
	19:00	2,44	2,43	0,01	1	1	1				
	20:00	2,44	2,41	0,03	1	1	1				
	21:00	2,32	2,28	0,04	1	1	1				
	22:00	2,09	2,06	0,03	1	1	1				
	23:00	1,85	1,81	0,03	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,62	1,61	0,01	1	1					
	01:00	1,51	1,51	0,00	1	1					
	02:00	1,43	1,43	0,01	1	1					
	03:00	1,40	1,38	0,02	1	1					
	04:00	1,39	1,36	0,03	1	1					
	05:00	1,40	1,35	0,05	1	1					
	06:00	1,44	1,39	0,05	1	1					
	07:00	1,49	1,45	0,04	1	1					
	08:00	1,58	1,54	0,04	1	1					
	09:00	1,71	1,67	0,04	1	1					
	10:00	1,82	1,76	0,05	1	1					
	11:00	1,87	1,78	0,09	1	1					
	12:00	1,87	1,74	0,13	1	1					
	13:00	1,83	1,70	0,13	1	1					
	14:00	1,80	1,69	0,10	1	1					
	15:00	1,77	1,65	0,12	1	1					
	16:00	1,84	1,67	0,17	1	1					
	17:00	2,04	1,82	0,22	1	1					
	18:00	2,19	1,90	0,29	1	1	1				
	19:00	2,27	1,87	0,40	1	1	1				
	20:00	2,27	1,88	0,39	1	1	1				
	21:00	2,19	1,82	0,37	1	1	1				
	22:00	1,99	1,61	0,39	1	1					
	23:00	1,76	1,41	0,35	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,56	1,24	0,32	1	1					
	01:00	1,46	1,14	0,32	1	1					
	02:00	1,39	1,12	0,27	1	1					
	03:00	1,36	1,12	0,24	1	1					
	04:00	1,34	1,12	0,22	1	1					
	05:00	1,35	1,12	0,23	1	1					
	06:00	1,36	1,12	0,24	1	1					
	07:00	1,40	1,12	0,28	1	1					
	08:00	1,46	1,17	0,29	1	1					
	09:00	1,59	1,30	0,29	1	1					
	10:00	1,73	1,51	0,21	1	1					
	11:00	1,77	1,35	0,42	1	1					
	12:00	1,74	1,13	0,61	1	1					
	13:00	1,67	1,12	0,55	1	1					
	14:00	1,59	1,12	0,47	1	1					
	15:00	1,67	1,54	0,13	1	1					
	16:00	1,73	1,59	0,13	1	1					
	17:00	1,93	1,78	0,14	1	1					
	18:00	2,10	1,93	0,17	1	1	1				
	19:00	2,18	2,00	0,18	1	1	1				
	20:00	2,19	1,99	0,20	1	1	1				
	21:00	2,11	1,94	0,17	1	1	1				
	22:00	1,93	1,74	0,19	1	1					
	23:00	1,69	1,42	0,27	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,56	1,16	0,40	1	1					
	01:00	1,48	1,12	0,36	1	1					
	02:00	1,42	1,12	0,30	1	1					
	03:00	1,38	1,12	0,25	1	1					
	04:00	1,37	1,12	0,24	1	1					
	05:00	1,39	1,12	0,27	1	1					
	06:00	1,43	1,12	0,31	1	1					
	07:00	1,50	1,12	0,38	1	1					
	08:00	1,61	1,12	0,48	1	1					
	09:00	1,74	1,33	0,40	1	1					
	10:00	1,82	1,52	0,30	1	1					
	11:00	1,84	1,61	0,23	1	1					
	12:00	1,79	1,62	0,17	1	1					
	13:00	1,79	1,70	0,09	1	1					
	14:00	1,74	1,70	0,04	1	1					
	15:00	1,77	1,75	0,02	1	1					
	16:00	1,84	1,84	0,01	1	1					
	17:00	2,06	2,06	0,00	1	1	1				
	18:00	2,26	2,26	0,00	1	1	1				
	19:00	2,35	2,34	0,01	1	1	1				
	20:00	2,34	2,29	0,05	1	1	1				
	21:00	2,23	2,10	0,13	1	1	1				
	22:00	2,01	1,91	0,11	1	1	1				
	23:00	1,74	1,66	0,07	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,46	1,12	0,34	1	1					
	01:00	1,38	1,12	0,26	1	1					
	02:00	1,32	1,12	0,20	1	1					
	03:00	1,30	1,12	0,18	1	1					
	04:00	1,30	1,12	0,18	1	1					
	05:00	1,31	1,12	0,19	1	1					
	06:00	1,36	1,13	0,23	1	1					
	07:00	1,43	1,20	0,23	1	1					
	08:00	1,54	1,30	0,24	1	1					
	09:00	1,69	1,42	0,27	1	1					
	10:00	1,79	1,45	0,34	1	1					
	11:00	1,80	1,42	0,38	1	1					
	12:00	1,77	1,37	0,40	1	1					
	13:00	1,73	1,25	0,49	1	1					
	14:00	1,71	1,12	0,59	1	1					
	15:00	1,71	1,12	0,59	1	1					
	16:00	1,79	1,17	0,63	1	1					
	17:00	1,99	1,29	0,70	1	1					
	18:00	2,13	1,39	0,75	1	1					
	19:00	2,18	1,42	0,76	1	1					
	20:00	2,16	1,41	0,76	1	1					
	21:00	2,05	1,33	0,72	1	1					
	22:00	1,84	1,20	0,64	1	1					
	23:00	1,58	1,12	0,46	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025			
Α Ρ Ρ Ε Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,58	1,47	0,11	1	1					
	01:00	1,49	1,40	0,09	1	1					
	02:00	1,43	1,30	0,13	1	1					
	03:00	1,40	1,28	0,12	1	1					
	04:00	1,40	1,37	0,03	1	1					
	05:00	1,43	1,42	0,00	1	1					
	06:00	1,47	1,47	0,00	1	1					
	07:00	1,56	1,51	0,06	1	1					
	08:00	1,68	1,58	0,10	1	1					
	09:00	1,84	1,69	0,15	1	1					
	10:00	1,95	1,70	0,25	1	1					
	11:00	2,00	1,78	0,22	1	1					
	12:00	1,96	1,88	0,09	1	1					
	13:00	1,90	1,82	0,08	1	1					
	14:00	1,86	1,81	0,06	1	1					
	15:00	1,87	1,84	0,03	1	1					
	16:00	1,96	1,93	0,03	1	1	1				
	17:00	2,22	2,20	0,02	1	1	1				
	18:00	2,35	2,33	0,02	1	1	1				
	19:00	2,41	2,38	0,03	1	1	1				
	20:00	2,40	2,35	0,05	1	1	1				
	21:00	2,30	2,23	0,07	1	1	1				
	22:00	2,07	1,98	0,09	1	1	1				
	23:00	1,80	1,69	0,11	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,74	1,37	0,37	1	1					
	01:00	1,62	1,37	0,25	1	1					
	02:00	1,54	1,33	0,21	1	1					
	03:00	1,50	1,30	0,19	1	1					
	04:00	1,49	1,33	0,16	1	1					
	05:00	1,53	1,43	0,09	1	1					
	06:00	1,60	1,53	0,07	1	1					
	07:00	1,72	1,65	0,06	1	1					
	08:00	1,81	1,74	0,08	1	1					
	09:00	1,94	1,90	0,04	1	1					
	10:00	2,03	2,01	0,02	1	1	1				
	11:00	2,04	2,00	0,04	1	1	1				
	12:00	2,01	1,79	0,22	1	1					
	13:00	1,99	1,70	0,29	1	1					
	14:00	2,00	1,69	0,31	1	1					
	15:00	2,04	1,68	0,36	1	1					
	16:00	2,16	1,70	0,46	1	1					
	17:00	2,39	1,82	0,58	1	1	1				
	18:00	2,50	1,72	0,78	1	1	1				
	19:00	2,57	1,69	0,88	1	1	1				
	20:00	2,54	1,87	0,67	1	1	1				
	21:00	2,46	2,04	0,41	1	1	1				
	22:00	2,26	1,81	0,44	1	1	1				
	23:00	1,99	1,65	0,34	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,68	1,12	0,56	1	1					
	01:00	1,58	1,12	0,46	1	1					
	02:00	1,50	1,12	0,38	1	1					
	03:00	1,45	1,12	0,33	1	1					
	04:00	1,44	1,12	0,32	1	1					
	05:00	1,46	1,12	0,34	1	1					
	06:00	1,51	1,12	0,39	1	1					
	07:00	1,60	1,12	0,48	1	1					
	08:00	1,71	1,12	0,59	1	1					
	09:00	1,83	1,19	0,64	1	1					
	10:00	1,91	1,24	0,67	1	1					
	11:00	1,91	1,24	0,67	1	1					
	12:00	1,88	1,44	0,44	1	1					
	13:00	1,85	1,25	0,60	1	1					
	14:00	1,82	1,18	0,64	1	1					
	15:00	1,83	1,19	0,64	1	1					
	16:00	1,95	1,27	0,68	1	1					
	17:00	2,18	1,42	0,76	1	1					
	18:00	2,37	1,54	0,83	1	1					
	19:00	2,46	1,68	0,78	1	1	1				
	20:00	2,46	1,68	0,78	1	1	1				
	21:00	2,36	1,68	0,68	1	1	1				
	22:00	2,16	1,56	0,59	1	1					
	23:00	1,90	1,50	0,40	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,71	1,42	0,29	1	1					
	01:00	1,59	1,17	0,42	1	1					
	02:00	1,50	1,12	0,38	1	1					
	03:00	1,47	1,14	0,33	1	1					
	04:00	1,44	1,12	0,32	1	1					
	05:00	1,45	1,12	0,33	1	1					
	06:00	1,49	1,12	0,37	1	1					
	07:00	1,56	1,12	0,44	1	1					
	08:00	1,65	1,35	0,30	1	1					
	09:00	1,75	1,48	0,27	1	1					
	10:00	1,82	1,58	0,25	1	1					
	11:00	1,83	1,43	0,40	1	1					
	12:00	1,79	1,24	0,55	1	1					
	13:00	1,78	1,16	0,62	1	1					
	14:00	1,78	1,16	0,62	1	1					
	15:00	1,81	1,18	0,63	1	1					
	16:00	1,92	1,25	0,67	1	1					
	17:00	2,15	1,40	0,75	1	1					
	18:00	2,34	1,54	0,80	1	1					
	19:00	2,44	1,70	0,74	1	1	1				
	20:00	2,43	1,74	0,69	1	1	1				
	21:00	2,36	1,87	0,49	1	1	1				
	22:00	2,17	1,81	0,36	1	1	1				
	23:00	1,91	1,61	0,30	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,68	1,25	0,43	1	1					
	01:00	1,53	1,29	0,24	1	1					
	02:00	1,44	1,12	0,32	1	1					
	03:00	1,38	1,12	0,26	1	1					
	04:00	1,36	1,12	0,24	1	1					
	05:00	1,35	1,12	0,23	1	1					
	06:00	1,38	1,12	0,26	1	1					
	07:00	1,44	1,12	0,32	1	1					
	08:00	1,50	1,28	0,22	1	1					
	09:00	1,60	1,37	0,23	1	1					
	10:00	1,67	1,51	0,16	1	1					
	11:00	1,70	1,42	0,28	1	1					
	12:00	1,69	1,12	0,57	1	1					
	13:00	1,68	1,12	0,56	1	1					
	14:00	1,63	1,12	0,51	1	1					
	15:00	1,69	1,33	0,36	1	1					
	16:00	1,77	1,39	0,38	1	1					
	17:00	1,99	1,58	0,41	1	1					
	18:00	2,19	1,77	0,42	1	1					
	19:00	2,28	1,91	0,37	1	1	1				
	20:00	2,28	1,94	0,33	1	1	1				
	21:00	2,19	1,86	0,33	1	1	1				
	22:00	1,99	1,68	0,31	1	1					
	23:00	1,74	1,42	0,32	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,54	1,19	0,35	1	1					
	01:00	1,45	1,12	0,33	1	1					
	02:00	1,38	1,12	0,26	1	1					
	03:00	1,34	1,12	0,22	1	1					
	04:00	1,34	1,12	0,22	1	1					
	05:00	1,36	1,12	0,24	1	1					
	06:00	1,42	1,12	0,30	1	1					
	07:00	1,53	1,12	0,41	1	1					
	08:00	1,66	1,23	0,43	1	1					
	09:00	1,77	1,38	0,39	1	1					
	10:00	1,82	1,49	0,33	1	1					
	11:00	1,82	1,53	0,30	1	1					
	12:00	1,78	1,53	0,25	1	1					
	13:00	1,74	1,55	0,20	1	1					
	14:00	1,72	1,57	0,15	1	1					
	15:00	1,76	1,65	0,12	1	1					
	16:00	1,87	1,76	0,11	1	1					
	17:00	2,08	1,98	0,10	1	1	1				
	18:00	2,29	2,21	0,09	1	1	1				
	19:00	2,40	2,34	0,06	1	1	1				
	20:00	2,40	2,37	0,03	1	1	1				
	21:00	2,31	2,29	0,02	1	1	1				
	22:00	2,08	2,08	0,01	1	1	1				
	23:00	1,79	1,79	0,00	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,60	1,59	0,01	1			1			
	01:00	1,49	1,48	0,01	1			1			
	02:00	1,42	1,40	0,02	1			1			
	03:00	1,38	1,38	0,00	1			1			
	04:00	1,37	1,37	0,00	1			1			
	05:00	1,41	1,41	0,00	1			1			
	06:00	1,46	1,46	0,00	1			1			
	07:00	1,58	1,58	0,00	1			1			
	08:00	1,69	1,69	0,00	1			1			
	09:00	1,81	1,81	0,00	1			1			
	10:00	1,84	1,83	0,01	1			1			
	11:00	1,86	1,83	0,03	1			1			
	12:00	1,88	1,84	0,05	1			1			
	13:00	1,86	1,79	0,07	1			1			
	14:00	1,84	1,77	0,08	1			1			
	15:00	1,82	1,75	0,07	1			1			
	16:00	1,88	1,80	0,09	1			1			
	17:00	2,08	1,99	0,09	1		1	1			
	18:00	2,30	2,22	0,08	1		1	1			
	19:00	2,41	2,34	0,07	1		1	1			
	20:00	2,43	2,36	0,06	1		1	1			
	21:00	2,38	2,32	0,06	1		1	1			
	22:00	2,16	2,10	0,05	1		1	1			
	23:00	1,85	1,80	0,05	1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,73	1,64	0,09	1		1				
	01:00	1,63	1,53	0,10	1		1				
	02:00	1,54	1,42	0,12	1		1				
	03:00	1,49	1,36	0,14	1		1				
	04:00	1,49	1,40	0,08	1		1				
	05:00	1,51	1,47	0,05	1		1				
	06:00	1,58	1,54	0,03	1		1				
	07:00	1,69	1,66	0,03	1		1				
	08:00	1,79	1,76	0,03	1		1				
	09:00	1,91	1,90	0,02	1		1	1			
	10:00	2,01	2,00	0,01	1		1	1			
	11:00	2,01	2,01	0,00	1		1	1			
	12:00	1,98	1,98	0,00	1		1	1			
	13:00	1,94	1,92	0,02	1		1	1			
	14:00	1,90	1,89	0,01	1		1	1			
	15:00	1,91	1,90	0,01	1		1	1			
	16:00	2,03	2,02	0,01	1		1	1			
	17:00	2,24	2,22	0,01	1		1	1			
	18:00	2,47	2,45	0,03	1		1	1			
	19:00	2,66	2,65	0,01	1		1	1			
	20:00	2,63	2,63	0,00	1		1	1			
	21:00	2,45	2,44	0,01	1		1	1			
	22:00	2,23	2,20	0,03	1		1	1			
	23:00	1,94	1,91	0,03	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,70	1,58	0,12	1		1				
	01:00	1,59	1,48	0,11	1		1				
	02:00	1,52	1,40	0,12	1		1				
	03:00	1,48	1,34	0,14	1		1				
	04:00	1,48	1,33	0,15	1		1				
	05:00	1,50	1,39	0,11	1		1				
	06:00	1,57	1,52	0,05	1		1				
	07:00	1,68	1,65	0,03	1		1				
	08:00	1,79	1,77	0,01	1		1				
	09:00	1,93	1,93	0,00	1		1	1			
	10:00	2,03	2,03	0,00	1		1	1			
	11:00	2,05	2,05	0,00	1		1	1			
	12:00	2,03	2,03	0,00	1		1	1			
	13:00	1,95	1,95	0,00	1		1	1			
	14:00	1,91	1,91	0,00	1		1	1			
	15:00	1,92	1,91	0,01	1		1	1			
	16:00	2,03	2,02	0,01	1		1	1			
	17:00	2,24	2,23	0,00	1		1	1			
	18:00	2,46	2,46	0,00	1		1	1			
	19:00	2,63	2,63	0,00	1		1	1			
	20:00	2,61	2,61	0,00	1		1	1			
	21:00	2,45	2,45	0,00	1		1	1			
	22:00	2,24	2,24	0,00	1		1	1			
	23:00	1,95	1,95	0,01	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,74	1,74	0,00	1		1				
	01:00	1,63	1,62	0,01	1		1				
	02:00	1,55	1,54	0,00	1		1				
	03:00	1,48	1,47	0,01	1		1				
	04:00	1,49	1,47	0,01	1		1				
	05:00	1,50	1,47	0,03	1		1				
	06:00	1,58	1,55	0,03	1		1				
	07:00	1,66	1,60	0,06	1		1				
	08:00	1,76	1,64	0,12	1		1				
	09:00	1,90	1,75	0,15	1		1				
	10:00	2,00	1,75	0,25	1		1				
	11:00	2,05	1,79	0,26	1		1				
	12:00	2,03	1,76	0,27	1		1				
	13:00	1,98	1,80	0,18	1		1				
	14:00	1,96	1,83	0,13	1		1				
	15:00	1,94	1,88	0,06	1		1				
	16:00	2,04	2,01	0,03	1		1	1			
	17:00	2,22	2,20	0,02	1		1	1			
	18:00	2,40	2,38	0,03	1		1	1			
	19:00	2,57	2,54	0,03	1		1	1			
	20:00	2,56	2,52	0,04	1		1	1			
	21:00	2,41	2,39	0,02	1		1	1			
	22:00	2,20	2,17	0,04	1		1	1			
	23:00	1,92	1,88	0,04	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,73	1,67	0,05	1		1				
	01:00	1,62	1,59	0,03	1		1				
	02:00	1,55	1,50	0,05	1		1				
	03:00	1,52	1,31	0,21	1		1				
	04:00	1,51	1,25	0,26	1		1				
	05:00	1,53	1,26	0,27	1		1				
	06:00	1,56	1,24	0,33	1		1				
	07:00	1,63	1,35	0,28	1		1				
	08:00	1,72	1,54	0,18	1		1				
	09:00	1,87	1,77	0,09	1		1				
	10:00	1,99	1,93	0,06	1		1	1			
	11:00	2,04	2,00	0,04	1		1	1			
	12:00	2,04	2,00	0,04	1		1	1			
	13:00	2,02	1,95	0,06	1		1	1			
	14:00	1,97	1,77	0,19	1		1	1			
	15:00	1,93	1,41	0,53	1		1				
	16:00	2,00	1,45	0,55	1		1				
	17:00	2,17	1,62	0,55	1		1				
	18:00	2,37	1,74	0,62	1		1	1			
	19:00	2,50	2,11	0,39	1		1	1			
	20:00	2,51	2,32	0,19	1		1	1			
	21:00	2,37	1,97	0,39	1		1	1			
	22:00	2,19	1,42	0,77	1		1				
	23:00	1,95	1,27	0,68	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,72	1,14	0,59	1		1				
	01:00	1,61	1,12	0,49	1		1				
	02:00	1,52	1,12	0,40	1		1				
	03:00	1,47	1,12	0,35	1		1				
	04:00	1,45	1,12	0,33	1		1				
	05:00	1,47	1,12	0,35	1		1				
	06:00	1,50	1,12	0,38	1		1				
	07:00	1,56	1,12	0,44	1		1				
	08:00	1,62	1,18	0,44	1		1				
	09:00	1,73	1,33	0,39	1		1				
	10:00	1,82	1,47	0,35	1		1				
	11:00	1,86	1,57	0,29	1		1				
	12:00	1,82	1,61	0,21	1		1				
	13:00	1,78	1,60	0,18	1		1				
	14:00	1,74	1,60	0,14	1		1				
	15:00	1,80	1,76	0,03	1		1				
	16:00	1,89	1,86	0,03	1		1				
	17:00	2,09	2,05	0,04	1		1	1			
	18:00	2,32	2,27	0,05	1		1	1			
	19:00	2,44	2,40	0,04	1		1	1			
	20:00	2,47	2,44	0,03	1		1	1			
	21:00	2,36	2,33	0,03	1		1	1			
	22:00	2,18	2,15	0,03	1		1	1			
	23:00	1,93	1,91	0,02	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,67	1,64	0,02	1		1				
	01:00	1,56	1,53	0,03	1		1				
	02:00	1,49	1,44	0,05	1		1				
	03:00	1,46	1,40	0,06	1		1				
	04:00	1,46	1,40	0,06	1		1				
	05:00	1,49	1,43	0,07	1		1				
	06:00	1,57	1,50	0,07	1		1				
	07:00	1,68	1,62	0,06	1		1				
	08:00	1,82	1,77	0,05	1		1				
	09:00	1,94	1,90	0,04	1		1	1			
	10:00	2,03	1,98	0,05	1		1	1			
	11:00	2,05	2,00	0,05	1		1	1			
	12:00	2,04	1,97	0,07	1		1	1			
	13:00	2,00	1,91	0,09	1		1	1			
	14:00	1,98	1,88	0,10	1		1	1			
	15:00	2,00	1,89	0,11	1		1	1			
	16:00	2,09	1,97	0,12	1		1	1			
	17:00	2,29	2,18	0,10	1		1	1			
	18:00	2,53	2,43	0,10	1		1	1			
	19:00	2,65	2,56	0,08	1		1	1			
	20:00	2,65	2,60	0,06	1		1	1			
	21:00	2,52	2,47	0,05	1		1	1			
	22:00	2,29	2,25	0,04	1		1	1			
	23:00	1,98	1,95	0,03	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,70	1,70	0,00	1	1					
	01:00	1,58	1,58	0,00	1	1					
	02:00	1,51	1,51	0,00	1	1					
	03:00	1,46	1,46	0,00	1	1					
	04:00	1,45	1,45	0,00	1	1					
	05:00	1,48	1,48	0,00	1	1					
	06:00	1,56	1,56	0,00	1	1					
	07:00	1,69	1,69	0,00	1	1					
	08:00	1,79	1,79	0,00	1	1					
	09:00	1,91	1,91	0,00	1	1		1			
	10:00	1,99	1,98	0,01	1	1		1			
	11:00	2,04	2,02	0,01	1	1		1			
	12:00	2,02	2,01	0,01	1	1		1			
	13:00	1,98	1,96	0,01	1	1		1			
	14:00	1,94	1,93	0,02	1	1		1			
	15:00	1,91	1,88	0,03	1	1		1			
	16:00	1,98	1,97	0,02	1	1		1			
	17:00	2,25	2,23	0,02	1	1		1			
	18:00	2,51	2,47	0,03	1	1		1			
	19:00	2,64	2,61	0,04	1	1		1			
	20:00	2,63	2,60	0,04	1	1		1			
	21:00	2,49	2,45	0,04	1	1		1			
	22:00	2,25	2,19	0,06	1	1		1			
	23:00	1,92	1,86	0,06	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,70	1,59	0,10	1		1				
	01:00	1,59	1,48	0,11	1		1				
	02:00	1,51	1,42	0,09	1		1				
	03:00	1,47	1,35	0,11	1		1				
	04:00	1,46	1,35	0,11	1		1				
	05:00	1,49	1,40	0,09	1		1				
	06:00	1,55	1,45	0,10	1		1				
	07:00	1,65	1,54	0,11	1		1				
	08:00	1,77	1,68	0,09	1		1				
	09:00	1,91	1,82	0,09	1		1				
	10:00	2,02	1,86	0,16	1		1				
	11:00	2,04	1,76	0,28	1		1				
	12:00	2,00	1,71	0,29	1		1				
	13:00	1,95	1,63	0,31	1		1				
	14:00	1,91	1,58	0,33	1		1				
	15:00	1,90	1,59	0,31	1		1				
	16:00	1,98	1,69	0,29	1		1				
	17:00	2,18	1,87	0,31	1		1	1			
	18:00	2,40	2,08	0,32	1		1	1			
	19:00	2,54	2,19	0,35	1		1	1			
	20:00	2,53	2,16	0,36	1		1	1			
	21:00	2,39	2,01	0,37	1		1	1			
	22:00	2,14	1,70	0,44	1		1				
	23:00	1,84	1,36	0,48	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,69	1,12	0,57	1		1				
	01:00	1,59	1,12	0,47	1		1				
	02:00	1,52	1,12	0,40	1		1				
	03:00	1,48	1,12	0,36	1		1				
	04:00	1,48	1,12	0,36	1		1				
	05:00	1,50	1,12	0,38	1		1				
	06:00	1,54	1,12	0,42	1		1				
	07:00	1,62	1,12	0,50	1		1				
	08:00	1,75	1,14	0,61	1		1				
	09:00	1,91	1,24	0,67	1		1				
	10:00	2,03	1,32	0,71	1		1				
	11:00	2,07	1,34	0,72	1		1				
	12:00	2,04	1,33	0,71	1		1				
	13:00	2,00	1,30	0,70	1		1				
	14:00	1,95	1,29	0,66	1		1				
	15:00	1,95	1,32	0,63	1		1				
	16:00	2,01	1,34	0,67	1		1				
	17:00	2,14	1,70	0,44	1		1				
	18:00	2,34	2,08	0,26	1		1	1			
	19:00	2,48	2,15	0,32	1		1	1			
	20:00	2,48	2,12	0,35	1		1	1			
	21:00	2,35	2,11	0,24	1		1	1			
	22:00	2,11	1,84	0,27	1		1				
	23:00	1,82	1,63	0,19	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025			
Η Ε Π Ε Ρ Α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,68	1,55	0,13	1		1				
	01:00	1,58	1,54	0,04	1		1				
	02:00	1,51	1,49	0,02	1		1				
	03:00	1,47	1,47	0,00	1		1				
	04:00	1,47	1,47	0,00	1		1				
	05:00	1,49	1,49	0,00	1		1				
	06:00	1,54	1,54	0,00	1		1				
	07:00	1,62	1,61	0,01	1		1				
	08:00	1,73	1,71	0,02	1		1				
	09:00	1,88	1,83	0,04	1		1				
	10:00	2,01	1,97	0,04	1		1	1			
	11:00	2,05	2,02	0,03	1		1	1			
	12:00	2,02	2,01	0,01	1		1	1			
	13:00	1,94	1,94	0,00	1		1	1			
	14:00	1,90	1,90	0,00	1		1	1			
	15:00	1,90	1,89	0,00	1		1	1			
	16:00	1,97	1,96	0,01	1		1	1			
	17:00	2,14	2,08	0,06	1		1	1			
	18:00	2,33	2,17	0,16	1		1	1			
	19:00	2,45	2,24	0,22	1		1	1			
	20:00	2,45	2,19	0,26	1		1	1			
	21:00	2,32	2,08	0,23	1		1	1			
	22:00	2,10	1,85	0,25	1		1	1			
	23:00	1,85	1,58	0,27	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,69	1,46	0,23	1		1				
	01:00	1,59	1,38	0,21	1		1				
	02:00	1,51	1,30	0,22	1		1				
	03:00	1,48	1,13	0,34	1		1				
	04:00	1,47	1,18	0,28	1		1				
	05:00	1,48	1,32	0,16	1		1				
	06:00	1,52	1,38	0,13	1		1				
	07:00	1,59	1,48	0,11	1		1				
	08:00	1,66	1,59	0,07	1		1				
	09:00	1,79	1,73	0,06	1		1				
	10:00	1,89	1,83	0,07	1		1				
	11:00	1,90	1,88	0,02	1		1				
	12:00	1,88	1,87	0,01	1		1				
	13:00	1,86	1,83	0,03	1		1				
	14:00	1,82	1,65	0,17	1		1				
	15:00	1,81	1,49	0,33	1		1				
	16:00	1,89	1,55	0,34	1		1				
	17:00	2,08	1,72	0,36	1		1				
	18:00	2,26	1,77	0,48	1		1	1			
	19:00	2,37	1,89	0,48	1		1	1			
	20:00	2,38	1,95	0,43	1		1	1			
	21:00	2,27	2,00	0,27	1		1	1			
	22:00	2,10	1,96	0,13	1		1	1			
	23:00	1,87	1,79	0,07	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,67	1,63	0,04	1		1				
	01:00	1,56	1,50	0,06	1		1				
	02:00	1,47	1,41	0,07	1		1				
	03:00	1,42	1,38	0,05	1		1				
	04:00	1,41	1,37	0,04	1		1				
	05:00	1,41	1,37	0,04	1		1				
	06:00	1,44	1,40	0,04	1		1				
	07:00	1,50	1,47	0,03	1		1				
	08:00	1,55	1,53	0,02	1		1				
	09:00	1,66	1,64	0,03	1		1				
	10:00	1,76	1,72	0,04	1		1				
	11:00	1,80	1,72	0,08	1		1				
	12:00	1,78	1,66	0,12	1		1				
	13:00	1,73	1,67	0,06	1		1				
	14:00	1,67	1,64	0,03	1		1				
	15:00	1,73	1,73	0,00	1		1				
	16:00	1,79	1,79	0,00	1		1				
	17:00	1,97	1,97	0,00	1		1	1			
	18:00	2,20	2,20	0,00	1		1	1			
	19:00	2,31	2,31	0,00	1		1	1			
	20:00	2,32	2,32	0,00	1		1	1			
	21:00	2,22	2,22	0,00	1		1	1			
	22:00	2,04	2,04	0,00	1		1	1			
	23:00	1,81	1,81	0,00	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,61	1,61	0,00	1		1				
	01:00	1,52	1,52	0,00	1		1				
	02:00	1,45	1,45	0,00	1		1				
	03:00	1,42	1,42	0,00	1		1				
	04:00	1,42	1,42	0,00	1		1				
	05:00	1,45	1,45	0,00	1		1				
	06:00	1,51	1,51	0,00	1		1				
	07:00	1,60	1,60	0,00	1		1				
	08:00	1,74	1,74	0,00	1		1				
	09:00	1,88	1,88	0,00	1		1	1			
	10:00	1,95	1,95	0,00	1		1	1			
	11:00	2,02	2,02	0,00	1		1	1			
	12:00	2,02	2,02	0,00	1		1	1			
	13:00	1,90	1,90	0,00	1		1	1			
	14:00	1,86	1,86	0,00	1		1	1			
	15:00	1,89	1,89	0,00	1		1	1			
	16:00	1,97	1,96	0,01	1		1	1			
	17:00	2,14	2,10	0,05	1		1	1			
	18:00	2,37	2,28	0,09	1		1	1			
	19:00	2,48	2,39	0,10	1		1	1			
	20:00	2,48	2,39	0,09	1		1	1			
	21:00	2,35	2,27	0,08	1		1	1			
	22:00	2,13	2,04	0,09	1		1	1			
	23:00	1,85	1,70	0,15	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,55	1,55	0,01	1		1				
	01:00	1,50	1,49	0,01	1		1				
	02:00	1,47	1,46	0,01	1		1				
	03:00	1,47	1,46	0,01	1		1				
	04:00	1,52	1,45	0,06	1		1				
	05:00	1,56	1,42	0,14	1		1				
	06:00	1,58	1,34	0,24	1		1				
	07:00	1,61	1,33	0,28	1		1				
	08:00	1,48	1,21	0,28	1		1				
	09:00	1,51	1,27	0,25	1		1				
	10:00	1,62	1,48	0,13	1		1				
	11:00	1,72	1,55	0,16	1		1				
	12:00	1,76	1,45	0,31	1		1				
	13:00	1,89	1,38	0,52	1		1				
	14:00	1,97	1,53	0,43	1		1				
	15:00	2,04	1,44	0,60	1		1				
	16:00	2,03	1,32	0,71	1		1				
	17:00	2,00	1,30	0,70	1		1				
	18:00	2,01	1,31	0,70	1		1				
	19:00	2,00	1,30	0,70	1		1				
	20:00	1,99	1,30	0,70	1		1				
	21:00	1,90	1,24	0,67	1		1				
	22:00	1,79	1,16	0,62	1		1				
	23:00	1,66	1,12	0,54	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,73	1,13	0,61	1		1				
	01:00	1,64	1,12	0,51	1		1				
	02:00	1,56	1,12	0,44	1		1				
	03:00	1,51	1,12	0,39	1		1				
	04:00	1,50	1,12	0,38	1		1				
	05:00	1,54	1,12	0,42	1		1				
	06:00	1,63	1,12	0,51	1		1				
	07:00	1,78	1,16	0,62	1		1				
	08:00	1,91	1,24	0,67	1		1				
	09:00	2,04	1,33	0,72	1		1				
	10:00	2,13	1,38	0,75	1		1				
	11:00	2,18	1,41	0,76	1		1				
	12:00	2,19	1,43	0,77	1		1				
	13:00	2,18	1,42	0,76	1		1				
	14:00	2,19	1,42	0,77	1		1				
	15:00	2,24	1,46	0,78	1		1				
	16:00	2,38	1,68	0,70	1		1	1			
	17:00	2,63	1,71	0,92	1		1	1			
	18:00	2,89	1,88	1,01	1		1	1			
	19:00	3,04	1,97	1,06	1		1	1			
	20:00	3,01	1,95	1,05	1		1	1			
	21:00	2,87	1,86	1,00	1		1	1			
	22:00	2,59	1,68	0,91	1		1	1			
	23:00	2,29	1,68	0,61	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ρ Α Ξ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,89	1,23	0,66	1		1				
	01:00	1,80	1,17	0,63	1		1				
	02:00	1,71	1,12	0,59	1		1				
	03:00	1,66	1,12	0,54	1		1				
	04:00	1,63	1,12	0,51	1		1				
	05:00	1,67	1,12	0,55	1		1				
	06:00	1,79	1,16	0,63	1		1				
	07:00	1,97	1,28	0,69	1		1				
	08:00	2,14	1,39	0,75	1		1				
	09:00	2,29	1,49	0,80	1		1				
	10:00	2,40	1,56	0,84	1		1				
	11:00	2,45	1,59	0,86	1		1				
	12:00	2,48	1,61	0,87	1		1				
	13:00	2,49	1,62	0,87	1		1				
	14:00	2,51	1,63	0,88	1		1				
	15:00	2,59	1,68	0,91	1		1				
	16:00	2,76	1,79	0,97	1		1				
	17:00	3,02	1,96	1,06	1		1	1			
	18:00	3,22	2,09	1,13	1		1	1			
	19:00	3,32	2,16	1,16	1		1	1			
	20:00	3,29	2,14	1,15	1		1	1			
	21:00	3,13	2,03	1,09	1		1	1			
	22:00	2,85	1,85	1,00	1		1	1			
	23:00	2,52	1,64	0,88	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025			
Η Ε Ρ Ρ	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,93	1,25	0,67	1		1				
	01:00	1,82	1,19	0,64	1		1				
	02:00	1,74	1,13	0,61	1		1				
	03:00	1,68	1,12	0,56	1		1				
	04:00	1,66	1,12	0,54	1		1				
	05:00	1,69	1,12	0,57	1		1				
	06:00	1,80	1,17	0,63	1		1				
	07:00	1,98	1,29	0,69	1		1				
	08:00	2,13	1,38	0,75	1		1				
	09:00	2,27	1,48	0,79	1		1				
	10:00	2,35	1,53	0,82	1		1				
	11:00	2,37	1,54	0,83	1		1				
	12:00	2,36	1,53	0,83	1		1				
	13:00	2,33	1,52	0,82	1		1				
	14:00	2,33	1,52	0,82	1		1				
	15:00	2,39	1,55	0,84	1		1				
	16:00	2,55	1,68	0,87	1		1	1			
	17:00	2,84	1,85	1,00	1		1	1			
	18:00	3,12	2,02	1,09	1		1	1			
	19:00	3,20	2,08	1,12	1		1	1			
	20:00	3,15	2,17	0,98	1		1	1			
	21:00	2,97	1,93	1,04	1		1	1			
	22:00	2,68	1,74	0,94	1		1	1			
	23:00	2,36	1,53	0,83	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,97	1,28	0,69	1		1				
	01:00	1,86	1,21	0,65	1		1				
	02:00	1,76	1,14	0,62	1		1				
	03:00	1,69	1,12	0,57	1		1				
	04:00	1,65	1,12	0,53	1		1				
	05:00	1,66	1,12	0,54	1		1				
	06:00	1,75	1,14	0,61	1		1				
	07:00	1,89	1,23	0,66	1		1				
	08:00	2,03	1,32	0,71	1		1				
	09:00	2,16	1,40	0,75	1		1				
	10:00	2,24	1,58	0,66	1		1				
	11:00	2,27	1,51	0,76	1		1				
	12:00	2,26	1,50	0,76	1		1				
	13:00	2,23	1,48	0,75	1		1				
	14:00	2,20	1,43	0,77	1		1				
	15:00	2,21	1,44	0,77	1		1				
	16:00	2,35	1,53	0,82	1		1				
	17:00	2,65	1,72	0,93	1		1	1			
	18:00	2,98	1,94	1,04	1		1	1			
	19:00	3,10	2,02	1,08	1		1	1			
	20:00	3,03	2,05	0,99	1		1	1			
	21:00	2,83	1,84	0,99	1		1	1			
	22:00	2,60	1,69	0,91	1		1	1			
	23:00	2,31	1,50	0,81	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,94	1,26	0,68	1		1				
	01:00	1,82	1,18	0,64	1		1				
	02:00	1,71	1,12	0,59	1		1				
	03:00	1,63	1,12	0,51	1		1				
	04:00	1,59	1,12	0,47	1		1				
	05:00	1,58	1,12	0,46	1		1				
	06:00	1,65	1,12	0,53	1		1				
	07:00	1,76	1,14	0,62	1		1				
	08:00	1,86	1,21	0,65	1		1				
	09:00	1,96	1,27	0,69	1		1				
	10:00	2,03	1,32	0,71	1		1				
	11:00	2,03	1,32	0,71	1		1				
	12:00	1,97	1,28	0,69	1		1				
	13:00	1,95	1,27	0,68	1		1				
	14:00	1,93	1,26	0,68	1		1				
	15:00	2,06	1,58	0,47	1		1				
	16:00	2,18	1,72	0,46	1		1				
	17:00	2,45	1,99	0,46	1		1	1			
	18:00	2,80	2,34	0,46	1		1	1			
	19:00	2,92	2,46	0,46	1		1	1			
	20:00	2,88	2,41	0,47	1		1	1			
	21:00	2,69	2,20	0,50	1		1	1			
	22:00	2,47	1,96	0,51	1		1	1			
	23:00	2,21	1,71	0,49	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,81	1,35	0,46	1		1				
	01:00	1,70	1,24	0,46	1		1				
	02:00	1,61	1,16	0,45	1		1				
	03:00	1,56	1,12	0,44	1		1				
	04:00	1,55	1,12	0,43	1		1				
	05:00	1,59	1,16	0,42	1		1				
	06:00	1,70	1,29	0,41	1		1				
	07:00	1,87	1,51	0,37	1		1				
	08:00	2,05	1,72	0,33	1		1				
	09:00	2,16	1,86	0,31	1		1				
	10:00	2,23	1,95	0,28	1		1	1			
	11:00	2,25	1,99	0,26	1		1	1			
	12:00	2,24	2,01	0,23	1		1	1			
	13:00	2,24	2,03	0,22	1		1	1			
	14:00	2,27	2,06	0,22	1		1	1			
	15:00	2,38	2,16	0,22	1		1	1			
	16:00	2,54	2,31	0,23	1		1	1			
	17:00	2,79	2,55	0,24	1		1	1			
	18:00	3,11	2,84	0,27	1		1	1	1		
	19:00	3,20	2,91	0,29	1		1	1	1		
	20:00	3,14	2,84	0,30	1		1	1	1		
	21:00	2,95	2,65	0,31	1		1	1			
	22:00	2,69	2,38	0,31	1		1	1			
	23:00	2,38	2,08	0,30	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,95	1,66	0,29	1		1				
	01:00	1,83	1,54	0,29	1		1				
	02:00	1,73	1,43	0,30	1		1				
	03:00	1,67	1,35	0,32	1		1				
	04:00	1,65	1,31	0,34	1		1				
	05:00	1,68	1,34	0,34	1		1				
	06:00	1,79	1,45	0,34	1		1				
	07:00	1,99	1,64	0,35	1		1				
	08:00	2,17	1,81	0,36	1		1				
	09:00	2,29	1,92	0,37	1		1	1			
	10:00	2,36	2,01	0,35	1		1	1			
	11:00	2,39	2,04	0,35	1		1	1			
	12:00	2,39	2,01	0,38	1		1	1			
	13:00	2,39	1,96	0,43	1		1	1			
	14:00	2,43	1,96	0,47	1		1	1			
	15:00	2,54	2,04	0,50	1		1	1			
	16:00	2,73	2,21	0,52	1		1	1			
	17:00	3,01	2,47	0,53	1		1	1	1		
	18:00	3,31	2,76	0,55	1		1	1	1		
	19:00	3,39	2,85	0,55	1		1	1	1		
	20:00	3,32	2,78	0,53	1		1	1	1		
	21:00	3,12	2,59	0,53	1		1	1	1		
	22:00	2,84	2,32	0,52	1		1	1			
	23:00	2,50	1,98	0,52	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,98	1,29	0,69	1		1				
	01:00	1,86	1,21	0,65	1		1				
	02:00	1,76	1,14	0,62	1		1				
	03:00	1,70	1,12	0,58	1		1				
	04:00	1,68	1,12	0,56	1		1				
	05:00	1,71	1,12	0,59	1		1				
	06:00	1,83	1,19	0,64	1		1				
	07:00	1,98	1,29	0,69	1		1				
	08:00	2,12	1,38	0,74	1		1				
	09:00	2,23	1,45	0,78	1		1				
	10:00	2,31	1,50	0,81	1		1				
	11:00	2,33	1,52	0,82	1		1				
	12:00	2,32	1,51	0,81	1		1				
	13:00	2,30	1,49	0,80	1		1				
	14:00	2,33	1,52	0,82	1		1				
	15:00	2,42	1,68	0,74	1		1	1			
	16:00	2,62	1,73	0,89	1		1	1			
	17:00	2,94	2,02	0,92	1		1	1			
	18:00	3,29	2,43	0,86	1		1	1	1		
	19:00	3,41	2,67	0,74	1		1	1	1		
	20:00	3,33	2,69	0,64	1		1	1	1		
	21:00	3,08	2,41	0,67	1		1	1			
	22:00	2,81	2,10	0,71	1		1	1			
	23:00	2,47	1,96	0,51	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,01	1,64	0,37	1		1				
	01:00	1,88	1,68	0,19	1		1				
	02:00	1,78	1,66	0,12	1		1				
	03:00	1,72	1,64	0,08	1		1				
	04:00	1,71	1,61	0,10	1		1				
	05:00	1,75	1,55	0,20	1		1				
	06:00	1,86	1,61	0,25	1		1				
	07:00	2,02	1,80	0,22	1		1	1			
	08:00	2,11	1,92	0,18	1		1	1			
	09:00	2,21	2,07	0,14	1		1	1			
	10:00	2,27	2,18	0,09	1		1	1			
	11:00	2,28	2,23	0,05	1		1	1			
	12:00	2,26	2,24	0,02	1		1	1			
	13:00	2,23	2,22	0,01	1		1	1			
	14:00	2,22	2,22	0,00	1		1	1			
	15:00	2,41	2,34	0,08	1		1	1			
	16:00	2,59	2,53	0,06	1		1	1			
	17:00	2,91	2,86	0,04	1		1	1	1		
	18:00	3,34	3,31	0,03	1		1	1	1		
	19:00	3,49	3,47	0,02	1		1	1	1		
	20:00	3,39	3,38	0,01	1		1	1	1		
	21:00	3,13	3,13	0,00	1		1	1	1		
	22:00	2,84	2,84	0,00	1		1	1	1		
	23:00	2,48	2,48	0,00	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Ρ	00:00	1,99	1,99	0,00	1		1	1			
	01:00	1,89	1,89	0,00	1		1	1			
	02:00	1,80	1,80	0,00	1		1				
	03:00	1,73	1,73	0,00	1		1				
	04:00	1,70	1,70	0,00	1		1				
	05:00	1,72	1,70	0,02	1		1				
	06:00	1,82	1,79	0,03	1		1				
	07:00	1,97	1,93	0,04	1		1	1			
	08:00	2,07	2,04	0,03	1		1	1			
	09:00	2,18	2,15	0,03	1		1	1			
	10:00	2,26	2,23	0,03	1		1	1			
	11:00	2,25	2,22	0,03	1		1	1			
	12:00	2,21	2,18	0,04	1		1	1			
	13:00	2,20	2,15	0,05	1		1	1			
	14:00	2,21	2,16	0,05	1		1	1			
	15:00	2,21	2,16	0,06	1		1	1			
	16:00	2,35	2,28	0,07	1		1	1			
	17:00	2,66	2,58	0,08	1		1	1			
	18:00	3,06	2,94	0,13	1		1	1	1		
	19:00	3,20	3,02	0,18	1		1	1	1		
	20:00	3,15	3,01	0,14	1		1	1	1		
	21:00	2,93	2,78	0,15	1		1	1			
	22:00	2,63	2,50	0,13	1		1	1			
	23:00	2,28	2,16	0,12	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ΑΡΡΕΞΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,00	1,63	0,36		1	1				
	01:00	1,88	1,57	0,31		1	1				
	02:00	1,78	1,52	0,26		1	1				
	03:00	1,71	1,37	0,35		1	1				
	04:00	1,68	1,36	0,32		1	1				
	05:00	1,69	1,31	0,37		1	1				
	06:00	1,74	1,36	0,38		1	1				
	07:00	1,86	1,54	0,32		1	1				
	08:00	2,01	1,55	0,46		1	1				
	09:00	2,19	1,71	0,48		1	1	1			
	10:00	2,29	1,97	0,33		1	1	1			
	11:00	2,33	2,04	0,29		1	1	1			
	12:00	2,32	2,07	0,25		1	1	1			
	13:00	2,28	2,06	0,22		1	1	1			
	14:00	2,24	1,94	0,30		1	1	1			
	15:00	2,22	1,98	0,24		1	1	1			
	16:00	2,29	2,08	0,21		1	1	1			
	17:00	2,53	2,39	0,14		1	1	1			
	18:00	2,84	2,73	0,11	1	1	1	1			
	19:00	3,02	2,88	0,14	1	1	1	1			
	20:00	3,02	2,95	0,07	1	1	1	1			
	21:00	2,90	2,85	0,05	1	1	1	1			
	22:00	2,61	2,58	0,03	1	1	1	1			
	23:00	2,28	2,26	0,02		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,96	1,91	0,05		1	1	1			
	01:00	1,84	1,80	0,03		1	1	1			
	02:00	1,73	1,73	0,01		1	1	1			
	03:00	1,65	1,60	0,06		1	1				
	04:00	1,61	1,50	0,11		1	1				
	05:00	1,60	1,37	0,23		1	1				
	06:00	1,65	1,48	0,16		1	1				
	07:00	1,76	1,57	0,19		1	1				
	08:00	1,91	1,69	0,22		1	1	1			
	09:00	2,07	1,98	0,08		1	1	1			
	10:00	2,20	1,92	0,28		1	1	1			
	11:00	2,27	1,96	0,31		1	1	1			
	12:00	2,24	2,02	0,21		1	1	1			
	13:00	2,21	2,02	0,19		1	1	1			
	14:00	2,19	2,05	0,14		1	1	1			
	15:00	2,23	2,21	0,03		1	1	1			
	16:00	2,27	2,23	0,04		1	1	1			
	17:00	2,40	2,35	0,05		1	1	1			
	18:00	2,73	2,69	0,04	1	1	1	1			
	19:00	2,90	2,86	0,04	1	1	1	1			
	20:00	2,83	2,79	0,04	1	1	1	1			
	21:00	2,68	2,65	0,03	1	1	1	1			
	22:00	2,41	2,38	0,03		1	1	1			
	23:00	2,11	2,08	0,03		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,86	1,84	0,02		1	1	1			
	01:00	1,74	1,72	0,02		1	1	1			
	02:00	1,65	1,63	0,02		1	1				
	03:00	1,59	1,57	0,02		1	1				
	04:00	1,56	1,55	0,01		1	1				
	05:00	1,58	1,57	0,01		1	1				
	06:00	1,66	1,66	0,00		1	1	1			
	07:00	1,82	1,82	0,00		1	1	1			
	08:00	1,95	1,95	0,00		1	1	1			
	09:00	2,04	2,04	0,00		1	1	1			
	10:00	2,11	2,11	0,00		1	1	1			
	11:00	2,12	2,12	0,00		1	1	1			
	12:00	2,09	2,09	0,00		1	1	1			
	13:00	2,06	2,06	0,00		1	1	1			
	14:00	2,04	2,04	0,00		1	1	1			
	15:00	2,09	2,09	0,00		1	1	1			
	16:00	2,19	2,19	0,00		1	1	1			
	17:00	2,40	2,40	0,00		1	1	1			
	18:00	2,77	2,77	0,00	1	1	1	1			
	19:00	2,96	2,96	0,00	1	1	1	1			
	20:00	2,91	2,91	0,00	1	1	1	1			
	21:00	2,76	2,76	0,00	1	1	1	1			
	22:00	2,50	2,50	0,00	1	1	1	1			
	23:00	2,18	2,18	0,00		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,70	1,68	0,03	1			1			
	01:00	1,61	1,58	0,03	1			1			
	02:00	1,53	1,49	0,05	1			1			
	03:00	1,48	1,43	0,05	1			1			
	04:00	1,47	1,38	0,08	1			1			
	05:00	1,50	1,42	0,07	1			1			
	06:00	1,59	1,54	0,05	1			1			
	07:00	1,72	1,66	0,05	1			1			
	08:00	1,83	1,81	0,03	1			1			
	09:00	1,95	1,94	0,01	1			1			
	10:00	2,03	2,02	0,00	1		1	1			
	11:00	2,08	2,07	0,01	1		1	1			
	12:00	2,03	2,02	0,01	1		1	1			
	13:00	1,95	1,94	0,01	1		1	1			
	14:00	1,92	1,88	0,04	1		1	1			
	15:00	1,95	1,88	0,07	1		1	1			
	16:00	2,00	1,90	0,10	1		1	1			
	17:00	2,19	2,05	0,14	1		1	1			
	18:00	2,49	2,34	0,15	1		1	1			
	19:00	2,65	2,49	0,15	1		1	1			
	20:00	2,67	2,56	0,10	1		1	1			
	21:00	2,56	2,48	0,08	1		1	1			
	22:00	2,36	2,31	0,05	1		1	1			
	23:00	2,06	2,01	0,05	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,81	1,37	0,44	1		1				
	01:00	1,70	1,30	0,40	1		1				
	02:00	1,62	1,21	0,40	1		1				
	03:00	1,57	1,12	0,45	1		1				
	04:00	1,55	1,12	0,43	1		1				
	05:00	1,58	1,12	0,46	1		1				
	06:00	1,66	1,25	0,42	1		1				
	07:00	1,80	1,44	0,35	1		1				
	08:00	1,90	1,51	0,38	1		1				
	09:00	1,99	1,50	0,49	1		1				
	10:00	2,06	1,53	0,53	1		1				
	11:00	2,08	1,68	0,40	1		1				
	12:00	2,06	1,65	0,41	1		1				
	13:00	2,03	1,53	0,49	1		1				
	14:00	2,01	1,33	0,68	1		1				
	15:00	2,02	1,31	0,71	1		1				
	16:00	2,12	1,38	0,74	1		1				
	17:00	2,36	1,53	0,83	1		1				
	18:00	2,68	1,74	0,94	1		1	1			
	19:00	2,88	1,87	1,01	1		1	1			
	20:00	2,92	1,90	1,02	1		1	1			
	21:00	2,78	1,81	0,97	1		1	1			
	22:00	2,52	1,64	0,88	1		1				
	23:00	2,21	1,43	0,77	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,83	1,19	0,64	1		1				
	01:00	1,73	1,12	0,61	1		1				
	02:00	1,65	1,12	0,53	1		1				
	03:00	1,62	1,12	0,50	1		1				
	04:00	1,61	1,12	0,49	1		1				
	05:00	1,65	1,12	0,53	1		1				
	06:00	1,77	1,15	0,62	1		1				
	07:00	1,92	1,25	0,67	1		1				
	08:00	2,05	1,33	0,72	1		1				
	09:00	2,17	1,41	0,76	1		1				
	10:00	2,22	1,44	0,78	1		1				
	11:00	2,23	1,45	0,78	1		1				
	12:00	2,21	1,44	0,77	1		1				
	13:00	2,19	1,42	0,77	1		1				
	14:00	2,20	1,43	0,77	1		1				
	15:00	2,28	1,48	0,80	1		1				
	16:00	2,45	1,68	0,77	1		1	1			
	17:00	2,76	1,79	0,96	1		1	1			
	18:00	3,10	2,01	1,08	1		1	1			
	19:00	3,28	2,13	1,15	1		1	1			
	20:00	3,28	2,13	1,15	1		1	1			
	21:00	3,13	2,15	0,98	1		1	1			
	22:00	2,84	1,85	1,00	1		1	1			
	23:00	2,50	1,68	0,82	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Ρ	00:00	1,98	1,29	0,69	1		1				
	01:00	1,88	1,22	0,66	1		1				
	02:00	1,82	1,18	0,64	1		1				
	03:00	1,76	1,14	0,61	1		1				
	04:00	1,74	1,13	0,61	1		1				
	05:00	1,78	1,16	0,62	1		1				
	06:00	1,90	1,23	0,66	1		1				
	07:00	2,07	1,35	0,72	1		1				
	08:00	2,20	1,43	0,77	1		1				
	09:00	2,33	1,51	0,82	1		1				
	10:00	2,40	1,56	0,84	1		1				
	11:00	2,41	1,62	0,80	1		1				
	12:00	2,39	1,61	0,78	1		1				
	13:00	2,38	1,56	0,81	1		1				
	14:00	2,40	1,56	0,84	1		1				
	15:00	2,51	1,68	0,83	1		1	1			
	16:00	2,71	1,76	0,95	1		1	1			
	17:00	3,03	1,97	1,06	1		1	1			
	18:00	3,35	2,17	1,17	1		1	1			
	19:00	3,50	2,30	1,20	1		1	1			
	20:00	3,46	2,26	1,20	1		1	1			
	21:00	3,27	2,13	1,15	1		1	1			
	22:00	2,99	1,94	1,05	1		1	1			
	23:00	2,67	1,74	0,93	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,05	1,33	0,72	1		1				
	01:00	1,95	1,27	0,68	1		1				
	02:00	1,87	1,21	0,65	1		1				
	03:00	1,81	1,18	0,63	1		1				
	04:00	1,79	1,16	0,63	1		1				
	05:00	1,82	1,19	0,64	1		1				
	06:00	1,93	1,26	0,68	1		1				
	07:00	2,11	1,37	0,74	1		1				
	08:00	2,31	1,50	0,81	1		1				
	09:00	2,50	1,68	0,82	1		1	1			
	10:00	2,61	1,70	0,91	1		1	1			
	11:00	2,68	1,74	0,94	1		1	1			
	12:00	2,69	1,75	0,94	1		1	1			
	13:00	2,65	1,72	0,93	1		1	1			
	14:00	2,66	1,81	0,85	1		1	1			
	15:00	2,76	2,02	0,74	1		1	1			
	16:00	2,95	2,00	0,95	1		1	1			
	17:00	3,20	2,29	0,91	1		1	1			
	18:00	3,47	2,58	0,89	1		1	1	1		
	19:00	3,56	2,70	0,87	1		1	1	1		
	20:00	3,44	2,58	0,85	1		1	1	1		
	21:00	3,26	2,36	0,91	1		1	1			
	22:00	3,03	2,13	0,90	1		1	1			
	23:00	2,71	1,91	0,80	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,22	1,50	0,72	1		1				
	01:00	2,09	1,43	0,66	1		1				
	02:00	1,98	1,41	0,56	1		1				
	03:00	1,89	1,41	0,48	1		1				
	04:00	1,85	1,43	0,42	1		1				
	05:00	1,86	1,45	0,42	1		1				
	06:00	1,96	1,58	0,38	1		1				
	07:00	2,10	1,73	0,37	1		1	1			
	08:00	2,25	1,85	0,40	1		1	1			
	09:00	2,39	2,05	0,34	1		1	1			
	10:00	2,47	2,19	0,28	1		1	1			
	11:00	2,50	2,29	0,21	1		1	1			
	12:00	2,47	2,35	0,12	1		1	1			
	13:00	2,37	2,21	0,16	1		1	1			
	14:00	2,30	2,11	0,20	1		1	1			
	15:00	2,46	2,20	0,26	1		1	1			
	16:00	2,63	2,36	0,27	1		1	1			
	17:00	2,91	2,64	0,27	1		1	1	1		
	18:00	3,26	2,94	0,31	1		1	1	1		
	19:00	3,38	3,00	0,37	1		1	1	1		
	20:00	3,29	2,89	0,40	1		1	1	1		
	21:00	3,12	2,70	0,42	1		1	1	1		
	22:00	2,88	2,45	0,42	1		1	1			
	23:00	2,58	2,18	0,40	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,15	1,78	0,38	1		1				
	01:00	2,01	1,63	0,38	1		1				
	02:00	1,91	1,50	0,40	1		1				
	03:00	1,84	1,44	0,40	1		1				
	04:00	1,82	1,44	0,38	1		1				
	05:00	1,87	1,48	0,39	1		1				
	06:00	1,99	1,62	0,37	1		1				
	07:00	2,20	1,85	0,35	1		1	1			
	08:00	2,34	2,03	0,31	1		1	1			
	09:00	2,44	2,14	0,30	1		1	1			
	10:00	2,47	2,20	0,27	1		1	1			
	11:00	2,46	2,24	0,23	1		1	1			
	12:00	2,45	2,26	0,18	1		1	1			
	13:00	2,44	2,26	0,18	1		1	1			
	14:00	2,48	2,32	0,16	1		1	1			
	15:00	2,62	2,48	0,14	1		1	1			
	16:00	2,82	2,70	0,13	1		1	1	1		
	17:00	3,13	3,03	0,10	1		1	1	1		
	18:00	3,50	3,42	0,08	1		1	1	1		
	19:00	3,62	3,56	0,07	1		1	1	1		
	20:00	3,55	3,50	0,05	1		1	1	1		
	21:00	3,40	3,37	0,03	1		1	1	1		
	22:00	3,12	3,09	0,03	1		1	1	1		
	23:00	2,78	2,75	0,02	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,08	2,08	0,00	1		1	1			
	01:00	1,94	1,94	0,00	1		1	1			
	02:00	1,84	1,84	0,00	1		1				
	03:00	1,77	1,77	0,00	1		1				
	04:00	1,75	1,74	0,01	1		1				
	05:00	1,77	1,76	0,02	1		1				
	06:00	1,89	1,86	0,03	1		1	1			
	07:00	2,03	2,00	0,03	1		1	1			
	08:00	2,09	2,06	0,03	1		1	1			
	09:00	2,20	2,14	0,05	1		1	1			
	10:00	2,30	2,19	0,10	1		1	1			
	11:00	2,38	2,21	0,18	1		1	1			
	12:00	2,42	2,21	0,21	1		1	1			
	13:00	2,50	2,25	0,24	1		1	1			
	14:00	2,48	2,24	0,24	1		1	1			
	15:00	2,50	2,28	0,22	1		1	1			
	16:00	2,60	2,42	0,17	1		1	1			
	17:00	2,87	2,76	0,11	1		1	1			
	18:00	3,22	3,08	0,14	1		1	1	1		
	19:00	3,39	3,28	0,11	1		1	1	1		
	20:00	3,37	3,28	0,09	1		1	1	1		
	21:00	3,13	3,05	0,08	1		1	1	1		
	22:00	2,83	2,77	0,05	1		1	1			
	23:00	2,50	2,47	0,03	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,98	1,93	0,05	1		1	1			
	01:00	1,88	1,82	0,06	1		1				
	02:00	1,77	1,72	0,06	1		1				
	03:00	1,71	1,67	0,04	1		1				
	04:00	1,68	1,65	0,04	1		1				
	05:00	1,71	1,67	0,04	1		1				
	06:00	1,81	1,76	0,05	1		1				
	07:00	1,95	1,89	0,06	1		1	1			
	08:00	2,03	1,97	0,06	1		1	1			
	09:00	2,15	2,08	0,07	1		1	1			
	10:00	2,24	2,16	0,07	1		1	1			
	11:00	2,27	2,23	0,04	1		1	1			
	12:00	2,21	2,17	0,04	1		1	1			
	13:00	2,13	2,08	0,05	1		1	1			
	14:00	2,09	2,05	0,04	1		1	1			
	15:00	2,12	2,08	0,04	1		1	1			
	16:00	2,24	2,20	0,04	1		1	1			
	17:00	2,55	2,51	0,04	1		1	1			
	18:00	3,05	3,02	0,03	1		1	1	1		
	19:00	3,25	3,22	0,03	1		1	1	1		
	20:00	3,20	3,17	0,03	1		1	1	1		
	21:00	3,02	2,99	0,03	1		1	1	1		
	22:00	2,72	2,66	0,06	1		1	1			
	23:00	2,37	2,28	0,08	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,96	1,83	0,12	1		1				
	01:00	1,85	1,71	0,14	1		1				
	02:00	1,74	1,60	0,14	1		1				
	03:00	1,69	1,56	0,13	1		1				
	04:00	1,66	1,51	0,16	1		1				
	05:00	1,68	1,52	0,16	1		1				
	06:00	1,76	1,53	0,23	1		1				
	07:00	1,90	1,59	0,31	1		1				
	08:00	2,03	1,63	0,40	1		1				
	09:00	2,18	1,62	0,55	1		1				
	10:00	2,28	1,59	0,68	1		1				
	11:00	2,32	1,69	0,63	1		1				
	12:00	2,29	1,56	0,73	1		1				
	13:00	2,25	1,57	0,67	1		1				
	14:00	2,16	1,47	0,69	1		1				
	15:00	2,13	1,46	0,67	1		1				
	16:00	2,21	1,66	0,55	1		1				
	17:00	2,44	1,96	0,49	1		1	1			
	18:00	2,82	2,34	0,48	1		1	1			
	19:00	3,10	2,62	0,48	1		1	1			
	20:00	3,04	2,49	0,55	1		1	1			
	21:00	2,83	2,25	0,59	1		1	1			
	22:00	2,52	1,89	0,63	1		1	1			
	23:00	2,20	1,52	0,68	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,88	1,29	0,59	1		1				
	01:00	1,78	1,26	0,52	1		1				
	02:00	1,70	1,29	0,41	1		1				
	03:00	1,63	1,56	0,06	1		1				
	04:00	1,60	1,60	0,00	1		1				
	05:00	1,61	1,61	0,00	1		1				
	06:00	1,70	1,66	0,03	1		1				
	07:00	1,84	1,66	0,18	1		1				
	08:00	1,98	1,55	0,43	1		1				
	09:00	2,14	1,63	0,50	1		1				
	10:00	2,21	1,89	0,32	1		1	1			
	11:00	2,20	2,05	0,15	1		1	1			
	12:00	2,18	2,12	0,05	1		1	1			
	13:00	2,09	2,08	0,02	1		1	1			
	14:00	2,04	2,04	0,00	1		1	1			
	15:00	2,03	2,03	0,00	1		1	1			
	16:00	2,10	2,09	0,01	1		1	1			
	17:00	2,32	2,29	0,03	1		1	1			
	18:00	2,66	2,60	0,06	1		1	1			
	19:00	2,81	2,71	0,10	1		1	1			
	20:00	2,75	2,56	0,19	1		1	1			
	21:00	2,64	2,38	0,25	1		1	1			
	22:00	2,45	2,24	0,21	1		1	1			
	23:00	2,15	1,99	0,15	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	1,97	1,83	0,13	1		1						0,37	0,69	83%	531
	01:00	1,85	1,67	0,19	1		1						0,53	0,65	76%	485
	02:00	1,75	1,61	0,14	1		1						0,59	0,61	73%	470
	03:00	1,68	1,55	0,13	1		1						0,65	0,56	70%	454
	04:00	1,65	1,48	0,17	1		1						0,72	0,53	67%	435
	05:00	1,66	1,49	0,16	1		1						0,71	0,54	68%	440
	06:00	1,73	1,61	0,12	1		1						0,59	0,61	73%	471
	07:00	1,85	1,67	0,18	1		1						0,53	0,65	76%	485
	08:00	1,97	1,82	0,15	1		1						0,38	0,69	83%	525
	09:00	2,10	2,02	0,09	1		1	1					1,28	0,42	61%	607
	10:00	2,18	2,11	0,07	1		1	1					1,19	0,50	64%	625
	11:00	2,21	2,14	0,08	1		1	1					1,16	0,53	65%	632
	12:00	2,20	2,11	0,08	1		1	1					1,19	0,52	64%	625
	13:00	2,14	2,05	0,09	1		1	1					1,25	0,46	62%	609
	14:00	2,12	2,01	0,10	1		1	1					1,29	0,44	61%	599
	15:00	2,12	1,93	0,19	1		1	1					1,37	0,44	58%	577
	16:00	2,19	1,93	0,26	1		1	1					1,37	0,51	58%	577
	17:00	2,40	2,12	0,28	1		1	1					1,18	0,72	64%	628
	18:00	2,69	2,39	0,30	1		1	1					0,91	0,94	73%	700
	19:00	2,85	2,55	0,31	1		1	1					0,75	1,00	77%	740
	20:00	2,89	2,61	0,29	1		1	1					0,69	1,01	79%	756
	21:00	2,76	2,51	0,25	1		1	1					0,79	0,97	76%	731
	22:00	2,51	2,35	0,16	1		1	1					0,95	0,83	71%	690
	23:00	2,20	2,10	0,10	1		1	1					1,20	0,52	64%	622
		51,67 MWh												ΑΩΛ: 12,77	14.017 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	1,92	1,80	0,12	1		1						0,40	0,67	82%	522
	01:00	1,80	1,68	0,12	1		1						0,52	0,63	77%	490
	02:00	1,71	1,60	0,11	1		1						0,60	0,59	73%	469
	03:00	1,64	1,55	0,09	1		1						0,65	0,52	71%	456
	04:00	1,60	1,53	0,08	1		1						0,67	0,48	69%	449
	05:00	1,61	1,54	0,06	1		1						0,66	0,49	70%	453
	06:00	1,65	1,59	0,05	1		1						0,61	0,53	72%	466
	07:00	1,74	1,69	0,06	1		1						0,51	0,61	77%	491
	08:00	1,85	1,83	0,02	1		1						0,37	0,65	83%	528
	09:00	1,96	1,95	0,01	1		1	1					1,35	0,28	59%	588
	10:00	2,06	2,05	0,01	1		1	1					1,25	0,38	62%	609
	11:00	2,07	2,07	0,00	1		1	1					1,23	0,39	63%	615
	12:00	2,05	2,05	0,00	1		1	1					1,25	0,37	62%	609
	13:00	2,00	2,00	0,00	1		1	1					1,30	0,32	61%	596
	14:00	1,96	1,96	0,00	1		1	1					1,34	0,28	59%	584
	15:00	2,16	2,16	0,00	1		1	1					1,15	0,47	65%	637
	16:00	2,21	2,21	0,00	1		1	1					1,09	0,53	67%	652
	17:00	2,39	2,39	0,00	1		1	1					0,91	0,71	73%	700
	18:00	2,63	2,63	0,00	1		1	1					0,67	0,92	80%	763
	19:00	2,76	2,76	0,00	1		1	1					0,54	0,96	84%	797
	20:00	2,76	2,76	0,00	1		1	1					0,54	0,97	84%	798
	21:00	2,62	2,62	0,00	1		1	1					0,68	0,92	79%	760
	22:00	2,37	2,37	0,00	1		1	1					0,93	0,69	72%	694
	23:00	2,08	2,08	0,00	1		1	1					1,23	0,40	63%	616
		49,60 MWh												ΑΩΛ: 11,47	14.342 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	1,80	1,80	0,00	1		1						0,40	0,63	82%	522
	01:00	1,69	1,69	0,00	1		1						0,51	0,57	77%	492
	02:00	1,60	1,60	0,00	1		1						0,60	0,48	73%	468
	03:00	1,55	1,55	0,00	1		1						0,65	0,43	70%	454
	04:00	1,53	1,53	0,00	1		1						0,67	0,41	69%	448
	05:00	1,55	1,55	0,00	1		1						0,65	0,43	71%	455
	06:00	1,64	1,64	0,00	1		1						0,57	0,51	74%	477
	07:00	1,78	1,78	0,00	1		1						0,42	0,62	81%	515
	08:00	1,93	1,92	0,00	1		1	1					1,38	0,24	58%	582
	09:00	2,06	2,06	0,00	1		1	1					1,24	0,38	62%	612
	10:00	2,12	2,11	0,00	1		1	1					1,19	0,44	64%	626
	11:00	2,20	2,19	0,01	1		1	1					1,11	0,52	66%	646
	12:00	2,19	2,18	0,01	1		1	1					1,12	0,51	66%	643
	13:00	2,13	2,11	0,01	1		1	1					1,19	0,44	64%	625
	14:00	2,06	2,02	0,03	1		1	1					1,28	0,38	61%	602
	15:00	2,12	2,04	0,08	1		1	1					1,26	0,44	62%	606
	16:00	2,22	2,05	0,17	1		1	1					1,25	0,54	62%	608
	17:00	2,43	2,12	0,30	1		1	1					1,18	0,75	64%	628
	18:00	2,66	2,21	0,45	1		1	1					1,09	0,93	67%	651
	19:00	2,79	2,32	0,47	1		1	1					0,98	0,98	70%	680
	20:00	2,81	2,39	0,42	1		1	1					0,91	0,98	72%	699
	21:00	2,67	2,23	0,45	1		1	1					1,07	0,94	68%	656
	22:00	2,44	1,93	0,51	1		1	1					1,37	0,75	58%	576
	23:00	2,14	1,63	0,51	1		1						0,57	0,75	74%	477
		50,09 MWh												ΑΩΛ: 11,72	13.751 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
TE (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	1,83	1,31	0,52	1		1						0,89	0,64	60%	392
	01:00	1,72	1,14	0,58	1		1						1,06	0,60	52%	346
	02:00	1,63	1,12	0,51	1		1						1,08	0,51	51%	340
	03:00	1,57	1,12	0,45	1		1						1,08	0,45	51%	340
	04:00	1,56	1,12	0,44	1		1						1,08	0,44	51%	340
	05:00	1,60	1,12	0,48	1		1						1,08	0,48	51%	340
	06:00	1,70	1,12	0,58	1		1						1,08	0,58	51%	340
	07:00	1,86	1,22	0,65	1		1						0,98	0,65	55%	366
	08:00	1,99	1,34	0,65	1		1						0,86	0,70	61%	398
	09:00	2,09	1,43	0,67	1		1						0,77	0,73	65%	422
	10:00	2,16	1,50	0,65	1		1						0,70	0,75	68%	443
	11:00	2,18	1,58	0,59	1		1						0,62	0,76	72%	463
	12:00	2,16	1,65	0,52	1		1						0,55	0,76	75%	480
	13:00	2,14	1,67	0,46	1		1						0,53	0,75	76%	487
	14:00	2,14	1,72	0,42	1		1						0,48	0,75	78%	498
	15:00	2,20	1,83	0,36	1		1						0,37	0,77	83%	530
	16:00	2,32	1,98	0,34	1		1	1					1,32	0,64	60%	598
	17:00	2,54	2,19	0,35	1		1	1					1,11	0,86	66%	646
	18:00	2,81	2,43	0,37	1		1	1					0,87	0,98	74%	711
	19:00	2,94	2,57	0,37	1		1	1					0,73	1,03	78%	748
	20:00	2,94	2,60	0,33	1		1	1					0,70	1,03	79%	756
	21:00	2,78	2,45	0,33	1		1	1					0,85	0,97	74%	714
	22:00	2,51	2,19	0,32	1		1	1					1,11	0,83	66%	645
	23:00	2,19	1,89	0,30	1		1	1					1,41	0,51	57%	566
		51,53 MWh												ΑΩΛ: 14,30		11.908 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	1,67	1,12	0,55	1		1				
	01:00	1,58	1,12	0,46	1		1				
	02:00	1,51	1,12	0,39	1		1				
	03:00	1,46	1,12	0,34	1		1				
	04:00	1,45	1,12	0,33	1		1				
	05:00	1,48	1,16	0,32	1		1				
	06:00	1,55	1,35	0,20	1		1				
	07:00	1,66	1,54	0,12	1		1				
	08:00	1,75	1,64	0,11	1		1				
	09:00	1,84	1,77	0,07	1		1				
	10:00	1,89	1,85	0,04	1		1				
	11:00	1,90	1,81	0,08	1		1				
	12:00	1,85	1,54	0,31	1		1				
	13:00	1,78	1,27	0,51	1		1				
	14:00	1,74	1,13	0,61	1		1				
	15:00	1,73	1,13	0,61	1		1				
	16:00	1,81	1,22	0,59	1		1				
	17:00	2,00	1,44	0,55	1		1				
	18:00	2,28	1,68	0,60	1		1	1			
	19:00	2,44	1,70	0,75	1		1	1			
	20:00	2,48	1,68	0,80	1		1	1			
	21:00	2,39	1,68	0,71	1		1	1			
	22:00	2,18	1,42	0,76	1		1				
	23:00	1,88	1,22	0,66	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	1,63	1,12	0,51	1		1				
	01:00	1,54	1,12	0,42	1		1				
	02:00	1,48	1,12	0,36	1		1				
	03:00	1,44	1,12	0,32	1		1				
	04:00	1,43	1,12	0,31	1		1				
	05:00	1,45	1,12	0,33	1		1				
	06:00	1,51	1,12	0,39	1		1				
	07:00	1,62	1,12	0,50	1		1				
	08:00	1,71	1,12	0,59	1		1				
	09:00	1,82	1,18	0,64	1		1				
	10:00	1,88	1,22	0,66	1		1				
	11:00	1,90	1,23	0,66	1		1				
	12:00	1,87	1,21	0,65	1		1				
	13:00	1,82	1,18	0,64	1		1				
	14:00	1,77	1,15	0,62	1		1				
	15:00	1,76	1,14	0,62	1		1				
	16:00	1,81	1,17	0,63	1		1				
	17:00	1,98	1,29	0,69	1		1				
	18:00	2,25	1,46	0,79	1		1				
	19:00	2,42	1,68	0,73	1		1	1			
	20:00	2,43	1,68	0,75	1		1	1			
	21:00	2,31	1,68	0,63	1		1	1			
	22:00	2,14	1,39	0,75	1		1				
	23:00	1,84	1,19	0,64	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	1,65	1,12	0,53	1			1			
	01:00	1,57	1,12	0,45	1			1			
	02:00	1,51	1,12	0,38	1			1			
	03:00	1,46	1,12	0,34	1			1			
	04:00	1,45	1,12	0,33	1			1			
	05:00	1,46	1,12	0,34	1			1			
	06:00	1,51	1,12	0,39	1			1			
	07:00	1,60	1,12	0,48	1			1			
	08:00	1,71	1,26	0,45	1			1			
	09:00	1,82	1,61	0,21	1			1			
	10:00	1,88	1,75	0,14	1			1			
	11:00	1,90	1,57	0,33	1			1			
	12:00	1,87	1,41	0,46	1			1			
	13:00	1,84	1,20	0,65	1			1			
	14:00	1,79	1,16	0,63	1			1			
	15:00	1,78	1,66	0,11	1			1			
	16:00	1,82	1,70	0,12	1			1			
	17:00	1,98	1,89	0,09	1		1	1			
	18:00	2,27	2,20	0,07	1		1	1			
	19:00	2,47	2,41	0,05	1		1	1			
	20:00	2,49	2,45	0,04	1		1	1			
	21:00	2,36	2,33	0,02	1		1	1			
	22:00	2,15	2,14	0,01	1		1	1			
	23:00	1,86	1,85	0,00	1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	1,68	1,51	0,17			1	1			
	01:00	1,59	1,47	0,12			1	1			
	02:00	1,51	1,43	0,08			1	1			
	03:00	1,45	1,41	0,04			1	1			
	04:00	1,42	1,41	0,01			1	1			
	05:00	1,43	1,42	0,01			1	1			
	06:00	1,49	1,49	0,01			1	1			
	07:00	1,57	1,55	0,02			1	1			
	08:00	1,68	1,60	0,08			1	1			
	09:00	1,77	1,67	0,10			1	1			
	10:00	1,85	1,78	0,07			1	1			
	11:00	1,87	1,84	0,02			1	1			
	12:00	1,85	1,82	0,03			1	1			
	13:00	1,81	1,78	0,03			1	1			
	14:00	1,76	1,75	0,01			1	1			
	15:00	1,75	1,74	0,01			1	1			
	16:00	1,79	1,78	0,01			1	1			
	17:00	1,94	1,93	0,00			1	1	1		
	18:00	2,23	2,20	0,02			1	1	1		
	19:00	2,45	2,37	0,07			1	1	1		
	20:00	2,44	2,38	0,06			1	1	1		
	21:00	2,35	2,28	0,07			1	1	1		
	22:00	2,12	2,00	0,11			1	1	1		
	23:00	1,86	1,70	0,16			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	1,64	1,48	0,16			1	1			
	01:00	1,54	1,42	0,13			1	1			
	02:00	1,46	1,38	0,07			1	1			
	03:00	1,39	1,36	0,03			1	1			
	04:00	1,36	1,35	0,00			1	1			
	05:00	1,36	1,36	0,00			1	1			
	06:00	1,41	1,41	0,00			1	1			
	07:00	1,47	1,47	0,00			1	1			
	08:00	1,56	1,56	0,00			1	1			
	09:00	1,64	1,64	0,00			1	1			
	10:00	1,70	1,70	0,00			1	1			
	11:00	1,75	1,75	0,00			1	1			
	12:00	1,72	1,69	0,02			1	1			
	13:00	1,71	1,54	0,16			1	1			
	14:00	1,65	1,33	0,32			1	1			
	15:00	1,66	1,61	0,05			1	1			
	16:00	1,68	1,63	0,05			1	1			
	17:00	1,83	1,78	0,05			1	1			
	18:00	2,13	2,07	0,05			1	1	1		
	19:00	2,35	2,30	0,05			1	1	1		
	20:00	2,37	2,33	0,04			1	1	1		
	21:00	2,29	2,25	0,04			1	1	1		
	22:00	2,08	2,05	0,03			1	1	1		
	23:00	1,83	1,81	0,02			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	1,56	1,54	0,02			1	1			
	01:00	1,47	1,45	0,02			1	1			
	02:00	1,40	1,39	0,01			1	1			
	03:00	1,36	1,35	0,01			1	1			
	04:00	1,35	1,34	0,01			1	1			
	05:00	1,38	1,37	0,01			1	1			
	06:00	1,46	1,45	0,00			1	1			
	07:00	1,57	1,57	0,00			1	1			
	08:00	1,67	1,67	0,00			1	1			
	09:00	1,77	1,77	0,00			1	1			
	10:00	1,84	1,84	0,00			1	1			
	11:00	1,86	1,86	0,00			1	1			
	12:00	1,82	1,82	0,00			1	1			
	13:00	1,78	1,78	0,00			1	1			
	14:00	1,75	1,75	0,00			1	1			
	15:00	1,77	1,77	0,00			1	1			
	16:00	1,83	1,83	0,00			1	1			
	17:00	2,00	2,00	0,00			1	1	1		
	18:00	2,30	2,30	0,00			1	1	1		
	19:00	2,56	2,56	0,00			1	1	1		
	20:00	2,55	2,55	0,00			1	1	1		
	21:00	2,44	2,44	0,00			1	1	1		
	22:00	2,21	2,21	0,00			1	1	1		
	23:00	1,95	1,94	0,00			1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	1,52	1,47	0,04			1	1			
	01:00	1,44	1,39	0,04			1	1			
	02:00	1,37	1,34	0,04			1	1			
	03:00	1,33	1,30	0,03			1	1			
	04:00	1,32	1,28	0,04			1	1			
	05:00	1,35	1,25	0,10			1	1			
	06:00	1,42	1,25	0,17			1	1			
	07:00	1,53	1,33	0,20			1	1			
	08:00	1,62	1,37	0,25			1	1			
	09:00	1,73	1,43	0,30			1	1			
	10:00	1,80	1,39	0,41			1	1			
	11:00	1,83	1,47	0,35			1	1			
	12:00	1,81	1,37	0,44			1	1			
	13:00	1,75	1,14	0,61			1	1			
	14:00	1,71	1,12	0,59			1	1			
	15:00	1,71	1,12	0,59			1	1			
	16:00	1,77	1,16	0,61			1	1			
	17:00	1,91	1,29	0,63			1	1			
	18:00	2,16	1,54	0,62			1	1			
	19:00	2,33	1,76	0,57			1	1	1		
	20:00	2,32	1,74	0,58			1	1	1		
	21:00	2,21	1,68	0,53			1	1	1		
	22:00	2,05	1,50	0,55			1	1			
	23:00	1,77	1,21	0,56			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	1,53	1,12	0,41			1	1			
	01:00	1,46	1,12	0,33			1	1			
	02:00	1,40	1,12	0,28			1	1			
	03:00	1,36	1,12	0,24			1	1			
	04:00	1,35	1,12	0,23			1	1			
	05:00	1,38	1,12	0,25			1	1			
	06:00	1,44	1,12	0,32			1	1			
	07:00	1,53	1,12	0,41			1	1			
	08:00	1,59	1,12	0,47			1	1			
	09:00	1,68	1,12	0,56			1	1			
	10:00	1,76	1,14	0,62			1	1			
	11:00	1,80	1,22	0,58			1	1			
	12:00	1,77	1,15	0,62			1	1			
	13:00	1,72	1,12	0,60			1	1			
	14:00	1,66	1,12	0,54			1	1			
	15:00	1,65	1,12	0,53			1	1			
	16:00	1,69	1,12	0,57			1	1			
	17:00	1,84	1,19	0,64			1	1			
	18:00	2,07	1,35	0,73			1	1			
	19:00	2,27	1,48	0,79			1	1			
	20:00	2,27	1,48	0,79			1	1			
	21:00	2,18	1,41	0,76			1	1			
	22:00	1,97	1,28	0,69			1	1			
	23:00	1,70	1,12	0,58			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	1,58	1,12	0,46			1	1			
	01:00	1,50	1,12	0,38			1	1			
	02:00	1,44	1,12	0,32			1	1			
	03:00	1,41	1,12	0,29			1	1			
	04:00	1,40	1,12	0,28			1	1			
	05:00	1,42	1,12	0,30			1	1			
	06:00	1,47	1,12	0,35			1	1			
	07:00	1,57	1,12	0,44			1	1			
	08:00	1,65	1,12	0,53			1	1			
	09:00	1,74	1,13	0,61			1	1			
	10:00	1,80	1,17	0,63			1	1			
	11:00	1,81	1,17	0,63			1	1			
	12:00	1,77	1,15	0,62			1	1			
	13:00	1,76	1,14	0,62			1	1			
	14:00	1,71	1,12	0,59			1	1			
	15:00	1,67	1,12	0,55			1	1			
	16:00	1,70	1,12	0,58			1	1			
	17:00	1,83	1,19	0,64			1	1			
	18:00	2,05	1,33	0,72			1	1			
	19:00	2,25	1,46	0,79			1	1			
	20:00	2,27	1,75	0,52			1	1			
	21:00	2,19	1,68	0,51			1	1			
	22:00	1,95	1,27	0,68			1	1			
	23:00	1,69	1,12	0,57			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	1,57	1,12	0,45			1	1			
	01:00	1,49	1,12	0,37			1	1			
	02:00	1,43	1,12	0,31			1	1			
	03:00	1,39	1,21	0,18			1	1			
	04:00	1,38	1,25	0,12			1	1			
	05:00	1,39	1,25	0,14			1	1			
	06:00	1,44	1,23	0,21			1	1			
	07:00	1,54	1,34	0,20			1	1			
	08:00	1,64	1,57	0,07			1	1			
	09:00	1,73	1,63	0,09			1	1			
	10:00	1,80	1,66	0,13			1	1			
	11:00	1,83	1,73	0,10			1	1			
	12:00	1,79	1,70	0,08			1	1			
	13:00	1,76	1,69	0,08			1	1			
	14:00	1,72	1,67	0,05			1	1			
	15:00	1,67	1,64	0,03			1	1			
	16:00	1,67	1,65	0,03			1	1			
	17:00	1,79	1,76	0,03			1	1			
	18:00	2,01	1,93	0,08			1	1	1		
	19:00	2,21	2,11	0,10			1	1	1		
	20:00	2,24	2,16	0,09			1	1	1		
	21:00	2,18	2,08	0,10			1	1	1		
	22:00	1,96	1,90	0,07			1	1	1		
	23:00	1,71	1,69	0,02			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	1,56	1,54	0,03		1	1				
	01:00	1,48	1,46	0,02		1	1				
	02:00	1,42	1,40	0,02		1	1				
	03:00	1,38	1,37	0,01		1	1				
	04:00	1,36	1,35	0,01		1	1				
	05:00	1,37	1,34	0,03		1	1				
	06:00	1,41	1,36	0,06		1	1				
	07:00	1,48	1,42	0,06		1	1				
	08:00	1,56	1,51	0,05		1	1				
	09:00	1,63	1,60	0,03		1	1				
	10:00	1,72	1,69	0,03		1	1				
	11:00	1,76	1,72	0,04		1	1				
	12:00	1,75	1,69	0,06		1	1				
	13:00	1,72	1,65	0,06		1	1				
	14:00	1,67	1,63	0,04		1	1				
	15:00	1,62	1,60	0,03		1	1				
	16:00	1,62	1,57	0,05		1	1				
	17:00	1,73	1,56	0,17		1	1				
	18:00	1,96	1,69	0,28		1	1				
	19:00	2,16	1,69	0,47		1	1				
	20:00	2,17	1,57	0,60		1	1				
	21:00	2,10	1,54	0,57		1	1				
	22:00	1,92	1,32	0,60		1	1				
	23:00	1,69	1,12	0,57		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	1,51	1,12	0,38		1	1				
	01:00	1,42	1,12	0,30		1	1				
	02:00	1,35	1,12	0,23		1	1				
	03:00	1,30	1,12	0,17		1	1				
	04:00	1,26	1,12	0,14		1	1				
	05:00	1,26	1,12	0,14		1	1				
	06:00	1,29	1,12	0,17		1	1				
	07:00	1,34	1,12	0,22		1	1				
	08:00	1,40	1,12	0,28		1	1				
	09:00	1,46	1,12	0,34		1	1				
	10:00	1,54	1,12	0,42		1	1				
	11:00	1,59	1,12	0,47		1	1				
	12:00	1,58	1,12	0,46		1	1				
	13:00	1,53	1,12	0,41		1	1				
	14:00	1,46	1,12	0,34		1	1				
	15:00	1,47	1,34	0,13		1	1				
	16:00	1,46	1,33	0,12		1	1				
	17:00	1,53	1,41	0,12		1	1				
	18:00	1,75	1,65	0,10		1	1				
	19:00	1,97	1,87	0,10		1	1	1			
	20:00	2,00	1,89	0,11		1	1	1			
	21:00	1,94	1,87	0,07		1	1	1			
	22:00	1,79	1,76	0,03		1	1				
	23:00	1,58	1,56	0,02		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	1,43	1,41	0,02		1	1				
	01:00	1,36	1,34	0,02		1	1				
	02:00	1,30	1,28	0,02		1	1				
	03:00	1,26	1,24	0,02		1	1				
	04:00	1,25	1,21	0,04		1	1				
	05:00	1,27	1,25	0,02		1	1				
	06:00	1,33	1,32	0,01		1	1				
	07:00	1,43	1,42	0,01		1	1				
	08:00	1,52	1,52	0,01		1	1				
	09:00	1,65	1,64	0,01		1	1				
	10:00	1,71	1,70	0,01		1	1				
	11:00	1,75	1,74	0,01		1	1				
	12:00	1,75	1,73	0,01		1	1				
	13:00	1,71	1,70	0,01		1	1				
	14:00	1,71	1,70	0,01		1	1				
	15:00	1,70	1,69	0,01		1	1				
	16:00	1,71	1,70	0,01		1	1				
	17:00	1,78	1,77	0,01		1	1				
	18:00	2,01	1,98	0,03		1	1	1			
	19:00	2,23	2,20	0,02		1	1	1			
	20:00	2,24	2,22	0,02		1	1	1			
	21:00	2,15	2,13	0,02		1	1	1			
	22:00	1,97	1,94	0,03		1	1	1			
	23:00	1,71	1,68	0,03		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιατικού Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	1,34	1,12	0,22		1	1						1,08	0,22	51%	341
	01:00	1,28	1,12	0,16		1	1						1,08	0,16	51%	340
	02:00	1,22	1,12	0,10		1	1						1,08	0,10	51%	340
	03:00	1,20	1,12	0,08		1	1						1,08	0,08	51%	340
	04:00	1,20	1,12	0,08		1	1						1,08	0,08	51%	340
	05:00	1,23	1,12	0,11		1	1						1,08	0,11	51%	340
	06:00	1,28	1,12	0,16		1	1						1,08	0,16	51%	340
	07:00	1,37	1,12	0,25		1	1						1,08	0,25	51%	340
	08:00	1,42	1,12	0,30		1	1						1,08	0,30	51%	340
	09:00	1,50	1,12	0,38		1	1						1,08	0,38	51%	340
	10:00	1,57	1,12	0,45		1	1						1,08	0,45	51%	340
	11:00	1,59	1,14	0,45		1	1						1,06	0,47	52%	346
	12:00	1,57	1,16	0,41		1	1						1,04	0,45	53%	351
	13:00	1,55	1,12	0,43		1	1						1,08	0,43	51%	340
	14:00	1,52	1,12	0,40		1	1						1,08	0,40	51%	340
	15:00	1,52	1,12	0,40		1	1						1,08	0,40	51%	340
	16:00	1,61	1,19	0,42		1	1						1,01	0,48	54%	358
	17:00	1,76	1,39	0,36		1	1						0,81	0,61	63%	413
	18:00	1,96	1,69	0,28		1	1						0,51	0,69	77%	490
	19:00	2,13	1,81	0,32		1	1						0,39	0,75	82%	523
	20:00	2,12	1,77	0,34		1	1						0,43	0,74	81%	514
	21:00	2,02	1,65	0,37		1	1						0,55	0,71	75%	481
	22:00	1,83	1,55	0,27		1	1						0,65	0,64	71%	456
	23:00	1,60	1,26	0,33		1	1						0,94	0,48	57%	379
		37,37 MWh												ΑΩΛ: 7,94		9.072 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	1,49	1,12	0,37		1	1				
	01:00	1,42	1,12	0,29		1	1				
	02:00	1,35	1,12	0,23		1	1				
	03:00	1,32	1,12	0,20		1	1				
	04:00	1,31	1,12	0,19		1	1				
	05:00	1,34	1,12	0,22		1	1				
	06:00	1,41	1,12	0,29		1	1				
	07:00	1,53	1,12	0,41		1	1				
	08:00	1,59	1,12	0,47		1	1				
	09:00	1,71	1,12	0,59		1	1				
	10:00	1,80	1,17	0,63		1	1				
	11:00	1,87	1,21	0,65		1	1				
	12:00	1,87	1,22	0,65		1	1				
	13:00	1,86	1,21	0,65		1	1				
	14:00	1,87	1,22	0,66		1	1				
	15:00	1,91	1,24	0,67		1	1				
	16:00	2,01	1,30	0,70		1	1				
	17:00	2,22	1,44	0,78		1	1				
	18:00	2,48	1,68	0,80		1	1	1			
	19:00	2,69	1,75	0,94		1	1	1			
	20:00	2,68	1,74	0,94		1	1	1			
	21:00	2,53	1,68	0,85		1	1	1			
	22:00	2,30	1,50	0,81		1	1				
	23:00	2,01	1,31	0,70		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	1,67	1,12	0,55		1	1				
	01:00	1,59	1,12	0,47		1	1				
	02:00	1,52	1,12	0,40		1	1				
	03:00	1,48	1,12	0,36		1	1				
	04:00	1,47	1,12	0,35		1	1				
	05:00	1,50	1,12	0,38		1	1				
	06:00	1,58	1,12	0,46		1	1				
	07:00	1,70	1,12	0,58		1	1				
	08:00	1,79	1,16	0,63		1	1				
	09:00	1,88	1,22	0,66		1	1				
	10:00	1,95	1,27	0,68		1	1				
	11:00	1,96	1,27	0,68		1	1				
	12:00	1,94	1,26	0,68		1	1				
	13:00	1,90	1,24	0,67		1	1				
	14:00	1,88	1,22	0,66		1	1				
	15:00	1,89	1,23	0,66		1	1				
	16:00	1,99	1,30	0,70		1	1				
	17:00	2,21	1,43	0,77		1	1				
	18:00	2,49	1,68	0,81		1	1	1			
	19:00	2,67	1,74	0,94		1	1	1			
	20:00	2,68	1,74	0,94		1	1	1			
	21:00	2,56	1,68	0,88		1	1	1			
	22:00	2,33	1,52	0,82		1	1				
	23:00	2,05	1,33	0,72		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	1,69	1,12	0,57		1	1				
	01:00	1,60	1,12	0,48		1	1				
	02:00	1,53	1,12	0,40		1	1				
	03:00	1,47	1,12	0,35		1	1				
	04:00	1,45	1,12	0,33		1	1				
	05:00	1,48	1,12	0,36		1	1				
	06:00	1,55	1,12	0,43		1	1				
	07:00	1,66	1,12	0,54		1	1				
	08:00	1,75	1,14	0,61		1	1				
	09:00	1,86	1,21	0,65		1	1				
	10:00	1,93	1,25	0,68		1	1				
	11:00	1,97	1,28	0,69		1	1				
	12:00	1,95	1,27	0,68		1	1				
	13:00	1,90	1,24	0,67		1	1				
	14:00	1,87	1,21	0,65		1	1				
	15:00	1,85	1,20	0,65		1	1				
	16:00	1,93	1,25	0,68		1	1				
	17:00	2,10	1,36	0,73		1	1				
	18:00	2,36	1,68	0,68		1	1	1			
	19:00	2,58	1,68	0,90		1	1	1			
	20:00	2,56	1,68	0,88		1	1	1			
	21:00	2,44	1,68	0,76		1	1	1			
	22:00	2,24	1,46	0,79		1	1				
	23:00	1,99	1,29	0,70		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	1,81	1,24	0,56		1	1				
	01:00	1,70	1,32	0,38		1	1				
	02:00	1,61	1,40	0,22		1	1				
	03:00	1,56	1,43	0,12		1	1				
	04:00	1,53	1,37	0,16		1	1				
	05:00	1,54	1,18	0,36		1	1				
	06:00	1,60	1,22	0,37		1	1				
	07:00	1,67	1,31	0,36		1	1				
	08:00	1,76	1,31	0,45		1	1				
	09:00	1,86	1,46	0,40		1	1				
	10:00	1,91	1,51	0,39		1	1				
	11:00	1,91	1,62	0,29		1	1				
	12:00	1,87	1,63	0,24		1	1				
	13:00	1,82	1,62	0,20		1	1				
	14:00	1,78	1,54	0,24		1	1				
	15:00	1,75	1,49	0,26		1	1				
	16:00	1,85	1,74	0,11		1	1				
	17:00	2,05	1,98	0,07		1	1	1			
	18:00	2,36	2,29	0,07		1	1	1			
	19:00	2,62	2,54	0,08		1	1	1			
	20:00	2,62	2,54	0,09		1	1	1			
	21:00	2,51	2,46	0,05		1	1	1			
	22:00	2,29	2,27	0,02		1	1	1			
	23:00	2,04	2,03	0,01		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	1,73	1,72	0,01		1	1				
	01:00	1,62	1,62	0,00		1	1				
	02:00	1,53	1,53	0,00		1	1				
	03:00	1,45	1,45	0,00		1	1				
	04:00	1,41	1,41	0,00		1	1				
	05:00	1,40	1,40	0,00		1	1				
	06:00	1,42	1,42	0,00		1	1				
	07:00	1,47	1,47	0,00		1	1				
	08:00	1,53	1,53	0,00		1	1				
	09:00	1,60	1,59	0,00		1	1				
	10:00	1,65	1,63	0,03		1	1				
	11:00	1,67	1,62	0,06		1	1				
	12:00	1,65	1,59	0,05		1	1				
	13:00	1,61	1,57	0,04		1	1				
	14:00	1,53	1,47	0,05		1	1				
	15:00	1,57	1,53	0,04		1	1				
	16:00	1,64	1,59	0,05		1	1				
	17:00	1,79	1,74	0,04		1	1				
	18:00	2,05	2,02	0,04		1	1	1			
	19:00	2,31	2,21	0,10		1	1	1			
	20:00	2,32	2,26	0,06		1	1	1			
	21:00	2,27	2,26	0,01		1	1	1			
	22:00	2,07	2,05	0,02		1	1	1			
	23:00	1,82	1,75	0,07		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	1,55	1,43	0,12		1	1				
	01:00	1,46	1,39	0,07		1	1				
	02:00	1,39	1,37	0,02		1	1				
	03:00	1,35	1,32	0,02		1	1				
	04:00	1,34	1,30	0,03		1	1				
	05:00	1,36	1,30	0,06		1	1				
	06:00	1,42	1,32	0,10		1	1				
	07:00	1,52	1,44	0,08		1	1				
	08:00	1,64	1,55	0,09		1	1				
	09:00	1,73	1,61	0,12		1	1				
	10:00	1,80	1,64	0,15		1	1				
	11:00	1,82	1,62	0,20		1	1				
	12:00	1,80	1,62	0,18		1	1				
	13:00	1,76	1,61	0,15		1	1				
	14:00	1,71	1,56	0,16		1	1				
	15:00	1,71	1,59	0,12		1	1				
	16:00	1,82	1,72	0,10		1	1				
	17:00	1,92	1,82	0,11		1	1	1			
	18:00	2,15	2,06	0,08		1	1	1			
	19:00	2,39	2,26	0,13		1	1	1			
	20:00	2,38	2,21	0,18		1	1	1			
	21:00	2,29	2,05	0,23		1	1	1			
	22:00	2,07	1,86	0,21		1	1	1			
	23:00	1,81	1,61	0,20		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	1,59	1,28	0,31		1	1				
	01:00	1,51	1,34	0,17		1	1				
	02:00	1,45	1,27	0,17		1	1				
	03:00	1,40	1,31	0,08		1	1				
	04:00	1,37	1,34	0,03		1	1				
	05:00	1,39	1,35	0,03		1	1				
	06:00	1,42	1,38	0,04		1	1				
	07:00	1,49	1,42	0,07		1	1				
	08:00	1,57	1,50	0,06		1	1				
	09:00	1,66	1,58	0,09		1	1				
	10:00	1,74	1,58	0,16		1	1				
	11:00	1,79	1,54	0,24		1	1				
	12:00	1,77	1,56	0,22		1	1				
	13:00	1,73	1,47	0,26		1	1				
	14:00	1,67	1,37	0,30		1	1				
	15:00	1,62	1,42	0,21		1	1				
	16:00	1,67	1,56	0,10		1	1				
	17:00	1,81	1,75	0,06		1	1				
	18:00	2,07	2,03	0,03		1	1	1			
	19:00	2,26	2,24	0,02		1	1	1			
	20:00	2,31	2,28	0,03		1	1	1			
	21:00	2,19	2,17	0,02		1	1	1			
	22:00	1,95	1,93	0,02		1	1	1			
	23:00	1,69	1,66	0,03		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	1,55	1,49	0,06		1	1				
	01:00	1,47	1,43	0,04		1	1				
	02:00	1,41	1,37	0,04		1	1				
	03:00	1,37	1,32	0,05		1	1				
	04:00	1,36	1,26	0,09		1	1				
	05:00	1,38	1,34	0,04		1	1				
	06:00	1,44	1,41	0,03		1	1				
	07:00	1,53	1,47	0,06		1	1				
	08:00	1,63	1,60	0,04		1	1				
	09:00	1,72	1,68	0,04		1	1				
	10:00	1,81	1,71	0,09		1	1				
	11:00	1,88	1,76	0,12		1	1				
	12:00	1,81	1,65	0,15		1	1				
	13:00	1,74	1,62	0,12		1	1				
	14:00	1,68	1,51	0,16		1	1				
	15:00	1,66	1,66	0,00		1	1				
	16:00	1,70	1,70	0,00		1	1				
	17:00	1,81	1,81	0,00		1	1				
	18:00	2,04	2,04	0,00		1	1	1			
	19:00	2,26	2,24	0,02		1	1	1			
	20:00	2,31	2,28	0,03		1	1	1			
	21:00	2,20	2,17	0,03		1	1	1			
	22:00	1,97	1,94	0,03		1	1	1			
	23:00	1,70	1,68	0,02		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	1,59	1,45	0,14		1	1				
	01:00	1,51	1,25	0,26		1	1				
	02:00	1,45	1,12	0,33		1	1				
	03:00	1,41	1,12	0,29		1	1				
	04:00	1,39	1,14	0,26		1	1				
	05:00	1,41	1,12	0,29		1	1				
	06:00	1,47	1,12	0,35		1	1				
	07:00	1,58	1,12	0,46		1	1				
	08:00	1,71	1,12	0,59		1	1				
	09:00	1,84	1,19	0,64		1	1				
	10:00	1,96	1,27	0,69		1	1				
	11:00	1,99	1,29	0,70		1	1				
	12:00	1,95	1,27	0,68		1	1				
	13:00	1,91	1,24	0,67		1	1				
	14:00	1,82	1,18	0,64		1	1				
	15:00	1,77	1,15	0,62		1	1				
	16:00	1,78	1,16	0,62		1	1				
	17:00	1,88	1,22	0,66		1	1				
	18:00	2,09	1,36	0,73		1	1				
	19:00	2,31	1,74	0,57		1	1				
	20:00	2,32	1,67	0,65		1	1				
	21:00	2,22	1,66	0,55		1	1				
	22:00	2,00	1,48	0,51		1	1				
	23:00	1,74	1,13	0,61		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	1,63	1,12	0,51		1	1				
	01:00	1,55	1,24	0,30		1	1				
	02:00	1,49	1,25	0,24		1	1				
	03:00	1,46	1,21	0,25		1	1				
	04:00	1,45	1,21	0,24		1	1				
	05:00	1,46	1,12	0,34		1	1				
	06:00	1,51	1,12	0,39		1	1				
	07:00	1,62	1,12	0,50		1	1				
	08:00	1,68	1,17	0,51		1	1				
	09:00	1,79	1,60	0,19		1	1				
	10:00	1,87	1,82	0,05		1	1				
	11:00	1,89	1,79	0,10		1	1				
	12:00	1,88	1,80	0,07		1	1				
	13:00	1,84	1,70	0,13		1	1				
	14:00	1,79	1,65	0,13		1	1				
	15:00	1,75	1,52	0,22		1	1				
	16:00	1,77	1,33	0,44		1	1				
	17:00	1,91	1,30	0,61		1	1				
	18:00	2,12	1,53	0,59		1	1				
	19:00	2,32	1,69	0,63		1	1				
	20:00	2,39	1,74	0,65		1	1				
	21:00	2,27	1,57	0,70		1	1				
	22:00	2,04	1,38	0,66		1	1				
	23:00	1,78	1,16	0,62		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	1,60	1,12	0,48		1	1				
	01:00	1,52	1,12	0,40		1	1				
	02:00	1,46	1,12	0,34		1	1				
	03:00	1,42	1,12	0,30		1	1				
	04:00	1,42	1,12	0,30		1	1				
	05:00	1,43	1,12	0,31		1	1				
	06:00	1,46	1,12	0,34		1	1				
	07:00	1,54	1,12	0,42		1	1				
	08:00	1,62	1,12	0,50		1	1				
	09:00	1,73	1,12	0,60		1	1				
	10:00	1,81	1,18	0,63		1	1				
	11:00	1,83	1,19	0,64		1	1				
	12:00	1,81	1,17	0,63		1	1				
	13:00	1,77	1,15	0,62		1	1				
	14:00	1,73	1,12	0,60		1	1				
	15:00	1,70	1,12	0,58		1	1				
	16:00	1,74	1,13	0,61		1	1				
	17:00	1,86	1,21	0,65		1	1				
	18:00	2,09	1,36	0,73		1	1				
	19:00	2,27	1,47	0,79		1	1				
	20:00	2,29	1,65	0,64		1	1				
	21:00	2,19	1,82	0,37		1	1				
	22:00	2,00	1,54	0,45		1	1				
	23:00	1,76	1,30	0,45		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	1,60	1,18	0,42		1	1				
	01:00	1,51	1,12	0,39		1	1				
	02:00	1,44	1,12	0,31		1	1				
	03:00	1,38	1,12	0,26		1	1				
	04:00	1,36	1,12	0,24		1	1				
	05:00	1,37	1,12	0,24		1	1				
	06:00	1,40	1,12	0,28		1	1				
	07:00	1,49	1,19	0,30		1	1				
	08:00	1,57	1,28	0,28		1	1				
	09:00	1,64	1,43	0,20		1	1				
	10:00	1,66	1,45	0,21		1	1				
	11:00	1,70	1,45	0,25		1	1				
	12:00	1,69	1,49	0,20		1	1				
	13:00	1,66	1,51	0,16		1	1				
	14:00	1,61	1,43	0,18		1	1				
	15:00	1,56	1,37	0,19		1	1				
	16:00	1,68	1,41	0,26		1	1				
	17:00	1,75	1,40	0,34		1	1				
	18:00	1,93	1,62	0,31		1	1				
	19:00	2,13	1,84	0,29		1	1	1			
	20:00	2,18	1,98	0,20		1	1	1			
	21:00	2,08	1,95	0,13		1	1	1			
	22:00	1,89	1,79	0,10		1	1	1			
	23:00	1,66	1,58	0,09		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	1,52	1,46	0,06		1	1				
	01:00	1,44	1,38	0,06		1	1				
	02:00	1,38	1,34	0,04		1	1				
	03:00	1,34	1,31	0,03		1	1				
	04:00	1,33	1,32	0,01		1	1				
	05:00	1,36	1,35	0,01		1	1				
	06:00	1,42	1,42	0,00		1	1				
	07:00	1,54	1,53	0,01		1	1				
	08:00	1,69	1,65	0,04		1	1				
	09:00	1,83	1,71	0,12		1	1				
	10:00	1,88	1,69	0,19		1	1				
	11:00	1,87	1,73	0,14		1	1				
	12:00	1,93	1,87	0,07		1	1	1			
	13:00	2,00	1,94	0,06		1	1	1			
	14:00	2,04	1,93	0,11		1	1	1			
	15:00	2,08	1,91	0,17		1	1	1			
	16:00	2,14	1,96	0,17		1	1	1			
	17:00	2,18	2,06	0,12		1	1	1			
	18:00	2,25	2,21	0,05		1	1	1			
	19:00	2,30	2,12	0,18		1	1	1			
	20:00	2,31	1,68	0,63		1	1	1			
	21:00	2,22	1,91	0,30		1	1	1			
	22:00	2,04	1,94	0,09		1	1	1			
	23:00	1,80	1,74	0,06		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 1 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	1,49	1,12	0,37		1	1				
	01:00	1,42	1,12	0,30		1	1				
	02:00	1,37	1,12	0,25		1	1				
	03:00	1,34	1,12	0,22		1	1				
	04:00	1,33	1,12	0,21		1	1				
	05:00	1,36	1,12	0,24		1	1				
	06:00	1,41	1,12	0,29		1	1				
	07:00	1,51	1,12	0,39		1	1				
	08:00	1,61	1,12	0,49		1	1				
	09:00	1,72	1,12	0,60		1	1				
	10:00	1,79	1,16	0,63		1	1				
	11:00	1,81	1,18	0,63		1	1				
	12:00	1,77	1,15	0,62		1	1				
	13:00	1,73	1,12	0,61		1	1				
	14:00	1,68	1,12	0,56		1	1				
	15:00	1,67	1,12	0,55		1	1				
	16:00	1,76	1,14	0,61		1	1				
	17:00	1,87	1,40	0,47		1	1				
	18:00	2,05	1,62	0,43		1	1				
	19:00	2,23	1,90	0,33		1	1	1			
	20:00	2,23	2,03	0,20		1	1	1			
	21:00	2,13	2,03	0,09		1	1	1			
	22:00	1,91	1,80	0,12		1	1				
	23:00	1,68	1,60	0,08		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	1,53	1,45	0,08		1	1				
	01:00	1,46	1,44	0,02		1	1				
	02:00	1,40	1,39	0,01		1	1				
	03:00	1,37	1,37	0,00		1	1				
	04:00	1,36	1,36	0,00		1	1				
	05:00	1,38	1,38	0,00		1	1				
	06:00	1,44	1,44	0,00		1	1				
	07:00	1,55	1,55	0,00		1	1				
	08:00	1,65	1,65	0,00		1	1				
	09:00	1,74	1,73	0,01		1	1				
	10:00	1,81	1,79	0,02		1	1				
	11:00	1,81	1,80	0,01		1	1				
	12:00	1,76	1,74	0,02		1	1				
	13:00	1,71	1,69	0,01		1	1				
	14:00	1,65	1,63	0,02		1	1				
	15:00	1,63	1,59	0,04		1	1				
	16:00	1,67	1,63	0,05		1	1				
	17:00	1,79	1,79	0,01		1	1				
	18:00	1,98	1,98	0,00		1	1	1			
	19:00	2,19	2,19	0,00		1	1	1			
	20:00	2,23	2,23	0,00		1	1	1			
	21:00	2,12	2,10	0,02		1	1	1			
	22:00	1,91	1,81	0,10		1	1				
	23:00	1,66	1,46	0,20		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	1,61	1,45	0,16		1	1				
	01:00	1,53	1,33	0,20		1	1				
	02:00	1,47	1,21	0,26		1	1				
	03:00	1,44	1,18	0,25		1	1				
	04:00	1,42	1,19	0,23		1	1				
	05:00	1,44	1,18	0,25		1	1				
	06:00	1,49	1,25	0,24		1	1				
	07:00	1,60	1,39	0,20		1	1				
	08:00	1,71	1,54	0,16		1	1				
	09:00	1,79	1,65	0,14		1	1				
	10:00	1,84	1,72	0,12		1	1				
	11:00	1,89	1,74	0,15		1	1				
	12:00	1,85	1,69	0,17		1	1				
	13:00	1,77	1,55	0,22		1	1				
	14:00	1,73	1,50	0,23		1	1				
	15:00	1,66	1,42	0,23		1	1				
	16:00	1,72	1,47	0,25		1	1				
	17:00	1,83	1,57	0,26		1	1				
	18:00	1,98	1,69	0,29		1	1				
	19:00	2,21	1,77	0,44		1	1				
	20:00	2,32	1,83	0,49		1	1				
	21:00	2,22	1,65	0,56		1	1				
	22:00	1,98	1,40	0,58		1	1				
	23:00	1,72	1,12	0,60		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	1,58	1,12	0,46		1	1				
	01:00	1,51	1,12	0,39		1	1				
	02:00	1,45	1,12	0,33		1	1				
	03:00	1,41	1,12	0,29		1	1				
	04:00	1,40	1,12	0,28		1	1				
	05:00	1,40	1,12	0,28		1	1				
	06:00	1,46	1,16	0,30		1	1				
	07:00	1,55	1,26	0,29		1	1				
	08:00	1,64	1,36	0,28		1	1				
	09:00	1,72	1,49	0,23		1	1				
	10:00	1,78	1,59	0,19		1	1				
	11:00	1,81	1,69	0,12		1	1				
	12:00	1,79	1,72	0,08		1	1				
	13:00	1,74	1,69	0,05		1	1				
	14:00	1,69	1,67	0,02		1	1				
	15:00	1,65	1,64	0,01		1	1				
	16:00	1,64	1,61	0,03		1	1				
	17:00	1,74	1,67	0,07		1	1				
	18:00	1,92	1,84	0,08		1	1				
	19:00	2,08	1,97	0,11		1	1	1			
	20:00	2,18	2,02	0,16		1	1	1			
	21:00	2,13	1,96	0,17		1	1	1			
	22:00	1,92	1,74	0,17		1	1				
	23:00	1,68	1,54	0,15		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 5 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	1,54	1,54	0,00		1	1				
	01:00	1,45	1,45	0,00		1	1				
	02:00	1,39	1,39	0,00		1	1				
	03:00	1,34	1,34	0,00		1	1				
	04:00	1,32	1,32	0,00		1	1				
	05:00	1,31	1,31	0,01		1	1				
	06:00	1,36	1,36	0,00		1	1				
	07:00	1,45	1,45	0,00		1	1				
	08:00	1,54	1,54	0,00		1	1				
	09:00	1,61	1,61	0,00		1	1				
	10:00	1,68	1,67	0,01		1	1				
	11:00	1,73	1,69	0,03		1	1				
	12:00	1,71	1,65	0,06		1	1				
	13:00	1,74	1,71	0,03		1	1				
	14:00	1,65	1,63	0,02		1	1				
	15:00	1,60	1,58	0,03		1	1				
	16:00	1,65	1,61	0,04		1	1				
	17:00	1,72	1,70	0,02		1	1				
	18:00	1,86	1,85	0,01		1	1				
	19:00	2,08	2,08	0,00		1	1	1			
	20:00	2,16	2,13	0,03		1	1	1			
	21:00	2,11	1,99	0,12		1	1	1			
	22:00	1,93	1,82	0,10		1	1				
	23:00	1,72	1,65	0,07		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 6 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	1,49	1,43	0,06		1	1				
	01:00	1,27	1,23	0,04		1	1				
	02:00	1,17	1,14	0,03		1	1				
	03:00	1,08	1,08	0,00		1	1				
	04:00	1,23	1,21	0,02		1	1				
	05:00	1,23	1,18	0,05		1	1				
	06:00	1,27	1,21	0,06		1	1				
	07:00	1,35	1,25	0,10		1	1				
	08:00	1,42	1,33	0,10		1	1				
	09:00	1,51	1,36	0,15		1	1				
	10:00	1,64	1,38	0,26		1	1				
	11:00	1,70	1,32	0,38		1	1				
	12:00	1,70	1,26	0,43		1	1				
	13:00	1,68	1,15	0,54		1	1				
	14:00	1,62	1,12	0,50		1	1				
	15:00	1,61	1,12	0,49		1	1				
	16:00	1,59	1,46	0,13		1	1				
	17:00	1,63	1,51	0,13		1	1				
	18:00	1,75	1,66	0,09		1	1				
	19:00	1,96	1,89	0,06		1	1	1			
	20:00	2,12	2,06	0,05		1	1	1			
	21:00	2,06	2,00	0,06		1	1	1			
	22:00	1,88	1,82	0,06		1	1				
	23:00	1,66	1,57	0,09		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	1,45	1,33	0,12		1	1				
	01:00	1,37	1,23	0,14		1	1				
	02:00	1,30	1,18	0,13		1	1				
	03:00	1,26	1,15	0,11		1	1				
	04:00	1,27	1,18	0,09		1	1				
	05:00	1,29	1,21	0,08		1	1				
	06:00	1,35	1,27	0,08		1	1				
	07:00	1,47	1,36	0,10		1	1				
	08:00	1,57	1,46	0,10		1	1				
	09:00	1,66	1,55	0,10		1	1				
	10:00	1,73	1,61	0,11		1	1				
	11:00	1,75	1,64	0,11		1	1				
	12:00	1,74	1,59	0,15		1	1				
	13:00	1,75	1,57	0,17		1	1				
	14:00	1,70	1,56	0,14		1	1				
	15:00	1,67	1,57	0,10		1	1				
	16:00	1,74	1,67	0,07		1	1				
	17:00	1,84	1,83	0,01		1	1				
	18:00	2,00	1,95	0,05		1	1	1			
	19:00	2,21	2,04	0,17		1	1	1			
	20:00	2,32	2,17	0,16		1	1	1			
	21:00	2,24	2,05	0,18		1	1	1			
	22:00	2,03	1,76	0,26		1	1				
	23:00	1,78	1,43	0,35		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 8 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	1,53	1,12	0,41		1	1				
	01:00	1,45	1,12	0,32		1	1				
	02:00	1,38	1,12	0,26		1	1				
	03:00	1,34	1,12	0,22		1	1				
	04:00	1,33	1,12	0,21		1	1				
	05:00	1,36	1,12	0,24		1	1				
	06:00	1,43	1,12	0,30		1	1				
	07:00	1,54	1,12	0,41		1	1				
	08:00	1,64	1,12	0,52		1	1				
	09:00	1,75	1,14	0,61		1	1				
	10:00	1,83	1,19	0,64		1	1				
	11:00	1,82	1,20	0,62		1	1				
	12:00	1,77	1,22	0,55		1	1				
	13:00	1,74	1,13	0,61		1	1				
	14:00	1,71	1,12	0,59		1	1				
	15:00	1,71	1,12	0,59		1	1				
	16:00	1,80	1,17	0,63		1	1				
	17:00	1,96	1,27	0,68		1	1				
	18:00	2,11	1,37	0,74		1	1				
	19:00	2,30	1,50	0,81		1	1				
	20:00	2,40	1,56	0,84		1	1				
	21:00	2,31	1,50	0,81		1	1				
	22:00	2,06	1,34	0,72		1	1				
	23:00	1,78	1,16	0,62		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	1,60	1,12	0,48		1	1				
	01:00	1,52	1,12	0,40		1	1				
	02:00	1,45	1,12	0,33		1	1				
	03:00	1,41	1,12	0,29		1	1				
	04:00	1,39	1,12	0,27		1	1				
	05:00	1,42	1,12	0,30		1	1				
	06:00	1,51	1,12	0,39		1	1				
	07:00	1,62	1,12	0,50		1	1				
	08:00	1,73	1,12	0,60		1	1				
	09:00	1,83	1,19	0,64		1	1				
	10:00	1,89	1,23	0,66		1	1				
	11:00	1,91	1,24	0,67		1	1				
	12:00	1,88	1,22	0,66		1	1				
	13:00	1,84	1,20	0,64		1	1				
	14:00	1,84	1,19	0,64		1	1				
	15:00	1,86	1,21	0,65		1	1				
	16:00	1,96	1,27	0,68		1	1				
	17:00	2,14	1,39	0,75		1	1				
	18:00	2,31	1,50	0,81		1	1				
	19:00	2,48	1,68	0,80		1	1	1			
	20:00	2,55	1,68	0,87		1	1	1			
	21:00	2,45	1,68	0,77		1	1	1			
	22:00	2,24	1,45	0,78		1	1				
	23:00	1,93	1,25	0,67		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	1,87	1,21	0,65		1	1				
	01:00	1,77	1,15	0,62		1	1				
	02:00	1,68	1,12	0,56		1	1				
	03:00	1,63	1,12	0,51		1	1				
	04:00	1,61	1,12	0,49		1	1				
	05:00	1,63	1,12	0,51		1	1				
	06:00	1,72	1,14	0,58		1	1				
	07:00	1,82	1,51	0,31		1	1				
	08:00	1,91	1,78	0,13		1	1				
	09:00	1,99	1,91	0,08		1	1	1			
	10:00	2,03	1,98	0,05		1	1	1			
	11:00	2,05	2,02	0,03		1	1	1			
	12:00	2,03	1,99	0,04		1	1	1			
	13:00	1,98	1,91	0,08		1	1	1			
	14:00	1,94	1,78	0,16		1	1				
	15:00	1,92	1,66	0,26		1	1				
	16:00	1,93	1,66	0,28		1	1				
	17:00	2,07	1,76	0,31		1	1				
	18:00	2,29	2,02	0,27		1	1	1			
	19:00	2,57	2,33	0,24		1	1	1			
	20:00	2,79	2,56	0,22		1	1	1			
	21:00	2,70	2,43	0,27		1	1	1			
	22:00	2,42	2,13	0,29		1	1	1			
	23:00	2,11	1,73	0,38		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	1,80	1,28	0,51		1	1				
	01:00	1,70	1,15	0,55		1	1				
	02:00	1,62	1,12	0,50		1	1				
	03:00	1,56	1,12	0,44		1	1				
	04:00	1,54	1,12	0,42		1	1				
	05:00	1,56	1,12	0,44		1	1				
	06:00	1,62	1,12	0,50		1	1				
	07:00	1,73	1,12	0,60		1	1				
	08:00	1,84	1,20	0,65		1	1				
	09:00	1,95	1,27	0,68		1	1				
	10:00	2,02	1,31	0,71		1	1				
	11:00	2,03	1,32	0,71		1	1				
	12:00	2,00	1,30	0,70		1	1				
	13:00	1,93	1,26	0,68		1	1				
	14:00	1,93	1,25	0,67		1	1				
	15:00	1,95	1,26	0,68		1	1				
	16:00	1,88	1,49	0,39		1	1				
	17:00	2,03	1,50	0,53		1	1				
	18:00	2,26	1,69	0,57		1	1				
	19:00	2,53	2,03	0,50		1	1	1			
	20:00	2,73	2,31	0,42		1	1	1			
	21:00	2,66	2,35	0,31		1	1	1			
	22:00	2,41	2,18	0,23		1	1	1			
	23:00	2,13	1,95	0,18		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 12 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	00:00	1,84	1,78	0,06		1	1				
	01:00	1,74	1,70	0,04		1	1				
	02:00	1,66	1,63	0,03		1	1				
	03:00	1,59	1,56	0,03		1	1				
	04:00	1,54	1,49	0,05		1	1				
	05:00	1,54	1,46	0,08		1	1				
	06:00	1,60	1,49	0,11		1	1				
	07:00	1,69	1,59	0,10		1	1				
	08:00	1,79	1,72	0,06		1	1				
	09:00	1,92	1,87	0,05		1	1	1			
	10:00	2,00	1,91	0,09		1	1	1			
	11:00	2,05	1,91	0,13		1	1	1			
	12:00	2,06	1,92	0,14		1	1	1			
	13:00	2,02	1,57	0,45		1	1				
	14:00	1,92	1,44	0,48		1	1				
	15:00	1,85	1,33	0,52		1	1				
	16:00	1,89	1,23	0,66		1	1				
	17:00	2,06	1,34	0,72		1	1				
	18:00	2,18	1,43	0,75		1	1				
	19:00	2,39	1,68	0,71		1	1	1			
	20:00	2,59	1,87	0,72		1	1	1			
	21:00	2,59	1,87	0,72		1	1	1			
	22:00	2,37	1,68	0,69		1	1	1			
	23:00	2,12	1,51	0,61		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 13 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	1,75	1,14	0,61		1	1				
	01:00	1,66	1,12	0,54		1	1				
	02:00	1,58	1,12	0,46		1	1				
	03:00	1,52	1,12	0,40		1	1				
	04:00	1,48	1,12	0,36		1	1				
	05:00	1,47	1,12	0,35		1	1				
	06:00	1,51	1,12	0,39		1	1				
	07:00	1,58	1,12	0,46		1	1				
	08:00	1,66	1,12	0,54		1	1				
	09:00	1,72	1,12	0,60		1	1				
	10:00	1,75	1,13	0,61		1	1				
	11:00	1,77	1,15	0,62		1	1				
	12:00	1,76	1,14	0,62		1	1				
	13:00	1,69	1,12	0,57		1	1				
	14:00	1,60	1,12	0,48		1	1				
	15:00	1,52	1,12	0,40		1	1				
	16:00	1,56	1,12	0,44		1	1				
	17:00	1,71	1,12	0,59		1	1				
	18:00	1,88	1,22	0,66		1	1				
	19:00	2,13	1,38	0,74		1	1				
	20:00	2,35	1,55	0,80		1	1				
	21:00	2,33	1,70	0,63		1	1				
	22:00	2,12	1,65	0,47		1	1				
	23:00	1,88	1,52	0,35		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	1,60	1,27	0,33		1	1				
	01:00	1,51	1,24	0,27		1	1				
	02:00	1,44	1,24	0,20		1	1				
	03:00	1,39	1,22	0,18		1	1				
	04:00	1,38	1,21	0,17		1	1				
	05:00	1,40	1,15	0,26		1	1				
	06:00	1,48	1,17	0,30		1	1				
	07:00	1,59	1,28	0,31		1	1				
	08:00	1,68	1,38	0,30		1	1				
	09:00	1,76	1,49	0,27		1	1				
	10:00	1,81	1,51	0,30		1	1				
	11:00	1,81	1,46	0,34		1	1				
	12:00	1,79	1,41	0,38		1	1				
	13:00	1,70	1,26	0,44		1	1				
	14:00	1,71	1,22	0,49		1	1				
	15:00	1,62	1,12	0,50		1	1				
	16:00	1,69	1,12	0,57		1	1				
	17:00	1,82	1,18	0,64		1	1				
	18:00	2,02	1,31	0,71		1	1				
	19:00	2,25	1,46	0,79		1	1				
	20:00	2,42	1,68	0,74		1	1	1			
	21:00	2,37	1,70	0,67		1	1	1			
	22:00	2,15	1,61	0,54		1	1				
	23:00	1,88	1,44	0,44		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 15 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	1,78	1,15	0,62		1	1				
	01:00	1,65	1,12	0,53		1	1				
	02:00	1,55	1,24	0,31		1	1				
	03:00	1,49	1,29	0,20		1	1				
	04:00	1,46	1,36	0,10		1	1				
	05:00	1,48	1,32	0,16		1	1				
	06:00	1,57	1,18	0,39		1	1				
	07:00	1,69	1,14	0,55		1	1				
	08:00	1,80	1,19	0,61		1	1				
	09:00	1,88	1,40	0,48		1	1				
	10:00	1,91	1,68	0,23		1	1				
	11:00	1,89	1,76	0,12		1	1				
	12:00	1,84	1,73	0,11		1	1				
	13:00	1,83	1,78	0,05		1	1				
	14:00	1,82	1,72	0,10		1	1				
	15:00	1,83	1,68	0,14		1	1				
	16:00	1,85	1,59	0,26		1	1				
	17:00	1,97	1,50	0,47		1	1				
	18:00	2,14	1,67	0,47		1	1				
	19:00	2,34	1,75	0,58		1	1	1			
	20:00	2,55	1,86	0,69		1	1	1			
	21:00	2,63	2,03	0,60		1	1	1			
	22:00	2,36	1,92	0,44		1	1	1			
	23:00	2,02	1,68	0,34		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	1,86	1,70	0,16		1	1				
	01:00	1,72	1,60	0,12		1	1				
	02:00	1,62	1,54	0,08		1	1				
	03:00	1,56	1,49	0,07		1	1				
	04:00	1,54	1,48	0,06		1	1				
	05:00	1,55	1,49	0,06		1	1				
	06:00	1,63	1,46	0,17		1	1				
	07:00	1,74	1,48	0,27		1	1				
	08:00	1,87	1,66	0,21		1	1				
	09:00	1,98	1,79	0,18		1	1				
	10:00	2,00	1,86	0,14		1	1				
	11:00	1,95	1,90	0,05		1	1				
	12:00	1,92	1,87	0,05		1	1				
	13:00	1,87	1,79	0,08		1	1				
	14:00	1,85	1,61	0,24		1	1				
	15:00	1,88	1,52	0,36		1	1				
	16:00	1,93	1,49	0,44		1	1				
	17:00	2,06	1,55	0,51		1	1				
	18:00	2,24	1,68	0,56		1	1	1			
	19:00	2,42	1,68	0,74		1	1	1			
	20:00	2,61	1,76	0,84		1	1	1			
	21:00	2,68	1,86	0,82		1	1	1			
	22:00	2,49	1,68	0,81		1	1	1			
	23:00	2,12	1,38	0,74		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	1,94	1,46	0,47		1	1				
	01:00	1,79	1,44	0,35		1	1				
	02:00	1,68	1,47	0,22		1	1				
	03:00	1,61	1,52	0,09		1	1				
	04:00	1,56	1,52	0,04		1	1				
	05:00	1,59	1,56	0,03		1	1				
	06:00	1,64	1,61	0,03		1	1				
	07:00	1,76	1,71	0,05		1	1				
	08:00	1,91	1,89	0,02		1	1	1			
	09:00	2,05	2,04	0,01		1	1	1			
	10:00	2,11	2,10	0,01		1	1	1			
	11:00	2,12	2,11	0,00		1	1	1			
	12:00	2,09	2,08	0,00		1	1	1			
	13:00	2,04	2,03	0,00		1	1	1			
	14:00	2,00	1,97	0,03		1	1	1			
	15:00	1,96	1,86	0,09		1	1	1			
	16:00	1,97	1,94	0,04		1	1	1			
	17:00	2,07	2,05	0,02		1	1	1			
	18:00	2,16	2,15	0,01		1	1	1			
	19:00	2,29	2,29	0,01		1	1	1			
	20:00	2,48	2,48	0,00		1	1	1			
	21:00	2,57	2,57	0,00		1	1	1			
	22:00	2,38	2,38	0,00		1	1	1			
	23:00	2,14	2,14	0,00		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	1,89	1,89	0,00		1	1	1			
	01:00	1,77	1,77	0,00		1	1				
	02:00	1,66	1,65	0,01		1	1				
	03:00	1,59	1,57	0,02		1	1				
	04:00	1,55	1,52	0,02		1	1				
	05:00	1,55	1,51	0,04		1	1				
	06:00	1,59	1,53	0,06		1	1				
	07:00	1,71	1,69	0,02		1	1				
	08:00	1,86	1,86	0,00		1	1				
	09:00	2,00	2,00	0,00		1	1	1			
	10:00	2,07	2,07	0,00		1	1	1			
	11:00	2,06	2,06	0,00		1	1	1			
	12:00	2,05	2,05	0,00		1	1	1			
	13:00	2,01	2,01	0,01		1	1	1			
	14:00	1,99	1,98	0,01		1	1	1			
	15:00	2,00	1,98	0,02		1	1	1			
	16:00	2,00	1,96	0,04		1	1	1			
	17:00	2,07	2,04	0,03		1	1	1			
	18:00	2,16	2,13	0,02		1	1	1			
	19:00	2,28	2,24	0,04		1	1	1			
	20:00	2,46	2,32	0,14		1	1	1			
	21:00	2,51	2,27	0,24		1	1	1			
	22:00	2,38	2,25	0,12		1	1	1			
	23:00	2,19	2,13	0,05		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 19 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	1,68	1,67	0,02		1	1				
	01:00	1,59	1,59	0,00		1	1				
	02:00	1,52	1,52	0,00		1	1				
	03:00	1,46	1,46	0,00		1	1				
	04:00	1,42	1,42	0,00		1	1				
	05:00	1,43	1,43	0,00		1	1				
	06:00	1,48	1,48	0,00		1	1				
	07:00	1,60	1,60	0,00		1	1				
	08:00	1,76	1,76	0,00		1	1				
	09:00	1,90	1,90	0,00		1	1	1			
	10:00	1,99	1,99	0,00		1	1	1			
	11:00	1,98	1,98	0,00		1	1	1			
	12:00	1,94	1,94	0,00		1	1	1			
	13:00	1,90	1,89	0,01		1	1	1			
	14:00	1,86	1,85	0,01		1	1	1			
	15:00	1,87	1,86	0,01		1	1	1			
	16:00	1,89	1,88	0,01		1	1	1			
	17:00	1,97	1,96	0,01		1	1	1			
	18:00	2,07	2,06	0,01		1	1	1			
	19:00	2,22	2,22	0,01		1	1	1			
	20:00	2,39	2,38	0,00		1	1	1			
	21:00	2,42	2,42	0,00		1	1	1			
	22:00	2,31	2,30	0,00		1	1	1			
	23:00	2,14	2,14	0,00		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 20 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	1,44	1,44	0,00		1	1				
	01:00	1,37	1,37	0,00		1	1				
	02:00	1,31	1,31	0,00		1	1				
	03:00	1,27	1,26	0,01		1	1				
	04:00	1,24	1,23	0,01		1	1				
	05:00	1,25	1,23	0,02		1	1				
	06:00	1,31	1,28	0,03		1	1				
	07:00	1,43	1,39	0,04		1	1				
	08:00	1,57	1,53	0,04		1	1				
	09:00	1,66	1,63	0,03		1	1				
	10:00	1,72	1,68	0,04		1	1				
	11:00	1,75	1,71	0,05		1	1				
	12:00	1,72	1,67	0,05		1	1				
	13:00	1,69	1,63	0,06		1	1				
	14:00	1,66	1,59	0,07		1	1				
	15:00	1,66	1,57	0,09		1	1				
	16:00	1,72	1,61	0,11		1	1				
	17:00	1,83	1,71	0,12		1	1				
	18:00	1,96	1,85	0,12		1	1	1			
	19:00	2,11	1,97	0,14		1	1	1			
	20:00	2,25	2,07	0,18		1	1	1			
	21:00	2,29	2,09	0,20		1	1	1			
	22:00	2,20	2,02	0,19		1	1	1			
	23:00	2,06	1,91	0,15		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	1,52	1,40	0,12		1	1				
	01:00	1,46	1,36	0,10		1	1				
	02:00	1,41	1,32	0,09		1	1				
	03:00	1,37	1,29	0,08		1	1				
	04:00	1,34	1,29	0,05		1	1				
	05:00	1,35	1,32	0,03		1	1				
	06:00	1,40	1,38	0,02		1	1				
	07:00	1,52	1,51	0,01		1	1				
	08:00	1,68	1,67	0,00		1	1				
	09:00	1,80	1,80	0,00		1	1				
	10:00	1,88	1,88	0,00		1	1				
	11:00	1,89	1,89	0,00		1	1				
	12:00	1,85	1,85	0,00		1	1				
	13:00	1,81	1,81	0,00		1	1				
	14:00	1,77	1,77	0,01		1	1				
	15:00	1,75	1,75	0,00		1	1				
	16:00	1,78	1,78	0,00		1	1				
	17:00	1,88	1,87	0,01		1	1	1			
	18:00	2,00	2,00	0,00		1	1	1			
	19:00	2,12	2,11	0,00		1	1	1			
	20:00	2,21	2,21	0,01		1	1	1			
	21:00	2,23	2,22	0,01		1	1	1			
	22:00	2,12	2,12	0,01		1	1	1			
	23:00	1,94	1,93	0,01		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 22 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	1,59	1,58	0,01		1	1				
	01:00	1,51	1,50	0,01		1	1				
	02:00	1,45	1,45	0,00		1	1				
	03:00	1,42	1,42	0,00		1	1				
	04:00	1,40	1,40	0,00		1	1				
	05:00	1,42	1,42	0,00		1	1				
	06:00	1,50	1,49	0,00		1	1				
	07:00	1,62	1,62	0,01		1	1				
	08:00	1,76	1,75	0,01		1	1				
	09:00	1,88	1,86	0,02		1	1	1			
	10:00	1,95	1,90	0,05		1	1	1			
	11:00	1,97	1,86	0,11		1	1	1			
	12:00	1,92	1,78	0,14		1	1				
	13:00	1,87	1,72	0,15		1	1				
	14:00	1,83	1,66	0,17		1	1				
	15:00	1,81	1,65	0,16		1	1				
	16:00	1,84	1,68	0,15		1	1				
	17:00	1,92	1,81	0,11		1	1				
	18:00	2,03	1,97	0,07		1	1	1			
	19:00	2,17	2,11	0,06		1	1	1			
	20:00	2,33	2,28	0,05		1	1	1			
	21:00	2,35	2,30	0,05		1	1	1			
	22:00	2,21	2,18	0,04		1	1	1			
	23:00	1,99	1,96	0,03		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	00:00	1,67	1,64	0,02		1	1				
	01:00	1,57	1,55	0,01		1	1				
	02:00	1,50	1,49	0,00		1	1				
	03:00	1,46	1,45	0,00		1	1				
	04:00	1,44	1,43	0,01		1	1				
	05:00	1,46	1,45	0,00		1	1				
	06:00	1,53	1,53	0,00		1	1				
	07:00	1,66	1,66	0,00		1	1				
	08:00	1,78	1,78	0,00		1	1				
	09:00	1,92	1,92	0,00		1	1	1			
	10:00	1,99	1,99	0,00		1	1	1			
	11:00	1,99	1,99	0,00		1	1	1			
	12:00	1,96	1,96	0,00		1	1	1			
	13:00	1,92	1,92	0,00		1	1	1			
	14:00	1,86	1,86	0,00		1	1				
	15:00	1,84	1,82	0,01		1	1				
	16:00	1,84	1,81	0,03		1	1				
	17:00	1,92	1,88	0,04		1	1	1			
	18:00	2,04	2,00	0,04		1	1	1			
	19:00	2,18	2,15	0,04		1	1	1			
	20:00	2,41	2,38	0,03		1	1	1			
	21:00	2,41	2,39	0,02		1	1	1			
	22:00	2,25	2,23	0,02		1	1	1			
	23:00	2,00	1,98	0,02		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	1,78	1,60	0,18		1	1				
	01:00	1,67	1,66	0,01		1	1				
	02:00	1,59	1,59	0,00		1	1				
	03:00	1,54	1,54	0,00		1	1				
	04:00	1,51	1,49	0,01		1	1				
	05:00	1,51	1,50	0,01		1	1				
	06:00	1,57	1,56	0,01		1	1				
	07:00	1,67	1,67	0,00		1	1				
	08:00	1,81	1,81	0,00		1	1				
	09:00	1,94	1,93	0,01		1	1	1			
	10:00	2,02	2,01	0,01		1	1	1			
	11:00	2,05	2,02	0,03		1	1	1			
	12:00	2,02	1,98	0,04		1	1	1			
	13:00	1,98	1,88	0,10		1	1	1			
	14:00	1,92	1,45	0,47		1	1				
	15:00	1,91	1,34	0,57		1	1				
	16:00	1,90	1,34	0,56		1	1				
	17:00	1,98	1,46	0,51		1	1				
	18:00	2,14	1,56	0,58		1	1				
	19:00	2,30	1,82	0,48		1	1	1			
	20:00	2,40	1,84	0,55		1	1	1			
	21:00	2,34	1,73	0,61		1	1	1			
	22:00	2,16	1,78	0,37		1	1				
	23:00	1,91	1,66	0,25		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	00:00	1,69	1,34	0,36		1	1				
	01:00	1,60	1,13	0,47		1	1				
	02:00	1,53	1,15	0,38		1	1				
	03:00	1,47	1,28	0,19		1	1				
	04:00	1,44	1,38	0,06		1	1				
	05:00	1,45	1,43	0,01		1	1				
	06:00	1,50	1,49	0,00		1	1				
	07:00	1,59	1,59	0,00		1	1				
	08:00	1,74	1,74	0,00		1	1				
	09:00	1,87	1,87	0,00		1	1				
	10:00	1,95	1,95	0,00		1	1	1			
	11:00	1,95	1,95	0,00		1	1	1			
	12:00	1,91	1,91	0,00		1	1	1			
	13:00	1,86	1,86	0,00		1	1				
	14:00	1,82	1,82	0,00		1	1				
	15:00	1,79	1,78	0,00		1	1				
	16:00	1,78	1,76	0,02		1	1				
	17:00	1,84	1,82	0,02		1	1				
	18:00	1,95	1,94	0,02		1	1	1			
	19:00	2,08	2,06	0,01		1	1	1			
	20:00	2,17	2,15	0,02		1	1	1			
	21:00	2,17	2,15	0,02		1	1	1			
	22:00	2,01	2,00	0,01		1	1	1			
	23:00	1,83	1,82	0,01		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 26 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	1,68	1,68	0,00		1	1				
	01:00	1,58	1,58	0,00		1	1				
	02:00	1,51	1,51	0,00		1	1				
	03:00	1,46	1,46	0,00		1	1				
	04:00	1,43	1,43	0,00		1	1				
	05:00	1,43	1,43	0,00		1	1				
	06:00	1,48	1,48	0,00		1	1				
	07:00	1,56	1,56	0,00		1	1				
	08:00	1,69	1,69	0,00		1	1				
	09:00	1,82	1,82	0,00		1	1				
	10:00	1,90	1,90	0,00		1	1	1			
	11:00	1,92	1,92	0,00		1	1	1			
	12:00	1,89	1,89	0,00		1	1	1			
	13:00	1,87	1,86	0,00		1	1	1			
	14:00	1,84	1,80	0,03		1	1				
	15:00	1,78	1,72	0,06		1	1				
	16:00	1,78	1,72	0,06		1	1				
	17:00	1,86	1,79	0,07		1	1				
	18:00	1,99	1,94	0,05		1	1	1			
	19:00	2,13	2,09	0,04		1	1	1			
	20:00	2,26	2,22	0,03		1	1	1			
	21:00	2,23	2,20	0,04		1	1	1			
	22:00	2,07	2,03	0,04		1	1	1			
	23:00	1,83	1,80	0,03		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 27 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	1,59	1,55	0,04		1	1				
	01:00	1,51	1,48	0,03		1	1				
	02:00	1,45	1,42	0,02		1	1				
	03:00	1,39	1,37	0,02		1	1				
	04:00	1,36	1,33	0,03		1	1				
	05:00	1,35	1,33	0,02		1	1				
	06:00	1,39	1,38	0,00		1	1				
	07:00	1,46	1,46	0,00		1	1				
	08:00	1,60	1,58	0,01		1	1				
	09:00	1,76	1,75	0,01		1	1				
	10:00	1,83	1,82	0,01		1	1				
	11:00	1,84	1,84	0,00		1	1				
	12:00	1,80	1,80	0,00		1	1				
	13:00	1,74	1,73	0,01		1	1				
	14:00	1,65	1,64	0,01		1	1				
	15:00	1,59	1,58	0,01		1	1				
	16:00	1,57	1,48	0,09		1	1				
	17:00	1,66	1,55	0,11		1	1				
	18:00	1,79	1,67	0,12		1	1				
	19:00	1,94	1,81	0,13		1	1				
	20:00	2,12	1,97	0,15		1	1	1			
	21:00	2,10	1,94	0,15		1	1	1			
	22:00	1,95	1,79	0,15		1	1				
	23:00	1,73	1,59	0,14		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	00:00	1,52	1,41	0,11		1	1				
	01:00	1,46	1,28	0,18		1	1				
	02:00	1,40	1,12	0,28		1	1				
	03:00	1,36	1,12	0,24		1	1				
	04:00	1,34	1,12	0,22		1	1				
	05:00	1,36	1,12	0,24		1	1				
	06:00	1,43	1,12	0,31		1	1				
	07:00	1,55	1,12	0,43		1	1				
	08:00	1,68	1,12	0,56		1	1				
	09:00	1,78	1,16	0,62		1	1				
	10:00	1,88	1,22	0,66		1	1				
	11:00	1,88	1,22	0,66		1	1				
	12:00	1,79	1,16	0,63		1	1				
	13:00	1,75	1,14	0,61		1	1				
	14:00	1,70	1,12	0,58		1	1				
	15:00	1,67	1,12	0,55		1	1				
	16:00	1,67	1,12	0,55		1	1				
	17:00	1,77	1,15	0,62		1	1				
	18:00	1,89	1,23	0,66		1	1				
	19:00	2,03	1,32	0,71		1	1				
	20:00	2,20	1,43	0,77		1	1				
	21:00	2,17	1,47	0,70		1	1				
	22:00	2,01	1,39	0,62		1	1				
	23:00	1,78	1,20	0,57		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 29 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	1,55	1,12	0,43		1	1				
	01:00	1,46	1,12	0,34		1	1				
	02:00	1,40	1,12	0,28		1	1				
	03:00	1,35	1,12	0,22		1	1				
	04:00	1,33	1,12	0,21		1	1				
	05:00	1,36	1,12	0,24		1	1				
	06:00	1,42	1,12	0,30		1	1				
	07:00	1,51	1,12	0,39		1	1				
	08:00	1,67	1,12	0,55		1	1				
	09:00	1,78	1,16	0,62		1	1				
	10:00	1,82	1,18	0,64		1	1				
	11:00	1,82	1,18	0,64		1	1				
	12:00	1,85	1,20	0,65		1	1				
	13:00	1,79	1,17	0,63		1	1				
	14:00	1,71	1,12	0,59		1	1				
	15:00	1,71	1,12	0,59		1	1				
	16:00	1,70	1,12	0,58		1	1				
	17:00	1,77	1,15	0,62		1	1				
	18:00	1,88	1,22	0,66		1	1				
	19:00	2,07	1,35	0,72		1	1				
	20:00	2,19	1,42	0,77		1	1				
	21:00	2,22	1,80	0,42		1	1				
	22:00	2,06	1,88	0,18		1	1				
	23:00	1,81	1,68	0,13		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	1,58	1,12	0,46		1	1				
	01:00	1,52	1,42	0,10		1	1				
	02:00	1,47	1,33	0,14		1	1				
	03:00	1,42	1,12	0,30		1	1				
	04:00	1,40	1,12	0,27		1	1				
	05:00	1,41	1,12	0,29		1	1				
	06:00	1,47	1,12	0,35		1	1				
	07:00	1,58	1,12	0,46		1	1				
	08:00	1,72	1,44	0,28		1	1				
	09:00	1,81	1,51	0,29		1	1				
	10:00	1,86	1,53	0,33		1	1				
	11:00	1,89	1,75	0,13		1	1				
	12:00	1,88	1,79	0,09		1	1				
	13:00	1,87	1,58	0,29		1	1				
	14:00	1,85	1,21	0,65		1	1				
	15:00	1,79	1,17	0,63		1	1				
	16:00	1,79	1,17	0,63		1	1				
	17:00	1,87	1,22	0,66		1	1				
	18:00	2,01	1,30	0,70		1	1				
	19:00	2,08	1,52	0,56		1	1				
	20:00	2,17	1,82	0,35		1	1	1			
	21:00	2,14	1,68	0,46		1	1	1			
	22:00	2,05	2,00	0,05		1	1				
	23:00	1,80	1,79	0,01		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	1,50	1,25	0,25		1	1				
	01:00	1,45	1,20	0,24		1	1				
	02:00	1,40	1,26	0,14		1	1				
	03:00	1,38	1,21	0,17		1	1				
	04:00	1,35	1,12	0,23		1	1				
	05:00	1,33	1,12	0,21		1	1				
	06:00	1,38	1,14	0,23		1	1				
	07:00	1,49	1,16	0,33		1	1				
	08:00	1,63	1,12	0,51		1	1				
	09:00	1,80	1,17	0,63		1	1				
	10:00	1,87	1,30	0,56		1	1				
	11:00	1,88	1,75	0,12		1	1				
	12:00	1,85	1,79	0,06		1	1				
	13:00	1,81	1,76	0,05		1	1				
	14:00	1,74	1,69	0,06		1	1				
	15:00	1,71	1,60	0,11		1	1				
	16:00	1,73	1,52	0,21		1	1				
	17:00	1,82	1,63	0,19		1	1				
	18:00	1,92	1,82	0,11		1	1				
	19:00	2,01	1,89	0,11		1	1	1			
	20:00	2,13	1,81	0,32		1	1	1			
	21:00	2,12	1,71	0,41		1	1	1			
	22:00	1,94	1,68	0,26		1	1				
	23:00	1,78	1,49	0,29		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	1,52	1,40	0,12		1	1				
	01:00	1,46	1,41	0,05		1	1				
	02:00	1,41	1,36	0,04		1	1				
	03:00	1,37	1,32	0,05		1	1				
	04:00	1,35	1,27	0,08		1	1				
	05:00	1,36	1,16	0,19		1	1				
	06:00	1,39	1,12	0,27		1	1				
	07:00	1,49	1,36	0,12		1	1				
	08:00	1,61	1,53	0,08		1	1				
	09:00	1,73	1,59	0,14		1	1				
	10:00	1,78	1,49	0,28		1	1				
	11:00	1,82	1,45	0,36		1	1				
	12:00	1,73	1,38	0,35		1	1				
	13:00	1,70	1,19	0,51		1	1				
	14:00	1,66	1,12	0,54		1	1				
	15:00	1,62	1,12	0,50		1	1				
	16:00	1,63	1,52	0,11		1	1				
	17:00	1,72	1,62	0,10		1	1				
	18:00	1,85	1,77	0,08		1	1				
	19:00	1,97	1,91	0,05		1	1	1			
	20:00	2,16	2,12	0,04		1	1	1			
	21:00	2,15	2,10	0,04		1	1	1			
	22:00	1,96	1,90	0,05		1	1	1			
	23:00	1,75	1,68	0,07		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 3 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	1,69	1,12	0,57		1	1				
	01:00	1,59	1,12	0,47		1	1				
	02:00	1,52	1,12	0,40		1	1				
	03:00	1,47	1,12	0,35		1	1				
	04:00	1,43	1,12	0,31		1	1				
	05:00	1,43	1,12	0,31		1	1				
	06:00	1,46	1,12	0,34		1	1				
	07:00	1,54	1,12	0,42		1	1				
	08:00	1,66	1,12	0,54		1	1				
	09:00	1,78	1,16	0,62		1	1				
	10:00	1,84	1,19	0,64		1	1				
	11:00	1,84	1,20	0,64		1	1				
	12:00	1,81	1,18	0,63		1	1				
	13:00	1,77	1,15	0,62		1	1				
	14:00	1,71	1,12	0,59		1	1				
	15:00	1,66	1,12	0,54		1	1				
	16:00	1,71	1,12	0,59		1	1				
	17:00	1,80	1,17	0,63		1	1				
	18:00	1,92	1,25	0,67		1	1				
	19:00	2,03	1,32	0,71		1	1				
	20:00	2,14	1,39	0,75		1	1				
	21:00	2,15	1,40	0,75		1	1				
	22:00	2,00	1,30	0,70		1	1				
	23:00	1,75	1,14	0,61		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 4 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	1,56	1,12	0,44		1	1				
	01:00	1,47	1,12	0,35		1	1				
	02:00	1,41	1,12	0,29		1	1				
	03:00	1,36	1,12	0,24		1	1				
	04:00	1,32	1,12	0,20		1	1				
	05:00	1,31	1,12	0,19		1	1				
	06:00	1,33	1,12	0,21		1	1				
	07:00	1,40	1,12	0,28		1	1				
	08:00	1,52	1,35	0,18		1	1				
	09:00	1,62	1,48	0,13		1	1				
	10:00	1,67	1,61	0,05		1	1				
	11:00	1,67	1,63	0,05		1	1				
	12:00	1,63	1,48	0,15		1	1				
	13:00	1,59	1,25	0,34		1	1				
	14:00	1,53	1,19	0,34		1	1				
	15:00	1,48	1,18	0,30		1	1				
	16:00	1,51	1,49	0,02		1	1				
	17:00	1,59	1,56	0,03		1	1				
	18:00	1,72	1,68	0,04		1	1				
	19:00	1,87	1,83	0,04		1	1	1			
	20:00	2,00	1,95	0,05		1	1	1			
	21:00	2,04	1,99	0,04		1	1	1			
	22:00	1,90	1,87	0,03		1	1	1			
	23:00	1,66	1,64	0,02		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	1,47	1,46	0,01		1	1				
	01:00	1,40	1,39	0,01		1	1				
	02:00	1,34	1,34	0,01		1	1				
	03:00	1,31	1,31	0,00		1	1				
	04:00	1,30	1,30	0,00		1	1				
	05:00	1,33	1,32	0,01		1	1				
	06:00	1,39	1,39	0,00		1	1				
	07:00	1,51	1,50	0,00		1	1				
	08:00	1,64	1,64	0,00		1	1				
	09:00	1,77	1,77	0,00		1	1				
	10:00	1,85	1,85	0,00		1	1				
	11:00	1,87	1,87	0,00		1	1				
	12:00	1,85	1,83	0,01		1	1				
	13:00	1,81	1,78	0,03		1	1				
	14:00	1,73	1,70	0,03		1	1				
	15:00	1,74	1,71	0,04		1	1				
	16:00	1,75	1,71	0,04		1	1				
	17:00	1,77	1,73	0,04		1	1				
	18:00	1,84	1,81	0,04		1	1				
	19:00	1,96	1,93	0,03		1	1	1			
	20:00	2,09	2,06	0,03		1	1	1			
	21:00	2,12	2,08	0,04		1	1	1			
	22:00	1,99	1,95	0,04		1	1	1			
	23:00	1,73	1,70	0,03		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 6 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	1,40	1,36	0,03		1	1				
	01:00	1,36	1,31	0,05		1	1				
	02:00	1,34	1,27	0,07		1	1				
	03:00	1,31	1,21	0,10		1	1				
	04:00	1,30	1,19	0,11		1	1				
	05:00	1,31	1,20	0,11		1	1				
	06:00	1,36	1,21	0,15		1	1				
	07:00	1,46	1,36	0,10		1	1				
	08:00	1,59	1,52	0,07		1	1				
	09:00	1,74	1,66	0,08		1	1				
	10:00	1,81	1,72	0,10		1	1				
	11:00	1,83	1,74	0,09		1	1				
	12:00	1,82	1,75	0,06		1	1				
	13:00	1,77	1,73	0,04		1	1				
	14:00	1,71	1,68	0,03		1	1				
	15:00	1,65	1,62	0,02		1	1				
	16:00	1,64	1,62	0,02		1	1				
	17:00	1,71	1,68	0,03		1	1				
	18:00	1,79	1,74	0,05		1	1				
	19:00	1,87	1,78	0,09		1	1				
	20:00	2,00	1,84	0,16		1	1				
	21:00	1,84	1,66	0,18		1	1				
	22:00	1,85	1,61	0,24		1	1				
	23:00	1,63	1,41	0,22		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	1,62	1,34	0,29		1	1				
	01:00	1,56	1,40	0,16		1	1				
	02:00	1,50	1,42	0,08		1	1				
	03:00	1,45	1,12	0,33		1	1				
	04:00	1,44	1,12	0,32		1	1				
	05:00	1,44	1,12	0,32		1	1				
	06:00	1,48	1,12	0,36		1	1				
	07:00	1,59	1,12	0,47		1	1				
	08:00	1,76	1,42	0,34		1	1				
	09:00	1,96	1,86	0,10		1	1				
	10:00	2,01	1,70	0,30		1	1				
	11:00	2,03	1,32	0,71		1	1				
	12:00	1,99	1,29	0,70		1	1				
	13:00	1,99	1,29	0,70		1	1				
	14:00	1,95	1,27	0,68		1	1				
	15:00	1,86	1,22	0,64		1	1				
	16:00	1,90	1,24	0,67		1	1				
	17:00	1,96	1,28	0,69		1	1				
	18:00	2,06	1,34	0,72		1	1				
	19:00	2,14	1,62	0,53		1	1				
	20:00	2,25	2,01	0,25		1	1	1			
	21:00	2,25	1,75	0,50		1	1	1			
	22:00	2,03	1,73	0,30		1	1				
	23:00	1,81	1,33	0,47		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	1,65	1,40	0,26		1	1				
	01:00	1,58	1,44	0,14		1	1				
	02:00	1,52	1,27	0,25		1	1				
	03:00	1,48	1,12	0,36		1	1				
	04:00	1,46	1,12	0,34		1	1				
	05:00	1,46	1,12	0,34		1	1				
	06:00	1,49	1,12	0,37		1	1				
	07:00	1,58	1,17	0,41		1	1				
	08:00	1,73	1,42	0,30		1	1				
	09:00	1,90	1,64	0,26		1	1				
	10:00	2,00	1,89	0,11		1	1	1			
	11:00	2,02	1,98	0,04		1	1	1			
	12:00	2,00	1,95	0,05		1	1	1			
	13:00	1,94	1,86	0,08		1	1				
	14:00	1,88	1,84	0,04		1	1				
	15:00	1,82	1,79	0,03		1	1				
	16:00	1,86	1,82	0,04		1	1				
	17:00	1,91	1,87	0,04		1	1				
	18:00	2,02	1,98	0,04		1	1	1			
	19:00	2,12	2,04	0,08		1	1	1			
	20:00	2,19	1,99	0,20		1	1	1			
	21:00	2,22	2,09	0,13		1	1	1			
	22:00	2,00	1,97	0,03		1	1	1			
	23:00	1,76	1,76	0,00		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	1,63	1,48	0,14		1	1				
	01:00	1,56	1,42	0,13		1	1				
	02:00	1,50	1,46	0,04		1	1				
	03:00	1,46	1,41	0,05		1	1				
	04:00	1,43	1,38	0,05		1	1				
	05:00	1,43	1,42	0,01		1	1				
	06:00	1,47	1,47	0,00		1	1				
	07:00	1,57	1,56	0,01		1	1				
	08:00	1,71	1,70	0,01		1	1				
	09:00	1,87	1,85	0,02		1	1				
	10:00	1,95	1,93	0,02		1	1	1			
	11:00	1,97	1,94	0,02		1	1	1			
	12:00	1,95	1,91	0,04		1	1	1			
	13:00	1,92	1,87	0,05		1	1	1			
	14:00	1,88	1,83	0,05		1	1				
	15:00	1,82	1,78	0,05		1	1				
	16:00	1,85	1,74	0,11		1	1				
	17:00	1,90	1,68	0,22		1	1				
	18:00	2,01	1,67	0,34		1	1				
	19:00	2,11	1,47	0,64		1	1				
	20:00	2,16	1,53	0,63		1	1				
	21:00	2,17	1,74	0,44		1	1				
	22:00	1,97	1,78	0,19		1	1				
	23:00	1,74	1,47	0,27		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 10 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	1,66	1,45	0,21					1	1	
	01:00	1,58	1,51	0,07					1	1	
	02:00	1,52	1,51	0,02					1	1	
	03:00	1,48	1,46	0,02					1	1	
	04:00	1,45	1,12	0,33					1	1	
	05:00	1,44	1,12	0,32					1	1	
	06:00	1,48	1,12	0,36					1	1	
	07:00	1,57	1,39	0,18					1	1	
	08:00	1,71	1,71	0,00					1	1	
	09:00	1,85	1,85	0,00					1	1	
	10:00	1,93	1,93	0,00				1	1	1	
	11:00	1,95	1,95	0,00				1	1	1	
	12:00	1,94	1,93	0,00				1	1	1	
	13:00	1,88	1,88	0,00				1	1	1	
	14:00	1,83	1,83	0,00					1	1	
	15:00	1,78	1,78	0,00					1	1	
	16:00	1,78	1,78	0,00					1	1	
	17:00	1,84	1,84	0,00					1	1	
	18:00	1,93	1,93	0,00				1	1	1	
	19:00	2,05	2,05	0,00				1	1	1	
	20:00	2,11	2,11	0,00				1	1	1	
	21:00	2,13	2,13	0,00				1	1	1	
	22:00	1,98	1,98	0,00				1	1	1	
	23:00	1,74	1,74	0,00					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 11 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	1,53	1,53	0,00					1	1	
	01:00	1,46	1,46	0,00					1	1	
	02:00	1,41	1,41	0,00					1	1	
	03:00	1,37	1,37	0,00					1	1	
	04:00	1,33	1,33	0,00					1	1	
	05:00	1,32	1,28	0,04					1	1	
	06:00	1,33	1,20	0,13					1	1	
	07:00	1,39	1,12	0,27					1	1	
	08:00	1,51	1,12	0,38					1	1	
	09:00	1,62	1,12	0,50					1	1	
	10:00	1,69	1,12	0,57					1	1	
	11:00	1,70	1,17	0,53					1	1	
	12:00	1,67	1,26	0,41					1	1	
	13:00	1,63	1,25	0,38					1	1	
	14:00	1,57	1,12	0,45					1	1	
	15:00	1,52	1,12	0,40					1	1	
	16:00	1,54	1,12	0,42					1	1	
	17:00	1,62	1,23	0,39					1	1	
	18:00	1,72	1,36	0,35					1	1	
	19:00	1,85	1,45	0,40					1	1	
	20:00	1,96	1,54	0,41					1	1	
	21:00	1,93	1,52	0,41					1	1	
	22:00	1,84	1,44	0,41					1	1	
	23:00	1,62	1,30	0,32					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	1,46	1,13	0,33					1	1	
	01:00	1,40	1,12	0,28					1	1	
	02:00	1,36	1,12	0,24					1	1	
	03:00	1,32	1,12	0,20					1	1	
	04:00	1,31	1,12	0,19					1	1	
	05:00	1,32	1,12	0,20					1	1	
	06:00	1,38	1,12	0,25					1	1	
	07:00	1,49	1,12	0,37					1	1	
	08:00	1,62	1,31	0,31					1	1	
	09:00	1,77	1,57	0,20					1	1	
	10:00	1,85	1,57	0,27					1	1	
	11:00	1,86	1,55	0,31					1	1	
	12:00	1,85	1,57	0,28					1	1	
	13:00	1,82	1,51	0,31					1	1	
	14:00	1,75	1,44	0,31					1	1	
	15:00	1,71	1,43	0,29					1	1	
	16:00	1,73	1,46	0,27					1	1	
	17:00	1,79	1,52	0,27					1	1	
	18:00	1,86	1,56	0,30					1	1	
	19:00	1,96	1,58	0,38					1	1	
	20:00	2,06	1,71	0,35					1	1	
	21:00	2,04	1,72	0,32					1	1	
	22:00	1,92	1,56	0,36					1	1	
	23:00	1,68	1,52	0,16					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 13 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	1,49	1,25	0,23	1	1					
	01:00	1,44	1,31	0,13	1	1					
	02:00	1,41	1,26	0,15	1	1					
	03:00	1,39	1,21	0,17	1	1					
	04:00	1,37	1,19	0,18	1	1					
	05:00	1,37	1,12	0,25	1	1					
	06:00	1,42	1,12	0,30	1	1					
	07:00	1,53	1,12	0,41	1	1					
	08:00	1,68	1,25	0,42	1	1					
	09:00	1,80	1,47	0,33	1	1					
	10:00	1,85	1,45	0,40	1	1					
	11:00	1,86	1,25	0,61	1	1					
	12:00	1,82	1,18	0,64	1	1					
	13:00	1,79	1,16	0,63	1	1					
	14:00	1,74	1,13	0,61	1	1					
	15:00	1,72	1,12	0,60	1	1					
	16:00	1,74	1,13	0,61	1	1					
	17:00	1,85	1,20	0,65	1	1					
	18:00	1,96	1,27	0,69	1	1					
	19:00	2,02	1,31	0,71	1	1					
	20:00	2,07	1,35	0,73	1	1					
	21:00	2,06	1,34	0,72	1	1					
	22:00	1,89	1,23	0,66	1	1					
	23:00	1,65	1,12	0,53	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	1,68	1,34	0,34		1	1				
	01:00	1,59	1,17	0,42		1	1				
	02:00	1,53	1,12	0,41		1	1				
	03:00	1,47	1,12	0,35		1	1				
	04:00	1,44	1,12	0,31		1	1				
	05:00	1,45	1,12	0,33		1	1				
	06:00	1,50	1,12	0,38		1	1				
	07:00	1,60	1,21	0,39		1	1				
	08:00	1,62	1,15	0,47		1	1				
	09:00	1,85	1,29	0,56		1	1				
	10:00	1,90	1,23	0,66		1	1				
	11:00	1,90	1,24	0,66		1	1				
	12:00	1,87	1,22	0,66		1	1				
	13:00	1,84	1,20	0,64		1	1				
	14:00	1,81	1,18	0,63		1	1				
	15:00	1,79	1,16	0,63		1	1				
	16:00	1,83	1,19	0,64		1	1				
	17:00	1,93	1,25	0,67		1	1				
	18:00	2,05	1,33	0,72		1	1				
	19:00	2,13	1,39	0,75		1	1				
	20:00	2,25	1,46	0,79		1	1				
	21:00	2,28	1,48	0,80		1	1				
	22:00	2,05	1,33	0,72		1	1				
	23:00	1,80	1,17	0,63		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	1,68	1,12	0,56		1	1				
	01:00	1,58	1,12	0,46		1	1				
	02:00	1,51	1,14	0,38		1	1				
	03:00	1,46	1,15	0,31		1	1				
	04:00	1,44	1,12	0,32		1	1				
	05:00	1,45	1,12	0,33		1	1				
	06:00	1,51	1,27	0,24		1	1				
	07:00	1,62	1,54	0,08		1	1				
	08:00	1,74	1,67	0,07		1	1				
	09:00	1,83	1,81	0,02		1	1				
	10:00	1,88	1,87	0,02		1	1				
	11:00	1,88	1,85	0,03		1	1				
	12:00	1,84	1,81	0,03		1	1				
	13:00	1,81	1,79	0,02		1	1				
	14:00	1,78	1,74	0,04		1	1				
	15:00	1,77	1,74	0,03		1	1				
	16:00	1,81	1,79	0,02		1	1				
	17:00	1,89	1,87	0,02		1	1	1			
	18:00	2,02	2,01	0,01		1	1	1			
	19:00	2,10	2,10	0,01		1	1	1			
	20:00	2,17	2,15	0,02		1	1	1			
	21:00	2,23	2,23	0,00		1	1	1			
	22:00	2,03	2,03	0,00		1	1	1			
	23:00	1,78	1,78	0,00		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	1,63	1,59	0,04		1	1				
	01:00	1,54	1,46	0,08		1	1				
	02:00	1,47	1,41	0,07		1	1				
	03:00	1,43	1,40	0,03		1	1				
	04:00	1,40	1,25	0,15		1	1				
	05:00	1,41	1,19	0,22		1	1				
	06:00	1,45	1,12	0,33		1	1				
	07:00	1,58	1,12	0,46		1	1				
	08:00	1,75	1,14	0,61		1	1				
	09:00	1,90	1,23	0,66		1	1				
	10:00	1,93	1,25	0,67		1	1				
	11:00	1,92	1,25	0,67		1	1				
	12:00	1,88	1,22	0,66		1	1				
	13:00	1,82	1,18	0,64		1	1				
	14:00	1,76	1,14	0,62		1	1				
	15:00	1,72	1,12	0,60		1	1				
	16:00	1,73	1,13	0,61		1	1				
	17:00	1,81	1,18	0,63		1	1				
	18:00	1,92	1,25	0,67		1	1				
	19:00	2,00	1,30	0,70		1	1				
	20:00	2,06	1,34	0,72		1	1				
	21:00	2,05	1,33	0,72		1	1				
	22:00	1,91	1,24	0,67		1	1				
	23:00	1,70	1,12	0,58		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 17 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	1,61	1,12	0,49		1	1				
	01:00	1,55	1,12	0,43		1	1				
	02:00	1,51	1,12	0,39		1	1				
	03:00	1,47	1,12	0,35		1	1				
	04:00	1,44	1,12	0,32		1	1				
	05:00	1,42	1,12	0,30		1	1				
	06:00	1,45	1,12	0,33		1	1				
	07:00	1,52	1,12	0,40		1	1				
	08:00	1,65	1,21	0,44		1	1				
	09:00	1,81	1,28	0,53		1	1				
	10:00	1,90	1,32	0,59		1	1				
	11:00	1,95	1,39	0,55		1	1				
	12:00	1,93	1,42	0,51		1	1				
	13:00	1,90	1,40	0,50		1	1				
	14:00	1,83	1,54	0,28		1	1				
	15:00	1,76	1,65	0,11		1	1				
	16:00	1,76	1,67	0,09		1	1				
	17:00	1,83	1,78	0,05	1	1	1				
	18:00	1,94	1,92	0,02	1	1	1				
	19:00	2,02	2,01	0,01	1	1	1				
	20:00	2,11	2,10	0,00	1	1	1				
	21:00	2,15	2,13	0,01	1	1	1				
	22:00	1,95	1,93	0,02	1	1	1				
	23:00	1,73	1,70	0,03		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 18 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	1,51	1,48	0,03		1	1				
	01:00	1,45	1,43	0,02		1	1				
	02:00	1,40	1,38	0,01		1	1				
	03:00	1,35	1,34	0,01		1	1				
	04:00	1,32	1,31	0,02		1	1				
	05:00	1,32	1,30	0,02		1	1				
	06:00	1,34	1,32	0,02		1	1				
	07:00	1,41	1,39	0,02		1	1				
	08:00	1,54	1,51	0,03		1	1				
	09:00	1,67	1,62	0,05		1	1				
	10:00	1,75	1,68	0,06		1	1				
	11:00	1,75	1,66	0,09		1	1				
	12:00	1,71	1,54	0,17		1	1				
	13:00	1,66	1,53	0,13		1	1				
	14:00	1,62	1,54	0,08		1	1				
	15:00	1,57	1,51	0,06		1	1				
	16:00	1,59	1,54	0,05		1	1				
	17:00	1,66	1,59	0,06		1	1				
	18:00	1,76	1,68	0,08		1	1				
	19:00	1,84	1,75	0,09	1	1	1				
	20:00	1,96	1,82	0,13	1	1	1				
	21:00	2,01	1,81	0,20	1	1	1				
	22:00	1,84	1,61	0,22		1	1				
	23:00	1,62	1,40	0,21		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	00:00	1,47	1,27	0,20		1	1				
	01:00	1,40	1,22	0,18		1	1				
	02:00	1,35	1,18	0,17		1	1				
	03:00	1,31	1,12	0,19		1	1				
	04:00	1,30	1,12	0,18		1	1				
	05:00	1,32	1,12	0,20		1	1				
	06:00	1,38	1,12	0,26		1	1				
	07:00	1,49	1,18	0,31		1	1				
	08:00	1,63	1,44	0,19		1	1				
	09:00	1,77	1,58	0,19		1	1				
	10:00	1,86	1,64	0,22		1	1				
	11:00	1,88	1,61	0,27		1	1				
	12:00	1,86	1,54	0,31		1	1				
	13:00	1,82	1,50	0,32		1	1				
	14:00	1,77	1,44	0,33		1	1				
	15:00	1,73	1,39	0,34		1	1				
	16:00	1,75	1,43	0,33		1	1				
	17:00	1,82	1,48	0,34		1	1				
	18:00	1,90	1,55	0,35		1	1				
	19:00	1,97	1,57	0,40		1	1				
	20:00	2,07	1,60	0,46		1	1				
	21:00	2,10	1,60	0,50		1	1				
	22:00	1,92	1,46	0,46		1	1				
	23:00	1,70	1,32	0,38		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 20 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	1,57	1,22	0,34		1	1				
	01:00	1,49	1,13	0,36		1	1				
	02:00	1,44	1,19	0,25		1	1				
	03:00	1,40	1,23	0,17		1	1				
	04:00	1,38	1,20	0,18		1	1				
	05:00	1,40	1,23	0,17		1	1				
	06:00	1,45	1,40	0,05		1	1				
	07:00	1,57	1,57	0,00		1	1				
	08:00	1,73	1,73	0,00		1	1				
	09:00	1,86	1,84	0,02		1	1				
	10:00	1,93	1,90	0,03		1	1				
	11:00	1,95	1,92	0,03		1	1				
	12:00	1,93	1,87	0,05		1	1				
	13:00	1,89	1,83	0,06		1	1				
	14:00	1,85	1,75	0,10		1	1				
	15:00	1,78	1,67	0,12		1	1				
	16:00	1,80	1,70	0,10		1	1				
	17:00	1,89	1,76	0,13		1	1				
	18:00	1,99	1,88	0,11	1	1	1				
	19:00	2,05	1,95	0,10	1	1	1				
	20:00	2,13	2,03	0,10	1	1	1				
	21:00	2,19	2,02	0,17	1	1	1				
	22:00	2,00	1,46	0,54		1	1				
	23:00	1,77	1,15	0,62		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	1,69	1,12	0,57		1	1				
	01:00	1,60	1,12	0,48		1	1				
	02:00	1,54	1,12	0,42		1	1				
	03:00	1,50	1,12	0,38		1	1				
	04:00	1,47	1,12	0,35		1	1				
	05:00	1,48	1,12	0,36		1	1				
	06:00	1,52	1,12	0,40		1	1				
	07:00	1,63	1,43	0,20		1	1				
	08:00	1,79	1,70	0,10		1	1				
	09:00	1,94	1,88	0,06	1	1	1				
	10:00	2,02	1,96	0,06	1	1	1				
	11:00	2,04	2,00	0,04	1	1	1				
	12:00	2,02	1,99	0,03	1	1	1				
	13:00	1,99	1,90	0,08	1	1	1				
	14:00	1,89	1,69	0,20		1	1				
	15:00	1,85	1,66	0,20		1	1				
	16:00	1,90	1,73	0,16		1	1				
	17:00	2,00	1,82	0,18	1	1	1				
	18:00	2,14	1,89	0,25	1	1	1				
	19:00	2,21	1,91	0,30	1	1	1				
	20:00	2,27	1,95	0,32	1	1	1				
	21:00	2,32	2,06	0,26	1	1	1				
	22:00	2,09	1,76	0,33		1	1				
	23:00	1,84	1,53	0,31		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	1,71	1,65	0,06		1	1						0,55	0,59	75%	482
	01:00	1,64	1,49	0,14		1	1						0,71	0,52	68%	439
	02:00	1,57	1,51	0,06		1	1						0,69	0,45	69%	444
	03:00	1,52	1,49	0,02		1	1						0,71	0,40	68%	440
	04:00	1,48	1,44	0,04		1	1						0,76	0,36	65%	425
	05:00	1,49	1,43	0,06		1	1						0,77	0,37	65%	423
	06:00	1,53	1,48	0,05		1	1						0,72	0,41	67%	436
	07:00	1,68	1,65	0,03		1	1						0,55	0,56	75%	481
	08:00	1,91	1,91	0,00	1	1	1						1,39	0,23	58%	580
	09:00	2,09	2,09	0,00	1	1	1						1,21	0,41	63%	620
	10:00	2,13	2,10	0,02	1	1	1						1,20	0,45	64%	623
	11:00	2,15	2,12	0,03	1	1	1						1,18	0,47	64%	627
	12:00	2,12	2,09	0,03	1	1	1						1,21	0,44	63%	620
	13:00	2,07	2,03	0,04	1	1	1						1,27	0,39	62%	604
	14:00	2,00	1,95	0,05	1	1	1						1,35	0,32	59%	583
	15:00	1,99	1,94	0,05	1	1	1						1,36	0,31	59%	579
	16:00	2,01	1,95	0,06	1	1	1						1,35	0,33	59%	583
	17:00	2,10	2,05	0,05	1	1	1						1,25	0,42	62%	608
	18:00	2,20	2,15	0,05	1	1	1						1,15	0,52	65%	634
	19:00	2,19	2,13	0,06	1	1	1						1,17	0,51	65%	631
	20:00	2,22	2,02	0,21	1	1	1						1,28	0,54	61%	600
	21:00	2,27	1,86	0,41	1	1	1						1,44	0,59	56%	558
	22:00	2,08	1,82	0,25	1	1	1						1,48	0,40	55%	549
	23:00	1,81	1,72	0,09		1	1						0,48	0,63	78%	500
		45,96 MWh												ΑΩΛ: 8,86	13.068 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	1,56	1,33	0,23		1				1	
	01:00	1,51	1,26	0,26		1				1	
	02:00	1,49	1,12	0,37		1				1	
	03:00	1,46	1,12	0,34		1				1	
	04:00	1,43	1,32	0,11		1				1	
	05:00	1,42	1,41	0,01		1				1	
	06:00	1,45	1,45	0,00		1				1	
	07:00	1,56	1,56	0,00		1				1	
	08:00	1,74	1,74	0,00		1				1	
	09:00	1,90	1,90	0,01	1	1				1	
	10:00	1,96	1,95	0,02	1	1				1	
	11:00	1,99	1,96	0,02	1	1				1	
	12:00	1,96	1,91	0,04	1	1				1	
	13:00	1,90	1,81	0,10		1				1	
	14:00	1,86	1,69	0,16		1				1	
	15:00	1,81	1,66	0,15		1				1	
	16:00	1,82	1,66	0,16		1				1	
	17:00	1,89	1,77	0,12		1				1	
	18:00	1,99	1,94	0,06	1	1				1	
	19:00	2,07	2,05	0,01	1	1				1	
	20:00	2,10	2,08	0,02	1	1				1	
	21:00	2,12	2,10	0,01	1	1				1	
	22:00	1,90	1,88	0,02		1				1	
	23:00	1,67	1,64	0,03		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 24 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	1,51	1,51	0,00		1	1				
	01:00	1,44	1,44	0,00		1	1				
	02:00	1,41	1,39	0,02		1	1				
	03:00	1,38	1,37	0,01		1	1				
	04:00	1,36	1,36	0,00		1	1				
	05:00	1,35	1,34	0,01		1	1				
	06:00	1,38	1,35	0,04		1	1				
	07:00	1,51	1,12	0,39		1	1				
	08:00	1,68	1,53	0,15		1	1				
	09:00	1,88	1,87	0,01	1	1	1				
	10:00	2,01	1,98	0,03	1	1	1				
	11:00	2,07	2,02	0,05	1	1	1				
	12:00	2,10	1,93	0,17	1	1	1				
	13:00	2,09	1,68	0,41	1	1	1				
	14:00	1,93	1,28	0,65		1	1				
	15:00	1,82	1,18	0,64		1	1				
	16:00	1,81	1,18	0,63		1	1				
	17:00	1,84	1,20	0,64		1	1				
	18:00	1,91	1,24	0,67		1	1				
	19:00	1,98	1,29	0,69		1	1				
	20:00	2,07	1,49	0,58		1	1				
	21:00	2,06	1,68	0,39		1	1				
	22:00	1,89	1,78	0,11		1	1				
	23:00	1,66	1,64	0,02		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 25 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	1,47	1,35	0,12		1	1				
	01:00	1,44	1,12	0,32		1	1				
	02:00	1,43	1,12	0,31		1	1				
	03:00	1,39	1,12	0,26		1	1				
	04:00	1,35	1,12	0,23		1	1				
	05:00	1,34	1,21	0,13		1	1				
	06:00	1,36	1,23	0,13		1	1				
	07:00	1,50	1,30	0,21		1	1				
	08:00	1,71	1,21	0,50		1	1				
	09:00	1,90	1,23	0,66		1	1				
	10:00	1,99	1,29	0,70		1	1				
	11:00	2,05	1,33	0,72		1	1				
	12:00	2,01	1,31	0,70		1	1				
	13:00	2,00	1,30	0,70		1	1				
	14:00	1,87	1,21	0,65		1	1				
	15:00	1,70	1,41	0,29		1	1				
	16:00	1,83	1,19	0,64		1	1				
	17:00	1,85	1,20	0,65		1	1				
	18:00	1,87	1,87	0,00	1	1	1				
	19:00	1,89	1,89	0,00	1	1	1				
	20:00	1,96	1,96	0,00	1	1	1				
	21:00	1,96	1,58	0,38		1	1				
	22:00	1,81	1,80	0,00		1	1				
	23:00	1,59	1,58	0,01		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	1,52	1,51	0,00		1	1				
	01:00	1,48	1,46	0,02		1	1				
	02:00	1,44	1,40	0,05		1	1				
	03:00	1,43	1,29	0,14		1	1				
	04:00	1,42	1,16	0,26		1	1				
	05:00	1,43	1,15	0,28		1	1				
	06:00	1,48	1,32	0,16		1	1				
	07:00	1,58	1,47	0,11		1	1				
	08:00	1,75	1,69	0,06		1	1				
	09:00	1,92	1,87	0,05	1	1	1				
	10:00	2,02	1,99	0,03	1	1	1				
	11:00	2,05	2,03	0,02	1	1	1				
	12:00	2,02	2,00	0,02	1	1	1				
	13:00	1,97	1,94	0,03	1	1	1				
	14:00	1,87	1,78	0,08	1	1	1				
	15:00	1,78	1,60	0,18		1	1				
	16:00	1,82	1,55	0,28		1	1				
	17:00	1,84	1,47	0,37		1	1				
	18:00	1,91	1,50	0,40		1	1				
	19:00	1,97	1,54	0,44		1	1				
	20:00	2,07	1,61	0,46		1	1				
	21:00	2,08	1,58	0,51		1	1				
	22:00	1,91	1,36	0,55		1	1				
	23:00	1,67	1,12	0,55		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 27 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	1,71	1,12	0,59		1	1				
	01:00	1,63	1,12	0,51		1	1				
	02:00	1,57	1,12	0,45		1	1				
	03:00	1,53	1,13	0,40		1	1				
	04:00	1,51	1,16	0,34		1	1				
	05:00	1,50	1,22	0,28		1	1				
	06:00	1,56	1,36	0,19		1	1				
	07:00	1,68	1,53	0,15		1	1				
	08:00	1,84	1,74	0,10		1	1				
	09:00	1,98	1,88	0,10	1	1	1				
	10:00	2,06	1,95	0,11	1	1	1				
	11:00	2,08	1,99	0,09	1	1	1				
	12:00	2,05	1,98	0,07	1	1	1				
	13:00	2,01	1,87	0,14	1	1	1				
	14:00	1,96	1,66	0,29		1	1				
	15:00	1,94	1,51	0,42		1	1				
	16:00	1,95	1,56	0,39		1	1				
	17:00	2,05	1,65	0,40		1	1				
	18:00	2,14	1,79	0,35	1	1	1				
	19:00	2,22	1,98	0,23	1	1	1				
	20:00	2,27	2,16	0,11	1	1	1				
	21:00	2,31	2,26	0,04	1	1	1				
	22:00	2,07	1,92	0,14	1	1	1				
	23:00	1,79	1,61	0,18		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	1,59	1,52	0,07		1	1				
	01:00	1,52	1,49	0,03		1	1				
	02:00	1,47	1,42	0,06		1	1				
	03:00	1,43	1,32	0,11		1	1				
	04:00	1,41	1,26	0,15		1	1				
	05:00	1,42	1,29	0,12		1	1				
	06:00	1,47	1,42	0,04		1	1				
	07:00	1,59	1,57	0,01		1	1				
	08:00	1,77	1,76	0,01	1	1	1				
	09:00	1,91	1,89	0,02	1	1	1				
	10:00	1,97	1,95	0,03	1	1	1				
	11:00	2,00	1,96	0,04	1	1	1				
	12:00	1,94	1,91	0,03	1	1	1				
	13:00	1,88	1,84	0,04	1	1	1				
	14:00	1,84	1,73	0,11		1	1				
	15:00	1,79	1,62	0,18		1	1				
	16:00	1,81	1,65	0,15		1	1				
	17:00	1,90	1,77	0,13	1	1	1				
	18:00	1,99	1,91	0,08	1	1	1				
	19:00	2,10	2,03	0,07	1	1	1				
	20:00	2,19	2,05	0,14	1	1	1				
	21:00	2,21	2,00	0,21	1	1	1				
	22:00	2,02	1,75	0,27	1	1	1				
	23:00	1,77	1,53	0,23		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	1,74	1,62	0,12					1	1	
	01:00	1,65	1,46	0,19					1	1	
	02:00	1,59	1,41	0,18					1	1	
	03:00	1,53	1,40	0,13					1	1	
	04:00	1,49	1,31	0,19					1	1	
	05:00	1,51	1,21	0,30					1	1	
	06:00	1,54	1,35	0,19					1	1	
	07:00	1,65	1,52	0,12					1	1	
	08:00	1,80	1,73	0,07					1	1	
	09:00	1,95	1,83	0,12					1	1	1
	10:00	2,05	1,92	0,13					1	1	1
	11:00	2,05	1,96	0,09					1	1	1
	12:00	2,01	1,92	0,09					1	1	1
	13:00	1,97	1,83	0,13					1	1	1
	14:00	1,90	1,68	0,22					1	1	1
	15:00	1,86	1,68	0,18					1	1	1
	16:00	1,84	1,68	0,15					1	1	1
	17:00	1,95	1,80	0,15					1	1	1
	18:00	2,06	1,93	0,14					1	1	1
	19:00	2,17	1,98	0,19					1	1	1
	20:00	2,23	1,97	0,26					1	1	1
	21:00	2,30	2,01	0,29					1	1	1
	22:00	2,09	1,69	0,39					1	1	
	23:00	1,81	1,49	0,33					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	1,68	1,59	0,09		1				1			0,61	0,56	72%	466
	01:00	1,61	1,52	0,09		1				1			0,68	0,49	69%	447
	02:00	1,55	1,44	0,11		1				1			0,76	0,43	65%	425
	03:00	1,50	1,41	0,09		1				1			0,79	0,38	64%	416
	04:00	1,47	1,26	0,22		1				1			0,94	0,35	57%	377
	05:00	1,46	1,25	0,21		1				1			0,95	0,34	57%	374
	06:00	1,49	1,43	0,06		1				1			0,77	0,37	65%	422
	07:00	1,60	1,54	0,05		1				1			0,66	0,47	70%	453
	08:00	1,77	1,64	0,12		1				1			0,56	0,62	75%	480
	09:00	1,92	1,77	0,15		1				1			0,43	0,67	80%	513
	10:00	1,99	1,74	0,25		1				1			0,46	0,70	79%	506
	11:00	2,02	1,81	0,20		1				1			0,39	0,71	82%	524
	12:00	1,99	1,80	0,19		1				1			0,40	0,70	82%	521
	13:00	1,95	1,75	0,20		1				1			0,45	0,68	79%	507
	14:00	1,89	1,74	0,15		1				1			0,46	0,66	79%	505
	15:00	1,82	1,71	0,10		1				1			0,49	0,64	78%	498
	16:00	1,83	1,57	0,26		1				1			0,63	0,64	71%	459
	17:00	1,91	1,73	0,18		1				1			0,47	0,67	79%	502
	18:00	2,02	1,99	0,02		1	1			1			1,31	0,34	60%	601
	19:00	2,13	2,06	0,07		1	1			1			1,24	0,45	62%	612
	20:00	2,19	1,98	0,21		1	1			1			1,32	0,51	60%	591
	21:00	2,24	1,97	0,28		1	1			1			1,33	0,56	60%	587
	22:00	2,04	1,78	0,25		1				1			0,42	0,71	81%	517
	23:00	1,78	1,57	0,21		1				1			0,63	0,62	71%	460
		43,84 MWh												ΑΩΛ: 11,06	11.763 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 31 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	1,79	1,76	0,03					1	1	
	01:00	1,69	1,66	0,03					1	1	
	02:00	1,62	1,59	0,02					1	1	
	03:00	1,56	1,54	0,01					1	1	
	04:00	1,51	1,51	0,00					1	1	
	05:00	1,51	1,51	0,00					1	1	
	06:00	1,54	1,50	0,04					1	1	
	07:00	1,62	1,58	0,04					1	1	
	08:00	1,77	1,73	0,03					1	1	
	09:00	1,95	1,92	0,03					1	1	1
	10:00	2,09	2,04	0,05					1	1	1
	11:00	2,14	2,12	0,02					1	1	1
	12:00	2,10	2,10	0,00					1	1	1
	13:00	2,06	2,06	0,00					1	1	1
	14:00	2,01	1,98	0,03					1	1	1
	15:00	1,94	1,82	0,12					1	1	1
	16:00	1,93	1,76	0,17					1	1	1
	17:00	2,01	1,90	0,11					1	1	1
	18:00	2,11	2,11	0,00					1	1	1
	19:00	2,20	2,20	0,00					1	1	1
	20:00	2,27	2,27	0,00					1	1	1
	21:00	2,32	2,31	0,01					1	1	1
	22:00	2,14	2,13	0,01					1	1	1
	23:00	1,90	1,90	0,00					1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	1,64	1,64	0,00					1	1	
	01:00	1,57	1,43	0,14					1	1	
	02:00	1,51	1,24	0,27					1	1	
	03:00	1,46	1,22	0,25					1	1	
	04:00	1,43	1,12	0,31					1	1	
	05:00	1,42	1,12	0,30					1	1	
	06:00	1,44	1,12	0,32					1	1	
	07:00	1,51	1,12	0,39					1	1	
	08:00	1,64	1,12	0,52					1	1	
	09:00	1,78	1,18	0,59					1	1	
	10:00	1,87	1,21	0,65					1	1	
	11:00	1,90	1,24	0,67					1	1	
	12:00	1,89	1,23	0,66					1	1	
	13:00	1,85	1,21	0,65					1	1	
	14:00	1,80	1,17	0,63					1	1	
	15:00	1,76	1,14	0,61					1	1	
	16:00	1,77	1,41	0,36					1	1	
	17:00	1,84	1,49	0,35					1	1	
	18:00	1,95	1,59	0,36					1	1	
	19:00	2,05	1,64	0,40					1	1	
	20:00	2,13	1,68	0,45					1	1	
	21:00	2,18	1,73	0,45					1	1	
	22:00	2,01	1,59	0,42					1	1	
	23:00	1,78	1,36	0,42					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	1,59	1,14	0,45					1	1	
	01:00	1,53	1,12	0,41					1	1	
	02:00	1,48	1,12	0,36					1	1	
	03:00	1,44	1,12	0,32					1	1	
	04:00	1,43	1,12	0,31					1	1	
	05:00	1,44	1,12	0,32					1	1	
	06:00	1,50	1,15	0,35					1	1	
	07:00	1,60	1,24	0,36					1	1	
	08:00	1,76	1,51	0,25					1	1	
	09:00	1,92	1,66	0,25					1	1	
	10:00	2,00	1,72	0,28					1	1	
	11:00	2,03	1,78	0,24					1	1	
	12:00	2,00	1,77	0,23					1	1	
	13:00	1,96	1,73	0,23					1	1	
	14:00	1,90	1,64	0,26					1	1	
	15:00	1,86	1,53	0,33					1	1	
	16:00	1,86	1,50	0,36					1	1	
	17:00	1,93	1,57	0,36					1	1	
	18:00	2,04	1,67	0,37					1	1	
	19:00	2,13	1,68	0,45					1	1	
	20:00	2,20	1,62	0,57					1	1	
	21:00	2,23	1,58	0,64					1	1	
	22:00	2,06	1,43	0,62					1	1	
	23:00	1,82	1,22	0,59					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	1,74	1,13	0,61					1	1	
	01:00	1,66	1,12	0,54					1	1	
	02:00	1,60	1,12	0,48					1	1	
	03:00	1,55	1,12	0,43					1	1	
	04:00	1,52	1,12	0,40					1	1	
	05:00	1,54	1,12	0,42					1	1	
	06:00	1,58	1,12	0,46					1	1	
	07:00	1,71	1,12	0,58					1	1	
	08:00	1,87	1,50	0,37					1	1	
	09:00	2,02	1,73	0,28					1	1	
	10:00	2,12	1,60	0,52					1	1	
	11:00	2,17	1,48	0,68					1	1	
	12:00	2,15	1,45	0,70					1	1	
	13:00	2,11	1,44	0,67					1	1	
	14:00	2,07	1,40	0,67					1	1	
	15:00	2,02	1,31	0,71					1	1	
	16:00	1,99	1,29	0,70					1	1	
	17:00	2,09	1,36	0,73					1	1	
	18:00	2,20	1,43	0,77					1	1	
	19:00	2,26	1,47	0,79					1	1	
	20:00	2,33	1,51	0,82					1	1	
	21:00	2,48	1,61	0,87					1	1	
	22:00	2,29	1,49	0,80					1	1	
	23:00	2,04	1,32	0,71					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	1,91	1,24	0,67	1					1	
	01:00	1,83	1,19	0,64	1					1	
	02:00	1,76	1,15	0,62	1					1	
	03:00	1,71	1,12	0,59	1					1	
	04:00	1,67	1,12	0,55	1					1	
	05:00	1,67	1,12	0,55	1					1	
	06:00	1,72	1,13	0,59	1					1	
	07:00	1,86	1,32	0,54	1					1	
	08:00	2,06	1,43	0,63	1					1	
	09:00	2,23	1,69	0,53	1					1	
	10:00	2,34	1,90	0,44	1					1	1
	11:00	2,39	2,00	0,39	1					1	1
	12:00	2,41	2,03	0,38	1					1	1
	13:00	2,39	1,91	0,49	1					1	1
	14:00	2,35	1,75	0,60	1					1	1
	15:00	2,30	1,58	0,71	1					1	
	16:00	2,29	1,49	0,80	1					1	
	17:00	2,36	1,53	0,83	1					1	
	18:00	2,46	1,68	0,78	1					1	1
	19:00	2,54	1,68	0,86	1					1	1
	20:00	2,56	1,68	0,88	1					1	1
	21:00	2,64	1,71	0,92	1					1	1
	22:00	2,42	1,68	0,74	1					1	1
	23:00	2,18	1,41	0,76	1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	2,00	1,30	0,70	1				1		
	01:00	1,92	1,24	0,67	1				1		
	02:00	1,85	1,20	0,65	1				1		
	03:00	1,79	1,17	0,63	1				1		
	04:00	1,75	1,25	0,50	1				1		
	05:00	1,72	1,29	0,44	1				1		
	06:00	1,76	1,34	0,42	1				1		
	07:00	1,90	1,56	0,35	1				1		
	08:00	2,12	1,93	0,18	1				1		1
	09:00	2,33	2,25	0,07	1				1		1
	10:00	2,47	2,43	0,04	1				1		1
	11:00	2,54	2,51	0,03	1				1		1
	12:00	2,56	2,51	0,05	1				1		1
	13:00	2,50	2,40	0,09	1				1		1
	14:00	2,38	2,30	0,08	1				1		1
	15:00	2,32	2,25	0,06	1				1		1
	16:00	2,34	2,29	0,05	1				1		1
	17:00	2,43	2,40	0,03	1				1		1
	18:00	2,57	2,55	0,02	1				1		1
	19:00	2,63	2,62	0,02	1				1		1
	20:00	2,62	2,62	0,00	1				1		1
	21:00	2,66	2,66	0,00	1				1		1
	22:00	2,47	2,47	0,00	1				1		1
	23:00	2,23	2,23	0,00	1				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	2,11	2,08	0,03	1				1		1
	01:00	1,98	1,94	0,04	1				1		1
	02:00	1,89	1,84	0,05	1				1		
	03:00	1,82	1,78	0,04	1				1		
	04:00	1,77	1,73	0,04	1				1		
	05:00	1,75	1,74	0,01	1				1		
	06:00	1,79	1,79	0,00	1				1		
	07:00	1,91	1,91	0,00	1				1		1
	08:00	2,16	2,13	0,03	1				1		1
	09:00	2,38	2,27	0,11	1				1		1
	10:00	2,54	2,39	0,15	1				1		1
	11:00	2,62	2,42	0,20	1				1		1
	12:00	2,55	2,42	0,13	1				1		1
	13:00	2,52	2,44	0,08	1				1		1
	14:00	2,49	2,42	0,07	1				1		1
	15:00	2,44	2,37	0,07	1				1		1
	16:00	2,44	2,38	0,06	1				1		1
	17:00	2,50	2,46	0,04	1				1		1
	18:00	2,62	2,53	0,08	1				1		1
	19:00	2,68	2,49	0,19	1				1		1
	20:00	2,61	2,35	0,27	1				1		1
	21:00	2,71	2,11	0,60	1				1		1
	22:00	2,55	2,00	0,54	1				1		1
	23:00	2,27	1,94	0,32	1				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	2,18	1,75	0,43					1	1	
	01:00	2,07	1,54	0,53					1	1	
	02:00	2,00	1,62	0,38					1	1	
	03:00	1,93	1,56	0,37					1	1	
	04:00	1,87	1,37	0,50					1	1	
	05:00	1,86	1,21	0,65					1	1	
	06:00	1,89	1,23	0,66					1	1	
	07:00	1,99	1,30	0,70					1	1	
	08:00	2,20	1,43	0,77					1	1	
	09:00	2,41	1,72	0,68					1	1	1
	10:00	2,54	1,84	0,70					1	1	1
	11:00	2,63	1,85	0,77					1	1	1
	12:00	2,61	1,72	0,88					1	1	1
	13:00	2,57	1,68	0,89					1	1	1
	14:00	2,53	1,68	0,85					1	1	1
	15:00	2,48	1,68	0,80					1	1	1
	16:00	2,47	1,68	0,79					1	1	1
	17:00	2,56	1,68	0,88					1	1	1
	18:00	2,65	1,72	0,93					1	1	1
	19:00	2,75	1,79	0,96					1	1	1
	20:00	2,76	1,79	0,96					1	1	1
	21:00	2,87	1,87	1,01					1	1	1
	22:00	2,69	1,75	0,94					1	1	1
	23:00	2,41	1,57	0,84					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	2,15	1,40	0,75					1	1	
	01:00	2,06	1,34	0,72					1	1	
	02:00	1,98	1,29	0,69					1	1	
	03:00	1,92	1,24	0,67					1	1	
	04:00	1,87	1,21	0,65					1	1	
	05:00	1,83	1,19	0,64					1	1	
	06:00	1,85	1,20	0,65					1	1	
	07:00	1,93	1,25	0,68					1	1	
	08:00	2,10	1,36	0,73					1	1	
	09:00	2,27	1,48	0,80					1	1	
	10:00	2,41	1,56	0,84					1	1	
	11:00	2,47	1,60	0,86					1	1	
	12:00	2,47	1,61	0,87					1	1	
	13:00	2,45	1,59	0,86					1	1	
	14:00	2,39	1,56	0,84					1	1	
	15:00	2,34	1,52	0,82					1	1	
	16:00	2,29	1,83	0,46					1	1	1
	17:00	2,35	1,94	0,41					1	1	1
	18:00	2,44	2,07	0,36					1	1	1
	19:00	2,50	2,14	0,36					1	1	1
	20:00	2,53	2,16	0,37					1	1	1
	21:00	2,64	2,30	0,34					1	1	1
	22:00	2,46	2,19	0,27					1	1	1
	23:00	2,19	1,98	0,21					1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	2,05	1,88	0,17					1	1	1
	01:00	1,93	1,79	0,14					1	1	1
	02:00	1,83	1,72	0,12					1	1	
	03:00	1,76	1,66	0,10					1	1	
	04:00	1,72	1,63	0,10					1	1	
	05:00	1,73	1,63	0,10					1	1	
	06:00	1,79	1,68	0,11					1	1	1
	07:00	1,94	1,83	0,11					1	1	1
	08:00	2,16	2,06	0,10					1	1	1
	09:00	2,39	2,33	0,06					1	1	1
	10:00	2,57	2,50	0,06					1	1	1
	11:00	2,62	2,53	0,09					1	1	1
	12:00	2,61	2,51	0,10					1	1	1
	13:00	2,58	2,48	0,10					1	1	1
	14:00	2,48	2,39	0,09					1	1	1
	15:00	2,35	2,27	0,08					1	1	1
	16:00	2,36	2,30	0,07					1	1	1
	17:00	2,43	2,38	0,06					1	1	1
	18:00	2,50	2,46	0,04					1	1	1
	19:00	2,54	2,50	0,04					1	1	1
	20:00	2,51	2,48	0,03					1	1	1
	21:00	2,59	2,56	0,02					1	1	1
	22:00	2,38	2,37	0,01					1	1	1
	23:00	2,10	2,09	0,01					1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	2,15	2,15	0,00					1	1	1
	01:00	1,98	1,98	0,00					1	1	1
	02:00	1,92	1,92	0,00					1	1	1
	03:00	1,87	1,87	0,00					1	1	1
	04:00	1,83	1,83	0,00					1	1	1
	05:00	1,79	1,79	0,00					1	1	1
	06:00	1,87	1,87	0,01					1	1	1
	07:00	2,15	2,14	0,01					1	1	1
	08:00	2,33	2,31	0,01					1	1	1
	09:00	2,56	2,55	0,01					1	1	1
	10:00	2,61	2,60	0,01					1	1	1
	11:00	2,66	2,63	0,03					1	1	1
	12:00	2,69	2,65	0,04					1	1	1
	13:00	2,66	2,63	0,04					1	1	1
	14:00	2,59	2,55	0,04					1	1	1
	15:00	2,53	2,49	0,04					1	1	1
	16:00	2,56	2,53	0,03					1	1	1
	17:00	2,76	2,73	0,03	1				1	1	1
	18:00	2,92	2,89	0,03	1				1	1	1
	19:00	2,99	2,96	0,03	1				1	1	1
	20:00	2,94	2,90	0,04	1				1	1	1
	21:00	3,06	3,02	0,04	1				1	1	1
	22:00	2,83	2,79	0,04	1				1	1	1
	23:00	2,53	2,49	0,04					1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	2,31	1,50	0,81					1	1	
	01:00	2,20	1,43	0,77					1	1	
	02:00	2,12	1,44	0,68					1	1	
	03:00	2,06	1,38	0,68					1	1	
	04:00	2,02	1,31	0,71					1	1	
	05:00	1,99	1,29	0,70					1	1	
	06:00	2,01	1,31	0,70					1	1	
	07:00	2,13	1,38	0,74					1	1	
	08:00	2,34	1,52	0,82					1	1	
	09:00	2,57	1,71	0,86					1	1	1
	10:00	2,75	1,85	0,89					1	1	1
	11:00	2,83	1,90	0,93					1	1	1
	12:00	2,84	1,87	0,97					1	1	1
	13:00	2,83	1,84	0,99					1	1	1
	14:00	2,80	1,82	0,98					1	1	1
	15:00	2,74	1,78	0,96					1	1	1
	16:00	2,75	1,80	0,95					1	1	1
	17:00	2,81	1,93	0,87					1	1	1
	18:00	2,90	2,01	0,89					1	1	1
	19:00	2,95	1,93	1,02					1	1	1
	20:00	3,00	1,95	1,05					1	1	1
	21:00	3,19	2,08	1,12					1	1	1
	22:00	3,00	1,95	1,05					1	1	1
	23:00	2,68	1,74	0,94					1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	2,40	1,56	0,84					1	1	
	01:00	2,26	1,47	0,79					1	1	
	02:00	2,17	1,41	0,76					1	1	
	03:00	2,09	1,36	0,73					1	1	
	04:00	2,04	1,32	0,71					1	1	
	05:00	2,01	1,31	0,70					1	1	
	06:00	2,03	1,32	0,71					1	1	
	07:00	2,14	1,39	0,75					1	1	
	08:00	2,35	1,76	0,59					1	1	1
	09:00	2,60	2,06	0,54					1	1	1
	10:00	2,80	2,33	0,46					1	1	1
	11:00	2,90	2,36	0,54					1	1	1
	12:00	2,94	2,24	0,70					1	1	1
	13:00	2,92	2,00	0,92					1	1	1
	14:00	2,87	1,86	1,00					1	1	1
	15:00	2,83	1,84	0,99					1	1	1
	16:00	2,83	1,84	0,99					1	1	1
	17:00	2,92	1,90	1,02					1	1	1
	18:00	3,03	1,97	1,06					1	1	1
	19:00	3,09	2,01	1,08					1	1	1
	20:00	3,11	2,02	1,09					1	1	1
	21:00	3,25	2,11	1,14					1	1	1
	22:00	3,07	1,99	1,07					1	1	1
	23:00	2,75	1,79	0,96					1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	2,44	1,59	0,85					1	1	
	01:00	2,32	1,50	0,81					1	1	
	02:00	2,22	1,44	0,78					1	1	
	03:00	2,14	1,39	0,75					1	1	
	04:00	2,07	1,35	0,73					1	1	
	05:00	2,04	1,33	0,71					1	1	
	06:00	2,05	1,33	0,72					1	1	
	07:00	2,15	1,40	0,75					1	1	
	08:00	2,37	1,56	0,81					1	1	
	09:00	2,61	1,84	0,77					1	1	1
	10:00	2,79	1,97	0,81					1	1	1
	11:00	2,89	1,96	0,93					1	1	1
	12:00	2,89	1,88	1,01					1	1	1
	13:00	2,86	1,86	1,00					1	1	1
	14:00	2,82	1,83	0,99					1	1	1
	15:00	2,77	1,80	0,97					1	1	1
	16:00	2,76	1,79	0,97					1	1	1
	17:00	2,84	1,84	0,99					1	1	1
	18:00	2,94	1,91	1,03					1	1	1
	19:00	2,96	1,92	1,04					1	1	1
	20:00	2,95	1,92	1,03					1	1	1
	21:00	3,14	2,04	1,10					1	1	1
	22:00	2,95	1,91	1,03					1	1	1
	23:00	2,68	1,74	0,94					1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	2,46	1,60	0,86					1	1	
	01:00	2,32	1,51	0,81					1	1	
	02:00	2,21	1,44	0,77					1	1	
	03:00	2,12	1,38	0,74					1	1	
	04:00	2,06	1,34	0,72					1	1	
	05:00	2,03	1,32	0,71					1	1	
	06:00	2,05	1,33	0,72					1	1	
	07:00	2,14	1,39	0,75					1	1	
	08:00	2,32	1,51	0,81					1	1	
	09:00	2,53	1,65	0,89					1	1	
	10:00	2,69	1,75	0,94					1	1	1
	11:00	2,78	1,80	0,97					1	1	1
	12:00	2,81	1,83	0,98					1	1	1
	13:00	2,82	1,83	0,99					1	1	1
	14:00	2,77	1,80	0,97					1	1	1
	15:00	2,71	1,76	0,95					1	1	1
	16:00	2,68	1,74	0,94					1	1	1
	17:00	2,78	1,80	0,97					1	1	1
	18:00	2,94	1,91	1,03					1	1	1
	19:00	3,00	1,95	1,05					1	1	1
	20:00	3,00	1,95	1,05					1	1	1
	21:00	3,09	2,01	1,08					1	1	1
	22:00	2,94	1,91	1,03					1	1	1
	23:00	2,65	1,72	0,93					1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	2,42	1,58	0,85					1	1	
	01:00	2,28	1,48	0,80					1	1	
	02:00	2,16	1,41	0,76					1	1	
	03:00	2,08	1,35	0,73					1	1	
	04:00	2,00	1,30	0,70					1	1	
	05:00	1,95	1,32	0,62					1	1	
	06:00	1,96	1,36	0,59					1	1	
	07:00	2,05	1,42	0,63					1	1	
	08:00	2,21	1,44	0,76					1	1	
	09:00	2,39	1,55	0,83					1	1	
	10:00	2,51	1,63	0,88					1	1	
	11:00	2,56	1,68	0,88					1	1	1
	12:00	2,58	1,68	0,90					1	1	1
	13:00	2,59	1,69	0,91					1	1	1
	14:00	2,56	1,68	0,88					1	1	1
	15:00	2,51	1,68	0,83					1	1	1
	16:00	2,56	1,68	0,88					1	1	1
	17:00	2,63	1,71	0,92					1	1	1
	18:00	2,76	1,79	0,96					1	1	1
	19:00	2,82	1,83	0,99					1	1	1
	20:00	2,83	1,84	0,99					1	1	1
	21:00	2,92	1,90	1,02					1	1	1
	22:00	2,80	1,82	0,98					1	1	1
	23:00	2,54	1,65	0,89					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	2,35	1,53	0,82					1	1	
	01:00	2,20	1,43	0,77					1	1	
	02:00	2,07	1,34	0,72					1	1	
	03:00	1,98	1,28	0,69					1	1	
	04:00	1,93	1,25	0,67					1	1	
	05:00	1,92	1,25	0,67					1	1	
	06:00	1,97	1,28	0,69					1	1	
	07:00	2,13	1,39	0,75					1	1	
	08:00	2,35	1,53	0,82					1	1	
	09:00	2,56	1,68	0,88					1	1	1
	10:00	2,69	1,79	0,90					1	1	1
	11:00	2,74	1,89	0,85					1	1	1
	12:00	2,75	1,92	0,83					1	1	1
	13:00	2,75	1,93	0,82					1	1	1
	14:00	2,74	1,88	0,86					1	1	1
	15:00	2,73	1,81	0,92					1	1	1
	16:00	2,76	1,79	0,96					1	1	1
	17:00	2,81	1,82	0,98					1	1	1
	18:00	2,88	1,87	1,01					1	1	1
	19:00	2,91	1,89	1,02					1	1	1
	20:00	2,89	1,88	1,01					1	1	1
	21:00	2,98	1,94	1,04					1	1	1
	22:00	2,85	1,86	1,00					1	1	1
	23:00	2,56	1,68	0,88					1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	2,17	1,41	0,76	1	1					
	01:00	2,04	1,33	0,71	1	1					
	02:00	1,94	1,26	0,68	1	1					
	03:00	1,87	1,21	0,65	1	1					
	04:00	1,82	1,18	0,64	1	1					
	05:00	1,81	1,18	0,63	1	1					
	06:00	1,87	1,21	0,65	1	1					
	07:00	2,02	1,35	0,67	1	1					
	08:00	2,23	1,50	0,73	1	1					
	09:00	2,42	1,71	0,70	1	1	1				
	10:00	2,52	1,68	0,84	1	1	1				
	11:00	2,57	1,68	0,89	1	1	1				
	12:00	2,62	1,70	0,92	1	1	1				
	13:00	2,66	1,73	0,93	1	1	1				
	14:00	2,65	1,72	0,93	1	1	1				
	15:00	2,60	1,69	0,91	1	1	1				
	16:00	2,59	1,69	0,91	1	1	1				
	17:00	2,68	1,74	0,94	1	1	1				
	18:00	2,74	1,78	0,96	1	1	1				
	19:00	2,79	1,82	0,98	1	1	1				
	20:00	2,87	1,86	1,00	1	1	1				
	21:00	2,87	1,86	1,00	1	1	1				
	22:00	2,73	1,78	0,96	1	1	1				
	23:00	2,53	1,68	0,85	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	2,32	1,51	0,81	1	1					
	01:00	2,19	1,50	0,69	1	1					
	02:00	2,08	1,60	0,48	1	1					
	03:00	1,99	1,63	0,35	1	1					
	04:00	1,92	1,62	0,31	1	1					
	05:00	1,91	1,58	0,33	1	1					
	06:00	1,96	1,63	0,33	1	1					
	07:00	2,12	1,90	0,22	1	1	1				
	08:00	2,36	2,24	0,11	1	1	1				
	09:00	2,58	2,48	0,10	1	1	1				
	10:00	2,72	2,58	0,14	1	1	1				
	11:00	2,77	2,46	0,31	1	1	1				
	12:00	2,79	2,28	0,51	1	1	1				
	13:00	2,77	2,22	0,56	1	1	1				
	14:00	2,76	2,14	0,61	1	1	1				
	15:00	2,72	1,96	0,76	1	1	1				
	16:00	2,75	1,90	0,85	1	1	1				
	17:00	2,85	2,01	0,84	1	1	1				
	18:00	2,94	2,04	0,90	1	1	1				
	19:00	2,94	2,00	0,94	1	1	1				
	20:00	3,00	2,08	0,92	1	1	1				
	21:00	3,19	2,36	0,83	1	1	1				
	22:00	3,04	2,19	0,86	1	1	1				
	23:00	2,73	1,88	0,85	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	2,48	1,77	0,71	1	1	1				
	01:00	2,34	1,55	0,78	1	1					
	02:00	2,23	1,45	0,78	1	1					
	03:00	2,13	1,39	0,75	1	1					
	04:00	2,06	1,52	0,55	1	1					
	05:00	2,05	1,55	0,50	1	1					
	06:00	2,09	1,67	0,42	1	1					
	07:00	2,24	1,97	0,27	1	1	1				
	08:00	2,48	2,28	0,20	1	1	1				
	09:00	2,75	2,50	0,25	1	1	1				
	10:00	2,89	2,61	0,27	1	1	1				
	11:00	2,96	2,72	0,24	1	1	1				
	12:00	2,98	2,47	0,52	1	1	1				
	13:00	2,98	2,24	0,74	1	1	1				
	14:00	2,95	2,05	0,90	1	1	1				
	15:00	2,92	2,03	0,89	1	1	1				
	16:00	2,91	2,01	0,90	1	1	1				
	17:00	3,02	2,10	0,92	1	1	1				
	18:00	3,18	2,22	0,96	1	1	1				
	19:00	3,24	2,22	1,01	1	1	1				
	20:00	3,20	2,14	1,06	1	1	1				
	21:00	3,37	2,46	0,91	1	1	1				
	22:00	3,15	2,31	0,84	1	1	1				
	23:00	2,83	1,89	0,93	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	2,58	1,99	0,60	1	1	1				
	01:00	2,43	1,89	0,54	1	1	1				
	02:00	2,32	1,65	0,67	1	1					
	03:00	2,23	1,45	0,78	1	1					
	04:00	2,17	1,41	0,76	1	1					
	05:00	2,15	1,40	0,75	1	1					
	06:00	2,18	1,42	0,76	1	1					
	07:00	2,32	1,51	0,81	1	1					
	08:00	2,54	1,68	0,86	1	1	1				
	09:00	2,77	2,06	0,70	1	1	1				
	10:00	2,92	2,16	0,76	1	1	1				
	11:00	3,00	2,21	0,79	1	1	1				
	12:00	3,06	2,25	0,81	1	1	1				
	13:00	3,07	2,23	0,83	1	1	1				
	14:00	3,01	2,04	0,97	1	1	1				
	15:00	2,92	1,90	1,02	1	1	1				
	16:00	2,91	1,89	1,02	1	1	1				
	17:00	3,00	1,95	1,05	1	1	1				
	18:00	3,12	2,02	1,09	1	1	1				
	19:00	3,19	2,07	1,12	1	1	1				
	20:00	3,19	2,07	1,12	1	1	1				
	21:00	3,35	2,18	1,17	1	1	1				
	22:00	3,20	2,08	1,12	1	1	1				
	23:00	2,86	1,86	1,00	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	2,66	1,73	0,93	1	1	1				
	01:00	2,51	1,68	0,82	1	1	1				
	02:00	2,40	1,56	0,84	1	1					
	03:00	2,32	1,51	0,81	1	1					
	04:00	2,25	1,46	0,79	1	1					
	05:00	2,20	1,43	0,77	1	1					
	06:00	2,21	1,44	0,77	1	1					
	07:00	2,30	1,53	0,77	1	1					
	08:00	2,53	1,85	0,68	1	1	1				
	09:00	2,77	2,10	0,67	1	1	1				
	10:00	2,94	2,29	0,64	1	1	1				
	11:00	3,02	2,22	0,80	1	1	1				
	12:00	3,07	2,07	1,00	1	1	1				
	13:00	3,06	1,99	1,07	1	1	1				
	14:00	2,99	1,94	1,05	1	1	1				
	15:00	2,92	1,90	1,02	1	1	1				
	16:00	2,87	1,87	1,01	1	1	1				
	17:00	2,90	1,88	1,01	1	1	1				
	18:00	3,07	1,99	1,07	1	1	1				
	19:00	3,15	2,05	1,10	1	1	1				
	20:00	3,20	2,08	1,12	1	1	1				
	21:00	3,36	2,19	1,18	1	1	1				
	22:00	3,18	2,07	1,11	1	1	1				
	23:00	2,84	1,85	0,99	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	2,64	1,71	0,92	1	1	1				
	01:00	2,47	1,68	0,79	1	1	1				
	02:00	2,34	1,52	0,82	1	1					
	03:00	2,24	1,45	0,78	1	1					
	04:00	2,17	1,41	0,76	1	1					
	05:00	2,12	1,38	0,74	1	1					
	06:00	2,12	1,38	0,74	1	1					
	07:00	2,19	1,42	0,77	1	1					
	08:00	2,36	1,53	0,83	1	1					
	09:00	2,55	1,68	0,87	1	1	1				
	10:00	2,66	1,73	0,93	1	1	1				
	11:00	2,70	1,76	0,95	1	1	1				
	12:00	2,72	1,77	0,95	1	1	1				
	13:00	2,74	1,78	0,96	1	1	1				
	14:00	2,72	1,77	0,95	1	1	1				
	15:00	2,67	1,74	0,94	1	1	1				
	16:00	2,71	1,76	0,95	1	1	1				
	17:00	2,76	1,79	0,97	1	1	1				
	18:00	2,88	1,87	1,01	1	1	1				
	19:00	2,96	1,93	1,04	1	1	1				
	20:00	3,02	1,96	1,06	1	1	1				
	21:00	3,15	2,05	1,10	1	1	1				
	22:00	3,01	1,96	1,05	1	1	1				
	23:00	2,74	1,78	0,96	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	2,55	1,68	0,87	1	1	1				
	01:00	2,38	1,55	0,83	1	1					
	02:00	2,23	1,45	0,78	1	1					
	03:00	2,13	1,38	0,74	1	1					
	04:00	2,05	1,34	0,72	1	1					
	05:00	2,04	1,32	0,71	1	1					
	06:00	2,08	1,35	0,73	1	1					
	07:00	2,23	1,45	0,78	1	1					
	08:00	2,47	1,68	0,79	1	1	1				
	09:00	2,68	1,92	0,76	1	1	1				
	10:00	2,81	2,17	0,64	1	1	1				
	11:00	2,87	2,31	0,56	1	1	1				
	12:00	2,86	2,36	0,50	1	1	1				
	13:00	2,86	2,41	0,44	1	1	1				
	14:00	2,84	2,41	0,43	1	1	1				
	15:00	2,78	2,36	0,42	1	1	1				
	16:00	2,81	2,44	0,37	1	1	1				
	17:00	2,89	2,59	0,30	1	1	1				
	18:00	2,99	2,75	0,24	1	1	1				
	19:00	3,01	2,79	0,23	1	1	1	1			
	20:00	3,00	2,76	0,24	1	1	1	1			
	21:00	3,05	2,82	0,22	1	1	1	1			
	22:00	2,89	2,69	0,20	1	1	1				
	23:00	2,57	2,42	0,15	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	2,20	1,43	0,77	1	1					
	01:00	2,07	1,34	0,72	1	1					
	02:00	1,98	1,28	0,69	1	1					
	03:00	1,91	1,24	0,67	1	1					
	04:00	1,87	1,22	0,66	1	1					
	05:00	1,85	1,36	0,50	1	1					
	06:00	1,92	1,49	0,43	1	1					
	07:00	2,11	1,91	0,20	1	1	1				
	08:00	2,37	2,24	0,13	1	1	1				
	09:00	2,61	2,49	0,12	1	1	1				
	10:00	2,75	2,61	0,14	1	1	1				
	11:00	2,82	2,57	0,26	1	1	1				
	12:00	2,84	2,52	0,32	1	1	1				
	13:00	2,82	2,20	0,62	1	1	1				
	14:00	2,81	1,94	0,87	1	1	1				
	15:00	2,73	1,78	0,96	1	1	1				
	16:00	2,71	1,76	0,95	1	1	1				
	17:00	2,79	1,81	0,98	1	1	1				
	18:00	2,91	1,89	1,02	1	1	1				
	19:00	2,94	1,91	1,03	1	1	1				
	20:00	3,00	1,95	1,05	1	1	1				
	21:00	3,17	2,06	1,11	1	1	1				
	22:00	2,98	1,93	1,04	1	1	1				
	23:00	2,59	1,68	0,91	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	2,43	1,68	0,75	1	1	1				
	01:00	2,28	1,48	0,80	1	1					
	02:00	2,18	1,42	0,76	1	1					
	03:00	2,10	1,37	0,74	1	1					
	04:00	2,05	1,33	0,72	1	1					
	05:00	2,03	1,32	0,71	1	1					
	06:00	2,08	1,35	0,73	1	1					
	07:00	2,24	1,56	0,68	1	1					
	08:00	2,53	2,05	0,48	1	1	1				
	09:00	2,79	2,35	0,44	1	1	1				
	10:00	2,98	2,55	0,43	1	1	1				
	11:00	3,08	2,54	0,53	1	1	1				
	12:00	3,10	2,37	0,73	1	1	1				
	13:00	3,08	2,13	0,95	1	1	1				
	14:00	3,04	1,99	1,05	1	1	1				
	15:00	3,02	1,96	1,06	1	1	1				
	16:00	3,06	1,99	1,07	1	1	1				
	17:00	3,16	2,05	1,10	1	1	1				
	18:00	3,25	2,12	1,14	1	1	1				
	19:00	3,20	2,08	1,12	1	1	1				
	20:00	3,04	1,98	1,06	1	1	1				
	21:00	3,58	2,38	1,20	1	1	1				
	22:00	3,36	2,18	1,17	1	1	1				
	23:00	3,03	1,97	1,06	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	2,82	1,84	0,99					1	1	1
	01:00	2,65	1,72	0,93					1	1	1
	02:00	2,51	1,68	0,83					1	1	1
	03:00	2,39	1,68	0,71					1	1	1
	04:00	2,31	1,68	0,63					1	1	1
	05:00	2,27	1,71	0,56					1	1	1
	06:00	2,31	1,88	0,43					1	1	1
	07:00	2,46	2,12	0,34					1	1	1
	08:00	2,76	2,15	0,61					1	1	1
	09:00	3,09	2,57	0,52					1	1	1
	10:00	3,33	2,72	0,60	1				1	1	1
	11:00	3,40	2,69	0,71	1				1	1	1
	12:00	3,43	2,57	0,86	1				1	1	1
	13:00	3,46	2,46	0,99	1				1	1	1
	14:00	3,43	2,38	1,05	1				1	1	1
	15:00	3,41	2,24	1,17	1				1	1	1
	16:00	3,36	2,24	1,12	1				1	1	1
	17:00	3,40	2,24	1,16	1				1	1	1
	18:00	3,52	2,32	1,20	1				1	1	1
	19:00	3,57	2,37	1,20	1				1	1	1
	20:00	3,59	2,39	1,20	1				1	1	1
	21:00	3,74	2,54	1,20	1				1	1	1
	22:00	3,59	2,39	1,20	1				1	1	1
	23:00	3,36	2,24	1,12	1				1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	2,99	1,95	1,05	1	1	1				
	01:00	2,82	1,84	0,99	1	1	1				
	02:00	2,68	1,85	0,83	1	1	1				
	03:00	2,56	1,92	0,64	1	1	1				
	04:00	2,47	1,90	0,56	1	1	1				
	05:00	2,40	1,91	0,49	1	1	1				
	06:00	2,42	1,89	0,53	1	1	1				
	07:00	2,56	2,16	0,40	1	1	1				
	08:00	2,81	2,48	0,34	1	1	1				
	09:00	3,20	2,90	0,30	1	1	1	1			
	10:00	3,46	3,19	0,27	1	1	1	1			
	11:00	3,61	3,21	0,39	1	1	1	1			
	12:00	3,67	3,06	0,61	1	1	1	1			
	13:00	3,68	2,97	0,71	1	1	1	1			
	14:00	3,63	2,82	0,82	1	1	1	1			
	15:00	3,58	2,70	0,88	1	1	1	1			
	16:00	3,50	2,33	1,17	1	1	1	1			
	17:00	3,57	2,37	1,20	1	1	1	1			
	18:00	3,66	2,46	1,20	1	1	1	1			
	19:00	3,70	2,50	1,20	1	1	1	1			
	20:00	3,78	2,58	1,20	1	1	1	1			
	21:00	3,93	2,73	1,20	1	1	1	1			
	22:00	3,80	2,60	1,20	1	1	1	1			
	23:00	3,57	2,37	1,20	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	3,32	2,24	1,09	1	1	1				
	01:00	3,09	2,08	1,02	1	1	1				
	02:00	2,90	1,88	1,01	1	1	1				
	03:00	2,75	1,79	0,96	1	1	1				
	04:00	2,64	1,71	0,92	1	1	1				
	05:00	2,58	1,68	0,90	1	1	1				
	06:00	2,60	1,69	0,91	1	1	1				
	07:00	2,73	1,77	0,95	1	1	1				
	08:00	2,98	1,94	1,04	1	1	1				
	09:00	3,25	2,11	1,14	1	1	1				
	10:00	3,42	2,24	1,18	1	1	1	1			
	11:00	3,52	2,32	1,20	1	1	1	1			
	12:00	3,54	2,34	1,20	1	1	1	1			
	13:00	3,53	2,33	1,20	1	1	1	1			
	14:00	3,53	2,33	1,20	1	1	1	1			
	15:00	3,50	2,30	1,20	1	1	1	1			
	16:00	3,45	2,25	1,20	1	1	1	1			
	17:00	3,51	2,31	1,20	1	1	1	1			
	18:00	3,59	2,39	1,20	1	1	1	1			
	19:00	3,65	2,45	1,20	1	1	1	1			
	20:00	3,69	2,49	1,20	1	1	1	1			
	21:00	3,86	2,66	1,20	1	1	1	1			
	22:00	3,77	2,57	1,20	1	1	1	1			
	23:00	3,59	2,39	1,20	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	3,25	2,11	1,14	1	1	1				
	01:00	3,09	2,01	1,08	1	1	1				
	02:00	2,93	1,90	1,02	1	1	1				
	03:00	2,78	1,81	0,97	1	1	1				
	04:00	2,67	1,73	0,93	1	1	1				
	05:00	2,58	1,68	0,90	1	1	1				
	06:00	2,57	1,68	0,89	1	1	1				
	07:00	2,65	1,72	0,93	1	1	1				
	08:00	2,84	1,85	0,99	1	1	1				
	09:00	3,07	1,99	1,07	1	1	1				
	10:00	3,21	2,09	1,12	1	1	1				
	11:00	3,32	2,16	1,16	1	1	1				
	12:00	3,34	2,17	1,17	1	1	1				
	13:00	3,34	2,17	1,17	1	1	1				
	14:00	3,33	2,16	1,16	1	1	1				
	15:00	3,25	2,11	1,14	1	1	1				
	16:00	3,40	2,24	1,16	1	1	1	1			
	17:00	3,46	2,26	1,20	1	1	1	1			
	18:00	3,53	2,33	1,20	1	1	1	1			
	19:00	3,55	2,35	1,20	1	1	1	1			
	20:00	3,57	2,37	1,20	1	1	1	1			
	21:00	3,73	2,53	1,20	1	1	1	1			
	22:00	3,63	2,43	1,20	1	1	1	1			
	23:00	3,40	2,24	1,16	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	3,25	2,11	1,14	1	1	1				
	01:00	2,98	1,94	1,04	1	1	1				
	02:00	2,78	1,80	0,97	1	1	1				
	03:00	2,63	1,71	0,92	1	1	1				
	04:00	2,53	1,68	0,85	1	1	1				
	05:00	2,49	1,68	0,81	1	1	1				
	06:00	2,52	1,68	0,84	1	1	1				
	07:00	2,68	1,74	0,94	1	1	1				
	08:00	2,91	1,89	1,02	1	1	1				
	09:00	3,12	2,03	1,09	1	1	1				
	10:00	3,25	2,15	1,10	1	1	1				
	11:00	3,35	2,40	0,95	1	1	1				
	12:00	3,44	2,70	0,74	1	1	1	1			
	13:00	3,44	2,91	0,53	1	1	1	1			
	14:00	3,46	3,00	0,45	1	1	1	1			
	15:00	3,42	2,89	0,53	1	1	1	1			
	16:00	3,46	2,78	0,68	1	1	1	1			
	17:00	3,53	2,71	0,82	1	1	1	1			
	18:00	3,58	2,64	0,94	1	1	1	1			
	19:00	3,53	2,47	1,06	1	1	1	1			
	20:00	3,45	2,32	1,13	1	1	1	1			
	21:00	3,72	2,55	1,16	1	1	1	1			
	22:00	3,61	2,47	1,14	1	1	1	1			
	23:00	3,37	2,27	1,10	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Μισθ. Η/Ζ
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	2,50	1,68	0,82	1	1	1					
	01:00	2,36	1,68	0,68	1	1	1					
	02:00	2,27	1,54	0,73	1	1						
	03:00	2,19	1,67	0,52	1	1						
	04:00	2,14	1,57	0,57	1	1						
	05:00	2,11	1,53	0,58	1	1						
	06:00	2,17	1,45	0,72	1	1						
	07:00	2,35	1,68	0,67	1	1	1					
	08:00	2,63	1,87	0,75	1	1	1					
	09:00	2,88	1,91	0,97	1	1	1					
	10:00	3,04	2,04	1,00	1	1	1					
	11:00	3,16	2,08	1,08	1	1	1					
	12:00	3,23	2,11	1,13	1	1	1					
	13:00	3,25	2,12	1,12	1	1	1					
	14:00	3,20	2,08	1,12	1	1	1					
	15:00	3,15	2,05	1,10	1	1	1					
	16:00	3,10	2,01	1,08	1	1	1					
	17:00	3,17	2,06	1,11	1	1	1					
	18:00	3,26	2,12	1,14	1	1	1					
	19:00	3,26	2,12	1,14	1	1	1					
	20:00	3,23	2,10	1,13	1	1	1					
	21:00	3,46	2,26	1,20	1	1	1					
	22:00	3,25	2,11	1,14	1	1	1					
	23:00	2,90	1,88	1,01	1	1	1					

Μισθωμένη ισχύς 1MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Μισθ. Η/Ζ
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	2,87	1,86	1,00	1	1	1					
	01:00	2,70	1,79	0,90	1	1	1					
	02:00	2,57	1,68	0,89	1	1	1					
	03:00	2,46	1,68	0,78	1	1	1					
	04:00	2,37	1,68	0,69	1	1	1					
	05:00	2,34	1,68	0,66	1	1	1					
	06:00	2,37	1,68	0,69	1	1	1					
	07:00	2,49	1,68	0,81	1	1	1					
	08:00	2,73	1,84	0,89	1	1	1					
	09:00	2,98	2,01	0,97	1	1	1					
	10:00	3,16	2,05	1,11	1	1	1					
	11:00	3,27	2,12	1,14	1	1	1					
	12:00	3,31	2,15	1,16	1	1	1					
	13:00	3,34	2,17	1,17	1	1	1					
	14:00	3,28	2,13	1,15	1	1	1					
	15:00	3,26	2,12	1,14	1	1	1					
	16:00	3,24	2,11	1,13	1	1	1					
	17:00	3,33	2,16	1,16	1	1	1					
	18:00	3,43	2,24	1,19	1	1	1	1				
	19:00	3,45	2,25	1,20	1	1	1	1				
	20:00	3,52	2,32	1,20	1	1	1	1				
	21:00	3,78	2,58	1,20	1	1	1	1				
	22:00	3,60	2,40	1,20	1	1	1	1				
	23:00	3,26	2,12	1,14	1	1	1					

Μισθωμένη ισχύς 1MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	2,81	1,85	0,96	1	1	1					
	01:00	2,62	1,70	0,92	1	1	1					
	02:00	2,48	1,61	0,87	1	1						
	03:00	2,34	1,52	0,82	1	1						
	04:00	2,25	1,46	0,79	1	1						
	05:00	2,21	1,44	0,77	1	1						
	06:00	2,22	1,45	0,78	1	1						
	07:00	2,33	1,52	0,82	1	1						
	08:00	2,51	1,68	0,83	1	1	1					
	09:00	2,69	1,75	0,94	1	1	1					
	10:00	2,84	1,84	0,99	1	1	1					
	11:00	2,93	1,91	1,03	1	1	1					
	12:00	2,99	1,94	1,05	1	1	1					
	13:00	3,05	1,98	1,07	1	1	1					
	14:00	3,11	2,02	1,09	1	1	1					
	15:00	3,03	1,97	1,06	1	1	1					
	16:00	2,98	1,94	1,04	1	1	1					
	17:00	3,03	1,97	1,06	1	1	1					
	18:00	3,09	2,01	1,08	1	1	1					
	19:00	3,11	2,02	1,09	1	1	1					
	20:00	3,14	2,04	1,10	1	1	1					
	21:00	3,36	2,19	1,18	1	1	1					
	22:00	3,78	2,79	0,99	1	1	1					
	23:00	3,45	2,54	0,91	1	1	1					

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	3,17	2,22	0,95	1	1	1					
	01:00	2,89	2,10	0,78	1	1	1					
	02:00	2,73	1,93	0,79	1	1	1					
	03:00	2,63	1,96	0,67	1	1	1					
	04:00	2,56	2,03	0,53	1	1	1					
	05:00	2,47	1,85	0,63	1	1	1					
	06:00	2,35	1,68	0,67	1	1	1					
	07:00	2,74	2,17	0,58	1	1	1					
	08:00	2,92	2,41	0,50	1	1	1					
	09:00	3,13	2,71	0,42	1	1	1					
	10:00	3,29	2,90	0,39	1	1	1	1				
	11:00	3,38	2,57	0,81	1	1	1	1				
	12:00	3,36	2,29	1,07	1	1	1	1				
	13:00	3,48	2,32	1,16	1	1	1	1				
	14:00	3,41	2,24	1,17	1	1	1	1				
	15:00	3,38	2,24	1,14	1	1	1	1				
	16:00	3,40	2,24	1,16	1	1	1	1				
	17:00	3,55	2,37	1,19	1	1	1	1				
	18:00	3,58	2,38	1,20	1	1	1	1				
	19:00	3,61	2,41	1,20	1	1	1	1				
	20:00	3,62	2,42	1,20	1	1	1	1				
	21:00	3,68	2,48	1,20	1	1	1	1				
	22:00	3,46	2,30	1,16	1	1	1	1				
	23:00	3,21	2,31	0,90	1	1	1					

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	2,90	2,32	0,59	1	1	1					
	01:00	2,70	2,31	0,39	1	1	1					
	02:00	2,52	2,28	0,25	1	1	1					
	03:00	2,40	2,06	0,34	1	1	1					
	04:00	2,31	1,75	0,56	1	1	1					
	05:00	2,23	1,82	0,41	1	1	1					
	06:00	2,26	2,12	0,14	1	1	1					
	07:00	2,43	2,40	0,03	1	1	1					
	08:00	2,66	2,65	0,01	1	1	1	1				
	09:00	2,91	2,90	0,01	1	1	1	1				
	10:00	3,09	3,07	0,02	1	1	1	1				
	11:00	3,18	3,10	0,07	1	1	1	1				
	12:00	3,22	3,04	0,18	1	1	1	1				
	13:00	3,22	2,90	0,32	1	1	1	1				
	14:00	3,20	2,63	0,56	1	1	1	1				
	15:00	3,09	2,59	0,50	1	1	1	1				
	16:00	3,10	2,90	0,20	1	1	1	1				
	17:00	3,25	3,09	0,16	1	1	1	1				
	18:00	3,42	3,29	0,12	1	1	1	1				
	19:00	3,46	3,30	0,16	1	1	1	1				
	20:00	2,93	2,68	0,25	1	1	1	1				
	21:00	3,53	3,36	0,17	1	1	1	1				
	22:00	3,39	3,25	0,14	1	1	1	1				
	23:00	3,24	2,95	0,28	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	2,82	2,43	0,39	1	1	1					
	01:00	2,62	2,43	0,19	1	1	1					
	02:00	2,46	2,37	0,09	1	1	1					
	03:00	2,34	2,28	0,06	1	1	1					
	04:00	2,25	2,20	0,05	1	1	1					
	05:00	2,20	2,14	0,06	1	1	1					
	06:00	2,22	2,13	0,09	1	1	1					
	07:00	2,37	2,31	0,06	1	1	1					
	08:00	2,63	2,59	0,03	1	1	1					
	09:00	2,89	2,85	0,04	1	1	1	1				
	10:00	3,10	3,07	0,03	1	1	1	1				
	11:00	3,19	3,18	0,01	1	1	1	1				
	12:00	3,19	3,17	0,03	1	1	1	1				
	13:00	3,13	3,09	0,04	1	1	1	1				
	14:00	3,09	3,05	0,04	1	1	1	1				
	15:00	3,03	2,99	0,03	1	1	1	1				
	16:00	2,99	2,96	0,03	1	1	1	1				
	17:00	3,08	3,05	0,03	1	1	1	1				
	18:00	3,19	3,17	0,02	1	1	1	1				
	19:00	3,23	3,21	0,02	1	1	1	1				
	20:00	2,84	2,83	0,01	1	1	1	1				
	21:00	3,27	3,26	0,01	1	1	1	1				
	22:00	3,12	3,11	0,01	1	1	1	1				
	23:00	2,93	2,92	0,01	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	2,70	2,69	0,01	1	1	1					
	01:00	2,51	2,50	0,02	1	1	1					
	02:00	2,37	2,35	0,02	1	1	1					
	03:00	2,26	2,25	0,01	1	1	1					
	04:00	2,20	2,20	0,01	1	1	1					
	05:00	2,19	2,19	0,00	1	1	1					
	06:00	2,23	2,23	0,00	1	1	1					
	07:00	2,36	2,36	0,00	1	1	1					
	08:00	2,60	2,60	0,00	1	1	1					
	09:00	2,84	2,84	0,00	1	1	1	1				
	10:00	3,03	3,02	0,01	1	1	1	1				
	11:00	3,15	3,13	0,02	1	1	1	1				
	12:00	3,18	3,15	0,03	1	1	1	1				
	13:00	3,17	3,11	0,05	1	1	1	1				
	14:00	3,13	3,05	0,08	1	1	1	1				
	15:00	3,06	2,98	0,09	1	1	1	1				
	16:00	3,03	2,95	0,08	1	1	1	1				
	17:00	3,11	3,04	0,07	1	1	1	1				
	18:00	3,19	3,12	0,07	1	1	1	1				
	19:00	3,21	3,15	0,06	1	1	1	1				
	20:00	2,89	2,83	0,06	1	1	1	1				
	21:00	3,20	3,15	0,06	1	1	1	1				
	22:00	3,03	2,98	0,04	1	1	1	1				
	23:00	2,77	2,74	0,03	1	1	1					

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	2,69	2,69	0,00	1	1	1					
	01:00	2,60	2,59	0,01	1	1	1					
	02:00	2,43	2,42	0,02	1	1	1					
	03:00	2,30	2,27	0,03	1	1	1					
	04:00	2,22	2,18	0,04	1	1	1					
	05:00	2,20	2,18	0,02	1	1	1					
	06:00	2,24	2,22	0,03	1	1	1					
	07:00	2,49	2,41	0,07	1	1	1					
	08:00	2,84	2,74	0,09	1	1	1					
	09:00	3,10	3,02	0,08	1	1	1	1				
	10:00	3,28	3,14	0,15	1	1	1	1				
	11:00	3,40	3,28	0,12	1	1	1	1				
	12:00	3,43	3,36	0,08	1	1	1	1				
	13:00	3,40	3,33	0,07	1	1	1	1				
	14:00	3,36	3,30	0,06	1	1	1	1				
	15:00	3,33	3,28	0,05	1	1	1	1				
	16:00	3,35	3,30	0,05	1	1	1	1				
	17:00	3,39	3,34	0,04	1	1	1	1				
	18:00	3,60	3,52	0,08	1	1	1	1				
	19:00	3,82	3,70	0,12	1	1	1	1				
	20:00	3,47	3,36	0,11	1	1	1	1				
	21:00	3,41	3,34	0,07	1	1	1	1				
	22:00	3,28	3,26	0,02	1	1	1	1				
	23:00	3,12	3,10	0,03	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	3,06	3,02	0,05	1	1	1					1
	01:00	2,87	2,82	0,05	1	1	1					1
	02:00	2,71	2,66	0,05	1	1	1					1
	03:00	2,56	2,51	0,05	1	1						1
	04:00	2,46	2,39	0,07	1	1						1
	05:00	2,41	2,32	0,09	1	1						1
	06:00	2,43	2,38	0,05	1	1						1
	07:00	2,66	2,64	0,02	1	1	1					1
	08:00	3,05	3,04	0,01	1	1	1					1
	09:00	3,39	3,39	0,01	1	1	1					1
	10:00	3,61	3,60	0,01	1	1	1					1
	11:00	3,69	3,67	0,02	1	1	1	1				1
	12:00	3,72	3,69	0,02	1	1	1	1				1
	13:00	3,79	3,77	0,02	1	1	1	1				1
	14:00	3,74	3,70	0,04	1	1	1	1				1
	15:00	3,60	3,54	0,05	1	1	1					1
	16:00	3,56	3,48	0,08	1	1	1					1
	17:00	3,60	3,53	0,06	1	1	1					1
	18:00	3,68	3,60	0,08	1	1	1					1
	19:00	3,70	3,42	0,28	1	1	1					1
	20:00	3,60	2,94	0,66	1	1	1					1
	21:00	3,80	3,20	0,60	1	1	1					1
	22:00	3,57	3,11	0,46	1	1	1					1
	23:00	3,21	2,88	0,34	1	1	1					1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	3,26	3,20	0,06	1	1	1	1				
	01:00	3,06	3,04	0,01	1	1	1	1				
	02:00	2,88	2,86	0,02	1	1	1	1				
	03:00	2,75	2,73	0,02	1	1	1					
	04:00	2,64	2,63	0,01	1	1	1					
	05:00	2,58	2,58	0,00	1	1	1					
	06:00	2,59	2,57	0,02	1	1	1					
	07:00	2,74	2,73	0,01	1	1	1					
	08:00	3,00	2,98	0,02	1	1	1					1
	09:00	3,31	3,18	0,13	1	1	1					1
	10:00	3,49	2,91	0,58	1	1	1					1
	11:00	3,57	2,90	0,67	1	1	1					1
	12:00	3,57	2,68	0,88	1	1	1					1
	13:00	3,56	2,37	1,19	1	1	1					1
	14:00	3,46	2,26	1,20	1	1	1					1
	15:00	3,40	2,24	1,16	1	1	1					1
	16:00	3,41	2,24	1,17	1	1	1					1
	17:00	3,54	2,34	1,20	1	1	1					1
	18:00	3,63	2,43	1,20	1	1	1					1
	19:00	3,72	2,52	1,20	1	1	1					1
	20:00	3,64	2,44	1,20	1	1	1					1
	21:00	3,91	2,71	1,20	1	1	1					1
	22:00	3,64	2,44	1,20	1	1	1					1
	23:00	3,38	2,24	1,14	1	1	1					1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	3,36	2,18	1,18	1	1	1					
	01:00	3,15	2,05	1,10	1	1	1					
	02:00	2,97	1,95	1,02	1	1	1					
	03:00	2,82	1,84	0,97	1	1	1					
	04:00	2,71	1,76	0,95	1	1	1					
	05:00	2,65	1,72	0,93	1	1	1					
	06:00	2,65	1,78	0,87	1	1	1					
	07:00	2,75	2,03	0,72	1	1	1					
	08:00	2,98	2,33	0,64	1	1	1					
	09:00	3,25	2,65	0,60	1	1	1					1
	10:00	3,45	2,82	0,63	1	1	1					1
	11:00	3,55	2,89	0,65	1	1	1					1
	12:00	3,60	2,94	0,66	1	1	1					1
	13:00	3,60	2,74	0,85	1	1	1					1
	14:00	3,56	2,53	1,03	1	1	1					1
	15:00	3,49	2,31	1,18	1	1	1					1
	16:00	3,48	2,28	1,20	1	1	1					1
	17:00	3,56	2,36	1,20	1	1	1					1
	18:00	3,69	2,49	1,20	1	1	1					1
	19:00	3,78	2,58	1,20	1	1	1					1
	20:00	3,73	2,53	1,20	1	1	1					1
	21:00	4,11	2,91	1,20	1	1	1					1
	22:00	3,96	2,76	1,20	1	1	1					1
	23:00	3,67	2,50	1,17	1	1	1					1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025	00:00	3,09	2,10	1,00			1	1	1			
	01:00	2,91	2,09	0,82			1	1	1			
	02:00	2,76	1,90	0,86			1	1	1			
	03:00	2,63	1,85	0,78			1	1	1			
	04:00	2,53	1,87	0,66			1	1	1			
	05:00	2,45	1,76	0,70			1	1	1			
	06:00	2,47	1,81	0,66			1	1	1			
	07:00	2,60	2,01	0,58			1	1	1			
	08:00	2,83	2,32	0,51			1	1	1			
	09:00	3,10	2,55	0,55			1	1	1			
	10:00	3,28	2,61	0,67			1	1	1			1
	11:00	3,38	2,67	0,71			1	1	1			1
	12:00	3,42	2,65	0,77			1	1	1			1
	13:00	3,42	2,44	0,98			1	1	1			1
	14:00	3,38	2,34	1,04			1	1	1			1
	15:00	3,34	2,26	1,08			1	1	1			1
	16:00	3,36	2,24	1,12			1	1	1			1
	17:00	3,43	2,24	1,18			1	1	1			1
	18:00	3,49	2,29	1,20			1	1	1			1
	19:00	3,63	2,43	1,20			1	1	1			1
	20:00	3,58	2,38	1,20			1	1	1			1
	21:00	3,73	2,53	1,20			1	1	1			1
	22:00	3,48	2,28	1,20			1	1	1			1
	23:00	3,19	2,08	1,11			1	1	1			

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025	00:00	3,04	1,97	1,06			1	1	1			
	01:00	2,86	1,86	1,00			1	1	1			
	02:00	2,71	1,76	0,95			1	1	1			
	03:00	2,58	1,68	0,90			1	1	1			
	04:00	2,48	1,68	0,80			1	1	1			
	05:00	2,42	1,68	0,74			1	1	1			
	06:00	2,42	1,68	0,74			1	1	1			
	07:00	2,51	1,68	0,83			1	1	1			
	08:00	2,73	1,77	0,96			1	1	1			
	09:00	2,99	2,03	0,95			1	1	1			
	10:00	3,18	2,20	0,98			1	1	1			
	11:00	3,29	2,26	1,02			1	1	1			
	12:00	3,33	2,21	1,12			1	1	1			
	13:00	3,33	2,16	1,16			1	1	1			
	14:00	3,30	2,15	1,16			1	1	1			
	15:00	3,28	2,13	1,15			1	1	1			
	16:00	3,28	2,76	0,52			1	1	1			1
	17:00	3,33	2,87	0,45			1	1	1			1
	18:00	3,38	2,96	0,42			1	1	1			1
	19:00	3,48	3,08	0,40			1	1	1			1
	20:00	3,43	3,01	0,42			1	1	1			1
	21:00	3,55	3,19	0,36			1	1	1			1
	22:00	3,35	2,97	0,38			1	1	1			1
	23:00	3,08	2,72	0,35			1	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025	00:00	2,98	2,65	0,33			1	1	1			
	01:00	2,77	2,42	0,35			1	1	1			
	02:00	2,60	2,20	0,41			1	1	1			
	03:00	2,48	2,02	0,46			1	1	1			
	04:00	2,39	1,94	0,45			1	1	1			
	05:00	2,38	1,86	0,51			1	1	1			
	06:00	2,41	1,88	0,53			1	1	1			
	07:00	2,59	2,09	0,50			1	1	1			
	08:00	2,92	2,59	0,33			1	1	1			
	09:00	3,25	2,99	0,26			1	1	1			1
	10:00	3,46	3,15	0,31			1	1	1			1
	11:00	3,55	3,29	0,26			1	1	1			1
	12:00	3,59	3,39	0,19			1	1	1			1
	13:00	3,59	3,46	0,12			1	1	1			1
	14:00	3,56	3,46	0,09			1	1	1			1
	15:00	3,50	3,43	0,07			1	1	1			1
	16:00	3,48	3,43	0,05			1	1	1			1
	17:00	3,51	3,47	0,03			1	1	1			1
	18:00	3,54	3,51	0,03			1	1	1			1
	19:00	3,60	3,57	0,03			1	1	1			1
	20:00	3,48	3,46	0,02			1	1	1			1
	21:00	3,54	3,53	0,02			1	1	1			1
	22:00	3,32	3,31	0,01			1	1	1			1
	23:00	3,02	3,01	0,01			1	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025	00:00	3,12	2,03	1,09			1	1	1			
	01:00	2,90	1,89	1,02			1	1	1			
	02:00	2,74	1,78	0,96				1	1			
	03:00	2,62	1,70	0,92				1	1			
	04:00	2,53	1,65	0,89				1	1			
	05:00	2,48	1,61	0,87				1	1			
	06:00	2,51	1,63	0,88				1	1			
	07:00	2,66	1,73	0,93				1	1			
	08:00	2,94	1,91	1,03				1	1			1
	09:00	3,25	2,11	1,14				1	1			1
	10:00	3,45	2,30	1,15				1	1			1
	11:00	3,56	2,40	1,16				1	1			1
	12:00	3,61	2,43	1,18				1	1			1
	13:00	3,63	2,43	1,20				1	1			1
	14:00	3,62	2,42	1,20				1	1			1
	15:00	3,60	2,40	1,20				1	1			1
	16:00	3,60	2,40	1,20				1	1			1
	17:00	3,69	2,49	1,20				1	1			1
	18:00	3,82	2,62	1,20				1	1			1
	19:00	3,93	2,73	1,20			1	1	1			1
	20:00	4,04	2,84	1,20			1	1	1			1
	21:00	4,24	3,04	1,20			1	1	1			1
	22:00	3,99	2,79	1,20			1	1	1			1
	23:00	3,63	2,47	1,16				1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	3,40	2,36	1,04		1	1		1			
	01:00	3,19	2,08	1,10		1	1		1			
	02:00	3,00	1,95	1,05		1	1		1			
	03:00	2,84	1,84	0,99		1	1		1			
	04:00	2,73	1,77	0,95		1	1		1			
	05:00	2,68	1,74	0,94		1	1		1			
	06:00	2,68	1,74	0,94		1	1		1			
	07:00	2,79	1,82	0,98		1	1		1			
	08:00	3,07	2,02	1,05		1	1		1			
	09:00	3,39	2,37	1,02		1	1		1			1
	10:00	3,62	2,53	1,09		1	1		1			1
	11:00	3,76	2,68	1,08		1	1		1			1
	12:00	3,80	2,70	1,11		1	1		1			1
	13:00	3,85	2,72	1,13		1	1		1			1
	14:00	3,85	2,67	1,18		1	1		1			1
	15:00	3,82	2,62	1,20		1	1		1			1
	16:00	3,82	2,62	1,20		1	1		1			1
	17:00	3,90	2,70	1,20		1	1		1			1
	18:00	4,04	2,84	1,20		1	1		1			1
	19:00	4,22	3,02	1,20		1	1		1			1
	20:00	4,31	3,11	1,20		1	1		1			1
	21:00	4,55	3,35	1,20		1	1		1			1
	22:00	4,35	3,15	1,20		1	1		1			1
	23:00	3,91	2,73	1,18		1	1		1			1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	3,65	2,89	0,76	1	1	1	1				
	01:00	3,41	2,68	0,73	1	1	1	1				
	02:00	3,22	2,47	0,75	1	1	1					
	03:00	3,06	2,29	0,76	1	1	1					
	04:00	2,94	2,19	0,75	1	1	1					
	05:00	2,82	2,14	0,68	1	1	1					
	06:00	2,80	2,29	0,51	1	1	1					
	07:00	2,99	2,69	0,30	1	1	1					
	08:00	3,29	3,20	0,09	1	1	1	1				
	09:00	3,62	3,58	0,04	1	1	1	1				
	10:00	3,80	3,73	0,06	1	1	1	1	1			
	11:00	3,91	3,88	0,02	1	1	1	1	1			
	12:00	3,96	3,95	0,01	1	1	1	1	1			
	13:00	3,93	3,91	0,02	1	1	1	1	1			
	14:00	3,89	3,87	0,01	1	1	1	1	1			
	15:00	3,88	3,86	0,02	1	1	1	1	1			
	16:00	3,88	3,86	0,02	1	1	1	1	1			
	17:00	3,95	3,93	0,02	1	1	1	1	1			
	18:00	4,09	4,08	0,01	1	1	1	1	1			
	19:00	4,20	4,20	0,00	1	1	1	1	1			
	20:00	4,13	4,13	0,00	1	1	1	1	1			
	21:00	4,29	4,29	0,00	1	1	1	1	1			
	22:00	4,05	4,05	0,00	1	1	1	1	1			
	23:00	3,72	3,72	0,00	1	1	1	1	1			

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	3,44	3,38	0,05			1	1		1	1	
	01:00	3,23	3,19	0,04			1	1		1	1	
	02:00	3,06	3,04	0,02			1	1		1	1	
	03:00	2,90	2,90	0,00			1	1		1	1	
	04:00	2,78	2,78	0,00			1	1		1	1	
	05:00	2,68	2,68	0,00			1	1		1	1	
	06:00	2,73	2,71	0,01			1	1		1	1	
	07:00	2,88	2,88	0,00			1	1		1	1	
	08:00	3,13	3,13	0,00			1	1		1	1	
	09:00	3,43	3,43	0,00			1	1		1	1	
	10:00	3,62	3,62	0,00			1	1		1	1	1
	11:00	3,46	3,46	0,00			1	1		1	1	1
	12:00	3,74	3,72	0,03			1	1		1	1	1
	13:00	3,72	3,68	0,05			1	1		1	1	1
	14:00	3,69	3,65	0,04			1	1		1	1	1
	15:00	3,66	3,60	0,05			1	1		1	1	1
	16:00	3,66	3,58	0,08			1	1		1	1	1
	17:00	3,74	3,63	0,11			1	1		1	1	1
	18:00	3,85	3,73	0,11			1	1		1	1	1
	19:00	3,96	3,94	0,02			1	1		1	1	1
	20:00	3,95	3,95	0,00			1	1		1	1	1
	21:00	4,08	4,07	0,01			1	1		1	1	1
	22:00	3,81	3,75	0,06			1	1		1	1	1
	23:00	3,50	3,41	0,09			1	1		1	1	

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	3,35	3,35	0,00	1	1					1	1
	01:00	3,13	3,10	0,03	1	1					1	1
	02:00	2,95	2,83	0,12	1	1					1	1
	03:00	2,81	2,62	0,19	1	1					1	1
	04:00	2,69	2,57	0,13	1	1					1	1
	05:00	2,62	2,57	0,05	1	1					1	1
	06:00	2,63	2,57	0,07	1	1					1	1
	07:00	2,80	2,51	0,29	1	1					1	1
	08:00	3,06	2,73	0,33	1	1					1	1
	09:00	3,38	3,09	0,28	1	1					1	1
	10:00	3,61	3,34	0,27	1	1				1	1	1
	11:00	3,70	3,43	0,27	1	1				1	1	1
	12:00	3,80	3,46	0,34	1	1				1	1	1
	13:00	3,80	3,39	0,41	1	1				1	1	1
	14:00	3,76	3,47	0,29	1	1				1	1	1
	15:00	3,75	3,47	0,28	1	1				1	1	1
	16:00	3,74	3,09	0,65	1	1					1	1
	17:00	3,76	2,65	1,11	1	1					1	1
	18:00	3,88	2,68	1,20	1	1					1	1
	19:00	4,00	2,80	1,20	1	1					1	1
	20:00	3,95	2,78	1,17	1	1					1	1
	21:00	4,12	2,99	1,13	1	1					1	1
	22:00	3,92	2,77	1,15	1	1					1	1
	23:00	3,57	2,46	1,11	1	1					1	

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025	00:00	3,40	2,37	1,04	1	1					1	
	01:00	3,21	2,16	1,04	1	1					1	
	02:00	3,04	1,98	1,06	1	1					1	
	03:00	2,90	1,89	1,02	1	1					1	
	04:00	2,80	1,82	0,98	1	1					1	
	05:00	2,72	1,77	0,95	1	1					1	
	06:00	2,70	1,82	0,88	1	1					1	
	07:00	2,80	1,92	0,87	1	1					1	
	08:00	3,03	2,13	0,90	1	1					1	
	09:00	3,31	2,55	0,76	1	1					1	1
	10:00	3,54	2,89	0,64	1	1					1	1
	11:00	3,66	2,93	0,73	1	1					1	1
	12:00	3,74	2,88	0,86	1	1					1	1
	13:00	3,77	2,78	0,99	1	1					1	1
	14:00	3,75	2,67	1,08	1	1					1	1
	15:00	3,70	2,56	1,13	1	1					1	1
	16:00	3,76	2,56	1,20	1	1					1	1
	17:00	3,78	2,58	1,20	1	1					1	1
	18:00	3,85	2,65	1,20	1	1					1	1
	19:00	3,94	2,74	1,20	1	1					1	1
	20:00	3,90	2,70	1,20	1	1					1	1
	21:00	4,09	2,89	1,20	1	1					1	1
	22:00	3,94	2,74	1,20	1	1					1	1
	23:00	3,62	2,42	1,20	1	1					1	

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	3,60	2,40	1,20	1	1					1	
	01:00	3,35	2,18	1,17	1	1					1	
	02:00	3,15	2,05	1,10	1	1					1	
	03:00	2,99	1,95	1,05	1	1					1	
	04:00	2,89	1,88	1,01	1	1					1	
	05:00	2,84	1,84	0,99	1	1					1	
	06:00	2,87	1,87	1,00	1	1					1	
	07:00	3,10	2,01	1,08	1	1					1	
	08:00	3,50	2,42	1,08	1	1					1	
	09:00	3,89	2,89	1,00	1	1					1	1
	10:00	4,18	3,22	0,96	1	1				1	1	
	11:00	4,29	3,35	0,94	1	1				1	1	
	12:00	4,33	3,43	0,89	1	1				1	1	1
	13:00	4,36	3,55	0,81	1	1				1	1	1
	14:00	4,32	3,54	0,79	1	1				1	1	1
	15:00	4,29	3,44	0,86	1	1				1	1	1
	16:00	4,27	3,28	0,99	1	1					1	1
	17:00	4,26	3,19	1,07	1	1					1	1
	18:00	4,30	3,16	1,14	1	1					1	1
	19:00	4,34	3,15	1,18	1	1					1	1
	20:00	4,25	3,05	1,20	1	1					1	1
	21:00	4,44	3,24	1,20	1	1					1	1
	22:00	4,31	3,11	1,20	1	1					1	1
	23:00	3,96	2,82	1,14	1	1					1	1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	3,66	2,65	1,01	1	1	1					
	01:00	3,40	2,51	0,89	1	1	1					
	02:00	3,21	2,26	0,95	1	1	1					
	03:00	3,06	2,10	0,95	1	1	1					
	04:00	2,93	2,01	0,92	1	1	1					
	05:00	2,84	2,00	0,84	1	1	1					
	06:00	2,85	2,07	0,78	1	1	1					
	07:00	3,08	2,44	0,63	1	1	1					
	08:00	3,44	2,87	0,57	1	1	1					1
	09:00	3,83	3,44	0,39	1	1	1					1
	10:00	4,08	3,84	0,24	1	1	1	1				1
	11:00	4,22	4,03	0,18	1	1	1	1				1
	12:00	4,26	4,08	0,18	1	1	1	1				1
	13:00	4,30	3,96	0,34	1	1	1	1				1
	14:00	4,30	3,75	0,55	1	1	1	1				1
	15:00	4,27	3,65	0,61	1	1	1	1				1
	16:00	4,20	3,66	0,54	1	1	1	1				1
	17:00	4,22	3,70	0,52	1	1	1	1				1
	18:00	4,31	3,40	0,90	1	1	1	1				1
	19:00	4,36	3,41	0,95	1	1	1	1				1
	20:00	4,39	3,40	0,98	1	1	1	1				1
	21:00	4,56	3,68	0,88	1	1	1	1				1
	22:00	4,41	3,66	0,75	1	1	1	1				1
	23:00	3,99	3,56	0,43	1	1	1	1				1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	4,21	3,97	0,24	1	1	1	1	1			
	01:00	3,89	3,82	0,07	1	1	1	1	1			
	02:00	3,64	3,57	0,07	1	1	1	1	1			
	03:00	3,43	3,31	0,13	1	1	1	1				
	04:00	3,29	3,11	0,18	1	1	1	1				
	05:00	3,20	3,06	0,14	1	1	1	1				
	06:00	3,16	3,11	0,05	1	1	1	1				
	07:00	3,35	3,34	0,01	1	1	1	1				
	08:00	3,68	3,68	0,00	1	1	1	1				1
	09:00	4,17	4,17	0,00	1	1	1	1				1
	10:00	4,53	4,53	0,00	1	1	1	1	1			1
	11:00	4,64	4,64	0,00	1	1	1	1	1			1
	12:00	4,60	4,59	0,01	1	1	1	1	1			1
	13:00	4,57	4,53	0,04	1	1	1	1	1			1
	14:00	4,44	4,34	0,11	1	1	1	1				1
	15:00	4,37	4,15	0,22	1	1	1	1				1
	16:00	4,38	4,08	0,30	1	1	1	1				1
	17:00	4,47	4,13	0,35	1	1	1	1				1
	18:00	4,55	4,22	0,33	1	1	1	1				1
	19:00	4,72	4,63	0,09	1	1	1	1	1			1
	20:00	4,66	4,64	0,02	1	1	1	1	1			1
	21:00	4,92	4,50	0,41	1	1	1	1	1			1
	22:00	4,92	4,20	0,72	1	1	1	1				1
	23:00	4,55	3,88	0,67	1	1	1	1				1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	4,43	4,07	0,36	1	1	1	1	1			
	01:00	4,15	4,00	0,15	1	1	1	1	1			
	02:00	3,86	3,80	0,06	1	1	1	1	1			
	03:00	3,67	3,64	0,03	1	1	1	1	1			
	04:00	3,50	3,49	0,01	1	1	1	1				
	05:00	3,39	3,38	0,00	1	1	1	1				
	06:00	3,34	3,28	0,06	1	1	1	1				
	07:00	3,57	3,29	0,28	1	1	1	1				
	08:00	3,93	3,70	0,23	1	1	1	1				1
	09:00	4,30	4,14	0,16	1	1	1	1				1
	10:00	4,54	4,40	0,14	1	1	1	1				1
	11:00	4,69	4,58	0,11	1	1	1	1				1
	12:00	4,69	4,51	0,18	1	1	1	1				1
	13:00	4,60	4,49	0,11	1	1	1	1				1
	14:00	4,60	4,51	0,09	1	1	1	1				1
	15:00	4,61	4,51	0,10	1	1	1	1				1
	16:00	4,59	4,46	0,13	1	1	1	1				1
	17:00	4,40	4,04	0,36	1	1	1	1				1
	18:00	4,55	3,67	0,88	1	1	1	1				1
	19:00	4,65	3,64	1,01	1	1	1	1				1
	20:00	4,67	3,54	1,13	1	1	1	1				1
	21:00	5,01	3,81	1,19	1	1	1	1				1
	22:00	5,12	3,92	1,20	1	1	1	1				1
	23:00	4,96	3,76	1,20	1	1	1	1				1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	4,65	3,51	1,14			1	1	1	1		
	01:00	4,42	3,22	1,19			1	1	1	1		
	02:00	4,20	3,01	1,19			1	1	1	1		
	03:00	3,99	2,85	1,14			1	1	1	1		
	04:00	3,82	2,69	1,13			1	1	1	1		
	05:00	3,71	2,55	1,16			1	1	1	1		
	06:00	3,65	2,51	1,13			1	1	1	1		
	07:00	3,76	2,79	0,97			1	1	1	1		
	08:00	4,06	3,36	0,70			1	1	1	1		
	09:00	4,44	3,90	0,54			1	1	1	1		1
	10:00	4,75	4,15	0,60			1	1	1	1		1
	11:00	4,93	4,12	0,81			1	1	1	1		1
	12:00	4,99	4,07	0,92			1	1	1	1		1
	13:00	5,03	3,89	1,13			1	1	1	1		1
	14:00	5,02	3,82	1,20			1	1	1	1		1
	15:00	4,93	3,73	1,20			1	1	1	1		1
	16:00	4,88	3,68	1,20			1	1	1	1		1
	17:00	4,86	3,66	1,20			1	1	1	1		1
	18:00	4,90	3,70	1,20			1	1	1	1		1
	19:00	4,98	3,78	1,20			1	1	1	1		1
	20:00	5,17	3,97	1,20			1	1	1	1		1
	21:00	5,38	4,18	1,20			1	1	1	1		1
	22:00	5,31	4,11	1,20			1	1	1	1		1
	23:00	4,96	3,76	1,20			1	1	1	1		1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	4,90	3,70	1,20	1		1	1	1		1	
	01:00	4,62	3,42	1,20	1		1	1	1		1	
	02:00	4,34	3,14	1,20	1		1	1	1		1	
	03:00	4,12	2,92	1,20	1		1	1			1	
	04:00	3,92	2,75	1,16	1		1	1			1	
	05:00	3,81	2,63	1,17	1		1	1			1	
	06:00	3,75	2,57	1,17	1		1	1			1	
	07:00	3,83	2,72	1,11	1		1	1			1	
	08:00	4,07	3,09	0,97	1		1	1			1	
	09:00	4,41	3,54	0,87	1		1	1			1	1
	10:00	4,63	3,47	1,17	1		1	1			1	1
	11:00	4,78	3,58	1,20	1		1	1			1	1
	12:00	4,84	3,64	1,20	1		1	1			1	1
	13:00	4,90	3,70	1,20	1		1	1			1	1
	14:00	4,87	3,67	1,20	1		1	1			1	1
	15:00	4,85	3,65	1,20	1		1	1			1	1
	16:00	4,86	3,66	1,20	1		1	1			1	1
	17:00	4,90	3,70	1,20	1		1	1			1	1
	18:00	4,96	3,76	1,20	1		1	1			1	1
	19:00	5,07	3,87	1,20	1		1	1			1	1
	20:00	5,16	3,96	1,20	1		1	1			1	1
	21:00	5,34	4,14	1,20	1		1	1			1	1
	22:00	5,27	4,07	1,20	1		1	1			1	1
	23:00	5,13	3,93	1,20	1		1	1			1	1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	4,79	3,60	1,20	1		1	1	1		1	
	01:00	4,48	3,38	1,10	1		1	1	1		1	
	02:00	4,23	3,35	0,89	1		1	1	1		1	
	03:00	3,99	3,33	0,66	1		1	1			1	
	04:00	3,82	2,97	0,85	1		1	1			1	
	05:00	3,69	2,78	0,91	1		1	1			1	
	06:00	3,63	2,86	0,76	1		1	1			1	
	07:00	3,73	3,08	0,65	1		1	1			1	
	08:00	3,96	3,43	0,53	1		1	1			1	
	09:00	4,24	3,76	0,49	1		1	1			1	1
	10:00	4,50	4,10	0,39	1		1	1			1	1
	11:00	4,61	4,08	0,52	1		1	1			1	1
	12:00	4,67	3,97	0,69	1		1	1			1	1
	13:00	4,68	3,95	0,73	1		1	1			1	1
	14:00	4,64	4,00	0,64	1		1	1			1	1
	15:00	4,61	4,07	0,54	1		1	1			1	1
	16:00	4,55	4,50	0,05	1		1	1	1		1	1
	17:00	4,58	4,54	0,04	1		1	1	1		1	1
	18:00	4,62	4,58	0,04	1		1	1	1		1	1
	19:00	4,70	4,66	0,04	1		1	1	1		1	1
	20:00	4,77	4,73	0,03	1		1	1	1		1	1
	21:00	4,95	4,92	0,03	1		1	1	1		1	1
	22:00	4,88	4,85	0,03	1		1	1	1		1	1
	23:00	4,71	4,69	0,03	1		1	1	1		1	1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	4,53	4,51	0,02	1		1	1	1		1	
	01:00	4,27	4,26	0,01	1		1	1	1		1	
	02:00	4,02	4,02	0,00	1		1	1	1		1	
	03:00	3,83	3,83	0,00	1		1	1	1		1	
	04:00	3,67	3,67	0,00	1		1	1	1		1	
	05:00	3,57	3,57	0,00	1		1	1	1		1	
	06:00	3,55	3,55	0,00	1		1	1	1		1	
	07:00	3,67	3,67	0,00	1		1	1	1		1	
	08:00	3,96	3,96	0,00	1		1	1	1		1	
	09:00	4,31	4,31	0,00	1		1	1	1		1	
	10:00	4,64	4,64	0,00	1		1	1	1		1	1
	11:00	4,83	4,83	0,00	1		1	1	1		1	1
	12:00	4,91	4,91	0,00	1		1	1	1		1	1
	13:00	4,94	4,93	0,01	1		1	1	1		1	1
	14:00	4,90	4,87	0,02	1		1	1	1		1	1
	15:00	4,82	4,78	0,04	1		1	1	1		1	1
	16:00	4,77	4,71	0,06	1		1	1	1		1	1
	17:00	4,74	4,67	0,07	1		1	1	1		1	1
	18:00	4,68	4,61	0,07	1		1	1	1		1	1
	19:00	4,71	4,65	0,06	1		1	1	1		1	1
	20:00	4,69	4,64	0,04	1		1	1	1		1	1
	21:00	4,85	4,81	0,04	1		1	1	1		1	1
	22:00	4,77	4,74	0,03	1		1	1	1		1	1
	23:00	4,54	4,52	0,03	1		1	1	1		1	1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	4,11	4,06	0,06	1	1	1	1	1			
	01:00	3,86	3,85	0,01	1	1	1	1	1			
	02:00	3,63	3,63	0,00	1	1	1	1				
	03:00	3,45	3,44	0,00	1	1	1	1				
	04:00	3,30	3,28	0,01	1	1	1	1				
	05:00	3,22	3,21	0,02	1	1	1	1				
	06:00	3,24	3,23	0,01	1	1	1	1				
	07:00	3,54	3,53	0,01	1	1	1	1				
	08:00	3,83	3,82	0,01	1	1	1	1				1
	09:00	4,10	4,08	0,02	1	1	1	1				1
	10:00	4,39	4,36	0,02	1	1	1	1	1			1
	11:00	4,58	4,57	0,01	1	1	1	1	1			1
	12:00	4,61	4,60	0,01	1	1	1	1	1			1
	13:00	4,56	4,50	0,06	1	1	1	1	1			1
	14:00	4,46	4,38	0,08	1	1	1	1	1			1
	15:00	4,41	4,31	0,09	1	1	1	1	1			1
	16:00	4,38	4,34	0,04	1	1	1	1	1			1
	17:00	4,44	4,41	0,03	1	1	1	1	1			1
	18:00	4,54	4,51	0,03	1	1	1	1	1			1
	19:00	4,63	4,61	0,02	1	1	1	1	1			1
	20:00	4,61	4,59	0,02	1	1	1	1	1			1
	21:00	4,68	4,62	0,06	1	1	1	1	1			1
	22:00	4,63	4,53	0,10	1	1	1	1	1			1
	23:00	4,42	4,33	0,09	1	1	1	1				1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	4,06	4,00	0,06	1	1	1	1	1			
	01:00	3,84	3,82	0,02	1	1	1	1	1			
	02:00	3,64	3,64	0,00	1	1	1	1	1			
	03:00	3,50	3,49	0,01	1	1	1	1				
	04:00	3,38	3,37	0,01	1	1	1	1				
	05:00	3,26	3,24	0,01	1	1	1	1				
	06:00	3,26	3,25	0,01	1	1	1	1				
	07:00	3,50	3,50	0,00	1	1	1	1				
	08:00	3,76	3,76	0,00	1	1	1	1	1			
	09:00	4,04	4,04	0,00	1	1	1	1	1			
	10:00	4,28	4,27	0,00	1	1	1	1	1			
	11:00	4,44	4,44	0,00	1	1	1	1	1			1
	12:00	4,51	4,51	0,00	1	1	1	1	1			1
	13:00	4,51	4,51	0,00	1	1	1	1	1			1
	14:00	4,47	4,47	0,00	1	1	1	1	1			1
	15:00	4,45	4,44	0,01	1	1	1	1	1			1
	16:00	4,41	4,36	0,05	1	1	1	1	1			1
	17:00	4,44	4,39	0,05	1	1	1	1	1			1
	18:00	4,59	4,55	0,04	1	1	1	1	1			1
	19:00	4,74	4,72	0,01	1	1	1	1	1			1
	20:00	4,76	4,75	0,00	1	1	1	1	1			1
	21:00	4,75	4,75	0,00	1	1	1	1	1			1
	22:00	4,65	4,63	0,02	1	1	1	1	1			1
	23:00	4,43	4,33	0,09	1	1	1	1	1			

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	4,01	4,01	0,00	1	1	1	1	1			
	01:00	3,78	3,78	0,00	1	1	1	1	1			
	02:00	3,59	3,55	0,04	1	1	1	1				
	03:00	3,41	3,39	0,02	1	1	1	1				
	04:00	3,28	3,28	0,00	1	1	1	1				
	05:00	3,20	3,20	0,00	1	1	1	1				
	06:00	3,22	3,21	0,01	1	1	1	1				
	07:00	3,49	3,38	0,11	1	1	1	1				
	08:00	3,76	3,62	0,15	1	1	1	1				
	09:00	4,05	3,86	0,18	1	1	1	1				
	10:00	4,31	3,96	0,35	1	1	1	1				1
	11:00	4,47	4,14	0,32	1	1	1	1				1
	12:00	4,54	4,34	0,20	1	1	1	1				1
	13:00	4,56	4,46	0,10	1	1	1	1				1
	14:00	4,53	4,39	0,13	1	1	1	1				1
	15:00	4,49	4,33	0,16	1	1	1	1				1
	16:00	4,44	4,17	0,28	1	1	1	1				1
	17:00	4,44	3,93	0,51	1	1	1	1				1
	18:00	4,60	3,59	1,00	1	1	1	1				1
	19:00	4,73	3,57	1,16	1	1	1	1				1
	20:00	4,74	3,54	1,20	1	1	1	1				1
	21:00	4,82	3,63	1,20	1	1	1	1				1
	22:00	4,70	3,50	1,20	1	1	1	1				1
	23:00	4,53	3,34	1,20	1	1	1	1				1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	4,19	3,14	1,05	1	1	1	1				
	01:00	3,96	3,06	0,90	1	1	1	1				
	02:00	3,74	2,89	0,85	1	1	1	1				
	03:00	3,56	2,67	0,89	1	1	1					
	04:00	3,41	2,47	0,94	1	1	1					
	05:00	3,34	2,29	1,05	1	1	1					
	06:00	3,33	2,25	1,08	1	1	1					
	07:00	3,45	2,32	1,13	1	1	1					
	08:00	3,67	2,54	1,13	1	1	1					
	09:00	3,94	2,74	1,20	1	1	1					1
	10:00	4,20	3,00	1,20	1	1	1					1
	11:00	4,36	3,16	1,20	1	1	1	1				1
	12:00	4,42	3,22	1,20	1	1	1	1				1
	13:00	4,44	3,23	1,20	1	1	1	1				1
	14:00	4,39	3,19	1,20	1	1	1	1				1
	15:00	4,37	3,17	1,20	1	1	1	1				1
	16:00	4,37	3,17	1,20	1	1	1	1				1
	17:00	4,46	3,26	1,20	1	1	1	1				1
	18:00	4,59	3,39	1,20	1	1	1	1				1
	19:00	4,70	3,50	1,20	1	1	1	1				1
	20:00	4,82	3,62	1,20	1	1	1	1				1
	21:00	4,92	3,72	1,20	1	1	1	1				1
	22:00	4,80	3,60	1,20	1	1	1	1				1
	23:00	4,57	3,38	1,18	1	1	1	1				1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	4,15	2,98	1,18	1	1	1	1				
	01:00	3,91	2,73	1,19	1	1	1					
	02:00	3,70	2,55	1,15	1	1	1					
	03:00	3,55	2,37	1,18	1	1	1					
	04:00	3,41	2,22	1,19	1	1	1					
	05:00	3,35	2,18	1,17	1	1	1					
	06:00	3,33	2,21	1,11	1	1	1					
	07:00	3,43	2,51	0,92	1	1	1					
	08:00	3,63	2,74	0,90	1	1	1					1
	09:00	3,91	3,02	0,89	1	1	1					1
	10:00	4,21	3,29	0,92	1	1	1	1				1
	11:00	4,39	3,44	0,95	1	1	1	1				1
	12:00	4,45	3,42	1,03	1	1	1	1				1
	13:00	4,46	3,35	1,11	1	1	1	1				1
	14:00	4,45	3,30	1,14	1	1	1	1				1
	15:00	4,41	3,26	1,16	1	1	1	1				1
	16:00	4,40	3,20	1,20	1	1	1	1				1
	17:00	4,49	3,29	1,20	1	1	1	1				1
	18:00	4,68	3,48	1,20	1	1	1	1				1
	19:00	4,81	3,61	1,20	1	1	1	1				1
	20:00	4,89	3,69	1,20	1	1	1	1				1
	21:00	5,00	3,80	1,20	1	1	1	1				1
	22:00	4,87	3,72	1,14	1	1	1	1				1
	23:00	4,62	3,63	0,99	1	1	1	1				1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	4,28	3,35	0,93	1	1	1	1				
	01:00	4,02	3,08	0,94	1	1	1	1				
	02:00	3,79	2,90	0,88	1	1	1	1				
	03:00	3,60	2,59	1,01	1	1	1	1				
	04:00	3,43	2,44	0,99	1	1	1	1				
	05:00	3,32	2,48	0,85	1	1	1	1				
	06:00	3,29	2,51	0,79	1	1	1	1				
	07:00	3,39	2,77	0,62	1	1	1	1				
	08:00	3,59	3,11	0,48	1	1	1	1				
	09:00	3,86	3,36	0,50	1	1	1	1				
	10:00	4,15	3,56	0,59	1	1	1	1				1
	11:00	4,35	3,89	0,46	1	1	1	1				1
	12:00	4,42	4,01	0,41	1	1	1	1				1
	13:00	4,41	3,96	0,45	1	1	1	1				1
	14:00	4,36	3,84	0,52	1	1	1	1				1
	15:00	4,30	3,79	0,51	1	1	1	1				1
	16:00	4,25	4,20	0,05	1	1	1	1				1
	17:00	4,32	4,27	0,05	1	1	1	1				1
	18:00	4,49	4,45	0,04	1	1	1	1				1
	19:00	4,66	4,62	0,04	1	1	1	1	1			1
	20:00	4,75	4,71	0,03	1	1	1	1	1			1
	21:00	4,82	4,78	0,04	1	1	1	1	1			1
	22:00	4,68	4,65	0,03	1	1	1	1	1			1
	23:00	4,43	4,41	0,02	1	1	1	1	1			

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	4,08	4,06	0,02	1	1	1	1	1			
	01:00	3,87	3,84	0,03	1	1	1	1	1			
	02:00	3,68	3,63	0,05	1	1	1	1				
	03:00	3,51	3,47	0,04	1	1	1	1				
	04:00	3,37	3,35	0,02	1	1	1	1				
	05:00	3,28	3,27	0,01	1	1	1	1				
	06:00	3,27	3,26	0,01	1	1	1	1				
	07:00	3,41	3,41	0,00	1	1	1	1				
	08:00	3,71	3,71	0,00	1	1	1	1				1
	09:00	4,06	4,06	0,00	1	1	1	1				1
	10:00	4,40	4,40	0,00	1	1	1	1				1
	11:00	4,61	4,61	0,00	1	1	1	1	1			1
	12:00	4,70	4,69	0,01	1	1	1	1	1			1
	13:00	4,71	4,68	0,04	1	1	1	1	1			1
	14:00	4,65	4,57	0,08	1	1	1	1	1			1
	15:00	4,55	4,44	0,11	1	1	1	1				1
	16:00	4,49	4,36	0,13	1	1	1	1				1
	17:00	4,53	4,40	0,12	1	1	1	1				1
	18:00	4,65	4,54	0,11	1	1	1	1	1			1
	19:00	4,79	4,68	0,11	1	1	1	1	1			1
	20:00	4,85	4,74	0,11	1	1	1	1	1			1
	21:00	4,88	4,78	0,10	1	1	1	1	1			1
	22:00	4,75	4,69	0,07	1	1	1	1	1			1
	23:00	4,52	4,47	0,05	1	1	1	1				1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	3,83	3,58	0,25	1	1	1	1				
	01:00	3,60	3,56	0,04	1	1	1	1				
	02:00	3,40	3,27	0,13	1	1	1	1				
	03:00	3,24	3,12	0,12	1	1	1	1				
	04:00	3,11	3,04	0,08	1	1	1	1				
	05:00	3,03	3,01	0,01	1	1	1	1				
	06:00	3,04	3,04	0,01	1	1	1	1				
	07:00	3,32	3,26	0,06	1	1	1	1				
	08:00	3,62	3,51	0,11	1	1	1	1				
	09:00	3,95	3,80	0,15	1	1	1	1				1
	10:00	4,24	4,16	0,08	1	1	1	1				1
	11:00	4,40	4,37	0,03	1	1	1	1				1
	12:00	4,44	4,40	0,05	1	1	1	1				1
	13:00	4,38	4,28	0,10	1	1	1	1				1
	14:00	4,28	4,20	0,07	1	1	1	1				1
	15:00	4,26	4,21	0,05	1	1	1	1				1
	16:00	4,26	4,20	0,06	1	1	1	1				1
	17:00	4,34	4,29	0,05	1	1	1	1				1
	18:00	4,52	4,51	0,01	1	1	1	1	1			1
	19:00	4,55	4,55	0,00	1	1	1	1	1			1
	20:00	4,49	4,48	0,01	1	1	1	1	1			1
	21:00	4,47	4,44	0,03	1	1	1	1				1
	22:00	4,30	4,25	0,05	1	1	1	1				1
	23:00	4,06	3,94	0,12	1	1	1	1				1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	3,99	3,93	0,06	1	1	1	1	1			
	01:00	3,74	3,72	0,02	1	1	1	1	1			
	02:00	3,56	3,54	0,02	1	1	1	1				
	03:00	3,39	3,39	0,00	1	1	1	1				
	04:00	3,25	3,25	0,00	1	1	1	1				
	05:00	3,18	3,18	0,00	1	1	1	1				
	06:00	3,16	3,16	0,00	1	1	1	1				
	07:00	3,38	3,38	0,01	1	1	1	1				
	08:00	3,75	3,75	0,00	1	1	1	1				1
	09:00	4,08	4,08	0,00	1	1	1	1				1
	10:00	4,34	4,34	0,00	1	1	1	1				1
	11:00	4,45	4,44	0,01	1	1	1	1				1
	12:00	4,47	4,44	0,03	1	1	1	1				1
	13:00	4,44	4,40	0,04	1	1	1	1				1
	14:00	4,42	4,40	0,03	1	1	1	1				1
	15:00	4,38	4,35	0,03	1	1	1	1				1
	16:00	4,35	4,32	0,03	1	1	1	1				1
	17:00	4,43	4,41	0,02	1	1	1	1	1			1
	18:00	4,61	4,61	0,01	1	1	1	1	1			1
	19:00	4,75	4,75	0,00	1	1	1	1	1			1
	20:00	4,74	4,73	0,00	1	1	1	1	1			1
	21:00	4,75	4,73	0,02	1	1	1	1	1			1
	22:00	4,62	4,60	0,02	1	1	1	1	1			1
	23:00	4,37	4,37	0,00	1	1	1	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	4,09	4,08	0,01	1	1	1	1	1			
	01:00	3,91	3,89	0,02	1	1	1	1	1			
	02:00	3,70	3,69	0,00	1	1	1	1	1			
	03:00	3,52	3,52	0,00	1	1	1	1				
	04:00	3,39	3,38	0,01	1	1	1	1				
	05:00	3,32	3,20	0,12	1	1	1	1				
	06:00	3,34	2,87	0,47	1	1	1	1				
	07:00	3,48	2,90	0,58	1	1	1	1				
	08:00	3,72	3,40	0,32	1	1	1	1				
	09:00	4,05	3,91	0,14	1	1	1	1				1
	10:00	4,36	4,18	0,18	1	1	1	1				1
	11:00	4,53	4,07	0,46	1	1	1	1				1
	12:00	4,61	3,76	0,85	1	1	1	1				1
	13:00	4,65	3,73	0,92	1	1	1	1				1
	14:00	4,64	3,57	1,07	1	1	1	1				1
	15:00	4,60	3,40	1,20	1	1	1	1				1
	16:00	4,59	3,39	1,20	1	1	1	1				1
	17:00	4,67	3,47	1,20	1	1	1	1				1
	18:00	4,83	3,63	1,20	1	1	1	1				1
	19:00	4,96	3,76	1,20	1	1	1	1				1
	20:00	5,03	3,83	1,20	1	1	1	1				1
	21:00	5,05	3,85	1,20	1	1	1	1				1
	22:00	4,89	3,69	1,20	1	1	1	1				1
	23:00	4,67	3,47	1,20	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	4,44	3,30	1,14	1	1	1	1				
	01:00	4,18	3,15	1,03	1	1	1	1				
	02:00	3,95	2,96	0,99	1	1	1	1				
	03:00	3,77	2,77	1,00	1	1	1	1				
	04:00	3,61	2,61	1,00	1	1	1	1				
	05:00	3,50	2,44	1,06	1	1	1	1				
	06:00	3,49	2,30	1,18	1	1	1	1				
	07:00	3,60	2,41	1,19	1	1	1					1
	08:00	3,82	2,67	1,14	1	1	1					1
	09:00	4,11	3,01	1,09	1	1	1					1
	10:00	4,40	3,25	1,16	1	1	1	1				1
	11:00	4,63	3,44	1,19	1	1	1	1				1
	12:00	4,76	3,60	1,16	1	1	1	1				1
	13:00	4,81	3,61	1,20	1	1	1	1				1
	14:00	4,81	3,61	1,20	1	1	1	1				1
	15:00	4,75	3,55	1,20	1	1	1	1				1
	16:00	4,74	3,54	1,20	1	1	1	1				1
	17:00	4,78	3,58	1,20	1	1	1	1				1
	18:00	4,92	3,72	1,20	1	1	1	1				1
	19:00	5,06	3,86	1,20	1	1	1	1				1
	20:00	5,24	4,04	1,20	1	1	1	1				1
	21:00	5,32	4,12	1,20	1	1	1	1				1
	22:00	5,17	3,97	1,20	1	1	1	1				1
	23:00	4,98	3,78	1,20	1	1	1	1				1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	4,76	3,99	0,77	1	1	1	1	1			
	01:00	4,47	4,14	0,33	1	1	1	1	1			
	02:00	4,21	3,84	0,37	1	1	1	1	1			
	03:00	3,98	3,49	0,48	1	1	1	1				
	04:00	3,80	3,22	0,58	1	1	1	1				
	05:00	3,68	3,10	0,58	1	1	1	1				
	06:00	3,61	3,04	0,58	1	1	1	1				
	07:00	3,72	3,22	0,50	1	1	1	1				
	08:00	3,93	3,38	0,55	1	1	1	1				
	09:00	4,22	3,63	0,59	1	1	1	1				1
	10:00	4,54	3,72	0,82	1	1	1	1				1
	11:00	4,76	3,78	0,97	1	1	1	1				1
	12:00	4,85	3,72	1,13	1	1	1	1				1
	13:00	4,89	3,71	1,18	1	1	1	1				1
	14:00	4,89	3,69	1,20	1	1	1	1				1
	15:00	4,80	3,60	1,20	1	1	1	1				1
	16:00	4,76	3,56	1,20	1	1	1	1				1
	17:00	4,82	3,62	1,20	1	1	1	1				1
	18:00	5,03	3,83	1,20	1	1	1	1				1
	19:00	5,21	4,01	1,20	1	1	1	1	1			1
	20:00	5,33	4,13	1,20	1	1	1	1	1			1
	21:00	5,34	4,14	1,20	1	1	1	1	1			1
	22:00	5,16	3,99	1,17	1	1	1	1	1			1
	23:00	5,08	3,88	1,20	1	1	1	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	4,91	3,73	1,17	1	1	1	1	1			
	01:00	4,61	3,47	1,14	1	1	1	1	1			
	02:00	4,35	3,35	1,00	1	1	1	1	1			
	03:00	4,10	3,23	0,87	1	1	1	1	1			
	04:00	3,79	3,11	0,68	1	1	1	1				
	05:00	3,62	3,16	0,46	1	1	1	1				
	06:00	3,59	3,25	0,34	1	1	1	1				
	07:00	3,76	3,48	0,27	1	1	1	1				
	08:00	3,94	3,65	0,29	1	1	1	1				1
	09:00	4,24	3,81	0,43	1	1	1	1				1
	10:00	4,56	4,03	0,53	1	1	1	1				1
	11:00	4,79	4,26	0,53	1	1	1	1				1
	12:00	4,90	4,24	0,65	1	1	1	1				1
	13:00	4,93	4,06	0,87	1	1	1	1				1
	14:00	4,86	3,83	1,03	1	1	1	1				1
	15:00	4,79	3,72	1,07	1	1	1	1				1
	16:00	4,60	4,01	0,59	1	1	1	1				1
	17:00	4,63	4,07	0,56	1	1	1	1				1
	18:00	4,81	4,27	0,53	1	1	1	1				1
	19:00	4,94	4,40	0,54	1	1	1	1	1			1
	20:00	5,05	4,52	0,53	1	1	1	1	1			1
	21:00	5,09	4,58	0,50	1	1	1	1	1			1
	22:00	4,93	4,48	0,45	1	1	1	1	1			1
	23:00	4,81	4,40	0,41	1	1	1	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	4,48	4,11	0,37	1	1	1	1	1			
	01:00	4,29	3,91	0,38	1	1	1	1	1			
	02:00	4,09	3,67	0,42	1	1	1	1	1			
	03:00	3,93	3,47	0,46	1	1	1	1				
	04:00	3,78	3,28	0,50	1	1	1	1				
	05:00	3,72	3,19	0,52	1	1	1	1				
	06:00	3,65	3,14	0,51	1	1	1	1				
	07:00	3,71	3,21	0,50	1	1	1	1				
	08:00	4,17	3,79	0,38	1	1	1	1				1
	09:00	4,55	4,35	0,20	1	1	1	1				1
	10:00	4,88	4,73	0,15	1	1	1	1	1			1
	11:00	5,07	4,91	0,16	1	1	1	1	1			1
	12:00	5,13	4,96	0,17	1	1	1	1	1			1
	13:00	5,12	4,95	0,17	1	1	1	1	1			1
	14:00	5,09	4,90	0,19	1	1	1	1	1			1
	15:00	4,99	4,83	0,16	1	1	1	1	1			1
	16:00	4,89	4,77	0,11	1	1	1	1	1			1
	17:00	4,88	4,81	0,07	1	1	1	1	1			1
	18:00	4,98	4,93	0,06	1	1	1	1	1			1
	19:00	5,06	4,99	0,07	1	1	1	1	1			1
	20:00	5,04	4,98	0,06	1	1	1	1	1			1
	21:00	5,10	5,05	0,05	1	1	1	1	1			1
	22:00	4,99	4,96	0,03	1	1	1	1	1			1
	23:00	4,87	4,86	0,01	1	1	1	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	4,75	4,59	0,16	1	1	1	1	1			
	01:00	4,42	4,37	0,04	1	1	1	1	1			
	02:00	4,21	4,05	0,16	1	1	1	1	1			
	03:00	4,04	3,92	0,13	1	1	1	1	1			
	04:00	3,91	3,83	0,08	1	1	1	1	1			
	05:00	3,74	3,67	0,07	1	1	1	1	1			
	06:00	3,69	3,64	0,05	1	1	1	1	1			
	07:00	3,92	3,90	0,02	1	1	1	1	1			
	08:00	4,24	4,24	0,00	1	1	1	1	1			
	09:00	4,61	4,61	0,00	1	1	1	1	1			1
	10:00	4,86	4,86	0,00	1	1	1	1	1			1
	11:00	4,98	4,97	0,01	1	1	1	1	1			1
	12:00	5,02	5,01	0,01	1	1	1	1	1			1
	13:00	5,00	4,97	0,03	1	1	1	1	1			1
	14:00	4,88	4,82	0,06	1	1	1	1	1			1
	15:00	4,78	4,69	0,09	1	1	1	1	1			1
	16:00	4,78	4,67	0,11	1	1	1	1	1			1
	17:00	4,85	4,76	0,09	1	1	1	1	1			1
	18:00	4,94	4,82	0,12	1	1	1	1	1			1
	19:00	5,09	4,94	0,15	1	1	1	1	1			1
	20:00	5,17	5,01	0,16	1	1	1	1	1			1
	21:00	5,25	5,09	0,16	1	1	1	1	1			1
	22:00	5,21	5,17	0,04	1	1	1	1	1			1
	23:00	5,07	5,07	0,00	1	1	1	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	4,39	4,38	0,02	1	1	1	1	1			
	01:00	4,20	4,19	0,01	1	1	1	1	1			
	02:00	4,10	4,09	0,01	1	1	1	1	1			
	03:00	3,97	3,95	0,02	1	1	1	1	1			
	04:00	3,80	3,78	0,02	1	1	1	1	1			
	05:00	3,72	3,68	0,04	1	1	1	1	1			
	06:00	3,67	3,61	0,05	1	1	1	1	1			
	07:00	3,80	3,76	0,04	1	1	1	1	1			
	08:00	4,05	4,03	0,02	1	1	1	1	1			
	09:00	4,38	4,37	0,01	1	1	1	1	1			
	10:00	4,67	4,66	0,00	1	1	1	1	1			1
	11:00	4,86	4,86	0,00	1	1	1	1	1			1
	12:00	4,88	4,88	0,00	1	1	1	1	1			1
	13:00	4,85	4,85	0,00	1	1	1	1	1			1
	14:00	4,84	4,83	0,01	1	1	1	1	1			1
	15:00	4,78	4,76	0,02	1	1	1	1	1			1
	16:00	4,75	4,73	0,02	1	1	1	1	1			1
	17:00	4,76	4,74	0,01	1	1	1	1	1			1
	18:00	4,87	4,85	0,02	1	1	1	1	1			1
	19:00	5,00	4,96	0,04	1	1	1	1	1			1
	20:00	5,04	4,99	0,05	1	1	1	1	1			1
	21:00	5,17	5,11	0,05	1	1	1	1	1			1
	22:00	5,11	5,05	0,06	1	1	1	1	1			1
	23:00	4,99	4,95	0,04	1	1	1	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025	00:00	4,36	4,36	0,00	1	1	1	1	1			
	01:00	4,14	4,14	0,00	1	1	1	1	1			
	02:00	3,95	3,94	0,01	1	1	1	1	1			
	03:00	3,78	3,69	0,10	1	1	1	1				
	04:00	3,63	3,58	0,04	1	1	1	1				
	05:00	3,52	3,45	0,06	1	1	1	1				
	06:00	3,49	3,43	0,06	1	1	1	1				
	07:00	3,73	3,71	0,02	1	1	1	1	1			
	08:00	4,01	3,98	0,03	1	1	1	1	1			
	09:00	4,28	4,24	0,04	1	1	1	1	1			
	10:00	4,55	4,55	0,00	1	1	1	1	1			1
	11:00	4,75	4,74	0,01	1	1	1	1	1			1
	12:00	4,77	4,76	0,01	1	1	1	1	1			1
	13:00	4,75	4,75	0,00	1	1	1	1	1			1
	14:00	4,66	4,66	0,00	1	1	1	1	1			1
	15:00	4,56	4,55	0,00	1	1	1	1	1			1
	16:00	4,54	4,53	0,01	1	1	1	1	1			1
	17:00	4,62	4,62	0,00	1	1	1	1	1			1
	18:00	4,75	4,75	0,00	1	1	1	1	1			1
	19:00	4,89	4,89	0,00	1	1	1	1	1			1
	20:00	4,95	4,95	0,00	1	1	1	1	1			1
	21:00	5,03	5,03	0,00	1	1	1	1	1			1
	22:00	4,92	4,92	0,00	1	1	1	1	1			1
	23:00	4,78	4,78	0,00	1	1	1	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	4,57	4,57	0,00	1	1	1	1	1			
	01:00	4,29	4,21	0,08	1	1	1	1	1			
	02:00	4,06	3,85	0,21	1	1	1	1	1			
	03:00	3,85	3,76	0,09	1	1	1	1	1			
	04:00	3,66	3,64	0,02	1	1	1	1				
	05:00	3,56	3,56	0,00	1	1	1	1				
	06:00	3,52	3,50	0,02	1	1	1	1				
	07:00	3,74	3,40	0,34	1	1	1	1				
	08:00	4,00	3,93	0,06	1	1	1	1				1
	09:00	4,30	4,29	0,00	1	1	1	1				1
	10:00	4,57	4,56	0,01	1	1	1	1	1			1
	11:00	4,66	4,61	0,05	1	1	1	1	1			1
	12:00	4,63	4,59	0,05	1	1	1	1	1			1
	13:00	4,64	4,54	0,10	1	1	1	1	1			1
	14:00	4,57	4,28	0,29	1	1	1	1				1
	15:00	4,49	4,36	0,13	1	1	1	1				1
	16:00	4,46	4,36	0,09	1	1	1	1				1
	17:00	4,55	4,39	0,16	1	1	1	1				1
	18:00	4,74	4,17	0,57	1	1	1	1				1
	19:00	4,86	4,15	0,71	1	1	1	1				1
	20:00	4,94	4,29	0,65	1	1	1	1				1
	21:00	5,05	4,44	0,61	1	1	1	1				1
	22:00	4,83	4,41	0,42	1	1	1	1				1
	23:00	4,62	4,19	0,42	1	1	1	1				1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	4,34	4,14	0,20	1	1	1	1	1			
	01:00	4,15	4,06	0,09	1	1	1	1	1			
	02:00	3,94	3,83	0,11	1	1	1	1	1			
	03:00	3,73	3,62	0,11	1	1	1	1	1			
	04:00	3,55	3,12	0,43	1	1	1	1				
	05:00	3,49	2,91	0,58	1	1	1	1				
	06:00	3,45	2,85	0,60	1	1	1	1				
	07:00	3,57	3,07	0,50	1	1	1	1				
	08:00	3,78	3,32	0,46	1	1	1	1				
	09:00	4,06	3,63	0,43	1	1	1	1				1
	10:00	4,30	3,88	0,43	1	1	1	1				1
	11:00	4,44	4,19	0,24	1	1	1	1				1
	12:00	4,47	4,40	0,07	1	1	1	1				1
	13:00	4,44	4,38	0,06	1	1	1	1				1
	14:00	4,38	4,33	0,05	1	1	1	1				1
	15:00	4,33	4,27	0,05	1	1	1	1				1
	16:00	4,29	4,26	0,03	1	1	1	1				1
	17:00	4,35	4,31	0,04	1	1	1	1				1
	18:00	4,52	4,48	0,04	1	1	1	1	1			1
	19:00	4,68	4,64	0,04	1	1	1	1	1			1
	20:00	4,74	4,70	0,04	1	1	1	1	1			1
	21:00	4,84	4,81	0,03	1	1	1	1	1			1
	22:00	4,69	4,67	0,03	1	1	1	1	1			1
	23:00	4,50	4,48	0,02	1	1	1	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	3,99	3,97	0,02	1	1	1	1	1			
	01:00	3,79	3,77	0,02	1	1	1	1	1			
	02:00	3,60	3,59	0,01	1	1	1	1				
	03:00	3,43	3,42	0,01	1	1	1	1				
	04:00	3,30	3,30	0,00	1	1	1	1				
	05:00	3,23	3,23	0,00	1	1	1	1				
	06:00	3,22	3,22	0,00	1	1	1	1				
	07:00	3,30	3,30	0,00	1	1	1	1				
	08:00	3,53	3,53	0,00	1	1	1	1				
	09:00	3,81	3,81	0,00	1	1	1	1				1
	10:00	4,08	4,08	0,00	1	1	1	1				1
	11:00	4,23	4,23	0,00	1	1	1	1				1
	12:00	4,30	4,30	0,00	1	1	1	1				1
	13:00	4,29	4,29	0,00	1	1	1	1				1
	14:00	4,24	4,22	0,02	1	1	1	1				1
	15:00	4,16	4,13	0,03	1	1	1	1				1
	16:00	4,12	4,07	0,06	1	1	1	1				1
	17:00	4,17	4,11	0,07	1	1	1	1				1
	18:00	4,37	4,31	0,06	1	1	1	1	1			1
	19:00	4,57	4,52	0,05	1	1	1	1	1			1
	20:00	4,62	4,58	0,04	1	1	1	1	1			1
	21:00	4,68	4,64	0,04	1	1	1	1	1			1
	22:00	4,52	4,48	0,04	1	1	1	1	1			1
	23:00	4,31	4,28	0,03	1	1	1	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025	00:00	3,87	3,84	0,03	1	1	1	1	1			
	01:00	3,66	3,63	0,02	1	1	1	1				
	02:00	3,47	3,45	0,02	1	1	1	1				
	03:00	3,31	3,30	0,01	1	1	1	1				
	04:00	3,19	3,18	0,01	1	1	1	1				
	05:00	3,13	3,13	0,00	1	1	1	1				
	06:00	3,16	3,16	0,00	1	1	1	1				
	07:00	3,27	3,27	0,00	1	1	1	1				
	08:00	3,54	3,54	0,00	1	1	1	1				
	09:00	3,88	3,88	0,00	1	1	1	1				1
	10:00	4,18	4,18	0,00	1	1	1	1				1
	11:00	4,37	4,36	0,01	1	1	1	1				1
	12:00	4,43	4,41	0,02	1	1	1	1				1
	13:00	4,44	4,40	0,04	1	1	1	1				1
	14:00	4,38	4,29	0,09	1	1	1	1				1
	15:00	4,30	4,17	0,13	1	1	1	1				1
	16:00	4,25	4,08	0,16	1	1	1	1				1
	17:00	4,29	4,12	0,17	1	1	1	1				1
	18:00	4,47	4,28	0,18	1	1	1	1				1
	19:00	4,66	4,43	0,22	1	1	1	1				1
	20:00	4,69	4,43	0,26	1	1	1	1				1
	21:00	4,72	4,47	0,26	1	1	1	1				1
	22:00	4,56	4,32	0,24	1	1	1	1				1
	23:00	4,34	4,09	0,24	1	1	1	1				1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025	00:00	3,48	3,23	0,25	1	1	1	1				
	01:00	3,28	3,07	0,22	1	1	1	1				
	02:00	3,12	2,87	0,24	1	1	1	1				
	03:00	3,00	2,63	0,37	1	1	1					
	04:00	2,89	2,55	0,34	1	1	1					
	05:00	2,88	2,55	0,33	1	1	1					
	06:00	2,89	2,55	0,34	1	1	1					
	07:00	3,09	2,79	0,30	1	1	1					
	08:00	3,39	3,00	0,39	1	1	1					1
	09:00	3,72	3,24	0,47	1	1	1					1
	10:00	3,98	3,41	0,57	1	1	1					1
	11:00	4,10	3,41	0,69	1	1	1					1
	12:00	4,11	3,33	0,78	1	1	1					1
	13:00	4,06	3,34	0,72	1	1	1					1
	14:00	3,97	3,13	0,84	1	1	1					1
	15:00	3,89	2,82	1,07	1	1	1					1
	16:00	3,84	2,72	1,11	1	1	1					1
	17:00	3,88	2,72	1,16	1	1	1					1
	18:00	4,09	2,95	1,13	1	1	1					1
	19:00	4,31	3,14	1,16	1	1	1	1				1
	20:00	4,46	3,28	1,18	1	1	1	1				1
	21:00	4,37	3,18	1,19	1	1	1	1				1
	22:00	4,23	3,04	1,19	1	1	1	1				1
	23:00	3,95	2,92	1,03	1	1	1					1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	3,70	2,59	1,11	1	1	1	1				
	01:00	3,47	2,46	1,01	1	1	1	1				
	02:00	3,29	2,32	0,96	1	1	1	1				
	03:00	3,13	2,26	0,87	1	1	1					
	04:00	3,02	2,44	0,58	1	1	1					
	05:00	2,95	2,42	0,54	1	1	1					
	06:00	2,96	2,34	0,62	1	1	1					
	07:00	3,10	2,53	0,57	1	1	1					
	08:00	3,35	2,69	0,66	1	1	1					1
	09:00	3,63	2,79	0,84	1	1	1					1
	10:00	3,88	2,92	0,96	1	1	1					1
	11:00	3,99	2,95	1,04	1	1	1					1
	12:00	4,01	2,94	1,07	1	1	1					1
	13:00	3,98	2,86	1,13	1	1	1					1
	14:00	3,90	2,75	1,16	1	1	1					1
	15:00	3,83	2,63	1,20	1	1	1					1
	16:00	3,82	2,62	1,20	1	1	1					1
	17:00	3,89	2,69	1,20	1	1	1					1
	18:00	4,10	2,89	1,20	1	1	1	1				1
	19:00	4,30	3,10	1,20	1	1	1	1				1
	20:00	4,51	3,31	1,20	1	1	1	1				1
	21:00	4,49	3,29	1,20	1	1	1	1				1
	22:00	4,26	3,06	1,20	1	1	1	1				1
	23:00	3,99	2,84	1,16	1	1	1					1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	3,76	2,87	0,89	1	1	1	1				
	01:00	3,55	2,74	0,80	1	1	1	1				
	02:00	3,36	2,50	0,86	1	1	1	1				
	03:00	3,20	2,29	0,91	1	1	1					
	04:00	3,09	2,19	0,90	1	1	1					
	05:00	3,04	2,16	0,88	1	1	1					
	06:00	3,04	2,15	0,89	1	1	1					
	07:00	3,15	2,34	0,81	1	1	1					
	08:00	3,38	2,67	0,71	1	1	1					1
	09:00	3,66	3,06	0,60	1	1	1					1
	10:00	3,91	3,27	0,63	1	1	1					1
	11:00	4,01	3,29	0,73	1	1	1					1
	12:00	4,05	3,16	0,90	1	1	1					1
	13:00	4,04	3,06	0,98	1	1	1					1
	14:00	4,02	3,08	0,94	1	1	1					1
	15:00	3,97	2,97	1,00	1	1	1					1
	16:00	3,96	2,88	1,08	1	1	1					1
	17:00	4,05	2,98	1,07	1	1	1					1
	18:00	4,24	3,12	1,12	1	1	1	1				1
	19:00	4,43	3,28	1,15	1	1	1	1				1
	20:00	4,58	3,42	1,17	1	1	1	1				1
	21:00	4,55	3,40	1,15	1	1	1	1				1
	22:00	4,37	3,32	1,05	1	1	1	1				1
	23:00	4,11	3,24	0,87	1	1	1					1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	3,69	3,02	0,66	1	1	1	1				
	01:00	3,46	2,81	0,65	1	1	1	1				
	02:00	3,27	2,62	0,65	1	1	1					
	03:00	3,12	2,46	0,66	1	1	1					
	04:00	2,98	2,36	0,61	1	1	1					
	05:00	2,93	2,45	0,48	1	1	1					
	06:00	2,93	2,53	0,39	1	1	1					
	07:00	3,11	2,76	0,36	1	1	1	1				
	08:00	3,41	3,20	0,21	1	1	1	1				
	09:00	3,70	3,57	0,13	1	1	1	1				1
	10:00	3,92	3,80	0,12	1	1	1	1				1
	11:00	4,05	3,92	0,13	1	1	1	1				1
	12:00	4,09	3,93	0,16	1	1	1	1				1
	13:00	4,07	3,93	0,13	1	1	1	1				1
	14:00	4,05	3,97	0,07	1	1	1	1				1
	15:00	3,97	3,87	0,11	1	1	1	1				1
	16:00	3,98	3,82	0,16	1	1	1	1				1
	17:00	4,01	3,74	0,27	1	1	1	1				1
	18:00	4,19	3,84	0,35	1	1	1	1				1
	19:00	4,35	4,07	0,28	1	1	1	1				1
	20:00	4,48	4,21	0,27	1	1	1	1				1
	21:00	4,40	4,20	0,20	1	1	1	1				1
	22:00	4,17	4,02	0,15	1	1	1	1				1
	23:00	3,99	3,93	0,06	1	1	1	1				1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	3,66	3,65	0,00	1	1	1	1				
	01:00	3,44	3,44	0,00	1	1	1	1				
	02:00	3,25	3,25	0,00	1	1	1	1				
	03:00	3,09	3,07	0,01	1	1	1	1				
	04:00	2,96	2,95	0,01	1	1	1	1				
	05:00	2,89	2,87	0,01	1	1	1	1				
	06:00	2,88	2,87	0,01	1	1	1	1				
	07:00	3,06	3,06	0,00	1	1	1	1				
	08:00	3,37	3,36	0,01	1	1	1	1				
	09:00	3,66	3,62	0,04	1	1	1	1				
	10:00	3,91	3,87	0,04	1	1	1	1				1
	11:00	4,05	4,01	0,03	1	1	1	1				1
	12:00	4,11	4,08	0,03	1	1	1	1				1
	13:00	4,08	4,03	0,06	1	1	1	1				1
	14:00	4,02	3,93	0,09	1	1	1	1				1
	15:00	3,93	3,82	0,11	1	1	1	1				1
	16:00	3,89	3,75	0,14	1	1	1	1				1
	17:00	4,01	3,86	0,15	1	1	1	1				1
	18:00	4,26	4,13	0,12	1	1	1	1				1
	19:00	4,38	4,25	0,13	1	1	1	1				1
	20:00	4,44	4,31	0,13	1	1	1	1				1
	21:00	4,38	4,29	0,09	1	1	1	1				1
	22:00	4,14	4,03	0,10	1	1	1	1				1
	23:00	3,84	3,58	0,26	1	1	1	1				

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	3,56	3,15	0,41	1	1	1	1				
	01:00	3,36	2,87	0,49	1	1	1	1				
	02:00	3,18	2,68	0,50	1	1	1	1				
	03:00	3,02	2,50	0,52	1	1	1					
	04:00	2,91	2,35	0,56	1	1	1					
	05:00	2,83	2,49	0,34	1	1	1					
	06:00	2,82	2,50	0,32	1	1	1					
	07:00	2,94	2,37	0,57	1	1	1					
	08:00	3,17	2,49	0,68	1	1	1					
	09:00	3,46	2,73	0,73	1	1	1					1
	10:00	3,72	2,92	0,80	1	1	1					1
	11:00	3,87	2,97	0,90	1	1	1					1
	12:00	3,94	3,03	0,91	1	1	1					1
	13:00	3,91	3,06	0,85	1	1	1					1
	14:00	3,81	2,82	0,99	1	1	1					1
	15:00	3,71	2,58	1,13	1	1	1					1
	16:00	3,69	2,49	1,20	1	1	1					1
	17:00	3,76	2,56	1,20	1	1	1					1
	18:00	4,01	2,80	1,20	1	1	1					1
	19:00	4,17	2,97	1,20	1	1	1					1
	20:00	4,27	3,07	1,20	1	1	1					1
	21:00	4,23	3,03	1,20	1	1	1					1
	22:00	4,02	2,82	1,20	1	1	1					1
	23:00	3,73	2,53	1,20	1	1	1					1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	3,63	2,44	1,19	1	1	1					1
	01:00	3,40	2,25	1,15	1	1	1					
	02:00	3,20	2,08	1,12	1	1	1					
	03:00	3,04	1,98	1,06	1	1	1					
	04:00	2,93	1,90	1,02	1	1	1					
	05:00	2,86	1,86	1,00	1	1	1					
	06:00	2,87	1,87	1,01	1	1	1					
	07:00	3,01	1,95	1,05	1	1	1					
	08:00	3,29	2,26	1,03	1	1	1					
	09:00	3,62	2,65	0,97	1	1	1					1
	10:00	3,90	2,95	0,95	1	1	1					1
	11:00	4,04	3,08	0,96	1	1	1					1
	12:00	4,09	3,13	0,96	1	1	1					1
	13:00	4,07	3,09	0,98	1	1	1					1
	14:00	4,01	2,96	1,05	1	1	1					1
	15:00	3,93	2,82	1,10	1	1	1					1
	16:00	3,91	2,76	1,15	1	1	1					1
	17:00	3,97	2,78	1,19	1	1	1					1
	18:00	4,19	2,99	1,20	1	1	1					1
	19:00	4,35	3,15	1,20	1	1	1					1
	20:00	4,45	3,25	1,20	1	1	1					1
	21:00	4,44	3,24	1,20	1	1	1					1
	22:00	4,26	3,06	1,20	1	1	1					1
	23:00	4,02	2,83	1,19	1	1	1					1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	3,74	2,54	1,20	1	1	1	1				
	01:00	3,50	2,33	1,16	1	1	1	1				
	02:00	3,29	2,24	1,05	1	1	1	1				
	03:00	3,14	2,04	1,10	1	1	1					
	04:00	3,03	1,97	1,06	1	1	1					
	05:00	2,96	1,92	1,04	1	1	1					
	06:00	2,95	1,92	1,03	1	1	1					
	07:00	3,07	1,99	1,07	1	1	1					
	08:00	3,30	2,33	0,97	1	1	1					1
	09:00	3,57	2,68	0,89	1	1	1					1
	10:00	3,83	2,79	1,04	1	1	1					1
	11:00	3,91	2,72	1,19	1	1	1					1
	12:00	3,93	2,73	1,20	1	1	1					1
	13:00	3,95	2,75	1,19	1	1	1					1
	14:00	3,92	2,72	1,20	1	1	1					1
	15:00	3,84	2,64	1,20	1	1	1					1
	16:00	3,82	2,62	1,20	1	1	1					1
	17:00	3,92	2,72	1,20	1	1	1					1
	18:00	4,16	2,96	1,20	1	1	1	1				1
	19:00	4,35	3,14	1,20	1	1	1	1				1
	20:00	4,47	3,27	1,20	1	1	1	1				1
	21:00	4,37	3,17	1,20	1	1	1	1				1
	22:00	4,17	2,98	1,18	1	1	1	1				1
	23:00	4,13	3,07	1,06	1	1	1	1				1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	3,27	2,19	1,08	1	1	1					
	01:00	3,06	2,05	1,02	1	1	1					
	02:00	2,89	1,88	1,01	1	1	1					
	03:00	2,76	1,80	0,97	1	1	1					
	04:00	2,68	1,74	0,94	1	1	1					
	05:00	2,64	1,72	0,92	1	1	1					
	06:00	2,67	1,73	0,93	1	1	1					
	07:00	2,79	1,81	0,98	1	1	1					
	08:00	3,00	1,95	1,05	1	1	1					
	09:00	3,26	2,24	1,02	1	1	1					1
	10:00	3,45	2,36	1,09	1	1	1					1
	11:00	3,54	2,34	1,20	1	1	1					1
	12:00	3,54	2,34	1,20	1	1	1					1
	13:00	3,53	2,33	1,20	1	1	1					1
	14:00	3,47	2,27	1,20	1	1	1					1
	15:00	3,45	2,25	1,20	1	1	1					1
	16:00	3,44	2,24	1,20	1	1	1					1
	17:00	3,56	2,36	1,20	1	1	1					1
	18:00	3,77	2,57	1,20	1	1	1					1
	19:00	3,95	2,75	1,20	1	1	1					1
	20:00	4,11	2,91	1,20	1	1	1					1
	21:00	4,02	2,83	1,19	1	1	1					1
	22:00	3,80	2,71	1,09	1	1	1					1
	23:00	3,50	2,47	1,03	1	1	1					1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	3,03	1,97	1,06	1	1	1					
	01:00	2,85	1,85	1,00	1	1	1					
	02:00	2,70	1,76	0,95	1	1	1					
	03:00	2,59	1,68	0,91	1	1	1					
	04:00	2,52	1,68	0,84	1	1	1					
	05:00	2,50	1,68	0,82	1	1	1					
	06:00	2,54	1,68	0,86	1	1	1					
	07:00	2,67	1,74	0,94	1	1	1					
	08:00	2,91	1,89	1,02	1	1	1					
	09:00	3,17	2,19	0,98	1	1	1					
	10:00	3,38	2,46	0,93	1	1	1					1
	11:00	3,50	2,61	0,89	1	1	1					1
	12:00	3,49	2,50	0,99	1	1	1					1
	13:00	3,45	2,34	1,11	1	1	1					1
	14:00	3,41	2,27	1,14	1	1	1					1
	15:00	3,38	2,24	1,14	1	1	1					1
	16:00	3,36	2,24	1,12	1	1	1					1
	17:00	3,45	2,25	1,20	1	1	1					1
	18:00	3,63	2,43	1,20	1	1	1					1
	19:00	3,86	2,66	1,20	1	1	1					1
	20:00	3,90	2,70	1,20	1	1	1					1
	21:00	3,78	2,58	1,20	1	1	1					1
	22:00	3,58	2,45	1,12	1	1	1					1
	23:00	3,47	2,47	1,00	1	1	1					1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	2,94	1,97	0,96	1	1	1					
	01:00	2,77	1,80	0,97	1	1	1					
	02:00	2,63	1,71	0,92	1	1	1					
	03:00	2,52	1,68	0,84	1	1	1					
	04:00	2,46	1,68	0,78	1	1	1					
	05:00	2,44	1,68	0,75	1	1	1					
	06:00	2,46	1,68	0,78	1	1	1					
	07:00	2,58	1,68	0,90	1	1	1					
	08:00	2,78	1,93	0,86	1	1	1					
	09:00	3,03	2,27	0,76	1	1	1					
	10:00	3,24	2,44	0,80	1	1	1					1
	11:00	3,36	2,53	0,82	1	1	1					1
	12:00	3,38	2,58	0,80	1	1	1					1
	13:00	3,35	2,68	0,67	1	1	1					1
	14:00	3,31	2,88	0,43	1	1	1					1
	15:00	3,26	3,05	0,21	1	1	1					1
	16:00	3,24	3,14	0,09	1	1	1					1
	17:00	3,37	3,28	0,09	1	1	1					1
	18:00	3,52	3,42	0,10	1	1	1					1
	19:00	3,55	3,35	0,20	1	1	1					1
	20:00	3,60	3,39	0,21	1	1	1					1
	21:00	3,52	3,24	0,27	1	1	1					1
	22:00	3,31	3,04	0,27	1	1	1					1
	23:00	3,10	3,03	0,07	1	1	1					1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	2,81	2,52	0,29	1	1	1					
	01:00	2,66	2,40	0,26	1	1	1					
	02:00	2,51	2,49	0,02	1	1	1					
	03:00	2,41	2,39	0,01	1	1	1					
	04:00	2,35	2,35	0,00	1	1	1					
	05:00	2,33	2,33	0,00	1	1	1					
	06:00	2,36	2,36	0,01	1	1	1					
	07:00	2,50	2,50	0,00	1	1	1					
	08:00	2,74	2,74	0,00	1	1	1					1
	09:00	2,99	2,99	0,00	1	1	1					1
	10:00	3,19	3,19	0,00	1	1	1					1
	11:00	3,29	3,29	0,00	1	1	1					1
	12:00	3,32	3,30	0,02	1	1	1					1
	13:00	3,30	3,25	0,05	1	1	1					1
	14:00	3,18	3,07	0,11	1	1	1					1
	15:00	3,11	2,93	0,19	1	1	1					1
	16:00	3,08	2,80	0,28	1	1	1					1
	17:00	3,19	2,90	0,29	1	1	1					1
	18:00	3,36	3,13	0,24	1	1	1					1
	19:00	3,44	3,30	0,14	1	1	1					1
	20:00	3,51	3,42	0,09	1	1	1					1
	21:00	3,37	3,29	0,08	1	1	1					1
	22:00	3,14	3,09	0,05	1	1	1					1
	23:00	2,93	2,90	0,03	1	1	1					1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	2,64	2,62	0,02	1	1	1					
	01:00	2,49	2,48	0,01	1	1	1					
	02:00	2,37	2,37	0,01	1	1	1					
	03:00	2,28	2,28	0,00	1	1	1					
	04:00	2,23	2,22	0,00	1	1	1					
	05:00	2,21	2,21	0,01	1	1	1					
	06:00	2,26	2,25	0,01	1	1	1					
	07:00	2,37	2,36	0,02	1	1	1					
	08:00	2,58	2,56	0,02	1	1	1					
	09:00	2,84	2,82	0,02	1	1	1					1
	10:00	3,07	3,05	0,02	1	1	1					1
	11:00	3,20	3,19	0,01	1	1	1					1
	12:00	3,25	3,24	0,01	1	1	1					1
	13:00	3,23	3,22	0,01	1	1	1					1
	14:00	3,17	3,15	0,02	1	1	1					1
	15:00	3,09	3,07	0,02	1	1	1					1
	16:00	3,07	3,03	0,03	1	1	1					1
	17:00	3,14	3,11	0,03	1	1	1					1
	18:00	3,29	3,27	0,02	1	1	1					1
	19:00	3,36	3,34	0,02	1	1	1					1
	20:00	3,37	3,36	0,01	1	1	1					1
	21:00	3,27	3,27	0,00	1	1	1					1
	22:00	3,06	3,06	0,00	1	1	1					1
	23:00	2,84	2,84	0,00	1	1	1					1

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,70	2,70	0,00	1	1	1					
	01:00	2,52	2,52	0,00	1	1	1					
	02:00	2,38	2,38	0,00	1	1	1					
	03:00	2,28	2,28	0,00	1	1	1					
	04:00	2,22	2,22	0,00	1	1	1					
	05:00	2,21	2,21	0,00	1	1	1					
	06:00	2,26	2,25	0,00	1	1	1					
	07:00	2,38	2,38	0,00	1	1	1					
	08:00	2,61	2,60	0,01	1	1	1					
	09:00	2,90	2,89	0,01	1	1	1					
	10:00	3,17	3,16	0,01	1	1	1	1				
	11:00	3,34	3,31	0,03	1	1	1	1				
	12:00	3,39	3,31	0,08	1	1	1	1				
	13:00	3,37	3,22	0,15	1	1	1	1				
	14:00	3,30	3,07	0,23	1	1	1	1				
	15:00	3,23	2,93	0,30	1	1	1	1				
	16:00	3,20	2,83	0,37	1	1	1	1				
	17:00	3,27	2,82	0,45	1	1	1	1				
	18:00	3,42	2,88	0,54	1	1	1	1				
	19:00	3,47	2,76	0,71	1	1	1	1				
	20:00	3,47	2,61	0,86	1	1	1	1				
	21:00	3,37	2,49	0,88	1	1	1	1				
	22:00	3,17	2,31	0,86	1	1	1	1				
	23:00	2,94	2,09	0,85	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,03	2,29	0,75	1	1	1				
	01:00	2,84	1,94	0,90	1	1	1				
	02:00	2,67	1,74	0,94	1	1	1				
	03:00	2,55	1,68	0,87	1	1	1				
	04:00	2,48	1,68	0,79	1	1	1				
	05:00	2,45	1,68	0,77	1	1	1				
	06:00	2,48	1,68	0,80	1	1	1				
	07:00	2,61	1,70	0,91	1	1	1				
	08:00	2,83	1,87	0,95	1	1	1				
	09:00	3,10	2,23	0,86	1	1	1				
	10:00	3,33	2,35	0,97	1	1	1	1			
	11:00	3,46	2,34	1,11	1	1	1	1			
	12:00	3,51	2,36	1,15	1	1	1	1			
	13:00	3,48	2,36	1,12	1	1	1	1			
	14:00	3,42	2,24	1,18	1	1	1	1			
	15:00	3,34	2,24	1,10	1	1	1	1			
	16:00	3,33	2,24	1,09	1	1	1	1			
	17:00	3,44	2,24	1,20	1	1	1	1			
	18:00	3,56	2,36	1,20	1	1	1	1			
	19:00	3,67	2,47	1,20	1	1	1	1			
	20:00	3,87	2,67	1,20	1	1	1	1			
	21:00	3,77	2,57	1,20	1	1	1	1			
	22:00	3,56	2,36	1,20	1	1	1	1			
	23:00	3,28	2,24	1,03	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,20	2,08	1,12					1	1	1
	01:00	3,00	1,95	1,05					1	1	1
	02:00	2,83	1,84	0,99					1	1	1
	03:00	2,70	1,75	0,94					1	1	1
	04:00	2,60	1,69	0,91					1	1	1
	05:00	2,56	1,68	0,88					1	1	1
	06:00	2,59	1,68	0,91					1	1	1
	07:00	2,71	1,76	0,95					1	1	1
	08:00	2,95	2,03	0,92					1	1	1
	09:00	3,23	2,38	0,85					1	1	1
	10:00	3,44	2,50	0,94				1	1	1	1
	11:00	3,55	2,52	1,03				1	1	1	1
	12:00	3,61	2,50	1,11				1	1	1	1
	13:00	3,60	2,40	1,20				1	1	1	1
	14:00	3,54	2,34	1,20				1	1	1	1
	15:00	3,49	2,29	1,20				1	1	1	1
	16:00	3,49	2,29	1,20				1	1	1	1
	17:00	3,62	2,42	1,20				1	1	1	1
	18:00	3,75	2,55	1,20				1	1	1	1
	19:00	3,87	2,67	1,20				1	1	1	1
	20:00	3,99	2,79	1,20				1	1	1	1
	21:00	3,92	2,72	1,20				1	1	1	1
	22:00	3,72	2,52	1,20				1	1	1	1
	23:00	3,43	2,31	1,11				1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025			
Α Ρ Ε Τ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	3,16	2,21	0,94	1	1	1				
	01:00	2,93	2,28	0,65	1	1	1				
	02:00	2,77	2,02	0,75	1	1	1				
	03:00	2,65	1,85	0,80	1	1	1				
	04:00	2,57	1,72	0,85	1	1	1				
	05:00	2,53	1,73	0,80	1	1	1				
	06:00	2,55	1,88	0,67	1	1	1				
	07:00	2,67	2,04	0,62	1	1	1				
	08:00	2,91	2,42	0,49	1	1	1				
	09:00	3,17	2,66	0,51	1	1	1				
	10:00	3,38	2,84	0,54	1	1	1	1			
	11:00	3,48	2,95	0,53	1	1	1	1			
	12:00	3,49	2,80	0,68	1	1	1	1			
	13:00	3,46	2,74	0,73	1	1	1	1			
	14:00	3,42	2,64	0,78	1	1	1	1			
	15:00	3,38	2,80	0,57	1	1	1	1			
	16:00	3,38	3,10	0,28	1	1	1	1			
	17:00	3,49	3,30	0,19	1	1	1	1			
	18:00	3,56	3,35	0,21	1	1	1	1			
	19:00	3,57	3,29	0,27	1	1	1	1			
	20:00	3,64	3,41	0,24	1	1	1	1			
	21:00	3,54	3,39	0,15	1	1	1	1			
	22:00	3,34	3,28	0,05	1	1	1	1			
	23:00	3,24	3,24	0,00	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,96	2,96	0,00	1	1	1	1			
	01:00	2,77	2,77	0,00	1	1	1	1			
	02:00	2,62	2,62	0,00	1	1	1				
	03:00	2,51	2,49	0,02	1	1	1				
	04:00	2,44	2,38	0,06	1	1	1				
	05:00	2,41	2,29	0,12	1	1	1				
	06:00	2,44	2,34	0,10	1	1	1				
	07:00	2,58	2,53	0,05	1	1	1				
	08:00	2,83	2,77	0,06	1	1	1	1			
	09:00	3,08	3,00	0,08	1	1	1	1			
	10:00	3,30	3,29	0,01	1	1	1	1			
	11:00	3,42	3,40	0,01	1	1	1	1			
	12:00	3,44	3,42	0,02	1	1	1	1			
	13:00	3,42	3,41	0,02	1	1	1	1			
	14:00	3,37	3,36	0,02	1	1	1	1			
	15:00	3,30	3,28	0,02	1	1	1	1			
	16:00	3,34	3,31	0,02	1	1	1	1			
	17:00	3,41	3,38	0,03	1	1	1	1			
	18:00	3,54	3,52	0,02	1	1	1	1	1		
	19:00	3,64	3,62	0,02	1	1	1	1	1		
	20:00	3,68	3,65	0,02	1	1	1	1	1		
	21:00	3,59	3,51	0,08	1	1	1	1	1		
	22:00	3,37	3,34	0,02	1	1	1	1			
	23:00	3,10	3,10	0,00	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
	00:00	2,99	2,99	0,00	1	1	1	1			
	01:00	2,81	2,81	0,00	1	1	1	1			
	02:00	2,67	2,67	0,00	1	1	1				
	03:00	2,56	2,56	0,00	1	1	1				
	04:00	2,49	2,48	0,01	1	1	1				
	05:00	2,46	2,45	0,01	1	1	1				
	06:00	2,47	2,46	0,02	1	1	1				
	07:00	2,60	2,51	0,09	1	1	1				
	08:00	2,83	2,60	0,23	1	1	1				
	09:00	3,07	2,82	0,25	1	1	1	1			
	10:00	3,27	2,79	0,48	1	1	1	1			
	11:00	3,39	2,80	0,59	1	1	1	1			
	12:00	3,42	2,70	0,71	1	1	1	1			
	13:00	3,38	2,56	0,82	1	1	1	1			
	14:00	3,31	2,26	1,05	1	1	1	1			
	15:00	3,25	2,24	1,01	1	1	1	1			
	16:00	3,27	2,24	1,03	1	1	1	1			
	17:00	3,42	2,24	1,18	1	1	1	1			
	18:00	3,58	2,38	1,20	1	1	1	1			
	19:00	3,66	2,46	1,20	1	1	1	1			
	20:00	3,73	2,53	1,20	1	1	1	1			
	21:00	3,64	2,48	1,16	1	1	1	1			
	22:00	3,44	2,32	1,12	1	1	1	1			
	23:00	3,14	2,24	0,89	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,92	2,13	0,78	1	1	1				
	01:00	2,73	1,93	0,79	1	1	1				
	02:00	2,57	1,70	0,87	1	1					
	03:00	2,46	1,61	0,84	1	1					
	04:00	2,37	1,54	0,83	1	1					
	05:00	2,33	1,52	0,82	1	1					
	06:00	2,35	1,53	0,82	1	1					
	07:00	2,45	1,59	0,86	1	1					
	08:00	2,61	1,70	0,91	1	1					
	09:00	2,82	1,83	0,99	1	1	1				
	10:00	3,02	2,04	0,97	1	1	1				
	11:00	3,12	2,09	1,03	1	1	1				
	12:00	3,16	2,16	1,00	1	1	1				
	13:00	3,14	2,07	1,07	1	1	1				
	14:00	3,07	2,00	1,08	1	1	1				
	15:00	3,00	1,95	1,05	1	1	1				
	16:00	2,97	2,06	0,91	1	1	1				
	17:00	3,10	2,18	0,93	1	1	1				
	18:00	3,27	2,36	0,91	1	1	1				
	19:00	3,39	2,46	0,93	1	1	1				
	20:00	3,51	2,57	0,94	1	1	1				
	21:00	3,45	2,50	0,95	1	1	1				
	22:00	3,26	2,28	0,97	1	1	1				
	23:00	2,98	1,98	1,00	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,81	1,83	0,98	1	1	1				
	01:00	2,62	1,70	0,92	1	1					
	02:00	2,46	1,60	0,86	1	1					
	03:00	2,35	1,53	0,82	1	1					
	04:00	2,28	1,48	0,80	1	1					
	05:00	2,26	1,47	0,79	1	1					
	06:00	2,32	1,50	0,81	1	1					
	07:00	2,44	1,59	0,85	1	1					
	08:00	2,66	1,86	0,79	1	1	1				
	09:00	2,90	2,18	0,72	1	1	1				
	10:00	3,10	2,41	0,68	1	1	1				
	11:00	3,18	2,50	0,68	1	1	1				
	12:00	3,20	2,50	0,70	1	1	1				
	13:00	3,17	2,46	0,70	1	1	1				
	14:00	3,11	2,39	0,72	1	1	1				
	15:00	3,05	2,28	0,77	1	1	1				
	16:00	3,05	2,22	0,83	1	1	1				
	17:00	3,17	2,35	0,82	1	1	1				
	18:00	3,34	2,57	0,77	1	1	1				
	19:00	3,45	2,67	0,78	1	1	1	1			
	20:00	3,56	2,79	0,78	1	1	1	1			
	21:00	3,50	2,72	0,77	1	1	1	1			
	22:00	3,30	2,53	0,78	1	1	1				
	23:00	3,03	2,24	0,79	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025			
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,41	1,68	0,73	1	1	1				
	01:00	2,26	1,68	0,58	1	1	1				
	02:00	2,14	1,39	0,75	1	1					
	03:00	2,06	1,34	0,72	1	1					
	04:00	2,02	1,31	0,71	1	1					
	05:00	2,03	1,32	0,71	1	1					
	06:00	2,08	1,35	0,73	1	1					
	07:00	2,21	1,68	0,53	1	1	1				
	08:00	2,42	1,68	0,74	1	1	1				
	09:00	2,63	1,87	0,76	1	1	1				
	10:00	2,79	1,99	0,80	1	1	1				
	11:00	2,86	2,06	0,81	1	1	1				
	12:00	2,88	2,02	0,86	1	1	1				
	13:00	2,88	1,93	0,94	1	1	1				
	14:00	2,82	1,83	0,99	1	1	1				
	15:00	2,75	1,79	0,96	1	1	1				
	16:00	2,77	1,80	0,97	1	1	1				
	17:00	2,83	1,84	0,99	1	1	1				
	18:00	2,92	1,90	1,02	1	1	1				
	19:00	3,08	2,00	1,08	1	1	1				
	20:00	3,15	2,05	1,10	1	1	1				
	21:00	3,05	1,98	1,07	1	1	1				
	22:00	2,90	1,88	1,01	1	1	1				
	23:00	2,81	1,82	0,98	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,50	1,68	0,82	1	1	1				
	01:00	2,35	1,52	0,82	1	1					
	02:00	2,23	1,45	0,78	1	1					
	03:00	2,14	1,39	0,75	1	1					
	04:00	2,10	1,36	0,73	1	1					
	05:00	2,10	1,37	0,72	1	1					
	06:00	2,15	1,40	0,75	1	1					
	07:00	2,28	1,70	0,58	1	1	1				
	08:00	2,50	2,06	0,44	1	1	1				
	09:00	2,75	2,42	0,33	1	1	1				
	10:00	2,93	2,59	0,35	1	1	1				
	11:00	3,02	2,56	0,46	1	1	1				
	12:00	3,01	2,46	0,55	1	1	1				
	13:00	2,98	2,27	0,71	1	1	1				
	14:00	2,93	2,06	0,87	1	1	1				
	15:00	2,90	1,97	0,92	1	1	1				
	16:00	2,93	1,91	1,02	1	1	1				
	17:00	3,01	1,96	1,05	1	1	1				
	18:00	3,15	2,05	1,10	1	1	1				
	19:00	3,25	2,11	1,14	1	1	1				
	20:00	3,28	2,13	1,15	1	1	1				
	21:00	3,21	2,09	1,12	1	1	1				
	22:00	3,01	1,95	1,05	1	1	1				
	23:00	2,77	1,89	0,88	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,62	1,84	0,79	1	1	1				
	01:00	2,47	1,74	0,73	1	1	1				
	02:00	2,34	1,68	0,66	1	1	1				
	03:00	2,25	1,68	0,57	1	1	1				
	04:00	2,20	1,79	0,41	1	1	1				
	05:00	2,17	1,99	0,18	1	1	1				
	06:00	2,21	2,11	0,10	1	1	1				
	07:00	2,36	2,27	0,09	1	1	1				
	08:00	2,64	2,57	0,07	1	1	1				
	09:00	2,91	2,85	0,06	1	1	1	1			
	10:00	3,10	3,04	0,06	1	1	1	1			
	11:00	3,21	3,13	0,08	1	1	1	1			
	12:00	3,24	3,13	0,11	1	1	1	1			
	13:00	3,22	3,04	0,17	1	1	1	1			
	14:00	3,19	2,85	0,34	1	1	1	1			
	15:00	3,14	2,37	0,77	1	1	1	1			
	16:00	3,14	2,31	0,83	1	1	1	1			
	17:00	3,23	2,37	0,86	1	1	1	1			
	18:00	3,39	2,30	1,09	1	1	1	1			
	19:00	3,41	2,27	1,14	1	1	1	1			
	20:00	3,42	2,32	1,10	1	1	1	1			
	21:00	3,34	2,26	1,09	1	1	1	1			
	22:00	3,18	2,15	1,03	1	1	1				
	23:00	2,97	1,99	0,98	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,62	1,71	0,92	1	1	1				
	01:00	2,47	1,68	0,79	1	1	1				
	02:00	2,35	1,68	0,67	1	1	1				
	03:00	2,26	1,68	0,58	1	1	1				
	04:00	2,21	1,68	0,52	1	1	1				
	05:00	2,19	1,95	0,24	1	1	1				
	06:00	2,21	2,13	0,09	1	1	1				
	07:00	2,36	2,30	0,06	1	1	1				
	08:00	2,64	2,58	0,06	1	1	1				
	09:00	2,93	2,74	0,19	1	1	1				
	10:00	3,13	2,81	0,32	1	1	1	1			
	11:00	3,24	2,92	0,32	1	1	1	1			
	12:00	3,28	2,99	0,29	1	1	1	1			
	13:00	3,24	2,86	0,38	1	1	1	1			
	14:00	3,19	2,66	0,52	1	1	1				
	15:00	3,16	2,57	0,59	1	1	1				
	16:00	3,13	2,45	0,68	1	1	1				
	17:00	3,17	2,40	0,77	1	1	1				
	18:00	3,22	2,29	0,93	1	1	1	1			
	19:00	3,24	2,32	0,92	1	1	1	1			
	20:00	3,34	2,39	0,95	1	1	1	1			
	21:00	3,29	2,24	1,05	1	1	1	1			
	22:00	3,17	2,06	1,11	1	1	1				
	23:00	2,97	1,97	1,00	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,71	2,46	0,25	1	1	1				
	01:00	2,55	2,24	0,31	1	1	1				
	02:00	2,43	1,87	0,56	1	1	1				
	03:00	2,34	1,75	0,58	1	1	1				
	04:00	2,27	1,71	0,57	1	1	1				
	05:00	2,26	1,68	0,58	1	1	1				
	06:00	2,30	1,68	0,62	1	1	1				
	07:00	2,42	1,68	0,74	1	1	1				
	08:00	2,64	1,78	0,85	1	1	1				
	09:00	2,88	2,06	0,81	1	1	1				
	10:00	3,07	2,36	0,71	1	1	1				
	11:00	3,17	2,50	0,68	1	1	1				
	12:00	3,19	2,43	0,76	1	1	1				
	13:00	3,18	2,26	0,92	1	1	1				
	14:00	3,11	2,02	1,09	1	1	1				
	15:00	3,07	2,00	1,08	1	1	1				
	16:00	3,07	1,99	1,07	1	1	1				
	17:00	3,17	2,06	1,11	1	1	1				
	18:00	3,28	2,24	1,04	1	1	1	1			
	19:00	3,41	2,27	1,15	1	1	1	1			
	20:00	3,50	2,32	1,17	1	1	1	1			
	21:00	3,43	2,27	1,16	1	1	1	1			
	22:00	3,25	2,24	1,01	1	1	1	1			
	23:00	2,97	1,93	1,04	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,69	1,76	0,93	1	1	1				
	01:00	2,52	1,68	0,84	1	1	1				
	02:00	2,38	1,55	0,83	1	1					
	03:00	2,27	1,48	0,79	1	1					
	04:00	2,20	1,43	0,77	1	1					
	05:00	2,18	1,41	0,76	1	1					
	06:00	2,21	1,43	0,77	1	1					
	07:00	2,30	1,50	0,81	1	1					
	08:00	2,47	1,68	0,79	1	1	1				
	09:00	2,67	1,74	0,93	1	1	1				
	10:00	2,86	1,94	0,92	1	1	1				
	11:00	2,95	1,96	1,00	1	1	1				
	12:00	2,97	1,93	1,04	1	1	1				
	13:00	2,93	1,91	1,03	1	1	1				
	14:00	2,85	1,85	1,00	1	1	1				
	15:00	2,78	1,81	0,97	1	1	1				
	16:00	2,74	2,57	0,17	1	1	1				
	17:00	2,83	2,66	0,16	1	1	1				
	18:00	2,95	2,82	0,13	1	1	1	1			
	19:00	3,14	3,03	0,11	1	1	1	1			
	20:00	3,24	3,12	0,11	1	1	1	1			
	21:00	3,16	3,02	0,14	1	1	1	1			
	22:00	2,97	2,84	0,13	1	1	1	1			
	23:00	2,71	2,58	0,14	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,52	2,41	0,11	1	1	1				
	01:00	2,36	2,25	0,10	1	1	1				
	02:00	2,22	2,11	0,11	1	1	1				
	03:00	2,13	2,00	0,12	1	1	1				
	04:00	2,07	1,92	0,15	1	1	1				
	05:00	2,07	1,85	0,23	1	1	1				
	06:00	2,14	1,80	0,34	1	1	1				
	07:00	2,26	1,82	0,44	1	1	1				
	08:00	2,47	2,07	0,40	1	1	1				
	09:00	2,71	2,39	0,32	1	1	1				
	10:00	2,89	2,50	0,39	1	1	1				
	11:00	2,98	2,50	0,48	1	1	1				
	12:00	2,98	2,47	0,50	1	1	1				
	13:00	2,93	2,35	0,58	1	1	1				
	14:00	2,85	2,17	0,68	1	1	1				
	15:00	2,78	2,03	0,75	1	1	1				
	16:00	2,75	1,93	0,82	1	1	1				
	17:00	2,83	1,95	0,88	1	1	1				
	18:00	2,98	2,02	0,96	1	1	1				
	19:00	3,16	2,11	1,05	1	1	1				
	20:00	3,25	2,13	1,13	1	1	1				
	21:00	3,18	2,07	1,11	1	1	1				
	22:00	2,99	1,94	1,05	1	1	1				
	23:00	2,72	1,77	0,95	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,39	1,68	0,71	1	1	1				
	01:00	2,24	1,68	0,56	1	1	1				
	02:00	2,12	1,38	0,74	1	1					
	03:00	2,04	1,33	0,71	1	1					
	04:00	2,00	1,30	0,70	1	1					
	05:00	2,01	1,31	0,70	1	1					
	06:00	2,08	1,35	0,73	1	1					
	07:00	2,21	1,44	0,77	1	1					
	08:00	2,42	1,68	0,74	1	1	1				
	09:00	2,63	1,71	0,92	1	1	1				
	10:00	2,78	1,81	0,97	1	1	1				
	11:00	2,84	1,85	1,00	1	1	1				
	12:00	2,85	1,85	1,00	1	1	1				
	13:00	2,83	1,84	0,99	1	1	1				
	14:00	2,76	1,79	0,97	1	1	1				
	15:00	2,70	1,75	0,94	1	1	1				
	16:00	2,70	1,76	0,95	1	1	1				
	17:00	2,79	1,82	0,98	1	1	1				
	18:00	2,97	1,93	1,04	1	1	1				
	19:00	3,08	2,00	1,08	1	1	1				
	20:00	3,19	2,07	1,12	1	1	1				
	21:00	3,06	1,99	1,07	1	1	1				
	22:00	2,89	1,88	1,01	1	1	1				
	23:00	2,64	1,71	0,92	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,51	1,68	0,83	1	1	1				
	01:00	2,35	1,68	0,67	1	1	1				
	02:00	2,23	1,45	0,78	1	1					
	03:00	2,14	1,39	0,75	1	1					
	04:00	2,10	1,36	0,73	1	1					
	05:00	2,09	1,44	0,65	1	1					
	06:00	2,14	1,57	0,57	1	1					
	07:00	2,27	1,83	0,44	1	1	1				
	08:00	2,49	2,18	0,31	1	1	1				
	09:00	2,73	2,41	0,32	1	1	1				
	10:00	2,90	2,55	0,35	1	1	1				
	11:00	2,96	2,50	0,46	1	1	1				
	12:00	2,96	2,31	0,64	1	1	1				
	13:00	2,94	2,07	0,86	1	1	1				
	14:00	2,87	2,22	0,65	1	1	1				
	15:00	2,85	2,23	0,62	1	1	1				
	16:00	2,86	2,29	0,57	1	1	1				
	17:00	2,93	2,56	0,38	1	1	1				
	18:00	3,01	2,39	0,62	1	1	1				
	19:00	3,10	2,23	0,87	1	1	1				
	20:00	3,16	2,20	0,96	1	1	1				
	21:00	3,09	2,13	0,96	1	1	1				
	22:00	2,90	1,95	0,95	1	1	1				
	23:00	2,68	1,74	0,94	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,51	1,68	0,83	1	1	1				
	01:00	2,35	1,68	0,67	1	1	1				
	02:00	2,23	1,68	0,55	1	1	1				
	03:00	2,15	1,40	0,75	1	1					
	04:00	2,11	1,37	0,74	1	1					
	05:00	2,11	1,37	0,74	1	1					
	06:00	2,17	1,41	0,76	1	1					
	07:00	2,30	1,68	0,62	1	1	1				
	08:00	2,49	1,68	0,81	1	1	1				
	09:00	2,68	1,74	0,94	1	1	1				
	10:00	2,82	1,83	0,99	1	1	1				
	11:00	2,87	1,87	1,01	1	1	1				
	12:00	2,87	1,86	1,00	1	1	1				
	13:00	2,85	1,85	1,00	1	1	1				
	14:00	2,79	1,81	0,98	1	1	1				
	15:00	2,72	1,77	0,95	1	1	1				
	16:00	2,72	1,76	0,95	1	1	1				
	17:00	2,85	1,85	1,00	1	1	1				
	18:00	2,99	1,94	1,04	1	1	1				
	19:00	3,11	2,02	1,09	1	1	1				
	20:00	3,16	2,05	1,11	1	1	1				
	21:00	3,07	2,00	1,08	1	1	1				
	22:00	2,88	1,87	1,01	1	1	1				
	23:00	2,67	1,73	0,93	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,47	1,68	0,79	1	1	1				
	01:00	2,32	1,68	0,64	1	1	1				
	02:00	2,20	1,43	0,77	1	1					
	03:00	2,11	1,37	0,74	1	1					
	04:00	2,06	1,34	0,72	1	1					
	05:00	2,06	1,34	0,72	1	1					
	06:00	2,11	1,37	0,74	1	1					
	07:00	2,22	1,44	0,78	1	1					
	08:00	2,37	1,68	0,69	1	1	1				
	09:00	2,53	1,68	0,85	1	1	1				
	10:00	2,64	1,71	0,92	1	1	1				
	11:00	2,68	1,74	0,94	1	1	1				
	12:00	2,69	1,75	0,94	1	1	1				
	13:00	2,69	1,75	0,94	1	1	1				
	14:00	2,70	1,76	0,95	1	1	1				
	15:00	2,69	1,75	0,94	1	1	1				
	16:00	2,74	1,78	0,96	1	1	1				
	17:00	2,85	1,85	1,00	1	1	1				
	18:00	2,96	1,93	1,04	1	1	1				
	19:00	3,05	1,98	1,07	1	1	1				
	20:00	3,15	2,05	1,10	1	1	1				
	21:00	3,05	1,98	1,07	1	1	1				
	22:00	2,87	1,86	1,00	1	1	1				
	23:00	2,68	1,74	0,94	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,38	1,68	0,70	1	1	1				
	01:00	2,24	1,45	0,78	1	1					
	02:00	2,12	1,38	0,74	1	1					
	03:00	2,04	1,33	0,71	1	1					
	04:00	1,99	1,29	0,70	1	1					
	05:00	1,99	1,29	0,70	1	1					
	06:00	2,03	1,49	0,54	1	1					
	07:00	2,14	1,57	0,57	1	1					
	08:00	2,29	1,56	0,73	1	1					
	09:00	2,45	1,68	0,76	1	1	1				
	10:00	2,57	1,69	0,87	1	1	1				
	11:00	2,62	1,75	0,87	1	1	1				
	12:00	2,62	1,70	0,92	1	1	1				
	13:00	2,62	1,70	0,92	1	1	1				
	14:00	2,60	1,69	0,91	1	1	1				
	15:00	2,61	1,70	0,91	1	1	1				
	16:00	2,69	1,75	0,94	1	1	1				
	17:00	2,80	1,82	0,98	1	1	1				
	18:00	2,91	1,89	1,02	1	1	1				
	19:00	3,02	1,96	1,06	1	1	1				
	20:00	3,11	2,02	1,09	1	1	1				
	21:00	3,03	1,97	1,06	1	1	1				
	22:00	2,86	1,86	1,00	1	1	1				
	23:00	2,68	1,74	0,94	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,30	1,68	0,62	1	1	1				
	01:00	2,15	1,40	0,75	1	1					
	02:00	2,03	1,37	0,66	1	1					
	03:00	1,95	1,72	0,23	1	1					
	04:00	1,90	1,76	0,14	1	1					
	05:00	1,89	1,67	0,22	1	1					
	06:00	1,93	1,65	0,28	1	1					
	07:00	2,03	1,85	0,18	1	1	1				
	08:00	2,20	2,07	0,13	1	1	1				
	09:00	2,36	2,15	0,21	1	1	1				
	10:00	2,49	2,21	0,28	1	1	1				
	11:00	2,57	2,14	0,43	1	1	1				
	12:00	2,59	2,09	0,50	1	1	1				
	13:00	2,56	1,71	0,85	1	1	1				
	14:00	2,50	1,68	0,82	1	1	1				
	15:00	2,44	1,68	0,75	1	1	1				
	16:00	2,43	2,30	0,13	1	1	1				
	17:00	2,53	2,43	0,10	1	1	1				
	18:00	2,66	2,59	0,07	1	1	1				
	19:00	2,78	2,70	0,08	1	1	1				
	20:00	2,88	2,79	0,09	1	1	1				
	21:00	2,79	2,70	0,09	1	1	1				
	22:00	2,62	2,54	0,08	1	1	1				
	23:00	2,43	2,36	0,07	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,19	2,14	0,05	1	1	1				
	01:00	2,05	2,01	0,04	1	1	1				
	02:00	1,94	1,91	0,04	1	1	1				
	03:00	1,87	1,84	0,03	1	1					
	04:00	1,84	1,81	0,03	1	1					
	05:00	1,85	1,82	0,03	1	1					
	06:00	1,91	1,88	0,03	1	1	1				
	07:00	2,04	2,00	0,04	1	1	1				
	08:00	2,25	2,21	0,04	1	1	1				
	09:00	2,48	2,46	0,02	1	1	1				
	10:00	2,67	2,64	0,03	1	1	1				
	11:00	2,75	2,72	0,03	1	1	1				
	12:00	2,77	2,74	0,04	1	1	1				
	13:00	2,72	2,67	0,04	1	1	1				
	14:00	2,65	2,59	0,05	1	1	1				
	15:00	2,57	2,51	0,06	1	1	1				
	16:00	2,55	2,48	0,07	1	1	1				
	17:00	2,64	2,57	0,07	1	1	1				
	18:00	2,77	2,70	0,06	1	1	1				
	19:00	2,90	2,83	0,07	1	1	1	1			
	20:00	2,96	2,89	0,07	1	1	1	1			
	21:00	2,86	2,79	0,07	1	1	1	1			
	22:00	2,67	2,61	0,06	1	1	1				
	23:00	2,44	2,39	0,05	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,05	1,98	0,07	1	1	1				
	01:00	1,92	1,87	0,06	1	1	1				
	02:00	1,83	1,79	0,04	1	1					
	03:00	1,77	1,75	0,02	1	1					
	04:00	1,75	1,74	0,01	1	1					
	05:00	1,76	1,75	0,01	1	1					
	06:00	1,82	1,81	0,01	1	1					
	07:00	1,95	1,94	0,01	1	1	1				
	08:00	2,17	2,16	0,01	1	1	1				
	09:00	2,37	2,36	0,01	1	1	1				
	10:00	2,52	2,52	0,00	1	1	1				
	11:00	2,58	2,57	0,00	1	1	1				
	12:00	2,56	2,54	0,02	1	1	1				
	13:00	2,49	2,47	0,03	1	1	1				
	14:00	2,42	2,40	0,02	1	1	1				
	15:00	2,37	2,35	0,03	1	1	1				
	16:00	2,38	2,34	0,03	1	1	1				
	17:00	2,48	2,45	0,03	1	1	1				
	18:00	2,58	2,57	0,01	1	1	1				
	19:00	2,73	2,72	0,01	1	1	1				
	20:00	2,75	2,72	0,03	1	1	1				
	21:00	2,65	2,59	0,06	1	1	1				
	22:00	2,45	2,40	0,06	1	1	1				
	23:00	2,19	2,13	0,05	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
	00:00	2,15	2,04	0,11	1	1	1				
	01:00	2,02	2,00	0,02	1	1	1				
	02:00	1,93	1,92	0,00	1	1	1				
	03:00	1,86	1,85	0,01	1	1	1				
	04:00	1,83	1,75	0,08	1	1					
	05:00	1,84	1,64	0,21	1	1					
	06:00	1,91	1,76	0,14	1	1					
	07:00	2,03	2,00	0,03	1	1	1				
	08:00	2,25	2,21	0,04	1	1	1				
	09:00	2,43	2,32	0,12	1	1	1				
	10:00	2,59	2,49	0,09	1	1	1				
	11:00	2,66	2,58	0,08	1	1	1				
	12:00	2,65	2,60	0,05	1	1	1				
	13:00	2,61	2,56	0,05	1	1	1				
	14:00	2,56	2,51	0,04	1	1	1				
	15:00	2,50	2,44	0,06	1	1	1				
	16:00	2,51	2,44	0,07	1	1	1				
	17:00	2,59	2,54	0,06	1	1	1				
	18:00	2,69	2,36	0,32	1	1	1				
	19:00	2,84	2,23	0,60	1	1	1				
	20:00	2,83	2,22	0,61	1	1	1				
	21:00	2,72	2,08	0,64	1	1	1				
	22:00	2,50	2,03	0,47	1	1	1				
	23:00	2,23	1,81	0,42	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
	00:00	2,21	1,73	0,48	1	1	1				
	01:00	2,09	1,65	0,43	1	1					
	02:00	1,98	1,63	0,35	1	1					
	03:00	1,92	1,49	0,43	1	1					
	04:00	1,90	1,37	0,52	1	1					
	05:00	1,91	1,42	0,49	1	1					
	06:00	1,97	1,40	0,57	1	1					
	07:00	2,09	1,50	0,59	1	1					
	08:00	2,27	1,77	0,50	1	1	1				
	09:00	2,45	2,01	0,44	1	1	1				
	10:00	2,60	2,17	0,43	1	1	1				
	11:00	2,67	2,31	0,36	1	1	1				
	12:00	2,66	2,34	0,31	1	1	1				
	13:00	2,62	2,21	0,41	1	1	1				
	14:00	2,57	1,90	0,67	1	1	1				
	15:00	2,52	1,75	0,76	1	1	1				
	16:00	2,50	1,81	0,69	1	1	1				
	17:00	2,60	1,98	0,62	1	1	1				
	18:00	2,73	1,85	0,88	1	1	1				
	19:00	2,83	1,84	0,99	1	1	1				
	20:00	2,85	1,86	0,99	1	1	1				
	21:00	2,74	1,83	0,92	1	1	1				
	22:00	2,58	1,90	0,69	1	1	1				
	23:00	2,35	1,70	0,64	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025			
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,18	1,45	0,73	1	1					
	01:00	2,06	1,34	0,72	1	1					
	02:00	1,96	1,27	0,69	1	1					
	03:00	1,89	1,24	0,65	1	1					
	04:00	1,86	1,21	0,65	1	1					
	05:00	1,86	1,21	0,65	1	1					
	06:00	1,92	1,25	0,67	1	1					
	07:00	2,04	1,33	0,71	1	1					
	08:00	2,21	1,68	0,53	1	1	1				
	09:00	2,39	1,80	0,59	1	1	1				
	10:00	2,53	1,91	0,62	1	1	1				
	11:00	2,59	1,82	0,78	1	1	1				
	12:00	2,59	1,69	0,89	1	1	1				
	13:00	2,55	1,68	0,87	1	1	1				
	14:00	2,49	1,68	0,81	1	1	1				
	15:00	2,42	1,68	0,74	1	1	1				
	16:00	2,42	1,68	0,74	1	1	1				
	17:00	2,50	1,68	0,82	1	1	1				
	18:00	2,61	1,70	0,91	1	1	1				
	19:00	2,76	1,80	0,97	1	1	1				
	20:00	2,78	1,81	0,97	1	1	1				
	21:00	2,68	1,77	0,91	1	1	1				
	22:00	2,54	1,68	0,86	1	1	1				
	23:00	2,35	1,86	0,50	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
	00:00	2,21	1,63	0,58	1	1					
	01:00	2,09	1,36	0,73	1	1					
	02:00	1,99	1,29	0,69	1	1					
	03:00	1,91	1,24	0,67	1	1					
	04:00	1,88	1,22	0,66	1	1					
	05:00	1,88	1,22	0,66	1	1					
	06:00	1,93	1,25	0,67	1	1					
	07:00	2,04	1,32	0,71	1	1					
	08:00	2,21	1,51	0,69	1	1					
	09:00	2,37	1,68	0,69	1	1	1				
	10:00	2,49	1,68	0,81	1	1	1				
	11:00	2,54	1,68	0,86	1	1	1				
	12:00	2,52	1,68	0,84	1	1	1				
	13:00	2,48	1,68	0,80	1	1	1				
	14:00	2,42	1,68	0,74	1	1	1				
	15:00	2,34	1,68	0,66	1	1	1				
	16:00	2,34	1,68	0,66	1	1	1				
	17:00	2,46	1,68	0,78	1	1	1				
	18:00	2,61	1,70	0,91	1	1	1				
	19:00	2,74	1,78	0,96	1	1	1				
	20:00	2,78	1,81	0,97	1	1	1				
	21:00	2,69	1,87	0,82	1	1	1				
	22:00	2,55	1,86	0,69	1	1	1				
	23:00	2,26	1,55	0,72	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,10	1,51	0,58	1	1					
	01:00	1,97	1,28	0,69	1	1					
	02:00	1,87	1,21	0,65	1	1					
	03:00	1,80	1,17	0,63	1	1					
	04:00	1,76	1,14	0,61	1	1					
	05:00	1,75	1,14	0,61	1	1					
	06:00	1,79	1,16	0,63	1	1					
	07:00	1,88	1,22	0,66	1	1					
	08:00	2,02	1,34	0,68	1	1					
	09:00	2,16	1,42	0,74	1	1					
	10:00	2,25	1,46	0,79	1	1					
	11:00	2,29	1,76	0,54	1	1	1				
	12:00	2,28	1,90	0,37	1	1	1				
	13:00	2,22	1,87	0,35	1	1	1				
	14:00	2,14	1,91	0,23	1	1	1				
	15:00	2,08	1,90	0,18	1	1	1				
	16:00	2,07	1,81	0,26	1	1	1				
	17:00	2,18	1,92	0,25	1	1	1				
	18:00	2,33	2,06	0,26	1	1	1				
	19:00	2,51	2,25	0,26	1	1	1				
	20:00	2,56	2,33	0,23	1	1	1				
	21:00	2,49	2,28	0,21	1	1	1				
	22:00	2,34	2,15	0,20	1	1	1				
	23:00	2,09	1,92	0,17	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,94	1,82	0,13	1	1					
	01:00	1,82	1,71	0,11	1	1					
	02:00	1,72	1,61	0,11	1	1					
	03:00	1,66	1,56	0,10	1	1					
	04:00	1,64	1,54	0,10	1	1					
	05:00	1,66	1,57	0,09	1	1					
	06:00	1,74	1,66	0,08	1	1					
	07:00	1,85	1,79	0,06	1	1					
	08:00	2,02	1,98	0,04	1	1	1				
	09:00	2,19	2,16	0,03	1	1	1				
	10:00	2,31	2,28	0,02	1	1	1				
	11:00	2,37	2,36	0,02	1	1	1				
	12:00	2,38	2,36	0,02	1	1	1				
	13:00	2,34	2,32	0,02	1	1	1				
	14:00	2,24	2,21	0,03	1	1	1				
	15:00	2,19	2,15	0,04	1	1	1				
	16:00	2,17	2,14	0,03	1	1	1				
	17:00	2,25	2,23	0,02	1	1	1				
	18:00	2,41	2,39	0,02	1	1	1				
	19:00	2,61	2,60	0,01	1	1	1				
	20:00	2,64	2,63	0,00	1	1	1				
	21:00	2,55	2,55	0,00	1	1	1				
	22:00	2,38	2,37	0,00	1	1	1				
	23:00	2,12	2,11	0,01	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,88	1,30	0,58				1	1		
	01:00	1,77	1,17	0,61				1	1		
	02:00	1,69	1,12	0,57				1	1		
	03:00	1,64	1,12	0,52				1	1		
	04:00	1,62	1,12	0,50				1	1		
	05:00	1,64	1,12	0,52				1	1		
	06:00	1,71	1,12	0,59				1	1		
	07:00	1,83	1,23	0,59				1	1		
	08:00	1,98	1,40	0,58				1	1		
	09:00	2,12	1,63	0,49				1	1		
	10:00	2,22	1,69	0,53				1	1		
	11:00	2,26	1,65	0,61				1	1		
	12:00	2,25	1,62	0,62				1	1		
	13:00	2,20	1,56	0,63				1	1		
	14:00	2,14	1,46	0,68				1	1		
	15:00	2,10	1,40	0,70				1	1		
	16:00	2,13	1,43	0,69				1	1		
	17:00	2,24	1,62	0,62				1	1		
	18:00	2,41	1,78	0,63				1	1		1
	19:00	2,61	1,98	0,63				1	1		1
	20:00	2,59	1,91	0,68				1	1		1
	21:00	2,49	1,77	0,72				1	1		1
	22:00	2,28	1,48	0,80				1	1		
	23:00	2,07	1,34	0,72				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	2,01	1,46	0,55				1	1		
	01:00	1,89	1,42	0,48				1	1		
	02:00	1,80	1,24	0,57				1	1		
	03:00	1,75	1,16	0,59				1	1		
	04:00	1,73	1,22	0,50				1	1		
	05:00	1,74	1,33	0,42				1	1		
	06:00	1,81	1,54	0,27				1	1		
	07:00	1,93	1,71	0,22				1	1		
	08:00	2,10	1,87	0,23				1	1		1
	09:00	2,27	2,03	0,24				1	1		1
	10:00	2,36	2,01	0,35				1	1		1
	11:00	2,38	2,10	0,28				1	1		1
	12:00	2,34	2,02	0,32				1	1		1
	13:00	2,29	1,89	0,40				1	1		1
	14:00	2,24	1,76	0,48				1	1		1
	15:00	2,19	1,73	0,46				1	1		1
	16:00	2,22	1,79	0,43				1	1		1
	17:00	2,33	1,89	0,44				1	1		1
	18:00	2,42	1,84	0,57				1	1		1
	19:00	2,59	1,94	0,65				1	1		1
	20:00	2,61	1,85	0,76				1	1		1
	21:00	2,52	1,83	0,68				1	1		1
	22:00	2,31	1,61	0,69				1	1		
	23:00	2,09	1,44	0,65				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,99	1,65	0,34				1	1		
	01:00	1,87	1,63	0,23				1	1		
	02:00	1,78	1,54	0,24				1	1		
	03:00	1,72	1,50	0,22				1	1		
	04:00	1,69	1,51	0,18				1	1		
	05:00	1,71	1,58	0,12				1	1		
	06:00	1,77	1,66	0,12				1	1		
	07:00	1,85	1,76	0,09				1	1		
	08:00	2,08	2,04	0,04			1	1	1		
	09:00	2,24	2,24	0,01			1	1	1		
	10:00	2,35	2,35	0,00			1	1	1		
	11:00	2,38	2,38	0,00			1	1	1		
	12:00	2,36	2,36	0,00			1	1	1		
	13:00	2,33	2,31	0,01			1	1	1		
	14:00	2,28	2,22	0,07			1	1	1		
	15:00	2,20	2,07	0,12			1	1	1		
	16:00	2,21	2,09	0,11			1	1	1		
	17:00	2,31	2,23	0,07			1	1	1		
	18:00	2,38	2,31	0,07			1	1	1		
	19:00	2,52	2,29	0,23			1	1	1		
	20:00	2,58	1,95	0,63			1	1	1		
	21:00	2,50	1,63	0,88				1	1		
	22:00	2,33	1,52	0,82				1	1		
	23:00	2,14	1,39	0,75				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,93	1,25	0,67				1	1		
	01:00	1,83	1,19	0,64				1	1		
	02:00	1,75	1,14	0,61				1	1		
	03:00	1,70	1,12	0,58				1	1		
	04:00	1,68	1,12	0,56				1	1		
	05:00	1,70	1,12	0,58				1	1		
	06:00	1,76	1,14	0,62				1	1		
	07:00	1,88	1,22	0,66				1	1		
	08:00	2,04	1,33	0,71				1	1		
	09:00	2,20	1,43	0,77				1	1		
	10:00	2,28	1,48	0,80				1	1		
	11:00	2,34	1,53	0,81				1	1		
	12:00	2,38	2,04	0,34				1	1		1
	13:00	2,32	1,93	0,39				1	1		1
	14:00	2,26	1,47	0,79				1	1		
	15:00	2,16	1,40	0,76				1	1		
	16:00	2,13	1,38	0,74				1	1		
	17:00	2,20	1,43	0,77				1	1		
	18:00	2,30	1,50	0,81				1	1		
	19:00	2,47	1,60	0,86				1	1		
	20:00	2,50	1,62	0,87				1	1		
	21:00	2,41	1,56	0,84				1	1		
	22:00	2,24	1,46	0,78				1	1		
	23:00	2,11	1,37	0,74				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,89	1,27	0,61	1			1			
	01:00	1,78	1,16	0,62	1			1			
	02:00	1,70	1,12	0,58	1			1			
	03:00	1,65	1,12	0,53	1			1			
	04:00	1,62	1,12	0,50	1			1			
	05:00	1,63	1,12	0,51	1			1			
	06:00	1,68	1,12	0,56	1			1			
	07:00	1,79	1,16	0,63	1			1			
	08:00	1,93	1,26	0,68	1			1			
	09:00	2,08	1,35	0,73	1			1			
	10:00	2,20	1,43	0,77	1			1			
	11:00	2,21	1,44	0,77	1			1			
	12:00	2,24	1,45	0,78	1			1			
	13:00	2,19	1,43	0,77	1			1			
	14:00	2,11	1,37	0,74	1			1			
	15:00	1,99	1,29	0,69	1			1			
	16:00	1,99	1,31	0,68	1			1			
	17:00	2,10	1,68	0,42	1			1		1	
	18:00	2,26	1,88	0,38	1			1		1	
	19:00	2,42	2,08	0,34	1			1		1	
	20:00	2,40	1,95	0,45	1			1		1	
	21:00	2,32	1,75	0,57	1			1		1	
	22:00	2,15	1,68	0,47	1			1		1	
	23:00	1,97	1,50	0,48	1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,80	1,38	0,42	1			1			
	01:00	1,69	1,29	0,41	1			1			
	02:00	1,61	1,26	0,35	1			1			
	03:00	1,55	1,15	0,40	1			1			
	04:00	1,52	1,22	0,30	1			1			
	05:00	1,52	1,37	0,16	1			1			
	06:00	1,56	1,50	0,07	1			1			
	07:00	1,65	1,60	0,04	1			1			
	08:00	1,77	1,73	0,04	1			1		1	
	09:00	1,88	1,84	0,04	1			1		1	
	10:00	1,97	1,91	0,06	1			1		1	
	11:00	2,00	1,95	0,04	1			1		1	
	12:00	1,98	1,92	0,06	1			1		1	
	13:00	1,92	1,86	0,06	1			1		1	
	14:00	1,85	1,79	0,06	1			1		1	
	15:00	1,79	1,73	0,06	1			1		1	
	16:00	1,81	1,80	0,01	1			1		1	
	17:00	1,91	1,90	0,01	1			1		1	
	18:00	2,07	2,06	0,01	1			1		1	
	19:00	2,27	2,26	0,00	1			1		1	
	20:00	2,26	2,26	0,00	1			1		1	
	21:00	2,19	2,19	0,00	1			1		1	
	22:00	2,02	2,02	0,00	1			1		1	
	23:00	1,84	1,84	0,00	1			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,73	1,73	0,00	1			1			
	01:00	1,62	1,62	0,00	1			1			
	02:00	1,55	1,54	0,00	1			1			
	03:00	1,50	1,49	0,01	1			1			
	04:00	1,48	1,47	0,01	1			1			
	05:00	1,50	1,49	0,02	1			1			
	06:00	1,58	1,56	0,02	1			1			
	07:00	1,70	1,68	0,03	1			1			
	08:00	1,86	1,83	0,03	1			1		1	
	09:00	2,00	1,96	0,04	1			1		1	
	10:00	2,10	2,05	0,05	1			1		1	
	11:00	2,14	2,08	0,06	1			1		1	
	12:00	2,11	2,02	0,09	1			1		1	
	13:00	2,06	1,95	0,11	1			1		1	
	14:00	2,00	1,88	0,12	1			1		1	
	15:00	1,95	1,84	0,11	1			1		1	
	16:00	1,97	1,87	0,10	1			1		1	
	17:00	2,06	1,96	0,10	1			1		1	
	18:00	2,21	2,12	0,09	1			1		1	
	19:00	2,41	2,32	0,09	1			1		1	
	20:00	2,42	2,33	0,08	1			1		1	
	21:00	2,33	2,26	0,07	1			1		1	
	22:00	2,14	2,07	0,06	1			1		1	
	23:00	1,91	1,86	0,06	1			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,80	1,17	0,63	1	1					
	01:00	1,70	1,12	0,58	1	1					
	02:00	1,62	1,12	0,50	1	1					
	03:00	1,58	1,12	0,46	1	1					
	04:00	1,57	1,12	0,45	1	1					
	05:00	1,60	1,12	0,48	1	1					
	06:00	1,67	1,12	0,55	1	1					
	07:00	1,79	1,16	0,63	1	1					
	08:00	1,96	1,27	0,69	1	1					
	09:00	2,10	1,56	0,54	1	1					
	10:00	2,20	1,56	0,64	1	1					
	11:00	2,26	1,68	0,58	1	1	1				
	12:00	2,25	1,68	0,57	1	1	1				
	13:00	2,19	2,00	0,19	1	1	1				
	14:00	2,12	1,89	0,23	1	1	1				
	15:00	2,06	1,82	0,24	1	1	1				
	16:00	2,07	1,84	0,23	1	1	1				
	17:00	2,15	1,97	0,18	1	1	1				
	18:00	2,28	2,18	0,11	1	1	1				
	19:00	2,47	2,39	0,08	1	1	1				
	20:00	2,42	2,38	0,04	1	1	1				
	21:00	2,29	2,29	0,00	1	1	1				
	22:00	2,12	2,08	0,04	1	1	1				
	23:00	1,88	1,86	0,03	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,79	1,78	0,01	1	1					
	01:00	1,68	1,68	0,00	1	1					
	02:00	1,60	1,60	0,00	1	1					
	03:00	1,56	1,55	0,01	1	1					
	04:00	1,54	1,54	0,00	1	1					
	05:00	1,56	1,46	0,10	1	1					
	06:00	1,63	1,29	0,34	1	1					
	07:00	1,75	1,36	0,39	1	1					
	08:00	1,89	1,76	0,13	1	1					
	09:00	2,02	2,00	0,02	1	1	1				
	10:00	2,13	1,93	0,19	1	1	1				
	11:00	2,15	1,93	0,22	1	1	1				
	12:00	2,14	2,11	0,03	1	1	1				
	13:00	2,09	2,09	0,01	1	1	1				
	14:00	2,01	2,00	0,01	1	1	1				
	15:00	1,96	1,92	0,04	1	1	1				
	16:00	1,99	1,86	0,13	1	1	1				
	17:00	2,07	1,88	0,19	1	1	1				
	18:00	2,26	2,06	0,19	1	1	1				
	19:00	2,41	2,17	0,24	1	1	1				
	20:00	2,35	2,15	0,20	1	1	1				
	21:00	2,29	2,10	0,19	1	1	1				
	22:00	2,08	1,99	0,08	1	1	1				
	23:00	1,88	1,78	0,10	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)		G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,75	1,54	0,21	1	1					
	01:00	1,64	1,54	0,10	1	1					
	02:00	1,57	1,35	0,22	1	1					
	03:00	1,52	1,41	0,11	1	1					
	04:00	1,50	1,40	0,10	1	1					
	05:00	1,52	1,46	0,06	1	1					
	06:00	1,59	1,41	0,18	1	1					
	07:00	1,71	1,53	0,17	1	1					
	08:00	1,85	1,68	0,17	1	1					
	09:00	1,98	1,69	0,29	1	1					
	10:00	2,04	1,83	0,21	1	1	1				
	11:00	2,01	1,85	0,16	1	1	1				
	12:00	2,00	1,88	0,11	1	1	1				
	13:00	1,96	1,86	0,10	1	1	1				
	14:00	1,98	1,82	0,16	1	1	1				
	15:00	1,97	1,74	0,22	1	1					
	16:00	1,94	1,66	0,28	1	1					
	17:00	1,96	1,65	0,31	1	1					
	18:00	2,13	1,85	0,27	1	1	1				
	19:00	2,32	2,13	0,19	1	1	1				
	20:00	2,27	2,16	0,11	1	1	1				
	21:00	2,18	2,12	0,06	1	1	1				
	22:00	1,98	1,92	0,06	1	1	1				
	23:00	1,85	1,77	0,08	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,64	1,44	0,20	1	1					
	01:00	1,55	1,36	0,18	1	1					
	02:00	1,47	1,26	0,22	1	1					
	03:00	1,42	1,16	0,27	1	1					
	04:00	1,41	1,14	0,27	1	1					
	05:00	1,43	1,16	0,26	1	1					
	06:00	1,48	1,28	0,21	1	1					
	07:00	1,58	1,43	0,15	1	1					
	08:00	1,69	1,52	0,18	1	1					
	09:00	1,78	1,67	0,11	1	1					
	10:00	1,82	1,76	0,06	1	1					
	11:00	1,83	1,78	0,04	1	1					
	12:00	1,81	1,73	0,08	1	1					
	13:00	1,77	1,56	0,20	1	1					
	14:00	1,72	1,47	0,25	1	1					
	15:00	1,68	1,44	0,25	1	1					
	16:00	1,73	1,42	0,31	1	1					
	17:00	1,84	1,39	0,45	1	1					
	18:00	2,01	1,37	0,64	1	1					
	19:00	2,22	1,45	0,78	1	1					
	20:00	2,17	1,41	0,76	1	1					
	21:00	2,09	1,36	0,73	1	1					
	22:00	1,94	1,26	0,68	1	1					
	23:00	1,77	1,15	0,62	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,68	1,12	0,56	1	1					
	01:00	1,58	1,12	0,46	1	1					
	02:00	1,51	1,12	0,38	1	1					
	03:00	1,46	1,12	0,34	1	1					
	04:00	1,43	1,12	0,31	1	1					
	05:00	1,44	1,12	0,32	1	1					
	06:00	1,49	1,12	0,37	1	1					
	07:00	1,59	1,12	0,47	1	1					
	08:00	1,69	1,12	0,57	1	1					
	09:00	1,79	1,16	0,63	1	1					
	10:00	1,83	1,19	0,64	1	1					
	11:00	1,83	1,19	0,64	1	1					
	12:00	1,80	1,17	0,63	1	1					
	13:00	1,75	1,15	0,60	1	1					
	14:00	1,70	1,12	0,58	1	1					
	15:00	1,68	1,12	0,56	1	1					
	16:00	1,70	1,12	0,58	1	1					
	17:00	1,81	1,18	0,63	1	1					
	18:00	1,94	1,26	0,68	1	1					
	19:00	2,19	1,42	0,77	1	1					
	20:00	2,20	1,43	0,77	1	1					
	21:00	2,13	1,38	0,74	1	1					
	22:00	1,96	1,28	0,69	1	1					
	23:00	1,72	1,12	0,60	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)		G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,62	1,12	0,49	1	1					
	01:00	1,52	1,12	0,40	1	1					
	02:00	1,45	1,12	0,33	1	1					
	03:00	1,39	1,12	0,27	1	1					
	04:00	1,36	1,12	0,24	1	1					
	05:00	1,37	1,12	0,24	1	1					
	06:00	1,40	1,12	0,28	1	1					
	07:00	1,48	1,12	0,36	1	1					
	08:00	1,54	1,12	0,42	1	1					
	09:00	1,61	1,12	0,49	1	1					
	10:00	1,64	1,12	0,52	1	1					
	11:00	1,64	1,12	0,52	1	1					
	12:00	1,63	1,12	0,51	1	1					
	13:00	1,58	1,12	0,45	1	1					
	14:00	1,52	1,12	0,39	1	1					
	15:00	1,49	1,12	0,37	1	1					
	16:00	1,53	1,12	0,41	1	1					
	17:00	1,65	1,12	0,52	1	1					
	18:00	1,82	1,18	0,64	1	1					
	19:00	2,06	1,34	0,72	1	1					
	20:00	2,07	1,35	0,73	1	1					
	21:00	2,00	1,30	0,70	1	1					
	22:00	1,85	1,20	0,65	1	1					
	23:00	1,65	1,12	0,53	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,56	1,12	0,44	1	1					
	01:00	1,45	1,12	0,33	1	1					
	02:00	1,37	1,12	0,25	1	1					
	03:00	1,32	1,12	0,20	1	1					
	04:00	1,31	1,12	0,19	1	1					
	05:00	1,34	1,13	0,21	1	1					
	06:00	1,42	1,25	0,17	1	1					
	07:00	1,55	1,41	0,14	1	1					
	08:00	1,67	1,56	0,10	1	1					
	09:00	1,76	1,69	0,06	1	1					
	10:00	1,82	1,78	0,04	1	1					
	11:00	1,83	1,80	0,03	1	1					
	12:00	1,79	1,77	0,02	1	1					
	13:00	1,74	1,73	0,01	1	1					
	14:00	1,70	1,69	0,01	1	1					
	15:00	1,68	1,67	0,01	1	1					
	16:00	1,77	1,76	0,01	1	1					
	17:00	1,85	1,83	0,02	1	1	1				
	18:00	2,03	2,01	0,02	1	1	1				
	19:00	2,24	2,22	0,02	1	1	1				
	20:00	2,23	2,20	0,02	1	1	1				
	21:00	2,15	2,13	0,02	1	1	1				
	22:00	1,98	1,97	0,01	1	1	1				
	23:00	1,78	1,77	0,01	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,61	1,61	0,01	1	1					
	01:00	1,52	1,51	0,01	1	1					
	02:00	1,45	1,43	0,01	1	1					
	03:00	1,40	1,39	0,02	1	1					
	04:00	1,40	1,38	0,01	1	1					
	05:00	1,42	1,40	0,02	1	1					
	06:00	1,49	1,47	0,02	1	1					
	07:00	1,60	1,58	0,02	1	1					
	08:00	1,72	1,70	0,02	1	1					
	09:00	1,82	1,81	0,02	1	1					
	10:00	1,88	1,86	0,02	1	1	1				
	11:00	1,88	1,86	0,02	1	1	1				
	12:00	1,85	1,82	0,02	1	1					
	13:00	1,79	1,76	0,03	1	1					
	14:00	1,74	1,69	0,05	1	1					
	15:00	1,69	1,63	0,06	1	1					
	16:00	1,73	1,66	0,07	1	1					
	17:00	1,83	1,76	0,07	1	1					
	18:00	2,03	1,94	0,09	1	1	1				
	19:00	2,25	2,14	0,11	1	1	1				
	20:00	2,24	2,11	0,12	1	1	1				
	21:00	2,14	2,02	0,13	1	1	1				
	22:00	1,95	1,82	0,13	1	1	1				
	23:00	1,75	1,61	0,14	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,63	1,21	0,42				1	1		
	01:00	1,54	1,18	0,36				1	1		
	02:00	1,47	1,28	0,18				1	1		
	03:00	1,41	1,29	0,12				1	1		
	04:00	1,40	1,27	0,13				1	1		
	05:00	1,43	1,24	0,19				1	1		
	06:00	1,49	1,26	0,24				1	1		
	07:00	1,60	1,31	0,29				1	1		
	08:00	1,72	1,51	0,21				1	1		
	09:00	1,82	1,67	0,14				1	1		
	10:00	1,86	1,69	0,17				1	1		
	11:00	1,86	1,55	0,31				1	1		
	12:00	1,82	1,49	0,33				1	1		
	13:00	1,76	1,41	0,35				1	1		
	14:00	1,72	1,40	0,32				1	1		
	15:00	1,70	1,33	0,37				1	1		
	16:00	1,76	1,24	0,52				1	1		
	17:00	1,85	1,28	0,58				1	1		
	18:00	2,04	1,44	0,60				1	1		
	19:00	2,26	1,66	0,61				1	1		
	20:00	2,18	1,62	0,56				1	1		
	21:00	2,10	1,48	0,61				1	1		
	22:00	1,91	1,38	0,53				1	1		
	23:00	1,73	1,49	0,24				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,67	1,40	0,27	1			1			
	01:00	1,58	1,33	0,24	1			1			
	02:00	1,51	1,29	0,22	1			1			
	03:00	1,46	1,26	0,20	1			1			
	04:00	1,46	1,12	0,34	1			1			
	05:00	1,48	1,12	0,36	1			1			
	06:00	1,54	1,12	0,42	1			1			
	07:00	1,64	1,37	0,28	1			1			
	08:00	1,76	1,59	0,17	1			1			
	09:00	1,86	1,68	0,18	1			1			
	10:00	1,91	1,76	0,15	1			1			
	11:00	1,91	1,74	0,17	1			1			
	12:00	1,88	1,61	0,26	1			1			
	13:00	1,82	1,49	0,33	1			1			
	14:00	1,77	1,38	0,39	1			1			
	15:00	1,72	1,20	0,52	1			1			
	16:00	1,74	1,19	0,55	1			1			
	17:00	1,82	1,28	0,55	1			1			
	18:00	1,99	1,39	0,60	1			1			
	19:00	2,20	1,55	0,65	1			1			
	20:00	2,19	1,59	0,60	1			1			
	21:00	2,13	1,61	0,52	1			1			
	22:00	1,94	1,48	0,46	1			1			
	23:00	1,76	1,38	0,39	1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,65	1,44	0,21	1	1					
	01:00	1,55	1,38	0,17	1	1					
	02:00	1,48	1,35	0,14	1	1					
	03:00	1,44	1,33	0,11	1	1					
	04:00	1,43	1,35	0,08	1	1					
	05:00	1,45	1,40	0,05	1	1					
	06:00	1,50	1,48	0,02	1	1					
	07:00	1,59	1,59	0,00	1	1					
	08:00	1,69	1,69	0,01	1	1					
	09:00	1,80	1,79	0,01	1	1	1				
	10:00	1,87	1,87	0,00	1	1	1				
	11:00	1,89	1,88	0,00	1	1	1				
	12:00	1,85	1,84	0,01	1	1	1				
	13:00	1,80	1,79	0,01	1	1					
	14:00	1,73	1,71	0,01	1	1					
	15:00	1,68	1,67	0,01	1	1					
	16:00	1,71	1,70	0,01	1	1					
	17:00	1,82	1,81	0,01	1	1	1				
	18:00	1,97	1,96	0,00	1	1	1				
	19:00	2,15	2,15	0,00	1	1	1				
	20:00	2,14	2,14	0,00	1	1	1				
	21:00	2,08	2,08	0,00	1	1	1				
	22:00	1,92	1,92	0,00	1	1	1				
	23:00	1,74	1,74	0,00	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,64	1,62	0,02	1	1					
	01:00	1,55	1,53	0,02	1	1					
	02:00	1,48	1,46	0,02	1	1					
	03:00	1,44	1,42	0,02	1	1					
	04:00	1,42	1,38	0,03	1	1					
	05:00	1,42	1,35	0,07	1	1					
	06:00	1,47	1,34	0,12	1	1					
	07:00	1,55	1,39	0,17	1	1					
	08:00	1,68	1,53	0,15	1	1					
	09:00	1,80	1,68	0,13	1	1					
	10:00	1,90	1,80	0,10	1	1					
	11:00	1,92	1,85	0,06	1	1	1				
	12:00	1,93	1,90	0,03	1	1	1				
	13:00	1,85	1,84	0,02	1	1	1				
	14:00	1,76	1,71	0,05	1	1					
	15:00	1,72	1,65	0,07	1	1					
	16:00	1,74	1,70	0,04	1	1					
	17:00	1,83	1,80	0,04	1	1					
	18:00	1,98	1,96	0,03	1	1	1				
	19:00	2,15	2,13	0,02	1	1	1				
	20:00	2,08	2,06	0,02	1	1	1				
	21:00	2,04	2,02	0,02	1	1	1				
	22:00	1,88	1,86	0,01	1	1	1				
	23:00	1,70	1,69	0,00	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,54	1,54	0,00	1	1					
	01:00	1,46	1,45	0,01	1	1					
	02:00	1,39	1,38	0,01	1	1					
	03:00	1,34	1,33	0,01	1	1					
	04:00	1,32	1,31	0,01	1	1					
	05:00	1,32	1,31	0,01	1	1					
	06:00	1,35	1,35	0,00	1	1					
	07:00	1,41	1,41	0,00	1	1					
	08:00	1,50	1,50	0,00	1	1					
	09:00	1,61	1,61	0,00	1	1					
	10:00	1,69	1,69	0,00	1	1					
	11:00	1,72	1,72	0,00	1	1					
	12:00	1,73	1,72	0,01	1	1					
	13:00	1,63	1,62	0,01	1	1					
	14:00	1,56	1,56	0,00	1	1					
	15:00	1,51	1,50	0,01	1	1					
	16:00	1,65	1,65	0,00	1	1					
	17:00	1,66	1,66	0,00	1	1					
	18:00	1,84	1,84	0,00	1	1	1				
	19:00	2,01	2,01	0,00	1	1	1				
	20:00	1,96	1,96	0,00	1	1	1				
	21:00	1,91	1,91	0,00	1	1	1				
	22:00	1,76	1,76	0,00	1	1					
	23:00	1,60	1,60	0,00	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,55	1,55	0,00	1	1					
	01:00	1,45	1,43	0,02	1	1					
	02:00	1,38	1,36	0,02	1	1					
	03:00	1,34	1,31	0,03	1	1					
	04:00	1,33	1,31	0,02	1	1					
	05:00	1,35	1,12	0,23	1	1					
	06:00	1,43	1,36	0,07	1	1					
	07:00	1,54	1,28	0,26	1	1					
	08:00	1,69	1,43	0,27	1	1					
	09:00	1,86	1,29	0,57	1	1					
	10:00	1,96	1,27	0,68	1	1					
	11:00	2,02	1,52	0,50	1	1					
	12:00	2,00	1,79	0,20	1	1					
	13:00	1,80	1,72	0,08	1	1					
	14:00	1,82	1,78	0,04	1	1					
	15:00	1,85	1,84	0,02	1	1					
	16:00	1,90	1,79	0,10	1	1	1				
	17:00	1,91	1,89	0,01	1	1	1				
	18:00	2,06	2,02	0,04	1	1	1				
	19:00	2,25	2,22	0,03	1	1	1				
	20:00	2,20	2,17	0,03	1	1	1				
	21:00	2,12	2,10	0,02	1	1	1				
	22:00	1,94	1,93	0,01	1	1	1				
	23:00	1,75	1,74	0,00	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,57	1,55	0,02	1	1					
	01:00	1,48	1,46	0,02	1	1					
	02:00	1,42	1,41	0,01	1	1					
	03:00	1,38	1,37	0,00	1	1					
	04:00	1,37	1,37	0,01	1	1					
	05:00	1,40	1,38	0,02	1	1					
	06:00	1,47	1,43	0,04	1	1					
	07:00	1,58	1,46	0,12	1	1					
	08:00	1,70	1,56	0,14	1	1					
	09:00	1,79	1,68	0,11	1	1					
	10:00	1,88	1,75	0,13	1	1					
	11:00	1,87	1,75	0,12	1	1					
	12:00	1,84	1,76	0,08	1	1					
	13:00	1,79	1,74	0,05	1	1					
	14:00	1,75	1,71	0,04	1	1					
	15:00	1,72	1,69	0,03	1	1					
	16:00	1,76	1,74	0,02	1	1					
	17:00	1,87	1,86	0,01	1	1	1				
	18:00	2,11	2,10	0,01	1	1	1				
	19:00	2,26	2,24	0,02	1	1	1				
	20:00	2,19	2,16	0,03	1	1	1				
	21:00	2,10	1,97	0,13	1	1	1				
	22:00	1,92	1,81	0,12	1	1	1				
	23:00	1,74	1,64	0,10	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,70	1,69	0,00	1	1					
	01:00	1,60	1,60	0,01	1	1					
	02:00	1,54	1,54	0,00	1	1					
	03:00	1,50	1,49	0,01	1	1					
	04:00	1,48	1,47	0,01	1	1					
	05:00	1,51	1,50	0,01	1	1					
	06:00	1,57	1,57	0,01	1	1					
	07:00	1,68	1,67	0,01	1	1					
	08:00	1,82	1,80	0,01	1	1					
	09:00	1,96	1,94	0,01	1	1	1				
	10:00	2,05	2,04	0,02	1	1	1				
	11:00	2,10	2,07	0,02	1	1	1				
	12:00	2,10	2,08	0,02	1	1	1				
	13:00	2,03	2,01	0,02	1	1	1				
	14:00	1,98	1,97	0,02	1	1	1				
	15:00	1,90	1,88	0,02	1	1	1				
	16:00	1,96	1,92	0,03	1	1	1				
	17:00	2,06	2,03	0,03	1	1	1				
	18:00	2,23	2,20	0,03	1	1	1				
	19:00	2,39	2,36	0,03	1	1	1				
	20:00	2,34	2,30	0,04	1	1	1				
	21:00	2,25	2,22	0,03	1	1	1				
	22:00	2,02	2,00	0,02	1	1	1				
	23:00	1,77	1,76	0,01	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,69	1,62	0,06	1	1					
	01:00	1,60	1,56	0,03	1	1					
	02:00	1,53	1,50	0,03	1	1					
	03:00	1,49	1,43	0,06	1	1					
	04:00	1,48	1,42	0,06	1	1					
	05:00	1,50	1,47	0,03	1	1					
	06:00	1,56	1,50	0,05	1	1					
	07:00	1,67	1,55	0,11	1	1					
	08:00	1,81	1,69	0,12	1	1					
	09:00	1,94	1,82	0,13	1	1	1				
	10:00	2,02	1,85	0,17	1	1	1				
	11:00	2,03	1,83	0,20	1	1	1				
	12:00	2,10	1,87	0,23	1	1	1				
	13:00	2,06	1,84	0,23	1	1	1				
	14:00	1,97	1,71	0,26	1	1					
	15:00	1,91	1,60	0,31	1	1					
	16:00	1,91	1,59	0,32	1	1					
	17:00	1,98	1,64	0,34	1	1					
	18:00	2,12	1,76	0,36	1	1					
	19:00	2,25	1,90	0,35	1	1	1				
	20:00	2,17	1,87	0,30	1	1	1				
	21:00	2,11	1,81	0,30	1	1	1				
	22:00	1,94	1,65	0,30	1	1					
	23:00	1,80	1,55	0,25	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,62	1,43	0,19	1	1					
	01:00	1,54	1,32	0,21	1	1					
	02:00	1,47	1,26	0,21	1	1					
	03:00	1,44	1,22	0,21	1	1					
	04:00	1,42	1,18	0,24	1	1					
	05:00	1,44	1,19	0,24	1	1					
	06:00	1,50	1,17	0,32	1	1					
	07:00	1,60	1,23	0,36	1	1					
	08:00	1,71	1,35	0,36	1	1					
	09:00	1,82	1,48	0,34	1	1					
	10:00	1,92	1,64	0,29	1	1					
	11:00	1,91	1,59	0,32	1	1					
	12:00	1,89	1,35	0,54	1	1					
	13:00	1,84	1,20	0,65	1	1					
	14:00	1,82	1,18	0,64	1	1					
	15:00	1,81	1,18	0,63	1	1					
	16:00	1,80	1,17	0,63	1	1					
	17:00	1,86	1,21	0,65	1	1					
	18:00	2,02	1,45	0,57	1	1					
	19:00	2,18	1,58	0,60	1	1					
	20:00	2,14	1,53	0,61	1	1					
	21:00	2,08	1,43	0,65	1	1					
	22:00	1,93	1,30	0,63	1	1					
	23:00	1,74	1,14	0,60	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,62	1,31	0,32	1	1					
	01:00	1,54	1,37	0,17	1	1					
	02:00	1,47	1,29	0,18	1	1					
	03:00	1,42	1,31	0,11	1	1					
	04:00	1,40	1,36	0,04	1	1					
	05:00	1,41	1,34	0,06	1	1					
	06:00	1,45	1,38	0,07	1	1					
	07:00	1,53	1,51	0,02	1	1					
	08:00	1,63	1,62	0,01	1	1					
	09:00	1,76	1,69	0,07	1	1					
	10:00	1,81	1,73	0,07	1	1					
	11:00	1,83	1,77	0,06	1	1					
	12:00	1,80	1,78	0,02	1	1					
	13:00	1,76	1,76	0,00	1	1					
	14:00	1,71	1,71	0,00	1	1					
	15:00	1,68	1,68	0,00	1	1					
	16:00	1,70	1,70	0,00	1	1					
	17:00	1,75	1,75	0,00	1	1					
	18:00	1,91	1,91	0,00	1	1	1				
	19:00	2,08	2,08	0,00	1	1	1				
	20:00	2,05	2,05	0,00	1	1	1				
	21:00	1,99	1,98	0,01	1	1	1				
	22:00	1,84	1,83	0,01	1	1	1				
	23:00	1,65	1,65	0,00	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,53	1,53	0,00	1	1					
	01:00	1,44	1,44	0,00	1	1					
	02:00	1,37	1,37	0,00	1	1					
	03:00	1,32	1,32	0,00	1	1					
	04:00	1,30	1,29	0,00	1	1					
	05:00	1,30	1,30	0,00	1	1					
	06:00	1,33	1,33	0,00	1	1					
	07:00	1,36	1,36	0,00	1	1					
	08:00	1,42	1,42	0,00	1	1					
	09:00	1,50	1,50	0,00	1	1					
	10:00	1,57	1,57	0,00	1	1					
	11:00	1,61	1,61	0,00	1	1					
	12:00	1,60	1,60	0,00	1	1					
	13:00	1,57	1,56	0,01	1	1					
	14:00	1,51	1,50	0,01	1	1					
	15:00	1,54	1,54	0,00	1	1					
	16:00	1,58	1,58	0,00	1	1					
	17:00	1,69	1,69	0,00	1	1					
	18:00	1,86	1,86	0,00	1	1	1				
	19:00	1,98	1,98	0,00	1	1	1				
	20:00	1,96	1,96	0,00	1	1	1				
	21:00	1,89	1,88	0,00	1	1	1				
	22:00	1,74	1,73	0,01	1	1					
	23:00	1,56	1,55	0,01	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	1, 51	1, 49	0, 02	1	1					
	01:00	1, 42	1, 39	0, 03	1	1					
	02:00	1, 36	1, 31	0, 05	1	1					
	03:00	1, 32	1, 26	0, 07	1	1					
	04:00	1, 32	1, 24	0, 08	1	1					
	05:00	1, 35	1, 24	0, 11	1	1					
	06:00	1, 42	1, 28	0, 13	1	1					
	07:00	1, 53	1, 35	0, 18	1	1					
	08:00	1, 61	1, 44	0, 17	1	1					
	09:00	1, 71	1, 54	0, 17	1	1					
	10:00	1, 81	1, 64	0, 17	1	1					
	11:00	1, 87	1, 66	0, 20	1	1					
	12:00	1, 86	1, 50	0, 36	1	1					
	13:00	1, 82	1, 37	0, 45	1	1					
	14:00	1, 80	1, 36	0, 44	1	1					
	15:00	1, 79	1, 37	0, 41	1	1					
	16:00	1, 88	1, 47	0, 41	1	1					
	17:00	1, 96	1, 60	0, 36	1	1					
	18:00	2, 11	1, 82	0, 28	1	1	1				
	19:00	2, 24	2, 03	0, 22	1	1	1				
	20:00	2, 23	2, 05	0, 17	1	1	1				
	21:00	2, 15	1, 99	0, 16	1	1	1				
	22:00	1, 98	1, 81	0, 17	1	1	1				
	23:00	1, 79	1, 65	0, 13	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,69	1,23	0,46	1	1					
	01:00	1,63	1,28	0,35	1	1					
	02:00	1,57	1,32	0,25	1	1					
	03:00	1,53	1,36	0,17	1	1					
	04:00	1,52	1,36	0,16	1	1					
	05:00	1,53	1,41	0,12	1	1					
	06:00	1,56	1,51	0,05	1	1					
	07:00	1,65	1,62	0,03	1	1					
	08:00	1,72	1,69	0,03	1	1					
	09:00	1,80	1,73	0,07	1	1					
	10:00	1,88	1,73	0,14	1	1					
	11:00	1,91	1,78	0,12	1	1					
	12:00	1,88	1,78	0,10	1	1					
	13:00	1,84	1,75	0,09	1	1					
	14:00	1,84	1,76	0,08	1	1					
	15:00	1,85	1,74	0,11	1	1					
	16:00	1,89	1,74	0,15	1	1					
	17:00	1,94	1,75	0,19	1	1					
	18:00	2,04	1,72	0,32	1	1					
	19:00	2,14	1,59	0,55	1	1					
	20:00	2,10	1,62	0,48	1	1					
	21:00	2,02	1,64	0,39	1	1					
	22:00	1,88	1,34	0,53	1	1					
	23:00	1,77	1,15	0,62	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)		G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,66	1,12	0,54	1	1					
	01:00	1,56	1,12	0,44	1	1					
	02:00	1,49	1,12	0,37	1	1					
	03:00	1,45	1,12	0,33	1	1					
	04:00	1,44	1,12	0,32	1	1					
	05:00	1,46	1,12	0,34	1	1					
	06:00	1,53	1,12	0,41	1	1					
	07:00	1,62	1,12	0,50	1	1					
	08:00	1,70	1,12	0,58	1	1					
	09:00	1,80	1,17	0,63	1	1					
	10:00	1,86	1,21	0,65	1	1					
	11:00	1,87	1,21	0,65	1	1					
	12:00	1,83	1,19	0,64	1	1					
	13:00	1,79	1,17	0,63	1	1					
	14:00	1,75	1,14	0,61	1	1					
	15:00	1,75	1,14	0,61	1	1					
	16:00	1,79	1,16	0,62	1	1					
	17:00	1,89	1,26	0,63	1	1					
	18:00	2,02	1,43	0,59	1	1					
	19:00	2,15	1,65	0,49	1	1					
	20:00	2,13	1,71	0,42	1	1					
	21:00	2,07	1,67	0,40	1	1					
	22:00	1,92	1,53	0,38	1	1					
	23:00	1,77	1,41	0,36	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	1, 64	1, 29	0, 34	1	1					
	01:00	1, 54	1, 22	0, 32	1	1					
	02:00	1, 47	1, 12	0, 35	1	1					
	03:00	1, 43	1, 12	0, 31	1	1					
	04:00	1, 41	1, 12	0, 29	1	1					
	05:00	1, 43	1, 16	0, 27	1	1					
	06:00	1, 49	1, 24	0, 25	1	1					
	07:00	1, 57	1, 30	0, 27	1	1					
	08:00	1, 66	1, 45	0, 21	1	1					
	09:00	1, 76	1, 59	0, 17	1	1					
	10:00	1, 83	1, 73	0, 09	1	1					
	11:00	1, 87	1, 81	0, 06	1	1					
	12:00	1, 85	1, 78	0, 06	1	1					
	13:00	1, 81	1, 76	0, 06	1	1					
	14:00	1, 78	1, 73	0, 06	1	1					
	15:00	1, 78	1, 72	0, 06	1	1					
	16:00	1, 81	1, 76	0, 05	1	1					
	17:00	1, 83	1, 80	0, 03	1	1					
	18:00	2, 08	2, 07	0, 01	1	1	1				
	19:00	2, 18	2, 17	0, 01	1	1	1				
	20:00	2, 12	2, 11	0, 01	1	1	1				
	21:00	2, 07	2, 07	0, 00	1	1	1				
	22:00	1, 90	1, 89	0, 01	1	1	1				
	23:00	1, 70	1, 68	0, 02	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,59	1,57	0,02	1	1					
	01:00	1,50	1,46	0,04	1	1					
	02:00	1,42	1,38	0,05	1	1					
	03:00	1,38	1,32	0,06	1	1					
	04:00	1,36	1,29	0,08	1	1					
	05:00	1,38	1,30	0,08	1	1					
	06:00	1,43	1,36	0,07	1	1					
	07:00	1,51	1,44	0,07	1	1					
	08:00	1,63	1,56	0,06	1	1					
	09:00	1,74	1,70	0,04	1	1					
	10:00	1,80	1,77	0,03	1	1					
	11:00	1,81	1,78	0,03	1	1					
	12:00	1,77	1,72	0,05	1	1					
	13:00	1,75	1,64	0,11	1	1					
	14:00	1,73	1,55	0,19	1	1					
	15:00	1,71	1,57	0,14	1	1					
	16:00	1,74	1,60	0,14	1	1					
	17:00	1,79	1,53	0,26	1	1					
	18:00	1,96	1,67	0,29	1	1					
	19:00	2,07	1,74	0,32	1	1					
	20:00	2,03	1,66	0,37	1	1					
	21:00	1,97	1,61	0,36	1	1					
	22:00	1,82	1,43	0,39	1	1					
	23:00	1,66	1,21	0,45	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,58	1,30	0,28				1	1		
	01:00	1,49	1,25	0,24				1	1		
	02:00	1,43	1,12	0,30				1	1		
	03:00	1,38	1,12	0,26				1	1		
	04:00	1,35	1,12	0,23				1	1		
	05:00	1,35	1,12	0,23				1	1		
	06:00	1,40	1,12	0,28				1	1		
	07:00	1,46	1,12	0,34				1	1		
	08:00	1,55	1,19	0,36				1	1		
	09:00	1,64	1,33	0,31				1	1		
	10:00	1,71	1,27	0,44				1	1		
	11:00	1,76	1,20	0,56				1	1		
	12:00	1,76	1,25	0,51				1	1		
	13:00	1,69	1,12	0,57				1	1		
	14:00	1,67	1,12	0,55				1	1		
	15:00	1,64	1,12	0,52				1	1		
	16:00	1,66	1,12	0,54				1	1		
	17:00	1,75	1,14	0,61				1	1		
	18:00	1,87	1,22	0,65				1	1		
	19:00	1,97	1,28	0,69				1	1		
	20:00	1,94	1,26	0,68				1	1		
	21:00	1,87	1,21	0,65				1	1		
	22:00	1,73	1,12	0,61				1	1		
	23:00	1,59	1,12	0,47				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,48	1,12	0,36				1	1		
	01:00	1,39	1,12	0,27				1	1		
	02:00	1,30	1,12	0,18				1	1		
	03:00	1,19	1,12	0,07				1	1		
	04:00	1,25	1,12	0,13				1	1		
	05:00	1,28	1,13	0,15				1	1		
	06:00	1,28	1,12	0,16				1	1		
	07:00	1,34	1,17	0,17				1	1		
	08:00	1,41	1,30	0,11				1	1		
	09:00	1,48	1,41	0,07				1	1		
	10:00	1,50	1,44	0,06				1	1		
	11:00	1,52	1,47	0,05				1	1		
	12:00	1,57	1,53	0,04				1	1		
	13:00	1,49	1,46	0,03				1	1		
	14:00	1,47	1,44	0,03				1	1		
	15:00	1,49	1,45	0,03				1	1		
	16:00	1,56	1,53	0,03				1	1		
	17:00	1,64	1,61	0,03				1	1		
	18:00	1,77	1,73	0,05				1	1		
	19:00	1,84	1,79	0,05				1	1		
	20:00	1,83	1,77	0,06				1	1		
	21:00	1,76	1,70	0,06				1	1		
	22:00	1,62	1,57	0,05				1	1		
	23:00	1,48	1,44	0,04				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,44	1,41	0,03				1	1		
	01:00	1,35	1,32	0,03				1	1		
	02:00	1,30	1,26	0,03				1	1		
	03:00	1,26	1,23	0,03				1	1		
	04:00	1,26	1,23	0,03				1	1		
	05:00	1,29	1,27	0,02				1	1		
	06:00	1,35	1,33	0,02				1	1		
	07:00	1,47	1,45	0,02				1	1		
	08:00	1,59	1,57	0,02				1	1		
	09:00	1,68	1,66	0,02				1	1		
	10:00	1,74	1,72	0,02				1	1		
	11:00	1,76	1,75	0,01				1	1		
	12:00	1,74	1,73	0,01				1	1		
	13:00	1,72	1,71	0,01				1	1		
	14:00	1,70	1,68	0,02				1	1		
	15:00	1,70	1,68	0,02				1	1		
	16:00	1,79	1,77	0,02				1	1		
	17:00	1,97	1,95	0,02				1	1	1	
	18:00	2,13	2,11	0,02				1	1	1	
	19:00	2,17	2,15	0,02				1	1	1	
	20:00	2,13	2,11	0,03				1	1	1	
	21:00	2,05	2,02	0,03				1	1	1	
	22:00	1,88	1,84	0,04				1	1		
	23:00	1,67	1,63	0,03				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,46	1,44	0,02				1	1		
	01:00	1,37	1,33	0,03				1	1		
	02:00	1,31	1,27	0,04				1	1		
	03:00	1,27	1,24	0,03				1	1		
	04:00	1,27	1,25	0,02				1	1		
	05:00	1,32	1,31	0,01				1	1		
	06:00	1,38	1,37	0,01				1	1		
	07:00	1,47	1,47	0,00				1	1		
	08:00	1,60	1,60	0,00				1	1		
	09:00	1,69	1,69	0,00				1	1		
	10:00	1,77	1,77	0,00				1	1		
	11:00	1,79	1,78	0,01				1	1		
	12:00	1,76	1,74	0,02				1	1		
	13:00	1,72	1,67	0,05				1	1		
	14:00	1,69	1,61	0,08				1	1		
	15:00	1,67	1,55	0,12				1	1		
	16:00	1,74	1,63	0,11				1	1		
	17:00	1,90	1,73	0,17				1	1		
	18:00	2,01	1,68	0,32				1	1		
	19:00	2,02	1,66	0,37				1	1		
	20:00	1,99	1,70	0,29				1	1		
	21:00	1,90	1,53	0,37				1	1		
	22:00	1,74	1,40	0,34				1	1		
	23:00	1,60	1,27	0,32				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,53	1,44	0,09	1	1					
	01:00	1,45	1,35	0,09	1	1					
	02:00	1,38	1,30	0,08	1	1					
	03:00	1,35	1,22	0,14	1	1					
	04:00	1,34	1,16	0,18	1	1					
	05:00	1,37	1,24	0,12	1	1					
	06:00	1,42	1,33	0,09	1	1					
	07:00	1,52	1,47	0,05	1	1					
	08:00	1,63	1,62	0,02	1	1					
	09:00	1,73	1,72	0,01	1	1					
	10:00	1,80	1,79	0,01	1	1					
	11:00	1,83	1,81	0,02	1	1					
	12:00	1,81	1,74	0,07	1	1					
	13:00	1,77	1,63	0,14	1	1					
	14:00	1,73	1,54	0,19	1	1					
	15:00	1,70	1,51	0,19	1	1					
	16:00	1,74	1,45	0,29	1	1					
	17:00	1,91	1,40	0,51	1	1					
	18:00	2,04	1,46	0,58	1	1					
	19:00	2,05	1,54	0,52	1	1					
	20:00	2,01	1,55	0,46	1	1					
	21:00	1,94	1,56	0,38	1	1					
	22:00	1,78	1,53	0,24	1	1					
	23:00	1,61	1,53	0,08	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,61	1,12	0,49				1	1		
	01:00	1,52	1,12	0,40				1	1		
	02:00	1,46	1,12	0,34				1	1		
	03:00	1,42	1,12	0,30				1	1		
	04:00	1,40	1,19	0,21				1	1		
	05:00	1,42	1,26	0,17				1	1		
	06:00	1,48	1,30	0,18				1	1		
	07:00	1,58	1,44	0,14				1	1		
	08:00	1,70	1,57	0,13				1	1		
	09:00	1,81	1,74	0,07				1	1		
	10:00	1,87	1,82	0,05				1	1		
	11:00	1,90	1,87	0,03				1	1		
	12:00	1,88	1,73	0,14				1	1		
	13:00	1,83	1,51	0,33				1	1		
	14:00	1,80	1,32	0,48				1	1		
	15:00	1,74	1,21	0,53				1	1		
	16:00	1,77	1,21	0,56				1	1		
	17:00	1,90	1,30	0,60				1	1		
	18:00	2,03	1,44	0,59				1	1		
	19:00	2,06	1,48	0,58				1	1		
	20:00	2,01	1,56	0,45				1	1		
	21:00	1,95	1,55	0,40				1	1		
	22:00	1,80	1,45	0,35				1	1		
	23:00	1,64	1,36	0,29				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,43	1,12	0,31				1	1		
	01:00	1,35	1,12	0,23				1	1		
	02:00	1,30	1,12	0,18				1	1		
	03:00	1,26	1,12	0,14				1	1		
	04:00	1,25	1,12	0,13				1	1		
	05:00	1,27	1,12	0,15				1	1		
	06:00	1,31	1,18	0,14				1	1		
	07:00	1,38	1,31	0,07				1	1		
	08:00	1,47	1,44	0,03				1	1		
	09:00	1,59	1,58	0,01				1	1		
	10:00	1,69	1,69	0,00				1	1		
	11:00	1,74	1,73	0,00				1	1		
	12:00	1,64	1,64	0,00				1	1		
	13:00	1,59	1,59	0,00				1	1		
	14:00	1,57	1,56	0,01				1	1		
	15:00	1,58	1,57	0,01				1	1		
	16:00	1,64	1,64	0,00				1	1		
	17:00	1,83	1,82	0,00				1	1	1	
	18:00	1,92	1,92	0,00				1	1	1	
	19:00	1,93	1,93	0,00				1	1	1	
	20:00	1,90	1,90	0,00				1	1	1	
	21:00	1,85	1,85	0,00				1	1	1	
	22:00	1,70	1,70	0,00				1	1		
	23:00	1,54	1,54	0,00				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,52	1,52	0,00				1	1		
	01:00	1,44	1,44	0,00				1	1		
	02:00	1,38	1,38	0,00				1	1		
	03:00	1,34	1,34	0,00				1	1		
	04:00	1,33	1,33	0,00				1	1		
	05:00	1,34	1,34	0,00				1	1		
	06:00	1,37	1,37	0,00				1	1		
	07:00	1,45	1,44	0,01				1	1		
	08:00	1,58	1,55	0,02				1	1		
	09:00	1,68	1,66	0,02				1	1		
	10:00	1,76	1,75	0,02				1	1		
	11:00	1,82	1,80	0,02				1	1		
	12:00	1,78	1,76	0,02				1	1		
	13:00	1,69	1,67	0,02				1	1		
	14:00	1,67	1,65	0,02				1	1		
	15:00	1,64	1,63	0,01				1	1		
	16:00	1,71	1,69	0,01				1	1		
	17:00	1,90	1,89	0,01	1			1	1		
	18:00	2,01	1,98	0,02	1			1	1		
	19:00	2,03	2,00	0,03	1			1	1		
	20:00	1,97	1,93	0,04	1			1	1		
	21:00	1,90	1,85	0,04	1			1	1		
	22:00	1,72	1,65	0,07				1	1		
	23:00	1,55	1,46	0,09				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,45	1,38	0,08				1	1		
	01:00	1,37	1,31	0,06				1	1		
	02:00	1,31	1,25	0,05				1	1		
	03:00	1,26	1,21	0,05				1	1		
	04:00	1,24	1,18	0,05				1	1		
	05:00	1,24	1,17	0,08				1	1		
	06:00	1,27	1,13	0,14				1	1		
	07:00	1,34	1,17	0,17				1	1		
	08:00	1,42	1,20	0,22				1	1		
	09:00	1,50	1,29	0,21				1	1		
	10:00	1,60	1,39	0,20				1	1		
	11:00	1,65	1,41	0,25				1	1		
	12:00	1,64	1,46	0,18				1	1		
	13:00	1,61	1,48	0,12				1	1		
	14:00	1,54	1,42	0,12				1	1		
	15:00	1,58	1,58	0,00				1	1		
	16:00	1,58	1,58	0,00				1	1		
	17:00	1,73	1,73	0,00				1	1		
	18:00	1,85	1,85	0,00				1	1		
	19:00	1,87	1,87	0,00				1	1		
	20:00	1,83	1,83	0,00				1	1		
	21:00	1,76	1,76	0,00				1	1		
	22:00	1,61	1,61	0,00				1	1		
	23:00	1,46	1,46	0,00				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,45	1,44	0,01				1	1		
	01:00	1,36	1,35	0,01				1	1		
	02:00	1,30	1,29	0,02				1	1		
	03:00	1,26	1,24	0,02				1	1		
	04:00	1,26	1,24	0,02				1	1		
	05:00	1,29	1,27	0,02				1	1		
	06:00	1,35	1,32	0,04				1	1		
	07:00	1,47	1,40	0,07				1	1		
	08:00	1,57	1,45	0,12				1	1		
	09:00	1,65	1,46	0,20				1	1		
	10:00	1,75	1,44	0,31				1	1		
	11:00	1,77	1,34	0,43				1	1		
	12:00	1,77	1,31	0,46				1	1		
	13:00	1,73	1,32	0,41				1	1		
	14:00	1,72	1,31	0,41				1	1		
	15:00	1,73	1,32	0,41				1	1		
	16:00	1,80	1,40	0,39				1	1		
	17:00	1,96	1,51	0,45				1	1		
	18:00	2,05	1,72	0,33				1	1		
	19:00	2,06	1,84	0,22				1	1		
	20:00	2,01	1,85	0,16				1	1		
	21:00	1,94	1,85	0,09				1	1		
	22:00	1,79	1,71	0,07				1	1		
	23:00	1,61	1,53	0,08				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,48	1,12	0,36	1	1					
	01:00	1,40	1,12	0,28	1	1					
	02:00	1,35	1,12	0,22	1	1					
	03:00	1,31	1,12	0,19	1	1					
	04:00	1,31	1,12	0,19	1	1					
	05:00	1,34	1,12	0,22	1	1					
	06:00	1,39	1,12	0,27	1	1					
	07:00	1,50	1,27	0,23	1	1					
	08:00	1,64	1,42	0,23	1	1					
	09:00	1,79	1,63	0,16	1	1					
	10:00	1,87	1,71	0,16	1	1					
	11:00	1,83	1,63	0,20	1	1					
	12:00	1,79	1,60	0,19	1	1					
	13:00	1,79	1,65	0,14	1	1					
	14:00	1,73	1,65	0,08	1	1					
	15:00	1,66	1,57	0,09	1	1					
	16:00	1,71	1,62	0,09	1	1					
	17:00	1,88	1,82	0,06	1	1					
	18:00	2,02	1,97	0,05	1	1	1				
	19:00	2,02	1,94	0,07	1	1	1				
	20:00	1,99	1,90	0,09	1	1	1				
	21:00	1,91	1,79	0,12	1	1					
	22:00	1,75	1,58	0,17	1	1					
	23:00	1,58	1,35	0,22	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,51	1,29	0,22	1	1					
	01:00	1,43	1,28	0,15	1	1					
	02:00	1,36	1,26	0,10	1	1					
	03:00	1,33	1,25	0,08	1	1					
	04:00	1,32	1,22	0,10	1	1					
	05:00	1,35	1,17	0,17	1	1					
	06:00	1,40	1,26	0,14	1	1					
	07:00	1,42	1,35	0,07	1	1					
	08:00	1,47	1,42	0,04	1	1					
	09:00	1,55	1,51	0,04	1	1					
	10:00	1,57	1,51	0,06	1	1					
	11:00	1,62	1,53	0,09	1	1					
	12:00	1,65	1,54	0,11	1	1					
	13:00	1,71	1,59	0,12	1	1					
	14:00	1,67	1,39	0,28	1	1					
	15:00	1,68	1,16	0,52	1	1					
	16:00	1,73	1,33	0,41	1	1					
	17:00	1,91	1,39	0,52	1	1					
	18:00	2,00	1,30	0,70	1	1					
	19:00	2,04	1,32	0,71	1	1					
	20:00	2,00	1,30	0,70	1	1					
	21:00	1,94	1,26	0,68	1	1					
	22:00	1,76	1,14	0,62	1	1					
	23:00	1,59	1,12	0,47	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,50	1,12	0,38	1	1					
	01:00	1,41	1,12	0,29	1	1					
	02:00	1,35	1,12	0,23	1	1					
	03:00	1,32	1,12	0,20	1	1					
	04:00	1,30	1,12	0,18	1	1					
	05:00	1,32	1,12	0,20	1	1					
	06:00	1,38	1,12	0,26	1	1					
	07:00	1,45	1,12	0,33	1	1					
	08:00	1,54	1,12	0,42	1	1					
	09:00	1,61	1,12	0,49	1	1					
	10:00	1,66	1,12	0,54	1	1					
	11:00	1,67	1,12	0,55	1	1					
	12:00	1,65	1,12	0,53	1	1					
	13:00	1,63	1,12	0,51	1	1					
	14:00	1,61	1,12	0,49	1	1					
	15:00	1,62	1,12	0,50	1	1					
	16:00	1,69	1,12	0,57	1	1					
	17:00	1,87	1,22	0,66	1	1					
	18:00	1,98	1,29	0,69	1	1					
	19:00	2,03	1,32	0,71	1	1					
	20:00	2,00	1,30	0,70	1	1					
	21:00	1,94	1,26	0,68	1	1					
	22:00	1,79	1,16	0,63	1	1					
	23:00	1,62	1,12	0,50	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,52	1,12	0,40	1	1					
	01:00	1,43	1,12	0,31	1	1					
	02:00	1,37	1,12	0,25	1	1					
	03:00	1,32	1,12	0,20	1	1					
	04:00	1,30	1,12	0,18	1	1					
	05:00	1,32	1,12	0,20	1	1					
	06:00	1,36	1,12	0,24	1	1					
	07:00	1,43	1,12	0,31	1	1					
	08:00	1,51	1,12	0,39	1	1					
	09:00	1,59	1,12	0,47	1	1					
	10:00	1,63	1,12	0,51	1	1					
	11:00	1,63	1,12	0,51	1	1					
	12:00	1,61	1,12	0,49	1	1					
	13:00	1,59	1,12	0,47	1	1					
	14:00	1,57	1,12	0,45	1	1					
	15:00	1,55	1,12	0,43	1	1					
	16:00	1,62	1,12	0,50	1	1					
	17:00	1,83	1,19	0,64	1	1					
	18:00	1,94	1,26	0,68	1	1					
	19:00	1,98	1,29	0,69	1	1					
	20:00	1,98	1,29	0,69	1	1					
	21:00	1,92	1,25	0,67	1	1					
	22:00	1,76	1,23	0,53	1	1					
	23:00	1,60	1,12	0,48	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,54	1,12	0,42	1	1					
	01:00	1,46	1,12	0,34	1	1					
	02:00	1,40	1,12	0,28	1	1					
	03:00	1,35	1,12	0,23	1	1					
	04:00	1,33	1,12	0,21	1	1					
	05:00	1,34	1,12	0,22	1	1					
	06:00	1,38	1,12	0,26	1	1					
	07:00	1,44	1,22	0,21	1	1					
	08:00	1,50	1,37	0,13	1	1					
	09:00	1,55	1,41	0,14	1	1					
	10:00	1,59	1,54	0,05	1	1					
	11:00	1,61	1,55	0,06	1	1					
	12:00	1,59	1,29	0,31	1	1					
	13:00	1,57	1,12	0,45	1	1					
	14:00	1,55	1,12	0,42	1	1					
	15:00	1,52	1,12	0,39	1	1					
	16:00	1,58	1,12	0,46	1	1					
	17:00	1,75	1,19	0,56	1	1					
	18:00	1,90	1,33	0,57	1	1					
	19:00	1,93	1,34	0,59	1	1					
	20:00	1,91	1,35	0,56	1	1					
	21:00	1,84	1,38	0,47	1	1					
	22:00	1,69	1,46	0,23	1	1					
	23:00	1,56	1,43	0,13	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α	ε	ε	ε	ε	α	α	α	α	α	α	α
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)		G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,45	1,39	0,06	1	1					
	01:00	1,38	1,35	0,03	1	1					
	02:00	1,32	1,30	0,02	1	1					
	03:00	1,26	1,24	0,03	1	1					
	04:00	1,24	1,20	0,03	1	1					
	05:00	1,24	1,19	0,04	1	1					
	06:00	1,26	1,24	0,02	1	1					
	07:00	1,30	1,27	0,03	1	1					
	08:00	1,34	1,31	0,02	1	1					
	09:00	1,39	1,38	0,01	1	1					
	10:00	1,42	1,41	0,01	1	1					
	11:00	1,43	1,43	0,00	1	1					
	12:00	1,41	1,41	0,00	1	1					
	13:00	1,39	1,38	0,01	1	1					
	14:00	1,33	1,32	0,01	1	1					
	15:00	1,37	1,37	0,00	1	1					
	16:00	1,44	1,44	0,00	1	1					
	17:00	1,65	1,65	0,00	1	1					
	18:00	1,80	1,80	0,00	1	1					
	19:00	1,82	1,82	0,00	1	1					
	20:00	1,81	1,81	0,00	1	1					
	21:00	1,73	1,73	0,00	1	1					
	22:00	1,59	1,59	0,00	1	1					
	23:00	1,45	1,45	0,00	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)		G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,39	1,39	0,00	1	1					
	01:00	1,31	1,30	0,00	1	1					
	02:00	1,25	1,25	0,01	1	1					
	03:00	1,22	1,21	0,01	1	1					
	04:00	1,21	1,21	0,00	1	1					
	05:00	1,24	1,24	0,01	1	1					
	06:00	1,31	1,30	0,01	1	1					
	07:00	1,40	1,39	0,01	1	1					
	08:00	1,49	1,48	0,01	1	1					
	09:00	1,55	1,54	0,02	1	1					
	10:00	1,63	1,61	0,02	1	1					
	11:00	1,64	1,62	0,02	1	1					
	12:00	1,63	1,61	0,02	1	1					
	13:00	1,65	1,63	0,02	1	1					
	14:00	1,67	1,65	0,02	1	1					
	15:00	1,67	1,66	0,01	1	1					
	16:00	1,74	1,73	0,01	1	1					
	17:00	1,96	1,95	0,01	1	1	1				
	18:00	2,10	2,09	0,01	1	1	1				
	19:00	2,12	2,11	0,01	1	1	1				
	20:00	2,09	2,06	0,03	1	1	1				
	21:00	2,00	1,95	0,04	1	1	1				
	22:00	1,82	1,77	0,05	1	1					
	23:00	1,64	1,59	0,05	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,44	1,12	0,32				1	1		
	01:00	1,36	1,12	0,24				1	1		
	02:00	1,30	1,12	0,18				1	1		
	03:00	1,27	1,12	0,15				1	1		
	04:00	1,26	1,12	0,14				1	1		
	05:00	1,29	1,12	0,17				1	1		
	06:00	1,35	1,12	0,23				1	1		
	07:00	1,40	1,12	0,28				1	1		
	08:00	1,48	1,12	0,36				1	1		
	09:00	1,58	1,16	0,43				1	1		
	10:00	1,63	1,15	0,48				1	1		
	11:00	1,62	1,12	0,50				1	1		
	12:00	1,65	1,24	0,42				1	1		
	13:00	1,63	1,29	0,34				1	1		
	14:00	1,60	1,34	0,26				1	1		
	15:00	1,62	1,41	0,21				1	1		
	16:00	1,68	1,53	0,15				1	1		
	17:00	1,92	1,80	0,13				1	1		
	18:00	2,07	1,93	0,14	1			1	1		
	19:00	2,12	1,97	0,15	1			1	1		
	20:00	2,06	1,87	0,20	1			1	1		
	21:00	1,99	1,76	0,23				1	1		
	22:00	1,78	1,56	0,22				1	1		
	23:00	1,59	1,27	0,31				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,49	1,25	0,24				1	1		
	01:00	1,41	1,13	0,28				1	1		
	02:00	1,35	1,12	0,23				1	1		
	03:00	1,32	1,12	0,20				1	1		
	04:00	1,32	1,12	0,20				1	1		
	05:00	1,34	1,12	0,22				1	1		
	06:00	1,40	1,12	0,28				1	1		
	07:00	1,49	1,17	0,32				1	1		
	08:00	1,62	1,29	0,33				1	1		
	09:00	1,74	1,38	0,36				1	1		
	10:00	1,83	1,41	0,42				1	1		
	11:00	1,84	1,47	0,37				1	1		
	12:00	1,83	1,50	0,33				1	1		
	13:00	1,76	1,43	0,33				1	1		
	14:00	1,71	1,34	0,37				1	1		
	15:00	1,66	1,33	0,33				1	1		
	16:00	1,71	1,50	0,20				1	1		
	17:00	1,90	1,72	0,17				1	1		
	18:00	2,01	1,84	0,17				1	1		
	19:00	2,04	1,85	0,18				1	1		
	20:00	2,00	1,79	0,21				1	1		
	21:00	1,94	1,70	0,24				1	1		
	22:00	1,75	1,50	0,25				1	1		
	23:00	1,60	1,35	0,25				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,53	1,36	0,17				1	1		
	01:00	1,45	1,31	0,14				1	1		
	02:00	1,39	1,26	0,12				1	1		
	03:00	1,35	1,20	0,15				1	1		
	04:00	1,34	1,19	0,15				1	1		
	05:00	1,37	1,23	0,14				1	1		
	06:00	1,42	1,24	0,18				1	1		
	07:00	1,52	1,26	0,26				1	1		
	08:00	1,65	1,36	0,28				1	1		
	09:00	1,76	1,47	0,30				1	1		
	10:00	1,87	1,60	0,27				1	1		
	11:00	1,91	1,60	0,31				1	1		
	12:00	1,88	1,53	0,35				1	1		
	13:00	1,85	1,60	0,25				1	1		
	14:00	1,82	1,62	0,20				1	1		
	15:00	1,74	1,56	0,18				1	1		
	16:00	1,75	1,61	0,13				1	1		
	17:00	1,91	1,79	0,12			1	1	1		
	18:00	2,02	1,90	0,12			1	1	1		
	19:00	2,02	1,86	0,16			1	1	1		
	20:00	1,97	1,73	0,24				1	1		
	21:00	1,91	1,57	0,34				1	1		
	22:00	1,77	1,34	0,42				1	1		
	23:00	1,61	1,26	0,36				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,52	1,21	0,31				1	1		
	01:00	1,44	1,12	0,32				1	1		
	02:00	1,38	1,12	0,26				1	1		
	03:00	1,35	1,12	0,23				1	1		
	04:00	1,34	1,12	0,22				1	1		
	05:00	1,36	1,12	0,24				1	1		
	06:00	1,41	1,12	0,29				1	1		
	07:00	1,43	1,12	0,31				1	1		
	08:00	1,45	1,12	0,33				1	1		
	09:00	1,54	1,12	0,42				1	1		
	10:00	1,61	1,12	0,49				1	1		
	11:00	1,64	1,12	0,52				1	1		
	12:00	1,62	1,12	0,50				1	1		
	13:00	1,77	1,15	0,62				1	1		
	14:00	1,75	1,13	0,61				1	1		
	15:00	1,72	1,12	0,60				1	1		
	16:00	1,75	1,14	0,61				1	1		
	17:00	1,87	1,22	0,65				1	1		
	18:00	1,97	1,28	0,69				1	1		
	19:00	2,00	1,30	0,70				1	1		
	20:00	1,96	1,27	0,69				1	1		
	21:00	1,90	1,24	0,67				1	1		
	22:00	1,76	1,15	0,62				1	1		
	23:00	1,60	1,12	0,48				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,48	1,12	0,36				1	1		
	01:00	1,40	1,12	0,28				1	1		
	02:00	1,34	1,12	0,22				1	1		
	03:00	1,31	1,12	0,19				1	1		
	04:00	1,29	1,12	0,17				1	1		
	05:00	1,31	1,12	0,19				1	1		
	06:00	1,35	1,12	0,23				1	1		
	07:00	1,41	1,12	0,29				1	1		
	08:00	1,51	1,12	0,39				1	1		
	09:00	1,64	1,12	0,52				1	1		
	10:00	1,69	1,12	0,57				1	1		
	11:00	1,71	1,12	0,59				1	1		
	12:00	1,67	1,12	0,55				1	1		
	13:00	1,68	1,12	0,56				1	1		
	14:00	1,65	1,12	0,53				1	1		
	15:00	1,64	1,12	0,52				1	1		
	16:00	1,69	1,12	0,57				1	1		
	17:00	1,82	1,23	0,59				1	1		
	18:00	1,92	1,34	0,59				1	1		
	19:00	1,92	1,25	0,67				1	1		
	20:00	1,88	1,22	0,66				1	1		
	21:00	1,83	1,19	0,64				1	1		
	22:00	1,68	1,12	0,56				1	1		
	23:00	1,51	1,12	0,39				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)		G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,41	1,12	0,29				1	1		
	01:00	1,32	1,12	0,20				1	1		
	02:00	1,26	1,12	0,14				1	1		
	03:00	1,21	1,12	0,09				1	1		
	04:00	1,19	1,12	0,07				1	1		
	05:00	1,19	1,12	0,07				1	1		
	06:00	1,22	1,12	0,10				1	1		
	07:00	1,26	1,13	0,13				1	1		
	08:00	1,35	1,27	0,08				1	1		
	09:00	1,46	1,25	0,21				1	1		
	10:00	1,54	1,29	0,25				1	1		
	11:00	1,55	1,20	0,35				1	1		
	12:00	1,49	1,23	0,26				1	1		
	13:00	1,44	1,12	0,32				1	1		
	14:00	1,40	1,12	0,28				1	1		
	15:00	1,52	1,50	0,02				1	1		
	16:00	1,53	1,52	0,01				1	1		
	17:00	1,68	1,66	0,02				1	1		
	18:00	1,79	1,77	0,02				1	1		
	19:00	1,82	1,79	0,03				1	1		
	20:00	1,79	1,74	0,05				1	1		
	21:00	1,74	1,68	0,06				1	1		
	22:00	1,58	1,53	0,06				1	1		
	23:00	1,40	1,35	0,05				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)		G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,38	1,32	0,06				1	1		
	01:00	1,29	1,25	0,05				1	1		
	02:00	1,24	1,20	0,04				1	1		
	03:00	1,20	1,15	0,05				1	1		
	04:00	1,20	1,15	0,04				1	1		
	05:00	1,23	1,18	0,04				1	1		
	06:00	1,30	1,24	0,05				1	1		
	07:00	1,40	1,34	0,06				1	1		
	08:00	1,51	1,44	0,06				1	1		
	09:00	1,61	1,55	0,06				1	1		
	10:00	1,67	1,61	0,06				1	1		
	11:00	1,69	1,63	0,06				1	1		
	12:00	1,66	1,61	0,05				1	1		
	13:00	1,56	1,50	0,05				1	1		
	14:00	1,53	1,48	0,06				1	1		
	15:00	1,59	1,51	0,07				1	1		
	16:00	1,68	1,58	0,09				1	1		
	17:00	1,90	1,79	0,11				1	1		
	18:00	2,04	1,93	0,11				1	1	1	
	19:00	2,09	2,00	0,09				1	1	1	
	20:00	2,07	1,98	0,09				1	1	1	
	21:00	2,01	1,94	0,07				1	1	1	
	22:00	1,85	1,78	0,06				1	1		
	23:00	1,66	1,61	0,05				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,46	1,27	0,19	1	1					
	01:00	1,36	1,16	0,20	1	1					
	02:00	1,31	1,12	0,19	1	1					
	03:00	1,27	1,12	0,15	1	1					
	04:00	1,26	1,12	0,14	1	1					
	05:00	1,29	1,12	0,17	1	1					
	06:00	1,36	1,18	0,18	1	1					
	07:00	1,45	1,33	0,12	1	1					
	08:00	1,52	1,46	0,05	1	1					
	09:00	1,59	1,57	0,02	1	1					
	10:00	1,62	1,62	0,00	1	1					
	11:00	1,63	1,63	0,00	1	1					
	12:00	1,59	1,59	0,00	1	1					
	13:00	1,57	1,57	0,00	1	1					
	14:00	1,56	1,56	0,00	1	1					
	15:00	1,59	1,59	0,00	1	1					
	16:00	1,71	1,70	0,00	1	1					
	17:00	1,94	1,93	0,01	1	1	1				
	18:00	2,07	2,06	0,02	1	1	1				
	19:00	2,09	2,06	0,03	1	1	1				
	20:00	2,05	2,00	0,05	1	1	1				
	21:00	1,96	1,91	0,05	1	1	1				
	22:00	1,77	1,73	0,05	1	1					
	23:00	1,60	1,55	0,04	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,50	1,43	0,07				1		1	
	01:00	1,41	1,32	0,10				1		1	
	02:00	1,36	1,31	0,05				1		1	
	03:00	1,32	1,22	0,10				1		1	
	04:00	1,31	1,14	0,17				1		1	
	05:00	1,34	1,12	0,22				1		1	
	06:00	1,40	1,12	0,28				1		1	
	07:00	1,50	1,18	0,32				1		1	
	08:00	1,61	1,22	0,39				1		1	
	09:00	1,71	1,12	0,59				1		1	
	10:00	1,80	1,19	0,61				1		1	
	11:00	1,84	1,20	0,64				1		1	
	12:00	1,76	1,19	0,58				1		1	
	13:00	1,75	1,30	0,45				1		1	
	14:00	1,69	1,29	0,40				1		1	
	15:00	1,74	1,24	0,50				1		1	
	16:00	1,82	1,18	0,64				1		1	
	17:00	1,98	1,33	0,65				1		1	
	18:00	2,11	1,52	0,59				1		1	
	19:00	2,14	1,50	0,64				1		1	
	20:00	2,11	1,39	0,72				1		1	
	21:00	2,04	1,37	0,67				1		1	
	22:00	1,81	1,18	0,63				1		1	
	23:00	1,62	1,12	0,50				1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,48	1,12	0,36			1	1			
	01:00	1,39	1,12	0,27			1	1			
	02:00	1,34	1,12	0,22			1	1			
	03:00	1,30	1,12	0,18			1	1			
	04:00	1,30	1,12	0,18			1	1			
	05:00	1,32	1,12	0,20			1	1			
	06:00	1,37	1,12	0,25			1	1			
	07:00	1,46	1,12	0,34			1	1			
	08:00	1,57	1,12	0,45			1	1			
	09:00	1,66	1,12	0,54			1	1			
	10:00	1,76	1,15	0,62			1	1			
	11:00	1,75	1,14	0,61			1	1			
	12:00	1,75	1,14	0,61			1	1			
	13:00	1,78	1,16	0,62			1	1			
	14:00	1,70	1,12	0,58			1	1			
	15:00	1,71	1,12	0,59			1	1			
	16:00	1,75	1,14	0,61			1	1			
	17:00	1,89	1,23	0,66			1	1			
	18:00	2,02	1,31	0,71			1	1			
	19:00	1,98	1,29	0,69			1	1			
	20:00	2,02	1,31	0,71			1	1			
	21:00	1,95	1,27	0,68			1	1			
	22:00	1,76	1,14	0,62			1	1			
	23:00	1,57	1,12	0,45			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,50	1,12	0,38	1			1			
	01:00	1,42	1,12	0,30	1			1			
	02:00	1,36	1,12	0,24	1			1			
	03:00	1,32	1,12	0,20	1			1			
	04:00	1,31	1,12	0,19	1			1			
	05:00	1,33	1,12	0,21	1			1			
	06:00	1,38	1,12	0,26	1			1			
	07:00	1,46	1,12	0,34	1			1			
	08:00	1,52	1,12	0,39	1			1			
	09:00	1,59	1,12	0,47	1			1			
	10:00	1,65	1,12	0,52	1			1			
	11:00	1,66	1,12	0,54	1			1			
	12:00	1,66	1,12	0,54	1			1			
	13:00	1,63	1,12	0,51	1			1			
	14:00	1,61	1,12	0,49	1			1			
	15:00	1,65	1,12	0,53	1			1			
	16:00	1,69	1,12	0,57	1			1			
	17:00	1,85	1,20	0,65	1			1			
	18:00	1,98	1,29	0,69	1			1			
	19:00	1,95	1,27	0,68	1			1			
	20:00	1,95	1,27	0,68	1			1			
	21:00	1,88	1,22	0,66	1			1			
	22:00	1,74	1,13	0,61	1			1			
	23:00	1,57	1,12	0,45	1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,43	1,12	0,31	1	1					
	01:00	1,34	1,12	0,22	1	1					
	02:00	1,28	1,12	0,16	1	1					
	03:00	1,24	1,12	0,12	1	1					
	04:00	1,22	1,12	0,10	1	1					
	05:00	1,23	1,12	0,11	1	1					
	06:00	1,27	1,12	0,15	1	1					
	07:00	1,31	1,12	0,19	1	1					
	08:00	1,42	1,37	0,05	1	1					
	09:00	1,53	1,46	0,07	1	1					
	10:00	1,59	1,55	0,04	1	1					
	11:00	1,58	1,56	0,01	1	1					
	12:00	1,65	1,65	0,01	1	1					
	13:00	1,60	1,59	0,01	1	1					
	14:00	1,55	1,46	0,08	1	1					
	15:00	1,61	1,12	0,49	1	1					
	16:00	1,70	1,56	0,13	1	1					
	17:00	1,82	1,80	0,02	1	1					
	18:00	1,91	1,90	0,01	1	1	1				
	19:00	1,91	1,91	0,00	1	1	1				
	20:00	1,92	1,92	0,00	1	1	1				
	21:00	1,85	1,85	0,00	1	1					
	22:00	1,71	1,69	0,01	1	1					
	23:00	1,55	1,52	0,03	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	00:00	1,37	1,32	0,05	1	1					
	01:00	1,29	1,23	0,05	1	1					
	02:00	1,22	1,12	0,10	1	1					
	03:00	1,18	1,12	0,06	1	1					
	04:00	1,16	1,15	0,01	1	1					
	05:00	1,17	1,17	0,00	1	1					
	06:00	1,19	1,19	0,00	1	1					
	07:00	1,22	1,22	0,00	1	1					
	08:00	1,30	1,30	0,00	1	1					
	09:00	1,38	1,38	0,00	1	1					
	10:00	1,50	1,42	0,08	1	1					
	11:00	1,53	1,33	0,20	1	1					
	12:00	1,47	1,12	0,35	1	1					
	13:00	1,45	1,12	0,33	1	1					
	14:00	1,40	1,12	0,28	1	1					
	15:00	1,46	1,26	0,20	1	1					
	16:00	1,58	1,41	0,17	1	1					
	17:00	1,77	1,63	0,14	1	1					
	18:00	1,84	1,71	0,13	1	1					
	19:00	1,84	1,73	0,10	1	1					
	20:00	1,82	1,73	0,09	1	1					
	21:00	1,75	1,67	0,08	1	1					
	22:00	1,59	1,51	0,08	1	1					
	23:00	1,45	1,37	0,07	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,37	1,30	0,07	1	1					
	01:00	1,28	1,22	0,06	1	1					
	02:00	1,23	1,17	0,05	1	1					
	03:00	1,19	1,14	0,05	1	1					
	04:00	1,19	1,15	0,04	1	1					
	05:00	1,22	1,20	0,03	1	1					
	06:00	1,29	1,27	0,03	1	1					
	07:00	1,37	1,34	0,03	1	1					
	08:00	1,43	1,40	0,03	1	1					
	09:00	1,50	1,46	0,04	1	1					
	10:00	1,53	1,50	0,03	1	1					
	11:00	1,60	1,57	0,03	1	1					
	12:00	1,61	1,58	0,03	1	1					
	13:00	1,60	1,56	0,04	1	1					
	14:00	1,62	1,57	0,04	1	1					
	15:00	1,72	1,66	0,06	1	1					
	16:00	1,85	1,76	0,08	1	1					
	17:00	2,05	1,94	0,11	1	1	1				
	18:00	2,15	2,02	0,13	1	1	1				
	19:00	2,17	2,03	0,14	1	1	1				
	20:00	2,14	2,03	0,11	1	1	1				
	21:00	2,05	1,96	0,09	1	1	1				
	22:00	1,85	1,76	0,09	1	1					
	23:00	1,66	1,58	0,09	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,44	1,43	0,02			1	1			
	01:00	1,36	1,32	0,04			1	1			
	02:00	1,31	1,26	0,04			1	1			
	03:00	1,27	1,25	0,03			1	1			
	04:00	1,27	1,24	0,03			1	1			
	05:00	1,30	1,26	0,04			1	1			
	06:00	1,36	1,33	0,03			1	1			
	07:00	1,41	1,38	0,03			1	1			
	08:00	1,43	1,41	0,02			1	1			
	09:00	1,49	1,48	0,01			1	1			
	10:00	1,52	1,51	0,01			1	1			
	11:00	1,52	1,52	0,01			1	1			
	12:00	1,52	1,51	0,00			1	1			
	13:00	1,49	1,49	0,00			1	1			
	14:00	1,53	1,53	0,00			1	1			
	15:00	1,64	1,64	0,00			1	1			
	16:00	1,77	1,75	0,03			1	1			
	17:00	2,01	1,98	0,03	1		1	1			
	18:00	2,15	2,12	0,04	1		1	1			
	19:00	2,16	2,14	0,02	1		1	1			
	20:00	2,15	2,14	0,01	1		1	1			
	21:00	2,11	2,11	0,00	1		1	1			
	22:00	1,93	1,93	0,00	1		1	1			
	23:00	1,67	1,67	0,00			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,56	1,56	0,00			1	1			
	01:00	1,47	1,47	0,00			1	1			
	02:00	1,41	1,41	0,00			1	1			
	03:00	1,38	1,37	0,00			1	1			
	04:00	1,37	1,37	0,00			1	1			
	05:00	1,40	1,39	0,01			1	1			
	06:00	1,47	1,45	0,01			1	1			
	07:00	1,54	1,51	0,02			1	1			
	08:00	1,58	1,56	0,01			1	1			
	09:00	1,65	1,63	0,02			1	1			
	10:00	1,69	1,67	0,02			1	1			
	11:00	1,71	1,69	0,02			1	1			
	12:00	1,69	1,67	0,02			1	1			
	13:00	1,65	1,64	0,01			1	1			
	14:00	1,66	1,65	0,00			1	1			
	15:00	1,73	1,73	0,00			1	1			
	16:00	1,82	1,81	0,01			1	1			
	17:00	2,11	2,10	0,01	1		1	1			
	18:00	2,25	2,24	0,01	1		1	1			
	19:00	2,21	2,21	0,00	1		1	1			
	20:00	2,24	2,22	0,01	1		1	1			
	21:00	2,14	2,12	0,02	1		1	1			
	22:00	1,94	1,91	0,03	1		1	1			
	23:00	1,74	1,67	0,06			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,56	1,46	0,10			1	1			
	01:00	1,47	1,37	0,10			1	1			
	02:00	1,40	1,26	0,14			1	1			
	03:00	1,37	1,19	0,17			1	1			
	04:00	1,36	1,20	0,16			1	1			
	05:00	1,38	1,20	0,18			1	1			
	06:00	1,44	1,12	0,32			1	1			
	07:00	1,51	1,29	0,22			1	1			
	08:00	1,61	1,58	0,03			1	1			
	09:00	1,73	1,51	0,21			1	1			
	10:00	1,76	1,45	0,31			1	1			
	11:00	1,74	1,47	0,27			1	1			
	12:00	1,81	1,55	0,26			1	1			
	13:00	1,79	1,56	0,23			1	1			
	14:00	1,76	1,58	0,18			1	1			
	15:00	1,72	1,48	0,23			1	1			
	16:00	1,78	1,52	0,26			1	1			
	17:00	1,99	1,54	0,45			1	1			
	18:00	2,10	1,48	0,62			1	1			
	19:00	2,08	1,35	0,73			1	1			
	20:00	2,13	1,38	0,74			1	1			
	21:00	2,05	1,33	0,72			1	1			
	22:00	1,86	1,21	0,65			1	1			
	23:00	1,66	1,12	0,54			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,55	1,12	0,43			1	1			
	01:00	1,47	1,12	0,35			1	1			
	02:00	1,40	1,12	0,28			1	1			
	03:00	1,36	1,12	0,24			1	1			
	04:00	1,35	1,12	0,23			1	1			
	05:00	1,37	1,12	0,25			1	1			
	06:00	1,42	1,12	0,30			1	1			
	07:00	1,48	1,12	0,36			1	1			
	08:00	1,55	1,12	0,43			1	1			
	09:00	1,66	1,12	0,54			1	1			
	10:00	1,75	1,14	0,61			1	1			
	11:00	1,85	1,20	0,65			1	1			
	12:00	1,90	1,23	0,66			1	1			
	13:00	1,87	1,22	0,65			1	1			
	14:00	1,83	1,19	0,64			1	1			
	15:00	1,82	1,18	0,64			1	1			
	16:00	1,84	1,19	0,64			1	1			
	17:00	1,98	1,29	0,69			1	1			
	18:00	2,11	1,37	0,74			1	1			
	19:00	2,06	1,34	0,72			1	1			
	20:00	2,08	1,35	0,73			1	1			
	21:00	1,99	1,29	0,70			1	1			
	22:00	1,82	1,18	0,64			1	1			
	23:00	1,64	1,12	0,52			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,58	1,12	0,46			1	1			
	01:00	1,49	1,12	0,37			1	1			
	02:00	1,42	1,12	0,30			1	1			
	03:00	1,38	1,12	0,26			1	1			
	04:00	1,35	1,12	0,23			1	1			
	05:00	1,35	1,24	0,11			1	1			
	06:00	1,39	1,33	0,06			1	1			
	07:00	1,45	1,38	0,07			1	1			
	08:00	1,57	1,54	0,02			1	1			
	09:00	1,69	1,68	0,01			1	1			
	10:00	1,77	1,52	0,25			1	1			
	11:00	1,82	1,76	0,06			1	1			
	12:00	1,80	1,76	0,04			1	1			
	13:00	1,77	1,64	0,13			1	1			
	14:00	1,73	1,68	0,05			1	1			
	15:00	1,72	1,66	0,07			1	1			
	16:00	1,82	1,74	0,09			1	1			
	17:00	2,08	1,82	0,25			1	1			
	18:00	2,15	1,90	0,25		1	1	1			
	19:00	2,10	1,95	0,15		1	1	1			
	20:00	2,08	1,99	0,09		1	1	1			
	21:00	2,00	1,98	0,02		1	1	1			
	22:00	1,83	1,83	0,00			1	1			
	23:00	1,61	1,61	0,00			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,48	1,45	0,03			1	1			
	01:00	1,39	1,27	0,11			1	1			
	02:00	1,32	1,24	0,08			1	1			
	03:00	1,28	1,20	0,08			1	1			
	04:00	1,25	1,20	0,05			1	1			
	05:00	1,26	1,21	0,05			1	1			
	06:00	1,28	1,25	0,03			1	1			
	07:00	1,34	1,31	0,02			1	1			
	08:00	1,41	1,41	0,00			1	1			
	09:00	1,51	1,51	0,00			1	1			
	10:00	1,59	1,59	0,00			1	1			
	11:00	1,62	1,60	0,01			1	1			
	12:00	1,61	1,51	0,10			1	1			
	13:00	1,56	1,37	0,19			1	1			
	14:00	1,52	1,27	0,25			1	1			
	15:00	1,52	1,51	0,01			1	1			
	16:00	1,64	1,62	0,02			1	1			
	17:00	1,91	1,89	0,02		1	1	1			
	18:00	2,02	2,00	0,02		1	1	1			
	19:00	2,01	1,99	0,02		1	1	1			
	20:00	2,00	1,98	0,02		1	1	1			
	21:00	1,94	1,92	0,02		1	1	1			
	22:00	1,79	1,77	0,03			1	1			
	23:00	1,59	1,57	0,02			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,48	1,46	0,02			1	1			
	01:00	1,40	1,37	0,02			1	1			
	02:00	1,33	1,31	0,03			1	1			
	03:00	1,30	1,26	0,03			1	1			
	04:00	1,30	1,26	0,04			1	1			
	05:00	1,33	1,28	0,04			1	1			
	06:00	1,39	1,34	0,05			1	1			
	07:00	1,50	1,43	0,07			1	1			
	08:00	1,61	1,53	0,08			1	1			
	09:00	1,68	1,61	0,07			1	1			
	10:00	1,72	1,66	0,06			1	1			
	11:00	1,74	1,67	0,07			1	1			
	12:00	1,73	1,65	0,08			1	1			
	13:00	1,71	1,59	0,12			1	1			
	14:00	1,71	1,55	0,16			1	1			
	15:00	1,75	1,59	0,16			1	1			
	16:00	1,86	1,70	0,16			1	1			
	17:00	2,13	1,96	0,17		1	1	1			
	18:00	2,25	2,05	0,20		1	1	1			
	19:00	2,24	2,02	0,21		1	1	1			
	20:00	2,22	1,97	0,24		1	1	1			
	21:00	2,13	1,84	0,29		1	1	1			
	22:00	1,94	1,66	0,28			1	1			
	23:00	1,72	1,46	0,26			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,53	1,12	0,41			1	1			
	01:00	1,43	1,12	0,31			1	1			
	02:00	1,37	1,12	0,25			1	1			
	03:00	1,33	1,12	0,21			1	1			
	04:00	1,32	1,12	0,20			1	1			
	05:00	1,34	1,12	0,22			1	1			
	06:00	1,41	1,12	0,29			1	1			
	07:00	1,51	1,12	0,39			1	1			
	08:00	1,60	1,12	0,48			1	1			
	09:00	1,66	1,12	0,54			1	1			
	10:00	1,69	1,12	0,57			1	1			
	11:00	1,70	1,12	0,58			1	1			
	12:00	1,70	1,12	0,58			1	1			
	13:00	1,68	1,12	0,56			1	1			
	14:00	1,69	1,12	0,57			1	1			
	15:00	1,74	1,13	0,61			1	1			
	16:00	1,87	1,22	0,66			1	1			
	17:00	2,13	1,38	0,74			1	1			
	18:00	2,22	1,44	0,78			1	1			
	19:00	2,23	1,45	0,78			1	1			
	20:00	2,23	1,45	0,78			1	1			
	21:00	2,14	1,39	0,75			1	1			
	22:00	1,94	1,26	0,68			1	1			
	23:00	1,72	1,12	0,60			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,62	1,12	0,50		1	1				
	01:00	1,52	1,12	0,40		1	1				
	02:00	1,45	1,12	0,33		1	1				
	03:00	1,41	1,12	0,29		1	1				
	04:00	1,40	1,12	0,28		1	1				
	05:00	1,42	1,12	0,30		1	1				
	06:00	1,48	1,12	0,36		1	1				
	07:00	1,58	1,12	0,46		1	1				
	08:00	1,66	1,12	0,54		1	1				
	09:00	1,73	1,28	0,45		1	1				
	10:00	1,78	1,35	0,42		1	1				
	11:00	1,78	1,16	0,62		1	1				
	12:00	1,75	1,13	0,61		1	1				
	13:00	1,74	1,13	0,61		1	1				
	14:00	1,76	1,14	0,62		1	1				
	15:00	1,79	1,16	0,63		1	1				
	16:00	1,94	1,26	0,68		1	1				
	17:00	2,21	1,44	0,77		1	1				
	18:00	2,37	1,68	0,69	1	1	1				
	19:00	2,35	1,68	0,67	1	1	1				
	20:00	2,37	1,68	0,69	1	1	1				
	21:00	2,30	1,50	0,81		1	1				
	22:00	2,06	1,34	0,72		1	1				
	23:00	1,83	1,19	0,64		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,75	1,14	0,61			1	1			
	01:00	1,66	1,12	0,54			1	1			
	02:00	1,58	1,12	0,46			1	1			
	03:00	1,52	1,12	0,40			1	1			
	04:00	1,49	1,12	0,37			1	1			
	05:00	1,51	1,12	0,39			1	1			
	06:00	1,58	1,12	0,46			1	1			
	07:00	1,68	1,12	0,56			1	1			
	08:00	1,76	1,15	0,62			1	1			
	09:00	1,83	1,53	0,30			1	1			
	10:00	1,87	1,60	0,27			1	1			
	11:00	1,88	1,57	0,31			1	1			
	12:00	1,86	1,45	0,41			1	1			
	13:00	1,83	1,37	0,46			1	1			
	14:00	1,84	1,19	0,64			1	1			
	15:00	1,85	1,20	0,65			1	1			
	16:00	1,96	1,27	0,69			1	1			
	17:00	2,18	1,42	0,76			1	1			
	18:00	2,37	1,68	0,69		1	1	1			
	19:00	2,39	1,68	0,71		1	1	1			
	20:00	2,40	1,97	0,44		1	1	1			
	21:00	2,30	2,01	0,28		1	1	1			
	22:00	2,08	1,78	0,30			1	1			
	23:00	1,85	1,47	0,38			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,74	1,40	0,34			1	1			
	01:00	1,63	1,43	0,20			1	1			
	02:00	1,55	1,35	0,20			1	1			
	03:00	1,49	1,24	0,26			1	1			
	04:00	1,48	1,22	0,26			1	1			
	05:00	1,50	1,37	0,13			1	1			
	06:00	1,55	1,44	0,11			1	1			
	07:00	1,63	1,53	0,11			1	1			
	08:00	1,70	1,62	0,08			1	1			
	09:00	1,77	1,73	0,04			1	1			
	10:00	1,84	1,80	0,05			1	1			
	11:00	1,86	1,69	0,17			1	1			
	12:00	1,83	1,61	0,22			1	1			
	13:00	1,78	1,43	0,35			1	1			
	14:00	1,77	1,41	0,35			1	1			
	15:00	1,80	1,45	0,34			1	1			
	16:00	1,95	1,61	0,35			1	1			
	17:00	2,22	1,86	0,36	1		1	1			
	18:00	2,39	1,93	0,46	1		1	1			
	19:00	2,37	1,80	0,57	1		1	1			
	20:00	2,44	1,85	0,59	1		1	1			
	21:00	2,33	1,68	0,65	1		1	1			
	22:00	2,08	1,35	0,73			1	1			
	23:00	1,80	1,17	0,63			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,66	1,55	0,11			1	1			
	01:00	1,57	1,48	0,09			1	1			
	02:00	1,50	1,20	0,30			1	1			
	03:00	1,45	1,29	0,16			1	1			
	04:00	1,43	1,35	0,08			1	1			
	05:00	1,44	1,31	0,13			1	1			
	06:00	1,49	1,30	0,19			1	1			
	07:00	1,57	1,43	0,14			1	1			
	08:00	1,64	1,58	0,06			1	1			
	09:00	1,71	1,58	0,13			1	1			
	10:00	1,76	1,57	0,19			1	1			
	11:00	1,78	1,61	0,17			1	1			
	12:00	1,76	1,62	0,13			1	1			
	13:00	1,73	1,64	0,09			1	1			
	14:00	1,71	1,62	0,09			1	1			
	15:00	1,72	1,57	0,15			1	1			
	16:00	1,84	1,31	0,53			1	1			
	17:00	2,08	1,51	0,58			1	1			
	18:00	2,23	1,85	0,38			1	1			
	19:00	2,30	1,88	0,42			1	1		1	
	20:00	2,33	1,94	0,39			1	1		1	
	21:00	2,21	2,00	0,21			1	1		1	
	22:00	1,99	1,84	0,15			1	1			
	23:00	1,73	1,63	0,10			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,60	1,51	0,08			1	1			
	01:00	1,50	1,39	0,11			1	1			
	02:00	1,43	1,20	0,23			1	1			
	03:00	1,38	1,12	0,26			1	1			
	04:00	1,35	1,15	0,20			1	1			
	05:00	1,36	1,23	0,12			1	1			
	06:00	1,39	1,22	0,16			1	1			
	07:00	1,45	1,30	0,15			1	1			
	08:00	1,50	1,31	0,19			1	1			
	09:00	1,56	1,28	0,28			1	1			
	10:00	1,61	1,12	0,49			1	1			
	11:00	1,63	1,12	0,51			1	1			
	12:00	1,62	1,12	0,50			1	1			
	13:00	1,59	1,12	0,47			1	1			
	14:00	1,55	1,12	0,43			1	1			
	15:00	1,67	1,49	0,18			1	1			
	16:00	1,79	1,58	0,21			1	1			
	17:00	2,04	1,78	0,26			1	1			
	18:00	2,16	1,88	0,29			1	1		1	
	19:00	2,21	1,88	0,33			1	1		1	
	20:00	2,22	1,85	0,37			1	1		1	
	21:00	2,11	1,69	0,42			1	1			
	22:00	1,91	1,47	0,44			1	1			
	23:00	1,68	1,22	0,45			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,55	1,12	0,43			1	1			
	01:00	1,44	1,12	0,32			1	1			
	02:00	1,37	1,12	0,25			1	1			
	03:00	1,33	1,12	0,21			1	1			
	04:00	1,32	1,12	0,20			1	1			
	05:00	1,35	1,12	0,23			1	1			
	06:00	1,42	1,12	0,30			1	1			
	07:00	1,54	1,12	0,42			1	1			
	08:00	1,65	1,12	0,53			1	1			
	09:00	1,70	1,12	0,58			1	1			
	10:00	1,72	1,12	0,60			1	1			
	11:00	1,74	1,13	0,61			1	1			
	12:00	1,75	1,14	0,61			1	1			
	13:00	1,68	1,12	0,56			1	1			
	14:00	1,68	1,12	0,56			1	1			
	15:00	1,75	1,14	0,61			1	1			
	16:00	1,93	1,26	0,68			1	1			
	17:00	2,22	1,44	0,78			1	1			
	18:00	2,36	1,68	0,68			1	1		1	
	19:00	2,41	1,68	0,73			1	1		1	
	20:00	2,42	1,68	0,73			1	1		1	
	21:00	2,30	1,50	0,80			1	1			
	22:00	2,08	1,35	0,73			1	1			
	23:00	1,83	1,19	0,64			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,61	1,17	0,44			1	1			
	01:00	1,51	1,18	0,33			1	1			
	02:00	1,45	1,12	0,33			1	1			
	03:00	1,41	1,12	0,29			1	1			
	04:00	1,40	1,12	0,28			1	1			
	05:00	1,43	1,12	0,31			1	1			
	06:00	1,50	1,12	0,38			1	1			
	07:00	1,61	1,12	0,49			1	1			
	08:00	1,69	1,12	0,57			1	1			
	09:00	1,75	1,19	0,56			1	1			
	10:00	1,78	1,52	0,26			1	1			
	11:00	1,77	1,63	0,14			1	1			
	12:00	1,74	1,59	0,15			1	1			
	13:00	1,71	1,60	0,11			1	1			
	14:00	1,71	1,61	0,10			1	1			
	15:00	1,73	1,41	0,33			1	1			
	16:00	1,89	1,23	0,66			1	1			
	17:00	2,20	1,43	0,77			1	1			
	18:00	2,39	1,68	0,71			1	1		1	
	19:00	2,41	1,68	0,73			1	1		1	
	20:00	2,41	1,68	0,73			1	1		1	
	21:00	2,32	1,68	0,64			1	1		1	
	22:00	2,11	1,37	0,74			1	1			
	23:00	1,85	1,20	0,65			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,77	1,15	0,62			1	1			
	01:00	1,66	1,12	0,54			1	1			
	02:00	1,58	1,12	0,46			1	1			
	03:00	1,52	1,12	0,40			1	1			
	04:00	1,51	1,12	0,39			1	1			
	05:00	1,53	1,12	0,41			1	1			
	06:00	1,60	1,12	0,48			1	1			
	07:00	1,71	1,12	0,59			1	1			
	08:00	1,81	1,18	0,63			1	1			
	09:00	1,88	1,29	0,59			1	1			
	10:00	1,90	1,40	0,51			1	1			
	11:00	1,89	1,44	0,45			1	1			
	12:00	1,85	1,62	0,24			1	1			
	13:00	1,82	1,74	0,08			1	1			
	14:00	1,81	1,59	0,22			1	1			
	15:00	1,85	1,43	0,42			1	1			
	16:00	2,01	1,50	0,51			1	1			
	17:00	2,33	1,76	0,57			1	1		1	
	18:00	2,53	2,06	0,47			1	1		1	
	19:00	2,49	2,22	0,27			1	1		1	
	20:00	2,61	2,51	0,09			1	1		1	
	21:00	2,49	2,44	0,05			1	1		1	
	22:00	2,25	2,16	0,09			1	1		1	
	23:00	1,92	1,74	0,18			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,80	1,79	0,00			1	1			
	01:00	1,67	1,64	0,03			1	1			
	02:00	1,60	1,54	0,05			1	1			
	03:00	1,55	1,49	0,06			1	1			
	04:00	1,53	1,48	0,05			1	1			
	05:00	1,55	1,49	0,05			1	1			
	06:00	1,62	1,56	0,06			1	1			
	07:00	1,73	1,66	0,08			1	1			
	08:00	1,80	1,72	0,08			1	1			
	09:00	1,88	1,81	0,07			1	1			
	10:00	1,91	1,85	0,06			1	1			
	11:00	1,94	1,87	0,06			1	1			
	12:00	1,90	1,81	0,09			1	1			
	13:00	1,86	1,74	0,12			1	1			
	14:00	1,84	1,62	0,22			1	1			
	15:00	1,85	1,55	0,30			1	1			
	16:00	2,02	1,64	0,37			1	1			
	17:00	2,31	1,85	0,46			1	1		1	
	18:00	2,47	1,99	0,48			1	1		1	
	19:00	2,49	2,11	0,38			1	1		1	
	20:00	2,53	2,16	0,37			1	1		1	
	21:00	2,41	1,94	0,47			1	1		1	
	22:00	2,19	1,72	0,47			1	1			
	23:00	1,97	1,57	0,40			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,75	1,43	0,32				1		1	
	01:00	1,64	1,25	0,39				1		1	
	02:00	1,56	1,12	0,44				1		1	
	03:00	1,52	1,14	0,38				1		1	
	04:00	1,51	1,15	0,36				1		1	
	05:00	1,52	1,18	0,35				1		1	
	06:00	1,59	1,28	0,31				1		1	
	07:00	1,70	1,42	0,27				1		1	
	08:00	1,77	1,49	0,28				1		1	
	09:00	1,84	1,56	0,27				1		1	
	10:00	1,89	1,62	0,26				1		1	
	11:00	1,89	1,56	0,33				1		1	
	12:00	1,87	1,45	0,42				1		1	
	13:00	1,84	1,40	0,44				1		1	
	14:00	1,82	1,32	0,51				1		1	
	15:00	1,84	1,28	0,56				1		1	
	16:00	2,00	1,41	0,58				1		1	
	17:00	2,26	1,61	0,65				1		1	
	18:00	2,42	1,69	0,72			1	1		1	
	19:00	2,45	1,71	0,74			1	1		1	
	20:00	2,48	1,80	0,67			1	1		1	
	21:00	2,37	1,81	0,56			1	1		1	
	22:00	2,18	1,65	0,53				1		1	
	23:00	1,96	1,52	0,44				1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,75	1,31	0,43				1		1	
	01:00	1,64	1,33	0,31				1		1	
	02:00	1,56	1,28	0,28				1		1	
	03:00	1,50	1,25	0,25				1		1	
	04:00	1,47	1,25	0,22				1		1	
	05:00	1,49	1,34	0,15				1		1	
	06:00	1,54	1,40	0,15				1		1	
	07:00	1,64	1,42	0,22				1		1	
	08:00	1,73	1,57	0,16				1		1	
	09:00	1,82	1,74	0,08				1		1	
	10:00	1,89	1,87	0,02				1	1	1	
	11:00	1,94	1,93	0,01				1	1	1	
	12:00	1,90	1,84	0,06				1	1	1	
	13:00	1,87	1,85	0,01				1	1	1	
	14:00	1,83	1,83	0,00				1	1	1	
	15:00	1,81	1,81	0,00				1	1	1	
	16:00	1,93	1,93	0,00				1	1	1	
	17:00	2,18	2,18	0,00				1	1	1	
	18:00	2,32	2,32	0,00				1	1	1	
	19:00	2,36	2,36	0,00				1	1	1	
	20:00	2,38	2,38	0,00				1	1	1	
	21:00	2,27	2,27	0,00				1	1	1	
	22:00	2,07	2,07	0,00				1	1	1	
	23:00	1,86	1,85	0,01				1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,67	1,65	0,01				1		1	
	01:00	1,57	1,56	0,01				1		1	
	02:00	1,48	1,44	0,04				1		1	
	03:00	1,42	1,33	0,09				1		1	
	04:00	1,40	1,37	0,02				1		1	
	05:00	1,40	1,38	0,02				1		1	
	06:00	1,44	1,41	0,02				1		1	
	07:00	1,50	1,47	0,03				1		1	
	08:00	1,58	1,53	0,05				1		1	
	09:00	1,69	1,46	0,23				1		1	
	10:00	1,78	1,49	0,29				1		1	
	11:00	1,84	1,77	0,06				1		1	
	12:00	1,84	1,79	0,05				1		1	
	13:00	1,86	1,83	0,02				1		1	
	14:00	1,85	1,85	0,00				1		1	
	15:00	1,83	1,80	0,03				1		1	
	16:00	1,88	1,86	0,02				1		1	
	17:00	2,06	2,04	0,03				1	1	1	
	18:00	2,18	2,16	0,02				1	1	1	
	19:00	2,23	2,21	0,01				1	1	1	
	20:00	2,24	2,23	0,01				1	1	1	
	21:00	2,15	2,15	0,00				1	1	1	
	22:00	1,95	1,95	0,00				1	1	1	
	23:00	1,74	1,74	0,00				1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,61	1,61	0,00				1		1	
	01:00	1,50	1,50	0,00				1		1	
	02:00	1,43	1,43	0,00				1		1	
	03:00	1,39	1,39	0,00				1		1	
	04:00	1,38	1,38	0,00				1		1	
	05:00	1,41	1,41	0,00				1		1	
	06:00	1,49	1,48	0,01				1		1	
	07:00	1,61	1,60	0,01				1		1	
	08:00	1,75	1,74	0,01				1		1	
	09:00	1,85	1,85	0,00				1		1	
	10:00	1,92	1,91	0,00				1	1	1	
	11:00	1,92	1,92	0,00				1	1	1	
	12:00	1,88	1,88	0,00				1	1	1	
	13:00	1,90	1,90	0,00				1	1	1	
	14:00	1,91	1,91	0,00				1	1	1	
	15:00	1,89	1,89	0,00				1	1	1	
	16:00	2,01	2,01	0,00				1	1	1	
	17:00	2,29	2,29	0,00				1	1	1	
	18:00	2,43	2,43	0,00				1	1	1	
	19:00	2,45	2,45	0,00				1	1	1	
	20:00	2,44	2,44	0,00				1	1	1	
	21:00	2,33	2,33	0,00				1	1	1	
	22:00	2,11	2,11	0,00				1	1	1	
	23:00	1,88	1,88	0,00				1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,65	1,53	0,12	1	1					
	01:00	1,55	1,43	0,11	1	1					
	02:00	1,47	1,36	0,12	1	1					
	03:00	1,44	1,34	0,10	1	1					
	04:00	1,43	1,33	0,10	1	1					
	05:00	1,46	1,34	0,12	1	1					
	06:00	1,54	1,44	0,09	1	1					
	07:00	1,65	1,58	0,06	1	1					
	08:00	1,73	1,69	0,04	1	1					
	09:00	1,80	1,76	0,05	1	1					
	10:00	1,83	1,77	0,07	1	1					
	11:00	1,85	1,67	0,17	1	1					
	12:00	1,83	1,68	0,15	1	1					
	13:00	1,80	1,65	0,15	1	1					
	14:00	1,79	1,65	0,14	1	1					
	15:00	1,85	1,73	0,12	1	1					
	16:00	2,02	1,88	0,13	1	1	1				
	17:00	2,33	2,17	0,16	1	1	1				
	18:00	2,52	2,41	0,11	1	1	1				
	19:00	2,52	2,44	0,07	1	1	1				
	20:00	2,49	2,45	0,04	1	1	1				
	21:00	2,36	2,35	0,01	1	1	1				
	22:00	2,13	2,13	0,00	1	1	1				
	23:00	1,87	1,87	0,00	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,80	1,80	0,00	1	1					
	01:00	1,69	1,69	0,00	1	1					
	02:00	1,60	1,60	0,00	1	1					
	03:00	1,51	1,51	0,00	1	1					
	04:00	1,48	1,48	0,00	1	1					
	05:00	1,47	1,47	0,00	1	1					
	06:00	1,51	1,51	0,00	1	1					
	07:00	1,59	1,59	0,00	1	1					
	08:00	1,69	1,69	0,00	1	1					
	09:00	1,80	1,80	0,00	1	1					
	10:00	1,86	1,84	0,02	1	1					
	11:00	1,86	1,83	0,03	1	1					
	12:00	1,88	1,83	0,04	1	1					
	13:00	1,89	1,84	0,05	1	1					
	14:00	1,86	1,80	0,06	1	1					
	15:00	1,84	1,75	0,09	1	1					
	16:00	1,87	1,75	0,12	1	1					
	17:00	2,09	1,89	0,20	1	1	1				
	18:00	2,36	2,08	0,29	1	1	1				
	19:00	2,37	2,09	0,28	1	1	1				
	20:00	2,39	1,97	0,42	1	1	1				
	21:00	2,30	1,96	0,35	1	1	1				
	22:00	2,11	1,77	0,34	1	1					
	23:00	1,85	1,52	0,34	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,74	1,46	0,27	1	1					
	01:00	1,63	1,39	0,24	1	1					
	02:00	1,53	1,30	0,23	1	1					
	03:00	1,48	1,25	0,23	1	1					
	04:00	1,44	1,32	0,11	1	1					
	05:00	1,44	1,41	0,04	1	1					
	06:00	1,48	1,45	0,03	1	1					
	07:00	1,56	1,47	0,09	1	1					
	08:00	1,64	1,60	0,04	1	1					
	09:00	1,68	1,32	0,36	1	1					
	10:00	1,72	1,49	0,24	1	1					
	11:00	1,77	1,62	0,15	1	1					
	12:00	1,78	1,71	0,07	1	1					
	13:00	1,76	1,74	0,02	1	1					
	14:00	1,75	1,75	0,00	1	1					
	15:00	1,77	1,77	0,00	1	1					
	16:00	1,81	1,81	0,00	1	1					
	17:00	2,02	2,02	0,00	1	1	1				
	18:00	2,22	2,22	0,00	1	1	1				
	19:00	2,26	2,26	0,00	1	1	1				
	20:00	2,27	2,27	0,00	1	1	1				
	21:00	2,18	2,18	0,00	1	1	1				
	22:00	2,01	2,01	0,00	1	1	1				
	23:00	1,79	1,79	0,00	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,64	1,64	0,00	1	1					
	01:00	1,55	1,55	0,00	1	1					
	02:00	1,49	1,49	0,00	1	1					
	03:00	1,44	1,41	0,03	1	1					
	04:00	1,40	1,27	0,13	1	1					
	05:00	1,39	1,25	0,14	1	1					
	06:00	1,42	1,17	0,25	1	1					
	07:00	1,48	1,25	0,22	1	1					
	08:00	1,55	1,33	0,22	1	1					
	09:00	1,56	1,39	0,17	1	1					
	10:00	1,61	1,49	0,12	1	1					
	11:00	1,62	1,57	0,06	1	1					
	12:00	1,63	1,59	0,03	1	1					
	13:00	1,63	1,61	0,01	1	1					
	14:00	1,64	1,64	0,01	1	1					
	15:00	1,60	1,45	0,15	1	1					
	16:00	1,69	1,50	0,19	1	1					
	17:00	1,95	1,75	0,20	1	1					
	18:00	2,14	1,93	0,21	1	1	1				
	19:00	2,14	1,93	0,21	1	1	1				
	20:00	2,16	1,95	0,21	1	1	1				
	21:00	2,04	1,84	0,20	1	1	1				
	22:00	1,89	1,71	0,18	1	1					
	23:00	1,64	1,50	0,14	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,52	1,41	0,11	1	1					
	01:00	1,43	1,32	0,10	1	1					
	02:00	1,36	1,27	0,09	1	1					
	03:00	1,32	1,25	0,07	1	1					
	04:00	1,30	1,24	0,06	1	1					
	05:00	1,31	1,27	0,04	1	1					
	06:00	1,35	1,33	0,03	1	1					
	07:00	1,43	1,42	0,02	1	1					
	08:00	1,53	1,51	0,01	1	1					
	09:00	1,60	1,59	0,01	1	1					
	10:00	1,74	1,73	0,01	1	1					
	11:00	1,81	1,79	0,02	1	1					
	12:00	1,85	1,79	0,05	1	1					
	13:00	1,83	1,73	0,10	1	1					
	14:00	1,84	1,67	0,17	1	1					
	15:00	1,85	1,64	0,21	1	1					
	16:00	1,90	1,62	0,28	1	1					
	17:00	2,09	1,73	0,36	1	1					
	18:00	2,26	1,74	0,52	1	1	1				
	19:00	2,32	1,68	0,64	1	1	1				
	20:00	2,35	1,72	0,63	1	1	1				
	21:00	2,25	1,68	0,57	1	1	1				
	22:00	2,10	1,37	0,74	1	1					
	23:00	1,90	1,23	0,66	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,58	1,12	0,46	1	1					
	01:00	1,49	1,12	0,37	1	1					
	02:00	1,41	1,12	0,29	1	1					
	03:00	1,37	1,12	0,24	1	1					
	04:00	1,36	1,12	0,24	1	1					
	05:00	1,38	1,12	0,25	1	1					
	06:00	1,42	1,12	0,30	1	1					
	07:00	1,50	1,12	0,38	1	1					
	08:00	1,61	1,25	0,36	1	1					
	09:00	1,68	1,41	0,27	1	1					
	10:00	1,74	1,53	0,22	1	1					
	11:00	1,78	1,62	0,17	1	1					
	12:00	1,80	1,66	0,14	1	1					
	13:00	1,79	1,66	0,13	1	1					
	14:00	1,83	1,71	0,11	1	1					
	15:00	1,88	1,77	0,11	1	1					
	16:00	1,99	1,86	0,13	1	1	1				
	17:00	2,19	2,04	0,15	1	1	1				
	18:00	2,32	2,02	0,29	1	1	1				
	19:00	2,33	1,68	0,65	1	1	1				
	20:00	2,33	1,68	0,65	1	1	1				
	21:00	2,23	1,45	0,78	1	1					
	22:00	2,08	1,35	0,73	1	1					
	23:00	1,88	1,22	0,66	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,61	1,12	0,49	1	1					
	01:00	1,52	1,12	0,40	1	1					
	02:00	1,45	1,12	0,33	1	1					
	03:00	1,42	1,12	0,30	1	1					
	04:00	1,42	1,12	0,30	1	1					
	05:00	1,47	1,12	0,35	1	1					
	06:00	1,58	1,12	0,46	1	1					
	07:00	1,74	1,13	0,61	1	1					
	08:00	1,90	1,23	0,66	1	1					
	09:00	1,99	1,29	0,70	1	1					
	10:00	2,06	1,34	0,72	1	1					
	11:00	2,11	1,37	0,74	1	1					
	12:00	2,13	1,38	0,75	1	1					
	13:00	2,14	1,39	0,75	1	1					
	14:00	2,21	1,44	0,77	1	1					
	15:00	2,31	1,68	0,63	1	1	1				
	16:00	2,49	1,76	0,73	1	1	1				
	17:00	2,76	2,12	0,64	1	1	1				
	18:00	2,91	2,43	0,48	1	1	1				
	19:00	2,92	2,62	0,30	1	1	1				
	20:00	2,82	2,63	0,19	1	1	1				
	21:00	2,68	2,53	0,15	1	1	1				
	22:00	2,48	2,35	0,13	1	1	1				
	23:00	2,22	2,12	0,10	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,74	1,74	0,00	1	1					
	01:00	1,64	1,63	0,01	1	1					
	02:00	1,56	1,53	0,03	1	1					
	03:00	1,52	1,48	0,04	1	1					
	04:00	1,52	1,47	0,05	1	1					
	05:00	1,55	1,49	0,07	1	1					
	06:00	1,63	1,56	0,06	1	1					
	07:00	1,77	1,70	0,07	1	1					
	08:00	1,87	1,76	0,11	1	1					
	09:00	1,96	1,75	0,21	1	1					
	10:00	2,00	1,71	0,29	1	1					
	11:00	2,07	1,65	0,42	1	1					
	12:00	2,09	1,54	0,55	1	1					
	13:00	2,05	1,33	0,72	1	1					
	14:00	2,03	1,32	0,71	1	1					
	15:00	2,02	1,36	0,66	1	1					
	16:00	2,14	1,56	0,57	1	1					
	17:00	2,41	1,72	0,69	1	1	1				
	18:00	2,61	1,94	0,66	1	1	1				
	19:00	2,64	1,98	0,66	1	1	1				
	20:00	2,59	1,88	0,71	1	1	1				
	21:00	2,47	1,68	0,79	1	1	1				
	22:00	2,31	1,50	0,81	1	1					
	23:00	2,06	1,34	0,72	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,86	1,21	0,65				1		1	
	01:00	1,75	1,14	0,61				1		1	
	02:00	1,67	1,12	0,55				1		1	
	03:00	1,60	1,12	0,48				1		1	
	04:00	1,57	1,12	0,44				1		1	
	05:00	1,56	1,12	0,44				1		1	
	06:00	1,59	1,12	0,47				1		1	
	07:00	1,65	1,12	0,53				1		1	
	08:00	1,72	1,21	0,52				1		1	
	09:00	1,78	1,21	0,57				1		1	
	10:00	1,79	1,16	0,63				1		1	
	11:00	1,83	1,24	0,58				1		1	
	12:00	1,91	1,37	0,54				1		1	
	13:00	1,84	1,30	0,54				1		1	
	14:00	1,83	1,23	0,60				1		1	
	15:00	1,84	1,19	0,64				1		1	
	16:00	1,97	1,68	0,29	1			1		1	
	17:00	2,21	1,68	0,52	1			1		1	
	18:00	2,41	1,68	0,73	1			1		1	
	19:00	2,45	1,68	0,77	1			1		1	
	20:00	2,46	1,68	0,78	1			1		1	
	21:00	2,38	1,68	0,70	1			1		1	
	22:00	2,19	1,68	0,51	1			1		1	
	23:00	1,97	1,28	0,69				1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης