

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 1 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/1/25 0:00	62,00	61,90	0,10	0,00	1			1									1			1	1	
1/1/25 1:00	59,00	58,89	0,11	0,00	1			1									1			1	1	
1/1/25 2:00	57,00	56,86	0,14	0,00	1			1									1			1	1	
1/1/25 3:00	54,00	53,84	0,16	0,00	1			1									1			1	1	
1/1/25 4:00	51,00	50,86	0,14	0,00	1			1									1			1		
1/1/25 5:00	52,00	51,87	0,13	0,00	1			1	1								1			1		
1/1/25 6:00	53,00	52,85	0,15	0,00	1			1	1								1			1		
1/1/25 7:00	54,00	52,64	0,16	1,20	1			1	1								1			1		
1/1/25 8:00	58,00	51,96	0,15	5,89	1			1	1								1			1		
1/1/25 9:00	65,00	53,37	0,14	11,49	1			1	1								1			1		
1/1/25 10:00	69,00	53,58	0,12	15,30	1			1	1								1			1		
1/1/25 11:00	73,00	55,77	0,10	17,13	1			1	1								1			1		
1/1/25 12:00	78,00	60,70	0,09	17,21	1			1	1								1			1		
1/1/25 13:00	86,00	69,99	0,09	15,92	1			1	1								1			1	1	
1/1/25 14:00	84,00	70,58	0,09	13,33	1			1	1								1			1	1	
1/1/25 15:00	79,00	70,12	0,10	8,78	1			1	1								1			1	1	
1/1/25 16:00	84,00	81,00	0,13	2,87	1			1	1								1			1	1	
1/1/25 17:00	88,00	87,83	0,15	0,02	1			1	1								1			1	1	1
1/1/25 18:00	92,00	91,85	0,15	0,00	1			1	1								1			1	1	1
1/1/25 19:00	95,00	94,83	0,17	0,00	1			1	1								1			1	1	1
1/1/25 20:00	94,00	93,79	0,21	0,00	1			1	1								1			1	1	1
1/1/25 21:00	89,00	88,66	0,34	0,00	1			1	1								1			1	1	1
1/1/25 22:00	81,00	80,42	0,58	0,00	1			1	1								1			1	1	1
1/1/25 23:00	74,00	73,13	0,87	0,00	1			1	1								1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/1/25 0:00	63,00	62,90	0,10	0,00	1			1	1								1			1		
2/1/25 1:00	60,00	59,89	0,11	0,00	1			1	1								1			1		
2/1/25 2:00	58,00	57,86	0,14	0,00	1			1	1								1			1		
2/1/25 3:00	55,00	54,84	0,16	0,00	1			1	1								1			1		
2/1/25 4:00	52,00	51,86	0,14	0,00	1			1	1								1			1		
2/1/25 5:00	53,00	52,87	0,13	0,00	1			1	1								1			1		
2/1/25 6:00	54,00	53,85	0,15	0,00	1			1	1			1					1			1		
2/1/25 7:00	55,00	53,78	0,16	1,06	1			1	1								1			1		
2/1/25 8:00	59,00	53,35	0,15	5,50	1			1	1								1			1		
2/1/25 9:00	66,00	55,31	0,14	10,55	1			1	1								1			1		
2/1/25 10:00	70,00	56,25	0,12	13,63	1			1	1								1			1		
2/1/25 11:00	74,00	58,86	0,10	15,04	1			1	1								1			1		
2/1/25 12:00	79,00	64,23	0,09	14,68	1			1	1								1			1		
2/1/25 13:00	87,00	74,01	0,09	12,90	1			1	1								1			1	1	
2/1/25 14:00	85,00	75,06	0,09	9,85	1			1	1								1			1	1	
2/1/25 15:00	80,00	73,91	0,10	5,99	1			1	1								1			1	1	
2/1/25 16:00	85,00	82,92	0,13	1,95	1			1	1								1			1	1	1
2/1/25 17:00	89,00	88,84	0,15	0,01	1			1	1								1			1	1	1
2/1/25 18:00	93,00	92,85	0,15	0,00	1			1	1								1			1	1	1
2/1/25 19:00	96,00	95,83	0,17	0,00	1			1	1								1			1	1	1
2/1/25 20:00	95,00	94,79	0,21	0,00	1			1	1								1			1	1	1
2/1/25 21:00	90,00	89,66	0,34	0,00	1			1	1								1			1	1	1
2/1/25 22:00	82,00	81,42	0,58	0,00	1			1	1								1			1	1	1
2/1/25 23:00	75,00	74,13	0,87	0,00	1			1	1								1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
3/1/25 0:00	67,00	67,00	0,00	0,00	1			1								1				1	1		
3/1/25 1:00	66,00	66,00	0,00	0,00	1			1								1				1	1		
3/1/25 2:00	61,00	61,00	0,00	0,00	1			1								1				1	1		
3/1/25 3:00	55,00	55,00	0,00	0,00	1			1				1				1				1	1	1	
3/1/25 4:00	54,00	54,00	0,00	0,00	1			1				1				1				1	1		
3/1/25 5:00	53,00	53,00	0,00	0,00	1			1								1				1	1		
3/1/25 6:00	54,00	54,00	0,00	0,00	1			1								1				1	1		
3/1/25 7:00	59,00	59,00	0,00	0,00	1			1								1				1	1		
3/1/25 8:00	63,00	55,82	2,26	4,92	1			1								1				1	1		
3/1/25 9:00	66,00	54,39	1,83	9,78	1			1								1				1	1		
3/1/25 10:00	70,00	56,11	1,65	12,24	1			1					1			1				1	1		
3/1/25 11:00	72,00	58,10	1,56	12,34	1			1								1				1	1		
3/1/25 12:00	70,00	57,37	1,40	11,23	1			1								1				1	1		
3/1/25 13:00	67,00	56,95	1,11	8,94	1			1								1				1	1		
3/1/25 14:00	66,00	58,81	0,80	6,39	1			1								1				1	1		
3/1/25 15:00	68,00	63,59	0,59	3,82	1			1								1				1	1		
3/1/25 16:00	72,00	70,43	0,44	1,13	1			1		1						1				1	1		
3/1/25 17:00	74,00	73,65	0,35	0,00	1			1		1						1				1	1		
3/1/25 18:00	79,00	78,69	0,31	0,00	1			1		1						1				1	1		
3/1/25 19:00	82,00	81,65	0,35	0,00	1			1		1						1				1	1		
3/1/25 20:00	83,00	82,58	0,42	0,00	1			1		1						1				1	1		
3/1/25 21:00	74,00	73,53	0,47	0,00	1			1		1						1				1	1		
3/1/25 22:00	68,00	67,49	0,51	0,00	1			1		1						1				1	1		
3/1/25 23:00	64,00	63,50	0,50	0,00	1			1								1				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/1/25 0:00	68,00	63,88	4,12	0,00	1			1									1			1	1	
4/1/25 1:00	67,00	63,24	3,76	0,00	1			1									1			1	1	
4/1/25 2:00	59,00	55,58	3,42	0,00	1			1									1			1	1	
4/1/25 3:00	54,00	50,99	3,01	0,00	1			1									1			1	1	
4/1/25 4:00	53,00	50,32	2,68	0,00	1			1									1			1	1	
4/1/25 5:00	53,00	50,37	2,63	0,00	1			1									1			1	1	
4/1/25 6:00	54,00	51,16	2,84	0,00	1			1									1			1	1	
4/1/25 7:00	58,00	54,43	3,49	0,08	1			1									1			1	1	
4/1/25 8:00	62,00	57,33	4,03	0,64	1			1									1			1	1	
4/1/25 9:00	65,00	59,34	4,03	1,63	1			1									1			1	1	
4/1/25 10:00	69,00	62,62	3,96	2,42	1			1									1			1	1	
4/1/25 11:00	74,00	67,39	3,97	2,64	1			1		1							1			1	1	
4/1/25 12:00	75,00	68,64	3,76	2,60	1			1		1							1			1	1	
4/1/25 13:00	72,00	66,62	3,06	2,32	1			1		1							1			1	1	
4/1/25 14:00	67,00	63,24	2,26	1,50	1			1		1							1			1	1	
4/1/25 15:00	67,00	64,72	1,65	0,63	1			1		1							1			1	1	
4/1/25 16:00	73,00	71,71	1,13	0,16	1			1		1							1			1	1	
4/1/25 17:00	75,00	74,23	0,77	0,00	1			1		1							1			1	1	
4/1/25 18:00	79,00	78,39	0,61	0,00	1			1		1							1			1	1	
4/1/25 19:00	82,00	81,43	0,57	0,00	1			1		1							1			1	1	
4/1/25 20:00	83,00	82,40	0,60	0,00	1			1		1							1			1	1	
4/1/25 21:00	73,00	72,27	0,73	0,00	1			1		1							1			1	1	
4/1/25 22:00	69,00	68,18	0,82	0,00	1			1		1							1			1	1	
4/1/25 23:00	65,00	64,28	0,72	0,00	1			1									1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
5/1/25 0:00	65,00	64,42	0,58	0,00	1			1									1			1	1		
5/1/25 1:00	64,00	63,48	0,52	0,00	1			1									1			1	1		
5/1/25 2:00	56,00	55,49	0,51	0,00	1			1									1			1	1		
5/1/25 3:00	51,00	50,49	0,51	0,00	1			1									1			1			
5/1/25 4:00	50,00	49,53	0,47	0,00	1			1									1			1			
5/1/25 5:00	50,00	49,25	0,75	0,00	1			1									1			1			
5/1/25 6:00	51,00	50,11	0,89	0,00	1			1									1			1			
5/1/25 7:00	56,00	55,11	0,57	0,32	1			1									1			1	1		
5/1/25 8:00	59,00	56,10	0,47	2,43	1			1									1			1	1		
5/1/25 9:00	62,00	55,33	0,52	6,15	1			1									1			1	1		
5/1/25 10:00	66,00	55,40	0,55	10,05	1			1									1			1	1		
5/1/25 11:00	71,00	57,24	0,96	12,80	1			1									1			1	1		
5/1/25 12:00	72,00	56,50	1,86	13,64	1			1									1			1	1		
5/1/25 13:00	69,00	52,58	3,09	13,33	1			1									1			1	1		
5/1/25 14:00	64,00	47,70	4,59	11,71	1			1									1			1	1		
5/1/25 15:00	65,00	51,10	6,18	7,72	1			1									1			1	1		
5/1/25 16:00	70,00	59,29	8,19	2,52	1			1		1							1			1	1		
5/1/25 17:00	72,00	61,18	10,78	0,04	1			1		1							1			1	1		
5/1/25 18:00	76,00	62,82	13,18	0,00	1			1		1							1			1	1		
5/1/25 19:00	79,00	64,22	14,78	0,00	1			1		1							1			1	1		
5/1/25 20:00	80,00	64,36	15,64	0,00	1			1		1							1			1	1		
5/1/25 21:00	70,00	54,23	15,77	0,00	1			1		1							1			1	1		
5/1/25 22:00	66,00	50,34	15,66	0,00	1			1									1			1	1		
5/1/25 23:00	62,00	46,54	15,46	0,00	1			1									1			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
6/1/25 0:00	63,00	48,01	14,99	0,00	1			1									1			1	1		
6/1/25 1:00	62,00	47,05	14,95	0,00	1			1									1			1	1		
6/1/25 2:00	55,00	39,79	15,21	0,00	1			1									1			1	1		
6/1/25 3:00	49,00	33,44	15,56	0,00	1			1									1			1			
6/1/25 4:00	49,00	32,87	16,13	0,00	1			1									1			1			
6/1/25 5:00	49,00	32,73	16,27	0,00	1			1									1			1			
6/1/25 6:00	51,00	35,49	15,51	0,00	1			1									1			1			
6/1/25 7:00	54,00	38,43	14,17	1,40	1			1									1			1			
6/1/25 8:00	56,00	36,55	12,78	6,67	1			1									1			1			
6/1/25 9:00	66,00	42,10	11,33	12,57	1			1									1			1	1		
6/1/25 10:00	66,00	40,18	9,73	16,09	1			1									1			1	1		
6/1/25 11:00	69,00	42,80	8,29	17,91	1			1									1			1	1		
6/1/25 12:00	69,00	43,49	7,13	18,38	1			1									1			1	1		
6/1/25 13:00	66,00	42,25	6,17	17,58	1			1									1			1	1		
6/1/25 14:00	64,00	43,78	5,19	15,03	1			1									1			1	1		
6/1/25 15:00	64,00	49,78	4,18	10,04	1			1									1			1	1		
6/1/25 16:00	68,00	61,17	3,35	3,48	1			1			1						1			1	1		
6/1/25 17:00	70,00	67,16	2,80	0,04	1			1			1						1			1	1		
6/1/25 18:00	74,00	71,67	2,33	0,00	1			1			1						1			1	1		
6/1/25 19:00	75,00	73,15	1,85	0,00	1			1			1						1			1	1		
6/1/25 20:00	78,00	76,51	1,49	0,00	1			1			1						1			1	1		
6/1/25 21:00	68,00	66,78	1,22	0,00	1			1			1						1			1	1		
6/1/25 22:00	64,00	63,04	0,96	0,00	1			1									1			1	1		
6/1/25 23:00	60,00	59,27	0,73	0,00	1			1									1			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
7/1/25 0:00	68,00	67,47	0,53	0,00	1			1									1			1	1		
7/1/25 1:00	67,00	66,62	0,38	0,00	1			1									1			1	1		
7/1/25 2:00	58,00	57,68	0,32	0,00	1			1									1			1	1		
7/1/25 3:00	54,00	53,65	0,35	0,00	1			1									1			1	1		
7/1/25 4:00	53,00	52,58	0,42	0,00	1			1									1			1	1		
7/1/25 5:00	53,00	52,44	0,56	0,00	1			1									1			1	1		
7/1/25 6:00	54,00	53,22	0,78	0,00	1			1									1			1	1		
7/1/25 7:00	59,00	56,55	1,05	1,40	1			1									1			1	1		
7/1/25 8:00	62,00	53,93	1,40	6,67	1			1									1			1	1		
7/1/25 9:00	65,00	50,61	1,82	12,57	1			1									1			1	1		
7/1/25 10:00	68,00	49,65	2,26	16,09	1			1									1			1	1		
7/1/25 11:00	74,00	53,49	2,60	17,91	1			1									1			1	1		
7/1/25 12:00	75,00	53,86	2,76	18,38	1			1									1			1	1		
7/1/25 13:00	72,00	51,59	2,83	17,58	1			1									1			1	1		
7/1/25 14:00	68,00	50,12	2,85	15,03	1			1									1			1	1		
7/1/25 15:00	68,00	55,11	2,85	10,04	1			1									1			1	1		
7/1/25 16:00	73,00	66,52	3,00	3,48	1			1		1							1			1	1		
7/1/25 17:00	75,00	71,60	3,36	0,04	1			1		1							1			1	1		
7/1/25 18:00	79,00	75,24	3,76	0,00	1			1		1							1			1	1		
7/1/25 19:00	82,00	77,85	4,15	0,00	1			1		1							1			1	1		
7/1/25 20:00	83,00	78,45	4,55	0,00	1			1		1							1			1	1		
7/1/25 21:00	73,00	68,29	4,71	0,00	1			1		1							1			1	1		
7/1/25 22:00	69,00	64,43	4,57	0,00	1			1									1			1	1		
7/1/25 23:00	65,00	60,74	4,26	0,00	1			1									1			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/1/25 0:00	63,00	60,98	2,02	0,00	1			1									1			1	1	
8/1/25 1:00	60,00	57,98	2,02	0,00	1			1									1			1	1	
8/1/25 2:00	55,00	53,08	1,92	0,00	1			1									1			1	1	
8/1/25 3:00	50,00	48,26	1,74	0,00	1			1									1			1		
8/1/25 4:00	46,00	44,47	1,53	0,00	1			1									1			1		
8/1/25 5:00	48,00	46,54	1,46	0,00	1			1									1			1		
8/1/25 6:00	50,00	48,47	1,53	0,00	1			1									1			1		
8/1/25 7:00	57,00	55,17	1,56	0,27	1			1						1			1			1	1	
8/1/25 8:00	62,00	58,44	1,52	2,04	1			1									1			1	1	
8/1/25 9:00	68,00	61,65	1,52	4,83	1			1									1			1	1	
8/1/25 10:00	71,00	62,12	1,49	7,39	1			1									1			1	1	
8/1/25 11:00	78,00	67,62	1,31	9,07	1			1		1							1			1	1	
8/1/25 12:00	81,00	70,56	1,10	9,34	1			1		1							1			1	1	
8/1/25 13:00	86,00	76,55	0,93	8,52	1			1		1							1			1	1	
8/1/25 14:00	84,00	76,11	0,86	7,03	1			1		1							1			1	1	
8/1/25 15:00	85,00	79,91	0,75	4,34	1			1		1						1	1			1	1	
8/1/25 16:00	90,00	88,17	0,59	1,24	1			1		1						1	1			1	1	
8/1/25 17:00	93,00	92,53	0,46	0,01	1			1		1						1	1	1		1	1	
8/1/25 18:00	97,00	96,62	0,38	0,00	1			1		1						1	1	1		1	1	
8/1/25 19:00	95,00	94,64	0,36	0,00	1			1		1						1	1	1		1	1	
8/1/25 20:00	92,00	91,63	0,37	0,00	1			1		1						1	1			1	1	
8/1/25 21:00	86,00	85,62	0,38	0,00	1			1		1						1	1			1	1	
8/1/25 22:00	82,00	81,67	0,33	0,00	1			1		1						1	1			1	1	
8/1/25 23:00	75,00	74,70	0,30	0,00	1			1		1						1	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
9/1/25 0:00	60,00	59,75	0,25	0,00	1			1									1			1	1		
9/1/25 1:00	57,00	56,76	0,24	0,00	1			1									1			1	1		
9/1/25 2:00	54,00	53,77	0,23	0,00	1			1									1			1	1		
9/1/25 3:00	49,00	48,81	0,19	0,00	1			1									1			1			
9/1/25 4:00	47,00	46,82	0,18	0,00	1			1									1			1			
9/1/25 5:00	49,00	48,83	0,17	0,00	1			1									1			1			
9/1/25 6:00	52,00	51,83	0,17	0,00	1			1									1			1			
9/1/25 7:00	59,00	58,36	0,17	0,47	1			1									1			1	1		
9/1/25 8:00	62,00	58,76	0,18	3,06	1			1									1			1	1		
9/1/25 9:00	68,00	60,69	0,19	7,12	1			1									1			1	1		
9/1/25 10:00	73,00	62,86	0,19	9,95	1			1									1			1	1		
9/1/25 11:00	71,00	59,86	0,21	10,93	1			1									1			1	1		
9/1/25 12:00	70,00	58,97	0,26	10,77	1			1									1			1	1		
9/1/25 13:00	74,00	63,46	0,26	10,28	1			1									1			1	1		
9/1/25 14:00	75,00	66,16	0,23	8,61	1			1		1							1			1	1		
9/1/25 15:00	77,00	71,79	0,22	4,99	1			1		1							1			1	1		
9/1/25 16:00	75,00	73,43	0,18	1,39	1			1		1							1			1	1		
9/1/25 17:00	82,00	81,83	0,17	0,00	1			1		1						1	1			1	1		
9/1/25 18:00	87,00	86,81	0,19	0,00	1			1		1						1	1			1	1		
9/1/25 19:00	89,00	88,78	0,22	0,00	1			1		1						1	1			1	1		
9/1/25 20:00	88,00	87,73	0,27	0,00	1			1		1						1	1			1	1		
9/1/25 21:00	86,00	85,68	0,32	0,00	1			1		1						1	1			1	1		
9/1/25 22:00	82,00	81,65	0,35	0,00	1			1		1						1	1			1	1		
9/1/25 23:00	76,00	75,63	0,37	0,00	1			1		1						1	1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/1/25 0:00	59,00	58,75	0,25	0,00	1			1									1			1	1	
10/1/25 1:00	56,00	55,76	0,24	0,00	1			1									1			1	1	
10/1/25 2:00	53,00	52,77	0,23	0,00	1			1									1			1	1	
10/1/25 3:00	48,00	47,81	0,19	0,00	1			1									1			1		
10/1/25 4:00	47,00	46,82	0,18	0,00	1			1									1			1		
10/1/25 5:00	48,00	47,83	0,17	0,00	1			1									1			1		
10/1/25 6:00	51,00	50,83	0,17	0,00	1			1									1			1		
10/1/25 7:00	58,00	57,02	0,17	0,81	1			1									1			1	1	
10/1/25 8:00	61,00	55,93	0,18	4,89	1			1									1			1	1	
10/1/25 9:00	67,00	56,24	0,19	10,57	1			1									1			1	1	
10/1/25 10:00	72,00	57,63	0,19	14,18	1			1									1			1	1	
10/1/25 11:00	70,00	54,10	0,21	15,69	1			1									1			1	1	
10/1/25 12:00	69,00	52,77	0,26	15,97	1			1									1			1	1	
10/1/25 13:00	73,00	57,59	0,26	15,15	1			1									1			1	1	
10/1/25 14:00	74,00	60,53	0,23	13,24	1			1									1			1	1	
10/1/25 15:00	76,00	66,77	0,22	9,01	1			1		1							1			1	1	
10/1/25 16:00	74,00	70,73	0,18	3,09	1			1		1							1			1	1	
10/1/25 17:00	81,00	80,77	0,17	0,06	1			1		1							1			1	1	
10/1/25 18:00	86,00	85,81	0,19	0,00	1			1		1						1	1			1	1	
10/1/25 19:00	88,00	87,78	0,22	0,00	1			1		1						1	1			1	1	
10/1/25 20:00	87,00	86,73	0,27	0,00	1			1		1						1	1			1	1	
10/1/25 21:00	85,00	84,68	0,32	0,00	1			1		1						1	1			1	1	
10/1/25 22:00	81,00	80,65	0,35	0,00	1			1		1							1			1	1	
10/1/25 23:00	75,00	74,63	0,37	0,00	1			1		1							1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/1/25 0:00	58,00	57,75	0,25	0,00	1			1									1			1	1	
11/1/25 1:00	55,00	54,76	0,24	0,00	1			1									1			1	1	
11/1/25 2:00	52,00	51,77	0,23	0,00	1			1									1			1	1	
11/1/25 3:00	47,00	46,81	0,19	0,00	1			1									1			1		
11/1/25 4:00	45,00	44,82	0,18	0,00	1			1									1			1		
11/1/25 5:00	47,00	46,83	0,17	0,00	1			1									1			1		
11/1/25 6:00	50,00	49,83	0,17	0,00	1			1									1			1		
11/1/25 7:00	57,00	56,03	0,17	0,80	1			1									1			1	1	
11/1/25 8:00	60,00	55,94	0,18	3,88	1			1									1			1	1	
11/1/25 9:00	69,00	61,33	0,19	7,48	1			1									1			1	1	
11/1/25 10:00	72,00	62,26	0,19	9,55	1			1									1			1	1	
11/1/25 11:00	71,00	60,50	0,21	10,29	1			1									1			1	1	
11/1/25 12:00	69,00	58,44	0,26	10,30	1			1									1			1	1	
11/1/25 13:00	70,00	59,87	0,26	9,87	1			1									1			1	1	
11/1/25 14:00	71,00	62,31	0,23	8,46	1			1									1			1	1	
11/1/25 15:00	73,00	67,43	0,22	5,35	1			1		1							1			1	1	
11/1/25 16:00	74,00	72,02	0,18	1,80	1			1		1							1			1	1	
11/1/25 17:00	78,00	77,75	0,17	0,08	1			1		1							1			1	1	
11/1/25 18:00	82,00	81,81	0,19	0,00	1			1		1							1			1	1	
11/1/25 19:00	88,00	87,78	0,22	0,00	1			1		1						1	1			1	1	
11/1/25 20:00	87,00	86,73	0,27	0,00	1			1		1						1	1			1	1	
11/1/25 21:00	85,00	84,68	0,32	0,00	1			1		1						1	1			1	1	
11/1/25 22:00	75,00	74,65	0,35	0,00	1			1								1	1			1	1	
11/1/25 23:00	69,00	68,63	0,37	0,00	1			1								1	1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 12 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/1/25 0:00	58,00	57,75	0,25	0,00	1			1									1			1	1	
12/1/25 1:00	54,00	53,76	0,24	0,00	1			1									1			1	1	
12/1/25 2:00	51,00	50,77	0,23	0,00	1			1									1			1		
12/1/25 3:00	46,00	45,81	0,19	0,00	1			1									1			1		
12/1/25 4:00	44,00	43,82	0,18	0,00	1			1									1			1		
12/1/25 5:00	46,00	45,83	0,17	0,00	1			1									1			1		
12/1/25 6:00	49,00	48,83	0,17	0,00	1			1									1			1		
12/1/25 7:00	55,00	54,27	0,17	0,56	1			1									1			1		
12/1/25 8:00	57,00	53,81	0,18	3,01	1			1									1			1		
12/1/25 9:00	63,00	56,52	0,19	6,29	1			1									1			1		
12/1/25 10:00	65,00	56,19	0,19	8,62	1			1									1			1		
12/1/25 11:00	66,00	56,12	0,21	9,67	1			1									1			1		
12/1/25 12:00	65,00	54,91	0,26	9,83	1			1									1			1		
12/1/25 13:00	68,00	58,58	0,26	9,16	1			1									1			1		
12/1/25 14:00	67,00	59,31	0,23	7,46	1			1									1			1		
12/1/25 15:00	66,00	60,97	0,22	4,81	1			1									1			1		
12/1/25 16:00	68,00	66,11	0,18	1,71	1			1			1						1			1		
12/1/25 17:00	72,00	71,76	0,17	0,07	1			1			1						1			1		
12/1/25 18:00	75,00	74,81	0,19	0,00	1			1			1						1			1		
12/1/25 19:00	85,00	84,78	0,22	0,00	1			1			1						1	1		1		
12/1/25 20:00	82,00	81,73	0,27	0,00	1			1			1						1	1		1		
12/1/25 21:00	80,00	79,68	0,32	0,00	1			1			1						1	1		1		
12/1/25 22:00	69,00	68,65	0,35	0,00	1			1									1	1		1		
12/1/25 23:00	65,00	64,63	0,37	0,00	1			1									1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/1/25 0:00	58,00	57,75	0,25	0,00	1			1									1			1		
13/1/25 1:00	55,00	54,76	0,24	0,00	1			1									1			1		
13/1/25 2:00	52,00	51,77	0,23	0,00	1			1									1			1		
13/1/25 3:00	47,00	46,81	0,19	0,00	1			1									1			1		
13/1/25 4:00	45,00	44,82	0,18	0,00	1			1									1			1		
13/1/25 5:00	47,00	46,83	0,17	0,00	1			1									1			1		
13/1/25 6:00	50,00	49,83	0,17	0,00	1			1									1			1		
13/1/25 7:00	57,00	56,58	0,17	0,25	1			1									1			1		
13/1/25 8:00	60,50	58,45	0,18	1,87	1			1									1			1	1	
13/1/25 9:00	70,00	65,72	0,19	4,09	1			1									1			1	1	
13/1/25 10:00	72,50	66,44	0,19	5,87	1			1									1			1	1	
13/1/25 11:00	72,00	64,50	0,21	7,29	1			1									1			1	1	
13/1/25 12:00	70,00	61,98	0,26	7,76	1			1									1			1	1	
13/1/25 13:00	71,00	63,66	0,26	7,08	1			1									1			1	1	
13/1/25 14:00	72,00	66,33	0,23	5,44	1			1									1			1	1	
13/1/25 15:00	74,00	70,36	0,22	3,42	1			1									1			1	1	
13/1/25 16:00	75,00	73,67	0,18	1,15	1			1		1							1			1	1	
13/1/25 17:00	79,00	78,82	0,17	0,01	1			1		1							1			1	1	
13/1/25 18:00	83,00	82,81	0,19	0,00	1			1		1							1			1	1	
13/1/25 19:00	89,00	88,78	0,22	0,00	1			1		1						1	1			1	1	
13/1/25 20:00	88,00	87,73	0,27	0,00	1			1		1						1	1			1	1	
13/1/25 21:00	84,00	83,68	0,32	0,00	1			1								1	1			1	1	
13/1/25 22:00	76,00	75,65	0,35	0,00	1			1								1	1			1	1	
13/1/25 23:00	68,00	67,63	0,37	0,00	1			1									1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
14/1/25 0:00	60,00	59,75	0,25	0,00	1			1	1								1			1			
14/1/25 1:00	57,00	56,76	0,24	0,00	1			1	1								1			1			
14/1/25 2:00	54,00	53,77	0,23	0,00	1			1									1			1			
14/1/25 3:00	49,00	48,81	0,19	0,00	1			1									1			1			
14/1/25 4:00	47,00	46,82	0,18	0,00	1			1									1			1			
14/1/25 5:00	49,00	48,83	0,17	0,00	1			1									1			1			
14/1/25 6:00	52,00	51,83	0,17	0,00	1			1									1			1			
14/1/25 7:00	59,00	58,37	0,17	0,46	1			1									1			1	1		
14/1/25 8:00	62,50	59,56	0,18	2,76	1			1									1			1	1		
14/1/25 9:00	72,00	65,56	0,19	6,25	1			1									1			1	1		
14/1/25 10:00	74,50	65,38	0,19	8,93	1			1									1			1	1		
14/1/25 11:00	74,00	63,72	0,21	10,07	1			1									1			1	1		
14/1/25 12:00	72,00	61,31	0,26	10,43	1			1									1			1	1		
14/1/25 13:00	73,00	62,75	0,26	9,99	1			1									1			1	1		
14/1/25 14:00	75,00	66,65	0,23	8,12	1			1		1							1			1	1		
14/1/25 15:00	76,00	70,95	0,22	4,83	1			1		1							1			1	1		
14/1/25 16:00	77,00	75,32	0,18	1,50	1			1		1							1			1	1		
14/1/25 17:00	81,00	80,75	0,17	0,08	1			1		1							1			1	1		
14/1/25 18:00	85,00	84,81	0,19	0,00	1			1		1							1	1		1	1		
14/1/25 19:00	91,00	90,78	0,22	0,00	1			1		1							1	1		1	1		
14/1/25 20:00	90,00	89,73	0,27	0,00	1			1		1							1	1		1	1		
14/1/25 21:00	86,00	85,68	0,32	0,00	1			1		1							1	1		1	1		
14/1/25 22:00	78,00	77,65	0,35	0,00	1			1									1	1		1	1		
14/1/25 23:00	70,00	69,63	0,37	0,00	1			1									1	1		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
15/1/25 0:00	62,00	61,75	0,25	0,00	1			1	1								1			1			
15/1/25 1:00	59,00	58,76	0,24	0,00	1			1	1								1			1			
15/1/25 2:00	55,00	54,77	0,23	0,00	1			1	1								1			1			
15/1/25 3:00	51,00	50,81	0,19	0,00	1			1									1			1			
15/1/25 4:00	49,00	48,82	0,18	0,00	1			1									1			1			
15/1/25 5:00	51,00	50,83	0,17	0,00	1			1									1			1			
15/1/25 6:00	52,00	51,83	0,17	0,00	1			1									1			1			
15/1/25 7:00	61,00	60,42	0,17	0,41	1			1									1			1	1		
15/1/25 8:00	64,50	61,57	0,18	2,75	1			1									1			1	1		
15/1/25 9:00	74,00	67,26	0,19	6,55	1			1									1			1	1		
15/1/25 10:00	76,50	66,55	0,19	9,76	1			1									1			1	1		
15/1/25 11:00	76,00	63,92	0,21	11,87	1			1									1			1	1		
15/1/25 12:00	74,00	61,14	0,26	12,60	1			1									1			1	1		
15/1/25 13:00	75,00	62,61	0,26	12,13	1			1									1			1	1		
15/1/25 14:00	77,00	65,83	0,23	10,94	1			1									1			1	1		
15/1/25 15:00	78,00	70,20	0,22	7,58	1			1								1	1			1	1		
15/1/25 16:00	79,00	76,13	0,18	2,69	1			1								1	1			1	1		
15/1/25 17:00	83,00	82,70	0,17	0,13	1			1								1	1			1	1		
15/1/25 18:00	86,00	85,81	0,19	0,00	1			1		1						1	1			1	1		
15/1/25 19:00	93,00	92,78	0,22	0,00	1			1		1						1	1			1	1		
15/1/25 20:00	91,00	90,73	0,27	0,00	1			1		1						1	1			1	1		
15/1/25 21:00	88,00	87,68	0,32	0,00	1			1		1						1	1			1	1		
15/1/25 22:00	80,00	79,65	0,35	0,00	1			1								1	1			1	1		
15/1/25 23:00	73,00	72,63	0,37	0,00	1			1								1	1			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
16/1/25 0:00	63,50	63,25	0,25	0,00	1			1									1			1	1		
16/1/25 1:00	60,50	60,26	0,24	0,00	1			1									1			1	1		
16/1/25 2:00	56,50	56,27	0,23	0,00	1			1									1			1	1		
16/1/25 3:00	52,50	52,31	0,19	0,00	1			1												1	1		
16/1/25 4:00	50,50	50,32	0,18	0,00	1			1												1	1		
16/1/25 5:00	52,50	52,33	0,17	0,00	1			1												1	1		
16/1/25 6:00	53,50	53,33	0,17	0,00	1			1												1	1		
16/1/25 7:00	62,50	60,94	0,17	1,39	1			1		1										1	1		
16/1/25 8:00	66,50	59,82	0,18	6,50	1			1		1										1	1		
16/1/25 9:00	75,50	62,17	0,19	13,14	1			1		1										1	1		
16/1/25 10:00	78,00	60,05	0,19	17,76	1			1		1										1	1		
16/1/25 11:00	77,50	57,43	0,21	19,86	1			1		1										1	1		
16/1/25 12:00	75,50	54,81	0,26	20,43	1			1		1										1	1		
16/1/25 13:00	76,50	56,54	0,26	19,70	1			1		1										1	1		
16/1/25 14:00	78,50	60,98	0,23	17,29	1			1									1			1	1		
16/1/25 15:00	80,00	67,59	0,22	12,19	1			1									1			1	1		
16/1/25 16:00	80,50	75,61	0,18	4,71	1			1									1			1	1		
16/1/25 17:00	84,50	84,08	0,17	0,25	1			1	1								1			1	1		
16/1/25 18:00	87,50	87,31	0,19	0,00	1			1	1								1			1	1		
16/1/25 19:00	94,50	94,28	0,22	0,00	1			1	1								1			1	1		
16/1/25 20:00	92,50	92,23	0,27	0,00	1			1	1								1			1	1		
16/1/25 21:00	89,50	89,18	0,32	0,00	1			1	1								1			1	1		
16/1/25 22:00	81,50	81,15	0,35	0,00	1			1	1								1			1	1		
16/1/25 23:00	75,00	74,63	0,37	0,00	1			1	1											1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
17/1/25 0:00	55,00	54,75	0,25	0,00	1				1											1	1	
17/1/25 1:00	50,00	49,76	0,24	0,00	1				1											1	1	
17/1/25 2:00	49,00	48,77	0,23	0,00	1				1											1	1	
17/1/25 3:00	46,00	45,81	0,19	0,00	1				1											1	1	
17/1/25 4:00	44,00	43,82	0,18	0,00	1				1											1	1	
17/1/25 5:00	45,50	45,33	0,17	0,00	1				1											1	1	
17/1/25 6:00	54,00	53,83	0,17	0,00	1				1											1	1	
17/1/25 7:00	62,00	60,24	0,17	1,59	1				1											1	1	
17/1/25 8:00	70,00	62,35	0,18	7,47	1				1											1	1	
17/1/25 9:00	74,00	59,59	0,19	14,22	1				1											1	1	
17/1/25 10:00	73,00	54,50	0,19	18,31	1				1											1	1	
17/1/25 11:00	72,40	51,83	0,21	20,36	1				1											1	1	
17/1/25 12:00	81,00	59,80	0,26	20,94	1				1											1	1	
17/1/25 13:00	75,00	54,78	0,26	19,96	1				1											1	1	
17/1/25 14:00	71,00	53,37	0,23	17,40	1				1											1	1	
17/1/25 15:00	71,50	59,30	0,22	11,98	1				1											1	1	
17/1/25 16:00	72,60	67,89	0,18	4,53	1				1	1										1	1	
17/1/25 17:00	81,00	80,51	0,17	0,32	1				1	1										1	1	
17/1/25 18:00	88,00	87,81	0,19	0,00	1				1	1										1	1	1
17/1/25 19:00	90,00	89,78	0,22	0,00	1				1	1										1	1	1
17/1/25 20:00	93,00	92,73	0,27	0,00	1				1	1										1	1	1
17/1/25 21:00	84,00	83,68	0,32	0,00	1				1	1										1	1	1
17/1/25 22:00	77,00	76,65	0,35	0,00	1				1	1										1	1	
17/1/25 23:00	63,00	62,63	0,37	0,00	1				1											1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
18/1/25 0:00	56,00	53,98	2,02	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0					
18/1/25 1:00	52,00	50,26	1,74	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0					
18/1/25 2:00	50,00	48,23	1,77	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0					
18/1/25 3:00	48,00	45,84	2,16	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0					
18/1/25 4:00	47,00	44,35	2,65	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0					
18/1/25 5:00	48,00	44,99	3,01	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0					
18/1/25 6:00	50,00	46,62	3,38	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0					
18/1/25 7:00	52,00	46,54	3,78	1,68	1	0	0	1							0	1	1		0					
18/1/25 8:00	55,00	42,95	4,31	7,74	1	0	0	1							0	1	1		0					
18/1/25 9:00	58,00	38,38	5,12	14,50	1	0	0	1							0	1	1		0					
18/1/25 10:00	60,00	35,50	5,91	18,59	1	0	0	1							0	1	1		0					
18/1/25 11:00	62,00	34,79	6,58	20,63	1	0	0	1							0	1	1		0					
18/1/25 12:00	65,00	36,18	7,68	21,14	1	0	0	1							0	1	1		0					
18/1/25 13:00	69,00	39,48	9,32	20,20	1	0	0	1							0	1	1		0					
18/1/25 14:00	71,00	42,23	10,79	17,98	1	0	0	1							0	1	1		0					
18/1/25 15:00	72,00	47,00	12,02	12,98	1	0	0	1							0	1	1		0					
18/1/25 16:00	73,00	54,82	12,99	5,19	1	0	0	1							0	1	1	1	0					
18/1/25 17:00	75,00	60,78	13,80	0,42	1	0	0	1							0	1	1	1	0					
18/1/25 18:00	79,00	64,44	14,56	0,00	1	0	0	1							0	1	1	1	0					
18/1/25 19:00	82,00	67,08	14,92	0,00	1	0	0	1				1			0	1	1	1	0					
18/1/25 20:00	84,00	69,62	14,38	0,00	1	0	0	1				1			0	1	1	1	0					
18/1/25 21:00	80,00	66,76	13,24	0,00	1	0	0	1				1			0	1	1	1	0					
18/1/25 22:00	75,00	63,03	11,97	0,00	1	0	0	1							0	1	1	1	0					
18/1/25 23:00	68,00	57,31	10,69	0,00	1	0	0	1							0	1	1	1	0					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
19/1/25 0:00	55,00	45,42	9,58	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0				
19/1/25 1:00	51,00	42,52	8,48	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0				
19/1/25 2:00	49,00	41,44	7,56	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0				
19/1/25 3:00	47,00	40,14	6,86	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0				
19/1/25 4:00	46,00	39,66	6,34	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0				
19/1/25 5:00	47,00	41,00	6,00	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0				
19/1/25 6:00	50,00	44,26	5,74	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0				
19/1/25 7:00	51,00	43,84	5,43	1,73	1	0	0	1							0	1	1		0				
19/1/25 8:00	54,00	40,90	5,06	8,04	1	0	0	1							0	1	1		0				
19/1/25 9:00	57,00	37,40	4,66	14,94	1	0	0	1							0	1	1		0				
19/1/25 10:00	60,00	36,56	4,53	18,91	1	0	0	1							0	1	1		0				
19/1/25 11:00	61,00	35,11	5,08	20,81	1	0	0	1							0	1	1		0				
19/1/25 12:00	66,00	38,71	6,04	21,25	1	0	0	1							0	1	1		0				
19/1/25 13:00	70,00	42,82	6,85	20,33	1	0	0	1							0	1	1		0				
19/1/25 14:00	68,00	42,48	7,37	18,15	1	0	0	1							0	1	1		0				
19/1/25 15:00	69,00	47,85	7,90	13,25	1	0	0	1							0	1	1		0				
19/1/25 16:00	70,00	55,99	8,52	5,49	1	0	0	1							0	1	1	1	0				
19/1/25 17:00	71,00	61,60	8,86	0,54	1	0	0	1							0	1	1	1	0				
19/1/25 18:00	78,00	69,03	8,97	0,00	1	0	0	1	1						0	1	1	1	0				
19/1/25 19:00	79,00	70,21	8,79	0,00	1	0	0	1	1						0	1	1	1	0				
19/1/25 20:00	75,00	66,63	8,37	0,00	1	0	0	1							0	1	1	1	0				
19/1/25 21:00	74,00	66,15	7,85	0,00	1	0	0	1							0	1	1	1	0				
19/1/25 22:00	70,00	62,66	7,34	0,00	1	0	0	1							0	1	1	1	0				
19/1/25 23:00	68,00	61,29	6,71	0,00	1	0	0	1							0	1	1	1	0				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
20/1/25 0:00	58,00	52,24	5,76	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0					
20/1/25 1:00	53,00	48,00	5,00	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0					
20/1/25 2:00	50,00	45,38	4,62	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0					
20/1/25 3:00	48,00	43,38	4,62	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0					
20/1/25 4:00	49,00	44,15	4,85	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0					
20/1/25 5:00	50,00	45,13	4,87	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0					
20/1/25 6:00	51,00	46,54	4,46	0,00	1	0	0	1							0	1	1		0					
20/1/25 7:00	53,00	47,67	3,66	1,67	1	0	0	1							0	1	1		0					
20/1/25 8:00	56,00	45,90	2,94	7,16	1	0	0	1							0	1	1		0					
20/1/25 9:00	58,00	42,50	2,55	12,95	1	0	0	1							0	1	1		0					
20/1/25 10:00	62,00	43,25	2,22	16,53	1	0	0	1							0	1	1		0					
20/1/25 11:00	64,00	43,82	1,99	18,19	1	0	0	1							0	1	1		0					
20/1/25 12:00	66,00	45,74	2,01	18,25	1	0	0	1							0	1	1		0					
20/1/25 13:00	70,00	51,12	2,11	16,77	1	0	0	1							0	1	1		0					
20/1/25 14:00	72,00	56,00	2,04	13,96	1	0	0	1							0	1	1	1	0					
20/1/25 15:00	74,00	62,76	1,74	9,50	1	0	0	1							0	1	1	1	0					
20/1/25 16:00	75,00	69,85	1,56	3,59	1	0	0	1	1						0	1	1	1	0					
20/1/25 17:00	77,00	75,29	1,51	0,20	1	0	0	1	1						0	1	1	1	0					
20/1/25 18:00	80,00	78,55	1,45	0,00	1	0	0	1	1						0	1	1	1	0					
20/1/25 19:00	85,00	83,61	1,39	0,00	1	0	0	1	1						0	1	1	1	0					
20/1/25 20:00	82,00	80,69	1,31	0,00	1	0	0	1	1						0	1	1	1	0					
20/1/25 21:00	81,00	79,73	1,27	0,00	1	0	0	1	1						0	1	1	1	0					
20/1/25 22:00	77,00	75,78	1,22	0,00	1	0	0	1	1						0	1	1	1	0					
20/1/25 23:00	69,00	67,91	1,09	0,00	1	0	0	1							0	1	1	1	0					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
21/1/25 0:00	64,00	63,70	0,30	0,00	1			1								1				1	1	
21/1/25 1:00	61,00	60,76	0,24	0,00	1			1								1				1	1	
21/1/25 2:00	57,00	56,77	0,23	0,00	1			1								1				1	1	
21/1/25 3:00	53,00	52,81	0,19	0,00	1			1								1				1	1	
21/1/25 4:00	48,00	47,82	0,18	0,00	1			1								1				1		
21/1/25 5:00	50,00	49,83	0,17	0,00	1			1								1				1		
21/1/25 6:00	54,00	53,83	0,17	0,00	1			1		1						1				1		
21/1/25 7:00	63,00	62,49	0,17	0,34	1			1		1						1				1		
21/1/25 8:00	67,00	64,51	0,18	2,31	1			1		1						1				1		
21/1/25 9:00	76,00	70,40	0,19	5,41	1			1		1						1				1	1	
21/1/25 10:00	79,00	70,83	0,19	7,98	1			1		1						1				1	1	
21/1/25 11:00	78,00	69,04	0,21	8,75	1			1		1						1				1	1	
21/1/25 12:00	76,00	67,41	0,26	8,33	1			1		1						1				1	1	
21/1/25 13:00	77,00	69,32	0,26	7,42	1			1		1						1				1	1	
21/1/25 14:00	79,00	73,33	0,23	5,44	1			1		1						1				1	1	
21/1/25 15:00	81,00	77,83	0,22	2,95	1			1		1						1				1	1	
21/1/25 16:00	82,00	80,81	0,18	1,01	1			1		1						1				1	1	
21/1/25 17:00	85,00	84,69	0,17	0,14	1			1		1						1		1		1	1	
21/1/25 18:00	88,00	87,81	0,19	0,00	1			1		1						1		1		1	1	
21/1/25 19:00	95,00	94,78	0,22	0,00	1			1		1						1		1		1	1	
21/1/25 20:00	93,00	92,73	0,27	0,00	1			1		1						1		1		1	1	
21/1/25 21:00	85,00	84,68	0,32	0,00	1			1		1						1				1	1	
21/1/25 22:00	82,00	81,65	0,35	0,00	1			1		1						1				1	1	
21/1/25 23:00	76,00	75,63	0,37	0,00	1			1		1						1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
22/1/25 0:00	65,00	64,70	0,30	0,00	1			1								1				1	1		
22/1/25 1:00	63,00	62,76	0,24	0,00	1			1								1				1	1		
22/1/25 2:00	57,00	56,77	0,23	0,00	1			1								1				1	1		
22/1/25 3:00	53,00	52,81	0,19	0,00	1			1								1				1	1		
22/1/25 4:00	48,00	47,82	0,18	0,00	1			1					1			1				1			
22/1/25 5:00	50,00	49,83	0,17	0,00	1			1								1				1			
22/1/25 6:00	54,00	53,83	0,17	0,00	1			1		1						1				1			
22/1/25 7:00	64,00	63,09	0,17	0,74	1			1		1						1				1			
22/1/25 8:00	68,00	63,66	0,18	4,16	1			1		1						1				1			
22/1/25 9:00	74,00	65,01	0,19	8,80	1			1		1						1				1	1		
22/1/25 10:00	76,00	64,40	0,19	11,41	1			1		1						1				1	1		
22/1/25 11:00	78,00	66,58	0,21	11,21	1			1		1						1				1	1		
22/1/25 12:00	79,00	68,51	0,26	10,23	1			1		1						1				1	1		
22/1/25 13:00	80,00	69,94	0,26	9,80	1			1		1						1				1	1		
22/1/25 14:00	82,00	72,98	0,23	8,79	1			1		1						1				1	1		
22/1/25 15:00	80,00	73,80	0,22	5,98	1			1		1						1				1	1		
22/1/25 16:00	81,00	78,60	0,18	2,22	1			1		1			1			1				1	1		
22/1/25 17:00	83,00	82,65	0,17	0,18	1			1		1						1		1		1	1		
22/1/25 18:00	85,00	84,81	0,19	0,00	1			1		1						1		1		1	1		
22/1/25 19:00	88,00	87,78	0,22	0,00	1			1		1						1		1		1	1		
22/1/25 20:00	87,00	86,73	0,27	0,00	1			1		1						1		1		1	1		
22/1/25 21:00	83,00	82,68	0,32	0,00	1			1		1						1		1		1	1		
22/1/25 22:00	81,00	80,65	0,35	0,00	1			1		1						1		1		1	1		
22/1/25 23:00	77,00	76,63	0,37	0,00	1			1		1						1				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
23/1/25 0:00	66,00	65,70	0,30	0,00	1			1								1				1	1	
23/1/25 1:00	64,00	63,76	0,24	0,00	1			1								1				1	1	
23/1/25 2:00	58,00	57,77	0,23	0,00	1			1								1				1	1	
23/1/25 3:00	53,00	52,81	0,19	0,00	1			1								1				1		
23/1/25 4:00	49,00	48,82	0,18	0,00	1			1								1				1		
23/1/25 5:00	51,00	50,83	0,17	0,00	1			1								1				1		
23/1/25 6:00	55,00	54,83	0,17	0,00	1			1								1				1	1	
23/1/25 7:00	65,00	63,13	0,17	1,70	1			1								1				1	1	
23/1/25 8:00	69,00	61,42	0,18	7,40	1			1								1				1	1	
23/1/25 9:00	75,00	61,13	0,19	13,68	1			1								1				1	1	
23/1/25 10:00	77,00	59,36	0,19	17,45	1			1								1				1	1	
23/1/25 11:00	79,00	59,83	0,21	18,96	1			1								1				1	1	
23/1/25 12:00	79,00	59,55	0,26	19,19	1			1								1				1	1	
23/1/25 13:00	81,00	62,36	0,26	18,38	1			1								1				1	1	
23/1/25 14:00	83,00	66,08	0,23	16,69	1			1								1		1		1	1	
23/1/25 15:00	81,00	68,68	0,22	12,10	1			1								1		1		1	1	
23/1/25 16:00	82,00	77,14	0,18	4,68	1			1								1		1		1	1	
23/1/25 17:00	84,00	83,47	0,17	0,36	1			1		1						1		1		1	1	
23/1/25 18:00	86,00	85,81	0,19	0,00	1			1		1						1		1		1	1	
23/1/25 19:00	89,00	88,78	0,22	0,00	1			1		1						1		1		1	1	
23/1/25 20:00	88,00	87,73	0,27	0,00	1			1		1						1		1		1	1	
23/1/25 21:00	84,00	83,68	0,32	0,00	1			1		1						1		1		1	1	
23/1/25 22:00	82,00	81,65	0,35	0,00	1			1		1						1		1		1	1	
23/1/25 23:00	78,00	77,63	0,37	0,00	1			1		1						1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
24/1/25 0:00	64,00	63,70	0,30	0,00	1			1								1				1	1		
24/1/25 1:00	62,00	61,76	0,24	0,00	1			1								1				1	1		
24/1/25 2:00	56,00	55,77	0,23	0,00	1			1								1				1	1		
24/1/25 3:00	49,00	48,81	0,19	0,00	1			1								1				1			
24/1/25 4:00	47,00	46,82	0,18	0,00	1			1								1				1			
24/1/25 5:00	50,00	49,83	0,17	0,00	1			1								1				1			
24/1/25 6:00	52,00	51,83	0,17	0,00	1			1								1				1		1	
24/1/25 7:00	59,00	57,40	0,17	1,43	1			1								1				1		1	
24/1/25 8:00	64,00	57,65	0,18	6,17	1			1								1				1		1	
24/1/25 9:00	66,00	54,70	0,19	11,11	1			1								1				1		1	
24/1/25 10:00	69,00	55,36	0,19	13,45	1			1								1				1		1	
24/1/25 11:00	71,00	57,15	0,21	13,64	1			1		1						1				1			
24/1/25 12:00	73,00	60,10	0,26	12,64	1			1		1						1				1			
24/1/25 13:00	76,00	65,30	0,26	10,44	1			1		1						1		1		1			
24/1/25 14:00	75,00	66,95	0,23	7,82	1			1		1						1		1		1			
24/1/25 15:00	71,00	65,95	0,22	4,83	1			1		1						1		1		1			
24/1/25 16:00	72,00	70,28	0,18	1,54	1			1		1						1		1		1			
24/1/25 17:00	75,00	74,79	0,17	0,04	1			1		1						1		1		1			
24/1/25 18:00	76,00	75,81	0,19	0,00	1			1		1						1		1		1			
24/1/25 19:00	78,00	77,78	0,22	0,00	1			1		1						1		1		1			
24/1/25 20:00	77,00	76,73	0,27	0,00	1			1		1						1		1		1			
24/1/25 21:00	76,00	75,68	0,32	0,00	1			1		1						1		1		1			
24/1/25 22:00	71,00	70,65	0,35	0,00	1			1		1						1		1		1			
24/1/25 23:00	68,00	67,63	0,37	0,00	1			1		1						1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/1/25 0:00	56,00	55,90	0,10	0,00	1			1								1		1		1		
25/1/25 1:00	53,00	52,89	0,11	0,00	1			1								1		1		1		
25/1/25 2:00	51,00	50,86	0,14	0,00	1			1								1				1		
25/1/25 3:00	48,00	47,84	0,16	0,00	1			1								1				1		
25/1/25 4:00	45,00	44,86	0,14	0,00	1			1								1				1		
25/1/25 5:00	49,00	48,87	0,13	0,00	1			1								1				1		
25/1/25 6:00	51,00	50,85	0,15	0,00	1			1								1				1		
25/1/25 7:00	61,00	60,17	0,16	0,67	1			1								1				1	1	
25/1/25 8:00	68,00	64,17	0,15	3,68	1			1								1				1	1	
25/1/25 9:00	69,00	61,22	0,14	7,64	1			1								1				1	1	
25/1/25 10:00	71,00	60,83	0,12	10,05	1			1								1				1	1	
25/1/25 11:00	65,00	53,95	0,10	10,95	1			1								1				1	1	
25/1/25 12:00	64,00	53,19	0,09	10,72	1			1								1				1	1	
25/1/25 13:00	74,00	64,59	0,09	9,32	1			1								1				1	1	
25/1/25 14:00	66,00	58,80	0,09	7,11	1			1								1				1	1	
25/1/25 15:00	65,00	60,71	0,10	4,19	1			1								1				1	1	
25/1/25 16:00	68,00	66,32	0,13	1,55	1			1								1				1	1	1
25/1/25 17:00	71,00	70,61	0,15	0,24	1			1								1				1	1	1
25/1/25 18:00	80,00	79,85	0,15	0,00	1			1								1				1	1	1
25/1/25 19:00	85,00	84,83	0,17	0,00	1			1	1							1				1	1	1
25/1/25 20:00	86,00	85,79	0,21	0,00	1			1	1							1				1	1	1
25/1/25 21:00	84,00	83,66	0,34	0,00	1			1	1							1				1	1	1
25/1/25 22:00	78,00	77,42	0,58	0,00	1			1	1							1				1	1	
25/1/25 23:00	62,00	61,13	0,87	0,00	1			1								1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
26/1/25 0:00	56,50	56,40	0,10	0,00	1			1								1				1		
26/1/25 1:00	53,50	53,39	0,11	0,00	1			1								1				1		
26/1/25 2:00	52,00	51,86	0,14	0,00	1			1								1				1		
26/1/25 3:00	49,00	48,84	0,16	0,00	1			1								1				1		
26/1/25 4:00	46,00	45,86	0,14	0,00	1			1								1				1		
26/1/25 5:00	50,00	49,87	0,13	0,00	1			1								1				1		
26/1/25 6:00	51,50	51,35	0,15	0,00	1			1								1				1		
26/1/25 7:00	62,00	60,67	0,16	1,17	1			1								1		1		1		
26/1/25 8:00	69,00	63,13	0,15	5,72	1			1								1		1		1		
26/1/25 9:00	70,00	58,91	0,14	10,95	1			1								1		1		1		
26/1/25 10:00	72,00	57,95	0,12	13,93	1			1								1		1		1		
26/1/25 11:00	66,00	50,69	0,10	15,21	1			1								1				1		
26/1/25 12:00	65,00	49,19	0,09	15,72	1			1								1				1		
26/1/25 13:00	75,00	59,19	0,09	15,72	1			1								1				1	1	
26/1/25 14:00	72,00	57,06	0,09	14,85	1			1								1				1	1	
26/1/25 15:00	66,00	54,89	0,10	11,01	1			1								1				1	1	
26/1/25 16:00	69,00	64,43	0,13	4,44	1			1								1				1	1	
26/1/25 17:00	72,00	71,42	0,15	0,43	1			1	1							1				1	1	
26/1/25 18:00	81,00	80,85	0,15	0,00	1			1	1							1				1	1	
26/1/25 19:00	86,00	85,83	0,17	0,00	1			1	1							1				1	1	1
26/1/25 20:00	87,00	86,79	0,21	0,00	1			1	1							1				1	1	1
26/1/25 21:00	85,00	84,66	0,34	0,00	1			1	1							1				1	1	1
26/1/25 22:00	79,00	78,42	0,58	0,00	1			1	1							1				1	1	
26/1/25 23:00	63,00	62,13	0,87	0,00	1			1								1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
27/1/25 0:00	57,00	56,90	0,10	0,00	1			1								1		1		1		
27/1/25 1:00	54,00	53,89	0,11	0,00	1			1								1		1		1		
27/1/25 2:00	53,00	52,86	0,14	0,00	1			1								1		1		1		
27/1/25 3:00	50,00	49,84	0,16	0,00	1			1								1				1		
27/1/25 4:00	47,00	46,86	0,14	0,00	1			1								1				1		
27/1/25 5:00	51,00	50,87	0,13	0,00	1			1								1				1		
27/1/25 6:00	52,00	51,85	0,15	0,00	1			1								1				1		
27/1/25 7:00	63,00	60,95	0,16	1,89	1			1								1		1		1		
27/1/25 8:00	70,00	61,53	0,15	8,32	1			1								1		1		1		
27/1/25 9:00	71,00	56,32	0,14	14,54	1			1								1		1		1		
27/1/25 10:00	73,00	55,15	0,12	17,73	1			1								1		1		1		
27/1/25 11:00	67,00	47,75	0,10	19,15	1			1								1				1		
27/1/25 12:00	66,00	46,60	0,09	19,31	1			1								1				1		
27/1/25 13:00	76,00	57,61	0,09	18,30	1			1								1				1	1	
27/1/25 14:00	73,00	57,34	0,09	15,57	1			1								1				1	1	
27/1/25 15:00	67,00	56,15	0,10	10,75	1			1								1				1	1	
27/1/25 16:00	70,00	65,62	0,13	4,25	1			1								1				1	1	
27/1/25 17:00	73,00	72,54	0,15	0,31	1			1	1							1				1	1	
27/1/25 18:00	82,00	81,85	0,15	0,00	1			1	1							1				1	1	
27/1/25 19:00	87,00	86,83	0,17	0,00	1			1	1							1				1	1	1
27/1/25 20:00	88,00	87,79	0,21	0,00	1			1	1							1				1	1	1
27/1/25 21:00	86,00	85,66	0,34	0,00	1			1	1							1				1	1	1
27/1/25 22:00	80,00	79,42	0,58	0,00	1			1	1							1				1	1	
27/1/25 23:00	64,00	63,13	0,87	0,00	1			1								1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
28/1/25 0:00	56,00	55,66	0,34	0,00	1			1								1		1		1			
28/1/25 1:00	53,00	52,80	0,20	0,00	1			1								1		1		1			
28/1/25 2:00	52,00	51,84	0,16	0,00	1			1								1		1		1			
28/1/25 3:00	49,00	48,84	0,16	0,00	1			1								1				1			
28/1/25 4:00	48,00	47,85	0,15	0,00	1			1								1				1			
28/1/25 5:00	51,00	50,87	0,13	0,00	1			1								1				1			
28/1/25 6:00	53,00	52,89	0,11	0,00	1			1								1		1		1			
28/1/25 7:00	64,00	62,03	0,08	1,89	1			1								1		1		1			
28/1/25 8:00	69,00	60,60	0,08	8,32	1			1								1		1		1			
28/1/25 9:00	70,00	55,35	0,11	14,54	1			1								1		1		1			
28/1/25 10:00	72,00	54,13	0,14	17,73	1			1								1		1		1			
28/1/25 11:00	69,00	49,67	0,18	19,15	1			1								1		1		1			
28/1/25 12:00	68,00	48,49	0,20	19,31	1			1								1		1		1			
28/1/25 13:00	73,00	54,52	0,18	18,30	1			1								1		1		1			
28/1/25 14:00	74,00	58,26	0,17	15,57	1			1								1		1		1			
28/1/25 15:00	66,00	55,08	0,17	10,75	1			1								1		1		1			
28/1/25 16:00	69,00	64,59	0,16	4,25	1			1					1			1		1		1			
28/1/25 17:00	74,00	73,53	0,16	0,31	1			1	1							1		1		1			
28/1/25 18:00	81,00	80,84	0,16	0,00	1			1	1							1		1		1			
28/1/25 19:00	86,00	85,81	0,19	0,00	1			1	1							1		1		1	1		
28/1/25 20:00	87,00	86,76	0,24	0,00	1			1	1							1		1		1	1		
28/1/25 21:00	85,00	84,72	0,28	0,00	1			1	1							1		1		1	1		
28/1/25 22:00	79,00	78,66	0,34	0,00	1			1	1							1		1		1			
28/1/25 23:00	62,00	61,59	0,41	0,00	1			1								1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
29/1/25 0:00	57,00	56,66	0,34	0,00	1			1			1					1					1		
29/1/25 1:00	54,00	53,80	0,20	0,00	1			1			1					1					1		
29/1/25 2:00	53,00	52,84	0,16	0,00	1			1			1					1					1		
29/1/25 3:00	50,00	49,84	0,16	0,00	1			1			1					1							
29/1/25 4:00	49,00	48,85	0,15	0,00	1			1			1					1							
29/1/25 5:00	52,00	51,87	0,13	0,00	1			1			1					1		1					
29/1/25 6:00	54,00	53,89	0,11	0,00	1			1			1					1		1					
29/1/25 7:00	65,00	63,22	0,08	1,70	1			1			1					1		1					
29/1/25 8:00	70,00	62,73	0,08	7,19	1			1			1					1		1					
29/1/25 9:00	71,00	57,74	0,11	13,15	1			1			1					1		1					
29/1/25 10:00	73,00	56,52	0,14	16,34	1			1			1					1		1					
29/1/25 11:00	70,00	52,62	0,18	17,20	1			1			1					1		1					
29/1/25 12:00	69,00	51,56	0,20	17,24	1			1			1					1		1					
29/1/25 13:00	74,00	57,21	0,18	16,61	1			1			1					1		1					
29/1/25 14:00	75,00	60,23	0,17	14,60	1			1			1					1		1					
29/1/25 15:00	67,00	56,57	0,17	10,26	1			1			1					1		1					
29/1/25 16:00	70,00	65,43	0,16	4,41	1			1			1					1		1					
29/1/25 17:00	75,00	74,22	0,16	0,62	1			1			1					1		1			1		
29/1/25 18:00	82,00	81,84	0,16	0,00	1			1			1					1		1			1		
29/1/25 19:00	87,00	86,81	0,19	0,00	1			1	1		1					1		1			1		
29/1/25 20:00	88,00	87,76	0,24	0,00	1			1	1		1					1		1			1		
29/1/25 21:00	86,00	85,72	0,28	0,00	1			1	1		1					1		1			1		
29/1/25 22:00	80,00	79,66	0,34	0,00	1			1			1					1		1			1		
29/1/25 23:00	63,00	62,59	0,41	0,00	1			1			1					1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/1/25 0:00	63,00	60,98	2,02	0,00	1			1									1			1	1	
8/1/25 1:00	60,00	57,98	2,02	0,00	1			1									1			1	1	
8/1/25 2:00	55,00	53,08	1,92	0,00	1			1									1			1	1	
8/1/25 3:00	50,00	48,26	1,74	0,00	1			1									1			1		
8/1/25 4:00	46,00	44,47	1,53	0,00	1			1									1			1		
8/1/25 5:00	48,00	46,54	1,46	0,00	1			1									1			1		
8/1/25 6:00	50,00	48,47	1,53	0,00	1			1									1			1		
8/1/25 7:00	57,00	55,17	1,56	0,27	1			1									1			1	1	
8/1/25 8:00	62,00	58,44	1,52	2,04	1			1									1			1	1	
8/1/25 9:00	68,00	61,65	1,52	4,83	1			1									1			1	1	
8/1/25 10:00	71,00	62,12	1,49	7,39	1			1									1			1	1	
8/1/25 11:00	78,00	67,62	1,31	9,07	1			1		1							1			1	1	
8/1/25 12:00	81,00	70,56	1,10	9,34	1			1		1							1			1	1	
8/1/25 13:00	86,00	76,55	0,93	8,52	1			1		1							1			1	1	
8/1/25 14:00	84,00	76,11	0,86	7,03	1			1		1							1			1	1	
8/1/25 15:00	85,00	79,91	0,75	4,34	1			1		1						1	1			1	1	
8/1/25 16:00	90,00	88,17	0,59	1,24	1			1		1						1	1			1	1	
8/1/25 17:00	93,00	92,53	0,46	0,01	1			1		1						1	1	1		1	1	
8/1/25 18:00	97,00	96,62	0,38	0,00	1			1		1						1	1	1		1	1	
8/1/25 19:00	95,00	94,64	0,36	0,00	1			1		1						1	1	1		1	1	
8/1/25 20:00	92,00	91,63	0,37	0,00	1			1		1						1	1			1	1	
8/1/25 21:00	86,00	85,62	0,38	0,00	1			1		1						1	1			1	1	
8/1/25 22:00	82,00	81,67	0,33	0,00	1			1		1						1	1			1	1	
8/1/25 23:00	75,00	74,70	0,30	0,00	1			1		1						1	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
31/1/25 0:00	68,00	67,66	0,34	0,00	1			1		1						1	1	1				
31/1/25 1:00	60,00	59,80	0,20	0,00	1			1								1	1	1				
31/1/25 2:00	53,00	52,84	0,16	0,00	1			1								1	1	1				
31/1/25 3:00	47,00	46,84	0,16	0,00	1			1								1	1					
31/1/25 4:00	45,00	44,85	0,15	0,00	1			1								1	1					
31/1/25 5:00	48,00	47,87	0,13	0,00	1			1								1	1					
31/1/25 6:00	50,00	49,89	0,11	0,00	1			1								1	1					
31/1/25 7:00	60,00	58,22	0,08	1,70	1			1								1	1	1				
31/1/25 8:00	65,00	57,73	0,08	7,19	1			1								1	1	1				
31/1/25 9:00	66,00	52,74	0,11	13,15	1			1								1	1	1				
31/1/25 10:00	68,00	51,52	0,14	16,34	1			1								1	1	1				
31/1/25 11:00	70,00	52,62	0,18	17,20	1			1								1	1	1				
31/1/25 12:00	69,00	51,56	0,20	17,24	1			1								1	1	1				
31/1/25 13:00	68,00	51,21	0,18	16,61	1			1								1	1	1				
31/1/25 14:00	71,00	56,23	0,17	14,60	1			1								1	1	1				
31/1/25 15:00	67,00	56,57	0,17	10,26	1			1								1	1	1				
31/1/25 16:00	65,00	60,43	0,16	4,41	1			1								1	1	1				
31/1/25 17:00	70,00	69,22	0,16	0,62	1			1	1							1	1	1				
31/1/25 18:00	82,00	81,84	0,16	0,00	1			1	1							1	1	1				
31/1/25 19:00	85,00	84,81	0,19	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
31/1/25 20:00	84,00	83,76	0,24	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
31/1/25 21:00	80,00	79,72	0,28	0,00	1			1	1							1	1	1				
31/1/25 22:00	78,00	77,66	0,34	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
31/1/25 23:00	72,00	71,59	0,41	0,00	1			1	1							1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 1 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/2/25 0:00	62,00	61,66	0,34	0,00	1			1								1	1					
1/2/25 1:00	60,00	59,80	0,20	0,00	1			1								1	1					
1/2/25 2:00	53,00	52,84	0,16	0,00	1			1								1	1					
1/2/25 3:00	47,00	46,84	0,16	0,00	1			1								1	1					
1/2/25 4:00	45,00	44,85	0,15	0,00	1			1								1	1					
1/2/25 5:00	48,00	47,87	0,13	0,00	1			1								1	1					
1/2/25 6:00	50,00	49,89	0,11	0,00	1			1								1	1					
1/2/25 7:00	60,00	57,62	0,08	2,30	1			1								1	1					
1/2/25 8:00	65,00	55,46	0,08	9,46	1			1								1	1					
1/2/25 9:00	66,00	49,83	0,11	16,06	1			1								1	1					
1/2/25 10:00	68,00	48,64	0,14	19,22	1			1								1	1					
1/2/25 11:00	70,00	49,10	0,18	20,72	1			1								1	1					
1/2/25 12:00	69,00	47,67	0,20	21,13	1			1								1	1					
1/2/25 13:00	68,00	47,25	0,18	20,57	1			1								1	1					
1/2/25 14:00	71,00	52,15	0,17	18,68	1			1								1	1					
1/2/25 15:00	67,00	52,33	0,17	14,50	1			1								1	1					
1/2/25 16:00	65,00	57,62	0,16	7,22	1			1								1	1	1				
1/2/25 17:00	70,00	68,61	0,16	1,23	1			1								1	1	1				
1/2/25 18:00	82,00	81,84	0,16	0,00	1			1	1							1	1	1				
1/2/25 19:00	85,00	84,81	0,19	0,00	1			1	1							1	1	1				
1/2/25 20:00	84,00	83,76	0,24	0,00	1			1	1							1	1	1				
1/2/25 21:00	80,00	79,72	0,28	0,00	1			1	1							1	1	1				
1/2/25 22:00	78,00	77,66	0,34	0,00	1			1	1							1	1	1				
1/2/25 23:00	72,00	71,59	0,41	0,00	1			1	1							1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 2 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/2/25 0:00	63,00	62,66	0,34	0,00	1			1								1	1	1				
2/2/25 1:00	61,00	60,80	0,20	0,00	1			1								1	1	1				
2/2/25 2:00	54,00	53,84	0,16	0,00	1			1								1	1	1				
2/2/25 3:00	48,00	47,84	0,16	0,00	1			1								1	1					
2/2/25 4:00	46,00	45,85	0,15	0,00	1			1								1	1					
2/2/25 5:00	49,00	48,87	0,13	0,00	1			1								1	1					
2/2/25 6:00	51,00	50,89	0,11	0,00	1			1								1	1	1				
2/2/25 7:00	61,00	58,51	0,08	2,41	1			1	1							1	1					
2/2/25 8:00	66,00	56,37	0,08	9,55	1			1	1							1	1					
2/2/25 9:00	67,00	51,12	0,11	15,77	1			1	1							1	1					
2/2/25 10:00	69,00	50,48	0,14	18,38	1			1	1							1	1					
2/2/25 11:00	71,00	51,32	0,18	19,50	1			1	1							1	1					
2/2/25 12:00	70,00	50,00	0,20	19,80	1			1	1							1	1					
2/2/25 13:00	69,00	50,05	0,18	18,77	1			1	1							1	1					
2/2/25 14:00	72,00	55,24	0,17	16,59	1			1	1							1	1	1				
2/2/25 15:00	68,00	55,21	0,17	12,62	1			1	1		12,62					1	1					
2/2/25 16:00	66,00	59,61	0,16	6,23	1			1	1							1	1					
2/2/25 17:00	71,00	69,70	0,16	1,14	1			1	1							1	1	1				
2/2/25 18:00	83,00	82,84	0,16	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
2/2/25 19:00	86,00	85,81	0,19	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
2/2/25 20:00	85,00	84,76	0,24	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
2/2/25 21:00	81,00	80,72	0,28	0,00	1			1	1							1	1	1				
2/2/25 22:00	79,00	78,66	0,34	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
2/2/25 23:00	73,00	72,59	0,41	0,00	1			1	1							1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 3 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/2/25 0:00	64,00	63,66	0,34	0,00	1			1								1	1	1				
3/2/25 1:00	61,50	61,30	0,20	0,00	1			1								1	1	1				
3/2/25 2:00	55,00	54,84	0,16	0,00	1			1								1	1	1				
3/2/25 3:00	49,00	48,84	0,16	0,00	1			1								1	1					
3/2/25 4:00	47,00	46,85	0,15	0,00	1			1								1	1					
3/2/25 5:00	50,00	49,87	0,13	0,00	1			1								1	1					
3/2/25 6:00	52,00	51,89	0,11	0,00	1			1	1							1	1					
3/2/25 7:00	62,00	60,12	0,08	1,80	1			1	1							1	1					
3/2/25 8:00	67,00	59,83	0,08	7,09	1			1	1							1	1					
3/2/25 9:00	68,00	56,26	0,11	11,63	1			1	1							1	1					
3/2/25 10:00	70,00	55,94	0,14	13,92	1			1	1							1	1					
3/2/25 11:00	72,00	57,08	0,18	14,74	1			1	1							1	1					
3/2/25 12:00	71,00	56,15	0,20	14,65	1			1	1							1	1					
3/2/25 13:00	70,00	55,94	0,18	13,88	1			1	1							1	1					
3/2/25 14:00	73,00	60,69	0,17	12,14	1			1	1							1	1					
3/2/25 15:00	69,00	59,81	0,17	9,02	1			1	1							1	1					
3/2/25 16:00	67,00	62,65	0,16	4,19	1			1	1							1	1					
3/2/25 17:00	72,00	71,22	0,16	0,62	1			1	1							1	1	1				
3/2/25 18:00	84,00	83,84	0,16	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
3/2/25 19:00	87,00	86,81	0,19	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
3/2/25 20:00	86,00	85,76	0,24	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
3/2/25 21:00	82,00	81,72	0,28	0,00	1			1	1							1	1	1				
3/2/25 22:00	80,00	79,66	0,34	0,00	1			1	1							1	1	1				
3/2/25 23:00	74,00	73,59	0,41	0,00	1			1	1							1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 4 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
4/2/25 0:00	59,00	58,25	0,75	0,00	1			1								1	1	1					
4/2/25 1:00	58,00	57,04	0,96	0,00	1			1								1	1	1					
4/2/25 2:00	52,00	50,84	1,16	0,00	1			1								1	1						
4/2/25 3:00	47,00	45,79	1,21	0,00	1			1								1	1						
4/2/25 4:00	46,00	44,96	1,04	0,00	1			1								1	1						
4/2/25 5:00	48,00	47,25	0,75	0,00	1			1								1	1						
4/2/25 6:00	52,00	51,55	0,45	0,00	1			1								1	1						
4/2/25 7:00	63,00	61,42	0,24	1,34	1			1								1	1	1					
4/2/25 8:00	65,00	59,10	0,15	5,75	1			1								1	1	1					
4/2/25 9:00	66,00	55,75	0,11	10,14	1			1								1	1	1					
4/2/25 10:00	68,00	55,74	0,15	12,11	1			1								1	1	1					
4/2/25 11:00	70,00	57,21	0,32	12,47	1			1								1	1	1					
4/2/25 12:00	68,00	55,00	0,72	12,28	1			1								1	1	1					
4/2/25 13:00	67,00	53,93	1,38	11,69	1			1								1	1	1					
4/2/25 14:00	69,00	56,39	2,35	10,26	1			1								1	1	1					
4/2/25 15:00	66,00	54,73	3,92	7,35	1			1								1	1	1					
4/2/25 16:00	64,00	54,14	6,53	3,33	1			1								1	1	1					
4/2/25 17:00	69,00	58,09	10,39	0,52	1			1								1	1	1					
4/2/25 18:00	81,00	66,82	14,18	0,00	1			1	1							1	1	1					
4/2/25 19:00	86,00	68,87	17,13	0,00	1			1	1							1	1	1					
4/2/25 20:00	85,00	65,34	19,66	0,00	1			1	1							1	1	1					
4/2/25 21:00	82,00	60,37	21,63	0,00	1			1	1							1	1	1					
4/2/25 22:00	76,00	53,20	22,80	0,00	1			1	1							1	1	1					
4/2/25 23:00	72,00	50,80	21,20	0,00	1			1	1							1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 5 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/2/25 0:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1			1								1	1					
5/2/25 1:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1					
5/2/25 2:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1					
5/2/25 3:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1					
5/2/25 4:00	44,00	30,80	13,20	0,00	1			1								1	1					
5/2/25 5:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1					
5/2/25 6:00	54,00	37,80	16,20	0,00	1			1								1	1	1				
5/2/25 7:00	65,00	44,56	19,10	1,34	1			1								1	1					
5/2/25 8:00	70,00	44,98	19,28	5,75	1			1								1	1					
5/2/25 9:00	72,00	43,30	18,56	10,14	1			1								1	1					
5/2/25 10:00	77,00	45,42	19,47	12,11	1			1								1	1					
5/2/25 11:00	77,00	45,17	19,36	12,47	1			1								1	1					
5/2/25 12:00	80,00	47,40	20,32	12,28	1			1								1	1	1				
5/2/25 13:00	80,00	47,82	20,49	11,69	1			1								1	1	1	1			
5/2/25 14:00	80,00	48,82	20,92	10,26	1			1								1	1	1	1			
5/2/25 15:00	77,00	48,76	20,90	7,35	1			1								1	1	1	1			
5/2/25 16:00	77,00	51,57	22,10	3,33	1			1								1	1	1	1			
5/2/25 17:00	82,00	57,04	24,44	0,52	1			1								1	1	1	1			
5/2/25 18:00	92,00	64,40	27,60	0,00	1			1								1	1	1	1	1		
5/2/25 19:00	92,00	64,40	27,60	0,00	1			1								1	1	1	1	1		
5/2/25 20:00	89,00	62,30	26,70	0,00	1			1								1	1	1	1			
5/2/25 21:00	85,00	59,50	25,50	0,00	1			1								1	1	1	1			
5/2/25 22:00	80,00	56,00	24,00	0,00	1			1								1	1	1	1			
5/2/25 23:00	75,00	52,50	22,50	0,00	1			1								1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 6 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
6/2/25 0:00	58,00	40,60	17,40	0,00	1			1								1	1						
6/2/25 1:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1						
6/2/25 2:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1			1								1	1						
6/2/25 3:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1						
6/2/25 4:00	43,00	30,10	12,90	0,00	1			1								1	1						
6/2/25 5:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1						
6/2/25 6:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1						
6/2/25 7:00	66,00	44,32	19,00	2,68	1			1								1	1						
6/2/25 8:00	71,00	42,41	18,18	10,41	1			1								1	1						
6/2/25 9:00	73,00	39,28	16,83	16,89	1			1								1	1						
6/2/25 10:00	78,00	40,61	17,41	19,98	1			1								1	1						
6/2/25 11:00	77,00	38,66	16,57	21,77	1			1								1	1						
6/2/25 12:00	82,00	41,80	17,91	22,29	1			1								1	1						
6/2/25 13:00	81,00	41,53	17,80	21,67	1			1								1	1						
6/2/25 14:00	80,00	42,04	18,02	19,94	1			1								1	1						
6/2/25 15:00	78,00	43,25	18,54	16,21	1			1								1	1						
6/2/25 16:00	78,00	48,42	20,75	8,83	1			1	1							1	1						
6/2/25 17:00	83,00	56,78	24,34	1,88	1			1	1							1	1						
6/2/25 18:00	94,00	65,80	28,20	0,00	1			1	1							1	1	1					
6/2/25 19:00	93,00	65,10	27,90	0,00	1			1	1							1	1	1					
6/2/25 20:00	90,00	63,00	27,00	0,00	1			1	1							1	1	1					
6/2/25 21:00	86,00	60,20	25,80	0,00	1			1								1	1	1					
6/2/25 22:00	81,00	56,70	24,30	0,00	1			1								1	1	1	1				
6/2/25 23:00	75,00	52,50	22,50	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 7 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/2/25 0:00	58,00	40,60	17,40	0,00				1	1							1	1					
7/2/25 1:00	55,00	38,50	16,50	0,00				1	1							1	1					
7/2/25 2:00	51,00	35,70	15,30	0,00				1	1							1	1					
7/2/25 3:00	46,00	33,50	12,50	0,00				1	1							1	1					
7/2/25 4:00	43,00	33,50	9,50	0,00				1	1							1	1					
7/2/25 5:00	46,00	33,50	12,50	0,00				1	1							1	1					
7/2/25 6:00	55,00	38,50	16,50	0,00				1	1							1	1					
7/2/25 7:00	66,00	43,93	18,83	3,24				1	1							1	1					
7/2/25 8:00	71,00	41,71	17,88	11,41				1	1							1	1					
7/2/25 9:00	73,00	38,85	16,65	17,50				1	1							1	1					
7/2/25 10:00	78,00	40,35	17,29	20,36				1	1							1	1					
7/2/25 11:00	77,00	38,44	16,48	22,08				1	1							1	1					
7/2/25 12:00	82,00	43,53	15,95	22,52				1	1							1	1					
7/2/25 13:00	81,00	43,95	15,28	21,77				1	1							1	1					
7/2/25 14:00	80,00	45,73	14,49	19,78				1	1							1	1					
7/2/25 15:00	78,00	48,23	13,36	16,41				1	1							1	1					
7/2/25 16:00	78,00	56,65	12,09	9,26				1	1							1	1	1				
7/2/25 17:00	85,00	72,15	10,99	1,86				1	1							1	1	1	1			
7/2/25 18:00	97,00	86,65	10,35	0,00				1	1							1	1	1	1		1	
7/2/25 19:00	95,00	85,32	9,68	0,00				1	1							1	1	1	1		1	
7/2/25 20:00	92,00	83,43	8,57	0,00				1	1							1	1	1	1		1	
7/2/25 21:00	88,00	80,99	7,01	0,00				1	1							1	1	1	1			
7/2/25 22:00	83,00	77,45	5,55	0,00				1	1							1	1	1	1			
7/2/25 23:00	77,00	72,30	4,70	0,00				1	1							1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 8 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
8/2/25 0:00	65,00	60,84	4,16	0,00	1			1	1							1	1						
8/2/25 1:00	57,00	53,29	3,71	0,00	1			1	1							1	1						
8/2/25 2:00	55,00	51,61	3,39	0,00	1			1	1							1	1						
8/2/25 3:00	54,00	50,87	3,13	0,00	1			1	1							1							
8/2/25 4:00	52,00	49,19	2,81	0,00	1			1	1							1							
8/2/25 5:00	50,00	47,40	2,60	0,00	1			1	1							1							
8/2/25 6:00	60,00	57,45	2,55	0,00	1			1	1							1	1						
8/2/25 7:00	68,00	62,84	2,52	2,64	1			1	1							1	1						
8/2/25 8:00	75,00	62,81	2,37	9,82	1			1	1							1	1						
8/2/25 9:00	84,00	66,52	2,07	15,41	1			1	1							1	1		1				
8/2/25 10:00	82,00	62,28	1,81	17,91	1			1	1							1	1		1				
8/2/25 11:00	85,00	64,13	1,71	19,16	1			1	1							1	1		1				
8/2/25 12:00	88,00	66,95	1,75	19,30	1			1	1							1	1		1				
8/2/25 13:00	86,00	65,72	1,93	18,35	1			1	1							1	1		1				
8/2/25 14:00	85,00	66,94	2,06	16,00	1			1	1							1	1		1				
8/2/25 15:00	85,00	70,31	2,14	12,55	1			1	1							1	1		1				
8/2/25 16:00	87,00	77,95	2,37	6,68	1			1	1							1	1		1				
8/2/25 17:00	97,00	93,10	2,67	1,23	1			1	1							1	1		1		1		
8/2/25 18:00	100,00	97,09	2,91	0,00	1			1	1	1						1	1		1		1		
8/2/25 19:00	104,00	100,96	3,04	0,00	1			1	1	1						1	1		1		1		
8/2/25 20:00	101,00	98,02	2,98	0,00	1			1	1	1						1	1		1		1		
8/2/25 21:00	100,00	97,39	2,61	0,00	1			1	1	1						1	1		1		1		
8/2/25 22:00	94,00	91,93	2,07	0,00	1			1	1							1	1		1		1		
8/2/25 23:00	80,00	78,37	1,63	0,00	1			1	1							1	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 9 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
9/2/25 0:00	62,00	60,66	1,34	0,00	1			1	1							1	1						
9/2/25 1:00	55,00	53,80	1,20	0,00	1			1	1							1	1						
9/2/25 2:00	53,00	51,74	1,26	0,00	1			1	1							1	1						
9/2/25 3:00	51,00	49,53	1,47	0,00	1			1	1							1							
9/2/25 4:00	49,00	47,27	1,73	0,00	1			1	1							1							
9/2/25 5:00	47,00	44,93	2,07	0,00	1			1	1							1							
9/2/25 6:00	55,00	52,47	2,53	0,00	1			1	1							1	1						
9/2/25 7:00	61,00	55,69	2,95	2,36	1			1	1							1	1						
9/2/25 8:00	68,00	55,98	3,12	8,90	1			1	1							1	1						
9/2/25 9:00	75,00	57,74	3,20	14,06	1			1	1							1	1						
9/2/25 10:00	75,00	55,12	3,46	16,42	1			1	1							1	1						
9/2/25 11:00	77,00	55,27	3,99	17,74	1			1	1							1	1						
9/2/25 12:00	80,00	57,28	4,77	17,95	1			1	1							1	1						
9/2/25 13:00	79,00	56,27	5,68	17,05	1			1	1							1	1						
9/2/25 14:00	78,00	56,39	6,56	15,05	1			1	1							1	1						
9/2/25 15:00	77,00	57,59	7,33	12,08	1			1	1							1	1						
9/2/25 16:00	79,00	64,30	8,08	6,62	1			1	1							1	1						
9/2/25 17:00	87,00	77,02	8,67	1,31	1			1	1							1	1		1				
9/2/25 18:00	90,00	81,03	8,97	0,00	1			1	1	1						1	1		1				
9/2/25 19:00	92,00	83,17	8,83	0,00	1			1	1	1						1	1		1				
9/2/25 20:00	93,00	84,81	8,19	0,00	1			1	1	1						1	1		1				
9/2/25 21:00	91,00	83,87	7,13	0,00	1			1	1	1						1	1		1				
9/2/25 22:00	86,00	80,10	5,90	0,00	1			1	1							1	1		1				
9/2/25 23:00	72,00	67,04	4,96	0,00	1			1	1							1	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/2/25 0:00	62,00	57,60	4,40	0,00	1			1	1							1	1					
10/2/25 1:00	55,00	50,91	4,09	0,00	1			1	1							1						
10/2/25 2:00	53,00	49,06	3,94	0,00	1			1	1							1						
10/2/25 3:00	51,00	47,06	3,94	0,00	1			1	1							1						
10/2/25 4:00	49,00	45,05	3,95	0,00	1			1	1							1						
10/2/25 5:00	47,00	42,91	4,09	0,00	1			1	1							1						
10/2/25 6:00	57,00	52,56	4,44	0,00	1			1	1							1	1					
10/2/25 7:00	65,00	57,90	4,80	2,30	1			1	1							1	1					
10/2/25 8:00	72,00	58,53	5,09	8,38	1			1	1							1	1					
10/2/25 9:00	79,00	60,64	5,33	13,03	1			1	1							1	1					
10/2/25 10:00	79,00	58,22	5,66	15,12	1			1	1							1	1					
10/2/25 11:00	81,00	58,62	6,20	16,18	1			1	1							1	1					
10/2/25 12:00	84,00	60,80	6,85	16,35	1			1	1							1	1					
10/2/25 13:00	83,00	60,01	7,51	15,48	1			1	1							1	1					
10/2/25 14:00	82,00	60,43	8,05	13,52	1			1	1							1	1					
10/2/25 15:00	81,00	61,90	8,45	10,65	1			1	1							1	1					
10/2/25 16:00	83,00	68,16	8,90	5,94	1			1	1	1						1	1					
10/2/25 17:00	91,00	80,14	9,54	1,32	1			1	1	1						1	1		1			
10/2/25 18:00	94,00	83,61	10,39	0,00	1			1	1	1						1	1		1			
10/2/25 19:00	96,00	84,93	11,07	0,00	1			1	1	1						1	1		1			
10/2/25 20:00	97,00	85,79	11,21	0,00	1			1	1	1						1	1		1			
10/2/25 21:00	95,00	84,43	10,57	0,00	1			1	1	1						1	1		1			
10/2/25 22:00	90,00	80,67	9,33	0,00	1			1	1	1						1	1		1			
10/2/25 23:00	76,00	67,78	8,22	0,00	1			1	1							1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/2/25 0:00	68,00	63,28	4,72	0,00	1			1	1								1	1				
11/2/25 1:00	62,00	56,99	5,01	0,00	1			1	1								1	1				
11/2/25 2:00	57,00	51,10	5,90	0,00	1			1	1								1	1				
11/2/25 3:00	56,00	49,44	6,56	0,00	1			1	1								1					
11/2/25 4:00	55,00	48,29	6,71	0,00	1			1	1								1					
11/2/25 5:00	54,00	47,32	6,68	0,00	1			1	1								1					
11/2/25 6:00	59,00	52,15	6,85	0,00	1			1	1								1	1				
11/2/25 7:00	64,00	53,69	7,10	3,21	1			1	1								1	1				
11/2/25 8:00	70,00	51,39	7,25	11,36	1			1	1								1	1				
11/2/25 9:00	80,00	54,56	7,35	18,09	1			1	1								1	1				
11/2/25 10:00	83,00	53,48	7,53	21,99	1			1	1								1	1				
11/2/25 11:00	83,00	50,96	8,07	23,97	1			1	1								1	1				
11/2/25 12:00	82,00	48,35	9,30	24,35	1			1	1								1	1				
11/2/25 13:00	84,00	49,26	10,93	23,81	1			1	1								1	1				
11/2/25 14:00	81,00	46,70	12,71	21,59	1			1	1								1					
11/2/25 15:00	74,00	42,11	14,44	17,45	1			1	1								1					
11/2/25 16:00	79,00	53,32	15,60	10,08	1			1	1								1	1				
11/2/25 17:00	83,00	64,04	16,58	2,38	1			1	1								1	1				
11/2/25 18:00	93,00	75,28	17,72	0,00	1			1	1								1	1	1			
11/2/25 19:00	100,00	81,50	18,50	0,00	1			1	1								1	1	1		1	
11/2/25 20:00	98,00	78,93	19,07	0,00	1			1	1								1	1	1		1	
11/2/25 21:00	93,00	73,72	19,28	0,00	1			1	1								1	1	1			
11/2/25 22:00	84,00	65,27	18,73	0,00	1			1	1								1	1	1			
11/2/25 23:00	80,00	61,99	18,01	0,00	1			1	1								1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
12/2/25 0:00	67,00	49,54	17,46	0,00	1			1	1							1	1						
12/2/25 1:00	58,00	40,92	17,08	0,00	1			1	1							1							
12/2/25 2:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1	1							1							
12/2/25 3:00	54,00	37,80	16,20	0,00	1			1	1							1							
12/2/25 4:00	52,00	36,40	15,60	0,00	1			1	1							1							
12/2/25 5:00	51,00	36,20	14,80	0,00	1			1	1							1							
12/2/25 6:00	59,00	41,30	17,70	0,00	1			1	1							1							
12/2/25 7:00	70,00	47,78	18,85	3,37	1			1	1							1							
12/2/25 8:00	75,00	44,43	19,04	11,53	1			1	1							1							
12/2/25 9:00	80,00	43,35	18,58	18,07	1			1	1							1							
12/2/25 10:00	81,00	41,41	17,75	21,85	1			1	1							1							
12/2/25 11:00	82,00	40,71	17,45	23,85	1			1	1							1							
12/2/25 12:00	80,00	38,98	16,70	24,32	1			1	1							1							
12/2/25 13:00	81,00	40,25	17,25	23,50	1			1	1							1							
12/2/25 14:00	82,00	42,67	18,29	21,04	1			1	1							1							
12/2/25 15:00	78,00	42,85	18,37	16,78	1			1	1							1							
12/2/25 16:00	81,00	49,87	21,37	9,76	1			1	1							1	1						
12/2/25 17:00	85,00	58,23	24,34	2,43	1			1	1							1	1						
12/2/25 18:00	95,00	70,40	24,60	0,00	1			1	1							1	1	1					
12/2/25 19:00	99,00	74,96	24,04	0,00	1			1	1							1	1	1					
12/2/25 20:00	105,00	82,09	22,91	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
12/2/25 21:00	102,00	80,95	21,05	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
12/2/25 22:00	92,00	73,19	18,81	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
12/2/25 23:00	82,00	65,37	16,63	0,00	1			1	1							1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
13/2/25 0:00	67,00	52,26	14,74	0,00	1			1	1							1	1						
13/2/25 1:00	58,00	44,39	13,61	0,00	1			1	1							1							
13/2/25 2:00	55,00	41,76	13,24	0,00	1			1	1							1							
13/2/25 3:00	57,00	43,86	13,14	0,00	1			1	1							1							
13/2/25 4:00	55,00	42,01	12,99	0,00	1			1	1							1							
13/2/25 5:00	54,00	41,32	12,68	0,00	1			1	1							1							
13/2/25 6:00	62,00	49,49	12,51	0,00	1			1	1							1							
13/2/25 7:00	74,00	58,51	12,12	3,37	1			1	1							1	1						
13/2/25 8:00	79,00	56,27	11,20	11,53	1			1	1							1	1						
13/2/25 9:00	84,00	55,58	10,35	18,07	1			1	1							1	1						
13/2/25 10:00	85,00	53,33	9,82	21,85	1			1	1							1	1						
13/2/25 11:00	87,00	53,41	9,74	23,85	1			1	1							1	1						
13/2/25 12:00	90,00	55,74	9,94	24,32	1			1	1							1	1						
13/2/25 13:00	92,00	58,33	10,17	23,50	1			1	1							1	1						
13/2/25 14:00	87,00	55,56	10,40	21,04	1			1	1							1	1						
13/2/25 15:00	82,00	54,64	10,58	16,78	1			1	1							1	1						
13/2/25 16:00	85,00	64,32	10,92	9,76	1			1	1							1	1	1					
13/2/25 17:00	89,00	74,99	11,58	2,43	1			1	1							1	1	1					
13/2/25 18:00	99,00	86,80	12,20	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
13/2/25 19:00	103,00	90,89	12,11	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
13/2/25 20:00	109,00	97,84	11,16	0,00	1			1	1							1	1	1	1		1		
13/2/25 21:00	106,00	96,56	9,44	0,00	1			1	1							1	1	1	1		1		
13/2/25 22:00	97,00	89,50	7,50	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
13/2/25 23:00	87,00	81,18	5,82	0,00	1			1	1							1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
14/2/25 0:00	71,00	67,35	3,65	0,00	1			1	1							1	1					
14/2/25 1:00	64,00	61,01	2,99	0,00	1			1	1							1	1					
14/2/25 2:00	58,00	55,24	2,76	0,00	1			1	1							1	1					
14/2/25 3:00	57,00	54,73	2,27	0,00	1			1	1							1	1					
14/2/25 4:00	55,00	53,39	1,61	0,00	1			1	1							1	1					
14/2/25 5:00	54,00	52,86	1,14	0,00	1			1	1							1	1					
14/2/25 6:00	62,00	61,30	0,70	0,00	1			1	1							1	1					
14/2/25 7:00	74,00	71,72	0,33	1,95	1			1	1							1	1	1				
14/2/25 8:00	79,00	71,64	0,15	7,21	1			1	1							1	1	1				
14/2/25 9:00	83,00	70,51	0,10	12,39	1			1	1							1	1	1				
14/2/25 10:00	84,00	68,30	0,10	15,60	1			1	1							1	1	1				
14/2/25 11:00	86,00	69,30	0,12	16,58	1			1	1							1	1	1				
14/2/25 12:00	89,00	72,62	0,19	16,19	1			1	1							1	1	1				
14/2/25 13:00	92,00	76,81	0,34	14,85	1			1	1							1	1	1				
14/2/25 14:00	89,00	75,31	0,47	13,22	1			1	1							1	1	1				
14/2/25 15:00	90,00	78,96	0,50	10,54	1			1	1							1	1	1				
14/2/25 16:00	91,00	84,80	0,46	5,74	1			1	1							1	1	1	1			
14/2/25 17:00	92,00	90,33	0,38	1,29	1			1	1							1	1	1	1			
14/2/25 18:00	105,00	104,69	0,31	0,00	1			1	1							1	1	1	1		1	
14/2/25 19:00	110,00	109,68	0,32	0,00	1			1	1							1	1	1	1		1	
14/2/25 20:00	115,00	114,54	0,46	0,00	1			1	1							1	1	1	1		1	1
14/2/25 21:00	105,00	104,29	0,71	0,00	1			1	1							1	1	1	1		1	
14/2/25 22:00	100,00	98,93	1,07	0,00	1			1	1							1	1	1	1		1	
14/2/25 23:00	88,00	86,58	1,42	0,00	1			1	1							1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 15 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
15/2/25 0:00	68,00	66,67	1,33	0,00	1			1	1							1	1	1				
15/2/25 1:00	61,00	59,50	1,50	0,00	1			1	1							1	1					
15/2/25 2:00	55,00	53,40	1,60	0,00	1			1	1							1	1					
15/2/25 3:00	54,00	52,37	1,63	0,00	1			1	1							1	1					
15/2/25 4:00	52,00	50,40	1,60	0,00	1			1	1							1	1					
15/2/25 5:00	53,00	51,37	1,63	0,00	1			1	1							1	1					
15/2/25 6:00	58,00	56,23	1,77	0,00	1			1	1							1	1	1				
15/2/25 7:00	64,00	60,75	1,94	1,31	1			1	1							1	1					
15/2/25 8:00	68,00	60,91	2,17	4,92	1			1	1							1	1					
15/2/25 9:00	72,00	61,59	2,31	8,10	1			1	1							1	1					
15/2/25 10:00	76,00	64,10	2,28	9,62	1			1	1							1	1	1				
15/2/25 11:00	78,00	65,71	2,22	10,07	1			1	1							1	1	1				
15/2/25 12:00	84,00	71,85	2,06	10,09	1			1	1							1	1	1				
15/2/25 13:00	86,00	74,78	1,72	9,50	1			1	1							1	1	1				
15/2/25 14:00	85,00	75,22	1,32	8,46	1			1	1							1	1	1	1			
15/2/25 15:00	84,00	76,09	1,01	6,90	1			1	1							1	1	1				
15/2/25 16:00	88,00	83,25	0,76	3,99	1			1	1							1	1	1	1			
15/2/25 17:00	90,00	88,39	0,65	0,96	1			1	1							1	1	1	1			
15/2/25 18:00	90,00	89,32	0,68	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
15/2/25 19:00	92,00	91,27	0,73	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
15/2/25 20:00	90,00	89,27	0,73	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
15/2/25 21:00	87,00	86,33	0,67	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
15/2/25 22:00	80,00	79,41	0,59	0,00	1			1	1							1	1	1	1	1		
15/2/25 23:00	75,00	74,46	0,54	0,00	1			1	1							1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 16 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/2/25 0:00	70,00	69,52	0,48	0,00	1			1	1							1	1	1				
16/2/25 1:00	65,00	64,61	0,39	0,00	1			1	1							1	1					
16/2/25 2:00	60,00	59,66	0,34	0,00	1			1	1							1	1					
16/2/25 3:00	55,00	54,63	0,37	0,00	1			1	1							1	1					
16/2/25 4:00	50,00	49,58	0,42	0,00	1			1	1							1	1					
16/2/25 5:00	53,00	52,50	0,50	0,00	1			1	1							1	1					
16/2/25 6:00	55,00	54,34	0,66	0,00	1			1	1							1	1	1				
16/2/25 7:00	60,00	56,39	0,90	2,71	1			1	1							1	1					
16/2/25 8:00	65,00	54,25	1,15	9,60	1			1	1							1	1					
16/2/25 9:00	68,00	51,25	1,49	15,26	1			1	1							1	1					
16/2/25 10:00	72,00	51,95	2,03	18,02	1			1	1							1	1					
16/2/25 11:00	75,00	53,43	2,64	18,93	1			1	1							1	1					
16/2/25 12:00	78,00	56,18	3,12	18,70	1			1	1							1	1					
16/2/25 13:00	80,00	58,97	3,45	17,58	1			1	1							1	1					
16/2/25 14:00	78,00	58,76	3,79	15,45	1			1	1							1	1	1				
16/2/25 15:00	76,00	59,83	4,14	12,03	1			1	1							1	1					
16/2/25 16:00	78,00	66,91	4,37	6,72	1			1	1							1	1					
16/2/25 17:00	80,00	73,76	4,66	1,58	1			1	1							1	1	1				
16/2/25 18:00	82,00	77,10	4,90	0,00	1			1	1							1	1	1				
16/2/25 19:00	85,00	80,01	4,99	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
16/2/25 20:00	80,00	74,74	5,26	0,00	1			1	1							1	1	1				
16/2/25 21:00	77,00	71,43	5,57	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
16/2/25 22:00	72,00	66,18	5,82	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
16/2/25 23:00	70,00	64,06	5,94	0,00	1			1	1							1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 17 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
17/2/25 0:00	67,00	61,11	5,89	0,00	1			1	1							1	1					
17/2/25 1:00	64,00	58,26	5,74	0,00	1			1	1							1	1					
17/2/25 2:00	58,00	52,50	5,50	0,00	1			1	1							1	1					
17/2/25 3:00	54,00	48,62	5,38	0,00	1			1	1							1						
17/2/25 4:00	51,00	45,33	5,67	0,00	1			1	1							1						
17/2/25 5:00	55,00	48,66	6,34	0,00	1			1	1							1						
17/2/25 6:00	60,00	52,98	6,95	0,07	1			1	1							1	1					
17/2/25 7:00	65,00	56,24	7,07	1,69	1			1	1							1	1					
17/2/25 8:00	72,00	59,10	7,30	5,60	1			1	1							1	1					
17/2/25 9:00	78,00	60,96	7,74	9,30	1			1	1							1	1					
17/2/25 10:00	81,00	61,52	8,08	11,40	1			1	1							1	1					
17/2/25 11:00	83,00	62,09	8,37	12,54	1			1	1							1	1	1				
17/2/25 12:00	85,00	64,09	8,14	12,77	1			1	1							1	1	1				
17/2/25 13:00	88,00	68,43	7,28	12,29	1			1	1							1	1	1				
17/2/25 14:00	87,00	69,74	6,02	11,24	1			1	1							1	1	1				
17/2/25 15:00	90,00	76,01	4,84	9,15	1			1	1							1	1	1				
17/2/25 16:00	91,00	81,55	4,02	5,43	1			1	1							1	1	1	1			
17/2/25 17:00	93,00	88,09	3,49	1,42	1			1	1							1	1	1	1			
17/2/25 18:00	95,00	91,82	3,18	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
17/2/25 19:00	96,00	93,00	3,00	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
17/2/25 20:00	97,00	92,78	4,22	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
17/2/25 21:00	95,00	92,45	2,55	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
17/2/25 22:00	90,00	87,70	2,30	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
17/2/25 23:00	85,00	82,93	2,07	0,00	1			1	1							1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
18/2/25 0:00	72,00	69,86	2,14	0,00	1				1							1	1	1					
18/2/25 1:00	65,00	63,57	1,43	0,00	1				1							1	1	1					
18/2/25 2:00	59,00	58,06	0,94	0,00	1				1							1	1						
18/2/25 3:00	58,00	57,33	0,67	0,00	1				1							1	1						
18/2/25 4:00	56,00	55,38	0,62	0,00	1				1							1	1						
18/2/25 5:00	55,00	54,40	0,60	0,00	1				1							1	1						
18/2/25 6:00	63,00	62,36	0,54	0,10	1				1							1	1	1					
18/2/25 7:00	75,00	72,87	0,46	1,67	1				1							1	1	1					
18/2/25 8:00	80,00	74,29	0,39	5,32	1				1							1	1	1	1				
18/2/25 9:00	82,00	72,34	0,36	9,30	1				1							1	1	1	1				
18/2/25 10:00	85,00	72,74	0,48	11,78	1				1							1	1	1	1				
18/2/25 11:00	87,00	73,48	0,67	12,85	1				1							1	1	1	1				
18/2/25 12:00	90,00	75,85	0,82	13,33	1				1							1	1	1	1				
18/2/25 13:00	93,00	78,60	1,06	13,34	1				1							1	1	1	1				
18/2/25 14:00	90,00	76,02	1,53	12,45	1				1							1	1	1	1				
18/2/25 15:00	91,00	79,25	1,95	9,80	1				1							1	1	1	1				
18/2/25 16:00	92,00	84,50	2,20	5,30	1				1							1	1	1	1				
18/2/25 17:00	92,00	88,26	2,53	1,21	1				1	1						1	1	1	1				
18/2/25 18:00	106,00	103,23	2,77	0,00	1				1	1						1	1	1	1		1		
18/2/25 19:00	111,00	108,38	2,62	0,00	1				1	1						1	1	1	1		1		
18/2/25 20:00	116,00	113,79	2,21	0,00	1				1	1						1	1	1	1		1		
18/2/25 21:00	106,00	103,96	2,04	0,00	1				1	1						1	1	1	1		1		
18/2/25 22:00	101,00	98,91	2,09	0,00	1				1							1	1	1	1		1		
18/2/25 23:00	89,00	86,86	2,14	0,00	1				1							1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
19/2/25 0:00	70,00	62,55	7,45	0,00	1			1	1							1		1					
19/2/25 1:00	63,00	54,46	8,54	0,00	1			1	1							1		1					
19/2/25 2:00	57,00	47,49	9,51	0,00	1			1	1							1							
19/2/25 3:00	56,00	45,84	10,16	0,00	1			1	1							1							
19/2/25 4:00	54,00	43,46	10,54	0,00	1			1	1							1							
19/2/25 5:00	53,00	42,57	10,43	0,00	1			1	1							1							
19/2/25 6:00	60,00	50,20	9,62	0,18	1			1	1							1	1						
19/2/25 7:00	71,00	58,40	9,07	3,53	1			1	1							1	1						
19/2/25 8:00	79,00	59,14	9,43	10,43	1			1	1							1	1						
19/2/25 9:00	83,00	56,28	10,31	16,41	1			1	1							1	1						
19/2/25 10:00	86,00	54,72	11,58	19,70	1			1	1							1	1						
19/2/25 11:00	88,00	53,65	13,14	21,21	1			1	1							1	1						
19/2/25 12:00	90,00	53,43	14,77	21,80	1			1	1							1	1						
19/2/25 13:00	95,00	57,52	16,40	21,08	1			1	1							1	1						
19/2/25 14:00	88,00	51,41	17,78	18,81	1			1	1							1	1						
19/2/25 15:00	89,00	54,93	19,07	15,00	1			1	1							1	1						
19/2/25 16:00	90,00	61,01	20,47	8,52	1			1	1							1	1	1					
19/2/25 17:00	90,00	65,87	22,09	2,04	1			1	1							1	1	1					
19/2/25 18:00	92,00	67,82	24,18	0,00	1			1	1							1	1	1					
19/2/25 19:00	94,00	68,02	25,98	0,00	1			1	1							1	1	1					
19/2/25 20:00	98,00	71,64	26,36	0,00	1			1	1							1	1	1					
19/2/25 21:00	90,00	63,87	26,13	0,00	1			1	1							1	1	1					
19/2/25 22:00	85,00	59,50	25,50	0,00	1			1	1							1	1						
19/2/25 23:00	78,00	54,60	23,40	0,00	1			1	1							1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
20/2/25 0:00	70,00	49,00	21,00	0,00	1			1		1						1						1
20/2/25 1:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1			1		1						1						
20/2/25 2:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1			1		1						1						
20/2/25 3:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1		1						1						
20/2/25 4:00	51,00	36,20	14,80	0,00	1			1		1						1						
20/2/25 5:00	53,00	37,10	15,90	0,00	1			1		1						1						
20/2/25 6:00	55,00	38,41	16,46	0,13	1			1		1						1						
20/2/25 7:00	62,00	40,49	17,35	4,16	1			1		1						1						
20/2/25 8:00	68,00	43,50	12,50	12,00	1			1		1						1		1				
20/2/25 9:00	71,00	43,50	8,96	18,54	1			1		1						1		1				
20/2/25 10:00	75,00	43,50	9,24	22,26	1			1		1						1		1				
20/2/25 11:00	78,00	43,50	10,23	24,27	1			1		1						1		1				
20/2/25 12:00	83,00	43,50	14,56	24,94	1			1		1						1		1				
20/2/25 13:00	85,00	43,50	17,24	24,26	1			1		1						1		1				
20/2/25 14:00	84,00	43,50	18,26	22,24	1			1		1						1		1				
20/2/25 15:00	83,00	45,05	19,31	18,64	1			1		1						1		1				
20/2/25 16:00	80,00	48,00	20,57	11,43	1			1		1						1		1				
20/2/25 17:00	82,00	55,32	23,71	2,97	1			1		1						1		1				
20/2/25 18:00	85,00	59,50	25,50	0,00	1			1		1						1		1				
20/2/25 19:00	88,00	61,60	26,40	0,00	1			1		1						1		1				1
20/2/25 20:00	90,00	63,00	27,00	0,00	1			1		1						1		1				1
20/2/25 21:00	88,00	61,60	26,40	0,00	1			1		1						1		1				1
20/2/25 22:00	82,00	57,40	24,60	0,00	1			1		1								1				1
20/2/25 23:00	78,00	54,60	23,40	0,00	1			1		1								1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 21 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
21/2/25 0:00	72,00	50,40	21,60	0,00	1			1		1						1		1				
21/2/25 1:00	66,00	46,20	19,80	0,00	1			1		1						1						
21/2/25 2:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1			1		1						1						
21/2/25 3:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1			1		1						1						
21/2/25 4:00	58,00	40,60	17,40	0,00	1			1		1						1						
21/2/25 5:00	56,00	39,20	16,80	0,00	1			1		1						1						
21/2/25 6:00	62,00	43,26	18,54	0,20	1			1		1						1						
21/2/25 7:00	68,00	44,54	19,09	4,37	1			1		1						1						1
21/2/25 8:00	71,00	43,50	15,43	12,07	1			1		1						1						1
21/2/25 9:00	75,00	43,50	13,30	18,20	1			1		1						1						1
21/2/25 10:00	78,00	43,50	12,91	21,59	1			1		1						1						1
21/2/25 11:00	80,00	43,50	13,15	23,35	1			1		1						1						1
21/2/25 12:00	85,00	43,50	17,42	24,08	1			1		1						1						1
21/2/25 13:00	88,00	45,25	19,39	23,36	1			1		1						1						1
21/2/25 14:00	86,00	45,28	19,40	21,32	1			1		1						1						1
21/2/25 15:00	84,00	46,17	19,79	18,05	1			1		1						1						1
21/2/25 16:00	85,00	51,63	22,13	11,24	1			1		1						1						1
21/2/25 17:00	86,00	58,11	24,90	2,99	1			1		1						1						1
21/2/25 18:00	88,00	61,60	26,40	0,00	1			1		1						1					1	1
21/2/25 19:00	90,00	63,00	27,00	0,00	1			1		1						1					1	1
21/2/25 20:00	94,00	65,80	28,20	0,00	1			1		1						1					1	1
21/2/25 21:00	92,00	64,96	27,04	0,00	1			1		1						1					1	1
21/2/25 22:00	88,00	62,60	25,40	0,00	1			1		1						1					1	1
21/2/25 23:00	80,00	56,00	24,00	0,00	1			1		1						1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 22 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
22/2/25 0:00	70,00	49,00	21,00	0,00	1			1		1						1						1	
22/2/25 1:00	64,00	44,80	19,20	0,00	1			1		1						1						1	
22/2/25 2:00	60,00	43,50	16,50	0,00	1			1		1						1						1	
22/2/25 3:00	60,00	43,50	16,50	0,00	1			1		1						1						1	
22/2/25 4:00	56,00	43,50	12,50	0,00	1			1		1						1						1	
22/2/25 5:00	54,00	43,50	10,50	0,00	1			1		1						1						1	
22/2/25 6:00	60,00	43,50	16,26	0,24	1			1		1						1						1	
22/2/25 7:00	66,00	43,50	17,94	4,56	1			1		1						1						1	
22/2/25 8:00	69,00	43,50	12,83	12,67	1			1		1						1						1	
22/2/25 9:00	73,00	43,50	10,20	19,30	1			1		1						1						1	
22/2/25 10:00	76,00	43,50	9,34	23,16	1			1		1						1						1	
22/2/25 11:00	78,00	43,50	9,45	25,05	1			1		1						1						1	
22/2/25 12:00	83,00	43,50	13,92	25,58	1			1		1						1						1	
22/2/25 13:00	86,00	43,50	17,38	25,12	1			1		1						1						1	
22/2/25 14:00	84,00	43,50	17,33	23,17	1			1		1						1						1	
22/2/25 15:00	82,00	43,69	18,72	19,59	1			1		1						1						1	
22/2/25 16:00	83,00	49,49	21,21	12,30	1			1		1						1						1	
22/2/25 17:00	84,00	59,19	21,52	3,29	1			1		1						1						1	
22/2/25 18:00	86,00	64,99	21,01	0,00	1			1		1						1					1	1	
22/2/25 19:00	88,00	68,10	19,90	0,00	1			1		1						1					1	1	
22/2/25 20:00	92,00	73,87	18,13	0,00	1			1		1						1					1	1	
22/2/25 21:00	90,00	74,01	15,99	0,00	1			1		1						1					1	1	
22/2/25 22:00	86,00	71,55	14,45	0,00	1			1		1						1					1	1	
22/2/25 23:00	78,00	64,46	13,54	0,00	1			1		1						1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 23 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
23/2/25 0:00	68,00	55,15	12,85	0,00	1			1		1						1						1	
23/2/25 1:00	62,00	49,32	12,68	0,00	1			1		1						1						1	
23/2/25 2:00	58,00	44,92	13,08	0,00	1			1		1						1						1	
23/2/25 3:00	58,00	44,54	13,46	0,00	1			1		1						1						1	
23/2/25 4:00	54,00	43,50	10,50	0,00	1			1		1						1						1	
23/2/25 5:00	52,00	43,50	8,50	0,00	1			1		1						1						1	
23/2/25 6:00	58,00	43,50	14,32	0,18	1			1		1						1						1	
23/2/25 7:00	66,00	45,80	15,95	4,25	1			1		1						1						1	
23/2/25 8:00	67,00	43,50	11,75	11,75	1			1		1						1						1	
23/2/25 9:00	71,00	43,50	10,09	17,41	1			1		1						1						1	
23/2/25 10:00	74,00	43,50	9,98	20,52	1			1		1						1						1	
23/2/25 11:00	76,00	43,50	10,52	21,98	1			1		1						1						1	
23/2/25 12:00	81,00	43,72	14,85	22,43	1			1		1						1						1	
23/2/25 13:00	84,00	46,01	15,86	22,13	1			1		1						1						1	
23/2/25 14:00	82,00	44,04	17,50	20,46	1			1		1						1						1	
23/2/25 15:00	80,00	43,80	18,77	17,43	1			1		1						1						1	
23/2/25 16:00	81,00	48,93	20,97	11,10	1			1		1						1						1	
23/2/25 17:00	82,00	55,81	23,19	3,00	1			1		1						1						1	
23/2/25 18:00	84,00	58,97	25,03	0,00	1			1		1						1					1	1	
23/2/25 19:00	86,00	60,20	25,80	0,00	1			1		1						1					1	1	
23/2/25 20:00	90,00	64,19	25,81	0,00	1			1		1						1					1	1	
23/2/25 21:00	88,00	62,94	25,06	0,00	1			1		1						1					1	1	
23/2/25 22:00	84,00	60,18	23,82	0,00	1			1		1						1					1	1	
23/2/25 23:00	76,00	53,75	22,25	0,00	1			1		1						1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 24 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/2/25 0:00	73,00	52,43	20,57	0,00	1			1		1						1						1
24/2/25 1:00	67,00	48,21	18,79	0,00	1			1		1						1						1
24/2/25 2:00	63,00	45,56	17,44	0,00	1			1		1						1						1
24/2/25 3:00	63,00	45,94	17,06	0,00	1			1		1						1						1
24/2/25 4:00	59,00	43,50	15,50	0,00	1			1		1						1						1
24/2/25 5:00	57,00	43,50	13,50	0,00	1			1		1						1						1
24/2/25 6:00	63,00	46,58	16,13	0,29	1			1		1						1						1
24/2/25 7:00	69,00	49,67	14,49	4,84	1			1		1						1						1
24/2/25 8:00	72,00	46,52	12,67	12,81	1			1		1						1						1
24/2/25 9:00	76,00	46,35	10,87	18,78	1			1		1						1						1
24/2/25 10:00	79,00	47,75	9,15	22,10	1			1		1						1						1
24/2/25 11:00	81,00	49,41	7,79	23,80	1			1		1						1						1
24/2/25 12:00	86,00	54,65	7,11	24,24	1			1		1						1						1
24/2/25 13:00	89,00	58,37	7,03	23,60	1			1		1						1						1
24/2/25 14:00	87,00	57,71	7,49	21,80	1			1		1						1						1
24/2/25 15:00	85,00	57,84	8,22	18,94	1			1		1						1						1
24/2/25 16:00	86,00	64,71	8,76	12,53	1			1		1						1					1	1
24/2/25 17:00	87,00	74,79	8,65	3,56	1			1		1						1					1	1
24/2/25 18:00	88,00	80,09	7,91	0,00	1			1		1						1					1	1
24/2/25 19:00	91,00	84,25	6,75	0,00	1			1		1						1		1			1	1
24/2/25 20:00	95,00	89,50	5,50	0,00	1			1		1						1		1			1	1
24/2/25 21:00	93,00	88,68	4,32	0,00	1			1		1						1		1			1	1
24/2/25 22:00	89,00	85,81	3,19	0,00	1			1		1						1		1			1	1
24/2/25 23:00	81,00	78,67	2,33	0,00	1			1		1						1					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 25 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
25/2/25 0:00	74,00	73,18	0,82	0,00	1			1		1						1		1				1	
25/2/25 1:00	69,00	68,49	0,51	0,00	1			1		1						1		1				1	
25/2/25 2:00	65,00	64,63	0,37	0,00	1			1		1						1						1	
25/2/25 3:00	64,00	63,67	0,33	0,00	1			1		1						1						1	
25/2/25 4:00	59,00	58,71	0,29	0,00	1			1		1						1						1	
25/2/25 5:00	58,00	57,76	0,24	0,00	1			1		1						1						1	
25/2/25 6:00	64,00	63,73	0,21	0,06	1			1		1						1						1	
25/2/25 7:00	70,00	68,26	0,22	1,52	1			1		1						1		1				1	
25/2/25 8:00	73,00	68,16	0,21	4,63	1			1		1						1		1				1	
25/2/25 9:00	77,00	69,19	0,19	7,62	1			1		1						1		1				1	
25/2/25 10:00	81,00	71,30	0,21	9,49	1			1		1						1		1				1	
25/2/25 11:00	85,00	74,75	0,30	9,95	1			1		1						1		1				1	
25/2/25 12:00	87,00	77,16	0,36	9,48	1			1		1						1		1				1	
25/2/25 13:00	90,00	81,10	0,36	8,54	1			1		1						1		1	1			1	
25/2/25 14:00	91,00	83,15	0,44	7,41	1			1		1						1		1	1			1	
25/2/25 15:00	88,00	81,23	0,73	6,04	1			1		1						1		1	1			1	
25/2/25 16:00	87,00	82,00	1,17	3,83	1			1		1						1		1	1			1	
25/2/25 17:00	88,00	85,13	1,73	1,14	1			1		1						1		1	1			1	
25/2/25 18:00	91,00	88,78	2,22	0,00	1			1		1						1		1	1			1	
25/2/25 19:00	96,00	93,43	2,57	0,00	1			1		1						1	1	1	1			1	
25/2/25 20:00	110,00	107,22	2,78	0,00	1			1		1						1	1	1	1			1	
25/2/25 21:00	96,00	93,25	2,75	0,00	1			1		1						1	1	1	1			1	
25/2/25 22:00	92,00	89,52	2,48	0,00	1			1		1						1	1	1	1			1	
25/2/25 23:00	86,00	83,89	2,11	0,00	1			1		1						1		1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
26/2/25 0:00	75,00	72,10	2,90	0,00	1			1	1							1		1				1
26/2/25 1:00	70,00	67,42	2,58	0,00	1			1	1							1		1				1
26/2/25 2:00	66,00	63,64	2,36	0,00	1			1	1							1						1
26/2/25 3:00	65,00	62,79	2,21	0,00	1			1	1							1						1
26/2/25 4:00	60,00	57,98	2,02	0,00	1			1	1							1						1
26/2/25 5:00	59,00	57,24	1,76	0,00	1			1	1							1						1
26/2/25 6:00	65,00	63,06	1,59	0,35	1			1	1							1						1
26/2/25 7:00	71,00	65,08	1,61	4,31	1			1	1							1		1				
26/2/25 8:00	74,00	61,53	1,51	10,96	1			1	1							1		1				
26/2/25 9:00	78,00	60,87	1,35	15,78	1			1	1							1		1				
26/2/25 10:00	82,00	62,63	1,26	18,11	1			1	1							1		1				
26/2/25 11:00	86,00	65,66	1,11	19,23	1			1	1							1		1				1
26/2/25 12:00	88,00	67,54	0,94	19,52	1			1	1							1		1				1
26/2/25 13:00	91,00	71,57	0,75	18,68	1			1	1							1		1	1			
26/2/25 14:00	91,00	73,68	0,53	16,79	1			1	1							1		1	1			
26/2/25 15:00	89,00	74,75	0,36	13,89	1			1	1							1		1	1			
26/2/25 16:00	88,00	78,73	0,31	8,96	1			1	1							1		1	1			
26/2/25 17:00	89,00	86,10	0,28	2,62	1			1	1							1	1	1	1			
26/2/25 18:00	92,00	91,76	0,24	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
26/2/25 19:00	97,00	96,80	0,20	0,00	1			1	1							1	1	1	1			1
26/2/25 20:00	111,00	110,81	0,19	0,00	1			1	1							1	1	1	1			1
26/2/25 21:00	97,00	96,79	0,21	0,00	1			1	1							1	1	1	1			1
26/2/25 22:00	93,00	92,76	0,24	0,00	1			1	1							1	1	1	1			1
26/2/25 23:00	87,00	86,72	0,28	0,00	1			1	1							1		1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 27 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
27/2/25 0:00	75,00	74,85	0,15	0,00	1			1	1							1		1				1	
27/2/25 1:00	71,00	70,86	0,14	0,00	1			1	1							1		1				1	
27/2/25 2:00	66,00	65,86	0,14	0,00	1			1	1							1						1	
27/2/25 3:00	65,00	64,85	0,15	0,00	1			1	1							1						1	
27/2/25 4:00	61,00	60,84	0,16	0,00	1			1	1							1						1	
27/2/25 5:00	58,00	57,82	0,18	0,00	1			1	1							1						1	
27/2/25 6:00	66,00	65,54	0,35	0,11	1			1	1							1						1	
27/2/25 7:00	72,00	68,45	0,66	2,89	1			1	1							1		1				1	
27/2/25 8:00	74,00	64,45	1,04	8,51	1			1	1							1		1					
27/2/25 9:00	79,00	64,29	1,57	13,14	1			1	1							1		1					
27/2/25 10:00	83,00	66,30	2,08	14,62	1			1	1							1		1				1	
27/2/25 11:00	87,00	70,30	2,45	14,25	1			1	1							1		1				1	
27/2/25 12:00	89,00	72,92	2,76	13,32	1			1	1							1		1				1	
27/2/25 13:00	92,00	76,97	2,94	12,09	1			1	1							1		1	1				
27/2/25 14:00	91,00	78,03	2,86	10,11	1			1	1							1		1	1				
27/2/25 15:00	88,00	78,41	2,55	7,04	1			1	1							1		1	1				
27/2/25 16:00	87,00	81,42	2,28	3,30	1			1	1							1	1	1	1				
27/2/25 17:00	90,00	87,20	2,16	0,64	1			1	1							1	1	1	1				
27/2/25 18:00	92,00	89,81	2,19	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
27/2/25 19:00	98,00	95,59	2,41	0,00	1			1	1							1	1	1	1			1	
27/2/25 20:00	112,00	109,24	2,76	0,00	1			1	1							1	1	1	1			1	
27/2/25 21:00	98,00	94,76	3,24	0,00	1			1	1							1	1	1	1			1	
27/2/25 22:00	96,00	92,27	3,73	0,00	1			1	1							1	1	1	1			1	
27/2/25 23:00	88,00	83,80	4,20	0,00	1			1	1							1		1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
28/2/25 0:00	73,00	67,17	5,83	0,00	1			1	1							1		1	1				
28/2/25 1:00	68,00	61,82	6,18	0,00	1			1	1							1		1					
28/2/25 2:00	65,00	58,46	6,54	0,00	1			1	1							1		1					
28/2/25 3:00	63,00	55,65	7,35	0,00	1			1	1							1		1					
28/2/25 4:00	60,00	52,08	7,92	0,00	1			1	1							1		1					
28/2/25 5:00	56,00	48,95	7,05	0,00	1			1	1							1		1					
28/2/25 6:00	60,00	54,36	5,64	0,00	1			1	1							1		1					
28/2/25 7:00	65,00	59,59	4,54	0,87	1			1	1							1		1					
28/2/25 8:00	69,00	62,67	3,33	3,00	1			1	1							1		1					
28/2/25 9:00	72,00	64,38	2,26	5,36	1			1	1				1			1	1	1					
28/2/25 10:00	75,00	65,67	1,56	7,77	1			1	1							1	1	1					
28/2/25 11:00	77,00	65,97	1,30	9,73	1			1	1							1	1	1					
28/2/25 12:00	81,00	69,61	1,08	10,31	1			1	1							1	1	1					
28/2/25 13:00	88,00	77,00	0,90	10,10	1			1	1							1	1	1	1				
28/2/25 14:00	87,00	76,38	0,96	9,66	1			1	1							1	1	1	1				
28/2/25 15:00	85,00	75,80	1,19	8,01	1			1	1				1			1	1	1	1				
28/2/25 16:00	86,00	79,91	1,34	4,75	1			1	1							1	1	1	1				
28/2/25 17:00	88,00	85,24	1,50	1,26	1			1	1							1	1	1	1				
28/2/25 18:00	89,00	87,39	1,61	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
28/2/25 19:00	90,00	88,41	1,59	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
28/2/25 20:00	92,00	90,62	1,38	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
28/2/25 21:00	91,00	89,94	1,06	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
28/2/25 22:00	89,00	88,20	0,80	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
28/2/25 23:00	86,00	85,38	0,62	0,00	1			1	1							1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 1 Μάρτιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/3/25 0:00	74,00	72,83	1,17	0,00	1			1	1							1	1	1				
1/3/25 1:00	69,00	67,82	1,18	0,00	1			1	1							1	1	1				
1/3/25 2:00	66,00	64,59	1,41	0,00	1			1	1							1	1					
1/3/25 3:00	64,00	62,17	1,83	0,00	1			1	1							1	1					
1/3/25 4:00	61,00	58,89	2,11	0,00	1			1	1							1	1					
1/3/25 5:00	57,00	54,79	2,21	0,00	1			1	1							1	1					
1/3/25 6:00	61,00	58,53	2,14	0,33	1			1	1							1	1					
1/3/25 7:00	66,00	59,44	1,90	4,66	1			1	1							1	1					
1/3/25 8:00	70,00	56,06	1,79	12,15	1			1	1							1	1					
1/3/25 9:00	73,00	53,37	1,97	17,66	1			1	1							1	1					
1/3/25 10:00	76,00	53,27	2,20	20,53	1			1	1							1	1					
1/3/25 11:00	78,00	53,85	2,49	21,66	1			1	1							1	1					
1/3/25 12:00	82,00	57,26	2,95	21,79	1			1	1							1	1					
1/3/25 13:00	89,00	64,33	3,48	21,19	1			1	1							1	1	1				
1/3/25 14:00	88,00	64,42	3,99	19,59	1			1	1							1	1	1				
1/3/25 15:00	86,00	64,43	4,53	17,04	1			1	1							1	1	1				
1/3/25 16:00	87,00	71,17	4,92	10,91	1			1	1							1	1	1				
1/3/25 17:00	89,00	80,79	5,28	2,93	1			1	1							1	1	1				
1/3/25 18:00	90,00	84,36	5,64	0,00	1			1	1	1						1	1	1				
1/3/25 19:00	91,00	85,37	5,63	0,00	1			1	1	1						1	1	1				
1/3/25 20:00	93,00	88,05	4,95	0,00	1			1	1	1						1	1	1				
1/3/25 21:00	92,00	88,11	3,89	0,00	1			1	1	1						1	1	1				
1/3/25 22:00	90,00	86,84	3,16	0,00	1			1	1	1						1	1	1				
1/3/25 23:00	87,00	84,15	2,85	0,00	1			1	1	1						1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 2 Μάρτιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
2/3/25 0:00	71,00	68,24	2,76	0,00	1			1	1							1	1		1				
2/3/25 1:00	66,00	63,38	2,62	0,00	1			1	1							1	1						
2/3/25 2:00	63,00	60,87	2,13	0,00	1			1	1							1	1						
2/3/25 3:00	61,00	59,34	1,66	0,00	1			1	1							1	1						
2/3/25 4:00	57,00	55,54	1,46	0,00	1			1	1							1	1						
2/3/25 5:00	54,00	52,77	1,23	0,00	1			1	1							1	1						
2/3/25 6:00	58,00	56,90	0,90	0,20	1			1	1							1	1						
2/3/25 7:00	63,00	58,48	0,59	3,93	1			1	1							1	1						
2/3/25 8:00	67,00	56,43	0,43	10,14	1			1	1							1	1						
2/3/25 9:00	70,00	55,39	0,36	14,25	1			1	1							1	1						
2/3/25 10:00	73,00	56,55	0,32	16,13	1			1	1							1	1						
2/3/25 11:00	75,00	58,09	0,38	16,53	1			1	1							1	1						
2/3/25 12:00	79,00	62,77	0,43	15,80	1			1	1							1	1						
2/3/25 13:00	86,00	71,51	0,45	14,04	1			1	1							1	1		1				
2/3/25 14:00	85,00	73,14	0,50	11,36	1			1	1							1	1		1				
2/3/25 15:00	83,00	74,57	0,57	7,86	1			1	1							1	1		1				
2/3/25 16:00	84,00	79,56	0,58	3,86	1			1	1							1	1		1				
2/3/25 17:00	86,00	84,58	0,58	0,84	1			1	1							1	1	1	1				
2/3/25 18:00	87,00	86,43	0,57	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
2/3/25 19:00	88,00	87,35	0,65	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
2/3/25 20:00	90,00	89,27	0,73	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
2/3/25 21:00	89,00	88,41	0,59	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
2/3/25 22:00	87,00	86,54	0,46	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
2/3/25 23:00	84,00	83,56	0,44	0,00	1			1	1							1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 3 Μάρτιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
3/3/25 0:00	70,00	69,66	0,34	0,00	1			1	1							1	1		1				
3/3/25 1:00	65,00	64,75	0,25	0,00	1			1	1							1	1						
3/3/25 2:00	62,00	61,75	0,25	0,00	1			1	1							1	1						
3/3/25 3:00	60,00	59,71	0,29	0,00	1			1	1							1	1						
3/3/25 4:00	57,00	56,68	0,32	0,00	1			1	1							1	1						
3/3/25 5:00	53,00	52,63	0,37	0,00	1			1	1							1	1						
3/3/25 6:00	57,00	56,54	0,42	0,04	1			1	1							1	1						
3/3/25 7:00	62,00	59,24	0,44	2,32	1			1	1							1	1						
3/3/25 8:00	66,00	58,17	0,44	7,39	1			1	1							1	1						
3/3/25 9:00	69,00	57,21	0,45	11,34	1			1	1							1	1						
3/3/25 10:00	72,00	57,97	0,52	13,51	1			1	1							1	1						
3/3/25 11:00	74,00	58,31	0,72	14,97	1			1	1							1	1						
3/3/25 12:00	78,00	61,56	0,99	15,45	1			1	1							1	1						
3/3/25 13:00	85,00	68,59	1,25	15,16	1			1	1							1	1	1					
3/3/25 14:00	84,00	68,62	1,64	13,74	1			1	1							1	1	1					
3/3/25 15:00	82,00	68,66	2,22	11,12	1			1	1							1	1	1					
3/3/25 16:00	83,00	73,56	2,90	6,54	1			1	1							1	1	1	1				
3/3/25 17:00	85,00	79,81	3,59	1,60	1			1	1							1	1	1					
3/3/25 18:00	86,00	81,96	4,04	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
3/3/25 19:00	87,00	82,75	4,25	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
3/3/25 20:00	89,00	84,76	4,24	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
3/3/25 21:00	88,00	84,05	3,95	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
3/3/25 22:00	86,00	82,48	3,52	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
3/3/25 23:00	83,00	79,86	3,14	0,00	1			1	1							1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 4 Μάρτιος 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ					
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/3/25 0:00	74,00	71,07	2,93	0,00	1			1	1							1	1	1				
4/3/25 1:00	69,00	66,04	2,96	0,00	1			1	1							1	1					
4/3/25 2:00	66,00	62,79	3,21	0,00	1			1	1							1	1					
4/3/25 3:00	64,00	60,47	3,53	0,00	1			1	1							1	1					
4/3/25 4:00	61,00	57,24	3,76	0,00	1			1	1							1	1					
4/3/25 5:00	57,00	53,19	3,81	0,00	1			1	1							1	1					
4/3/25 6:00	61,00	56,85	3,82	0,33	1			1	1							1	1					
4/3/25 7:00	66,00	58,55	3,87	3,58	1			1	1							1	1					
4/3/25 8:00	70,00	56,73	4,03	9,24	1			1	1							1	1					
4/3/25 9:00	73,00	55,12	4,35	13,53	1			1	1							1	1	1				
4/3/25 10:00	76,00	55,37	4,73	15,90	1			1	1							1	1	1				
4/3/25 11:00	78,00	55,78	5,20	17,02	1			1	1							1	1					
4/3/25 12:00	82,00	58,97	5,75	17,28	1			1	1							1	1					
4/3/25 13:00	89,00	65,73	6,35	16,92	1			1	1							1	1	1				
4/3/25 14:00	88,00	65,68	6,93	15,39	1			1	1							1	1	1				
4/3/25 15:00	86,00	65,74	7,49	12,77	1			1	1							1	1	1				
4/3/25 16:00	87,00	70,99	7,98	8,03	1			1	1							1	1	1				
4/3/25 17:00	89,00	78,66	8,14	2,20	1			1	1							1	1	1				
4/3/25 18:00	90,00	82,00	8,00	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
4/3/25 19:00	91,00	83,46	7,54	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
4/3/25 20:00	93,00	86,19	6,81	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
4/3/25 21:00	92,00	86,04	5,96	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
4/3/25 22:00	90,00	84,95	5,05	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
4/3/25 23:00	87,00	82,72	4,28	0,00	1			1	1							1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 5 Μάρτιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/3/25 0:00	75,00	74,59	0,41	0,00	1			1	1							1	1	1				
5/3/25 1:00	70,00	69,63	0,37	0,00	1			1	1							1	1	1				
5/3/25 2:00	68,00	67,52	0,48	0,00	1			1	1							1	1	1				
5/3/25 3:00	65,00	64,32	0,68	0,00	1			1	1							1	1					
5/3/25 4:00	62,00	60,92	1,08	0,00	1			1	1							1	1					
5/3/25 5:00	57,00	55,34	1,66	0,00	1			1	1							1	1					
5/3/25 6:00	62,00	59,49	2,12	0,39	1			1	1							1	1					
5/3/25 7:00	67,00	59,68	2,21	5,11	1			1	1							1	1					
5/3/25 8:00	72,00	57,17	2,15	12,68	1			1	1							1	1					
5/3/25 9:00	73,00	53,11	2,16	17,73	1			1	1							1	1					
5/3/25 10:00	76,00	53,52	2,18	20,30	1			1	1							1	1					
5/3/25 11:00	79,00	55,38	2,18	21,44	1			1	1							1	1					
5/3/25 12:00	81,00	56,99	2,37	21,64	1			1	1							1	1					
5/3/25 13:00	88,00	63,87	3,18	20,95	1			1	1							1	1	1				
5/3/25 14:00	90,00	66,59	4,25	19,16	1			1	1							1	1	1				
5/3/25 15:00	87,00	65,96	4,88	16,16	1			1	1							1	1	1				
5/3/25 16:00	87,00	71,43	5,51	10,06	1			1	1							1	1	1				
5/3/25 17:00	90,00	80,57	6,46	2,97	1			1	1							1	1	1	1			
5/3/25 18:00	90,00	82,53	7,42	0,05	1			1	1							1	1	1	1			
5/3/25 19:00	91,00	82,74	8,26	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
5/3/25 20:00	92,00	83,50	8,50	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
5/3/25 21:00	90,00	81,48	8,52	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
5/3/25 22:00	88,00	79,39	8,61	0,00	1			1	1							1	1	1	1			
5/3/25 23:00	85,00	76,54	8,46	0,00	1			1	1							1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 6 Μάρτιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/3/25 0:00	76,00	67,85	8,15	0,00	1			1	1							1	1	1				
6/3/25 1:00	71,00	63,37	7,63	0,00	1			1	1							1		1				
6/3/25 2:00	69,00	61,92	7,08	0,00	1			1	1							1		1				
6/3/25 3:00	65,00	58,32	6,68	0,00	1			1	1							1		1				
6/3/25 4:00	62,00	55,64	6,36	0,00	1			1	1							1		1				
6/3/25 5:00	57,00	50,68	6,32	0,00	1			1	1									1				
6/3/25 6:00	62,00	54,67	6,83	0,50	1			1	1									1				
6/3/25 7:00	66,00	53,38	7,46	5,16	1			1	1				1									
6/3/25 8:00	71,00	51,16	7,68	12,16	1			1	1				1									
6/3/25 9:00	73,00	48,62	7,35	17,03	1			1	1				1									
6/3/25 10:00	75,00	48,12	6,98	19,90	1			1	1				1									
6/3/25 11:00	80,00	51,69	7,00	21,31	1			1	1				1									
6/3/25 12:00	81,00	51,93	7,40	21,67	1			1	1				1									
6/3/25 13:00	87,00	57,56	8,15	21,29	1			1	1				1									
6/3/25 14:00	88,00	59,02	9,16	19,82	1			1	1				1									
6/3/25 15:00	87,00	59,78	10,22	17,00	1			1	1				1									
6/3/25 16:00	85,00	62,63	11,24	11,13	1			1	1				1									
6/3/25 17:00	86,00	69,93	12,38	3,69	1			1	1				1	1								
6/3/25 18:00	88,00	74,35	13,49	0,16	1			1	1				1	1								
6/3/25 19:00	91,00	76,77	14,23	0,00	1			1	1							1	1		1			
6/3/25 20:00	91,00	76,96	14,04	0,00	1			1	1							1	1		1			
6/3/25 21:00	86,00	73,09	12,91	0,00	1			1	1							1	1		1			
6/3/25 22:00	87,00	75,33	11,67	0,00	1			1	1							1	1		1			
6/3/25 23:00	82,00	71,18	10,82	0,00	1			1	1							1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 7 Μάρτιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/3/25 0:00	74,00	66,56	7,44	0,00	1			1	1							1	1	1				
7/3/25 1:00	69,00	60,42	8,58	0,00	1			1	1							1		1				
7/3/25 2:00	67,00	57,33	9,67	0,00	1			1	1							1		1				
7/3/25 3:00	63,00	52,48	10,52	0,00	1			1	1							1		1				
7/3/25 4:00	60,00	48,96	11,04	0,00	1			1	1									1				
7/3/25 5:00	55,00	43,84	11,16	0,00	1			1	1									1				
7/3/25 6:00	60,00	49,01	10,54	0,45	1			1	1													
7/3/25 7:00	64,00	49,49	9,08	5,43	1			1	1													
7/3/25 8:00	69,00	48,72	7,24	13,04	1			1	1													
7/3/25 9:00	70,00	46,05	5,89	18,06	1			1	1													
7/3/25 10:00	73,00	46,75	5,25	21,00	1			1	1													
7/3/25 11:00	78,00	50,36	4,92	22,72	1			1	1				1									
7/3/25 12:00	79,00	51,13	4,69	23,18	1			1	1				1									
7/3/25 13:00	87,00	59,94	4,67	22,39	1			1	1				1									
7/3/25 14:00	86,00	60,80	4,84	20,36	1			1	1				1									
7/3/25 15:00	85,00	62,79	5,23	16,98	1			1	1				1									
7/3/25 16:00	83,00	66,30	5,98	10,72	1			1	1				1									
7/3/25 17:00	84,00	74,86	6,10	3,04	1			1	1				1	1								
7/3/25 18:00	86,00	80,89	5,11	0,00	1			1	1				1	1								
7/3/25 19:00	89,00	85,02	3,98	0,00	1			1	1							1	1		1			
7/3/25 20:00	89,00	86,07	2,93	0,00	1			1	1							1	1		1			
7/3/25 21:00	84,00	81,91	2,09	0,00	1			1	1							1	1		1			
7/3/25 22:00	85,00	83,08	1,92	0,00	1			1	1							1	1		1			
7/3/25 23:00	80,00	77,80	2,20	0,00	1			1	1							1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 8 Μάρτιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/3/25 0:00	70,00	67,53	2,47	0,00	1			1	1							1	1	1				
8/3/25 1:00	66,00	63,27	2,73	0,00	1			1	1							1		1				
8/3/25 2:00	64,00	60,63	3,37	0,00	1			1	1							1		1				
8/3/25 3:00	60,00	56,05	3,95	0,00	1			1	1							1		1				
8/3/25 4:00	57,00	52,82	4,18	0,00	1			1	1							1	1	1				
8/3/25 5:00	51,00	46,85	4,15	0,00	1			1	1									1				
8/3/25 6:00	57,00	52,77	4,04	0,19	1			1	1				1									
8/3/25 7:00	61,00	52,16	4,10	4,74	1			1	1				1									
8/3/25 8:00	66,00	49,52	4,16	12,32	1			1	1				1									
8/3/25 9:00	67,00	45,34	4,11	17,55	1			1	1				1									
8/3/25 10:00	70,00	45,16	4,20	20,64	1			1	1				1									
8/3/25 11:00	75,00	47,90	4,70	22,40	1			1	1				1									
8/3/25 12:00	76,00	47,34	5,78	22,88	1			1	1				1									
8/3/25 13:00	83,00	53,88	7,13	21,99	1			1	1	1			1									
8/3/25 14:00	82,00	53,79	8,41	19,80	1			1	1	1			1									
8/3/25 15:00	81,00	55,00	9,71	16,29	1			1	1	1						1						
8/3/25 16:00	80,00	58,87	11,13	10,00	1			1	1	1						1						
8/3/25 17:00	81,00	65,69	12,60	2,71	1			1	1	1						1	1					
8/3/25 18:00	83,00	69,35	13,65	0,00	1			1	1	1						1	1					
8/3/25 19:00	86,00	71,97	14,03	0,00	1			1	1	1						1	1					
8/3/25 20:00	85,00	71,34	13,66	0,00	1			1	1	1						1	1					
8/3/25 21:00	81,00	68,25	12,75	0,00	1			1	1	1						1	1					
8/3/25 22:00	81,00	69,22	11,78	0,00	1			1	1	1						1	1					
8/3/25 23:00	77,00	65,99	11,01	0,00	1			1	1	1						1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 9 Μάρτιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/3/25 0:00	68,00	57,32	10,68	0,00	1			1	1							1		1				
9/3/25 1:00	64,00	53,44	10,56	0,00	1			1	1							1		1				
9/3/25 2:00	62,00	51,67	10,33	0,00	1			1	1							1		1				
9/3/25 3:00	58,00	48,10	9,90	0,00	1			1	1									1				
9/3/25 4:00	53,00	43,69	9,31	0,00	1			1	1	1								1				
9/3/25 5:00	49,00	40,28	8,72	0,00	1			1	1									1				
9/3/25 6:00	55,00	46,60	8,08	0,32	1			1	1				1									
9/3/25 7:00	59,00	47,58	7,41	4,01	1			1	1				1									
9/3/25 8:00	64,00	46,84	6,73	10,43	1			1	1				1									
9/3/25 9:00	65,00	43,36	6,14	15,50	1			1	1				1									
9/3/25 10:00	68,00	43,64	5,85	18,51	1			1	1				1									
9/3/25 11:00	73,00	47,28	5,80	19,92	1			1	1				1									
9/3/25 12:00	74,00	48,00	5,96	20,04	1			1	1				1									
9/3/25 13:00	81,00	55,65	6,29	19,06	1			1	1	1			1									
9/3/25 14:00	80,00	56,53	6,56	16,91	1			1	1	1			1									
9/3/25 15:00	80,00	59,67	6,56	13,77	1			1	1	1						1						
9/3/25 16:00	78,00	62,83	6,50	8,67	1			1	1	1						1						
9/3/25 17:00	79,00	69,67	6,71	2,62	1			1	1	1						1	1					
9/3/25 18:00	81,00	73,89	7,09	0,02	1			1	1	1						1	1					
9/3/25 19:00	84,00	76,79	7,21	0,00	1			1	1	1						1	1					
9/3/25 20:00	83,00	76,24	6,76	0,00	1			1	1	1						1	1					
9/3/25 21:00	79,00	73,08	5,92	0,00	1			1	1	1						1	1					
9/3/25 22:00	79,00	73,96	5,04	0,00	1			1	1	1						1	1					
9/3/25 23:00	75,00	70,68	4,32	0,00	1			1	1	1						1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 10 Μάρτιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
10/3/25 0:00	70,00	66,12	3,88	0,00	1			1	1							1	1	1					
10/3/25 1:00	66,00	62,31	3,69	0,00	1			1	1							1		1					
10/3/25 2:00	64,00	60,44	3,56	0,00	1			1	1							1		1					
10/3/25 3:00	60,00	56,65	3,35	0,00	1			1	1							1		1					
10/3/25 4:00	55,00	51,95	3,05	0,00	1			1	1							1	1	1					
10/3/25 5:00	51,00	48,30	2,70	0,00	1			1	1									1					
10/3/25 6:00	57,00	54,03	2,39	0,58	1			1	1				1										
10/3/25 7:00	61,00	54,03	2,07	4,90	1			1	1				1										
10/3/25 8:00	66,00	52,67	1,71	11,62	1			1	1				1										
10/3/25 9:00	67,00	49,12	1,35	16,53	1			1	1				1										
10/3/25 10:00	70,00	49,31	1,13	19,56	1			1	1				1										
10/3/25 11:00	75,00	52,62	1,11	21,27	1			1	1			1	1										
10/3/25 12:00	76,00	53,28	1,17	21,55	1			1	1			1	1										
10/3/25 13:00	83,00	61,10	1,29	20,61	1			1	1	1			1										
10/3/25 14:00	82,00	61,91	1,36	18,73	1			1	1	1			1										
10/3/25 15:00	82,00	64,83	1,31	15,86	1			1	1	1						1							
10/3/25 16:00	80,00	68,59	1,21	10,20	1			1	1	1						1	1						
10/3/25 17:00	81,00	76,92	1,12	2,96	1			1	1	1						1	1						
10/3/25 18:00	83,00	81,97	1,03	0,00	1			1	1	1						1	1						
10/3/25 19:00	86,00	85,00	1,00	0,00	1			1	1	1						1	1	1					
10/3/25 20:00	85,00	84,08	0,92	0,00	1			1	1	1						1	1	1					
10/3/25 21:00	84,00	83,21	0,79	0,00	1			1	1	1						1	1	1					
10/3/25 22:00	81,00	80,33	0,67	0,00	1			1	1	1						1	1						
10/3/25 23:00	77,00	76,43	0,57	0,00	1			1	1	1						1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 11 Μάρτιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
11/3/25 0:00	60,00	59,82	0,18	0,00	1		1									1			1	1				
11/3/25 1:00	52,00	51,81	0,19	0,00	1		1									1			1					
11/3/25 2:00	48,00	47,80	0,20	0,00	1		1									1			1					
11/3/25 3:00	46,00	45,74	0,26	0,00	1		1									1			1					
11/3/25 4:00	45,00	44,67	0,33	0,00	1		1									1			1					
11/3/25 5:00	48,00	47,51	0,49	0,00	1		1									1			1					
11/3/25 6:00	55,00	53,48	0,89	0,63	1		1									1			1					
11/3/25 7:00	58,00	50,74	1,73	5,53	1		1									1			1					
11/3/25 8:00	64,00	48,11	2,92	12,97	1		1									1			1					
11/3/25 9:00	66,00	43,68	4,14	18,18	1		1									1			1					
11/3/25 10:00	68,00	42,00	4,95	21,05	1		1									1			1					
11/3/25 11:00	68,00	40,32	5,28	22,40	1		1									1			1					
11/3/25 12:00	70,00	41,90	5,32	22,78	1		1									1			1					
11/3/25 13:00	72,00	44,25	5,40	22,35	1		1									1			1					
11/3/25 14:00	68,00	41,48	5,73	20,79	1		1									1			1					
11/3/25 15:00	66,00	41,92	6,09	17,99	1		1									1			1					
11/3/25 16:00	65,00	47,00	6,51	11,49	1		1									1			1					
11/3/25 17:00	70,00	59,97	6,62	3,41	1		1									1			1			1		
11/3/25 18:00	75,00	68,67	6,27	0,06	1		1									1			1			1		
11/3/25 19:00	78,00	71,73	6,27	0,00	1		1									1		1	1			1		
11/3/25 20:00	74,00	67,45	6,55	0,00	1		1											1	1			1		
11/3/25 21:00	72,00	65,06	6,94	0,00	1		1											1	1			1		
11/3/25 22:00	70,00	62,39	7,61	0,00	1		1											1	1			1		
11/3/25 23:00	65,00	56,70	8,30	0,00	1		1											1	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

			Προτεινόμενες ώρες έναρξης																							
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ATM	14	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
DIESEL 2	10	4,9																								
DIESEL 3	18	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
DIESEL 4	18	14																								
DIESEL 5	18	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AEP 1	17	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
AEP 2	22	4,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
AEP 3	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AEP 4	27	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AEP 5	27,9	5,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AEP 6	32,9	6,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΟΝΗΣ	1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Η/Ζ ΕΝΟΙΚ_ΟΗΣ	1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIESEL 1	17,1	6,8	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	
DIESEL 2	17,1	6,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIESEL 3	17,1	6,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIESEL 4	17,1	6,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIESEL 5	17,1	6,8	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
DIESEL 6	17,1	6,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIESEL 7	17,1	6,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ΣΥΝΟΛΟ	256,39	89,26																								
Φορτίο (MW)			59,00	52,00	48,00	46,00	45,00	44,00	55,00	58,00	64,00	66,00	68,00	68,00	70,00	74,00	68,00	66,00	65,00	71,00	75,00	79,00	74,00	73,00	70,00	64,00
Υπολογιζόμενο Setpoint			17,70	14,40	10,40	8,40	7,40	6,40	16,37	16,19	16,26	15,48	15,23	14,76	15,09	16,30	15,00	13,44	16,64	20,48	22,50	23,70	22,20	21,90	21,00	19,20
Μέγιστη Αποδοδόμενη Ενταγμένων Μονάδων			66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	66,20	66,20	66,20	83,30	83,30	83,30	83,30	66,20	66,20
Αθροισμα τεχνικών ελαχίστων μονάδων σε λειτουργία			37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	37,60	37,60	37,60	44,40	44,40	44,40	44,40	37,60	37,60
Εκτίμηση δυνατότητας παραγωγής ΑΠ			9,07	9,98	10,70	11,44	12,29	13,03	13,97	15,08	15,63	15,72	16,14	16,76	17,03	17,02	16,83	16,66	16,48	16,06	15,31	14,51	14,35	14,59	14,81	15,00
Εκτίμηση δυνατότητας Φ/Β παραγωγής			0	0	0	0	0	0	0,42	4,02	9,79	14,39	17,24	18,8	19,7	19,67	17,99	14,96	9,55	2,72	0	0	0	0	0	0
Συνολο δυνατότητας εκτίμησης ΑΠΕ			9,07	9,98	10,70	11,44	12,29	13,03	14,39	19,10	25,42	30,11	33,38	35,56	36,73	36,69	34,82	31,62	28,03	18,78	15,31	14,51	14,35	14,59	14,81	15,00

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 13 Μάρτιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
13/3/25 0:00	58,00	45,05	12,95	0,00	1		1									1				1				
13/3/25 1:00	53,00	39,22	13,78	0,00	1		1									1				1				
13/3/25 2:00	48,00	37,60	10,40	0,00	1		1									1				1				
13/3/25 3:00	46,00	37,60	8,40	0,00	1		1									1				1				
13/3/25 4:00	45,00	37,60	7,40	0,00	1		1									1				1				
13/3/25 5:00	44,00	37,60	6,40	0,00	1		1									1				1				
13/3/25 6:00	56,00	39,07	16,74	0,19	1		1									1				1				
13/3/25 7:00	59,00	39,37	16,87	2,76	1		1				1	1												
13/3/25 8:00	65,00	40,46	17,34	7,20	1		1				1	1												
13/3/25 9:00	66,00	38,84	16,64	10,52	1		1				1	1												
13/3/25 10:00	68,00	38,83	16,64	12,53	1		1				1	1												
13/3/25 11:00	69,00	38,60	16,54	13,86	1		1				1	1												
13/3/25 12:00	71,00	39,49	16,93	14,58	1		1				1	1												
13/3/25 13:00	74,00	41,72	17,88	14,40	1		1				1	1												
13/3/25 14:00	69,00	39,38	16,88	12,75	1		1				1	1												
13/3/25 15:00	67,00	39,40	16,88	10,72	1		1									1				1				
13/3/25 16:00	64,00	40,80	16,04	7,16	1		1									1				1				
13/3/25 17:00	70,00	53,74	14,27	1,99	1		1									1			1	1				
13/3/25 18:00	73,00	60,39	12,61	0,00	1		1									1			1	1				
13/3/25 19:00	78,00	66,46	11,54	0,00	1		1									1			1	1				
13/3/25 20:00	75,00	64,34	10,66	0,00	1		1									1			1	1				
13/3/25 21:00	73,00	63,87	9,13	0,00	1		1									1			1	1				
13/3/25 22:00	69,00	61,04	7,96	0,00	1		1									1			1	1				
13/3/25 23:00	64,00	56,46	7,54	0,00	1		1									1			1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 14 Μάρτιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
14/3/25 0:00	57,00	50,51	6,49	0,00	1		1									1				1				
14/3/25 1:00	52,00	46,00	6,00	0,00	1		1									1				1				
14/3/25 2:00	47,00	40,29	6,71	0,00	1		1									1				1				
14/3/25 3:00	45,00	38,08	6,92	0,00	1		1									1				1				
14/3/25 4:00	44,00	38,00	6,00	0,00	1		1									1				1				
14/3/25 5:00	43,00	37,76	5,24	0,00	1		1									1				1				
14/3/25 6:00	55,00	48,85	5,43	0,72	1		1									1				1				
14/3/25 7:00	58,00	46,46	6,11	5,43	1		1				1	1												
14/3/25 8:00	64,00	45,29	6,39	12,32	1		1				1	1												
14/3/25 9:00	65,00	41,88	5,98	17,14	1		1				1	1												
14/3/25 10:00	67,00	41,79	5,40	19,81	1		1				1	1												
14/3/25 11:00	68,00	42,24	4,63	21,13	1		1				1	1												
14/3/25 12:00	70,00	44,66	3,85	21,49	1		1				1	1												
14/3/25 13:00	75,00	50,59	3,28	21,13	1		1				1	1												
14/3/25 14:00	68,00	45,32	2,90	19,78	1		1				1	1												
14/3/25 15:00	66,00	46,21	2,62	17,17	1		1									1				1				
14/3/25 16:00	63,00	49,34	2,30	11,36	1		1									1				1				
14/3/25 17:00	69,00	63,49	2,01	3,50	1		1									1			1	1				
14/3/25 18:00	73,00	71,25	1,73	0,02	1		1									1			1	1				
14/3/25 19:00	78,00	76,54	1,46	0,00	1		1									1		1	1	1				
14/3/25 20:00	74,00	72,69	1,31	0,00	1		1									1		1	1	1				
14/3/25 21:00	72,00	70,75	1,25	0,00	1		1									1			1	1				
14/3/25 22:00	68,00	66,81	1,19	0,00	1		1									1			1	1				
14/3/25 23:00	63,00	61,87	1,13	0,00	1		1									1			1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 15 Μάρτιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΠ 1	ΑΕΠ 2	ΑΕΠ 3	ΑΕΠ 4	ΑΕΠ 5	ΑΕΠ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
15/3/25 0:00	47,60	46,95	0,65	0,00	1		1									1	1					
15/3/25 1:00	44,00	43,39	0,61	0,00	1		1									1	1					
15/3/25 2:00	42,00	41,38	0,62	0,00	1		1									1	1					
15/3/25 3:00	40,00	39,31	0,69	0,00	1		1									1	1					
15/3/25 4:00	39,00	38,28	0,72	0,00	1		1									1	1					
15/3/25 5:00	41,00	40,36	0,64	0,00	1		1									1	1					
15/3/25 6:00	43,00	41,45	0,48	1,07	1		1									1	1					
15/3/25 7:00	48,00	40,94	0,49	6,57	1		1									1	1					
15/3/25 8:00	53,00	38,72	0,52	13,76	1		1									1	1					
15/3/25 9:00	57,00	37,89	0,63	18,48	1		1									1	1					
15/3/25 10:00	60,00	37,90	0,97	21,13	1		1									1	1					
15/3/25 11:00	64,00	40,12	1,28	22,60	1		1									1	1					
15/3/25 12:00	65,00	40,30	1,48	23,22	1		1									1	1					
15/3/25 13:00	64,00	39,48	1,54	22,98	1		1									1	1					
15/3/25 14:00	62,00	38,65	1,52	21,83	1		1									1	1					
15/3/25 15:00	60,00	39,26	1,55	19,19	1		1									1	1					
15/3/25 16:00	59,00	44,43	1,64	12,93	1		1									1	1					
15/3/25 17:00	59,00	52,94	1,80	4,26	1		1									1	1					
15/3/25 18:00	65,00	62,93	2,01	0,06	1		1									1	1	1				
15/3/25 19:00	70,00	67,79	2,21	0,00	1		1									1	1	1				
15/3/25 20:00	72,00	69,86	2,14	0,00	1		1									1	1	1				
15/3/25 21:00	68,00	66,05	1,95	0,00	1		1									1	1	1				
15/3/25 22:00	60,00	58,03	1,97	0,00	1		1									1	1	1				
15/3/25 23:00	54,00	51,59	2,41	0,00	1		1									1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 16 Μάρτιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/3/25 0:00	47,60	44,11	3,49	0,00	1		1									1	1					
16/3/25 1:00	44,00	39,94	4,06	0,00	1		1									1	1					
16/3/25 2:00	42,00	38,07	3,93	0,00	1		1									1	1					
16/3/25 3:00	40,00	37,60	2,40	0,00	1		1									1	1					
16/3/25 4:00	39,00	37,60	1,40	0,00	1		1									1	1					
16/3/25 5:00	41,00	37,60	3,40	0,00	1		1									1	1					
16/3/25 6:00	42,00	37,60	3,44	0,96	1		1									1	1					
16/3/25 7:00	47,00	37,60	3,93	5,47	1		1									1	1					
16/3/25 8:00	52,00	37,60	2,96	11,44	1		1									1	1					
16/3/25 9:00	55,00	37,60	1,69	15,71	1		1									1	1					
16/3/25 10:00	59,00	37,60	3,22	18,18	1		1									1	1					
16/3/25 11:00	62,00	37,60	5,18	19,22	1		1									1	1					
16/3/25 12:00	62,00	34,59	8,29	19,12	1						1					1	1					
16/3/25 13:00	60,00	34,24	8,28	17,48	1						1					1	1					
16/3/25 14:00	57,00	34,00	8,29	14,71	1						1					1	1					
16/3/25 15:00	55,00	35,55	8,26	11,19	1						1					1	1					
16/3/25 16:00	53,00	38,66	7,90	6,44	1		1									1	1					
16/3/25 17:00	53,00	44,06	7,14	1,80	1		1									1	1					
16/3/25 18:00	60,00	53,46	6,53	0,01	1		1									1	1					
16/3/25 19:00	62,00	56,23	5,77	0,00	1		1									1	1					
16/3/25 20:00	64,00	59,23	4,77	0,00	1		1									1	1	1				
16/3/25 21:00	61,00	56,75	4,25	0,00	1		1									1	1	1				
16/3/25 22:00	55,00	51,30	3,70	0,00	1		1									1	1					
16/3/25 23:00	49,00	46,07	2,93	0,00	1		1									1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 17 Μάρτιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
17/3/25 0:00	47,60	45,19	2,41	0,00	1		1									1	1					
17/3/25 1:00	44,00	42,12	1,88	0,00	1		1									1	1					
17/3/25 2:00	42,00	40,66	1,34	0,00	1		1									1	1					
17/3/25 3:00	40,00	39,02	0,98	0,00	1		1									1	1					
17/3/25 4:00	39,00	38,25	0,75	0,00	1		1									1	1					
17/3/25 5:00	41,00	40,42	0,58	0,00	1		1									1	1					
17/3/25 6:00	43,00	41,91	0,54	0,55	1		1									1	1					
17/3/25 7:00	46,00	41,91	0,58	3,51	1		1									1	1					
17/3/25 8:00	51,00	42,25	0,76	7,99	1		1									1	1					
17/3/25 9:00	55,00	42,17	1,25	11,58	1		1									1	1					
17/3/25 10:00	59,00	43,50	1,95	13,55	1		1									1	1					
17/3/25 11:00	64,00	47,13	2,82	14,05	1		1									1	1					
17/3/25 12:00	65,00	47,48	3,68	13,84	1		1									1	1					
17/3/25 13:00	64,00	46,46	4,52	13,02	1		1									1	1					
17/3/25 14:00	62,00	45,27	5,34	11,39	1		1									1	1					
17/3/25 15:00	60,00	45,06	5,92	9,02	1		1									1	1					
17/3/25 16:00	59,00	47,11	6,41	5,48	1		1									1	1					
17/3/25 17:00	59,00	50,67	6,81	1,52	1		1									1	1					
17/3/25 18:00	65,00	57,69	7,31	0,00	1		1									1	1	1				
17/3/25 19:00	70,00	62,05	7,95	0,00	1		1									1	1	1				
17/3/25 20:00	72,00	63,33	8,67	0,00	1		1									1	1	1				
17/3/25 21:00	68,00	58,54	9,46	0,00	1		1									1	1	1				
17/3/25 22:00	60,00	49,82	10,18	0,00	1		1									1	1					
17/3/25 23:00	54,00	43,46	10,54	0,00	1		1									1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 18 Μάρτιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/3/25 0:00	47,00	32,90	14,10	0,00	1						1						1	1				
18/3/25 1:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1						1						1	1				
18/3/25 2:00	42,00	29,40	12,60	0,00	1						1						1	1				
18/3/25 3:00	41,00	28,70	12,30	0,00	1						1						1	1				
18/3/25 4:00	40,00	28,10	11,90	0,00	1						1						1	1				
18/3/25 5:00	41,00	28,70	12,30	0,00	1						1						1	1				
18/3/25 6:00	42,00	28,43	12,18	1,39	1						1						1	1				
18/3/25 7:00	46,00	28,10	11,32	6,58	1						1						1	1				
18/3/25 8:00	50,00	28,10	9,12	12,78	1						1						1	1				
18/3/25 9:00	53,00	28,10	7,78	17,12	1						1						1	1				
18/3/25 10:00	57,00	28,10	9,08	19,82	1						1						1	1				
18/3/25 11:00	62,00	28,59	12,25	21,16	1						1						1	1				
18/3/25 12:00	63,00	28,99	12,42	21,59	1						1						1	1				
18/3/25 13:00	61,00	28,10	11,74	21,16	1						1						1	1				
18/3/25 14:00	60,00	28,20	12,08	19,72	1						1						1	1				
18/3/25 15:00	58,00	28,61	12,26	17,13	1						1						1	1				
18/3/25 16:00	57,00	31,99	13,71	11,30	1						1						1	1				
18/3/25 17:00	58,00	38,05	16,31	3,65	1						1						1	1				
18/3/25 18:00	62,00	43,35	18,58	0,07	1						1						1	1				
18/3/25 19:00	68,00	47,60	20,40	0,00	1						1						1	1				
18/3/25 20:00	70,00	49,00	21,00	0,00	1						1						1	1				
18/3/25 21:00	65,00	45,50	19,50	0,00	1						1						1	1				
18/3/25 22:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1						1						1	1				
18/3/25 23:00	56,00	39,20	16,80	0,00	1						1						1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 19 Μάρτιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/3/25 0:00	49,00	37,60	11,40	0,00	1			1									1	1				
19/3/25 1:00	47,00	37,60	9,40	0,00	1			1									1	1				
19/3/25 2:00	44,00	37,60	6,40	0,00	1			1									1	1				
19/3/25 3:00	43,00	37,60	5,40	0,00	1			1									1	1				
19/3/25 4:00	42,00	37,60	4,40	0,00	1			1									1	1				
19/3/25 5:00	43,00	37,60	5,40	0,00	1			1									1	1				
19/3/25 6:00	44,00	37,60	5,76	0,64	1			1									1	1				
19/3/25 7:00	48,00	30,81	13,21	3,98	1						1						1	1				
19/3/25 8:00	52,00	29,72	12,74	9,55	1						1						1	1				
19/3/25 9:00	55,00	28,10	11,94	14,96	1						1						1	1				
19/3/25 10:00	59,00	28,11	12,05	18,85	1						1						1	1				
19/3/25 11:00	64,00	29,96	12,84	21,20	1						1						1	1				
19/3/25 12:00	65,00	29,97	12,85	22,18	1						1						1	1				
19/3/25 13:00	63,00	28,88	12,38	21,75	1						1						1	1				
19/3/25 14:00	62,00	29,14	12,49	20,37	1						1						1	1				
19/3/25 15:00	60,00	29,53	12,66	17,81	1						1						1	1				
19/3/25 16:00	59,00	32,87	14,09	12,04	1						1						1	1				
19/3/25 17:00	60,00	39,11	16,76	4,13	1						1						1	1				
19/3/25 18:00	64,00	44,73	19,17	0,10	1			1									1	1				
19/3/25 19:00	70,00	49,00	21,00	0,00	1			1									1	1				
19/3/25 20:00	72,00	50,40	21,60	0,00	1			1									1	1				
19/3/25 21:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1			1									1	1				
19/3/25 22:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1			1									1	1				
19/3/25 23:00	58,00	40,60	17,40	0,00	1			1									1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 20 Μάρτιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
20/3/25 0:00	51,00	37,60	13,40	0,00	1			1											1			1
20/3/25 1:00	49,00	37,60	11,40	0,00	1			1											1			1
20/3/25 2:00	47,00	37,60	9,40	0,00	1			1											1			1
20/3/25 3:00	45,00	37,60	7,40	0,00	1			1											1			1
20/3/25 4:00	43,00	37,60	5,40	0,00	1			1											1			1
20/3/25 5:00	46,00	37,60	8,40	0,00	1			1											1			1
20/3/25 6:00	48,00	37,60	8,69	1,71	1			1											1			1
20/3/25 7:00	52,00	37,60	6,69	7,71	1			1											1			1
20/3/25 8:00	55,00	37,60	2,64	14,76	1			1											1			1
20/3/25 9:00	60,00	37,60	2,61	19,79	1			1											1			1
20/3/25 10:00	63,00	37,60	2,26	23,14	1			1											1			1
20/3/25 11:00	66,00	37,60	3,55	24,85	1			1											1			1
20/3/25 12:00	67,00	37,60	4,38	25,02	1			1											1			1
20/3/25 13:00	68,00	37,60	6,34	24,06	1			1											1			1
20/3/25 14:00	66,00	37,60	6,24	22,16	1			1											1			1
20/3/25 15:00	65,00	37,60	8,36	19,04	1			1											1			1
20/3/25 16:00	62,00	37,60	11,63	12,77	1			1											1			1
20/3/25 17:00	64,00	41,66	17,86	4,48	1			1											1			1
20/3/25 18:00	70,00	48,90	20,96	0,15	1			1											1			1
20/3/25 19:00	72,00	50,40	21,60	0,00	1			1								1			1			1
20/3/25 20:00	75,00	52,50	22,50	0,00	1			1								1			1			1
20/3/25 21:00	71,00	49,70	21,30	0,00	1			1								1			1			1
20/3/25 22:00	66,00	46,20	19,80	0,00	1			1								1						1
20/3/25 23:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1			1								1						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 21 Μάρτιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
21/3/25 0:00	50,00	37,60	12,40	0,00	1			1											1			1
21/3/25 1:00	48,00	37,60	10,40	0,00	1			1											1			1
21/3/25 2:00	45,00	37,60	7,40	0,00	1			1											1			1
21/3/25 3:00	44,00	37,60	6,40	0,00	1			1											1			1
21/3/25 4:00	42,00	37,60	4,40	0,00	1			1											1			1
21/3/25 5:00	43,00	37,60	5,40	0,00	1			1											1			1
21/3/25 6:00	49,00	37,60	9,57	1,83	1			1											1			1
21/3/25 7:00	54,00	37,60	8,53	7,87	1			1											1			1
21/3/25 8:00	58,00	37,60	5,66	14,74	1			1											1			1
21/3/25 9:00	60,00	37,60	2,65	19,75	1			1											1			1
21/3/25 10:00	63,00	37,60	2,41	22,99	1			1											1			1
21/3/25 11:00	64,00	37,60	1,74	24,66	1			1											1			1
21/3/25 12:00	66,00	37,60	3,40	25,00	1			1											1			1
21/3/25 13:00	68,00	37,60	5,98	24,42	1			1											1			1
21/3/25 14:00	70,00	37,60	9,71	22,69	1			1											1			1
21/3/25 15:00	68,00	37,60	10,81	19,59	1			1											1			1
21/3/25 16:00	66,00	37,60	14,84	13,56	1			1											1			1
21/3/25 17:00	67,00	43,43	18,61	4,96	1			1											1			1
21/3/25 18:00	71,00	49,57	21,25	0,18	1			1											1			1
21/3/25 19:00	79,00	55,30	23,70	0,00	1			1								1			1			1
21/3/25 20:00	83,00	58,59	24,41	0,00	1			1								1			1			1
21/3/25 21:00	82,00	59,45	22,55	0,00	1			1								1			1			1
21/3/25 22:00	79,00	58,84	20,16	0,00	1			1								1			1			1
21/3/25 23:00	64,00	46,48	17,52	0,00	1			1											1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 22 Μάρτιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/3/25 0:00	51,00	37,60	13,40	0,00	1			1											1			1
22/3/25 1:00	49,00	37,85	11,15	0,00	1			1											1			1
22/3/25 2:00	46,00	37,60	8,40	0,00	1			1											1			1
22/3/25 3:00	45,00	37,60	7,40	0,00	1			1											1			1
22/3/25 4:00	43,00	37,60	5,40	0,00	1			1											1			1
22/3/25 5:00	44,00	37,60	6,40	0,00	1			1											1			1
22/3/25 6:00	49,00	39,84	7,36	1,80	1			1											1			1
22/3/25 7:00	55,00	39,78	7,34	7,88	1			1											1			1
22/3/25 8:00	59,00	37,73	6,62	14,65	1			1											1			1
22/3/25 9:00	61,00	37,60	3,96	19,44	1			1											1			1
22/3/25 10:00	64,00	37,60	3,92	22,48	1			1											1			1
22/3/25 11:00	65,00	37,60	3,43	23,97	1			1											1			1
22/3/25 12:00	67,00	38,95	3,72	24,33	1			1											1			1
22/3/25 13:00	69,00	41,03	4,06	23,91	1			1											1			1
22/3/25 14:00	71,00	44,28	4,58	22,14	1			1											1			1
22/3/25 15:00	69,00	44,77	5,35	18,88	1			1											1			1
22/3/25 16:00	67,00	48,09	5,92	12,99	1			1											1			1
22/3/25 17:00	68,00	57,20	6,05	4,75	1			1								1			1			1
22/3/25 18:00	72,00	65,74	6,11	0,15	1			1								1			1			1
22/3/25 19:00	79,00	72,97	6,03	0,00	1			1								1	1		1			1
22/3/25 20:00	84,00	78,81	5,19	0,00	1			1								1	1		1			1
22/3/25 21:00	83,00	79,11	3,89	0,00	1			1								1	1		1			1
22/3/25 22:00	79,00	76,25	2,75	0,00	1			1								1	1		1			1
22/3/25 23:00	65,00	63,17	1,83	0,00	1			1								1			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 23 Μάρτιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
23/3/25 0:00	48,00	46,78	1,22	0,00	1			1											1			1
23/3/25 1:00	46,00	45,19	0,81	0,00	1			1											1			1
23/3/25 2:00	43,00	42,46	0,54	0,00	1			1											1			1
23/3/25 3:00	42,00	41,58	0,42	0,00	1			1											1			1
23/3/25 4:00	40,00	39,63	0,37	0,00	1			1											1			1
23/3/25 5:00	41,00	40,67	0,33	0,00	1			1											1			1
23/3/25 6:00	47,00	44,85	0,27	1,88	1			1											1			1
23/3/25 7:00	52,00	43,97	0,20	7,83	1			1											1			1
23/3/25 8:00	56,00	41,73	0,20	14,07	1			1											1			1
23/3/25 9:00	58,00	39,53	0,25	18,22	1			1											1			1
23/3/25 10:00	61,00	39,77	0,34	20,89	1			1											1			1
23/3/25 11:00	62,00	39,29	0,62	22,09	1			1											1			1
23/3/25 12:00	64,00	40,24	1,08	22,68	1			1											1			1
23/3/25 13:00	66,00	41,86	1,61	22,53	1			1											1			1
23/3/25 14:00	68,00	45,05	2,18	20,77	1			1											1			1
23/3/25 15:00	66,00	45,86	2,65	17,49	1			1											1			1
23/3/25 16:00	64,00	49,61	2,82	11,57	1			1											1			1
23/3/25 17:00	65,00	58,38	2,57	4,05	1			1								1			1			1
23/3/25 18:00	69,00	66,82	2,05	0,13	1			1								1			1			1
23/3/25 19:00	77,00	75,42	1,58	0,00	1			1								1	1		1			1
23/3/25 20:00	81,00	79,66	1,34	0,00	1			1								1	1		1			1
23/3/25 21:00	80,00	78,63	1,37	0,00	1			1								1	1		1			1
23/3/25 22:00	77,00	75,34	1,66	0,00	1			1								1	1		1			1
23/3/25 23:00	62,00	60,15	1,85	0,00	1			1								1			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 24 Μάρτιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/3/25 0:00	52,00	50,09	1,91	0,00	1			1											1			1
24/3/25 1:00	50,00	48,04	1,96	0,00	1			1											1			1
24/3/25 2:00	47,00	45,14	1,86	0,00	1			1											1			1
24/3/25 3:00	46,00	44,37	1,63	0,00	1			1											1			1
24/3/25 4:00	44,00	42,59	1,41	0,00	1			1											1			1
24/3/25 5:00	45,00	43,48	1,52	0,00	1			1											1			1
24/3/25 6:00	51,00	47,90	2,17	0,93	1			1	2,17										1			1
24/3/25 7:00	56,00	48,31	3,01	4,68	1			1											1			1
24/3/25 8:00	61,00	47,89	3,60	9,51	1			1											1			1
24/3/25 9:00	62,00	44,72	3,89	13,39	1			1											1			1
24/3/25 10:00	65,00	45,00	3,91	16,09	1			1											1			1
24/3/25 11:00	66,00	44,25	4,26	17,49	1			1											1			1
24/3/25 12:00	68,00	45,80	4,75	17,45	1			1											1			1
24/3/25 13:00	70,00	49,15	4,97	15,88	1			1											1			1
24/3/25 14:00	72,00	53,57	5,09	13,34	1			1											1			1
24/3/25 15:00	70,00	54,44	4,92	10,64	1			1											1			1
24/3/25 16:00	68,00	56,99	4,36	6,65	1			1											1			1
24/3/25 17:00	69,00	63,56	3,57	1,87	1			1								1			1			1
24/3/25 18:00	73,00	70,01	2,99	0,00	1			1								1			1			1
24/3/25 19:00	81,00	78,29	2,71	0,00	1			1								1	1		1			1
24/3/25 20:00	85,00	82,38	2,62	0,00	1			1								1	1		1			1
24/3/25 21:00	84,00	81,26	2,74	0,00	1			1								1	1		1			1
24/3/25 22:00	81,00	78,01	2,99	0,00	1			1	2,99							1	1		1			1
24/3/25 23:00	66,00	62,98	3,02	0,00	1			1								1			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

		Αποδιδόμενη Ισχύς																								Τεχνικό Ελάχιστο	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
ATM 1	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
DIESEL 2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DIESEL 3	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
DIESEL 4	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DIESEL 5	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AEP 1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AEP 2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AEP 3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AEP 4	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AEP 5	27,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AEP 6	32,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΘΗΣ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DIESEL 1	17,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
DIESEL 2	17,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		
DIESEL 3	17,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DIESEL 4	17,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
DIESEL 5	17,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DIESEL 6	17,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DIESEL 7	17,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ΣΥΝΟΛΟ	256,39																										
Φορτίο (MW)		50,00	48,00	45,00	44,00	43,00	45,00	49,00	53,00	59,00	60,00	63,00	65,00	67,00	68,00	70,00	68,00	66,00	68,00	71,00	79,00	83,00	82,00	79,00	64,00		
Υπολογιζόμενο Setpoint		12,40	10,40	7,40	6,40	5,40	7,40	10,75	11,25	11,60	8,01	8,31	8,78	10,63	13,13	11,00	12,55	15,36	19,92	21,30	23,70	24,90	24,60	23,70	19,20		
Μένιστη Αποδιδόμενη Ενταγμένων Μονάδων		66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	83,30	83,30	83,30	83,30	100,40	100,40	100,40	100,40	83,30		
Αθροισμα τεχνικών ελαχίστων μονάδων σε λειτουργία		37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	44,40	44,40	44,40	44,40	51,20	51,20	51,20	51,20	44,40		
Εκτίμηση δυνατότητας παραγωγής ΑΠ		1,49	1,58	1,56	1,86	2,30	2,44	2,12	1,70	1,52	1,47	1,58	1,82	1,86	1,79	1,95	2,27	2,43	2,40	2,17	1,71	1,21	0,88	0,71	0,62		
Εκτίμηση δυνατότητας Φ/Β παραγωγής		0	0	0	0	0	0	0	0,65	4,15	9,8	14,39	17,09	18,62	18,77	17,27	14,6	11,05	6,24	1,61	0	0	0	0	0		
Συνολο δυνατότητας εκτίμησης ΑΠΕ		1,49	1,58	1,56	1,86	2,30	2,44	2,77	5,85	11,32	15,86	18,67	20,44	20,63	19,06	16,55	13,32	8,67	4,01	2,17	1,71	1,21	0,88	0,71	0,62		

Αποδιδόμενη Ισχύς		Τεχνικό Ελάχιστο																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ATM 1	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	DIESEL 2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIESEL 3	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	DIESEL 4	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIESEL 5	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AEP 1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AEP 2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AEP 3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AEP 4	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AEP 5	27,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AEP 6	32,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H/Z ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H/Z ΕΝΟΙΚ ΘΗΣ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIESEL 1	17,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	DIESEL 2	17,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	DIESEL 3	17,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIESEL 4	17,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	DIESEL 5	17,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIESEL 6	17,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIESEL 7	17,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ΣΥΝΟΛΟ	256,39																								
Φορτίο (MW)			53,00	51,00	48,00	47,00	45,00	46,00	52,00	57,00	62,00	63,00	66,00	67,00	69,00	71,00	73,00	71,00	69,00	70,00	74,00	82,00	86,00	85,00	81,00	67,00
Υπολογιζόμενο Setpoint			15,40	13,40	10,40	9,40	7,40	8,40	14,07	16,24	16,34	14,00	14,18	13,04	15,14	17,04	17,74	19,22	19,69	20,77	22,20	24,60	25,80	25,50	24,30	20,10
Μένιστη Αποδιδόμενη Ενταγμένων Μονάδων			66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20	66,20
Αδρασμα τεχνικών ελαχίστων μονάδων σε λειτουργία			37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60
Εκτίμηση δυνατότητας παραγωγής ΑΠ			0,54	0,49	0,55	0,79	1,10	1,32	1,64	1,80	1,92	2,42	2,97	3,24	3,78	4,51	4,90	4,97	5,22	5,57	5,65	6,36	7,35	7,18	7,17	8,02
Εκτίμηση δυνατότητας Φ/B παραγωγής			0	0	0	0	0	0	0,33	2,87	7,52	11,4	14,22	16,36	16,26	14,19	10,86	6,93	3,36	0,78	0	0	0	0	0	0
Συνολο δυνατότητας εκτίμησης ΑΠΕ			0,54	0,49	0,55	0,79	1,10	1,32	1,97	4,67	9,44	13,87	17,19	19,60	20,04	18,70	15,76	11,90	8,58	6,35	5,65	6,36	7,35	7,18	7,17	8,02

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 27 Μάρτιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
27/3/25 0:00	56,00	52,02	3,98	0,00	1			1											1			1
27/3/25 1:00	53,00	47,46	5,54	0,00	1			1											1			1
27/3/25 2:00	49,00	41,75	7,25	0,00	1			1											1			1
27/3/25 3:00	48,00	39,41	8,59	0,00	1			1											1			1
27/3/25 4:00	47,00	37,61	9,39	0,00	1			1											1			1
27/3/25 5:00	46,00	37,60	8,40	0,00	1			1											1			1
27/3/25 6:00	51,00	39,06	11,26	0,68	1			1											1			1
27/3/25 7:00	54,00	38,30	11,74	3,96	1			1											1			1
27/3/25 8:00	62,00	41,43	12,43	8,14	1			1											1			1
27/3/25 9:00	65,00	40,21	14,02	10,77	1			1											1			1
27/3/25 10:00	70,00	42,11	15,73	12,16	1			1											1			1
27/3/25 11:00	73,00	43,17	16,91	12,92	1			1											1			1
27/3/25 12:00	75,00	44,16	17,57	13,27	1			1											1			1
27/3/25 13:00	73,00	42,19	17,72	13,09	1			1											1			1
27/3/25 14:00	72,00	42,87	17,19	11,94	1			1											1			1
27/3/25 15:00	69,00	42,38	16,54	10,08	1			1											1			1
27/3/25 16:00	68,00	45,46	15,82	6,72	1			1											1			1
27/3/25 17:00	65,00	47,52	15,43	2,05	1			1											1			1
27/3/25 18:00	74,00	57,56	16,43	0,01	1			1									1		1			1
27/3/25 19:00	80,00	61,82	18,18	0,00	1			1									1		1			1
27/3/25 20:00	84,00	65,05	18,95	0,00	1			1									1		1			1
27/3/25 21:00	81,00	63,15	17,85	0,00	1			1									1		1			1
27/3/25 22:00	74,00	58,61	15,39	0,00	1			1									1		1			1
27/3/25 23:00	67,00	55,15	11,85	0,00	1			1									1		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 28 Μάρτιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
28/3/25 0:00	54,00	40,03	13,97	0,00	1			1											1			1
28/3/25 1:00	52,00	42,50	9,50	0,00	1			1											1			1
28/3/25 2:00	50,00	41,79	8,21	0,00	1			1											1			1
28/3/25 3:00	49,00	40,73	8,27	0,00	1			1											1			1
28/3/25 4:00	46,00	37,93	8,07	0,00	1			1											1			1
28/3/25 5:00	45,00	37,60	7,40	0,00	1			1											1			1
28/3/25 6:00	50,00	43,05	6,67	0,28	1			1											1			1
28/3/25 7:00	53,00	43,83	7,24	1,93	1			1											1			1
28/3/25 8:00	61,00	47,28	9,22	4,50	1			1											1			1
28/3/25 9:00	64,00	45,67	11,16	7,17	1			1											1			1
28/3/25 10:00	69,00	46,52	11,93	10,55	1			1											1			1
28/3/25 11:00	72,00	45,28	12,39	14,33	1			1											1			1
28/3/25 12:00	74,00	43,73	12,69	17,58	1			1											1			1
28/3/25 13:00	72,00	40,67	12,32	19,01	1			1											1			1
28/3/25 14:00	71,00	40,25	11,94	18,81	1			1											1			1
28/3/25 15:00	68,00	39,59	11,20	17,21	1			1											1			1
28/3/25 16:00	67,00	45,15	9,54	12,31	1			1											1			1
28/3/25 17:00	64,00	51,74	7,68	4,58	1			1											1			1
28/3/25 18:00	73,00	66,67	6,17	0,16	1			1								1			1			1
28/3/25 19:00	81,00	75,73	5,27	0,00	1			1								1		1	1			1
28/3/25 20:00	83,00	78,21	4,79	0,00	1			1								1		1	1			1
28/3/25 21:00	80,00	75,79	4,21	0,00	1			1								1		1	1			1
28/3/25 22:00	73,00	69,49	3,51	0,00	1			1								1		1	1			1
28/3/25 23:00	66,00	63,13	2,87	0,00	1			1								1		1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 29 Μάρτιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
29/3/25 0:00	67,00	64,85	2,15	0,00	1			1								1			1			1		
29/3/25 1:00	56,00	54,18	1,82	0,00	1			1											1			1		
29/3/25 2:00	53,00	51,48	1,52	0,00	1			1											1			1		
29/3/25 3:00	50,00	48,90	1,10	0,00	1			1											1			1		
29/3/25 4:00	51,00	50,21	0,79	0,00	1			1											1			1		
29/3/25 5:00	52,00	51,35	0,65	0,00	1			1											1			1		
29/3/25 6:00	56,00	53,72	0,67	1,61	1			1											1			1		
29/3/25 7:00	64,00	56,47	0,88	6,65	1			1											1			1		
29/3/25 8:00	71,00	57,88	1,34	11,78	1			1											1			1		
29/3/25 9:00	73,00	55,46	2,34	15,20	1			1											1			1		
29/3/25 10:00	76,00	54,86	3,80	17,34	1			1											1			1		
29/3/25 11:00	75,00	50,68	5,70	18,62	1			1											1			1		
29/3/25 12:00	74,00	46,97	7,96	19,07	1			1											1			1		
29/3/25 13:00	76,00	48,00	9,87	18,13	1			1											1			1		
29/3/25 14:00	75,00	48,29	11,03	15,68	1			1											1			1		
29/3/25 15:00	72,00	49,22	10,88	11,90	1			1											1			1		
29/3/25 16:00	71,00	54,99	9,30	6,71	1			1								1			1			1		
29/3/25 17:00	74,00	64,68	7,47	1,85	1			1								1			1			1		
29/3/25 18:00	82,00	76,47	5,50	0,03	1			1								1			1			1		
29/3/25 19:00	84,00	80,63	3,37	0,00	1			1								1		1	1			1		
29/3/25 20:00	86,00	83,88	2,12	0,00	1			1								1		1	1			1		
29/3/25 21:00	84,00	82,25	1,75	0,00	1			1								1		1	1			1		
29/3/25 22:00	78,00	76,42	1,58	0,00	1			1								1		1	1			1		
29/3/25 23:00	70,00	68,47	1,53	0,00	1			1								1		1	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 30 Μάρτιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
30/3/25 0:00	55,00	53,47	1,53	0,00	1			1											1			1	
30/3/25 1:00	54,00	52,57	1,43	0,00	1			1											1			1	
30/3/25 2:00	50,00	48,67	1,33	0,00	1			1											1			1	
30/3/25 3:00	49,00	47,65	1,35	0,00	1			1											1			1	
30/3/25 4:00	47,00	45,63	1,37	0,00	1			1											1			1	
30/3/25 5:00	45,00	43,32	1,68	0,00	1			1											1			1	
30/3/25 6:00	49,00	47,16	1,84	0,00	1			1											1			1	
30/3/25 7:00	52,00	48,69	1,80	1,51	1			1											1			1	
30/3/25 8:00	57,00	48,83	1,74	6,43	1			1											1			1	
30/3/25 9:00	63,00	49,49	1,50	12,01	1			1											1			1	
30/3/25 10:00	68,00	50,46	1,53	16,01	1			1											1			1	
30/3/25 11:00	72,00	51,78	2,15	18,07	1			1											1			1	
30/3/25 12:00	75,00	52,57	3,17	19,26	1			1											1			1	
30/3/25 13:00	73,00	49,57	3,95	19,48	1			1											1			1	
30/3/25 14:00	72,00	49,00	4,10	18,90	1			1											1			1	
30/3/25 15:00	69,00	47,38	4,13	17,49	1			1											1			1	
30/3/25 16:00	68,00	49,30	3,90	14,80	1			1											1			1	
30/3/25 17:00	65,00	51,34	3,70	9,96	1			1											1			1	
30/3/25 18:00	74,00	66,55	4,01	3,44	1			1								1			1			1	
30/3/25 19:00	82,00	77,67	4,19	0,14	1			1								1	1		1			1	
30/3/25 20:00	83,00	78,88	4,12	0,00	1			1								1	1		1			1	
30/3/25 21:00	80,00	75,46	4,54	0,00	1			1								1	1		1			1	
30/3/25 22:00	73,00	67,51	5,49	0,00	1			1								1			1			1	
30/3/25 23:00	66,00	59,08	6,92	0,00	1			1								1			1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 31 Μάρτιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
31/3/25 0:00	57,00	48,33	8,67	0,00	1			1											1			1
31/3/25 1:00	54,00	43,54	10,46	0,00	1			1											1			1
31/3/25 2:00	50,00	37,78	12,22	0,00	1			1											1			1
31/3/25 3:00	49,00	37,60	11,40	0,00	1			1											1			1
31/3/25 4:00	48,00	37,60	10,40	0,00	1			1											1			1
31/3/25 5:00	49,00	37,60	11,40	0,00	1			1											1			1
31/3/25 6:00	51,00	37,91	13,09	0,00	1			1											1			1
31/3/25 7:00	54,00	37,60	16,09	0,31	1			1											1			1
31/3/25 8:00	62,00	42,10	18,04	1,86	1			1											1			1
31/3/25 9:00	66,00	43,33	18,57	4,10	1			1											1			1
31/3/25 10:00	71,00	45,77	19,61	5,62	1			1											1			1
31/3/25 11:00	69,00	43,38	18,59	7,03	1			1											1			1
31/3/25 12:00	76,00	47,38	20,31	8,31	1			1											1			1
31/3/25 13:00	73,00	45,24	19,39	8,37	1			1											1			1
31/3/25 14:00	72,00	45,21	19,38	7,41	1			1											1			1
31/3/25 15:00	69,00	44,12	18,91	5,97	1			1											1			1
31/3/25 16:00	68,00	44,39	19,03	4,58	1			1											1			1
31/3/25 17:00	65,00	43,45	18,62	2,93	1			1											1			1
31/3/25 18:00	75,00	51,86	22,23	0,91	1			1											1			1
31/3/25 19:00	82,00	57,40	24,60	0,00	1			1								1			1			1
31/3/25 20:00	83,00	58,10	24,90	0,00	1			1								1			1			1
31/3/25 21:00	80,00	56,00	24,00	0,00	1			1								1			1			1
31/3/25 22:00	73,00	51,10	21,90	0,00	1			1											1			1
31/3/25 23:00	66,00	46,20	19,80	0,00	1			1											1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 1 Απρίλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/4/25 0:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1											1			1
1/4/25 1:00	54,00	37,80	16,20	0,00	1			1											1			1
1/4/25 2:00	48,00	37,60	10,40	0,00	1			1											1			1
1/4/25 3:00	47,00	37,60	9,40	0,00	1			1											1			1
1/4/25 4:00	45,00	37,60	7,40	0,00	1			1											1			1
1/4/25 5:00	46,00	37,60	8,40	0,00	1			1											1			1
1/4/25 6:00	52,00	37,60	14,40	0,00	1			1											1			1
1/4/25 7:00	56,00	39,05	16,73	0,22	1			1											1			1
1/4/25 8:00	62,00	42,37	18,16	1,47	1			1											1			1
1/4/25 9:00	64,00	42,61	18,26	3,13	1			1											1			1
1/4/25 10:00	65,00	42,13	18,06	4,81	1			1											1			1
1/4/25 11:00	66,00	41,91	17,96	6,13	1			1											1			1
1/4/25 12:00	71,00	45,24	18,85	6,91	1			1											1			1
1/4/25 13:00	82,00	56,77	17,70	7,53	1			1											1			1
1/4/25 14:00	83,00	58,12	17,22	7,66	1			1											1			1
1/4/25 15:00	75,00	49,44	18,13	7,43	1			1											1			1
1/4/25 16:00	69,00	45,63	17,05	6,32	1			1											1			1
1/4/25 17:00	72,00	54,57	13,33	4,10	1			1											1			1
1/4/25 18:00	79,00	67,47	10,11	1,42	1			1								1			1			1
1/4/25 19:00	84,00	75,56	8,41	0,03	1			1								1		1	1			1
1/4/25 20:00	86,00	78,19	7,81	0,00	1			1								1		1	1			1
1/4/25 21:00	84,00	76,68	7,32	0,00	1			1								1		1	1			1
1/4/25 22:00	81,00	74,45	6,55	0,00	1			1								1		1	1			1
1/4/25 23:00	69,00	63,25	5,75	0,00	1			1								1			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 2 Απρίλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/4/25 0:00	60,00	54,83	5,17	0,00	1			1											1			1
2/4/25 1:00	57,00	50,87	6,13	0,00	1			1											1			1
2/4/25 2:00	52,00	44,44	7,56	0,00	1			1											1			1
2/4/25 3:00	50,00	40,79	9,21	0,00	1			1											1			1
2/4/25 4:00	48,00	37,81	10,19	0,00	1			1											1			1
2/4/25 5:00	55,00	44,43	10,57	0,00	1			1											1			1
2/4/25 6:00	60,00	49,64	10,36	0,00	1			1											1			1
2/4/25 7:00	65,00	54,90	9,50	0,60	1			1								1			1			1
2/4/25 8:00	67,00	55,48	8,90	2,62	1			1								1			1			1
2/4/25 9:00	72,00	57,03	9,91	5,06	1			1								1			1			1
2/4/25 10:00	76,00	56,16	12,11	7,73	1			1								1			1			1
2/4/25 11:00	80,00	55,90	14,13	9,97	1			1								1			1			1
2/4/25 12:00	85,00	57,80	15,98	11,22	1			1								1			1			1
2/4/25 13:00	88,00	60,01	15,67	12,32	1			1								1			1			1
2/4/25 14:00	85,00	59,18	13,07	12,75	1			1								1			1			1
2/4/25 15:00	80,00	57,93	10,11	11,96	1			1								1			1			1
2/4/25 16:00	77,00	58,27	8,51	10,22	1			1								1			1			1
2/4/25 17:00	81,00	66,49	7,48	7,03	1			1								1			1			1
2/4/25 18:00	86,00	77,41	5,87	2,72	1			1			1					1			1			1
2/4/25 19:00	90,00	85,17	4,61	0,22	1			1			1					1			1			1
2/4/25 20:00	93,00	88,11	4,89	0,00	1			1			1					1			1			1
2/4/25 21:00	87,00	83,28	3,72	0,00	1			1			1					1			1			1
2/4/25 22:00	81,00	76,99	4,01	0,00	1			1			1					1			1			1
2/4/25 23:00	72,00	67,85	4,15	0,00	1			1								1			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Πέμπτη, 3 Απρίλιος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/4/25 0:00	62,00	55,71	6,29	0,00	1			1									1	1	1			
3/4/25 1:00	59,00	51,98	7,02	0,00	1			1										1	1			
3/4/25 2:00	54,00	46,06	7,94	0,00	1			1										1	1			
3/4/25 3:00	52,00	42,98	9,02	0,00	1			1										1	1			
3/4/25 4:00	50,00	40,49	9,51	0,00	1			1										1	1			
3/4/25 5:00	57,00	47,79	9,21	0,00	1			1										1	1			
3/4/25 6:00	53,00	44,33	8,67	0,00	1			1										1	1			
3/4/25 7:00	65,00	55,03	8,18	1,79	1			1										1	1	1		
3/4/25 8:00	69,00	54,14	8,00	6,86	1			1										1	1	1		
3/4/25 9:00	74,00	53,94	7,91	12,15	1			1										1	1	1		
3/4/25 10:00	78,00	54,82	7,61	15,57	1			1										1	1	1		
3/4/25 11:00	82,00	57,05	7,45	17,50	1			1										1	1	1		
3/4/25 12:00	87,00	60,52	7,67	18,81	1			1										1	1	1		
3/4/25 13:00	90,00	62,58	8,16	19,26	1			1										1	1	1		
3/4/25 14:00	86,00	58,71	8,71	18,58	1			1										1	1	1		
3/4/25 15:00	82,00	55,42	9,51	17,07	1			1										1	1	1		
3/4/25 16:00	80,00	55,16	10,44	14,40	1			1										1	1	1		
3/4/25 17:00	83,00	62,34	11,15	9,51	1			1										1	1	1		
3/4/25 18:00	86,00	71,05	11,58	3,37	1			1		1								1	1	1		
3/4/25 19:00	88,00	76,04	11,78	0,18	1			1		1								1	1	1		
3/4/25 20:00	91,00	79,06	11,94	0,00	1			1		1								1	1	1		
3/4/25 21:00	85,00	73,06	11,94	0,00	1			1		1								1	1	1		
3/4/25 22:00	80,00	68,28	11,72	0,00	1			1		1								1	1	1		
3/4/25 23:00	70,00	58,48	11,52	0,00	1			1										1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 4 Απρίλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/4/25 0:00	64,00	52,35	11,65	0,00	1			1										1	1			
4/4/25 1:00	61,00	49,23	11,77	0,00	1			1										1	1			
4/4/25 2:00	56,00	44,29	11,71	0,00	1			1										1	1			
4/4/25 3:00	54,00	42,18	11,82	0,00	1			1										1	1			
4/4/25 4:00	52,00	40,25	11,75	0,00	1			1										1	1			
4/4/25 5:00	60,00	48,81	11,19	0,00	1			1										1	1			
4/4/25 6:00	65,00	54,72	10,27	0,01	1			1										1	1			
4/4/25 7:00	70,00	58,75	9,02	2,23	1			1								1		1	1			
4/4/25 8:00	72,00	56,60	7,56	7,84	1			1								1		1	1			
4/4/25 9:00	78,00	58,41	6,49	13,10	1			1								1		1	1			
4/4/25 10:00	82,00	59,29	6,34	16,37	1			1								1		1	1			
4/4/25 11:00	84,00	59,21	6,61	18,18	1			1								1		1	1			
4/4/25 12:00	87,00	61,08	6,88	19,04	1			1								1		1	1			
4/4/25 13:00	92,00	65,60	6,93	19,47	1			1								1		1	1			
4/4/25 14:00	88,00	61,78	6,64	19,58	1			1								1		1	1			
4/4/25 15:00	86,00	60,97	6,35	18,68	1			1								1		1	1			
4/4/25 16:00	85,00	62,86	6,23	15,91	1			1								1		1	1			
4/4/25 17:00	87,00	70,22	5,96	10,82	1			1								1		1	1			1
4/4/25 18:00	90,00	80,48	5,50	4,02	1			1								1		1	1			1
4/4/25 19:00	92,00	83,72	8,07	0,21	1			1								1		1	1			1
4/4/25 20:00	94,00	83,11	10,89	0,00	1			1								1		1	1			1
4/4/25 21:00	88,00	83,93	4,07	0,00	1			1								1		1	1			1
4/4/25 22:00	82,00	78,69	3,31	0,00	1			1								1		1	1			1
4/4/25 23:00	76,00	72,97	3,03	0,00	1			1								1		1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 5 Απρίλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/4/25 0:00	70,00	58,35	11,65	0,00	1			1										1	1			1
5/4/25 1:00	66,00	54,23	11,77	0,00	1			1										1	1			
5/4/25 2:00	60,00	48,29	11,71	0,00	1			1										1	1			
5/4/25 3:00	54,00	42,18	11,82	0,00	1			1										1	1			
5/4/25 4:00	52,00	40,25	11,75	0,00	1			1										1	1			
5/4/25 5:00	58,00	46,81	11,19	0,00	1			1										1	1			
5/4/25 6:00	61,00	50,72	10,27	0,01	1			1										1	1			
5/4/25 7:00	64,00	52,75	9,02	2,23	1			1										1	1			
5/4/25 8:00	67,00	51,60	7,56	7,84	1			1										1	1			
5/4/25 9:00	70,00	50,41	6,49	13,10	1			1										1	1			
5/4/25 10:00	74,00	51,29	6,34	16,37	1			1										1	1			
5/4/25 11:00	78,00	53,21	6,61	18,18	1			1									1	1	1			
5/4/25 12:00	80,00	54,08	6,88	19,04	1			1									1	1	1			
5/4/25 13:00	82,00	55,60	6,93	19,47	1			1									1	1	1			
5/4/25 14:00	86,00	59,78	6,64	19,58	1			1									1	1	1			
5/4/25 15:00	80,00	54,97	6,35	18,68	1			1									1	1	1			
5/4/25 16:00	77,00	54,86	6,23	15,91	1			1									1	1	1			
5/4/25 17:00	75,00	58,22	5,96	10,82	1			1									1	1	1			
5/4/25 18:00	80,00	70,48	5,50	4,02	1			1								1	1	1	1			
5/4/25 19:00	84,00	78,72	5,07	0,21	1			1								1	1	1	1			
5/4/25 20:00	88,00	82,11	5,89	0,00	1			1								1	1	1	1			
5/4/25 21:00	86,00	81,93	4,07	0,00	1			1								1	1	1	1			
5/4/25 22:00	80,00	76,69	3,31	0,00	1			1								1	1	1	1			
5/4/25 23:00	75,00	71,97	3,03	0,00	1			1								1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 6 Απρίλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/4/25 0:00	67,00	65,63	1,37	0,00	1			1								1		1	1			
6/4/25 1:00	63,00	61,73	1,27	0,00	1			1								1		1	1			
6/4/25 2:00	57,00	56,00	1,00	0,00	1			1										1	1			
6/4/25 3:00	51,00	50,34	0,66	0,00	1			1										1	1			
6/4/25 4:00	49,00	48,58	0,42	0,00	1			1										1	1			
6/4/25 5:00	55,00	54,72	0,28	0,00	1			1										1	1			
6/4/25 6:00	58,00	57,73	0,27	0,00	1			1										1	1		1	
6/4/25 7:00	61,00	59,10	0,41	1,49	1			1										1	1		1	
6/4/25 8:00	64,00	57,86	0,67	5,47	1			1										1	1		1	
6/4/25 9:00	67,00	56,22	1,07	9,71	1			1										1	1		1	
6/4/25 10:00	71,00	56,82	1,49	12,69	1			1										1	1		1	
6/4/25 11:00	75,00	58,92	1,83	14,25	1			1										1	1		1	
6/4/25 12:00	77,00	59,93	2,02	15,05	1			1										1	1		1	
6/4/25 13:00	79,00	61,69	2,05	15,26	1			1										1	1		1	
6/4/25 14:00	83,00	65,80	1,99	15,21	1			1										1	1		1	
6/4/25 15:00	78,00	61,48	1,88	14,64	1			1										1	1		1	
6/4/25 16:00	74,00	59,82	1,78	12,40	1			1										1	1		1	
6/4/25 17:00	72,00	62,03	1,71	8,26	1			1										1	1		1	
6/4/25 18:00	77,00	72,22	1,72	3,06	1			1									1	1	1		1	
6/4/25 19:00	81,00	78,98	1,87	0,15	1			1									1	1	1		1	
6/4/25 20:00	85,00	82,87	2,13	0,00	1			1									1	1	1		1	
6/4/25 21:00	83,00	80,52	2,48	0,00	1			1									1	1	1		1	
6/4/25 22:00	77,00	74,06	2,94	0,00	1			1									1	1	1		1	
6/4/25 23:00	70,00	66,57	3,43	0,00	1			1									1		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Δευτέρα, 7 Απρίλιος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/4/25 0:00	64,00	60,31	3,69	0,00	1			1									1		1		1	
7/4/25 1:00	60,00	56,44	3,56	0,00	1			1									1		1		1	
7/4/25 2:00	55,00	51,72	3,28	0,00	1			1									1		1		1	
7/4/25 3:00	53,00	50,03	2,97	0,00	1			1									1				1	
7/4/25 4:00	50,00	47,34	2,66	0,00	1			1									1				1	
7/4/25 5:00	52,00	49,55	2,45	0,00	1			1									1				1	
7/4/25 6:00	58,00	55,66	2,33	0,01	1			1									1				1	
7/4/25 7:00	67,00	62,80	2,41	1,79	1			1								1	1				1	
7/4/25 8:00	78,00	68,69	2,77	6,54	1			1								1	1				1	
7/4/25 9:00	84,00	69,31	3,17	11,52	1			1								1	1	1			1	
7/4/25 10:00	86,00	68,12	3,30	14,58	1			1								1	1	1			1	
7/4/25 11:00	88,00	68,56	3,59	15,85	1			1								1	1	1			1	
7/4/25 12:00	90,00	69,21	4,24	16,55	1			1								1	1	1			1	
7/4/25 13:00	92,00	70,44	4,74	16,82	1			1								1	1	1			1	
7/4/25 14:00	95,00	73,67	4,81	16,52	1			1								1	1	1			1	
7/4/25 15:00	92,00	72,26	4,52	15,22	1			1								1	1	1			1	
7/4/25 16:00	88,00	71,41	4,09	12,50	1			1								1	1	1			1	
7/4/25 17:00	84,00	72,46	3,78	7,76	1			1								1	1	1			1	
7/4/25 18:00	87,00	80,88	3,69	2,43	1			1								1	1	1			1	
7/4/25 19:00	91,00	87,12	3,81	0,07	1			1			1					1	1	1			1	
7/4/25 20:00	96,00	91,88	4,12	0,00	1			1			1					1	1	1			1	
7/4/25 21:00	90,00	85,51	4,49	0,00	1			1			1					1	1	1			1	
7/4/25 22:00	85,00	80,38	4,62	0,00	1			1								1	1	1			1	
7/4/25 23:00	76,00	71,58	4,42	0,00	1			1								1	1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 8 Απρίλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/4/25 0:00	64,00	62,60	1,40	0,00	1			1										1	1			
8/4/25 1:00	60,00	58,65	1,35	0,00	1			1										1	1			
8/4/25 2:00	56,00	54,77	1,23	0,00	1			1										1				
8/4/25 3:00	55,00	53,69	1,31	0,00	1			1										1				
8/4/25 4:00	57,00	55,69	1,31	0,00	1			1										1				
8/4/25 5:00	58,00	56,54	1,46	0,00	1			1										1				
8/4/25 6:00	62,00	60,39	1,61	0,00	1			1								1		1				
8/4/25 7:00	68,00	66,13	1,55	0,32	1			1								1		1				
8/4/25 8:00	77,00	73,52	1,73	1,75	1			1								1		1	1			
8/4/25 9:00	82,00	75,65	2,58	3,77	1			1								1		1	1			
8/4/25 10:00	85,00	75,83	3,71	5,46	1			1								1		1	1			
8/4/25 11:00	89,00	77,56	4,73	6,71	1			1								1		1	1			
8/4/25 12:00	90,00	76,48	5,78	7,74	1			1								1		1	1			
8/4/25 13:00	92,00	75,79	7,86	8,35	1			1								1		1	1			
8/4/25 14:00	96,00	76,92	10,57	8,51	1			1								1		1	1			
8/4/25 15:00	92,00	71,94	12,07	7,99	1			1								1		1	1			
8/4/25 16:00	89,00	69,82	12,43	6,75	1			1								1		1				
8/4/25 17:00	85,00	68,31	11,93	4,76	1			1								1		1				
8/4/25 18:00	87,00	74,28	10,78	1,94	1			1								1		1				1
8/4/25 19:00	91,00	80,54	10,25	0,21	1			1								1		1				1
8/4/25 20:00	96,00	85,18	10,82	0,00	1			1								1		1				1
8/4/25 21:00	90,00	77,47	12,53	0,00	1			1								1		1				1
8/4/25 22:00	84,00	69,66	14,34	0,00	1			1								1		1				
8/4/25 23:00	75,00	58,70	16,30	0,00	1			1								1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 9 Απρίλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/4/25 0:00	65,00	46,34	18,66	0,00	1			1													1	1
9/4/25 1:00	61,00	42,70	18,30	0,00	1			1													1	1
9/4/25 2:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1			1													1	1
9/4/25 3:00	56,00	39,20	16,80	0,00	1			1													1	
9/4/25 4:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1													1	
9/4/25 5:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1			1										1			1	
9/4/25 6:00	62,00	43,38	18,59	0,03	1			1										1			1	
9/4/25 7:00	67,00	45,02	19,29	2,69	1			1										1			1	
9/4/25 8:00	78,00	48,36	20,73	8,91	1			1										1			1	
9/4/25 9:00	83,00	47,86	20,51	14,63	1			1										1			1	
9/4/25 10:00	86,00	47,45	20,33	18,22	1			1										1			1	
9/4/25 11:00	90,00	48,59	20,83	20,58	1			1										1			1	
9/4/25 12:00	91,00	48,23	20,67	22,10	1			1										1			1	
9/4/25 13:00	93,00	49,34	21,15	22,51	1			1										1			1	
9/4/25 14:00	96,00	52,02	22,30	21,68	1			1										1			1	1
9/4/25 15:00	93,00	51,07	21,89	20,05	1			1										1			1	1
9/4/25 16:00	90,00	50,72	21,74	17,55	1			1										1			1	1
9/4/25 17:00	86,00	51,58	22,10	12,32	1			1										1			1	1
9/4/25 18:00	88,00	58,09	24,90	5,01	1			1										1			1	1
9/4/25 19:00	92,00	63,98	27,42	0,60	1			1										1			1	1
9/4/25 20:00	97,00	67,90	29,10	0,00	1			1										1			1	1
9/4/25 21:00	91,00	63,70	27,30	0,00	1			1										1			1	1
9/4/25 22:00	85,00	59,50	25,50	0,00	1			1										1			1	1
9/4/25 23:00	74,00	51,80	22,20	0,00	1			1										1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Πέμπτη, 10 Απρίλιος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/4/25 0:00	66,00	46,20	19,80	0,00	1			1										1			1	
10/4/25 1:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1			1										1			1	
10/4/25 2:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1			1										1			1	
10/4/25 3:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1										1			1	
10/4/25 4:00	54,00	37,80	16,20	0,00	1			1										1			1	
10/4/25 5:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1			1										1			1	
10/4/25 6:00	63,00	44,04	18,88	0,08	1			1										1			1	
10/4/25 7:00	68,00	45,25	19,39	3,36	1			1										1			1	
10/4/25 8:00	79,00	48,11	20,62	10,27	1			1										1			1	
10/4/25 9:00	84,00	47,50	20,36	16,15	1			1										1			1	
10/4/25 10:00	87,00	47,24	20,24	19,52	1			1										1			1	
10/4/25 11:00	92,00	49,31	21,13	21,56	1			1										1			1	
10/4/25 12:00	92,50	48,80	20,91	22,79	1			1										1			1	
10/4/25 13:00	94,00	49,74	21,32	22,94	1			1										1			1	
10/4/25 14:00	98,00	53,21	22,80	21,99	1			1										1			1	1
10/4/25 15:00	94,00	51,58	22,10	20,32	1			1										1			1	1
10/4/25 16:00	91,00	51,18	21,93	17,89	1			1										1			1	1
10/4/25 17:00	87,00	51,95	22,26	12,79	1			1										1			1	1
10/4/25 18:00	98,00	69,26	23,36	5,38	1			1										1		1	1	1
10/4/25 19:00	93,00	69,85	22,44	0,71	1			1										1		1	1	1
10/4/25 20:00	102,00	80,96	21,04	0,00	1			1										1		1	1	1
10/4/25 21:00	95,00	75,74	19,26	0,00	1			1										1		1	1	1
10/4/25 22:00	86,00	68,96	17,04	0,00	1			1										1		1	1	1
10/4/25 23:00	75,00	60,25	14,75	0,00	1			1										1			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Παρασκευή, 11 Απρίλιος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/4/25 0:00	70,00	61,18	8,82	0,00	1			1										1		1	1	
11/4/25 1:00	64,00	56,07	7,93	0,00	1			1										1		1	1	
11/4/25 2:00	61,00	54,13	6,87	0,00	1			1										1			1	
11/4/25 3:00	59,00	52,56	6,44	0,00	1			1										1			1	
11/4/25 4:00	60,00	53,16	6,84	0,00	1			1										1			1	
11/4/25 5:00	61,00	54,10	6,90	0,00	1			1										1			1	
11/4/25 6:00	67,00	60,45	6,54	0,01	1			1										1			1	1
11/4/25 7:00	72,00	63,76	5,95	2,29	1			1										1			1	1
11/4/25 8:00	82,00	67,83	6,70	7,47	1			1										1			1	1
11/4/25 9:00	88,00	66,79	9,12	12,09	1			1										1			1	1
11/4/25 10:00	91,00	64,09	11,36	15,55	1			1										1			1	1
11/4/25 11:00	96,00	64,00	14,01	17,99	1			1										1			1	1
11/4/25 12:00	96,00	57,20	18,40	20,40	1			1										1			1	1
11/4/25 13:00	98,00	53,24	22,82	21,95	1			1										1			1	1
11/4/25 14:00	102,00	56,17	24,07	21,76	1			1										1			1	1
11/4/25 15:00	98,00	54,08	23,18	20,74	1			1										1			1	1
11/4/25 16:00	95,00	53,86	23,08	18,06	1			1										1			1	1
11/4/25 17:00	91,00	54,71	23,45	12,85	1			1										1			1	1
11/4/25 18:00	102,00	67,50	28,93	5,57	1			1										1		1	1	1
11/4/25 19:00	100,00	69,52	29,79	0,69	1			1										1		1	1	1
11/4/25 20:00	106,00	75,02	30,98	0,00	1			1										1		1	1	1
11/4/25 21:00	99,00	70,31	28,69	0,00	1			1										1		1	1	1
11/4/25 22:00	90,00	63,68	26,32	0,00	1			1										1		1	1	1
11/4/25 23:00	79,00	55,30	23,70	0,00	1			1										1			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 12 Απρίλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/4/25 0:00	69,00	48,30	20,70	0,00	1			1										1			1	
12/4/25 1:00	63,00	44,10	18,90	0,00	1			1										1			1	
12/4/25 2:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1			1										1			1	
12/4/25 3:00	58,00	40,60	17,40	0,00	1			1										1			1	
12/4/25 4:00	59,00	41,30	17,70	0,00	1			1										1			1	
12/4/25 5:00	59,00	42,22	16,78	0,00	1			1										1			1	
12/4/25 6:00	65,00	49,98	14,93	0,09	1			1										1			1	
12/4/25 7:00	70,00	53,56	13,10	3,34	1			1										1			1	
12/4/25 8:00	80,00	58,80	11,32	9,88	1			1										1			1	1
12/4/25 9:00	86,00	61,31	9,43	15,26	1			1										1			1	1
12/4/25 10:00	89,00	63,37	7,52	18,11	1			1										1			1	1
12/4/25 11:00	94,00	68,97	5,81	19,22	1			1										1		1	1	1
12/4/25 12:00	94,00	70,00	4,66	19,34	1			1										1		1	1	1
12/4/25 13:00	96,00	74,21	4,13	17,66	1			1										1		1	1	1
12/4/25 14:00	100,00	81,20	3,97	14,83	1			1										1		1	1	1
12/4/25 15:00	96,00	79,93	4,12	11,95	1			1										1		1	1	1
12/4/25 16:00	93,00	80,40	4,51	8,09	1			1										1		1	1	1
12/4/25 17:00	89,00	79,87	4,91	4,22	1			1										1		1	1	1
12/4/25 18:00	100,00	93,33	5,31	1,36	1			1	1									1		1	1	1
12/4/25 19:00	98,00	93,46	4,48	0,06	1			1	1									1		1	1	1
12/4/25 20:00	104,00	100,92	3,08	0,00	1			1	1									1		1	1	1
12/4/25 21:00	97,00	94,59	2,41	0,00	1			1	1									1		1	1	1
12/4/25 22:00	89,00	86,20	2,80	0,00	1			1	1									1		1	1	1
12/4/25 23:00	77,00	72,29	4,71	0,00	1			1										1		1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 13 Απρίλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/4/25 0:00	68,00	61,95	6,05	0,00	1			1										1		1	1	
13/4/25 1:00	62,00	55,38	6,62	0,00	1			1										1		1	1	
13/4/25 2:00	59,00	51,18	7,82	0,00	1			1										1			1	
13/4/25 3:00	57,00	47,96	9,04	0,00	1			1										1			1	
13/4/25 4:00	58,00	48,08	9,92	0,00	1			1										1			1	
13/4/25 5:00	59,00	48,34	10,66	0,00	1			1										1			1	
13/4/25 6:00	64,00	52,71	11,19	0,10	1			1										1			1	
13/4/25 7:00	68,00	53,14	11,56	3,30	1			1										1			1	
13/4/25 8:00	79,00	56,63	12,50	9,87	1			1										1			1	1
13/4/25 9:00	85,00	56,25	13,05	15,70	1			1										1			1	1
13/4/25 10:00	88,00	56,61	12,18	19,21	1			1										1			1	1
13/4/25 11:00	93,00	60,88	10,79	21,33	1			1										1			1	1
13/4/25 12:00	93,50	61,23	9,71	22,56	1			1										1			1	1
13/4/25 13:00	95,00	63,16	9,02	22,82	1			1										1			1	1
13/4/25 14:00	96,70	66,04	8,52	22,14	1			1										1			1	1
13/4/25 15:00	95,00	66,08	8,33	20,59	1			1										1			1	1
13/4/25 16:00	92,00	65,24	8,58	18,18	1			1										1			1	1
13/4/25 17:00	87,00	64,62	9,28	13,10	1			1										1			1	1
13/4/25 18:00	99,00	82,35	10,90	5,75	1			1	1									1			1	1
13/4/25 19:00	97,00	81,93	14,19	0,88	1			1	1									1			1	1
13/4/25 20:00	99,00	81,00	18,00	0,00	1			1	1									1			1	1
13/4/25 21:00	96,00	75,80	20,20	0,00	1			1	1									1			1	1
13/4/25 22:00	88,00	67,81	20,19	0,00	1			1	1									1			1	1
13/4/25 23:00	76,00	57,71	18,29	0,00	1			1										1			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 14 Απρίλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
14/4/25 0:00	72,00	56,50	15,50	0,00	1			1										1		1	1	
14/4/25 1:00	66,00	52,67	13,33	0,00	1			1										1		1	1	
14/4/25 2:00	63,00	50,29	12,71	0,00	1			1										1			1	
14/4/25 3:00	61,00	47,08	13,92	0,00	1			1										1			1	
14/4/25 4:00	62,00	45,69	16,31	0,00	1			1										1			1	
14/4/25 5:00	63,00	44,57	18,43	0,00	1			1										1			1	
14/4/25 6:00	68,00	48,35	19,48	0,17	1			1										1			1	
14/4/25 7:00	72,00	48,39	19,85	3,76	1			1										1			1	
14/4/25 8:00	83,00	52,95	19,55	10,50	1			1										1			1	1
14/4/25 9:00	89,00	54,43	18,45	16,12	1			1										1			1	1
14/4/25 10:00	92,00	55,16	17,34	19,50	1			1										1			1	1
14/4/25 11:00	97,00	58,54	16,82	21,64	1			1										1			1	1
14/4/25 12:00	98,00	58,00	17,14	22,86	1			1										1			1	1
14/4/25 13:00	99,00	57,79	18,24	22,97	1			1										1			1	1
14/4/25 14:00	100,00	58,87	19,11	22,02	1			1										1			1	1
14/4/25 15:00	99,00	58,97	19,84	20,19	1			1										1			1	1
14/4/25 16:00	96,00	57,08	21,27	17,65	1			1										1			1	1
14/4/25 17:00	91,00	55,32	23,02	12,66	1			1										1			1	1
14/4/25 18:00	103,00	73,09	24,41	5,50	1			1	1									1			1	1
14/4/25 19:00	104,00	78,18	25,02	0,80	1			1	1									1			1	1
14/4/25 20:00	103,00	78,24	24,76	0,00	1			1	1									1			1	1
14/4/25 21:00	100,00	76,48	23,52	0,00	1			1	1									1			1	1
14/4/25 22:00	92,00	70,51	21,49	0,00	1			1	1									1			1	1
14/4/25 23:00	80,00	60,74	19,26	0,00	1			1										1			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 15 Απρίλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
15/4/25 0:00	79,00	61,49	17,51	0,00	1												1		1	1			
15/4/25 1:00	67,00	53,02	13,98	0,00	1												1		1	1			
15/4/25 2:00	68,00	57,26	10,74	0,00	1												1		1	1			
15/4/25 3:00	64,00	56,91	7,09	0,00	1												1		1	1			
15/4/25 4:00	62,00	58,11	3,89	0,00	1												1		1	1			
15/4/25 5:00	67,00	65,16	1,84	0,00	1												1		1	1			
15/4/25 6:00	74,00	72,60	1,19	0,21	1												1		1	1			
15/4/25 7:00	78,00	73,23	0,84	3,93	1												1		1	1			
15/4/25 8:00	89,00	77,74	0,52	10,74	1					1							1		1	1			
15/4/25 9:00	94,00	77,44	0,38	16,18	1					1							1		1	1			
15/4/25 10:00	97,00	77,35	0,23	19,42	1					1							1		1	1			
15/4/25 11:00	95,00	73,51	0,21	21,28	1					1							1		1	1			
15/4/25 12:00	93,00	70,30	0,34	22,36	1					1							1		1	1			
15/4/25 13:00	90,00	66,87	0,59	22,54	1					1							1		1	1			
15/4/25 14:00	94,00	71,76	0,91	21,33	1					1							1		1	1			
15/4/25 15:00	96,00	75,55	1,56	18,89	1					1							1		1	1			
15/4/25 16:00	99,00	80,47	2,90	15,63	1					1		1					1		1	1	1		
15/4/25 17:00	108,00	93,13	4,26	10,61	1					1							1		1	1	1		
15/4/25 18:00	114,00	104,56	5,24	4,20	1					1							1		1	1	1		
15/4/25 19:00	115,00	108,29	6,26	0,45	1					1							1		1	1	1		
15/4/25 20:00	111,00	103,92	7,08	0,00	1					1							1		1	1	1		
15/4/25 21:00	101,00	93,91	7,09	0,00	1					1							1		1	1	1		
15/4/25 22:00	90,00	84,00	6,00	0,00	1					1							1		1	1			
15/4/25 23:00	85,00	79,89	5,11	0,00	1					1							1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Δ5 ΑΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 16 Απρίλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
16/4/25 0:00	79,00	58,90	20,10	0,00	1					1								1			1	1	
16/4/25 1:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1					1								1			1	1	
16/4/25 2:00	66,00	46,20	19,80	0,00	1					1								1				1	
16/4/25 3:00	64,00	44,80	19,20	0,00	1					1								1				1	
16/4/25 4:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1					1								1				1	
16/4/25 5:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1					1								1				1	
16/4/25 6:00	74,00	54,33	19,47	0,20	1					1								1				1	
16/4/25 7:00	69,00	47,41	17,51	4,08	1					1								1				1	
16/4/25 8:00	90,00	63,16	16,15	10,69	1					1								1			1	1	
16/4/25 9:00	95,00	64,17	14,83	16,00	1					1								1			1	1	
16/4/25 10:00	96,00	62,50	13,65	19,85	1					1								1			1	1	
16/4/25 11:00	93,00	57,37	13,32	22,31	1					1								1			1	1	
16/4/25 12:00	94,00	56,95	13,24	23,81	1					1								1			1	1	
16/4/25 13:00	97,00	59,85	12,87	24,28	1					1								1			1	1	
16/4/25 14:00	95,00	59,14	12,50	23,36	1					1								1			1	1	
16/4/25 15:00	96,00	62,85	12,02	21,13	1					1								1			1	1	
16/4/25 16:00	90,00	60,64	11,36	18,00	1					1								1			1	1	
16/4/25 17:00	89,00	65,69	10,42	12,89	1					1								1			1	1	
16/4/25 18:00	92,00	77,49	8,83	5,68	1					1	1							1			1	1	
16/4/25 19:00	94,00	86,21	6,99	0,80	1					1	1							1			1	1	
16/4/25 20:00	104,00	98,77	5,23	0,00	1					1	1							1	1		1	1	
16/4/25 21:00	99,00	95,29	3,71	0,00	1					1	1							1	1		1	1	
16/4/25 22:00	95,00	92,00	3,00	0,00	1					1	1							1	1		1	1	
16/4/25 23:00	88,00	85,47	2,53	0,00	1					1	1							1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 17 Απρίλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
17/4/25 0:00	76,00	55,90	20,10	0,00	1					1								1			1	1	
17/4/25 1:00	68,00	47,77	20,23	0,00	1					1								1				1	
17/4/25 2:00	64,00	44,80	19,20	0,00	1					1								1				1	
17/4/25 3:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1					1								1				1	
17/4/25 4:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1					1								1				1	
17/4/25 5:00	66,00	46,20	19,80	0,00	1					1								1				1	
17/4/25 6:00	72,00	52,29	19,47	0,24	1					1								1				1	
17/4/25 7:00	74,00	52,53	17,51	3,96	1					1								1				1	
17/4/25 8:00	85,00	58,22	16,15	10,63	1					1								1			1	1	
17/4/25 9:00	91,00	59,91	14,83	16,26	1					1								1			1	1	
17/4/25 10:00	94,00	60,20	13,65	20,15	1					1								1			1	1	
17/4/25 11:00	95,00	59,00	13,32	22,68	1					1								1			1	1	
17/4/25 12:00	96,00	58,59	13,24	24,17	1					1								1			1	1	
17/4/25 13:00	98,00	60,73	12,87	24,40	1					1								1			1	1	
17/4/25 14:00	95,00	59,50	12,50	23,00	1					1								1			1	1	
17/4/25 15:00	94,00	61,54	12,02	20,44	1					1								1			1	1	
17/4/25 16:00	92,00	63,87	11,36	16,77	1					1								1			1	1	
17/4/25 17:00	89,00	67,06	10,42	11,52	1					1								1			1	1	
17/4/25 18:00	92,00	78,12	8,83	5,05	1					1	1							1			1	1	
17/4/25 19:00	94,00	86,29	6,99	0,72	1					1	1							1	1		1	1	
17/4/25 20:00	105,00	99,77	5,23	0,00	1					1	1							1	1		1	1	
17/4/25 21:00	99,00	95,29	3,71	0,00	1					1	1							1	1		1	1	
17/4/25 22:00	95,00	92,00	3,00	0,00	1					1	1							1	1		1	1	
17/4/25 23:00	88,00	85,47	2,53	0,00	1					1	1							1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 18 Απρίλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
18/4/25 0:00	70,00	49,90	20,10	0,00	1					1								1				1	
18/4/25 1:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1					1								1				1	
18/4/25 2:00	63,00	44,10	18,90	0,00	1					1								1				1	
18/4/25 3:00	61,00	42,70	18,30	0,00	1					1								1				1	
18/4/25 4:00	59,00	41,30	17,70	0,00	1					1								1				1	
18/4/25 5:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1					1								1				1	
18/4/25 6:00	66,00	46,29	19,47	0,24	1					1								1				1	
18/4/25 7:00	76,00	54,65	17,51	3,84	1					1								1				1	
18/4/25 8:00	82,00	55,82	16,15	10,03	1					1								1				1	
18/4/25 9:00	91,00	61,13	14,83	15,04	1					1								1			1	1	
18/4/25 10:00	95,00	62,67	13,65	18,68	1					1								1			1	1	
18/4/25 11:00	94,00	59,46	13,32	21,22	1					1								1			1	1	
18/4/25 12:00	93,00	57,10	13,24	22,66	1					1								1			1	1	
18/4/25 13:00	94,00	58,17	12,87	22,96	1					1								1			1	1	
18/4/25 14:00	92,00	57,02	12,50	22,48	1					1								1			1	1	
18/4/25 15:00	91,00	58,36	12,02	20,62	1					1								1			1	1	
18/4/25 16:00	90,00	61,36	11,36	17,28	1					1								1			1	1	
18/4/25 17:00	94,00	71,21	10,42	12,37	1					1								1			1	1	
18/4/25 18:00	95,00	80,58	8,83	5,59	1					1	1							1			1	1	
18/4/25 19:00	96,00	88,15	6,99	0,86	1					1	1							1	1		1	1	
18/4/25 20:00	97,00	91,77	5,23	0,00	1					1	1							1	1		1	1	
18/4/25 21:00	95,00	91,29	3,71	0,00	1					1	1							1	1		1	1	
18/4/25 22:00	92,00	89,00	3,00	0,00	1					1	1							1	1		1	1	
18/4/25 23:00	81,00	78,47	2,53	0,00	1					1	1							1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 19 Απρίλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
19/4/25 0:00	69,00	48,90	20,10	0,00	1					1								1				1	
19/4/25 1:00	66,00	46,20	19,80	0,00	1					1								1				1	
19/4/25 2:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1					1								1				1	
19/4/25 3:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1					1								1				1	
19/4/25 4:00	58,00	40,60	17,40	0,00	1					1								1				1	
19/4/25 5:00	61,00	42,70	18,30	0,00	1					1								1				1	
19/4/25 6:00	65,00	45,27	19,40	0,33	1					1								1				1	
19/4/25 7:00	75,00	52,99	17,51	4,50	1					1								1				1	
19/4/25 8:00	81,00	53,26	16,15	11,59	1					1								1				1	
19/4/25 9:00	90,00	58,03	14,83	17,14	1					1								1			1	1	
19/4/25 10:00	94,00	59,40	13,65	20,95	1					1								1			1	1	
19/4/25 11:00	93,00	55,96	13,32	23,72	1					1								1			1	1	
19/4/25 12:00	92,00	53,51	13,24	25,25	1					1								1			1	1	
19/4/25 13:00	93,00	54,71	12,87	25,42	1					1								1			1	1	
19/4/25 14:00	91,00	54,78	12,50	23,72	1					1								1			1	1	
19/4/25 15:00	90,00	57,34	12,02	20,64	1					1								1			1	1	
19/4/25 16:00	89,00	60,37	11,36	17,27	1					1								1			1	1	
19/4/25 17:00	93,00	70,23	10,42	12,35	1					1								1			1	1	
19/4/25 18:00	94,00	79,41	8,83	5,76	1					1	1							1			1	1	
19/4/25 19:00	95,00	86,97	6,99	1,04	1					1	1							1	1		1	1	
19/4/25 20:00	96,00	90,77	5,23	0,00	1					1	1							1	1		1	1	
19/4/25 21:00	94,00	90,29	3,71	0,00	1					1	1							1	1		1	1	
19/4/25 22:00	90,00	87,00	3,00	0,00	1					1	1							1	1		1	1	
19/4/25 23:00	87,00	84,47	2,53	0,00	1					1	1							1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 20 Απρίλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
20/4/25 0:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1					1								1				1	
20/4/25 1:00	64,00	44,80	19,20	0,00	1					1								1				1	
20/4/25 2:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1					1								1				1	
20/4/25 3:00	58,00	40,60	17,40	0,00	1					1								1				1	
20/4/25 4:00	56,00	39,20	16,80	0,00	1					1								1				1	
20/4/25 5:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1					1								1				1	
20/4/25 6:00	63,00	43,75	18,75	0,50	1					1								1				1	
20/4/25 7:00	73,00	50,90	17,51	4,59	1					1								1				1	
20/4/25 8:00	78,00	50,67	16,15	11,18	1					1								1				1	
20/4/25 9:00	80,00	48,37	14,83	16,80	1					1								1				1	
20/4/25 10:00	84,00	49,56	13,65	20,79	1					1								1				1	
20/4/25 11:00	86,00	49,47	13,32	23,21	1					1								1				1	
20/4/25 12:00	87,00	49,16	13,24	24,60	1					1								1				1	
20/4/25 13:00	86,00	48,14	12,87	24,99	1					1								1				1	
20/4/25 14:00	85,00	48,40	12,50	24,10	1					1								1				1	
20/4/25 15:00	83,00	49,29	12,02	21,69	1					1								1				1	
20/4/25 16:00	82,00	52,19	11,36	18,45	1					1								1				1	
20/4/25 17:00	84,00	59,98	10,42	13,60	1					1								1			1	1	
20/4/25 18:00	86,00	70,59	8,83	6,58	1					1	1							1			1	1	
20/4/25 19:00	87,00	78,78	6,99	1,23	1					1	1							1			1	1	
20/4/25 20:00	85,00	79,77	5,23	0,00	1					1	1							1			1	1	
20/4/25 21:00	80,00	76,29	3,71	0,00	1					1	1							1			1	1	
20/4/25 22:00	79,00	76,00	3,00	0,00	1					1	1							1			1	1	
20/4/25 23:00	74,00	71,47	2,53	0,00	1					1	1							1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 21 Απρίλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
21/4/25 0:00	66,00	46,20	19,80	0,00	1					1								1				1	
21/4/25 1:00	63,00	44,10	18,90	0,00	1					1								1				1	
21/4/25 2:00	59,00	41,30	17,70	0,00	1					1								1				1	
21/4/25 3:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1					1								1				1	
21/4/25 4:00	56,00	39,20	16,80	0,00	1					1								1				1	
21/4/25 5:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1					1								1				1	
21/4/25 6:00	62,00	43,01	18,43	0,56	1					1								1				1	
21/4/25 7:00	72,00	49,81	17,51	4,68	1					1								1				1	
21/4/25 8:00	77,00	49,77	16,15	11,08	1					1								1				1	
21/4/25 9:00	79,00	47,94	14,83	16,23	1					1								1				1	
21/4/25 10:00	83,00	49,52	13,65	19,83	1					1								1				1	
21/4/25 11:00	85,00	49,30	13,32	22,38	1					1								1				1	
21/4/25 12:00	86,00	48,87	13,24	23,89	1					1								1				1	
21/4/25 13:00	85,00	48,17	12,87	23,96	1					1								1				1	
21/4/25 14:00	84,00	49,33	12,50	22,17	1					1								1				1	
21/4/25 15:00	82,00	50,59	12,02	19,39	1					1								1				1	
21/4/25 16:00	81,00	53,01	11,36	16,63	1					1								1				1	
21/4/25 17:00	84,00	61,19	10,42	12,39	1					1								1			1	1	
21/4/25 18:00	86,00	71,25	8,83	5,92	1					1	1							1			1	1	
21/4/25 19:00	87,00	78,99	6,99	1,02	1					1	1							1			1	1	
21/4/25 20:00	85,00	79,77	5,23	0,00	1					1	1							1			1	1	
21/4/25 21:00	80,00	76,29	3,71	0,00	1					1	1							1			1	1	
21/4/25 22:00	79,00	76,00	3,00	0,00	1					1	1							1			1	1	
21/4/25 23:00	74,00	71,47	2,53	0,00	1					1	1							1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 22 Απρίλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
22/4/25 0:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1					1								1				1	
22/4/25 1:00	64,00	44,80	19,20	0,00	1					1								1				1	
22/4/25 2:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1					1								1				1	
22/4/25 3:00	58,00	40,60	17,40	0,00	1					1								1				1	
22/4/25 4:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1					1								1				1	
22/4/25 5:00	61,00	42,70	18,30	0,00	1					1								1				1	
22/4/25 6:00	63,00	43,70	18,73	0,57	1					1								1				1	
22/4/25 7:00	73,00	51,16	17,51	4,33	1					1								1				1	
22/4/25 8:00	78,00	51,69	16,15	10,16	1					1								1				1	
22/4/25 9:00	80,00	49,54	14,83	15,63	1					1								1				1	
22/4/25 10:00	84,00	50,39	13,65	19,96	1					1								1				1	
22/4/25 11:00	86,00	50,27	13,32	22,41	1					1								1				1	
22/4/25 12:00	87,00	50,06	13,24	23,70	1					1								1				1	
22/4/25 13:00	85,00	47,87	12,87	24,26	1					1								1				1	
22/4/25 14:00	84,00	48,14	12,50	23,36	1					1								1				1	
22/4/25 15:00	82,00	49,26	12,02	20,72	1					1								1				1	
22/4/25 16:00	81,00	52,06	11,36	17,58	1					1								1				1	
22/4/25 17:00	83,00	59,53	10,42	13,05	1					1								1			1	1	
22/4/25 18:00	86,00	70,89	8,83	6,28	1					1	1							1			1	1	
22/4/25 19:00	87,00	78,90	6,99	1,11	1					1	1							1			1	1	
22/4/25 20:00	86,00	80,77	5,23	0,00	1					1	1							1			1	1	
22/4/25 21:00	80,00	76,29	3,71	0,00	1					1	1							1			1	1	
22/4/25 22:00	79,00	76,00	3,00	0,00	1					1	1							1			1	1	
22/4/25 23:00	74,00	71,47	2,53	0,00	1					1	1							1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 23 Απρίλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
23/4/25 0:00	70,00	49,90	20,10	0,00	1					1								1				1	
23/4/25 1:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1					1								1				1	
23/4/25 2:00	63,00	44,10	18,90	0,00	1					1								1				1	
23/4/25 3:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1					1								1				1	
23/4/25 4:00	59,00	41,30	17,70	0,00	1					1								1				1	
23/4/25 5:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1					1								1				1	
23/4/25 6:00	66,00	45,88	19,47	0,65	1					1								1				1	
23/4/25 7:00	79,00	56,77	17,51	4,72	1					1								1			1	1	
23/4/25 8:00	88,00	61,06	16,15	10,79	1					1								1			1	1	
23/4/25 9:00	93,00	62,08	14,83	16,09	1					1								1			1	1	
23/4/25 10:00	95,00	61,33	13,65	20,02	1					1								1			1	1	
23/4/25 11:00	93,00	57,25	13,32	22,43	1					1								1			1	1	
23/4/25 12:00	94,00	57,03	13,24	23,73	1					1								1			1	1	
23/4/25 13:00	93,00	56,29	12,87	23,84	1					1								1			1	1	
23/4/25 14:00	94,00	58,82	12,50	22,68	1					1								1			1	1	
23/4/25 15:00	88,00	55,70	12,02	20,28	1					1								1			1	1	
23/4/25 16:00	87,00	58,32	11,36	17,32	1					1								1			1	1	
23/4/25 17:00	88,00	64,53	10,42	13,05	1					1								1			1	1	
23/4/25 18:00	90,00	74,44	8,83	6,73	1					1	1							1			1	1	
23/4/25 19:00	92,00	83,58	6,99	1,43	1					1	1							1			1	1	
23/4/25 20:00	94,00	88,77	5,23	0,00	1					1	1							1			1	1	
23/4/25 21:00	91,00	87,29	3,71	0,00	1					1	1							1			1	1	
23/4/25 22:00	87,00	84,00	3,00	0,00	1					1	1							1			1	1	
23/4/25 23:00	79,00	76,47	2,53	0,00	1					1	1							1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
24/4/25 0:00	80,00	59,90	20,10	0,00	1			1								1			1	1	
24/4/25 1:00	72,00	51,77	20,23	0,00	1			1								1				1	
24/4/25 2:00	65,00	45,50	19,50	0,00	1			1								1				1	
24/4/25 3:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1			1								1				1	
24/4/25 4:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1			1								1				1	
24/4/25 5:00	65,00	45,50	19,50	0,00	1			1								1				1	
24/4/25 6:00	72,00	52,33	19,47	0,20	1			1								1				1	
24/4/25 7:00	80,00	59,57	17,51	2,92	1			1						1		1				1	
24/4/25 8:00	86,00	62,15	16,15	7,70	1			1						1		1				1	
24/4/25 9:00	88,00	61,60	14,83	11,57	1			1						1		1				1	
24/4/25 10:00	92,00	64,47	13,65	13,88	1			1						1		1				1	
24/4/25 11:00	98,00	69,56	13,32	15,12	1			1						1		1				1	
24/4/25 12:00	102,00	73,00	13,24	15,76	1			1	1					1		1				1	
24/4/25 13:00	104,00	75,22	12,87	15,91	1			1	1					1		1				1	
24/4/25 14:00	106,00	77,94	12,50	15,56	1			1	1					1		1				1	
24/4/25 15:00	100,00	73,54	12,02	14,44	1			1	1					1		1				1	
24/4/25 16:00	96,00	72,13	11,36	12,51	1			1	1					1		1				1	
24/4/25 17:00	98,00	78,86	10,42	8,72	1			1	1					1		1				1	
24/4/25 18:00	100,00	87,10	8,83	4,07	1			1	1					1		1	1			1	
24/4/25 19:00	106,00	98,11	6,99	0,90	1			1	1					1		1	1			1	
24/4/25 20:00	108,00	102,77	5,23	0,00	1			1	1					1		1	1		1	1	
24/4/25 21:00	108,00	104,29	3,71	0,00	1			1	1					1		1	1		1	1	
24/4/25 22:00	98,00	95,00	3,00	0,00	1			1	1					1		1	1		1		
24/4/25 23:00	90,00	87,47	2,53	0,00	1			1	1					1		1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 25 Απρίλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
25/4/25 0:00	85,00	64,90	20,10	0,00	1			1								1			1	1	
25/4/25 1:00	78,00	57,77	20,23	0,00	1			1								1			1	1	
25/4/25 2:00	70,00	49,58	20,42	0,00	1			1								1				1	
25/4/25 3:00	65,00	45,50	19,50	0,00	1			1								1				1	
25/4/25 4:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1			1								1				1	
25/4/25 5:00	68,00	47,60	20,40	0,00	1			1								1				1	
25/4/25 6:00	72,00	52,28	19,47	0,25	1			1								1				1	
25/4/25 7:00	85,00	64,28	17,51	3,21	1			1						1		1				1	
25/4/25 8:00	90,00	65,55	16,15	8,30	1			1						1		1				1	
25/4/25 9:00	96,00	68,53	14,83	12,64	1			1	1					1		1				1	
25/4/25 10:00	102,00	72,88	13,65	15,47	1			1	1					1		1				1	
25/4/25 11:00	105,00	74,53	13,32	17,15	1			1	1					1		1				1	
25/4/25 12:00	108,00	76,62	13,24	18,14	1			1	1					1		1				1	
25/4/25 13:00	110,00	79,24	12,87	17,89	1			1	1					1		1				1	
25/4/25 14:00	107,00	78,59	12,50	15,91	1			1	1					1		1				1	
25/4/25 15:00	102,00	76,24	12,02	13,74	1			1	1					1		1				1	
25/4/25 16:00	98,00	75,04	11,36	11,60	1			1	1					1		1				1	
25/4/25 17:00	100,00	81,79	10,42	7,79	1			1	1					1		1				1	
25/4/25 18:00	105,00	92,74	8,83	3,43	1			1	1					1		1		1		1	
25/4/25 19:00	112,00	104,35	6,99	0,66	1			1	1		1			1		1		1		1	
25/4/25 20:00	110,00	104,77	5,23	0,00	1			1	1		1			1		1		1		1	
25/4/25 21:00	100,00	96,29	3,71	0,00	1			1	1					1		1		1		1	
25/4/25 22:00	96,00	93,00	3,00	0,00	1			1	1					1		1		1		1	
25/4/25 23:00	90,00	87,47	2,53	0,00	1			1	1					1		1		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 26 Απρίλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
26/4/25 0:00	85,00	64,90	20,10	0,00	1			1								1			1	1	
26/4/25 1:00	77,00	56,77	20,23	0,00	1			1								1			1	1	
26/4/25 2:00	72,00	51,58	20,42	0,00	1			1								1				1	
26/4/25 3:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1			1								1				1	
26/4/25 4:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1			1								1				1	
26/4/25 5:00	68,00	47,60	20,40	0,00	1			1								1				1	
26/4/25 6:00	74,00	54,22	19,47	0,31	1			1								1	1			1	
26/4/25 7:00	80,00	58,68	17,51	3,81	1			1								1	1			1	
26/4/25 8:00	88,00	62,01	16,15	9,84	1			1								1	1			1	
26/4/25 9:00	97,00	67,23	14,83	14,94	1			1	1							1	1			1	
26/4/25 10:00	102,00	69,92	13,65	18,43	1			1	1							1	1			1	
26/4/25 11:00	106,00	72,01	13,32	20,67	1			1	1							1	1			1	
26/4/25 12:00	108,00	73,05	13,24	21,71	1			1	1							1	1			1	
26/4/25 13:00	110,00	75,62	12,87	21,51	1			1	1							1	1			1	
26/4/25 14:00	107,00	74,30	12,50	20,20	1			1	1							1	1			1	
26/4/25 15:00	100,00	69,63	12,02	18,35	1			1	1							1	1			1	
26/4/25 16:00	97,00	69,68	11,36	15,96	1			1	1							1	1			1	
26/4/25 17:00	104,00	81,64	10,42	11,94	1			1	1							1	1			1	
26/4/25 18:00	108,00	93,07	8,83	6,10	1			1	1							1	1		1	1	
26/4/25 19:00	112,00	103,77	6,99	1,24	1			1	1		1					1	1		1	1	
26/4/25 20:00	109,00	103,77	5,23	0,00	1			1	1		1					1	1		1	1	
26/4/25 21:00	100,00	96,29	3,71	0,00	1			1	1							1	1		1	1	
26/4/25 22:00	95,00	92,00	3,00	0,00	1			1	1							1	1		1	1	
26/4/25 23:00	88,00	85,47	2,53	0,00	1			1	1							1	1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 27 Απρίλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
27/4/25 0:00	80,00	59,90	20,10	0,00	1			1									1		1	1	
27/4/25 1:00	75,00	54,77	20,23	0,00	1			1									1		1	1	
27/4/25 2:00	70,00	49,58	20,42	0,00	1			1									1			1	
27/4/25 3:00	65,00	45,50	19,50	0,00	1			1									1			1	
27/4/25 4:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1			1									1			1	
27/4/25 5:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1			1									1			1	
27/4/25 6:00	66,00	46,17	19,47	0,36	1			1									1			1	
27/4/25 7:00	70,00	48,61	17,51	3,88	1			1									1			1	
27/4/25 8:00	76,00	50,05	16,15	9,80	1			1									1			1	
27/4/25 9:00	80,00	50,78	14,83	14,39	1			1									1			1	
27/4/25 10:00	88,00	57,16	13,65	17,19	1			1									1		1	1	
27/4/25 11:00	92,00	59,90	13,32	18,78	1			1									1		1	1	
27/4/25 12:00	94,00	60,95	13,24	19,81	1			1									1		1	1	
27/4/25 13:00	98,00	65,23	12,87	19,90	1			1									1		1	1	
27/4/25 14:00	96,00	64,80	12,50	18,70	1			1									1		1	1	
27/4/25 15:00	92,00	63,13	12,02	16,85	1			1									1		1	1	
27/4/25 16:00	90,00	64,14	11,36	14,50	1			1									1		1	1	
27/4/25 17:00	94,00	72,70	10,42	10,88	1			1	1								1		1	1	
27/4/25 18:00	98,00	83,65	8,83	5,52	1			1	1								1		1	1	
27/4/25 19:00	102,00	93,85	6,99	1,16	1			1	1					1			1		1	1	
27/4/25 20:00	100,00	94,77	5,23	0,00	1			1	1					1			1		1	1	
27/4/25 21:00	96,00	92,29	3,71	0,00	1			1	1					1			1		1	1	
27/4/25 22:00	88,00	85,00	3,00	0,00	1			1	1					1			1		1		
27/4/25 23:00	82,00	79,47	2,53	0,00	1			1	1					1			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 28 Απρίλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
28/4/25 0:00	77,00	56,90	20,10	0,00	1			1						1			1		1		
28/4/25 1:00	73,00	52,77	20,23	0,00	1			1						1			1				
28/4/25 2:00	68,00	47,60	20,40	0,00	1			1						1			1				
28/4/25 3:00	62,00	43,40	18,60	0,00	1			1						1			1				
28/4/25 4:00	58,00	40,60	17,40	0,00	1			1						1			1				
28/4/25 5:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1			1						1			1				
28/4/25 6:00	68,00	48,12	19,47	0,41	1			1						1			1				
28/4/25 7:00	75,00	54,09	17,51	3,40	1			1						1			1	1			
28/4/25 8:00	80,00	55,18	16,15	8,67	1			1						1			1	1			
28/4/25 9:00	90,00	61,57	14,83	13,60	1			1						1			1	1			
28/4/25 10:00	98,00	67,19	13,65	17,16	1			1	1					1			1	1			
28/4/25 11:00	104,00	71,32	13,32	19,36	1			1	1					1			1	1			
28/4/25 12:00	108,00	74,41	13,24	20,35	1			1	1					1			1	1			
28/4/25 13:00	112,00	78,85	12,87	20,28	1			1	1					1			1	1			
28/4/25 14:00	110,00	78,35	12,50	19,15	1			1	1					1			1	1			
28/4/25 15:00	105,00	75,88	12,02	17,10	1			1	1					1			1	1			
28/4/25 16:00	98,00	72,30	11,36	14,34	1			1	1					1			1	1			
28/4/25 17:00	102,00	81,37	10,42	10,21	1			1	1					1			1	1			
28/4/25 18:00	106,00	92,11	8,83	5,06	1			1	1					1		1	1	1			
28/4/25 19:00	110,00	101,89	6,99	1,12	1			1	1		1			1		1	1	1			
28/4/25 20:00	102,00	96,77	5,23	0,00	1			1	1					1		1	1	1			
28/4/25 21:00	97,00	93,29	3,71	0,00	1			1	1					1		1	1	1			
28/4/25 22:00	90,00	87,00	3,00	0,00	1			1	1					1		1	1	1			
28/4/25 23:00	86,00	83,47	2,53	0,00	1			1	1					1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 29 Απρίλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
29/4/25 0:00	72,00	56,91	15,09	0,00	1			1						1			1				
29/4/25 1:00	71,00	56,63	14,37	0,00	1			1						1			1				
29/4/25 2:00	65,00	50,98	14,02	0,00	1			1						1			1				
29/4/25 3:00	62,00	46,80	15,20	0,00	1			1						1			1				
29/4/25 4:00	60,00	45,70	14,30	0,00	1			1						1			1				
29/4/25 5:00	61,00	44,80	16,20	0,00	1			1						1			1				
29/4/25 6:00	68,00	50,90	17,10	0,00	1			1						1			1				
29/4/25 7:00	77,00	59,70	17,30	0,00	1			1						1			1	1			
29/4/25 8:00	81,00	64,11	16,89	0,00	1			1						1			1	1			
29/4/25 9:00	93,00	77,68	15,32	0,00	1			1						1			1	1			
29/4/25 10:00	100,00	85,70	14,30	0,00	1		1	1						1			1	1			
29/4/25 11:00	106,00	91,75	14,25	0,00	1		1	1						1			1	1			
29/4/25 12:00	110,00	75,57	14,77	19,66	1		1	1						1			1	1	1		
29/4/25 13:00	114,00	79,87	15,00	19,13	1		1	1						1			1	1	1		
29/4/25 14:00	111,00	80,52	12,50	17,98	1		1	1						1			1	1	1		
29/4/25 15:00	108,00	77,58	14,30	16,12	1		1	1						1			1	1	1		
29/4/25 16:00	105,00	78,41	13,20	13,39	1		1	1						1			1	1	1		
29/4/25 17:00	107,00	83,91	13,24	9,85	1		1	1						1			1	1	1		
29/4/25 18:00	109,00	91,60	12,39	5,01	1		1	1						1		1	1	1	1		
29/4/25 19:00	116,00	101,82	13,11	1,07	1		1	1						1		1	1	1	1		
29/4/25 20:00	105,00	91,35	13,65	0,00	1		1	1						1		1	1	1			
29/4/25 21:00	102,00	87,71	14,29	0,00	1		1	1						1		1	1	1			
29/4/25 22:00	94,00	78,89	15,11	0,00	1		1	1						1		1	1	1			
29/4/25 23:00	91,00	76,03	14,97	0,00	1		1	1						1		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 30 Απρίλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
30/4/25 0:00	72,00	56,91	15,09	0,00	1			1						1			1	1			
30/4/25 1:00	70,00	55,63	14,37	0,00	1			1						1			1	1			
30/4/25 2:00	64,00	49,98	14,02	0,00	1			1						1			1	1			
30/4/25 3:00	62,00	46,80	15,20	0,00	1			1						1			1	1			
30/4/25 4:00	63,00	48,70	14,30	0,00	1			1						1			1	1			
30/4/25 5:00	61,00	44,80	16,20	0,00	1			1						1			1	1			
30/4/25 6:00	69,00	51,40	17,10	0,50	1			1						1			1	1			
30/4/25 7:00	79,00	59,11	17,30	2,59	1		1	1						1			1	1			
30/4/25 8:00	85,00	62,98	16,89	5,13	1		1	1						1			1	1			
30/4/25 9:00	96,00	73,15	15,32	7,53	1		1	1						1			1	1	1		
30/4/25 10:00	103,00	78,94	14,30	9,76	1		1	1						1			1	1	1		
30/4/25 11:00	107,00	81,69	14,25	11,06	1		1	1						1			1	1	1		
30/4/25 12:00	111,00	84,84	14,77	11,39	1		1	1						1		1	1	1	1		
30/4/25 13:00	115,00	89,49	15,00	10,51	1		1	1						1		1	1	1	1		
30/4/25 14:00	112,00	90,11	12,50	9,39	1		1	1						1		1	1	1	1		
30/4/25 15:00	109,00	86,55	14,30	8,15	1		1	1						1		1	1	1	1		
30/4/25 16:00	106,00	86,77	13,20	6,03	1		1	1						1		1	1	1	1		
30/4/25 17:00	109,00	91,96	13,24	3,80	1		1	1						1		1	1	1	1		
30/4/25 18:00	111,00	96,84	12,39	1,77	1		1	1						1		1	1	1	1		
30/4/25 19:00	116,00	102,54	13,11	0,35	1		1	1						1		1	1	1	1		
30/4/25 20:00	107,00	93,35	13,65	0,00	1		1	1						1		1	1	1	1		
30/4/25 21:00	101,00	86,71	14,29	0,00	1		1	1						1		1	1	1			
30/4/25 22:00	95,00	79,89	15,11	0,00	1		1	1						1		1	1	1			
30/4/25 23:00	92,00	77,03	14,97	0,00	1		1	1						1		1	1	1			

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ									Πέμπτη, 1 Μάιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/5/25 0:00	69,00	53,91	15,09	0,00	1			1						1			1	1		
1/5/25 1:00	68,00	53,63	14,37	0,00	1			1						1			1	1		
1/5/25 2:00	62,00	47,98	14,02	0,00	1			1						1			1			
1/5/25 3:00	61,00	45,80	15,20	0,00	1			1						1			1			
1/5/25 4:00	62,00	47,70	14,30	0,00	1			1						1			1			
1/5/25 5:00	63,00	46,80	16,20	0,00	1			1						1			1			
1/5/25 6:00	66,00	48,68	17,10	0,22	1			1						1			1	1		
1/5/25 7:00	77,00	58,06	17,30	1,64	1		1	1						1			1	1		
1/5/25 8:00	79,00	58,10	16,89	4,01	1		1	1						1			1	1		
1/5/25 9:00	85,00	63,58	15,32	6,10	1		1	1						1			1	1		
1/5/25 10:00	89,00	67,07	14,30	7,63	1		1	1						1			1	1		
1/5/25 11:00	93,00	70,18	14,25	8,57	1		1	1						1			1	1		
1/5/25 12:00	96,00	72,11	14,77	9,12	1		1	1						1		1	1	1		
1/5/25 13:00	106,00	82,00	15,00	9,00	1		1	1						1		1	1	1		
1/5/25 14:00	103,00	82,16	12,50	8,34	1		1	1						1		1	1	1		
1/5/25 15:00	102,00	80,37	14,30	7,33	1		1	1						1		1	1	1		
1/5/25 16:00	104,00	85,01	13,20	5,79	1		1	1						1		1	1	1		
1/5/25 17:00	106,00	88,82	13,24	3,94	1		1	1						1		1	1	1	1	
1/5/25 18:00	107,00	92,80	12,39	1,81	1		1	1						1		1	1	1	1	
1/5/25 19:00	109,00	95,56	13,11	0,33	1		1	1						1		1	1	1	1	
1/5/25 20:00	104,00	90,35	13,65	0,00	1		1	1						1		1	1	1	1	
1/5/25 21:00	100,00	85,71	14,29	0,00	1		1	1						1		1	1	1		
1/5/25 22:00	92,00	76,89	15,11	0,00	1		1	1						1		1	1	1		
1/5/25 23:00	89,00	74,03	14,97	0,00	1		1	1						1		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 2 Μάιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
2/5/25 0:00	70,00	54,91	15,09	0,00	1			1						1			1	1			
2/5/25 1:00	69,00	54,63	14,37	0,00	1			1						1			1	1			
2/5/25 2:00	68,00	53,98	14,02	0,00	1			1						1			1	1			
2/5/25 3:00	66,00	50,80	15,20	0,00	1			1						1			1	1			
2/5/25 4:00	65,00	50,70	14,30	0,00	1			1						1			1	1			
2/5/25 5:00	67,00	50,80	16,20	0,00	1			1						1			1	1			
2/5/25 6:00	69,00	51,46	17,10	0,44	1			1						1			1	1			
2/5/25 7:00	76,00	55,47	17,30	3,23	1		1	1						1			1	1			
2/5/25 8:00	81,00	56,24	16,89	7,87	1		1	1						1			1	1			
2/5/25 9:00	88,00	60,70	15,32	11,98	1		1	1						1			1	1			
2/5/25 10:00	97,00	67,82	14,30	14,88	1		1	1						1			1	1			
2/5/25 11:00	101,00	70,36	14,25	16,39	1		1	1						1		1	1	1			
2/5/25 12:00	108,00	76,56	14,77	16,67	1		1	1						1		1	1	1			
2/5/25 13:00	114,00	82,68	15,00	16,32	1		1	1						1		1	1	1			
2/5/25 14:00	109,00	81,23	12,50	15,27	1		1	1						1		1	1	1			
2/5/25 15:00	106,00	78,05	14,30	13,65	1		1	1						1		1	1	1			
2/5/25 16:00	107,00	82,66	13,20	11,14	1		1	1						1		1	1	1			
2/5/25 17:00	108,00	87,09	13,24	7,67	1		1	1						1		1	1	1			
2/5/25 18:00	111,00	94,82	12,39	3,79	1		1	1						1		1	1	1		1	
2/5/25 19:00	116,00	102,05	13,11	0,84	1		1	1						1		1	1	1		1	
2/5/25 20:00	108,00	94,35	13,65	0,00	1		1	1						1		1	1	1		1	
2/5/25 21:00	105,00	90,71	14,29	0,00	1		1	1						1		1	1	1		1	
2/5/25 22:00	101,00	85,89	15,11	0,00	1		1	1						1		1	1	1			
2/5/25 23:00	96,00	81,03	14,97	0,00	1		1	1						1		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 3 Μάιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
3/5/25 0:00	71,00	68,22	2,78	0,00	1			1	1							1	0		1				
3/5/25 1:00	68,00	65,57	2,43	0,00	1			1	1							1	0		1				
3/5/25 2:00	66,00	63,95	2,05	0,00	1			1	1							1	0		1				
3/5/25 3:00	65,00	63,12	1,88	0,00	1			1	1							1	0		1				
3/5/25 4:00	62,00	60,29	1,71	0,00	1			1	1							1	0		1				
3/5/25 5:00	60,00	58,56	1,44	0,00	1			1	1							1	0		1				
3/5/25 6:00	66,00	63,96	1,19	0,85	1			1	1							1	0		1				
3/5/25 7:00	70,00	64,40	0,96	4,64	1			1	1							1	0		1				
3/5/25 8:00	75,00	64,01	0,74	10,25	1			1	1							1	0		1				
3/5/25 9:00	80,00	64,51	0,56	14,93	1			1	1							1	0		1	1			
3/5/25 10:00	88,00	69,75	0,46	17,79	1			1	1							1	0		1	1			
3/5/25 11:00	94,00	73,97	0,50	19,53	1		1	1	1							1	0		1	1			
3/5/25 12:00	99,00	78,21	0,66	20,13	1		1	1	1							1	0		1	1			
3/5/25 13:00	102,00	81,35	0,81	19,84	1		1	1	1							1	0		1	1			
3/5/25 14:00	107,00	87,56	0,96	18,48	1		1	1	1							1	0		1	1			
3/5/25 15:00	104,00	86,47	1,17	16,36	1		1	1	1							1	0		1	1			
3/5/25 16:00	105,00	89,96	1,44	13,60	1		1	1	1							1	0		1	1			
3/5/25 17:00	107,00	95,52	1,80	9,68	1		1	1	1							1	0		1	1			
3/5/25 18:00	110,00	102,88	2,18	4,94	1		1	1	1							1	0		1	1	1		
3/5/25 19:00	109,00	105,16	2,71	1,13	1		1	1	1							1	0		1	1	1		
3/5/25 20:00	108,00	104,72	3,28	0,00	1		1	1	1							1	0		1	1	1		
3/5/25 21:00	100,00	96,59	3,41	0,00	1		1	1	1							1	0		1	1	1		
3/5/25 22:00	97,00	93,48	3,52	0,00	1			1	1							1	0		1	1	1		
3/5/25 23:00	95,00	90,83	4,17	0,00	1			1	1							1	0		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 4 Μάιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/5/25 0:00	72,00	66,85	5,15	0,00	1			1	1							1			1			
4/5/25 1:00	69,00	63,10	5,90	0,00	1			1	1							1			1			
4/5/25 2:00	68,00	61,62	6,38	0,00	1			1	1							1			1			
4/5/25 3:00	66,00	58,18	7,82	0,00	1			1	1							1			1			
4/5/25 4:00	65,00	55,40	9,60	0,00	1			1	1							1			1			
4/5/25 5:00	64,00	53,63	10,37	0,00	1			1	1							1			1			
4/5/25 6:00	70,00	58,81	10,22	0,97	1			1	1							1			1			
4/5/25 7:00	72,00	57,16	9,50	5,34	1			1	1							1			1			
4/5/25 8:00	78,00	57,84	8,68	11,48	1			1	1							1			1			
4/5/25 9:00	84,00	59,74	8,03	16,23	1			1	1							1			1			
4/5/25 10:00	90,00	63,34	7,44	19,22	1			1	1							1			1			
4/5/25 11:00	96,00	67,87	6,96	21,17	1			1	1							1			1	1		
4/5/25 12:00	102,00	72,92	6,83	22,25	1			1	1							1			1	1		
4/5/25 13:00	105,00	75,79	6,85	22,36	1			1	1							1			1	1		
4/5/25 14:00	110,00	81,88	6,71	21,41	1		1	1	1							1			1	1		
4/5/25 15:00	115,00	88,93	6,49	19,58	1		1	1	1							1			1	1		
4/5/25 16:00	113,00	89,67	6,15	17,18	1		1	1	1							1			1	1		
4/5/25 17:00	112,00	93,22	5,57	13,21	1		1	1	1							1			1	1		
4/5/25 18:00	114,00	102,26	4,80	6,94	1		1	1	1							1			1	1		1
4/5/25 19:00	118,00	112,51	3,97	1,52	1		1	1	1							1			1	1		1
4/5/25 20:00	120,00	116,71	3,29	0,00	1		1	1	1							1			1	1		1
4/5/25 21:00	114,00	111,13	2,87	0,00	1		1	1	1							1			1	1		1
4/5/25 22:00	109,00	106,48	2,52	0,00	1		1	1	1							1			1	1		1
4/5/25 23:00	100,00	97,73	2,27	0,00	1			1	1							1			1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 5 Μάιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/5/25 0:00	75,00	73,00	2,00	0,00	1			1	1							1			1			
5/5/25 1:00	72,00	70,04	1,96	0,00	1			1	1							1			1			
5/5/25 2:00	70,00	67,89	2,11	0,00	1			1	1							1			1			
5/5/25 3:00	69,00	66,94	2,06	0,00	1			1	1							1			1			
5/5/25 4:00	68,00	66,05	1,95	0,00	1			1	1							1			1			
5/5/25 5:00	72,00	70,24	1,76	0,00	1			1	1							1			1			
5/5/25 6:00	75,00	72,32	1,54	1,14	1			1	1							1			1			
5/5/25 7:00	79,00	72,08	1,39	5,53	1			1	1							1			1	1		
5/5/25 8:00	85,00	72,40	1,16	11,44	1			1	1							1			1	1		
5/5/25 9:00	91,00	73,83	1,07	16,10	1			1	1							1			1	1		
5/5/25 10:00	97,00	76,72	1,17	19,11	1			1	1							1			1	1		
5/5/25 11:00	107,00	84,62	1,20	21,18	1		1	1	1							1			1	1		
5/5/25 12:00	112,00	88,53	1,29	22,18	1		1	1	1							1			1	1		
5/5/25 13:00	118,00	94,37	1,60	22,03	1		1	1	1							1			1	1		
5/5/25 14:00	124,00	101,36	1,98	20,66	1		1	1	1							1			1	1	1	
5/5/25 15:00	125,00	104,46	2,15	18,39	1		1	1	1							1			1	1	1	
5/5/25 16:00	120,00	102,19	2,20	15,61	1		1	1	1							1			1	1	1	
5/5/25 17:00	118,00	104,49	2,26	11,25	1		1	1	1							1			1	1	1	
5/5/25 18:00	117,00	109,16	2,30	5,54	1		1	1	1							1			1	1	1	
5/5/25 19:00	120,00	116,57	2,24	1,19	1		1	1	1							1			1	1	1	
5/5/25 20:00	124,00	121,88	2,12	0,00	1		1	1	1							1			1	1	1	
5/5/25 21:00	120,00	118,09	1,91	0,00	1		1	1	1							1			1	1	1	
5/5/25 22:00	115,00	113,38	1,62	0,00	1		1	1	1							1			1	1	1	
5/5/25 23:00	107,00	105,57	1,43	0,00	1			1	1							1			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 8 Μάιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
8/5/25 0:00	75,00	73,71	1,29	0,00	1			1	1							1			1					
8/5/25 1:00	73,00	71,99	1,01	0,00	1			1	1							1			1					
8/5/25 2:00	71,00	70,19	0,81	0,00	1			1	1							1			1					
8/5/25 3:00	70,00	69,42	0,58	0,00	1			1	1							1			1					
8/5/25 4:00	69,00	68,57	0,43	0,00	1			1	1							1			1					
8/5/25 5:00	73,00	72,62	0,38	0,00	1			1	1							1			1					
8/5/25 6:00	76,00	75,67	0,33	0,00	1			1	1							1			1					
8/5/25 7:00	80,00	78,84	0,34	0,82	1			1	1							1			1	1				
8/5/25 8:00	86,00	81,02	0,39	4,59	1			1	1							1			1	1				
8/5/25 9:00	92,00	81,24	0,60	10,16	1			1	1							1			1	1				
8/5/25 10:00	98,00	82,03	1,03	14,94	1			1	1							1			1	1				
8/5/25 11:00	108,00	88,40	1,51	18,09	1		1	1	1							1			1	1				
8/5/25 12:00	113,00	91,09	1,79	20,12	1		1	1	1							1			1	1				
8/5/25 13:00	119,00	95,79	1,85	21,36	1		1	1	1							1			1	1				
8/5/25 14:00	125,00	101,75	1,84	21,41	1		1	1	1							1			1	1				
8/5/25 15:00	123,00	100,97	1,72	20,31	1		1	1	1							1			1	1				
8/5/25 16:00	121,00	100,66	1,46	18,88	1		1	1	1							1			1	1				
8/5/25 17:00	119,00	101,19	1,14	16,67	1		1	1	1							1			1	1				
8/5/25 18:00	117,00	103,46	0,91	12,63	1		1	1	1							1			1	1				
8/5/25 19:00	121,00	113,62	0,82	6,56	1		1	1	1							1			1	1	1			
8/5/25 20:00	122,00	119,79	0,86	1,35	1		1	1	1							1			1	1	1			
8/5/25 21:00	119,00	118,09	0,91	0,00	1		1	1	1							1			1	1	1			
8/5/25 22:00	114,00	113,10	0,90	0,00	1		1	1	1							1			1	1	1			
8/5/25 23:00	104,00	103,01	0,99	0,00	1			1	1							1			1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 7 Μάιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/5/25 0:00	77,00	75,65	1,35	0,00	1			1	1							1			1	1		
7/5/25 1:00	75,00	73,75	1,25	0,00	1			1	1							1			1	1		
7/5/25 2:00	72,00	71,19	0,81	0,00	1			1	1							1			1	1		
7/5/25 3:00	71,00	70,42	0,58	0,00	1			1	1							1			1	1		
7/5/25 4:00	70,00	69,48	0,52	0,00	1			1	1							1			1	1		
7/5/25 5:00	73,00	72,62	0,38	0,00	1			1	1							1			1	1		
7/5/25 6:00	77,00	76,70	0,30	0,00	1			1	1							1			1	1		
7/5/25 7:00	81,00	79,87	0,31	0,82	1		1	1	1							1			1	1		
7/5/25 8:00	87,00	82,02	0,39	4,59	1		1	1	1							1			1	1		
7/5/25 9:00	93,00	82,24	0,60	10,16	1		1	1	1							1			1	1		
7/5/25 10:00	100,00	84,03	1,03	14,94	1		1	1	1							1			1	1		
7/5/25 11:00	109,00	89,32	1,59	18,09	1		1	1	1							1			1	1		
7/5/25 12:00	115,00	93,09	1,79	20,12	1		1	1	1							1			1	1		
7/5/25 13:00	118,00	94,79	1,85	21,36	1		1	1	1							1			1	1		
7/5/25 14:00	120,00	96,57	2,02	21,41	1		1	1	1							1			1	1		
7/5/25 15:00	119,00	96,85	1,84	20,31	1		1	1	1							1			1	1		
7/5/25 16:00	118,00	97,65	1,47	18,88	1		1	1	1							1			1	1	1	
7/5/25 17:00	119,00	101,24	1,09	16,67	1		1	1	1							1			1	1	1	
7/5/25 18:00	120,00	105,45	1,92	12,63	1		1	1	1							1			1	1	1	
7/5/25 19:00	121,00	112,29	2,15	6,56	1		1	1	1							1			1	1	1	
7/5/25 20:00	120,00	114,99	3,30	1,71	1		1	1	1							1			1	1	1	
7/5/25 21:00	117,00	113,74	3,26	0,00	1		1	1	1							1			1	1	1	
7/5/25 22:00	114,00	110,99	3,01	0,00	1		1	1	1							1			1	1	1	
7/5/25 23:00	104,00	101,09	2,91	0,00	1		1	1	1							1			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 8 Μάιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/5/25 0:00	78,00	72,45	5,55	0,00	1			1	1							1			1			
8/5/25 1:00	75,00	69,35	5,65	0,00	1			1	1							1			1			
8/5/25 2:00	73,00	67,57	5,43	0,00	1			1	1							1			1			
8/5/25 3:00	72,00	65,80	6,20	0,00	1			1	1							1			1			
8/5/25 4:00	70,00	62,66	7,34	0,00	1			1	1							1			1			
8/5/25 5:00	72,00	64,35	7,65	0,00	1			1	1							1			1			
8/5/25 6:00	77,00	69,13	7,87	0,00	1			1	1							1			1			
8/5/25 7:00	82,00	74,17	7,80	0,03	1			1	1							1			1	1		
8/5/25 8:00	88,00	79,01	6,99	2,00	1			1	1							1			1	1		
8/5/25 9:00	94,00	81,10	6,73	6,17	1			1	1							1			1	1		
8/5/25 10:00	101,00	82,92	7,16	10,92	1			1	1							1			1	1		
8/5/25 11:00	110,00	88,04	6,95	15,01	1		1	1	1							1			1	1		
8/5/25 12:00	116,00	91,86	6,23	17,91	1		1	1	1							1			1	1		
8/5/25 13:00	119,00	94,28	5,27	19,45	1		1	1	1							1			1	1		
8/5/25 14:00	121,00	96,35	4,34	20,31	1		1	1	1							1			1	1		
8/5/25 15:00	119,00	94,87	3,82	20,31	1		1	1	1							1			1	1		
8/5/25 16:00	119,00	96,88	3,60	18,52	1		1	1	1							1			1	1		
8/5/25 17:00	120,00	101,32	3,01	15,67	1		1	1	1							1			1	1		
8/5/25 18:00	121,00	107,95	1,97	11,08	1		1	1	1							1			1	1	1	
8/5/25 19:00	122,00	115,39	1,35	5,26	1		1	1	1							1			1	1	1	
8/5/25 20:00	122,00	119,60	1,35	1,05	1		1	1	1							1			1	1	1	
8/5/25 21:00	118,00	116,32	1,68	0,00	1		1	1	1							1			1	1	1	
8/5/25 22:00	115,00	113,24	1,76	0,00	1		1	1	1							1			1	1	1	
8/5/25 23:00	105,00	103,50	1,50	0,00	1		1	1	1							1			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 9 Μάιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/5/25 0:00	78,00	77,00	1,00	0,00			1	1	1							1					1	
9/5/25 1:00	76,00	74,77	1,23	0,00			1	1	1							1					1	
9/5/25 2:00	74,00	72,26	1,74	0,00			1	1	1							1					1	
9/5/25 3:00	73,00	69,81	3,19	0,00			1	1	1							1					1	
9/5/25 4:00	71,00	66,49	4,51	0,00			1	1	1							1					1	
9/5/25 5:00	73,00	68,41	4,59	0,00			1	1	1							1					1	
9/5/25 6:00	78,00	74,10	3,90	0,00			1	1	1							1					1	
9/5/25 7:00	83,00	79,12	3,18	0,70			1	1	1							1					1	1
9/5/25 8:00	89,00	82,29	2,63	4,08			1	1	1							1					1	1
9/5/25 9:00	95,00	83,54	2,21	9,25			1	1	1							1					1	1
9/5/25 10:00	102,00	85,97	2,20	13,83			1	1	1							1					1	1
9/5/25 11:00	111,00	91,65	2,24	17,11			1	1	1							1				1	1	1
9/5/25 12:00	117,00	95,25	2,45	19,30			1	1	1							1				1	1	1
9/5/25 13:00	119,00	95,87	2,64	20,49			1	1	1							1				1	1	1
9/5/25 14:00	122,00	98,80	2,58	20,62			1	1	1							1				1	1	1
9/5/25 15:00	120,00	97,75	2,71	19,54			1	1	1							1				1	1	1
9/5/25 16:00	120,00	99,25	2,90	17,85			1	1	1							1				1	1	1
9/5/25 17:00	121,00	102,13	3,07	15,80			1	1	1							1				1	1	1
9/5/25 18:00	122,00	106,48	3,45	12,07			1	1	1							1	1			1	1	1
9/5/25 19:00	123,00	112,56	4,14	6,30			1	1	1							1	1			1	1	1
9/5/25 20:00	123,00	115,74	5,89	1,37			1	1	1							1	1			1	1	1
9/5/25 21:00	119,00	110,77	8,23	0,00			1	1	1							1	1			1	1	1
9/5/25 22:00	116,00	106,23	9,77	0,00			1	1	1							1	1			1	1	1
9/5/25 23:00	106,00	95,88	10,12	0,00			1	1	1							1				1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Σάββατο, 10 Μάιος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/5/25 0:00	75,00	64,98	10,02	0,00				1	1							1					1	1
10/5/25 1:00	73,00	64,40	8,60	0,00				1	1							1					1	1
10/5/25 2:00	72,00	64,30	7,70	0,00				1	1							1					1	1
10/5/25 3:00	71,00	63,45	7,55	0,00				1	1							1					1	1
10/5/25 4:00	70,00	62,00	8,00	0,00				1	1							1					1	1
10/5/25 5:00	72,00	63,60	8,40	0,00				1	1							1					1	1
10/5/25 6:00	74,00	64,80	8,90	0,30				1	1							1					1	1
10/5/25 7:00	78,00	68,22	7,99	1,79				1	1							1					1	1
10/5/25 8:00	85,00	73,58	7,27	4,15			1	1	1							1					1	1
10/5/25 9:00	89,00	74,08	8,44	6,48			1	1	1							1					1	1
10/5/25 10:00	92,00	73,03	10,68	8,29			1	1	1							1					1	1
10/5/25 11:00	95,00	70,96	13,74	10,30			1	1	1							1					1	1
10/5/25 12:00	99,00	73,05	14,02	11,93			1	1	1							1					1	1
10/5/25 13:00	106,00	82,33	10,75	12,92			1	1	1							1				1	1	1
10/5/25 14:00	116,00	95,08	7,47	13,45			1	1	1							1				1	1	1
10/5/25 15:00	114,00	95,56	5,08	13,36			1	1	1							1				1	1	1
10/5/25 16:00	113,00	97,18	3,15	12,67			1	1	1							1				1	1	1
10/5/25 17:00	114,00	101,98	1,74	10,28			1	1	1							1				1	1	1
10/5/25 18:00	115,00	108,13	1,05	5,82			1	1	1							1		1	1	1	1	1
10/5/25 19:00	116,00	113,57	1,05	1,38			1	1	1							1		1	1	1	1	1
10/5/25 20:00	112,00	110,79	1,21	0,00			1	1	1							1			1	1	1	1
10/5/25 21:00	119,00	117,43	1,57	0,00			1	1	1							1		1	1	1	1	1
10/5/25 22:00	116,00	113,92	2,08	0,00			1	1	1							1		1	1	1	1	1
10/5/25 23:00	106,00	103,37	2,63	0,00			1	1	1							1				1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 11 Μάιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/5/25 0:00	75,00	71,56	3,44	0,00				1	1							1					1	1
11/5/25 1:00	74,00	69,67	4,33	0,00				1	1							1					1	1
11/5/25 2:00	72,00	66,66	5,34	0,00				1	1							1					1	1
11/5/25 3:00	71,00	65,01	5,99	0,00				1	1							1					1	1
11/5/25 4:00	69,00	62,65	6,35	0,00				1	1							1					1	1
11/5/25 5:00	72,00	64,91	7,09	0,00				1	1							1					1	1
11/5/25 6:00	74,00	65,15	7,84	1,01				1	1							1					1	1
11/5/25 7:00	78,00	64,68	8,30	5,02				1	1							1					1	1
11/5/25 8:00	84,00	65,06	8,46	10,48				1	1							1					1	1
11/5/25 9:00	90,00	66,24	8,81	14,95				1	1							1					1	1
11/5/25 10:00	95,00	67,13	9,51	18,36				1	1							1					1	1
11/5/25 11:00	99,00	67,35	10,55	21,10			1	1	1							1					1	1
11/5/25 12:00	104,00	69,67	11,63	22,70			1	1	1							1					1	1
11/5/25 13:00	109,00	73,57	12,47	22,96			1	1	1							1					1	1
11/5/25 14:00	111,00	75,26	13,94	21,80			1	1	1							1					1	1
11/5/25 15:00	110,00	74,28	15,93	19,79			1	1	1							1					1	1
11/5/25 16:00	111,00	75,99	17,72	17,29			1	1	1							1					1	1
11/5/25 17:00	112,00	79,26	19,53	13,21			1	1	1							1					1	1
11/5/25 18:00	113,00	84,23	21,64	7,13			1	1	1							1				1	1	1
11/5/25 19:00	114,00	88,62	23,72	1,66			1	1	1							1				1	1	1
11/5/25 20:00	115,00	89,60	25,40	0,00			1	1	1							1				1	1	1
11/5/25 21:00	113,00	86,28	26,72	0,00			1	1	1							1				1	1	1
11/5/25 22:00	108,00	88,93	19,07	0,00			1	1	1							1				1	1	1
11/5/25 23:00	105,00	86,99	18,01	0,00			1	1	1							1				1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 12 Μάιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/5/25 0:00	79,00	55,30	23,70	0,00				1	1							1					1	
12/5/25 1:00	77,00	53,90	23,10	0,00				1	1							1					1	
12/5/25 2:00	75,00	52,50	22,50	0,00				1	1							1					1	
12/5/25 3:00	74,00	51,80	22,20	0,00				1	1							1					1	
12/5/25 4:00	72,00	50,40	21,60	0,00				1	1							1					1	
12/5/25 5:00	74,00	51,80	22,20	0,00				1	1							1					1	
12/5/25 6:00	78,00	54,05	23,16	0,79				1	1							1					1	
12/5/25 7:00	86,00	67,24	15,03	3,73				1	1							1					1	1
12/5/25 8:00	92,00	73,88	10,01	8,11			1	1	1							1					1	1
12/5/25 9:00	96,00	72,53	11,00	12,47			1	1	1							1					1	1
12/5/25 10:00	104,00	76,57	11,54	15,89			1	1	1							1					1	1
12/5/25 11:00	112,00	82,15	11,36	18,49			1	1	1							1					1	1
12/5/25 12:00	119,00	82,66	16,27	20,07			1	1	1							1				1	1	1
12/5/25 13:00	122,00	86,11	15,65	20,24			1	1	1							1				1	1	1
12/5/25 14:00	124,00	89,76	15,31	18,93			1	1	1							1				1	1	1
12/5/25 15:00	121,00	89,03	15,33	16,64			1	1	1							1				1	1	1
12/5/25 16:00	122,00	92,52	15,58	13,90			1	1	1							1				1	1	1
12/5/25 17:00	123,00	97,41	15,67	9,92			1	1	1							1				1	1	1
12/5/25 18:00	124,00	104,28	14,87	4,85			1	1	1							1	1			1	1	1
12/5/25 19:00	125,00	109,63	14,19	1,18			1	1	1							1	1			1	1	1
12/5/25 20:00	123,00	108,61	14,35	0,04			1	1	1							1	1			1	1	1
12/5/25 21:00	120,00	105,43	14,57	0,00			1	1	1							1	1			1	1	1
12/5/25 22:00	115,00	100,26	14,74	0,00			1	1	1							1	1			1	1	1
12/5/25 23:00	107,00	92,35	14,65	0,00			1	1	1							1				1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Τρίτη, 13 Μάιος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/5/25 0:00	80,00	67,35	12,65	0,00				1	1							1	1				1	
13/5/25 1:00	78,00	64,19	13,81	0,00				1	1							1	1				1	
13/5/25 2:00	77,00	60,74	16,26	0,00				1	1							1	1				1	
13/5/25 3:00	75,00	57,92	17,08	0,00				1	1							1	1				1	
13/5/25 4:00	73,00	57,10	15,90	0,00				1	1							1	1				1	
13/5/25 5:00	75,00	59,52	15,48	0,00				1	1							1	1				1	
13/5/25 6:00	80,00	65,04	14,96	0,00				1	1							1	1				1	
13/5/25 7:00	87,00	71,79	14,35	0,86				1	1							1					1	1
13/5/25 8:00	93,00	74,04	14,33	4,63			1	1	1							1					1	1
13/5/25 9:00	100,00	75,83	14,39	9,78			1	1	1							1					1	1
13/5/25 10:00	105,00	76,31	14,17	14,52			1	1	1							1					1	1
13/5/25 11:00	114,00	81,46	14,54	18,00			1	1	1							1					1	1
13/5/25 12:00	120,00	83,35	16,36	20,29			1	1	1							1				1	1	1
13/5/25 13:00	123,00	82,05	19,00	21,95			1	1	1							1				1	1	1
13/5/25 14:00	128,00	83,79	21,89	22,32			1	1	1							1				1	1	1
13/5/25 15:00	127,00	80,37	25,00	21,63			1	1	1							1				1	1	1
13/5/25 16:00	125,00	77,01	27,81	20,18			1	1	1							1				1	1	1
13/5/25 17:00	124,00	76,62	29,54	17,84			1	1	1							1				1	1	1
13/5/25 18:00	129,00	84,86	30,32	13,82			1	1	1							1				1	1	1
13/5/25 19:00	130,00	91,19	31,16	7,65			1	1	1							1				1	1	1
13/5/25 20:00	131,00	96,70	32,15	2,15			1	1	1							1				1	1	1
13/5/25 21:00	125,00	92,02	32,87	0,11			1	1	1							1				1	1	1
13/5/25 22:00	118,00	84,77	33,23	0,00			1	1	1							1				1	1	1
13/5/25 23:00	109,00	76,30	32,70	0,00			1	1	1							1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 14 Μάιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
14/5/25 0:00	82,00	57,40	24,60	0,00				1	1							1				1	1	
14/5/25 1:00	77,00	53,90	23,10	0,00				1	1							1					1	
14/5/25 2:00	76,00	53,20	22,80	0,00				1	1							1					1	
14/5/25 3:00	73,00	51,10	21,90	0,00				1	1							1					1	
14/5/25 4:00	75,00	52,50	22,50	0,00				1	1							1					1	
14/5/25 5:00	80,00	56,00	24,00	0,00				1	1							1					1	1
14/5/25 6:00	84,00	57,98	24,85	1,17				1	1							1					1	1
14/5/25 7:00	97,00	63,88	27,38	5,74				1	1							1					1	1
14/5/25 8:00	106,00	65,84	28,22	11,95			1	1	1					1		1					1	
14/5/25 9:00	125,00	76,03	31,91	17,06			1	1	1					1		1					1	
14/5/25 10:00	126,00	74,43	31,13	20,44			1	1	1					1		1					1	
14/5/25 11:00	124,00	70,91	30,37	22,72			1	1	1					1		1					1	
14/5/25 12:00	124,00	70,12	29,98	23,90			1	1	1					1		1					1	
14/5/25 13:00	123,00	69,34	29,72	23,94			1	1	1					1		1					1	
14/5/25 14:00	125,00	71,32	30,57	23,11			1	1	1					1		1					1	
14/5/25 15:00	120,00	69,03	29,58	21,39			1	1	1					1		1					1	
14/5/25 16:00	117,00	68,73	29,46	18,81			1	1	1					1		1					1	
14/5/25 17:00	119,00	73,05	31,31	14,64			1	1	1					1		1					1	
14/5/25 18:00	117,00	76,16	32,64	8,20			1	1	1					1		1					1	
14/5/25 19:00	120,00	85,29	32,43	2,28			1	1	1					1		1					1	
14/5/25 20:00	125,00	93,59	31,35	0,06			1	1	1					1		1					1	
14/5/25 21:00	121,00	91,17	29,83	0,00			1	1	1					1		1					1	
14/5/25 22:00	100,00	71,39	28,61	0,00			1	1	1							1				1	1	
14/5/25 23:00	109,00	80,55	28,45	0,00			1	1	1							1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Πέμπτη, 15 Μάιος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
15/5/25 0:00	83,00	58,10	24,90	0,00				1	1							1				1	1	
15/5/25 1:00	79,00	55,30	23,70	0,00				1	1							1					1	
15/5/25 2:00	78,00	54,60	23,40	0,00				1	1							1					1	
15/5/25 3:00	75,00	52,50	22,50	0,00				1	1							1					1	
15/5/25 4:00	77,00	53,90	23,10	0,00				1	1							1					1	
15/5/25 5:00	82,00	57,40	24,60	0,00				1	1							1					1	
15/5/25 6:00	86,00	59,26	25,40	1,34				1	1							1					1	
15/5/25 7:00	99,00	67,23	25,74	6,03				1	1						1	1					1	
15/5/25 8:00	113,00	77,41	23,83	11,76			1	1	1						1	1					1	
15/5/25 9:00	127,00	90,00	20,55	16,45			1	1	1						1	1					1	
15/5/25 10:00	128,00	91,12	17,35	19,53			1	1	1						1	1					1	
15/5/25 11:00	126,00	90,43	14,04	21,53			1	1	1						1	1					1	
15/5/25 12:00	126,00	92,36	11,28	22,36			1	1	1						1	1					1	
15/5/25 13:00	125,00	93,71	9,51	21,78			1	1	1						1	1					1	
15/5/25 14:00	127,00	98,61	8,08	20,31			1	1	1						1	1					1	
15/5/25 15:00	122,00	97,50	6,66	17,84			1	1	1						1	1					1	
15/5/25 16:00	119,00	98,91	5,66	14,43			1	1	1						1	1					1	
15/5/25 17:00	121,00	106,31	4,38	10,31			1	1	1						1	1					1	
15/5/25 18:00	119,00	110,81	2,97	5,22			1	1	1						1	1				1	1	
15/5/25 19:00	122,00	118,94	1,86	1,20			1	1	1						1	1				1	1	
15/5/25 20:00	125,00	123,99	1,00	0,01			1	1	1						1	1				1	1	
15/5/25 21:00	123,00	122,44	0,56	0,00			1	1	1						1	1				1	1	
15/5/25 22:00	103,00	102,69	0,31	0,00			1	1	1							1			1	1	1	
15/5/25 23:00	112,00	111,65	0,35	0,00			1	1	1							1			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Παρασκευή, 16 Μάιος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/5/25 0:00	89,00	62,40	26,60	0,00			1	1	1							1				1	1	
16/5/25 1:00	82,00	82,00	0,00	0,00			1	1	1							1				1	1	
16/5/25 2:00	75,00	75,00	0,00	0,00			1	1	1							1				1	1	
16/5/25 3:00	74,00	74,00	0,00	0,00			1	1	1							1				1	1	
16/5/25 4:00	75,00	75,00	0,00	0,00			1	1	1							1				1	1	
16/5/25 5:00	79,00	79,00	0,00	0,00			1	1	1							1				1	1	
16/5/25 6:00	86,00	86,00	0,00	0,00			1	1	1							1				1	1	
16/5/25 7:00	99,00	99,00	0,00	0,00			1	1	1					1		1				1	1	
16/5/25 8:00	115,00	115,00	0,00	0,00			1	1	1					1		1				1	1	
16/5/25 9:00	121,00	84,96	21,22	14,82			1	1	1					1		1					1	
16/5/25 10:00	125,00	88,53	17,73	18,74			1	1	1					1		1					1	
16/5/25 11:00	127,00	90,94	14,58	21,48			1	1	1					1		1					1	
16/5/25 12:00	128,00	93,14	12,26	22,60			1	1	1					1		1					1	
16/5/25 13:00	129,00	95,79	10,67	22,54			1	1	1					1		1				1	1	
16/5/25 14:00	127,00	96,37	9,28	21,35			1	1	1					1		1				1	1	
16/5/25 15:00	121,00	93,44	8,12	19,44			1	1	1					1		1				1	1	
16/5/25 16:00	118,00	95,06	6,65	16,29			1	1	1					1		1				1	1	
16/5/25 17:00	120,00	104,02	4,75	11,23			1	1	1					1		1				1	1	
16/5/25 18:00	121,00	112,71	2,99	5,30			1	1	1					1		1				1	1	
16/5/25 19:00	123,00	120,27	1,61	1,12			1	1	1					1		1			1	1	1	
16/5/25 20:00	125,00	124,20	0,80	0,00			1	1	1					1		1			1	1	1	
16/5/25 21:00	119,00	118,51	0,49	0,00			1	1	1					1		1			1	1	1	
16/5/25 22:00	103,00	102,37	0,63	0,00			1	1	1							1			1	1	1	
16/5/25 23:00	101,00	100,06	0,94	0,00			1	1	1							1			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Σάββατο, 17 Μάιος 2025										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
17/5/25 0:00	79,00	55,30	23,70	0,00			1		1							1					1		
17/5/25 1:00	75,00	52,50	22,50	0,00			1		1							1					1		
17/5/25 2:00	73,00	53,77	19,23	0,00			1		1							1					1		
17/5/25 3:00	71,00	57,13	13,87	0,00			1		1							1					1		
17/5/25 4:00	72,00	62,73	9,27	0,00			1		1							1					1		
17/5/25 5:00	76,00	69,41	6,59	0,00			1		1							1				1	1		
17/5/25 6:00	83,00	76,77	5,52	0,71			1		1							1				1	1		
17/5/25 7:00	99,00	91,05	4,22	3,73			1	1	1					1		1					1		
17/5/25 8:00	102,00	91,31	2,63	8,06			1	1	1					1		1					1		
17/5/25 9:00	105,00	91,68	1,42	11,90			1	1	1					1		1					1		
17/5/25 10:00	109,00	93,69	0,70	14,61			1	1	1					1		1					1		
17/5/25 11:00	111,00	93,81	0,58	16,61			1	1	1					1		1					1		
17/5/25 12:00	113,00	93,90	1,13	17,97			1	1	1					1		1					1		
17/5/25 13:00	116,00	96,06	1,98	17,96			1	1	1					1		1				1	1		
17/5/25 14:00	115,00	95,48	2,77	16,75			1	1	1					1		1				1	1		
17/5/25 15:00	114,00	95,90	3,65	14,45			1	1	1					1		1				1	1		
17/5/25 16:00	115,00	99,56	4,19	11,25			1	1	1					1		1				1	1		
17/5/25 17:00	117,00	105,28	4,13	7,59			1	1	1					1		1				1	1		
17/5/25 18:00	119,00	111,49	3,85	3,66			1	1	1					1		1				1	1		
17/5/25 19:00	125,00	120,73	3,44	0,83			1	1	1					1		1			1	1	1		
17/5/25 20:00	121,00	117,63	3,36	0,01			1	1	1					1		1			1	1	1		
17/5/25 21:00	122,00	118,41	3,59	0,00			1	1	1					1		1			1	1	1		
17/5/25 22:00	123,00	119,32	3,68	0,00			1	1	1					1		1			1	1	1		
17/5/25 23:00	124,00	120,34	3,66	0,00			1	1	1							1			1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Κυριακή, 18 Μάιος 2025										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
18/5/25 0:00	111,00	107,35	3,65	0,00			1		1							1			1	1	1	1	
18/5/25 1:00	107,00	103,50	3,50	0,00			1		1							1			1	1	1	1	
18/5/25 2:00	82,00	78,65	3,35	0,00			1		1							1				1	1		
18/5/25 3:00	73,00	69,62	3,38	0,00			1		1							1				1	1		
18/5/25 4:00	75,00	71,52	3,48	0,00			1		1							1				1	1		
18/5/25 5:00	78,00	74,14	3,86	0,00			1		1							1				1	1		
18/5/25 6:00	82,00	76,05	4,72	1,23			1		1							1				1	1		
18/5/25 7:00	88,00	76,88	5,73	5,39			1	1	1							1					1		
18/5/25 8:00	92,00	75,08	6,24	10,68			1	1	1							1					1		
18/5/25 9:00	99,00	77,15	6,48	15,37			1	1	1						1	1					1		
18/5/25 10:00	109,00	83,32	6,79	18,89			1	1	1						1	1					1		
18/5/25 11:00	118,00	89,41	7,06	21,53			1	1	1						1	1					1		
18/5/25 12:00	122,00	91,47	7,31	23,22			1	1	1						1	1					1		
18/5/25 13:00	121,00	89,68	7,71	23,61			1	1	1						1	1				1	1		
18/5/25 14:00	125,00	93,95	8,06	22,99			1	1	1						1	1				1	1		
18/5/25 15:00	126,00	96,70	8,01	21,29			1	1	1						1	1				1	1		
18/5/25 16:00	118,00	91,60	7,87	18,53			1	1	1						1	1				1	1		
18/5/25 17:00	120,00	97,71	7,89	14,40			1	1	1						1	1				1	1		
18/5/25 18:00	121,00	104,90	7,96	8,14			1	1	1						1	1				1	1		
18/5/25 19:00	123,00	112,45	8,33	2,22			1	1	1						1	1			1	1	1		
18/5/25 20:00	125,00	116,01	8,94	0,05			1	1	1						1	1			1	1	1		
18/5/25 21:00	119,00	109,77	9,23	0,00			1	1	1						1	1			1	1	1		
18/5/25 22:00	103,00	93,46	9,54	0,00			1	1	1							1			1	1	1		
18/5/25 23:00	101,00	90,67	10,33	0,00			1	1	1							1			1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Δευτέρα, 19 Μάιος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/5/25 0:00	112,00	100,65	11,35	0,00			1	1								1			1	1	1	1
19/5/25 1:00	85,00	72,87	12,13	0,00			1	1								1				1	1	
19/5/25 2:00	75,00	62,33	12,67	0,00			1	1								1				1	1	
19/5/25 3:00	74,00	60,97	13,03	0,00			1	1								1				1	1	
19/5/25 4:00	75,00	61,93	13,07	0,00			1	1								1				1	1	
19/5/25 5:00	79,00	66,36	12,64	0,00			1	1								1				1	1	
19/5/25 6:00	86,00	72,69	11,79	1,52			1	1								1				1	1	
19/5/25 7:00	99,00	81,96	10,82	6,22			1	1	1							1				1	1	
19/5/25 8:00	111,00	89,03	9,82	12,15			1	1	1							1				1	1	
19/5/25 9:00	119,00	92,54	9,19	17,27			1	1	1							1				1	1	
19/5/25 10:00	121,00	91,39	8,94	20,67			1	1	1					1		1					1	
19/5/25 11:00	123,00	91,15	8,82	23,03			1	1	1					1		1					1	
19/5/25 12:00	123,00	89,57	8,97	24,46			1	1	1					1		1					1	
19/5/25 13:00	125,00	90,90	9,42	24,68			1	1	1					1		1				1	1	
19/5/25 14:00	124,00	89,77	10,35	23,88			1	1	1					1		1				1	1	
19/5/25 15:00	121,00	87,53	11,45	22,02			1	1	1					1		1				1	1	
19/5/25 16:00	118,00	86,51	12,32	19,17			1	1	1					1		1				1	1	
19/5/25 17:00	120,00	92,05	13,06	14,89			1	1	1					1		1				1	1	
19/5/25 18:00	121,00	98,84	13,68	8,48			1	1	1					1		1				1	1	
19/5/25 19:00	123,00	106,20	14,40	2,40			1	1	1					1		1			1	1	1	
19/5/25 20:00	124,00	108,84	15,11	0,05			1	1	1					1		1			1	1	1	
19/5/25 21:00	119,00	103,58	15,42	0,00			1	1	1					1		1			1	1	1	
19/5/25 22:00	103,00	87,45	15,55	0,00			1	1	1							1			1	1	1	
19/5/25 23:00	101,00	85,07	15,93	0,00			1	1	1							1			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 20 Μάιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
20/5/25 0:00	105,00	80,21	24,79	0,00	1		1		1							1			1	1	1		
20/5/25 1:00	87,00	62,04	24,96	0,00	1		1		1							1				1	1		
20/5/25 2:00	84,00	59,09	24,91	0,00	1		1		1							1				1			
20/5/25 3:00	77,00	52,24	24,76	0,00	1		1		1							1				1			
20/5/25 4:00	74,00	49,62	24,38	0,00	1		1		1							1				1			
20/5/25 5:00	78,00	54,56	23,44	0,00	1		1		1							1				1			
20/5/25 6:00	86,00	62,47	21,86	1,67	1		1		1							1				1			
20/5/25 7:00	99,00	72,11	19,95	6,94	1		1		1							1				1			
20/5/25 8:00	111,00	79,76	17,95	13,29	1		1		1					1		1				1			
20/5/25 9:00	119,00	83,91	16,58	18,51	1		1		1					1		1				1	1		
20/5/25 10:00	123,00	85,19	15,67	22,14	1		1		1					1		1				1	1		
20/5/25 11:00	125,00	85,59	14,79	24,62	1		1		1					1		1				1	1		
20/5/25 12:00	124,00	82,98	14,97	26,05	1		1		1					1		1				1	1		
20/5/25 13:00	126,00	83,62	16,11	26,27	1		1		1					1		1				1	1		
20/5/25 14:00	130,00	87,12	17,53	25,35	1		1		1					1		1				1	1		
20/5/25 15:00	122,00	78,99	19,70	23,31	1		1		1					1		1				1	1		
20/5/25 16:00	120,00	77,73	22,21	20,06	1		1		1					1		1				1	1		
20/5/25 17:00	120,00	80,26	24,44	15,30	1		1		1					1		1				1	1		
20/5/25 18:00	121,00	85,94	26,50	8,56	1		1		1					1		1				1	1		
20/5/25 19:00	124,00	93,26	28,35	2,39	1		1		1					1		1			1	1	1		
20/5/25 20:00	125,00	95,22	29,73	0,05	1		1		1					1		1			1	1	1		
20/5/25 21:00	119,00	88,82	30,18	0,00	1		1		1					1		1			1	1	1		
20/5/25 22:00	109,00	78,86	30,14	0,00	1		1		1							1			1	1	1		
20/5/25 23:00	103,00	73,03	29,97	0,00	1		1		1							1			1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 21 Μάιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
21/5/25 0:00	100,00	69,23	30,77	0,00	1		1		1							1			1		1	1	
21/5/25 1:00	92,00	62,00	30,00	0,00	1		1		1							1			1			1	
21/5/25 2:00	86,00	57,33	28,67	0,00	1		1		1							1			1			1	
21/5/25 3:00	81,00	53,82	27,18	0,00	1		1		1							1			1				
21/5/25 4:00	75,00	48,94	26,06	0,00	1		1		1							1			1				
21/5/25 5:00	82,00	57,41	24,59	0,00	1		1		1							1			1				
21/5/25 6:00	94,00	70,34	22,19	1,47	1		1		1							1			1		1		
21/5/25 7:00	108,00	82,51	19,23	6,26	1		1		1						1	1			1		1		
21/5/25 8:00	116,00	88,06	15,85	12,09	1		1		1						1	1					1		
21/5/25 9:00	120,00	90,56	12,63	16,81	1		1		1						1	1					1		
21/5/25 10:00	124,00	93,50	10,51	19,99	1		1		1						1	1					1		
21/5/25 11:00	126,00	94,37	9,47	22,16	1		1		1						1	1					1		
21/5/25 12:00	128,00	94,83	9,68	23,49	1		1		1						1	1	1				1		
21/5/25 13:00	130,00	96,00	10,30	23,70	1		1		1						1	1	1				1		
21/5/25 14:00	130,00	96,16	11,05	22,79	1		1		1						1	1	1				1		
21/5/25 15:00	122,00	89,59	11,48	20,93	1		1		1						1	1					1		
21/5/25 16:00	120,00	91,01	10,97	18,02	1		1		1						1	1					1		
21/5/25 17:00	120,00	95,35	10,90	13,75	1		1		1						1	1					1		
21/5/25 18:00	121,00	101,97	11,31	7,72	1		1		1						1	1	1				1		
21/5/25 19:00	124,00	110,50	11,36	2,14	1		1		1						1	1	1				1		
21/5/25 20:00	125,00	113,81	11,15	0,04	1		1		1						1	1	1				1		
21/5/25 21:00	119,00	108,82	10,18	0,00	1		1		1						1	1	1				1		
21/5/25 22:00	109,00	99,51	9,49	0,00	1		1		1							1	1				1	1	
21/5/25 23:00	103,00	93,02	9,98	0,00	1		1		1							1	1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 22 Μάιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/5/25 0:00	103,00	92,69	10,31	0,00	1				1		1					1			1		1	1
22/5/25 1:00	95,00	83,91	11,09	0,00	1				1							1			1		1	1
22/5/25 2:00	89,00	77,19	11,81	0,00	1				1							1			1		1	1
22/5/25 3:00	84,00	72,70	11,30	0,00	1				1							1			1		1	1
22/5/25 4:00	77,00	66,86	10,14	0,00	1				1							1			1		1	
22/5/25 5:00	85,00	75,29	9,71	0,00	1				1							1	1		1		1	
22/5/25 6:00	96,00	84,65	10,30	1,05	1				1							1	1		1		1	
22/5/25 7:00	105,00	89,67	10,67	4,66	1				1						1	1	1				1	
22/5/25 8:00	110,00	90,72	9,87	9,41	1				1						1	1	1				1	
22/5/25 9:00	115,00	92,26	9,25	13,49	1				1						1	1	1				1	
22/5/25 10:00	125,00	99,09	9,22	16,69	1				1						1	1	1				1	1
22/5/25 11:00	128,00	99,84	8,87	19,29	1				1						1	1	1				1	1
22/5/25 12:00	131,00	101,27	8,72	21,01	1				1						1	1	1				1	1
22/5/25 13:00	133,00	102,75	8,72	21,53	1				1						1	1	1				1	1
22/5/25 14:00	130,00	100,82	8,57	20,61	1				1						1	1	1				1	1
22/5/25 15:00	125,00	97,68	8,51	18,81	1				1		1				1	1					1	1
22/5/25 16:00	123,00	98,37	8,70	15,93	1				1		1				1	1					1	1
22/5/25 17:00	120,00	98,75	9,25	12,00	1				1		1				1	1					1	1
22/5/25 18:00	124,00	107,41	9,64	6,95	1				1		1				1	1	1				1	1
22/5/25 19:00	127,00	115,15	9,91	1,94	1				1		1				1	1	1				1	1
22/5/25 20:00	128,00	117,76	10,21	0,03	1				1		1				1	1	1				1	1
22/5/25 21:00	121,00	110,74	10,26	0,00	1				1		1				1	1	1				1	1
22/5/25 22:00	112,00	102,24	9,76	0,00	1				1		1					1	1				1	1
22/5/25 23:00	106,00	97,28	8,72	0,00	1				1		1					1	1				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 23 Μάιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
23/5/25 0:00	105,00	95,46	9,54	0,00	1		1		1							1	1				1	1	
23/5/25 1:00	97,00	88,13	8,87	0,00	1		1		1							1	1				1	1	
23/5/25 2:00	91,00	82,97	8,03	0,00	1		1		1							1					1	1	
23/5/25 3:00	86,00	78,78	7,22	0,00	1		1		1							1					1	1	
23/5/25 4:00	77,00	70,58	6,42	0,00	1		1		1							1					1		
23/5/25 5:00	87,00	81,61	5,39	0,00	1		1		1							1			1		1		
23/5/25 6:00	97,00	91,10	4,38	1,52	1		1		1							1			1		1		
23/5/25 7:00	107,00	97,15	3,60	6,25	1		1		1					1		1			1		1		
23/5/25 8:00	112,00	97,07	2,99	11,94	1		1		1					1		1			1		1		
23/5/25 9:00	117,00	97,43	2,90	16,67	1		1		1					1		1			1		1		
23/5/25 10:00	127,00	103,48	3,42	20,10	1		1		1					1		1			1		1		
23/5/25 11:00	130,00	103,40	4,16	22,44	1		1		1					1		1			1		1		
23/5/25 12:00	133,00	104,49	4,75	23,76	1		1		1					1		1			1		1		
23/5/25 13:00	138,00	108,96	5,02	24,02	1		1		1					1		1			1		1		
23/5/25 14:00	135,00	106,40	5,50	23,10	1		1		1					1		1			1		1		
23/5/25 15:00	130,00	102,87	6,15	20,98	1		1		1					1		1			1		1		
23/5/25 16:00	128,00	104,08	6,40	17,52	1		1		1					1		1			1		1		
23/5/25 17:00	125,00	104,97	6,99	13,04	1		1		1					1		1			1		1		
23/5/25 18:00	120,00	104,95	8,02	7,03	1		1		1					1		1			1		1		
23/5/25 19:00	127,00	116,48	8,88	1,64	1		1		1					1		1	1		1		1		
23/5/25 20:00	135,00	124,30	10,69	0,01	1		1		1					1		1	1		1		1		
23/5/25 21:00	128,00	115,68	12,32	0,00	1		1		1					1		1	1		1		1		
23/5/25 22:00	114,00	101,93	12,07	0,00	1		1		1							1	1		1		1		
23/5/25 23:00	110,00	99,18	10,82	0,00	1		1		1							1	1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Σάββατο, 24 Μάιος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/5/25 0:00	100,00	87,46	12,54	0,00			1		1		1					1			1		1	1
24/5/25 1:00	92,00	82,17	9,83	0,00			1		1		1								1		1	1
24/5/25 2:00	86,00	78,78	7,22	0,00			1		1		1								1		1	1
24/5/25 3:00	82,00	76,36	5,64	0,00			1		1										1		1	1
24/5/25 4:00	78,00	73,30	4,70	0,00			1		1										1		1	1
24/5/25 5:00	82,00	78,13	3,87	0,00			1		1										1		1	1
24/5/25 6:00	90,00	86,29	2,71	1,00			1		1								1		1		1	1
24/5/25 7:00	105,00	98,75	1,83	4,42			1		1					1			1		1		1	1
24/5/25 8:00	110,00	99,67	1,44	8,89			1		1					1			1		1		1	1
24/5/25 9:00	115,00	100,51	1,13	13,36			1		1					1			1		1		1	1
24/5/25 10:00	125,00	106,93	1,00	17,07			1		1					1			1		1		1	1
24/5/25 11:00	128,00	106,98	1,21	19,81			1		1					1			1		1		1	1
24/5/25 12:00	133,00	110,21	1,48	21,31			1		1					1			1		1		1	1
24/5/25 13:00	135,00	112,17	1,79	21,04			1		1					1			1		1		1	1
24/5/25 14:00	132,00	109,87	2,94	19,19			1		1					1			1		1		1	1
24/5/25 15:00	130,00	108,30	4,37	17,33			1		1					1			1		1		1	1
24/5/25 16:00	127,00	106,73	5,20	15,07			1		1					1			1		1		1	1
24/5/25 17:00	123,00	105,77	6,02	11,21			1		1					1			1		1		1	1
24/5/25 18:00	118,00	105,35	6,47	6,18			1		1					1			1		1		1	1
24/5/25 19:00	129,00	121,35	6,04	1,61			1		1		1			1			1		1		1	1
24/5/25 20:00	135,00	129,66	5,33	0,01			1		1		1			1			1		1		1	1
24/5/25 21:00	130,00	125,77	4,23	0,00			1		1		1			1			1		1		1	1
24/5/25 22:00	120,00	116,87	3,13	0,00			1		1		1						1		1		1	1
24/5/25 23:00	112,00	109,50	2,50	0,00			1		1		1						1		1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 25 Μάιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/5/25 0:00	98,00	96,05	1,95	0,00			1		1		1						1		1			1
25/5/25 1:00	90,00	88,44	1,56	0,00			1		1		1						1		1			1
25/5/25 2:00	84,00	82,53	1,47	0,00			1		1								1		1			1
25/5/25 3:00	80,00	78,44	1,56	0,00			1		1								1		1			1
25/5/25 4:00	76,00	74,13	1,87	0,00			1		1								1		1			1
25/5/25 5:00	82,00	79,56	2,44	0,00			1		1								1		1			1
25/5/25 6:00	88,00	83,56	3,15	1,29			1		1								1		1		1	1
25/5/25 7:00	96,00	86,76	4,10	5,14			1		1								1		1		1	1
25/5/25 8:00	106,00	91,44	4,93	9,63			1		1					1			1		1			1
25/5/25 9:00	110,00	90,72	6,15	13,13			1		1					1			1		1			1
25/5/25 10:00	116,00	92,23	8,00	15,77			1		1					1			1		1			1
25/5/25 11:00	122,00	94,85	9,57	17,58			1		1					1		1	1		1			1
25/5/25 12:00	126,00	98,12	10,19	17,69			1		1					1		1	1		1			1
25/5/25 13:00	128,00	101,74	10,34	15,92			1		1					1		1	1		1			1
25/5/25 14:00	125,00	102,73	9,78	12,49			1		1					1		1	1		1			1
25/5/25 15:00	120,00	103,00	8,69	8,31			1		1					1		1	1		1			1
25/5/25 16:00	115,00	102,51	7,63	4,86			1		1					1		1	1		1			1
25/5/25 17:00	116,00	107,82	5,67	2,51			1		1					1		1	1		1			1
25/5/25 18:00	118,00	113,40	3,83	0,77			1		1					1		1	1		1			1
25/5/25 19:00	122,00	118,91	3,08	0,01			1		1					1		1	1		1			1
25/5/25 20:00	130,00	126,61	3,39	0,00			1		1		1			1		1	1		1			1
25/5/25 21:00	128,00	121,75	6,25	0,00			1		1		1			1		1	1		1			1
25/5/25 22:00	118,00	108,74	9,26	0,00			1		1		1					1	1		1			1
25/5/25 23:00	110,00	99,63	10,37	0,00			1		1		1					1	1		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 26 Μάιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
26/5/25 0:00	96,00	84,68	11,32	0,00			1		1		1					1	1		1				
26/5/25 1:00	88,00	76,98	11,02	0,00			1		1		1					1	1		1				
26/5/25 2:00	82,00	72,71	9,29	0,00			1		1							1	1		1				
26/5/25 3:00	80,00	72,02	7,98	0,00			1		1							1	1		1				
26/5/25 4:00	78,00	71,06	6,94	0,00			1		1							1	1		1				
26/5/25 5:00	86,00	80,50	5,50	0,00			1		1		1					1	1		1				
26/5/25 6:00	94,00	89,20	4,33	0,47			1		1		1					1	1		1				
26/5/25 7:00	100,00	93,60	4,12	2,28			1		1		1					1	1		1				
26/5/25 8:00	110,00	100,41	4,45	5,14			1		1		1			1		1	1		1				
26/5/25 9:00	118,00	104,74	5,08	8,18			1		1		1			1		1	1		1				
26/5/25 10:00	122,00	105,33	5,71	10,96			1		1		1			1		1	1		1				
26/5/25 11:00	130,00	110,29	5,90	13,81			1		1		1			1		1	1		1		1		
26/5/25 12:00	136,00	113,62	6,06	16,32			1		1		1			1		1	1		1		1		
26/5/25 13:00	140,00	116,07	6,47	17,46			1		1		1			1		1	1		1		1		
26/5/25 14:00	138,00	113,15	7,00	17,85			1		1		1			1		1	1		1		1		
26/5/25 15:00	134,00	108,73	7,64	17,63			1		1		1			1		1	1		1				
26/5/25 16:00	128,00	103,45	8,59	15,96			1		1		1			1		1	1		1				
26/5/25 17:00	130,00	107,85	9,79	12,36			1		1		1			1		1	1		1				
26/5/25 18:00	132,00	113,41	11,42	7,17			1		1		1			1		1	1		1		1		
26/5/25 19:00	135,00	118,87	13,84	2,29			1		1		1			1		1	1		1		1		
26/5/25 20:00	138,00	120,47	17,43	0,10			1		1		1			1		1	1		1		1		
26/5/25 21:00	130,00	109,46	20,54	0,00			1		1		1			1		1	1		1		1		
26/5/25 22:00	124,00	101,93	22,07	0,00			1		1		1					1	1		1		1		
26/5/25 23:00	118,00	94,99	23,01	0,00			1		1		1					1	1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 29 Μάιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/5/25 0:00	95,00	83,68	11,32	0,00			1		1							1	1		1			
29/5/25 1:00	92,00	80,98	11,02	0,00			1		1							1	1		1			
29/5/25 2:00	90,00	80,71	9,29	0,00			1		1							1	1		1			
29/5/25 3:00	87,00	79,02	7,98	0,00			1		1							1	1		1			
29/5/25 4:00	84,00	77,06	6,94	0,00			1		1							1	1		1			
29/5/25 5:00	87,00	81,50	5,50	0,00			1		1							1	1		1			
29/5/25 6:00	88,00	81,84	4,33	1,83			1		1							1	1		1			
29/5/25 7:00	95,00	83,94	4,12	6,94			1		1					1			1		1			
29/5/25 8:00	109,00	91,66	4,45	12,89			1		1					1			1		1			
29/5/25 9:00	120,00	97,09	5,08	17,83			1		1					1		1	1		1			
29/5/25 10:00	127,00	99,93	5,71	21,36			1		1					1		1	1		1			
29/5/25 11:00	130,00	100,30	5,90	23,80			1		1					1		1	1		1	1		
29/5/25 12:00	133,00	101,87	6,06	25,07			1		1					1		1	1		1	1		
29/5/25 13:00	140,00	108,45	6,47	25,08			1		1					1		1	1		1	1		
29/5/25 14:00	135,00	104,00	7,00	24,00			1		1					1		1	1		1	1		
29/5/25 15:00	130,00	100,34	7,64	22,02			1		1					1		1	1		1			
29/5/25 16:00	123,00	95,41	8,59	19,00			1		1					1		1	1		1			
29/5/25 17:00	126,00	101,62	9,79	14,59			1		1					1		1	1		1			
29/5/25 18:00	130,00	110,11	11,42	8,47			1		1					1		1	1		1		1	
29/5/25 19:00	132,00	115,64	13,84	2,52			1		1					1		1	1		1		1	
29/5/25 20:00	133,00	115,52	17,43	0,05			1		1					1		1	1		1		1	
29/5/25 21:00	135,00	114,46	20,54	0,00			1		1					1		1	1		1		1	
29/5/25 22:00	124,00	101,93	22,07	0,00			1		1		1					1	1		1		1	
29/5/25 23:00	110,00	86,99	23,01	0,00			1		1		1					1	1		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 28 Μάιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
28/5/25 0:00	96,00	84,68	11,32	0,00			1		1							1	1		1			
28/5/25 1:00	93,00	81,98	11,02	0,00			1		1							1	1		1			
28/5/25 2:00	91,00	81,71	9,29	0,00			1		1							1	1		1			
28/5/25 3:00	88,00	80,02	7,98	0,00			1		1							1	1		1			
28/5/25 4:00	85,00	78,06	6,94	0,00			1		1							1	1		1			
28/5/25 5:00	87,00	81,50	5,50	0,00			1		1							1	1		1			
28/5/25 6:00	89,00	82,84	4,33	1,83			1		1							1	1		1			
28/5/25 7:00	96,00	85,05	4,12	6,83			1		1							1	1		1			
28/5/25 8:00	108,00	91,01	4,45	12,54			1		1							1	1		1			
28/5/25 9:00	121,00	98,52	5,08	17,40			1		1					1		1	1		1			
28/5/25 10:00	128,00	101,39	5,71	20,90			1		1					1		1	1		1			
28/5/25 11:00	131,00	102,04	5,90	23,06			1		1					1		1	1		1	1		
28/5/25 12:00	134,00	103,80	6,06	24,14			1		1					1		1	1		1	1		
28/5/25 13:00	141,00	110,45	6,47	24,08			1		1					1		1	1		1	1		
28/5/25 14:00	136,00	106,29	7,00	22,71			1		1					1		1	1		1	1		
28/5/25 15:00	131,00	102,96	7,64	20,40			1		1					1		1	1		1			
28/5/25 16:00	124,00	98,12	8,59	17,29			1		1					1		1	1		1			
28/5/25 17:00	126,00	103,24	9,79	12,97			1		1					1		1	1		1			
28/5/25 18:00	131,00	112,22	11,42	7,36			1		1					1		1	1		1		1	
28/5/25 19:00	133,00	116,94	13,84	2,22			1		1					1		1	1		1		1	
28/5/25 20:00	134,00	116,51	17,43	0,06			1		1		1			1		1	1		1		1	
28/5/25 21:00	136,00	115,46	20,54	0,00			1		1		1			1		1	1		1		1	
28/5/25 22:00	125,00	102,93	22,07	0,00			1		1		1					1	1		1		1	
28/5/25 23:00	111,00	87,99	23,01	0,00			1		1		1					1	1		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 29 Μάιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/5/25 0:00	97,00	85,68	11,32	0,00			1		1		1					1	1		1			
29/5/25 1:00	94,00	82,98	11,02	0,00			1		1		1					1	1		1			
29/5/25 2:00	92,00	82,71	9,29	0,00			1		1							1	1		1			
29/5/25 3:00	89,00	81,02	7,98	0,00			1		1							1	1		1			
29/5/25 4:00	86,00	79,06	6,94	0,00			1		1							1	1		1			
29/5/25 5:00	88,00	82,50	5,50	0,00			1		1							1	1		1			
29/5/25 6:00	90,00	84,01	4,33	1,66			1		1							1	1		1			
29/5/25 7:00	97,00	86,67	4,12	6,21			1		1							1	1		1			
29/5/25 8:00	109,00	93,08	4,45	11,47			1		1					1		1	1		1			
29/5/25 9:00	122,00	100,84	5,08	16,08			1		1					1		1	1		1			
29/5/25 10:00	129,00	103,83	5,71	19,46			1		1					1		1	1		1			
29/5/25 11:00	132,00	104,34	5,90	21,76			1		1					1		1	1		1	1		
29/5/25 12:00	135,00	106,00	6,06	22,94			1		1					1		1	1		1	1		
29/5/25 13:00	142,00	112,46	6,47	23,07			1		1					1		1	1		1	1		
29/5/25 14:00	137,00	107,90	7,00	22,10			1		1					1		1	1		1	1		
29/5/25 15:00	132,00	104,17	7,64	20,19			1		1					1		1	1		1			
29/5/25 16:00	125,00	98,82	8,59	17,59			1		1					1		1	1		1			
29/5/25 17:00	127,00	103,86	9,79	13,35			1		1					1		1	1		1			
29/5/25 18:00	132,00	113,07	11,42	7,51			1		1					1		1	1		1		1	
29/5/25 19:00	134,00	117,89	13,84	2,27			1		1		1			1		1	1		1		1	
29/5/25 20:00	135,00	117,51	17,43	0,06			1		1		1			1		1	1		1		1	
29/5/25 21:00	137,00	116,46	20,54	0,00			1		1		1			1		1	1		1		1	
29/5/25 22:00	126,00	103,93	22,07	0,00			1		1		1			1		1	1		1		1	
29/5/25 23:00	112,00	88,99	23,01	0,00			1		1		1					1	1		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Παρασκευή, 30 Μάιος 2025										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
30/5/25 0:00	98,00	86,68	11,32	0,00			1		1		1					1	1		1				
30/5/25 1:00	95,00	83,98	11,02	0,00			1		1		1					1	1		1				
30/5/25 2:00	93,00	83,71	9,29	0,00			1		1		1					1	1		1				
30/5/25 3:00	90,00	82,02	7,98	0,00			1		1		1					1	1		1				
30/5/25 4:00	87,00	80,06	6,94	0,00			1		1		1					1	1		1				
30/5/25 5:00	89,00	83,50	5,50	0,00			1		1		1					1	1		1				
30/5/25 6:00	91,00	85,41	4,33	1,26			1		1		1					1	1		1				
30/5/25 7:00	98,00	89,48	4,12	4,40			1		1		1					1	1		1				
30/5/25 8:00	110,00	97,25	4,45	8,30			1		1					1		1	1		1				
30/5/25 9:00	123,00	105,95	5,08	11,97			1		1					1		1	1		1	1			
30/5/25 10:00	130,00	109,78	5,71	14,51			1		1					1		1	1		1	1			
30/5/25 11:00	133,00	110,97	5,90	16,13			1		1		1			1		1	1		1	1			
30/5/25 12:00	136,00	113,26	6,06	16,68			1		1		1			1		1	1		1	1			
30/5/25 13:00	143,00	119,89	6,47	16,64			1		1		1			1		1	1		1	1			
30/5/25 14:00	138,00	114,93	7,00	16,07			1		1		1			1		1	1		1	1			
30/5/25 15:00	133,00	110,71	7,64	14,65			1		1		1			1		1	1		1				
30/5/25 16:00	126,00	105,02	8,59	12,39			1		1		1			1		1	1		1				
30/5/25 17:00	128,00	109,33	9,79	8,88			1		1		1			1		1	1		1				
30/5/25 18:00	133,00	116,86	11,42	4,72			1		1		1			1		1	1		1		1		
30/5/25 19:00	135,00	119,72	13,84	1,44			1		1		1			1		1	1		1		1		
30/5/25 20:00	136,00	118,50	17,43	0,07			1		1		1			1		1	1		1		1		
30/5/25 21:00	137,00	116,46	20,54	0,00			1		1		1			1		1	1		1		1		
30/5/25 22:00	127,00	104,93	22,07	0,00			1		1		1			1		1	1		1		1		
30/5/25 23:00	113,00	89,99	23,01	0,00			1		1		1			1		1	1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Σάββατο, 31 Μάιος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
31/5/25 0:00	94,00	82,68	11,32	0,00			1		1		1					1	1				1	
31/5/25 1:00	95,00	83,98	11,02	0,00			1		1		1					1	1				1	
31/5/25 2:00	92,00	82,71	9,29	0,00			1		1		1					1	1				1	
31/5/25 3:00	90,50	82,52	7,98	0,00			1		1		1					1	1				1	
31/5/25 4:00	88,00	81,06	6,94	0,00			1		1		1					1	1				1	
31/5/25 5:00	88,50	83,00	5,50	0,00			1		1		1					1	1				1	
31/5/25 6:00	91,50	86,45	4,33	0,72			1		1		1					1	1				1	
31/5/25 7:00	98,00	90,66	4,12	3,22			1		1		1					1	1				1	
31/5/25 8:00	109,00	97,95	4,45	6,60			1		1		1			1		1	1					
31/5/25 9:00	122,00	106,89	5,08	10,03			1		1		1			1		1	1			1		
31/5/25 10:00	129,00	110,73	5,71	12,56			1		1		1			1		1	1			1		
31/5/25 11:00	132,00	112,37	5,90	13,73			1		1		1			1		1	1			1		
31/5/25 12:00	135,00	114,75	6,06	14,19			1		1		1			1		1	1			1	1	
31/5/25 13:00	142,00	121,26	6,47	14,27			1		1		1			1		1	1			1	1	
31/5/25 14:00	137,00	116,07	7,00	13,93			1		1		1			1		1	1			1	1	
31/5/25 15:00	130,00	109,79	7,64	12,57			1		1		1			1		1	1				1	
31/5/25 16:00	125,00	106,24	8,59	10,17			1		1		1			1		1	1				1	
31/5/25 17:00	125,00	108,16	9,79	7,05			1		1		1			1		1	1				1	
31/5/25 18:00	132,00	116,79	11,42	3,79			1		1		1			1		1	1			1	1	
31/5/25 19:00	134,00	118,99	13,84	1,17			1		1		1			1		1	1			1	1	
31/5/25 20:00	133,00	115,52	17,43	0,05			1		1		1			1		1	1			1	1	
31/5/25 21:00	134,00	113,46	20,54	0,00			1		1		1			1		1	1			1	1	
31/5/25 22:00	126,00	103,93	22,07	0,00			1		1		1			1		1	1			1	1	
31/5/25 23:00	112,00	88,99	23,01	0,00			1		1		1			1		1	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 1 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/6/25 0:00	95,00	83,68	11,32	0,00			1		1		1					1	1			1		
1/6/25 1:00	93,00	81,98	11,02	0,00			1		1		1					1	1			1		
1/6/25 2:00	90,00	80,71	9,29	0,00			1		1		1					1	1			1		
1/6/25 3:00	87,00	79,02	7,98	0,00			1		1		1					1	1			1		
1/6/25 4:00	84,00	77,06	6,94	0,00			1		1		1					1	1			1		
1/6/25 5:00	86,00	80,50	5,50	0,00			1		1		1					1	1			1		
1/6/25 6:00	88,00	82,29	4,33	1,38			1		1		1					1	1			1		
1/6/25 7:00	95,00	85,69	4,12	5,19			1		1		1					1	1			1		
1/6/25 8:00	107,00	92,88	4,45	9,67			1		1		1			1		1	1			1		
1/6/25 9:00	120,00	101,29	5,08	13,63			1		1		1			1		1	1			1		
1/6/25 10:00	127,00	104,43	5,71	16,86			1		1		1			1		1	1			1		
1/6/25 11:00	130,00	105,09	5,90	19,01			1		1		1			1		1	1			1		
1/6/25 12:00	133,00	106,92	6,06	20,02			1		1		1			1		1	1			1		
1/6/25 13:00	138,00	111,24	6,47	20,29			1		1		1			1		1	1			1		
1/6/25 14:00	135,00	108,39	7,00	19,61			1		1		1			1		1	1			1		
1/6/25 15:00	130,00	104,53	7,64	17,83			1		1		1			1		1	1			1		
1/6/25 16:00	123,00	99,23	8,59	15,18			1		1		1			1		1	1			1		
1/6/25 17:00	125,00	103,99	9,79	11,22			1		1		1			1		1	1			1		
1/6/25 18:00	130,00	112,19	11,42	6,39			1		1		1			1		1	1			1		
1/6/25 19:00	132,00	116,12	13,84	2,04			1		1		1			1		1	1			1	1	
1/6/25 20:00	133,00	115,51	17,43	0,06			1		1		1			1		1	1			1	1	
1/6/25 21:00	134,00	113,46	20,54	0,00			1		1		1			1		1	1			1	1	
1/6/25 22:00	124,00	101,93	22,07	0,00			1		1		1			1		1	1			1		
1/6/25 23:00	110,00	86,99	23,01	0,00			1		1		1			1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Δευτέρα, 2 Ιούνιος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/6/25 0:00	98,00	86,68	11,32	0,00			1		1		1					1	1			1		
2/6/25 1:00	95,00	83,98	11,02	0,00			1		1		1					1	1			1		
2/6/25 2:00	93,00	83,71	9,29	0,00			1		1		1					1	1			1		
2/6/25 3:00	90,00	82,02	7,98	0,00			1		1		1					1	1					
2/6/25 4:00	87,00	80,06	6,94	0,00			1		1		1					1	1					
2/6/25 5:00	89,00	83,50	5,50	0,00			1		1		1					1	1					
2/6/25 6:00	91,00	84,85	4,33	1,82			1		1		1					1	1					
2/6/25 7:00	98,00	87,47	4,12	6,41			1		1		1					1	1					
2/6/25 8:00	110,00	94,00	4,45	11,55			1		1						1	1	1					
2/6/25 9:00	123,00	101,65	5,08	16,27			1		1						1	1	1			1		
2/6/25 10:00	130,00	104,48	5,71	19,81			1		1						1	1	1			1		
2/6/25 11:00	133,00	104,87	5,90	22,23			1		1		1				1	1	1			1		
2/6/25 12:00	136,00	106,43	6,06	23,51			1		1		1				1	1	1			1		
2/6/25 13:00	143,00	112,83	6,47	23,70			1		1		1				1	1	1			1		
2/6/25 14:00	138,00	108,13	7,00	22,87			1		1		1				1	1	1			1		
2/6/25 15:00	133,00	104,34	7,64	21,02			1		1		1				1	1	1					
2/6/25 16:00	126,00	99,25	8,59	18,16			1		1		1				1	1	1					
2/6/25 17:00	128,00	104,51	9,79	13,70			1		1		1				1	1	1					
2/6/25 18:00	133,00	113,75	11,42	7,83			1		1		1				1	1	1				1	
2/6/25 19:00	135,00	118,75	13,84	2,41			1		1		1				1	1	1				1	
2/6/25 20:00	136,00	118,51	17,43	0,06			1		1		1				1	1	1				1	
2/6/25 21:00	137,00	116,46	20,54	0,00			1		1		1				1	1	1				1	
2/6/25 22:00	127,00	104,93	22,07	0,00			1		1		1				1	1	1					
2/6/25 23:00	113,00	89,99	23,01	0,00			1		1		1				1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 3 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/6/25 0:00	99,00	87,68	11,32	0,00	1		1				1						1			1		1
3/6/25 1:00	96,00	84,98	11,02	0,00	1		1				1						1			1		1
3/6/25 2:00	95,00	85,71	9,29	0,00	1		1				1						1			1		1
3/6/25 3:00	92,00	84,02	7,98	0,00	1		1				1						1			1		1
3/6/25 4:00	89,00	82,06	6,94	0,00	1		1				1						1			1		1
3/6/25 5:00	90,00	84,50	5,50	0,00	1		1				1						1			1		1
3/6/25 6:00	94,00	87,71	4,33	1,96	1		1				1						1			1		1
3/6/25 7:00	101,00	89,82	4,12	7,06	1		1				1						1			1		1
3/6/25 8:00	111,00	93,82	4,45	12,73	1		1				1						1			1		1
3/6/25 9:00	122,00	99,44	5,08	17,48	1		1				1						1			1	1	1
3/6/25 10:00	130,00	103,48	5,71	20,81	1		1				1						1			1	1	1
3/6/25 11:00	131,00	101,94	5,90	23,16	1		1				1						1			1	1	1
3/6/25 12:00	134,00	103,39	6,06	24,55	1		1				1						1			1	1	1
3/6/25 13:00	138,00	106,78	6,47	24,75	1		1				1						1			1	1	1
3/6/25 14:00	136,00	105,05	7,00	23,95	1		1				1						1			1	1	1
3/6/25 15:00	130,00	100,29	7,64	22,07	1		1				1						1			1	1	1
3/6/25 16:00	124,00	96,50	8,59	18,91	1		1				1						1			1	1	1
3/6/25 17:00	126,00	101,93	9,79	14,28	1		1				1						1			1	1	1
3/6/25 18:00	128,00	108,32	11,42	8,26	1		1				1						1			1	1	1
3/6/25 19:00	130,00	113,63	13,84	2,53	1		1				1						1			1	1	1
3/6/25 20:00	131,00	113,52	17,43	0,05	1		1				1						1			1	1	1
3/6/25 21:00	124,00	103,46	20,54	0,00	1		1				1						1			1	1	1
3/6/25 22:00	124,00	101,93	22,07	0,00	1		1				1						1			1	1	1
3/6/25 23:00	111,00	87,99	23,01	0,00	1		1				1						1			1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Τετάρτη, 4 Ιούνιος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/6/25 0:00	100,00	88,68	11,32	0,00	1		1	1			1									1		1
4/6/25 1:00	97,00	85,98	11,02	0,00	1		1	1			1									1		1
4/6/25 2:00	96,00	86,71	9,29	0,00	1		1	1			1									1		1
4/6/25 3:00	93,00	85,02	7,98	0,00	1		1	1			1									1		1
4/6/25 4:00	90,00	83,06	6,94	0,00	1		1	1			1									1		1
4/6/25 5:00	91,00	85,50	5,50	0,00	1		1	1			1									1		1
4/6/25 6:00	95,00	88,79	4,33	1,88	1		1	1			1									1		1
4/6/25 7:00	92,00	81,03	4,12	6,85	1		1	1			1									1		1
4/6/25 8:00	112,00	95,10	4,45	12,45	1		1	1			1						1			1		1
4/6/25 9:00	123,00	100,77	5,08	17,15	1		1	1			1						1			1		1
4/6/25 10:00	131,00	104,68	5,71	20,61	1		1	1			1	1					1			1		1
4/6/25 11:00	132,00	103,04	5,90	23,06	1		1	1			1	1					1			1		1
4/6/25 12:00	135,00	104,49	6,06	24,45	1		1	1			1	1					1			1		1
4/6/25 13:00	139,00	107,72	6,47	24,81	1		1	1			1	1					1			1		1
4/6/25 14:00	137,00	105,93	7,00	24,07	1		1	1			1						1			1		1
4/6/25 15:00	131,00	101,28	7,64	22,08	1		1	1			1						1			1		1
4/6/25 16:00	125,00	97,54	8,59	18,87	1		1	1			1						1			1		1
4/6/25 17:00	127,00	102,85	9,79	14,36	1		1	1			1						1			1		1
4/6/25 18:00	129,00	109,15	11,42	8,43	1		1	1			1	1					1			1		1
4/6/25 19:00	131,00	114,55	13,84	2,61	1		1	1			1	1					1			1		1
4/6/25 20:00	132,00	114,51	17,43	0,06	1		1	1			1	1					1			1		1
4/6/25 21:00	125,00	104,46	20,54	0,00	1		1	1			1	1					1			1		1
4/6/25 22:00	125,00	102,93	22,07	0,00	1		1	1			1	1					1			1		1
4/6/25 23:00	112,00	88,99	23,01	0,00	1		1	1			1	1					1			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 5 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΟΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/6/25 0:00	102,00	90,68	11,32	0,00	1		1	1									1			1		1
5/6/25 1:00	99,00	87,98	11,02	0,00	1		1	1									1			1		1
5/6/25 2:00	97,00	87,71	9,29	0,00	1		1	1									1			1		1
5/6/25 3:00	93,00	85,02	7,98	0,00	1		1	1									1			1		1
5/6/25 4:00	91,00	84,06	6,94	0,00	1		1	1									1			1		1
5/6/25 5:00	91,00	85,50	5,50	0,00	1		1	1									1			1		1
5/6/25 6:00	95,00	88,79	4,33	1,88	1		1	1									1			1		1
5/6/25 7:00	92,00	81,03	4,12	6,85	1		1	1									1			1	1	1
5/6/25 8:00	112,00	95,10	4,45	12,45	1		1	1									1			1	1	1
5/6/25 9:00	123,00	100,77	5,08	17,15	1		1	1									1			1	1	1
5/6/25 10:00	131,00	104,68	5,71	20,61	1		1	1			1						1			1	1	1
5/6/25 11:00	132,00	103,04	5,90	23,06	1		1	1			1						1			1	1	1
5/6/25 12:00	139,00	108,49	6,06	24,45	1		1	1			1						1			1	1	1
5/6/25 13:00	141,00	110,04	6,15	24,81	1		1	1			1						1			1	1	1
5/6/25 14:00	138,00	106,93	7,00	24,07	1		1	1			1						1			1	1	1
5/6/25 15:00	131,00	101,28	7,64	22,08	1		1	1			1						1			1	1	1
5/6/25 16:00	125,00	97,54	8,59	18,87	1		1	1			1						1			1	1	1
5/6/25 17:00	127,00	102,85	9,79	14,36	1		1	1			1						1			1	1	1
5/6/25 18:00	129,00	109,15	11,42	8,43	1		1	1			1						1			1	1	1
5/6/25 19:00	131,00	114,55	13,84	2,61	1		1	1			1						1			1	1	1
5/6/25 20:00	137,00	119,51	17,43	0,06	1		1	1			1						1			1	1	1
5/6/25 21:00	129,00	108,46	20,54	0,00	1		1	1			1						1			1	1	1
5/6/25 22:00	119,00	96,93	22,07	0,00	1		1	1			1						1			1	1	1
5/6/25 23:00	112,00	88,99	23,01	0,00	1		1	1			1						1			1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 6 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΟΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/6/25 0:00	102,00	90,68	11,32	0,00	1		1	1									1			1	1	1
6/6/25 1:00	95,00	83,98	11,02	0,00	1		1	1									1			1	1	1
6/6/25 2:00	92,00	82,71	9,29	0,00	1		1	1									1			1		1
6/6/25 3:00	90,00	82,02	7,98	0,00	1		1	1									1			1		1
6/6/25 4:00	88,00	81,06	6,94	0,00	1		1	1									1			1		1
6/6/25 5:00	91,00	85,50	5,50	0,00	1		1	1									1			1		1
6/6/25 6:00	95,00	89,00	4,33	1,67	1		1	1									1			1		1
6/6/25 7:00	104,00	93,79	4,12	6,09	1		1	1									1			1	1	1
6/6/25 8:00	116,00	100,33	4,45	11,22	1		1	1									1			1	1	1
6/6/25 9:00	130,00	109,22	5,08	15,70	1		1	1			1						1			1	1	1
6/6/25 10:00	134,00	109,33	5,71	18,96	1		1	1			1						1			1	1	1
6/6/25 11:00	138,00	110,83	5,90	21,27	1		1	1			1						1			1	1	1
6/6/25 12:00	142,00	113,39	6,06	22,55	1		1	1			1						1			1	1	1
6/6/25 13:00	145,00	116,02	6,15	22,83	1		1	1			1						1			1	1	1
6/6/25 14:00	149,00	119,85	7,00	22,15	1		1	1			1						1			1	1	1
6/6/25 15:00	144,00	115,93	7,64	20,43	1		1	1			1						1			1	1	1
6/6/25 16:00	142,00	115,83	8,59	17,58	1		1	1			1						1			1	1	1
6/6/25 17:00	145,00	121,87	9,79	13,34	1		1	1			1						1		1	1	1	1
6/6/25 18:00	148,00	128,76	11,42	7,82	1		1	1			1						1		1	1	1	1
6/6/25 19:00	149,00	132,73	13,84	2,43	1		1	1			1						1		1	1	1	1
6/6/25 20:00	150,00	132,53	17,43	0,04	1		1	1			1						1		1	1	1	1
6/6/25 21:00	145,00	124,46	20,54	0,00	1		1	1			1						1		1	1	1	1
6/6/25 22:00	139,00	116,93	22,07	0,00	1		1	1			1						1		1	1	1	1
6/6/25 23:00	129,00	105,99	23,01	0,00	1		1	1			1						1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 7 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΟΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/6/25 0:00	99,00	87,68	11,32	0,00	1			1			1						1			1		1
7/6/25 1:00	93,00	81,98	11,02	0,00	1			1			1						1			1		1
7/6/25 2:00	90,00	80,71	9,29	0,00	1			1			1						1			1		1
7/6/25 3:00	89,00	81,02	7,98	0,00	1			1			1						1			1		1
7/6/25 4:00	86,00	79,06	6,94	0,00	1			1			1						1			1		1
7/6/25 5:00	89,00	83,50	5,50	0,00	1			1			1						1			1		1
7/6/25 6:00	92,00	85,92	4,33	1,75	1			1			1						1			1		1
7/6/25 7:00	98,00	87,54	4,12	6,34	1			1			1						1			1		1
7/6/25 8:00	110,00	93,79	4,45	11,76	1			1			1						1			1	1	1
7/6/25 9:00	119,00	97,45	5,08	16,47	1			1			1						1			1	1	1
7/6/25 10:00	128,00	102,43	5,71	19,86	1			1			1						1			1	1	1
7/6/25 11:00	135,00	106,87	5,90	22,23	1			1			1						1			1	1	1
7/6/25 12:00	140,00	110,48	6,06	23,46	1			1			1						1		1	1	1	1
7/6/25 13:00	143,00	113,25	6,15	23,60	1			1			1						1		1	1	1	1
7/6/25 14:00	148,00	118,37	7,00	22,63	1			1			1						1		1	1	1	1
7/6/25 15:00	142,00	113,65	7,64	20,71	1			1			1						1		1	1	1	1
7/6/25 16:00	140,00	113,69	8,59	17,72	1			1			1						1		1	1	1	1
7/6/25 17:00	142,00	118,89	9,79	13,32	1			1			1						1		1	1	1	1
7/6/25 18:00	144,00	124,91	11,42	7,67	1			1			1	1					1		1	1	1	1
7/6/25 19:00	146,00	129,84	13,84	2,32	1			1			1	1					1		1	1	1	1
7/6/25 20:00	148,00	130,53	17,43	0,04	1			1			1	1					1		1	1	1	1
7/6/25 21:00	141,00	120,46	20,54	0,00	1			1			1	1					1		1	1	1	1
7/6/25 22:00	136,00	113,93	22,07	0,00	1			1			1	1					1		1	1	1	1
7/6/25 23:00	125,00	101,99	23,01	0,00	1			1			1						1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 8 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΟΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/6/25 0:00	97,00	85,68	11,32	0,00	1			1			1						1			1		1
8/6/25 1:00	91,00	79,98	11,02	0,00	1			1			1						1			1		1
8/6/25 2:00	89,00	79,71	9,29	0,00	1			1			1						1			1		1
8/6/25 3:00	88,00	80,02	7,98	0,00	1			1			1						1			1		1
8/6/25 4:00	85,00	78,06	6,94	0,00	1			1			1						1			1		1
8/6/25 5:00	87,00	81,50	5,50	0,00	1			1			1						1			1		1
8/6/25 6:00	90,00	83,99	4,33	1,68	1			1			1						1			1		1
8/6/25 7:00	95,00	84,89	4,12	5,99	1			1			1						1			1		1
8/6/25 8:00	108,00	92,43	4,45	11,12	1			1			1						1		1	1		1
8/6/25 9:00	117,00	96,12	5,08	15,80	1			1			1						1		1	1		1
8/6/25 10:00	126,00	101,04	5,71	19,25	1			1			1						1		1	1		1
8/6/25 11:00	133,00	105,46	5,90	21,64	1			1			1						1		1	1		1
8/6/25 12:00	138,00	109,11	6,06	22,83	1			1			1						1		1	1	1	1
8/6/25 13:00	141,00	111,79	6,15	23,06	1			1			1						1		1	1	1	1
8/6/25 14:00	146,00	116,73	7,00	22,27	1			1			1						1		1	1	1	1
8/6/25 15:00	140,00	112,04	7,64	20,32	1			1			1						1		1	1	1	1
8/6/25 16:00	138,00	112,08	8,59	17,33	1			1			1						1		1	1	1	1
8/6/25 17:00	141,00	118,43	9,79	12,78	1			1			1						1		1	1	1	1
8/6/25 18:00	142,00	123,34	11,42	7,24	1			1			1	1					1		1	1	1	1
8/6/25 19:00	143,00	126,84	13,84	2,32	1			1			1	1					1		1	1	1	1
8/6/25 20:00	145,00	127,49	17,43	0,08	1			1			1	1					1		1	1	1	1
8/6/25 21:00	140,00	119,46	20,54	0,00	1			1			1	1					1		1	1	1	1
8/6/25 22:00	134,00	111,93	22,07	0,00	1			1			1	1					1		1	1	1	1
8/6/25 23:00	122,00	98,99	23,01	0,00	1			1			1						1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 9 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΟΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/6/25 0:00	98,00	86,68	11,32	0,00	1			1			1						1			1		1
9/6/25 1:00	92,00	80,98	11,02	0,00	1			1			1						1			1		1
9/6/25 2:00	90,00	80,71	9,29	0,00	1			1			1						1			1		1
9/6/25 3:00	89,00	81,02	7,98	0,00	1			1			1						1			1		1
9/6/25 4:00	86,00	79,06	6,94	0,00	1			1			1						1			1		1
9/6/25 5:00	88,00	82,50	5,50	0,00	1			1			1						1			1		1
9/6/25 6:00	91,00	85,07	4,33	1,60	1			1			1						1			1		1
9/6/25 7:00	96,00	86,01	4,12	5,87	1			1			1						1			1		1
9/6/25 8:00	109,00	93,49	4,45	11,06	1			1			1						1		1	1		1
9/6/25 9:00	118,00	97,14	5,08	15,78	1			1			1						1		1	1		1
9/6/25 10:00	127,00	102,03	5,71	19,26	1			1			1						1		1	1		1
9/6/25 11:00	134,00	106,39	5,90	21,71	1			1			1						1		1	1		1
9/6/25 12:00	139,00	109,96	6,06	22,98	1			1			1						1		1	1	1	1
9/6/25 13:00	142,00	112,63	6,15	23,22	1			1			1						1		1	1	1	1
9/6/25 14:00	147,00	117,49	7,00	22,51	1			1			1						1		1	1	1	1
9/6/25 15:00	141,00	112,93	7,64	20,43	1			1			1						1		1	1	1	1
9/6/25 16:00	139,00	113,14	8,59	17,27	1			1			1						1		1	1	1	1
9/6/25 17:00	142,00	119,41	9,79	12,80	1			1			1						1		1	1	1	1
9/6/25 18:00	143,00	124,25	11,42	7,33	1			1			1	1					1		1	1	1	1
9/6/25 19:00	144,00	127,86	13,84	2,30	1			1			1	1					1		1	1	1	1
9/6/25 20:00	146,00	128,51	17,43	0,06	1			1			1	1					1		1	1	1	1
9/6/25 21:00	141,00	120,46	20,54	0,00	1			1			1	1					1		1	1	1	1
9/6/25 22:00	131,00	108,93	22,07	0,00	1			1			1						1		1	1	1	1
9/6/25 23:00	123,00	99,99	23,01	0,00	1			1			1						1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 10 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΟΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/6/25 0:00	102,00	90,68	11,32	0,00	1			1			1						1			1		1
10/6/25 1:00	98,00	86,98	11,02	0,00	1			1			1						1			1		1
10/6/25 2:00	96,00	86,71	9,29	0,00	1			1			1						1			1		1
10/6/25 3:00	94,00	86,02	7,98	0,00	1			1			1						1			1		1
10/6/25 4:00	92,00	85,06	6,94	0,00	1			1			1						1			1		1
10/6/25 5:00	93,00	87,50	5,50	0,00	1			1			1						1			1		1
10/6/25 6:00	98,00	92,06	4,33	1,61	1			1			1						1			1		1
10/6/25 7:00	111,00	100,91	4,12	5,97	1			1			1						1		1	1		1
10/6/25 8:00	121,00	105,25	4,45	11,30	1			1			1						1		1	1		1
10/6/25 9:00	133,00	111,87	5,08	16,05	1			1			1						1		1	1	1	1
10/6/25 10:00	139,00	113,76	5,71	19,53	1			1			1						1		1	1	1	1
10/6/25 11:00	146,00	118,11	5,90	21,99	1			1			1						1		1	1	1	1
10/6/25 12:00	149,00	119,70	6,06	23,24	1			1			1						1		1	1	1	1
10/6/25 13:00	155,00	125,47	6,15	23,38	1			1			1						1		1	1	1	1
10/6/25 14:00	162,00	132,54	7,00	22,46	1			1			1	1					1		1	1	1	1
10/6/25 15:00	153,00	124,90	7,64	20,46	1			1			1	1					1		1	1	1	1
10/6/25 16:00	152,00	126,03	8,59	17,38	1			1			1	1					1		1	1	1	1
10/6/25 17:00	153,00	130,21	9,79	13,00	1			1			1	1					1		1	1	1	1
10/6/25 18:00	154,00	135,20	11,42	7,38	1			1			1	1					1		1	1	1	1
10/6/25 19:00	155,00	138,96	13,84	2,20	1			1			1	1					1		1	1	1	1
10/6/25 20:00	156,00	138,53	17,43	0,04	1			1			1	1					1		1	1	1	1
10/6/25 21:00	151,00	130,46	20,54	0,00	1			1			1	1					1		1	1	1	1
10/6/25 22:00	149,00	126,93	22,07	0,00	1			1			1	1					1		1	1	1	1
10/6/25 23:00	131,00	107,99	23,01	0,00	1			1			1	1					1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Τετάρτη, 11 Ιούνιος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/6/25 0:00	113,00	99,78	13,22	0,00	1		1	1									1			1	1	1
11/6/25 1:00	109,00	95,56	13,44	0,00	1		1	1									1			1	1	1
11/6/25 2:00	107,00	93,05	13,95	0,00	1		1	1									1			1		1
11/6/25 3:00	104,00	89,48	14,52	0,00	1		1	1									1			1		1
11/6/25 4:00	102,00	87,27	14,73	0,00	1		1	1									1			1		1
11/6/25 5:00	103,00	88,25	14,75	0,00	1		1	1									1			1		1
11/6/25 6:00	105,00	88,47	14,90	1,63	1		1	1									1			1		1
11/6/25 7:00	108,00	87,22	14,64	6,14	1		1	1									1			1		1
11/6/25 8:00	135,00	109,69	13,73	11,58	1		1	1	1								1			1	1	1
11/6/25 9:00	148,00	118,64	12,93	16,43	1		1	1	1		1						1			1	1	1
11/6/25 10:00	157,00	124,44	12,54	20,02	1		1	1	1		1						1			1	1	1
11/6/25 11:00	164,00	129,32	12,24	22,44	1		1	1	1		1						1			1	1	1
11/6/25 12:00	167,00	131,49	11,87	23,64	1		1	1	1		1						1			1	1	1
11/6/25 13:00	173,00	137,53	11,66	23,81	1		1	1	1		1						1			1	1	1
11/6/25 14:00	174,00	139,39	11,73	22,88	1		1	1	1		1						1			1	1	1
11/6/25 15:00	170,00	137,12	12,05	20,83	1		1	1	1		1						1			1	1	1
11/6/25 16:00	171,00	140,75	12,44	17,81	1		1	1	1		1						1			1	1	1
11/6/25 17:00	172,00	145,86	12,55	13,59	1		1	1	1		1						1		1	1	1	1
11/6/25 18:00	178,00	157,50	12,49	8,01	1		1	1	1		1						1		1	1	1	1
11/6/25 19:00	169,00	154,10	12,38	2,52	1		1	1	1		1						1		1	1	1	1
11/6/25 20:00	167,00	154,82	12,11	0,07	1		1	1	1		1						1		1	1	1	1
11/6/25 21:00	163,00	151,26	11,74	0,00	1		1	1	1		1						1		1	1	1	1
11/6/25 22:00	155,00	143,28	11,72	0,00	1		1	1	1		1						1			1	1	1
11/6/25 23:00	136,00	123,73	12,27	0,00	1		1	1			1						1			1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 12 Ιούνιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
12/6/25 0:00	113,00	98,07	14,93	0,00	1		1	1									1	1	1	1			
12/6/25 1:00	109,00	93,80	15,20	0,00	1		1	1									1	1	1	1			
12/6/25 2:00	107,00	91,45	15,55	0,00	1		1	1									1	1	1	1			
12/6/25 3:00	104,00	87,98	16,02	0,00	1		1	1									1	1	1	1			
12/6/25 4:00	102,00	85,82	16,18	0,00	1		1	1									1	1	1	1			
12/6/25 5:00	103,00	87,30	15,70	0,00	1		1	1									1	1	1	1			
12/6/25 6:00	105,00	88,51	14,79	1,70	1		1	1									1	1	1	1			
12/6/25 7:00	108,00	88,34	13,35	6,31	1		1	1									1	1	1	1			
12/6/25 8:00	135,00	111,64	11,61	11,75	1		1	1	1								1	1	1	1			
12/6/25 9:00	148,00	121,10	10,31	16,59	1		1	1	1		1						1	1	1	1			
12/6/25 10:00	157,00	127,30	9,56	20,14	1		1	1	1		1						1	1	1	1			
12/6/25 11:00	164,00	132,18	9,31	22,51	1		1	1	1		1						1	1	1	1			
12/6/25 12:00	167,00	133,82	9,36	23,82	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1		
12/6/25 13:00	173,00	139,44	9,50	24,06	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1		
12/6/25 14:00	174,00	140,99	9,78	23,23	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1		
12/6/25 15:00	170,00	138,65	10,00	21,35	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1		
12/6/25 16:00	171,00	142,65	9,98	18,37	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1		
12/6/25 17:00	172,00	148,20	9,72	14,08	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1		
12/6/25 18:00	178,00	160,53	9,09	8,38	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1	1	
12/6/25 19:00	169,00	158,18	8,18	2,64	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1	1	
12/6/25 20:00	167,00	159,23	7,71	0,06	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1	1	
12/6/25 21:00	163,00	155,37	7,63	0,00	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1	1	
12/6/25 22:00	155,00	147,36	7,64	0,00	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1		
12/6/25 23:00	136,00	128,12	7,88	0,00	1		1	1			1						1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Παρασκευή, 13 Ιούνιος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/6/25 0:00	115,00	106,77	8,23	0,00	1		1	1									1	1	1	1	1	
13/6/25 1:00	110,00	102,11	7,89	0,00	1		1	1									1	1	1	1		
13/6/25 2:00	108,00	97,79	10,21	0,00	1		1	1									1	1	1	1		
13/6/25 3:00	105,00	95,42	9,58	0,00	1		1	1									1	1	1	1		
13/6/25 4:00	103,00	91,77	11,23	0,00	1		1	1									1	1	1	1		
13/6/25 5:00	104,00	91,66	12,34	0,00	1		1	1									1	1	1	1		
13/6/25 6:00	106,00	91,52	12,58	1,90	1		1	1									1	1	1	1		
13/6/25 7:00	115,00	94,80	13,40	6,80	1		1	1	1								1	1	1	1		
13/6/25 8:00	132,00	103,35	16,24	12,41	1		1	1	1								1	1	1	1		
13/6/25 9:00	150,00	117,22	15,89	16,89	1		1	1	1		1						1	1	1	1		
13/6/25 10:00	159,00	120,20	17,78	21,02	1		1	1	1		1						1	1	1	1		
13/6/25 11:00	165,00	126,05	16,54	22,41	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1	
13/6/25 12:00	170,00	129,72	16,89	23,39	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1	
13/6/25 13:00	176,00	132,62	19,21	24,17	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1	1
13/6/25 14:00	182,00	138,41	20,14	23,45	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1	1
13/6/25 15:00	185,00	142,14	21,89	20,97	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1	1
13/6/25 16:00	177,00	136,96	22,05	17,99	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1	1
13/6/25 17:00	178,00	143,50	19,47	15,03	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1	1
13/6/25 18:00	175,00	145,31	20,46	9,23	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1	1
13/6/25 19:00	180,00	159,01	17,85	3,14	1		1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	1
13/6/25 20:00	181,00	164,94	15,78	0,28	1		1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	1
13/6/25 21:00	173,00	156,55	16,45	0,00	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1	1
13/6/25 22:00	159,00	146,42	12,58	0,00	1		1	1	1		1						1	1	1	1	1	1
13/6/25 23:00	139,00	122,76	16,24	0,00	1		1	1			1						1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 14 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΟΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
14/6/25 0:00	111,00	102,77	8,23	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
14/6/25 1:00	109,00	101,11	7,89	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
14/6/25 2:00	107,00	96,79	10,21	0,00	1			1	1								1	1	1			
14/6/25 3:00	104,00	94,42	9,58	0,00	1			1	1								1	1	1			
14/6/25 4:00	102,00	90,77	11,23	0,00	1			1	1								1	1	1			
14/6/25 5:00	103,00	90,66	12,34	0,00	1			1	1								1	1	1			
14/6/25 6:00	104,00	89,71	12,58	1,71	1			1	1								1	1	1			
14/6/25 7:00	111,00	91,21	13,40	6,39	1			1	1								1	1	1			
14/6/25 8:00	123,00	94,79	16,24	11,97	1			1	1								1	1	1	1		
14/6/25 9:00	139,00	106,19	15,89	16,92	1			1	1		1						1	1	1	1		
14/6/25 10:00	152,00	113,76	17,78	20,46	1			1	1		1						1	1	1	1		
14/6/25 11:00	161,00	121,56	16,54	22,90	1			1	1		1						1	1	1	1	1	
14/6/25 12:00	169,00	127,86	16,89	24,25	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
14/6/25 13:00	174,00	130,32	19,21	24,47	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
14/6/25 14:00	178,00	134,11	20,14	23,75	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
14/6/25 15:00	173,00	129,37	21,89	21,74	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
14/6/25 16:00	174,00	133,49	22,05	18,46	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
14/6/25 17:00	175,00	141,47	19,47	14,06	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
14/6/25 18:00	176,00	147,13	20,46	8,41	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
14/6/25 19:00	177,00	156,43	17,85	2,72	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
14/6/25 20:00	173,00	157,15	15,78	0,07	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
14/6/25 21:00	165,00	148,55	16,45	0,00	1			1	1		1						1	1	1	1	1	
14/6/25 22:00	158,00	145,42	12,58	0,00	1			1	1		1						1	1	1	1	1	
14/6/25 23:00	129,00	112,76	16,24	0,00	1			1	1		1						1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 15 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
15/6/25 0:00	109,00	100,77	8,23	0,00	1			1	1								1	1	1			
15/6/25 1:00	107,00	99,11	7,89	0,00	1			1	1								1	1	1			
15/6/25 2:00	105,00	94,79	10,21	0,00	1			1	1								1	1	1			
15/6/25 3:00	104,00	94,42	9,58	0,00	1			1	1								1	1	1			
15/6/25 4:00	100,00	88,77	11,23	0,00	1			1	1								1	1	1			
15/6/25 5:00	102,00	89,66	12,34	0,00	1			1	1								1	1	1			
15/6/25 6:00	103,00	88,69	12,58	1,73	1			1	1								1	1	1			
15/6/25 7:00	109,00	89,15	13,40	6,45	1			1	1								1	1	1			
15/6/25 8:00	120,00	91,61	16,24	12,15	1			1	1								1	1	1	1		
15/6/25 9:00	137,00	103,80	15,89	17,31	1			1	1								1	1	1	1		
15/6/25 10:00	148,00	109,24	17,78	20,98	1			1	1								1	1	1	1		
15/6/25 11:00	159,00	119,09	16,54	23,37	1			1	1		1						1	1	1	1	1	
15/6/25 12:00	167,00	125,38	16,89	24,73	1			1	1		1						1	1	1	1	1	
15/6/25 13:00	172,00	127,79	19,21	25,00	1			1	1		1						1	1	1	1	1	
15/6/25 14:00	175,00	130,64	20,14	24,22	1			1	1		1						1	1	1	1	1	
15/6/25 15:00	171,00	126,79	21,89	22,32	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
15/6/25 16:00	170,00	128,80	22,05	19,15	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
15/6/25 17:00	171,00	136,92	19,47	14,61	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
15/6/25 18:00	171,00	141,89	20,46	8,65	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
15/6/25 19:00	173,00	152,39	17,85	2,76	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
15/6/25 20:00	171,00	155,15	15,78	0,07	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
15/6/25 21:00	160,00	143,55	16,45	0,00	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
15/6/25 22:00	155,00	142,42	12,58	0,00	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
15/6/25 23:00	127,00	110,76	16,24	0,00	1			1	1								1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 16 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΟΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/6/25 0:00	116,00	107,77	8,23	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
16/6/25 1:00	111,00	103,11	7,89	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
16/6/25 2:00	109,00	98,79	10,21	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
16/6/25 3:00	108,00	98,42	9,58	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
16/6/25 4:00	106,00	94,77	11,23	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
16/6/25 5:00	107,00	94,66	12,34	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
16/6/25 6:00	118,00	103,62	12,58	1,80	1			1	1								1	1	1	1		
16/6/25 7:00	129,00	109,02	13,40	6,58	1			1	1								1	1	1	1		
16/6/25 8:00	131,00	102,47	16,24	12,29	1			1	1								1	1	1	1		
16/6/25 9:00	156,00	122,60	15,89	17,51	1			1	1		1						1	1	1	1		
16/6/25 10:00	169,00	130,03	17,78	21,19	1			1	1		1						1	1	1	1	1	
16/6/25 11:00	178,00	137,90	16,54	23,56	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
16/6/25 12:00	182,00	140,26	16,89	24,85	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
16/6/25 13:00	184,00	139,70	19,21	25,09	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
16/6/25 14:00	187,00	142,50	20,14	24,36	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
16/6/25 15:00	182,00	137,59	21,89	22,52	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
16/6/25 16:00	183,00	141,59	22,05	19,36	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
16/6/25 17:00	184,00	149,78	19,47	14,75	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
16/6/25 18:00	185,00	155,73	20,46	8,81	1			1	1		1	1					1	1	1	1	1	1
16/6/25 19:00	186,00	165,16	17,85	2,99	1			1	1		1	1					1	1	1	1	1	1
16/6/25 20:00	179,00	163,04	15,78	0,18	1			1	1		1	1					1	1	1	1	1	1
16/6/25 21:00	171,00	154,55	16,45	0,00	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
16/6/25 22:00	160,00	147,42	12,58	0,00	1			1	1		1						1	1	1	1	1	1
16/6/25 23:00	152,00	135,76	16,24	0,00	1			1	1		1						1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 17 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
17/6/25 0:00	118,00	109,77	8,23	0,00	1			1	1								1	1	1	1	1	
17/6/25 1:00	113,00	105,11	7,89	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
17/6/25 2:00	108,00	97,79	10,21	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
17/6/25 3:00	107,00	97,42	9,58	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
17/6/25 4:00	106,00	94,77	11,23	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
17/6/25 5:00	107,00	94,65	12,34	0,01	1			1	1								1	1	1	1		
17/6/25 6:00	118,00	103,77	12,58	1,65	1		1	1	1								1	1	1	1		
17/6/25 7:00	131,00	111,53	13,40	6,07	1		1	1	1								1	1	1	1		
17/6/25 8:00	132,00	104,25	16,24	11,51	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
17/6/25 9:00	157,00	124,77	15,89	16,34	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
17/6/25 10:00	169,00	131,52	17,78	19,70	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
17/6/25 11:00	179,00	140,59	16,54	21,87	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
17/6/25 12:00	183,00	143,08	16,89	23,03	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
17/6/25 13:00	185,00	142,56	19,21	23,23	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
17/6/25 14:00	188,00	145,36	20,14	22,50	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
17/6/25 15:00	183,00	140,32	21,89	20,79	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
17/6/25 16:00	184,00	144,02	22,05	17,93	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
17/6/25 17:00	185,00	151,78	19,47	13,75	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
17/6/25 18:00	186,00	157,34	20,46	8,20	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
17/6/25 19:00	187,00	166,52	17,85	2,63	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
17/6/25 20:00	178,00	162,15	15,78	0,07	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
17/6/25 21:00	170,00	153,55	16,45	0,00	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
17/6/25 22:00	162,00	149,42	12,58	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	
17/6/25 23:00	155,00	138,76	16,24	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 18 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/6/25 0:00	122,00	113,77	8,23	0,00	1			1	1								1	1	1	1	1	
18/6/25 1:00	116,00	108,11	7,89	0,00	1			1	1								1	1	1	1	1	
18/6/25 2:00	111,00	100,79	10,21	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
18/6/25 3:00	107,00	97,42	9,58	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
18/6/25 4:00	100,00	88,77	11,23	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
18/6/25 5:00	106,00	93,66	12,34	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
18/6/25 6:00	112,00	97,75	12,58	1,67	1		1	1	1								1	1	1	1		
18/6/25 7:00	132,00	112,29	13,40	6,31	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
18/6/25 8:00	143,00	114,80	16,24	11,96	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		
18/6/25 9:00	162,00	129,14	15,89	16,97	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
18/6/25 10:00	165,00	126,69	17,78	20,53	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
18/6/25 11:00	167,00	127,53	16,54	22,93	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
18/6/25 12:00	166,00	124,83	16,89	24,28	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
18/6/25 13:00	171,00	127,22	19,21	24,57	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
18/6/25 14:00	173,00	129,04	20,14	23,82	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
18/6/25 15:00	169,00	125,14	21,89	21,97	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
18/6/25 16:00	175,00	134,03	22,05	18,92	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
18/6/25 17:00	179,00	145,07	19,47	14,46	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
18/6/25 18:00	182,00	152,83	20,46	8,71	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
18/6/25 19:00	169,00	148,28	17,85	2,87	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
18/6/25 20:00	166,00	150,15	15,78	0,07	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
18/6/25 21:00	171,00	154,55	16,45	0,00	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
18/6/25 22:00	145,00	132,42	12,58	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	
18/6/25 23:00	141,00	124,76	16,24	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 19 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/6/25 0:00	123,00	114,77	8,23	0,00	1			1	1								1	1	1	1	1	
19/6/25 1:00	117,00	109,11	7,89	0,00	1			1	1								1	1	1	1	1	
19/6/25 2:00	112,00	101,79	10,21	0,00	1			1	1								1	1	1	1	1	
19/6/25 3:00	109,00	99,42	9,58	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
19/6/25 4:00	102,00	90,77	11,23	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
19/6/25 5:00	103,00	90,66	12,34	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
19/6/25 6:00	111,00	96,80	12,58	1,62	1		1	1	1								1	1	1	1		
19/6/25 7:00	130,00	110,41	13,40	6,19	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
19/6/25 8:00	143,00	114,98	16,24	11,78	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		
19/6/25 9:00	159,00	126,32	15,89	16,79	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		
19/6/25 10:00	163,00	124,82	17,78	20,40	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1	1	
19/6/25 11:00	167,00	127,64	16,54	22,82	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
19/6/25 12:00	169,00	127,90	16,89	24,21	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
19/6/25 13:00	172,00	128,25	19,21	24,54	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
19/6/25 14:00	174,00	129,97	20,14	23,89	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
19/6/25 15:00	170,00	126,10	21,89	22,01	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
19/6/25 16:00	175,00	134,07	22,05	18,88	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
19/6/25 17:00	178,00	144,14	19,47	14,39	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
19/6/25 18:00	180,00	150,87	20,46	8,67	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
19/6/25 19:00	170,00	149,37	17,85	2,78	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
19/6/25 20:00	168,00	152,18	15,78	0,04	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
19/6/25 21:00	172,00	155,55	16,45	0,00	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
19/6/25 22:00	146,00	133,42	12,58	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	
19/6/25 23:00	142,00	125,76	16,24	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 20 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
20/6/25 0:00	125,00	116,77	8,23	0,00	1			1	1								1	1	1	1	1	
20/6/25 1:00	118,00	110,11	7,89	0,00	1			1	1								1	1	1	1	1	
20/6/25 2:00	113,00	102,79	10,21	0,00	1			1	1								1	1	1	1	1	
20/6/25 3:00	111,00	101,42	9,58	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
20/6/25 4:00	102,00	90,77	11,23	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
20/6/25 5:00	104,00	91,66	12,34	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
20/6/25 6:00	112,00	97,80	12,58	1,62	1		1	1	1								1	1	1	1		
20/6/25 7:00	131,00	111,46	13,40	6,14	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
20/6/25 8:00	144,00	116,04	16,24	11,72	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
20/6/25 9:00	160,00	127,27	15,89	16,84	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		
20/6/25 10:00	164,00	125,63	17,78	20,59	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1	1	
20/6/25 11:00	168,00	128,39	16,54	23,07	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
20/6/25 12:00	170,00	128,58	16,89	24,53	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
20/6/25 13:00	173,00	128,99	19,21	24,80	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
20/6/25 14:00	175,00	130,93	20,14	23,93	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
20/6/25 15:00	171,00	127,07	21,89	22,04	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
20/6/25 16:00	176,00	134,95	22,05	19,00	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
20/6/25 17:00	179,00	145,05	19,47	14,48	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
20/6/25 18:00	181,00	151,94	20,46	8,60	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
20/6/25 19:00	172,00	151,46	17,85	2,69	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
20/6/25 20:00	169,00	153,19	15,78	0,03	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
20/6/25 21:00	173,00	156,55	16,45	0,00	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
20/6/25 22:00	147,00	134,42	12,58	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	
20/6/25 23:00	143,00	126,76	16,24	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 21 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
21/6/25 0:00	125,00	116,77	8,23	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
21/6/25 1:00	118,00	110,11	7,89	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
21/6/25 2:00	113,00	102,79	10,21	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
21/6/25 3:00	111,00	101,42	9,58	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
21/6/25 4:00	104,00	92,77	11,23	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
21/6/25 5:00	106,00	93,66	12,34	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
21/6/25 6:00	113,00	98,87	12,58	1,55	1		1	1	1								1	1	1	1		
21/6/25 7:00	132,00	112,64	13,40	5,96	1		1	1	1								1	1	1	1		
21/6/25 8:00	145,00	117,37	16,24	11,39	1		1	1	1								1	1	1	1		
21/6/25 9:00	161,00	128,75	15,89	16,36	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
21/6/25 10:00	165,00	127,13	17,78	20,09	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
21/6/25 11:00	169,00	129,84	16,54	22,62	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
21/6/25 12:00	171,00	130,13	16,89	23,98	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
21/6/25 13:00	175,00	131,59	19,21	24,20	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
21/6/25 14:00	176,00	132,52	20,14	23,34	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
21/6/25 15:00	172,00	128,90	21,89	21,21	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
21/6/25 16:00	175,00	134,98	22,05	17,97	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
21/6/25 17:00	178,00	145,01	19,47	13,52	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
21/6/25 18:00	181,00	152,59	20,46	7,95	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
21/6/25 19:00	172,00	151,72	17,85	2,43	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
21/6/25 20:00	170,00	154,20	15,78	0,02	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
21/6/25 21:00	174,00	157,55	16,45	0,00	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
21/6/25 22:00	148,00	135,42	12,58	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1		
21/6/25 23:00	144,00	127,76	16,24	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 22 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/6/25 0:00	127,00	118,77	8,23	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
22/6/25 1:00	119,00	111,11	7,89	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
22/6/25 2:00	115,00	104,79	10,21	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
22/6/25 3:00	113,00	103,42	9,58	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
22/6/25 4:00	106,00	94,77	11,23	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
22/6/25 5:00	108,00	95,66	12,34	0,00	1			1	1								1	1	1	1		
22/6/25 6:00	115,00	100,87	12,58	1,55	1		1	1	1								1	1	1	1		
22/6/25 7:00	134,00	114,66	13,40	5,94	1		1	1	1								1	1	1	1		
22/6/25 8:00	148,00	120,34	16,24	11,42	1		1	1	1								1	1	1	1		
22/6/25 9:00	163,00	130,60	15,89	16,51	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
22/6/25 10:00	168,00	129,94	17,78	20,28	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
22/6/25 11:00	171,00	131,58	16,54	22,88	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
22/6/25 12:00	173,00	131,72	16,89	24,39	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
22/6/25 13:00	178,00	134,07	19,21	24,72	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
22/6/25 14:00	176,00	131,87	20,14	23,99	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
22/6/25 15:00	174,00	130,07	21,89	22,04	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
22/6/25 16:00	178,00	137,05	22,05	18,90	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
22/6/25 17:00	181,00	147,20	19,47	14,33	1		1	1	1					1			1	1	1	1		
22/6/25 18:00	183,00	154,09	20,46	8,45	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		
22/6/25 19:00	175,00	154,43	17,85	2,72	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		
22/6/25 20:00	169,00	153,15	15,78	0,07	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		
22/6/25 21:00	171,00	154,55	16,45	0,00	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		
22/6/25 22:00	148,00	135,42	12,58	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
22/6/25 23:00	144,00	127,76	16,24	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 23 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
23/6/25 0:00	119,00	110,77	8,23	0,00	1			1	1							1	1	1	1	1		
23/6/25 1:00	121,00	113,11	7,89	0,00	1			1	1							1	1	1	1	1		
23/6/25 2:00	118,00	107,79	10,21	0,00	1			1	1							1	1	1	1	1		
23/6/25 3:00	113,00	103,42	9,58	0,00	1			1	1							1	1	1	1	1		
23/6/25 4:00	106,00	94,77	11,23	0,00	1			1	1							1	1	1	1	1		
23/6/25 5:00	110,00	97,65	12,34	0,01	1			1	1							1	1	1	1	1		
23/6/25 6:00	118,00	103,86	12,58	1,56	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
23/6/25 7:00	135,00	115,65	13,40	5,95	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
23/6/25 8:00	145,00	117,31	16,24	11,45	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
23/6/25 9:00	167,00	134,62	15,89	16,49	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		
23/6/25 10:00	171,00	132,96	17,78	20,26	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		
23/6/25 11:00	173,00	133,75	16,54	22,71	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		
23/6/25 12:00	174,00	133,03	16,89	24,08	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		
23/6/25 13:00	180,00	136,38	19,21	24,41	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		
23/6/25 14:00	177,00	133,09	20,14	23,77	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		
23/6/25 15:00	175,00	131,13	21,89	21,98	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		
23/6/25 16:00	179,00	137,98	22,05	18,97	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1	1	
23/6/25 17:00	182,00	148,09	19,47	14,44	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1	1	
23/6/25 18:00	187,00	157,86	20,46	8,68	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1	1	
23/6/25 19:00	179,00	158,17	17,85	2,98	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1	1	
23/6/25 20:00	174,00	158,07	15,78	0,15	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1	1	
23/6/25 21:00	168,00	151,55	16,45	0,00	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1	1	
23/6/25 22:00	152,00	139,42	12,58	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	
23/6/25 23:00	144,00	127,76	16,24	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 24 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/6/25 0:00	132,00	123,77	8,23	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
24/6/25 1:00	122,00	114,11	7,89	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
24/6/25 2:00	117,00	106,79	10,21	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
24/6/25 3:00	112,00	102,42	9,58	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
24/6/25 4:00	112,00	100,77	11,23	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
24/6/25 5:00	112,00	99,66	12,34	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
24/6/25 6:00	122,00	107,79	12,58	1,63	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
24/6/25 7:00	138,00	118,35	13,40	6,25	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
24/6/25 8:00	149,00	120,82	16,24	11,94	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1		
24/6/25 9:00	172,00	139,07	15,89	17,04	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1		
24/6/25 10:00	175,00	136,52	17,78	20,70	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1		
24/6/25 11:00	178,00	138,35	16,54	23,11	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1		
24/6/25 12:00	182,00	140,66	16,89	24,45	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1		
24/6/25 13:00	185,00	141,04	19,21	24,75	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1		
24/6/25 14:00	182,00	137,72	20,14	24,14	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1		
24/6/25 15:00	178,00	133,69	21,89	22,42	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1		
24/6/25 16:00	182,00	140,59	22,05	19,36	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	
24/6/25 17:00	182,00	147,63	19,47	14,90	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	
24/6/25 18:00	185,00	155,46	20,46	9,08	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	
24/6/25 19:00	179,00	158,16	17,85	2,99	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	
24/6/25 20:00	174,00	158,16	15,78	0,06	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	
24/6/25 21:00	168,00	151,55	16,45	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	
24/6/25 22:00	155,00	142,42	12,58	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	
24/6/25 23:00	144,00	127,76	16,24	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 25 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/6/25 0:00	136,00	123,96	12,04	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
25/6/25 1:00	125,00	111,35	13,65	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
25/6/25 2:00	120,00	104,87	15,13	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
25/6/25 3:00	115,00	98,86	16,14	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
25/6/25 4:00	108,00	91,44	16,56	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
25/6/25 5:00	110,00	93,78	16,22	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
25/6/25 6:00	125,00	108,33	15,08	1,59	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
25/6/25 7:00	140,00	120,44	13,40	6,16	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		
25/6/25 8:00	150,00	126,71	11,45	11,84	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		
25/6/25 9:00	162,00	135,34	9,68	16,98	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		1
25/6/25 10:00	175,00	145,75	8,62	20,63	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		1
25/6/25 11:00	180,00	148,70	8,24	23,06	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		1
25/6/25 12:00	185,00	152,07	8,46	24,47	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		1
25/6/25 13:00	188,00	154,23	8,99	24,78	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		1
25/6/25 14:00	192,00	158,43	9,45	24,12	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		1
25/6/25 15:00	185,00	152,87	9,79	22,34	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		1
25/6/25 16:00	175,00	145,57	10,15	19,28	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		1
25/6/25 17:00	180,00	154,87	10,29	14,84	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		1
25/6/25 18:00	185,00	166,00	9,97	9,03	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		1
25/6/25 19:00	180,00	167,53	9,55	2,92	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		1
25/6/25 20:00	178,00	168,74	9,21	0,05	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		1
25/6/25 21:00	170,00	161,29	8,71	0,00	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1		1
25/6/25 22:00	165,00	156,26	8,74	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1		1
25/6/25 23:00	150,00	140,15	9,85	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
26/6/25 0:00	137,00	125,68	11,32	0,00	1		1		1		1					1	1	1	1	1		
26/6/25 1:00	128,00	116,33	11,67	0,00	1		1		1		1					1	1	1	1	1		
26/6/25 2:00	122,00	110,50	11,50	0,00	1		1		1							1	1	1	1	1		
26/6/25 3:00	118,00	107,29	10,71	0,00	1		1		1							1	1	1	1	1		
26/6/25 4:00	114,00	104,72	9,28	0,00	1		1		1							1	1	1	1	1		
26/6/25 5:00	110,00	102,47	7,53	0,00	1		1		1							1	1	1	1	1		
26/6/25 6:00	125,00	117,28	6,15	1,57	1		1		1							1	1	1	1	1		
26/6/25 7:00	140,00	128,56	5,33	6,11	1		1		1					1		1	1	1	1	1		
26/6/25 8:00	150,00	133,54	4,69	11,77	1		1		1					1		1	1	1	1	1		
26/6/25 9:00	162,00	140,84	4,35	16,81	1		1		1		1			1		1	1	1	1	1		
26/6/25 10:00	174,00	149,15	4,44	20,41	1		1		1		1			1		1	1	1	1	1		
26/6/25 11:00	185,00	157,40	4,76	22,84	1		1		1		1			1		1	1	1	1	1	1	
26/6/25 12:00	188,00	158,83	5,00	24,17	1		1		1		1			1		1	1	1	1	1	1	
26/6/25 13:00	192,00	162,33	5,23	24,44	1		1		1		1			1		1	1	1	1	1	1	
26/6/25 14:00	192,00	162,56	5,63	23,81	1		1		1		1			1		1	1	1	1	1	1	
26/6/25 15:00	187,00	158,75	6,13	22,12	1		1		1		1			1		1	1	1	1	1	1	
26/6/25 16:00	180,00	154,09	6,73	19,18	1		1		1		1			1		1	1	1	1	1	1	
26/6/25 17:00	182,00	159,45	7,76	14,79	1		1		1		1			1		1	1	1	1	1	1	
26/6/25 18:00	185,00	167,31	8,71	8,98	1		1		1		1			1		1	1	1	1	1	1	
26/6/25 19:00	190,00	178,11	8,94	2,95	1		1		1		1			1		1	1	1	1	1	1	1
26/6/25 20:00	184,00	175,43	8,51	0,06	1		1		1		1			1		1	1	1	1	1	1	1
26/6/25 21:00	171,00	163,29	7,71	0,00	1		1		1		1			1		1	1	1	1	1	1	1
26/6/25 22:00	164,00	156,63	7,37	0,00	1		1		1		1					1	1	1	1	1	1	1
26/6/25 23:00	155,00	147,01	7,99	0,00	1		1		1		1					1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 27 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
27/6/25 0:00	139,00	127,68	11,32	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
27/6/25 1:00	129,00	117,33	11,67	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
27/6/25 2:00	123,00	111,50	11,50	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
27/6/25 3:00	119,00	108,29	10,71	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
27/6/25 4:00	115,00	105,72	9,28	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
27/6/25 5:00	112,00	104,47	7,53	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
27/6/25 6:00	126,00	118,29	6,15	1,56	1		1	1	1							1	1	1	1			
27/6/25 7:00	141,00	129,61	5,33	6,06	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1			
27/6/25 8:00	152,00	135,74	4,69	11,57	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1			
27/6/25 9:00	163,00	142,15	4,35	16,50	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1			
27/6/25 10:00	175,00	150,46	4,44	20,10	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1			
27/6/25 11:00	188,00	160,72	4,76	22,52	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1			
27/6/25 12:00	191,00	162,09	5,00	23,91	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1			
27/6/25 13:00	197,00	167,53	5,23	24,24	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1		
27/6/25 14:00	196,00	166,68	5,63	23,69	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1		
27/6/25 15:00	192,00	163,88	6,13	21,99	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1		
27/6/25 16:00	189,00	163,20	6,73	19,07	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1		
27/6/25 17:00	190,00	167,53	7,76	14,71	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1		
27/6/25 18:00	192,00	174,38	8,71	8,91	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1		
27/6/25 19:00	195,00	183,13	8,94	2,93	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1		
27/6/25 20:00	186,00	177,42	8,51	0,07	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1		
27/6/25 21:00	175,00	167,29	7,71	0,00	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1		
27/6/25 22:00	169,00	161,63	7,37	0,00	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	
27/6/25 23:00	164,00	156,01	7,99	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 28 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
28/6/25 0:00	144,00	132,68	11,32	0,00	1		1	1	1							1	1		1	1	1	1
28/6/25 1:00	134,00	122,33	11,67	0,00	1		1	1	1							1	1		1	1		1
28/6/25 2:00	130,00	118,50	11,50	0,00	1		1	1	1							1	1		1	1		1
28/6/25 3:00	125,00	114,29	10,71	0,00	1		1	1	1							1	1		1	1		1
28/6/25 4:00	122,00	112,72	9,28	0,00	1		1	1	1							1	1		1	1		1
28/6/25 5:00	121,00	113,47	7,53	0,00	1		1	1	1							1	1		1	1		1
28/6/25 6:00	125,00	117,33	6,15	1,52	1		1	1	1					0		1	1		1	1		1
28/6/25 7:00	145,00	133,68	5,33	5,99	1		1	1	1					1		1	1		1	1		1
28/6/25 8:00	149,00	132,83	4,69	11,48	1		1	1	1		1			1		1	1		1	1		1
28/6/25 9:00	176,00	155,28	4,35	16,37	1		1	1	1		1			1		1	1		1	1		1
28/6/25 10:00	174,00	149,53	4,44	20,03	1		1	1	1		1			1		1	1		1	1		1
28/6/25 11:00	187,00	159,67	4,76	22,57	1		1	1	1		1			1		1	1		1	1	1	1
28/6/25 12:00	198,00	168,99	5,00	24,01	1		1	1	1		1			1		1	1		1	1	1	1
28/6/25 13:00	206,00	176,44	5,23	24,33	1		1	1	1		1			1		1	1		1	1	1	1
28/6/25 14:00	210,00	180,63	5,63	23,74	1		1	1	1		1			1		1	1		1	1	1	1
28/6/25 15:00	198,00	169,98	6,13	21,89	1		1	1	1		1			1		1	1		1	1	1	1
28/6/25 16:00	197,00	171,41	6,73	18,86	1		1	1	1		1			1		1	1		1	1	1	1
28/6/25 17:00	199,00	176,77	7,76	14,47	1		1	1	1		1			1		1	1		1	1	1	1
28/6/25 18:00	204,00	186,59	8,71	8,70	1		1	1	1		1			1		1	1		1	1	1	1
28/6/25 19:00	208,00	196,15	8,94	2,91	1		1	1	1		1			1		1	1		1	1	1	1
28/6/25 20:00	196,00	187,38	8,51	0,11	1		1	1	1		1			1		1	1		1	1	1	1
28/6/25 21:00	194,00	186,29	7,71	0,00	1		1	1	1		1			1		1	1		1	1	1	1
28/6/25 22:00	192,00	184,63	7,37	0,00	1		1	1	1		1					1	1		1	1	1	1
28/6/25 23:00	189,00	181,01	7,99	0,00	1		1	1	1		1					1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 29 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/6/25 0:00	145,00	133,68	11,32	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
29/6/25 1:00	135,00	123,33	11,67	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
29/6/25 2:00	131,00	119,50	11,50	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
29/6/25 3:00	126,00	115,29	10,71	0,00	1		1	1	1							1	1	1				
29/6/25 4:00	123,00	113,72	9,28	0,00	1		1	1	1							1	1	1				
29/6/25 5:00	120,00	112,47	7,53	0,00	1		1	1	1							1	1	1				
29/6/25 6:00	124,00	116,25	6,15	1,60	1		1	1	1					0		1	1	1				
29/6/25 7:00	144,00	132,68	5,33	5,99	1		1	1	1					1		1	1	1				
29/6/25 8:00	148,00	131,97	4,69	11,34	1		1	1	1					1		1	1	1				
29/6/25 9:00	175,00	154,45	4,35	16,20	1		1	1	1		1			1		1	1	1				
29/6/25 10:00	175,00	150,76	4,44	19,80	1		1	1	1		1			1		1	1	1				
29/6/25 11:00	187,00	159,94	4,76	22,30	1		1	1	1		1			1		1	1	1			1	
29/6/25 12:00	197,00	168,27	5,00	23,73	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1		1	
29/6/25 13:00	204,00	174,73	5,23	24,04	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1		1	
29/6/25 14:00	208,00	179,07	5,63	23,30	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1		1	
29/6/25 15:00	197,00	169,38	6,13	21,49	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1		1	
29/6/25 16:00	196,00	170,59	6,73	18,68	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1		1	
29/6/25 17:00	198,00	175,86	7,76	14,38	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1		1	
29/6/25 18:00	203,00	185,63	8,71	8,66	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1		1	1
29/6/25 19:00	207,00	195,08	8,94	2,98	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1		1	1
29/6/25 20:00	195,00	186,33	8,51	0,16	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1		1	1
29/6/25 21:00	193,00	185,29	7,71	0,00	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1		1	1
29/6/25 22:00	191,00	183,63	7,37	0,00	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1		1	1
29/6/25 23:00	187,00	179,01	7,99	0,00	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 30 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
30/6/25 0:00	143,00	131,68	11,32	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
30/6/25 1:00	133,00	121,33	11,67	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
30/6/25 2:00	129,00	117,50	11,50	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
30/6/25 3:00	124,00	113,29	10,71	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
30/6/25 4:00	122,00	112,72	9,28	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
30/6/25 5:00	120,00	112,47	7,53	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
30/6/25 6:00	124,00	116,13	6,15	1,72	1		1	1	1							1	1	1	1			
30/6/25 7:00	144,00	132,47	5,33	6,20	1		1	1	1							1	1	1	1			
30/6/25 8:00	148,00	131,89	4,69	11,42	1		1	1	1							1	1	1	1			
30/6/25 9:00	175,00	154,37	4,35	16,28	1		1	1	1		1					1	1	1	1			
30/6/25 10:00	178,00	153,66	4,44	19,90	1		1	1	1		1					1	1	1	1			
30/6/25 11:00	190,00	163,04	4,76	22,20	1		1	1	1		1					1	1	1	1		1	
30/6/25 12:00	198,00	169,57	5,00	23,43	1		1	1	1		1					1	1	1	1		1	
30/6/25 13:00	208,00	179,07	5,23	23,70	1		1	1	1		1					1	1	1	1		1	
30/6/25 14:00	212,00	183,43	5,63	22,94	1		1	1	1		1					1	1	1	1		1	
30/6/25 15:00	198,00	170,85	6,13	21,02	1		1	1	1		1					1	1	1	1		1	
30/6/25 16:00	197,00	172,22	6,73	18,05	1		1	1	1		1					1	1	1	1		1	
30/6/25 17:00	199,00	177,43	7,76	13,81	1		1	1	1		1					1	1	1	1		1	
30/6/25 18:00	206,00	189,02	8,71	8,27	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	
30/6/25 19:00	210,00	198,25	8,94	2,81	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1
30/6/25 20:00	196,00	187,35	8,51	0,14	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1
30/6/25 21:00	194,00	186,29	7,71	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1
30/6/25 22:00	192,00	184,63	7,37	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1
30/6/25 23:00	189,00	181,01	7,99	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 1 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/7/25 0:00	144,00	132,68	11,32	0,00	1		1		1		1					1	1	1	1	1		
1/7/25 1:00	136,00	124,33	11,67	0,00	1		1		1		1					1	1	1	1	1		
1/7/25 2:00	129,00	117,50	11,50	0,00	1		1		1							1	1	1	1	1	1	
1/7/25 3:00	121,00	110,29	10,71	0,00	1		1		1							1	1	1	1	1	1	
1/7/25 4:00	120,00	110,72	9,28	0,00	1		1		1							1	1	1	1	1	1	
1/7/25 5:00	128,00	120,47	7,53	0,00	1		1		1							1	1	1	1	1	1	
1/7/25 6:00	126,00	118,38	6,15	1,47	1		1		1							1	1	1	1	1		
1/7/25 7:00	149,00	137,94	5,33	5,73	1		1		1					1		1	1	1	1	1		
1/7/25 8:00	168,00	152,28	4,69	11,03	1		1		1		1			1		1	1	1	1	1		
1/7/25 9:00	182,00	161,89	4,35	15,76	1		1		1		1			1		1	1	1	1	1	1	
1/7/25 10:00	185,00	161,25	4,44	19,31	1		1		1		1			1		1	1	1	1	1	1	
1/7/25 11:00	192,00	165,48	4,76	21,76	1		1		1		1			1		1	1	1	1	1	1	
1/7/25 12:00	210,00	181,82	5,00	23,18	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
1/7/25 13:00	214,00	185,18	5,23	23,59	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
1/7/25 14:00	212,00	183,50	5,63	22,87	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
1/7/25 15:00	209,00	181,83	6,13	21,04	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
1/7/25 16:00	206,00	181,08	6,73	18,19	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
1/7/25 17:00	209,00	187,13	7,76	14,11	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
1/7/25 18:00	213,00	195,80	8,71	8,49	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	
1/7/25 19:00	210,00	198,45	8,94	2,61	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	1
1/7/25 20:00	199,00	190,46	8,51	0,03	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	1
1/7/25 21:00	196,00	188,29	7,71	0,00	1		1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	1
1/7/25 22:00	176,00	168,63	7,37	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1
1/7/25 23:00	165,00	157,01	7,99	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Τετάρτη, 2 Ιούλιος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/7/25 0:00	148,00	141,35	6,65	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
2/7/25 1:00	140,00	135,23	4,77	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
2/7/25 2:00	132,00	127,71	4,29	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
2/7/25 3:00	129,00	123,74	5,26	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1			
2/7/25 4:00	120,00	113,20	6,80	0,00	1		1	1	1							1	1	1				
2/7/25 5:00	123,00	115,17	7,83	0,00	1		1	1	1							1	1	1				
2/7/25 6:00	130,00	120,78	7,82	1,40	1		1	1	1							1	1	1	1			
2/7/25 7:00	149,00	136,40	7,03	5,57	1		1	1	1					1		1	1	1	1			
2/7/25 8:00	153,00	135,99	6,16	10,85	1		1	1	1					1		1	1	1	1			
2/7/25 9:00	180,00	158,37	5,97	15,66	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1			
2/7/25 10:00	183,00	156,82	6,89	19,29	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1			
2/7/25 11:00	195,00	164,71	8,52	21,77	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1			
2/7/25 12:00	198,00	164,74	10,06	23,20	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1			
2/7/25 13:00	208,00	172,78	11,61	23,61	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	
2/7/25 14:00	212,00	175,80	13,20	23,00	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	
2/7/25 15:00	198,00	162,16	14,70	21,14	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1			
2/7/25 16:00	197,00	162,54	16,24	18,22	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1			
2/7/25 17:00	199,00	167,28	17,65	14,07	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1			
2/7/25 18:00	206,00	178,35	19,03	8,62	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		
2/7/25 19:00	210,00	186,83	20,39	2,78	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
2/7/25 20:00	196,00	174,19	21,77	0,04	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
2/7/25 21:00	194,00	171,71	22,29	0,00	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
2/7/25 22:00	192,00	171,16	20,84	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1
2/7/25 23:00	189,00	170,76	18,24	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/7/25 0:00	151,00	131,49	19,51	0,00	1		1	1	1							1	1	1			1	1
3/7/25 1:00	143,00	125,75	17,25	0,00	1		1	1	1							1	1	1			1	1
3/7/25 2:00	135,00	119,40	15,60	0,00	1		1	1	1							1	1	1			1	
3/7/25 3:00	131,00	116,42	14,58	0,00	1		1	1	1							1	1	1			1	
3/7/25 4:00	122,00	108,07	13,93	0,00	1		1	1	1							1	1				1	
3/7/25 5:00	126,00	111,94	14,06	0,00	1		1	1	1							1	1	1			1	
3/7/25 6:00	135,00	119,01	14,36	1,63	1		1	1	1							1	1	1			1	
3/7/25 7:00	150,00	129,99	13,72	6,29	1		1	1	1					1		1	1	1			1	
3/7/25 8:00	156,00	132,07	11,92	12,01	1		1	1	1					1		1	1	1			1	
3/7/25 9:00	183,00	156,34	9,57	17,09	1		1	1	1					1	1	1	1	1			1	
3/7/25 10:00	186,00	157,86	7,47	20,67	1		1	1	1					1	1	1	1	1			1	
3/7/25 11:00	198,00	168,40	6,63	22,97	1		1	1	1					1	1	1	1	1			1	
3/7/25 12:00	202,00	171,00	6,74	24,26	1		1	1	1					1	1	1	1	1			1	
3/7/25 13:00	211,00	179,64	6,85	24,51	1		1	1	1					1	1	1	1	1		1	1	
3/7/25 14:00	215,00	183,98	7,18	23,84	1		1	1	1					1	1	1	1	1		1	1	
3/7/25 15:00	210,00	179,61	8,25	22,14	1		1	1	1					1	1	1	1	1		1	1	
3/7/25 16:00	200,00	171,11	9,65	19,24	1		1	1	1					1	1	1	1	1			1	
3/7/25 17:00	203,00	177,08	10,94	14,98	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	
3/7/25 18:00	209,00	187,34	12,42	9,24	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	
3/7/25 19:00	204,00	187,47	13,42	3,11	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	
3/7/25 20:00	198,00	184,24	13,67	0,09	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	
3/7/25 21:00	190,00	177,11	12,89	0,00	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	
3/7/25 22:00	177,00	166,37	10,63	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1		1	1
3/7/25 23:00	160,00	152,46	7,54	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 4 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/7/25 0:00	145,00	139,17	5,83	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
4/7/25 1:00	137,00	132,96	4,04	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
4/7/25 2:00	130,00	126,83	3,17	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
4/7/25 3:00	122,00	119,10	2,90	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
4/7/25 4:00	122,00	119,31	2,69	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
4/7/25 5:00	130,00	127,92	2,06	0,02	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
4/7/25 6:00	130,00	126,90	1,41	1,69	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
4/7/25 7:00	152,00	144,62	1,17	6,21	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		
4/7/25 8:00	170,00	157,11	0,98	11,91	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		
4/7/25 9:00	184,00	166,16	0,96	16,88	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		
4/7/25 10:00	186,00	164,49	1,13	20,38	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		
4/7/25 11:00	193,00	168,89	1,33	22,78	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		
4/7/25 12:00	212,00	186,12	1,74	24,14	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
4/7/25 13:00	216,00	189,08	2,51	24,41	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
4/7/25 14:00	214,00	186,86	3,45	23,69	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
4/7/25 15:00	211,00	184,57	4,43	22,00	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
4/7/25 16:00	208,00	183,26	5,62	19,12	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
4/7/25 17:00	211,00	189,19	6,93	14,88	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
4/7/25 18:00	215,00	197,70	8,09	9,21	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	
4/7/25 19:00	212,00	200,12	8,82	3,06	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	
4/7/25 20:00	201,00	191,87	9,07	0,06	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	
4/7/25 21:00	198,00	189,22	8,78	0,00	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	
4/7/25 22:00	178,00	169,56	8,44	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1
4/7/25 23:00	167,00	158,68	8,32	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 5 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/7/25 0:00	144,00	136,42	7,58	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	
5/7/25 1:00	136,00	129,83	6,17	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
5/7/25 2:00	129,00	124,09	4,91	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
5/7/25 3:00	121,00	117,18	3,82	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
5/7/25 4:00	121,00	118,08	2,92	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
5/7/25 5:00	129,00	126,62	2,38	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
5/7/25 6:00	130,00	126,57	1,96	1,47	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
5/7/25 7:00	151,00	143,69	1,53	5,78	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		
5/7/25 8:00	169,00	156,55	1,12	11,33	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		
5/7/25 9:00	183,00	165,81	0,93	16,26	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		
5/7/25 10:00	185,00	164,31	0,93	19,76	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		
5/7/25 11:00	192,00	168,85	1,05	22,10	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		
5/7/25 12:00	211,00	186,23	1,35	23,42	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
5/7/25 13:00	215,00	189,43	1,82	23,75	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
5/7/25 14:00	213,00	187,47	2,44	23,09	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
5/7/25 15:00	210,00	185,63	3,01	21,36	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
5/7/25 16:00	207,00	184,73	3,69	18,58	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
5/7/25 17:00	210,00	190,92	4,59	14,49	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
5/7/25 18:00	214,00	199,79	5,28	8,93	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/7/25 19:00	211,00	202,16	5,91	2,93	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/7/25 20:00	200,00	193,33	6,62	0,05	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/7/25 21:00	197,00	190,53	6,47	0,00	1		1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1
5/7/25 22:00	177,00	171,29	5,71	0,00	1		1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	1
5/7/25 23:00	166,00	160,66	5,34	0,00	1		1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 6 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/7/25 0:00	142,00	136,49	5,51	0,00	1		1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	
6/7/25 1:00	134,00	128,02	5,98	0,00	1		1	1	1					0		1	1	1	1	1		
6/7/25 2:00	127,00	120,60	6,40	0,00	1		1	1	1					0		1	1	1	1	1		
6/7/25 3:00	119,00	112,41	6,59	0,00	1		1	1	1					0		1	1	1	1	1		
6/7/25 4:00	119,00	112,54	6,46	0,00	1		1	1	1					0		1	1	1	1	1		
6/7/25 5:00	127,00	121,01	5,99	0,00	1		1	1	1					0		1	1	1	1	1		
6/7/25 6:00	130,00	123,38	5,15	1,47	1		1	1	1					0		1	1	1	1	1		
6/7/25 7:00	147,00	137,25	4,08	5,67	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		
6/7/25 8:00	165,00	151,01	3,04	10,95	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		
6/7/25 9:00	179,00	160,71	2,49	15,80	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		
6/7/25 10:00	181,00	159,10	2,46	19,44	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		
6/7/25 11:00	188,00	163,30	2,75	21,95	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		
6/7/25 12:00	207,00	180,38	3,25	23,37	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
6/7/25 13:00	210,00	182,55	3,71	23,74	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
6/7/25 14:00	208,00	180,77	4,16	23,07	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
6/7/25 15:00	206,00	180,09	4,62	21,29	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
6/7/25 16:00	203,00	179,52	4,98	18,50	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
6/7/25 17:00	206,00	186,40	5,16	14,44	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
6/7/25 18:00	210,00	195,79	5,26	8,95	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
6/7/25 19:00	207,00	198,22	5,65	3,13	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/7/25 20:00	196,00	189,23	6,61	0,16	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/7/25 21:00	193,00	185,46	7,54	0,00	1		1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	
6/7/25 22:00	173,00	165,04	7,96	0,00	1		1	1	1				1	0		1	1	1	1	1	1	
6/7/25 23:00	162,00	153,79	8,21	0,00	1		1	1	1				1	0		1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 7 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/7/25 0:00	145,00	139,17	5,83	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	
7/7/25 1:00	137,00	132,96	4,04	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	
7/7/25 2:00	131,00	127,83	3,17	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
7/7/25 3:00	122,00	119,10	2,90	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
7/7/25 4:00	123,00	120,31	2,69	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1	1		
7/7/25 5:00	131,00	128,92	2,06	0,02	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	
7/7/25 6:00	132,00	128,90	1,41	1,69	1		1	1	1							1	1	1	1	1	1	
7/7/25 7:00	153,00	145,62	1,17	6,21	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1		
7/7/25 8:00	171,00	158,11	0,98	11,91	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
7/7/25 9:00	185,00	167,16	0,96	16,88	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
7/7/25 10:00	187,00	165,49	1,13	20,38	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
7/7/25 11:00	194,00	169,89	1,33	22,78	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
7/7/25 12:00	214,00	188,12	1,74	24,14	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
7/7/25 13:00	218,00	191,08	2,51	24,41	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
7/7/25 14:00	216,00	188,86	3,45	23,69	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
7/7/25 15:00	213,00	186,57	4,43	22,00	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
7/7/25 16:00	210,00	185,26	5,62	19,12	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
7/7/25 17:00	212,00	190,19	6,93	14,88	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
7/7/25 18:00	214,00	196,70	8,09	9,21	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
7/7/25 19:00	213,00	201,12	8,82	3,06	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
7/7/25 20:00	202,00	192,87	9,07	0,06	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
7/7/25 21:00	197,00	188,22	8,78	0,00	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	
7/7/25 22:00	179,00	170,56	8,44	0,00	1		1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	
7/7/25 23:00	168,00	159,68	8,32	0,00	1		1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 8 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/7/25 0:00	145,00	132,55	12,45	0,00	1		1	1	1					0			1	1	1	1	1	1	
8/7/25 1:00	139,00	123,21	15,79	0,00	1		1	1	1					0			1	1	1	1	1		
8/7/25 2:00	131,00	113,70	17,30	0,00	1		1	1	1					0			1	1	1	1	1		
8/7/25 3:00	125,00	106,01	18,99	0,00	1		1	1	1					0			1	1	1	1	1		
8/7/25 4:00	128,00	107,95	20,05	0,00	1		1	1	1					0			1	1	1	1	1		
8/7/25 5:00	132,00	111,73	20,25	0,02	1		1	1	1					0			1	1	1	1	1		
8/7/25 6:00	135,00	113,65	19,66	1,69	1		1	1	1					0			1	1	1	1	1		
8/7/25 7:00	154,00	130,05	17,74	6,21	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1		
8/7/25 8:00	172,00	145,29	14,80	11,91	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1		
8/7/25 9:00	188,00	158,82	12,30	16,88	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1		
8/7/25 10:00	189,00	157,80	10,82	20,38	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	
8/7/25 11:00	195,00	162,22	10,00	22,78	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	
8/7/25 12:00	214,00	180,17	9,69	24,14	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 13:00	216,00	181,94	9,65	24,41	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 14:00	214,00	180,74	9,57	23,69	1		1	1	1					1		5	1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 15:00	213,00	181,36	9,64	22,00	1		1	1	1					1		5	1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 16:00	212,00	182,69	10,19	19,12	1		1	1	1					1		5	1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 17:00	213,00	187,05	11,07	14,88	1		1	1	1					1		5	1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 18:00	210,00	188,90	11,89	9,21	1		1	1	1					1		5	1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 19:00	209,00	193,38	12,56	3,06	1		1	1	1					1		5	1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 20:00	203,00	189,75	13,19	0,06	1		1	1	1					1		5	1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 21:00	198,00	184,32	13,68	0,00	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 22:00	180,00	165,54	14,46	0,00	1		1	1	1				1	0			1	1	1	1	1	1	
8/7/25 23:00	171,00	155,12	15,88	0,00	1		1	1	1				1	0			1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/7/25 0:00	144,00	126,06	17,94	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
9/7/25 1:00	140,00	119,95	20,05	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
9/7/25 2:00	132,00	110,37	21,63	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
9/7/25 3:00	124,00	101,80	22,20	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
9/7/25 4:00	126,00	104,69	21,31	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
9/7/25 5:00	131,00	111,22	19,76	0,02	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
9/7/25 6:00	134,00	112,67	18,12	3,21	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
9/7/25 7:00	152,00	130,02	16,24	5,74	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			
9/7/25 8:00	170,00	143,94	13,48	12,58	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			
9/7/25 9:00	187,00	159,35	11,20	16,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			
9/7/25 10:00	189,00	160,04	10,21	18,75	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		
9/7/25 11:00	194,00	161,90	9,65	22,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		
9/7/25 12:00	210,00	176,65	9,30	24,05	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
9/7/25 13:00	211,00	179,75	8,80	22,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
9/7/25 14:00	209,00	179,19	8,34	21,47	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
9/7/25 15:00	210,00	180,95	8,16	20,89	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
9/7/25 16:00	211,00	183,02	8,11	19,87	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
9/7/25 17:00	209,00	184,38	8,04	16,58	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
9/7/25 18:00	208,00	189,63	8,12	10,25	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
9/7/25 19:00	209,00	196,85	8,48	3,67	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
9/7/25 20:00	204,00	193,56	9,24	1,20	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
9/7/25 21:00	199,00	188,94	10,06	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
9/7/25 22:00	181,00	170,41	10,59	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	
9/7/25 23:00	172,00	160,98	11,02	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 10 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
10/7/25 0:00	144,00	126,06	17,94	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		
10/7/25 1:00	142,00	121,95	20,05	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
10/7/25 2:00	133,00	111,37	21,63	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
10/7/25 3:00	125,00	102,80	22,20	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
10/7/25 4:00	127,00	105,69	21,31	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
10/7/25 5:00	132,00	112,22	19,76	0,02	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
10/7/25 6:00	134,00	112,67	18,12	3,21	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
10/7/25 7:00	153,00	131,02	16,24	5,74	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1				
10/7/25 8:00	171,00	144,94	13,48	12,58	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1				
10/7/25 9:00	188,00	160,35	11,20	16,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1				
10/7/25 10:00	189,00	160,04	10,21	18,75	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1		
10/7/25 11:00	194,00	161,90	9,65	22,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1		
10/7/25 12:00	214,00	180,65	9,30	24,05	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
10/7/25 13:00	212,00	180,75	8,80	22,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
10/7/25 14:00	209,00	179,19	8,34	21,47	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
10/7/25 15:00	210,00	180,95	8,16	20,89	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
10/7/25 16:00	211,00	183,02	8,11	19,87	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
10/7/25 17:00	209,00	184,38	8,04	16,58	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
10/7/25 18:00	210,00	191,63	8,12	10,25	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
10/7/25 19:00	213,00	200,85	8,48	3,67	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
10/7/25 20:00	204,00	193,56	9,24	1,20	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
10/7/25 21:00	199,00	188,94	10,06	0,00	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
10/7/25 22:00	180,00	169,41	10,59	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1		
10/7/25 23:00	171,00	159,98	11,02	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 11 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/7/25 0:00	145,00	128,50	16,50	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
11/7/25 1:00	144,00	126,69	17,31	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
11/7/25 2:00	135,00	115,46	19,54	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
11/7/25 3:00	128,00	106,00	22,00	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
11/7/25 4:00	127,00	107,35	19,65	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
11/7/25 5:00	132,00	112,22	19,76	0,02	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
11/7/25 6:00	137,00	114,19	19,60	3,21	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
11/7/25 7:00	154,00	129,05	19,21	5,74	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			
11/7/25 8:00	173,00	143,92	16,50	12,58	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			
11/7/25 9:00	190,00	156,24	17,31	16,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			
11/7/25 10:00	193,00	159,75	14,50	18,75	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	
11/7/25 11:00	197,00	161,03	13,52	22,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	
11/7/25 12:00	219,00	179,31	15,64	24,05	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
11/7/25 13:00	224,00	186,43	15,12	22,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
11/7/25 14:00	216,00	181,32	13,21	21,47	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
11/7/25 15:00	215,00	181,78	12,33	20,89	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
11/7/25 16:00	214,00	180,92	13,21	19,87	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
11/7/25 17:00	216,00	186,07	13,35	16,58	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
11/7/25 18:00	218,00	193,77	13,98	10,25	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
11/7/25 19:00	222,00	202,46	15,87	3,67	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
11/7/25 20:00	211,00	195,11	14,69	1,20	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
11/7/25 21:00	203,00	187,79	15,21	0,00	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
11/7/25 22:00	182,00	166,03	15,97	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	
11/7/25 23:00	177,00	161,13	15,87	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 12 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
12/7/25 0:00	143,00	131,22	11,78	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
12/7/25 1:00	141,00	129,08	11,92	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
12/7/25 2:00	133,00	120,15	12,85	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
12/7/25 3:00	125,00	111,30	13,70	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
12/7/25 4:00	124,00	109,95	14,05	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
12/7/25 5:00	130,00	115,86	14,14	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
12/7/25 6:00	132,00	114,81	15,93	1,26	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
12/7/25 7:00	150,00	130,74	13,74	5,52	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1				
12/7/25 8:00	169,00	145,54	12,58	10,88	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1				
12/7/25 9:00	186,00	158,46	11,78	15,76	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1				
12/7/25 10:00	190,00	158,76	11,55	19,69	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1		
12/7/25 11:00	194,00	160,17	11,50	22,33	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1		
12/7/25 12:00	212,00	176,60	11,58	23,82	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
12/7/25 13:00	217,00	180,92	11,84	24,24	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
12/7/25 14:00	214,00	178,49	11,91	23,60	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
12/7/25 15:00	212,00	177,99	12,14	21,87	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
12/7/25 16:00	211,00	179,37	12,73	18,90	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
12/7/25 17:00	213,00	184,85	13,47	14,68	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
12/7/25 18:00	214,00	190,40	14,49	9,11	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
12/7/25 19:00	218,00	199,19	15,93	2,88	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
12/7/25 20:00	209,00	191,56	17,42	0,02	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
12/7/25 21:00	201,00	183,35	17,65	0,00	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
12/7/25 22:00	179,00	162,06	16,94	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	
12/7/25 23:00	174,00	157,19	16,81	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 13 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/7/25 0:00	139,00	121,40	17,60	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
13/7/25 1:00	138,00	119,24	18,76	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
13/7/25 2:00	131,00	111,89	19,11	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
13/7/25 3:00	122,00	103,07	18,93	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
13/7/25 4:00	119,00	99,64	19,36	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
13/7/25 5:00	121,00	100,56	20,44	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1				
13/7/25 6:00	124,00	101,39	21,39	1,22	1		1	1	1					0	0		1	1	1				
13/7/25 7:00	159,00	133,65	20,00	5,35	1		1	1	1					1	1		1	1	1				
13/7/25 8:00	165,00	135,19	19,12	10,69	1		1	1	1					1	1		1	1	1				
13/7/25 9:00	180,00	147,38	16,93	15,69	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			
13/7/25 10:00	188,00	152,77	15,59	19,64	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			
13/7/25 11:00	190,00	153,03	14,67	22,30	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			
13/7/25 12:00	208,00	170,08	14,10	23,82	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
13/7/25 13:00	211,00	172,95	13,89	24,16	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
13/7/25 14:00	208,00	170,72	13,88	23,40	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
13/7/25 15:00	209,00	173,43	13,90	21,67	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
13/7/25 16:00	210,00	177,14	14,07	18,79	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
13/7/25 17:00	211,00	181,85	14,53	14,62	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
13/7/25 18:00	212,00	188,32	14,78	8,90	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
13/7/25 19:00	215,00	197,35	14,85	2,80	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
13/7/25 20:00	207,00	191,57	15,39	0,04	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
13/7/25 21:00	198,00	181,80	16,20	0,00	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
13/7/25 22:00	176,00	159,00	17,00	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	
13/7/25 23:00	171,00	153,03	17,97	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 14 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
14/7/25 0:00	147,00	123,79	23,21	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
14/7/25 1:00	141,00	118,72	22,28	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
14/7/25 2:00	138,00	117,33	20,67	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
14/7/25 3:00	131,00	108,81	22,19	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
14/7/25 4:00	125,00	101,56	23,44	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
14/7/25 5:00	123,00	98,31	24,69	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1					
14/7/25 6:00	129,00	99,81	27,98	1,21	1		1	1	1					0	0		1	1	1					
14/7/25 7:00	151,00	127,17	18,65	5,18	1		1	1	1					1	1		1	1	1					
14/7/25 8:00	172,00	143,37	18,43	10,20	1		1	1	1					1	1		1	1	1					
14/7/25 9:00	191,00	159,62	16,33	15,05	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1				
14/7/25 10:00	199,00	162,96	16,99	19,05	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1				
14/7/25 11:00	209,00	172,93	14,33	21,74	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1		
14/7/25 12:00	216,00	178,81	13,97	23,22	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
14/7/25 13:00	224,00	186,53	13,90	23,57	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
14/7/25 14:00	220,00	182,86	14,28	22,86	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
14/7/25 15:00	218,00	182,22	14,74	21,04	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
14/7/25 16:00	215,00	181,98	14,92	18,10	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
14/7/25 17:00	217,00	188,11	15,01	13,88	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
14/7/25 18:00	221,00	196,11	16,54	8,35	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
14/7/25 19:00	226,00	204,46	18,87	2,67	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
14/7/25 20:00	223,00	203,98	18,98	0,04	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
14/7/25 21:00	209,00	190,77	18,23	0,00	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
14/7/25 22:00	189,00	169,02	19,98	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	
14/7/25 23:00	187,00	168,21	18,79	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 15 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
15/7/25 0:00	148,00	128,20	19,80	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
15/7/25 1:00	142,00	121,51	20,49	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
15/7/25 2:00	138,00	116,98	21,02	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
15/7/25 3:00	132,00	110,73	21,27	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
15/7/25 4:00	126,00	105,33	20,67	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
15/7/25 5:00	124,00	104,75	19,25	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
15/7/25 6:00	130,00	112,24	17,76	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
15/7/25 7:00	152,00	134,51	16,39	1,10	1		1	1	1					1	1		1	1	1					
15/7/25 8:00	173,00	153,10	14,85	5,05	1		1	1	1					1	1		1	1	1					
15/7/25 9:00	192,00	168,81	12,92	10,27	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1				
15/7/25 10:00	199,00	173,01	10,98	15,01	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1			
15/7/25 11:00	210,00	181,49	9,69	18,82	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1			
15/7/25 12:00	217,00	186,36	9,15	21,49	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
15/7/25 13:00	224,00	191,88	9,16	22,96	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
15/7/25 14:00	221,00	187,99	9,69	23,32	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
15/7/25 15:00	219,00	186,07	10,42	22,51	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
15/7/25 16:00	216,00	184,71	10,57	20,72	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
15/7/25 17:00	218,00	190,22	9,83	17,95	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
15/7/25 18:00	222,00	199,21	8,84	13,95	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
15/7/25 19:00	227,00	210,24	8,24	8,52	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
15/7/25 20:00	224,00	213,41	7,99	2,60	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
15/7/25 21:00	216,00	208,51	7,48	0,01	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
15/7/25 22:00	190,00	183,40	6,60	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	
15/7/25 23:00	188,00	182,19	5,81	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 16 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
16/7/25 0:00	149,00	143,69	5,31	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		
16/7/25 1:00	143,00	138,87	4,13	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		
16/7/25 2:00	139,00	135,50	3,50	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		
16/7/25 3:00	133,00	129,55	3,45	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
16/7/25 4:00	127,00	123,62	3,38	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
16/7/25 5:00	125,00	121,88	3,12	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		
16/7/25 6:00	130,00	127,38	2,62	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		
16/7/25 7:00	153,00	150,01	2,06	0,93	1		1	1	1					1	1		1	1	1					
16/7/25 8:00	173,00	166,89	1,65	4,46	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1				
16/7/25 9:00	191,00	180,19	1,58	9,23	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1			
16/7/25 10:00	197,00	181,24	1,87	13,89	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1			
16/7/25 11:00	205,00	184,90	2,18	17,92	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1			
16/7/25 12:00	211,00	187,99	2,40	20,61	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
16/7/25 13:00	222,00	197,45	2,62	21,93	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
16/7/25 14:00	220,00	195,16	2,62	22,22	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
16/7/25 15:00	219,00	195,03	2,41	21,56	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
16/7/25 16:00	217,00	194,92	2,28	19,80	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
16/7/25 17:00	219,00	199,67	2,21	17,12	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
16/7/25 18:00	223,00	207,69	2,03	13,28	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
16/7/25 19:00	228,00	218,23	1,75	8,02	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
16/7/25 20:00	225,00	221,00	1,60	2,40	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
16/7/25 21:00	217,00	215,37	1,62	0,01	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
16/7/25 22:00	190,00	188,56	1,44	0,00	1		1	1	1				1	0	0	5	1	1	1	1	1	1	1	
16/7/25 23:00	189,00	187,88	1,12	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 17 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΠ 1	ΑΕΠ 2	ΑΕΠ 3	ΑΕΠ 4	ΑΕΠ 5	ΑΕΠ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
17/7/25 0:00	150,00	144,69	5,31	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 1:00	144,00	139,87	4,13	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 2:00	140,00	136,50	3,50	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 3:00	134,00	130,55	3,45	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
17/7/25 4:00	127,00	123,62	3,38	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
17/7/25 5:00	126,00	122,88	3,12	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
17/7/25 6:00	131,00	128,38	2,62	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
17/7/25 7:00	153,00	150,01	2,06	0,93	1		1	1	1					1	1		1	1	1				
17/7/25 8:00	173,00	166,89	1,65	4,46	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			
17/7/25 9:00	194,00	183,19	1,58	9,23	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		
17/7/25 10:00	199,00	183,24	1,87	13,89	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		
17/7/25 11:00	206,00	185,90	2,18	17,92	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 12:00	211,00	187,99	2,40	20,61	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 13:00	218,00	193,45	2,62	21,93	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 14:00	217,00	192,16	2,62	22,22	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 15:00	215,00	191,03	2,41	21,56	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 16:00	213,00	190,92	2,28	19,80	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 17:00	214,00	194,67	2,21	17,12	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 18:00	216,00	200,69	2,03	13,28	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
17/7/25 19:00	219,00	209,23	1,75	8,02	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
17/7/25 20:00	217,00	213,00	1,60	2,40	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
17/7/25 21:00	209,00	207,37	1,62	0,01	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
17/7/25 22:00	193,00	191,56	1,44	0,00	1		1	1	1				1	0	0	5	1	1	1	1	1	1	1
17/7/25 23:00	189,00	187,88	1,12	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 18 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΠ 1	ΑΕΠ 2	ΑΕΠ 3	ΑΕΠ 4	ΑΕΠ 5	ΑΕΠ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/7/25 0:00	148,00	145,70	2,30	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	1
18/7/25 1:00	143,00	140,50	2,50	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		1
18/7/25 2:00	139,00	137,10	1,90	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		1
18/7/25 3:00	133,00	130,74	2,26	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
18/7/25 4:00	129,00	126,99	2,01	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
18/7/25 5:00	128,00	125,80	2,20	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
18/7/25 6:00	134,00	131,38	2,62	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
18/7/25 7:00	150,00	147,01	2,06	0,93	1		1	1	1					1		11	1	1	1	1	1		
18/7/25 8:00	176,00	169,64	1,90	4,46	1		1	1	1					1		11	1	1	1	1	1	1	1
18/7/25 9:00	198,00	187,17	1,60	9,23	1		1	1	1					1		11	1	1	1	1	1	1	1
18/7/25 10:00	201,00	185,24	1,87	13,89	1		1	1	1					1		11	1	1	1	1	1	1	1
18/7/25 11:00	209,00	188,72	2,36	17,92	1		1	1	1					1		11	1	1	1	1	1	1	1
18/7/25 12:00	214,00	190,41	2,98	20,61	1		1	1	1					1		11	1	1	1	1	1	1	1
18/7/25 13:00	220,00	195,66	2,41	21,93	1		1	1	1				1	1		11	1	1	1	1	1	1	1
18/7/25 14:00	222,00	197,45	2,33	22,22	1		1	1	1				1	1		11	1	1	1	1	1	1	1
18/7/25 15:00	219,00	195,47	1,97	21,56	1		1	1	1				1	1		11	1	1	1	1	1	1	1
18/7/25 16:00	214,00	191,64	2,56	19,80	1		1	1	1				1	1		11	1	1	1	1	1	1	1
18/7/25 17:00	216,00	196,65	2,23	17,12	1		1	1	1				1	1		11	1	1	1	1	1	1	1
18/7/25 18:00	218,00	202,69	2,03	13,28	1		1	1	1				1	1		11	1	1	1	1	1	1	1
18/7/25 19:00	223,00	213,00	1,98	8,02	1		1	1	1				1	1		11	1	1	1	1	1	1	1
18/7/25 20:00	219,00	214,69	1,91	2,40	1		1	1	1				1	1		11	1	1	1	1	1	1	1
18/7/25 21:00	211,00	208,97	2,02	0,01	1		1	1	1				1	1		11	1	1	1	1	1	1	1
18/7/25 22:00	195,00	193,07	1,93	0,00	1		1	1	1				1	0	0	11	1	1	1	1	1	1	1
18/7/25 23:00	187,00	184,99	2,01	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 19 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/7/25 0:00	149,00	143,22	5,78	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			1
19/7/25 1:00	144,00	137,30	6,70	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			1
19/7/25 2:00	140,00	131,85	8,15	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
19/7/25 3:00	134,00	123,87	10,13	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
19/7/25 4:00	130,00	117,82	12,18	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
19/7/25 5:00	129,00	115,68	13,32	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
19/7/25 6:00	131,00	117,59	13,41	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
19/7/25 7:00	152,00	138,22	12,82	0,96	1		1	1	1					1			1	1	1	1			
19/7/25 8:00	177,00	160,29	11,86	4,85	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1			1
19/7/25 9:00	198,00	176,08	11,58	10,34	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1			1
19/7/25 10:00	202,00	174,79	11,82	15,39	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1			1
19/7/25 11:00	209,00	177,72	11,96	19,32	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1			1
19/7/25 12:00	215,00	180,77	12,18	22,05	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
19/7/25 13:00	221,00	184,66	12,62	23,72	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
19/7/25 14:00	223,00	185,55	13,32	24,13	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
19/7/25 15:00	220,00	182,38	14,30	23,32	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
19/7/25 16:00	215,00	178,05	15,47	21,48	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
19/7/25 17:00	217,00	181,85	16,66	18,49	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
19/7/25 18:00	219,00	186,77	18,00	14,23	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
19/7/25 19:00	224,00	196,13	19,35	8,52	1		1	1	1				1	1		5	1	1	1	1		1	1
19/7/25 20:00	220,00	196,20	21,25	2,55	1		1	1	1				1	1		5	1	1	1	1		1	1
19/7/25 21:00	212,00	188,76	23,23	0,01	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
19/7/25 22:00	196,00	171,06	24,94	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1		1	1
19/7/25 23:00	188,00	161,23	26,77	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 20 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
20/7/25 0:00	146,00	117,52	28,48	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
20/7/25 1:00	141,00	110,82	30,18	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
20/7/25 2:00	137,00	105,61	31,39	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
20/7/25 3:00	131,00	98,99	32,01	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
20/7/25 4:00	127,00	94,54	32,46	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
20/7/25 5:00	126,00	93,66	32,34	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
20/7/25 6:00	127,00	95,82	31,18	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
20/7/25 7:00	149,00	118,76	29,26	0,98	1		1	1	1					1			1	1	1	1			
20/7/25 8:00	174,00	142,57	26,52	4,91	1		1	1	1					1			1	1	1	1			1
20/7/25 9:00	195,00	160,31	24,14	10,55	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1			1
20/7/25 10:00	199,00	160,75	22,55	15,70	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1			1
20/7/25 11:00	206,00	165,09	21,31	19,60	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1			1
20/7/25 12:00	212,00	168,79	20,94	22,27	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
20/7/25 13:00	218,00	173,17	20,98	23,85	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
20/7/25 14:00	220,00	174,41	21,31	24,28	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
20/7/25 15:00	217,00	171,58	21,77	23,65	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
20/7/25 16:00	212,00	168,15	22,04	21,81	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
20/7/25 17:00	214,00	172,99	22,21	18,80	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
20/7/25 18:00	216,00	179,06	22,46	14,48	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
20/7/25 19:00	221,00	189,29	23,03	8,68	1		1	1	1				1	1		5	1	1	1	1		1	1
20/7/25 20:00	217,00	190,26	24,11	2,63	1		1	1	1				1	1		5	1	1	1	1		1	1
20/7/25 21:00	209,00	184,06	24,92	0,02	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
20/7/25 22:00	193,00	167,39	25,61	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1		1	1
20/7/25 23:00	185,00	158,88	26,12	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 21 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
21/7/25 0:00	150,00	124,34	25,66	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
21/7/25 1:00	145,00	120,09	24,91	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
21/7/25 2:00	142,00	117,32	24,68	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
21/7/25 3:00	136,00	111,19	24,81	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
21/7/25 4:00	132,00	107,98	24,02	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
21/7/25 5:00	131,00	108,24	22,76	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
21/7/25 6:00	133,00	111,16	21,84	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
21/7/25 7:00	153,00	132,20	19,82	0,98	1		1	1	1					1			1	1	1	1			
21/7/25 8:00	178,00	157,00	16,10	4,90	1		1	1	1					1			1	1	1	1			1
21/7/25 9:00	199,00	175,77	12,88	10,35	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1			1
21/7/25 10:00	203,00	176,54	10,98	15,48	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1			1
21/7/25 11:00	209,00	179,94	9,56	19,50	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1			1
21/7/25 12:00	216,00	185,23	8,66	22,11	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
21/7/25 13:00	222,00	190,24	8,19	23,57	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
21/7/25 14:00	224,00	191,81	8,26	23,93	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
21/7/25 15:00	221,00	188,66	8,98	23,36	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
21/7/25 16:00	216,00	184,43	9,98	21,59	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
21/7/25 17:00	218,00	188,53	10,84	18,63	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
21/7/25 18:00	220,00	194,44	11,26	14,30	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
21/7/25 19:00	225,00	205,26	11,23	8,51	1		1	1	1		1		1	1		5	1	1	1	1		1	1
21/7/25 20:00	221,00	207,81	10,54	2,65	1		1	1	1		1		1	1		5	1	1	1	1		1	1
21/7/25 21:00	213,00	203,95	9,02	0,03	1		1	1	1		1		1	1			1	1	1	1		1	1
21/7/25 22:00	197,00	189,76	7,24	0,00	1		1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1		1	1
21/7/25 23:00	189,00	183,13	5,87	0,00	1		1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 22 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/7/25 0:00	180,00	171,38	8,62	0,00	1		1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1		1	1
22/7/25 1:00	174,00	165,73	8,27	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1		1	1
22/7/25 2:00	168,00	159,10	8,90	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1		1	1
22/7/25 3:00	155,00	144,25	10,75	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1		1	1
22/7/25 4:00	142,00	128,83	13,17	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
22/7/25 5:00	145,00	130,69	14,31	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
22/7/25 6:00	150,00	135,36	13,65	0,99	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
22/7/25 7:00	160,00	143,38	11,73	4,89	1		1	1	1					0	1		1	1	1	1			1
22/7/25 8:00	182,00	162,10	9,38	10,52	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			1
22/7/25 9:00	190,00	167,02	7,28	15,70	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			1
22/7/25 10:00	200,00	174,86	5,62	19,52	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			1
22/7/25 11:00	210,00	183,05	4,85	22,10	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1
22/7/25 12:00	218,00	189,48	4,93	23,59	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1
22/7/25 13:00	222,00	192,54	5,52	23,94	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1
22/7/25 14:00	225,00	195,80	5,92	23,28	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1		1	1
22/7/25 15:00	230,00	202,48	5,87	21,65	1		1	1	1					1	1	10	1	1	1	1		1	1
22/7/25 16:00	216,00	191,39	5,86	18,75	1		1	1	1					1	1	10	1	1	1	1		1	1
22/7/25 17:00	218,00	197,71	5,80	14,49	1		1	1	1					1	1	10	1	1	1	1		1	1
22/7/25 18:00	220,00	205,72	5,56	8,72	1		1	1	1					1	1	10	1	1	1	1		1	1
22/7/25 19:00	225,00	216,99	5,36	2,65	1		1	1	1				1	1	1	10	1	1	1	1		1	1
22/7/25 20:00	221,00	215,58	5,40	0,02	1		1	1	1				1	1	1	10	1	1	1	1		1	1
22/7/25 21:00	210,00	204,74	5,26	0,00	1		1	1	1				1	1	1	5	1	1	1	1		1	1
22/7/25 22:00	192,00	187,28	4,72	0,00	1		1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1		1	1
22/7/25 23:00	185,00	180,63	4,37	0,00	1		1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 23 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
23/7/25 0:00	180,00	175,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1		1	1
23/7/25 1:00	174,00	169,15	4,85	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1		1	1
23/7/25 2:00	168,00	162,18	5,82	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1		1	1
23/7/25 3:00	155,00	147,82	7,18	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1		1	1
23/7/25 4:00	142,00	133,84	8,16	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1		1	1
23/7/25 5:00	145,00	136,92	8,08	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1		1	1
23/7/25 6:00	152,00	143,55	7,46	0,99	1		1	1	1								1	1	1	1		1	1
23/7/25 7:00	169,00	157,58	6,53	4,89	1		1	1	1					1			1	1	1	1		1	1
23/7/25 8:00	171,00	155,13	5,35	10,52	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1
23/7/25 9:00	208,00	187,89	4,41	15,70	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		1	1
23/7/25 10:00	220,00	196,40	4,08	19,52	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		1	1
23/7/25 11:00	227,00	200,49	4,41	22,10	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		1	1
23/7/25 12:00	229,00	200,45	4,96	23,59	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		1	1
23/7/25 13:00	235,00	205,81	5,25	23,94	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		1	1
23/7/25 14:00	240,00	211,56	5,16	23,28	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
23/7/25 15:00	235,00	208,48	4,87	21,65	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
23/7/25 16:00	231,00	207,72	4,53	18,75	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
23/7/25 17:00	233,00	214,44	4,07	14,49	1		1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
23/7/25 18:00	242,00	229,55	3,73	8,72	1		1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
23/7/25 19:00	235,00	228,72	3,63	2,65	1		1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
23/7/25 20:00	231,00	226,97	4,01	0,02	1		1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
23/7/25 21:00	226,00	221,62	4,38	0,00	1		1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
23/7/25 22:00	225,00	220,68	4,32	0,00	1		1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
23/7/25 23:00	218,00	213,48	4,52	0,00	1		1	1	1		1		1	1	1		1	1	1	1		1	1

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης
Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 24 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/7/25 0:00	178,00	171,53	6,47	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 1:00	170,00	162,36	7,64	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 2:00	166,00	156,72	9,28	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 3:00	155,00	144,65	10,35	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 4:00	141,00	131,10	9,90	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 5:00	145,00	135,48	9,52	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 6:00	152,00	141,98	9,18	0,84	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 7:00	178,00	165,62	7,86	4,52	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 8:00	190,00	172,74	7,28	9,98	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 9:00	211,00	188,13	7,99	14,88	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 10:00	225,00	197,78	8,73	18,49	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 11:00	226,00	196,25	8,77	20,98	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 12:00	230,00	198,96	8,72	22,32	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 13:00	235,00	203,11	9,25	22,64	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 14:00	243,00	210,77	10,03	22,20	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 15:00	235,00	203,80	10,64	20,56	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 16:00	231,00	201,68	11,51	17,81	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 17:00	233,00	206,54	12,70	13,76	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 18:00	245,00	223,34	13,42	8,24	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 19:00	235,00	218,77	13,78	2,45	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 20:00	231,00	216,56	14,43	0,01	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 21:00	226,00	210,99	15,01	0,00	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 22:00	225,00	209,32	15,68	0,00	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24/7/25 23:00	220,00	203,12	16,88	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 25 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/7/25 0:00	182,00	177,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 1:00	176,00	171,15	4,85	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 2:00	172,00	166,18	5,82	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 3:00	157,00	149,82	7,18	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
25/7/25 4:00	144,00	135,84	8,16	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
25/7/25 5:00	147,00	138,92	8,08	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
25/7/25 6:00	154,00	145,68	7,46	0,86	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
25/7/25 7:00	171,00	159,79	6,53	4,68	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 8:00	173,00	157,26	5,35	10,39	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 9:00	210,00	190,09	4,41	15,50	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 10:00	222,00	198,77	4,08	19,15	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 11:00	228,00	201,99	4,41	21,60	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 12:00	231,00	203,10	4,96	22,94	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 13:00	237,00	208,41	5,25	23,34	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 14:00	244,00	215,94	5,16	22,90	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 15:00	237,00	210,90	4,87	21,23	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 16:00	233,00	210,23	4,53	18,24	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 17:00	235,00	216,96	4,07	13,97	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 18:00	247,00	234,96	3,73	8,31	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 19:00	235,00	228,99	3,63	2,38	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 20:00	233,00	228,99	4,01	0,00	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 21:00	228,00	223,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 22:00	227,00	222,68	4,32	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
25/7/25 23:00	220,00	215,48	4,52	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης
Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 26 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
26/7/25 0:00	181,70	177,32	4,38	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 1:00	175,60	170,75	4,85	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 2:00	171,40	165,58	5,82	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 3:00	156,00	148,82	7,18	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
26/7/25 4:00	143,20	135,04	8,16	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
26/7/25 5:00	146,00	137,92	8,08	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
26/7/25 6:00	153,10	144,76	7,46	0,88	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
26/7/25 7:00	170,00	158,68	6,53	4,79	1		1	1	1					1			1	1	1		1	1	1
26/7/25 8:00	172,70	156,75	5,35	10,60	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
26/7/25 9:00	209,00	188,83	4,41	15,76	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
26/7/25 10:00	209,50	185,97	4,08	19,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
26/7/25 11:00	227,00	200,66	4,41	21,93	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 12:00	230,80	202,50	4,96	23,34	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 13:00	236,60	207,66	5,25	23,69	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 14:00	243,20	214,91	5,16	23,13	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 15:00	236,00	209,65	4,87	21,48	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 16:00	232,00	208,87	4,53	18,60	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 17:00	234,00	215,50	4,07	14,43	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 18:00	246,00	233,63	3,73	8,64	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 19:00	234,00	227,83	3,63	2,54	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 20:00	232,00	227,98	4,01	0,01	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 21:00	237,00	232,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 22:00	225,00	220,68	4,32	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
26/7/25 23:00	218,00	213,48	4,52	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 27 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
27/7/25 0:00	181,00	176,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 1:00	175,00	170,15	4,85	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 2:00	171,00	165,18	5,82	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 3:00	156,00	148,82	7,18	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1		1	1	1
27/7/25 4:00	143,00	134,84	8,16	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
27/7/25 5:00	146,00	137,92	8,08	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
27/7/25 6:00	153,00	144,76	7,46	0,78	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
27/7/25 7:00	170,00	158,83	6,53	4,64	1		1	1	1					1	1			1	1		1	1	1
27/7/25 8:00	172,00	156,18	5,35	10,47	1		1	1	1					1	1			1	1		1	1	1
27/7/25 9:00	209,00	188,92	4,41	15,67	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
27/7/25 10:00	221,00	197,44	4,08	19,48	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
27/7/25 11:00	227,00	200,61	4,41	21,98	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
27/7/25 12:00	230,00	201,68	4,96	23,36	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1
27/7/25 13:00	236,00	207,07	5,25	23,68	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1
27/7/25 14:00	243,00	214,81	5,16	23,03	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1
27/7/25 15:00	236,00	209,79	4,87	21,34	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1
27/7/25 16:00	232,00	209,00	4,53	18,47	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1
27/7/25 17:00	234,00	215,65	4,07	14,28	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 18:00	246,00	233,80	3,73	8,47	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 19:00	234,00	227,88	3,63	2,49	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 20:00	232,00	227,97	4,01	0,02	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 21:00	227,00	222,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 22:00	226,00	221,68	4,32	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
27/7/25 23:00	219,00	214,48	4,52	0,00	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 28 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
28/7/25 0:00	184,00	179,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 1:00	178,00	173,15	4,85	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 2:00	174,00	168,18	5,82	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 3:00	160,00	152,82	7,18	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1		1	1	1	
28/7/25 4:00	147,00	138,84	8,16	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1	
28/7/25 5:00	150,00	141,92	8,08	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1	
28/7/25 6:00	157,00	148,73	7,46	0,81	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 7:00	173,00	161,94	6,53	4,53	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 8:00	175,00	159,60	5,35	10,05	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 9:00	212,00	192,31	4,41	15,28	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 10:00	224,00	200,57	4,08	19,35	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 11:00	230,00	203,65	4,41	21,94	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 12:00	233,00	204,79	4,96	23,25	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 13:00	239,00	210,24	5,25	23,51	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 14:00	246,00	217,95	5,16	22,89	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 15:00	239,00	212,98	4,87	21,15	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 16:00	235,00	212,31	4,53	18,16	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 17:00	237,00	219,08	4,07	13,85	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 18:00	249,00	237,08	3,73	8,19	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 19:00	237,00	230,97	3,63	2,40	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 20:00	235,00	230,98	4,01	0,01	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 21:00	230,00	225,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 22:00	229,00	224,68	4,32	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	
28/7/25 23:00	222,00	217,48	4,52	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 29 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/7/25 0:00	186,00	181,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 1:00	180,00	175,15	4,85	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 2:00	176,00	170,18	5,82	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 3:00	162,00	154,82	7,18	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1		1	1	1
29/7/25 4:00	149,00	140,84	8,16	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
29/7/25 5:00	152,00	143,92	8,08	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
29/7/25 6:00	159,00	150,76	7,46	0,78	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 7:00	175,00	164,03	6,53	4,44	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 8:00	177,00	161,66	5,35	9,99	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 9:00	214,00	194,47	4,41	15,12	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 10:00	226,00	202,84	4,08	19,08	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 11:00	232,00	205,89	4,41	21,70	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 12:00	235,00	206,89	4,96	23,15	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 13:00	241,00	212,21	5,25	23,54	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 14:00	248,00	219,94	5,16	22,90	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 15:00	241,00	214,89	4,87	21,24	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 16:00	237,00	214,02	4,53	18,45	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 17:00	239,00	220,55	4,07	14,38	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 18:00	251,00	238,71	3,73	8,56	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 19:00	239,00	232,87	3,63	2,50	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 20:00	237,00	232,98	4,01	0,01	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 21:00	232,00	227,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 22:00	231,00	226,68	4,32	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
29/7/25 23:00	224,00	219,48	4,52	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
30/7/25 0:00	172,00	167,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 1:00	168,00	163,15	4,85	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1		1	1	1
30/7/25 2:00	165,00	159,18	5,82	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1		1	1	1
30/7/25 3:00	160,00	152,82	7,18	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1		1	1	1
30/7/25 4:00	150,00	141,84	8,16	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
30/7/25 5:00	143,00	134,92	8,08	0,00	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
30/7/25 6:00	145,00	136,87	7,46	0,67	1		1	1	1								1	1	1		1	1	1
30/7/25 7:00	158,00	147,28	6,53	4,19	1		1	1	1					1			1	1	1		1	1	1
30/7/25 8:00	181,00	165,93	5,35	9,72	1		1	1	1					1			1	1	1		1	1	1
30/7/25 9:00	203,00	183,76	4,41	14,83	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/7/25 10:00	218,00	195,21	4,08	18,71	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 11:00	222,00	196,29	4,41	21,30	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 12:00	225,00	197,20	4,96	22,84	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 13:00	232,00	203,46	5,25	23,29	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 14:00	238,00	210,19	5,16	22,65	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 15:00	231,00	205,20	4,87	20,93	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 16:00	229,00	206,34	4,53	18,13	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 17:00	230,00	211,88	4,07	14,05	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 18:00	231,00	219,01	3,73	8,26	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 19:00	229,00	223,02	3,63	2,35	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/7/25 20:00	215,00	210,98	4,01	0,01	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1
30/7/25 21:00	206,00	201,62	4,38	0,00	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1		1
30/7/25 22:00	192,00	187,68	4,32	0,00	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1		1
30/7/25 23:00	180,00	175,48	4,52	0,00	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1		1

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης
Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 31 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
31/7/25 0:00	171,00	168,29	2,71	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		
31/7/25 1:00	166,00	163,30	2,70	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		
31/7/25 2:00	162,00	159,45	2,55	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		
31/7/25 3:00	158,00	155,35	2,65	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		
31/7/25 4:00	147,00	143,88	3,12	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1		
31/7/25 5:00	140,00	136,27	3,73	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1		
31/7/25 6:00	142,00	136,86	4,45	0,69	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1		
31/7/25 7:00	155,00	145,50	5,14	4,36	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1		
31/7/25 8:00	175,00	159,79	5,51	9,70	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1		
31/7/25 9:00	198,00	177,61	5,84	14,55	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1	
31/7/25 10:00	210,00	185,18	6,21	18,61	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
31/7/25 11:00	216,00	188,20	6,43	21,37	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
31/7/25 12:00	219,00	189,43	6,64	22,93	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
31/7/25 13:00	225,00	194,82	6,84	23,34	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
31/7/25 14:00	230,00	200,29	7,12	22,59	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
31/7/25 15:00	227,00	198,44	7,76	20,80	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
31/7/25 16:00	222,00	195,45	8,80	17,75	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
31/7/25 17:00	223,00	199,64	9,91	13,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
31/7/25 18:00	225,00	205,94	11,25	7,81	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
31/7/25 19:00	220,00	205,01	12,83	2,16	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
31/7/25 20:00	209,00	193,88	15,12	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
31/7/25 21:00	199,00	181,37	17,63	0,00	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1	
31/7/25 22:00	189,00	168,83	20,17	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	
31/7/25 23:00	173,00	149,81	23,19	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 1 Αύγουστος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/8/25 0:00	172,00	144,29	27,71	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
1/8/25 1:00	167,00	137,37	29,63	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
1/8/25 2:00	163,00	132,47	30,53	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
1/8/25 3:00	159,00	128,75	30,25	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
1/8/25 4:00	148,00	118,01	29,99	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
1/8/25 5:00	141,00	110,91	30,09	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
1/8/25 6:00	143,00	112,15	30,26	0,59	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
1/8/25 7:00	156,00	121,70	30,15	4,15	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	
1/8/25 8:00	176,00	136,86	29,53	9,61	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	
1/8/25 9:00	199,00	155,53	28,84	14,63	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	1
1/8/25 10:00	211,00	164,19	28,07	18,74	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
1/8/25 11:00	217,00	167,87	27,56	21,57	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
1/8/25 12:00	220,00	168,96	27,89	23,15	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
1/8/25 13:00	226,00	173,69	28,77	23,54	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
1/8/25 14:00	231,00	178,28	29,85	22,87	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
1/8/25 15:00	228,00	175,57	31,33	21,10	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
1/8/25 16:00	223,00	171,96	32,85	18,19	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
1/8/25 17:00	224,00	176,34	33,72	13,94	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
1/8/25 18:00	226,00	183,94	33,97	8,09	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
1/8/25 19:00	221,00	185,11	33,67	2,22	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
1/8/25 20:00	210,00	176,56	33,44	0,00	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
1/8/25 21:00	200,00	166,54	33,46	0,00	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	1
1/8/25 22:00	190,00	156,72	33,28	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1
1/8/25 23:00	174,00	141,14	32,86	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 2 Αύγουστος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/8/25 0:00	171,00	136,91	34,09	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
2/8/25 1:00	166,00	132,20	33,80	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
2/8/25 2:00	162,00	127,58	34,42	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
2/8/25 3:00	158,00	123,42	34,58	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
2/8/25 4:00	140,00	106,47	33,53	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
2/8/25 5:00	135,00	103,39	31,61	0,00	1		1	1	1										1	1	1	1	
2/8/25 6:00	141,00	111,57	28,90	0,53	1		1	1	1										1	1	1	1	
2/8/25 7:00	154,00	124,50	25,59	3,91	1		1	1	1					1					1	1	1	1	
2/8/25 8:00	175,00	143,67	22,13	9,20	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	
2/8/25 9:00	198,00	164,98	18,91	14,11	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	1
2/8/25 10:00	210,00	175,53	16,36	18,11	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
2/8/25 11:00	216,00	180,66	14,49	20,85	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
2/8/25 12:00	219,00	183,26	13,37	22,37	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
2/8/25 13:00	225,00	189,33	12,95	22,72	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
2/8/25 14:00	230,00	195,17	12,95	21,88	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
2/8/25 15:00	227,00	193,50	13,51	19,99	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
2/8/25 16:00	222,00	190,45	14,41	17,14	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
2/8/25 17:00	223,00	194,96	15,15	12,89	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
2/8/25 18:00	225,00	202,27	15,55	7,18	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
2/8/25 19:00	220,00	202,71	15,43	1,86	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
2/8/25 20:00	209,00	193,70	15,30	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
2/8/25 21:00	199,00	184,72	14,28	0,00	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
2/8/25 22:00	189,00	176,40	12,60	0,00	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
2/8/25 23:00	173,00	160,75	12,25	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 3 Αύγουστος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/8/25 0:00	170,00	156,64	13,36	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
3/8/25 1:00	165,00	150,49	14,51	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
3/8/25 2:00	160,00	145,20	14,80	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
3/8/25 3:00	155,00	140,46	14,54	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
3/8/25 4:00	140,00	126,04	13,96	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
3/8/25 5:00	134,00	120,95	13,05	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
3/8/25 6:00	141,00	128,88	11,70	0,42	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
3/8/25 7:00	154,00	140,27	10,30	3,43	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	
3/8/25 8:00	174,00	156,73	9,07	8,20	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	
3/8/25 9:00	197,00	176,27	7,93	12,80	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
3/8/25 10:00	209,00	184,98	7,16	16,86	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
3/8/25 11:00	215,00	188,41	6,99	19,60	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
3/8/25 12:00	218,00	189,45	7,45	21,10	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
3/8/25 13:00	224,00	194,09	8,20	21,71	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
3/8/25 14:00	229,00	199,05	8,72	21,23	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
3/8/25 15:00	226,00	197,32	9,07	19,61	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
3/8/25 16:00	220,00	193,69	9,50	16,81	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
3/8/25 17:00	222,00	199,72	9,68	12,60	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
3/8/25 18:00	224,00	207,53	9,44	7,03	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
3/8/25 19:00	219,00	208,00	9,19	1,81	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
3/8/25 20:00	207,00	197,58	9,42	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
3/8/25 21:00	198,00	188,63	9,37	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
3/8/25 22:00	188,00	179,20	8,80	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
3/8/25 23:00	172,00	163,24	8,76	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 4 Αύγουστος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/8/25 0:00	173,00	163,37	9,63	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
4/8/25 1:00	168,00	157,03	10,97	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
4/8/25 2:00	164,00	151,85	12,15	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
4/8/25 3:00	160,00	147,47	12,53	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
4/8/25 4:00	149,00	136,99	12,01	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
4/8/25 5:00	142,00	130,83	11,17	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
4/8/25 6:00	144,00	133,27	10,17	0,56	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	
4/8/25 7:00	157,00	143,96	9,05	3,99	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	
4/8/25 8:00	178,00	160,78	8,20	9,02	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	
4/8/25 9:00	200,00	178,22	7,88	13,90	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
4/8/25 10:00	212,00	185,82	7,93	18,25	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
4/8/25 11:00	218,00	188,80	8,07	21,13	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
4/8/25 12:00	221,00	190,05	8,23	22,72	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
4/8/25 13:00	227,00	195,38	8,50	23,12	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
4/8/25 14:00	232,00	200,76	8,68	22,56	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 15:00	229,00	199,22	8,96	20,82	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 16:00	224,00	196,71	9,36	17,93	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 17:00	225,00	201,78	9,47	13,75	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 18:00	227,00	209,67	9,40	7,93	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 19:00	222,00	210,37	9,48	2,15	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 20:00	211,00	200,76	10,24	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 21:00	201,00	189,64	11,36	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 22:00	191,00	178,75	12,25	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
4/8/25 23:00	175,00	161,88	13,12	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 5 Αύγουστος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/8/25 0:00	174,00	158,16	15,84	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
5/8/25 1:00	169,00	151,70	17,30	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
5/8/25 2:00	165,00	146,44	18,56	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	
5/8/25 3:00	161,00	141,42	19,58	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	
5/8/25 4:00	145,00	124,73	20,27	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
5/8/25 5:00	140,00	119,70	20,30	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
5/8/25 6:00	142,00	121,73	19,75	0,52	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	
5/8/25 7:00	153,00	130,60	18,30	4,10	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	
5/8/25 8:00	179,00	153,07	16,03	9,90	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	
5/8/25 9:00	201,00	171,52	14,31	15,17	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	
5/8/25 10:00	213,00	180,70	12,95	19,35	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	
5/8/25 11:00	219,00	185,33	11,50	22,17	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
5/8/25 12:00	222,00	187,47	10,81	23,72	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
5/8/25 13:00	228,00	193,18	10,74	24,08	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
5/8/25 14:00	233,00	198,79	10,90	23,31	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 15:00	229,00	196,39	11,06	21,55	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 16:00	225,00	195,67	10,71	18,62	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 17:00	226,00	201,89	9,90	14,21	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 18:00	228,00	210,70	9,25	8,05	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 19:00	223,00	211,65	9,24	2,11	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 20:00	212,00	201,68	10,32	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 21:00	202,00	190,18	11,82	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 22:00	190,00	176,95	13,05	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
5/8/25 23:00	176,00	161,76	14,24	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 6 Αύγουστος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/8/25 0:00	172,00	156,65	15,35	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
6/8/25 1:00	167,00	150,65	16,35	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
6/8/25 2:00	163,00	145,84	17,16	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	
6/8/25 3:00	159,00	141,19	17,81	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	
6/8/25 4:00	143,00	124,81	18,19	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
6/8/25 5:00	138,00	120,16	17,84	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
6/8/25 6:00	140,00	122,83	16,66	0,51	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
6/8/25 7:00	151,00	132,15	14,92	3,93	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	
6/8/25 8:00	177,00	154,62	12,79	9,59	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	
6/8/25 9:00	199,00	172,89	11,23	14,88	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	
6/8/25 10:00	211,00	181,31	10,61	19,08	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
6/8/25 11:00	217,00	184,67	10,42	21,91	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
6/8/25 12:00	220,00	186,03	10,51	23,46	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
6/8/25 13:00	225,00	190,79	10,42	23,79	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
6/8/25 14:00	228,00	194,81	10,24	22,95	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 15:00	226,00	194,71	10,16	21,13	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 16:00	224,00	195,77	10,06	18,17	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 17:00	225,00	200,64	10,61	13,75	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 18:00	226,00	205,75	12,50	7,75	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 19:00	221,00	204,73	14,25	2,02	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 20:00	210,00	193,88	16,12	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 21:00	200,00	181,84	18,16	0,00	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 22:00	188,00	168,69	19,31	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
6/8/25 23:00	174,00	154,48	19,52	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 7 Αύγουστος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/8/25 0:00	156,00	133,90	22,10	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
7/8/25 1:00	151,00	128,67	22,33	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1	
7/8/25 2:00	145,00	121,73	23,27	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
7/8/25 3:00	142,00	118,21	23,79	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
7/8/25 4:00	136,00	113,51	22,49	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
7/8/25 5:00	135,00	115,16	19,84	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
7/8/25 6:00	137,00	119,93	16,72	0,35	1		1	1	1									1	1	1	1	1	
7/8/25 7:00	154,00	136,90	13,55	3,55	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	
7/8/25 8:00	171,00	151,13	10,76	9,11	1		1	1	1					1				1	1	1	1	1	
7/8/25 9:00	190,00	166,70	9,04	14,26	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	
7/8/25 10:00	205,00	178,06	8,61	18,33	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
7/8/25 11:00	206,00	176,40	8,51	21,09	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
7/8/25 12:00	211,00	180,19	8,11	22,70	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
7/8/25 13:00	216,00	184,34	8,53	23,13	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1
7/8/25 14:00	224,00	192,07	9,71	22,22	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
7/8/25 15:00	217,00	186,02	10,54	20,44	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
7/8/25 16:00	215,00	186,04	11,32	17,64	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
7/8/25 17:00	217,00	192,09	11,73	13,18	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
7/8/25 18:00	220,00	201,92	10,83	7,25	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
7/8/25 19:00	213,00	201,66	9,48	1,86	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
7/8/25 20:00	207,00	198,30	8,70	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
7/8/25 21:00	196,00	188,30	7,70	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
7/8/25 22:00	190,00	183,21	6,79	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1
7/8/25 23:00	175,00	168,52	6,48	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 8 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
8/8/25 0:00	156,00	152,76	3,24	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1	1		
8/8/25 1:00	146,00	142,91	3,09	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1			
8/8/25 2:00	140,00	136,83	3,17	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1			
8/8/25 3:00	135,00	131,62	3,38	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1			
8/8/25 4:00	130,00	126,40	3,60	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1			
8/8/25 5:00	136,00	132,74	3,26	0,00	1		1	1	1								1	1	1	1	1			
8/8/25 6:00	140,00	137,02	2,64	0,34	1		1	1	1								1	1	1	1	1			
8/8/25 7:00	160,00	154,19	2,18	3,63	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1			
8/8/25 8:00	177,00	166,00	1,77	9,23	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1			
8/8/25 9:00	195,00	179,12	1,49	14,39	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1			
8/8/25 10:00	204,00	184,15	1,36	18,49	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		1	
8/8/25 11:00	206,00	183,38	1,42	21,20	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		1	
8/8/25 12:00	210,00	185,77	1,57	22,66	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		1	
8/8/25 13:00	220,00	195,23	1,76	23,01	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
8/8/25 14:00	217,00	192,69	2,24	22,07	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
8/8/25 15:00	211,00	188,05	2,94	20,01	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
8/8/25 16:00	213,00	192,40	3,42	17,18	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
8/8/25 17:00	214,00	197,84	3,43	12,73	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
8/8/25 18:00	218,00	208,11	3,13	6,76	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
8/8/25 19:00	210,00	205,56	2,78	1,66	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
8/8/25 20:00	200,00	197,20	2,80	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
8/8/25 21:00	192,00	188,66	3,34	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
8/8/25 22:00	180,00	176,38	3,62	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	
8/8/25 23:00	168,00	164,65	3,35	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 9 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
9/8/25 0:00	154,00	142,68	11,32	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 1:00	144,00	132,33	11,67	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 2:00	137,00	125,50	11,50	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 3:00	133,00	122,29	10,71	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 4:00	131,00	121,72	9,28	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
9/8/25 5:00	135,00	127,47	7,53	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 6:00	140,00	133,48	6,15	0,37	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 7:00	158,00	149,01	5,33	3,66	1		1	1	1					1	0		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 8:00	178,00	164,03	4,69	9,28	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 9:00	195,00	176,26	4,35	14,39	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 10:00	205,00	182,03	4,44	18,53	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 11:00	215,00	188,84	4,76	21,40	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
9/8/25 12:00	220,00	192,11	5,00	22,89	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 13:00	225,00	196,60	5,23	23,17	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 14:00	230,00	201,91	5,63	22,46	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 15:00	224,00	197,15	6,13	20,72	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 16:00	220,00	195,60	6,73	17,67	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 17:00	222,00	201,08	7,76	13,16	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 18:00	228,00	212,15	8,71	7,14	1		1	1	1					1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 19:00	210,00	199,29	8,94	1,77	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 20:00	205,00	196,49	8,51	0,00	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 21:00	196,00	188,29	7,71	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 22:00	188,00	180,63	7,37	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	
9/8/25 23:00	178,00	170,01	7,99	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 10 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/8/25 0:00	152,00	140,68	11,32	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 1:00	141,00	129,33	11,67	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 2:00	135,00	123,50	11,50	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
10/8/25 3:00	130,00	119,29	10,71	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
10/8/25 4:00	128,00	118,72	9,28	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
10/8/25 5:00	131,00	123,47	7,53	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
10/8/25 6:00	136,00	129,49	6,15	0,36	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
10/8/25 7:00	150,00	140,95	5,33	3,72	1		1	1	1					1	0		1	1	1	1	1		
10/8/25 8:00	165,00	150,75	4,69	9,56	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		
10/8/25 9:00	180,00	160,76	4,35	14,89	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		
10/8/25 10:00	188,00	164,53	4,44	19,03	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		
10/8/25 11:00	195,00	168,44	4,76	21,80	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		
10/8/25 12:00	200,00	171,68	5,00	23,32	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 13:00	203,00	174,04	5,23	23,73	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 14:00	208,00	179,34	5,63	23,03	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 15:00	204,00	176,59	6,13	21,28	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 16:00	198,00	172,97	6,73	18,30	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 17:00	200,00	178,46	7,76	13,78	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 18:00	205,00	188,84	8,71	7,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 19:00	198,00	187,31	8,94	1,75	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
10/8/25 20:00	205,00	196,49	8,51	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
10/8/25 21:00	196,00	188,29	7,71	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
10/8/25 22:00	185,00	177,63	7,37	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
10/8/25 23:00	170,00	162,01	7,99	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης
Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 11 Αύγουστος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/8/25 0:00	158,00	146,68	11,32	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	
11/8/25 1:00	148,00	136,33	11,67	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
11/8/25 2:00	138,00	126,50	11,50	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
11/8/25 3:00	132,00	121,29	10,71	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
11/8/25 4:00	125,00	115,72	9,28	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
11/8/25 5:00	130,00	122,47	7,53	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
11/8/25 6:00	140,00	133,31	6,15	0,54	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
11/8/25 7:00	158,00	148,62	5,33	4,05	1		1	1	1					1	0		1	1	1	1	1	1	
11/8/25 8:00	175,00	160,56	4,69	9,75	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
11/8/25 9:00	192,00	172,58	4,35	15,07	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
11/8/25 10:00	202,00	178,38	4,44	19,18	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
11/8/25 11:00	210,00	183,33	4,76	21,91	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
11/8/25 12:00	216,00	187,54	5,00	23,46	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
11/8/25 13:00	220,00	190,94	5,23	23,83	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
11/8/25 14:00	222,00	193,27	5,63	23,10	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
11/8/25 15:00	218,00	190,66	6,13	21,21	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
11/8/25 16:00	211,00	186,11	6,73	18,16	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
11/8/25 17:00	215,00	193,63	7,76	13,61	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
11/8/25 18:00	220,00	203,83	8,71	7,46	1		1	1	1					1	1	10	1	1	1	1	1	1	1
11/8/25 19:00	214,00	203,18	8,94	1,88	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
11/8/25 20:00	205,00	196,49	8,51	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
11/8/25 21:00	195,00	187,29	7,71	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
11/8/25 22:00	183,00	175,63	7,37	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
11/8/25 23:00	175,00	167,01	7,99	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης
Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 12 Αύγουστος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/8/25 0:00	186,00	185,80	0,20	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
12/8/25 1:00	175,00	174,82	0,18	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1		
12/8/25 2:00	168,00	167,83	0,17	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1		
12/8/25 3:00	162,00	161,81	0,19	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1		
12/8/25 4:00	157,00	156,77	0,23	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1		
12/8/25 5:00	156,00	155,74	0,26	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1		
12/8/25 6:00	158,00	157,73	0,27	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1		
12/8/25 7:00	169,00	168,55	0,24	0,21	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1		
12/8/25 8:00	189,00	185,50	0,18	3,32	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		
12/8/25 9:00	202,00	192,65	0,12	9,23	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		1
12/8/25 10:00	213,00	198,17	0,12	14,71	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		1
12/8/25 11:00	216,00	197,08	0,16	18,76	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		1
12/8/25 12:00	222,00	200,32	0,23	21,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		1
12/8/25 13:00	228,00	204,76	0,32	22,92	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 14:00	229,00	205,42	0,36	23,22	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 15:00	232,00	209,13	0,37	22,50	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 16:00	229,00	207,87	0,39	20,74	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 17:00	228,00	209,91	0,35	17,74	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 18:00	234,00	220,43	0,23	13,34	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 19:00	225,00	217,67	0,14	7,19	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 20:00	221,00	219,17	0,19	1,64	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 21:00	217,00	216,72	0,28	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 22:00	208,00	207,66	0,34	0,00	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1
12/8/25 23:00	194,00	193,55	0,45	0,00	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 13 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/8/25 0:00	183,00	182,30	0,70	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 1:00	170,00	168,88	1,12	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 2:00	162,00	160,56	1,44	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 3:00	154,00	152,34	1,66	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	
13/8/25 4:00	150,00	148,34	1,66	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		
13/8/25 5:00	148,00	146,42	1,58	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		
13/8/25 6:00	153,00	151,39	1,45	0,16	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	
13/8/25 7:00	170,00	165,37	1,34	3,29	1		1	1	1					1	0		1	1	1	1	1	1	
13/8/25 8:00	195,00	184,58	1,30	9,12	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
13/8/25 9:00	215,00	199,23	1,32	14,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 10:00	226,00	205,88	1,50	18,62	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 11:00	230,00	206,70	1,88	21,42	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 12:00	238,00	212,61	2,43	22,96	1		1	1	1					1	1	8	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 13:00	242,00	215,56	3,12	23,32	1		1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 14:00	245,00	217,90	3,79	23,31	1		1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 15:00	241,00	215,79	4,55	20,66	1		1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 16:00	238,00	215,08	5,40	17,52	1		1	1	1					1	1	10	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 17:00	236,00	216,87	6,28	12,85	1		1	1	1					1	1	10	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 18:00	240,00	225,97	7,36	6,67	1		1	1	1		1			1	1	10	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 19:00	235,00	224,92	8,62	1,46	1		1	1	1		1			1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 20:00	228,00	217,82	10,18	0,00	1		1	1	1		1			1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 21:00	218,00	206,65	11,35	0,00	1		1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 22:00	204,00	192,18	11,82	0,00	1		1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
13/8/25 23:00	192,00	179,87	12,13	0,00	1		1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1	1	1

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης
Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 14 Αύγουστος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
14/8/25 0:00	175,00	165,03	9,97	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	
14/8/25 1:00	163,00	152,60	10,40	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	
14/8/25 2:00	154,00	143,52	10,48	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
14/8/25 3:00	148,00	137,47	10,53	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
14/8/25 4:00	144,00	133,31	10,69	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
14/8/25 5:00	146,00	135,31	10,69	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
14/8/25 6:00	150,00	139,59	10,28	0,13	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
14/8/25 7:00	166,00	153,13	9,58	3,29	1		1	1	1					1	0		1	1	1	1	1	1	
14/8/25 8:00	187,00	169,28	8,40	9,32	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
14/8/25 9:00	208,00	185,88	7,31	14,81	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
14/8/25 10:00	219,00	193,09	6,95	18,96	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
14/8/25 11:00	222,00	193,51	6,79	21,70	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
14/8/25 12:00	227,00	196,80	7,01	23,19	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
14/8/25 13:00	232,00	200,99	7,49	23,52	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
14/8/25 14:00	235,00	204,33	7,95	22,72	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
14/8/25 15:00	230,00	200,63	8,48	20,89	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
14/8/25 16:00	228,00	201,21	9,01	17,78	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
14/8/25 17:00	230,00	207,53	9,24	13,23	1		1	1	1					1	1	6	1	1	1	1	1	1	1
14/8/25 18:00	232,00	215,48	9,58	6,94	1		1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1	1	1
14/8/25 19:00	225,00	212,61	10,90	1,49	1		1	1	1					1	1	6	1	1	1	1	1	1	1
14/8/25 20:00	220,00	206,91	13,09	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
14/8/25 21:00	210,00	194,46	15,54	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
14/8/25 22:00	195,00	177,49	17,51	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
14/8/25 23:00	183,00	164,39	18,61	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης
Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 15 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
15/8/25 0:00	170,00	149,18	20,82	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	
15/8/25 1:00	155,00	132,57	22,43	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
15/8/25 2:00	150,00	126,39	23,61	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
15/8/25 3:00	144,00	119,43	24,57	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1		1	1	
15/8/25 4:00	141,00	115,95	25,05	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1		1	1	
15/8/25 5:00	142,00	117,12	24,88	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1		1	1	
15/8/25 6:00	146,00	121,33	24,59	0,08	1		1	1	1					0	0		1	1	1		1	1	
15/8/25 7:00	162,00	134,55	24,25	3,20	1		1	1	1					1	0		1	1	1		1	1	
15/8/25 8:00	183,00	150,00	23,76	9,24	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	
15/8/25 9:00	202,00	163,55	23,72	14,73	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	
15/8/25 10:00	213,00	170,23	23,80	18,97	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
15/8/25 11:00	217,00	171,48	23,76	21,76	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
15/8/25 12:00	222,00	174,87	23,88	23,25	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
15/8/25 13:00	230,00	182,96	23,48	23,56	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
15/8/25 14:00	232,00	186,85	22,44	22,71	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
15/8/25 15:00	230,00	186,94	22,22	20,84	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
15/8/25 16:00	228,00	186,47	23,86	17,67	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
15/8/25 17:00	230,00	190,57	26,48	12,95	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
15/8/25 18:00	232,00	196,66	28,66	6,68	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
15/8/25 19:00	225,00	193,68	29,89	1,43	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
15/8/25 20:00	220,00	189,15	30,85	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
15/8/25 21:00	211,00	179,36	31,64	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
15/8/25 22:00	198,00	165,93	32,07	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
15/8/25 23:00	185,00	152,65	32,35	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης
Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 16 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/8/25 0:00	168,00	135,40	32,60	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		1
16/8/25 1:00	150,00	117,41	32,59	0,00	1		1	1	1					0	0		1		1	1	1		1
16/8/25 2:00	145,00	112,98	32,02	0,00	1		1	1	1					0	0		1		1	1	1		1
16/8/25 3:00	140,00	108,84	31,16	0,00	1		1	1	1					0	0		1		1	1			1
16/8/25 4:00	137,00	106,94	30,06	0,00	1		1	1	1					0	0		1		1	1			1
16/8/25 5:00	140,00	111,26	28,74	0,00	1		1	1	1					0	0		1		1	1			1
16/8/25 6:00	142,00	114,89	27,04	0,07	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
16/8/25 7:00	155,00	127,49	24,52	2,99	1		1	1	1					1	0		1	1	1	1			1
16/8/25 8:00	183,00	152,81	21,36	8,83	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			1
16/8/25 9:00	197,00	164,05	18,65	14,30	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			1
16/8/25 10:00	208,00	173,13	16,23	18,64	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			1
16/8/25 11:00	216,00	180,59	13,93	21,48	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1
16/8/25 12:00	218,00	182,49	12,47	23,04	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1
16/8/25 13:00	225,00	189,86	11,64	23,50	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1
16/8/25 14:00	227,00	193,14	11,20	22,66	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
16/8/25 15:00	225,00	193,05	11,18	20,77	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
16/8/25 16:00	220,00	190,66	11,65	17,69	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
16/8/25 17:00	223,00	197,58	12,32	13,10	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
16/8/25 18:00	225,00	205,82	12,51	6,67	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
16/8/25 19:00	220,00	206,38	12,29	1,33	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
16/8/25 20:00	215,00	202,80	12,20	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
16/8/25 21:00	206,00	194,25	11,75	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
16/8/25 22:00	192,00	180,62	11,38	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
16/8/25 23:00	180,00	168,26	11,74	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 17 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
17/8/25 0:00	165,00	152,85	12,15	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
17/8/25 1:00	155,00	142,93	12,07	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1		1	1	1	1
17/8/25 2:00	148,00	136,65	11,35	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1		1	1	1	1
17/8/25 3:00	142,00	131,42	10,58	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1		1	1	1	1
17/8/25 4:00	133,00	122,87	10,13	0,00	1		1	1	1					0	0			1		1	1	1	1
17/8/25 5:00	136,00	126,14	9,86	0,00	1		1	1	1					0	0			1		1	1	1	1
17/8/25 6:00	140,00	130,47	9,36	0,17	1		1	1	1					0	0		1	1		1	1	1	1
17/8/25 7:00	150,00	138,45	8,48	3,07	1		1	1	1					1	0		1	1		1	1	1	1
17/8/25 8:00	178,00	161,79	7,76	8,45	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 9:00	190,00	168,79	7,51	13,70	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 10:00	198,00	172,43	7,57	18,00	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 11:00	208,00	179,40	7,78	20,82	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 12:00	212,00	181,46	8,12	22,42	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 13:00	216,00	184,48	8,66	22,86	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 14:00	218,00	186,43	9,44	22,13	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 15:00	215,00	184,53	10,22	20,25	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 16:00	212,00	183,98	10,95	17,07	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 17:00	214,00	189,86	11,81	12,33	1		1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1
17/8/25 18:00	215,00	195,83	12,91	6,26	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
17/8/25 19:00	212,00	196,63	14,02	1,35	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
17/8/25 20:00	208,00	193,08	14,92	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
17/8/25 21:00	198,00	182,56	15,44	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
17/8/25 22:00	186,00	170,34	15,66	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
17/8/25 23:00	175,00	159,21	15,79	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης
Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 18 Αύγουστος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/8/25 0:00	160,00	143,97	16,03	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		1
18/8/25 1:00	150,00	133,45	16,55	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		1
18/8/25 2:00	143,00	126,06	16,94	0,00	1		1	1	1					0	0		1		1	1	1		1
18/8/25 3:00	142,00	125,01	16,99	0,00	1		1	1	1					0	0		1		1	1	1		1
18/8/25 4:00	128,00	111,28	16,72	0,00	1		1	1	1					0	0		1		1		1		1
18/8/25 5:00	133,00	117,02	15,98	0,00	1		1	1	1					0	0		1		1		1	1	1
18/8/25 6:00	145,00	130,09	14,81	0,10	1		1	1	1					0	0		1	1	1		1	1	1
18/8/25 7:00	166,00	149,79	13,30	2,91	1		1	1	1					1	0		1	1	1		1	1	1
18/8/25 8:00	192,00	172,13	11,54	8,33	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
18/8/25 9:00	217,00	193,02	10,06	13,92	1		1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
18/8/25 10:00	222,00	194,32	9,12	18,56	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 11:00	228,00	197,86	8,69	21,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 12:00	232,00	200,14	8,85	23,01	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 13:00	238,00	205,21	9,40	23,39	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 14:00	240,00	207,09	10,26	22,65	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 15:00	235,00	203,06	11,16	20,78	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 16:00	228,00	198,38	11,89	17,73	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 17:00	230,00	204,35	12,64	13,01	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 18:00	235,00	214,69	13,69	6,62	1		1	1	1					1	1	8	1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 19:00	231,00	214,66	14,94	1,40	1		1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 20:00	225,00	208,71	16,29	0,00	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 21:00	217,00	199,54	17,46	0,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 22:00	205,00	186,65	18,35	0,00	1		1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1	1	1
18/8/25 23:00	190,00	170,77	19,23	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης
Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 19 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
19/8/25 0:00	170,00	157,92	12,08	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		
19/8/25 1:00	160,00	146,86	13,14	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1			
19/8/25 2:00	152,00	138,15	13,85	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1				
19/8/25 3:00	149,00	134,50	14,50	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1				
19/8/25 4:00	144,00	128,76	15,24	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1				
19/8/25 5:00	143,00	126,97	16,03	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1				
19/8/25 6:00	148,00	131,15	16,85	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1			
19/8/25 7:00	160,00	142,97	16,99	0,04			1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		
19/8/25 8:00	176,00	156,79	16,23	2,98			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1		
19/8/25 9:00	186,00	161,28	15,60	9,12			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1		
19/8/25 10:00	194,00	163,66	15,64	14,70			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1		
19/8/25 11:00	196,00	161,01	16,06	18,93			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1		
19/8/25 12:00	202,00	163,51	16,71	21,78			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1		
19/8/25 13:00	212,00	171,19	17,46	23,35			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1		
19/8/25 14:00	206,00	163,41	18,82	23,77			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1		
19/8/25 15:00	197,00	152,67	21,38	22,95			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1		
19/8/25 16:00	196,00	150,73	24,28	20,99			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1		
19/8/25 17:00	206,00	162,20	26,12	17,68			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1		
19/8/25 18:00	214,00	173,72	27,39	12,89			1	1	1				1		1	5	1	1	1	1	1	1	1	
19/8/25 19:00	208,00	172,56	28,97	6,47			1	1	1				1		1	5	1	1	1	1	1	1	1	
19/8/25 20:00	198,00	165,75	31,00	1,25			1	1	1				1		1	5	1	1	1	1	1	1	1	
19/8/25 21:00	192,00	159,18	32,82	0,00			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	
19/8/25 22:00	188,00	154,08	33,92	0,00			1	1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1	
19/8/25 23:00	176,00	141,37	34,63	0,00			1	1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 20 Αύγουστος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
20/8/25 0:00	168,00	155,92	12,08	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
20/8/25 1:00	159,00	145,86	13,14	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1		
20/8/25 2:00	148,00	134,15	13,85	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1		
20/8/25 3:00	140,00	125,50	14,50	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1			
20/8/25 4:00	136,00	120,76	15,24	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1			
20/8/25 5:00	133,00	116,97	16,03	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1			
20/8/25 6:00	138,00	121,15	16,85	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1			
20/8/25 7:00	148,00	130,97	16,99	0,04			1	1	1				1		1		1	1	1	1			
20/8/25 8:00	162,00	142,79	16,23	2,98			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		
20/8/25 9:00	177,00	152,28	15,60	9,12			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		
20/8/25 10:00	186,00	155,66	15,64	14,70			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		
20/8/25 11:00	196,00	161,01	16,06	18,93			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
20/8/25 12:00	202,00	163,51	16,71	21,78			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
20/8/25 13:00	205,00	164,19	17,46	23,35			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
20/8/25 14:00	208,00	165,41	18,82	23,77			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
20/8/25 15:00	192,00	147,67	21,38	22,95			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
20/8/25 16:00	194,00	148,73	24,28	20,99			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
20/8/25 17:00	200,00	156,20	26,12	17,68			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
20/8/25 18:00	206,00	165,72	27,39	12,89			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
20/8/25 19:00	201,00	165,56	28,97	6,47			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
20/8/25 20:00	192,00	159,75	31,00	1,25			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
20/8/25 21:00	184,00	151,18	32,82	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
20/8/25 22:00	178,00	144,08	33,92	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
20/8/25 23:00	169,00	134,37	34,63	0,00			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 21 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
21/8/25 0:00	166,00	128,84	37,16	0,00			1	1	1				1	000000			1	1	1	1	1	1		
21/8/25 1:00	157,00	120,02	36,98	0,00			1	1	1				1					1	1	1	1	1		
21/8/25 2:00	146,00	108,98	37,02	0,00			1	1	1				1					1	1	1	1	1		
21/8/25 3:00	138,00	100,73	37,27	0,00			1	1	1				1					1	1	1	1			
21/8/25 4:00	134,00	96,78	37,22	0,00			1	1	1				1					1	1	1	1			
21/8/25 5:00	131,00	94,33	36,67	0,00			1	1	1				1					1	1	1	1			
21/8/25 6:00	136,00	100,25	35,75	0,00			1	1	1				1			000000	1	1	1	1	1			
21/8/25 7:00	146,00	111,93	34,03	0,04			1	1	1				1		1		1	1	1	1				
21/8/25 8:00	160,00	125,77	31,00	3,23			1	1	1				1		1		1	1	1	1				
21/8/25 9:00	175,00	137,57	27,62	9,81			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
21/8/25 10:00	184,00	143,40	25,09	15,51			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
21/8/25 11:00	194,00	151,05	23,31	19,64			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
21/8/25 12:00	200,00	155,40	22,07	22,53			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
21/8/25 13:00	203,00	157,73	21,22	24,05			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
21/8/25 14:00	206,00	161,26	20,45	24,29			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
21/8/25 15:00	190,00	146,60	19,91	23,49			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
21/8/25 16:00	192,00	150,45	20,00	21,55			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
21/8/25 17:00	198,00	159,06	20,75	18,19			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
21/8/25 18:00	204,00	169,06	21,63	13,31			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
21/8/25 19:00	199,00	170,22	22,18	6,60			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
21/8/25 20:00	190,00	166,31	22,46	1,23			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
21/8/25 21:00	182,00	160,23	21,77	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
21/8/25 22:00	176,00	155,85	20,15	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
21/8/25 23:00	167,00	147,84	19,16	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 22 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/8/25 0:00	162,00	124,84		37,16			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	
22/8/25 1:00	155,00	118,02		36,98			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		
22/8/25 2:00	144,00	106,98		37,02			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		
22/8/25 3:00	136,00	98,73		37,27			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			
22/8/25 4:00	132,00	94,78		37,22			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			
22/8/25 5:00	130,00	93,33		36,67			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			
22/8/25 6:00	137,00	101,21		35,75			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			
22/8/25 7:00	145,00	107,76		34,03			1	1	1				1				1	1	1	1			
22/8/25 8:00	159,00	118,24		31,00			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		
22/8/25 9:00	172,00	128,94		27,62			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		
22/8/25 10:00	184,00	139,33		25,09			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
22/8/25 11:00	191,00	145,22		23,31			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
22/8/25 12:00	201,00	154,99		22,07			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
22/8/25 13:00	210,00	164,67		21,22			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
22/8/25 14:00	205,00	161,31		20,45			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
22/8/25 15:00	199,00	157,79		19,91			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
22/8/25 16:00	197,00	159,00		20,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
22/8/25 17:00	198,00	164,35		20,75			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
22/8/25 18:00	204,00	176,25		21,63			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	
22/8/25 19:00	199,00	175,74		22,18			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	
22/8/25 20:00	189,00	166,54		22,46			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
22/8/25 21:00	180,00	158,23		21,77			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
22/8/25 22:00	174,00	153,85		20,15			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
22/8/25 23:00	166,00	146,84		19,16			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 23 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
23/8/25 0:00	160,00	122,84	37,16	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	
23/8/25 1:00	154,00	117,02	36,98	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		
23/8/25 2:00	142,00	104,98	37,02	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		
23/8/25 3:00	137,00	99,73	37,27	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			
23/8/25 4:00	130,00	92,78	37,22	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			
23/8/25 5:00	129,00	92,33	36,67	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			
23/8/25 6:00	128,00	92,23	35,75	0,02			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			
23/8/25 7:00	138,00	101,12	34,03	2,85			1	1	1				1				1	1	1	1			
23/8/25 8:00	155,00	114,89	31,00	9,11			1	1	1				1		1		1	1	1	1			
23/8/25 9:00	170,00	127,63	27,62	14,75			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 10:00	181,00	136,89	25,09	19,02			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 11:00	189,00	143,62	23,31	22,07			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 12:00	197,00	151,31	22,07	23,62			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 13:00	201,00	155,84	21,22	23,94			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 14:00	203,00	159,46	20,45	23,09			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 15:00	194,00	152,98	19,91	21,11			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 16:00	192,00	154,24	20,00	17,76			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 17:00	196,00	162,57	20,75	12,68			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 18:00	199,00	171,33	21,63	6,04			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
23/8/25 19:00	200,00	176,74	22,18	1,08			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
23/8/25 20:00	192,00	169,54	22,46	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 21:00	180,00	158,23	21,77	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 22:00	177,00	156,85	20,15	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
23/8/25 23:00	166,00	146,84	19,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 24 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/8/25 0:00	157,00	119,84	37,16	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	
24/8/25 1:00	150,00	113,02	36,98	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		
24/8/25 2:00	140,00	102,98	37,02	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		
24/8/25 3:00	134,00	96,73	37,27	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			
24/8/25 4:00	128,00	90,78	37,22	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1				
24/8/25 5:00	124,00	87,33	36,67	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1				
24/8/25 6:00	122,00	86,19	35,75	0,06			1	1	1				1	0	0		1	1	1				
24/8/25 7:00	134,00	96,80	34,03	3,17			1	1	1				1				1	1	1	1			
24/8/25 8:00	149,00	108,49	31,00	9,51			1	1	1				1		1		1	1	1	1			
24/8/25 9:00	165,00	122,18	27,62	15,20			1	1	1				1		1		1	1	1	1			
24/8/25 10:00	177,00	132,49	25,09	19,42			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 11:00	187,00	141,32	23,31	22,37			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 12:00	194,00	147,97	22,07	23,96			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 13:00	199,00	153,57	21,22	24,21			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 14:00	197,00	153,25	20,45	23,30			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 15:00	195,00	153,93	19,91	21,16			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 16:00	192,00	154,26	20,00	17,74			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 17:00	196,00	162,61	20,75	12,64			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 18:00	197,00	169,44	21,63	5,93			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 19:00	192,00	168,78	22,18	1,04			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 20:00	185,00	162,54	22,46	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 21:00	178,00	156,23	21,77	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 22:00	173,00	152,85	20,15	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
24/8/25 23:00	165,00	145,84	19,16	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/8/25 0:00	164,00	126,84		37,16			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		
25/8/25 1:00	155,00	118,02		36,98			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			
25/8/25 2:00	144,00	106,98		37,02			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			
25/8/25 3:00	135,00	97,73		37,27			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			
25/8/25 4:00	132,00	94,78		37,22			1	1	1				1	0	0		1	1	1				
25/8/25 5:00	131,00	94,33		36,67			1	1	1				1	0	0		1	1	1				
25/8/25 6:00	135,00	99,20		35,75			1	1	1				1	0	0		1	1	1				
25/8/25 7:00	144,00	106,87		34,03			1	1	1				1				1	1	1	1			
25/8/25 8:00	158,00	117,73		31,00			1	1	1				1		1		1	1	1	1			
25/8/25 9:00	174,00	131,41		27,62			1	1	1				1		1		1	1	1	1			
25/8/25 10:00	182,00	137,64		25,09			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
25/8/25 11:00	191,00	145,51		23,31			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
25/8/25 12:00	199,00	153,20		22,07			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
25/8/25 13:00	201,00	155,81		21,22			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
25/8/25 14:00	204,00	160,47		20,45			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
25/8/25 15:00	195,00	154,09		19,91			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
25/8/25 16:00	197,00	159,20		20,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
25/8/25 17:00	198,00	164,52		20,75			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
25/8/25 18:00	202,00	174,48		21,63			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
25/8/25 19:00	198,00	174,79		22,18			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		
25/8/25 20:00	191,00	168,54		22,46			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
25/8/25 21:00	181,00	159,23		21,77			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
25/8/25 22:00	177,00	156,85		20,15			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1			
25/8/25 23:00	169,00	149,84		19,16			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 26 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
26/8/25 0:00	151,00	113,84	37,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1				
26/8/25 1:00	142,00	105,02	36,98	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1				
26/8/25 2:00	135,00	97,98	37,02	0,00			1	1	1				1				1	1	1					
26/8/25 3:00	132,00	94,73	37,27	0,00			1	1	1				1				1	1	1					
26/8/25 4:00	130,00	92,78	37,22	0,00			1	1	1				1				1	1	1					
26/8/25 5:00	129,00	92,33	36,67	0,00			1	1	1				1				1	1	1					
26/8/25 6:00	136,00	100,23	35,75	0,02			1	1	1				1				1	1	1					
26/8/25 7:00	154,00	117,00	34,03	2,97			1	1	1				1	1			1	1	1					
26/8/25 8:00	175,00	134,69	31,00	9,31			1	1	1				1	1	1		1	1	1					
26/8/25 9:00	192,00	149,42	27,62	14,96			1	1	1				1	1	1		1	1	1					
26/8/25 10:00	200,00	155,76	25,09	19,15			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
26/8/25 11:00	203,00	157,65	23,31	22,04			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
26/8/25 12:00	208,00	162,33	22,07	23,60			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
26/8/25 13:00	213,00	167,91	21,22	23,87			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1				
26/8/25 14:00	214,00	170,62	20,45	22,93			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 15:00	210,00	169,13	19,91	20,96			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 16:00	208,00	170,22	20,00	17,78			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 17:00	210,00	176,57	20,75	12,68			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 18:00	212,00	184,64	21,63	5,73			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 19:00	206,00	182,96	22,18	0,86			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 20:00	204,00	181,54	22,46	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 21:00	201,00	179,23	21,77	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 22:00	181,00	160,85	20,15	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			
26/8/25 23:00	172,00	152,84	19,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 27 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
27/8/25 0:00	156,00	118,84	37,16	0,00			1	1	1		1						1	1	1	1	1		
27/8/25 1:00	146,00	109,02	36,98	0,00			1	1	1		1						1	1	1		1		
27/8/25 2:00	138,00	100,98	37,02	0,00			1	1	1		1						1	1	1		1		
27/8/25 3:00	133,00	95,73	37,27	0,00			1	1	1		1						1	1	1				
27/8/25 4:00	128,00	90,78	37,22	0,00			1	1	1		1						1	1	1				
27/8/25 5:00	130,00	93,33	36,67	0,00			1	1	1		1						1	1	1				
27/8/25 6:00	137,00	101,23	35,75	0,02			1	1	1		1						1	1	1				
27/8/25 7:00	152,00	115,07	34,03	2,90			1	1	1		1			1			1	1	1				
27/8/25 8:00	172,00	131,81	31,00	9,19			1	1	1		1			1	1		1	1	1				
27/8/25 9:00	188,00	145,50	27,62	14,88			1	1	1		1			1	1		1	1	1				
27/8/25 10:00	196,00	151,82	25,09	19,09			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1			
27/8/25 11:00	200,00	154,64	23,31	22,05			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1			
27/8/25 12:00	203,00	157,27	22,07	23,66			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1			
27/8/25 13:00	208,00	162,86	21,22	23,92			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 14:00	212,00	168,56	20,45	22,99			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 15:00	206,00	165,21	19,91	20,88			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 16:00	204,00	166,41	20,00	17,59			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 17:00	202,00	168,68	20,75	12,57			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 18:00	206,00	178,76	21,63	5,61			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 19:00	200,00	177,03	22,18	0,79			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 20:00	196,00	173,54	22,46	0,00			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 21:00	187,00	165,23	21,77	0,00			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 22:00	174,00	153,85	20,15	0,00			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		
27/8/25 23:00	162,00	142,84	19,16	0,00			1	1	1		1						1	1	1	1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 28 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
28/8/25 0:00	152,00	114,84	37,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1		1
28/8/25 1:00	143,00	106,02	36,98	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1		1
28/8/25 2:00	137,00	99,98	37,02	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1		1
28/8/25 3:00	133,00	95,73	37,27	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
28/8/25 4:00	128,00	90,78	37,22	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
28/8/25 5:00	131,00	94,33	36,67	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
28/8/25 6:00	137,00	101,23	35,75	0,02			1	1	1				1				1		1		1	1	1
28/8/25 7:00	152,00	115,18	34,03	2,79			1	1	1				1	1			1		1		1	1	1
28/8/25 8:00	171,00	131,15	31,00	8,85			1	1	1					1	1		1		1		1	1	1
28/8/25 9:00	188,00	145,91	27,62	14,47			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
28/8/25 10:00	196,00	152,23	25,09	18,68			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
28/8/25 11:00	197,00	152,25	23,31	21,44			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
28/8/25 12:00	202,00	157,00	22,07	22,93			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
28/8/25 13:00	210,00	165,60	21,22	23,18			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
28/8/25 14:00	206,00	163,30	20,45	22,25			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
28/8/25 15:00	204,00	163,92	19,91	20,17			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
28/8/25 16:00	203,00	166,01	20,00	16,99			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
28/8/25 17:00	202,00	169,26	20,75	11,99			1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
28/8/25 18:00	197,00	170,21	21,63	5,16			1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
28/8/25 19:00	194,00	171,16	22,18	0,66			1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
28/8/25 20:00	188,00	165,54	22,46	0,00			1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
28/8/25 21:00	182,00	160,23	21,77	0,00			1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
28/8/25 22:00	169,00	148,85	20,15	0,00			1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
28/8/25 23:00	157,00	137,84	19,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/8/25 0:00	147,00	109,84	37,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1		1
29/8/25 1:00	142,00	105,02	36,98	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1		1
29/8/25 2:00	135,00	97,98	37,02	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
29/8/25 3:00	130,00	92,73	37,27	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
29/8/25 4:00	124,00	86,78	37,22	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
29/8/25 5:00	120,00	83,33	36,67	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
29/8/25 6:00	124,00	88,25	35,75	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
29/8/25 7:00	145,00	108,48	34,03	2,49			1	1	1				1	1			1		1		1		1
29/8/25 8:00	164,00	124,80	31,00	8,20			1	1	1				1	1			1		1		1	1	1
29/8/25 9:00	178,00	136,94	27,62	13,44			1	1	1				1	1			1		1		1	1	1
29/8/25 10:00	189,00	146,37	25,09	17,54			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
29/8/25 11:00	194,00	150,38	23,31	20,31			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 12:00	199,00	155,18	22,07	21,75			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 13:00	201,00	157,70	21,22	22,08			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 14:00	204,00	162,30	20,45	21,25			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 15:00	200,00	160,80	19,91	19,29			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 16:00	199,00	162,82	20,00	16,18			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 17:00	200,00	168,09	20,75	11,16			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 18:00	203,00	176,68	21,63	4,69			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 19:00	200,00	177,20	22,18	0,62			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 20:00	190,00	167,54	22,46	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 21:00	185,00	163,23	21,77	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
29/8/25 22:00	171,00	150,85	20,15	0,00			1	1	1				1	1			1	1	1		1	1	1
29/8/25 23:00	159,00	139,84	19,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1		1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 30 Αύγουστος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
30/8/25 0:00	147,00	109,84	37,16	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1		1
30/8/25 1:00	137,00	100,02	36,98	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1		1
30/8/25 2:00	133,00	95,98	37,02	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
30/8/25 3:00	130,00	92,73	37,27	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
30/8/25 4:00	125,00	87,78	37,22	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
30/8/25 5:00	130,00	93,33	36,67	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
30/8/25 6:00	136,00	100,25	35,75	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
30/8/25 7:00	151,00	114,58	34,03	2,39			1	1	1				1	1			1		1		1	1	1
30/8/25 8:00	168,00	128,96	31,00	8,04			1	1	1					1	1		1		1		1	1	1
30/8/25 9:00	185,00	143,98	27,62	13,40			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 10:00	194,00	151,30	25,09	17,61			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 11:00	195,00	151,29	23,31	20,40			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 12:00	200,00	156,14	22,07	21,79			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 13:00	208,00	164,75	21,22	22,03			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 14:00	204,00	162,35	20,45	21,20			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 15:00	200,00	160,69	19,91	19,40			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 16:00	201,00	164,64	20,00	16,36			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 17:00	200,00	167,76	20,75	11,49			1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/8/25 18:00	195,00	168,43	21,63	4,94			1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/8/25 19:00	192,00	169,20	22,18	0,62			1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/8/25 20:00	187,00	164,54	22,46	0,00			1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
30/8/25 21:00	180,00	158,23	21,77	0,00			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 22:00	165,00	144,85	20,15	0,00			1	1	1					1	1		1	1	1		1	1	1
30/8/25 23:00	158,00	138,84	19,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1		1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 31 Αύγουστος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
31/8/25 0:00	148,00	110,84	37,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1		1
31/8/25 1:00	140,00	103,02	36,98	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1		1
31/8/25 2:00	134,00	96,98	37,02	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1		1
31/8/25 3:00	130,00	92,73	37,27	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
31/8/25 4:00	124,00	86,78	37,22	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
31/8/25 5:00	125,00	88,33	36,67	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
31/8/25 6:00	133,00	97,24	35,75	0,01			1	1	1				1				1		1		1	1	1
31/8/25 7:00	150,00	113,26	34,03	2,71			1	1	1				1	1			1		1		1	1	1
31/8/25 8:00	168,00	128,28	31,00	8,72			1	1	1				1	1			1		1		1	1	1
31/8/25 9:00	178,00	136,24	27,62	14,14			1	1	1				1	1			1		1		1	1	1
31/8/25 10:00	189,00	145,81	25,09	18,10			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
31/8/25 11:00	192,00	148,04	23,31	20,65			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
31/8/25 12:00	199,00	155,00	22,07	21,93			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
31/8/25 13:00	197,00	153,68	21,22	22,10			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
31/8/25 14:00	200,00	158,30	20,45	21,25			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
31/8/25 15:00	201,00	161,83	19,91	19,26			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
31/8/25 16:00	199,00	162,88	20,00	16,12			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
31/8/25 17:00	203,00	171,17	20,75	11,08			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
31/8/25 18:00	205,00	178,75	21,63	4,62			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
31/8/25 19:00	195,00	172,20	22,18	0,62			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
31/8/25 20:00	187,00	164,54	22,46	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1		1	1	1
31/8/25 21:00	180,00	158,23	21,77	0,00			1	1	1				1	1			1	1	1		1	1	1
31/8/25 22:00	168,00	147,85	20,15	0,00			1	1	1				1	1			1	1	1		1	1	1
31/8/25 23:00	155,00	135,84	19,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1		1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 1 Σεπτέμβριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/9/25 0:00	149,00	111,84	37,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1		1
1/9/25 1:00	142,00	105,02	36,98	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1		1
1/9/25 2:00	135,00	97,98	37,02	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1		1
1/9/25 3:00	131,00	93,73	37,27	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
1/9/25 4:00	123,00	85,78	37,22	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
1/9/25 5:00	124,00	87,33	36,67	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
1/9/25 6:00	134,00	98,24	35,75	0,01			1	1	1				1				1		1		1	1	1
1/9/25 7:00	148,00	111,37	34,03	2,60			1	1	1				1	1			1		1		1	1	1
1/9/25 8:00	165,00	125,66	31,00	8,34			1	1	1				1	1			1		1		1	1	1
1/9/25 9:00	175,00	133,70	27,62	13,68			1	1	1				1	1			1		1		1	1	1
1/9/25 10:00	187,00	144,08	25,09	17,83			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 11:00	190,00	146,10	23,31	20,59			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 12:00	197,00	152,82	22,07	22,11			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 13:00	197,00	153,29	21,22	22,49			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 14:00	201,00	158,70	20,45	21,85			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 15:00	201,00	161,13	19,91	19,96			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 16:00	198,00	161,22	20,00	16,78			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 17:00	202,00	169,75	20,75	11,50			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 18:00	204,00	177,58	21,63	4,79			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 19:00	194,00	171,16	22,18	0,66			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 20:00	188,00	165,54	22,46	0,00			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
1/9/25 21:00	181,00	159,23	21,77	0,00			1	1	1				1	1			1	1	1		1	1	1
1/9/25 22:00	167,00	146,85	20,15	0,00			1	1	1				1				1	1	1		1	1	1
1/9/25 23:00	154,00	134,84	19,16	0,00			1	1	1				1				1	1	1		1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 2 Σεπτέμβριος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/9/25 0:00	146,00	113,72	32,28	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1		1
2/9/25 1:00	142,00	108,36	33,64	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1		1
2/9/25 2:00	138,00	103,54	34,46	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
2/9/25 3:00	135,00	99,81	35,19	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
2/9/25 4:00	132,00	96,21	35,79	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
2/9/25 5:00	136,00	99,95	36,05	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
2/9/25 6:00	128,00	91,96	36,00	0,04			1	1	1				1				1		1		1		1
2/9/25 7:00	153,00	114,71	35,24	3,05			1	1	1				1		1		1		1		1	1	1
2/9/25 8:00	164,00	121,08	33,33	9,59			1	1	1				1	1	1		1		1		1	1	1
2/9/25 9:00	176,00	128,99	31,32	15,69			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
2/9/25 10:00	189,00	139,01	29,74	20,25			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
2/9/25 11:00	194,00	142,07	28,61	23,32			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
2/9/25 12:00	199,00	146,03	28,09	24,88			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
2/9/25 13:00	201,00	147,99	27,86	25,15			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
2/9/25 14:00	204,00	151,54	28,17	24,29			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
2/9/25 15:00	200,00	148,53	29,33	22,14			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
2/9/25 16:00	199,00	149,35	31,14	18,51			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
2/9/25 17:00	200,00	154,34	32,91	12,75			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
2/9/25 18:00	203,00	163,47	34,19	5,34			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
2/9/25 19:00	200,00	164,46	34,88	0,66			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
2/9/25 20:00	190,00	154,65	35,35	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
2/9/25 21:00	185,00	149,68	35,32	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
2/9/25 22:00	171,00	136,88	34,12	0,00			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
2/9/25 23:00	159,00	127,12	31,88	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 3 Σεπτέμβριος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/9/25 0:00	146,00	114,05	31,95	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1		1
3/9/25 1:00	142,00	111,35	30,65	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
3/9/25 2:00	138,00	108,62	29,38	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
3/9/25 3:00	132,00	105,23	26,77	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
3/9/25 4:00	129,00	105,97	23,03	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
3/9/25 5:00	129,00	109,85	19,15	0,00			1	1	1				1				1		1		1		1
3/9/25 6:00	130,00	113,78	16,19	0,03			1	1	1				1				1		1		1		1
3/9/25 7:00	165,00	148,13	13,93	2,94			1	1	1				1		1		1		1	1	1	1	1
3/9/25 8:00	174,00	153,10	11,48	9,42			1	1	1				1		1		1		1	1	1	1	1
3/9/25 9:00	185,00	160,06	9,56	15,38			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
3/9/25 10:00	189,00	160,69	8,51	19,80			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
3/9/25 11:00	192,00	160,91	8,36	22,73			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
3/9/25 12:00	196,00	162,93	8,89	24,18			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
3/9/25 13:00	202,00	168,14	9,34	24,52			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
3/9/25 14:00	205,00	171,64	9,52	23,84			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
3/9/25 15:00	200,00	168,07	10,04	21,89			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
3/9/25 16:00	199,00	169,65	10,96	18,39			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
3/9/25 17:00	202,00	177,45	11,82	12,73			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
3/9/25 18:00	199,00	181,28	12,43	5,29			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
3/9/25 19:00	198,00	184,66	12,73	0,61			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
3/9/25 20:00	195,00	182,26	12,74	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
3/9/25 21:00	187,00	174,93	12,07	0,00			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
3/9/25 22:00	169,00	157,84	11,16	0,00			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1
3/9/25 23:00	162,00	151,59	10,41	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 4 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/9/25 0:00	143,00	111,05	31,95	0,00			1	1	1				1			1		1	1	1		1
4/9/25 1:00	135,00	104,35	30,65	0,00			1	1	1				1			1		1	1	1		1
4/9/25 2:00	128,00	98,62	29,38	0,00			1	1	1				1			1		1	1			1
4/9/25 3:00	124,00	97,23	26,77	0,00			1	1	1				1			1		1	1			1
4/9/25 4:00	120,00	96,97	23,03	0,00			1	1	1				1			1		1	1			1
4/9/25 5:00	124,00	104,85	19,15	0,00			1	1	1				1			1		1	1			1
4/9/25 6:00	131,00	114,78	16,19	0,03			1	1	1				1			1		1	1			1
4/9/25 7:00	147,00	130,32	13,93	2,75			1	1	1				1		1	1		1	1		1	1
4/9/25 8:00	168,00	147,84	11,48	8,68			1	1	1				1		1	1		1	1		1	1
4/9/25 9:00	180,00	156,15	9,56	14,29			1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1
4/9/25 10:00	190,00	162,95	8,51	18,54			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
4/9/25 11:00	195,00	165,22	8,36	21,42			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
4/9/25 12:00	200,00	168,15	8,89	22,96			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
4/9/25 13:00	204,00	171,42	9,34	23,24			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
4/9/25 14:00	210,00	178,09	9,52	22,39			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4/9/25 15:00	206,00	175,54	10,04	20,42			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4/9/25 16:00	200,00	171,91	10,96	17,13			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4/9/25 17:00	202,00	178,54	11,82	11,64			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4/9/25 18:00	204,00	186,91	12,43	4,66			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4/9/25 19:00	197,00	183,74	12,73	0,53			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4/9/25 20:00	195,00	182,26	12,74	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4/9/25 21:00	184,00	171,93	12,07	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1		1	1	1
4/9/25 22:00	170,00	158,84	11,16	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1		1	1	1
4/9/25 23:00	160,00	149,59	10,41	0,00			1	1	1				1			1	1	1		1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 5 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/9/25 0:00	144,00	133,51	10,49	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1		
5/9/25 1:00	136,00	124,81	11,19	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
5/9/25 2:00	129,00	116,96	12,04	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
5/9/25 3:00	125,00	113,00	12,00	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
5/9/25 4:00	121,00	110,51	10,49	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
5/9/25 5:00	125,00	116,62	8,38	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
5/9/25 6:00	132,00	125,12	6,86	0,02			1	1	1				1			1	1	1	1			
5/9/25 7:00	149,00	140,77	5,70	2,53			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1		
5/9/25 8:00	172,00	159,49	4,34	8,17			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5/9/25 9:00	184,00	167,01	3,45	13,54			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5/9/25 10:00	185,00	164,04	3,33	17,63			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5/9/25 11:00	200,00	176,22	3,56	20,22			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5/9/25 12:00	204,00	178,30	4,12	21,58			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5/9/25 13:00	209,00	182,38	4,85	21,77			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 14:00	214,00	187,84	5,51	20,65			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 15:00	210,00	185,44	5,97	18,59			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 16:00	204,00	182,54	6,04	15,42			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 17:00	206,00	189,65	5,95	10,40			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 18:00	208,00	197,92	5,96	4,12			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 19:00	200,00	193,59	5,98	0,43			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 20:00	198,00	191,75	6,25	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 21:00	189,00	182,17	6,83	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5/9/25 22:00	174,00	166,81	7,19	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	
5/9/25 23:00	164,00	156,76	7,24	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 6 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/9/25 0:00	142,00	133,70	8,30	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1		
6/9/25 1:00	133,00	124,90	8,10	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
6/9/25 2:00	126,00	117,59	8,41	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
6/9/25 3:00	122,00	113,03	8,97	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
6/9/25 4:00	115,00	105,90	9,10	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
6/9/25 5:00	120,00	111,67	8,33	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
6/9/25 6:00	128,00	121,20	6,78	0,02			1	1	1				1			1	1	1	1			
6/9/25 7:00	142,00	134,16	5,50	2,34			1	1	1				1		1	1	1	1	1	1		
6/9/25 8:00	164,00	151,30	5,03	7,67			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
6/9/25 9:00	180,00	162,12	4,98	12,90			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
6/9/25 10:00	188,00	165,68	5,19	17,13			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 11:00	192,00	165,96	5,95	20,09			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 12:00	195,00	165,74	7,53	21,73			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 13:00	198,00	166,35	9,50	22,15			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 14:00	200,00	167,34	11,57	21,09			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 15:00	197,00	164,57	13,64	18,79			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 16:00	190,00	158,36	16,00	15,64			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 17:00	193,00	164,14	18,32	10,54			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 18:00	198,00	174,29	19,71	4,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 19:00	195,00	174,29	20,35	0,36			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 20:00	190,00	169,16	20,84	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 21:00	184,00	163,04	20,96	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6/9/25 22:00	170,00	149,42	20,58	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	
6/9/25 23:00	160,00	139,27	20,73	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 7 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/9/25 0:00	145,00	123,58	21,42	0,00			1	1	1				1			1		1	1	1	1	
7/9/25 1:00	136,00	113,97	22,03	0,00			1	1	1				1			1		1	1		1	
7/9/25 2:00	128,00	105,45	22,55	0,00			1	1	1				1			1			1		1	
7/9/25 3:00	125,00	101,84	23,16	0,00			1	1	1				1			1			1		1	
7/9/25 4:00	118,00	94,19	23,81	0,00			1	1	1				1			1			1		1	
7/9/25 5:00	122,00	97,59	24,41	0,00			1	1	1				1			1			1		1	
7/9/25 6:00	126,00	101,65	24,33	0,02			1	1	1				1			1			1		1	
7/9/25 7:00	135,00	109,25	23,12	2,63			1	1	1				1		1	1			1		1	
7/9/25 8:00	152,00	122,52	20,97	8,51			1	1	1				1	1	1	1			1		1	
7/9/25 9:00	168,00	134,74	19,18	14,08			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	
7/9/25 10:00	172,00	135,94	17,77	18,29			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	
7/9/25 11:00	180,00	142,20	16,61	21,19			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	
7/9/25 12:00	185,00	145,67	16,55	22,78			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 13:00	188,00	147,78	17,25	22,97			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 14:00	194,00	153,76	18,42	21,82			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 15:00	192,00	152,42	20,05	19,53			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 16:00	186,00	147,89	21,91	16,20			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 17:00	185,00	150,50	23,67	10,83			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 18:00	190,00	160,46	25,39	4,15			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 19:00	187,00	159,55	27,03	0,42			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 20:00	180,00	151,37	28,63	0,00			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 21:00	175,00	145,21	29,79	0,00			1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1
7/9/25 22:00	164,00	134,14	29,86	0,00			1	1	1				1	1		1			1	1	1	1
7/9/25 23:00	156,00	126,83	29,17	0,00			1	1	1				1			1			1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 8 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/9/25 0:00	148,00	119,89	28,11	0,00			1	1	1				1			1			1	1	1	1
8/9/25 1:00	138,00	110,50	27,50	0,00			1	1	1				1			1				1	1	1
8/9/25 2:00	131,00	103,24	27,76	0,00			1	1	1				1			1					1	1
8/9/25 3:00	127,00	99,59	27,41	0,00			1	1	1				1			1					1	1
8/9/25 4:00	124,00	98,17	25,83	0,00			1	1	1				1			1					1	1
8/9/25 5:00	126,00	102,36	23,64	0,00			1	1	1				1			1					1	1
8/9/25 6:00	133,00	111,66	21,32	0,02			1	1	1				1			1		1			1	1
8/9/25 7:00	148,00	126,08	19,31	2,61			1	1	1				1		1	1		1		1	1	1
8/9/25 8:00	170,00	144,34	17,26	8,40			1	1	1				1	1	1	1		1		1	1	1
8/9/25 9:00	186,00	156,68	15,34	13,98			1	1	1				1	1	1	1		1		1	1	1
8/9/25 10:00	196,00	163,68	14,07	18,25			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
8/9/25 11:00	201,00	166,14	13,78	21,08			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
8/9/25 12:00	206,00	168,68	14,75	22,57			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
8/9/25 13:00	210,00	171,15	16,16	22,69			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
8/9/25 14:00	212,00	173,00	17,37	21,63			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
8/9/25 15:00	204,00	166,26	18,40	19,34			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
8/9/25 16:00	200,00	164,68	19,19	16,13			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
8/9/25 17:00	202,00	171,52	19,72	10,76			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
8/9/25 18:00	200,00	175,95	20,09	3,96			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
8/9/25 19:00	195,00	174,47	20,18	0,35			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
8/9/25 20:00	193,00	173,30	19,70	0,00			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
8/9/25 21:00	182,00	163,70	18,30	0,00			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
8/9/25 22:00	168,00	151,69	16,31	0,00			1	1	1				1	1		1		1	1	1	1	1
8/9/25 23:00	155,00	141,03	13,97	0,00			1	1	1				1			1		1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 9 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/9/25 0:00	144,00	126,08	17,92	0,00			1	1	1				1			1			1	1	1	1
9/9/25 1:00	134,00	117,70	16,30	0,00			1	1	1				1			1			1		1	1
9/9/25 2:00	128,00	111,70	16,30	0,00			1	1	1				1			1			1		1	1
9/9/25 3:00	125,00	108,01	16,99	0,00			1	1	1				1			1			1		1	
9/9/25 4:00	120,00	102,84	17,16	0,00			1	1	1				1			1			1		1	
9/9/25 5:00	123,00	106,73	16,27	0,00			1	1	1				1			1			1		1	
9/9/25 6:00	132,00	117,35	14,64	0,01			1	1	1				1			1		1	1		1	
9/9/25 7:00	148,00	133,64	11,80	2,56			1	1	1				1		1	1		1	1		1	1
9/9/25 8:00	170,00	152,90	8,54	8,56			1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1
9/9/25 9:00	187,00	165,93	6,73	14,34			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 10:00	191,00	166,26	6,17	18,57			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 11:00	194,00	166,69	6,00	21,31			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 12:00	196,00	167,09	6,21	22,70			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 13:00	198,00	168,66	6,70	22,64			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 14:00	200,00	170,78	7,83	21,39			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 15:00	194,00	165,68	9,53	18,79			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 16:00	192,00	165,37	10,98	15,65			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 17:00	194,00	171,34	11,93	10,73			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 18:00	196,00	179,45	12,70	3,85			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 19:00	188,00	174,33	13,44	0,23			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 20:00	185,00	171,19	13,81	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	1
9/9/25 21:00	174,00	160,24	13,76	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1			1	1
9/9/25 22:00	160,00	146,52	13,48	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1			1	1
9/9/25 23:00	150,00	137,03	12,97	0,00			1	1	1				1			1	1	1			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/9/25 0:00	142,00	129,83	12,17	0,00			1	1	1				1			1			1	1	1	1
10/9/25 1:00	133,00	120,79	12,21	0,00			1	1	1				1			1			1	1	1	
10/9/25 2:00	126,00	113,17	12,83	0,00			1	1	1				1			1			1	1	1	
10/9/25 3:00	120,00	106,25	13,75	0,00			1	1	1				1			1			1		1	
10/9/25 4:00	116,00	101,46	14,54	0,00			1	1	1				1			1			1		1	
10/9/25 5:00	118,00	103,29	14,71	0,00			1	1	1				1			1			1		1	
10/9/25 6:00	126,00	112,02	13,97	0,01			1	1	1				1			1			1		1	1
10/9/25 7:00	140,00	124,52	12,82	2,66			1	1	1				1		1	1			1		1	1
10/9/25 8:00	160,00	140,03	11,12	8,85			1	1	1				1	1	1	1			1		1	1
10/9/25 9:00	172,00	148,26	9,12	14,62			1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1
10/9/25 10:00	180,00	153,72	7,47	18,81			1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1
10/9/25 11:00	182,00	153,93	6,57	21,50			1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1
10/9/25 12:00	184,00	154,73	6,45	22,82			1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1
10/9/25 13:00	188,00	158,31	6,66	23,03			1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1
10/9/25 14:00	190,00	160,89	6,86	22,25			1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1
10/9/25 15:00	186,00	158,65	7,17	20,18			1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1
10/9/25 16:00	185,00	160,47	7,70	16,83			1	1	1				1	1	1	1		1	1		1	1
10/9/25 17:00	186,00	166,74	8,04	11,22			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
10/9/25 18:00	188,00	175,77	8,39	3,84			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
10/9/25 19:00	185,00	175,75	9,17	0,08			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
10/9/25 20:00	182,00	171,92	10,08	0,00			1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1
10/9/25 21:00	174,00	163,46	10,54	0,00			1	1	1				1	1	1	1		1		1	1	1
10/9/25 22:00	160,00	149,50	10,50	0,00			1	1	1				1	1		1		1		1	1	1
10/9/25 23:00	148,00	137,94	10,06	0,00			1	1	1				1			1		1		1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 11 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/9/25 0:00	143,00	131,76	11,24	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1		
11/9/25 1:00	134,00	123,41	10,59	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
11/9/25 2:00	127,00	116,58	10,42	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
11/9/25 3:00	121,00	110,40	10,60	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
11/9/25 4:00	117,00	106,55	10,45	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
11/9/25 5:00	119,00	109,13	9,87	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
11/9/25 6:00	127,00	118,08	8,91	0,01			1	1	1				1			1	1	1	1			
11/9/25 7:00	141,00	130,59	7,82	2,59			1	1	1				1			1	1	1	1			
11/9/25 8:00	161,00	145,02	7,11	8,87			1	1	1				1	1		1	1	1	1			
11/9/25 9:00	173,00	151,89	6,43	14,68			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
11/9/25 10:00	181,00	156,77	5,48	18,75			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
11/9/25 11:00	183,00	156,71	4,83	21,46			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
11/9/25 12:00	186,00	158,28	4,89	22,83			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
11/9/25 13:00	190,00	161,72	5,30	22,98			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
11/9/25 14:00	193,00	165,04	5,73	22,23			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
11/9/25 15:00	188,00	161,45	6,28	20,27			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
11/9/25 16:00	187,00	162,93	7,14	16,93			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
11/9/25 17:00	188,00	169,10	7,67	11,23			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
11/9/25 18:00	190,00	178,02	8,18	3,80			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
11/9/25 19:00	187,00	177,62	9,31	0,07			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
11/9/25 20:00	184,00	173,85	10,15	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
11/9/25 21:00	176,00	165,87	10,13	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
11/9/25 22:00	163,00	153,54	9,46	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1		
11/9/25 23:00	150,00	141,29	8,71	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/9/25 0:00	144,00	135,89	8,11	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1		
12/9/25 1:00	135,00	127,33	7,67	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
12/9/25 2:00	128,00	120,64	7,36	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
12/9/25 3:00	122,00	114,82	7,18	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
12/9/25 4:00	118,00	111,21	6,79	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
12/9/25 5:00	120,00	114,18	5,82	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
12/9/25 6:00	128,00	123,00	4,99	0,01			1	1	1				1			1	1	1	1			
12/9/25 7:00	142,00	135,10	4,40	2,50			1	1	1				1	1		1	1	1	1			
12/9/25 8:00	162,00	149,95	3,55	8,50			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
12/9/25 9:00	174,00	156,91	2,76	14,33			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
12/9/25 10:00	182,00	161,27	2,19	18,54			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
12/9/25 11:00	184,00	160,85	1,93	21,22			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
12/9/25 12:00	187,00	162,35	2,01	22,64			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
12/9/25 13:00	191,00	165,80	2,34	22,86			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
12/9/25 14:00	194,00	169,19	2,96	21,85			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
12/9/25 15:00	189,00	165,63	3,69	19,68			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
12/9/25 16:00	188,00	166,97	4,62	16,41			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
12/9/25 17:00	189,00	172,66	5,65	10,69			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
12/9/25 18:00	191,00	181,05	6,48	3,47			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
12/9/25 19:00	188,00	180,73	7,22	0,05			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
12/9/25 20:00	185,00	177,33	7,67	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
12/9/25 21:00	177,00	169,38	7,62	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
12/9/25 22:00	164,00	156,59	7,41	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1		
12/9/25 23:00	151,00	143,31	7,69	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 13 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/9/25 0:00	142,00	132,90	9,10	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1		
13/9/25 1:00	133,00	121,78	11,22	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
13/9/25 2:00	126,00	113,02	12,98	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
13/9/25 3:00	120,00	106,07	13,93	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
13/9/25 4:00	116,00	101,79	14,21	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
13/9/25 5:00	118,00	104,14	13,86	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
13/9/25 6:00	126,00	112,77	13,22	0,01			1	1	1				1			1	1	1				
13/9/25 7:00	140,00	125,11	12,39	2,50			1	1	1				1	1		1	1	1				
13/9/25 8:00	160,00	140,46	11,06	8,48			1	1	1				1	1		1	1	1	1			
13/9/25 9:00	172,00	147,77	9,87	14,36			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
13/9/25 10:00	181,00	152,75	9,64	18,61			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
13/9/25 11:00	182,00	150,20	10,44	21,36			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
13/9/25 12:00	185,00	150,50	11,71	22,79			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
13/9/25 13:00	189,00	152,89	13,15	22,96			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
13/9/25 14:00	192,00	155,27	14,70	22,03			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
13/9/25 15:00	187,00	150,88	16,33	19,79			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
13/9/25 16:00	186,00	151,59	17,86	16,55			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
13/9/25 17:00	187,00	157,02	19,12	10,86			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
13/9/25 18:00	189,00	165,33	20,23	3,44			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
13/9/25 19:00	187,00	165,77	21,19	0,04			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
13/9/25 20:00	184,00	162,09	21,91	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
13/9/25 21:00	176,00	154,10	21,90	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1		
13/9/25 22:00	163,00	141,75	21,25	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1		
13/9/25 23:00	148,00	127,61	20,39	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 14 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
14/9/25 0:00	140,00	120,34	19,66	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
14/9/25 1:00	130,00	110,62	19,38	0,00			1	1					1			1	1	1	1			
14/9/25 2:00	124,00	104,67	19,33	0,00			1	1					1			1	1	1	1			
14/9/25 3:00	116,00	96,77	19,23	0,00			1	1					1			1	1	1	1			
14/9/25 4:00	113,00	94,00	19,00	0,00			1	1					1			1	1	1				
14/9/25 5:00	115,00	96,52	18,48	0,00			1	1					1			1	1	1				
14/9/25 6:00	123,00	105,37	17,62	0,01			1	1	1				1			1	1	1				
14/9/25 7:00	135,00	116,00	16,45	2,55			1	1	1				1	1		1	1	1				
14/9/25 8:00	155,00	131,36	15,07	8,57			1	1	1				1	1		1	1	1	1			
14/9/25 9:00	166,00	137,68	13,87	14,45			1	1	1				1	1		1	1	1	1			
14/9/25 10:00	174,00	142,21	13,09	18,70			1	1	1				1	1		1	1	1	1			
14/9/25 11:00	175,00	140,97	12,66	21,37			1	1	1				1	1		1	1	1	1			
14/9/25 12:00	175,00	139,64	12,58	22,78			1	1	1				1	1		1	1	1	1			
14/9/25 13:00	182,00	146,27	12,80	22,93			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
14/9/25 14:00	185,00	149,88	13,15	21,97			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
14/9/25 15:00	181,00	147,74	13,52	19,74			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
14/9/25 16:00	180,00	149,53	13,86	16,61			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
14/9/25 17:00	181,00	155,93	14,22	10,85			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
14/9/25 18:00	182,00	164,04	14,63	3,33			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
14/9/25 19:00	183,00	167,89	15,08	0,03			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
14/9/25 20:00	177,00	161,50	15,50	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
14/9/25 21:00	169,00	153,43	15,57	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1		
14/9/25 22:00	158,00	142,62	15,38	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1		
14/9/25 23:00	145,00	129,58	15,42	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 15 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
15/9/25 0:00	141,00	124,95	16,05	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
15/9/25 1:00	132,00	114,92	17,08	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
15/9/25 2:00	125,00	107,05	17,95	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1			
15/9/25 3:00	119,00	100,55	18,45	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
15/9/25 4:00	115,00	96,42	18,58	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
15/9/25 5:00	117,00	98,73	18,27	0,00			1	1	1				1			1	1	1				
15/9/25 6:00	125,00	107,57	17,42	0,01			1	1	1				1			1	1	1				
15/9/25 7:00	139,00	120,33	16,16	2,51			1	1	1				1	1		1	1	1				
15/9/25 8:00	159,00	135,89	14,70	8,41			1	1	1				1	1	1	1	1	1				
15/9/25 9:00	171,00	143,44	13,32	14,24			1	1	1				1	1	1	1	1	1				
15/9/25 10:00	180,00	149,13	12,31	18,56			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
15/9/25 11:00	181,00	147,95	11,79	21,26			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
15/9/25 12:00	184,00	149,56	11,78	22,66			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
15/9/25 13:00	188,00	152,96	12,27	22,77			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
15/9/25 14:00	191,00	156,20	13,08	21,72			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
15/9/25 15:00	186,00	152,50	14,08	19,42			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
15/9/25 16:00	185,00	153,45	15,20	16,35			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
15/9/25 17:00	186,00	158,89	16,41	10,70			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
15/9/25 18:00	188,00	167,14	17,60	3,26			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
15/9/25 19:00	186,00	167,97	18,00	0,03			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
15/9/25 20:00	183,00	165,56	17,44	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
15/9/25 21:00	175,00	158,73	16,27	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1		
15/9/25 22:00	162,00	146,58	15,42	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1		
15/9/25 23:00	147,00	131,81	15,19	0,00			1	1	1				1			1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/9/25 0:00	141,00	98,70	42,30	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
16/9/25 1:00	132,00	92,40	39,60	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
16/9/25 2:00	125,00	87,50	37,50	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
16/9/25 3:00	119,00	83,30	35,70	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
16/9/25 4:00	117,00	81,90	35,10	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
16/9/25 5:00	120,00	84,00	36,00	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
16/9/25 6:00	126,00	88,20	37,80	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
16/9/25 7:00	141,00	98,70	42,30	0,00			1	1	1				1	1		1			1	1		
16/9/25 8:00	161,00	111,07	47,60	2,33			1	1	1				1	1	1	1			1	1		
16/9/25 9:00	181,00	120,90	51,81	8,29			1	1	1				1	1	1	1			1	1		
16/9/25 10:00	188,00	121,67	52,14	14,19			1	1	1				1	1	1	1			1	1		
16/9/25 11:00	190,00	120,04	51,44	18,52			1	1	1				1	1	1	1			1	1		
16/9/25 12:00	196,00	122,24	52,39	21,37			1	1	1				1	1	1	1			1	1		
16/9/25 13:00	205,00	127,51	54,65	22,85			1	1	1				1	1	1	1			1	1		
16/9/25 14:00	202,00	125,27	53,69	23,04			1	1	1				1	1	1	1			1	1		
16/9/25 15:00	199,00	123,83	53,07	22,10			1	1	1				1	1	1	1			1	1		
16/9/25 16:00	197,00	124,02	53,15	19,83			1	1	1				1	1	1	1			1	1		
16/9/25 17:00	208,00	134,24	57,53	16,23			1	1	1				1	1	1	1			1	1		
16/9/25 18:00	202,00	134,23	57,53	10,25			1	1	1				1	1	1	1			1	1		
16/9/25 19:00	199,00	137,17	58,79	3,04			1	1	1				1	1	1	1			1	1		
16/9/25 20:00	194,00	135,79	58,20	0,01			1	1	1				1	1	1	1			1	1		
16/9/25 21:00	185,00	129,50	55,50	0,00			1	1	1				1	1		1			1	1	1	
16/9/25 22:00	172,00	120,40	51,60	0,00			1	1	1				1	1		1			1	1	1	
16/9/25 23:00	165,00	115,50	49,50	0,00			1	1	1				1			1			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
17/9/25 0:00	140,00	118,66	21,34	0,00			1	1	1				1	0	0	1	1		1	1		
17/9/25 1:00	131,00	110,69	20,31	0,00			1	1	1				1	0	0	1	1		1	1		
17/9/25 2:00	124,00	104,14	19,86	0,00			1	1	1				1	0	0	1			1	1		
17/9/25 3:00	118,00	97,76	20,24	0,00			1	1	1				1	0	0	1			1	1		
17/9/25 4:00	116,00	94,81	21,19	0,00			1	1	1				1	0	0	1			1	1		
17/9/25 5:00	119,00	97,13	21,87	0,00			1	1	1				1	0	0	1			1	1		
17/9/25 6:00	125,00	103,40	21,60	0,00			1	1	1				1	0	0	1			1	1		
17/9/25 7:00	140,00	120,10	19,90	0,00			1	1	1				1	1	0	1			1	1		
17/9/25 8:00	160,00	141,00	16,67	2,33			1	1	1				1	1	1	1			1	1		
17/9/25 9:00	180,00	158,14	13,42	8,44			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
17/9/25 10:00	187,00	160,82	11,69	14,49			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
17/9/25 11:00	189,00	159,01	11,13	18,86			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
17/9/25 12:00	195,00	162,11	11,23	21,66			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
17/9/25 13:00	204,00	169,25	11,67	23,08			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
17/9/25 14:00	201,00	166,40	11,43	23,17			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
17/9/25 15:00	198,00	165,53	10,39	22,08			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
17/9/25 16:00	196,00	166,31	9,71	19,98			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
17/9/25 17:00	207,00	180,70	9,69	16,61			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
17/9/25 18:00	201,00	180,62	9,71	10,67			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
17/9/25 19:00	196,00	182,67	10,02	3,31			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
17/9/25 20:00	193,00	182,23	10,75	0,02			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
17/9/25 21:00	182,00	169,73	12,27	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
17/9/25 22:00	171,00	156,44	14,56	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1		
17/9/25 23:00	159,00	143,27	15,73	0,00			1	1	1				1	0	0	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 18 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/9/25 0:00	138,00	119,91	18,09	0,00			1	1	1				1	0	0	1	1		1	1		
18/9/25 1:00	129,00	110,80	18,20	0,00			1	1	1				1	0	0	1			1	1		
18/9/25 2:00	121,00	102,12	18,88	0,00			1	1	1				1	0	0	1			1	1		
18/9/25 3:00	115,00	93,54	21,46	0,00			1	1	1				1	0	0	1			1	1		
18/9/25 4:00	112,00	88,18	23,82	0,00			1	1	1				1	0	0	1			1	1		
18/9/25 5:00	114,00	89,02	24,98	0,00			1	1	1				1	0	0	1			1	1		
18/9/25 6:00	121,00	95,08	25,92	0,00			1	1	1				1	0	0	1			1	1		
18/9/25 7:00	138,00	110,85	27,15	0,00			1	1	1				1	1		1			1	1		
18/9/25 8:00	157,00	126,99	27,96	2,05			1	1	1				1	1		1			1	1		
18/9/25 9:00	175,00	137,85	27,73	9,42			1	1	1				1	1		1	1		1	1		
18/9/25 10:00	184,00	143,44	27,11	13,45			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
18/9/25 11:00	180,00	135,41	26,70	17,89			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
18/9/25 12:00	194,00	145,00	27,55	21,45			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
18/9/25 13:00	195,00	142,27	30,09	22,64			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
18/9/25 14:00	199,00	142,13	33,00	23,87			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
18/9/25 15:00	194,00	136,53	35,46	22,01			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
18/9/25 16:00	194,00	137,31	37,34	19,35			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
18/9/25 17:00	199,00	144,36	38,19	16,45			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
18/9/25 18:00	197,00	147,32	38,40	11,28			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
18/9/25 19:00	194,00	152,17	38,38	3,45			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
18/9/25 20:00	190,00	151,92	37,96	0,12			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
18/9/25 21:00	178,00	141,43	36,57	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
18/9/25 22:00	167,00	132,43	34,57	0,00			1	1	1				1	1		1	1		1	1		
18/9/25 23:00	156,00	123,19	32,81	0,00			1	1	1				1	0	0	1	1		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/9/25 0:00	137,00	106,35	30,65	0,00			1	1	1				1	0	0	1	1		1	1		
19/9/25 1:00	127,00	99,14	27,86	0,00			1	1	1				1	0	0	1			1	1		
19/9/25 2:00	120,00	94,20	25,80	0,00			1	1	1				1	0	0	1			1	1		
19/9/25 3:00	113,00	88,82	24,18	0,00			1	1	1				1	0	0	1			1	1		
19/9/25 4:00	111,00	89,37	21,63	0,00			1	1	1				1	0	0	1			1	1		
19/9/25 5:00	113,00	94,78	18,22	0,00			1	1	1				1	0	0	1			1	1		
19/9/25 6:00	119,00	104,12	14,88	0,00			1	1	1				1	0	0	1			1	1		
19/9/25 7:00	136,00	123,73	12,27	0,00			1	1	1				1	1		1			1	1		
19/9/25 8:00	155,00	142,84	10,11	2,05			1	1	1				1	1		1			1	1	1	
19/9/25 9:00	171,00	153,33	8,25	9,42			1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	
19/9/25 10:00	179,00	158,68	6,87	13,45			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
19/9/25 11:00	180,00	156,28	5,83	17,89			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
19/9/25 12:00	188,00	161,39	5,16	21,45			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
19/9/25 13:00	191,00	163,89	4,47	22,64			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
19/9/25 14:00	195,00	167,57	3,56	23,87			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
19/9/25 15:00	191,00	166,11	2,88	22,01			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
19/9/25 16:00	192,00	169,64	3,01	19,35			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
19/9/25 17:00	194,00	173,92	3,63	16,45			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
19/9/25 18:00	196,00	180,19	4,53	11,28			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
19/9/25 19:00	192,00	182,89	5,66	3,45			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
19/9/25 20:00	186,00	179,25	6,63	0,12			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
19/9/25 21:00	172,00	166,77	5,23	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
19/9/25 22:00	160,00	155,31	4,69	0,00			1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	
19/9/25 23:00	142,00	138,73	3,27	0,00			1	1	1				1	0	0	1	1		1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 20 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
20/9/25 0:00	135,00	126,67	8,33	0,00			1	1	1				1			1	1		1	1		
20/9/25 1:00	125,00	117,37	7,63	0,00			1	1	1				1			1	1		1	1		
20/9/25 2:00	119,00	112,42	6,58	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
20/9/25 3:00	113,00	107,06	5,94	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
20/9/25 4:00	110,00	104,62	5,38	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
20/9/25 5:00	112,00	107,49	4,51	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
20/9/25 6:00	118,00	114,38	3,61	0,01			1	1	1				1			1			1	1		
20/9/25 7:00	135,00	129,52	3,00	2,48			1	1	1				1	1		1			1	1		
20/9/25 8:00	154,00	142,72	2,52	8,76			1	1	1				1	1		1			1	1	1	
20/9/25 9:00	170,00	153,25	2,00	14,75			1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	
20/9/25 10:00	178,00	157,74	1,51	18,75			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
20/9/25 11:00	179,00	156,16	1,43	21,41			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
20/9/25 12:00	186,00	161,39	1,86	22,75			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
20/9/25 13:00	190,00	164,87	2,36	22,77			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
20/9/25 14:00	194,00	169,75	2,51	21,74			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
20/9/25 15:00	190,00	168,19	2,28	19,53			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
20/9/25 16:00	191,00	173,04	1,99	15,97			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
20/9/25 17:00	193,00	181,13	1,84	10,03			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
20/9/25 18:00	195,00	190,00	2,00	3,00			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1
20/9/25 19:00	191,00	188,50	2,48	0,02			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1
20/9/25 20:00	186,00	183,24	2,76	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1
20/9/25 21:00	171,00	168,56	2,44	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
20/9/25 22:00	159,00	157,09	1,91	0,00			1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	
20/9/25 23:00	140,00	138,36	1,64	0,00			1	1	1				1			1	1		1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 21 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
21/9/25 0:00	131,00	129,52	1,48	0,00			1	1	1				1			1	1		1	1		
21/9/25 1:00	122,00	120,62	1,38	0,00			1	1	1				1			1	1		1	1		
21/9/25 2:00	115,00	113,58	1,42	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
21/9/25 3:00	110,00	108,51	1,49	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
21/9/25 4:00	108,00	106,71	1,29	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
21/9/25 5:00	112,00	111,18	0,82	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
21/9/25 6:00	115,00	114,43	0,57	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
21/9/25 7:00	131,00	128,10	0,50	2,40			1	1	1				1	1		1			1	1		
21/9/25 8:00	150,00	140,76	0,37	8,87			1	1	1				1	1		1			1	1	1	
21/9/25 9:00	166,00	150,73	0,23	15,04			1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	
21/9/25 10:00	175,00	155,40	0,20	19,40			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
21/9/25 11:00	176,00	153,52	0,30	22,18			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
21/9/25 12:00	183,00	158,90	0,56	23,54			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
21/9/25 13:00	187,00	162,50	0,88	23,62			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
21/9/25 14:00	190,00	166,22	1,23	22,55			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
21/9/25 15:00	186,00	164,08	1,72	20,20			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
21/9/25 16:00	187,00	168,34	2,32	16,34			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
21/9/25 17:00	189,00	176,07	2,85	10,08			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
21/9/25 18:00	190,00	183,74	3,33	2,93			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
21/9/25 19:00	188,00	184,16	3,83	0,01			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
21/9/25 20:00	183,00	178,72	4,28	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
21/9/25 21:00	167,00	162,55	4,45	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
21/9/25 22:00	155,00	150,74	4,26	0,00			1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	
21/9/25 23:00	142,00	137,97	4,03	0,00			1	1	1				1			1	1		1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Δευτέρα, 22 Σεπτέμβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/9/25 0:00	138,00	134,07	3,93	0,00			1	1	1				1			1	1		1	1	1	
22/9/25 1:00	128,00	123,94	4,06	0,00			1	1	1				1			1			1	1	1	
22/9/25 2:00	121,00	116,64	4,36	0,00			1	1	1				1			1			1	1	1	
22/9/25 3:00	114,00	109,40	4,60	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
22/9/25 4:00	112,00	107,43	4,57	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
22/9/25 5:00	114,00	109,82	4,18	0,00			1	1	1				1			1			1	1		
22/9/25 6:00	120,00	116,43	3,57	0,00			1	1	1				1			1			1	1	1	
22/9/25 7:00	137,00	131,77	2,85	2,38			1	1	1				1	1		1			1	1	1	
22/9/25 8:00	156,00	145,36	2,14	8,50			1	1	1				1	1		1			1	1	1	
22/9/25 9:00	172,00	155,94	1,60	14,46			1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	
22/9/25 10:00	180,00	159,79	1,35	18,86			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
22/9/25 11:00	181,00	157,97	1,34	21,69			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
22/9/25 12:00	189,00	164,39	1,44	23,17			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
22/9/25 13:00	192,00	167,13	1,65	23,22			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
22/9/25 14:00	196,00	172,01	2,00	21,99			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
22/9/25 15:00	193,00	171,19	2,35	19,46			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
22/9/25 16:00	194,00	175,43	2,59	15,98			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
22/9/25 17:00	195,00	182,35	2,78	9,87			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
22/9/25 18:00	197,00	191,31	3,00	2,69			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22/9/25 19:00	193,00	189,79	3,20	0,01			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22/9/25 20:00	187,00	183,63	3,37	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22/9/25 21:00	173,00	169,60	3,40	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
22/9/25 22:00	161,00	157,76	3,24	0,00			1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	
22/9/25 23:00	143,00	139,91	3,09	0,00			1	1	1				1			1	1		1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
23/9/25 0:00	132,00	130,00	2,00	0,00			1	1	1				1	0	0	1	1		1	1	1	
23/9/25 1:00	118,00	115,80	2,20	0,00				1	1				1	0	0	1	1		1	1	1	
23/9/25 2:00	112,00	109,30	2,70	0,00				1	1				1	0	0	1	1		1	1		
23/9/25 3:00	105,00	101,70	3,30	0,00				1	1				1	0	0	1	1		1	1		
23/9/25 4:00	102,00	98,40	3,60	0,00				1	1				1	0	0	1	1		1	1		
23/9/25 5:00	108,00	104,30	3,70	0,00				1	1				1	0	0	1	1		1	1		
23/9/25 6:00	114,00	110,60	3,40	0,00				1	1				1	0	0	1	1		1	1		
23/9/25 7:00	121,00	116,00	3,00	2,00			1	1	1				1			1	1		1	1		
23/9/25 8:00	135,00	124,30	2,70	8,00			1	1	1				1	1		1	1		1			
23/9/25 9:00	145,00	128,60	2,40	14,00			1	1	1				1	1		1	1		1			
23/9/25 10:00	155,00	134,50	2,30	18,20			1	1	1				1	1	1	1	1		1			
23/9/25 11:00	160,00	136,70	2,30	21,00			1	1	1				1	1	1	1	1		1			
23/9/25 12:00	170,00	145,00	2,40	22,60			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
23/9/25 13:00	178,00	152,70	2,60	22,70			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
23/9/25 14:00	180,00	155,70	2,80	21,50			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
23/9/25 15:00	182,00	160,00	3,00	19,00			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
23/9/25 16:00	179,00	160,70	3,20	15,10			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
23/9/25 17:00	187,00	175,00	3,10	8,90			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
23/9/25 18:00	190,00	184,80	2,90	2,30			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23/9/25 19:00	189,00	186,20	2,80	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23/9/25 20:00	181,00	177,70	3,30	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23/9/25 21:00	170,00	166,30	3,70	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	
23/9/25 22:00	160,00	156,00	4,00	0,00			1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	
23/9/25 23:00	138,00	133,50	4,50	0,00			1	1	1				1	0	0	1	1		1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 24 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/9/25 0:00	131,00	125,20	5,80	0,00			1	1	1				1	0	0	1	1		1	1		
24/9/25 1:00	116,00	109,04	6,96	0,00				1	1				1	0	0	1	1		1	1		
24/9/25 2:00	110,00	102,10	7,90	0,00				1	1				1	0	0	1	1		1	1		
24/9/25 3:00	105,00	96,50	8,50	0,00				1	1				1	0	0	1	1		1	1		
24/9/25 4:00	101,00	92,50	8,50	0,00				1	1				1	0	0	1	1		1	1		
24/9/25 5:00	106,00	97,95	8,05	0,00				1	1				1	0	0	1	1		1	1		
24/9/25 6:00	116,00	108,54	7,46	0,00				1	1				1	0	0	1	1		1	1		
24/9/25 7:00	124,00	115,05	6,95	2,00			1	1	1				1			1	1		1	1		
24/9/25 8:00	133,00	118,32	6,68	8,00			1	1	1				1	1		1	1		1			
24/9/25 9:00	141,00	120,19	6,81	14,00			1	1	1				1	1		1	1		1			
24/9/25 10:00	152,00	126,71	7,09	18,20			1	1	1				1	1	1	1	1		1			
24/9/25 11:00	161,00	132,69	7,31	21,00			1	1	1				1	1	1	1	1		1			
24/9/25 12:00	170,00	139,68	7,72	22,60			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
24/9/25 13:00	179,00	147,88	8,42	22,70			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
24/9/25 14:00	183,00	152,23	9,27	21,50			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
24/9/25 15:00	181,00	151,88	10,12	19,00			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
24/9/25 16:00	179,00	152,89	11,01	15,10			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1		
24/9/25 17:00	187,00	166,09	12,01	8,90			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
24/9/25 18:00	189,00	173,68	13,02	2,30			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
24/9/25 19:00	188,00	173,80	14,20	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
24/9/25 20:00	181,00	165,54	15,46	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
24/9/25 21:00	169,00	152,74	16,26	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
24/9/25 22:00	159,00	141,69	17,31	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1		
24/9/25 23:00	141,00	121,79	19,21	0,00			1	1	1				1	0	0	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 25 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/9/25 0:00	130,00	109,35	20,65	0,00			1		1				1	0	0	1	1	1	1	1		
25/9/25 1:00	114,00	90,75	23,25	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1	1		
25/9/25 2:00	108,00	82,41	25,59	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1	1		
25/9/25 3:00	102,00	74,40	27,60	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
25/9/25 4:00	99,00	69,69	29,31	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
25/9/25 5:00	103,00	72,88	30,12	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
25/9/25 6:00	114,00	84,07	29,93	0,00			1		1				1	0	0	1	1	1	1			
25/9/25 7:00	122,00	92,99	29,01	0,00			1		1				1			1	1	1	1	1		
25/9/25 8:00	131,00	101,30	27,56	2,14			1		1				1	1		1	1	1	1	1		
25/9/25 9:00	139,00	105,56	25,23	8,21			1		1				1	1		1	1	1	1			
25/9/25 10:00	152,00	115,02	22,60	14,38			1		1				1	1	1	1	1	1	1			
25/9/25 11:00	159,00	119,53	20,69	18,78			1		1				1	1	1	1	1	1	1	1		
25/9/25 12:00	168,00	126,69	19,72	21,59			1		1				1	1	1	1	1	1	1			
25/9/25 13:00	177,00	134,34	19,62	23,04			1		1				1	1	1	1	1	1	1			
25/9/25 14:00	181,00	137,92	19,98	23,10			1		1				1	1	1	1	1	1	1	1		
25/9/25 15:00	180,00	137,32	20,81	21,87			1		1				1	1	1	1	1	1	1	1		
25/9/25 16:00	177,00	135,78	21,89	19,33			1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25/9/25 17:00	185,00	146,83	23,05	15,12			1		1				1	1	1	1	1	1	1	1		
25/9/25 18:00	187,00	154,17	24,11	8,72			1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25/9/25 19:00	186,00	159,11	24,67	2,22			1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25/9/25 20:00	179,00	154,22	24,78	0,00			1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25/9/25 21:00	167,00	142,41	24,59	0,00			1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25/9/25 22:00	157,00	133,14	23,86	0,00			1		1				1	1		1	1	1	1	1	1	
25/9/25 23:00	139,00	116,24	22,76	0,00			1		1				1	0	0	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 26 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
26/9/25 0:00	129,00	105,15	23,85	0,00			1		1				1	0	0	1	1	1	1	1		
26/9/25 1:00	113,00	91,03	21,97	0,00			1		1				1	0	0	1	1	1	1			
26/9/25 2:00	107,00	85,96	21,04	0,00			1		1				1	0	0	1	1	1	1			
26/9/25 3:00	102,00	81,44	20,56	0,00			1		1				1	0	0	1	1	1	1			
26/9/25 4:00	99,00	79,34	19,66	0,00			1		1				1	0	0	1	1	1	1			
26/9/25 5:00	103,00	84,05	18,95	0,00			1		1				1	0	0	1	1	1	1			
26/9/25 6:00	113,00	93,61	19,39	0,00			1		1				1	0	0	1	1	1	1			
26/9/25 7:00	116,00	93,70	22,30	0,00			1		1				1			1	1	1	1			
26/9/25 8:00	130,00	105,57	22,29	2,14			1		1				1	1		1	1	1	1			
26/9/25 9:00	137,00	106,52	22,27	8,21			1		1				1	1		1	1	1	1			
26/9/25 10:00	151,00	115,57	21,05	14,38			1		1				1	1	1	1	1	1	1			
26/9/25 11:00	157,00	119,80	18,42	18,78			1		1				1	1	1	1	1	1	1			
26/9/25 12:00	167,00	129,28	16,13	21,59			1		1				1	1	1	1	1	1	1			
26/9/25 13:00	175,00	137,01	14,95	23,04			1		1				1	1	1	1	1	1	1			
26/9/25 14:00	178,00	140,96	13,94	23,10			1		1				1	1	1	1	1	1	1	1		
26/9/25 15:00	176,00	140,70	13,43	21,87			1		1				1	1	1	1	1	1	1	1		
26/9/25 16:00	175,00	141,64	14,03	19,33			1		1				1	1	1	1	1	1	1	1		
26/9/25 17:00	182,00	151,92	14,96	15,12			1		1				1	1	1	1	1	1	1	1		
26/9/25 18:00	185,00	160,35	15,93	8,72			1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26/9/25 19:00	183,00	163,28	17,50	2,22			1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26/9/25 20:00	176,00	156,92	19,08	0,00			1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26/9/25 21:00	166,00	145,97	20,03	0,00			1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26/9/25 22:00	155,00	134,39	20,61	0,00			1		1				1	1		1	1	1	1	1	1	
26/9/25 23:00	138,00	117,10	20,90	0,00			1		1				1	0	0	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 27 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
27/9/25 0:00	120,00	99,35	20,65	0,00			1		1				1	0	0	1	1	1	1			
27/9/25 1:00	110,00	86,75	23,25	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
27/9/25 2:00	104,00	78,41	25,59	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
27/9/25 3:00	102,00	74,40	27,60	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
27/9/25 4:00	99,00	69,69	29,31	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
27/9/25 5:00	97,00	66,88	30,12	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
27/9/25 6:00	105,00	75,07	29,93	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
27/9/25 7:00	110,00	79,16	29,01	1,83			1		1				1			1	1		1			
27/9/25 8:00	120,00	85,21	27,56	7,23			1		1				1			1	1	1	1			
27/9/25 9:00	128,00	89,96	25,23	12,81			1		1				1			1	1	1	1			
27/9/25 10:00	135,00	95,37	22,60	17,03			1		1				1	1		1	1	1	1			
27/9/25 11:00	143,00	102,36	20,69	19,95			1		1				1	1	1	1	1	1				
27/9/25 12:00	152,00	110,85	19,72	21,43			1		1				1	1	1	1	1	1	1			
27/9/25 13:00	160,00	118,87	19,62	21,51			1		1				1	1	1	1	1	1	1			
27/9/25 14:00	165,00	124,90	19,98	20,12			1		1				1	1	1	1	1	1	1			
27/9/25 15:00	164,00	125,80	20,81	17,39			1		1				1	1	1	1	1	1	1			
27/9/25 16:00	162,00	126,71	21,89	13,40			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
27/9/25 17:00	168,00	137,53	23,05	7,42			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
27/9/25 18:00	170,00	144,18	24,11	1,71			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
27/9/25 19:00	172,00	147,33	24,67	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
27/9/25 20:00	165,00	140,22	24,78	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
27/9/25 21:00	162,00	137,41	24,59	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
27/9/25 22:00	151,00	127,14	23,86	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1		
27/9/25 23:00	130,00	107,24	22,76	0,00			1		1				1	0	0	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 28 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
28/9/25 0:00	121,00	100,35	20,65	0,00			1		1				1	0	0	1	1	1	1			
28/9/25 1:00	110,00	86,75	23,25	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
28/9/25 2:00	103,00	77,41	25,59	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
28/9/25 3:00	101,00	73,40	27,60	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
28/9/25 4:00	98,00	68,69	29,31	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
28/9/25 5:00	96,00	65,88	30,12	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
28/9/25 6:00	105,00	75,07	29,93	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
28/9/25 7:00	114,00	83,22	29,01	1,77			1		1				1			1	1	1	1			
28/9/25 8:00	123,00	88,13	27,56	7,31			1		1				1	1		1	1	1				
28/9/25 9:00	124,00	85,40	25,23	13,37			1		1				1	1		1	1	1				
28/9/25 10:00	135,00	94,66	22,60	17,74			1		1				1	1		1	1	1				
28/9/25 11:00	142,00	100,71	20,69	20,60			1		1				1	1	1	1	1	1				
28/9/25 12:00	152,00	110,17	19,72	22,11			1		1				1	1	1	1	1	1				
28/9/25 13:00	161,00	119,17	19,62	22,21			1		1				1	1	1	1	1	1				
28/9/25 14:00	165,00	124,02	19,98	21,00			1		1				1	1	1	1	1	1	1			
28/9/25 15:00	163,00	124,07	20,81	18,12			1		1				1	1	1	1	1	1	1			
28/9/25 16:00	162,00	126,08	21,89	14,03			1		1				1	1	1	1	1	1	1			
28/9/25 17:00	166,00	134,84	23,05	8,11			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
28/9/25 18:00	170,00	143,92	24,11	1,97			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
28/9/25 19:00	170,00	145,33	24,67	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
28/9/25 20:00	165,00	140,22	24,78	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
28/9/25 21:00	160,00	135,41	24,59	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
28/9/25 22:00	150,00	126,14	23,86	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1		
28/9/25 23:00	133,00	110,24	22,76	0,00			1		1				1	0	0	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/9/25 0:00	125,00	104,35	20,65	0,00			1		1				1	0	0	1	1	1	1	1		
29/9/25 1:00	114,00	90,75	23,25	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1	1		
29/9/25 2:00	111,00	85,41	25,59	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1	1		
29/9/25 3:00	109,00	81,40	27,60	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1	1		
29/9/25 4:00	105,00	75,69	29,31	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
29/9/25 5:00	98,00	67,88	30,12	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
29/9/25 6:00	102,00	72,07	29,93	0,00			1		1				1	0	0	1	1		1			
29/9/25 7:00	115,00	84,21	29,01	1,78			1		1				1			1	1	1	1			
29/9/25 8:00	120,00	85,57	27,56	6,87			1		1				1	1		1	1	1				
29/9/25 9:00	130,00	92,47	25,23	12,30			1		1				1	1		1	1	1				
29/9/25 10:00	140,00	100,95	22,60	16,45			1		1				1	1	1	1	1	1				
29/9/25 11:00	145,00	105,14	20,69	19,17			1		1				1	1	1	1	1	1				
29/9/25 12:00	157,00	116,77	19,72	20,51			1	1	1				1	1	1	1	1	1				
29/9/25 13:00	162,00	121,88	19,62	20,50			1	1	1				1	1	1	1	1	1				
29/9/25 14:00	165,00	125,93	19,98	19,09			1	1	1				1	1	1	1	1	1				
29/9/25 15:00	166,00	128,85	20,81	16,34			1	1	1				1	1	1	1	1	1				
29/9/25 16:00	165,00	130,62	21,89	12,49			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
29/9/25 17:00	170,00	140,06	23,05	6,89			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
29/9/25 18:00	168,00	142,30	24,11	1,59			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
29/9/25 19:00	173,00	148,33	24,67	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
29/9/25 20:00	170,00	145,22	24,78	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
29/9/25 21:00	165,00	140,41	24,59	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1			
29/9/25 22:00	152,00	128,14	23,86	0,00			1	1	1				1	1		1	1	1	1			
29/9/25 23:00	135,00	112,24	22,76	0,00			1	1	1				1	0	0	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
30/9/25 0:00	115,00	94,35	20,65	0,00			1		1				1			1			1		1	1
30/9/25 1:00	108,00	84,75	23,25	0,00			1		1				1			1			1		1	
30/9/25 2:00	104,00	78,41	25,59	0,00			1		1				1			1			1		1	
30/9/25 3:00	100,00	72,40	27,60	0,00			1		1				1			1			1		1	
30/9/25 4:00	98,00	68,69	29,31	0,00			1		1				1			1					1	
30/9/25 5:00	102,00	71,88	30,12	0,00			1		1				1			1			1		1	
30/9/25 6:00	108,00	78,07	29,93	0,00			1		1				1			1			1		1	
30/9/25 7:00	117,00	86,25	29,01	1,74			1		1				1	1		1			1		1	
30/9/25 8:00	130,00	94,97	27,56	7,47			1		1				1	1	1	1					1	
30/9/25 9:00	142,00	102,96	25,23	13,81			1		1				1	1	1	1					1	
30/9/25 10:00	146,00	104,94	22,60	18,46			1		1				1	1	1	1					1	
30/9/25 11:00	150,00	107,73	20,69	21,58			1		1				1	1	1	1					1	
30/9/25 12:00	151,00	108,12	19,72	23,16			1		1				1	1	1	1					1	
30/9/25 13:00	152,00	109,14	19,62	23,24			1		1				1	1	1	1					1	
30/9/25 14:00	148,00	106,02	19,98	22,00			1		1				1	1	1	1					1	
30/9/25 15:00	143,00	102,78	20,81	19,41			1		1				1	1	1	1					1	
30/9/25 16:00	142,00	104,85	21,89	15,26			1		1				1	1	1	1					1	
30/9/25 17:00	145,00	113,26	23,05	8,69			1		1				1	1	1	1					1	
30/9/25 18:00	146,00	119,81	24,11	2,08			1		1				1	1	1	1					1	
30/9/25 19:00	148,00	123,33	24,67	0,00			1		1				1	1	1	1					1	1
30/9/25 20:00	145,00	120,22	24,78	0,00			1		1				1	1	1	1					1	1
30/9/25 21:00	135,00	110,41	24,59	0,00			1		1				1		1	1					1	1
30/9/25 22:00	128,00	104,14	23,86	0,00			1		1				1		1	1					1	1
30/9/25 23:00	120,00	97,24	22,76	0,00			1		1				1			1					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 1 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/10/25 0:00	105,00	84,35	20,65	0,00				1	1				1			1			1			
1/10/25 1:00	100,00	76,75	23,25	0,00				1	1				1			1			1			
1/10/25 2:00	95,00	69,41	25,59	0,00				1	1				1			1			1			
1/10/25 3:00	93,00	65,40	27,60	0,00				1	1				1			1			1			
1/10/25 4:00	92,00	62,69	29,31	0,00				1	1				1			1			1			
1/10/25 5:00	97,00	66,88	30,12	0,00				1	1				1			1			1			
1/10/25 6:00	107,00	77,07	29,93	0,00				1	1				1			1			1			1
1/10/25 7:00	120,00	88,95	29,01	2,04				1	1				1	1		1						1
1/10/25 8:00	132,00	96,20	27,56	8,24				1	1				1	1	1	1						1
1/10/25 9:00	143,00	103,04	25,23	14,73				1	1				1	1	1	1						1
1/10/25 10:00	150,00	108,11	22,60	19,29				1	1				1	1	1	1						1
1/10/25 11:00	154,00	111,16	20,69	22,15				1	1				1	1	1	1						1
1/10/25 12:00	158,00	114,80	19,72	23,48				1	1				1	1	1	1					1	1
1/10/25 13:00	157,00	113,92	19,62	23,46				1	1				1	1	1	1					1	1
1/10/25 14:00	154,00	111,76	19,98	22,26				1	1				1	1	1	1						1
1/10/25 15:00	150,00	109,57	20,81	19,62				1	1				1	1	1	1						1
1/10/25 16:00	148,00	110,67	21,89	15,44				1	1				1	1	1	1						1
1/10/25 17:00	150,00	118,25	23,05	8,70				1	1				1	1	1	1			1			1
1/10/25 18:00	152,00	125,90	24,11	1,99				1	1				1	1	1	1			1			1
1/10/25 19:00	155,00	130,33	24,67	0,00				1	1				1	1	1	1			1			1
1/10/25 20:00	150,00	125,22	24,78	0,00				1	1				1	1	1	1			1			1
1/10/25 21:00	142,00	117,41	24,59	0,00				1	1				1	1	1	1			1			1
1/10/25 22:00	128,00	104,14	23,86	0,00				1	1				1		1	1			1			1
1/10/25 23:00	117,00	94,24	22,76	0,00				1	1				1			1			1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 2 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/10/25 0:00	106,00	85,35	20,65	0,00			1		1				1			1					1	1
2/10/25 1:00	99,00	75,75	23,25	0,00			1		1				1			1					1	1
2/10/25 2:00	94,00	68,41	25,59	0,00			1		1				1			1						1
2/10/25 3:00	92,00	64,40	27,60	0,00			1		1				1			1						1
2/10/25 4:00	88,00	58,69	29,31	0,00			1		1				1			1						1
2/10/25 5:00	95,00	64,88	30,12	0,00			1		1				1			1					1	1
2/10/25 6:00	105,00	75,07	29,93	0,00			1		1				1			1					1	1
2/10/25 7:00	120,00	89,01	29,01	1,98			1		1				1	1		1					1	1
2/10/25 8:00	135,00	99,55	27,56	7,89			1		1				1	1		1	1				1	1
2/10/25 9:00	144,00	104,59	25,23	14,18			1		1				1	1		1	1				1	1
2/10/25 10:00	147,00	105,64	22,60	18,76			1		1				1	1		1	1				1	1
2/10/25 11:00	148,00	105,68	20,69	21,63			1		1				1	1		1	1				1	1
2/10/25 12:00	150,00	107,41	19,72	22,87			1		1				1	1		1	1				1	1
2/10/25 13:00	153,00	110,86	19,62	22,52			1	1	1				1	1		1	1				1	1
2/10/25 14:00	151,00	109,97	19,98	21,05			1	1	1				1	1		1	1				1	1
2/10/25 15:00	148,00	108,83	20,81	18,36			1	1	1				1	1		1	1				1	1
2/10/25 16:00	144,00	108,21	21,89	13,90			1	1	1				1	1		1	1				1	1
2/10/25 17:00	146,00	115,64	23,05	7,31			1	1	1				1	1		1	1				1	1
2/10/25 18:00	147,00	121,33	24,11	1,56			1	1	1				1	1		1	1				1	1
2/10/25 19:00	152,00	127,33	24,67	0,00			1	1	1				1	1		1	1				1	1
2/10/25 20:00	148,00	123,22	24,78	0,00			1	1	1				1	1		1	1				1	1
2/10/25 21:00	137,00	112,41	24,59	0,00			1	1	1				1	1		1	1				1	1
2/10/25 22:00	128,00	104,14	23,86	0,00			1	1	1				1			1	1				1	1
2/10/25 23:00	111,00	88,24	22,76	0,00			1		1				1			1	1				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 3 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/10/25 0:00	102,00	91,00	11,00	0,00			1		1				1	0	0	1						1
3/10/25 1:00	99,00	86,77	12,23	0,00			1		1				1	0	0	1						1
3/10/25 2:00	95,00	81,36	13,64	0,00			1		1				1	0	0	1						1
3/10/25 3:00	90,00	74,57	15,43	0,00			1		1				1	0	0	1						1
3/10/25 4:00	88,00	69,55	18,45	0,00			1		1				1	0	0	1						1
3/10/25 5:00	95,00	73,92	21,08	0,00			1		1				1	0	0	1						1
3/10/25 6:00	103,00	80,31	22,69	0,00			1		1				1	0	0	1					1	1
3/10/25 7:00	112,00	87,70	23,52	0,78			1		1				1	1	0	1					1	1
3/10/25 8:00	116,00	89,46	23,11	3,43			1	1	1				1	1		1					1	1
3/10/25 9:00	138,00	109,09	22,23	6,68			1	1	1				1	1		1					1	1
3/10/25 10:00	144,00	114,08	20,45	9,47			1	1	1				1	1		1					1	1
3/10/25 11:00	147,00	119,21	16,90	10,89			1	1	1				1	1		1					1	1
3/10/25 12:00	150,00	125,24	12,41	12,35			1	1	1				1	1		1	1				1	1
3/10/25 13:00	153,00	129,52	9,02	14,46			1	1	1				1	1		1	1				1	1
3/10/25 14:00	151,00	128,96	6,91	15,13			1	1	1				1	1		1	1				1	1
3/10/25 15:00	148,00	129,34	4,97	13,69			1	1	1				1	1		1	1				1	1
3/10/25 16:00	144,00	130,13	3,50	10,37			1	1	1				1	1		1	1				1	1
3/10/25 17:00	146,00	137,39	2,96	5,65			1	1	1				1	1		1	1				1	1
3/10/25 18:00	147,00	142,92	2,80	1,28			1	1	1				1	1		1	1				1	1
3/10/25 19:00	152,00	149,33	2,67	0,00			1	1	1				1	1		1	1				1	1
3/10/25 20:00	148,00	145,44	2,56	0,00			1	1	1				1	1		1	1				1	1
3/10/25 21:00	137,00	134,71	2,29	0,00			1	1	1				1	1	0	1	1				1	1
3/10/25 22:00	128,00	125,92	2,08	0,00			1	1	1				1	0	0	1	1				1	1
3/10/25 23:00	111,00	88,24	22,76	0,00			1		1				1	0	0	1	1				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 4 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/10/25 0:00	100,00	89,00	11,00	0,00			1		1				1			1					1	1
4/10/25 1:00	97,00	84,77	12,23	0,00			1		1				1			1					1	1
4/10/25 2:00	93,00	79,36	13,64	0,00			1		1				1			1					1	1
4/10/25 3:00	88,00	72,57	15,43	0,00			1		1				1			1					1	1
4/10/25 4:00	86,00	67,55	18,45	0,00			1		1				1			1					1	1
4/10/25 5:00	93,00	71,92	21,08	0,00			1		1				1			1					1	1
4/10/25 6:00	101,00	78,31	22,69	0,00			1		1				1			1					1	1
4/10/25 7:00	110,00	84,95	23,52	1,53			1		1				1	1		1					1	1
4/10/25 8:00	114,00	84,30	23,11	6,59			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 9:00	136,00	101,73	22,23	12,04			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 10:00	142,00	105,98	20,45	15,57			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 11:00	145,00	110,48	16,90	17,62			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 12:00	148,00	116,94	12,41	18,65			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 13:00	151,00	123,28	9,02	18,70			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 14:00	149,00	124,33	6,91	17,76			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 15:00	146,00	125,33	4,97	15,70			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 16:00	142,00	126,10	3,50	12,40			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 17:00	144,00	134,22	2,96	6,82			1	1	1				1	1		1	1				1	1
4/10/25 18:00	145,00	140,74	2,80	1,46			1	1	1				1	1		1	1				1	1
4/10/25 19:00	150,00	147,33	2,67	0,00			1	1	1				1	1		1	1				1	1
4/10/25 20:00	146,00	143,44	2,56	0,00			1	1	1				1	1		1	1				1	1
4/10/25 21:00	135,00	132,71	2,29	0,00			1	1	1				1	1		1	1				1	1
4/10/25 22:00	126,00	123,92	2,08	0,00			1	1	1				1			1	1				1	1
4/10/25 23:00	109,00	86,24	22,76	0,00			1		1				1			1	1				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 5 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/10/25 0:00	98,00	87,00	11,00	0,00			1		1				1			1					1	1
5/10/25 1:00	95,00	82,77	12,23	0,00			1		1				1			1					1	1
5/10/25 2:00	91,00	77,36	13,64	0,00			1		1				1			1					1	1
5/10/25 3:00	86,00	70,57	15,43	0,00			1		1				1			1					1	1
5/10/25 4:00	84,00	65,55	18,45	0,00			1		1				1			1					1	1
5/10/25 5:00	91,00	69,92	21,08	0,00			1		1				1			1					1	1
5/10/25 6:00	99,00	76,31	22,69	0,00			1		1				1			1					1	1
5/10/25 7:00	108,00	83,08	23,52	1,40			1	1	1				1			1					1	1
5/10/25 8:00	112,00	82,69	23,11	6,20			1	1	1				1			1					1	1
5/10/25 9:00	134,00	100,09	22,23	11,68			1	1	1				1	1		1					1	1
5/10/25 10:00	140,00	104,04	20,45	15,51			1	1	1				1	1		1					1	1
5/10/25 11:00	143,00	108,26	16,90	17,84			1	1	1				1	1		1					1	1
5/10/25 12:00	146,00	114,35	12,41	19,24			1	1	1				1	1		1					1	1
5/10/25 13:00	149,00	120,06	9,02	19,92			1	1	1				1	1		1					1	1
5/10/25 14:00	148,00	121,82	6,91	19,27			1	1	1				1	1		1					1	1
5/10/25 15:00	144,00	122,06	4,97	16,97			1	1	1				1	1		1					1	1
5/10/25 16:00	140,00	123,41	3,50	13,09			1	1	1				1	1		1					1	1
5/10/25 17:00	142,00	131,98	2,96	7,06			1	1	1				1	1		1					1	1
5/10/25 18:00	143,00	138,66	2,80	1,54			1	1	1				1	1		1	1				1	1
5/10/25 19:00	148,00	145,33	2,67	0,00			1	1	1				1	1		1	1				1	1
5/10/25 20:00	144,00	141,44	2,56	0,00			1	1	1				1	1		1	1				1	1
5/10/25 21:00	133,00	130,71	2,29	0,00			1	1	1				1	1		1	1				1	1
5/10/25 22:00	122,00	119,92	2,08	0,00			1	1	1				1			1	1				1	1
5/10/25 23:00	107,00	84,24	22,76	0,00			1		1				1			1	1				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 6 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/10/25 0:00	103,00	92,00	11,00	0,00			1		1				1			1					1	1
6/10/25 1:00	100,00	87,77	12,23	0,00			1		1				1			1					1	1
6/10/25 2:00	96,00	82,36	13,64	0,00			1		1				1			1					1	1
6/10/25 3:00	91,00	75,57	15,43	0,00			1		1				1			1					1	1
6/10/25 4:00	89,00	70,55	18,45	0,00			1		1				1			1					1	1
6/10/25 5:00	96,00	74,92	21,08	0,00			1		1				1			1					1	1
6/10/25 6:00	102,00	79,31	22,69	0,00			1		1				1			1					1	1
6/10/25 7:00	113,00	87,83	23,52	1,65			1		1				1		1	1					1	1
6/10/25 8:00	117,00	87,28	23,11	6,61			1		1				1		1	1					1	1
6/10/25 9:00	139,00	104,82	22,23	11,95			1	1	1				1		1	1					1	1
6/10/25 10:00	145,00	108,81	20,45	15,74			1	1	1				1		1	1					1	1
6/10/25 11:00	148,00	113,07	16,90	18,03			1	1	1				1		1	1					1	1
6/10/25 12:00	151,00	119,58	12,41	19,01			1	1	1				1		1	1	1				1	1
6/10/25 13:00	154,00	125,98	9,02	19,00			1	1	1				1		1	1	1				1	1
6/10/25 14:00	152,00	127,21	6,91	17,88			1	1	1				1		1	1	1				1	1
6/10/25 15:00	149,00	128,61	4,97	15,42			1	1	1				1		1	1	1				1	1
6/10/25 16:00	145,00	129,76	3,50	11,74			1	1	1				1		1	1	1				1	1
6/10/25 17:00	147,00	137,79	2,96	6,25			1	1	1				1		1	1	1				1	1
6/10/25 18:00	148,00	143,86	2,80	1,34			1	1	1				1		1	1	1				1	1
6/10/25 19:00	152,00	149,33	2,67	0,00			1	1	1				1		1	1	1				1	1
6/10/25 20:00	149,00	146,44	2,56	0,00			1	1	1				1		1	1	1				1	1
6/10/25 21:00	138,00	135,71	2,29	0,00			1	1	1				1		1	1	1				1	1
6/10/25 22:00	129,00	126,92	2,08	0,00			1	1	1				1			1	1				1	1
6/10/25 23:00	112,00	89,24	22,76	0,00			1		1				1			1	1				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 7 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/10/25 0:00	102,00	91,00	11,00	0,00				1	1				1			1	1				1	
7/10/25 1:00	99,00	86,77	12,23	0,00				1	1				1			1	1				1	
7/10/25 2:00	95,00	81,36	13,64	0,00				1	1				1			1	1				1	
7/10/25 3:00	90,00	74,57	15,43	0,00				1	1				1			1					1	
7/10/25 4:00	88,00	69,55	18,45	0,00				1	1				1			1					1	
7/10/25 5:00	95,00	73,92	21,08	0,00				1	1				1			1					1	
7/10/25 6:00	100,00	77,31	22,69	0,00				1	1				1			1					1	
7/10/25 7:00	112,00	87,95	23,52	0,53				1	1				1		1	1					1	
7/10/25 8:00	116,00	90,78	23,11	2,11				1	1				1		1	1					1	
7/10/25 9:00	138,00	112,30	22,23	3,47				1	1				1		1	1	1				1	
7/10/25 10:00	144,00	118,93	20,45	4,62				1	1				1		1	1	1				1	
7/10/25 11:00	147,00	124,37	16,90	5,73				1	1				1		1	1	1				1	
7/10/25 12:00	150,00	130,69	12,41	6,90				1	1				1		1	1	1	1			1	
7/10/25 13:00	153,00	135,97	9,02	8,01				1	1				1		1	1	1	1			1	
7/10/25 14:00	151,00	134,88	6,91	9,21				1	1				1		1	1	1	1			1	
7/10/25 15:00	148,00	133,16	4,97	9,87				1	1				1		1	1	1	1			1	
7/10/25 16:00	144,00	132,37	3,50	8,13				1	1				1		1	1	1	1			1	
7/10/25 17:00	146,00	138,74	2,96	4,30				1	1				1		1	1	1	1	1		1	
7/10/25 18:00	147,00	143,29	2,80	0,91				1	1				1		1	1	1	1	1		1	
7/10/25 19:00	151,00	148,33	2,67	0,00				1	1				1		1	1	1	1	1		1	
7/10/25 20:00	148,00	145,44	2,56	0,00				1	1				1		1	1	1	1	1		1	
7/10/25 21:00	137,00	134,71	2,29	0,00				1	1				1		1	1	1	1	1		1	
7/10/25 22:00	128,00	125,92	2,08	0,00				1	1				1			1	1	1	1		1	
7/10/25 23:00	111,00	88,24	22,76	0,00				1	1				1			1	1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 8 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/10/25 0:00	103,00	92,00	11,00	0,00				1	1				1			1	1				1	
8/10/25 1:00	100,00	87,77	12,23	0,00				1	1				1			1	1				1	
8/10/25 2:00	96,00	82,36	13,64	0,00				1	1				1			1	1				1	
8/10/25 3:00	91,00	75,57	15,43	0,00				1	1				1			1					1	
8/10/25 4:00	89,00	70,55	18,45	0,00				1	1				1			1					1	
8/10/25 5:00	94,00	72,92	21,08	0,00				1	1				1			1					1	
8/10/25 6:00	101,00	78,31	22,69	0,00				1	1				1			1	1				1	
8/10/25 7:00	113,00	88,60	23,52	0,88				1	1				1		1	1	1				1	
8/10/25 8:00	117,00	90,01	23,11	3,88				1	1				1		1	1	1				1	
8/10/25 9:00	139,00	108,62	22,23	8,15				1	1				1		1	1	1	1			1	
8/10/25 10:00	145,00	112,79	20,45	11,76				1	1				1		1	1	1	1			1	
8/10/25 11:00	148,00	117,43	16,90	13,67				1	1				1		1	1	1	1			1	
8/10/25 12:00	151,00	123,95	12,41	14,64				1	1				1		1	1	1	1			1	
8/10/25 13:00	152,00	128,03	9,02	14,95				1	1				1		1	1	1	1			1	
8/10/25 14:00	152,00	130,34	6,91	14,75				1	1				1		1	1	1	1			1	
8/10/25 15:00	149,00	130,39	4,97	13,64				1	1				1		1	1	1	1			1	
8/10/25 16:00	145,00	131,19	3,50	10,31				1	1				1		1	1	1	1			1	
8/10/25 17:00	147,00	138,91	2,96	5,13				1	1				1		1	1	1	1	1		1	
8/10/25 18:00	148,00	144,14	2,80	1,06				1	1				1		1	1	1	1	1		1	
8/10/25 19:00	152,00	149,33	2,67	0,00				1	1				1		1	1	1	1	1		1	
8/10/25 20:00	149,00	146,44	2,56	0,00				1	1				1		1	1	1	1	1		1	
8/10/25 21:00	138,00	135,71	2,29	0,00				1	1				1		1	1	1	1	1		1	
8/10/25 22:00	129,00	126,92	2,08	0,00				1	1				1			1	1	1	1		1	
8/10/25 23:00	112,00	89,24	22,76	0,00				1	1				1			1	1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 9 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/10/25 0:00	104,00	93,00	11,00	0,00				1	1				1			1	1				1	
9/10/25 1:00	101,00	88,77	12,23	0,00				1	1				1			1	1				1	
9/10/25 2:00	97,00	83,36	13,64	0,00				1	1				1			1	1				1	
9/10/25 3:00	92,00	76,57	15,43	0,00				1	1				1			1					1	
9/10/25 4:00	90,00	71,55	18,45	0,00				1	1				1			1					1	
9/10/25 5:00	95,00	73,92	21,08	0,00				1	1				1			1	1				1	
9/10/25 6:00	102,00	79,31	22,69	0,00				1	1				1			1	1				1	
9/10/25 7:00	114,00	88,93	23,52	1,55				1	1				1		1	1	1				1	
9/10/25 8:00	118,00	88,26	23,11	6,63				1	1				1		1	1	1				1	
9/10/25 9:00	140,00	105,15	22,23	12,62				1	1				1		1	1	1	1			1	
9/10/25 10:00	142,00	104,63	20,45	16,92				1	1				1		1	1	1	1			1	
9/10/25 11:00	144,00	107,76	16,90	19,34				1	1				1		1	1	1	1			1	
9/10/25 12:00	145,00	112,14	12,41	20,45				1	1				1		1	1	1	1			1	
9/10/25 13:00	147,00	117,53	9,02	20,45				1	1				1		1	1	1	1			1	
9/10/25 14:00	145,00	118,76	6,91	19,33				1	1				1		1	1	1	1			1	
9/10/25 15:00	143,00	121,12	4,97	16,91				1	1				1		1	1	1	1			1	
9/10/25 16:00	141,00	124,67	3,50	12,83				1	1				1		1	1	1	1			1	
9/10/25 17:00	144,00	134,51	2,96	6,53				1	1				1		1	1	1	1	1		1	
9/10/25 18:00	146,00	141,95	2,80	1,25				1	1				1		1	1	1	1	1		1	
9/10/25 19:00	145,00	142,33	2,67	0,00				1	1				1		1	1	1	1	1		1	
9/10/25 20:00	142,00	139,44	2,56	0,00				1	1				1		1	1	1	1	1		1	
9/10/25 21:00	133,00	130,71	2,29	0,00				1	1				1			1	1	1	1		1	
9/10/25 22:00	126,00	123,92	2,08	0,00				1	1				1			1	1	1			1	
9/10/25 23:00	109,00	86,24	22,76	0,00				1	1				1			1	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 10 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/10/25 0:00	85,00	74,00	11,00	0,00				1	1				1			1					1	
10/10/25 1:00	83,00	70,77	12,23	0,00				1	1				1			1					1	
10/10/25 2:00	75,00	61,36	13,64	0,00				1	1				1			1						
10/10/25 3:00	79,00	63,57	15,43	0,00				1	1				1			1						
10/10/25 4:00	82,00	63,55	18,45	0,00				1	1				1			1	1					
10/10/25 5:00	82,50	61,42	21,08	0,00				1	1				1			1	1					
10/10/25 6:00	82,00	59,31	22,69	0,00				1	1				1			1	1					
10/10/25 7:00	101,00	75,86	23,52	1,62				1	1				1		1	1	1					
10/10/25 8:00	114,00	83,92	23,11	6,97				1	1				1		1	1	1					
10/10/25 9:00	131,00	95,51	22,23	13,26				1	1				1		1	1	1			1		
10/10/25 10:00	133,00	94,54	20,45	18,01				1	1				1		1	1	1			1		
10/10/25 11:00	130,00	91,94	16,90	21,16				1	1				1		1	1	1					
10/10/25 12:00	132,00	96,80	12,41	22,79				1	1				1		1	1	1					
10/10/25 13:00	132,20	100,64	9,02	22,54				1	1				1		1	1	1					
10/10/25 14:00	131,00	103,24	6,91	20,85				1	1				1		1	1	1					
10/10/25 15:00	127,00	103,97	4,97	18,06				1	1				1		1	1	1					
10/10/25 16:00	125,00	107,80	3,50	13,70				1	1				1		1	1	1					
10/10/25 17:00	126,00	115,93	2,96	7,11				1	1				1		1	1	1	1				
10/10/25 18:00	129,00	124,77	2,80	1,43				1	1				1		1	1	1	1				
10/10/25 19:00	135,00	132,33	2,67	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
10/10/25 20:00	132,00	129,44	2,56	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
10/10/25 21:00	122,00	119,71	2,29	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
10/10/25 22:00	117,00	114,92	2,08	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
10/10/25 23:00	109,00	86,24	22,76	0,00				1	1				1			1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 11 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/10/25 0:00	91,00	74,12	16,88	0,00				1	1				1			1					1	
11/10/25 1:00	85,00	68,56	16,44	0,00				1	1				1			1					1	
11/10/25 2:00	80,00	63,63	16,37	0,00				1	1				1			1						
11/10/25 3:00	79,00	62,26	16,74	0,00				1	1				1			1						
11/10/25 4:00	80,00	63,03	16,97	0,00				1	1				1			1	1					
11/10/25 5:00	82,50	66,07	16,43	0,00				1	1				1			1	1					
11/10/25 6:00	85,00	69,41	15,59	0,00				1	1				1			1	1					
11/10/25 7:00	101,00	84,46	14,84	1,70				1	1				1		1	1	1					
11/10/25 8:00	122,00	100,45	14,28	7,27				1	1				1		1	1	1	1				
11/10/25 9:00	130,00	102,20	13,98	13,82				1	1				1		1	1	1	1				
11/10/25 10:00	129,00	96,23	13,76	19,01				1	1				1		1	1	1	1				
11/10/25 11:00	131,00	94,87	13,78	22,35				1	1				1		1	1	1	1				
11/10/25 12:00	132,00	94,01	14,22	23,77				1	1				1		1	1	1	1				
11/10/25 13:00	134,00	94,75	15,75	23,50				1	1				1		1	1	1	1				
11/10/25 14:00	133,00	92,70	18,28	22,02				1	1				1		1	1	1	1				
11/10/25 15:00	127,00	86,75	20,80	19,45				1	1				1		1	1	1	1				
11/10/25 16:00	124,00	85,57	23,53	14,90				1	1				1		1	1	1	1				
11/10/25 17:00	129,00	94,99	26,54	7,47				1	1				1		1	1	1	1				
11/10/25 18:00	134,00	103,51	29,15	1,34				1	1				1		1	1	1	1				
11/10/25 19:00	138,00	106,84	31,16	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
11/10/25 20:00	132,00	99,33	32,67	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
11/10/25 21:00	130,00	96,92	33,08	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
11/10/25 22:00	122,00	89,45	32,55	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
11/10/25 23:00	108,00	76,01	31,99	0,00				1	1				1			1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 12 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/10/25 0:00	88,00	55,25	32,75	0,00				1	1				1			1					1	
12/10/25 1:00	83,00	50,71	32,29	0,00				1	1				1			1					1	
12/10/25 2:00	78,00	46,06	31,94	0,00				1	1				1			1						
12/10/25 3:00	77,00	45,23	31,77	0,00				1	1				1			1						
12/10/25 4:00	78,00	46,66	31,34	0,00				1	1				1			1	1					
12/10/25 5:00	80,00	49,01	30,99	0,00				1	1				1			1	1					
12/10/25 6:00	83,00	52,71	30,29	0,00				1	1				1			1	1					
12/10/25 7:00	89,00	57,68	29,55	1,77				1	1				1		1	1	1					
12/10/25 8:00	120,00	83,56	28,77	7,67				1	1				1		1	1	1	1				
12/10/25 9:00	128,00	85,67	27,67	14,66				1	1				1		1	1	1	1				
12/10/25 10:00	127,00	80,25	26,76	19,99				1	1				1		1	1	1	1				
12/10/25 11:00	129,00	79,28	26,46	23,26				1	1				1		1	1	1	1				
12/10/25 12:00	130,00	78,87	26,56	24,57				1	1				1		1	1	1	1				
12/10/25 13:00	132,00	80,84	26,95	24,21				1	1				1		1	1	1	1				
12/10/25 14:00	131,00	80,81	27,60	22,59				1	1				1		1	1	1	1				
12/10/25 15:00	125,00	76,96	28,27	19,77				1	1				1		1	1	1	1				
12/10/25 16:00	123,00	78,61	29,03	15,36				1	1				1		1	1	1	1				
12/10/25 17:00	127,00	89,49	29,52	7,99				1	1				1		1	1	1	1				
12/10/25 18:00	132,00	101,01	29,50	1,49				1	1				1		1	1	1	1				
12/10/25 19:00	136,00	106,93	29,07	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
12/10/25 20:00	129,00	101,37	27,63	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
12/10/25 21:00	128,00	103,49	24,51	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
12/10/25 22:00	120,00	99,86	20,14	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
12/10/25 23:00	105,00	89,46	15,54	0,00				1	1				1			1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 13 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/10/25 0:00	89,00	77,57	11,43	0,00				1	1				1			1					1	
13/10/25 1:00	84,00	75,82	8,18	0,00				1	1				1			1					1	
13/10/25 2:00	79,00	73,16	5,84	0,00				1	1				1			1						
13/10/25 3:00	78,00	73,59	4,41	0,00				1	1				1			1						
13/10/25 4:00	79,00	75,50	3,50	0,00				1	1				1			1	1					
13/10/25 5:00	82,00	79,23	2,77	0,00				1	1				1			1	1					
13/10/25 6:00	84,00	81,71	2,29	0,00				1	1				1			1	1					
13/10/25 7:00	90,00	86,20	2,03	1,77				1	1				1			1	1					
13/10/25 8:00	122,00	112,98	1,81	7,21				1	1				1		1	1	1	1				
13/10/25 9:00	130,00	115,17	1,53	13,30				1	1				1		1	1	1	1				
13/10/25 10:00	132,00	112,71	1,27	18,02				1	1				1		1	1	1	1				
13/10/25 11:00	130,00	107,82	1,17	21,01				1	1				1		1	1	1	1				
13/10/25 12:00	131,00	107,46	1,34	22,20				1	1				1		1	1	1	1				
13/10/25 13:00	133,00	109,55	1,62	21,83				1	1				1		1	1	1	1				
13/10/25 14:00	132,00	110,01	1,87	20,12				1	1				1		1	1	1	1				
13/10/25 15:00	126,00	106,77	2,05	17,18				1	1				1		1	1	1	1				
13/10/25 16:00	125,00	109,99	2,17	12,84				1	1				1		1	1	1	1				
13/10/25 17:00	128,00	119,46	2,22	6,32				1	1				1		1	1	1	1				
13/10/25 18:00	133,00	129,71	2,21	1,08				1	1				1		1	1	1	1				
13/10/25 19:00	137,00	134,89	2,11	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
13/10/25 20:00	130,00	127,97	2,03	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
13/10/25 21:00	128,00	126,03	1,97	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
13/10/25 22:00	121,00	119,16	1,84	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
13/10/25 23:00	102,00	100,29	1,71	0,00				1	1				1			1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 14 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
14/10/25 0:00	91,00	79,57	11,43	0,00				1	1				1			1					1	
14/10/25 1:00	86,00	77,82	8,18	0,00				1	1				1			1					1	
14/10/25 2:00	80,00	74,16	5,84	0,00				1	1				1			1						
14/10/25 3:00	78,00	73,59	4,41	0,00				1	1				1			1						
14/10/25 4:00	77,00	73,50	3,50	0,00				1	1				1			1						
14/10/25 5:00	80,00	77,23	2,77	0,00				1	1				1			1						
14/10/25 6:00	84,00	81,71	2,29	0,00				1	1				1			1	1					
14/10/25 7:00	92,00	88,20	2,03	1,77				1	1				1			1	1					
14/10/25 8:00	124,00	114,98	1,81	7,21				1	1				1		1	1	1	1				
14/10/25 9:00	132,00	117,17	1,53	13,30				1	1				1		1	1	1	1				
14/10/25 10:00	134,00	114,71	1,27	18,02				1	1				1		1	1	1	1				
14/10/25 11:00	136,00	113,82	1,17	21,01				1	1				1		1	1	1	1				
14/10/25 12:00	132,00	108,46	1,34	22,20				1	1				1		1	1	1	1				
14/10/25 13:00	134,00	110,55	1,62	21,83				1	1				1		1	1	1	1				
14/10/25 14:00	131,00	109,01	1,87	20,12				1	1				1		1	1	1	1				
14/10/25 15:00	127,00	107,77	2,05	17,18				1	1				1		1	1	1	1				
14/10/25 16:00	126,00	110,99	2,17	12,84				1	1				1		1	1	1	1				
14/10/25 17:00	130,00	121,46	2,22	6,32				1	1				1		1	1	1	1				
14/10/25 18:00	136,00	132,71	2,21	1,08				1	1				1		1	1	1	1				
14/10/25 19:00	140,00	137,89	2,11	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
14/10/25 20:00	133,00	130,97	2,03	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
14/10/25 21:00	125,00	123,03	1,97	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
14/10/25 22:00	120,00	118,16	1,84	0,00				1	1				1		1	1	1	0				
14/10/25 23:00	102,00	100,29	1,71	0,00				1	1				1			1	1	0				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 15 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
15/10/25 0:00	89,00	80,80	8,20	0,00				1	1				1			1					1	
15/10/25 1:00	85,00	76,77	8,23	0,00				1	1				1			1					1	
15/10/25 2:00	80,00	71,11	8,89	0,00				1	1				1			1						
15/10/25 3:00	77,00	66,78	10,22	0,00				1	1				1			1						
15/10/25 4:00	79,00	67,71	11,29	0,00				1	1				1			1						
15/10/25 5:00	81,00	69,67	11,33	0,00				1	1				1			1						
15/10/25 6:00	83,00	72,51	10,49	0,00				1	1				1			1	1					
15/10/25 7:00	91,00	80,50	9,09	1,41				1	1				1			1	1					
15/10/25 8:00	110,00	96,18	7,34	6,48				1	1				1		1	1	1					
15/10/25 9:00	124,00	105,47	5,80	12,73				1	1				1		1	1	1					
15/10/25 10:00	131,00	108,49	5,05	17,46				1	1				1		1	1	1					
15/10/25 11:00	132,00	106,69	4,98	20,33				1	1				1		1	1	1					
15/10/25 12:00	130,00	103,11	5,27	21,62				1	1				1		1	1	1					
15/10/25 13:00	133,00	105,97	5,70	21,33				1	1				1		1	1	1	1				
15/10/25 14:00	130,00	104,08	6,15	19,77				1	1				1		1	1	1	1				
15/10/25 15:00	127,00	103,02	6,75	17,23				1	1				1		1	1	1	1				
15/10/25 16:00	125,00	104,63	7,61	12,76				1	1				1		1	1	1	1				
15/10/25 17:00	122,00	107,62	8,39	5,99				1	1				1		1	1	1	1				
15/10/25 18:00	125,00	115,40	8,64	0,96				1	1				1		1	1	1	1				
15/10/25 19:00	129,00	120,51	8,49	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
15/10/25 20:00	134,00	125,83	8,17	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
15/10/25 21:00	123,00	115,60	7,40	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
15/10/25 22:00	111,00	104,66	6,34	0,00				1	1				1		1	1	1					
15/10/25 23:00	105,00	99,46	5,54	0,00				1	1				1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 16 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/10/25 0:00	88,00	79,80	8,20	0,00				1	1				1			1	1					
16/10/25 1:00	84,00	75,77	8,23	0,00				1	1				1			1	1					
16/10/25 2:00	79,00	70,11	8,89	0,00				1	1				1			1	1					
16/10/25 3:00	75,00	64,78	10,22	0,00				1	1				1			1						
16/10/25 4:00	73,00	61,71	11,29	0,00				1	1				1			1						
16/10/25 5:00	80,00	68,67	11,33	0,00				1	1				1			1	1					
16/10/25 6:00	81,00	70,51	10,49	0,00				1	1				1			1	1					
16/10/25 7:00	89,00	77,70	9,09	2,21				1	1				1			1	1					
16/10/25 8:00	109,00	95,38	7,34	6,28				1	1				1		1	1	1					
16/10/25 9:00	122,00	103,75	5,80	12,45				1	1				1		1	1	1					
16/10/25 10:00	128,00	104,50	5,05	18,45				1	1				1		1	1	1					
16/10/25 11:00	130,00	104,00	4,98	21,02				1	1				1		1	1	1					
16/10/25 12:00	128,00	100,38	5,27	22,35				1	1				1		1	1	1					
16/10/25 13:00	127,00	100,41	5,70	20,89				1	1				1		1	1	1	1				
16/10/25 14:00	125,00	99,40	6,15	19,45				1	1				1		1	1	1	1				
16/10/25 15:00	124,00	99,97	6,75	17,28				1	1				1		1	1	1	1				
16/10/25 16:00	123,00	102,15	7,61	13,24				1	1				1		1	1	1	1				
16/10/25 17:00	125,00	112,04	8,39	4,57				1	1				1		1	1	1	1				
16/10/25 18:00	126,00	116,16	8,64	1,20				1	1				1		1	1	1	1				
16/10/25 19:00	130,00	121,51	8,49	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
16/10/25 20:00	125,00	116,83	8,17	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
16/10/25 21:00	120,00	112,60	7,40	0,00				1	1				1			1	1	1				
16/10/25 22:00	109,00	102,66	6,34	0,00				1	1				1			1	1	1				
16/10/25 23:00	103,00	97,46	5,54	0,00				1	1				1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 17 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
17/10/25 0:00	87,00	84,30	2,70	0,00				1	1				1			1	1	1				
17/10/25 1:00	82,00	79,61	2,39	0,00				1					1			1	1	1				
17/10/25 2:00	77,00	74,90	2,10	0,00				1					1			1	1	1				
17/10/25 3:00	73,00	70,95	2,05	0,00				1					1			1	1					
17/10/25 4:00	70,00	68,03	1,97	0,00				1					1			1	1					
17/10/25 5:00	77,00	75,16	1,84	0,00				1					1			1	1	1				
17/10/25 6:00	79,00	77,39	1,61	0,00				1					1			1	1	1				
17/10/25 7:00	86,00	82,78	1,33	1,89				1					1			1	1	1				
17/10/25 8:00	105,00	98,32	1,00	5,68				1	1				1			1	1	1				
17/10/25 9:00	119,00	104,88	0,67	13,45				1	1				1		1	1	1	1				
17/10/25 10:00	127,00	108,07	0,55	18,38				1	1				1		1	1	1	1				
17/10/25 11:00	128,00	105,78	0,66	21,56				1	1				1		1	1	1	1				
17/10/25 12:00	126,00	102,79	1,07	22,14				1	1				1		1	1	1	1				
17/10/25 13:00	125,00	101,98	1,57	21,45				1	1				1		1	1	1	1				
17/10/25 14:00	124,00	101,47	1,79	20,74				1	1				1		1	1	1	1				
17/10/25 15:00	125,00	105,09	1,67	18,24				1	1				1		1	1	1	1				
17/10/25 16:00	124,00	109,16	1,39	13,45				1	1				1		1	1	1	1				
17/10/25 17:00	124,00	117,63	1,09	5,28				1	1				1		1	1	1	1				
17/10/25 18:00	127,00	124,83	0,83	1,34				1	1				1		1	1	1	1				
17/10/25 19:00	129,00	128,34	0,66	0,00				1	1				1		1	1	1	1	1			
17/10/25 20:00	122,00	121,38	0,62	0,00				1	1				1		1	1	1	1	1			
17/10/25 21:00	118,00	117,43	0,57	0,00				1	1				1		1	1	1	1	1			
17/10/25 22:00	109,00	108,56	0,44	0,00				1	1				1			1	1	1	1			
17/10/25 23:00	101,00	100,66	0,34	0,00				1	1				1			1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 18 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/10/25 0:00	86,00	77,80	8,20	0,00				1	1				1			1	1					
18/10/25 1:00	80,00	71,77	8,23	0,00				1	1				1			1	1					
18/10/25 2:00	75,00	66,11	8,89	0,00				1	1				1			1	1					
18/10/25 3:00	72,00	61,78	10,22	0,00				1	1				1			1						
18/10/25 4:00	69,00	57,71	11,29	0,00				1	1				1			1						
18/10/25 5:00	76,00	64,67	11,33	0,00				1	1				1			1	1					
18/10/25 6:00	78,00	67,51	10,49	0,00				1	1				1			1	1					
18/10/25 7:00	85,00	73,56	9,09	2,35				1	1				1			1	1					
18/10/25 8:00	104,00	90,38	7,34	6,28				1	1				1		1	1	1					
18/10/25 9:00	118,00	99,31	5,80	12,89				1	1				1		1	1	1					
18/10/25 10:00	126,00	102,63	5,05	18,32				1	1				1		1	1	1					
18/10/25 11:00	127,00	101,13	4,98	20,89				1	1				1		1	1	1					
18/10/25 12:00	125,00	98,28	5,27	21,45				1	1				1		1	1	1					
18/10/25 13:00	124,00	-92,50	5,70	210,80				1	1				1		1	1	1	1				
18/10/25 14:00	123,00	97,11	6,15	19,74				1	1				1		1	1	1	1				
18/10/25 15:00	124,00	99,61	6,75	17,64				1	1				1		1	1	1	1				
18/10/25 16:00	122,00	101,27	7,61	13,12				1	1				1		1	1	1	1				
18/10/25 17:00	124,00	111,32	8,39	4,29				1	1				1		1	1	1	1				
18/10/25 18:00	126,00	116,02	8,64	1,34				1	1				1		1	1	1	1				
18/10/25 19:00	124,00	115,51	8,49	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
18/10/25 20:00	120,00	111,83	8,17	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
18/10/25 21:00	117,00	109,60	7,40	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
18/10/25 22:00	108,00	101,66	6,34	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
18/10/25 23:00	100,00	94,46	5,54	0,00				1	1				1		1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 19 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/10/25 0:00	88,00	79,80	8,20	0,00				1	1				1			1	1					
19/10/25 1:00	80,00	71,77	8,23	0,00				1	1				1			1	1					
19/10/25 2:00	75,00	66,11	8,89	0,00				1	1				1				1					
19/10/25 3:00	75,00	64,78	10,22	0,00				1	1				1			1						
19/10/25 4:00	70,00	58,71	11,29	0,00				1	1				1			1						
19/10/25 5:00	76,00	64,67	11,33	0,00				1	1				1			1	1					
19/10/25 6:00	80,00	69,51	10,49	0,00				1	1				1			1	1					
19/10/25 7:00	86,00	74,70	9,09	2,21				1	1				1			1	1					
19/10/25 8:00	106,00	92,38	7,34	6,28				1	1				1		1	1	1					
19/10/25 9:00	120,00	101,75	5,80	12,45				1	1				1		1	1	1					
19/10/25 10:00	124,00	100,50	5,05	18,45				1	1				1		1	1	1					
19/10/25 11:00	125,00	99,00	4,98	21,02				1	1				1		1	1	1					
19/10/25 12:00	124,00	96,38	5,27	22,35				1	1				1		1	1	1					
19/10/25 13:00	123,00	96,41	5,70	20,89				1	1				1		1	1	1	1				
19/10/25 14:00	122,00	96,40	6,15	19,45				1	1				1		1	1	1	1				
19/10/25 15:00	121,00	96,97	6,75	17,28				1	1				1		1	1	1	1				
19/10/25 16:00	120,00	99,15	7,61	13,24				1	1				1		1	1	1	1				
19/10/25 17:00	121,00	108,04	8,39	4,57				1	1				1		1	1	1	1				
19/10/25 18:00	120,00	110,16	8,64	1,20				1	1				1		1	1	1	1				
19/10/25 19:00	118,00	109,51	8,49	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
19/10/25 20:00	117,00	108,83	8,17	0,00				1	1				1		1	1	1	1				
19/10/25 21:00	113,00	105,60	7,40	0,00				1	1				1			1	1	1				
19/10/25 22:00	104,00	97,66	6,34	0,00				1	1				1			1	1	1				
19/10/25 23:00	98,00	92,46	5,54	0,00				1	1				1			1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Δευτέρα, 20 Οκτώβριος 2025										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
20/10/25 0:00	88,00	79,80	8,20	0,00				1	1				1			1	1						
20/10/25 1:00	80,00	71,77	8,23	0,00				1	1				1				1	1					
20/10/25 2:00	75,00	66,11	8,89	0,00				1	1				1				1	1					
20/10/25 3:00	75,00	64,78	10,22	0,00				1	1				1				1						
20/10/25 4:00	70,00	58,71	11,29	0,00				1	1				1				1						
20/10/25 5:00	76,00	64,67	11,33	0,00				1	1				1				1	1					
20/10/25 6:00	80,00	69,51	10,49	0,00				1	1				1				1	1					
20/10/25 7:00	86,00	74,56	9,09	2,35				1	1				1				1	1					
20/10/25 8:00	106,00	92,45	7,34	6,21				1	1				1			1	1	1					
20/10/25 9:00	120,00	102,73	5,80	11,47				1	1				1			1	1	1					
20/10/25 10:00	124,00	101,10	5,05	17,85				1	1				1			1	1	1					
20/10/25 11:00	125,00	99,62	4,98	20,40				1	1				1			1	1	1					
20/10/25 12:00	124,00	97,28	5,27	21,45				1	1				1			1	1	1					
20/10/25 13:00	123,00	96,85	5,70	20,45				1	1				1			1	1	1	1				
20/10/25 14:00	122,00	95,71	6,15	20,14				1	1				1			1	1	1	1				
20/10/25 15:00	121,00	95,80	6,75	18,45				1	1				1			1	1	1	1				
20/10/25 16:00	120,00	98,14	7,61	14,25				1	1				1			1	1	1	1				
20/10/25 17:00	121,00	106,99	8,39	5,62				1	1				1			1	1	1	1				
20/10/25 18:00	120,00	109,58	8,64	1,78				1	1				1			1	1	1	1				
20/10/25 19:00	118,00	109,51	8,49	0,00				1	1				1			1	1	1	1				
20/10/25 20:00	117,00	108,83	8,17	0,00				1	1				1			1	1	1	1				
20/10/25 21:00	113,00	105,60	7,40	0,00				1	1				1				1	1	1	1			
20/10/25 22:00	104,00	97,66	6,34	0,00				1	1				1				1	1	1	1			
20/10/25 23:00	98,00	92,46	5,54	0,00				1	1				1					1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Τρίτη, 21 Οκτώβριος 2025										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
21/10/25 0:00	86,00	77,80	8,20	0,00				1	1				1			1	1						
21/10/25 1:00	78,00	69,77	8,23					1	1				1				1	1					
21/10/25 2:00	74,00	65,11	8,89					1	1				1				1	1					
21/10/25 3:00	72,00	61,78	10,22					1	1				1				1						
21/10/25 4:00	70,00	58,71	11,29					1	1				1				1						
21/10/25 5:00	74,00	62,67	11,33					1	1				1				1	1					
21/10/25 6:00	79,00	68,51	10,49					1	1				1				1	1					
21/10/25 7:00	84,00	72,93	9,09	1,98				1	1				1				1	1					
21/10/25 8:00	104,00	92,41	7,34	4,25				1	1				1			1	1	1					
21/10/25 9:00	118,00	103,95	5,80	8,25				1	1	1			1			1	1	1					
21/10/25 10:00	120,00	103,70	5,05	11,25				1	1	1	1		1			1	1	1	1				
21/10/25 11:00	121,00	106,16	4,98	9,86				1	1	1	1		1			1	1	1	1				
21/10/25 12:00	120,00	104,49	5,27	10,24				1	1	1	1		1			1	1	1	1				
21/10/25 13:00	119,00	104,06	5,70	9,24				1	1	1	1		1			1	1	1	1				
21/10/25 14:00	120,00	105,71	6,15	8,14				1	1	1	1		1			1	1	1	1				
21/10/25 15:00	121,00	107,98	6,75	6,27				1	1	1	1		1			1	1	1	1				
21/10/25 16:00	119,00	107,42	7,61	3,97				1	1	1	1		1			1	1	1	1				
21/10/25 17:00	123,00	113,71	8,39	0,90				1	1	1	1		1			1	1	1	1	1			
21/10/25 18:00	124,00	115,36	8,64	0,00				1	1	1	1		1			1	1	1	1	1			
21/10/25 19:00	123,00	114,51	8,49	0,00				1	1	1	1		1			1	1	1	1	1			
21/10/25 20:00	116,00	107,83	8,17	0,00				1	1	1	1		1			1	1	1	1	1			
21/10/25 21:00	112,00	104,60	7,40	0,00				1	1	1	1		1			1	1	1	1	1			
21/10/25 22:00	103,00	96,66	6,34	0,00				1	1	1	1		1			1	1	1	1	1			
21/10/25 23:00	99,00	93,46	5,54	0,00			1	1				1		1	1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 22 Οκτώβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΟΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
22/10/25 0:00	85,00	76,80	8,20	0,00			1		1				1			1	1							
22/10/25 1:00	77,00	68,77	8,23	0,00			1		1				1				1	1						
22/10/25 2:00	72,00	61,75	10,25	0,00			1		1						1			1						
22/10/25 3:00	71,00	60,78	10,22	0,00			1		1						1			1						
22/10/25 4:00	70,00	58,71	11,29	0,00			1			1						1			1					
22/10/25 5:00	72,00	60,67	11,33	0,00			1		1	1						1			1	1				
22/10/25 6:00	79,00	68,51	10,49	0,00			1		1	1						1			1	1				
22/10/25 7:00	83,00	73,43	9,09	0,48			1			1						1			1	1				
22/10/25 8:00	102,00	91,68	7,34	2,98			1			1						1		1	1	1				
22/10/25 9:00	115,00	102,12	5,80	7,08			1		1		1					1		1	1	1	1			
22/10/25 10:00	118,00	101,67	5,05	11,28			1		1		1					1		1	1	1	1			
22/10/25 11:00	120,00	101,21	4,98	13,81			1		1		1					1		1	1	1	1			
22/10/25 12:00	121,00	101,16	5,27	14,57			1		1		1					1		1	1	1	1			
22/10/25 13:00	123,00	102,79	5,70	14,51			1		1	1						1		1	1	1	1			
22/10/25 14:00	124,00	104,26	6,15	13,59			1		1		1					1		1	1	1	1			
22/10/25 15:00	120,00	101,75	6,75	11,50			1			1						1		1	1	1	1			
22/10/25 16:00	118,00	102,56	7,61	7,83			1				1					1		1	1	1	1			
22/10/25 17:00	121,00	109,36	8,39	3,25			1		1		1					1		1	1	1	1	1		
22/10/25 18:00	122,00	112,97	8,64	0,39			1			1						1		1	1	1	1	1		
22/10/25 19:00	125,00	116,51	8,49	0,00			1			1						1		1	1	1	1	1		
22/10/25 20:00	119,00	110,83	8,17	0,00			1		1		1					1		1	1	1	1	1		
22/10/25 21:00	118,00	110,60	7,40	0,00			1			1	1					1		1	1	1	1	1		
22/10/25 22:00	109,00	102,66	6,34	0,00			1			1						1		1	1	1	1			
22/10/25 23:00	98,00	92,46	5,54	0,00					1		1					1			1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 23 Οκτώβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
23/10/25 0:00	84,00	75,80	8,20	0,00			1		1				1			1	1							
23/10/25 1:00	76,00	67,77	8,23	0,00			1				1						1	1						
23/10/25 2:00	71,00	60,75	10,25	0,00			1		1						1			1	1					
23/10/25 3:00	70,00	59,78	10,22	0,00			1		1						1			1						
23/10/25 4:00	69,00	57,71	11,29	0,00			1		1						1			1						
23/10/25 5:00	71,00	59,67	11,33	0,00			1		1						1			1	1					
23/10/25 6:00	78,00	67,51	10,49	0,00			1		1						1			1	1					
23/10/25 7:00	82,00	72,91	9,09	0,00			1		1						1			1	1					
23/10/25 8:00	101,00	93,18	7,34	0,48			1		1						1		1	1	1					
23/10/25 9:00	114,00	105,14	5,80	3,06			1		1						1		1	1	1	1				
23/10/25 10:00	117,00	104,96	5,05	6,99			1		1						1		1	1	1	1				
23/10/25 11:00	119,00	103,69	4,98	10,33			1		1						1		1	1	1	1			1	
23/10/25 12:00	120,00	102,67	5,27	12,06			1		1						1		1	1	1	1			1	
23/10/25 13:00	122,00	103,30	5,70	13,00			1		1						1		1	1	1	1			1	
23/10/25 14:00	123,00	103,49	6,15	13,36			1		1						1		1	1	1	1			1	
23/10/25 15:00	119,00	99,77	6,75	12,48			1		1						1		1	1	1	1			1	
23/10/25 16:00	117,00	98,73	7,61	10,66			1		1						1		1	1	1	1			1	
23/10/25 17:00	120,00	104,52	8,39	7,09			1		1						1		1	1	1	1			1	
23/10/25 18:00	121,00	109,69	8,64	2,67			1		1						1		1	1	1	1			1	
23/10/25 19:00	124,00	115,21	8,49	0,30			1		1						1		1	1	1	1			1	1
23/10/25 20:00	118,00	109,83	8,17	0,00	1		1					1		1	1	1	1	1	1					
23/10/25 21:00	117,00	109,60	7,40	0,00	1		1					1		1	1	1	1	1	1					
23/10/25 22:00	108,00	101,66	6,34	0,00	1		1					1		1	1	1	1	1						
23/10/25 23:00	97,00	91,46	5,54	0,00	1		1					1			1	1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 24 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/10/25 0:00	88,00	86,05	1,95	0,00			1		1				1			1	1	1				
24/10/25 1:00	80,00	77,64	2,36	0,00			1		1				1			1	1					
24/10/25 2:00	78,00	75,52	2,48	0,00			1		1				1			1	1					
24/10/25 3:00	75,00	72,20	2,80	0,00			1		1				1			1	1					
24/10/25 4:00	77,00	73,61	3,39	0,00			1		1				1			1	1					
24/10/25 5:00	79,00	75,17	3,83	0,00			1		1				1			1	1					
24/10/25 6:00	90,00	86,13	3,87	0,00			1		1				1			1	1					
24/10/25 7:00	104,00	99,62	3,84	0,54			1		1				1			1	1					
24/10/25 8:00	110,00	102,59	3,66	3,75			1		1				1	1		1	1					
24/10/25 9:00	117,00	104,36	3,39	9,25			1		1				1	1		1	1	1				
24/10/25 10:00	125,00	108,10	3,48	13,42			1		1				1	1		1	1	1				
24/10/25 11:00	127,00	107,83	3,65	15,52			1		1				1	1		1	1	1				
24/10/25 12:00	133,00	112,50	3,74	16,76			1		1				1	1		1	1	1				
24/10/25 13:00	122,00	101,06	3,90	17,04			1		1				1	1		1	1	1				
24/10/25 14:00	127,00	106,88	3,91	16,21			1		1				1	1		1	1	1				
24/10/25 15:00	115,00	97,49	3,61	13,90			1		1				1	1		1	1	1				
24/10/25 16:00	116,00	103,43	3,28	9,29			1		1				1	1		1	1	1				
24/10/25 17:00	118,00	111,64	2,93	3,43			1		1				1	1		1	1	1				
24/10/25 18:00	131,00	128,34	2,37	0,29			1		1				1	1		1	1	1	1	1		
24/10/25 19:00	133,00	131,37	1,63	0,00			1		1				1	1		1	1	1	1	1		
24/10/25 20:00	129,00	127,84	1,16	0,00			1		1				1	1		1	1	1	1			
24/10/25 21:00	119,00	118,05	0,95	0,00			1		1				1	1		1	1	1	1			
24/10/25 22:00	107,00	106,35	0,65	0,00			1		1				1	1		1	1	1				
24/10/25 23:00	96,00	95,57	0,43	0,00			1		1				1			1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 25 Οκτώβριος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
25/10/25 0:00	86,00	85,71	0,29	0,00			1		1				1			1	1	1					
25/10/25 1:00	80,00	79,76	0,24	0,00			1		1					1			1	1					
25/10/25 2:00	75,00	74,70	0,30	0,00			1		1					1			1	1					
25/10/25 3:00	73,00	72,57	0,43	0,00			1		1					1			1	1					
25/10/25 4:00	69,00	68,54	0,46	0,00			1		1					1			1	1					
25/10/25 5:00	76,00	75,47	0,53	0,00			1		1					1			1	1					
25/10/25 6:00	78,00	77,40	0,60	0,00			1		1					1			1	1					
25/10/25 7:00	85,00	83,74	0,52	0,74			1		1					1			1	1	1				
25/10/25 8:00	104,00	99,01	0,47	4,52			1		1					1		1	1	1	1				
25/10/25 9:00	118,00	107,32	0,49	10,19			1		1					1		1	1	1	1				
25/10/25 10:00	126,00	110,70	0,77	14,53			1		1					1		1	1	1	1				
25/10/25 11:00	127,00	108,92	1,39	16,69			1		1					1		1	1	1	1				
25/10/25 12:00	125,00	105,34	2,24	17,42			1		1					1		1	1	1	1				
25/10/25 13:00	124,00	103,54	3,15	17,31			1		1					1		1	1	1	1				
25/10/25 14:00	123,00	103,26	3,45	16,29			1		1					1		1	1	1	1				
25/10/25 15:00	124,00	106,66	3,01	14,33			1		1					1		1	1	1	1				
25/10/25 16:00	122,00	109,27	2,58	10,15			1		1					1		1	1	1	1				
25/10/25 17:00	124,00	117,61	2,41	3,98			1		1					1		1	1	1	1	1			
25/10/25 18:00	126,00	123,62	2,00	0,38			1		1					1		1	1	1	1	1			
25/10/25 19:00	124,00	122,33	1,67	0,00			1		1					1		1	1	1	1	1			
25/10/25 20:00	120,00	118,28	1,72	0,00			1		1					1		1	1	1	1	1			
25/10/25 21:00	117,00	115,24	1,76	0,00			1		1					1		1	1	1	1	1			
25/10/25 22:00	108,00	106,08	1,92	0,00			1		1					1			1	1	1	1			
25/10/25 23:00	100,00	97,74	2,26	0,00			1		1					1			1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 26 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
26/10/25 0:00	88,00	85,25	2,75	0,00			1		1				1			1	1	1				
26/10/25 1:00	80,00	76,99	3,01	0,00			1		1				1			1	1					
26/10/25 2:00	75,00	72,12	2,88	0,00			1		1				1			1	1					
26/10/25 3:00	75,00	72,51	2,49	0,00			1		1				1			1	1					
26/10/25 4:00	70,00	67,77	2,23	0,00			1		1				1			1	1					
26/10/25 5:00	76,00	74,03	1,97	0,00			1		1				1			1	1					
26/10/25 6:00	80,00	77,23	1,82	0,95			1		1				1			1	1					
26/10/25 7:00	86,00	78,98	1,69	5,33			1		1				1			1	1					
26/10/25 8:00	106,00	92,44	1,71	11,85			1		1				1			1	1	1				
26/10/25 9:00	120,00	101,12	1,95	16,93			1		1				1		1	1	1	1				
26/10/25 10:00	124,00	102,02	2,42	19,56			1		1				1		1	1	1	1				
26/10/25 11:00	125,00	101,41	2,91	20,68			1		1				1		1	1	1	1				
26/10/25 12:00	124,00	100,36	3,38	20,26			1		1				1		1	1	1	1				
26/10/25 13:00	123,00	100,84	3,44	18,72			1		1				1		1	1	1	1				
26/10/25 14:00	122,00	102,92	3,00	16,08			1		1				1		1	1	1	1				
26/10/25 15:00	121,00	107,52	2,44	11,04			1		1				1		1	1	1	1				
26/10/25 16:00	120,00	113,63	2,06	4,31			1		1				1		1	1	1	1				
26/10/25 17:00	121,00	118,78	1,86	0,36			1		1				1		1	1	1	1	1			
26/10/25 18:00	120,00	118,37	1,63	0,00			1		1				1		1	1	1	1	1			
26/10/25 19:00	118,00	116,49	1,51	0,00			1		1				1		1	1	1	1	1			
26/10/25 20:00	117,00	115,46	1,54	0,00			1		1				1		1	1	1	1	1			
26/10/25 21:00	113,00	111,48	1,52	0,00			1		1				1		1	1	1	1	1			
26/10/25 22:00	104,00	102,54	1,46	0,00			1		1				1			1	1	1	1			
26/10/25 23:00	100,00	98,63	1,37	0,00			1		1				1			1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Δευτέρα, 27 Οκτώβριος 2025										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
27/10/25 0:00	89,00	87,88	1,12	0,00			1		1				1			1	1	1					
27/10/25 1:00	84,00	83,12	0,88	0,00			1		1					1			1	1					
27/10/25 2:00	79,00	78,18	0,82	0,00			1		1					1			1	1					
27/10/25 3:00	78,00	77,03	0,97	0,00			1		1					1			1	1					
27/10/25 4:00	79,00	77,72	1,28	0,00			1		1					1			1	1					
27/10/25 5:00	82,00	80,09	1,91	0,00			1		1					1			1	1					
27/10/25 6:00	84,00	80,18	3,09	0,73			1		1					1			1	1					
27/10/25 7:00	90,00	80,89	4,54	4,57			1		1					1			1	1					
27/10/25 8:00	122,00	105,51	6,09	10,40			1		1					1			1	1	1				
27/10/25 9:00	130,00	107,43	7,92	14,65			1		1					1		1	1	1	1	1			
27/10/25 10:00	132,00	105,49	9,74	16,77			1		1					1		1	1	1	1	1			
27/10/25 11:00	130,00	101,44	11,35	17,21			1		1					1		1	1	1	1	1			
27/10/25 12:00	131,00	102,06	12,56	16,38			1		1					1		1	1	1	1	1			
27/10/25 13:00	133,00	105,34	13,25	14,41			1		1					1		1	1	1	1	1			
27/10/25 14:00	132,00	107,92	13,12	10,96			1		1					1		1	1	1	1	1			
27/10/25 15:00	126,00	106,79	12,31	6,90			1		1					1		1	1	1	1	1			
27/10/25 16:00	125,00	111,21	11,19	2,60			1		1					1		1	1	1	1	1			
27/10/25 17:00	128,00	118,31	9,53	0,16			1		1					1		1	1	1	1	1			1
27/10/25 18:00	133,00	124,97	8,03	0,00			1		1					1		1	1	1	1	1			1
27/10/25 19:00	137,00	129,86	7,14	0,00			1		1					1		1	1	1	1	1			1
27/10/25 20:00	130,00	123,63	6,37	0,00			1		1					1		1	1	1	1	1			1
27/10/25 21:00	128,00	122,33	5,67	0,00			1		1					1		1	1	1	1	1			1
27/10/25 22:00	121,00	116,00	5,00	0,00			1		1					1			1	1	1	1			1
27/10/25 23:00	102,00	97,75	4,25	0,00					1		1				1			1	1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 28 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
28/10/25 0:00	85,00	70,69	14,31	0,00					1				1			1	1	1				
28/10/25 1:00	80,00	65,13	14,87	0,00					1				1			1	1					
28/10/25 2:00	78,00	64,72	13,28	0,00					1				1			1	1					
28/10/25 3:00	76,00	65,17	10,83	0,00					1				1			1	1					
28/10/25 4:00	72,00	62,53	9,47	0,00					1				1			1	1					
28/10/25 5:00	77,00	68,91	8,09	0,00					1				1			1	1				1	
28/10/25 6:00	84,00	77,22	6,38	0,40					1				1			1	1				1	
28/10/25 7:00	92,00	83,58	5,32	3,10			1		1				1			1	1				1	
28/10/25 8:00	101,00	88,81	4,56	7,63			1		1				1			1	1				1	
28/10/25 9:00	103,00	88,14	3,85	11,01			1		1				1			1	1				1	
28/10/25 10:00	108,00	92,55	3,00	12,45			1		1				1			1	1				1	
28/10/25 11:00	110,00	94,35	2,45	13,20			1		1				1			1	1				1	
28/10/25 12:00	112,00	95,70	2,62	13,68			1		1				1	1		1	1				1	
28/10/25 13:00	113,00	96,36	3,36	13,28			1		1				1	1		1	1				1	
28/10/25 14:00	110,00	94,84	3,96	11,20			1		1				1	1		1	1					
28/10/25 15:00	105,00	93,96	3,89	7,15			1		1				1	1		1	1					
28/10/25 16:00	104,00	98,30	3,19	2,51			1		1				1	1		1	1					
28/10/25 17:00	110,00	107,19	2,66	0,15			1		1				1	1		1	1					
28/10/25 18:00	115,00	112,33	2,67	0,00			1		1				1	1		1	1		1			
28/10/25 19:00	113,00	110,16	2,84	0,00			1		1				1	1		1	1		1			
28/10/25 20:00	110,00	107,07	2,93	0,00			1		1				1	1		1	1		1			
28/10/25 21:00	104,00	101,00	3,00	0,00			1		1				1	1		1	1		1			
28/10/25 22:00	96,00	92,58	3,42	0,00			1		1				1			1	1		1			
28/10/25 23:00	88,00	83,55	4,45	0,00			1		1				1			1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Τετάρτη, 29 Οκτώβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/10/25 0:00	84,00	78,04	5,96	0,00			1						1			1	1		1			
29/10/25 1:00	80,00	72,87	7,13	0,00			1						1			1	1		1			
29/10/25 2:00	76,00	68,10	7,90	0,00			1						1			1	1		1			
29/10/25 3:00	75,00	66,03	8,97	0,00			1						1			1			1			
29/10/25 4:00	72,00	62,07	9,93	0,00			1						1			1			1			
29/10/25 5:00	80,00	69,38	10,62	0,00			1						1			1			1	1		
29/10/25 6:00	86,00	73,23	11,86	0,91			1						1			1			1	1		
29/10/25 7:00	98,00	78,88	13,62	5,50			1						1			1			1	1		
29/10/25 8:00	106,00	79,13	15,20	11,67			1		1				1			1			1	1		
29/10/25 9:00	114,00	81,99	15,93	16,08			1		1				1			1			1	1		
29/10/25 10:00	118,00	83,08	15,90	19,02			1		1				1			1			1	1		
29/10/25 11:00	120,00	83,71	15,50	20,79			1		1				1			1			1	1		
29/10/25 12:00	122,00	86,00	14,82	21,18			1		1				1			1			1	1		
29/10/25 13:00	125,00	90,87	13,99	20,14			1		1				1			1			1	1		
29/10/25 14:00	123,00	92,12	13,20	17,68			1		1				1		1	1			1	1		
29/10/25 15:00	118,00	93,20	12,67	12,13			1		1				1		1	1			1	1		
29/10/25 16:00	116,00	99,10	12,53	4,37			1		1				1		1	1			1	1		
29/10/25 17:00	119,00	106,22	12,54	0,24			1		1				1		1	1			1	1		
29/10/25 18:00	123,00	110,56	12,44	0,00			1		1				1		1	1			1	1		
29/10/25 19:00	128,00	115,86	12,14	0,00			1		1				1		1	1			1	1		1
29/10/25 20:00	126,00	114,63	11,37	0,00			1		1				1		1	1			1	1		1
29/10/25 21:00	124,00	113,94	10,06	0,00			1		1				1		1	1			1	1		1
29/10/25 22:00	117,00	108,44	8,56	0,00			1		1				1			1			1	1		1
29/10/25 23:00	102,00	94,68	7,32	0,00			1		1				1			1				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Πέμπτη, 30 Οκτώβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
30/10/25 0:00	80,00	74,66	5,34	0,00				1			1								1		1	1
30/10/25 1:00	78,00	73,23	4,77	0,00				1			1								1		1	1
30/10/25 2:00	76,00	71,21	4,79	0,00				1			1								1		1	1
30/10/25 3:00	75,00	70,25	4,75	0,00				1			1								1		1	1
30/10/25 4:00	74,00	69,40	4,60	0,00				1			1								1		1	1
30/10/25 5:00	80,00	75,58	4,42	0,00				1			1								1		1	1
30/10/25 6:00	84,00	79,13	4,09	0,78				1	1		1								1		1	1
30/10/25 7:00	93,00	84,06	3,70	5,24				1	1		1								1		1	1
30/10/25 8:00	100,00	85,31	3,00	11,69				1	1		1								1		1	1
30/10/25 9:00	105,00	86,41	2,09	16,50				1	1		1								1		1	1
30/10/25 10:00	110,00	89,35	1,41	19,24				1	1		1								1		1	1
30/10/25 11:00	111,00	89,36	1,05	20,59				1	1		1			1					1		1	1
30/10/25 12:00	115,00	93,21	0,94	20,85				1	1		1			1					1		1	1
30/10/25 13:00	114,00	93,39	0,97	19,64				1	1		1			1					1		1	1
30/10/25 14:00	110,00	91,96	1,00	17,04				1	1		1			1					1		1	1
30/10/25 15:00	105,00	92,22	1,00	11,78				1	1		1			1					1		1	1
30/10/25 16:00	103,00	97,66	1,00	4,34				1	1		1			1					1		1	1
30/10/25 17:00	110,00	108,77	0,99	0,24				1	1		1			1					1		1	1
30/10/25 18:00	113,00	111,99	1,01	0,00				1	1		1			1					1		1	1
30/10/25 19:00	111,00	109,95	1,05	0,00				1	1		1			1					1		1	1
30/10/25 20:00	108,00	106,91	1,09	0,00				1	1		1			1					1		1	1
30/10/25 21:00	101,00	99,90	1,10	0,00				1	1		1			1					1		1	1
30/10/25 22:00	92,00	90,87	1,13	0,00				1	1		1								1		1	1
30/10/25 23:00	85,00	83,93	1,07	0,00				1	1		1								1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 31 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
31/10/25 0:00	79,00	78,18	0,82	0,00				1	1				1						1		1	
31/10/25 1:00	77,00	76,34	0,66	0,00				1	1				1						1		1	
31/10/25 2:00	74,00	73,37	0,63	0,00				1	1				1						1		1	
31/10/25 3:00	73,00	72,37	0,63	0,00				1	1				1						1		1	
31/10/25 4:00	72,00	71,26	0,74	0,00				1	1				1						1		1	
31/10/25 5:00	78,00	77,21	0,79	0,00				1	1				1						1		1	
31/10/25 6:00	82,00	80,72	0,70	0,58				1	1				1						1		1	
31/10/25 7:00	91,00	86,43	0,52	4,05				1	1				1						1		1	1
31/10/25 8:00	98,00	88,32	0,38	9,30				1	1				1						1		1	1
31/10/25 9:00	103,00	89,53	0,32	13,15				1	1				1						1		1	1
31/10/25 10:00	108,00	92,63	0,34	15,03				1	1				1		1				1		1	1
31/10/25 11:00	109,00	93,07	0,47	15,46				1	1				1		1				1		1	1
31/10/25 12:00	110,00	94,23	0,79	14,98				1	1				1		1				1		1	1
31/10/25 13:00	112,00	97,63	1,19	13,18				1	1				1		1				1		1	1
31/10/25 14:00	111,00	99,53	1,44	10,03				1	1				1		1				1		1	1
31/10/25 15:00	104,00	96,49	1,70	5,81				1	1				1		1				1		1	1
31/10/25 16:00	101,00	97,30	1,88	1,82				1	1				1		1				1		1	1
31/10/25 17:00	108,00	106,06	1,86	0,08				1	1				1		1				1		1	1
31/10/25 18:00	112,00	110,17	1,83	0,00				1	1				1		1				1		1	1
31/10/25 19:00	110,00	108,03	1,97	0,00				1	1				1		1				1		1	1
31/10/25 20:00	106,00	103,65	2,35	0,00				1	1				1		1				1		1	1
31/10/25 21:00	99,00	96,33	2,67	0,00				1	1				1		1				1		1	1
31/10/25 22:00	90,00	87,24	2,76	0,00				1	1				1						1		1	1
31/10/25 23:00	83,00	80,35	2,65	0,00				1	1				1						1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 1 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/11/25 0:00	77,00	75,69	1,31	0,00				1	1				1					1	0		1	
1/11/25 1:00	75,00	73,64	1,36	0,00				1	1				1				1				1	
1/11/25 2:00	72,00	70,46	1,54	0,00				1	1				1				1				1	
1/11/25 3:00	71,00	69,25	1,75	0,00				1	1				1				1				1	
1/11/25 4:00	70,00	68,05	1,95	0,00				1	1				1				1				1	
1/11/25 5:00	76,00	73,81	2,19	0,00				1	1				1				1				1	
1/11/25 6:00	80,00	77,63	2,37	0,00				1	1				1				1				1	
1/11/25 7:00	89,00	86,21	2,54	0,25				1	1				1				1				1	1
1/11/25 8:00	96,00	90,06	2,98	2,96				1	1				1				1				1	1
1/11/25 9:00	101,00	88,97	3,81	8,22				1	1				1				1				1	1
1/11/25 10:00	106,00	88,90	4,65	12,45				1	1				1		1		1				1	
1/11/25 11:00	107,00	86,76	5,67	14,57				1	1				1		1		1				1	
1/11/25 12:00	108,00	85,29	7,53	15,18				1	1				1		1		1				1	
1/11/25 13:00	110,00	86,52	9,22	14,26				1	1				1		1		1				1	
1/11/25 14:00	109,00	86,47	10,66	11,87				1	1				1		1		1				1	
1/11/25 15:00	102,00	81,50	12,13	8,37				1	1				1		1		1				1	
1/11/25 16:00	99,00	81,28	13,36	4,36				1	1				1		1		1				1	
1/11/25 17:00	106,00	89,91	14,97	1,12				1	1				1		1		1				1	
1/11/25 18:00	110,00	93,79	16,20	0,01				1	1				1		1		1				1	
1/11/25 19:00	108,00	90,42	17,58	0,00				1	1				1		1		1				1	
1/11/25 20:00	104,00	85,74	18,26	0,00				1	1				1		1		1				1	
1/11/25 21:00	97,00	80,21	16,79	0,00				1	1				1		1		1				1	
1/11/25 22:00	88,00	72,93	15,07	0,00				1	1				1				1				1	
1/11/25 23:00	81,00	67,19	13,81	0,00				1	1				1				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 2 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/11/25 0:00	75,00	62,29	12,71	0,00				1	1				1				1		0		1	
2/11/25 1:00	73,00	61,05	11,95	0,00				1	1				1				1				1	
2/11/25 2:00	70,00	58,46	11,54	0,00				1	1				1				1				1	
2/11/25 3:00	69,00	58,33	10,67	0,00				1	1				1				1				1	
2/11/25 4:00	68,00	58,83	9,17	0,00				1	1				1				1				1	
2/11/25 5:00	74,00	66,50	7,50	0,00				1	1				1				1				1	
2/11/25 6:00	78,00	72,04	5,96	0,00				1	1				1				1				1	
2/11/25 7:00	87,00	81,73	5,00	0,27				1	1				1				1				1	
2/11/25 8:00	94,00	86,76	4,44	2,80				1	1				1				1				1	1
2/11/25 9:00	99,00	87,31	4,14	7,55				1	1				1				1				1	1
2/11/25 10:00	104,00	88,19	4,06	11,75				1	1				1		1		1				1	
2/11/25 11:00	105,00	87,02	3,96	14,02				1	1				1		1		1				1	
2/11/25 12:00	106,00	87,62	3,82	14,56				1	1				1		1		1				1	
2/11/25 13:00	108,00	90,02	3,70	14,28				1	1				1		1		1				1	
2/11/25 14:00	107,00	90,55	3,46	12,99				1	1				1		1		1				1	
2/11/25 15:00	100,00	86,62	3,16	10,22				1	1				1		1		1				1	
2/11/25 16:00	97,00	88,12	2,87	6,01				1	1				1		1		1				1	
2/11/25 17:00	104,00	99,58	2,60	1,82				1	1				1		1		1				1	
2/11/25 18:00	108,00	105,52	2,45	0,03				1	1				1		1		1				1	1
2/11/25 19:00	106,00	103,67	2,33	0,00				1	1				1		1		1				1	1
2/11/25 20:00	102,00	99,85	2,15	0,00				1	1				1		1		1				1	1
2/11/25 21:00	95,00	93,09	1,91	0,00				1	1				1		1		1				1	
2/11/25 22:00	86,00	84,30	1,70	0,00				1	1				1				1				1	
2/11/25 23:00	79,00	77,43	1,57	0,00				1	1				1				1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Δευτέρα, 3 Νοέμβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/11/25 0:00	78,00	76,57	1,43	0,00				1	1				1					1	0		1	
3/11/25 1:00	76,00	74,75	1,25	0,00				1	1				1					1			1	
3/11/25 2:00	73,00	71,84	1,16	0,00				1	1				1					1			1	
3/11/25 3:00	72,00	70,88	1,12	0,00				1	1				1					1			1	
3/11/25 4:00	71,00	69,97	1,03	0,00				1	1				1					1			1	
3/11/25 5:00	77,00	76,11	0,89	0,00				1	1				1					1			1	
3/11/25 6:00	81,00	80,11	0,89	0,00				1	1				1					1			1	
3/11/25 7:00	90,00	88,69	0,84	0,47				1	1				1					1			1	1
3/11/25 8:00	97,00	92,53	0,68	3,79				1	1				1					1			1	1
3/11/25 9:00	102,00	91,99	0,61	9,40				1	1				1					1			1	1
3/11/25 10:00	107,00	92,69	0,64	13,67				1	1				1		1			1			1	
3/11/25 11:00	108,00	91,34	0,71	15,95				1	1				1		1			1			1	
3/11/25 12:00	109,00	91,19	0,86	16,95				1	1				1		1			1			1	
3/11/25 13:00	111,00	93,20	0,98	16,82				1	1				1		1			1			1	
3/11/25 14:00	110,00	93,41	1,00	15,59				1	1				1		1			1			1	
3/11/25 15:00	103,00	88,97	1,03	13,00				1	1				1		1			1			1	
3/11/25 16:00	100,00	90,47	1,06	8,47				1	1				1		1			1			1	
3/11/25 17:00	107,00	103,25	1,08	2,67				1	1				1		1			1			1	1
3/11/25 18:00	111,00	109,85	1,14	0,01				1	1				1		1			1			1	1
3/11/25 19:00	109,00	107,76	1,24	0,00				1	1				1		1			1			1	1
3/11/25 20:00	105,00	103,67	1,33	0,00				1	1				1		1			1			1	1
3/11/25 21:00	98,00	96,57	1,43	0,00				1	1				1		1			1			1	1
3/11/25 22:00	89,00	87,51	1,49	0,00				1	1				1					1			1	1
3/11/25 23:00	82,00	80,51	1,49	0,00				1	1				1					1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 4 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/11/25 0:00	71,00	69,05	1,95	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
4/11/25 1:00	69,00	67,75	1,25	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
4/11/25 2:00	68,00	66,02	1,98	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
4/11/25 3:00	67,00	65,88	1,12	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
4/11/25 4:00	68,00	67,02	0,98	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
4/11/25 5:00	70,00	69,11	0,89	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
4/11/25 6:00	76,00	75,11	0,89	0,00				1	1				1	0	0			1	0		1	
4/11/25 7:00	81,00	79,67	0,86	0,47				1	1				1	0	0			1	0		1	
4/11/25 8:00	83,00	78,53	0,68	3,79				1	1				1	0	0			1	0		1	
4/11/25 9:00	85,00	74,49	1,11	9,40				1	1				1					1	0		1	
4/11/25 10:00	86,00	71,69	0,64	13,67				1	1				1					1	0		1	
4/11/25 11:00	87,00	70,34	0,71	15,95				1	1				1					1	0		1	
4/11/25 12:00	88,00	70,19	0,86	16,95				1	1				1					1	0		1	
4/11/25 13:00	89,00	71,19	0,99	16,82				1	1				1					1	0		1	
4/11/25 14:00	90,00	73,19	1,22	15,59				1	1				1					1	0		1	
4/11/25 15:00	86,00	71,68	1,32	13,00				1	1				1					1	0		1	
4/11/25 16:00	87,00	77,48	1,05	8,47				1	1				1					1	0		1	
4/11/25 17:00	89,00	85,20	1,13	2,67				1	1				1					1	0		1	1
4/11/25 18:00	90,00	88,85	1,14	0,01				1	1				1					1	0		1	1
4/11/25 19:00	91,00	89,73	1,27	0,00				1	1				1					1	0		1	1
4/11/25 20:00	87,00	85,99	1,01	0,00				1	1				1					1	0		1	1
4/11/25 21:00	84,00	82,95	1,05	0,00				1	1				1					1	0		1	
4/11/25 22:00	82,00	80,41	1,59	0,00				1	1				1	0	0			1	0		1	
4/11/25 23:00	79,00	77,53	1,47	0,00				1	1				1	0	0			1	0		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Τετάρτη, 5 Νοέμβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΠ 1	ΑΕΠ 2	ΑΕΠ 3	ΑΕΠ 4	ΑΕΠ 5	ΑΕΠ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/11/25 0:00	66,00	65,69	0,31	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
5/11/25 1:00	64,00	63,67	0,33	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
5/11/25 2:00	63,00	62,68	0,32	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
5/11/25 3:00	62,00	61,71	0,29	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
5/11/25 4:00	63,00	62,72	0,28	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
5/11/25 5:00	65,00	64,72	0,28	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
5/11/25 6:00	71,00	70,74	0,26	0,00				1	1				1	0	0			1	0		1	
5/11/25 7:00	76,00	75,29	0,25	0,46				1	1				1	0	0			1	0		1	
5/11/25 8:00	78,00	73,52	0,21	4,27				1	1				1					1	0		1	
5/11/25 9:00	80,00	69,00	0,25	10,75				1	1				1					1	0		1	
5/11/25 10:00	81,00	65,10	0,29	15,61				1					1					1	0		1	
5/11/25 11:00	82,00	63,94	0,27	17,79				1					1					1	0		1	
5/11/25 12:00	83,00	64,36	0,37	18,27				1					1					1	0		1	
5/11/25 13:00	84,00	65,75	0,51	17,74				1					1					1	0		1	
5/11/25 14:00	85,00	68,70	0,57	15,73				1	1				1					1	0		1	
5/11/25 15:00	81,00	68,12	0,54	12,34				1	1				1					1	0		1	
5/11/25 16:00	82,00	74,45	0,46	7,09				1	1				1					1	0		1	
5/11/25 17:00	84,00	81,71	0,45	1,84				1	1				1					1	0		1	
5/11/25 18:00	85,00	84,53	0,46	0,01				1	1				1					1	0		1	
5/11/25 19:00	86,00	85,60	0,40	0,00				1	1				1					1	0		1	1
5/11/25 20:00	82,00	81,67	0,33	0,00				1	1				1					1	0		1	
5/11/25 21:00	79,00	78,64	0,36	0,00				1	1				1					1	0		1	
5/11/25 22:00	77,00	76,46	0,54	0,00				1	1				1	0	0			1	0		1	
5/11/25 23:00	74,00	73,38	0,62	0,00				1	1				1	0	0			1	0		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Πέμπτη, 6 Νοέμβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/11/25 0:00	60,00	59,69	0,31	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
6/11/25 1:00	59,00	58,67	0,33	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
6/11/25 2:00	58,00	57,65	0,35	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
6/11/25 3:00	57,00	56,69	0,31	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
6/11/25 4:00	59,00	58,61	0,39	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
6/11/25 5:00	60,00	59,59	0,41	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
6/11/25 6:00	65,00	64,49	0,51	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
6/11/25 7:00	69,00	67,67	0,87	0,46				1					1	0	0			1	0		1	
6/11/25 8:00	73,00	67,80	0,93	4,27				1					1					1	0		1	
6/11/25 9:00	74,00	62,30	0,95	10,75				1					1					1	0		1	
6/11/25 10:00	75,00	58,77	0,62	15,61				1					1					1	0		1	
6/11/25 11:00	76,00	57,56	0,65	17,79				1					1					1	0		1	
6/11/25 12:00	77,00	58,36	0,37	18,27				1					1					1	0		1	
6/11/25 13:00	78,00	59,75	0,51	17,74				1					1					1	0		1	
6/11/25 14:00	80,00	63,64	0,63	15,73				1					1					1	0		1	
6/11/25 15:00	78,00	64,95	0,71	12,34				1					1					1	0		1	
6/11/25 16:00	79,00	71,45	0,46	7,09				1					1					1	0		1	1
6/11/25 17:00	80,00	77,71	0,45	1,84				1					1					1	0		1	1
6/11/25 18:00	82,00	81,14	0,85	0,01				1					1					1	0		1	1
6/11/25 19:00	80,00	79,14	0,86	0,00				1					1					1	0		1	1
6/11/25 20:00	76,00	75,67	0,33	0,00				1					1					1	0		1	1
6/11/25 21:00	72,00	71,64	0,36	0,00				1					1					1	0		1	1
6/11/25 22:00	70,00	69,46	0,54	0,00				1					1	0	0			1	0		1	1
6/11/25 23:00	68,00	67,11	0,89	0,00				1					1	0	0			1	0		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 7 Νοέμβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
7/11/25 0:00	56,00	55,66	0,34	0,00				1					1	0	0			1	0		1			
7/11/25 1:00	55,00	54,66	0,34	0,00				1					1	0	0			1	0		1			
7/11/25 2:00	54,00	53,69	0,31	0,00				1					1	0	0			1	0		1			
7/11/25 3:00	53,00	52,60	0,40	0,00				1					1	0	0			1	0		1			
7/11/25 4:00	55,00	54,40	0,60	0,00				1					1	0	0			1	0		1			
7/11/25 5:00	56,00	55,16	0,84	0,00				1					1	0	0			1	0		1			
7/11/25 6:00	61,00	60,02	0,98	0,00				1					1	0	0			1	0		1			
7/11/25 7:00	65,00	63,96	0,97	0,07				1					1	0	0			1	0		1			
7/11/25 8:00	69,00	65,73	0,94	2,33				1					1					1	0		1			
7/11/25 9:00	70,00	62,15	1,17	6,68				1	1		1		1						0					
7/11/25 10:00	71,00	58,77	1,49	10,74				1	1		1		1						0					
7/11/25 11:00	71,00	56,05	1,62	13,33				1	1		1		1						0					
7/11/25 12:00	73,00	57,10	1,52	14,38				1	1		1		1						0					
7/11/25 13:00	74,00	58,68	1,23	14,09				1	1		1		1						0					
7/11/25 14:00	76,00	62,02	0,86	13,12				1	1		1		1						0					
7/11/25 15:00	74,00	62,19	0,50	11,31				1	1		1		1						0					
7/11/25 16:00	75,00	67,59	0,32	7,09				1	1		1		1						0					
7/11/25 17:00	76,00	73,57	0,30	2,13				1					1						0					
7/11/25 18:00	78,00	77,65	0,32	0,03				1					1							1	0		1	1
7/11/25 19:00	76,00	75,61	0,39	0,00				1					1							1	0		1	1
7/11/25 20:00	72,00	71,57	0,43	0,00				1					1				1	0		1	1			
7/11/25 21:00	68,00	67,59	0,41	0,00				1					1				1	0		1				
7/11/25 22:00	66,00	65,53	0,47	0,00				1					1	0	0		1	0		1				
7/11/25 23:00	64,00	63,47	0,53	0,00				1					1	0	0		1	0		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Σάββατο, 8 Νοέμβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/11/25 0:00	55,00	54,58	0,42	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
8/11/25 1:00	54,00	53,54	0,46	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
8/11/25 2:00	53,00	52,51	0,49	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
8/11/25 3:00	51,00	50,54	0,46	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
8/11/25 4:00	53,00	52,62	0,38	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
8/11/25 5:00	54,00	53,70	0,30	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
8/11/25 6:00	60,00	59,41	0,27	0,32				1					1	0	0			1	0		1	
8/11/25 7:00	64,00	60,33	0,27	3,40				1					1	0	0			1	0		1	
8/11/25 8:00	68,00	58,98	0,27	8,75				1					1					1	0		1	
8/11/25 9:00	69,00	55,68	0,29	13,03				1	1		1		1									
8/11/25 10:00	70,00	54,36	0,35	15,29				1	1		1		1									
8/11/25 11:00	71,00	54,77	0,43	15,80				1	1		1		1									
8/11/25 12:00	72,00	56,19	0,46	15,35				1	1		1		1									
8/11/25 13:00	74,00	59,19	0,41	14,40				1	1		1		1									
8/11/25 14:00	75,00	62,44	0,29	12,27				1	1		1		1									
8/11/25 15:00	73,00	65,16	0,18	7,66				1	1		1		1									
8/11/25 16:00	74,00	71,56	0,12	2,32				1	1		1		1									
8/11/25 17:00	75,00	74,87	0,09	0,04				1					1					1	0		1	1
8/11/25 18:00	76,00	75,93	0,07	0,00				1					1					1	0		1	1
8/11/25 19:00	77,00	76,92	0,08	0,00				1					1					1	0		1	1
8/11/25 20:00	71,00	70,89	0,11	0,00				1					1					1	0		1	
8/11/25 21:00	67,00	66,88	0,12	0,00				1					1					1	0		1	
8/11/25 22:00	65,00	64,86	0,14	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
8/11/25 23:00	63,00	62,83	0,17	0,00				1					1	0	0			1	0		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Κυριακή, 9 Νοέμβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/11/25 0:00	53,00	52,58	0,42	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
9/11/25 1:00	52,00	51,54	0,46	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
9/11/25 2:00	51,00	50,51	0,49	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
9/11/25 3:00	49,00	48,54	0,46	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
9/11/25 4:00	51,00	50,62	0,38	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
9/11/25 5:00	52,00	51,70	0,30	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
9/11/25 6:00	58,00	57,41	0,27	0,32				1					1	0	0			1	0		1	
9/11/25 7:00	60,00	56,33	0,27	3,40				1					1	0	0			1	0		1	
9/11/25 8:00	64,00	54,98	0,27	8,75				1					1					1	0		1	
9/11/25 9:00	65,00	51,68	0,29	13,03				1	1		1		1									
9/11/25 10:00	66,00	50,36	0,35	15,29				1	1		1		1									
9/11/25 11:00	67,00	50,77	0,43	15,80				1	1		1		1									
9/11/25 12:00	68,00	52,19	0,46	15,35				1	1		1		1									
9/11/25 13:00	69,00	54,19	0,41	14,40				1	1		1		1									
9/11/25 14:00	70,00	57,44	0,29	12,27				1	1		1		1									
9/11/25 15:00	68,00	60,16	0,18	7,66				1	1		1		1									
9/11/25 16:00	67,00	64,56	0,12	2,32				1	1		1		1									
9/11/25 17:00	68,00	67,80	0,16	0,04				1					1					1	0		1	
9/11/25 18:00	69,00	68,88	0,12	0,00				1					1					1	0		1	
9/11/25 19:00	70,00	69,80	0,20	0,00				1					1					1	0		1	
9/11/25 20:00	67,00	66,77	0,23	0,00				1					1					1	0		1	
9/11/25 21:00	65,00	64,88	0,12	0,00				1					1					1	0		1	
9/11/25 22:00	63,00	62,81	0,19	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
9/11/25 23:00	59,00	58,80	0,20	0,00				1					1	0	0			1	0		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Δευτέρα, 10 Νοέμβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/11/25 0:00	58,00	57,64	0,36	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
10/11/25 1:00	57,00	56,61	0,39	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
10/11/25 2:00	56,00	55,52	0,48	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
10/11/25 3:00	53,00	52,43	0,57	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
10/11/25 4:00	54,00	53,36	0,64	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
10/11/25 5:00	55,00	54,27	0,73	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
10/11/25 6:00	60,00	59,01	0,85	0,14				1					1	0	0			1	0		1	
10/11/25 7:00	64,00	60,95	1,01	2,04				1					1	0	0			1	0		1	
10/11/25 8:00	66,00	58,98	1,14	5,88				1					1					1	0		1	
10/11/25 9:00	68,00	57,25	1,31	9,44				1	1		1		1									
10/11/25 10:00	70,00	56,67	1,57	11,76				1	1		1		1									
10/11/25 11:00	72,00	57,41	1,81	12,78				1	1		1		1									
10/11/25 12:00	73,00	58,35	1,99	12,66				1	1		1		1									
10/11/25 13:00	74,00	59,94	2,17	11,89				1	1		1		1									
10/11/25 14:00	75,00	62,80	2,30	9,90				1	1		1		1									
10/11/25 15:00	72,00	63,44	2,37	6,19				1	1		1		1									
10/11/25 16:00	70,00	64,89	3,30	1,81				1	1		1		1									
10/11/25 17:00	72,00	68,35	3,65	0,00				1					1					1	0		1	
10/11/25 18:00	73,00	68,38	4,62	0,00				1					1					1	0		1	
10/11/25 19:00	74,00	68,99	5,01	0,00				1					1					1	0		1	
10/11/25 20:00	73,00	67,80	5,20	0,00				1					1					1	0		1	
10/11/25 21:00	71,00	66,04	4,96	0,00				1					1					1	0		1	
10/11/25 22:00	69,00	63,79	5,21	0,00				1					1	0	0			1	0		1	
10/11/25 23:00	65,00	60,49	4,51	0,00				1					1	0	0			1	0		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Τρίτη, 11 Νοέμβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/11/25 0:00	53,00	50,75	2,25	0,00				1			1				0	0			1			1
11/11/25 1:00	52,00	49,37	2,63	0,00				1			1				0	0			1			1
11/11/25 2:00	51,00	47,95	3,05	0,00				1			1				0	0			1			1
11/11/25 3:00	48,00	44,49	3,51	0,00				1			1				0	0			1			1
11/11/25 4:00	49,00	45,27	3,73	0,00				1			1				0	0			1			1
11/11/25 5:00	50,00	46,20	3,80	0,00				1			1				0	0			1			1
11/11/25 6:00	55,00	51,07	3,93	0,00				1			1				0	0			1			1
11/11/25 7:00	59,00	55,43	3,53	0,04				1			1				0	0			1			1
11/11/25 8:00	61,00	56,71	2,67	1,62				1			1								1			1
11/11/25 9:00	63,00	56,04	2,28	4,68				1	1		1	1										
11/11/25 10:00	65,00	55,20	1,99	7,81				1	1		1	1										
11/11/25 11:00	67,00	54,79	1,82	10,39				1	1		1	1										
11/11/25 12:00	68,00	54,47	1,83	11,70				1	1		1	1										
11/11/25 13:00	69,00	55,55	1,60	11,85				1	1		1	1										
11/11/25 14:00	70,00	57,50	1,30	11,20				1	1		1	1										
11/11/25 15:00	67,00	56,75	0,99	9,26				1	1		1	1										
11/11/25 16:00	65,00	58,71	0,78	5,51				1	1		1	1										
11/11/25 17:00	65,00	62,88	0,65	1,47				1			1								1		1	
11/11/25 18:00	68,00	67,35	0,65	0,00				1			1						1	1			1	
11/11/25 19:00	69,00	68,15	0,85	0,00				1			1						1	1			1	
11/11/25 20:00	68,00	66,80	1,20	0,00				1			1						1	1			1	
11/11/25 21:00	66,00	64,46	1,54	0,00				1			1							1			1	
11/11/25 22:00	64,00	62,29	1,71	0,00				1			1				0	0			1		1	
11/11/25 23:00	60,00	58,18	1,82	0,00				1			1				0	0			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Τετάρτη, 12 Νοέμβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/11/25 0:00	49,00	46,38	2,62	0,00				1			1			0	0			1	0		1	
12/11/25 1:00	48,00	44,92	3,08	0,00				1			1			0	0			1	0		1	
12/11/25 2:00	47,00	43,55	3,45	0,00				1			1			0	0			1	0		1	
12/11/25 3:00	44,00	40,25	3,75	0,00				1			1			0	0			1	0		1	
12/11/25 4:00	45,00	41,21	3,79	0,00				1			1			0	0			1	0		1	
12/11/25 5:00	46,00	42,36	3,64	0,00				1			1			0	0			1	0		1	
12/11/25 6:00	51,00	47,55	3,45	0,00				1			1			0	0			1	0		1	
12/11/25 7:00	55,00	51,80	3,10	0,10				1			1			0	0			1	0		1	
12/11/25 8:00	57,00	51,06	2,67	3,27				1			1							1	0		1	
12/11/25 9:00	59,00	46,95	2,36	9,69				1	1		1	1							0			
12/11/25 10:00	61,00	43,64	2,41	14,95				1	1		1	1							0			
12/11/25 11:00	63,00	42,25	2,96	17,79				1	1		1	1							0			
12/11/25 12:00	64,00	41,75	3,61	18,64				1	1		1	1							0			
12/11/25 13:00	65,00	42,69	3,98	18,33				1	1		1	1							0			
12/11/25 14:00	66,00	45,00	4,27	16,73				1	1		1	1							0			
12/11/25 15:00	63,00	44,73	4,52	13,75				1	1		1	1							0			
12/11/25 16:00	61,00	48,12	4,67	8,21				1	1		1	1							0			
12/11/25 17:00	61,00	54,47	4,51	2,02				1			1								0			
12/11/25 18:00	64,00	59,96	4,04	0,00				1			1							1	0		1	
12/11/25 19:00	65,00	61,26	3,74	0,00				1			1							1	0		1	
12/11/25 20:00	64,00	60,31	3,69	0,00				1			1							1	0		1	
12/11/25 21:00	62,00	58,35	3,65	0,00				1			1							1	0		1	
12/11/25 22:00	60,00	56,54	3,46	0,00				1			1			0	0			1	0		1	
12/11/25 23:00	56,00	52,84	3,16	0,00				1			1			0	0			1	0		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 13 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/11/25 0:00	47,00	44,31	2,69	0,00				1			1			0	0			1	0		1	
13/11/25 1:00	46,00	42,91	3,09	0,00				1			1			0	0			1	0		1	
13/11/25 2:00	45,00	41,16	3,84	0,00				1			1			0	0			1	0		1	
13/11/25 3:00	42,00	37,59	4,41	0,00				1			1			0	0			1	0		1	
13/11/25 4:00	43,00	38,05	4,95	0,00				1			1			0	0			1	0		1	
13/11/25 5:00	44,00	38,54	5,46	0,00				1			1			0	0			1	0		1	
13/11/25 6:00	49,00	43,41	5,59	0,00				1			1			0	0			1	0		1	
13/11/25 7:00	53,00	47,18	5,74	0,08				1			1			0	0			1	0		1	
13/11/25 8:00	55,00	45,59	6,06	3,35				1			1							1	0		1	
13/11/25 9:00	57,00	40,74	6,32	9,94				1	1		1	1							0			
13/11/25 10:00	59,00	37,22	6,54	15,24				1	1		1	1							0			
13/11/25 11:00	61,00	35,58	7,28	18,14				1	1		1	1							0			
13/11/25 12:00	62,00	35,50	7,11	19,39				1	1		1	1							0			
13/11/25 13:00	63,00	35,50	8,17	19,33				1	1		1	1							0			
13/11/25 14:00	64,00	35,50	10,49	18,01				1	1		1	1							0			
13/11/25 15:00	61,00	35,50	10,09	15,41				1	1		1	1							0			
13/11/25 16:00	59,00	35,50	13,71	9,79				1	1		1	1							0			
13/11/25 17:00	59,00	41,12	15,25	2,63				1			1							1	0		1	
13/11/25 18:00	62,00	46,77	15,23	0,00				1			1							1	0		1	
13/11/25 19:00	63,00	46,62	16,38	0,00				1			1							1	0		1	
13/11/25 20:00	62,00	44,28	17,72	0,00				1			1							1	0		1	
13/11/25 21:00	60,00	42,00	18,00	0,00				1			1							1	0		1	
13/11/25 22:00	58,00	40,60	17,40	0,00				1			1			0	0			1	0		1	
13/11/25 23:00	54,00	37,80	16,20	0,00				1			1			0	0			1	0		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 14 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΠ 1	ΑΕΠ 2	ΑΕΠ 3	ΑΕΠ 4	ΑΕΠ 5	ΑΕΠ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
14/11/25 0:00	44,00	30,80	13,20	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 1:00	41,00	28,70	12,30	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 2:00	40,00	28,00	12,00	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 3:00	39,00	27,30	11,70	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 4:00	41,00	28,70	12,30	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 5:00	42,00	29,40	12,60	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 6:00	45,00	31,37	13,45	0,18							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 7:00	47,00	29,93	12,83	4,25							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 8:00	56,00	30,98	13,28	11,74							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 9:00	63,00	32,05	13,74	17,21							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 10:00	62,00	29,34	12,57	20,09							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 11:00	65,00	30,31	12,99	21,70							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 12:00	62,00	28,13	12,05	21,82							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 13:00	63,00	29,87	12,80	20,33							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 14:00	64,00	32,59	13,97	17,45							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 15:00	60,00	34,13	14,63	11,25							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 16:00	59,00	39,12	16,76	3,12							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 17:00	63,00	44,10	18,90	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 18:00	66,00	46,20	19,80	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 19:00	63,00	44,10	18,90	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 20:00	62,00	43,40	18,60	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 21:00	61,00	42,70	18,30	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 22:00	58,00	40,60	17,40	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 23:00	54,00	37,80	16,20	0,00							1	1					1	1	0		0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 15 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
15/11/25 0:00	43,00	30,10	12,90	0,00							1	1					1	1	0			
15/11/25 1:00	42,00	29,40	12,60	0,00							1	1					1	1	0			
15/11/25 2:00	41,00	28,70	12,30	0,00							1	1					1	1	0			
15/11/25 3:00	38,50	26,95	11,55	0,00							1	1					1	1	0			
15/11/25 4:00	40,00	28,00	12,00	0,00							1	1					1	1	0			
15/11/25 5:00	41,00	28,70	12,30	0,00							1	1					1	1	0			
15/11/25 6:00	44,00	30,67	13,15	0,18							1	1					1	1	0			
15/11/25 7:00	46,00	29,35	12,58	4,07							1	1					1	1	0			
15/11/25 8:00	55,00	30,63	13,13	11,25							1	1					1	1	0			
15/11/25 9:00	62,00	31,82	13,64	16,54							1	1					1	1	0			
15/11/25 10:00	61,00	29,17	12,50	19,33							1	1					1	1	0			
15/11/25 11:00	64,00	30,28	12,98	20,75							1	1					1	1	0			
15/11/25 12:00	61,00	28,18	12,08	20,75							1	1					1	1	0			
15/11/25 13:00	62,00	29,89	12,81	19,30							1	1					1	1	0			
15/11/25 14:00	63,00	32,57	13,96	16,47							1	1					1	1	0			
15/11/25 15:00	59,00	34,04	14,59	10,37							1	1					1	1	0			
15/11/25 16:00	58,00	38,66	16,57	2,77							1	1					1	1	0			
15/11/25 17:00	62,00	43,40	18,60	0,00							1	1					1	1	0			
15/11/25 18:00	65,00	45,50	19,50	0,00							1	1					1	1	0			
15/11/25 19:00	62,00	44,13	17,87	0,00							1	1					1	1	0			
15/11/25 20:00	61,00	45,31	15,69	0,00							1	1					1	1	0			
15/11/25 21:00	60,00	46,68	13,32	0,00							1	1					1	1	0			
15/11/25 22:00	57,00	46,35	10,65	0,00							1	1					1	1	0			
15/11/25 23:00	53,00	45,06	7,94	0,00							1	1					1	1	0			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 16 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/11/25 0:00	42,00	36,21	5,79	0,00							1	1					1	1	0			
16/11/25 1:00	39,00	34,64	4,36	0,00							1	1					1	1	0			
16/11/25 2:00	38,00	34,59	3,41	0,00							1	1					1	1	0			
16/11/25 3:00	39,00	36,22	2,78	0,00							1	1					1	1	0			
16/11/25 4:00	40,00	37,61	2,39	0,00							1	1					1	1	0			
16/11/25 5:00	40,50	38,46	2,04	0,00							1	1					1	1	0			
16/11/25 6:00	43,00	41,27	1,65	0,08							1	1					1	1	0			
16/11/25 7:00	45,00	40,00	1,36	3,64							1	1					1	1	0			
16/11/25 8:00	54,00	42,52	1,21	10,27							1	1					1	1	0			
16/11/25 9:00	61,00	45,00	1,02	14,98							1	1					1	1	0			
16/11/25 10:00	60,00	42,06	0,80	17,14							1	1					1	1	0			
16/11/25 11:00	63,00	44,65	0,71	17,64							1	1					1	1	0			
16/11/25 12:00	60,00	42,30	0,75	16,95							1	1					1	1	0			
16/11/25 13:00	61,00	45,00	0,83	15,17							1	1					1	1	0			
16/11/25 14:00	62,00	48,80	0,87	12,33							1	1					1	1	0			
16/11/25 15:00	58,00	49,90	0,84	7,26							1	1					1	1	0			
16/11/25 16:00	57,00	54,50	0,73	1,77							1	1					1	1	0			
16/11/25 17:00	61,00	60,46	0,54	0,00							1	1					1	1	0			
16/11/25 18:00	64,00	63,59	0,41	0,00							1	1					1	1	0			
16/11/25 19:00	61,00	60,64	0,36	0,00							1	1					1	1	0			
16/11/25 20:00	60,00	59,66	0,34	0,00							1	1					1	1	0			
16/11/25 21:00	59,00	58,63	0,37	0,00							1	1					1	1	0			
16/11/25 22:00	56,00	55,62	0,38	0,00							1	1					1	1	0			
16/11/25 23:00	52,00	51,63	0,37	0,00							1	1					1	1	0			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Δευτέρα, 17 Νοέμβριος 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
17/11/25 0:00	44,00	43,65	0,35	0,00							1	1					1	1								
17/11/25 1:00	41,00	40,60	0,40	0,00								1			1					1	1					
17/11/25 2:00	40,00	39,49	0,51	0,00								1			1					1	1					
17/11/25 3:00	39,00	38,37	0,63	0,00								1			1					1	1					
17/11/25 4:00	41,00	40,26	0,74	0,00								1			1					1	1					
17/11/25 5:00	42,00	41,07	0,93	0,00								1			1					1	1					
17/11/25 6:00	45,00	43,65	1,30	0,05								1			1					1	1					
17/11/25 7:00	47,00	42,20	1,80	3,00								1							1		1	1				
17/11/25 8:00	56,00	44,60	2,38	9,02								1							1		1	1				
17/11/25 9:00	63,00	46,32	3,02	13,66								1							1		1	1				
17/11/25 10:00	62,00	42,47	3,69	15,84								1							1		1	1				
17/11/25 11:00	65,00	44,45	4,20	16,35								1							1		1	1				
17/11/25 12:00	62,00	41,74	4,31	15,95								1							1		1	1				
17/11/25 13:00	63,00	44,15	4,08	14,77								1							1		1	1				
17/11/25 14:00	64,00	47,91	3,79	12,30								1							1		1	1				
17/11/25 15:00	60,00	48,57	3,68	7,75								1							1		1	1				
17/11/25 16:00	59,00	53,06	3,72	2,22								1							1		1	1				
17/11/25 17:00	63,00	59,09	3,91	0,00								1							1		1	1				
17/11/25 18:00	66,00	61,82	4,18	0,00								1							1		1	1				
17/11/25 19:00	63,00	58,61	4,39	0,00								1							1		1	1				
17/11/25 20:00	62,00	57,46	4,54	0,00								1							1		1	1				
17/11/25 21:00	61,00	56,42	4,58	0,00								1							1		1	1				
17/11/25 22:00	58,00	53,55	4,45	0,00								1			1						1	1				
17/11/25 23:00	54,00	49,76	4,24	0,00						1	1						1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 18 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/11/25 0:00	44,00	38,90	5,10	0,00					1		1								0	1		1
18/11/25 1:00	42,00	36,55	5,45	0,00					1		1								0	1		1
18/11/25 2:00	41,00	35,42	5,58	0,00					1		1								0	1		1
18/11/25 3:00	39,40	34,25	5,15	0,00					1		1								0	1		1
18/11/25 4:00	42,10	37,61	4,49	0,00					1		1								0	1		1
18/11/25 5:00	42,00	37,91	4,09	0,00					1		1								0	1		1
18/11/25 6:00	46,00	42,07	3,92	0,01					1		1								0	1		1
18/11/25 7:00	47,00	40,80	3,97	2,23					1		1				0				0	1		1
18/11/25 8:00	55,20	42,96	4,42	7,82					1		1				0				0	1		1
18/11/25 9:00	62,80	43,87	5,59	13,34					1		1				0				0			1
18/11/25 10:00	61,80	38,63	6,45	16,72					1		1				0				0			1
18/11/25 11:00	65,20	41,48	6,41	17,31					1		1				0				0			1
18/11/25 12:00	63,40	41,05	5,63	16,72					1		1				0				0			1
18/11/25 13:00	64,20	44,07	4,41	15,72					1		1				0				0			1
18/11/25 14:00	64,80	48,80	3,49	12,51					1		1				0				0			1
18/11/25 15:00	61,00	51,14	2,81	7,05					1		1				0				0	1		1
18/11/25 16:00	60,00	55,75	2,46	1,79					1		1				0				0	1		1
18/11/25 17:00	63,00	60,75	2,25	0,00					1		1				0				0	1		1
18/11/25 18:00	67,00	64,85	2,15	0,00					1		1				0				0	1		1
18/11/25 19:00	64,00	61,51	2,49	0,00					1		1				0				0	1		1
18/11/25 20:00	63,00	59,94	3,06	0,00					1		1				0				0	1		1
18/11/25 21:00	60,00	56,57	3,43	0,00					1		1				0				0	1		1
18/11/25 22:00	59,00	55,54	3,46	0,00					1		1			0	0				0	1		1
18/11/25 23:00	55,90	52,32	3,58	0,00					1		1			0					0	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 19 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/11/25 0:00	48,00	42,80	5,20	0,00							1	1						1				1
19/11/25 1:00	43,00	37,37	5,63	0,00							1	1						1				1
19/11/25 2:00	41,00	35,16	5,84	0,00							1	1						1				1
19/11/25 3:00	39,00	33,16	5,84	0,00							1	1						1				1
19/11/25 4:00	38,00	31,92	6,08	0,00							1	1						1				1
19/11/25 5:00	40,00	33,68	6,32	0,00							1	1						1				1
19/11/25 6:00	44,00	37,25	6,75	0,00							1	1						1				1
19/11/25 7:00	50,00	41,55	7,12	1,33							1				1			1				1
19/11/25 8:00	55,00	42,87	7,19	4,94							1				1			1				1
19/11/25 9:00	58,00	42,54	6,99	8,47							1				1			1				1
19/11/25 10:00	60,00	43,16	6,38	10,46							1				1			1				1
19/11/25 11:00	62,00	45,40	5,64	10,96							1				1			1				1
19/11/25 12:00	63,00	47,44	4,96	10,60							1				1			1				1
19/11/25 13:00	64,00	50,63	4,35	9,02							1				1			1				1
19/11/25 14:00	62,00	51,78	3,94	6,28							1				1			1				1
19/11/25 15:00	58,00	51,16	3,69	3,15							1				1			1				1
19/11/25 16:00	56,00	51,77	3,49	0,74							1				1			1				1
19/11/25 17:00	63,00	59,67	3,33	0,00							1				1			1				1
19/11/25 18:00	65,00	61,87	3,13	0,00							1				1			1				1
19/11/25 19:00	64,00	60,94	3,06	0,00							1				1			1				1
19/11/25 20:00	62,00	58,94	3,06	0,00							1				1			1				1
19/11/25 21:00	60,00	56,99	3,01	0,00							1				1			1				1
19/11/25 22:00	55,00	51,88	3,12	0,00							1	1						1				1
19/11/25 23:00	51,00	47,62	3,38	0,00							1	1						1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 20 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
20/11/25 0:00	45,00	41,51	3,49	0,00							1	1								1		1
20/11/25 1:00	42,00	38,23	3,77	0,00							1	1								1		1
20/11/25 2:00	40,00	36,07	3,93	0,00							1	1								1		1
20/11/25 3:00	39,00	34,95	4,05	0,00							1	1								1		1
20/11/25 4:00	38,00	33,57	4,43	0,00							1	1								1		1
20/11/25 5:00	41,00	35,84	5,16	0,00							1	1								1		1
20/11/25 6:00	45,00	38,99	6,00	0,01							1	1								1		1
20/11/25 7:00	52,00	43,45	6,75	1,80							1				1					1		1
20/11/25 8:00	57,00	43,33	7,68	5,99							1				1					1		1
20/11/25 9:00	61,00	42,55	8,80	9,65							1				1					1		1
20/11/25 10:00	62,00	40,40	9,82	11,78							1				1					1		1
20/11/25 11:00	63,00	40,39	10,23	12,38							1				1					1		1
20/11/25 12:00	64,00	42,35	9,56	12,09							1				1					1		1
20/11/25 13:00	64,00	44,05	8,65	11,30							1				1					1		1
20/11/25 14:00	62,00	44,15	8,46	9,39							1				1					1		1
20/11/25 15:00	60,00	45,75	8,66	5,59							1				1					1		1
20/11/25 16:00	58,00	47,66	8,89	1,45							1				1					1		1
20/11/25 17:00	65,00	55,91	9,09	0,00							1				1					1		1
20/11/25 18:00	66,00	56,59	9,41	0,00							1				1					1		1
20/11/25 19:00	64,00	54,01	9,99	0,00							1				1					1		1
20/11/25 20:00	64,00	53,58	10,42	0,00							1				1					1		1
20/11/25 21:00	61,00	50,37	10,63	0,00							1				1					1		1
20/11/25 22:00	55,00	44,39	10,61	0,00							1	1								1		1
20/11/25 23:00	50,00	39,67	10,33	0,00							1	1								1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 21 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
21/11/25 0:00	45,00	33,45	11,55	0,00							1	1					1					1
21/11/25 1:00	42,00	30,25	11,75	0,00							1	1					1					1
21/11/25 2:00	41,00	29,19	11,81	0,00							1	1					1					1
21/11/25 3:00	40,00	28,23	11,77	0,00							1	1					1					1
21/11/25 4:00	39,00	27,30	11,70	0,00							1	1					1					1
21/11/25 5:00	41,00	28,70	12,30	0,00							1	1					1					1
21/11/25 6:00	45,00	31,71	13,29	0,00							1	1					1					1
21/11/25 7:00	53,00	37,21	13,77	2,02							1				1		1					1
21/11/25 8:00	57,00	35,00	14,75	7,25							1				1		1					1
21/11/25 9:00	60,00	33,71	14,45	11,84							1				1		1					1
21/11/25 10:00	62,00	33,41	14,32	14,27							1				1		1					1
21/11/25 11:00	64,00	34,19	14,65	15,16							1				1		1					1
21/11/25 12:00	66,00	35,95	15,41	14,65							1				1		1					1
21/11/25 13:00	70,00	42,65	14,66	12,69							1				1		1					1
21/11/25 14:00	68,00	44,84	13,92	9,24							1				1		1					1
21/11/25 15:00	66,00	48,28	13,02	4,70							1				1		1					1
21/11/25 16:00	65,00	52,05	11,90	1,05							1				1		1					1
21/11/25 17:00	70,00	58,83	11,17	0,00							1				1		1					1
21/11/25 18:00	71,00	59,89	11,11	0,00							1				1		1					1
21/11/25 19:00	70,00	58,85	11,15	0,00							1				1		1					1
21/11/25 20:00	68,00	56,81	11,19	0,00							1				1		1					1
21/11/25 21:00	64,00	52,62	11,38	0,00							1				1		1					1
21/11/25 22:00	57,00	45,31	11,69	0,00							1	1					1					1
21/11/25 23:00	51,00	39,05	11,95	0,00							1	1					1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 22 Νοέμβριος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
22/11/25 0:00	44,00	32,45	11,55	0,00							1	1									1	1	
22/11/25 1:00	43,00	31,25	11,75	0,00							1	1									1	1	
22/11/25 2:00	42,00	30,19	11,81	0,00							1	1									1	1	
22/11/25 3:00	40,00	28,23	11,77	0,00							1	1									1	1	
22/11/25 4:00	39,00	27,30	11,70	0,00							1	1									1	1	
22/11/25 5:00	42,00	29,40	12,60	0,00							1	1									1	1	
22/11/25 6:00	45,00	31,71	13,29	0,00							1	1									1	1	
22/11/25 7:00	52,00	36,21	13,77	2,02							1				1						1	1	
22/11/25 8:00	58,00	36,00	14,75	7,25							1				1						1	1	
22/11/25 9:00	61,00	34,41	14,75	11,84							1				1						1	1	
22/11/25 10:00	64,00	34,81	14,92	14,27							1				1						1	1	
22/11/25 11:00	65,00	34,89	14,95	15,16							1				1						1	1	
22/11/25 12:00	68,00	37,82	15,53	14,65							1				1						1	1	
22/11/25 13:00	69,00	41,65	14,66	12,69							1				1						1	1	
22/11/25 14:00	65,00	41,84	13,92	9,24							1				1						1	1	
22/11/25 15:00	60,00	42,28	13,02	4,70							1				1						1	1	
22/11/25 16:00	63,00	50,05	11,90	1,05							1				1						1	1	
22/11/25 17:00	70,00	58,83	11,17	0,00							1				1						1	1	
22/11/25 18:00	72,00	60,89	11,11	0,00							1				1						1	1	
22/11/25 19:00	71,00	59,85	11,15	0,00							1				1						1	1	
22/11/25 20:00	70,00	58,81	11,19	0,00							1				1						1	1	
22/11/25 21:00	66,00	54,62	11,38	0,00							1				1						1	1	
22/11/25 22:00	58,00	46,31	11,69	0,00							1	1									1	1	
22/11/25 23:00	52,00	40,05	11,95	0,00							1	1									1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 23 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
23/11/25 0:00	42,00	39,82	2,18	0,00							1	1								1		1
23/11/25 1:00	41,00	38,89	2,11	0,00							1	1								1		1
23/11/25 2:00	40,00	37,94	2,06	0,00							1	1								1		1
23/11/25 3:00	39,00	36,96	2,04	0,00							1	1								1		1
23/11/25 4:00	38,00	35,83	2,17	0,00							1	1								1		1
23/11/25 5:00	40,00	37,51	2,49	0,00							1	1								1		1
23/11/25 6:00	42,00	39,25	2,75	0,00							1	1								1		1
23/11/25 7:00	47,00	42,90	2,63	1,47							1				1					1		1
23/11/25 8:00	53,00	44,67	2,36	5,97							1				1					1		1
23/11/25 9:00	57,00	44,13	2,28	10,59							1				1					1		1
23/11/25 10:00	58,00	42,38	2,33	13,29							1				1					1		1
23/11/25 11:00	59,00	42,52	2,49	13,99							1				1					1		1
23/11/25 12:00	60,00	43,65	2,80	13,55							1				1					1		1
23/11/25 13:00	62,00	45,95	3,73	12,32							1				1					1		1
23/11/25 14:00	61,00	46,41	5,39	9,20							1				1					1		1
23/11/25 15:00	55,00	43,08	7,26	4,66							1				1					1		1
23/11/25 16:00	58,00	48,19	8,77	1,04							1				1					1		1
23/11/25 17:00	62,00	52,52	9,48	0,00							1				1					1		1
23/11/25 18:00	65,00	55,46	9,54	0,00							1				1					1		1
23/11/25 19:00	64,00	54,10	9,90	0,00							1				1					1		1
23/11/25 20:00	62,00	51,65	10,35	0,00							1				1					1		1
23/11/25 21:00	58,00	47,30	10,70	0,00							1				1					1		1
23/11/25 22:00	53,00	41,77	11,23	0,00							1	1								1		1
23/11/25 23:00	48,00	36,43	11,57	0,00							1	1								1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Δευτέρα, 24 Νοέμβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/11/25 0:00	45,00	33,48	11,52	0,00							1	1						1			1	
24/11/25 1:00	42,00	30,67	11,33	0,00							1	1						1			1	
24/11/25 2:00	40,00	28,36	11,64	0,00							1	1						1			1	
24/11/25 3:00	39,00	27,30	11,70	0,00							1	1						1			1	
24/11/25 4:00	37,00	25,90	11,10	0,00							1	1						1			1	
24/11/25 5:00	39,00	27,52	11,48	0,00							1	1						1			1	
24/11/25 6:00	44,00	33,27	10,73	0,00							1	1						1			1	
24/11/25 7:00	50,00	37,69	10,22	2,09							1				1			1			1	
24/11/25 8:00	58,00	40,11	10,20	7,69							1				1			1			1	
24/11/25 9:00	62,00	38,60	10,79	12,61							1				1			1			1	
24/11/25 10:00	63,00	35,52	11,94	15,54							1				1			1			1	
24/11/25 11:00	65,00	34,20	13,60	17,20							1				1			1			1	
24/11/25 12:00	68,00	35,42	15,18	17,40							1				1			1			1	
24/11/25 13:00	70,00	37,66	16,12	16,22							1				1			1			1	
24/11/25 14:00	69,00	39,24	16,45	13,31							1				1			1			1	
24/11/25 15:00	65,00	40,60	16,30	8,10							1				1			1			1	
24/11/25 16:00	62,00	43,94	15,85	2,21							1				1			1			1	
24/11/25 17:00	66,00	50,56	15,44	0,00							1				1			1			1	
24/11/25 18:00	74,00	58,41	15,59	0,00							1				1			1			1	
24/11/25 19:00	72,00	55,86	16,14	0,00							1				1			1			1	
24/11/25 20:00	68,00	51,86	16,14	0,00							1				1			1			1	
24/11/25 21:00	66,00	50,79	15,21	0,00							1				1			1			1	
24/11/25 22:00	55,00	41,05	13,95	0,00							1	1						1			1	
24/11/25 23:00	50,00	37,14	12,86	0,00							1	1						1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 25 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/11/25 0:00	44,00	30,80	13,20	0,00							1	1						1			1	
25/11/25 1:00	41,00	28,70	12,30	0,00							1	1						1			1	
25/11/25 2:00	39,00	27,30	11,70	0,00							1	1						1			1	
25/11/25 3:00	38,00	26,60	11,40	0,00							1	1						1			1	
25/11/25 4:00	37,00	25,90	11,10	0,00							1	1						1			1	
25/11/25 5:00	38,00	26,60	11,40	0,00							1	1						1			1	
25/11/25 6:00	43,00	30,09	12,90	0,01							1	1						1			1	
25/11/25 7:00	49,00	32,37	13,87	2,76							1				1			1			1	
25/11/25 8:00	57,00	34,49	13,38	9,13							1				1			1			1	
25/11/25 9:00	61,00	35,07	11,03	14,90							1				1			1			1	
25/11/25 10:00	62,00	34,97	8,55	18,48							1				1			1			1	
25/11/25 11:00	64,00	37,24	6,54	20,22							1				1			1			1	
25/11/25 12:00	67,00	41,40	5,25	20,35							1				1			1			1	
25/11/25 13:00	69,00	45,54	4,67	18,79							1				1			1			1	
25/11/25 14:00	68,00	48,27	4,33	15,40							1				1			1			1	
25/11/25 15:00	64,00	51,01	4,06	8,93							1				1			1			1	
25/11/25 16:00	61,00	55,27	3,58	2,15							1				1			1			1	
25/11/25 17:00	65,00	62,33	2,67	0,00							1				1			1			1	
25/11/25 18:00	73,00	71,30	1,70	0,00							1				1			1			1	
25/11/25 19:00	71,00	69,86	1,14	0,00							1				1			1			1	
25/11/25 20:00	67,00	66,14	0,86	0,00							1				1			1			1	
25/11/25 21:00	65,00	64,33	0,67	0,00							1				1			1			1	
25/11/25 22:00	54,00	53,44	0,56	0,00							1	1						1			1	
25/11/25 23:00	49,00	48,52	0,48	0,00							1	1						1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 26 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
26/11/25 0:00	44,00	43,69	0,31	0,00							1	1				1						1
26/11/25 1:00	42,00	41,64	0,36	0,00							1	1				1						1
26/11/25 2:00	40,00	39,50	0,50	0,00							1	1				1						1
26/11/25 3:00	39,00	38,33	0,67	0,00							1	1				1						1
26/11/25 4:00	38,00	37,11	0,89	0,00							1	1				1						1
26/11/25 5:00	40,00	38,81	1,19	0,00							1	1	1			1						1
26/11/25 6:00	46,00	44,56	1,44	0,00							1	1				1						1
26/11/25 7:00	52,00	48,39	1,67	1,94							1				1	1						1
26/11/25 8:00	56,00	46,81	2,14	7,05							1				1	1						1
26/11/25 9:00	60,00	45,52	2,83	11,65							1				1	1						1
26/11/25 10:00	61,00	43,22	3,65	14,13							1				1	1						1
26/11/25 11:00	62,00	43,34	4,20	14,46							1				1	1						1
26/11/25 12:00	61,00	43,87	4,19	12,94							1				1	1						1
26/11/25 13:00	60,00	45,14	4,01	10,85							1				1	1						1
26/11/25 14:00	58,00	45,70	4,05	8,25							1				1	1						1
26/11/25 15:00	56,00	47,50	4,14	4,36							1				1	1						1
26/11/25 16:00	57,00	51,79	4,23	0,98							1				1	1						1
26/11/25 17:00	58,00	53,30	4,70	0,00							1				1	1						1
26/11/25 18:00	62,00	56,43	5,57	0,00							1				1	1						1
26/11/25 19:00	65,00	58,30	6,70	0,00							1				1	1						1
26/11/25 20:00	64,00	56,43	7,57	0,00							1				1	1						1
26/11/25 21:00	61,00	53,24	7,76	0,00							1				1	1						1
26/11/25 22:00	55,00	46,92	8,08	0,00							1	1				1						1
26/11/25 23:00	50,00	41,34	8,66	0,00							1	1				1						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 27 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
27/11/25 0:00	44,00	35,13	8,87	0,00							1	1						1			1	
27/11/25 1:00	41,00	31,90	9,10	0,00							1	1						1			1	
27/11/25 2:00	39,00	30,30	8,70	0,00							1	1						1			1	
27/11/25 3:00	38,00	29,94	8,06	0,00							1	1						1			1	
27/11/25 4:00	37,00	29,31	7,69	0,00							1	1						1			1	
27/11/25 5:00	38,00	30,39	7,61	0,00							1	1						1			1	
27/11/25 6:00	43,00	35,29	7,71	0,00							1	1						1			1	
27/11/25 7:00	49,00	39,48	8,03	1,49							1				1			1			1	
27/11/25 8:00	57,00	43,12	8,54	5,34							1				1			1			1	
27/11/25 9:00	61,00	42,95	9,14	8,91							1				1			1			1	
27/11/25 10:00	62,00	40,88	9,78	11,34							1				1			1			1	
27/11/25 11:00	64,00	42,14	9,76	12,10							1				1			1			1	
27/11/25 12:00	67,00	46,20	9,00	11,80							1				1			1			1	
27/11/25 13:00	69,00	49,20	8,60	11,20							1				1			1			1	
27/11/25 14:00	68,00	50,34	8,65	9,01							1				1			1			1	
27/11/25 15:00	64,00	50,21	8,80	4,99							1				1			1			1	
27/11/25 16:00	61,00	50,51	9,22	1,27							1				1			1			1	
27/11/25 17:00	65,00	55,19	9,81	0,00							1				1			1			1	
27/11/25 18:00	73,00	62,40	10,60	0,00							1				1			1			1	
27/11/25 19:00	71,00	59,45	11,55	0,00							1				1			1			1	
27/11/25 20:00	67,00	54,68	12,32	0,00							1				1			1			1	
27/11/25 21:00	65,00	52,30	12,70	0,00							1				1			1			1	
27/11/25 22:00	54,00	41,24	12,76	0,00							1	1						1			1	
27/11/25 23:00	49,00	36,38	12,62	0,00							1	1						1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 28 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
28/11/25 0:00	46,00	33,58	12,42	0,00							1	1						1			1	
28/11/25 1:00	43,00	30,81	12,19	0,00							1	1						1			1	
28/11/25 2:00	41,00	29,36	11,64	0,00							1	1						1			1	
28/11/25 3:00	41,00	29,96	11,04	0,00							1	1						1			1	
28/11/25 4:00	39,00	28,35	10,65	0,00							1	1						1			1	
28/11/25 5:00	40,00	29,30	10,70	0,00							1	1						1			1	
28/11/25 6:00	45,00	33,72	11,28	0,00							1	1						1			1	
28/11/25 7:00	51,00	37,16	12,61	1,23							1				1			1			1	
28/11/25 8:00	59,00	39,96	14,46	4,58							1				1			1			1	
28/11/25 9:00	63,00	38,59	16,17	8,24							1				1			1			1	
28/11/25 10:00	64,00	37,30	15,98	10,72							1				1			1			1	
28/11/25 11:00	66,00	38,10	16,33	11,57							1				1			1			1	
28/11/25 12:00	69,00	40,37	17,30	11,33							1				1			1			1	
28/11/25 13:00	71,00	43,00	17,96	10,04							1				1			1			1	
28/11/25 14:00	70,00	44,67	17,69	7,64							1				1			1			1	
28/11/25 15:00	66,00	44,04	17,94	4,02							1				1			1			1	
28/11/25 16:00	63,00	44,11	18,02	0,87							1				1			1			1	
28/11/25 17:00	67,00	49,09	17,91	0,00							1				1			1			1	
28/11/25 18:00	75,00	57,31	17,69	0,00							1				1			1			1	
28/11/25 19:00	73,00	55,35	17,65	0,00							1				1			1			1	
28/11/25 20:00	69,00	51,37	17,63	0,00							1				1			1			1	
28/11/25 21:00	67,00	50,02	16,98	0,00							1				1			1			1	
28/11/25 22:00	56,00	40,11	15,89	0,00							1	1						1			1	
28/11/25 23:00	51,00	35,70	15,30	0,00							1	1						1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 29 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/11/25 0:00	48,00	33,60	14,40	0,00							1	1						1			1	
29/11/25 1:00	47,00	32,90	14,10	0,00							1	1						1			1	
29/11/25 2:00	44,00	30,80	13,20	0,00							1	1						1			1	
29/11/25 3:00	43,00	30,10	12,90	0,00							1	1						1			1	
29/11/25 4:00	41,00	28,70	12,30	0,00							1	1						1			1	
29/11/25 5:00	41,00	28,70	12,30	0,00							1	1						1			1	
29/11/25 6:00	46,00	32,20	13,80	0,00							1	1						1			1	
29/11/25 7:00	49,00	34,07	14,60	0,33							1				1			1			1	
29/11/25 8:00	51,00	34,77	14,90	1,33							1				1			1			1	
29/11/25 9:00	58,00	38,67	16,57	2,76							1				1			1			1	
29/11/25 10:00	61,00	39,89	17,10	4,01							1				1			1			1	
29/11/25 11:00	64,00	41,53	17,80	4,67							1				1			1			1	
29/11/25 12:00	67,00	43,52	18,65	4,83							1				1			1			1	
29/11/25 13:00	69,00	51,29	12,94	4,77							1				1			1			1	
29/11/25 14:00	70,00	56,72	8,74	4,54							1				1			1			1	
29/11/25 15:00	67,00	57,88	6,25	2,87							1				1			1			1	
29/11/25 16:00	64,00	58,11	5,23	0,66							1				1			1			1	
29/11/25 17:00	64,00	59,16	4,84	0,00							1				1			1			1	
29/11/25 18:00	68,00	63,66	4,34	0,00							1				1			1			1	
29/11/25 19:00	71,00	67,28	3,72	0,00							1				1			1			1	
29/11/25 20:00	67,00	64,02	2,98	0,00							1				1			1			1	
29/11/25 21:00	65,00	62,45	2,55	0,00							1				1			1			1	
29/11/25 22:00	62,00	59,71	2,29	0,00							1	1						1			1	
29/11/25 23:00	51,00	48,85	2,15	0,00							1	1						1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 29 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/11/25 0:00	47,00	45,12		1,88							1	1						1			1	
29/11/25 1:00	44,00	42,56		1,44							1	1						1			1	
29/11/25 2:00	42,00	40,68		1,32							1	1						1			1	
29/11/25 3:00	42,00	40,30		1,70							1	1						1			1	
29/11/25 4:00	40,00	37,56		2,44							1	1						1			1	
29/11/25 5:00	41,00	38,21		2,79							1	1						1			1	
29/11/25 6:00	46,00	42,77		3,23							1	1						1			1	
29/11/25 7:00	52,00	47,28		3,59							1				1			1			1	
29/11/25 8:00	60,00	51,48		4,73							1				1			1			1	
29/11/25 9:00	61,00	47,13		5,09							1				1			1			1	
29/11/25 10:00	63,00	44,76		6,34							1				1			1			1	
29/11/25 11:00	65,00	45,09		6,71							1				1			1			1	
29/11/25 12:00	68,00	47,83		6,81							1				1			1			1	
29/11/25 13:00	70,00	50,42		6,77							1				1			1			1	
29/11/25 14:00	69,00	51,66		6,92							1				1			1			1	
29/11/25 15:00	65,00	51,59		7,36							1				1			1			1	
29/11/25 16:00	62,00	52,95		7,54							1				1			1			1	
29/11/25 17:00	66,00	58,64		7,36							1				1			1			1	
29/11/25 18:00	74,00	66,83		7,17							1				1			1			1	
29/11/25 19:00	72,00	65,13		6,87							1				1			1			1	
29/11/25 20:00	68,00	61,85		6,15							1				1			1			1	
29/11/25 21:00	66,00	60,70		5,30							1				1			1			1	
29/11/25 22:00	55,00	50,18		4,82							1	1						1			1	
29/11/25 23:00	50,00	45,54		4,46							1	1						1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 29 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/11/25 0:00	48,00	43,84		4,16							1	1						1			1	
29/11/25 1:00	45,00	41,15		3,85							1	1						1			1	
29/11/25 2:00	43,00	39,55		3,45							1	1						1			1	
29/11/25 3:00	43,00	39,75		3,25							1	1						1			1	
29/11/25 4:00	41,00	38,03		2,97							1	1						1			1	
29/11/25 5:00	42,00	39,56		2,44							1	1						1			1	
29/11/25 6:00	47,00	45,05		1,95							1	1						1			1	
29/11/25 7:00	53,00	49,28		1,49							1				1			1			1	
29/11/25 8:00	61,00	51,68		1,20							1				1			1			1	
29/11/25 9:00	65,00	50,54		1,14							1				1			1			1	
29/11/25 10:00	66,00	48,12		1,18							1				1			1			1	
29/11/25 11:00	67,00	47,33		1,38							1				1			1			1	
29/11/25 12:00	69,00	49,26		1,66							1				1			1			1	
29/11/25 13:00	71,00	52,51		1,95							1				1			1			1	
29/11/25 14:00	70,00	54,70		2,21							1				1			1			1	
29/11/25 15:00	66,00	55,86		2,49							1				1			1			1	
29/11/25 16:00	63,00	58,04		2,91							1				1			1			1	
29/11/25 17:00	68,00	64,60		3,40							1				1			1			1	
29/11/25 18:00	71,00	67,24		3,76							1				1			1			1	
29/11/25 19:00	72,00	67,93		4,07							1				1			1			1	
29/11/25 20:00	69,00	64,75		4,25							1				1			1			1	
29/11/25 21:00	67,00	62,74		4,26							1				1			1			1	
29/11/25 22:00	56,00	51,87		4,13							1	1						1			1	
29/11/25 23:00	51,00	47,12		3,88							1	1						1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 2 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/12/25 0:00	50,00	49,18	0,82	0,00							1	1						1			1	
2/12/25 1:00	47,00	46,19	0,81	0,00							1	1						1			1	
2/12/25 2:00	44,00	43,25	0,75	0,00							1	1						1			1	
2/12/25 3:00	46,00	45,24	0,76	0,00							1	1						1			1	
2/12/25 4:00	42,00	41,19	0,81	0,00							1	1						1			1	
2/12/25 5:00	42,00	41,16	0,84	0,00							1	1						1			1	
2/12/25 6:00	47,00	46,14	0,86	0,00							1	1						1			1	
2/12/25 7:00	54,00	51,19	0,76	2,05							1	1						1			1	
2/12/25 8:00	63,00	54,39	0,63	7,98							1	1						1			1	
2/12/25 9:00	67,00	52,78	0,57	13,65							1	1						1			1	
2/12/25 10:00	68,00	50,40	0,58	17,02							1	1						1			1	
2/12/25 11:00	72,00	52,67	0,69	18,64							1	1						1			1	
2/12/25 12:00	74,00	54,62	0,77	18,61							1	1						1			1	
2/12/25 13:00	73,00	55,23	0,80	16,97							1	1						1			1	
2/12/25 14:00	71,00	56,68	0,81	13,51							1	1						1			1	
2/12/25 15:00	68,00	59,50	0,88	7,62							1	1						1			1	
2/12/25 16:00	67,00	64,17	1,01	1,82							1	1						1			1	
2/12/25 17:00	73,00	71,97	1,03	0,00							1	1						1	1		1	
2/12/25 18:00	72,00	71,09	0,91	0,00							1	1						1	1		1	
2/12/25 19:00	73,00	72,20	0,80	0,00							1	1						1	1		1	
2/12/25 20:00	73,00	72,30	0,70	0,00							1	1						1	1		1	
2/12/25 21:00	68,00	67,41	0,59	0,00							1	1						1	1		1	
2/12/25 22:00	61,00	60,48	0,52	0,00							1	1						1			1	
2/12/25 23:00	57,00	56,55	0,45	0,00							1	1						1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 3 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/12/25 0:00	52,00	51,60	0,40	0,00							1	1						1			1	
3/12/25 1:00	48,00	47,61	0,39	0,00							1	1						1			1	
3/12/25 2:00	46,00	45,59	0,41	0,00							1	1						1			1	
3/12/25 3:00	48,00	47,63	0,37	0,00							1	1						1			1	
3/12/25 4:00	44,00	43,65	0,35	0,00							1	1						1			1	
3/12/25 5:00	44,00	43,65	0,35	0,00							1	1						1			1	
3/12/25 6:00	48,00	47,59	0,41	0,00							1	1						1			1	
3/12/25 7:00	55,00	53,76	0,47	0,77							1	1						1			1	
3/12/25 8:00	64,00	60,09	0,57	3,34							1	1						1			1	
3/12/25 9:00	69,00	61,80	0,71	6,49							1	1						1			1	
3/12/25 10:00	70,00	60,28	0,75	8,97							1	1						1			1	
3/12/25 11:00	73,00	62,44	0,78	9,78							1	1						1			1	
3/12/25 12:00	77,00	67,12	0,86	9,02							1	1						1	1		1	
3/12/25 13:00	78,00	69,45	0,96	7,59							1	1						1	1		1	
3/12/25 14:00	74,00	67,55	1,14	5,31							1	1						1	1		1	
3/12/25 15:00	69,00	65,21	1,40	2,39							1	1						1	1		1	
3/12/25 16:00	68,00	65,94	1,65	0,41							1	1						1	1		1	
3/12/25 17:00	77,00	75,12	1,88	0,00							1	1						1	1		1	
3/12/25 18:00	74,00	71,83	2,17	0,00							1	1						1	1		1	
3/12/25 19:00	75,00	72,47	2,53	0,00							1	1						1	1		1	
3/12/25 20:00	74,00	71,06	2,94	0,00							1	1						1	1		1	
3/12/25 21:00	70,00	66,58	3,42	0,00							1	1						1	1		1	
3/12/25 22:00	65,00	60,76	4,24	0,00							1	1						1			1	
3/12/25 23:00	60,00	54,69	5,31	0,00							1	1						1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 4 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/12/25 0:00	52,00	47,15	4,85	0,00					1		1							1			1	
4/12/25 1:00	48,00	42,43	5,57	0,00					1		1							1			1	
4/12/25 2:00	46,00	40,11	5,89	0,00					1		1							1			1	
4/12/25 3:00	48,00	41,94	6,06	0,00					1		1							1			1	
4/12/25 4:00	44,00	37,79	6,21	0,00					1		1							1			1	
4/12/25 5:00	44,00	37,80	6,20	0,00					1		1							1			1	
4/12/25 6:00	48,00	42,06	5,94	0,00					1		1							1			1	
4/12/25 7:00	55,00	49,10	5,66	0,24					1		1							1			1	
4/12/25 8:00	64,00	56,84	5,78	1,38					1		1							1			1	
4/12/25 9:00	69,00	59,75	6,41	2,84					1		1							1			1	
4/12/25 10:00	70,00	58,11	7,26	4,63					1		1							1			1	
4/12/25 11:00	73,00	58,82	8,02	6,16					1		1							1			1	
4/12/25 12:00	77,00	61,76	8,81	6,43					1		1							1			1	
4/12/25 13:00	78,00	62,25	9,59	6,16					1		1							1			1	
4/12/25 14:00	74,00	58,70	10,38	4,92					1		1							1			1	
4/12/25 15:00	69,00	55,09	11,32	2,59					1		1							1			1	
4/12/25 16:00	68,00	54,93	12,51	0,56					1		1	1		1	1			1				
4/12/25 17:00	77,00	62,65	14,35	0,00					1		1	1		1	1			1				
4/12/25 18:00	74,00	56,84	17,16	0,00					1		1	1		1	1			1				
4/12/25 19:00	75,00	54,70	20,30	0,00					1		1	1		1	1			1				
4/12/25 20:00	74,00	51,80	22,20	0,00					1		1	1		1	1			1				
4/12/25 21:00	70,00	66,58	3,42	0,00					1		1	1		1	1			1				
4/12/25 22:00	65,00	60,76	4,24	0,00					1		1							1				
4/12/25 23:00	60,00	54,69	5,31	0,00					1		1							1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Παρασκευή, 5 Δεκέμβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/12/25 0:00	59,00	41,30	17,70	0,00					1		1					1					1	
5/12/25 1:00	55,00	38,50	16,50	0,00					1		1					1					1	
5/12/25 2:00	53,00	37,10	15,90	0,00					1		1					1					1	
5/12/25 3:00	51,00	35,70	15,30	0,00					1		1					1					1	
5/12/25 4:00	50,00	35,00	15,00	0,00					1		1					1					1	
5/12/25 5:00	52,00	36,40	15,60	0,00					1		1					1					1	
5/12/25 6:00	58,00	40,60	17,40	0,00					1		1					1					1	
5/12/25 7:00	67,00	46,86	20,08	0,06					1		1					1					1	
5/12/25 8:00	70,00	48,57	20,82	0,61					1		1					1					1	
5/12/25 9:00	72,00	49,41	21,18	1,41					1		1					1					1	
5/12/25 10:00	73,00	49,73	21,31	1,96					1		1					1					1	
5/12/25 11:00	71,00	47,79	20,48	2,73					1		1					1					1	
5/12/25 12:00	73,00	48,10	20,61	4,29					1		1					1					1	
5/12/25 13:00	74,00	48,45	20,76	4,79					1		1					1					1	
5/12/25 14:00	76,00	50,73	21,74	3,53					1		1					1					1	
5/12/25 15:00	75,00	51,18	21,93	1,89					1		1					1					1	
5/12/25 16:00	80,00	57,69	21,87	0,44					1		1	1		1	1	1						
5/12/25 17:00	85,00	65,96	19,04	0,00					1		1	1		1	1	1						
5/12/25 18:00	86,00	68,33	17,67	0,00					1		1	1		1	1	1						
5/12/25 19:00	87,00	69,96	17,04	0,00					1		1	1		1	1	1						
5/12/25 20:00	86,00	70,13	15,87	0,00					1		1	1		1	1	1						
5/12/25 21:00	84,00	70,23	13,77	0,00					1		1	1		1	1	1						
5/12/25 22:00	77,00	61,07	15,93	0,00					1		1					1					1	
5/12/25 23:00	68,00	57,60	10,40	0,00					1		1					1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 6 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/12/25 0:00	57,00	45,39	11,61	0,00					1		1					1					1	
6/12/25 1:00	53,00	42,72	10,28	0,00					1		1					1					1	
6/12/25 2:00	51,00	41,87	9,13	0,00					1		1					1					1	
6/12/25 3:00	49,00	40,31	8,69	0,00					1		1					1					1	
6/12/25 4:00	48,00	38,34	9,66	0,00					1		1					1					1	
6/12/25 5:00	50,00	40,22	9,78	0,00					1		1					1					1	
6/12/25 6:00	56,00	47,51	8,49	0,00					1		1					1					1	
6/12/25 7:00	65,00	57,11	7,89	0,00					1		1					1					1	
6/12/25 8:00	68,00	59,19	8,70	0,11					1		1					1					1	
6/12/25 9:00	70,00	61,02	8,25	0,73					1		1					1					1	
6/12/25 10:00	71,00	63,61	5,66	1,73					1		1					1					1	
6/12/25 11:00	69,00	62,00	4,53	2,47					1		1					1					1	
6/12/25 12:00	71,00	63,28	4,81	2,91					1		1					1					1	
6/12/25 13:00	72,00	63,35	5,31	3,34					1		1					1					1	
6/12/25 14:00	74,00	64,55	5,92	3,53					1		1			1		1					1	
6/12/25 15:00	73,00	64,20	5,80	3,00					1		1			1		1					1	
6/12/25 16:00	78,00	71,63	4,77	1,60					1		1			1		1					1	
6/12/25 17:00	83,00	78,79	3,90	0,31					1		1			1		1					1	
6/12/25 18:00	84,00	80,71	3,29	0,00					1		1			1		1					1	
6/12/25 19:00	85,00	82,28	2,72	0,00					1		1			1		1					1	
6/12/25 20:00	84,00	81,56	2,44	0,00					1		1			1		1					1	
6/12/25 21:00	82,00	79,76	2,24	0,00					1		1			1		1					1	
6/12/25 22:00	75,00	73,00	2,00	0,00					1		1			1		1					1	
6/12/25 23:00	66,00	64,36	1,64	0,00					1		1					1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 7 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/12/25 0:00	55,00	53,80	1,20	0,00					1		1					1					1	
7/12/25 1:00	51,00	50,04	0,96	0,00					1		1					1					1	
7/12/25 2:00	49,00	48,06	0,94	0,00					1		1					1					1	
7/12/25 3:00	47,00	46,04	0,96	0,00					1		1					1					1	
7/12/25 4:00	46,00	45,10	0,90	0,00					1		1					1					1	
7/12/25 5:00	48,00	47,18	0,82	0,00					1		1					1					1	
7/12/25 6:00	54,00	53,26	0,74	0,00					1		1					1					1	
7/12/25 7:00	63,00	62,32	0,68	0,00					1		1					1					1	
7/12/25 8:00	66,00	63,94	0,68	1,38					1		1					1					1	
7/12/25 9:00	68,00	61,80	0,65	5,55					1		1					1					1	
7/12/25 10:00	49,00	38,33	0,62	10,05					1		1					1					1	
7/12/25 11:00	67,00	53,47	0,56	12,97					1		1					1					1	
7/12/25 12:00	69,00	54,53	0,53	13,94					1		1					1					1	
7/12/25 13:00	70,00	55,75	0,58	13,67					1		1					1					1	
7/12/25 14:00	72,00	59,11	0,62	12,27					1		1					1					1	
7/12/25 15:00	71,00	61,06	0,66	9,28					1		1					1					1	
7/12/25 16:00	76,00	70,08	0,77	5,15					1		1				1	1					1	
7/12/25 17:00	81,00	78,76	0,89	1,35					1		1				1	1					1	
7/12/25 18:00	82,00	81,20	0,80	0,00					1		1				1	1					1	
7/12/25 19:00	83,00	82,38	0,62	0,00					1		1				1	1					1	
7/12/25 20:00	82,00	81,48	0,52	0,00					1		1				1	1					1	
7/12/25 21:00	80,00	79,50	0,50	0,00					1		1				1	1					1	
7/12/25 22:00	73,00	72,46	0,54	0,00					1		1					1					1	
7/12/25 23:00	64,00	63,47	0,53	0,00					1		1					1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 8 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/12/25 0:00	58,00	57,53	0,47	0,00					1		1					1					1	
8/12/25 1:00	54,00	53,48	0,52	0,00					1		1					1					1	
8/12/25 2:00	52,00	51,38	0,62	0,00					1		1					1					1	
8/12/25 3:00	50,00	49,36	0,64	0,00					1		1					1					1	
8/12/25 4:00	49,00	48,39	0,61	0,00					1		1					1					1	
8/12/25 5:00	51,00	50,46	0,54	0,00					1		1					1					1	
8/12/25 6:00	57,00	56,48	0,52	0,00					1		1					1					1	
8/12/25 7:00	66,00	65,44	0,56	0,00					1		1				1	1					1	
8/12/25 8:00	69,00	67,03	0,59	1,38					1		1				1	1					1	
8/12/25 9:00	71,00	64,84	0,61	5,55					1		1				1	1					1	
8/12/25 10:00	72,00	61,30	0,65	10,05					1		1					1					1	
8/12/25 11:00	70,00	56,29	0,74	12,97					1		1					1					1	
8/12/25 12:00	72,00	57,24	0,82	13,94					1		1					1					1	
8/12/25 13:00	73,00	58,38	0,95	13,67					1		1					1					1	
8/12/25 14:00	75,00	61,60	1,13	12,27					1		1					1					1	
8/12/25 15:00	74,00	63,43	1,29	9,28					1		1					1					1	
8/12/25 16:00	79,00	72,35	1,50	5,15					1		1				1	1					1	
8/12/25 17:00	84,00	80,94	1,71	1,35					1		1				1	1					1	
8/12/25 18:00	85,00	83,13	1,87	0,00					1		1				1	1					1	
8/12/25 19:00	86,00	84,01	1,99	0,00					1		1				1	1					1	
8/12/25 20:00	85,00	82,91	2,09	0,00					1		1				1	1					1	
8/12/25 21:00	83,00	80,85	2,15	0,00					1		1				1	1					1	
8/12/25 22:00	76,00	73,89	2,11	0,00					1		1				1	1					1	
8/12/25 23:00	66,00	63,98	2,02	0,00					1		1					1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 9 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/12/25 0:00	57,00	54,48	2,52	0,00				1			1					1		1				
9/12/25 1:00	53,00	49,76	3,24	0,00				1			1					1		1				
9/12/25 2:00	51,00	46,91	4,09	0,00				1			1					1		1				
9/12/25 3:00	49,00	43,86	5,14	0,00				1			1					1		1				
9/12/25 4:00	47,00	40,96	6,04	0,00				1			1					1		1				
9/12/25 5:00	50,00	43,21	6,79	0,00				1			1					1		1				
9/12/25 6:00	56,00	48,22	7,78	0,00				1			1					1		1				
9/12/25 7:00	65,00	55,50	9,50	0,00				1			1					1		1				
9/12/25 8:00	68,00	54,53	11,59	1,88				1			1					1		1				
9/12/25 9:00	70,00	49,12	13,12	7,76				1			1					1		1				
9/12/25 10:00	71,00	43,45	14,00	13,55				1			1					1		1				
9/12/25 11:00	69,00	37,66	14,57	16,77				1			1					1		1				
9/12/25 12:00	71,00	37,18	15,29	18,53				1			1					1		1				
9/12/25 13:00	72,00	37,36	15,97	18,67				1			1					1		1				
9/12/25 14:00	74,00	39,83	16,80	17,37				1			1					1		1				
9/12/25 15:00	73,00	41,02	17,58	14,40				1			1					1		1				
9/12/25 16:00	78,00	50,56	18,96	8,48				1			1					1		1				
9/12/25 17:00	83,00	61,41	19,42	2,17				1			1					1		1				
9/12/25 18:00	84,00	65,69	18,31	0,00				1			1			1		1		1				
9/12/25 19:00	85,00	69,19	15,81	0,00				1			1			1		1		1				
9/12/25 20:00	84,00	70,81	13,19	0,00				1			1			1		1		1				
9/12/25 21:00	82,00	70,72	11,28	0,00				1			1			1		1		1				
9/12/25 22:00	75,00	65,05	9,95	0,00				1			1			1		1		1				
9/12/25 23:00	65,00	56,52	8,48	0,00				1			1					1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 10 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/12/25 0:00	59,00	54,12	4,88	0,00				1			1					1		1				
10/12/25 1:00	55,00	49,61	5,39	0,00				1			1					1		1				
10/12/25 2:00	53,00	47,02	5,98	0,00				1			1					1		1				
10/12/25 3:00	50,00	44,46	5,54	0,00				1			1					1		1				
10/12/25 4:00	47,00	41,96	5,04	0,00				1			1					1		1				
10/12/25 5:00	51,00	45,89	5,11	0,00				1			1					1		1				
10/12/25 6:00	57,00	51,85	5,15	0,00				1			1					1		1				
10/12/25 7:00	67,00	60,19	5,01	1,80				1			1					1		1				
10/12/25 8:00	69,00	56,54	4,75	7,71				1			1					1		1				
10/12/25 9:00	72,00	53,27	4,75	13,98				1			1					1		1				
10/12/25 10:00	73,00	50,02	5,62	17,36				1			1					1		1				
10/12/25 11:00	71,00	45,25	6,99	18,76				1			1					1		1				
10/12/25 12:00	73,00	45,68	8,66	18,66				1			1					1		1				
10/12/25 13:00	76,00	48,91	10,39	16,70				1			1					1		1				
10/12/25 14:00	81,00	55,75	12,46	12,79				1			1					1		1				
10/12/25 15:00	79,00	58,86	13,15	6,99				1			1					1		1				
10/12/25 16:00	84,00	69,69	12,59	1,72				1			1	1				1						
10/12/25 17:00	85,00	71,80	13,20	0,00				1			1	1		1	1	1						
10/12/25 18:00	86,00	71,50	14,50	0,00				1			1	1		1	1	1						
10/12/25 19:00	87,00	72,80	14,20	0,00				1			1	1		1	1	1						
10/12/25 20:00	85,00	70,13	14,87	0,00				1			1	1		1	1	1						
10/12/25 21:00	84,00	69,35	14,65	0,00				1			1	1		1	1	1						
10/12/25 22:00	77,00	60,22	16,78	0,00				1			1					1		1				
10/12/25 23:00	68,00	50,78	17,22	0,00				1			1					1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Πέμπτη, 11 Δεκέμβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/12/25 0:00	59,00	41,30	17,70	0,00	0			1			1								1			1
11/12/25 1:00	56,00	39,20	16,80	0,00				1			1								1			1
11/12/25 2:00	54,00	37,80	16,20	0,00				1			1								1			1
11/12/25 3:00	51,00	35,70	15,30	0,00				1			1								1			1
11/12/25 4:00	48,00	33,60	14,40	0,00				1			1								1			1
11/12/25 5:00	52,00	36,40	15,60	0,00				1			1								1			1
11/12/25 6:00	58,00	40,60	17,40	0,00				1			1								1			1
11/12/25 7:00	68,00	51,17	16,83	0,00				1			1								1			1
11/12/25 8:00	69,00	51,10	15,94	1,96				1			1								1			1
11/12/25 9:00	73,00	50,25	14,85	7,90				1			1								1			1
11/12/25 10:00	74,00	47,07	13,10	13,83				1			1								1			1
11/12/25 11:00	72,00	43,40	11,43	17,17				1			1								1			1
11/12/25 12:00	74,00	44,87	10,49	18,64				1			1								1			1
11/12/25 13:00	77,00	48,70	9,55	18,75				1			1								1			1
11/12/25 14:00	82,00	56,02	8,70	17,28				1			1								1			1
11/12/25 15:00	79,00	56,83	8,22	13,95				1			1								1			1
11/12/25 16:00	85,00	69,15	7,72	8,13				1			1				1				1			1
11/12/25 17:00	86,00	77,24	6,69	2,07				1			1				1				1			1
11/12/25 18:00	87,00	81,63	5,37	0,00				1			1				1			1	1			1
11/12/25 19:00	88,00	83,89	4,11	0,00				1			1				1			1	1			1
11/12/25 20:00	86,00	83,30	2,70	0,00				1			1				1			1	1			1
11/12/25 21:00	85,00	83,21	1,79	0,00				1			1				1			1	1			1
11/12/25 22:00	78,00	76,62	1,38	0,00				1			1				1				1			1
11/12/25 23:00	65,00	63,96	1,04	0,00				1			1								1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Παρασκευή, 12 Δεκέμβριος 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/12/25 0:00	58,00	56,60	1,40	0,00		0		1			1								1			1
12/12/25 1:00	57,00	55,65	1,35	0,00				1			1							1			1	
12/12/25 2:00	55,00	53,61	1,39	0,00				1			1							1			1	
12/12/25 3:00	52,00	50,66	1,34	0,00				1			1							1			1	
12/12/25 4:00	47,00	45,87	1,13	0,00				1			1							1			1	
12/12/25 5:00	51,00	50,08	0,92	0,00				1			1							1			1	
12/12/25 6:00	59,00	58,26	0,74	0,00				1			1							1			1	
12/12/25 7:00	66,00	63,70	0,58	1,72				1			1							1			1	
12/12/25 8:00	70,00	62,06	0,50	7,44				1			1							1			1	
12/12/25 9:00	74,00	60,16	0,40	13,44				1			1							1			1	
12/12/25 10:00	75,00	57,86	0,37	16,77				1			1							1			1	
12/12/25 11:00	73,00	54,28	0,44	18,28				1			1							1			1	
12/12/25 12:00	75,00	56,16	0,55	18,29				1			1							1			1	
12/12/25 13:00	78,00	60,46	0,77	16,77				1			1							1			1	
12/12/25 14:00	83,00	68,66	0,96	13,38				1			1						1		1			1
12/12/25 15:00	80,00	71,27	1,16	7,57				1			1						1		1			1
12/12/25 16:00	81,00	77,81	1,31	1,88				1			1						1		1			1
12/12/25 17:00	82,00	80,72	1,28	0,00				1			1						1		1			1
12/12/25 18:00	83,00	81,88	1,12	0,00				1			1						1		1			1
12/12/25 19:00	84,00	82,99	1,01	0,00				1			1						1		1			1
12/12/25 20:00	85,00	84,01	0,99	0,00				1			1						1		1			1
12/12/25 21:00	80,00	78,89	1,11	0,00				1			1						1		1			1
12/12/25 22:00	76,00	74,63	1,37	0,00				1			1						1		1			1
12/12/25 23:00	64,00	62,31	1,69	0,00				1			1								1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 13 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/12/25 0:00	56,00	54,00	2,00	0,00		0		1			1								1			1
13/12/25 1:00	55,00	52,52	2,48	0,00		0		1			1								1			1
13/12/25 2:00	53,00	50,02	2,98	0,00		0		1			1								1			1
13/12/25 3:00	50,00	46,62	3,38	0,00		0		1			1								1			1
13/12/25 4:00	45,00	41,29	3,71	0,00		0		1			1								1			1
13/12/25 5:00	49,00	45,30	3,70	0,00		0		1			1								1			1
13/12/25 6:00	57,00	53,72	3,28	0,00		0		1			1								1			1
13/12/25 7:00	64,00	61,05	2,95	0,00		0		1			1								1			1
13/12/25 8:00	67,00	62,08	3,27	1,65		0		1			1								1			1
13/12/25 9:00	72,00	61,09	3,78	7,13		0		1			1								1			1
13/12/25 10:00	73,00	55,97	3,91	13,12		0		1			1								1			1
13/12/25 11:00	71,00	50,38	3,88	16,74		0		1			1								1			1
13/12/25 12:00	73,00	51,16	3,60	18,24		0		1			1								1			1
13/12/25 13:00	76,00	54,47	3,26	18,27		0		1			1								1			1
13/12/25 14:00	81,00	61,01	3,05	16,94		0		1			1								1			1
13/12/25 15:00	80,00	63,11	2,98	13,91		0		1			1				1				1			1
13/12/25 16:00	79,00	67,87	3,04	8,09		0		1			1				1				1			1
13/12/25 17:00	80,00	74,94	3,08	1,98		0		1			1				1				1			1
13/12/25 18:00	81,00	78,17	2,83	0,00		0		1			1				1				1			1
13/12/25 19:00	82,00	79,51	2,49	0,00		0		1			1				1				1			1
13/12/25 20:00	83,00	80,77	2,23	0,00	0		1			1				1				1			1	
13/12/25 21:00	78,00	76,01	1,99	0,00	0		1			1				1				1			1	
13/12/25 22:00	74,00	72,13	1,87	0,00	0		1			1				1				1			1	
13/12/25 23:00	62,00	60,19	1,81	0,00	0		1			1								1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 14 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
14/12/25 0:00	55,00	53,19	1,81	0,00		0		1			1								1			1
14/12/25 1:00	54,00	52,11	1,89	0,00		0		1			1								1			1
14/12/25 2:00	52,00	49,87	2,13	0,00		0		1			1								1			1
14/12/25 3:00	49,00	46,58	2,42	0,00		0		1			1								1			1
14/12/25 4:00	44,00	41,42	2,58	0,00		0		1			1								1			1
14/12/25 5:00	48,00	45,40	2,60	0,00		0		1			1								1			1
14/12/25 6:00	56,00	53,39	2,61	0,00		0		1			1								1			1
14/12/25 7:00	63,00	60,38	2,62	0,00		0		1			1								1			1
14/12/25 8:00	67,00	62,96	2,65	1,39		0		1			1								1			1
14/12/25 9:00	70,00	60,88	2,92	6,20		0		1			1								1			1
14/12/25 10:00	71,00	55,70	3,54	11,76		0		1			1								1			1
14/12/25 11:00	70,00	50,52	4,64	14,84		0		1			1								1			1
14/12/25 12:00	72,00	50,61	6,16	15,23		0		1			1								1			1
14/12/25 13:00	77,00	54,85	7,58	14,57		0		1			1								1			1
14/12/25 14:00	80,00	57,95	8,95	13,10		0		1			1								1			1
14/12/25 15:00	77,00	56,57	10,27	10,16		0		1			1								1			1
14/12/25 16:00	78,00	60,75	11,48	5,77		0		1			1								1			1
14/12/25 17:00	78,00	64,05	12,48	1,47		0		1			1			1					1			1
14/12/25 18:00	79,00	65,65	13,35	0,00		0		1			1			1					1			1
14/12/25 19:00	81,00	66,19	14,81	0,00		0		1			1			1					1			1
14/12/25 20:00	82,00	65,51	16,49	0,00		0		1			1			1					1			1
14/12/25 21:00	77,00	59,31	17,69	0,00		0		1			1								1			1
14/12/25 22:00	73,00	54,85	18,15	0,00		0		1			1								1			1
14/12/25 23:00	61,00	42,70	18,30	0,00		0		1			1								1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 15 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
15/12/25 0:00	59,00	41,30	17,70	0,00		0		1			1								1			1
15/12/25 1:00	58,00	40,60	17,40	0,00		0		1			1								1			1
15/12/25 2:00	56,00	39,20	16,80	0,00		0		1			1								1			1
15/12/25 3:00	53,00	37,10	15,90	0,00		0		1			1								1			1
15/12/25 4:00	48,00	33,60	14,40	0,00		0		1			1								1			1
15/12/25 5:00	52,00	36,40	15,60	0,00		0		1			1								1			1
15/12/25 6:00	60,00	42,00	18,00	0,00		0		1			1								1			1
15/12/25 7:00	67,00	48,46	18,54	0,00		0		1			1								1			1
15/12/25 8:00	71,00	52,03	17,21	1,76		0		1			1								1			1
15/12/25 9:00	75,00	52,52	15,17	7,31		0		1			1								1			1
15/12/25 10:00	76,00	49,77	13,18	13,05		0		1			1								1			1
15/12/25 11:00	74,00	45,65	11,68	16,67		0		1			1								1			1
15/12/25 12:00	76,00	46,56	10,90	18,54		0		1			1								1			1
15/12/25 13:00	79,00	49,60	10,70	18,70		0		1			1								1			1
15/12/25 14:00	84,00	55,74	10,83	17,43		0		1			1								1			1
15/12/25 15:00	81,00	55,86	10,79	14,35		0		1			1								1			1
15/12/25 16:00	82,00	62,34	10,79	8,87		0		1			1			1					1			1
15/12/25 17:00	83,00	69,33	11,11	2,56		0		1			1			1					1			1
15/12/25 18:00	84,00	73,02	10,98	0,00		0		1			1			1					1			1
15/12/25 19:00	85,00	74,57	10,43	0,00		0		1			1			1					1			1
15/12/25 20:00	86,00	76,78	9,22	0,00		0		1			1			1					1			1
15/12/25 21:00	81,00	73,41	7,59	0,00		0		1			1			1					1			1
15/12/25 22:00	77,00	70,89	6,11	0,00		0		1			1			1					1			1
15/12/25 23:00	65,00	60,33	4,67	0,00		0		1			1								1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 16 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/12/25 0:00	57,00	51,97	5,03	0,00					1		1								1			1
16/12/25 1:00	56,00	52,22	3,78	0,00					1		1								1			1
16/12/25 2:00	54,00	50,59	3,41	0,00					1		1								1			1
16/12/25 3:00	51,00	47,07	3,93	0,00					1		1								1			1
16/12/25 4:00	46,00	41,09	4,91	0,00					1		1								1			1
16/12/25 5:00	50,00	44,34	5,66	0,00					1		1								1			1
16/12/25 6:00	58,00	51,90	6,10	0,00					1		1								1			1
16/12/25 7:00	65,00	58,12	6,88	0,00					1		1								1			1
16/12/25 8:00	69,00	59,46	7,80	1,74					1		1								1			1
16/12/25 9:00	74,00	57,95	8,54	7,51					1		1								1			1
16/12/25 10:00	74,00	51,24	8,93	13,83					1		1								1			1
16/12/25 11:00	72,00	45,15	9,26	17,59					1		1								1			1
16/12/25 12:00	74,00	44,50	10,08	19,42					1		1								1			1
16/12/25 13:00	77,00	46,64	10,75	19,61					1		1								1			1
16/12/25 14:00	82,00	51,84	12,12	18,04					1		1								1			1
16/12/25 15:00	79,00	48,92	15,23	14,85					1		1								1			1
16/12/25 16:00	80,00	53,71	17,51	8,78					1		1								1			1
16/12/25 17:00	81,00	62,04	16,75	2,21					1		1								1			1
16/12/25 18:00	82,00	67,75	14,25	0,00					1		1			1					1			1
16/12/25 19:00	84,00	72,07	11,93	0,00					1		1			1					1			1
16/12/25 20:00	84,00	73,64	10,36	0,00					1		1			1					1			1
16/12/25 21:00	79,00	69,87	9,13	0,00					1		1			1					1			1
16/12/25 22:00	75,00	66,91	8,09	0,00					1		1			1					1			1
16/12/25 23:00	63,00	55,82	7,18	0,00					1		1								1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 17 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
17/12/25 0:00	58,00	53,96	4,04	0,00		0			1		1								1			1
17/12/25 1:00	57,00	53,80	3,20	0,00		0			1		1								1			1
17/12/25 2:00	55,00	52,57	2,43	0,00		0			1		1								1			1
17/12/25 3:00	52,00	49,86	2,14	0,00		0			1		1								1			1
17/12/25 4:00	47,00	44,73	2,27	0,00		0			1		1								1			1
17/12/25 5:00	51,00	47,89	3,11	0,00		0			1		1								1			1
17/12/25 6:00	59,00	54,52	4,48	0,00		0			1		1								1			1
17/12/25 7:00	66,00	60,84	5,16	0,00		0			1		1								1			1
17/12/25 8:00	70,00	63,44	5,07	1,49		0			1		1								1			1
17/12/25 9:00	75,00	63,09	5,03	6,88		0			1		1								1			1
17/12/25 10:00	75,00	56,94	5,06	13,00		0			1		1								1			1
17/12/25 11:00	73,00	51,73	4,72	16,55		0			1		1								1			1
17/12/25 12:00	75,00	53,60	3,87	17,53		0			1		1								1			1
17/12/25 13:00	78,00	58,04	2,91	17,05		0			1		1								1			1
17/12/25 14:00	83,00	65,69	2,18	15,13		0			1		1			1					1			1
17/12/25 15:00	80,00	66,91	1,72	11,37		0			1		1			1					1			1
17/12/25 16:00	81,00	73,41	1,47	6,12		0			1		1			1					1			1
17/12/25 17:00	82,00	79,17	1,33	1,50		0			1		1			1					1			1
17/12/25 18:00	83,00	81,94	1,06	0,00		0			1		1			1					1			1
17/12/25 19:00	85,00	84,25	0,75	0,00		0			1		1			1					1			1
17/12/25 20:00	85,00	84,44	0,56	0,00		0			1		1			1					1			1
17/12/25 21:00	80,00	79,52	0,48	0,00		0			1		1			1					1			1
17/12/25 22:00	76,00	75,51	0,49	0,00		0			1		1			1					1			1
17/12/25 23:00	64,00	63,45	0,55	0,00		0			1		1								1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 18 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/12/25 0:00	57,00	56,11	0,89	0,00		0			1		1				0				1			1
18/12/25 1:00	56,00	55,09	0,91	0,00		0			1		1				0				1			1
18/12/25 2:00	54,00	53,02	0,98	0,00		0			1		1				0				1			1
18/12/25 3:00	51,00	49,90	1,10	0,00		0			1		1				0				1			1
18/12/25 4:00	48,00	46,89	1,11	0,00		0			1		1				0				1			1
18/12/25 5:00	52,00	50,82	1,18	0,00		0			1		1				0				1			1
18/12/25 6:00	58,00	56,58	1,42	0,00		0			1		1				0				1			1
18/12/25 7:00	65,00	62,08	1,55	1,37		0			1		1				0				1			1
18/12/25 8:00	69,00	61,14	1,68	6,18		0			1		1				0				1			1
18/12/25 9:00	74,00	59,51	2,07	12,42		0			1		1				0				1			1
18/12/25 10:00	74,00	54,56	2,67	16,77		0			1		1				0				1			1
18/12/25 11:00	72,00	50,13	3,23	18,64		0			1		1				0				1			1
18/12/25 12:00	74,00	51,09	3,95	18,96		0			1		1				0				1			1
18/12/25 13:00	77,00	54,70	4,68	17,62		0			1		1				0				1			1
18/12/25 14:00	82,00	62,30	5,26	14,44		0			1		1				0				1			1
18/12/25 15:00	81,00	66,72	5,84	8,44		0			1		1				1	0			1			1
18/12/25 16:00	80,00	71,34	6,58	2,08		0			1		1				1	0			1			1
18/12/25 17:00	81,00	73,56	7,44	0,00		0			1		1				1	0			1			1
18/12/25 18:00	82,00	74,14	7,86	0,00		0			1		1				1	0			1			1
18/12/25 19:00	84,00	76,02	7,98	0,00		0			1		1				1	0			1			1
18/12/25 20:00	84,00	76,00	8,00	0,00		0			1		1				1	0			1			1
18/12/25 21:00	79,00	71,08	7,92	0,00		0			1		1				1	0			1			1
18/12/25 22:00	75,00	67,24	7,76	0,00		0			1		1				1	0			1			1
18/12/25 23:00	63,00	55,35	7,65	0,00		0			1		1					0			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/12/25 0:00	58,00	53,48	4,52	0,00		0		1			1				0				1			1
19/12/25 1:00	57,00	51,83	5,17	0,00		0		1			1				0				1			1
19/12/25 2:00	55,00	49,40	5,60	0,00		0		1			1				0				1			1
19/12/25 3:00	52,00	45,56	6,44	0,00		0		1			1				0				1			1
19/12/25 4:00	49,00	41,52	7,48	0,00		0		1			1				0				1			1
19/12/25 5:00	53,00	45,18	7,82	0,00		0		1			1				0				1			1
19/12/25 6:00	59,00	51,61	7,39	0,00		0		1			1				0				1			1
19/12/25 7:00	66,00	58,00	6,62	1,38		0		1			1				0				1			1
19/12/25 8:00	70,00	57,68	5,97	6,35		0		1			1				0				1			1
19/12/25 9:00	75,00	56,95	5,58	12,47		0		1			1				0				1			1
19/12/25 10:00	75,00	53,20	5,51	16,29		0		1			1				0				1			1
19/12/25 11:00	73,00	49,93	5,59	17,48		0		1			1				0				1			1
19/12/25 12:00	75,00	52,31	5,59	17,10		0		1			1				0				1			1
19/12/25 13:00	78,00	56,92	5,59	15,49		0		1			1				0				1			1
19/12/25 14:00	83,00	64,88	5,78	12,34		0		1			1			1	0				1			1
19/12/25 15:00	80,00	66,92	6,32	6,76		0		1			1			1	0				1			1
19/12/25 16:00	81,00	72,54	6,97	1,49		0		1			1			1	0				1			1
19/12/25 17:00	82,00	74,61	7,39	0,00		0		1			1			1	0				1			1
19/12/25 18:00	83,00	75,66	7,34	0,00		0		1			1			1	0				1			1
19/12/25 19:00	85,00	77,82	7,18	0,00		0		1			1			1	0				1			1
19/12/25 20:00	85,00	77,84	7,16	0,00		0		1			1			1	0				1			1
19/12/25 21:00	80,00	73,09	6,91	0,00		0		1			1			1	0				1			1
19/12/25 22:00	76,00	69,87	6,13	0,00		0		1			1			1	0				1			1
19/12/25 23:00	64,00	58,77	5,23	0,00		0		1			1				0				1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 20 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
20/12/25 0:00	59,00	54,04	4,96	0,00		0			1		1				0				1			1
20/12/25 1:00	58,00	53,45	4,55	0,00		0			1		1				0				1			1
20/12/25 2:00	56,00	51,45	4,55	0,00		0			1		1				0				1			1
20/12/25 3:00	53,00	48,32	4,68	0,00		0			1		1				0				1			1
20/12/25 4:00	50,00	46,27	3,73	0,00		0			1		1				0				1			1
20/12/25 5:00	54,00	51,69	2,31	0,00		0			1		1				0				1			1
20/12/25 6:00	59,00	57,68	1,32	0,00		0			1		1				0				1			1
20/12/25 7:00	64,00	62,98	0,76	0,26		0			1		1				0				1			1
20/12/25 8:00	68,00	65,49	0,49	2,02		0			1		1				0				1			1
20/12/25 9:00	72,00	67,01	0,47	4,52		0			1		1				0				1			1
20/12/25 10:00	73,00	66,44	0,48	6,08		0			1		1				0				1			1
20/12/25 11:00	72,00	64,94	0,44	6,62		0			1		1				0				1			1
20/12/25 12:00	71,00	64,99	0,36	5,65		0			1		1				0				1			1
20/12/25 13:00	76,00	71,93	0,29	3,78		0			1		1			1	0				1			1
20/12/25 14:00	81,00	78,38	0,31	2,31		0			1		1			1	0				1			1
20/12/25 15:00	79,00	77,80	0,30	0,90		0			1		1			1	0				1			1
20/12/25 16:00	80,00	79,61	0,29	0,10		0			1		1			1	0				1			1
20/12/25 17:00	81,00	80,65	0,35	0,00		0			1		1			1	0				1			1
20/12/25 18:00	82,00	81,52	0,48	0,00		0			1		1			1	0				1			1
20/12/25 19:00	84,00	83,07	0,93	0,00		0			1		1			1	0				1			1
20/12/25 20:00	84,00	82,06	1,94	0,00		0			1		1			1	0				1			1
20/12/25 21:00	79,00	75,62	3,38	0,00		0			1		1			1	0				1			1
20/12/25 22:00	75,00	69,89	5,11	0,00		0			1		1			1	0				1			1
20/12/25 23:00	63,00	56,04	6,96	0,00		0			1		1			0	0				1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 21 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
21/12/25 0:00	63,00	54,30	8,70	0,00		0			1		1				0				1			1
21/12/25 1:00	60,00	50,16	9,84	0,00		0			1		1				0				1			1
21/12/25 2:00	58,00	48,19	9,81	0,00		0			1		1				0				1			1
21/12/25 3:00	55,00	46,62	8,38	0,00		0			1		1				0				1			1
21/12/25 4:00	53,00	46,40	6,60	0,00		0			1		1				0				1			1
21/12/25 5:00	55,00	50,18	4,82	0,00		0			1		1				0				1			1
21/12/25 6:00	59,00	55,75	3,25	0,00		0			1		1				0				1			1
21/12/25 7:00	62,00	59,04	2,83	0,13		0			1		1				0				1			1
21/12/25 8:00	64,00	59,53	3,19	1,28		0			1		1				0				1			1
21/12/25 9:00	71,00	63,70	3,85	3,45		0			1		1				0				1			1
21/12/25 10:00	72,00	62,10	4,25	5,65		0			1		1				0				1			1
21/12/25 11:00	73,00	61,68	4,25	7,07		0			1		1				0				1			1
21/12/25 12:00	71,00	59,56	4,05	7,39		0			1		1				0				1			1
21/12/25 13:00	75,00	64,30	3,78	6,92		0			1		1			1	0				1			1
21/12/25 14:00	77,00	68,06	3,46	5,48		0			1		1			1	0				1			1
21/12/25 15:00	78,00	71,77	3,18	3,05		0			1		1			1	0				1			1
21/12/25 16:00	79,00	75,27	2,99	0,74		0			1		1			1	0				1			1
21/12/25 17:00	80,00	77,18	2,82	0,00		0			1		1			1	0				1			1
21/12/25 18:00	81,00	78,15	2,85	0,00		0			1		1			1	0				1			1
21/12/25 19:00	83,00	79,93	3,07	0,00		0			1		1			1	0				1			1
21/12/25 20:00	83,00	79,87	3,13	0,00		0			1		1			1	0				1			1
21/12/25 21:00	79,00	75,94	3,06	0,00		0			1		1			1	0				1			1
21/12/25 22:00	75,00	71,79	3,21	0,00		0			1		1			1	0				1			1
21/12/25 23:00	63,00	59,70	3,30	0,00		0			1		1			0	0				1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 22 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/12/25 0:00	62,00	58,91	3,09	0,00					1		1				0				1			1
22/12/25 1:00	59,00	56,06	2,94	0,00					1		1				0				1			1
22/12/25 2:00	57,00	54,06	2,94	0,00					1		1				0				1			1
22/12/25 3:00	55,00	52,22	2,78	0,00					1		1				0				1			1
22/12/25 4:00	53,00	50,52	2,48	0,00					1		1				0				1			1
22/12/25 5:00	54,00	51,75	2,25	0,00					1		1				0				1			1
22/12/25 6:00	57,00	54,99	2,01	0,00					1		1				0				1			1
22/12/25 7:00	62,00	59,95	1,64	0,41					1		1				0				1			1
22/12/25 8:00	65,00	61,44	1,23	2,33					1		1				0				1			1
22/12/25 9:00	71,00	65,11	0,98	4,91					1		1				0				1			1
22/12/25 10:00	72,00	64,26	0,95	6,79					1		1				0				1			1
22/12/25 11:00	73,00	64,13	1,03	7,84					1		1				0				1			1
22/12/25 12:00	71,00	61,96	1,06	7,98					1		1				0				1			1
22/12/25 13:00	75,00	66,99	1,07	6,94					1		1			1	0				1			1
22/12/25 14:00	77,00	70,96	1,09	4,95					1		1			1	0				1			1
22/12/25 15:00	78,00	74,47	1,06	2,47					1		1			1	0				1			1
22/12/25 16:00	79,00	77,36	1,11	0,53					1		1			1	0				1			1
22/12/25 17:00	80,00	78,84	1,16	0,00					1		1			1	0				1			1
22/12/25 18:00	81,00	79,91	1,09	0,00					1		1			1	0				1			1
22/12/25 19:00	83,00	81,95	1,05	0,00					1		1			1	0				1			1
22/12/25 20:00	83,00	82,03	0,97	0,00					1		1			1	0				1			1
22/12/25 21:00	79,00	78,10	0,90	0,00					1		1			1	0				1			1
22/12/25 22:00	75,00	74,13	0,87	0,00					1		1			1	0				1			1
22/12/25 23:00	63,00	62,19	0,81	0,00					1		1				0				1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 23 Δεκέμβριος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
23/12/25 0:00	55,00	43,87	11,13	0,00					1				1		0				1			1	
23/12/25 1:00	54,00	47,07	6,93	0,00					1					1		0			1			1	
23/12/25 2:00	48,00	44,01	3,99	0,00					1					1		0			1			1	
23/12/25 3:00	44,00	41,10	2,90	0,00					1					1		0			1			1	
23/12/25 4:00	43,50	39,65	3,85	0,00					1					1		0			1			1	
23/12/25 5:00	46,00	39,28	6,72	0,00					1					1		0			1			1	
23/12/25 6:00	51,00	39,50	11,50	0,00					1					1		0			1			1	
23/12/25 7:00	55,00	39,87	14,86	0,27					1					1		0			1			1	
23/12/25 8:00	58,00	39,83	15,46	2,71					1					1		0			1			1	
23/12/25 9:00	62,00	39,80	15,24	6,96					1					1		0			1			1	
23/12/25 10:00	68,00	44,38	15,47	8,15					1					1		0			1			1	
23/12/25 11:00	73,00	48,13	15,12	9,75					1					1		0			1			1	
23/12/25 12:00	71,00	44,61	14,20	12,19					1					1		0			1			1	
23/12/25 13:00	70,00	44,01	14,03	11,96					1					1		0			1			1	
23/12/25 14:00	74,00	48,67	14,20	11,13					1					1		0			1			1	
23/12/25 15:00	76,00	61,85	6,60	7,55					1					1		0			1			1	
23/12/25 16:00	77,00	68,02	5,40	3,58					1					1		0			1			1	
23/12/25 17:00	81,00	77,43	3,44	0,13					1					1		0			1		1		1
23/12/25 18:00	82,00	79,27	2,73	0,00					1					1		0			1		1		1
23/12/25 19:00	80,00	77,75	2,25	0,00					1					1		0			1		1		1
23/12/25 20:00	77,00	75,07	1,93	0,00					1					1		0			1		1		1
23/12/25 21:00	72,00	70,23	1,77	0,00					1					1		0			1		1		1
23/12/25 22:00	74,00	72,29	1,71	0,00					1					1		0			1		1		1
23/12/25 23:00	66,00	53,30	12,70	0,00					1					1		0					1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Τετάρτη, 24 Δεκέμβριος 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΠ 1	ΑΕΠ 2	ΑΕΠ 3	ΑΕΠ 4	ΑΕΠ 5	ΑΕΠ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
24/12/25 0:00	54,50	54,30	0,20	0,00					1				1						1							
24/12/25 1:00	54,00	53,76	0,24	0,00					1				1					1								1
24/12/25 2:00	47,50	47,24	0,26	0,00					1				1					1								1
24/12/25 3:00	43,50	43,27	0,23	0,00					1				1					1								1
24/12/25 4:00	43,00	42,80	0,20	0,00					1				1					1								1
24/12/25 5:00	45,00	44,79	0,21	0,00					1				1					1								1
24/12/25 6:00	50,00	49,78	0,22	0,00					1				1					1								1
24/12/25 7:00	54,00	52,97	0,24	0,79					1				1					1								1
24/12/25 8:00	59,00	54,19	0,34	4,47					1				1					1								1
24/12/25 9:00	63,00	52,84	0,61	9,55					1				1					1								1
24/12/25 10:00	69,00	55,69	0,95	12,36					1				1					1								1
24/12/25 11:00	74,00	60,03	1,28	12,69					1				1					1								1
24/12/25 12:00	72,00	58,45	1,68	11,87					1				1					1								1
24/12/25 13:00	69,00	56,80	2,01	10,19					1				1					1								1
24/12/25 14:00	75,00	65,15	2,33	7,52					1				1					1								1
24/12/25 15:00	77,00	70,29	2,73	3,98					1				1					1							1	1
24/12/25 16:00	78,00	73,95	3,09	0,96					1				1					1							1	1
24/12/25 17:00	82,00	78,49	3,51	0,00					1				1					1							1	1
24/12/25 18:00	83,00	79,09	3,91	0,00					1				1					1							1	1
24/12/25 19:00	81,00	76,79	4,21	0,00					1				1					1							1	1
24/12/25 20:00	78,00	73,66	4,34	0,00					1				1					1							1	1
24/12/25 21:00	73,00	68,74	4,26	0,00					1				1					1							1	1
24/12/25 22:00	75,00	70,92	4,08	0,00					1				1					1							1	1
24/12/25 23:00	67,00	63,39	3,61	0,00					1				1					1							1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 25 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΠ 1	ΑΕΠ 2	ΑΕΠ 3	ΑΕΠ 4	ΑΕΠ 5	ΑΕΠ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/12/25 0:00	56,00	52,92	3,08	0,00					1				1						1			1
25/12/25 1:00	55,00	52,25	2,75	0,00					1				1						1			1
25/12/25 2:00	49,00	46,56	2,44	0,00					1				1						1			1
25/12/25 3:00	45,00	42,94	2,06	0,00					1				1						1			1
25/12/25 4:00	44,00	42,33	1,67	0,00					1				1						1			1
25/12/25 5:00	47,00	45,68	1,32	0,00					1				1						1			1
25/12/25 6:00	52,00	50,86	1,14	0,00					1				1						1			1
25/12/25 7:00	56,00	54,47	1,09	0,44					1				1						1			1
25/12/25 8:00	59,00	55,28	1,06	2,66					1		2,66		1						1			1
25/12/25 9:00	63,00	55,50	1,07	6,43					1				1						1			1
25/12/25 10:00	69,00	58,15	1,07	9,78					1				1						1			1
25/12/25 11:00	74,00	61,67	1,00	11,33					1				1						1			1
25/12/25 12:00	72,00	59,59	0,88	11,53					1				1						1			1
25/12/25 13:00	71,00	59,41	0,75	10,84					1				1						1			1
25/12/25 14:00	75,00	65,83	0,64	8,53					1				1						1			1
25/12/25 15:00	77,00	71,77	0,50	4,73					1				1					1	1			1
25/12/25 16:00	78,00	76,37	0,43	1,20					1				1					1	1			1
25/12/25 17:00	82,00	81,56	0,44	0,00					1				1					1	1			1
25/12/25 18:00	84,00	83,55	0,45	0,00					1				1					1	1			1
25/12/25 19:00	82,00	81,48	0,52	0,00					1				1					1	1			1
25/12/25 20:00	78,00	77,38	0,62	0,00					1				1					1	1			1
25/12/25 21:00	74,00	73,40	0,60	0,00					1				1					1	1			1
25/12/25 22:00	76,00	75,48	0,52	0,00					1				1					1	1			1
25/12/25 23:00	68,00	67,49	0,51	0,00					1				1					1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
26/12/25 0:00	56,50	55,97	0,53	0,00					1				1						1			1
26/12/25 1:00	55,50	54,90	0,60	0,00					1				1						1			1
26/12/25 2:00	49,50	48,62	0,88	0,00					1				1						1			1
26/12/25 3:00	45,50	44,20	1,30	0,00					1				1						1			1
26/12/25 4:00	45,00	43,24	1,76	0,00					1				1						1			1
26/12/25 5:00	47,50	45,28	2,22	0,00					1				1						1			1
26/12/25 6:00	52,50	49,83	2,67	0,00					1				1						1			1
26/12/25 7:00	56,50	52,40	3,18	0,92					1				1						1			1
26/12/25 8:00	59,50	50,50	3,75	5,25					1				1						1			1
26/12/25 9:00	64,00	48,52	4,44	11,04					1				1						1			1
26/12/25 10:00	70,00	49,56	5,37	15,07					1				1						1			1
26/12/25 11:00	75,00	51,68	6,42	16,90					1				1						1			1
26/12/25 12:00	73,00	48,39	7,49	17,12					1				1						1			1
26/12/25 13:00	72,00	47,32	8,66	16,02					1				1						1			1
26/12/25 14:00	76,00	52,74	9,99	13,27					1				1						1			1
26/12/25 15:00	78,00	57,88	11,63	8,49					1				1						1			1
26/12/25 16:00	79,00	63,11	13,37	2,52					1				1						1			1
26/12/25 17:00	82,00	67,13	14,87	0,00					1				1					1				1
26/12/25 18:00	84,00	67,66	16,34	0,00					1				1					1				1
26/12/25 19:00	82,00	64,39	17,61	0,00					1				1					1				1
26/12/25 20:00	79,00	60,91	18,09	0,00					1				1						1			1
26/12/25 21:00	74,00	56,23	17,77	0,00					1				1						1			1
26/12/25 22:00	76,00	58,88	17,12	0,00					1				1						1			1
26/12/25 23:00	68,00	51,43	16,57	0,00					1				1						1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
27/12/25 0:00	56,00	39,60	16,40	0,00					1				1						1			1
27/12/25 1:00	55,00	38,53	16,47	0,00					1				1						1			1
27/12/25 2:00	49,00	34,30	14,70	0,00					1				1						1			1
27/12/25 3:00	45,00	32,60	12,40	0,00					1				1						1			1
27/12/25 4:00	43,00	32,60	10,40	0,00					1				1						1			1
27/12/25 5:00	47,00	32,90	14,10	0,00					1				1						1			1
27/12/25 6:00	52,00	36,40	15,60	0,00					1				1						1			1
27/12/25 7:00	56,00	39,22	15,68	1,10					1				1						1			1
27/12/25 8:00	59,00	37,04	15,87	6,09					1		6,09		1						1			1
27/12/25 9:00	63,00	35,78	15,33	11,89					1				1						1			1
27/12/25 10:00	69,00	37,41	16,03	15,56					1				1						1			1
27/12/25 11:00	74,00	39,41	16,88	17,71					1				1						1			1
27/12/25 12:00	72,00	37,75	16,18	18,07					1				1						1			1
27/12/25 13:00	71,00	37,79	16,19	17,02					1				1						1			1
27/12/25 14:00	75,00	42,64	18,28	14,08					1				1						1			1
27/12/25 15:00	77,00	47,59	20,40	9,01					1				1						1			1
27/12/25 16:00	78,00	53,19	22,02	2,79					1				1						1			1
27/12/25 17:00	82,00	59,08	22,92	0,00					1				1						1			1
27/12/25 18:00	83,00	59,95	23,05	0,00					1				1						1			1
27/12/25 19:00	81,00	58,48	22,52	0,00					1				1						1			1
27/12/25 20:00	78,00	56,58	21,42	0,00					1				1						1			1
27/12/25 21:00	73,00	53,35	19,65	0,00					1				1						1			1
27/12/25 22:00	75,00	57,51	17,49	0,00					1				1						1			1
27/12/25 23:00	67,00	51,47	15,53	0,00					1				1						1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 28 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
28/12/25 0:00	54,00	39,75		14,25					1				1						1			1
28/12/25 1:00	53,00	39,47		13,53					1				1						1			1
28/12/25 2:00	47,00	34,14		12,86					1				1						1			1
28/12/25 3:00	43,00	32,60		10,40					1				1						1			1
28/12/25 4:00	42,00	32,60		9,40					1				1						1			1
28/12/25 5:00	45,00	33,75		11,25					1				1						1			1
28/12/25 6:00	50,00	38,52		11,48					1				1						1			1
28/12/25 7:00	54,00	40,90		11,84					1				1						1			1
28/12/25 8:00	57,00	38,45		11,98					1		6,57		1						1			1
28/12/25 9:00	61,00	36,17		12,05					1				1						1			1
28/12/25 10:00	67,00	38,13		12,24					1				1						1			1
28/12/25 11:00	72,00	40,81		12,44					1				1						1			1
28/12/25 12:00	70,00	38,23		12,67					1				1						1			1
28/12/25 13:00	69,00	38,07		13,04					1				1						1			1
28/12/25 14:00	73,00	44,96		13,32					1				1						1			1
28/12/25 15:00	75,00	52,21		13,43					1				1						1			1
28/12/25 16:00	76,00	59,52		13,60					1				1						1			1
28/12/25 17:00	80,00	66,12		13,88					1				1					1	1			1
28/12/25 18:00	81,00	67,11		13,89					1				1					1	1			1
28/12/25 19:00	79,00	65,69		13,31					1				1					1	1			1
28/12/25 20:00	76,00	63,70		12,30					1				1						1			1
28/12/25 21:00	71,00	59,53		11,47					1				1						1			1
28/12/25 22:00	73,00	62,24		10,76					1				1						1			1
28/12/25 23:00	65,00	55,10		9,90					1				1						1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 29 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΠ 1	ΑΕΠ 2	ΑΕΠ 3	ΑΕΠ 4	ΑΕΠ 5	ΑΕΠ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/12/25 0:00	58,00	48,69	9,31	0,00					1				1						1			1
29/12/25 1:00	57,00	48,15	8,85	0,00					1				1						1			1
29/12/25 2:00	51,00	42,69	8,31	0,00					1				1						1			1
29/12/25 3:00	47,00	39,20	7,80	0,00					1				1						1			1
29/12/25 4:00	48,00	40,54	7,46	0,00					1				1						1			1
29/12/25 5:00	49,00	41,55	7,45	0,00					1				1						1			1
29/12/25 6:00	54,00	46,13	7,87	0,00					1				1						1			1
29/12/25 7:00	58,00	48,72	8,45	0,83					1				1						1			1
29/12/25 8:00	61,00	47,78	8,97	4,25					1		4,25		1						1			1
29/12/25 9:00	65,00	47,07	9,46	8,47					1				1						1			1
29/12/25 10:00	71,00	49,69	10,02	11,29					1				1						1			1
29/12/25 11:00	76,00	52,67	10,70	12,63					1				1						1			1
29/12/25 12:00	74,00	49,88	11,45	12,67					1				1						1			1
29/12/25 13:00	73,00	49,50	12,15	11,35					1				1						1			1
29/12/25 14:00	77,00	55,78	12,50	8,72					1				1						1			1
29/12/25 15:00	79,00	61,02	12,56	5,42					1				1						1			1
29/12/25 16:00	80,00	65,54	12,75	1,71					1				1					1	1			1
29/12/25 17:00	84,00	70,74	13,26	0,00					1				1					1	1			1
29/12/25 18:00	85,00	71,19	13,81	0,00					1				1					1	1			1
29/12/25 19:00	83,00	69,03	13,97	0,00					1				1					1	1			1
29/12/25 20:00	80,00	66,31	13,69	0,00					1				1					1	1			1
29/12/25 21:00	75,00	62,10	12,90	0,00					1				1						1			1
29/12/25 22:00	77,00	65,16	11,84	0,00					1				1						1			1
29/12/25 23:00	69,00	58,00	11,00	0,00					1				1						1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τρίτη, 30 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
30/12/25 0:00	60,00	52,17	7,83	0,00					1				1						1			1
30/12/25 1:00	56,00	49,32	6,68	0,00					1				1						1			1
30/12/25 2:00	52,00	46,15	5,85	0,00					1				1						1			1
30/12/25 3:00	50,00	45,23	4,77	0,00					1				1						1			1
30/12/25 4:00	49,00	45,79	3,21	0,00					1				1						1			1
30/12/25 5:00	48,00	46,29	1,71	0,00					1				1						1			1
30/12/25 6:00	50,00	49,37	0,63	0,00					1				1						1			1
30/12/25 7:00	57,00	55,60	0,29	1,11					1				1						1			1
30/12/25 8:00	68,00	61,82	0,39	5,79					1				1						1			1
30/12/25 9:00	74,00	61,55	0,71	11,74					1				1						1			1
30/12/25 10:00	75,00	58,61	1,38	15,01					1				1						1			1
30/12/25 11:00	78,00	60,96	2,31	14,73					1				1						1			1
30/12/25 12:00	79,00	62,76	3,84	12,40					1				1						1			1
30/12/25 13:00	81,00	65,75	5,93	9,32					1				1						1			1
30/12/25 14:00	77,00	63,57	7,30	6,13					1				1						1			1
30/12/25 15:00	79,00	67,98	7,71	3,31					1				1						1			1
30/12/25 16:00	80,00	71,43	7,66	0,91					1				1						1			1
30/12/25 17:00	85,00	77,38	7,62	0,00					1				1					1	1			1
30/12/25 18:00	86,00	77,90	8,10	0,00					1				1					1	1			1
30/12/25 19:00	85,00	76,29	8,71	0,00					1				1					1	1			1
30/12/25 20:00	82,00	72,59	9,41	0,00					1				1					1	1			1
30/12/25 21:00	75,00	63,81	11,19	0,00					1				1						1			1
30/12/25 22:00	73,00	59,83	13,17	0,00					1				1						1			1
30/12/25 23:00	69,00	55,10	13,90	0,00					1				1	0					1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 31 Δεκέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
31/12/25 0:00	68,00	49,94	18,06	0,00					1				1						1			1
31/12/25 1:00	62,00	43,49	18,51	0,00					1				1						1			1
31/12/25 2:00	56,00	36,79	19,21	0,00					1				1						1			1
31/12/25 3:00	54,00	34,71	19,29	0,00					1				1						1			1
31/12/25 4:00	47,00	28,37	18,63	0,00					1				1						1			1
31/12/25 5:00	48,00	28,35	19,65	0,00					1				1						1			1
31/12/25 6:00	50,00	28,23	21,77	0,00					1				1						1			1
31/12/25 7:00	61,00	39,55	21,02	0,43					1				1						1			1
31/12/25 8:00	70,00	49,03	17,78	3,19					1				1						1			1
31/12/25 9:00	75,00	52,67	14,41	7,92					1				1						1			1
31/12/25 10:00	76,00	50,87	13,33	11,80					1				1						1			1
31/12/25 11:00	78,00	49,79	14,13	14,08					1				1						1			1
31/12/25 12:00	79,00	47,85	15,74	15,41					1				1						1			1
31/12/25 13:00	80,00	46,66	18,34	15,00					1				1						1			1
31/12/25 14:00	77,00	43,68	20,06	13,26					1				1						1			1
31/12/25 15:00	78,00	48,79	20,48	8,73					1				1						1			1
31/12/25 16:00	86,00	62,64	21,01	2,35					1				1					1	1			1
31/12/25 17:00	96,00	74,31	21,69	0,00					1				1					1	1			1
31/12/25 18:00	93,00	70,82	22,18	0,00					1				1					1	1			1
31/12/25 19:00	99,00	76,89	22,11	0,00					1				1					1	1			1
31/12/25 20:00	96,00	74,31	21,69	0,00					1				1					1	1			1
31/12/25 21:00	95,00	73,42	21,58	0,00					1				1					1	1			1
31/12/25 22:00	94,00	72,58	21,42	0,00					1				1					1	1			1
31/12/25 23:00	89,00	67,83	21,17	0,00					1				1	0				1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης