

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,76	15,46	10,30	0,00					1	1	1			
	01:00	24,04	15,14	8,90	0,00					1	1	1			
	02:00	22,65	13,59	9,06	0,00						1	1			
	03:00	21,63	12,98	8,65	0,00						1	1			
	04:00	21,25	12,75	8,50	0,00						1	1			
	05:00	21,79	13,07	8,72	0,00						1	1			
	06:00	24,04	15,14	8,90	0,00					1	1	1			
	07:00	27,91	16,74	11,16	0,00					1	1	1			
	08:00	32,31	19,38	12,92	0,00					1	1	1			
	09:00	35,41	21,68	13,73	0,00				1	1	1	1			
	10:00	36,95	23,23	13,73	0,00				1	1	1	1			
	11:00	37,42	23,70	13,73	0,00				1	1	1	1			
	12:00	38,08	24,36	13,73	0,00				1	1	1	1			
	13:00	38,01	24,29	13,73	0,00				1	1	1	1			
	14:00	37,37	23,65	13,73	0,00				1	1	1	1			
	15:00	36,72	23,01	13,71	0,00				1	1	1	1			
	16:00	37,34	23,67	13,66	0,00				1	1	1	1			
	17:00	39,34	25,66	13,68	0,00				1	1	1	1			
	18:00	39,85	26,12	13,73	0,00				1	1	1	1			
	19:00	39,04	25,31	13,73	0,00				1	1	1	1			
	20:00	37,16	23,44	13,73	0,00				1	1	1	1			
	21:00	34,40	20,68	13,73	0,00				1	1	1	1			
	22:00	30,85	18,51	12,34	0,00					1	1	1			
	23:00	27,07	16,24	10,83	0,00						1	1		1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης