

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	29,97	22,63	7,34	0,00				1		1	1			
	01:00	27,27	20,40	6,86	0,00				1		1	1			
	02:00	25,48	18,90	6,58	0,00				1		1	1			
	03:00	24,56	18,86	5,70	0,00				1		1	1			
	04:00	24,83	19,65	5,18	0,00				1		1	1			
	05:00	26,73	21,23	5,51	0,00				1		1	1			
	06:00	31,19	25,79	5,40	0,00				1	1	1	1			
	07:00	38,33	32,79	5,54	0,00				1	1	1	1			
	08:00	45,42	39,56	5,86	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	48,26	42,35	5,91	0,00			1	1	1	1	1		2	
	10:00	48,76	43,22	5,54	0,00			1	1	1	1	1		3	
	11:00	48,18	42,60	5,58	0,00			1	1	1	1	1		3	
	12:00	47,21	41,14	6,07	0,00			1	1	1	1	1		1	
	13:00	46,34	39,45	6,89	0,00			1	1	1	1	1		1	
	14:00	45,34	38,13	7,20	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	45,23	37,56	7,67	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	46,69	39,36	7,33	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	50,91	43,74	7,17	0,00			1	1	1	1	1		3	
	18:00	53,79	45,22	8,58	0,00			1	1	1	1	1		4	
	19:00	53,96	45,09	8,87	0,00			1	1	1	1	1		4	
	20:00	52,89	44,82	8,07	0,00			1	1	1	1	1		4	
	21:00	49,28	38,95	10,32	0,00			1	1	1	1	1		1	
	22:00	43,46	32,02	11,44	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	35,73	24,08	11,65	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης